



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/01/2012 0:07	L1	234	181	11,30	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,98	5,33	2,35	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
01/01/2012 0:17	L1	234	180	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	178	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
01/01/2012 0:27	L1	234	180	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
01/01/2012 0:37	L1	234	181	11,20	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	178	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
01/01/2012 0:47	L1	234	181	11,20	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
01/01/2012 0:57	L1	234	180	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	178	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
01/01/2012 1:07	L1	233	180	11,20	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,40	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	235	178	11,30	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
01/01/2012 1:17	L1	233	180	11,20	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	178	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
01/01/2012 1:27	L1	234	180	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
01/01/2012 1:37	L1	234	181	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
01/01/2012 1:47	L1	234	181	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
01/01/2012 1:57	L1	234	181	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
01/01/2012 2:07	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,98	5,33	2,35	Line					
	L3	235	178	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
01/01/2012 2:17	L1	234	181	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
01/01/2012 2:27	L1	234	181	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
01/01/2012 2:37	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/01/2012 2:47	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line						
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line						
01/01/2012 2:57	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,03	5,48	2,45	Line						
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line						
01/01/2012 3:07	L1	235	181	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	13,60	0,98	3,03	5,54	2,51	Line						
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line						
01/01/2012 3:17	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line						
01/01/2012 3:27	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,03	5,48	2,45	Line						
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line						
01/01/2012 3:37	L1	236	181	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
01/01/2012 3:47	L1	236	182	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
01/01/2012 3:57	L1	236	182	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	179	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line						
01/01/2012 4:07	L1	235	181	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line						
	L3	235	179	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line						
01/01/2012 4:17	L1	235	181	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line						
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line						
01/01/2012 4:27	L1	235	181	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	14,40	0,99	3,33	6,09	2,76	Line						
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line						
01/01/2012 4:37	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	179	12,20	0,99	2,82	5,16	2,34	Line						
01/01/2012 4:47	L1	236	182	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line						
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line						
01/01/2012 4:57	L1	236	182	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	236	179	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line						
01/01/2012 5:08	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line						
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line						
01/01/2012 5:18	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/01/2012 5:28	L1	236	183	12,50	-0,99	2,89	5,11	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/01/2012 5:38	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	14,50	0,99	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/01/2012 5:48	L1	237	183	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/01/2012 5:58	L1	237	183	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/01/2012 6:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/01/2012 6:18	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/01/2012 6:28	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/01/2012 6:38	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/01/2012 6:48	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
01/01/2012 6:58	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,80	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
01/01/2012 7:08	L1	237	182	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
01/01/2012 7:18	L1	236	182	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	12,10	0,99	2,80	5,24	2,44	Line				
01/01/2012 7:28	L1	236	182	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
01/01/2012 7:38	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
01/01/2012 7:43	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
01/01/2012 16:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/01/2012 16:05	L1	231	212	23,40	0,52	2,83	3,42	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	211	25,50	0,51	3,06	3,74	0,68	Switching-on				
	L3	232	214	23,00	0,53	2,85	3,41	0,56	Switching-on				
01/01/2012 16:08	L1	231	212	21,00	0,86	4,11	4,97	0,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	215	23,00	0,87	4,60	5,45	0,85	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,70	0,87	4,13	4,99	0,86	Upstream ramp				
01/01/2012 16:09	L1	231	215	21,60	0,86	4,26	4,99	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	215	23,00	0,88	4,62	5,47	0,85	Line				
	L3	233	215	20,80	0,87	4,20	5,03	0,83	Line				
01/01/2012 16:19	L1	231	218	21,90	0,94	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,40	0,94	5,01	5,75	0,74	Line				
	L3	233	217	20,80	0,94	4,50	5,27	0,77	Line				
01/01/2012 16:29	L1	231	217	21,80	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,20	0,94	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	233	216	20,70	0,94	4,49	5,32	0,83	Line				
01/01/2012 16:39	L1	232	218	21,90	0,94	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,30	0,94	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	232	216	20,70	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
01/01/2012 16:49	L1	232	218	21,80	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,30	0,94	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	232	215	20,50	0,94	4,47	5,29	0,82	Line				
01/01/2012 16:59	L1	231	217	21,80	0,94	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,40	0,95	5,06	5,80	0,74	Line				
	L3	232	216	20,60	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
01/01/2012 17:09	L1	231	217	21,70	0,94	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
01/01/2012 17:19	L1	231	217	21,80	0,94	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	23,20	0,95	5,01	5,75	0,74	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
01/01/2012 17:29	L1	231	218	21,80	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
01/01/2012 17:39	L1	231	217	21,90	0,94	4,70	5,39	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	23,40	0,95	5,06	5,80	0,74	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
01/01/2012 17:49	L1	232	218	22,00	0,94	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	232	218	21,10	0,95	4,60	5,28	0,68	Line				
01/01/2012 17:59	L1	231	218	21,90	0,94	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,30	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	219	21,20	0,94	4,63	5,31	0,68	Line				
01/01/2012 18:09	L1	231	217	21,80	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	23,20	0,95	5,01	5,75	0,74	Line				
	L3	232	219	21,10	0,95	4,60	5,22	0,62	Line				
01/01/2012 18:19	L1	231	217	21,80	0,94	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,30	0,95	5,06	5,80	0,74	Line				
	L3	232	218	21,10	0,95	4,59	5,27	0,68	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/01/2012 18:29	L1	232	218	22,00	0,94	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,40	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	232	218	21,10	0,95	4,59	5,27	0,68	Line				
01/01/2012 18:39	L1	231	218	21,90	0,94	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,40	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	232	218	21,00	0,95	4,59	5,27	0,68	Line				
01/01/2012 18:49	L1	232	218	21,90	0,94	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,30	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	232	218	21,10	0,95	4,58	5,25	0,67	Line				
01/01/2012 18:59	L1	232	218	22,00	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,40	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	232	219	21,10	0,95	4,60	5,22	0,62	Line				
01/01/2012 19:00	L1	232	218	22,00	0,95	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,40	0,95	5,07	5,88	0,81	Downstream ramp				
	L3	232	219	21,10	0,95	4,60	5,22	0,62	Downstream ramp				
01/01/2012 19:01	L1	232	209	20,20	0,95	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,60	0,96	4,72	5,96	1,24	Line				
	L3	232	210	19,30	0,96	4,26	5,32	1,06	Line				
01/01/2012 19:11	L1	232	210	20,10	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,40	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
01/01/2012 19:21	L1	232	210	20,10	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	210	21,40	0,95	4,66	5,82	1,16	Line				
	L3	233	211	19,40	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
01/01/2012 19:31	L1	232	210	20,20	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,40	0,95	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	233	210	19,50	0,95	4,25	5,37	1,12	Line				
01/01/2012 19:41	L1	232	210	20,20	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,40	0,95	4,65	5,81	1,16	Line				
	L3	234	211	19,50	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
01/01/2012 19:51	L1	232	210	20,10	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,40	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	211	19,40	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
01/01/2012 20:01	L1	232	210	20,10	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,50	0,95	4,72	6,03	1,31	Line				
	L3	234	211	19,50	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
01/01/2012 20:11	L1	233	210	20,10	0,95	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				
01/01/2012 20:21	L1	233	211	20,10	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,50	0,96	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	235	209	19,00	0,95	4,19	5,47	1,28	Line				
01/01/2012 20:31	L1	233	211	20,20	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,40	0,96	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				
01/01/2012 20:41	L1	233	211	20,10	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,96	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/01/2012 20:51	L1	233	211	20,20	0,95	4,42	5,52	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
01/01/2012 21:00	L1	234	209	20,00	0,95	4,37	5,64	1,27	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,60	0,95	4,73	5,97	1,24	Upstream ramp					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,20	5,42	1,22	Upstream ramp					
01/01/2012 21:00	L1	233	233	26,30	0,89	5,37	5,37	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	230	27,30	0,90	5,62	5,78	0,16	Line					
	L3	234	234	25,60	0,89	5,26	5,26	0,00	Line					
01/01/2012 21:10	L1	233	233	25,60	0,95	5,60	5,60	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	233	27,20	0,96	5,97	6,02	0,05	Line					
	L3	235	235	24,70	0,95	5,48	5,48	0,00	Line					
01/01/2012 21:15	L1	234	233	25,60	0,95	5,62	5,67	0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	234	27,20	0,96	6,01	6,07	0,06	Downstream ramp					
	L3	235	235	24,70	0,95	5,48	5,48	0,00	Downstream ramp					
01/01/2012 21:16	L1	234	225	23,60	0,96	5,20	5,67	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	225	25,20	0,96	5,56	6,06	0,50	Line					
	L3	235	223	22,00	0,96	4,93	5,54	0,61	Line					
01/01/2012 21:26	L1	234	223	22,90	0,95	5,00	5,56	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	226	25,00	0,95	5,50	5,99	0,49	Line					
	L3	235	224	22,00	0,95	4,87	5,42	0,55	Line					
01/01/2012 21:30	L1	234	223	22,90	0,95	5,00	5,56	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	24,30	0,95	5,36	6,02	0,66	Downstream ramp					
	L3	235	225	22,00	0,95	4,88	5,37	0,49	Downstream ramp					
01/01/2012 21:32	L1	235	204	18,60	0,96	4,15	5,72	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,80	0,97	4,45	6,28	1,83	Line					
	L3	236	202	17,40	0,97	3,94	5,62	1,68	Line					
01/01/2012 21:42	L1	235	201	18,10	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,70	0,96	4,40	6,21	1,81	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line					
01/01/2012 21:45	L1	235	201	18,10	0,95	3,99	5,69	1,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,70	0,96	4,40	6,21	1,81	Downstream ramp					
	L3	237	202	17,40	0,95	3,91	5,64	1,73	Downstream ramp					
01/01/2012 21:47	L1	236	181	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,40	0,98	3,53	6,45	2,92	Line					
	L3	237	182	13,80	0,98	3,16	5,71	2,55	Line					
01/01/2012 21:57	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,19	5,77	2,58	Line					
01/01/2012 22:07	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,50	0,97	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	235	182	14,10	0,96	3,16	5,59	2,43	Line					
01/01/2012 22:17	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
01/01/2012 22:27	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/01/2012 22:37	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,40	0,98	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
01/01/2012 22:47	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,98	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,20	5,79	2,59	Line					
01/01/2012 22:57	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,98	3,50	6,33	2,83	Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
01/01/2012 23:07	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line					
	L3	237	183	14,00	0,97	3,18	5,69	2,51	Line					
01/01/2012 23:17	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,40	0,98	3,54	6,47	2,93	Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
01/01/2012 23:27	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,40	0,98	3,53	6,45	2,92	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,20	5,79	2,59	Line					
01/01/2012 23:37	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,08	5,57	2,49	Line					
	L3	239	181	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
01/01/2012 23:47	L1	237	183	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,70	0,98	3,09	5,59	2,50	Line					
	L3	239	182	11,50	0,97	2,59	4,79	2,20	Line					
01/01/2012 23:57	L1	236	182	11,50	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	13,70	0,98	3,11	5,69	2,58	Line					
	L3	239	181	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/01/2012 0:07	L1	237	182	11,50	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	13,70	0,98	3,09	5,65	2,56	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
02/01/2012 0:17	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,70	0,98	3,08	5,63	2,55	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
02/01/2012 0:27	L1	237	183	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,70	0,98	3,09	5,59	2,50	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
02/01/2012 0:37	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
02/01/2012 0:47	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,09	5,65	2,56	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
02/01/2012 0:57	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
02/01/2012 1:07	L1	236	181	11,40	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/01/2012 1:17	L1	235	182	11,60	0,95	2,47	4,37	1,90	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,80	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	236	180	11,50	0,96	2,53	4,63	2,10	Line						
02/01/2012 1:27	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 1:37	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	181	11,50	0,96	2,55	4,66	2,11	Line						
02/01/2012 1:47	L1	236	183	11,50	0,95	2,49	4,40	1,91	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,70	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
02/01/2012 1:57	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,60	0,98	3,05	5,45	2,40	Line						
	L3	237	181	11,40	0,97	2,55	4,66	2,11	Line						
02/01/2012 2:07	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
02/01/2012 2:17	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 2:27	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,60	0,98	3,05	5,45	2,40	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 2:37	L1	236	181	11,30	0,95	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	236	180	11,40	0,97	2,54	4,64	2,10	Line						
02/01/2012 2:47	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 2:57	L1	236	182	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,60	0,98	3,05	5,45	2,40	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 3:07	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 3:17	L1	236	182	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,60	0,98	3,03	5,42	2,39	Line						
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line						
02/01/2012 3:27	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
02/01/2012 3:37	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	181	11,40	0,97	2,56	4,68	2,12	Line						
02/01/2012 3:47	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	181	11,40	0,97	2,56	4,68	2,12	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/01/2012 3:57	L1	236	183	11,40	0,96	2,49	4,40	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
02/01/2012 4:07	L1	237	183	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
02/01/2012 4:17	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
02/01/2012 4:27	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
02/01/2012 4:37	L1	237	182	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 4:47	L1	237	182	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 4:58	L1	237	183	12,70	-0,99	2,95	5,27	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 5:08	L1	236	182	12,70	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 5:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 5:38	L1	236	182	12,70	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
02/01/2012 5:48	L1	236	181	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 5:58	L1	235	181	12,70	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
02/01/2012 6:08	L1	234	180	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
02/01/2012 6:18	L1	234	180	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
02/01/2012 6:28	L1	233	180	12,60	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/01/2012 6:38	L1	234	180	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
02/01/2012 6:48	L1	235	181	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
02/01/2012 6:58	L1	234	180	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,10	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
02/01/2012 7:08	L1	234	180	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
02/01/2012 7:18	L1	234	181	12,60	-0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
02/01/2012 7:28	L1	234	180	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
	L2	234	179	14,60	0,99	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
02/01/2012 7:38	L1	233	180	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
02/01/2012 7:48	L1	234	180	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
02/01/2012 7:58	L1	233	180	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
02/01/2012 8:00	L1	234	181	12,60	-0,99	2,87	5,07	2,20	Upstream ramp				
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	12,10	0,99	2,81	5,14	2,33	Upstream ramp				
02/01/2012 8:01	L1	232	232	26,00	0,84	4,99	4,99	0,00	Line				
	L2	232	234	28,80	0,86	5,66	5,56	-0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	231	24,70	0,85	4,90	5,04	0,14	Line				
02/01/2012 8:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
02/01/2012 15:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
02/01/2012 15:58	L1	232	214	23,30	0,54	2,94	3,52	0,58	Switching-on				
	L2	232	213	26,30	0,50	3,10	3,75	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	212	22,60	0,54	2,85	3,52	0,67	Switching-on				
02/01/2012 16:01	L1	233	214	20,90	0,87	4,20	5,08	0,88	Upstream ramp				
	L2	234	214	22,20	0,88	4,56	5,57	1,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	212	19,90	0,87	4,05	5,06	1,01	Upstream ramp				
02/01/2012 16:01	L1	232	216	21,70	0,86	4,27	5,00	0,73	Line				
	L2	234	216	23,10	0,88	4,72	5,65	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	215	20,70	0,87	4,19	5,07	0,88	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/01/2012 16:11	L1	233	216	21,30	0,94	4,65	5,50	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,90	0,94	5,01	5,99	0,98	Line					
	L3	235	219	21,00	0,94	4,61	5,40	0,79	Line					
02/01/2012 16:21	L1	234	217	21,40	0,94	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	22,80	0,95	4,99	5,97	0,98	Line					
	L3	235	218	20,90	0,94	4,60	5,45	0,85	Line					
02/01/2012 16:31	L1	234	217	21,40	0,95	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Line					
	L3	235	219	20,90	0,94	4,61	5,40	0,79	Line					
02/01/2012 16:41	L1	232	216	21,20	0,95	4,62	5,41	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,80	0,95	5,00	5,92	0,92	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,60	5,45	0,85	Line					
02/01/2012 16:51	L1	233	216	21,30	0,94	4,67	5,53	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,80	0,95	5,01	5,99	0,98	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,61	5,46	0,85	Line					
02/01/2012 17:01	L1	233	216	21,30	0,95	4,66	5,52	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,90	0,95	5,03	5,95	0,92	Line					
	L3	235	218	20,80	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
02/01/2012 17:11	L1	233	217	21,30	0,95	4,67	5,47	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,90	0,95	5,02	5,94	0,92	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,62	5,47	0,85	Line					
02/01/2012 17:21	L1	233	217	21,40	0,95	4,67	5,47	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,90	0,95	5,03	5,95	0,92	Line					
	L3	235	218	20,90	0,95	4,62	5,47	0,85	Line					
02/01/2012 17:31	L1	234	217	21,50	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	217	23,00	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	235	218	20,90	0,94	4,61	5,46	0,85	Line					
02/01/2012 17:41	L1	234	217	21,50	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	235	219	20,90	0,95	4,62	5,41	0,79	Line					
02/01/2012 17:51	L1	233	217	21,30	0,95	4,67	5,47	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	216	22,90	0,95	5,05	6,11	1,06	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,59	5,43	0,84	Line					
02/01/2012 18:01	L1	233	216	21,40	0,95	4,67	5,53	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					
02/01/2012 18:11	L1	233	216	21,30	0,95	4,67	5,53	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	218	22,90	0,95	5,07	6,00	0,93	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
02/01/2012 18:21	L1	234	217	21,40	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	23,00	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					
02/01/2012 18:31	L1	233	217	21,40	0,95	4,68	5,48	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
02/01/2012 18:41	L1	234	218	21,50	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/01/2012 18:51	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	23,10	0,95	5,10	6,10	1,00	Line					
	L3	236	219	20,80	0,95	4,63	5,48	0,85	Line					
02/01/2012 19:00	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,10	0,95	5,10	6,10	1,00	Downstream ramp					
	L3	235	218	20,80	0,95	4,60	5,45	0,85	Downstream ramp					
02/01/2012 19:01	L1	234	211	20,30	0,95	4,49	5,67	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,70	0,96	4,82	6,15	1,33	Line					
	L3	235	209	19,00	0,96	4,26	5,56	1,30	Line					
02/01/2012 19:11	L1	235	209	19,60	0,95	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	21,00	0,96	4,65	6,07	1,42	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
02/01/2012 19:21	L1	235	210	19,60	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,10	0,95	4,67	6,16	1,49	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
02/01/2012 19:31	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,20	0,95	4,70	6,13	1,43	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
02/01/2012 19:41	L1	235	209	19,60	0,95	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,96	4,69	6,19	1,50	Line					
	L3	237	211	19,00	0,95	4,26	5,56	1,30	Line					
02/01/2012 19:51	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,95	4,69	6,19	1,50	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,24	5,47	1,23	Line					
02/01/2012 20:01	L1	235	210	19,80	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	21,20	0,96	4,68	6,11	1,43	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/01/2012 20:11	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,20	0,95	4,70	6,13	1,43	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/01/2012 20:21	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,10	0,96	4,70	6,13	1,43	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/01/2012 20:31	L1	235	211	19,80	0,94	4,38	5,59	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,40	0,95	4,73	6,17	1,44	Line					
	L3	236	211	19,10	0,95	4,27	5,51	1,24	Line					
02/01/2012 20:41	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,20	0,96	4,71	6,15	1,44	Line					
	L3	237	211	19,10	0,95	4,25	5,55	1,30	Line					
02/01/2012 20:51	L1	237	211	19,80	0,95	4,42	5,77	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,20	0,96	4,71	6,15	1,44	Line					
	L3	237	211	19,10	0,95	4,27	5,57	1,30	Line					
02/01/2012 21:00	L1	237	211	19,80	0,95	4,42	5,77	1,35	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	210	21,20	0,95	4,73	6,24	1,51	Upstream ramp					
	L3	237	209	18,60	0,95	4,15	5,54	1,39	Upstream ramp					
02/01/2012 21:00	L1	236	231	25,10	0,90	5,28	5,53	0,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	232	27,70	0,90	5,81	6,03	0,22	Line					
	L3	237	231	24,20	0,89	5,11	5,41	0,30	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/01/2012 21:10	L1	236	233	25,10	0,95	5,59	5,75	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	233	26,80	0,96	5,98	6,21	0,23	Line				
	L3	237	235	24,50	0,95	5,45	5,55	0,10	Line				
02/01/2012 21:15	L1	237	234	25,20	0,95	5,64	5,80	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	233	26,80	0,96	5,98	6,21	0,23	Downstream ramp				
	L3	237	235	24,50	0,95	5,45	5,55	0,10	Downstream ramp				
02/01/2012 21:16	L1	237	226	23,20	0,96	5,22	5,81	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	225	24,70	0,96	5,56	6,31	0,75	Line				
	L3	238	224	21,80	0,96	4,94	5,67	0,73	Line				
02/01/2012 21:26	L1	237	223	22,50	0,95	5,01	5,75	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	225	24,60	0,95	5,50	6,24	0,74	Line				
	L3	238	224	21,90	0,94	4,86	5,57	0,71	Line				
02/01/2012 21:30	L1	237	223	22,50	0,95	5,00	5,74	0,74	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	225	24,60	0,95	5,50	6,24	0,74	Downstream ramp				
	L3	238	224	21,80	0,94	4,87	5,59	0,72	Downstream ramp				
02/01/2012 21:32	L1	238	203	18,40	0,96	4,16	6,00	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	203	19,60	0,97	4,43	6,39	1,96	Line				
	L3	239	201	17,10	0,97	3,91	5,84	1,93	Line				
02/01/2012 21:42	L1	234	199	17,80	0,95	3,96	5,71	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	200	19,00	0,96	4,25	6,13	1,88	Line				
	L3	235	198	16,80	0,95	3,73	5,50	1,77	Line				
02/01/2012 21:45	L1	234	200	17,90	0,95	3,96	5,65	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	200	19,00	0,96	4,24	6,12	1,88	Downstream ramp				
	L3	235	199	16,80	0,95	3,74	5,46	1,72	Downstream ramp				
02/01/2012 21:47	L1	235	184	15,00	0,97	3,39	5,86	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,90	0,98	3,62	6,40	2,78	Line				
	L3	236	181	13,90	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
02/01/2012 21:57	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,58	6,33	2,75	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
02/01/2012 22:07	L1	235	180	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,59	6,35	2,76	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
02/01/2012 22:17	L1	234	181	14,40	0,97	3,24	5,73	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,90	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	234	180	14,10	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
02/01/2012 22:27	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,59	6,35	2,76	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
02/01/2012 22:37	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,59	6,35	2,76	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
02/01/2012 22:47	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	15,80	0,97	3,60	6,29	2,69	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
02/01/2012 22:57	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/01/2012 23:07	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	236	180	15,30	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	13,80	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
02/01/2012 23:17	L1	234	180	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
02/01/2012 23:27	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,90	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
02/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
02/01/2012 23:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
02/01/2012 23:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
03/01/2012 0:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
03/01/2012 0:17	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
03/01/2012 0:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
03/01/2012 0:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
03/01/2012 0:47	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	181	13,50	0,97	3,01	5,38	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
03/01/2012 0:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 1:07	L1	234	181	11,10	0,95	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	181	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
03/01/2012 1:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 1:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 1:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/01/2012 1:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 1:57	L1	236	181	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 2:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 2:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 2:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 2:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 2:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 2:57	L1	236	181	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
03/01/2012 3:07	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 3:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 3:27	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	182	11,60	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
03/01/2012 3:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	182	11,60	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
03/01/2012 3:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
03/01/2012 3:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	13,50	0,98	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
03/01/2012 4:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
03/01/2012 4:17	L1	235	182	11,20	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/01/2012 4:27	L1	237	183	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,93	5,24	2,31	Line				
03/01/2012 4:37	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 4:47	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 4:58	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 5:08	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	14,60	0,99	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 5:28	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,70	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
03/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
03/01/2012 5:48	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,60	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
03/01/2012 5:58	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
03/01/2012 6:08	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
03/01/2012 6:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
03/01/2012 6:28	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,60	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
03/01/2012 6:38	L1	234	181	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,70	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	234	181	12,60	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
03/01/2012 6:48	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	14,70	0,99	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
03/01/2012 6:58	L1	233	180	12,60	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,60	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	181	12,50	0,99	2,87	5,07	2,20	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/01/2012 7:08	L1	233	180	12,50	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line					
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	181	12,50	0,99	2,86	5,06	2,20	Line					
03/01/2012 7:18	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line					
	L2	233	178	14,40	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	180	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line					
03/01/2012 7:28	L1	233	179	12,50	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line					
	L2	233	178	14,50	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	180	12,50	0,99	2,87	5,13	2,26	Line					
03/01/2012 7:38	L1	232	179	12,50	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line					
	L2	233	178	14,50	0,99	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	180	12,50	0,99	2,86	5,11	2,25	Line					
03/01/2012 7:42	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
03/01/2012 16:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
03/01/2012 16:18	L1	234	212	22,60	0,55	2,94	3,67	0,73	Switching-on					
	L2	233	213	26,50	0,50	3,11	3,80	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	213	22,90	0,53	2,85	3,52	0,67	Switching-on					
03/01/2012 16:21	L1	232	213	20,70	0,87	4,17	5,04	0,87	Upstream ramp					
	L2	234	214	22,50	0,88	4,58	5,60	1,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	213	20,20	0,86	4,09	5,11	1,02	Upstream ramp					
03/01/2012 16:21	L1	232	216	21,40	0,87	4,30	5,04	0,74	Line					
	L2	235	215	22,50	0,88	4,63	5,66	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	216	20,80	0,86	4,22	5,10	0,88	Line					
03/01/2012 16:31	L1	232	216	21,20	0,94	4,61	5,40	0,79	Line					
	L2	234	217	22,90	0,94	4,99	5,91	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	216	20,40	0,94	4,46	5,39	0,93	Line					
03/01/2012 16:41	L1	232	219	21,80	0,94	4,72	5,36	0,64	Line					
	L2	234	216	22,80	0,94	4,99	5,97	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	216	20,40	0,94	4,45	5,38	0,93	Line					
03/01/2012 16:51	L1	233	219	21,90	0,94	4,78	5,48	0,70	Line					
	L2	234	216	22,80	0,94	4,98	5,96	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	216	20,40	0,94	4,48	5,42	0,94	Line					
03/01/2012 17:01	L1	233	219	21,80	0,95	4,78	5,48	0,70	Line					
	L2	233	216	22,60	0,95	4,97	5,88	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	215	20,20	0,94	4,45	5,38	0,93	Line					
03/01/2012 17:11	L1	233	219	21,90	0,94	4,79	5,49	0,70	Line					
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	218	20,80	0,94	4,57	5,35	0,78	Line					
03/01/2012 17:21	L1	233	219	21,80	0,95	4,78	5,48	0,70	Line					
	L2	234	216	22,80	0,95	4,99	5,97	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	218	20,80	0,94	4,56	5,34	0,78	Line					
03/01/2012 17:31	L1	233	219	21,80	0,95	4,78	5,48	0,70	Line					
	L2	234	217	22,90	0,95	5,03	5,95	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	217	20,70	0,94	4,56	5,40	0,84	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/01/2012 17:41	L1	234	220	22,00	0,94	4,82	5,53	0,71	Line				
	L2	234	216	23,00	0,95	5,01	5,99	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	216	20,80	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
03/01/2012 17:51	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line				
	L2	234	216	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	218	20,70	0,94	4,56	5,34	0,78	Line				
03/01/2012 18:01	L1	232	219	21,80	0,94	4,75	5,39	0,64	Line				
	L2	235	217	22,90	0,95	5,06	6,05	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	218	20,80	0,94	4,57	5,35	0,78	Line				
03/01/2012 18:11	L1	234	219	22,00	0,95	4,82	5,59	0,77	Line				
	L2	234	217	22,90	0,95	5,03	5,95	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	218	20,70	0,94	4,57	5,35	0,78	Line				
03/01/2012 18:21	L1	234	219	22,00	0,95	4,83	5,60	0,77	Line				
	L2	234	217	22,90	0,95	5,03	5,95	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	218	20,80	0,94	4,59	5,43	0,84	Line				
03/01/2012 18:32	L1	232	219	21,80	0,95	4,77	5,42	0,65	Line				
	L2	234	216	22,80	0,95	5,03	6,02	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	217	20,60	0,95	4,56	5,40	0,84	Line				
03/01/2012 18:42	L1	233	219	21,80	0,95	4,78	5,48	0,70	Line				
	L2	234	216	22,90	0,95	5,03	6,02	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	217	20,70	0,94	4,55	5,39	0,84	Line				
03/01/2012 18:52	L1	234	219	22,00	0,95	4,84	5,61	0,77	Line				
	L2	234	216	22,90	0,95	5,03	6,02	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	219	20,90	0,94	4,63	5,48	0,85	Line				
03/01/2012 19:00	L1	234	220	22,00	0,95	4,83	5,54	0,71	Downstream ramp				
	L2	234	216	23,00	0,95	5,03	6,02	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	218	20,80	0,95	4,59	5,43	0,84	Downstream ramp				
03/01/2012 19:01	L1	233	211	20,20	0,95	4,47	5,58	1,11	Line				
	L2	234	211	21,90	0,95	4,80	6,06	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	209	19,10	0,96	4,24	5,53	1,29	Line				
03/01/2012 19:11	L1	234	211	20,00	0,95	4,43	5,59	1,16	Line				
	L2	234	211	21,50	0,95	4,75	6,00	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	209	18,90	0,95	4,20	5,48	1,28	Line				
03/01/2012 19:21	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line				
	L2	234	210	21,50	0,95	4,74	6,05	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	209	18,90	0,95	4,20	5,48	1,28	Line				
03/01/2012 19:31	L1	233	211	20,00	0,95	4,41	5,51	1,10	Line				
	L2	234	210	21,60	0,95	4,74	6,05	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	209	18,90	0,95	4,19	5,47	1,28	Line				
03/01/2012 19:41	L1	234	209	19,50	0,95	4,32	5,58	1,26	Line				
	L2	235	211	21,60	0,95	4,78	6,10	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
03/01/2012 19:51	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line				
	L2	234	211	21,60	0,95	4,75	6,00	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	209	18,90	0,95	4,20	5,48	1,28	Line				
03/01/2012 20:01	L1	234	209	19,60	0,95	4,31	5,56	1,25	Line				
	L2	234	211	21,60	0,95	4,77	6,02	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	209	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/01/2012 20:11	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,95	4,76	6,01	1,25	Line				
	L3	235	210	18,90	0,95	4,21	5,43	1,22	Line				
03/01/2012 20:21	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,95	4,76	6,01	1,25	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22	Line				
03/01/2012 20:31	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	208	21,00	0,95	4,66	6,15	1,49	Line				
	L3	235	210	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
03/01/2012 20:41	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,00	0,95	4,68	6,18	1,50	Line				
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
03/01/2012 20:51	L1	235	210	19,60	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,10	0,95	4,69	6,19	1,50	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				
03/01/2012 21:00	L1	235	210	19,70	0,95	4,35	5,61	1,26	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	21,20	0,95	4,69	6,12	1,43	Upstream ramp				
	L3	237	211	19,10	0,95	4,26	5,56	1,30	Upstream ramp				
03/01/2012 21:00	L1	234	234	26,40	0,88	5,43	5,43	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	231	27,40	0,90	5,74	6,02	0,28	Line				
	L3	236	231	24,00	0,90	5,08	5,32	0,24	Line				
03/01/2012 21:10	L1	235	235	25,90	0,95	5,71	5,71	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	235	27,50	0,95	6,10	6,16	0,06	Line				
	L3	236	233	24,20	0,95	5,39	5,54	0,15	Line				
03/01/2012 21:15	L1	235	235	25,80	0,95	5,72	5,72	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	235	27,60	0,95	6,12	6,18	0,06	Downstream ramp				
	L3	237	234	24,30	0,95	5,42	5,57	0,15	Downstream ramp				
03/01/2012 21:16	L1	236	224	23,00	0,96	5,18	5,82	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	224	24,80	0,96	5,56	6,31	0,75	Line				
	L3	237	226	22,20	0,96	5,00	5,56	0,56	Line				
03/01/2012 21:26	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	224	24,50	0,95	5,46	6,20	0,74	Line				
	L3	237	223	21,60	0,95	4,82	5,53	0,71	Line				
03/01/2012 21:30	L1	236	225	23,00	0,95	5,10	5,67	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	225	24,60	0,95	5,50	6,24	0,74	Downstream ramp				
	L3	237	223	21,60	0,95	4,83	5,54	0,71	Downstream ramp				
03/01/2012 21:32	L1	237	202	18,20	0,96	4,12	5,94	1,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	202	19,50	0,97	4,43	6,46	2,03	Line				
	L3	238	204	17,50	0,96	3,99	5,69	1,70	Line				
03/01/2012 21:42	L1	238	203	18,10	0,95	4,07	5,87	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	203	19,40	0,96	4,39	6,33	1,94	Line				
	L3	238	201	17,00	0,95	3,84	5,67	1,83	Line				
03/01/2012 21:45	L1	237	203	18,10	0,95	4,05	5,78	1,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	202	19,40	0,96	4,37	6,38	2,01	Downstream ramp				
	L3	238	201	17,00	0,95	3,84	5,67	1,83	Downstream ramp				
03/01/2012 21:47	L1	238	183	14,70	0,97	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,98	3,61	6,60	2,99	Line				
	L3	239	181	13,70	0,98	3,17	5,93	2,76	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/01/2012 21:57	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
03/01/2012 22:07	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,44	6,15	2,71	Line				
	L3	235	178	13,40	0,96	3,05	5,64	2,59	Line				
03/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
03/01/2012 22:27	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
03/01/2012 22:37	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
03/01/2012 22:47	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
03/01/2012 22:57	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
03/01/2012 23:07	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
03/01/2012 23:17	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
03/01/2012 23:27	L1	236	181	11,10	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/01/2012 23:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
03/01/2012 23:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	13,50	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
03/01/2012 23:57	L1	236	182	11,20	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 0:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	13,50	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
04/01/2012 0:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 0:27	L1	236	181	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 0:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 0:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 0:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 1:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 1:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 1:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
04/01/2012 1:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 1:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,20	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
04/01/2012 1:57	L1	236	181	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 2:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
04/01/2012 2:17	L1	236	181	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,20	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
04/01/2012 2:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 2:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
04/01/2012 2:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 2:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
04/01/2012 3:07	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 3:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 3:27	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
04/01/2012 3:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 3:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 3:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
04/01/2012 4:07	L1	235	182	11,20	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 4:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
04/01/2012 4:27	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
04/01/2012 4:37	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
04/01/2012 4:47	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
04/01/2012 4:57	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
04/01/2012 5:07	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
04/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
04/01/2012 5:28	L1	236	181	12,60	-0,98	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
04/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
04/01/2012 5:48	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,60	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 5:58	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
04/01/2012 6:08	L1	236	182	12,60	-0,98	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
04/01/2012 6:18	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,70	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
04/01/2012 6:28	L1	234	180	12,70	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	179	12,30	0,99	2,81	5,14	2,33	Line				
04/01/2012 6:38	L1	233	180	12,70	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,80	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	178	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
04/01/2012 6:48	L1	232	179	12,60	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,60	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	235	178	12,30	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
04/01/2012 6:58	L1	232	178	12,30	-0,98	2,79	4,99	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	234	178	12,10	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
04/01/2012 7:08	L1	232	178	12,40	-0,98	2,80	5,01	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,30	0,99	3,28	5,86	2,58	Line				
	L3	234	177	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
04/01/2012 7:18	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,99	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
04/01/2012 7:28	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,99	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
04/01/2012 7:38	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
04/01/2012 7:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
04/01/2012 16:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
04/01/2012 16:23	L1	232	214	23,70	0,54	3,00	3,59	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	212	25,50	0,52	3,15	3,93	0,78	Switching-on				
	L3	236	211	22,20	0,53	2,81	3,63	0,82	Switching-on				
04/01/2012 16:26	L1	234	214	21,10	0,86	4,25	5,20	0,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	212	21,90	0,87	4,44	5,61	1,17	Upstream ramp				
	L3	237	214	20,30	0,87	4,18	5,28	1,10	Upstream ramp				
04/01/2012 16:26	L1	234	215	21,10	0,87	4,28	5,18	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	22,60	0,87	4,62	5,65	1,03	Line				
	L3	237	215	20,20	0,88	4,21	5,26	1,05	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 16:36	L1	234	218	21,30	0,94	4,66	5,46	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,94	4,98	5,96	0,98	Line				
	L3	237	217	20,50	0,94	4,54	5,55	1,01	Line				
04/01/2012 16:46	L1	234	218	21,40	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	4,98	5,96	0,98	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,55	5,50	0,95	Line				
04/01/2012 16:56	L1	234	218	21,50	0,94	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,57	5,53	0,96	Line				
04/01/2012 17:06	L1	235	218	21,50	0,95	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,57	5,53	0,96	Line				
04/01/2012 17:16	L1	235	218	21,50	0,94	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	218	20,60	0,94	4,57	5,53	0,96	Line				
04/01/2012 17:26	L1	232	217	21,50	0,94	4,63	5,37	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	22,90	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	236	217	20,60	0,93	4,54	5,49	0,95	Line				
04/01/2012 17:36	L1	234	217	21,50	0,94	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,57	5,53	0,96	Line				
04/01/2012 17:46	L1	234	217	21,50	0,95	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	217	22,80	0,95	5,06	6,05	0,99	Line				
	L3	236	217	20,40	0,95	4,54	5,49	0,95	Line				
04/01/2012 17:56	L1	234	218	21,50	0,95	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line				
	L3	237	217	20,40	0,95	4,55	5,56	1,01	Line				
04/01/2012 18:06	L1	234	218	21,40	0,95	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line				
	L3	237	217	20,30	0,95	4,55	5,56	1,01	Line				
04/01/2012 18:16	L1	234	217	21,40	0,95	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Line				
	L3	236	217	20,30	0,95	4,52	5,47	0,95	Line				
04/01/2012 18:26	L1	234	218	21,50	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,10	0,95	5,15	6,16	1,01	Line				
	L3	237	217	20,30	0,95	4,54	5,55	1,01	Line				
04/01/2012 18:36	L1	235	218	21,50	0,95	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line				
	L3	237	218	20,30	0,95	4,55	5,50	0,95	Line				
04/01/2012 18:46	L1	234	217	21,30	0,95	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line				
	L3	237	218	20,40	0,95	4,55	5,50	0,95	Line				
04/01/2012 18:56	L1	234	218	21,50	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	219	23,10	0,95	5,15	6,16	1,01	Line				
	L3	237	218	20,40	0,95	4,55	5,50	0,95	Line				
04/01/2012 19:00	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Downstream ramp				
	L3	237	217	20,30	0,95	4,54	5,55	1,01	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 19:01	L1	235	210	20,20	0,95	4,48	5,78	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	210	21,20	0,96	4,70	6,07	1,37	Line				
	L3	236	211	19,40	0,95	4,28	5,52	1,24	Line				
04/01/2012 19:11	L1	236	211	19,70	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	210	21,00	0,96	4,68	6,11	1,43	Line				
	L3	237	211	19,20	0,95	4,29	5,60	1,31	Line				
04/01/2012 19:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	21,00	0,96	4,69	6,12	1,43	Line				
	L3	237	211	19,20	0,95	4,28	5,59	1,31	Line				
04/01/2012 19:31	L1	236	211	19,80	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,10	0,96	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	237	209	18,70	0,95	4,18	5,58	1,40	Line				
04/01/2012 19:41	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,17	5,56	1,39	Line				
04/01/2012 19:51	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	237	208	18,60	0,95	4,15	5,60	1,45	Line				
04/01/2012 20:01	L1	235	210	19,80	0,95	4,37	5,64	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,20	0,95	4,73	6,24	1,51	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,16	5,55	1,39	Line				
04/01/2012 20:11	L1	236	211	19,70	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	237	209	18,50	0,95	4,15	5,54	1,39	Line				
04/01/2012 20:21	L1	237	211	19,80	0,95	4,42	5,77	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	210	21,10	0,96	4,73	6,24	1,51	Line				
	L3	237	209	18,40	0,95	4,14	5,52	1,38	Line				
04/01/2012 20:31	L1	236	211	19,80	0,95	4,41	5,69	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	237	208	18,40	0,95	4,14	5,59	1,45	Line				
04/01/2012 20:41	L1	237	211	19,90	0,95	4,43	5,78	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	21,10	0,96	4,73	6,17	1,44	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,16	5,55	1,39	Line				
04/01/2012 20:51	L1	237	208	19,20	0,95	4,30	5,80	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	21,10	0,96	4,73	6,17	1,44	Line				
	L3	238	209	18,60	0,95	4,18	5,64	1,46	Line				
04/01/2012 21:00	L1	237	208	19,20	0,95	4,30	5,80	1,50	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	211	21,20	0,95	4,76	6,28	1,52	Upstream ramp				
	L3	238	210	18,60	0,95	4,18	5,58	1,40	Upstream ramp				
04/01/2012 21:00	L1	237	231	25,00	0,90	5,27	5,58	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	231	27,10	0,91	5,72	5,99	0,27	Line				
	L3	237	235	25,30	0,88	5,26	5,36	0,10	Line				
04/01/2012 21:10	L1	237	234	25,40	0,95	5,66	5,82	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	233	26,90	0,96	5,99	6,22	0,23	Line				
	L3	238	235	24,50	0,95	5,48	5,63	0,15	Line				
04/01/2012 21:15	L1	237	234	25,30	0,95	5,66	5,82	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	233	26,80	0,96	5,98	6,21	0,23	Downstream ramp				
	L3	238	236	24,50	0,95	5,48	5,58	0,10	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/01/2012 21:16	L1	238	224	21,60	0,98	4,97	5,70	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	225	24,60	0,96	5,56	6,31	0,75	Line					
	L3	239	224	21,90	0,96	4,96	5,75	0,79	Line					
04/01/2012 21:26	L1	234	220	22,00	0,95	4,85	5,56	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	222	24,10	0,95	5,33	5,99	0,66	Line					
	L3	235	221	21,40	0,94	4,72	5,41	0,69	Line					
04/01/2012 21:30	L1	234	220	22,10	0,95	4,85	5,56	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	24,20	0,95	5,35	6,01	0,66	Downstream ramp					
	L3	235	221	21,40	0,94	4,72	5,41	0,69	Downstream ramp					
04/01/2012 21:32	L1	235	203	18,60	0,96	4,16	5,80	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,70	0,97	4,43	6,18	1,75	Line					
	L3	235	201	17,40	0,96	3,91	5,58	1,67	Line					
04/01/2012 21:42	L1	236	201	17,90	0,96	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,40	6,21	1,81	Line					
	L3	236	202	17,40	0,95	3,89	5,55	1,66	Line					
04/01/2012 21:45	L1	236	201	17,90	0,96	4,02	5,80	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,39	6,19	1,80	Downstream ramp					
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66	Downstream ramp					
04/01/2012 21:47	L1	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	184	15,90	0,98	3,64	6,36	2,72	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,20	5,72	2,52	Line					
04/01/2012 21:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	234	181	13,80	0,96	3,11	5,50	2,39	Line					
04/01/2012 22:07	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	234	181	13,80	0,96	3,11	5,50	2,39	Line					
04/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
04/01/2012 22:27	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
04/01/2012 22:37	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line					
	L3	234	180	13,80	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
04/01/2012 22:47	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
04/01/2012 22:57	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	181	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
04/01/2012 23:07	L1	234	181	14,30	0,97	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
04/01/2012 23:17	L1	235	180	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	15,20	0,97	3,44	6,15	2,71	Line					
	L3	236	181	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/01/2012 23:27	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	235	180	15,20	0,98	3,46	6,26	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
04/01/2012 23:37	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	182	11,60	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
04/01/2012 23:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
04/01/2012 23:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
05/01/2012 0:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 0:17	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
05/01/2012 0:27	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 0:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 0:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 0:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 1:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
05/01/2012 1:17	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,50	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
05/01/2012 1:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 1:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
05/01/2012 1:47	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 1:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/01/2012 2:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 2:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
05/01/2012 2:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 2:37	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 2:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 2:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 3:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
05/01/2012 3:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
05/01/2012 3:27	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
05/01/2012 3:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
05/01/2012 3:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 3:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,50	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 4:07	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
05/01/2012 4:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	235	182	11,60	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
05/01/2012 4:27	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
05/01/2012 4:37	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/01/2012 4:47	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
05/01/2012 4:58	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
05/01/2012 5:08	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
05/01/2012 5:18	L1	236	181	12,50	-0,98	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
05/01/2012 5:28	L1	235	182	12,50	-0,99	2,87	5,07	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	183	12,50	0,99	2,92	5,16	2,24	Line				
05/01/2012 5:38	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	179	14,50	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,93	5,24	2,31	Line				
05/01/2012 5:48	L1	234	181	12,40	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,40	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
05/01/2012 5:58	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	235	182	12,50	0,99	2,90	5,13	2,23	Line				
05/01/2012 6:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
05/01/2012 6:18	L1	234	181	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
05/01/2012 6:28	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	237	183	12,60	0,99	2,95	5,27	2,32	Line				
05/01/2012 6:38	L1	234	180	12,50	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,93	5,24	2,31	Line				
05/01/2012 6:48	L1	234	181	12,40	-0,98	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
05/01/2012 6:58	L1	234	180	12,50	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,93	5,24	2,31	Line				
05/01/2012 7:08	L1	234	180	12,50	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
05/01/2012 7:18	L1	233	180	12,40	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/01/2012 7:28	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	179	14,50	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	235	182	12,50	0,99	2,89	5,11	2,22	Line				
05/01/2012 7:38	L1	232	179	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	180	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
05/01/2012 7:48	L1	233	180	12,40	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
05/01/2012 7:58	L1	233	180	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
05/01/2012 8:00	L1	232	179	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,10	0,99	3,26	5,83	2,57	Upstream ramp				
	L3	234	180	12,20	0,99	2,86	5,11	2,25	Upstream ramp				
05/01/2012 8:01	L1	230	231	25,80	0,83	4,89	4,85	-0,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	234	28,90	0,86	5,65	5,55	-0,10	Line				
	L3	233	230	24,60	0,85	4,83	4,97	0,14	Line				
05/01/2012 8:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
05/01/2012 15:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
05/01/2012 15:57	L1	233	212	23,00	0,52	2,82	3,48	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	214	26,30	0,52	3,21	3,88	0,67	Switching-on				
	L3	234	213	22,30	0,55	2,85	3,52	0,67	Switching-on				
05/01/2012 16:00	L1	234	214	21,20	0,86	4,21	5,15	0,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	214	22,70	0,87	4,58	5,66	1,08	Upstream ramp				
	L3	236	214	20,30	0,86	4,08	5,10	1,02	Upstream ramp				
05/01/2012 16:00	L1	234	214	21,20	0,87	4,25	5,20	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	22,70	0,88	4,63	5,66	1,03	Line				
	L3	236	214	20,50	0,86	4,15	5,18	1,03	Line				
05/01/2012 16:10	L1	234	218	21,60	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,30	0,94	5,06	6,05	0,99	Line				
	L3	236	217	20,50	0,94	4,50	5,44	0,94	Line				
05/01/2012 16:20	L1	234	218	21,60	0,94	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	22,80	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	236	217	20,80	0,94	4,51	5,45	0,94	Line				
05/01/2012 16:31	L1	234	217	21,30	0,95	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Line				
	L3	236	217	20,30	0,94	4,50	5,44	0,94	Line				
05/01/2012 16:41	L1	234	217	21,30	0,95	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,90	0,94	5,03	6,02	0,99	Line				
	L3	236	216	20,30	0,94	4,51	5,51	1,00	Line				
05/01/2012 16:51	L1	234	218	21,30	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,90	0,95	5,05	6,04	0,99	Line				
	L3	236	216	20,30	0,94	4,51	5,51	1,00	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/01/2012 17:01	L1	233	217	21,20	0,95	4,68	5,48	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	22,80	0,95	5,05	5,98	0,93	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
05/01/2012 17:11	L1	234	217	21,30	0,95	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	22,80	0,95	5,05	5,98	0,93	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
05/01/2012 17:21	L1	234	218	21,40	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	22,80	0,95	5,08	6,01	0,93	Line				
	L3	236	216	20,20	0,95	4,49	5,49	1,00	Line				
05/01/2012 17:31	L1	234	218	21,40	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	218	22,80	0,95	5,05	5,98	0,93	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
05/01/2012 17:41	L1	234	217	21,40	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Line				
	L3	235	216	20,10	0,95	4,47	5,41	0,94	Line				
05/01/2012 17:51	L1	234	218	21,40	0,95	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
05/01/2012 18:01	L1	234	218	21,50	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	236	217	20,50	0,94	4,50	5,44	0,94	Line				
05/01/2012 18:11	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	235	216	20,10	0,95	4,46	5,39	0,93	Line				
05/01/2012 18:21	L1	234	217	21,40	0,95	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,47	5,41	0,94	Line				
05/01/2012 18:31	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line				
	L3	235	216	20,20	0,95	4,47	5,41	0,94	Line				
05/01/2012 18:41	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line				
	L3	235	216	20,10	0,95	4,46	5,39	0,93	Line				
05/01/2012 18:51	L1	234	218	21,50	0,95	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line				
	L3	235	216	20,10	0,95	4,45	5,38	0,93	Line				
05/01/2012 19:00	L1	234	218	21,40	0,95	4,71	5,52	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,80	0,95	5,06	6,05	0,99	Downstream ramp				
	L3	236	216	20,20	0,95	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp				
05/01/2012 19:01	L1	234	212	20,40	0,96	4,51	5,63	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	22,00	0,96	4,88	6,23	1,35	Line				
	L3	235	210	19,10	0,95	4,27	5,51	1,24	Line				
05/01/2012 19:11	L1	235	209	19,60	0,95	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,80	0,96	4,66	6,15	1,49	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				
05/01/2012 19:21	L1	235	210	19,60	0,95	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,80	0,96	4,66	6,15	1,49	Line				
	L3	236	211	18,90	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
05/01/2012 19:31	L1	235	210	19,60	0,95	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,90	0,96	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
05/01/2012 19:41	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	210	21,00	0,95	4,70	6,13	1,43	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
05/01/2012 19:51	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,00	0,96	4,69	6,12	1,43	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
05/01/2012 20:01	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	210	21,00	0,95	4,68	6,11	1,43	Line					
	L3	236	210	19,00	0,95	4,23	5,52	1,29	Line					
05/01/2012 20:11	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,90	0,95	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
05/01/2012 20:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,00	0,96	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
05/01/2012 20:31	L1	235	210	19,60	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	210	21,00	0,95	4,63	5,98	1,35	Line					
	L3	235	211	19,20	0,94	4,22	5,39	1,17	Line					
05/01/2012 20:41	L1	235	210	19,60	0,95	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,90	0,96	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	237	211	19,00	0,95	4,25	5,55	1,30	Line					
05/01/2012 20:51	L1	236	210	19,70	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	210	21,00	0,96	4,71	6,21	1,50	Line					
	L3	237	212	19,00	0,95	4,26	5,50	1,24	Line					
05/01/2012 21:00	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,95	4,67	6,16	1,49	Upstream ramp					
	L3	239	210	18,70	0,94	4,21	5,68	1,47	Upstream ramp					
05/01/2012 21:00	L1	236	230	24,90	0,90	5,25	5,56	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	231	27,20	0,90	5,71	5,93	0,22	Line					
	L3	238	231	24,20	0,89	5,09	5,44	0,35	Line					
05/01/2012 21:10	L1	236	233	25,00	0,95	5,59	5,75	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	233	26,60	0,95	5,92	6,09	0,17	Line					
	L3	238	232	23,80	0,94	5,31	5,62	0,31	Line					
05/01/2012 21:15	L1	236	233	25,10	0,95	5,59	5,75	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	233	26,70	0,95	5,93	6,10	0,17	Downstream ramp					
	L3	238	232	23,80	0,95	5,31	5,62	0,31	Downstream ramp					
05/01/2012 21:16	L1	236	225	23,00	0,96	5,18	5,76	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	24,60	0,96	5,51	6,19	0,68	Line					
	L3	238	224	21,70	0,96	4,92	5,64	0,72	Line					
05/01/2012 21:26	L1	233	222	22,60	0,95	4,95	5,51	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	222	23,90	0,95	5,28	5,93	0,65	Line					
	L3	234	221	21,30	0,94	4,70	5,34	0,64	Line					
05/01/2012 21:30	L1	234	223	22,60	0,95	4,97	5,53	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	221	23,90	0,95	5,28	5,99	0,71	Downstream ramp					
	L3	235	221	21,40	0,94	4,72	5,41	0,69	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
05/01/2012 21:32	L1	234	203	18,40	0,96	4,13	5,70	1,57	Line						
	L2	234	202	19,60	0,96	4,39	6,12	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	201	17,20	0,96	3,90	5,56	1,66	Line						
05/01/2012 21:42	L1	234	203	18,30	0,95	4,07	5,61	1,54	Line						
	L2	235	203	19,50	0,96	4,35	6,07	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	202	17,30	0,95	3,86	5,45	1,59	Line						
05/01/2012 21:45	L1	235	203	18,30	0,95	4,08	5,69	1,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	203	19,60	0,96	4,38	6,18	1,80	Downstream ramp						
	L3	235	201	17,30	0,95	3,85	5,49	1,64	Downstream ramp						
05/01/2012 21:47	L1	235	184	14,90	0,97	3,38	5,84	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,90	0,97	3,62	6,40	2,78	Line						
	L3	236	182	13,80	0,98	3,18	5,69	2,51	Line						
05/01/2012 21:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	15,30	0,97	3,50	6,40	2,90	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
05/01/2012 22:07	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	180	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
05/01/2012 22:17	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
05/01/2012 22:27	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
05/01/2012 22:37	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	182	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
05/01/2012 22:47	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	182	13,90	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
05/01/2012 22:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line						
	L3	237	183	13,90	0,96	3,17	5,67	2,50	Line						
05/01/2012 23:07	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	15,40	0,97	3,51	6,42	2,91	Line						
	L3	237	183	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line						
05/01/2012 23:17	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line						
	L3	237	183	13,90	0,96	3,18	5,69	2,51	Line						
05/01/2012 23:27	L1	237	182	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line						
	L3	237	183	13,90	0,97	3,17	5,67	2,50	Line						
05/01/2012 23:37	L1	237	183	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	13,60	0,98	3,09	5,65	2,56	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
05/01/2012 23:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	236	180	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/01/2012 23:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
06/01/2012 0:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
06/01/2012 0:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
06/01/2012 0:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
06/01/2012 0:37	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
06/01/2012 0:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 0:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 1:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 1:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
06/01/2012 1:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 1:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 1:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 1:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 2:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
06/01/2012 2:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
06/01/2012 2:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/01/2012 2:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
06/01/2012 2:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/01/2012 2:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 3:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 3:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
06/01/2012 3:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
06/01/2012 3:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
06/01/2012 3:47	L1	236	181	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
06/01/2012 3:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
06/01/2012 4:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
06/01/2012 4:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
06/01/2012 4:27	L1	236	182	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
06/01/2012 4:37	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
06/01/2012 4:47	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
06/01/2012 4:57	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
06/01/2012 5:08	L1	236	182	12,50	-0,98	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	14,50	0,99	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	179	12,10	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/01/2012 5:18	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line					
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
06/01/2012 5:28	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
06/01/2012 5:38	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line					
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
06/01/2012 5:48	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line					
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
06/01/2012 5:58	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line					
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	179	12,20	0,99	2,82	5,16	2,34	Line					
06/01/2012 6:08	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line					
	L2	234	180	14,40	0,99	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	12,10	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
06/01/2012 6:18	L1	233	180	12,40	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line					
	L2	234	179	14,50	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line					
06/01/2012 6:28	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line					
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
06/01/2012 6:38	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line					
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
06/01/2012 6:48	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
	L2	236	180	14,60	0,99	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
06/01/2012 6:58	L1	234	181	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line					
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	179	12,10	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
06/01/2012 7:08	L1	234	181	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line					
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
06/01/2012 7:18	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line					
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	12,10	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
06/01/2012 7:28	L1	233	180	12,40	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line					
	L2	234	179	14,50	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line					
06/01/2012 7:38	L1	232	179	12,40	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line					
	L2	233	179	14,30	0,99	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line					
06/01/2012 7:48	L1	233	180	12,30	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line					
	L2	234	178	14,50	0,99	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/01/2012 7:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
06/01/2012 16:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
06/01/2012 16:21	L1	232	214	23,80	0,53	2,98	3,57	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	213	26,60	0,51	3,20	4,04	0,84	Switching-on				
	L3	235	213	23,00	0,52	2,87	3,58	0,71	Switching-on				
06/01/2012 16:24	L1	233	214	21,10	0,86	4,22	5,10	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	213	21,90	0,88	4,52	5,71	1,19	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,87	4,11	5,13	1,02	Upstream ramp				
06/01/2012 16:24	L1	234	215	21,30	0,86	4,32	5,22	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	216	22,70	0,88	4,68	5,72	1,04	Line				
	L3	235	216	20,80	0,87	4,25	5,14	0,89	Line				
06/01/2012 16:34	L1	233	216	21,30	0,94	4,64	5,49	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,30	0,95	4,92	6,08	1,16	Line				
	L3	235	216	20,40	0,94	4,48	5,42	0,94	Line				
06/01/2012 16:44	L1	233	217	21,30	0,94	4,66	5,46	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line				
	L3	235	216	20,30	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				
06/01/2012 16:54	L1	234	218	21,40	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,06	6,05	0,99	Line				
	L3	236	216	20,40	0,94	4,50	5,50	1,00	Line				
06/01/2012 17:04	L1	235	219	21,40	0,95	4,73	5,54	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	219	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Line				
	L3	237	221	21,10	0,94	4,70	5,51	0,81	Line				
06/01/2012 17:14	L1	235	218	21,50	0,94	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	220	23,10	0,95	5,15	6,16	1,01	Line				
	L3	237	220	21,10	0,94	4,69	5,55	0,86	Line				
06/01/2012 17:24	L1	236	218	21,50	0,94	4,76	5,70	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	23,00	0,95	5,09	6,03	0,94	Line				
	L3	237	220	21,10	0,94	4,70	5,56	0,86	Line				
06/01/2012 17:34	L1	232	216	21,20	0,95	4,66	5,46	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	215	22,60	0,95	4,99	5,97	0,98	Line				
	L3	234	217	20,60	0,95	4,58	5,42	0,84	Line				
06/01/2012 17:44	L1	231	217	21,50	0,95	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	216	22,30	0,95	4,93	5,84	0,91	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,47	5,24	0,77	Line				
06/01/2012 17:54	L1	232	218	21,50	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,90	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	232	218	20,90	0,95	4,59	5,27	0,68	Line				
06/01/2012 18:04	L1	231	218	21,50	0,95	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	22,90	0,95	5,08	5,83	0,75	Line				
	L3	232	219	21,00	0,95	4,61	5,23	0,62	Line				
06/01/2012 18:14	L1	232	218	21,50	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	22,80	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	232	219	20,90	0,95	4,61	5,23	0,62	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/01/2012 18:24	L1	233	219	21,60	0,95	4,78	5,48	0,70	Line					
	L2	233	218	22,90	0,95	5,08	5,89	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	218	20,80	0,95	4,59	5,27	0,68	Line					
06/01/2012 18:34	L1	232	218	21,60	0,95	4,75	5,45	0,70	Line					
	L2	233	219	23,00	0,95	5,09	5,84	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	219	21,00	0,95	4,64	5,32	0,68	Line					
06/01/2012 18:44	L1	232	219	21,60	0,95	4,75	5,39	0,64	Line					
	L2	233	218	22,90	0,95	5,08	5,89	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	219	20,90	0,95	4,63	5,31	0,68	Line					
06/01/2012 18:54	L1	232	219	21,60	0,95	4,76	5,40	0,64	Line					
	L2	234	219	23,00	0,95	5,12	5,93	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	220	21,00	0,95	4,67	5,36	0,69	Line					
06/01/2012 19:00	L1	233	219	21,60	0,95	4,78	5,48	0,70	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp					
	L2	233	218	22,90	0,96	5,08	5,89	0,81		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	220	20,90	0,95	4,64	5,27	0,63						
06/01/2012 19:01	L1	233	210	19,90	0,96	4,44	5,61	1,17	Line					
	L2	232	210	21,30	0,96	4,70	5,87	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,40	0,96	4,33	5,41	1,08	Line					
06/01/2012 19:11	L1	232	210	19,70	0,95	4,36	5,45	1,09	Line					
	L2	232	209	20,90	0,96	4,64	5,86	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,20	0,95	4,26	5,32	1,06	Line					
06/01/2012 19:21	L1	232	211	19,80	0,95	4,36	5,39	1,03	Line					
	L2	233	210	20,90	0,96	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,00	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
06/01/2012 19:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line					
	L2	233	210	20,90	0,96	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line					
06/01/2012 19:41	L1	232	210	19,70	0,95	4,35	5,43	1,08	Line					
	L2	233	210	20,90	0,96	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line					
06/01/2012 19:51	L1	233	210	19,80	0,95	4,38	5,53	1,15	Line					
	L2	233	210	20,90	0,96	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line					
06/01/2012 20:01	L1	233	210	19,80	0,95	4,39	5,54	1,15	Line					
	L2	233	210	21,00	0,96	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	211	19,00	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
06/01/2012 20:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line					
	L2	234	210	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,00	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
06/01/2012 20:21	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Line					
	L2	234	210	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,00	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
06/01/2012 20:31	L1	233	211	19,90	0,95	4,40	5,50	1,10	Line					
	L2	233	210	21,00	0,96	4,69	5,92	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	211	19,10	0,95	4,26	5,38	1,12	Line					
06/01/2012 20:41	L1	232	211	19,80	0,95	4,38	5,41	1,03	Line					
	L2	234	211	21,00	0,96	4,71	5,95	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	212	19,00	0,95	4,26	5,32	1,06	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
06/01/2012 20:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	210	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Line						
	L3	234	209	18,50	0,95	4,14	5,34	1,20	Line						
06/01/2012 21:00	L1	234	211	19,90	0,95	4,43	5,59	1,16	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	211	21,00	0,96	4,71	5,95	1,24	Upstream ramp						
	L3	235	210	18,60	0,95	4,17	5,38	1,21	Upstream ramp						
06/01/2012 21:00	L1	233	233	25,80	0,90	5,38	5,38	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	231	26,70	0,91	5,67	5,78	0,11	Line						
	L3	234	234	25,10	0,89	5,23	5,23	0,00	Line						
06/01/2012 21:10	L1	234	234	25,10	0,96	5,61	5,61	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	233	26,60	0,96	5,93	5,98	0,05	Line						
	L3	235	235	24,40	0,95	5,46	5,46	0,00	Line						
06/01/2012 21:15	L1	233	233	25,10	0,96	5,58	5,58	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	234	26,60	0,96	5,95	5,95	0,00	Downstream ramp						
	L3	234	234	24,30	0,95	5,42	5,42	0,00	Downstream ramp						
06/01/2012 21:16	L1	233	225	23,00	0,96	5,16	5,57	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	235	225	24,50	0,97	5,52	6,08	0,56	Line						
	L3	235	224	21,50	0,97	4,89	5,44	0,55	Line						
06/01/2012 21:26	L1	234	223	22,40	0,95	5,00	5,56	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	225	24,30	0,96	5,43	5,92	0,49	Line						
	L3	235	224	21,60	0,95	4,83	5,37	0,54	Line						
06/01/2012 21:30	L1	234	223	22,50	0,95	5,00	5,56	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	225	24,40	0,96	5,44	5,93	0,49	Downstream ramp						
	L3	235	224	21,60	0,95	4,85	5,39	0,54	Downstream ramp						
06/01/2012 21:32	L1	233	202	18,30	0,97	4,10	5,66	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	202	19,50	0,97	4,42	6,24	1,82	Line						
	L3	235	203	17,50	0,96	3,98	5,55	1,57	Line						
06/01/2012 21:42	L1	233	202	18,00	0,96	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	201	19,00	0,96	4,28	5,97	1,69	Line						
	L3	234	203	17,40	0,96	3,90	5,38	1,48	Line						
06/01/2012 21:45	L1	233	202	18,10	0,96	4,03	5,56	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,20	0,96	4,31	6,01	1,70	Downstream ramp						
	L3	234	203	17,40	0,96	3,91	5,39	1,48	Downstream ramp						
06/01/2012 21:47	L1	234	183	14,30	0,98	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,50	0,98	3,56	6,22	2,66	Line						
	L3	235	184	14,10	0,97	3,24	5,60	2,36	Line						
06/01/2012 21:57	L1	234	183	14,60	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,40	0,97	3,53	6,17	2,64	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
06/01/2012 22:07	L1	233	182	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,40	0,97	3,52	6,15	2,63	Line						
	L3	234	180	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line						
06/01/2012 22:17	L1	233	183	14,50	0,97	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,40	0,98	3,52	6,15	2,63	Line						
	L3	235	181	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line						
06/01/2012 22:27	L1	232	182	14,50	0,97	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,40	0,98	3,52	6,15	2,63	Line						
	L3	234	181	13,50	0,97	3,09	5,46	2,37	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/01/2012 22:37	L1	233	182	14,50	0,97	3,28	5,67	2,39	Line					
	L2	234	182	15,40	0,98	3,52	6,15	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	180	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line					
06/01/2012 22:47	L1	233	182	14,50	0,97	3,29	5,69	2,40	Line					
	L2	234	182	15,40	0,98	3,52	6,15	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	181	13,50	0,97	3,10	5,48	2,38	Line					
06/01/2012 22:57	L1	234	183	14,50	0,97	3,31	5,72	2,41	Line					
	L2	234	183	15,40	0,98	3,53	6,10	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
06/01/2012 23:07	L1	233	182	14,50	0,97	3,29	5,69	2,40	Line					
	L2	234	182	15,40	0,98	3,53	6,17	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	181	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
06/01/2012 23:17	L1	234	183	14,60	0,97	3,31	5,72	2,41	Line					
	L2	235	183	15,50	0,98	3,55	6,21	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	181	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
06/01/2012 23:27	L1	234	183	14,60	0,97	3,31	5,72	2,41	Line					
	L2	235	183	15,50	0,98	3,55	6,21	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,50	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
06/01/2012 23:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	236	183	13,60	0,98	3,11	5,50	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					
06/01/2012 23:47	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line					
06/01/2012 23:57	L1	235	181	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 0:07	L1	235	181	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,40	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 0:17	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 0:27	L1	234	181	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 0:37	L1	235	181	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line					
07/01/2012 0:47	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 0:57	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	236	182	13,20	0,98	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
07/01/2012 1:07	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line					
	L2	236	180	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/01/2012 1:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
07/01/2012 1:27	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	235	181	13,20	0,98	3,00	5,36	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 1:37	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 1:47	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 1:57	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 2:07	L1	234	181	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
07/01/2012 2:17	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	236	180	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
07/01/2012 2:27	L1	234	181	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 2:37	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
07/01/2012 2:47	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 2:57	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
07/01/2012 3:07	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
07/01/2012 3:17	L1	234	180	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
07/01/2012 3:27	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,30	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
07/01/2012 3:37	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
07/01/2012 3:47	L1	235	181	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/01/2012 3:57	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	13,20	0,98	3,02	5,40	2,38	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line					
07/01/2012 4:07	L1	234	181	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line					
07/01/2012 4:17	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	181	11,30	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					
07/01/2012 4:27	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	14,20	0,99	3,30	5,90	2,60	Line					
	L3	236	182	12,30	0,99	2,89	5,17	2,28	Line					
07/01/2012 4:37	L1	236	181	12,30	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,20	0,99	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	235	182	12,30	0,99	2,88	5,09	2,21	Line					
07/01/2012 4:47	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,20	0,99	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	235	181	12,30	0,99	2,89	5,17	2,28	Line					
07/01/2012 4:57	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,30	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	236	182	12,30	0,99	2,90	5,18	2,28	Line					
07/01/2012 5:08	L1	236	182	12,40	-0,98	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,30	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	236	182	12,30	0,99	2,90	5,18	2,28	Line					
07/01/2012 5:18	L1	236	182	12,40	-0,98	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	14,30	0,99	3,33	6,09	2,76	Line					
	L3	236	182	12,30	0,99	2,91	5,20	2,29	Line					
07/01/2012 5:28	L1	236	183	12,40	-0,98	2,88	5,09	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	181	14,30	0,99	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	237	182	12,30	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
07/01/2012 5:38	L1	236	182	12,40	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	14,50	0,99	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
07/01/2012 5:48	L1	237	182	12,50	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	183	12,50	0,99	2,93	5,24	2,31	Line					
07/01/2012 5:58	L1	236	182	12,50	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	183	12,50	0,99	2,94	5,26	2,32	Line					
07/01/2012 6:08	L1	235	181	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	183	12,50	0,99	2,93	5,24	2,31	Line					
07/01/2012 6:18	L1	236	181	12,40	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
07/01/2012 6:28	L1	236	182	12,40	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/01/2012 6:38	L1	236	182	12,40	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/01/2012 6:48	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/01/2012 6:58	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
07/01/2012 7:08	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	234	181	12,30	0,99	2,87	5,07	2,20	Line				
07/01/2012 7:18	L1	234	181	12,40	-0,98	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,40	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	235	182	12,30	0,99	2,89	5,11	2,22	Line				
07/01/2012 7:28	L1	234	181	12,40	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/01/2012 7:38	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
07/01/2012 7:48	L1	234	181	12,30	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,30	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/01/2012 7:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
07/01/2012 16:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/01/2012 16:21	L1	230	211	22,90	0,54	2,86	3,46	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	214	26,30	0,51	3,15	3,69	0,54	Switching-on				
	L3	232	213	22,80	0,53	2,86	3,46	0,60	Switching-on				
07/01/2012 16:24	L1	231	212	20,70	0,86	4,10	4,96	0,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	214	22,80	0,87	4,55	5,39	0,84	Upstream ramp				
	L3	232	213	20,30	0,86	4,08	4,93	0,85	Upstream ramp				
07/01/2012 16:24	L1	231	214	21,40	0,86	4,24	5,02	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	23,50	0,87	4,70	5,45	0,75	Line				
	L3	232	216	20,90	0,86	4,21	4,93	0,72	Line				
07/01/2012 16:34	L1	231	218	21,70	0,94	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,30	0,94	5,01	5,81	0,80	Line				
	L3	232	216	20,50	0,93	4,44	5,20	0,76	Line				
07/01/2012 16:44	L1	231	217	21,60	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,30	0,94	5,01	5,81	0,80	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,48	5,30	0,82	Line				
07/01/2012 16:54	L1	231	217	21,60	0,94	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,49	5,32	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/01/2012 17:04	L1	231	217	21,70	0,94	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	232	216	20,60	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
07/01/2012 17:14	L1	230	216	21,50	0,94	4,62	5,30	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	23,00	0,95	4,98	5,77	0,79	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,48	5,25	0,77	Line				
07/01/2012 17:24	L1	230	217	21,70	0,94	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	23,00	0,95	4,98	5,77	0,79	Line				
	L3	232	218	21,10	0,94	4,58	5,25	0,67	Line				
07/01/2012 17:34	L1	231	217	21,60	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,10	0,95	5,03	5,77	0,74	Line				
	L3	232	218	21,00	0,94	4,60	5,28	0,68	Line				
07/01/2012 17:44	L1	231	218	21,70	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	221	23,90	0,95	5,23	5,88	0,65	Line				
	L3	233	219	21,10	0,94	4,64	5,32	0,68	Line				
07/01/2012 17:54	L1	229	218	22,00	0,95	4,73	5,26	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,50	0,95	5,10	5,73	0,63	Line				
	L3	230	217	20,80	0,95	4,53	5,14	0,61	Line				
07/01/2012 18:04	L1	228	217	22,00	0,95	4,72	5,25	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	218	23,40	0,95	5,13	5,82	0,69	Line				
	L3	230	217	20,70	0,95	4,50	5,11	0,61	Line				
07/01/2012 18:14	L1	232	222	22,50	0,95	4,90	5,39	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	221	23,90	0,95	5,25	5,90	0,65	Line				
	L3	234	221	21,30	0,95	4,69	5,32	0,63	Line				
07/01/2012 18:24	L1	232	221	22,40	0,95	4,88	5,43	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	221	23,90	0,95	5,24	5,89	0,65	Line				
	L3	234	220	21,20	0,95	4,67	5,36	0,69	Line				
07/01/2012 18:34	L1	232	221	22,50	0,95	4,89	5,44	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	221	24,00	0,95	5,25	5,90	0,65	Line				
	L3	234	220	21,30	0,95	4,69	5,38	0,69	Line				
07/01/2012 18:44	L1	232	221	22,40	0,95	4,89	5,44	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	221	24,00	0,95	5,26	5,91	0,65	Line				
	L3	234	220	21,30	0,95	4,69	5,38	0,69	Line				
07/01/2012 18:54	L1	233	222	22,60	0,95	4,92	5,47	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	221	23,90	0,95	5,23	5,82	0,59	Line				
	L3	234	220	21,30	0,95	4,68	5,37	0,69	Line				
07/01/2012 19:00	L1	232	221	22,40	0,95	4,89	5,44	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	220	23,70	0,96	5,21	5,85	0,64	Downstream ramp				
	L3	234	220	21,10	0,95	4,67	5,36	0,69	Downstream ramp				
07/01/2012 19:01	L1	232	210	20,40	0,95	4,43	5,53	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,10	0,97	4,70	5,87	1,17	Line				
	L3	233	212	19,50	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
07/01/2012 19:11	L1	233	211	20,10	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,40	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
07/01/2012 19:21	L1	233	211	20,00	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,30	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/01/2012 19:31	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	210	21,30	0,95	4,67	5,83	1,16	Line					
	L3	234	209	18,90	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
07/01/2012 19:41	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,40	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	233	208	18,70	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
07/01/2012 19:51	L1	234	211	20,10	0,95	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,96	4,71	5,95	1,24	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
07/01/2012 20:01	L1	233	211	20,10	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line					
07/01/2012 20:11	L1	234	211	20,10	0,95	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,96	4,71	5,95	1,24	Line					
	L3	235	209	18,90	0,95	4,18	5,46	1,28	Line					
07/01/2012 20:21	L1	234	211	20,20	0,95	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,96	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
07/01/2012 20:31	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
07/01/2012 20:41	L1	234	209	19,60	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,40	0,96	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
07/01/2012 20:51	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	211	21,50	0,96	4,76	6,08	1,32	Line					
	L3	236	210	19,00	0,95	4,23	5,52	1,29	Line					
07/01/2012 21:00	L1	235	210	19,80	0,95	4,34	5,60	1,26	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,95	4,66	6,15	1,49	Upstream ramp					
	L3	236	211	19,10	0,95	4,24	5,47	1,23	Upstream ramp					
07/01/2012 21:00	L1	235	229	24,70	0,90	5,20	5,50	0,30	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	229	26,80	0,91	5,63	5,96	0,33	Downstream ramp					
	L3	235	230	24,00	0,90	5,04	5,28	0,24	Downstream ramp					
07/01/2012 21:00	L1	235	232	25,80	0,89	5,34	5,49	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	231	27,00	0,90	5,63	5,84	0,21	Line					
	L3	235	231	24,50	0,89	5,10	5,29	0,19	Line					
07/01/2012 21:10	L1	235	232	25,10	0,95	5,53	5,69	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	235	27,40	0,96	6,07	6,13	0,06	Line					
	L3	237	234	24,30	0,95	5,41	5,56	0,15	Line					
07/01/2012 21:15	L1	235	233	25,00	0,95	5,53	5,63	0,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	235	27,40	0,96	6,08	6,14	0,06	Downstream ramp					
	L3	236	234	24,20	0,95	5,38	5,48	0,10	Downstream ramp					
07/01/2012 21:16	L1	236	224	23,10	0,96	5,16	5,80	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	23,90	0,97	5,39	6,06	0,67	Line					
	L3	236	225	22,10	0,96	4,98	5,54	0,56	Line					
07/01/2012 21:26	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	24,40	0,95	5,41	6,08	0,67	Line					
	L3	237	223	21,60	0,95	4,82	5,53	0,71	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/01/2012 21:30	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	225	24,40	0,95	5,44	6,11	0,67	Downstream ramp					
	L3	237	223	21,60	0,95	4,81	5,52	0,71	Downstream ramp					
07/01/2012 21:32	L1	237	202	18,40	0,96	4,14	5,97	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	202	19,40	0,97	4,40	6,42	2,02	Line					
	L3	237	203	17,50	0,96	3,97	5,66	1,69	Line					
07/01/2012 21:42	L1	236	202	18,10	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	202	19,20	0,96	4,35	6,35	2,00	Line					
	L3	237	203	17,50	0,95	3,92	5,59	1,67	Line					
07/01/2012 21:45	L1	234	199	18,10	0,95	3,99	5,76	1,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	199	19,00	0,96	4,23	6,10	1,87	Downstream ramp					
	L3	234	200	17,10	0,96	3,82	5,45	1,63	Downstream ramp					
07/01/2012 21:47	L1	234	183	14,90	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,98	3,57	6,24	2,67	Line					
	L3	234	183	14,20	0,97	3,22	5,57	2,35	Line					
07/01/2012 21:57	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
07/01/2012 22:07	L1	233	183	14,70	0,96	3,30	5,64	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,60	0,97	3,53	6,10	2,57	Line					
	L3	234	181	13,90	0,97	3,09	5,46	2,37	Line					
07/01/2012 22:17	L1	234	183	14,70	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
07/01/2012 22:27	L1	234	183	14,80	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
07/01/2012 22:37	L1	234	183	14,80	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
07/01/2012 22:47	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	184	15,70	0,97	3,58	6,26	2,68	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
07/01/2012 22:57	L1	235	181	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,60	0,97	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
07/01/2012 23:07	L1	234	181	14,50	0,96	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
07/01/2012 23:17	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
07/01/2012 23:27	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,20	0,98	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
07/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/01/2012 23:47	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
07/01/2012 23:57	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
08/01/2012 0:07	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	183	11,80	0,96	2,63	4,65	2,02	Line				
08/01/2012 0:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
08/01/2012 0:27	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	184	11,80	0,96	2,64	4,72	2,08	Line				
08/01/2012 0:37	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
08/01/2012 0:47	L1	237	182	11,40	0,95	2,49	4,50	2,01	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
08/01/2012 0:57	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,40	0,96	2,56	4,68	2,12	Line				
08/01/2012 1:07	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 1:17	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,40	0,96	2,55	4,66	2,11	Line				
08/01/2012 1:27	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
08/01/2012 1:37	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
08/01/2012 1:47	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
08/01/2012 1:57	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
08/01/2012 2:07	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 2:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/01/2012 2:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 2:37	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 2:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 2:57	L1	236	183	11,30	0,96	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 3:07	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 3:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line				
08/01/2012 3:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
08/01/2012 3:37	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
08/01/2012 3:47	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
08/01/2012 3:57	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
08/01/2012 4:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
08/01/2012 4:17	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/01/2012 4:27	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
08/01/2012 4:37	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 4:47	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 4:57	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/01/2012 5:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 5:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,70	0,99	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
08/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
08/01/2012 5:48	L1	237	182	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,70	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 5:58	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 6:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,50	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
08/01/2012 6:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
08/01/2012 6:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
08/01/2012 6:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
08/01/2012 6:48	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	14,70	0,99	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
08/01/2012 6:58	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
08/01/2012 7:08	L1	236	181	12,50	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
08/01/2012 7:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
08/01/2012 7:28	L1	235	180	12,40	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
08/01/2012 7:38	L1	235	181	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/01/2012 7:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
08/01/2012 16:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
08/01/2012 16:23	L1	231	213	22,90	0,54	2,91	3,48	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	212	25,40	0,51	3,06	3,74	0,68	Switching-on				
	L3	233	211	22,60	0,53	2,79	3,49	0,70	Switching-on				
08/01/2012 16:25	L1	232	213	20,90	0,86	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	22,30	0,87	4,51	5,51	1,00	Upstream ramp				
	L3	234	212	20,10	0,86	4,05	5,06	1,01	Upstream ramp				
08/01/2012 16:26	L1	232	216	21,60	0,86	4,29	5,03	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	215	23,10	0,87	4,65	5,56	0,91	Line				
	L3	234	217	21,40	0,85	4,27	5,05	0,78	Line				
08/01/2012 16:36	L1	232	216	21,20	0,94	4,57	5,35	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,70	0,94	4,93	5,90	0,97	Line				
	L3	234	218	20,80	0,93	4,53	5,31	0,78	Line				
08/01/2012 16:46	L1	232	216	21,10	0,94	4,58	5,36	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,60	0,94	4,94	5,91	0,97	Line				
	L3	234	218	20,80	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
08/01/2012 16:56	L1	231	218	21,60	0,94	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	234	217	20,70	0,94	4,54	5,37	0,83	Line				
08/01/2012 17:06	L1	232	218	21,60	0,95	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	234	218	20,60	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
08/01/2012 17:16	L1	231	218	21,60	0,94	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	234	218	20,70	0,94	4,55	5,33	0,78	Line				
08/01/2012 17:26	L1	231	218	21,60	0,94	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,94	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	235	218	20,70	0,94	4,58	5,42	0,84	Line				
08/01/2012 17:36	L1	230	216	21,60	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,90	0,95	4,99	5,78	0,79	Line				
	L3	232	216	20,50	0,95	4,48	5,25	0,77	Line				
08/01/2012 17:46	L1	229	216	21,50	0,95	4,62	5,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,10	0,95	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	232	216	20,50	0,95	4,47	5,24	0,77	Line				
08/01/2012 17:56	L1	230	216	21,60	0,95	4,64	5,32	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,10	0,95	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				
08/01/2012 18:06	L1	231	217	21,70	0,94	4,70	5,39	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	23,00	0,95	5,00	5,74	0,74	Line				
	L3	231	218	21,00	0,94	4,56	5,18	0,62	Line				
08/01/2012 18:16	L1	230	217	21,60	0,94	4,65	5,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	232	218	21,00	0,95	4,58	5,25	0,67	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/01/2012 18:26	L1	231	217	21,70	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	217	23,00	0,95	5,00	5,74	0,74	Line					
	L3	232	219	21,00	0,95	4,59	5,21	0,62	Line					
08/01/2012 18:36	L1	231	217	21,70	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	216	23,00	0,95	5,00	5,80	0,80	Line					
	L3	232	218	21,00	0,95	4,58	5,25	0,67	Line					
08/01/2012 18:46	L1	231	217	21,70	0,94	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	217	23,00	0,95	5,00	5,74	0,74	Line					
	L3	232	218	21,10	0,94	4,59	5,27	0,68	Line					
08/01/2012 18:56	L1	231	217	21,70	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	216	23,00	0,95	5,00	5,80	0,80	Line					
	L3	232	218	21,00	0,95	4,57	5,24	0,67	Line					
08/01/2012 19:00	L1	230	216	21,60	0,95	4,66	5,35	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	216	23,00	0,95	4,99	5,78	0,79	Downstream ramp					
	L3	231	218	20,90	0,95	4,56	5,18	0,62	Downstream ramp					
08/01/2012 19:01	L1	230	211	20,60	0,95	4,44	5,37	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	210	21,80	0,95	4,74	5,86	1,12	Line					
	L3	232	209	19,20	0,96	4,24	5,35	1,11	Line					
08/01/2012 19:11	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	211	21,70	0,95	4,73	5,78	1,05	Line					
	L3	232	209	19,20	0,95	4,19	5,29	1,10	Line					
08/01/2012 19:21	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	211	21,70	0,95	4,75	5,87	1,12	Line					
	L3	231	209	19,10	0,95	4,16	5,20	1,04	Line					
08/01/2012 19:31	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,60	0,96	4,73	5,78	1,05	Line					
	L3	231	209	19,10	0,95	4,17	5,21	1,04	Line					
08/01/2012 19:41	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	212	21,70	0,96	4,75	5,81	1,06	Line					
	L3	232	209	19,20	0,95	4,19	5,29	1,10	Line					
08/01/2012 19:51	L1	231	209	19,90	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	208	21,10	0,95	4,62	5,90	1,28	Line					
	L3	232	209	19,20	0,95	4,19	5,29	1,10	Line					
08/01/2012 20:01	L1	231	209	20,00	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	208	21,20	0,95	4,63	5,91	1,28	Line					
	L3	232	210	19,30	0,95	4,20	5,25	1,05	Line					
08/01/2012 20:11	L1	231	209	20,00	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	208	21,10	0,96	4,59	5,80	1,21	Line					
	L3	232	209	19,20	0,95	4,19	5,29	1,10	Line					
08/01/2012 20:21	L1	232	209	20,00	0,95	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,30	0,95	4,63	5,85	1,22	Line					
	L3	233	211	19,30	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
08/01/2012 20:31	L1	232	209	20,00	0,95	4,35	5,49	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,30	0,95	4,64	5,86	1,22	Line					
	L3	233	211	19,40	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
08/01/2012 20:41	L1	232	210	20,00	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,96	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	233	211	19,30	0,95	4,24	5,30	1,06	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/01/2012 20:51	L1	232	211	20,00	0,95	4,36	5,39	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,96	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	234	211	19,40	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
08/01/2012 21:00	L1	233	211	20,10	0,95	4,39	5,48	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,95	4,68	5,91	1,23	Upstream ramp				
	L3	234	211	19,50	0,95	4,27	5,39	1,12	Upstream ramp				
08/01/2012 21:00	L1	231	232	25,90	0,89	5,29	5,24	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	231	27,50	0,90	5,68	5,73	0,05	Line				
	L3	233	231	24,40	0,89	5,06	5,15	0,09	Line				
08/01/2012 21:10	L1	232	232	25,40	0,95	5,52	5,52	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	232	27,00	0,95	5,88	5,93	0,05	Line				
	L3	234	234	24,60	0,95	5,38	5,38	0,00	Line				
08/01/2012 21:15	L1	232	233	25,40	0,95	5,54	5,49	-0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	27,00	0,95	5,92	5,97	0,05	Downstream ramp				
	L3	234	234	24,50	0,95	5,39	5,39	0,00	Downstream ramp				
08/01/2012 21:16	L1	233	224	23,50	0,96	5,17	5,64	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	225	24,90	0,96	5,49	5,98	0,49	Line				
	L3	234	225	22,50	0,96	4,99	5,44	0,45	Line				
08/01/2012 21:26	L1	232	225	23,50	0,94	5,09	5,44	0,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	225	24,80	0,95	5,44	5,93	0,49	Line				
	L3	234	223	21,90	0,94	4,80	5,34	0,54	Line				
08/01/2012 21:30	L1	233	225	23,40	0,95	5,08	5,48	0,40	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	225	24,80	0,95	5,43	5,92	0,49	Downstream ramp				
	L3	234	223	21,90	0,94	4,79	5,33	0,54	Downstream ramp				
08/01/2012 21:32	L1	234	202	18,50	0,96	4,12	5,75	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,70	0,97	4,39	6,12	1,73	Line				
	L3	234	203	17,80	0,96	3,96	5,46	1,50	Line				
08/01/2012 21:42	L1	234	202	18,50	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,60	0,96	4,32	6,03	1,71	Line				
	L3	235	203	17,90	0,95	3,95	5,51	1,56	Line				
08/01/2012 21:45	L1	234	203	18,60	0,95	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	202	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Downstream ramp				
	L3	235	203	17,90	0,95	3,94	5,50	1,56	Downstream ramp				
08/01/2012 21:47	L1	235	183	15,10	0,97	3,39	5,93	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,98	3,56	6,22	2,66	Line				
	L3	235	184	14,40	0,97	3,25	5,62	2,37	Line				
08/01/2012 21:57	L1	235	180	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,90	0,97	3,58	6,33	2,75	Line				
	L3	236	181	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
08/01/2012 22:07	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	234	180	13,80	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
08/01/2012 22:17	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,70	0,97	3,53	6,10	2,57	Line				
	L3	234	183	14,30	0,96	3,20	5,53	2,33	Line				
08/01/2012 22:27	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	235	181	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/01/2012 22:37	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line				
	L3	236	181	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
08/01/2012 22:47	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
08/01/2012 22:57	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,58	6,33	2,75	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
08/01/2012 23:07	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,80	0,97	3,57	6,24	2,67	Line				
	L3	236	181	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
08/01/2012 23:17	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,58	6,33	2,75	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
08/01/2012 23:27	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
08/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,64	4,72	2,08	Line				
08/01/2012 23:47	L1	237	183	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,50	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
08/01/2012 23:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,50	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
09/01/2012 0:07	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
09/01/2012 0:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
09/01/2012 0:27	L1	235	182	11,30	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
09/01/2012 0:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
09/01/2012 0:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
09/01/2012 0:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
09/01/2012 1:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
09/01/2012 1:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line						
	L3	235	182	11,60	0,96	2,58	4,56	1,98	Line						
09/01/2012 1:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line						
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
09/01/2012 1:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line						
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
09/01/2012 1:47	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	182	11,90	0,95	2,64	4,77	2,13	Line						
09/01/2012 1:57	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	182	11,80	0,96	2,63	4,75	2,12	Line						
09/01/2012 2:07	L1	236	181	11,30	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	236	182	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 2:17	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	236	182	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 2:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 2:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line						
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 2:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 2:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line						
09/01/2012 3:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line						
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
09/01/2012 3:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,64	4,72	2,08	Line						
09/01/2012 3:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line						
09/01/2012 3:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line						
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line						
09/01/2012 3:47	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	13,60	0,97	3,05	5,58	2,53	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
09/01/2012 3:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line						
09/01/2012 4:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line						
09/01/2012 4:17	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line						
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line						
09/01/2012 4:27	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,92	5,28	2,36	Line						
09/01/2012 4:37	L1	236	183	12,60	-0,99	2,90	5,13	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line						
09/01/2012 4:47	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line						
09/01/2012 4:57	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line						
09/01/2012 5:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line						
09/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	182	12,60	0,99	2,93	5,30	2,37	Line						
09/01/2012 5:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line						
09/01/2012 5:38	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line						
09/01/2012 5:48	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line						
09/01/2012 5:58	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	235	182	12,50	0,99	2,89	5,11	2,22	Line						
09/01/2012 6:08	L1	234	181	12,60	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	182	12,50	0,99	2,89	5,11	2,22	Line						
09/01/2012 6:18	L1	233	180	12,60	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	14,60	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	182	12,60	0,99	2,89	5,11	2,22	Line						
09/01/2012 6:28	L1	233	180	12,60	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	14,60	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	181	12,60	0,99	2,88	5,15	2,27	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/01/2012 6:38	L1	232	179	12,60	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,60	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
09/01/2012 6:48	L1	233	180	12,50	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	181	12,50	0,99	2,87	5,07	2,20	Line				
09/01/2012 6:58	L1	232	179	12,50	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	180	12,50	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
09/01/2012 7:08	L1	231	178	12,40	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	180	12,40	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
09/01/2012 7:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
09/01/2012 7:28	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,70	0,99	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
09/01/2012 7:38	L1	238	180	12,20	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,70	0,99	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
09/01/2012 7:42	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
09/01/2012 16:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
09/01/2012 16:27	L1	232	214	24,10	0,52	2,92	3,49	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	215	27,10	0,52	3,30	3,99	0,69	Switching-on				
	L3	236	212	22,30	0,52	2,78	3,55	0,77	Switching-on				
09/01/2012 16:30	L1	233	214	21,10	0,86	4,24	5,13	0,89	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,50	0,88	4,62	5,71	1,09	Upstream ramp				
	L3	236	215	20,40	0,86	4,16	5,14	0,98	Upstream ramp				
09/01/2012 16:30	L1	232	216	21,70	0,86	4,32	5,06	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	22,50	0,88	4,62	5,65	1,03	Line				
	L3	236	214	20,50	0,87	4,18	5,22	1,04	Line				
09/01/2012 16:40	L1	234	217	21,40	0,94	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,80	0,94	4,99	5,97	0,98	Line				
	L3	236	217	20,50	0,94	4,51	5,45	0,94	Line				
09/01/2012 16:50	L1	234	218	21,50	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	217	22,80	0,94	5,01	5,99	0,98	Line				
	L3	236	216	20,50	0,94	4,51	5,51	1,00	Line				
09/01/2012 17:01	L1	234	218	21,40	0,95	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	218	22,70	0,95	5,02	5,94	0,92	Line				
	L3	236	217	20,40	0,94	4,52	5,47	0,95	Line				
09/01/2012 17:11	L1	235	218	21,60	0,94	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,90	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	237	217	20,50	0,94	4,56	5,57	1,01	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/01/2012 17:21	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	22,90	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	236	216	20,40	0,94	4,53	5,54	1,01	Line				
09/01/2012 17:31	L1	236	219	21,60	0,94	4,77	5,65	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	236	216	20,40	0,94	4,52	5,53	1,01	Line				
09/01/2012 17:41	L1	235	218	21,60	0,94	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,56	5,51	0,95	Line				
09/01/2012 17:51	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	236	217	20,40	0,95	4,53	5,48	0,95	Line				
09/01/2012 18:01	L1	234	219	21,70	0,94	4,75	5,51	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,20	0,95	5,14	6,15	1,01	Line				
	L3	236	216	20,60	0,94	4,52	5,53	1,01	Line				
09/01/2012 18:11	L1	235	218	21,60	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	23,00	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	237	217	20,40	0,94	4,55	5,56	1,01	Line				
09/01/2012 18:21	L1	236	218	21,60	0,95	4,78	5,72	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	217	20,40	0,94	4,55	5,56	1,01	Line				
09/01/2012 18:31	L1	235	218	21,60	0,95	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	238	218	20,50	0,94	4,59	5,61	1,02	Line				
09/01/2012 18:41	L1	236	219	21,70	0,95	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	218	20,50	0,94	4,55	5,50	0,95	Line				
09/01/2012 18:51	L1	236	219	21,80	0,94	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,20	0,95	5,13	6,14	1,01	Line				
	L3	238	218	20,50	0,94	4,58	5,60	1,02	Line				
09/01/2012 19:00	L1	236	219	21,70	0,95	4,80	5,68	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Downstream ramp				
	L3	237	217	20,40	0,95	4,55	5,56	1,01	Downstream ramp				
09/01/2012 19:01	L1	235	210	20,00	0,95	4,44	5,73	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	21,10	0,95	4,66	6,08	1,42	Line				
	L3	236	211	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line				
09/01/2012 19:11	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	210	21,00	0,95	4,68	6,11	1,43	Line				
	L3	237	209	18,70	0,94	4,16	5,55	1,39	Line				
09/01/2012 19:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,10	0,95	4,71	6,21	1,50	Line				
	L3	237	209	18,70	0,94	4,15	5,54	1,39	Line				
09/01/2012 19:31	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	210	21,10	0,95	4,71	6,21	1,50	Line				
	L3	237	209	18,60	0,94	4,15	5,54	1,39	Line				
09/01/2012 19:41	L1	237	211	19,90	0,95	4,43	5,78	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,10	0,95	4,72	6,23	1,51	Line				
	L3	238	209	18,70	0,95	4,18	5,64	1,46	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/01/2012 19:51	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line					
	L2	236	210	21,00	0,96	4,68	6,11	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	208	18,50	0,95	4,13	5,57	1,44	Line					
09/01/2012 20:01	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line					
	L2	237	210	21,10	0,95	4,72	6,23	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	209	18,60	0,94	4,15	5,54	1,39	Line					
09/01/2012 20:11	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line					
	L2	236	210	21,00	0,95	4,68	6,11	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	209	18,60	0,95	4,17	5,63	1,46	Line					
09/01/2012 20:21	L1	236	211	19,90	0,95	4,41	5,69	1,28	Line					
	L2	237	210	21,10	0,96	4,71	6,21	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	209	18,70	0,95	4,17	5,63	1,46	Line					
09/01/2012 20:31	L1	236	211	19,90	0,95	4,41	5,69	1,28	Line					
	L2	237	210	21,10	0,96	4,71	6,21	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	210	18,60	0,95	4,17	5,56	1,39	Line					
09/01/2012 20:41	L1	237	209	19,70	0,94	4,35	5,80	1,45	Line					
	L2	237	211	21,20	0,95	4,72	6,16	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	210	18,70	0,95	4,18	5,58	1,40	Line					
09/01/2012 20:51	L1	238	209	19,40	0,95	4,34	5,86	1,52	Line					
	L2	238	211	21,20	0,95	4,76	6,28	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	210	18,70	0,95	4,20	5,67	1,47	Line					
09/01/2012 21:00	L1	234	206	19,00	0,95	4,20	5,60	1,40	Upstream ramp					
	L2	234	208	20,70	0,96	4,58	5,98	1,40	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	208	18,40	0,95	4,08	5,44	1,36	Upstream ramp					
09/01/2012 21:00	L1	233	230	25,20	0,89	5,23	5,38	0,15	Line					
	L2	233	232	27,50	0,90	5,71	5,76	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	235	25,60	0,87	5,23	5,18	-0,05	Line					
09/01/2012 21:10	L1	234	234	25,60	0,95	5,63	5,63	0,00	Line					
	L2	233	232	27,00	0,95	5,92	5,97	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	235	24,80	0,95	5,46	5,46	0,00	Line					
09/01/2012 21:15	L1	234	234	25,60	0,95	5,64	5,64	0,00	Downstream ramp					
	L2	234	233	27,00	0,96	5,94	5,99	0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	235	24,70	0,95	5,47	5,47	0,00	Downstream ramp					
09/01/2012 21:16	L1	234	223	21,90	0,98	4,94	5,49	0,55	Line					
	L2	234	225	24,80	0,96	5,53	6,03	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	224	21,90	0,96	4,91	5,46	0,55	Line					
09/01/2012 21:26	L1	235	223	22,80	0,95	5,02	5,64	0,62	Line					
	L2	234	225	24,80	0,95	5,45	5,94	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	225	22,20	0,94	4,90	5,45	0,55	Line					
09/01/2012 21:30	L1	235	224	22,90	0,95	5,03	5,59	0,56	Downstream ramp					
	L2	234	225	24,80	0,95	5,46	5,95	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	225	22,10	0,94	4,90	5,45	0,55	Downstream ramp					
09/01/2012 21:32	L1	235	203	18,60	0,96	4,16	5,80	1,64	Line					
	L2	235	203	19,80	0,96	4,44	6,19	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	202	17,40	0,96	3,95	5,70	1,75	Line					
09/01/2012 21:42	L1	236	202	18,10	0,95	4,03	5,75	1,72	Line					
	L2	236	201	19,20	0,96	4,29	6,19	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	203	17,50	0,95	3,90	5,56	1,66	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/01/2012 21:45	L1	236	202	18,10	0,95	4,01	5,72	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	19,20	0,96	4,29	6,19	1,90	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,90	5,56	1,66	Downstream ramp				
09/01/2012 21:47	L1	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,98	3,55	6,42	2,87	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
09/01/2012 21:57	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
09/01/2012 22:07	L1	236	182	14,50	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
09/01/2012 22:17	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
09/01/2012 22:27	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
09/01/2012 22:37	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
09/01/2012 22:47	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
09/01/2012 22:57	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,98	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
09/01/2012 23:07	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,11	5,75	2,64	Line				
09/01/2012 23:17	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,11	5,75	2,64	Line				
09/01/2012 23:27	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
09/01/2012 23:37	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,60	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
09/01/2012 23:47	L1	236	179	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
09/01/2012 23:57	L1	236	180	10,90	0,96	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
10/01/2012 0:07	L1	236	179	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/01/2012 0:17	L1	235	178	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 0:27	L1	236	179	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 0:37	L1	235	179	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
10/01/2012 0:47	L1	235	179	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	234	180	13,40	0,98	3,01	5,38	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
10/01/2012 0:57	L1	235	179	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 1:07	L1	234	178	10,80	0,96	2,37	4,33	1,96	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,96	2,51	4,59	2,08	Line				
10/01/2012 1:17	L1	235	179	10,90	0,96	2,38	4,35	1,97	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
10/01/2012 1:27	L1	235	178	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
10/01/2012 1:37	L1	235	179	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
10/01/2012 1:47	L1	235	179	10,80	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 1:57	L1	235	178	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 2:07	L1	234	177	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
10/01/2012 2:17	L1	235	178	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 2:27	L1	235	180	10,90	0,96	2,39	4,32	1,93	Line				
	L2	235	181	13,40	0,98	3,01	5,38	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
10/01/2012 2:37	L1	235	178	10,80	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 2:47	L1	235	179	10,80	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/01/2012 2:57	L1	235	179	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 3:07	L1	235	179	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
10/01/2012 3:17	L1	234	178	10,80	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	180	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
10/01/2012 3:27	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	180	11,30	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
10/01/2012 3:37	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
10/01/2012 3:47	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
10/01/2012 3:57	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
10/01/2012 4:07	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
10/01/2012 4:17	L1	236	179	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
10/01/2012 4:27	L1	236	179	12,20	-0,98	2,80	5,18	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
10/01/2012 4:37	L1	236	179	12,20	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
10/01/2012 4:47	L1	236	180	12,40	-0,99	2,83	5,17	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,80	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
10/01/2012 4:57	L1	237	180	12,30	-0,98	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,70	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
10/01/2012 5:08	L1	236	179	12,20	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
10/01/2012 5:18	L1	236	179	12,20	-0,98	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
10/01/2012 5:28	L1	236	179	12,20	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/01/2012 5:38	L1	236	179	12,20	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
10/01/2012 5:48	L1	235	179	12,20	-0,99	2,80	5,12	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
10/01/2012 5:58	L1	235	178	12,20	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
10/01/2012 6:08	L1	234	178	12,20	-0,98	2,77	5,06	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
10/01/2012 6:18	L1	233	177	12,20	-0,98	2,75	5,03	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	177	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
10/01/2012 6:28	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	14,70	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	179	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
10/01/2012 6:38	L1	238	181	12,60	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	15,00	0,99	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	182	12,60	0,99	2,92	5,40	2,48	Line				
10/01/2012 6:48	L1	238	180	12,50	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	15,00	0,99	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,91	5,44	2,53	Line				
10/01/2012 6:58	L1	238	180	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,99	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
10/01/2012 7:08	L1	237	180	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,80	0,99	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
10/01/2012 7:18	L1	236	180	12,20	-0,98	2,82	5,16	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
10/01/2012 7:28	L1	237	180	12,20	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
10/01/2012 7:38	L1	236	179	12,20	-0,99	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	238	180	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
10/01/2012 7:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
10/01/2012 16:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
10/01/2012 16:33	L1	234	212	23,00	0,52	2,85	3,56	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	24,30	0,54	3,12	3,94	0,82	Switching-on				
	L3	235	211	22,30	0,53	2,79	3,56	0,77	Switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/01/2012 16:36	L1	234	212	20,50	0,86	4,12	5,15	1,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	215	22,60	0,87	4,61	5,64	1,03	Upstream ramp					
	L3	236	214	20,20	0,87	4,13	5,16	1,03	Upstream ramp					
10/01/2012 16:36	L1	234	215	21,10	0,86	4,27	5,16	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	215	22,60	0,88	4,66	5,76	1,10	Line					
	L3	236	216	20,90	0,86	4,27	5,22	0,95	Line					
10/01/2012 16:46	L1	234	218	21,50	0,94	4,68	5,48	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,10	0,94	5,06	6,05	0,99	Line					
	L3	237	217	20,50	0,93	4,52	5,53	1,01	Line					
10/01/2012 16:56	L1	235	218	21,60	0,94	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	23,20	0,94	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	237	217	20,50	0,94	4,53	5,54	1,01	Line					
10/01/2012 17:06	L1	235	218	21,50	0,94	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,07	6,07	1,00	Line					
	L3	236	217	20,40	0,94	4,51	5,45	0,94	Line					
10/01/2012 17:16	L1	235	218	21,50	0,94	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	23,10	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	236	217	20,40	0,94	4,52	5,47	0,95	Line					
10/01/2012 17:26	L1	234	218	21,40	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Line					
	L3	236	216	20,50	0,94	4,52	5,53	1,01	Line					
10/01/2012 17:36	L1	234	218	21,50	0,95	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,06	6,05	0,99	Line					
	L3	236	216	20,40	0,94	4,52	5,53	1,01	Line					
10/01/2012 17:46	L1	234	217	21,30	0,95	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Line					
	L3	236	216	20,30	0,95	4,51	5,51	1,00	Line					
10/01/2012 17:56	L1	235	218	21,50	0,95	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	236	217	20,30	0,95	4,52	5,47	0,95	Line					
10/01/2012 18:06	L1	235	219	21,50	0,95	4,74	5,55	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,80	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	237	216	20,40	0,95	4,55	5,62	1,07	Line					
10/01/2012 18:16	L1	235	219	21,50	0,95	4,75	5,56	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	236	216	20,30	0,95	4,51	5,51	1,00	Line					
10/01/2012 18:26	L1	235	218	21,60	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	235	216	20,30	0,95	4,47	5,41	0,94	Line					
10/01/2012 18:36	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	236	217	20,30	0,95	4,51	5,45	0,94	Line					
10/01/2012 18:46	L1	235	218	21,60	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	237	217	20,30	0,95	4,53	5,54	1,01	Line					
10/01/2012 18:56	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	237	217	20,30	0,95	4,54	5,55	1,01	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/01/2012 19:00	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,09	6,09	1,00	Downstream ramp					
	L3	236	217	20,30	0,95	4,51	5,45	0,94	Downstream ramp					
10/01/2012 19:01	L1	235	209	19,40	0,97	4,36	5,69	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,70	0,96	4,81	6,14	1,33	Line					
	L3	236	211	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line					
10/01/2012 19:11	L1	235	210	19,70	0,95	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	209	20,80	0,95	4,63	6,04	1,41	Line					
	L3	237	211	19,20	0,94	4,28	5,59	1,31	Line					
10/01/2012 19:21	L1	236	211	19,70	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	208	20,80	0,95	4,63	6,11	1,48	Line					
	L3	237	211	19,20	0,95	4,29	5,60	1,31	Line					
10/01/2012 19:31	L1	236	210	19,60	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	208	20,80	0,95	4,62	6,10	1,48	Line					
	L3	237	208	18,60	0,95	4,14	5,59	1,45	Line					
10/01/2012 19:41	L1	236	210	19,70	0,95	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	209	20,90	0,95	4,63	6,04	1,41	Line					
	L3	237	209	18,60	0,95	4,16	5,55	1,39	Line					
10/01/2012 19:51	L1	236	210	19,70	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	20,80	0,96	4,64	6,06	1,42	Line					
	L3	236	209	18,60	0,95	4,15	5,48	1,33	Line					
10/01/2012 20:01	L1	236	210	19,80	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,95	4,67	6,16	1,49	Line					
	L3	237	208	18,60	0,95	4,16	5,61	1,45	Line					
10/01/2012 20:11	L1	236	210	19,70	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,90	0,95	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	236	208	18,50	0,95	4,12	5,50	1,38	Line					
10/01/2012 20:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,00	0,96	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	237	208	18,50	0,95	4,14	5,59	1,45	Line					
10/01/2012 20:31	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,10	0,95	4,68	6,11	1,43	Line					
	L3	237	209	18,60	0,95	4,15	5,54	1,39	Line					
10/01/2012 20:41	L1	237	211	19,90	0,95	4,42	5,77	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,10	0,95	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	237	208	18,60	0,95	4,13	5,57	1,44	Line					
10/01/2012 20:51	L1	237	211	19,90	0,95	4,43	5,78	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	210	21,10	0,95	4,70	6,20	1,50	Line					
	L3	237	209	18,60	0,95	4,14	5,52	1,38	Line					
10/01/2012 21:00	L1	238	209	19,40	0,95	4,33	5,84	1,51	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	211	21,20	0,95	4,75	6,27	1,52	Upstream ramp					
	L3	238	209	18,60	0,95	4,16	5,61	1,45	Upstream ramp					
10/01/2012 21:00	L1	237	231	25,10	0,90	5,29	5,60	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	230	26,50	0,91	5,66	6,05	0,39	Line					
	L3	237	231	24,20	0,89	5,07	5,36	0,29	Line					
10/01/2012 21:10	L1	232	233	25,40	0,95	5,55	5,50	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	232	27,00	0,95	5,91	5,96	0,05	Line					
	L3	234	232	23,90	0,95	5,26	5,36	0,10	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
10/01/2012 21:15	L1	233	233	25,30	0,95	5,56	5,56	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	233	232	27,00	0,95	5,90	5,95	0,05	Downstream ramp						
	L3	234	232	23,90	0,95	5,28	5,38	0,10	Downstream ramp						
10/01/2012 21:16	L1	232	224	23,30	0,96	5,15	5,56	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	225	24,30	0,97	5,43	5,92	0,49	Line						
	L3	235	224	21,40	0,97	4,82	5,36	0,54	Line						
10/01/2012 21:26	L1	234	225	23,40	0,95	5,13	5,59	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	225	24,90	0,95	5,47	5,96	0,49	Line						
	L3	235	223	21,90	0,95	4,84	5,44	0,60	Line						
10/01/2012 21:30	L1	234	223	22,80	0,95	5,00	5,56	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	226	24,90	0,95	5,50	5,99	0,49	Downstream ramp						
	L3	235	224	22,00	0,95	4,85	5,39	0,54	Downstream ramp						
10/01/2012 21:32	L1	235	203	18,60	0,96	4,16	5,80	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,90	0,96	4,44	6,19	1,75	Line						
	L3	235	201	17,20	0,97	3,90	5,56	1,66	Line						
10/01/2012 21:42	L1	235	201	17,90	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	203	19,70	0,96	4,40	6,21	1,81	Line						
	L3	236	201	17,20	0,95	3,86	5,57	1,71	Line						
10/01/2012 21:45	L1	235	201	17,90	0,95	3,99	5,69	1,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	235	203	19,60	0,96	4,37	6,10	1,73	Downstream ramp						
	L3	236	202	17,30	0,95	3,87	5,52	1,65	Downstream ramp						
10/01/2012 21:47	L1	236	181	14,30	0,98	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,90	0,98	3,62	6,40	2,78	Line						
	L3	237	182	14,00	0,97	3,20	5,79	2,59	Line						
10/01/2012 21:57	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line						
	L3	237	182	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
10/01/2012 22:07	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	179	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line						
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line						
10/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line						
10/01/2012 22:27	L1	235	180	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	236	181	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line						
10/01/2012 22:37	L1	235	180	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	236	181	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line						
10/01/2012 22:47	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
10/01/2012 22:57	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	181	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line						
10/01/2012 23:07	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/01/2012 23:17	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line					
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
10/01/2012 23:27	L1	235	181	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	235	181	13,40	0,98	3,01	5,38	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	236	182	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line					
10/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
10/01/2012 23:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line					
10/01/2012 23:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	237	181	13,50	0,98	3,05	5,58	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
11/01/2012 0:07	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line					
11/01/2012 0:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
11/01/2012 0:27	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line					
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,62	4,74	2,12	Line					
11/01/2012 0:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
11/01/2012 0:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,50	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
11/01/2012 0:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
11/01/2012 1:07	L1	235	181	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	181	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
11/01/2012 1:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					
11/01/2012 1:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line					
11/01/2012 1:37	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line					
11/01/2012 1:47	L1	234	181	11,20	0,96	2,45	4,33	1,88	Line					
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/01/2012 1:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
11/01/2012 2:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
11/01/2012 2:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 2:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 2:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
11/01/2012 2:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
11/01/2012 2:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 3:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 3:17	L1	234	181	11,10	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 3:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
11/01/2012 3:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
11/01/2012 3:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
11/01/2012 3:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
11/01/2012 4:07	L1	235	182	11,30	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
11/01/2012 4:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
11/01/2012 4:27	L1	236	181	12,40	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/01/2012 4:37	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
11/01/2012 4:47	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
11/01/2012 4:57	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
11/01/2012 5:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
11/01/2012 5:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
11/01/2012 5:28	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
11/01/2012 5:38	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
11/01/2012 5:48	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
11/01/2012 5:58	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	238	180	12,40	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
11/01/2012 6:08	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	14,70	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	180	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
11/01/2012 6:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
11/01/2012 6:28	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
11/01/2012 6:38	L1	236	181	12,70	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,70	0,99	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
11/01/2012 6:48	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,60	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
11/01/2012 6:58	L1	235	181	12,50	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
11/01/2012 7:08	L1	234	180	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	14,90	0,99	3,41	5,89	2,48	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/01/2012 7:18	L1	233	180	12,60	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,00	0,99	3,39	5,86	2,47	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
11/01/2012 7:28	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,00	0,99	3,41	5,96	2,55	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
11/01/2012 7:38	L1	233	180	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	14,80	0,99	3,39	5,86	2,47	Line				
	L3	234	181	12,50	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
11/01/2012 7:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
11/01/2012 16:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/01/2012 16:31	L1	234	212	22,80	0,53	2,87	3,58	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	25,60	0,51	3,10	3,91	0,81	Switching-on				
	L3	236	211	22,20	0,54	2,88	3,72	0,84	Switching-on				
11/01/2012 16:34	L1	235	213	20,60	0,86	4,16	5,20	1,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	213	22,10	0,88	4,52	5,71	1,19	Upstream ramp				
	L3	236	215	20,30	0,87	4,15	5,13	0,98	Upstream ramp				
11/01/2012 16:34	L1	234	215	21,30	0,86	4,25	5,14	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	216	22,80	0,87	4,58	5,54	0,96	Line				
	L3	236	215	20,80	0,88	4,23	5,23	1,00	Line				
11/01/2012 16:44	L1	234	218	21,50	0,94	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	23,00	0,94	5,05	6,04	0,99	Line				
	L3	235	216	20,40	0,94	4,48	5,42	0,94	Line				
11/01/2012 16:54	L1	235	219	21,60	0,94	4,74	5,55	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	23,00	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	236	216	20,50	0,94	4,51	5,51	1,00	Line				
11/01/2012 17:04	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,90	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	236	217	20,40	0,94	4,51	5,45	0,94	Line				
11/01/2012 17:14	L1	235	218	21,60	0,95	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	237	217	20,50	0,94	4,55	5,56	1,01	Line				
11/01/2012 17:24	L1	235	218	21,50	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,90	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	235	216	20,40	0,94	4,49	5,43	0,94	Line				
11/01/2012 17:34	L1	235	219	21,60	0,95	4,76	5,58	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	236	216	20,40	0,94	4,52	5,53	1,01	Line				
11/01/2012 17:44	L1	235	218	21,60	0,95	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Line				
	L3	236	216	20,40	0,95	4,53	5,54	1,01	Line				
11/01/2012 17:54	L1	236	219	21,60	0,95	4,79	5,67	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line				
	L3	237	217	20,40	0,95	4,56	5,57	1,01	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
11/01/2012 18:04	L1	236	219	21,70	0,95	4,81	5,69	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	219	23,00	0,95	5,12	6,13	1,01	Line						
	L3	236	216	20,40	0,94	4,52	5,53	1,01	Line						
11/01/2012 18:14	L1	236	219	21,60	0,95	4,79	5,67	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	219	23,10	0,95	5,12	6,13	1,01	Line						
	L3	236	217	20,40	0,95	4,54	5,49	0,95	Line						
11/01/2012 18:24	L1	236	219	21,80	0,94	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line						
	L3	237	218	20,50	0,94	4,56	5,51	0,95	Line						
11/01/2012 18:34	L1	236	219	21,60	0,95	4,78	5,66	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line						
	L3	236	217	20,40	0,95	4,55	5,50	0,95	Line						
11/01/2012 18:44	L1	236	219	21,70	0,95	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line						
	L3	237	217	20,40	0,95	4,55	5,56	1,01	Line						
11/01/2012 18:54	L1	236	219	21,80	0,95	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	219	23,10	0,95	5,13	6,14	1,01	Line						
	L3	237	218	20,50	0,95	4,57	5,53	0,96	Line						
11/01/2012 19:00	L1	235	218	21,60	0,95	4,77	5,65	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	218	23,20	0,95	5,14	6,22	1,08	Downstream ramp						
	L3	237	217	20,40	0,95	4,55	5,56	1,01	Downstream ramp						
11/01/2012 19:01	L1	235	209	20,00	0,96	4,44	5,79	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,30	0,96	4,77	6,29	1,52	Line						
	L3	236	211	19,20	0,95	4,31	5,56	1,25	Line						
11/01/2012 19:11	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line						
	L3	236	211	19,20	0,95	4,26	5,50	1,24	Line						
11/01/2012 19:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,10	0,95	4,69	6,19	1,50	Line						
	L3	237	208	18,70	0,94	4,16	5,61	1,45	Line						
11/01/2012 19:31	L1	236	211	19,80	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,10	0,96	4,70	6,20	1,50	Line						
	L3	237	209	18,70	0,95	4,17	5,56	1,39	Line						
11/01/2012 19:41	L1	236	211	19,90	0,95	4,41	5,69	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	211	21,20	0,95	4,72	6,16	1,44	Line						
	L3	238	209	18,70	0,95	4,19	5,65	1,46	Line						
11/01/2012 19:51	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	211	21,20	0,95	4,73	6,24	1,51	Line						
	L3	237	209	18,70	0,95	4,17	5,56	1,39	Line						
11/01/2012 20:01	L1	236	211	19,90	0,95	4,41	5,69	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	211	21,20	0,95	4,76	6,28	1,52	Line						
	L3	237	209	18,70	0,94	4,17	5,56	1,39	Line						
11/01/2012 20:11	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	210	21,00	0,96	4,71	6,21	1,50	Line						
	L3	238	209	18,70	0,95	4,19	5,65	1,46	Line						
11/01/2012 20:21	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,00	0,96	4,71	6,21	1,50	Line						
	L3	238	209	18,60	0,95	4,19	5,65	1,46	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/01/2012 20:31	L1	235	211	19,90	0,94	4,37	5,58	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	21,30	0,95	4,71	6,15	1,44	Line				
	L3	237	209	18,80	0,95	4,18	5,58	1,40	Line				
11/01/2012 20:41	L1	237	211	20,00	0,95	4,43	5,78	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	210	21,20	0,95	4,71	6,21	1,50	Line				
	L3	239	210	18,70	0,95	4,20	5,67	1,47	Line				
11/01/2012 20:51	L1	238	209	19,40	0,95	4,32	5,83	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	212	21,30	0,95	4,76	6,21	1,45	Line				
	L3	239	209	18,70	0,95	4,21	5,74	1,53	Line				
11/01/2012 21:00	L1	238	209	19,40	0,95	4,33	5,84	1,51	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	209	20,70	0,96	4,65	6,34	1,69	Upstream ramp				
	L3	239	210	18,70	0,95	4,20	5,67	1,47	Upstream ramp				
11/01/2012 21:00	L1	237	232	25,40	0,89	5,32	5,58	0,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	234	27,90	0,89	5,85	6,07	0,22	Line				
	L3	238	230	24,00	0,89	5,09	5,49	0,40	Line				
11/01/2012 21:10	L1	233	233	25,40	0,95	5,59	5,59	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	233	27,00	0,96	5,95	6,00	0,05	Line				
	L3	235	232	23,90	0,94	5,29	5,44	0,15	Line				
11/01/2012 21:15	L1	234	234	25,40	0,95	5,62	5,62	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	27,00	0,96	5,95	6,00	0,05	Downstream ramp				
	L3	234	231	23,90	0,95	5,26	5,41	0,15	Downstream ramp				
11/01/2012 21:16	L1	234	226	23,50	0,96	5,21	5,62	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	225	25,00	0,96	5,53	6,03	0,50	Line				
	L3	235	223	21,70	0,96	4,88	5,48	0,60	Line				
11/01/2012 21:26	L1	234	223	22,80	0,95	5,01	5,57	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	223	24,40	0,95	5,41	6,08	0,67	Line				
	L3	235	224	22,00	0,95	4,85	5,39	0,54	Line				
11/01/2012 21:30	L1	235	223	22,80	0,95	5,03	5,65	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	223	24,30	0,95	5,38	6,11	0,73	Downstream ramp				
	L3	235	224	22,00	0,95	4,86	5,41	0,55	Downstream ramp				
11/01/2012 21:32	L1	236	201	17,70	0,97	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	204	19,90	0,96	4,46	6,22	1,76	Line				
	L3	237	202	17,40	0,96	3,95	5,70	1,75	Line				
11/01/2012 21:42	L1	235	201	18,00	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	19,10	0,96	4,30	6,27	1,97	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,90	5,56	1,66	Line				
11/01/2012 21:45	L1	236	201	18,00	0,95	4,02	5,80	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	202	19,20	0,96	4,31	6,22	1,91	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
11/01/2012 21:47	L1	236	181	14,30	0,98	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,60	0,98	3,57	6,53	2,96	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,21	5,74	2,53	Line				
11/01/2012 21:57	L1	234	181	14,30	0,97	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
11/01/2012 22:07	L1	233	179	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
11/01/2012 22:27	L1	233	180	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
11/01/2012 22:37	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	234	180	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
11/01/2012 22:47	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
11/01/2012 22:57	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
11/01/2012 23:07	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
11/01/2012 23:17	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	181	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
11/01/2012 23:27	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
11/01/2012 23:37	L1	235	181	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
11/01/2012 23:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
11/01/2012 23:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
12/01/2012 0:07	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
12/01/2012 0:17	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
12/01/2012 0:27	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
12/01/2012 0:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
12/01/2012 0:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/01/2012 0:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,96	2,59	4,58	1,99	Line				
12/01/2012 1:07	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
12/01/2012 1:17	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,70	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
12/01/2012 1:27	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 1:37	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 1:47	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 1:57	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 2:07	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	181	11,60	0,97	2,57	4,54	1,97	Line				
12/01/2012 2:17	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 2:27	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 2:37	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 2:47	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 2:57	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,40	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
12/01/2012 3:07	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 3:17	L1	234	180	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
12/01/2012 3:27	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/01/2012 3:37	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
12/01/2012 3:47	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
12/01/2012 3:57	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	181	11,70	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
12/01/2012 4:07	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
12/01/2012 4:17	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,70	0,97	2,60	4,60	2,00	Line				
12/01/2012 4:27	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
12/01/2012 4:37	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	182	12,60	0,99	2,90	5,13	2,23	Line				
12/01/2012 4:47	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
12/01/2012 4:57	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
12/01/2012 5:08	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
12/01/2012 5:18	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	182	12,50	0,99	2,90	5,13	2,23	Line				
12/01/2012 5:28	L1	234	181	12,60	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
12/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	238	183	12,80	0,99	2,97	5,37	2,40	Line				
12/01/2012 5:48	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,70	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
12/01/2012 5:58	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
12/01/2012 6:08	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	183	12,70	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/01/2012 6:18	L1	234	181	12,70	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line				
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	12,80	0,99	2,95	5,27	2,32	Line				
12/01/2012 6:28	L1	234	181	12,80	-0,99	2,87	5,07	2,20	Line				
	L2	236	181	14,80	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	12,80	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
12/01/2012 6:38	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
	L2	236	181	14,80	0,99	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	12,70	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
12/01/2012 6:48	L1	234	181	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	12,60	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
12/01/2012 6:58	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
12/01/2012 7:08	L1	234	180	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
12/01/2012 7:18	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
12/01/2012 7:28	L1	234	180	12,40	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
12/01/2012 7:38	L1	233	179	12,40	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line				
	L2	233	179	14,40	0,99	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	181	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
12/01/2012 7:48	L1	232	179	12,40	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line				
	L2	234	179	14,30	0,99	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	181	12,50	0,99	2,87	5,07	2,20	Line				
12/01/2012 7:54	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
12/01/2012 13:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
12/01/2012 13:05	L1	232	214	23,80	0,52	2,88	3,45	0,57	Switching-on				
	L2	232	212	26,50	0,49	3,03	3,70	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	213	22,90	0,52	2,78	3,44	0,66	Switching-on				
12/01/2012 13:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
12/01/2012 16:14	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
12/01/2012 16:14	L1	233	212	21,20	0,58	2,90	3,58	0,68	Switching-on				
	L2	236	213	24,20	0,57	3,22	4,07	0,85	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	214	22,10	0,54	2,85	3,52	0,67	Switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/01/2012 16:17	L1	234	215	21,00	0,87	4,27	5,16	0,89	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	212	21,70	0,89	4,55	5,75	1,20	Upstream ramp					
	L3	236	214	20,10	0,87	4,18	5,22	1,04	Upstream ramp					
12/01/2012 16:17	L1	234	214	21,10	0,88	4,34	5,31	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	215	22,50	0,89	4,71	5,82	1,11	Line					
	L3	236	214	20,50	0,87	4,27	5,33	1,06	Line					
12/01/2012 16:27	L1	234	217	21,50	0,95	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,20	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	237	217	20,70	0,94	4,55	5,56	1,01	Line					
12/01/2012 16:37	L1	233	217	21,50	0,94	4,68	5,48	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	219	23,20	0,95	5,13	6,14	1,01	Line					
	L3	236	217	20,70	0,94	4,53	5,48	0,95	Line					
12/01/2012 16:47	L1	234	217	21,40	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	236	216	20,50	0,94	4,53	5,54	1,01	Line					
12/01/2012 16:57	L1	234	217	21,50	0,95	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	236	216	20,50	0,94	4,54	5,55	1,01	Line					
12/01/2012 17:07	L1	234	218	21,50	0,94	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line					
	L3	236	217	20,50	0,94	4,54	5,49	0,95	Line					
12/01/2012 17:17	L1	234	217	21,50	0,95	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	235	219	21,00	0,94	4,64	5,44	0,80	Line					
12/01/2012 17:27	L1	233	217	21,40	0,95	4,68	5,48	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line					
	L3	234	218	21,00	0,94	4,62	5,41	0,79	Line					
12/01/2012 17:37	L1	234	218	21,50	0,95	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	235	219	21,00	0,94	4,62	5,41	0,79	Line					
12/01/2012 17:47	L1	234	217	21,40	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,10	6,10	1,00	Line					
	L3	235	218	20,90	0,94	4,62	5,47	0,85	Line					
12/01/2012 17:57	L1	234	217	21,40	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	219	23,00	0,95	5,11	6,05	0,94	Line					
	L3	235	219	20,90	0,94	4,62	5,41	0,79	Line					
12/01/2012 18:07	L1	234	218	21,50	0,95	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,80	0,95	5,07	6,07	1,00	Line					
	L3	235	219	20,90	0,94	4,61	5,40	0,79	Line					
12/01/2012 18:17	L1	234	218	21,50	0,95	4,72	5,53	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,80	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	235	218	20,90	0,95	4,62	5,47	0,85	Line					
12/01/2012 18:27	L1	234	218	21,50	0,95	4,71	5,52	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	236	219	21,00	0,94	4,65	5,50	0,85	Line					
12/01/2012 18:37	L1	235	218	21,50	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line					
	L3	236	220	21,00	0,94	4,64	5,44	0,80	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/01/2012 18:47	L1	234	218	21,50	0,95	4,73	5,54	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,00	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	236	219	21,00	0,94	4,65	5,50	0,85	Line				
12/01/2012 18:57	L1	235	218	21,60	0,95	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,10	0,95	5,12	6,13	1,01	Line				
	L3	236	219	21,00	0,94	4,63	5,48	0,85	Line				
12/01/2012 19:00	L1	235	218	21,60	0,94	4,75	5,62	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,10	0,95	5,10	6,10	1,00	Downstream ramp				
	L3	235	219	20,90	0,94	4,60	5,39	0,79	Downstream ramp				
12/01/2012 19:01	L1	235	209	19,00	0,97	4,28	5,59	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,20	0,96	4,74	6,25	1,51	Line				
	L3	235	210	19,00	0,96	4,26	5,50	1,24	Line				
12/01/2012 19:11	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line				
	L3	235	210	19,10	0,94	4,21	5,43	1,22	Line				
12/01/2012 19:21	L1	235	210	19,60	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line				
	L3	235	210	19,10	0,94	4,21	5,43	1,22	Line				
12/01/2012 19:31	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	211	21,20	0,95	4,74	6,25	1,51	Line				
	L3	236	211	19,20	0,94	4,24	5,47	1,23	Line				
12/01/2012 19:41	L1	235	209	19,60	0,95	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line				
	L3	237	209	18,70	0,94	4,17	5,56	1,39	Line				
12/01/2012 19:51	L1	235	210	19,70	0,95	4,37	5,64	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,10	0,95	4,67	6,16	1,49	Line				
	L3	237	208	18,70	0,94	4,16	5,61	1,45	Line				
12/01/2012 20:01	L1	236	210	19,80	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,00	0,95	4,67	6,16	1,49	Line				
	L3	237	209	18,80	0,94	4,17	5,56	1,39	Line				
12/01/2012 20:11	L1	236	210	19,70	0,95	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line				
	L3	236	208	18,60	0,94	4,12	5,50	1,38	Line				
12/01/2012 20:21	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,95	4,69	6,19	1,50	Line				
	L3	237	208	18,70	0,94	4,15	5,60	1,45	Line				
12/01/2012 20:31	L1	236	210	19,70	0,95	4,38	5,72	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	210	21,00	0,96	4,71	6,21	1,50	Line				
	L3	237	209	18,60	0,94	4,15	5,54	1,39	Line				
12/01/2012 20:41	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,70	6,20	1,50	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,15	5,54	1,39	Line				
12/01/2012 20:51	L1	236	211	19,70	0,95	4,39	5,67	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	21,00	0,96	4,71	6,21	1,50	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,15	5,54	1,39	Line				
12/01/2012 21:00	L1	237	211	19,80	0,95	4,42	5,77	1,35	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	21,00	0,96	4,72	6,16	1,44	Upstream ramp				
	L3	238	209	18,70	0,95	4,17	5,63	1,46	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/01/2012 21:00	L1	236	233	25,60	0,89	5,36	5,51	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	230	26,50	0,90	5,65	6,04	0,39	Line					
	L3	237	234	25,30	0,87	5,20	5,35	0,15	Line					
12/01/2012 21:10	L1	236	234	25,20	0,95	5,61	5,71	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	234	27,00	0,96	6,02	6,25	0,23	Line					
	L3	238	235	24,60	0,95	5,48	5,63	0,15	Line					
12/01/2012 21:15	L1	233	233	25,40	0,96	5,59	5,59	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	232	27,20	0,95	5,98	6,09	0,11	Downstream ramp					
	L3	234	231	23,90	0,95	5,30	5,45	0,15	Downstream ramp					
12/01/2012 21:16	L1	233	224	23,00	0,96	5,11	5,57	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	224	24,80	0,97	5,52	6,08	0,56	Line					
	L3	234	226	22,50	0,95	5,00	5,40	0,40	Line					
12/01/2012 21:26	L1	233	225	23,30	0,95	5,11	5,51	0,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	225	24,80	0,95	5,46	5,95	0,49	Line					
	L3	235	223	22,00	0,94	4,84	5,44	0,60	Line					
12/01/2012 21:30	L1	233	225	23,30	0,95	5,10	5,50	0,40	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	225	24,90	0,95	5,47	5,96	0,49	Downstream ramp					
	L3	235	224	22,00	0,94	4,85	5,39	0,54	Downstream ramp					
12/01/2012 21:32	L1	234	203	18,50	0,96	4,13	5,70	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,70	0,96	4,42	6,17	1,75	Line					
	L3	235	201	17,40	0,96	3,90	5,56	1,66	Line					
12/01/2012 21:42	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,35	6,07	1,72	Line					
	L3	235	202	17,40	0,95	3,86	5,45	1,59	Line					
12/01/2012 21:45	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,38	6,18	1,80	Downstream ramp					
	L3	236	202	17,50	0,94	3,88	5,54	1,66	Downstream ramp					
12/01/2012 21:47	L1	235	183	15,00	0,97	3,39	5,93	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	184	15,90	0,98	3,62	6,33	2,71	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,20	5,72	2,52	Line					
12/01/2012 21:57	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	15,30	0,97	3,48	6,22	2,74	Line					
	L3	237	183	14,10	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
12/01/2012 22:07	L1	234	181	14,50	0,96	3,24	5,73	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	183	14,10	0,95	3,16	5,59	2,43	Line					
12/01/2012 22:17	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line					
12/01/2012 22:27	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
12/01/2012 22:37	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line					
12/01/2012 22:47	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/01/2012 22:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
12/01/2012 23:07	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
12/01/2012 23:17	L1	236	182	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
12/01/2012 23:27	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line				
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
12/01/2012 23:37	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,07	5,61	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
12/01/2012 23:47	L1	237	183	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
12/01/2012 23:57	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
13/01/2012 0:07	L1	238	183	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,95	2,60	4,86	2,26	Line				
13/01/2012 0:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	239	183	13,60	0,97	3,10	5,67	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
13/01/2012 0:27	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	239	183	13,70	0,97	3,10	5,67	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/01/2012 0:37	L1	238	183	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/01/2012 0:47	L1	238	183	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line				
	L2	239	183	13,70	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/01/2012 0:57	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/01/2012 1:07	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
13/01/2012 1:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/01/2012 1:27	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/01/2012 1:37	L1	238	183	11,30	0,95	2,50	4,52	2,02	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	237	181	11,40	0,96	2,56	4,68	2,12	Line						
13/01/2012 1:47	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
13/01/2012 1:57	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,08	5,57	2,49	Line						
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
13/01/2012 2:07	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	13,50	0,98	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/01/2012 2:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line						
13/01/2012 2:27	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
13/01/2012 2:37	L1	237	182	11,30	0,95	2,49	4,50	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,08	5,57	2,49	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
13/01/2012 2:47	L1	237	183	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,50	0,98	3,07	5,55	2,48	Line						
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
13/01/2012 2:57	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,09	5,65	2,56	Line						
	L3	237	181	11,30	0,96	2,55	4,66	2,11	Line						
13/01/2012 3:07	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	237	181	11,40	0,96	2,55	4,66	2,11	Line						
13/01/2012 3:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,60	0,98	3,09	5,65	2,56	Line						
	L3	237	181	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line						
13/01/2012 3:27	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,09	5,59	2,50	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/01/2012 3:37	L1	238	183	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,09	5,59	2,50	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/01/2012 3:47	L1	238	183	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,09	5,59	2,50	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/01/2012 3:57	L1	238	183	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,09	5,59	2,50	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line						
13/01/2012 4:07	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	239	183	13,70	0,97	3,10	5,67	2,57	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/01/2012 4:17	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	13,70	0,97	3,11	5,69	2,58	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/01/2012 4:27	L1	238	183	12,70	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
13/01/2012 4:37	L1	238	183	12,80	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,90	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
13/01/2012 4:47	L1	238	180	12,40	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,90	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
13/01/2012 4:57	L1	238	180	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,80	0,99	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
13/01/2012 5:08	L1	238	180	12,40	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
13/01/2012 5:18	L1	238	181	12,40	-0,99	2,89	5,34	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,80	0,99	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
13/01/2012 5:28	L1	238	181	12,40	-0,99	2,88	5,32	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
13/01/2012 5:38	L1	237	180	12,40	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,99	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
13/01/2012 5:48	L1	236	179	12,20	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
13/01/2012 5:58	L1	236	179	12,20	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
13/01/2012 6:08	L1	234	178	12,20	-0,99	2,79	5,10	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	235	179	12,20	0,99	2,83	5,17	2,34	Line				
13/01/2012 6:18	L1	233	180	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
13/01/2012 6:28	L1	233	180	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,70	0,99	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line				
13/01/2012 6:38	L1	233	180	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
13/01/2012 6:48	L1	233	180	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,70	0,99	3,33	5,95	2,62	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/01/2012 6:58	L1	232	179	12,40	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,60	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	233	177	12,00	0,99	2,76	5,05	2,29	Line				
13/01/2012 7:08	L1	231	178	12,40	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
13/01/2012 7:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,80	0,99	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
13/01/2012 7:28	L1	235	181	12,70	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
13/01/2012 7:36	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
13/01/2012 16:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
13/01/2012 16:31	L1	232	214	24,10	0,53	2,97	3,55	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	214	26,60	0,51	3,19	3,90	0,71	Switching-on				
	L3	235	213	22,70	0,53	2,89	3,61	0,72	Switching-on				
13/01/2012 16:34	L1	232	213	20,70	0,87	4,17	5,04	0,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,50	0,88	4,67	5,77	1,10	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,87	4,13	5,16	1,03	Upstream ramp				
13/01/2012 16:34	L1	232	216	21,50	0,87	4,32	5,06	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,50	0,89	4,70	5,81	1,11	Line				
	L3	235	216	20,80	0,87	4,25	5,14	0,89	Line				
13/01/2012 16:44	L1	234	220	21,90	0,94	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	235	216	20,40	0,94	4,48	5,42	0,94	Line				
13/01/2012 16:54	L1	234	220	21,90	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,60	0,95	5,01	5,99	0,98	Line				
	L3	235	216	20,30	0,94	4,48	5,42	0,94	Line				
13/01/2012 17:04	L1	232	219	21,70	0,94	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	217	22,60	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	235	218	20,80	0,94	4,59	5,43	0,84	Line				
13/01/2012 17:14	L1	234	219	21,80	0,95	4,82	5,59	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	217	22,60	0,95	4,99	5,91	0,92	Line				
	L3	235	218	20,80	0,94	4,61	5,46	0,85	Line				
13/01/2012 17:24	L1	233	219	21,80	0,95	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,70	0,95	5,03	6,02	0,99	Line				
	L3	235	218	20,80	0,94	4,61	5,46	0,85	Line				
13/01/2012 17:34	L1	234	220	21,80	0,95	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,60	0,95	4,99	5,97	0,98	Line				
	L3	235	218	20,70	0,95	4,61	5,46	0,85	Line				
13/01/2012 17:44	L1	233	219	21,80	0,95	4,80	5,51	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	235	218	20,70	0,95	4,60	5,45	0,85	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/01/2012 17:54	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	22,50	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	235	218	20,80	0,95	4,62	5,47	0,85	Line					
13/01/2012 18:04	L1	232	219	21,80	0,95	4,77	5,42	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,60	0,96	5,04	6,03	0,99	Line					
	L3	235	219	20,70	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					
13/01/2012 18:14	L1	234	220	21,90	0,95	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,70	0,95	5,04	6,03	0,99	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,62	5,41	0,79	Line					
13/01/2012 18:24	L1	234	220	21,90	0,95	4,84	5,55	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,60	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					
13/01/2012 18:34	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,50	0,96	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
13/01/2012 18:44	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,96	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	236	219	20,80	0,95	4,63	5,48	0,85	Line					
13/01/2012 18:54	L1	233	219	21,80	0,95	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	236	220	20,80	0,95	4,64	5,44	0,80	Line					
13/01/2012 19:00	L1	234	219	21,80	0,95	4,84	5,61	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	22,50	0,96	5,00	5,98	0,98	Downstream ramp					
	L3	236	220	20,80	0,95	4,64	5,44	0,80	Downstream ramp					
13/01/2012 19:01	L1	233	211	20,10	0,96	4,47	5,58	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,40	0,96	4,74	5,99	1,25	Line					
	L3	236	211	19,00	0,96	4,29	5,54	1,25	Line					
13/01/2012 19:11	L1	234	211	20,00	0,95	4,44	5,61	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,20	0,96	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
13/01/2012 19:21	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,20	0,96	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line					
13/01/2012 19:31	L1	234	209	19,40	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	208	20,60	0,96	4,62	6,10	1,48	Line					
	L3	235	209	18,80	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
13/01/2012 19:41	L1	234	209	19,40	0,95	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	208	20,60	0,96	4,62	6,10	1,48	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
13/01/2012 19:51	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	20,50	0,96	4,58	5,98	1,40	Line					
	L3	234	210	18,80	0,95	4,18	5,34	1,16	Line					
13/01/2012 20:01	L1	234	209	19,40	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	208	20,60	0,96	4,62	6,10	1,48	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					
13/01/2012 20:11	L1	235	210	19,40	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	20,50	0,96	4,58	5,98	1,40	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/01/2012 20:21	L1	235	209	19,50	0,95	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,60	0,96	4,62	6,03	1,41	Line				
	L3	235	211	18,80	0,95	4,19	5,35	1,16	Line				
13/01/2012 20:31	L1	234	209	19,40	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,60	0,96	4,60	6,00	1,40	Line				
	L3	236	211	18,90	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				
13/01/2012 20:41	L1	235	209	19,50	0,95	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	208	20,60	0,96	4,62	6,10	1,48	Line				
	L3	236	211	18,90	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				
13/01/2012 20:51	L1	235	210	19,50	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	209	20,60	0,96	4,62	6,03	1,41	Line				
	L3	236	211	18,90	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				
13/01/2012 21:00	L1	236	210	19,60	0,95	4,39	5,73	1,34	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,70	0,96	4,63	6,04	1,41	Upstream ramp				
	L3	236	210	18,90	0,95	4,23	5,52	1,29	Upstream ramp				
13/01/2012 21:00	L1	235	232	25,40	0,90	5,32	5,47	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	231	26,80	0,91	5,69	5,91	0,22	Line				
	L3	236	231	23,90	0,90	5,09	5,33	0,24	Line				
13/01/2012 21:10	L1	235	232	24,90	0,95	5,55	5,71	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	235	27,20	0,96	6,07	6,13	0,06	Line				
	L3	237	235	24,10	0,95	5,42	5,52	0,10	Line				
13/01/2012 21:15	L1	236	233	24,90	0,95	5,57	5,73	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	235	27,20	0,96	6,08	6,14	0,06	Downstream ramp				
	L3	238	235	24,20	0,95	5,46	5,61	0,15	Downstream ramp				
13/01/2012 21:16	L1	236	225	23,00	0,96	5,18	5,76	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	225	24,40	0,97	5,52	6,20	0,68	Line				
	L3	238	223	21,00	0,97	4,83	5,60	0,77	Line				
13/01/2012 21:26	L1	233	222	22,40	0,95	4,94	5,49	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	222	23,90	0,95	5,28	5,93	0,65	Line				
	L3	234	221	21,10	0,95	4,67	5,30	0,63	Line				
13/01/2012 21:30	L1	233	222	22,40	0,95	4,94	5,49	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	221	23,80	0,95	5,26	5,91	0,65	Downstream ramp				
	L3	235	221	21,10	0,95	4,70	5,39	0,69	Downstream ramp				
13/01/2012 21:32	L1	234	199	17,50	0,97	3,97	5,73	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,60	0,97	4,42	6,17	1,75	Line				
	L3	235	203	17,70	0,96	3,99	5,57	1,58	Line				
13/01/2012 21:42	L1	232	199	17,50	0,96	3,88	5,47	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,20	0,96	4,26	5,88	1,62	Line				
	L3	233	199	16,90	0,96	3,77	5,38	1,61	Line				
13/01/2012 21:45	L1	232	199	17,60	0,96	3,89	5,49	1,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,20	0,96	4,29	5,98	1,69	Downstream ramp				
	L3	234	200	17,00	0,95	3,80	5,42	1,62	Downstream ramp				
13/01/2012 21:47	L1	233	181	14,70	0,98	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,98	3,56	6,22	2,66	Line				
	L3	234	183	14,10	0,97	3,22	5,57	2,35	Line				
13/01/2012 21:57	L1	232	181	14,60	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,97	3,50	6,05	2,55	Line				
	L3	234	182	14,10	0,97	3,18	5,56	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/01/2012 22:07	L1	232	181	14,70	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,70	0,97	3,52	6,08	2,56	Line				
	L3	234	182	14,10	0,97	3,19	5,58	2,39	Line				
13/01/2012 22:17	L1	232	181	14,60	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,98	3,50	6,05	2,55	Line				
	L3	234	183	14,10	0,97	3,19	5,51	2,32	Line				
13/01/2012 22:27	L1	232	181	14,60	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,50	0,98	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	183	14,10	0,97	3,19	5,51	2,32	Line				
13/01/2012 22:37	L1	232	181	14,60	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,50	0,98	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	182	14,10	0,97	3,18	5,56	2,38	Line				
13/01/2012 22:47	L1	233	182	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,98	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	184	14,10	0,97	3,19	5,45	2,26	Line				
13/01/2012 22:57	L1	233	182	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,40	0,98	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
13/01/2012 23:07	L1	232	181	14,60	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	180	13,80	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
13/01/2012 23:17	L1	232	182	14,60	0,97	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	181	13,80	0,97	3,11	5,50	2,39	Line				
13/01/2012 23:27	L1	234	183	11,60	0,95	2,50	4,32	1,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	13,70	0,98	3,07	5,37	2,30	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
13/01/2012 23:37	L1	234	183	11,60	0,96	2,52	4,36	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	13,70	0,98	3,08	5,32	2,24	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
13/01/2012 23:47	L1	234	180	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,80	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
13/01/2012 23:57	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,90	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
14/01/2012 0:07	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,80	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 0:17	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	13,80	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
14/01/2012 0:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,70	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
14/01/2012 0:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	13,80	0,98	3,12	5,45	2,33	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/01/2012 0:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 0:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 1:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,60	4,60	2,00	Line				
14/01/2012 1:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 1:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
14/01/2012 1:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 1:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 1:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/01/2012 2:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
14/01/2012 2:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
14/01/2012 2:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
14/01/2012 2:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 2:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 2:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 3:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
14/01/2012 3:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/01/2012 3:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 3:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 3:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
14/01/2012 3:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
14/01/2012 4:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
14/01/2012 4:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	181	11,50	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
14/01/2012 4:27	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
14/01/2012 4:37	L1	234	180	12,40	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 4:47	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 4:57	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	235	182	12,40	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
14/01/2012 5:08	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
14/01/2012 5:18	L1	235	181	12,40	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	182	12,40	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
14/01/2012 5:28	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 5:38	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 5:48	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
14/01/2012 5:58	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	182	12,40	0,99	2,87	5,07	2,20	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/01/2012 6:08	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	182	12,50	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
14/01/2012 6:18	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	182	12,50	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
14/01/2012 6:28	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,40	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
14/01/2012 6:38	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,30	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 6:48	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 6:58	L1	233	180	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 7:08	L1	232	179	12,30	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
14/01/2012 7:18	L1	233	180	12,40	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
14/01/2012 7:28	L1	233	180	12,30	-0,99	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
14/01/2012 7:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
14/01/2012 16:44	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
14/01/2012 16:44	L1	230	214	24,40	0,53	2,98	3,49	0,51	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	26,00	0,51	3,10	3,79	0,69	Switching-on				
	L3	233	214	23,10	0,53	2,91	3,52	0,61	Switching-on				
14/01/2012 16:47	L1	231	214	21,20	0,86	4,24	5,02	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	213	22,20	0,88	4,55	5,62	1,07	Upstream ramp				
	L3	234	215	20,50	0,87	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp				
14/01/2012 16:47	L1	230	216	21,70	0,87	4,34	4,98	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	23,00	0,88	4,70	5,62	0,92	Line				
	L3	234	215	20,50	0,88	4,22	5,10	0,88	Line				
14/01/2012 16:57	L1	230	217	21,50	0,94	4,64	5,27	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,50	0,95	4,93	5,90	0,97	Line				
	L3	234	217	20,70	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				
14/01/2012 17:07	L1	229	216	21,30	0,95	4,63	5,26	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	233	216	20,60	0,94	4,51	5,34	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/01/2012 17:17	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,00	0,95	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	232	216	20,60	0,94	4,48	5,25	0,77	Line				
14/01/2012 17:27	L1	229	216	21,30	0,94	4,62	5,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	217	23,20	0,95	5,02	5,76	0,74	Line				
	L3	233	217	20,70	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
14/01/2012 17:37	L1	230	216	21,40	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,90	0,95	5,00	5,80	0,80	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
14/01/2012 17:48	L1	230	217	21,50	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,90	0,95	5,00	5,80	0,80	Line				
	L3	234	217	20,50	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				
14/01/2012 17:58	L1	230	217	21,50	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
14/01/2012 18:08	L1	229	216	21,30	0,95	4,61	5,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,00	0,95	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,51	5,34	0,83	Line				
14/01/2012 18:18	L1	229	218	22,00	0,95	4,74	5,27	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,06	5,80	0,74	Line				
	L3	232	218	21,00	0,94	4,59	5,27	0,68	Line				
14/01/2012 18:28	L1	231	220	22,20	0,95	4,83	5,37	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	22,90	0,95	5,02	5,76	0,74	Line				
	L3	232	219	21,10	0,94	4,61	5,23	0,62	Line				
14/01/2012 18:38	L1	230	219	22,10	0,95	4,79	5,33	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,10	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	233	220	21,10	0,94	4,63	5,26	0,63	Line				
14/01/2012 18:48	L1	231	219	22,10	0,95	4,82	5,42	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,00	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	233	220	21,10	0,94	4,65	5,28	0,63	Line				
14/01/2012 18:58	L1	231	219	22,10	0,95	4,83	5,43	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	23,10	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	232	219	21,00	0,95	4,60	5,22	0,62	Line				
14/01/2012 19:00	L1	231	220	22,20	0,95	4,84	5,38	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp				
	L3	233	219	21,00	0,94	4,61	5,29	0,68	Downstream ramp				
14/01/2012 19:01	L1	231	212	20,50	0,96	4,49	5,43	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,90	0,97	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	232	210	19,20	0,96	4,27	5,33	1,06	Line				
14/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	21,10	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
14/01/2012 19:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,20	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	234	211	19,30	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
14/01/2012 19:31	L1	232	210	20,00	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	21,30	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,18	5,22	1,04	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/01/2012 19:41	L1	232	209	19,80	0,95	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	210	21,00	0,96	4,64	5,80	1,16	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
14/01/2012 19:51	L1	231	209	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
14/01/2012 20:01	L1	232	210	19,90	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	234	208	18,70	0,95	4,14	5,40	1,26	Line					
14/01/2012 20:11	L1	233	211	19,90	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	233	208	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
14/01/2012 20:21	L1	232	211	19,90	0,95	4,37	5,40	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
14/01/2012 20:31	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,70	5,94	1,24	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
14/01/2012 20:41	L1	233	211	20,10	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	210	21,30	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	235	209	18,80	0,95	4,18	5,46	1,28	Line					
14/01/2012 20:51	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,96	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					
14/01/2012 21:00	L1	234	211	20,10	0,95	4,43	5,59	1,16	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,20	0,96	4,72	5,96	1,24						
	L3	236	210	18,90	0,95	4,21	5,49	1,28						
14/01/2012 21:00	L1	233	230	25,20	0,91	5,26	5,41	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	231	27,40	0,90	5,75	5,86	0,11	Line					
	L3	235	231	24,30	0,89	5,11	5,30	0,19	Line					
14/01/2012 21:10	L1	234	234	25,40	0,95	5,63	5,63	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	233	27,00	0,95	5,96	6,01	0,05	Line					
	L3	236	233	24,10	0,95	5,35	5,50	0,15	Line					
14/01/2012 21:15	L1	234	233	25,40	0,96	5,63	5,68	0,05	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	233	27,00	0,96	5,96	6,01	0,05						
	L3	235	233	23,90	0,95	5,32	5,42	0,10						
14/01/2012 21:16	L1	235	223	22,40	0,97	5,05	5,67	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	225	25,00	0,96	5,57	6,07	0,50	Line					
	L3	236	225	21,90	0,96	4,93	5,48	0,55	Line					
14/01/2012 21:26	L1	235	224	22,80	0,95	5,03	5,59	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	24,30	0,95	5,39	6,12	0,73	Line					
	L3	236	225	22,00	0,95	4,88	5,43	0,55	Line					
14/01/2012 21:30	L1	234	223	22,70	0,95	5,01	5,57	0,56	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	24,10	0,95	5,36	6,02	0,66						
	L3	236	225	22,00	0,95	4,90	5,45	0,55						
14/01/2012 21:32	L1	236	201	18,10	0,97	4,08	5,89	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	19,20	0,97	4,34	6,26	1,92	Line					
	L3	237	203	17,40	0,96	3,95	5,64	1,69	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/01/2012 21:42	L1	235	201	17,90	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	200	19,00	0,96	4,28	6,24	1,96	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line				
14/01/2012 21:45	L1	236	201	17,90	0,95	4,01	5,79	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	19,10	0,96	4,32	6,30	1,98	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,90	5,56	1,66	Downstream ramp				
14/01/2012 21:47	L1	236	181	14,50	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,98	3,55	6,49	2,94	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,23	5,84	2,61	Line				
14/01/2012 21:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
14/01/2012 22:07	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
14/01/2012 22:17	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
14/01/2012 22:27	L1	236	182	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
14/01/2012 22:37	L1	236	182	14,40	0,97	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
14/01/2012 22:47	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
14/01/2012 22:57	L1	237	183	14,40	0,97	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	184	13,90	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
14/01/2012 23:07	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,53	6,38	2,85	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
14/01/2012 23:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
14/01/2012 23:27	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	238	184	13,90	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
14/01/2012 23:37	L1	238	183	11,30	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
14/01/2012 23:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
14/01/2012 23:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/01/2012 0:07	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,20	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
15/01/2012 0:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
15/01/2012 0:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 0:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/01/2012 0:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 0:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 1:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/01/2012 1:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
15/01/2012 1:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/01/2012 1:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 1:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	181	13,30	0,98	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 1:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/01/2012 2:07	L1	233	179	11,00	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
15/01/2012 2:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
15/01/2012 2:27	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
15/01/2012 2:37	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/01/2012 2:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
15/01/2012 2:57	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	234	177	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
15/01/2012 3:07	L1	233	180	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
15/01/2012 3:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	179	13,40	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
15/01/2012 3:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
15/01/2012 3:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,30	0,98	3,00	5,36	2,36	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
15/01/2012 3:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
15/01/2012 3:57	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
15/01/2012 4:07	L1	233	180	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
15/01/2012 4:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
15/01/2012 4:27	L1	234	181	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line					
15/01/2012 4:37	L1	234	180	12,30	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line					
15/01/2012 4:47	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line					
15/01/2012 4:57	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line					
15/01/2012 5:08	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line					
15/01/2012 5:18	L1	234	180	12,30	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,20	0,99	3,29	5,88	2,59	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/01/2012 5:28	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	177	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/01/2012 5:38	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	177	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/01/2012 5:48	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
15/01/2012 5:58	L1	234	180	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
15/01/2012 6:08	L1	234	181	12,30	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
15/01/2012 6:18	L1	234	181	12,30	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
15/01/2012 6:28	L1	234	180	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
15/01/2012 6:38	L1	234	181	12,30	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	178	14,30	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/01/2012 6:48	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/01/2012 6:58	L1	233	180	12,30	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	233	176	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
15/01/2012 7:08	L1	233	180	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
15/01/2012 7:18	L1	234	180	12,30	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	179	14,20	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	233	177	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
15/01/2012 7:28	L1	234	180	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	233	177	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
15/01/2012 7:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
15/01/2012 16:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
15/01/2012 16:38	L1	232	213	23,60	0,53	2,95	3,57	0,62	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	26,00	0,50	3,09	3,78	0,69	Switching-on				
	L3	235	211	21,60	0,55	2,83	3,61	0,78	Switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/01/2012 16:41	L1	232	213	20,90	0,86	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	213	22,10	0,88	4,55	5,62	1,07	Upstream ramp				
	L3	236	214	20,10	0,87	4,13	5,16	1,03	Upstream ramp				
15/01/2012 16:41	L1	232	215	21,30	0,86	4,29	5,08	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,90	0,88	4,70	5,62	0,92	Line				
	L3	236	214	20,10	0,87	4,17	5,21	1,04	Line				
15/01/2012 16:51	L1	232	215	20,90	0,94	4,57	5,41	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	22,30	0,95	4,90	5,80	0,90	Line				
	L3	235	216	20,20	0,94	4,46	5,39	0,93	Line				
15/01/2012 17:01	L1	231	217	21,30	0,95	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	22,60	0,95	4,96	5,69	0,73	Line				
	L3	235	216	20,10	0,94	4,45	5,38	0,93	Line				
15/01/2012 17:11	L1	230	217	21,30	0,95	4,64	5,27	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,60	0,95	4,96	5,75	0,79	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
15/01/2012 17:21	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,03	5,77	0,74	Line				
	L3	233	216	20,40	0,94	4,49	5,32	0,83	Line				
15/01/2012 17:31	L1	231	217	21,50	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	22,80	0,95	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line				
15/01/2012 17:41	L1	231	217	21,50	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,80	0,95	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line				
15/01/2012 17:51	L1	230	217	21,30	0,95	4,65	5,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	22,80	0,96	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Line				
15/01/2012 18:01	L1	231	218	21,50	0,95	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	22,80	0,96	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,52	5,29	0,77	Line				
15/01/2012 18:11	L1	230	217	21,30	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	22,80	0,95	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,52	5,29	0,77	Line				
15/01/2012 18:21	L1	231	217	21,50	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,47	5,24	0,77	Line				
15/01/2012 18:31	L1	231	218	21,50	0,95	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line				
15/01/2012 18:41	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line				
15/01/2012 18:51	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,00	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line				
15/01/2012 19:00	L1	232	219	21,60	0,95	4,75	5,39	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,05	5,79	0,74	Downstream ramp				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/01/2012 19:01	L1	232	210	19,90	0,96	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,10	0,96	4,69	5,86	1,17	Line				
	L3	234	211	19,30	0,95	4,31	5,44	1,13	Line				
15/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	210	21,00	0,96	4,64	5,80	1,16	Line				
	L3	234	208	18,70	0,95	4,15	5,42	1,27	Line				
15/01/2012 19:21	L1	233	210	19,80	0,95	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	210	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
15/01/2012 19:31	L1	232	211	19,90	0,94	4,34	5,36	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,10	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	233	209	18,80	0,94	4,12	5,26	1,14	Line				
15/01/2012 19:41	L1	232	209	19,70	0,95	4,35	5,49	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	209	21,00	0,96	4,67	5,96	1,29	Line				
	L3	233	209	18,60	0,95	4,12	5,26	1,14	Line				
15/01/2012 19:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				
15/01/2012 20:01	L1	232	211	19,80	0,95	4,38	5,41	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,10	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	233	209	18,60	0,95	4,14	5,29	1,15	Line				
15/01/2012 20:11	L1	233	211	19,90	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
15/01/2012 20:21	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	210	21,00	0,96	4,65	5,81	1,16	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
15/01/2012 20:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	234	208	18,60	0,95	4,13	5,39	1,26	Line				
15/01/2012 20:41	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	210	21,10	0,96	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
15/01/2012 20:51	L1	234	211	19,90	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,96	4,71	5,95	1,24	Line				
	L3	235	210	18,70	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				
15/01/2012 21:00	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	211	21,20	0,96	4,73	5,97	1,24	Upstream ramp				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,18	5,40	1,22	Upstream ramp				
15/01/2012 21:00	L1	234	231	25,00	0,90	5,26	5,41	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	230	26,70	0,90	5,62	5,78	0,16	Line				
	L3	233	231	24,50	0,89	5,09	5,18	0,09	Line				
15/01/2012 21:10	L1	234	234	25,20	0,95	5,62	5,62	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	233	26,80	0,96	5,96	6,01	0,05	Line				
	L3	235	233	23,90	0,95	5,30	5,40	0,10	Line				
15/01/2012 21:15	L1	233	234	25,20	0,96	5,58	5,53	-0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	26,80	0,96	5,96	6,01	0,05	Downstream ramp				
	L3	234	232	23,80	0,95	5,26	5,36	0,10	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/01/2012 21:16	L1	234	225	23,30	0,96	5,22	5,69	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	226	24,70	0,96	5,55	6,05	0,50	Line					
	L3	235	223	21,80	0,96	4,90	5,51	0,61	Line					
15/01/2012 21:26	L1	234	223	22,50	0,95	4,99	5,55	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	23,90	0,95	5,34	6,00	0,66	Line					
	L3	235	224	21,80	0,95	4,83	5,37	0,54	Line					
15/01/2012 21:30	L1	234	223	22,60	0,95	5,00	5,56	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	24,00	0,95	5,35	6,01	0,66	Downstream ramp					
	L3	235	224	22,00	0,94	4,86	5,41	0,55	Downstream ramp					
15/01/2012 21:32	L1	234	203	18,40	0,96	4,14	5,71	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	203	19,60	0,97	4,46	6,29	1,83	Line					
	L3	235	201	17,20	0,96	3,90	5,56	1,66	Line					
15/01/2012 21:42	L1	235	200	17,80	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	203	19,50	0,96	4,39	6,19	1,80	Line					
	L3	236	202	17,20	0,95	3,87	5,52	1,65	Line					
15/01/2012 21:45	L1	235	201	17,90	0,95	4,01	5,72	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,39	6,12	1,73	Downstream ramp					
	L3	235	201	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Downstream ramp					
15/01/2012 21:47	L1	236	181	13,80	0,99	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	183	15,70	0,98	3,62	6,40	2,78	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,18	5,69	2,51	Line					
15/01/2012 21:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,10	0,98	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
15/01/2012 22:07	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	15,20	0,98	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
15/01/2012 22:17	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,10	0,98	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
15/01/2012 22:27	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,00	0,98	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
15/01/2012 22:37	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,10	0,98	3,50	6,40	2,90	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
15/01/2012 22:47	L1	236	181	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,20	0,98	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
15/01/2012 22:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,98	3,50	6,40	2,90	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
15/01/2012 23:07	L1	236	182	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,20	0,98	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
15/01/2012 23:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,10	0,98	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/01/2012 23:27	L1	236	182	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,10	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
15/01/2012 23:37	L1	237	183	11,30	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
15/01/2012 23:47	L1	237	183	11,30	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
15/01/2012 23:57	L1	238	183	11,30	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/01/2012 0:07	L1	236	183	11,20	0,96	2,49	4,40	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/01/2012 0:17	L1	237	182	11,20	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/01/2012 0:27	L1	236	183	11,10	0,96	2,49	4,40	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/01/2012 0:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,20	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	183	11,50	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
16/01/2012 0:47	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
16/01/2012 0:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	237	182	11,50	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 1:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 1:17	L1	235	181	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,40	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,60	4,60	2,00	Line				
16/01/2012 1:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,50	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
16/01/2012 1:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	182	11,60	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 1:47	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
16/01/2012 1:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/01/2012 2:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,50	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
16/01/2012 2:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,50	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 2:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,50	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
16/01/2012 2:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,50	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 2:47	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
16/01/2012 2:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	182	13,20	0,98	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,50	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 3:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,50	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
16/01/2012 3:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	11,50	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
16/01/2012 3:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,50	0,97	2,61	4,72	2,11	Line				
16/01/2012 3:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	11,50	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
16/01/2012 3:47	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	182	13,20	0,98	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
16/01/2012 3:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	181	13,30	0,98	3,05	5,58	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	11,60	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
16/01/2012 4:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,60	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/01/2012 4:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	11,60	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
16/01/2012 4:27	L1	236	182	12,20	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	181	14,30	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	12,30	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
16/01/2012 4:37	L1	236	182	12,30	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line				
	L2	237	182	14,30	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	12,40	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/01/2012 4:47	L1	237	183	12,30	-0,98	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,30	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
16/01/2012 4:57	L1	236	182	12,30	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,20	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	183	12,40	0,99	2,93	5,24	2,31	Line				
16/01/2012 5:08	L1	236	182	12,30	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,30	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
16/01/2012 5:18	L1	236	181	12,30	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,30	0,99	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
16/01/2012 5:28	L1	237	183	12,30	-0,98	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	14,30	0,99	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
16/01/2012 5:38	L1	236	182	12,30	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,30	0,99	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
16/01/2012 5:48	L1	236	181	12,20	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,30	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
16/01/2012 5:58	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
16/01/2012 6:08	L1	235	181	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	182	12,30	0,99	2,88	5,09	2,21	Line				
16/01/2012 6:18	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
16/01/2012 6:28	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
16/01/2012 6:38	L1	234	180	12,30	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,30	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
16/01/2012 6:48	L1	233	180	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,40	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
16/01/2012 6:58	L1	235	181	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
16/01/2012 7:08	L1	234	180	12,30	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
16/01/2012 7:18	L1	234	181	12,30	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,30	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/01/2012 7:28	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,40	0,99	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
16/01/2012 7:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/01/2012 16:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/01/2012 16:39	L1	230	211	22,90	0,55	2,92	3,53	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	229	212	26,90	0,52	3,23	3,82	0,59	Switching-on				
	L3	231	213	23,00	0,54	2,91	3,48	0,57	Switching-on				
16/01/2012 16:42	L1	231	214	21,10	0,86	4,22	5,00	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	213	22,50	0,88	4,56	5,46	0,90	Upstream ramp				
	L3	232	214	20,40	0,87	4,11	4,92	0,81	Upstream ramp				
16/01/2012 16:42	L1	230	214	21,30	0,87	4,28	5,01	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	23,30	0,88	4,71	5,46	0,75	Line				
	L3	232	216	21,00	0,87	4,23	4,95	0,72	Line				
16/01/2012 16:52	L1	230	217	21,40	0,95	4,65	5,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	219	23,50	0,95	5,09	5,72	0,63	Line				
	L3	233	217	20,60	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
16/01/2012 17:02	L1	230	216	21,30	0,95	4,62	5,30	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	219	23,40	0,95	5,09	5,72	0,63	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,48	5,25	0,77	Line				
16/01/2012 17:12	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	220	23,50	0,95	5,15	5,79	0,64	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
16/01/2012 17:22	L1	231	217	21,40	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	219	23,40	0,95	5,10	5,73	0,63	Line				
	L3	232	216	20,40	0,94	4,47	5,24	0,77	Line				
16/01/2012 17:32	L1	231	218	21,50	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	220	23,60	0,95	5,17	5,81	0,64	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
16/01/2012 17:42	L1	231	218	21,50	0,95	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	220	23,60	0,95	5,19	5,83	0,64	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
16/01/2012 17:52	L1	230	216	21,40	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	221	23,70	0,95	5,23	5,88	0,65	Line				
	L3	232	216	20,50	0,95	4,48	5,25	0,77	Line				
16/01/2012 18:02	L1	231	217	21,40	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	220	23,60	0,96	5,18	5,82	0,64	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
16/01/2012 18:12	L1	231	217	21,50	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	221	23,60	0,95	5,21	5,79	0,58	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,48	5,25	0,77	Line				
16/01/2012 18:22	L1	230	216	21,30	0,95	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	220	23,70	0,95	5,20	5,84	0,64	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/01/2012 18:32	L1	231	218	21,50	0,95	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	220	23,60	0,95	5,19	5,83	0,64	Line				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,52	5,29	0,77	Line				
16/01/2012 18:42	L1	232	218	21,50	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	220	23,70	0,95	5,19	5,83	0,64	Line				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,53	5,31	0,78	Line				
16/01/2012 18:52	L1	232	218	21,60	0,95	4,76	5,46	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	221	23,70	0,95	5,23	5,88	0,65	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,52	5,35	0,83	Line				
16/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	221	23,70	0,96	5,20	5,78	0,58	Downstream ramp				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Downstream ramp				
16/01/2012 19:01	L1	232	210	19,60	0,96	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,10	0,97	4,71	5,95	1,24	Line				
	L3	232	210	19,30	0,96	4,27	5,33	1,06	Line				
16/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,10	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	232	210	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
16/01/2012 19:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,10	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
16/01/2012 19:31	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	211	19,30	0,95	4,28	5,40	1,12	Line				
16/01/2012 19:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
16/01/2012 19:51	L1	232	210	19,90	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	21,10	0,96	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	232	211	19,30	0,95	4,25	5,25	1,00	Line				
16/01/2012 20:01	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
16/01/2012 20:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
16/01/2012 20:21	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	211	19,20	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
16/01/2012 20:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
16/01/2012 20:41	L1	233	211	19,90	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,20	0,96	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	233	208	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
16/01/2012 20:51	L1	234	211	19,90	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,96	4,72	5,96	1,24	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
16/01/2012 21:00	L1	234	211	19,90	0,95	4,42	5,58	1,16	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	211	21,30	0,96	4,73	5,97	1,24	Upstream ramp						
	L3	235	209	18,80	0,95	4,19	5,47	1,28	Upstream ramp						
16/01/2012 21:00	L1	232	231	25,20	0,91	5,25	5,30	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	230	26,60	0,91	5,64	5,85	0,21	Line						
	L3	233	231	24,40	0,90	5,11	5,20	0,09	Line						
16/01/2012 21:10	L1	234	234	25,40	0,96	5,65	5,65	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	235	234	27,00	0,96	6,02	6,08	0,06	Line						
	L3	236	236	24,60	0,96	5,52	5,52	0,00	Line						
16/01/2012 21:15	L1	234	235	25,40	0,96	5,65	5,60	-0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	235	234	27,00	0,96	6,02	6,08	0,06	Downstream ramp						
	L3	236	236	24,60	0,95	5,52	5,52	0,00	Downstream ramp						
16/01/2012 21:16	L1	235	223	22,80	0,97	5,14	5,78	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	223	23,90	0,97	5,41	6,14	0,73	Line						
	L3	236	225	21,90	0,96	4,96	5,52	0,56	Line						
16/01/2012 21:26	L1	235	224	22,70	0,95	5,05	5,62	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	224	24,10	0,95	5,39	6,06	0,67	Line						
	L3	236	225	21,90	0,95	4,90	5,45	0,55	Line						
16/01/2012 21:30	L1	235	224	22,80	0,95	5,05	5,62	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	224	24,20	0,95	5,40	6,07	0,67	Downstream ramp						
	L3	236	225	21,90	0,95	4,89	5,44	0,55	Downstream ramp						
16/01/2012 21:32	L1	235	201	17,60	0,97	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	201	19,10	0,97	4,35	6,28	1,93	Line						
	L3	237	203	17,40	0,96	3,95	5,64	1,69	Line						
16/01/2012 21:42	L1	236	202	17,80	0,96	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	202	19,00	0,96	4,32	6,23	1,91	Line						
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line						
16/01/2012 21:45	L1	236	201	17,80	0,96	4,02	5,80	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	202	19,00	0,96	4,33	6,32	1,99	Downstream ramp						
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Downstream ramp						
16/01/2012 21:47	L1	236	182	14,30	0,98	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	15,30	0,98	3,56	6,51	2,95	Line						
	L3	238	183	14,00	0,97	3,23	5,84	2,61	Line						
16/01/2012 21:57	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	15,30	0,98	3,53	6,38	2,85	Line						
	L3	239	181	13,60	0,97	3,15	5,89	2,74	Line						
16/01/2012 22:07	L1	237	182	14,40	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	239	183	15,40	0,97	3,56	6,51	2,95	Line						
	L3	239	181	13,70	0,96	3,13	5,85	2,72	Line						
16/01/2012 22:17	L1	238	183	14,40	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	239	183	15,40	0,97	3,56	6,51	2,95	Line						
	L3	239	181	13,60	0,97	3,14	5,87	2,73	Line						
16/01/2012 22:27	L1	234	180	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	180	15,00	0,98	3,43	6,13	2,70	Line						
	L3	234	177	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line						
16/01/2012 22:37	L1	233	180	14,10	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	235	178	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/01/2012 22:47	L1	234	180	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
16/01/2012 22:57	L1	234	180	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,04	5,56	2,52	Line				
16/01/2012 23:07	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
16/01/2012 23:17	L1	234	180	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,04	5,56	2,52	Line				
16/01/2012 23:27	L1	235	181	14,20	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
16/01/2012 23:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	180	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
16/01/2012 23:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/01/2012 23:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
17/01/2012 0:07	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
17/01/2012 0:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,40	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
17/01/2012 0:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
17/01/2012 0:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	180	11,10	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
17/01/2012 0:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,30	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
17/01/2012 0:57	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 1:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 1:17	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/01/2012 1:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 1:37	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 1:47	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	181	13,30	0,98	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
17/01/2012 1:57	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
17/01/2012 2:07	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 2:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 2:27	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 2:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 2:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 2:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 3:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/01/2012 3:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/01/2012 3:27	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 3:37	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 3:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 3:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/01/2012 4:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 4:17	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/01/2012 4:27	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	181	14,40	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 4:37	L1	236	181	12,40	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line				
	L2	236	181	14,40	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 4:47	L1	236	182	12,40	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line				
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 4:57	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	181	14,40	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 5:08	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	181	14,40	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 5:18	L1	236	181	12,40	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line				
	L2	236	181	14,40	0,99	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 5:28	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	180	14,40	0,99	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
17/01/2012 5:38	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
17/01/2012 5:48	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
17/01/2012 5:58	L1	234	180	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
17/01/2012 6:08	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	178	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
17/01/2012 6:18	L1	232	179	12,30	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line				
	L2	234	180	14,40	0,99	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
17/01/2012 6:28	L1	232	178	12,30	-0,98	2,79	4,99	2,20	Line				
	L2	234	179	14,40	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	12,00	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
17/01/2012 6:38	L1	232	179	12,30	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/01/2012 6:48	L1	232	179	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
17/01/2012 6:58	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,40	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
17/01/2012 7:08	L1	231	178	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
17/01/2012 7:18	L1	231	178	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,30	0,99	3,28	5,86	2,58	Line				
	L3	233	177	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
17/01/2012 7:28	L1	231	178	12,20	-0,98	2,76	4,88	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,30	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
17/01/2012 7:38	L1	231	178	12,20	-0,98	2,76	4,88	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,30	0,99	3,25	5,81	2,56	Line				
	L3	233	177	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
17/01/2012 7:48	L1	231	178	12,20	-0,98	2,76	4,88	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	178	14,30	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	233	179	12,30	0,99	2,84	5,08	2,24	Line				
17/01/2012 7:50	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
17/01/2012 16:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
17/01/2012 16:34	L1	231	213	23,60	0,52	2,89	3,46	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	214	26,60	0,50	3,12	3,77	0,65	Switching-on				
	L3	235	213	22,80	0,53	2,86	3,57	0,71	Switching-on				
17/01/2012 16:36	L1	232	213	20,80	0,86	4,16	5,03	0,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,40	0,87	4,55	5,56	1,01	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,87	4,10	5,12	1,02	Upstream ramp				
17/01/2012 16:37	L1	231	218	22,10	0,85	4,38	4,97	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	215	22,90	0,87	4,67	5,65	0,98	Line				
	L3	235	216	20,80	0,87	4,23	5,12	0,89	Line				
17/01/2012 16:47	L1	233	219	21,80	0,94	4,76	5,46	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,70	0,94	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	235	216	20,40	0,94	4,48	5,42	0,94	Line				
17/01/2012 16:57	L1	232	218	21,70	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	22,60	0,95	4,93	5,84	0,91	Line				
	L3	235	216	20,30	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				
17/01/2012 17:07	L1	232	219	21,70	0,95	4,74	5,38	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,20	0,95	5,06	5,80	0,74	Line				
	L3	235	216	20,20	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				
17/01/2012 17:17	L1	232	219	21,80	0,94	4,74	5,38	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	219	23,60	0,94	5,14	5,96	0,82	Line				
	L3	235	218	20,80	0,94	4,59	5,43	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/01/2012 17:27	L1	231	218	22,10	0,94	4,72	5,36	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,90	0,94	5,16	5,98	0,82	Line					
	L3	234	217	20,90	0,94	4,54	5,37	0,83	Line					
17/01/2012 17:37	L1	233	219	21,80	0,94	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,50	0,95	5,10	5,91	0,81	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,60	5,45	0,85	Line					
17/01/2012 17:47	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,50	0,95	5,14	5,96	0,82	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,60	5,45	0,85	Line					
17/01/2012 17:57	L1	233	219	21,90	0,94	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,50	0,95	5,14	5,96	0,82	Line					
	L3	235	218	20,80	0,94	4,59	5,43	0,84	Line					
17/01/2012 18:07	L1	232	219	21,80	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,40	0,95	5,15	5,97	0,82	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,61	5,40	0,79	Line					
17/01/2012 18:17	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	23,50	0,95	5,16	5,92	0,76	Line					
	L3	235	218	20,80	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
17/01/2012 18:27	L1	233	219	21,90	0,94	4,80	5,51	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	220	23,50	0,95	5,16	5,92	0,76	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
17/01/2012 18:37	L1	234	220	22,00	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	23,50	0,95	5,15	5,91	0,76	Line					
	L3	235	219	20,80	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
17/01/2012 18:47	L1	234	220	22,00	0,95	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	220	23,60	0,95	5,20	6,03	0,83	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,59	5,43	0,84	Line					
17/01/2012 18:57	L1	234	220	22,00	0,95	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	220	23,60	0,95	5,20	6,03	0,83	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,59	5,43	0,84	Line					
17/01/2012 19:00	L1	233	219	21,80	0,95	4,80	5,51	0,71	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	220	23,50	0,95	5,20	6,03	0,83						
	L3	235	218	20,60	0,95	4,57	5,41	0,84						
17/01/2012 19:01	L1	233	211	20,10	0,96	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,70	0,96	4,81	6,07	1,26	Line					
	L3	234	209	18,90	0,96	4,21	5,43	1,22	Line					
17/01/2012 19:11	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line					
17/01/2012 19:21	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,74	5,99	1,25	Line					
	L3	235	209	18,90	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
17/01/2012 19:31	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	234	209	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line					
17/01/2012 19:41	L1	234	209	19,50	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,74	5,99	1,25	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/01/2012 19:51	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,50	0,95	4,77	6,09	1,32	Line					
	L3	236	211	18,90	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
17/01/2012 20:01	L1	233	208	19,50	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,60	0,95	4,76	6,01	1,25	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
17/01/2012 20:11	L1	234	209	19,50	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,60	0,95	4,76	6,08	1,32	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					
17/01/2012 20:21	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,60	0,95	4,77	6,09	1,32	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
17/01/2012 20:31	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,60	0,95	4,74	5,99	1,25	Line					
	L3	236	210	18,90	0,95	4,22	5,51	1,29	Line					
17/01/2012 20:41	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	211	21,60	0,95	4,77	6,09	1,32	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
17/01/2012 20:51	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	209	21,00	0,95	4,66	6,08	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
17/01/2012 21:00	L1	235	210	19,70	0,95	4,34	5,60	1,26	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,20	0,95	4,67	6,09	1,42	Upstream ramp					
	L3	237	211	19,10	0,95	4,25	5,55	1,30	Upstream ramp					
17/01/2012 21:00	L1	234	232	25,30	0,89	5,28	5,38	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	231	27,20	0,90	5,69	5,91	0,22	Line					
	L3	235	233	24,80	0,89	5,18	5,28	0,10	Line					
17/01/2012 21:10	L1	235	233	25,00	0,95	5,53	5,63	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	234	27,40	0,95	6,07	6,13	0,06	Line					
	L3	237	235	24,30	0,95	5,42	5,52	0,10	Line					
17/01/2012 21:15	L1	235	232	25,00	0,95	5,52	5,68	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	235	27,50	0,95	6,09	6,15	0,06	Downstream ramp					
	L3	237	235	24,30	0,95	5,43	5,53	0,10	Downstream ramp					
17/01/2012 21:16	L1	235	224	22,50	0,97	5,05	5,62	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	24,70	0,96	5,51	6,26	0,75	Line					
	L3	238	224	21,10	0,97	4,82	5,53	0,71	Line					
17/01/2012 21:26	L1	236	225	23,00	0,95	5,07	5,64	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	224	24,60	0,95	5,45	6,19	0,74	Line					
	L3	238	224	21,60	0,95	4,83	5,54	0,71	Line					
17/01/2012 21:30	L1	235	224	22,90	0,95	5,04	5,61	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	225	24,60	0,95	5,45	6,12	0,67	Downstream ramp					
	L3	238	224	21,60	0,95	4,84	5,55	0,71	Downstream ramp					
17/01/2012 21:32	L1	232	202	18,40	0,96	4,08	5,57	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,60	0,96	4,37	6,10	1,73	Line					
	L3	234	203	17,70	0,96	3,96	5,46	1,50	Line					
17/01/2012 21:42	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Line					
	L3	234	201	17,20	0,95	3,81	5,37	1,56	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
17/01/2012 21:45	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Downstream ramp						
	L3	235	201	17,30	0,95	3,84	5,48	1,64	Downstream ramp						
17/01/2012 21:47	L1	234	183	14,90	0,97	3,37	5,82	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	182	15,70	0,98	3,55	6,21	2,66	Line						
	L3	235	184	14,30	0,97	3,25	5,62	2,37	Line						
17/01/2012 21:57	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	183	15,90	0,97	3,58	6,26	2,68	Line						
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line						
17/01/2012 22:07	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,80	0,97	3,55	6,21	2,66	Line						
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line						
17/01/2012 22:17	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	183	15,90	0,97	3,57	6,24	2,67	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
17/01/2012 22:27	L1	234	183	14,80	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line						
	L3	236	182	13,90	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
17/01/2012 22:37	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	183	15,80	0,97	3,57	6,24	2,67	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
17/01/2012 22:47	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	183	15,90	0,97	3,59	6,35	2,76	Line						
	L3	236	182	13,90	0,97	3,15	5,63	2,48	Line						
17/01/2012 22:57	L1	235	181	14,50	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	184	15,90	0,97	3,59	6,28	2,69	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
17/01/2012 23:07	L1	235	180	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,90	0,97	3,59	6,35	2,76	Line						
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line						
17/01/2012 23:17	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	183	15,90	0,97	3,58	6,26	2,68	Line						
	L3	236	182	13,90	0,97	3,15	5,63	2,48	Line						
17/01/2012 23:27	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	184	15,90	0,97	3,60	6,29	2,69	Line						
	L3	237	182	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line						
17/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	238	183	11,70	0,96	2,65	4,79	2,14	Line						
17/01/2012 23:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
17/01/2012 23:57	L1	236	183	11,30	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,50	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
18/01/2012 0:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line						
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/01/2012 0:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 0:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,30	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				
18/01/2012 0:37	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
18/01/2012 0:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
18/01/2012 0:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
18/01/2012 1:07	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	178	11,10	0,96	2,50	4,62	2,12	Line				
18/01/2012 1:17	L1	232	179	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
18/01/2012 1:27	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
18/01/2012 1:37	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
18/01/2012 1:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
18/01/2012 1:57	L1	232	180	11,00	0,96	2,39	4,18	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
18/01/2012 2:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
18/01/2012 2:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
18/01/2012 2:27	L1	232	179	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
18/01/2012 2:37	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
18/01/2012 2:47	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/01/2012 2:57	L1	232	179	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	179	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
18/01/2012 3:07	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
18/01/2012 3:17	L1	234	181	11,30	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 3:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,50	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
18/01/2012 3:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,50	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 3:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 3:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 4:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
18/01/2012 4:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
18/01/2012 4:27	L1	236	181	12,40	-0,99	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
18/01/2012 4:37	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
18/01/2012 4:47	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
18/01/2012 4:57	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	181	12,20	0,99	2,85	5,21	2,36	Line				
18/01/2012 5:08	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	181	12,20	0,99	2,85	5,21	2,36	Line				
18/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,70	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
18/01/2012 5:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/01/2012 5:38	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
18/01/2012 5:48	L1	235	181	12,50	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,60	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
18/01/2012 5:58	L1	235	181	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
18/01/2012 6:08	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
18/01/2012 6:18	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	12,10	0,99	2,81	5,14	2,33	Line				
18/01/2012 6:28	L1	233	180	12,40	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	12,10	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
18/01/2012 6:38	L1	233	180	12,50	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line				
18/01/2012 6:48	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	235	178	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
18/01/2012 6:58	L1	232	179	12,40	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,40	0,99	3,28	5,86	2,58	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
18/01/2012 7:08	L1	233	180	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,40	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
18/01/2012 7:18	L1	232	179	12,40	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,40	0,99	3,25	5,81	2,56	Line				
	L3	234	177	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
18/01/2012 7:28	L1	232	179	12,40	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,50	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	234	177	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
18/01/2012 7:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/01/2012 16:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/01/2012 16:39	L1	232	214	23,90	0,53	2,98	3,57	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	213	25,90	0,53	3,21	3,88	0,67	Switching-on				
	L3	233	211	22,40	0,55	2,91	3,63	0,72	Switching-on				
18/01/2012 16:42	L1	232	213	20,70	0,87	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	213	22,30	0,88	4,55	5,56	1,01	Upstream ramp				
	L3	234	215	20,40	0,87	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/01/2012 16:42	L1	232	216	21,50	0,87	4,34	5,08	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	23,10	0,88	4,72	5,65	0,93	Line					
	L3	234	215	20,40	0,88	4,22	5,10	0,88	Line					
18/01/2012 16:53	L1	232	216	21,10	0,94	4,60	5,39	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line					
	L3	234	217	20,60	0,94	4,53	5,36	0,83	Line					
18/01/2012 17:03	L1	232	216	20,90	0,95	4,59	5,38	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,50	0,95	4,97	5,88	0,91	Line					
	L3	234	216	20,40	0,95	4,51	5,40	0,89	Line					
18/01/2012 17:13	L1	232	215	21,00	0,95	4,61	5,46	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line					
18/01/2012 17:23	L1	232	216	21,00	0,95	4,61	5,40	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Line					
	L3	233	216	20,40	0,95	4,49	5,32	0,83	Line					
18/01/2012 17:33	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line					
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line					
18/01/2012 17:43	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	218	23,10	0,95	5,06	5,80	0,74	Line					
	L3	234	218	20,50	0,95	4,54	5,32	0,78	Line					
18/01/2012 17:53	L1	232	219	21,60	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line					
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line					
18/01/2012 18:03	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	218	23,00	0,95	5,06	5,80	0,74	Line					
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Line					
18/01/2012 18:13	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	218	23,00	0,95	5,06	5,80	0,74	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line					
18/01/2012 18:23	L1	232	218	21,70	0,95	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,49	5,26	0,77	Line					
18/01/2012 18:33	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Line					
	L3	234	217	20,40	0,95	4,53	5,36	0,83	Line					
18/01/2012 18:43	L1	232	218	21,70	0,95	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Line					
	L3	234	217	20,40	0,95	4,53	5,36	0,83	Line					
18/01/2012 18:53	L1	232	218	21,70	0,95	4,76	5,46	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Line					
	L3	234	217	20,50	0,95	4,53	5,36	0,83	Line					
18/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,75	5,45	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp					
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Downstream ramp					
18/01/2012 19:01	L1	232	210	20,10	0,95	4,42	5,52	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	22,20	0,96	4,88	5,97	1,09	Line					
	L3	233	211	19,30	0,96	4,29	5,36	1,07	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,96	4,66	5,88	1,22	Line					
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line					
18/01/2012 19:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
18/01/2012 19:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,96	4,73	6,04	1,31	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
18/01/2012 19:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,70	5,94	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
18/01/2012 19:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,70	5,94	1,24	Line					
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
18/01/2012 20:01	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,40	0,95	4,73	6,04	1,31	Line					
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
18/01/2012 20:11	L1	233	211	19,90	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,96	4,72	6,03	1,31	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
18/01/2012 20:21	L1	233	211	19,90	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,16	5,43	1,27	Line					
18/01/2012 20:31	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
18/01/2012 20:41	L1	233	211	20,00	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,40	0,95	4,72	6,03	1,31	Line					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,17	5,44	1,27	Line					
18/01/2012 20:51	L1	234	209	19,40	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,96	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,17	5,44	1,27	Line					
18/01/2012 21:00	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Upstream ramp					
	L3	235	211	18,80	0,95	4,18	5,34	1,16	Upstream ramp					
18/01/2012 21:00	L1	234	231	25,00	0,90	5,25	5,40	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	230	26,80	0,91	5,65	5,86	0,21	Line					
	L3	234	235	25,50	0,88	5,23	5,18	-0,05	Line					
18/01/2012 21:10	L1	234	235	25,40	0,95	5,64	5,59	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	234	27,20	0,96	6,02	6,08	0,06	Line					
	L3	235	236	24,60	0,95	5,48	5,43	-0,05	Line					
18/01/2012 21:15	L1	234	234	25,40	0,95	5,63	5,63	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	234	27,10	0,96	6,01	6,07	0,06	Downstream ramp					
	L3	235	236	24,60	0,95	5,47	5,42	-0,05	Downstream ramp					
18/01/2012 21:16	L1	234	223	22,70	0,96	5,09	5,66	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	23,70	0,97	5,38	6,11	0,73	Line					
	L3	236	225	21,90	0,96	4,95	5,51	0,56	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/01/2012 21:26	L1	235	223	22,70	0,95	5,03	5,65	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	223	24,10	0,95	5,34	6,00	0,66	Line				
	L3	237	223	21,40	0,95	4,80	5,51	0,71	Line				
18/01/2012 21:30	L1	235	224	22,70	0,95	5,03	5,59	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	223	24,20	0,95	5,36	6,02	0,66	Downstream ramp				
	L3	237	223	21,40	0,95	4,79	5,49	0,70	Downstream ramp				
18/01/2012 21:32	L1	236	202	18,10	0,97	4,09	5,83	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,70	0,96	4,46	6,29	1,83	Line				
	L3	236	202	17,30	0,96	3,92	5,59	1,67	Line				
18/01/2012 21:42	L1	236	202	17,90	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	201	19,00	0,96	4,29	6,19	1,90	Line				
	L3	238	203	17,40	0,95	3,93	5,67	1,74	Line				
18/01/2012 21:45	L1	236	202	17,90	0,95	4,02	5,74	1,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	201	19,00	0,96	4,29	6,19	1,90	Downstream ramp				
	L3	238	204	17,40	0,95	3,94	5,62	1,68	Downstream ramp				
18/01/2012 21:47	L1	237	182	14,10	0,98	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,98	3,57	6,53	2,96	Line				
	L3	238	184	14,00	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
18/01/2012 21:57	L1	237	183	14,40	0,97	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
18/01/2012 22:07	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	181	15,40	0,97	3,53	6,53	3,00	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
18/01/2012 22:17	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
18/01/2012 22:27	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,10	5,73	2,63	Line				
18/01/2012 22:37	L1	237	183	14,40	0,97	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
18/01/2012 22:47	L1	237	182	14,30	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,54	6,40	2,86	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
18/01/2012 22:57	L1	238	183	14,40	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	182	13,50	0,97	3,13	5,79	2,66	Line				
18/01/2012 23:07	L1	238	183	14,40	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,40	0,97	3,55	6,49	2,94	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
18/01/2012 23:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,10	0,98	3,44	6,15	2,71	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
18/01/2012 23:27	L1	234	180	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,10	0,98	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/01/2012 23:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
18/01/2012 23:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
18/01/2012 23:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/01/2012 0:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/01/2012 0:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
19/01/2012 0:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 0:37	L1	235	181	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	180	11,10	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
19/01/2012 0:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
19/01/2012 0:57	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 1:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
19/01/2012 1:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 1:27	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
19/01/2012 1:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
19/01/2012 1:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 1:57	L1	233	180	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
19/01/2012 2:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/01/2012 2:17	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 2:27	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 2:37	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 2:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
19/01/2012 2:57	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 3:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
19/01/2012 3:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	181	13,40	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 3:27	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 3:37	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,40	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	236	180	11,20	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
19/01/2012 3:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 3:57	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/01/2012 4:07	L1	235	182	11,10	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
19/01/2012 4:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
19/01/2012 4:27	L1	236	182	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	14,50	0,99	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
19/01/2012 4:37	L1	237	182	12,50	-0,98	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
19/01/2012 4:47	L1	236	181	12,40	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/01/2012 4:57	L1	237	183	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	181	12,20	0,99	2,85	5,21	2,36	Line					
19/01/2012 5:08	L1	236	182	12,60	-0,98	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line					
19/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	181	12,20	0,99	2,86	5,23	2,37	Line					
19/01/2012 5:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	181	12,20	0,99	2,86	5,23	2,37	Line					
19/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
19/01/2012 5:48	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	238	181	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line					
19/01/2012 5:58	L1	236	181	12,60	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	182	14,70	0,99	3,37	6,02	2,65	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
19/01/2012 6:08	L1	235	181	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,70	0,99	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line					
19/01/2012 6:18	L1	235	181	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,60	0,99	3,35	6,12	2,77	Line					
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
19/01/2012 6:28	L1	234	181	12,50	-0,98	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,70	0,99	3,35	6,12	2,77	Line					
	L3	236	179	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
19/01/2012 6:38	L1	234	181	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
19/01/2012 6:48	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,70	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
19/01/2012 6:58	L1	234	180	12,40	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,40	0,99	3,30	5,90	2,60	Line					
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line					
19/01/2012 7:08	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line					
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
19/01/2012 7:18	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	178	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
19/01/2012 7:28	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	234	178	12,10	0,99	2,80	5,12	2,32	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/01/2012 7:38	L1	231	178	12,50	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line				
	L2	234	179	14,60	0,99	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	12,20	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
19/01/2012 7:48	L1	232	179	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line				
	L2	233	178	14,40	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	12,20	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
19/01/2012 7:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/01/2012 16:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/01/2012 16:27	L1	232	214	23,80	0,54	2,98	3,57	0,59	Switching-on				
	L2	234	214	26,70	0,51	3,22	3,94	0,72	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	212	22,20	0,53	2,80	3,54	0,74	Switching-on				
19/01/2012 16:30	L1	232	213	20,90	0,86	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp				
	L2	236	215	22,70	0,87	4,64	5,73	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	213	20,10	0,87	4,12	5,20	1,08	Upstream ramp				
19/01/2012 16:30	L1	232	215	21,30	0,87	4,28	5,07	0,79	Line				
	L2	235	215	22,70	0,88	4,65	5,68	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	217	20,90	0,87	4,25	5,14	0,89	Line				
19/01/2012 16:40	L1	232	216	21,30	0,94	4,60	5,39	0,79	Line				
	L2	235	217	23,00	0,94	5,02	6,01	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	216	20,40	0,94	4,50	5,50	1,00	Line				
19/01/2012 16:50	L1	232	219	21,80	0,94	4,74	5,38	0,64	Line				
	L2	236	218	22,80	0,95	5,06	6,05	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	216	20,30	0,94	4,49	5,43	0,94	Line				
19/01/2012 17:00	L1	232	218	21,80	0,95	4,76	5,46	0,70	Line				
	L2	236	218	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	218	20,40	0,94	4,55	5,50	0,95	Line				
19/01/2012 17:10	L1	233	219	22,00	0,95	4,80	5,51	0,71	Line				
	L2	235	217	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	218	20,30	0,95	4,53	5,48	0,95	Line				
19/01/2012 17:20	L1	233	219	22,00	0,95	4,81	5,52	0,71	Line				
	L2	234	217	22,80	0,95	5,00	5,92	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	216	20,30	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
19/01/2012 17:30	L1	234	220	22,00	0,94	4,83	5,54	0,71	Line				
	L2	235	217	22,90	0,95	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	217	20,30	0,95	4,51	5,45	0,94	Line				
19/01/2012 17:40	L1	234	220	22,20	0,94	4,87	5,59	0,72	Line				
	L2	236	218	22,90	0,95	5,08	6,08	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	217	20,40	0,94	4,54	5,55	1,01	Line				
19/01/2012 17:50	L1	233	219	22,00	0,95	4,80	5,51	0,71	Line				
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	216	20,20	0,95	4,50	5,50	1,00	Line				
19/01/2012 18:00	L1	234	220	22,00	0,95	4,83	5,54	0,71	Line				
	L2	235	217	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/01/2012 18:10	L1	232	219	21,80	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line					
	L3	237	217	20,20	0,95	4,53	5,54	1,01	Line					
19/01/2012 18:21	L1	234	219	22,00	0,94	4,83	5,60	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	218	23,00	0,95	5,09	6,09	1,00	Line					
	L3	237	217	20,30	0,95	4,54	5,55	1,01	Line					
19/01/2012 18:31	L1	234	220	22,10	0,95	4,86	5,57	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,90	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	237	218	20,30	0,95	4,54	5,49	0,95	Line					
19/01/2012 18:41	L1	234	221	22,10	0,95	4,85	5,51	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,05	6,04	0,99	Line					
	L3	237	217	20,30	0,95	4,54	5,55	1,01	Line					
19/01/2012 18:51	L1	235	221	22,20	0,95	4,89	5,61	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	218	22,90	0,95	5,08	6,01	0,93	Line					
	L3	236	216	20,20	0,95	4,51	5,51	1,00	Line					
19/01/2012 19:00	L1	234	221	22,20	0,95	4,86	5,52	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,80	0,95	5,03	5,95	0,92	Downstream ramp					
	L3	236	216	20,20	0,95	4,50	5,50	1,00	Downstream ramp					
19/01/2012 19:01	L1	234	208	19,70	0,96	4,41	5,76	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	22,10	0,95	4,80	6,06	1,26	Line					
	L3	236	211	19,40	0,95	4,30	5,55	1,25	Line					
19/01/2012 19:11	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	211	21,60	0,95	4,77	6,09	1,32	Line					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22	Line					
19/01/2012 19:21	L1	235	209	19,70	0,95	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	211	21,60	0,95	4,78	6,10	1,32	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,24	5,47	1,23	Line					
19/01/2012 19:31	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	21,00	0,95	4,66	6,08	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
19/01/2012 19:41	L1	235	210	19,70	0,95	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	208	21,00	0,95	4,65	6,14	1,49	Line					
	L3	237	212	19,10	0,95	4,27	5,51	1,24	Line					
19/01/2012 19:51	L1	235	210	19,70	0,95	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	208	21,10	0,95	4,64	6,12	1,48	Line					
	L3	237	208	18,70	0,94	4,17	5,63	1,46	Line					
19/01/2012 20:01	L1	235	210	19,80	0,95	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	21,00	0,95	4,60	6,00	1,40	Line					
	L3	237	208	18,60	0,94	4,14	5,59	1,45	Line					
19/01/2012 20:11	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	21,00	0,95	4,63	6,04	1,41	Line					
	L3	236	207	18,50	0,95	4,10	5,53	1,43	Line					
19/01/2012 20:21	L1	235	210	19,70	0,95	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	21,00	0,95	4,65	6,07	1,42	Line					
	L3	236	208	18,50	0,95	4,10	5,47	1,37	Line					
19/01/2012 20:31	L1	235	210	19,80	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,00	0,95	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	235	208	18,50	0,94	4,08	5,38	1,30	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
19/01/2012 20:41	L1	236	210	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	210	21,10	0,95	4,67	6,09	1,42	Line						
	L3	236	208	18,40	0,95	4,09	5,46	1,37	Line						
19/01/2012 20:51	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,10	0,95	4,72	6,23	1,51	Line						
	L3	236	208	18,40	0,95	4,10	5,47	1,37	Line						
19/01/2012 21:00	L1	236	211	19,80	0,95	4,40	5,68	1,28	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,20	0,95	4,71	6,21	1,50	Upstream ramp						
	L3	237	209	18,60	0,95	4,13	5,51	1,38	Upstream ramp						
19/01/2012 21:00	L1	235	231	25,30	0,89	5,24	5,44	0,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	230	27,10	0,90	5,66	5,99	0,33	Line						
	L3	237	232	24,50	0,89	5,09	5,33	0,24	Line						
19/01/2012 21:10	L1	236	234	25,20	0,95	5,60	5,70	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	233	26,80	0,95	5,98	6,21	0,23	Line						
	L3	237	232	23,60	0,95	5,26	5,51	0,25	Line						
19/01/2012 21:15	L1	236	233	25,10	0,95	5,58	5,74	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	233	26,90	0,95	5,98	6,21	0,23	Downstream ramp						
	L3	237	232	23,60	0,95	5,27	5,52	0,25	Downstream ramp						
19/01/2012 21:16	L1	236	225	23,10	0,96	5,17	5,75	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	225	24,80	0,96	5,53	6,21	0,68	Line						
	L3	238	224	21,70	0,96	4,90	5,62	0,72	Line						
19/01/2012 21:26	L1	237	226	23,20	0,95	5,15	5,73	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	225	24,70	0,95	5,50	6,24	0,74	Line						
	L3	239	225	21,80	0,95	4,88	5,60	0,72	Line						
19/01/2012 21:30	L1	233	222	22,60	0,95	4,94	5,49	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	222	24,10	0,95	5,30	5,96	0,66	Downstream ramp						
	L3	235	221	21,30	0,95	4,71	5,40	0,69	Downstream ramp						
19/01/2012 21:32	L1	234	202	18,60	0,96	4,14	5,78	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	201	19,90	0,96	4,42	6,24	1,82	Line						
	L3	235	201	17,20	0,97	3,89	5,55	1,66	Line						
19/01/2012 21:42	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	203	19,70	0,96	4,35	6,00	1,65	Line						
	L3	236	202	17,40	0,95	3,87	5,52	1,65	Line						
19/01/2012 21:45	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,70	0,96	4,38	6,11	1,73	Downstream ramp						
	L3	236	202	17,40	0,95	3,87	5,52	1,65	Downstream ramp						
19/01/2012 21:47	L1	235	184	15,00	0,97	3,39	5,86	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,90	0,98	3,62	6,40	2,78	Line						
	L3	237	182	13,90	0,97	3,19	5,77	2,58	Line						
19/01/2012 21:57	L1	235	181	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	184	15,80	0,97	3,59	6,28	2,69	Line						
	L3	237	182	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
19/01/2012 22:07	L1	236	181	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,90	0,97	3,60	6,36	2,76	Line						
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line						
19/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	183	15,80	0,97	3,59	6,35	2,76	Line						
	L3	236	182	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/01/2012 22:27	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,59	6,35	2,76	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
19/01/2012 22:37	L1	235	180	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,59	6,35	2,76	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
19/01/2012 22:47	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
19/01/2012 22:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
19/01/2012 23:07	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
19/01/2012 23:17	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
19/01/2012 23:27	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
19/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
19/01/2012 23:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/01/2012 23:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
20/01/2012 0:07	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
20/01/2012 0:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,30	0,96	2,53	4,63	2,10	Line				
20/01/2012 0:27	L1	233	180	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
20/01/2012 0:37	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
20/01/2012 0:47	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
20/01/2012 0:57	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,30	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/01/2012 1:07	L1	233	180	11,20	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	179	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12		Line					
20/01/2012 1:17	L1	232	179	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84		Line					
	L2	233	179	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 1:27	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 1:37	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12		Line					
20/01/2012 1:47	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 1:57	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12		Line					
20/01/2012 2:07	L1	232	180	11,10	0,96	2,41	4,21	1,80		Line					
	L2	233	179	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11		Line					
20/01/2012 2:17	L1	232	179	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84		Line					
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12		Line					
20/01/2012 2:27	L1	232	180	11,10	0,96	2,41	4,21	1,80		Line					
	L2	234	179	13,40	0,98	2,98	5,39	2,41		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 2:37	L1	232	180	11,10	0,96	2,41	4,21	1,80		Line					
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 2:47	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 2:57	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 3:07	L1	232	179	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85		Line					
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 3:17	L1	232	180	11,10	0,95	2,39	4,18	1,79		Line					
	L2	234	179	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 3:27	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,20	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
20/01/2012 3:37	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12		Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/01/2012 3:47	L1	233	180	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
20/01/2012 3:57	L1	234	180	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	235	178	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
20/01/2012 4:07	L1	233	180	11,20	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
20/01/2012 4:17	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
20/01/2012 4:27	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	236	179	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
20/01/2012 4:37	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line					
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
20/01/2012 4:47	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
20/01/2012 4:57	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	14,50	0,99	3,29	5,88	2,59	Line					
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line					
20/01/2012 5:08	L1	233	180	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	179	12,10	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					
20/01/2012 5:18	L1	234	181	12,50	-0,98	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	179	12,20	0,99	2,82	5,16	2,34	Line					
20/01/2012 5:28	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line					
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
20/01/2012 5:38	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line					
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
20/01/2012 5:48	L1	233	180	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line					
20/01/2012 5:58	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line					
	L3	234	178	12,10	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
20/01/2012 6:08	L1	232	180	12,40	-0,98	2,80	4,89	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	14,50	0,99	3,28	5,86	2,58	Line					
	L3	234	178	12,10	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
20/01/2012 6:18	L1	232	179	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,60	0,99	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/01/2012 6:28	L1	232	179	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
20/01/2012 6:38	L1	232	179	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	12,20	0,99	2,81	5,14	2,33	Line				
20/01/2012 6:48	L1	232	179	12,50	-0,99	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
20/01/2012 6:58	L1	232	179	12,40	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
20/01/2012 7:08	L1	232	179	12,40	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	178	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
20/01/2012 7:18	L1	231	178	12,40	-0,99	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,50	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	178	12,20	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
20/01/2012 7:28	L1	231	178	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
20/01/2012 7:38	L1	231	178	12,40	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,40	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
20/01/2012 7:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/01/2012 16:44	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/01/2012 16:45	L1	232	213	23,70	0,52	2,91	3,52	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	26,60	0,50	3,16	3,86	0,70	Switching-on				
	L3	235	213	22,60	0,53	2,86	3,57	0,71	Switching-on				
20/01/2012 16:47	L1	232	213	20,90	0,86	4,19	5,07	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	22,50	0,88	4,61	5,64	1,03	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,87	4,10	5,12	1,02	Upstream ramp				
20/01/2012 16:48	L1	232	216	21,60	0,86	4,32	5,06	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	214	22,50	0,88	4,64	5,73	1,09	Line				
	L3	235	216	20,80	0,87	4,23	5,12	0,89	Line				
20/01/2012 16:58	L1	233	217	21,30	0,94	4,63	5,42	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	216	22,70	0,95	5,00	6,05	1,05	Line				
	L3	235	216	20,20	0,94	4,45	5,38	0,93	Line				
20/01/2012 17:08	L1	232	219	21,80	0,94	4,73	5,37	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,70	0,95	5,01	5,99	0,98	Line				
	L3	235	216	20,30	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				
20/01/2012 17:18	L1	233	219	21,80	0,94	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	22,70	0,95	4,99	5,91	0,92	Line				
	L3	235	216	20,20	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/01/2012 17:28	L1	232	219	21,80	0,94	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	235	216	20,30	0,94	4,48	5,42	0,94	Line					
20/01/2012 17:38	L1	234	220	21,90	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line					
	L3	236	216	20,30	0,94	4,50	5,50	1,00	Line					
20/01/2012 17:48	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line					
	L3	235	216	20,20	0,95	4,47	5,41	0,94	Line					
20/01/2012 17:58	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	217	22,60	0,95	5,03	6,02	0,99	Line					
	L3	235	216	20,20	0,95	4,48	5,42	0,94	Line					
20/01/2012 18:08	L1	232	218	21,80	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,99	5,97	0,98	Line					
	L3	236	217	20,30	0,95	4,51	5,45	0,94	Line					
20/01/2012 18:18	L1	233	219	21,70	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,50	0,95	5,01	5,93	0,92	Line					
	L3	235	216	20,10	0,95	4,46	5,39	0,93	Line					
20/01/2012 18:28	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,99	5,97	0,98	Line					
	L3	236	216	20,20	0,95	4,50	5,50	1,00	Line					
20/01/2012 18:38	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,70	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	235	216	20,10	0,95	4,46	5,39	0,93	Line					
20/01/2012 18:48	L1	233	219	21,90	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,70	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,58	5,42	0,84	Line					
20/01/2012 18:58	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	218	23,10	0,95	5,05	5,79	0,74	Line					
	L3	235	219	20,70	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
20/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,75	5,45	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	216	23,00	0,95	5,03	5,83	0,80	Downstream ramp					
	L3	235	219	20,70	0,95	4,59	5,38	0,79	Downstream ramp					
20/01/2012 19:01	L1	231	209	19,50	0,97	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	22,00	0,96	4,82	5,89	1,07	Line					
	L3	234	210	18,90	0,96	4,23	5,40	1,17	Line					
20/01/2012 19:11	L1	232	210	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
20/01/2012 19:21	L1	233	210	19,90	0,95	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
20/01/2012 19:31	L1	233	211	20,00	0,95	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	210	21,20	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line					
20/01/2012 19:41	L1	233	211	19,90	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	210	21,20	0,96	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/01/2012 19:51	L1	233	211	20,00	0,95	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
20/01/2012 20:01	L1	234	211	20,10	0,95	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,30	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
20/01/2012 20:11	L1	233	211	20,00	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
20/01/2012 20:21	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,30	0,96	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				
20/01/2012 20:31	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
20/01/2012 20:41	L1	234	209	19,50	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,96	4,74	5,99	1,25	Line				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
20/01/2012 20:51	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	19,30	0,98	4,40	5,74	1,34	Line				
	L3	236	211	18,90	0,95	4,22	5,45	1,23	Line				
20/01/2012 21:00	L1	235	209	19,60	0,95	4,35	5,68	1,33	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,90	0,96	4,67	6,16	1,49	Upstream ramp				
	L3	236	210	18,90	0,95	4,22	5,51	1,29	Upstream ramp				
20/01/2012 21:00	L1	233	231	25,40	0,89	5,25	5,35	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	231	27,10	0,90	5,69	5,91	0,22	Line				
	L3	235	233	24,70	0,89	5,16	5,26	0,10	Line				
20/01/2012 21:10	L1	235	232	24,90	0,95	5,52	5,68	0,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	232	26,50	0,95	5,89	6,11	0,22	Line				
	L3	236	233	24,00	0,95	5,36	5,51	0,15	Line				
20/01/2012 21:15	L1	235	232	25,00	0,95	5,54	5,70	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	231	26,50	0,95	5,90	6,18	0,28	Downstream ramp				
	L3	236	234	24,10	0,95	5,36	5,46	0,10	Downstream ramp				
20/01/2012 21:16	L1	236	225	23,00	0,96	5,16	5,74	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	224	23,90	0,97	5,40	6,07	0,67	Line				
	L3	237	225	22,10	0,96	4,98	5,60	0,62	Line				
20/01/2012 21:26	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	224	24,40	0,95	5,42	6,09	0,67	Line				
	L3	237	223	21,60	0,95	4,81	5,52	0,71	Line				
20/01/2012 21:30	L1	236	225	23,00	0,95	5,10	5,67	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	225	24,50	0,95	5,45	6,12	0,67	Downstream ramp				
	L3	238	224	21,60	0,95	4,84	5,55	0,71	Downstream ramp				
20/01/2012 21:32	L1	237	203	18,20	0,96	4,12	5,88	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	202	19,30	0,97	4,40	6,42	2,02	Line				
	L3	239	201	17,00	0,97	3,91	5,84	1,93	Line				
20/01/2012 21:42	L1	234	200	17,80	0,96	3,95	5,64	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	199	18,80	0,96	4,20	6,06	1,86	Line				
	L3	235	198	16,60	0,95	3,72	5,49	1,77	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/01/2012 21:45	L1	234	200	17,80	0,95	3,95	5,64	1,69	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	200	18,80	0,96	4,20	5,99	1,79					
	L3	235	198	16,60	0,95	3,72	5,49	1,77					
20/01/2012 21:47	L1	234	183	14,80	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,70	0,98	3,58	6,19	2,61	Line				
	L3	235	181	13,80	0,98	3,16	5,65	2,49	Line				
20/01/2012 21:57	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,60	0,97	3,53	6,10	2,57	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
20/01/2012 22:07	L1	233	179	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,60	0,97	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	233	180	13,70	0,97	3,09	5,46	2,37	Line				
20/01/2012 22:17	L1	232	179	14,20	0,97	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,97	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
20/01/2012 22:27	L1	232	179	14,10	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	15,50	0,97	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
20/01/2012 22:37	L1	232	178	14,10	0,97	3,17	5,67	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	181	15,40	0,97	3,47	6,00	2,53	Line				
	L3	233	180	13,60	0,97	3,07	5,43	2,36	Line				
20/01/2012 22:47	L1	232	178	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	15,60	0,97	3,50	6,12	2,62	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
20/01/2012 22:57	L1	233	180	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
20/01/2012 23:07	L1	233	180	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	15,60	0,97	3,50	6,12	2,62	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
20/01/2012 23:17	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
20/01/2012 23:27	L1	233	180	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
20/01/2012 23:37	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,80	0,98	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
20/01/2012 23:47	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,80	0,98	3,11	5,44	2,33	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
20/01/2012 23:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 0:07	L1	234	181	11,30	0,95	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,50	0,97	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	236	182	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 0:17	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 0:27	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 0:37	L1	234	181	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 0:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,70	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
21/01/2012 0:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
21/01/2012 1:07	L1	235	181	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 1:17	L1	235	181	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 1:27	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 1:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
21/01/2012 1:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
21/01/2012 1:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
21/01/2012 2:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 2:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 2:27	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
21/01/2012 2:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
21/01/2012 2:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 2:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
21/01/2012 3:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
21/01/2012 3:17	L1	235	182	11,20	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
21/01/2012 3:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 3:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 3:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
21/01/2012 3:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,60	0,98	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
21/01/2012 4:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
21/01/2012 4:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
21/01/2012 4:27	L1	236	182	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
21/01/2012 4:37	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
21/01/2012 4:47	L1	236	181	12,50	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 4:57	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 5:08	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
21/01/2012 5:18	L1	236	182	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
21/01/2012 5:28	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 5:38	L1	236	181	12,60	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 5:48	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 5:58	L1	236	182	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 6:08	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
21/01/2012 6:18	L1	234	180	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
21/01/2012 6:28	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 6:38	L1	233	180	12,40	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
21/01/2012 6:48	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
21/01/2012 6:58	L1	233	180	12,40	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
21/01/2012 7:08	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
21/01/2012 7:18	L1	232	178	12,50	-0,99	2,80	5,01	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	181	12,50	0,99	2,86	5,06	2,20	Line				
21/01/2012 7:28	L1	232	179	12,40	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	234	180	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
21/01/2012 7:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
21/01/2012 16:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
21/01/2012 16:29	L1	232	214	23,70	0,54	2,96	3,54	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	26,20	0,50	3,06	3,74	0,68	Switching-on				
	L3	234	212	22,30	0,53	2,81	3,51	0,70	Switching-on				
21/01/2012 16:32	L1	232	214	20,90	0,87	4,18	5,00	0,82	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,50	0,87	4,56	5,57	1,01	Upstream ramp				
	L3	234	212	19,90	0,87	4,05	5,06	1,01	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 16:32	L1	232	215	21,30	0,87	4,29	5,08	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	23,10	0,87	4,68	5,60	0,92	Line				
	L3	234	215	20,60	0,87	4,18	5,06	0,88	Line				
21/01/2012 16:42	L1	232	216	21,30	0,94	4,59	5,38	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	22,90	0,94	5,00	5,92	0,92	Line				
	L3	234	218	20,80	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
21/01/2012 16:52	L1	232	219	21,80	0,94	4,73	5,37	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,80	0,95	5,03	6,02	0,99	Line				
	L3	234	217	20,70	0,94	4,54	5,37	0,83	Line				
21/01/2012 17:02	L1	232	219	21,70	0,95	4,73	5,37	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,51	5,28	0,77	Line				
21/01/2012 17:12	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line				
	L3	234	217	20,50	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				
21/01/2012 17:22	L1	232	218	21,80	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,51	5,34	0,83	Line				
21/01/2012 17:32	L1	232	218	21,70	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,52	5,35	0,83	Line				
21/01/2012 17:42	L1	231	217	21,60	0,94	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	234	217	20,70	0,94	4,55	5,39	0,84	Line				
21/01/2012 17:52	L1	232	218	21,80	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	234	217	20,60	0,95	4,55	5,39	0,84	Line				
21/01/2012 18:02	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	23,30	0,95	5,10	5,85	0,75	Line				
	L3	234	217	20,60	0,95	4,55	5,39	0,84	Line				
21/01/2012 18:12	L1	231	217	21,60	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
21/01/2012 18:22	L1	232	218	21,80	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
21/01/2012 18:32	L1	232	218	21,80	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	232	218	21,00	0,95	4,60	5,28	0,68	Line				
21/01/2012 18:42	L1	232	218	21,80	0,95	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	23,30	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	233	219	21,10	0,95	4,63	5,31	0,68	Line				
21/01/2012 18:52	L1	232	218	21,80	0,95	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,95	5,13	5,95	0,82	Line				
	L3	234	220	21,20	0,95	4,68	5,37	0,69	Line				
21/01/2012 19:00	L1	231	218	21,70	0,95	4,71	5,35	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	218	23,40	0,95	5,14	6,02	0,88	Downstream ramp				
	L3	234	220	21,10	0,95	4,66	5,35	0,69	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 19:01	L1	230	211	20,50	0,95	4,45	5,38	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	232	210	19,20	0,96	4,26	5,32	1,06	Line				
21/01/2012 19:11	L1	232	210	20,00	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,40	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
21/01/2012 19:21	L1	231	209	20,00	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	234	211	19,30	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
21/01/2012 19:31	L1	232	210	20,00	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,40	0,95	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
21/01/2012 19:41	L1	232	210	20,00	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,72	5,96	1,24	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
21/01/2012 19:51	L1	232	210	20,00	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
21/01/2012 20:01	L1	233	211	20,10	0,94	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,50	0,95	4,74	5,99	1,25	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
21/01/2012 20:11	L1	234	209	19,60	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,50	0,95	4,72	6,03	1,31	Line				
	L3	234	209	18,80	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
21/01/2012 20:21	L1	234	209	19,60	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,50	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	235	209	18,90	0,95	4,17	5,44	1,27	Line				
21/01/2012 20:31	L1	234	209	19,60	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,95	4,74	5,99	1,25	Line				
	L3	235	210	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				
21/01/2012 20:41	L1	234	209	19,60	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,60	0,95	4,76	6,08	1,32	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
21/01/2012 20:51	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,60	0,95	4,77	6,09	1,32	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line				
21/01/2012 21:00	L1	236	210	19,80	0,95	4,36	5,69	1,33	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,20	0,95	4,67	6,16	1,49	Upstream ramp				
	L3	236	211	19,10	0,95	4,23	5,46	1,23	Upstream ramp				
21/01/2012 21:00	L1	235	232	25,60	0,89	5,32	5,47	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	231	27,20	0,90	5,69	5,91	0,22	Line				
	L3	235	233	24,80	0,89	5,16	5,26	0,10	Line				
21/01/2012 21:10	L1	236	232	25,20	0,95	5,56	5,77	0,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	235	27,50	0,96	6,11	6,17	0,06	Line				
	L3	237	233	24,20	0,95	5,40	5,60	0,20	Line				
21/01/2012 21:15	L1	236	233	25,20	0,95	5,58	5,74	0,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	235	27,50	0,96	6,10	6,16	0,06	Downstream ramp				
	L3	236	233	24,10	0,95	5,34	5,49	0,15	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
21/01/2012 21:16	L1	235	225	23,10	0,96	5,15	5,67	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	224	24,00	0,97	5,41	6,08	0,67	Line						
	L3	235	225	21,90	0,96	4,92	5,42	0,50	Line						
21/01/2012 21:26	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	224	24,50	0,95	5,42	6,09	0,67	Line						
	L3	237	223	21,50	0,95	4,80	5,51	0,71	Line						
21/01/2012 21:30	L1	236	225	23,00	0,95	5,09	5,66	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	224	24,50	0,95	5,42	6,09	0,67	Downstream ramp						
	L3	237	224	21,60	0,95	4,82	5,47	0,65	Downstream ramp						
21/01/2012 21:32	L1	237	202	18,30	0,96	4,11	5,93	1,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	202	19,50	0,96	4,41	6,43	2,02	Line						
	L3	238	201	16,80	0,97	3,86	5,70	1,84	Line						
21/01/2012 21:42	L1	237	202	18,10	0,95	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	202	19,30	0,96	4,32	6,23	1,91	Line						
	L3	239	201	16,90	0,95	3,85	5,75	1,90	Line						
21/01/2012 21:45	L1	236	202	18,10	0,95	4,03	5,75	1,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	202	19,40	0,96	4,35	6,35	2,00	Downstream ramp						
	L3	239	201	17,00	0,95	3,84	5,73	1,89	Downstream ramp						
21/01/2012 21:47	L1	237	183	14,40	0,98	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	15,60	0,98	3,57	6,53	2,96	Line						
	L3	239	181	13,70	0,98	3,16	5,91	2,75	Line						
21/01/2012 21:57	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	15,60	0,97	3,54	6,47	2,93	Line						
	L3	239	182	13,70	0,96	3,14	5,81	2,67	Line						
21/01/2012 22:07	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	15,50	0,97	3,55	6,49	2,94	Line						
	L3	239	182	13,80	0,96	3,15	5,82	2,67	Line						
21/01/2012 22:17	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	235	179	13,50	0,97	3,04	5,56	2,52	Line						
21/01/2012 22:27	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	235	179	13,40	0,97	3,05	5,58	2,53	Line						
21/01/2012 22:37	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line						
	L3	235	179	13,40	0,97	3,05	5,58	2,53	Line						
21/01/2012 22:47	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line						
	L3	236	179	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line						
21/01/2012 22:57	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	179	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line						
21/01/2012 23:07	L1	234	181	14,40	0,97	3,25	5,75	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	15,30	0,97	3,44	6,22	2,78	Line						
	L3	235	179	13,60	0,96	3,05	5,58	2,53	Line						
21/01/2012 23:17	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	180	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	236	179	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/01/2012 23:27	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	179	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
21/01/2012 23:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
21/01/2012 23:47	L1	236	182	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,60	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
21/01/2012 23:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 0:07	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
22/01/2012 0:17	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
22/01/2012 0:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
22/01/2012 0:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
22/01/2012 0:47	L1	237	183	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
22/01/2012 0:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
22/01/2012 1:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 1:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 1:27	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 1:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	180	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
22/01/2012 1:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
22/01/2012 1:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/01/2012 2:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 2:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
22/01/2012 2:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 2:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 2:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
22/01/2012 2:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 3:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 3:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
22/01/2012 3:27	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
22/01/2012 3:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
22/01/2012 3:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/01/2012 3:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 4:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 4:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/01/2012 4:27	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
22/01/2012 4:37	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/01/2012 4:47	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 4:58	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 5:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
22/01/2012 5:18	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,60	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 5:28	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 5:48	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 5:58	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 6:08	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 6:18	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 6:28	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
22/01/2012 6:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
22/01/2012 6:48	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
22/01/2012 6:58	L1	235	181	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
22/01/2012 7:08	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
22/01/2012 7:18	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/01/2012 7:28	L1	234	180	12,50	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
22/01/2012 7:38	L1	234	180	12,70	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
	L2	234	180	14,70	0,99	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	178	12,20	0,99	2,80	5,18	2,38	Line					
22/01/2012 7:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
22/01/2012 16:34	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
22/01/2012 16:35	L1	234	212	23,10	0,53	2,89	3,61	0,72	Switching-on					
	L2	234	212	25,20	0,50	3,02	3,77	0,75	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	212	22,00	0,53	2,79	3,60	0,81	Switching-on					
22/01/2012 16:37	L1	234	212	20,40	0,86	4,12	5,15	1,03	Upstream ramp					
	L2	235	215	22,60	0,87	4,60	5,62	1,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	212	19,70	0,87	4,05	5,23	1,18	Upstream ramp					
22/01/2012 16:38	L1	234	215	21,10	0,86	4,26	5,15	0,89	Line					
	L2	235	215	22,60	0,88	4,65	5,68	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	215	20,40	0,86	4,18	5,22	1,04	Line					
22/01/2012 16:48	L1	234	217	21,40	0,94	4,68	5,54	0,86	Line					
	L2	236	218	23,00	0,94	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	217	20,50	0,94	4,53	5,54	1,01	Line					
22/01/2012 16:58	L1	234	217	21,30	0,95	4,68	5,54	0,86	Line					
	L2	235	218	22,80	0,95	5,02	5,94	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	216	20,40	0,94	4,50	5,50	1,00	Line					
22/01/2012 17:08	L1	232	215	21,10	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
	L2	234	217	22,60	0,95	4,99	5,91	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	216	20,20	0,94	4,47	5,41	0,94	Line					
22/01/2012 17:18	L1	232	216	21,20	0,94	4,62	5,41	0,79	Line					
	L2	235	217	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	216	20,30	0,94	4,49	5,43	0,94	Line					
22/01/2012 17:28	L1	233	216	21,30	0,94	4,65	5,50	0,85	Line					
	L2	234	217	22,80	0,94	5,00	5,92	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	216	20,40	0,94	4,49	5,43	0,94	Line					
22/01/2012 17:38	L1	234	216	21,30	0,94	4,68	5,60	0,92	Line					
	L2	235	217	22,80	0,95	5,02	6,01	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	216	20,20	0,94	4,48	5,42	0,94	Line					
22/01/2012 17:48	L1	234	217	21,40	0,94	4,70	5,56	0,86	Line					
	L2	235	217	22,90	0,95	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	216	20,20	0,94	4,51	5,51	1,00	Line					
22/01/2012 17:58	L1	234	217	21,30	0,95	4,68	5,54	0,86	Line					
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	219	20,80	0,94	4,64	5,49	0,85	Line					
22/01/2012 18:08	L1	233	216	21,30	0,95	4,65	5,50	0,85	Line					
	L2	234	216	22,70	0,95	4,99	5,97	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	217	20,70	0,95	4,55	5,39	0,84	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/01/2012 18:18	L1	233	219	21,90	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	234	218	20,70	0,95	4,56	5,34	0,78	Line				
22/01/2012 18:28	L1	232	218	21,80	0,95	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	234	218	20,70	0,95	4,55	5,33	0,78	Line				
22/01/2012 18:38	L1	232	219	21,90	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	234	218	20,70	0,95	4,55	5,33	0,78	Line				
22/01/2012 18:48	L1	232	219	22,00	0,94	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,90	0,95	5,04	6,03	0,99	Line				
	L3	234	218	20,70	0,94	4,56	5,34	0,78	Line				
22/01/2012 18:58	L1	233	219	22,00	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	234	218	20,70	0,95	4,55	5,33	0,78	Line				
22/01/2012 19:00	L1	233	219	22,00	0,95	4,80	5,51	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,80	0,95	5,00	5,98	0,98	Downstream ramp				
	L3	234	218	20,70	0,95	4,55	5,33	0,78	Downstream ramp				
22/01/2012 19:01	L1	233	211	20,20	0,96	4,46	5,57	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,96	4,78	6,04	1,26	Line				
	L3	234	209	18,80	0,96	4,20	5,42	1,22	Line				
22/01/2012 19:11	L1	232	210	20,00	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,50	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	235	210	18,90	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
22/01/2012 19:21	L1	233	211	20,10	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
22/01/2012 19:31	L1	233	211	20,50	0,94	4,44	5,55	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,80	0,95	4,78	6,04	1,26	Line				
	L3	235	209	19,10	0,95	4,22	5,51	1,29	Line				
22/01/2012 19:41	L1	234	211	20,30	0,95	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,60	0,95	4,73	5,97	1,24	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
22/01/2012 19:51	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	21,00	0,95	4,64	6,06	1,42	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22	Line				
22/01/2012 20:01	L1	234	209	19,70	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	208	21,00	0,95	4,63	6,11	1,48	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,19	5,41	1,22	Line				
22/01/2012 20:11	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	21,00	0,95	4,63	6,04	1,41	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line				
22/01/2012 20:21	L1	234	208	19,70	0,95	4,31	5,62	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,00	0,95	4,66	6,15	1,49	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line				
22/01/2012 20:31	L1	234	209	19,80	0,95	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	21,10	0,95	4,66	6,15	1,49	Line				
	L3	236	211	19,10	0,95	4,23	5,46	1,23	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/01/2012 20:41	L1	235	209	19,80	0,95	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	21,00	0,95	4,66	6,15	1,49	Line					
	L3	237	211	19,10	0,95	4,25	5,55	1,30	Line					
22/01/2012 20:51	L1	235	210	19,80	0,95	4,37	5,64	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,10	0,95	4,67	6,09	1,42	Line					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
22/01/2012 21:00	L1	236	210	20,00	0,95	4,38	5,72	1,34	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	211	21,30	0,95	4,73	6,24	1,51	Upstream ramp					
	L3	237	211	19,20	0,95	4,26	5,56	1,30	Upstream ramp					
22/01/2012 21:00	L1	235	231	25,80	0,89	5,29	5,49	0,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	233	27,60	0,89	5,72	5,88	0,16	Line					
	L3	236	231	24,30	0,89	5,07	5,31	0,24	Line					
22/01/2012 21:10	L1	236	234	25,40	0,95	5,60	5,70	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	233	27,00	0,95	6,00	6,29	0,29	Line					
	L3	237	235	24,40	0,95	5,43	5,53	0,10	Line					
22/01/2012 21:15	L1	236	234	25,30	0,95	5,60	5,70	0,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	233	26,80	0,95	5,96	6,19	0,23	Downstream ramp					
	L3	238	235	24,40	0,95	5,46	5,61	0,15	Downstream ramp					
22/01/2012 21:16	L1	236	225	23,30	0,96	5,20	5,78	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	225	24,60	0,96	5,51	6,19	0,68	Line					
	L3	238	224	21,60	0,96	4,91	5,63	0,72	Line					
22/01/2012 21:26	L1	237	223	22,60	0,95	4,99	5,72	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	225	24,70	0,95	5,49	6,23	0,74	Line					
	L3	238	224	21,70	0,95	4,86	5,57	0,71	Line					
22/01/2012 21:30	L1	237	223	22,60	0,95	5,00	5,74	0,74	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	225	24,70	0,95	5,49	6,23	0,74	Downstream ramp					
	L3	238	224	21,70	0,95	4,85	5,56	0,71	Downstream ramp					
22/01/2012 21:32	L1	237	202	18,30	0,96	4,12	5,94	1,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	202	19,50	0,96	4,41	6,43	2,02	Line					
	L3	239	201	17,00	0,97	3,89	5,81	1,92	Line					
22/01/2012 21:42	L1	234	200	17,90	0,95	3,94	5,62	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	199	18,90	0,96	4,19	6,05	1,86	Line					
	L3	234	198	16,60	0,95	3,71	5,41	1,70	Line					
22/01/2012 21:45	L1	234	200	17,90	0,95	3,95	5,64	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	200	18,90	0,96	4,20	5,99	1,79	Downstream ramp					
	L3	235	198	16,70	0,95	3,72	5,49	1,77	Downstream ramp					
22/01/2012 21:47	L1	234	183	14,90	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,98	3,59	6,28	2,69	Line					
	L3	235	181	13,80	0,98	3,15	5,63	2,48	Line					
22/01/2012 21:57	L1	233	182	14,70	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,70	0,97	3,54	6,12	2,58	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
22/01/2012 22:07	L1	232	181	14,70	0,96	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	234	180	13,80	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
22/01/2012 22:17	L1	233	181	14,70	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	234	180	13,80	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/01/2012 22:27	L1	233	183	14,80	0,97	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
22/01/2012 22:37	L1	234	183	14,80	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,70	0,97	3,54	6,12	2,58	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
22/01/2012 22:47	L1	234	183	14,80	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,70	0,97	3,54	6,12	2,58	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
22/01/2012 22:57	L1	234	183	14,90	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
22/01/2012 23:07	L1	233	183	14,90	0,96	3,32	5,67	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,00	0,97	3,58	6,26	2,68	Line					
	L3	236	181	14,10	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
22/01/2012 23:17	L1	234	183	14,90	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
22/01/2012 23:27	L1	234	183	14,90	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
22/01/2012 23:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	236	182	11,70	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
22/01/2012 23:47	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line					
22/01/2012 23:57	L1	235	182	11,20	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	182	11,60	0,97	2,61	4,72	2,11	Line					
23/01/2012 0:07	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
23/01/2012 0:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	237	182	11,60	0,97	2,62	4,74	2,12	Line					
23/01/2012 0:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line					
23/01/2012 0:37	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
23/01/2012 0:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line					
23/01/2012 0:57	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	182	11,50	0,97	2,58	4,56	1,98	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/01/2012 1:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
23/01/2012 1:17	L1	233	181	11,10	0,95	2,42	4,23	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	182	11,50	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				
23/01/2012 1:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
23/01/2012 1:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
23/01/2012 1:47	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
23/01/2012 1:57	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
23/01/2012 2:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,50	0,97	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
23/01/2012 2:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,40	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
23/01/2012 2:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,97	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
23/01/2012 2:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
23/01/2012 2:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
23/01/2012 2:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
23/01/2012 3:07	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
23/01/2012 3:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
23/01/2012 3:27	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
23/01/2012 3:37	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	238	184	11,70	0,96	2,64	4,72	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/01/2012 3:47	L1	236	181	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	238	183	11,70	0,96	2,64	4,77	2,13	Line					
23/01/2012 3:57	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	238	184	11,70	0,96	2,64	4,72	2,08	Line					
23/01/2012 4:07	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
23/01/2012 4:17	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	184	11,70	0,96	2,63	4,65	2,02	Line					
23/01/2012 4:27	L1	237	183	12,50	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	237	183	12,50	0,99	2,92	5,22	2,30	Line					
23/01/2012 4:37	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	14,70	0,99	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	237	183	12,60	0,99	2,93	5,24	2,31	Line					
23/01/2012 4:47	L1	237	183	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	182	12,60	0,99	2,94	5,32	2,38	Line					
23/01/2012 4:57	L1	237	182	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	238	183	12,60	0,99	2,95	5,33	2,38	Line					
23/01/2012 5:08	L1	237	182	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	181	12,20	0,99	2,85	5,21	2,36	Line					
23/01/2012 5:18	L1	236	182	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
23/01/2012 5:28	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	14,60	0,99	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
23/01/2012 5:38	L1	236	182	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
23/01/2012 5:48	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	179	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
23/01/2012 5:58	L1	235	181	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
23/01/2012 6:08	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,60	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	236	179	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line					
23/01/2012 6:18	L1	234	180	12,40	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	236	179	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/01/2012 6:28	L1	234	181	12,50	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	179	12,20	0,99	2,82	5,16	2,34	Line				
23/01/2012 6:38	L1	234	180	12,50	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	14,50	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
23/01/2012 6:48	L1	234	180	12,40	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
23/01/2012 6:58	L1	234	181	12,50	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
23/01/2012 7:08	L1	233	179	12,40	-0,99	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	234	178	12,10	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
23/01/2012 7:18	L1	233	180	12,40	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	178	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
23/01/2012 7:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/01/2012 16:49	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
23/01/2012 16:49	L1	230	214	23,70	0,55	2,99	3,50	0,51	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	212	25,50	0,52	3,06	3,74	0,68	Switching-on				
	L3	232	215	23,20	0,54	2,92	3,46	0,54	Switching-on				
23/01/2012 16:52	L1	231	214	21,10	0,86	4,22	5,00	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	22,20	0,87	4,46	5,39	0,93	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,20	0,87	4,13	4,99	0,86	Upstream ramp				
23/01/2012 16:52	L1	231	215	21,30	0,87	4,29	5,03	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	215	23,00	0,87	4,61	5,46	0,85	Line				
	L3	232	215	20,60	0,87	4,21	4,98	0,77	Line				
23/01/2012 17:02	L1	231	217	21,50	0,94	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,94	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	234	218	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
23/01/2012 17:12	L1	231	217	21,50	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,30	0,94	5,02	5,76	0,74	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,49	5,32	0,83	Line				
23/01/2012 17:22	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,94	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,50	5,33	0,83	Line				
23/01/2012 17:32	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,94	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,53	5,36	0,83	Line				
23/01/2012 17:42	L1	231	218	21,60	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,94	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	234	217	20,40	0,95	4,53	5,36	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/01/2012 17:52	L1	231	218	21,70	0,94	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,50	0,94	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,50	5,27	0,77	Line				
23/01/2012 18:02	L1	231	218	21,60	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,53	5,36	0,83	Line				
23/01/2012 18:12	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,11	5,92	0,81	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Line				
23/01/2012 18:22	L1	232	219	21,70	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,40	0,95	5,11	5,92	0,81	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,55	5,39	0,84	Line				
23/01/2012 18:32	L1	231	218	21,60	0,95	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,30	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				
23/01/2012 18:43	L1	232	219	21,80	0,94	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	23,50	0,95	5,12	5,93	0,81	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,55	5,39	0,84	Line				
23/01/2012 18:53	L1	232	218	21,80	0,95	4,77	5,47	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,50	0,95	5,12	5,93	0,81	Line				
	L3	234	217	20,60	0,95	4,54	5,37	0,83	Line				
23/01/2012 19:00	L1	232	218	21,80	0,94	4,73	5,43	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	23,50	0,94	5,10	5,85	0,75	Downstream ramp				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,52	5,29	0,77	Downstream ramp				
23/01/2012 19:01	L1	232	210	19,60	0,97	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,50	0,96	4,72	5,90	1,18	Line				
	L3	232	211	19,20	0,96	4,27	5,28	1,01	Line				
23/01/2012 19:11	L1	232	209	19,90	0,95	4,35	5,49	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,50	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	211	19,30	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
23/01/2012 19:21	L1	232	210	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	212	19,30	0,95	4,28	5,35	1,07	Line				
23/01/2012 19:31	L1	232	210	20,00	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,50	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
23/01/2012 19:41	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,50	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	209	18,80	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
23/01/2012 19:51	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	209	21,40	0,95	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	232	208	18,60	0,94	4,08	5,21	1,13	Line				
23/01/2012 20:01	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	233	208	18,70	0,95	4,12	5,32	1,20	Line				
23/01/2012 20:11	L1	232	211	19,90	0,95	4,37	5,40	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,50	0,95	4,71	6,01	1,30	Line				
	L3	234	208	18,70	0,95	4,13	5,39	1,26	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/01/2012 20:21	L1	233	211	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,50	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line					
23/01/2012 20:31	L1	233	211	20,20	0,95	4,43	5,53	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,60	0,95	4,76	6,01	1,25	Line					
	L3	235	209	18,90	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
23/01/2012 20:41	L1	233	211	20,00	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line					
23/01/2012 20:51	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	211	21,60	0,95	4,73	5,97	1,24	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,18	5,40	1,22	Line					
23/01/2012 21:00	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,50	0,95	4,72	5,96	1,24	Upstream ramp					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,17	5,44	1,27	Upstream ramp					
23/01/2012 21:00	L1	233	233	26,00	0,89	5,40	5,40	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	231	27,60	0,90	5,74	5,90	0,16	Line					
	L3	234	232	24,50	0,89	5,09	5,18	0,09	Line					
23/01/2012 21:10	L1	234	234	25,50	0,95	5,62	5,62	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	233	27,40	0,95	5,99	6,05	0,06	Line					
	L3	235	233	24,10	0,94	5,32	5,42	0,10	Line					
23/01/2012 21:15	L1	234	234	25,40	0,95	5,62	5,62	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	234	27,40	0,95	6,03	6,09	0,06	Downstream ramp					
	L3	235	233	24,00	0,95	5,33	5,43	0,10	Downstream ramp					
23/01/2012 21:16	L1	234	225	23,50	0,96	5,22	5,69	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	225	24,40	0,96	5,46	6,07	0,61	Line					
	L3	236	225	22,00	0,96	4,94	5,49	0,55	Line					
23/01/2012 21:26	L1	235	224	22,90	0,95	5,02	5,58	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	24,50	0,95	5,38	6,05	0,67	Line					
	L3	236	225	22,00	0,94	4,89	5,44	0,55	Line					
23/01/2012 21:30	L1	235	223	22,80	0,95	5,02	5,64	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	24,50	0,95	5,38	6,05	0,67	Downstream ramp					
	L3	236	225	22,00	0,94	4,90	5,45	0,55	Downstream ramp					
23/01/2012 21:32	L1	236	201	18,10	0,97	4,09	5,90	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	204	20,00	0,96	4,47	6,24	1,77	Line					
	L3	237	203	17,40	0,96	3,96	5,65	1,69	Line					
23/01/2012 21:42	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	201	19,40	0,95	4,31	6,29	1,98	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,90	5,56	1,66	Line					
23/01/2012 21:45	L1	236	202	18,00	0,95	4,02	5,74	1,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	201	19,30	0,95	4,32	6,30	1,98	Downstream ramp					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,90	5,56	1,66	Downstream ramp					
23/01/2012 21:47	L1	236	182	14,60	0,97	3,32	5,94	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,98	3,57	6,53	2,96	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,23	5,84	2,61	Line					
23/01/2012 21:57	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	183	13,90	0,96	3,18	5,69	2,51	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/01/2012 22:07	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	181	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
23/01/2012 22:17	L1	234	181	14,20	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/01/2012 22:27	L1	235	180	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	182	13,80	0,96	3,13	5,53	2,40	Line				
23/01/2012 22:37	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/01/2012 22:47	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	182	13,70	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/01/2012 22:57	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
23/01/2012 23:07	L1	235	180	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/01/2012 23:17	L1	235	180	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
23/01/2012 23:27	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
23/01/2012 23:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	237	183	11,50	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
23/01/2012 23:47	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,50	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
23/01/2012 23:57	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,50	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
24/01/2012 0:07	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,50	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
24/01/2012 0:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
24/01/2012 0:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,50	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
24/01/2012 0:37	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	183	11,50	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/01/2012 0:47	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,40	0,97	2,61	4,72	2,11	Line				
24/01/2012 0:57	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 1:07	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
24/01/2012 1:17	L1	234	181	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
24/01/2012 1:27	L1	234	180	10,90	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
24/01/2012 1:37	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,59	4,63	2,04	Line				
24/01/2012 1:47	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 1:57	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 2:07	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
24/01/2012 2:17	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
24/01/2012 2:27	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
24/01/2012 2:37	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,59	4,58	1,99	Line				
24/01/2012 2:47	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
24/01/2012 2:57	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 3:07	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 3:17	L1	234	181	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/01/2012 3:27	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 3:37	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 3:47	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 3:57	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,40	0,97	2,61	4,72	2,11	Line				
24/01/2012 4:07	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,40	0,97	2,61	4,72	2,11	Line				
24/01/2012 4:17	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
24/01/2012 4:27	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,20	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
24/01/2012 4:37	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 4:47	L1	234	180	12,40	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,30	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 4:57	L1	234	181	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,10	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 5:08	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 5:18	L1	234	181	12,40	-0,98	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 5:28	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 5:38	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
24/01/2012 5:48	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
24/01/2012 5:58	L1	234	180	12,40	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,25	5,81	2,56	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/01/2012 6:08	L1	234	180	12,40	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,24	5,79	2,55	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
24/01/2012 6:18	L1	232	179	12,40	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	234	181	12,50	0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
24/01/2012 6:28	L1	233	180	12,50	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
24/01/2012 6:38	L1	233	180	12,60	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
24/01/2012 6:48	L1	234	180	12,60	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 6:58	L1	234	180	12,50	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 7:08	L1	234	180	12,50	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 7:18	L1	233	180	12,30	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,10	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	235	181	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
24/01/2012 7:28	L1	234	180	12,50	-0,99	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
24/01/2012 7:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
24/01/2012 16:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
24/01/2012 16:51	L1	232	214	23,20	0,54	2,98	3,57	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	213	25,90	0,51	3,11	3,88	0,77	Switching-on				
	L3	235	213	22,60	0,54	2,85	3,56	0,71	Switching-on				
24/01/2012 16:54	L1	234	215	21,10	0,86	4,26	5,15	0,89	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	212	21,90	0,87	4,49	5,73	1,24	Upstream ramp				
	L3	236	214	20,10	0,87	4,13	5,16	1,03	Upstream ramp				
24/01/2012 16:54	L1	234	214	21,00	0,87	4,29	5,24	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,80	0,87	4,64	5,73	1,09	Line				
	L3	236	215	20,50	0,87	4,23	5,23	1,00	Line				
24/01/2012 17:04	L1	233	217	21,20	0,95	4,66	5,46	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	219	23,10	0,94	5,05	5,92	0,87	Line				
	L3	236	216	20,30	0,94	4,48	5,48	1,00	Line				
24/01/2012 17:14	L1	232	216	21,10	0,95	4,61	5,40	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,60	0,95	5,01	5,99	0,98	Line				
	L3	235	216	20,20	0,94	4,47	5,41	0,94	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/01/2012 17:24	L1	232	216	21,10	0,94	4,61	5,40	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,70	0,95	4,98	5,90	0,92	Line					
	L3	235	216	20,20	0,94	4,47	5,41	0,94	Line					
24/01/2012 17:34	L1	232	216	21,20	0,95	4,63	5,42	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,01	5,99	0,98	Line					
	L3	235	215	20,20	0,94	4,48	5,48	1,00	Line					
24/01/2012 17:44	L1	233	216	21,10	0,95	4,64	5,49	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,80	0,95	5,07	6,07	1,00	Line					
	L3	235	219	20,80	0,94	4,61	5,40	0,79	Line					
24/01/2012 17:54	L1	232	218	21,70	0,95	4,76	5,46	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,70	0,95	5,01	5,93	0,92	Line					
	L3	235	218	20,70	0,94	4,60	5,45	0,85	Line					
24/01/2012 18:04	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	217	22,60	0,95	5,00	5,92	0,92	Line					
	L3	234	218	20,70	0,95	4,57	5,35	0,78	Line					
24/01/2012 18:14	L1	233	219	21,70	0,95	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
24/01/2012 18:24	L1	234	220	21,80	0,95	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line					
	L3	234	218	20,70	0,95	4,57	5,35	0,78	Line					
24/01/2012 18:34	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line					
	L3	235	219	20,70	0,95	4,60	5,39	0,79	Line					
24/01/2012 18:44	L1	232	219	21,70	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,50	0,95	4,99	5,97	0,98	Line					
	L3	235	218	20,70	0,95	4,60	5,45	0,85	Line					
24/01/2012 18:54	L1	233	219	21,80	0,95	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	5,00	5,98	0,98	Line					
	L3	234	218	20,50	0,95	4,55	5,33	0,78	Line					
24/01/2012 19:00	L1	234	219	21,80	0,95	4,82	5,59	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,60	0,95	5,00	5,98	0,98	Downstream ramp					
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Downstream ramp					
24/01/2012 19:01	L1	233	211	20,20	0,95	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,60	0,96	4,77	6,09	1,32	Line					
	L3	234	211	19,30	0,96	4,33	5,47	1,14	Line					
24/01/2012 19:11	L1	233	211	19,90	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,20	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	234	209	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line					
24/01/2012 19:21	L1	233	211	19,90	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,20	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	235	209	18,90	0,95	4,20	5,48	1,28	Line					
24/01/2012 19:31	L1	233	211	19,90	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	235	209	18,90	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
24/01/2012 19:41	L1	232	211	19,80	0,95	4,38	5,41	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,95	4,74	5,99	1,25	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/01/2012 19:51	L1	233	211	19,90	0,95	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	235	210	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Line					
24/01/2012 20:01	L1	233	211	20,00	0,95	4,42	5,52	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,71	5,95	1,24	Line					
	L3	233	209	18,70	0,95	4,16	5,31	1,15	Line					
24/01/2012 20:11	L1	234	209	19,40	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
24/01/2012 20:21	L1	234	208	19,40	0,95	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,18	5,46	1,28	Line					
24/01/2012 20:31	L1	234	208	19,40	0,95	4,30	5,61	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,20	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	235	209	18,80	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
24/01/2012 20:41	L1	234	209	19,40	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	235	209	18,80	0,95	4,19	5,47	1,28	Line					
24/01/2012 20:51	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,40	0,95	4,75	6,06	1,31	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
24/01/2012 21:00	L1	235	209	19,50	0,95	4,34	5,66	1,32	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	212	21,40	0,95	4,76	6,01	1,25	Upstream ramp					
	L3	236	211	19,00	0,95	4,24	5,47	1,23	Upstream ramp					
24/01/2012 21:00	L1	233	233	25,90	0,89	5,36	5,36	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	231	27,00	0,90	5,64	5,80	0,16	Line					
	L3	236	230	24,00	0,90	5,08	5,38	0,30	Line					
24/01/2012 21:10	L1	234	234	25,40	0,95	5,64	5,64	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	234	27,10	0,95	6,02	6,08	0,06	Line					
	L3	236	233	24,00	0,95	5,36	5,51	0,15	Line					
24/01/2012 21:15	L1	234	234	25,40	0,96	5,66	5,66	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	235	27,20	0,96	6,06	6,12	0,06	Downstream ramp					
	L3	236	234	24,00	0,95	5,36	5,46	0,10	Downstream ramp					
24/01/2012 21:16	L1	235	224	22,80	0,97	5,14	5,72	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	24,40	0,97	5,49	6,23	0,74	Line					
	L3	237	225	22,00	0,96	4,97	5,58	0,61	Line					
24/01/2012 21:26	L1	236	224	22,80	0,95	5,07	5,70	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	24,30	0,95	5,40	6,13	0,73	Line					
	L3	237	226	22,00	0,95	4,94	5,49	0,55	Line					
24/01/2012 21:30	L1	236	224	22,80	0,95	5,08	5,71	0,63	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	24,30	0,95	5,40	6,07	0,67	Downstream ramp					
	L3	237	226	22,00	0,95	4,93	5,48	0,55	Downstream ramp					
24/01/2012 21:32	L1	236	202	17,90	0,97	4,08	5,82	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	204	19,80	0,96	4,47	6,24	1,77	Line					
	L3	237	203	17,40	0,96	3,96	5,65	1,69	Line					
24/01/2012 21:42	L1	236	202	17,90	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	201	19,20	0,96	4,31	6,29	1,98	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/01/2012 21:45	L1	236	202	17,80	0,96	4,01	5,72	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	19,10	0,96	4,29	6,19	1,90	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
24/01/2012 21:47	L1	237	182	14,20	0,98	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,98	3,58	6,55	2,97	Line				
	L3	239	181	13,50	0,98	3,16	5,91	2,75	Line				
24/01/2012 21:57	L1	236	182	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
24/01/2012 22:07	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,60	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
24/01/2012 22:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
24/01/2012 22:27	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
24/01/2012 22:37	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
24/01/2012 22:47	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
24/01/2012 22:57	L1	238	183	14,40	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	15,40	0,97	3,56	6,51	2,95	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
24/01/2012 23:07	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
24/01/2012 23:17	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
24/01/2012 23:27	L1	234	179	14,10	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,00	0,98	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
24/01/2012 23:37	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
24/01/2012 23:47	L1	234	181	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,20	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
24/01/2012 23:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
25/01/2012 0:07	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 0:17	L1	234	180	10,90	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
25/01/2012 0:27	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
25/01/2012 0:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 0:47	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 0:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 1:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
25/01/2012 1:17	L1	232	180	10,90	0,96	2,38	4,16	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/01/2012 1:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/01/2012 1:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/01/2012 1:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 1:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 2:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
25/01/2012 2:17	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
25/01/2012 2:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/01/2012 2:37	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
25/01/2012 2:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/01/2012 2:57	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line						
	L3	234	179	11,10	0,97	2,49	4,50	2,01	Line						
25/01/2012 3:07	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line						
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line						
25/01/2012 3:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line						
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line						
25/01/2012 3:27	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line						
	L3	235	178	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line						
25/01/2012 3:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line						
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
25/01/2012 3:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line						
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line						
25/01/2012 3:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line						
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
25/01/2012 4:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	181	13,30	0,98	3,01	5,38	2,37	Line						
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
25/01/2012 4:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line						
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line						
25/01/2012 4:27	L1	235	181	12,20	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line						
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 4:37	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	14,30	0,99	3,33	6,09	2,76	Line						
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 4:47	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 4:57	L1	235	181	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 5:08	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 5:18	L1	234	181	12,30	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line		0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,40	0,99	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line						
25/01/2012 5:28	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line		0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 5:38	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
25/01/2012 5:48	L1	234	181	12,40	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
25/01/2012 5:58	L1	234	181	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line				
	L2	236	180	14,50	0,99	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
25/01/2012 6:08	L1	234	181	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
25/01/2012 6:18	L1	232	179	12,30	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
25/01/2012 6:28	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
25/01/2012 6:38	L1	232	179	12,30	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line				
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
25/01/2012 6:48	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	235	180	14,40	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
25/01/2012 6:58	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
25/01/2012 7:08	L1	232	179	12,20	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	177	11,90	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
25/01/2012 7:18	L1	231	178	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line				
	L2	232	177	14,30	0,99	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
25/01/2012 7:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
25/01/2012 16:54	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
25/01/2012 16:54	L1	231	212	23,30	0,54	2,91	3,52	0,61	Switching-on				
	L2	233	213	25,40	0,54	3,19	3,90	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	212	22,50	0,55	2,90	3,58	0,68	Switching-on				
25/01/2012 16:57	L1	232	213	20,60	0,87	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp				
	L2	234	214	21,90	0,88	4,50	5,50	1,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	215	20,50	0,87	4,15	4,97	0,82	Upstream ramp				
25/01/2012 16:57	L1	231	218	22,00	0,85	4,36	4,95	0,59	Line				
	L2	234	215	22,40	0,88	4,61	5,58	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	215	20,50	0,88	4,21	5,09	0,88	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 17:07	L1	231	218	21,50	0,94	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	22,10	0,95	4,87	5,77	0,90	Line				
	L3	234	218	20,60	0,94	4,52	5,29	0,77	Line				
25/01/2012 17:17	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,30	0,96	4,93	5,90	0,97	Line				
	L3	234	218	20,70	0,94	4,56	5,34	0,78	Line				
25/01/2012 17:27	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,30	0,95	4,92	5,89	0,97	Line				
	L3	234	217	20,60	0,94	4,55	5,39	0,84	Line				
25/01/2012 17:37	L1	231	218	21,50	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	22,90	0,96	5,08	5,89	0,81	Line				
	L3	234	218	20,60	0,95	4,56	5,34	0,78	Line				
25/01/2012 17:47	L1	230	217	21,50	0,95	4,65	5,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	23,00	0,95	5,08	5,83	0,75	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				
25/01/2012 17:57	L1	232	219	21,70	0,95	4,74	5,38	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,80	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
25/01/2012 18:07	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	22,80	0,96	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	232	216	20,30	0,95	4,48	5,25	0,77	Line				
25/01/2012 18:17	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	22,90	0,96	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
25/01/2012 18:27	L1	231	218	21,50	0,95	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	22,80	0,96	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	234	216	20,50	0,95	4,54	5,43	0,89	Line				
25/01/2012 18:37	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,80	0,96	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	234	217	20,40	0,95	4,53	5,36	0,83	Line				
25/01/2012 18:47	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	219	22,80	0,96	5,07	5,82	0,75	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,52	5,29	0,77	Line				
25/01/2012 18:57	L1	232	219	21,60	0,95	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,70	0,96	5,04	5,84	0,80	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
25/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,80	0,96	5,05	5,85	0,80	Downstream ramp				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,51	5,34	0,83	Downstream ramp				
25/01/2012 19:01	L1	232	210	19,40	0,96	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,97	4,71	5,95	1,24	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,29	5,36	1,07	Line				
25/01/2012 19:11	L1	232	209	19,70	0,95	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,80	0,96	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,27	5,33	1,06	Line				
25/01/2012 19:21	L1	232	210	19,70	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	20,60	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,27	5,33	1,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 19:31	L1	232	211	19,80	0,95	4,37	5,40	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	209	20,80	0,96	4,63	5,91	1,28	Line				
	L3	233	210	19,30	0,95	4,26	5,38	1,12	Line				
25/01/2012 19:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,70	0,96	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	234	212	19,30	0,95	4,29	5,36	1,07	Line				
25/01/2012 19:51	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	20,70	0,96	4,61	5,76	1,15	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,26	5,32	1,06	Line				
25/01/2012 20:01	L1	233	210	19,80	0,95	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,80	0,96	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,26	5,32	1,06	Line				
25/01/2012 20:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	20,70	0,96	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,27	5,33	1,06	Line				
25/01/2012 20:21	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	20,70	0,96	4,61	5,76	1,15	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				
25/01/2012 20:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,80	0,96	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
25/01/2012 20:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	20,80	0,96	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
25/01/2012 20:51	L1	232	211	19,80	0,95	4,36	5,39	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	20,80	0,96	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
25/01/2012 21:00	L1	233	211	19,80	0,95	4,39	5,48	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	20,80	0,96	4,67	5,96	1,29	Upstream ramp				
	L3	234	208	18,70	0,95	4,15	5,42	1,27	Upstream ramp				
25/01/2012 21:00	L1	232	232	25,60	0,90	5,32	5,32	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	231	26,70	0,91	5,62	5,67	0,05	Line				
	L3	232	230	24,50	0,90	5,08	5,17	0,09	Line				
25/01/2012 21:10	L1	232	233	25,00	0,96	5,54	5,49	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	234	26,60	0,96	5,92	5,92	0,00	Line				
	L3	234	234	24,40	0,95	5,42	5,42	0,00	Line				
25/01/2012 21:15	L1	233	233	25,00	0,96	5,55	5,55	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	234	26,50	0,96	5,91	5,91	0,00	Downstream ramp				
	L3	234	235	24,40	0,95	5,42	5,37	-0,05	Downstream ramp				
25/01/2012 21:16	L1	233	225	23,20	0,96	5,17	5,58	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	225	24,50	0,97	5,49	5,98	0,49	Line				
	L3	235	224	21,60	0,97	4,89	5,44	0,55	Line				
25/01/2012 21:26	L1	234	223	22,60	0,95	5,03	5,59	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	223	23,70	0,96	5,33	6,05	0,72	Line				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,89	5,44	0,55	Line				
25/01/2012 21:30	L1	234	223	22,50	0,95	5,00	5,56	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	223	23,70	0,96	5,30	5,96	0,66	Downstream ramp				
	L3	235	225	21,90	0,95	4,87	5,36	0,49	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 21:32	L1	235	201	17,90	0,97	4,06	5,79	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,40	0,97	4,42	6,24	1,82	Line				
	L3	236	202	17,20	0,97	3,92	5,59	1,67	Line				
25/01/2012 21:42	L1	236	201	17,80	0,96	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,70	0,97	4,25	6,13	1,88	Line				
	L3	237	203	17,20	0,96	3,90	5,56	1,66	Line				
25/01/2012 21:45	L1	236	201	17,80	0,96	4,02	5,80	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	201	18,80	0,97	4,27	6,23	1,96	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,20	0,96	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
25/01/2012 21:47	L1	236	181	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,90	0,99	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
25/01/2012 21:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,98	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	184	13,90	0,97	3,19	5,64	2,45	Line				
25/01/2012 22:07	L1	235	181	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,98	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
25/01/2012 22:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,98	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	183	13,90	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
25/01/2012 22:27	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,21	5,80	2,59	Line				
25/01/2012 22:37	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,10	0,98	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
25/01/2012 22:47	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,10	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
25/01/2012 22:57	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,10	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
25/01/2012 23:07	L1	237	182	14,30	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
25/01/2012 23:17	L1	237	182	14,30	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
25/01/2012 23:27	L1	237	183	14,30	0,97	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	239	182	13,50	0,97	3,14	5,81	2,67	Line				
25/01/2012 23:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
25/01/2012 23:47	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/01/2012 23:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
26/01/2012 0:07	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
26/01/2012 0:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
26/01/2012 0:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
26/01/2012 0:37	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
26/01/2012 0:47	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
26/01/2012 0:57	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
26/01/2012 1:07	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	177	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
26/01/2012 1:17	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line				
	L2	234	179	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
26/01/2012 1:27	L1	232	180	10,90	0,96	2,41	4,21	1,80	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
26/01/2012 1:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
26/01/2012 1:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
26/01/2012 1:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
26/01/2012 2:07	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/01/2012 2:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
26/01/2012 2:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/01/2012 2:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
26/01/2012 2:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/01/2012 2:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/01/2012 3:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
26/01/2012 3:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
26/01/2012 3:27	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
26/01/2012 3:37	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/01/2012 3:47	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/01/2012 3:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
26/01/2012 4:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
26/01/2012 4:17	L1	233	180	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
26/01/2012 4:27	L1	234	181	12,20	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	178	11,80	0,99	2,76	5,05	2,29	Line				
26/01/2012 4:37	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
26/01/2012 4:47	L1	234	180	12,20	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
26/01/2012 4:57	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
26/01/2012 5:08	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/01/2012 5:18	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
26/01/2012 5:28	L1	234	180	12,30	-0,98	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	179	14,30	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
26/01/2012 5:38	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	179	14,30	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
26/01/2012 5:48	L1	233	180	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
26/01/2012 5:58	L1	234	181	12,30	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
26/01/2012 6:08	L1	234	180	12,30	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
26/01/2012 6:18	L1	233	180	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
26/01/2012 6:28	L1	233	180	12,20	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
26/01/2012 6:38	L1	233	180	12,30	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
26/01/2012 6:48	L1	233	180	12,40	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
26/01/2012 6:58	L1	232	179	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,20	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
26/01/2012 7:08	L1	231	178	12,30	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,10	0,99	3,23	5,77	2,54	Line				
	L3	233	177	11,90	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
26/01/2012 7:18	L1	231	178	12,20	-0,98	2,76	4,88	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,10	0,99	3,23	5,77	2,54	Line				
	L3	233	177	11,90	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
26/01/2012 7:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/01/2012 12:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/01/2012 12:47	L1	231	212	23,70	0,53	2,88	3,48	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	213	26,20	0,51	3,09	3,74	0,65	Switching-on				
	L3	232	214	23,40	0,53	2,91	3,48	0,57	Switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/01/2012 12:50	L1	231	213	20,90	0,87	4,15	4,97	0,82	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	22,80	0,87	4,53	5,54	1,01	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,70	0,87	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp				
26/01/2012 12:50	L1	231	231	26,40	0,84	5,04	5,04	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	233	29,10	0,83	5,54	5,49	-0,05	Line				
	L3	233	233	26,20	0,83	5,02	5,02	0,00	Line				
26/01/2012 13:00	L1	232	232	25,20	0,96	5,43	5,43	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	235	28,60	0,95	6,09	5,98	-0,11	Line				
	L3	233	233	25,30	0,94	5,42	5,42	0,00	Line				
26/01/2012 13:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/01/2012 17:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/01/2012 17:00	L1	230	212	23,30	0,53	2,91	3,48	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	26,60	0,51	3,17	3,83	0,66	Switching-on				
	L3	233	211	22,30	0,54	2,85	3,56	0,71	Switching-on				
26/01/2012 17:03	L1	231	213	20,60	0,87	4,14	4,95	0,81	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,20	0,88	4,56	5,57	1,01	Upstream ramp				
	L3	233	212	19,70	0,87	4,03	4,98	0,95	Upstream ramp				
26/01/2012 17:03	L1	232	215	21,30	0,87	4,29	5,08	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	215	22,30	0,89	4,60	5,56	0,96	Line				
	L3	234	215	20,40	0,87	4,16	5,03	0,87	Line				
26/01/2012 17:13	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,94	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	234	217	20,50	0,94	4,51	5,34	0,83	Line				
26/01/2012 17:23	L1	232	218	21,60	0,94	4,70	5,39	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	215	22,50	0,95	4,95	5,99	1,04	Line				
	L3	234	217	20,60	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				
26/01/2012 17:33	L1	232	219	21,70	0,95	4,74	5,38	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	234	218	20,70	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
26/01/2012 17:43	L1	232	219	21,60	0,95	4,73	5,37	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	234	218	20,50	0,95	4,54	5,32	0,78	Line				
26/01/2012 17:53	L1	232	218	21,60	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				
26/01/2012 18:03	L1	231	218	21,50	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,40	0,95	4,94	5,91	0,97	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,46	5,22	0,76	Line				
26/01/2012 18:14	L1	232	218	21,60	0,95	4,72	5,41	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,50	0,95	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	234	218	20,50	0,95	4,54	5,32	0,78	Line				
26/01/2012 18:24	L1	232	219	21,60	0,95	4,74	5,38	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
26/01/2012 18:34	L1	232	218	21,60	0,95	4,72	5,41	0,69	Line						
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	216	20,40	0,95	4,47	5,24	0,77	Line						
26/01/2012 18:44	L1	233	219	21,70	0,95	4,78	5,48	0,70	Line						
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	216	20,30	0,95	4,45	5,21	0,76	Line						
26/01/2012 18:54	L1	232	219	21,70	0,95	4,77	5,42	0,65	Line						
	L2	233	218	23,10	0,95	5,09	5,90	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	216	20,30	0,95	4,46	5,22	0,76	Line						
26/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp						
	L2	233	218	23,10	0,95	5,08	5,89	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	217	20,40	0,95	4,49	5,26	0,77	Downstream ramp						
26/01/2012 19:01	L1	231	209	19,80	0,96	4,38	5,47	1,09	Line						
	L2	233	210	21,40	0,96	4,73	5,97	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	19,20	0,96	4,28	5,35	1,07	Line						
26/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	210	19,20	0,95	4,21	5,26	1,05	Line						
26/01/2012 19:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,36	5,45	1,09	Line						
	L2	233	209	21,10	0,95	4,66	5,95	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	211	19,10	0,95	4,21	5,20	0,99	Line						
26/01/2012 19:31	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line						
26/01/2012 19:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	211	19,20	0,95	4,26	5,38	1,12	Line						
26/01/2012 19:51	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line						
	L2	232	210	21,10	0,95	4,63	5,78	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	211	19,30	0,94	4,21	5,20	0,99	Line						
26/01/2012 20:01	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line						
	L2	234	210	21,20	0,95	4,70	6,00	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	211	19,20	0,95	4,25	5,37	1,12	Line						
26/01/2012 20:11	L1	231	209	19,70	0,95	4,31	5,38	1,07	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line						
26/01/2012 20:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line						
	L2	234	211	21,20	0,95	4,71	5,95	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line						
26/01/2012 20:31	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line						
	L2	234	210	21,20	0,95	4,70	6,00	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	208	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Line						
26/01/2012 20:41	L1	233	211	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line						
	L2	234	210	21,20	0,95	4,70	6,00	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	209	18,70	0,95	4,16	5,43	1,27	Line						
26/01/2012 20:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line						
	L2	234	211	21,20	0,95	4,72	5,96	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/01/2012 21:00	L1	233	211	19,90	0,95	4,39	5,48	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,30	0,95	4,75	6,06	1,31	Upstream ramp				
	L3	235	210	18,70	0,95	4,17	5,38	1,21	Upstream ramp				
26/01/2012 21:00	L1	232	230	25,00	0,91	5,23	5,33	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	233	27,80	0,90	5,80	5,80	0,00	Line				
	L3	233	234	25,30	0,88	5,19	5,14	-0,05	Line				
26/01/2012 21:10	L1	234	233	25,30	0,95	5,61	5,66	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	234	27,00	0,95	6,00	6,06	0,06	Line				
	L3	235	235	24,50	0,95	5,43	5,43	0,00	Line				
26/01/2012 21:15	L1	234	234	25,30	0,95	5,62	5,62	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	234	27,10	0,96	6,02	6,08	0,06	Downstream ramp				
	L3	235	236	24,50	0,95	5,45	5,40	-0,05	Downstream ramp				
26/01/2012 21:16	L1	234	226	23,20	0,96	5,19	5,60	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	225	24,80	0,96	5,54	6,10	0,56	Line				
	L3	236	225	21,80	0,96	4,93	5,48	0,55	Line				
26/01/2012 21:26	L1	234	223	22,50	0,95	4,98	5,54	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	223	24,10	0,95	5,38	6,11	0,73	Line				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,87	5,42	0,55	Line				
26/01/2012 21:30	L1	234	223	22,50	0,95	4,98	5,54	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	223	24,10	0,95	5,35	6,01	0,66	Downstream ramp				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,88	5,43	0,55	Downstream ramp				
26/01/2012 21:32	L1	235	201	17,40	0,97	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,60	0,97	4,44	6,26	1,82	Line				
	L3	237	203	17,20	0,96	3,93	5,61	1,68	Line				
26/01/2012 21:42	L1	236	202	17,80	0,96	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	202	19,10	0,96	4,31	6,22	1,91	Line				
	L3	237	203	17,30	0,95	3,90	5,56	1,66	Line				
26/01/2012 21:45	L1	236	201	17,80	0,96	4,01	5,79	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	19,00	0,96	4,30	6,27	1,97	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,20	0,95	3,89	5,55	1,66	Downstream ramp				
26/01/2012 21:47	L1	237	183	13,80	0,98	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,98	3,54	6,40	2,86	Line				
	L3	237	182	13,80	0,98	3,19	5,77	2,58	Line				
26/01/2012 21:57	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
26/01/2012 22:07	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
26/01/2012 22:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
26/01/2012 22:27	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
26/01/2012 22:37	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	181	15,20	0,97	3,52	6,51	2,99	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/01/2012 22:47	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
26/01/2012 22:57	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,98	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
26/01/2012 23:07	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
26/01/2012 23:17	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
26/01/2012 23:27	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
26/01/2012 23:37	L1	237	183	11,20	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
26/01/2012 23:47	L1	238	184	11,30	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
26/01/2012 23:57	L1	238	183	11,20	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
27/01/2012 0:07	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 0:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 0:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 0:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 0:47	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/01/2012 0:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
27/01/2012 1:07	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/01/2012 1:17	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 1:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 1:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/01/2012 1:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/01/2012 1:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
27/01/2012 2:07	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	233	177	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
27/01/2012 2:17	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
27/01/2012 2:27	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	179	13,20	0,98	2,95	5,27	2,32	Line				
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
27/01/2012 2:37	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/01/2012 2:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,95	5,27	2,32	Line				
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
27/01/2012 2:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
27/01/2012 3:07	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/01/2012 3:17	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	233	177	11,00	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
27/01/2012 3:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,20	0,98	2,95	5,27	2,32	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/01/2012 3:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	179	13,20	0,98	2,95	5,27	2,32	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
27/01/2012 3:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/01/2012 3:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 4:07	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
27/01/2012 4:17	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
27/01/2012 4:27	L1	234	181	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,28	5,86	2,58	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
27/01/2012 4:37	L1	234	181	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
27/01/2012 4:47	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
27/01/2012 4:58	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,20	0,99	3,28	5,86	2,58	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
27/01/2012 5:08	L1	234	181	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,20	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
27/01/2012 5:18	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,20	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
27/01/2012 5:28	L1	234	181	12,20	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	179	14,20	0,99	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
27/01/2012 5:38	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
27/01/2012 5:48	L1	233	180	12,20	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	179	14,20	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	235	179	11,90	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
27/01/2012 5:58	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,10	0,99	3,26	5,83	2,57	Line				
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
27/01/2012 6:08	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,20	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
27/01/2012 6:18	L1	232	179	12,20	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	235	179	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
27/01/2012 6:28	L1	232	179	12,20	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
27/01/2012 6:38	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	178	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 6:48	L1	233	180	12,20	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line				
	L2	233	178	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
27/01/2012 6:58	L1	232	180	12,20	-0,98	2,78	4,86	2,08	Line				
	L2	233	179	14,30	0,99	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
27/01/2012 7:08	L1	232	179	12,20	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	233	177	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	177	11,90	0,99	2,73	4,94	2,21	Line				
27/01/2012 7:18	L1	232	179	12,30	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line				
	L2	233	178	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
27/01/2012 7:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/01/2012 13:53	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/01/2012 13:53	L1	230	212	24,00	0,52	2,90	3,47	0,57	Switching-on				
	L2	232	213	26,20	0,51	3,14	3,80	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	214	23,10	0,53	2,89	3,46	0,57	Switching-on				
27/01/2012 13:56	L1	232	213	20,90	0,87	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp				
	L2	234	213	22,50	0,88	4,55	5,62	1,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	214	20,70	0,87	4,17	5,04	0,87	Upstream ramp				
27/01/2012 13:56	L1	231	232	26,20	0,84	5,01	4,97	-0,04	Line				
	L2	233	231	28,00	0,85	5,46	5,56	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	230	25,10	0,85	4,92	5,06	0,14	Line				
27/01/2012 14:06	L1	231	234	26,20	0,95	5,62	5,47	-0,15	Line				
	L2	233	233	27,70	0,95	5,94	5,94	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	234	25,00	0,95	5,41	5,36	-0,05	Line				
27/01/2012 14:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/01/2012 16:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/01/2012 16:55	L1	231	213	23,80	0,52	2,88	3,45	0,57	Switching-on				
	L2	232	213	25,70	0,52	3,12	3,77	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	214	23,20	0,53	2,90	3,51	0,61	Switching-on				
27/01/2012 16:58	L1	231	213	20,60	0,86	4,12	4,93	0,81	Upstream ramp				
	L2	233	213	21,60	0,89	4,48	5,48	1,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	215	20,50	0,87	4,19	5,07	0,88	Upstream ramp				
27/01/2012 16:58	L1	231	218	22,00	0,85	4,35	4,94	0,59	Line				
	L2	232	218	23,20	0,88	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	215	20,50	0,88	4,21	5,09	0,88	Line				
27/01/2012 17:08	L1	232	218	21,50	0,94	4,69	5,38	0,69	Line				
	L2	233	219	22,60	0,96	4,99	5,72	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	217	20,60	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 17:18	L1	231	217	21,50	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,60	0,96	4,98	5,71	0,73	Line				
	L3	234	217	20,60	0,94	4,54	5,37	0,83	Line				
27/01/2012 17:28	L1	231	218	21,50	0,94	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,70	0,96	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	234	217	20,70	0,94	4,54	5,37	0,83	Line				
27/01/2012 17:38	L1	231	218	21,50	0,95	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	22,60	0,96	4,98	5,77	0,79	Line				
	L3	234	218	20,70	0,94	4,56	5,34	0,78	Line				
27/01/2012 17:48	L1	230	216	21,30	0,95	4,63	5,31	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	216	22,50	0,96	4,93	5,71	0,78	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,48	5,25	0,77	Line				
27/01/2012 17:58	L1	230	216	21,30	0,95	4,63	5,31	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,50	0,96	4,94	5,73	0,79	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
27/01/2012 18:08	L1	231	218	21,60	0,95	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,60	0,96	4,99	5,72	0,73	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
27/01/2012 18:18	L1	230	216	21,40	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,60	0,96	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	233	216	20,50	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
27/01/2012 18:28	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	22,80	0,96	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Line				
27/01/2012 18:38	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	22,50	0,96	4,96	5,69	0,73	Line				
	L3	233	217	20,50	0,95	4,51	5,28	0,77	Line				
27/01/2012 18:48	L1	231	218	21,50	0,95	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	22,60	0,96	4,99	5,78	0,79	Line				
	L3	235	218	20,60	0,95	4,58	5,42	0,84	Line				
27/01/2012 18:58	L1	230	217	21,70	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	22,90	0,96	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	217	20,60	0,94	4,50	5,27	0,77	Line				
27/01/2012 19:00	L1	230	217	21,30	0,95	4,64	5,27	0,63	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,50	0,96	4,95	5,74	0,79	Downstream ramp				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Downstream ramp				
27/01/2012 19:01	L1	231	211	20,20	0,95	4,45	5,44	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	211	21,50	0,96	4,73	5,78	1,05	Line				
	L3	233	211	19,30	0,96	4,29	5,36	1,07	Line				
27/01/2012 19:11	L1	231	209	19,70	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,70	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
27/01/2012 19:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
27/01/2012 19:31	L1	231	209	19,70	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 19:41	L1	231	210	19,70	0,95	4,31	5,33	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
27/01/2012 19:51	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	208	20,60	0,96	4,57	5,83	1,26	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
27/01/2012 20:01	L1	232	210	19,70	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	20,60	0,96	4,54	5,73	1,19	Line				
	L3	234	211	19,20	0,95	4,27	5,39	1,12	Line				
27/01/2012 20:11	L1	232	210	19,70	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	20,60	0,96	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
27/01/2012 20:21	L1	232	210	19,70	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	20,50	0,96	4,53	5,72	1,19	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
27/01/2012 20:31	L1	232	210	19,70	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	234	208	18,60	0,95	4,13	5,39	1,26	Line				
27/01/2012 20:41	L1	232	211	19,80	0,95	4,35	5,38	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,60	0,96	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
27/01/2012 20:51	L1	232	211	19,80	0,95	4,35	5,38	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,70	0,96	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line				
27/01/2012 21:00	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	20,80	0,96	4,65	5,94	1,29	Upstream ramp				
	L3	234	208	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Upstream ramp				
27/01/2012 21:00	L1	232	230	25,00	0,90	5,24	5,34	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	234	27,90	0,90	5,78	5,68	-0,10	Line				
	L3	233	233	25,00	0,89	5,18	5,18	0,00	Line				
27/01/2012 21:10	L1	234	233	25,20	0,95	5,59	5,64	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	236	27,20	0,96	6,06	5,95	-0,11	Line				
	L3	235	235	24,40	0,95	5,44	5,44	0,00	Line				
27/01/2012 21:15	L1	234	234	25,30	0,95	5,60	5,60	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	236	27,20	0,96	6,06	5,95	-0,11	Downstream ramp				
	L3	234	235	24,40	0,95	5,41	5,36	-0,05	Downstream ramp				
27/01/2012 21:16	L1	234	223	22,60	0,96	5,08	5,65	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	225	24,40	0,97	5,48	5,97	0,49	Line				
	L3	235	224	21,30	0,97	4,81	5,35	0,54	Line				
27/01/2012 21:26	L1	234	223	22,50	0,95	4,98	5,54	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	226	24,30	0,96	5,43	5,92	0,49	Line				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,88	5,43	0,55	Line				
27/01/2012 21:30	L1	234	223	22,50	0,95	4,98	5,54	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	222	23,50	0,96	5,24	5,89	0,65	Downstream ramp				
	L3	236	226	21,90	0,95	4,89	5,38	0,49	Downstream ramp				
27/01/2012 21:32	L1	235	201	17,90	0,97	4,05	5,78	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,40	0,97	4,38	6,11	1,73	Line				
	L3	237	202	17,40	0,96	3,95	5,70	1,75	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/01/2012 21:42	L1	236	202	17,90	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,97	4,24	6,12	1,88	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line				
27/01/2012 21:45	L1	236	202	17,90	0,95	4,01	5,72	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	201	18,60	0,97	4,23	6,10	1,87	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
27/01/2012 21:47	L1	237	183	14,10	0,98	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,99	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,21	5,74	2,53	Line				
27/01/2012 21:57	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,00	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
27/01/2012 22:07	L1	237	183	14,40	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	238	184	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
27/01/2012 22:17	L1	238	183	14,40	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,00	0,98	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
27/01/2012 22:27	L1	233	180	14,10	0,97	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	234	178	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
27/01/2012 22:37	L1	234	180	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	234	177	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
27/01/2012 22:47	L1	234	180	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
27/01/2012 22:57	L1	232	179	14,00	0,97	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	233	177	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
27/01/2012 23:07	L1	231	178	14,00	0,97	3,14	5,55	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	14,70	0,98	3,33	5,95	2,62	Line				
	L3	233	177	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
27/01/2012 23:17	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	177	13,00	0,98	2,91	5,20	2,29	Line				
	L3	234	177	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
27/01/2012 23:27	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	178	13,10	0,98	2,94	5,26	2,32	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
27/01/2012 23:37	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	13,10	0,98	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
27/01/2012 23:47	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	13,10	0,98	2,94	5,26	2,32	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
27/01/2012 23:57	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	234	179	11,10	0,97	2,49	4,50	2,01	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/01/2012 0:07	L1	232	179	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
28/01/2012 0:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
28/01/2012 0:27	L1	234	180	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
28/01/2012 0:37	L1	234	180	11,00	0,96	2,42	4,33	1,91	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
28/01/2012 0:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
28/01/2012 0:57	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
28/01/2012 1:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line				
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
28/01/2012 1:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
28/01/2012 1:27	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
28/01/2012 1:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
28/01/2012 1:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
28/01/2012 1:57	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
28/01/2012 2:07	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line				
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/01/2012 2:17	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Line				
	L2	233	179	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
28/01/2012 2:27	L1	232	180	11,00	0,96	2,39	4,18	1,79	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
28/01/2012 2:37	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line				
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/01/2012 2:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line					
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line					
28/01/2012 2:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
28/01/2012 3:07	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line					
28/01/2012 3:17	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	13,20	0,98	2,95	5,27	2,32	Line					
	L3	233	177	10,80	0,97	2,42	4,42	2,00	Line					
28/01/2012 3:27	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
28/01/2012 3:37	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	179	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
28/01/2012 3:47	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
28/01/2012 3:57	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
28/01/2012 4:07	L1	232	179	12,10	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	14,20	0,99	3,26	5,83	2,57	Line					
	L3	233	177	11,80	0,99	2,74	5,01	2,27	Line					
28/01/2012 4:17	L1	232	180	12,20	-0,99	2,77	4,84	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	178	14,10	0,99	3,25	5,81	2,56	Line					
	L3	233	177	11,80	0,99	2,74	5,01	2,27	Line					
28/01/2012 4:27	L1	232	179	12,10	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	178	14,10	0,99	3,25	5,81	2,56	Line					
	L3	233	177	11,80	0,99	2,74	5,01	2,27	Line					
28/01/2012 4:37	L1	232	179	12,10	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	178	14,10	0,99	3,24	5,79	2,55	Line					
	L3	232	176	11,80	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
28/01/2012 4:47	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	14,20	0,99	3,27	5,85	2,58	Line					
	L3	233	177	11,80	0,99	2,74	5,01	2,27	Line					
28/01/2012 4:58	L1	232	179	12,20	-0,98	2,77	4,90	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	14,20	0,99	3,27	5,85	2,58	Line					
	L3	233	177	11,80	0,99	2,74	5,01	2,27	Line					
28/01/2012 5:08	L1	232	180	12,20	-0,98	2,78	4,86	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	234	177	11,90	0,99	2,76	5,10	2,34	Line					
28/01/2012 5:18	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	234	178	11,90	0,99	2,77	5,06	2,29	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/01/2012 5:28	L1	233	180	12,20	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
28/01/2012 5:38	L1	234	180	12,30	-0,99	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
28/01/2012 5:48	L1	234	181	12,40	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 5:58	L1	234	180	12,30	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,40	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 6:08	L1	233	180	12,30	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 6:18	L1	233	180	12,30	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 6:28	L1	233	180	12,40	-0,99	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
28/01/2012 6:38	L1	233	180	12,40	-0,99	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 6:48	L1	233	180	12,30	-0,99	2,80	4,95	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
28/01/2012 6:58	L1	232	179	12,20	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
28/01/2012 7:08	L1	232	179	12,20	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	14,30	0,99	3,27	5,85	2,58	Line				
	L3	234	177	11,70	0,99	2,72	5,03	2,31	Line				
28/01/2012 7:18	L1	232	179	12,20	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
28/01/2012 7:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
28/01/2012 16:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
28/01/2012 16:57	L1	231	213	23,70	0,52	2,88	3,45	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	212	25,80	0,52	3,13	3,79	0,66	Switching-on				
	L3	233	211	22,30	0,53	2,82	3,52	0,70	Switching-on				
28/01/2012 17:00	L1	230	212	20,60	0,86	4,11	4,92	0,81	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	212	22,30	0,88	4,50	5,50	1,00	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,20	0,87	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/01/2012 17:00	L1	231	215	21,20	0,87	4,25	4,98	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	215	22,70	0,88	4,62	5,47	0,85	Line				
	L3	233	214	20,20	0,88	4,17	5,04	0,87	Line				
28/01/2012 17:10	L1	231	218	21,50	0,94	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,94	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	232	216	20,50	0,94	4,45	5,21	0,76	Line				
28/01/2012 17:20	L1	231	217	21,50	0,94	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,10	0,94	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	233	216	20,40	0,94	4,48	5,30	0,82	Line				
28/01/2012 17:30	L1	231	217	21,50	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	233	217	20,40	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
28/01/2012 17:40	L1	230	217	21,50	0,95	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	23,20	0,95	5,07	5,82	0,75	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,47	5,24	0,77	Line				
28/01/2012 17:50	L1	231	217	21,60	0,94	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	232	216	20,40	0,95	4,47	5,24	0,77	Line				
28/01/2012 18:00	L1	231	218	21,60	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,10	0,95	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	232	216	20,50	0,95	4,46	5,22	0,76	Line				
28/01/2012 18:10	L1	230	216	21,40	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,90	0,95	4,99	5,78	0,79	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,48	5,30	0,82	Line				
28/01/2012 18:20	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	23,00	0,95	5,01	5,81	0,80	Line				
	L3	232	219	20,90	0,95	4,58	5,20	0,62	Line				
28/01/2012 18:30	L1	230	217	21,50	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,30	0,95	5,07	5,82	0,75	Line				
	L3	233	219	21,00	0,95	4,62	5,30	0,68	Line				
28/01/2012 18:40	L1	230	216	21,50	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,20	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	234	220	21,10	0,95	4,67	5,36	0,69	Line				
28/01/2012 18:50	L1	231	218	21,60	0,94	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,20	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	234	220	21,10	0,95	4,68	5,37	0,69	Line				
28/01/2012 19:00	L1	231	217	21,60	0,95	4,69	5,38	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp				
	L3	234	220	21,10	0,95	4,67	5,36	0,69	Downstream ramp				
28/01/2012 19:01	L1	230	211	20,50	0,95	4,43	5,36	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,90	0,95	4,76	5,95	1,19	Line				
	L3	234	212	19,30	0,96	4,34	5,42	1,08	Line				
28/01/2012 19:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
28/01/2012 19:21	L1	232	210	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/01/2012 19:31	L1	231	209	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,95	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	233	208	18,80	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
28/01/2012 19:41	L1	231	209	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,10	0,95	4,64	5,86	1,22	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
28/01/2012 19:51	L1	232	210	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
28/01/2012 20:01	L1	232	210	19,90	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	209	21,10	0,96	4,66	5,88	1,22	Line					
	L3	233	208	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
28/01/2012 20:11	L1	232	210	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
28/01/2012 20:21	L1	232	210	19,90	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
28/01/2012 20:31	L1	233	211	20,00	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,95	4,72	6,03	1,31	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
28/01/2012 20:41	L1	234	211	20,00	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	234	210	18,70	0,95	4,16	5,31	1,15	Line					
28/01/2012 20:51	L1	234	209	19,40	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,96	4,69	5,92	1,23	Line					
	L3	235	210	18,70	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
28/01/2012 21:00	L1	234	209	19,40	0,95	4,31	5,56	1,25	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,95	4,73	6,04	1,31	Upstream ramp					
	L3	235	210	18,70	0,95	4,18	5,40	1,22	Upstream ramp					
28/01/2012 21:00	L1	232	231	25,20	0,89	5,18	5,23	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	231	28,10	0,89	5,68	5,73	0,05	Line					
	L3	234	232	24,60	0,90	5,15	5,25	0,10	Line					
28/01/2012 21:10	L1	234	234	25,50	0,95	5,63	5,63	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	236	28,00	0,96	6,22	6,16	-0,06	Line					
	L3	236	233	23,90	0,95	5,33	5,48	0,15	Line					
28/01/2012 21:15	L1	234	235	25,50	0,96	5,65	5,60	-0,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	237	28,00	0,96	6,23	6,12	-0,11	Downstream ramp					
	L3	236	234	23,90	0,95	5,35	5,45	0,10	Downstream ramp					
28/01/2012 21:16	L1	234	223	22,80	0,97	5,12	5,69	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	224	23,70	0,98	5,40	6,07	0,67	Line					
	L3	236	225	21,90	0,96	4,93	5,48	0,55	Line					
28/01/2012 21:26	L1	234	223	22,60	0,95	4,98	5,54	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	223	24,30	0,95	5,36	6,02	0,66	Line					
	L3	236	225	21,90	0,95	4,89	5,44	0,55	Line					
28/01/2012 21:30	L1	235	224	22,80	0,95	5,03	5,59	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	223	24,30	0,95	5,40	6,13	0,73	Downstream ramp					
	L3	236	225	21,90	0,95	4,89	5,44	0,55	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/01/2012 21:32	L1	236	201	18,10	0,97	4,08	5,89	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	19,20	0,97	4,36	6,29	1,93	Line				
	L3	237	203	17,40	0,96	3,95	5,64	1,69	Line				
28/01/2012 21:42	L1	236	202	17,90	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	19,10	0,96	4,30	6,20	1,90	Line				
	L3	237	202	17,30	0,95	3,91	5,64	1,73	Line				
28/01/2012 21:45	L1	236	202	17,90	0,96	4,02	5,74	1,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	19,20	0,96	4,32	6,30	1,98	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
28/01/2012 21:47	L1	236	182	14,50	0,97	3,32	5,94	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,98	3,56	6,44	2,88	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,21	5,80	2,59	Line				
28/01/2012 21:57	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
28/01/2012 22:07	L1	236	181	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
28/01/2012 22:17	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
28/01/2012 22:27	L1	237	183	14,50	0,97	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
28/01/2012 22:37	L1	237	182	14,30	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
28/01/2012 22:47	L1	234	180	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
28/01/2012 22:57	L1	234	180	14,20	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,00	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	234	177	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
28/01/2012 23:07	L1	234	180	14,20	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
28/01/2012 23:17	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
28/01/2012 23:27	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
28/01/2012 23:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
28/01/2012 23:47	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/01/2012 23:57	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 0:07	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
29/01/2012 0:17	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 0:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
29/01/2012 0:37	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	234	180	13,30	0,98	3,00	5,36	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
29/01/2012 0:47	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
29/01/2012 0:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
29/01/2012 1:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
29/01/2012 1:17	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
29/01/2012 1:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
29/01/2012 1:37	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,30	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
29/01/2012 1:47	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/01/2012 1:57	L1	235	182	11,20	0,96	2,46	4,35	1,89	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,30	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
29/01/2012 2:07	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 2:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 2:27	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/01/2012 2:37	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
29/01/2012 2:47	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 2:57	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 3:07	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,40	0,98	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 3:17	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 3:27	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 3:37	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
29/01/2012 3:47	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	13,40	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
29/01/2012 3:57	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
29/01/2012 4:07	L1	234	180	12,20	-0,99	2,81	5,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
29/01/2012 4:17	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
29/01/2012 4:27	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,31	5,92	2,61	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
29/01/2012 4:37	L1	234	181	12,30	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	234	177	11,90	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
29/01/2012 4:47	L1	235	181	12,30	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	234	178	11,90	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
29/01/2012 4:57	L1	235	181	12,40	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
29/01/2012 5:07	L1	235	181	12,40	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,30	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/01/2012 5:18	L1	234	181	12,40	-0,98	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
29/01/2012 5:28	L1	235	181	12,40	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,40	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
29/01/2012 5:38	L1	236	181	12,40	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
29/01/2012 5:48	L1	236	182	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,40	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
29/01/2012 5:58	L1	236	181	12,40	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
29/01/2012 6:08	L1	236	182	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
29/01/2012 6:18	L1	236	182	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
29/01/2012 6:28	L1	235	181	12,40	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	14,50	0,99	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
29/01/2012 6:38	L1	236	181	12,50	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
29/01/2012 6:48	L1	236	181	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
29/01/2012 6:58	L1	235	182	12,40	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
29/01/2012 7:08	L1	234	181	12,50	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
29/01/2012 7:18	L1	235	181	12,30	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
29/01/2012 7:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
29/01/2012 16:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
29/01/2012 16:56	L1	233	212	23,00	0,52	2,86	3,53	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	25,80	0,52	3,16	3,86	0,70	Switching-on				
	L3	235	213	22,90	0,54	2,92	3,65	0,73	Switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/01/2012 16:59	L1	233	214	20,90	0,86	4,21	5,09	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,50	0,87	4,59	5,61	1,02	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,00	0,87	4,08	5,10	1,02	Upstream ramp				
29/01/2012 16:59	L1	233	215	21,30	0,86	4,30	5,14	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,40	0,88	4,63	5,66	1,03	Line				
	L3	235	216	20,70	0,87	4,22	5,10	0,88	Line				
29/01/2012 17:09	L1	232	216	21,10	0,94	4,59	5,38	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,94	4,98	5,96	0,98	Line				
	L3	235	218	20,70	0,94	4,55	5,39	0,84	Line				
29/01/2012 17:19	L1	232	215	21,10	0,94	4,59	5,43	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	234	217	20,50	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
29/01/2012 17:29	L1	232	218	21,70	0,94	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	234	218	20,60	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
29/01/2012 17:39	L1	233	219	21,90	0,94	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	22,60	0,95	4,98	5,96	0,98	Line				
	L3	234	218	20,60	0,94	4,54	5,32	0,78	Line				
29/01/2012 17:49	L1	232	218	21,80	0,94	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,20	0,95	5,07	5,82	0,75	Line				
	L3	234	217	20,50	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
29/01/2012 17:59	L1	232	219	21,80	0,95	4,76	5,40	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,10	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	234	217	20,50	0,95	4,53	5,36	0,83	Line				
29/01/2012 18:09	L1	231	218	21,60	0,95	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,10	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,49	5,32	0,83	Line				
29/01/2012 18:19	L1	232	218	21,70	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	23,20	0,95	5,10	5,85	0,75	Line				
	L3	232	219	20,90	0,95	4,59	5,21	0,62	Line				
29/01/2012 18:29	L1	232	218	21,80	0,94	4,75	5,45	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	232	219	20,90	0,95	4,59	5,21	0,62	Line				
29/01/2012 18:39	L1	231	218	21,70	0,94	4,70	5,34	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	232	219	21,00	0,95	4,60	5,22	0,62	Line				
29/01/2012 18:49	L1	231	217	21,60	0,94	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	233	219	21,00	0,95	4,62	5,30	0,68	Line				
29/01/2012 18:59	L1	231	218	21,70	0,95	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	232	219	21,00	0,95	4,60	5,22	0,62	Line				
29/01/2012 19:00	L1	231	217	21,60	0,95	4,70	5,39	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp				
	L3	232	219	21,00	0,95	4,59	5,21	0,62	Downstream ramp				
29/01/2012 19:01	L1	231	212	20,60	0,95	4,49	5,43	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	20,90	0,97	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	232	210	19,30	0,96	4,26	5,32	1,06	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/01/2012 19:11	L1	232	210	19,90	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	210	21,20	0,95	4,64	5,80	1,16	Line					
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line					
29/01/2012 19:21	L1	232	210	20,00	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	210	21,10	0,95	4,63	5,78	1,15	Line					
	L3	232	210	19,20	0,95	4,22	5,27	1,05	Line					
29/01/2012 19:31	L1	232	211	20,00	0,95	4,35	5,38	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	21,10	0,95	4,59	5,80	1,21	Line					
	L3	234	211	19,20	0,95	4,28	5,40	1,12	Line					
29/01/2012 19:41	L1	232	211	20,00	0,95	4,36	5,39	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	209	21,10	0,95	4,63	5,85	1,22	Line					
	L3	233	208	18,70	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
29/01/2012 19:51	L1	233	211	20,00	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
29/01/2012 20:01	L1	233	211	20,10	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
29/01/2012 20:11	L1	233	211	20,00	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
29/01/2012 20:21	L1	233	211	20,10	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,30	0,95	4,71	5,95	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
29/01/2012 20:31	L1	233	211	20,10	0,95	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	210	21,30	0,95	4,70	6,00	1,30	Line					
	L3	235	209	18,70	0,95	4,17	5,44	1,27	Line					
29/01/2012 20:41	L1	233	211	20,10	0,95	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,40	0,95	4,74	6,05	1,31	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,18	5,40	1,22	Line					
29/01/2012 20:51	L1	234	211	20,00	0,95	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	211	21,40	0,95	4,75	6,06	1,31	Line					
	L3	235	210	18,80	0,95	4,19	5,41	1,22	Line					
29/01/2012 21:00	L1	234	211	20,10	0,95	4,43	5,59	1,16	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,40	0,95	4,75	6,06	1,31	Upstream ramp					
	L3	236	211	18,90	0,95	4,20	5,42	1,22	Upstream ramp					
29/01/2012 21:00	L1	233	233	26,00	0,89	5,38	5,38	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	230	26,60	0,91	5,64	5,85	0,21	Line					
	L3	235	233	24,50	0,89	5,13	5,23	0,10	Line					
29/01/2012 21:10	L1	234	234	25,40	0,95	5,63	5,63	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	233	27,10	0,95	6,02	6,13	0,11	Line					
	L3	235	233	23,90	0,95	5,32	5,42	0,10	Line					
29/01/2012 21:15	L1	234	234	25,30	0,95	5,62	5,62	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	233	27,00	0,96	5,97	6,02	0,05	Downstream ramp					
	L3	235	233	23,80	0,95	5,30	5,40	0,10	Downstream ramp					
29/01/2012 21:16	L1	234	225	23,40	0,96	5,21	5,68	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	225	24,90	0,96	5,55	6,05	0,50	Line					
	L3	235	225	21,80	0,96	4,90	5,39	0,49	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
29/01/2012 21:26	L1	233	223	22,50	0,95	4,98	5,48	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	234	225	24,70	0,95	5,47	5,96	0,49	Line						
	L3	236	225	21,80	0,95	4,87	5,42	0,55	Line						
29/01/2012 21:30	L1	234	223	22,60	0,95	4,99	5,55	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	225	24,70	0,95	5,50	6,06	0,56	Downstream ramp						
	L3	235	225	21,80	0,95	4,85	5,34	0,49	Downstream ramp						
29/01/2012 21:32	L1	235	203	18,50	0,96	4,16	5,80	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	203	19,70	0,97	4,46	6,29	1,83	Line						
	L3	236	202	17,30	0,96	3,92	5,59	1,67	Line						
29/01/2012 21:42	L1	235	200	17,80	0,96	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,40	0,96	4,36	6,08	1,72	Line						
	L3	236	202	17,30	0,95	3,88	5,54	1,66	Line						
29/01/2012 21:45	L1	235	201	17,80	0,96	3,98	5,68	1,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	203	19,50	0,96	4,38	6,18	1,80	Downstream ramp						
	L3	236	202	17,30	0,95	3,88	5,54	1,66	Downstream ramp						
29/01/2012 21:47	L1	236	181	14,40	0,98	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	184	15,70	0,98	3,62	6,33	2,71	Line						
	L3	237	182	14,00	0,97	3,21	5,80	2,59	Line						
29/01/2012 21:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	183	14,00	0,96	3,18	5,69	2,51	Line						
29/01/2012 22:07	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	182	13,90	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
29/01/2012 22:17	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	236	182	13,90	0,96	3,16	5,65	2,49	Line						
29/01/2012 22:27	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	180	15,10	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line						
29/01/2012 22:37	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	15,20	0,98	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	182	13,90	0,97	3,18	5,75	2,57	Line						
29/01/2012 22:47	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	15,20	0,98	3,50	6,40	2,90	Line						
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line						
29/01/2012 22:57	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,20	0,98	3,51	6,35	2,84	Line						
	L3	237	182	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line						
29/01/2012 23:07	L1	236	181	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	15,20	0,98	3,51	6,42	2,91	Line						
	L3	237	182	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line						
29/01/2012 23:17	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,64	4,72	2,08	Line						
29/01/2012 23:27	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line						
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/01/2012 23:37	L1	237	183	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line				
29/01/2012 23:47	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	184	11,70	0,97	2,64	4,72	2,08	Line				
29/01/2012 23:57	L1	238	183	11,30	0,96	2,51	4,54	2,03	Line				
	L2	238	182	13,50	0,98	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
30/01/2012 0:07	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 0:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	181	11,30	0,97	2,56	4,68	2,12	Line				
30/01/2012 0:27	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 0:37	L1	236	181	11,20	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 0:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	180	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
30/01/2012 0:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 1:07	L1	234	181	11,20	0,95	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	182	13,60	0,97	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
30/01/2012 1:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	236	182	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
30/01/2012 1:27	L1	237	183	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 1:37	L1	236	182	11,20	0,96	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 1:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	182	13,50	0,98	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 1:57	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 2:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/01/2012 2:17	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 2:27	L1	236	183	11,20	0,96	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
30/01/2012 2:37	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
30/01/2012 2:47	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
30/01/2012 2:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
30/01/2012 3:07	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 3:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 3:27	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 3:37	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 3:47	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/01/2012 3:57	L1	238	183	11,30	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,50	0,98	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
30/01/2012 4:07	L1	237	183	12,30	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	180	12,00	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
30/01/2012 4:17	L1	237	183	12,40	-0,98	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	14,40	0,99	3,37	6,02	2,65	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
30/01/2012 4:27	L1	237	183	12,30	-0,98	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	14,40	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
30/01/2012 4:37	L1	237	182	12,30	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,40	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
30/01/2012 4:47	L1	237	183	12,30	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011 HARACHOV Rvo2 - sídliště									M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/01/2012 4:57	L1	236	182	12,30	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,40	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
30/01/2012 5:08	L1	237	183	12,40	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	181	12,10	0,99	2,85	5,21	2,36	Line				
30/01/2012 5:18	L1	236	182	12,40	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	181	12,10	0,99	2,85	5,21	2,36	Line				
30/01/2012 5:28	L1	237	183	12,40	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
30/01/2012 5:38	L1	235	179	12,00	-0,98	2,78	5,08	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,30	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
30/01/2012 5:48	L1	234	178	11,90	-0,98	2,75	5,03	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	14,40	0,99	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
30/01/2012 5:58	L1	235	178	12,00	-0,98	2,76	5,10	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,30	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
30/01/2012 6:08	L1	234	178	12,00	-0,98	2,74	5,01	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
30/01/2012 6:18	L1	233	176	12,00	-0,98	2,72	5,03	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
30/01/2012 6:28	L1	232	179	12,30	-0,99	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,99	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,78	5,08	2,30	Line				
30/01/2012 6:38	L1	232	179	12,40	-0,99	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	14,50	0,99	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
30/01/2012 6:48	L1	232	179	12,30	-0,99	2,79	4,93	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,99	3,30	5,90	2,60	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,77	5,06	2,29	Line				
30/01/2012 6:58	L1	232	179	12,30	-0,98	2,78	4,91	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,50	0,99	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	234	177	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
30/01/2012 7:08	L1	232	178	12,30	-0,98	2,79	4,99	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	232	177	12,00	0,99	2,73	4,94	2,21	Line				
30/01/2012 7:16	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
30/01/2012 16:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/01/2012 16:58	L1	232	213	23,70	0,53	2,95	3,57	0,62	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	24,90	0,53	3,12	3,81	0,69	Switching-on					
	L3	234	212	22,50	0,54	2,88	3,60	0,72	Switching-on					
30/01/2012 17:01	L1	231	213	20,50	0,87	4,14	4,95	0,81	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	21,70	0,89	4,50	5,50	1,00	Upstream ramp					
	L3	234	212	19,80	0,87	4,04	5,05	1,01	Upstream ramp					
30/01/2012 17:01	L1	232	216	21,20	0,87	4,30	5,04	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	216	22,50	0,89	4,66	5,52	0,86	Line					
	L3	234	215	20,40	0,87	4,18	5,06	0,88	Line					
30/01/2012 17:11	L1	232	219	21,60	0,94	4,71	5,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,10	0,95	4,89	5,85	0,96	Line					
	L3	234	217	20,60	0,94	4,52	5,35	0,83	Line					
30/01/2012 17:21	L1	231	218	21,50	0,94	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	216	22,10	0,96	4,87	5,77	0,90	Line					
	L3	233	217	20,50	0,94	4,50	5,27	0,77	Line					
30/01/2012 17:31	L1	231	218	21,50	0,95	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	216	22,10	0,96	4,88	5,78	0,90	Line					
	L3	233	216	20,50	0,94	4,50	5,33	0,83	Line					
30/01/2012 17:41	L1	232	218	21,70	0,94	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	22,20	0,96	4,92	5,89	0,97	Line					
	L3	234	218	20,60	0,94	4,54	5,32	0,78	Line					
30/01/2012 17:51	L1	231	217	21,50	0,94	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	218	22,70	0,96	5,02	5,82	0,80	Line					
	L3	233	217	20,50	0,95	4,51	5,28	0,77	Line					
30/01/2012 18:01	L1	231	218	21,50	0,95	4,69	5,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	217	22,60	0,96	5,00	5,80	0,80	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line					
30/01/2012 18:11	L1	231	217	21,50	0,95	4,69	5,38	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	219	22,70	0,96	5,06	5,87	0,81	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line					
30/01/2012 18:21	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	22,60	0,96	5,03	5,83	0,80	Line					
	L3	233	216	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line					
30/01/2012 18:31	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	22,60	0,96	5,03	5,83	0,80	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line					
30/01/2012 18:41	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	22,70	0,96	5,03	5,83	0,80	Line					
	L3	234	217	20,50	0,95	4,54	5,37	0,83	Line					
30/01/2012 18:51	L1	232	218	21,60	0,95	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	218	22,70	0,96	5,03	5,83	0,80	Line					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Line					
30/01/2012 19:00	L1	232	218	21,60	0,95	4,72	5,41	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	218	22,60	0,96	5,01	5,75	0,74	Downstream ramp					
	L3	233	217	20,40	0,95	4,51	5,28	0,77	Downstream ramp					
30/01/2012 19:01	L1	231	209	19,90	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,70	0,96	4,76	5,82	1,06	Line					
	L3	233	211	19,40	0,96	4,31	5,38	1,07	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/01/2012 19:11	L1	232	210	19,70	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,26	5,32	1,06	Line				
30/01/2012 19:21	L1	232	210	19,70	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
30/01/2012 19:31	L1	232	210	19,70	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
30/01/2012 19:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	234	211	19,20	0,95	4,26	5,38	1,12	Line				
30/01/2012 19:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	233	211	19,10	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
30/01/2012 20:01	L1	233	210	19,80	0,95	4,37	5,52	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,70	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
30/01/2012 20:11	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,80	0,96	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	234	211	19,20	0,95	4,25	5,37	1,12	Line				
30/01/2012 20:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,60	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	233	211	19,00	0,95	4,22	5,27	1,05	Line				
30/01/2012 20:31	L1	233	211	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,70	0,96	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
30/01/2012 20:41	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,70	0,96	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
30/01/2012 20:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,70	0,96	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
30/01/2012 21:00	L1	234	212	19,90	0,95	4,41	5,51	1,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	20,90	0,96	4,67	5,90	1,23	Upstream ramp				
	L3	235	210	18,70	0,95	4,17	5,38	1,21	Upstream ramp				
30/01/2012 21:00	L1	233	230	24,90	0,90	5,22	5,37	0,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	231	26,80	0,91	5,65	5,75	0,10	Line				
	L3	234	231	24,30	0,90	5,10	5,24	0,14	Line				
30/01/2012 21:10	L1	234	234	25,20	0,95	5,59	5,59	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	26,50	0,96	5,90	5,95	0,05	Line				
	L3	235	232	23,60	0,95	5,27	5,42	0,15	Line				
30/01/2012 21:15	L1	233	233	25,10	0,96	5,57	5,57	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	234	26,50	0,96	5,94	5,99	0,05	Downstream ramp				
	L3	235	233	23,70	0,95	5,28	5,38	0,10	Downstream ramp				
30/01/2012 21:16	L1	234	226	23,20	0,96	5,19	5,60	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	225	24,30	0,97	5,46	5,95	0,49	Line				
	L3	235	224	21,70	0,96	4,88	5,43	0,55	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/01/2012 21:26	L1	235	224	22,60	0,95	5,01	5,57	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	223	23,70	0,96	5,32	6,04	0,72	Line				
	L3	236	225	21,80	0,95	4,87	5,42	0,55	Line				
30/01/2012 21:30	L1	235	223	22,60	0,95	5,01	5,63	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	223	23,70	0,96	5,30	5,96	0,66	Downstream ramp				
	L3	236	225	21,80	0,95	4,87	5,42	0,55	Downstream ramp				
30/01/2012 21:32	L1	236	201	17,90	0,97	4,06	5,86	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	204	19,30	0,97	4,39	6,12	1,73	Line				
	L3	236	202	17,20	0,97	3,91	5,58	1,67	Line				
30/01/2012 21:42	L1	236	202	17,80	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,97	4,23	6,10	1,87	Line				
	L3	237	203	17,20	0,95	3,88	5,54	1,66	Line				
30/01/2012 21:45	L1	236	202	17,80	0,95	4,00	5,71	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,70	0,97	4,25	6,20	1,95	Downstream ramp				
	L3	237	203	17,20	0,95	3,89	5,55	1,66	Downstream ramp				
30/01/2012 21:47	L1	236	181	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,99	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	183	13,90	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
30/01/2012 21:57	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,00	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
30/01/2012 22:07	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,00	0,98	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
30/01/2012 22:17	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
30/01/2012 22:27	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
30/01/2012 22:37	L1	236	181	14,20	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
30/01/2012 22:47	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,00	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
30/01/2012 22:57	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
30/01/2012 23:07	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
30/01/2012 23:17	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,50	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
30/01/2012 23:27	L1	237	183	11,20	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/01/2012 23:37	L1	238	183	11,30	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
30/01/2012 23:47	L1	238	183	11,20	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,50	0,98	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
30/01/2012 23:57	L1	238	183	11,30	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	13,50	0,98	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
31/01/2012 0:07	L1	237	183	11,20	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
31/01/2012 0:17	L1	238	180	10,90	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
31/01/2012 0:27	L1	238	181	10,90	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
31/01/2012 0:37	L1	237	180	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 0:47	L1	237	180	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 0:57	L1	237	180	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 1:07	L1	238	180	10,80	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 1:17	L1	236	180	10,70	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	180	11,20	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
31/01/2012 1:27	L1	237	180	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	181	11,20	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
31/01/2012 1:37	L1	238	180	10,80	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 1:47	L1	237	180	10,70	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 1:57	L1	236	180	10,80	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
31/01/2012 2:07	L1	236	180	10,70	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/01/2012 2:17	L1	236	180	10,70	0,96	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
31/01/2012 2:27	L1	237	180	10,70	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
31/01/2012 2:37	L1	237	180	10,70	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
31/01/2012 2:47	L1	236	180	10,70	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
31/01/2012 2:57	L1	237	180	10,70	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
31/01/2012 3:07	L1	236	179	10,70	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
31/01/2012 3:17	L1	237	180	10,70	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,05	5,58	2,53	Line					
	L3	237	180	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
31/01/2012 3:27	L1	237	180	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	181	11,10	0,97	2,54	4,64	2,10	Line					
31/01/2012 3:37	L1	236	180	10,70	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	181	11,10	0,97	2,54	4,64	2,10	Line					
31/01/2012 3:47	L1	237	180	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
31/01/2012 3:57	L1	238	181	10,80	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line					
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
31/01/2012 4:07	L1	237	180	11,90	-0,98	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	239	182	14,50	0,99	3,41	6,30	2,89	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,84	5,25	2,41	Line					
31/01/2012 4:17	L1	238	181	12,00	-0,98	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	14,50	0,99	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	181	12,10	0,99	2,86	5,29	2,43	Line					
31/01/2012 4:27	L1	238	180	12,00	-0,98	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
31/01/2012 4:37	L1	237	180	12,00	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	183	14,50	0,99	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
31/01/2012 4:47	L1	238	181	12,00	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/01/2012 4:57	L1	238	180	12,00	-0,98	2,81	5,25	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,40	0,99	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
31/01/2012 5:08	L1	237	180	12,00	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
31/01/2012 5:18	L1	238	181	12,00	-0,98	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,50	0,99	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
31/01/2012 5:28	L1	239	181	12,10	-0,98	2,84	5,31	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,50	0,99	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
31/01/2012 5:38	L1	238	181	12,00	-0,98	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,60	0,99	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
31/01/2012 5:48	L1	238	181	12,10	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,50	0,99	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	182	12,20	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
31/01/2012 5:58	L1	238	181	12,00	-0,98	2,82	5,21	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
31/01/2012 6:08	L1	238	180	12,10	-0,98	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,60	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
31/01/2012 6:18	L1	238	180	12,10	-0,98	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
31/01/2012 6:28	L1	237	180	12,10	-0,99	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,60	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
31/01/2012 6:38	L1	236	179	12,10	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,60	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
31/01/2012 6:48	L1	237	180	12,10	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
31/01/2012 6:58	L1	236	179	12,00	-0,98	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
31/01/2012 7:08	L1	235	178	12,00	-0,98	2,77	5,12	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,40	0,99	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	180	12,00	0,99	2,82	5,16	2,34	Line				
31/01/2012 7:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
31/01/2012 12:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/01/2012 12:58	L1	233	214	23,90	0,52	2,91	3,52	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	26,40	0,50	3,08	3,72	0,64	Switching-on				
	L3	234	212	22,50	0,53	2,79	3,49	0,70	Switching-on				
31/01/2012 13:01	L1	232	213	21,30	0,86	4,17	5,04	0,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	213	22,80	0,87	4,54	5,61	1,07	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,87	4,07	5,08	1,01	Upstream ramp				
31/01/2012 13:02	L1	231	232	26,50	0,83	5,05	5,00	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	231	28,50	0,84	5,47	5,52	0,05	Line				
	L3	234	231	25,20	0,84	4,92	5,06	0,14	Line				
31/01/2012 13:12	L1	231	231	25,70	0,95	5,46	5,46	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	233	27,70	0,95	5,93	5,93	0,00	Line				
	L3	234	235	25,20	0,95	5,46	5,41	-0,05	Line				
31/01/2012 13:22	L1	231	235	26,40	0,95	5,64	5,44	-0,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	232	27,50	0,95	5,86	5,86	0,00	Line				
	L3	234	235	25,20	0,95	5,46	5,41	-0,05	Line				
31/01/2012 13:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
31/01/2012 17:02	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
31/01/2012 17:03	L1	230	212	23,50	0,54	2,93	3,51	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	213	25,60	0,54	3,16	3,82	0,66	Switching-on				
	L3	231	211	22,60	0,54	2,85	3,48	0,63	Switching-on				
31/01/2012 17:05	L1	231	212	20,50	0,87	4,11	4,97	0,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	213	22,00	0,88	4,48	5,48	1,00	Upstream ramp				
	L3	233	215	20,30	0,87	4,12	4,93	0,81	Upstream ramp				
31/01/2012 17:06	L1	231	218	21,90	0,86	4,34	4,93	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	215	22,80	0,87	4,63	5,54	0,91	Line				
	L3	233	215	20,20	0,88	4,15	4,97	0,82	Line				
31/01/2012 17:16	L1	231	217	21,40	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	215	22,40	0,95	4,89	5,85	0,96	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
31/01/2012 17:26	L1	231	217	21,40	0,94	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,94	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,48	5,25	0,77	Line				
31/01/2012 17:36	L1	231	217	21,50	0,95	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,00	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	233	217	20,40	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
31/01/2012 17:46	L1	230	217	21,40	0,95	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,00	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,47	5,29	0,82	Line				
31/01/2012 17:56	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	232	216	20,30	0,95	4,46	5,22	0,76	Line				
31/01/2012 18:06	L1	230	217	21,30	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	22,90	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	232	216	20,20	0,95	4,46	5,22	0,76	Line				



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
31/01/2012 18:16	L1	231	217	21,40	0,95	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	232	218	23,00	0,95	5,04	5,78	0,74	Line						
	L3	232	216	20,40	0,95	4,46	5,22	0,76	Line						
31/01/2012 18:26	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	218	23,00	0,95	5,07	5,88	0,81	Line						
	L3	233	217	20,40	0,95	4,49	5,26	0,77	Line						
31/01/2012 18:36	L1	231	217	21,40	0,95	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	231	216	22,80	0,95	4,98	5,77	0,79	Line						
	L3	234	218	20,50	0,95	4,53	5,31	0,78	Line						
31/01/2012 18:46	L1	230	217	21,50	0,95	4,66	5,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	217	23,10	0,95	5,04	5,84	0,80	Line						
	L3	234	217	20,40	0,95	4,50	5,33	0,83	Line						
31/01/2012 18:56	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	232	217	22,90	0,95	5,03	5,83	0,80	Line						
	L3	233	217	20,30	0,95	4,48	5,25	0,77	Line						
31/01/2012 19:00	L1	231	217	21,50	0,95	4,68	5,37	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	217	22,90	0,95	5,04	5,84	0,80	Downstream ramp						
	L3	233	216	20,30	0,95	4,48	5,30	0,82	Downstream ramp						
31/01/2012 19:01	L1	229	211	20,50	0,95	4,43	5,30	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	211	21,90	0,95	4,83	5,97	1,14	Line						
	L3	232	210	19,30	0,95	4,26	5,32	1,06	Line						
31/01/2012 19:11	L1	231	209	18,80	0,96	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	21,00	0,95	4,64	5,86	1,22	Line						
	L3	232	211	19,00	0,95	4,19	5,18	0,99	Line						
31/01/2012 19:21	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Line						
	L3	233	211	19,10	0,95	4,21	5,26	1,05	Line						
31/01/2012 19:31	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Line						
	L3	233	211	19,10	0,95	4,22	5,27	1,05	Line						
31/01/2012 19:41	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	20,90	0,96	4,62	5,83	1,21	Line						
	L3	233	211	19,00	0,95	4,21	5,26	1,05	Line						
31/01/2012 19:51	L1	230	208	19,40	0,95	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	20,90	0,96	4,62	5,83	1,21	Line						
	L3	232	211	19,00	0,95	4,18	5,17	0,99	Line						
31/01/2012 20:01	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	231	208	20,80	0,95	4,58	5,78	1,20	Line						
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Line						
31/01/2012 20:11	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	208	20,80	0,95	4,61	5,89	1,28	Line						
	L3	232	210	19,00	0,95	4,17	5,21	1,04	Line						
31/01/2012 20:21	L1	231	209	19,50	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	20,90	0,96	4,62	5,83	1,21	Line						
	L3	231	209	18,90	0,95	4,14	5,17	1,03	Line						
31/01/2012 20:31	L1	231	209	19,60	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	21,00	0,95	4,65	5,87	1,22	Line						
	L3	233	211	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line						



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/01/2012 20:41	L1	231	209	19,60	0,95	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	232	209	21,00	0,96	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line					
31/01/2012 20:51	L1	231	209	19,60	0,95	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	232	208	20,90	0,96	4,61	5,89	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	212	19,00	0,95	4,22	5,27	1,05	Line					
31/01/2012 21:00	L1	232	210	19,70	0,95	4,34	5,42	1,08	Upstream ramp					
	L2	233	210	21,00	0,95	4,66	5,88	1,22	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	212	19,10	0,95	4,23	5,28	1,05	Upstream ramp					
31/01/2012 21:00	L1	231	232	25,40	0,90	5,26	5,21	-0,05	Line					
	L2	232	231	27,10	0,90	5,63	5,68	0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	231	24,00	0,90	5,03	5,12	0,09	Line					
31/01/2012 21:10	L1	232	232	24,90	0,95	5,48	5,48	0,00	Line					
	L2	234	235	27,50	0,95	6,08	6,03	-0,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	235	24,20	0,95	5,37	5,32	-0,05	Line					
31/01/2012 21:15	L1	231	232	24,90	0,95	5,45	5,40	-0,05	Downstream ramp					
	L2	233	235	27,40	0,96	6,06	5,95	-0,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	235	24,10	0,95	5,37	5,32	-0,05	Downstream ramp					
31/01/2012 21:16	L1	232	224	22,40	0,97	5,01	5,41	0,40	Line					
	L2	233	224	24,50	0,97	5,47	5,96	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	223	21,30	0,97	4,80	5,34	0,54	Line					
31/01/2012 21:26	L1	232	224	22,90	0,95	5,03	5,43	0,40	Line					
	L2	234	225	24,50	0,95	5,41	5,90	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	225	21,70	0,95	4,83	5,32	0,49	Line					
31/01/2012 21:30	L1	232	225	23,00	0,95	5,04	5,39	0,35	Downstream ramp					
	L2	234	225	24,60	0,95	5,43	5,92	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	225	21,70	0,95	4,86	5,41	0,55	Downstream ramp					
31/01/2012 21:32	L1	234	202	18,30	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L2	235	202	19,60	0,97	4,41	6,22	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	202	17,10	0,97	3,90	5,56	1,66	Line					
31/01/2012 21:42	L1	234	203	18,10	0,95	4,05	5,59	1,54	Line					
	L2	235	203	19,50	0,96	4,37	6,10	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	203	17,20	0,95	3,86	5,45	1,59	Line					
31/01/2012 21:45	L1	234	202	18,10	0,95	4,03	5,62	1,59	Downstream ramp					
	L2	236	201	19,00	0,96	4,29	6,19	1,90	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	201	17,10	0,95	3,85	5,55	1,70	Downstream ramp					
31/01/2012 21:47	L1	234	184	14,80	0,97	3,36	5,74	2,38	Line					
	L2	237	182	15,20	0,98	3,52	6,36	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	182	13,80	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
31/01/2012 21:57	L1	236	181	14,20	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
31/01/2012 22:07	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line					
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,80	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
31/01/2012 22:17	L1	234	180	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line					
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					



Measures table

Period: 1.1.2012 - 31.1.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/01/2012 22:27	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
31/01/2012 22:37	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
31/01/2012 22:47	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line					
	L3	237	183	13,70	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
31/01/2012 22:57	L1	235	181	14,10	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,53	6,45	2,92	Line					
	L3	238	183	13,70	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
31/01/2012 23:07	L1	235	181	14,20	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,10	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	237	183	13,70	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
31/01/2012 23:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
31/01/2012 23:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
31/01/2012 23:37	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
31/01/2012 23:47	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
31/01/2012 23:57	L1	238	183	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line					
	L3	239	181	11,30	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
Max Value		239	237	29,10	0,99	6,23	6,60	3,00		0,00	0,00	0,00	3,21	
Medium Values		235	194	16,14	0,96	3,60	5,38	1,78		0,00	0,00	0,00	3,21	
Min Value		228	176	10,70	0,83	2,37	4,16	-0,20		0,00	0,00	0,00	3,19	