



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 0:07	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
01/02/2012 0:17	L1	238	183	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
01/02/2012 0:27	L1	238	183	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
01/02/2012 0:37	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
01/02/2012 0:47	L1	236	183	11,10	0,95	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,55	4,66	2,11	Line				
01/02/2012 0:57	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
01/02/2012 1:07	L1	236	183	11,10	0,96	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/02/2012 1:17	L1	236	183	11,10	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	237	181	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
01/02/2012 1:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
01/02/2012 1:37	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
01/02/2012 1:47	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
01/02/2012 1:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/02/2012 2:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	13,40	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
01/02/2012 2:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/02/2012 2:27	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
01/02/2012 2:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 2:47	L1	235	181	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	180	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
01/02/2012 2:57	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
01/02/2012 3:07	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
01/02/2012 3:17	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/02/2012 3:27	L1	236	183	11,10	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	181	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
01/02/2012 3:37	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
01/02/2012 3:47	L1	237	183	11,10	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	237	181	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
01/02/2012 3:57	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
01/02/2012 4:07	L1	238	183	12,20	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	181	14,40	0,99	3,37	6,23	2,86	Line				
	L3	238	180	12,00	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
01/02/2012 4:17	L1	238	183	12,40	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,50	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	181	12,00	0,99	2,85	5,21	2,36	Line				
01/02/2012 4:27	L1	237	184	12,30	-0,99	2,88	5,09	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,50	0,99	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/02/2012 4:37	L1	238	183	12,40	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/02/2012 4:47	L1	238	183	12,30	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/02/2012 4:57	L1	238	183	12,40	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,40	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/02/2012 5:08	L1	238	180	12,00	-0,98	2,81	5,25	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,50	0,99	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/02/2012 5:18	L1	238	180	12,10	-0,99	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,60	0,99	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 5:28	L1	238	180	12,10	-0,99	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,60	0,99	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
01/02/2012 5:38	L1	238	180	12,10	-0,99	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
01/02/2012 5:48	L1	238	180	12,00	-0,99	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/02/2012 5:58	L1	238	180	12,10	-0,98	2,82	5,27	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,50	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/02/2012 6:08	L1	237	180	12,10	-0,98	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	14,60	0,99	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
01/02/2012 6:18	L1	236	179	12,10	-0,99	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,70	0,99	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
01/02/2012 6:28	L1	236	179	12,10	-0,99	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	14,70	0,99	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/02/2012 6:38	L1	236	180	12,20	-0,99	2,79	5,10	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	14,70	0,99	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
01/02/2012 6:48	L1	237	180	12,20	-0,99	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	14,80	0,99	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
01/02/2012 6:58	L1	236	180	12,20	-0,98	2,79	5,10	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,70	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
01/02/2012 7:08	L1	236	180	12,00	-0,98	2,78	5,08	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,50	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
01/02/2012 7:16	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
01/02/2012 17:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
01/02/2012 17:07	L1	229	214	24,20	0,52	2,92	3,38	0,46	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	26,30	0,51	3,13	3,79	0,66	Switching-on				
	L3	232	214	22,70	0,54	2,87	3,43	0,56	Switching-on				
01/02/2012 17:09	L1	231	215	21,10	0,86	4,21	4,93	0,72	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	22,20	0,88	4,52	5,53	1,01	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,30	0,87	4,12	4,98	0,86	Upstream ramp				
01/02/2012 17:10	L1	231	215	21,10	0,87	4,25	4,98	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	22,90	0,87	4,66	5,52	0,86	Line				
	L3	233	214	20,20	0,88	4,14	5,01	0,87	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 17:20	L1	231	217	21,40	0,94	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	22,50	0,94	4,92	5,82	0,90	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,46	5,22	0,76	Line				
01/02/2012 17:30	L1	229	215	21,20	0,94	4,56	5,23	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,02	5,76	0,74	Line				
	L3	232	216	20,40	0,94	4,44	5,20	0,76	Line				
01/02/2012 17:40	L1	230	216	21,50	0,94	4,62	5,30	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,00	0,95	5,02	5,82	0,80	Line				
	L3	233	217	20,50	0,94	4,50	5,27	0,77	Line				
01/02/2012 17:50	L1	229	216	21,30	0,94	4,59	5,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	217	23,00	0,95	5,01	5,81	0,80	Line				
	L3	233	217	20,40	0,94	4,49	5,26	0,77	Line				
01/02/2012 18:00	L1	230	217	21,50	0,94	4,60	5,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	216	22,90	0,95	4,96	5,75	0,79	Line				
	L3	233	216	20,50	0,94	4,45	5,27	0,82	Line				
01/02/2012 18:10	L1	231	217	21,40	0,95	4,65	5,33	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	23,00	0,95	5,03	5,83	0,80	Line				
	L3	234	218	20,50	0,95	4,53	5,31	0,78	Line				
01/02/2012 18:20	L1	229	216	21,30	0,95	4,61	5,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,50	5,27	0,77	Line				
01/02/2012 18:30	L1	230	217	21,30	0,94	4,63	5,26	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	217	22,80	0,95	5,00	5,74	0,74	Line				
	L3	233	216	20,40	0,95	4,49	5,32	0,83	Line				
01/02/2012 18:40	L1	231	217	21,40	0,94	4,66	5,35	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	22,90	0,95	5,03	5,77	0,74	Line				
	L3	233	217	20,40	0,95	4,49	5,26	0,77	Line				
01/02/2012 18:50	L1	231	217	21,40	0,95	4,67	5,36	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,04	5,78	0,74	Line				
	L3	232	216	20,30	0,95	4,46	5,22	0,76	Line				
01/02/2012 19:00	L1	231	217	21,40	0,95	4,67	5,36	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	216	22,80	0,95	4,99	5,78	0,79	Downstream ramp				
	L3	232	216	20,30	0,95	4,46	5,22	0,76	Downstream ramp				
01/02/2012 19:01	L1	230	209	19,80	0,95	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	210	21,80	0,96	4,76	5,88	1,12	Line				
	L3	231	210	19,30	0,95	4,22	5,21	0,99	Line				
01/02/2012 19:11	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	211	21,50	0,95	4,74	5,86	1,12	Line				
	L3	232	209	19,00	0,95	4,19	5,29	1,10	Line				
01/02/2012 19:21	L1	232	210	19,70	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	211	21,60	0,95	4,74	5,86	1,12	Line				
	L3	232	210	19,00	0,95	4,20	5,25	1,05	Line				
01/02/2012 19:31	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,90	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	210	19,10	0,95	4,20	5,25	1,05	Line				
01/02/2012 19:41	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	233	211	19,10	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 19:51	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,80	0,96	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	232	210	19,00	0,95	4,19	5,23	1,04	Line				
01/02/2012 20:01	L1	231	209	19,70	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	20,90	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	210	19,10	0,95	4,20	5,25	1,05	Line				
01/02/2012 20:11	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	233	211	19,10	0,95	4,22	5,27	1,05	Line				
01/02/2012 20:21	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	233	211	19,10	0,95	4,22	5,27	1,05	Line				
01/02/2012 20:31	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,00	0,96	4,66	5,88	1,22	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,09	5,28	1,19	Line				
01/02/2012 20:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	209	21,10	0,96	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,10	5,29	1,19	Line				
01/02/2012 20:51	L1	233	211	19,80	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,20	0,96	4,70	6,00	1,30	Line				
	L3	234	208	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Line				
01/02/2012 21:00	L1	234	212	20,00	0,95	4,41	5,51	1,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,30	0,95	4,74	6,05	1,31	Upstream ramp				
	L3	235	209	18,70	0,95	4,17	5,44	1,27	Upstream ramp				
01/02/2012 21:00	L1	232	230	25,20	0,90	5,24	5,34	0,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	27,80	0,90	5,80	5,85	0,05	Line				
	L3	234	232	24,50	0,90	5,13	5,23	0,10	Line				
01/02/2012 21:10	L1	234	234	25,30	0,95	5,60	5,60	0,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	26,90	0,95	5,94	5,99	0,05	Line				
	L3	235	233	23,80	0,95	5,28	5,38	0,10	Line				
01/02/2012 21:15	L1	234	234	25,30	0,95	5,60	5,60	0,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	233	26,90	0,96	5,95	6,00	0,05	Downstream ramp				
	L3	235	233	23,80	0,95	5,31	5,41	0,10	Downstream ramp				
01/02/2012 21:16	L1	234	223	22,60	0,96	5,07	5,64	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	225	24,70	0,96	5,55	6,11	0,56	Line				
	L3	236	225	21,80	0,96	4,92	5,47	0,55	Line				
01/02/2012 21:26	L1	235	224	22,80	0,95	5,02	5,58	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	224	24,20	0,95	5,38	6,05	0,67	Line				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,88	5,43	0,55	Line				
01/02/2012 21:30	L1	235	224	22,70	0,95	5,02	5,58	0,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	223	24,20	0,95	5,39	6,12	0,73	Downstream ramp				
	L3	236	225	21,90	0,95	4,89	5,44	0,55	Downstream ramp				
01/02/2012 21:32	L1	236	201	17,90	0,96	4,07	5,87	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	204	19,70	0,96	4,45	6,21	1,76	Line				
	L3	237	203	17,40	0,96	3,94	5,62	1,68	Line				
01/02/2012 21:42	L1	236	201	17,80	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	19,00	0,96	4,28	6,17	1,89	Line				
	L3	237	203	17,30	0,95	3,89	5,55	1,66	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/02/2012 21:45	L1	236	201	17,90	0,95	4,00	5,77	1,77	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	201	19,00	0,96	4,30	6,27	1,97					
	L3	237	203	17,30	0,95	3,90	5,56	1,66					
01/02/2012 21:47	L1	236	181	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,98	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
01/02/2012 21:57	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
01/02/2012 22:07	L1	236	182	14,30	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
01/02/2012 22:17	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
01/02/2012 22:27	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
01/02/2012 22:37	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
01/02/2012 22:47	L1	237	183	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
01/02/2012 22:57	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
01/02/2012 23:07	L1	237	182	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
01/02/2012 23:17	L1	238	183	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
01/02/2012 23:27	L1	238	184	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
01/02/2012 23:37	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
01/02/2012 23:47	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
01/02/2012 23:57	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
02/02/2012 0:07	L1	233	181	11,00	0,96	2,42	4,23	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/02/2012 0:17	L1	234	181	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07		Line					
02/02/2012 0:27	L1	234	180	10,90	0,96	2,42	4,33	1,91		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	179	11,00	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
02/02/2012 0:37	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05		Line					
02/02/2012 0:47	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84		Line					
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,49	4,55	2,06		Line					
02/02/2012 0:57	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84		Line					
	L2	234	179	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05		Line					
02/02/2012 1:07	L1	232	179	11,00	0,96	2,38	4,21	1,83		Line					
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11		Line					
02/02/2012 1:17	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79		Line					
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11		Line					
02/02/2012 1:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05		Line					
02/02/2012 1:37	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11		Line					
02/02/2012 1:47	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05		Line					
02/02/2012 1:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83		Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05		Line					
02/02/2012 2:07	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83		Line					
	L2	232	178	13,10	0,98	2,93	5,24	2,31		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,45	4,48	2,03		Line					
02/02/2012 2:17	L1	232	180	10,90	0,96	2,38	4,16	1,78		Line					
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04		Line					
02/02/2012 2:27	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83		Line					
	L2	233	178	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,45	4,48	2,03		Line					
02/02/2012 2:37	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83		Line					
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	176	11,00	0,97	2,45	4,53	2,08		Line					
02/02/2012 2:47	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83		Line					
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,45	4,48	2,03		Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/02/2012 2:57	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83	Line					
	L2	232	178	13,10	0,98	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	177	11,00	0,97	2,44	4,41	1,97	Line					
02/02/2012 3:07	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line					
	L2	232	178	13,10	0,98	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	176	11,00	0,97	2,45	4,53	2,08	Line					
02/02/2012 3:17	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line					
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
02/02/2012 3:27	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line					
	L2	233	179	13,10	0,98	2,95	5,27	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
02/02/2012 3:37	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line					
	L2	233	179	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	177	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line					
02/02/2012 3:47	L1	232	180	11,00	0,96	2,40	4,20	1,80	Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
02/02/2012 3:57	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line					
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
02/02/2012 4:07	L1	233	180	12,00	-0,99	2,76	4,88	2,12	Line					
	L2	234	180	14,20	0,99	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,60	0,99	2,69	4,97	2,28	Line					
02/02/2012 4:17	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line					
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,70	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 4:27	L1	234	181	12,20	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line					
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 4:37	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line					
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 4:47	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line					
	L2	234	179	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,70	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 4:57	L1	232	180	12,20	-0,98	2,78	4,86	2,08	Line					
	L2	234	179	14,30	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 5:08	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line					
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
02/02/2012 5:18	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line					
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 5:28	L1	233	180	12,20	-0,98	2,80	4,95	2,15	Line					
	L2	235	180	14,30	0,99	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/02/2012 5:38	L1	234	180	12,20	-0,98	2,81	5,02	2,21	Line					
	L2	234	180	14,30	0,99	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,70	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
02/02/2012 5:48	L1	233	179	12,20	-0,98	2,79	4,99	2,20	Line					
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,70	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 5:58	L1	233	180	12,20	-0,98	2,79	4,93	2,14	Line					
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,70	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 6:08	L1	232	180	12,30	-0,98	2,78	4,86	2,08	Line					
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,80	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 6:18	L1	232	179	12,30	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line					
	L2	233	179	14,30	0,99	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,80	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 6:28	L1	231	178	12,20	-0,99	2,76	4,88	2,12	Line					
	L2	233	179	14,30	0,99	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	177	11,70	0,99	2,70	4,94	2,24	Line					
02/02/2012 6:38	L1	232	179	12,30	-0,99	2,77	4,90	2,13	Line					
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	178	11,80	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
02/02/2012 6:48	L1	232	179	12,30	-0,99	2,78	4,91	2,13	Line					
	L2	234	179	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	177	11,80	0,99	2,73	5,05	2,32	Line					
02/02/2012 6:58	L1	232	179	12,20	-0,99	2,77	4,90	2,13	Line					
	L2	234	179	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,80	0,99	2,72	5,03	2,31	Line					
02/02/2012 7:08	L1	232	178	12,20	-0,98	2,77	4,95	2,18	Line					
	L2	234	179	14,40	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	177	11,70	0,99	2,71	5,01	2,30	Line					
02/02/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
02/02/2012 17:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
02/02/2012 17:07	L1	230	212	23,40	0,53	2,89	3,46	0,57	Switching-on					
	L2	232	212	26,40	0,52	3,24	3,96	0,72	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	214	23,20	0,53	2,91	3,48	0,57	Switching-on					
02/02/2012 17:10	L1	230	211	20,30	0,87	4,05	4,90	0,85	Downstream ramp					
	L2	232	212	22,10	0,87	4,48	5,48	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	214	20,20	0,87	4,10	4,96	0,86	Downstream ramp					
02/02/2012 17:10	L1	231	212	20,30	0,90	4,23	5,12	0,89	Line					
	L2	232	209	21,30	0,92	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	19,50	0,91	4,12	5,15	1,03	Line					
02/02/2012 17:20	L1	230	209	19,70	0,94	4,24	5,24	1,00	Line					
	L2	232	209	21,30	0,95	4,63	5,85	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	211	19,30	0,94	4,22	5,21	0,99	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/02/2012 17:30	L1	231	209	19,60	0,94	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	210	21,10	0,95	4,62	5,77	1,15	Line					
	L3	232	210	19,30	0,94	4,19	5,23	1,04	Line					
02/02/2012 17:40	L1	231	209	19,60	0,94	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,10	0,95	4,63	5,85	1,22	Line					
	L3	232	211	19,20	0,94	4,20	5,19	0,99	Line					
02/02/2012 17:50	L1	231	209	19,60	0,94	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	208	20,90	0,95	4,58	5,78	1,20	Line					
	L3	232	210	19,10	0,95	4,19	5,23	1,04	Line					
02/02/2012 18:00	L1	230	209	19,40	0,95	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	208	20,60	0,96	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Line					
02/02/2012 18:11	L1	231	209	19,50	0,95	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	20,60	0,95	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	233	211	19,10	0,95	4,22	5,27	1,05	Line					
02/02/2012 18:21	L1	231	209	19,60	0,95	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	230	207	20,80	0,95	4,54	5,73	1,19	Line					
	L3	233	211	19,20	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
02/02/2012 18:31	L1	229	208	19,40	0,95	4,20	5,19	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	20,90	0,95	4,58	5,78	1,20	Line					
	L3	231	210	19,10	0,95	4,19	5,18	0,99	Line					
02/02/2012 18:41	L1	229	207	19,40	0,95	4,21	5,26	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	20,90	0,95	4,58	5,78	1,20	Line					
	L3	231	210	18,90	0,95	4,16	5,14	0,98	Line					
02/02/2012 18:51	L1	230	208	19,50	0,95	4,24	5,30	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,00	0,95	4,61	5,82	1,21	Line					
	L3	232	209	19,00	0,95	4,18	5,28	1,10	Line					
02/02/2012 19:00	L1	229	207	19,40	0,95	4,22	5,27	1,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	207	20,80	0,95	4,57	5,83	1,26	Downstream ramp					
	L3	231	209	18,90	0,95	4,15	5,18	1,03	Downstream ramp					
02/02/2012 19:00	L1	229	202	18,40	0,96	4,05	5,34	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	202	19,60	0,96	4,30	5,80	1,50	Line					
	L3	231	203	17,90	0,95	3,93	5,24	1,31	Line					
02/02/2012 19:10	L1	231	203	18,40	0,95	4,02	5,36	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	230	201	19,70	0,95	4,30	5,80	1,50	Line					
	L3	231	203	17,80	0,95	3,92	5,23	1,31	Line					
02/02/2012 19:20	L1	230	203	18,30	0,95	3,99	5,26	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	230	201	19,60	0,96	4,30	5,80	1,50	Line					
	L3	230	203	17,70	0,95	3,88	5,12	1,24	Line					
02/02/2012 19:30	L1	231	203	18,40	0,95	4,03	5,38	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	202	19,60	0,95	4,30	5,80	1,50	Line					
	L3	231	200	17,30	0,95	3,81	5,26	1,45	Line					
02/02/2012 19:40	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	201	19,60	0,96	4,31	5,88	1,57	Line					
	L3	232	201	17,40	0,95	3,82	5,27	1,45	Line					
02/02/2012 19:50	L1	230	200	17,70	0,95	3,89	5,31	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	19,60	0,96	4,31	5,75	1,44	Line					
	L3	231	200	17,20	0,95	3,78	5,21	1,43	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/02/2012 20:00	L1	230	200	17,80	0,95	3,89	5,31	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	201	19,50	0,96	4,27	5,76	1,49	Line				
	L3	232	201	17,20	0,95	3,80	5,24	1,44	Line				
02/02/2012 20:11	L1	230	200	17,80	0,95	3,89	5,31	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	203	19,60	0,96	4,31	5,75	1,44	Line				
	L3	231	200	17,20	0,95	3,78	5,21	1,43	Line				
02/02/2012 20:21	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	203	19,60	0,96	4,31	5,75	1,44	Line				
	L3	232	201	17,20	0,95	3,80	5,24	1,44	Line				
02/02/2012 20:31	L1	231	200	17,90	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	203	19,60	0,96	4,32	5,76	1,44	Line				
	L3	231	201	17,20	0,95	3,80	5,18	1,38	Line				
02/02/2012 20:41	L1	231	200	17,80	0,95	3,91	5,39	1,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	203	19,60	0,96	4,31	5,75	1,44	Line				
	L3	232	201	17,20	0,95	3,80	5,24	1,44	Line				
02/02/2012 20:51	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	203	19,60	0,96	4,32	5,76	1,44	Line				
	L3	232	202	17,20	0,95	3,81	5,20	1,39	Line				
02/02/2012 21:00	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,96	4,37	5,90	1,53	Downstream ramp				
	L3	232	202	17,30	0,95	3,82	5,21	1,39	Downstream ramp				
02/02/2012 21:02	L1	231	181	14,70	0,97	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,60	0,98	3,55	6,14	2,59	Line				
	L3	233	182	14,10	0,97	3,18	5,50	2,32	Line				
02/02/2012 21:12	L1	233	182	14,50	0,96	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,97	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	234	182	14,00	0,96	3,16	5,52	2,36	Line				
02/02/2012 21:22	L1	233	182	14,50	0,97	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,40	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	14,00	0,96	3,16	5,46	2,30	Line				
02/02/2012 21:32	L1	234	183	14,60	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,50	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,70	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
02/02/2012 21:42	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	183	15,50	0,97	3,52	6,08	2,56	Line				
	L3	235	182	13,60	0,97	3,09	5,46	2,37	Line				
02/02/2012 21:52	L1	234	181	14,10	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,60	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
02/02/2012 22:02	L1	234	180	14,20	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,60	0,97	3,54	6,12	2,58	Line				
	L3	234	181	13,70	0,97	3,10	5,48	2,38	Line				
02/02/2012 22:12	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	183	15,60	0,97	3,57	6,31	2,74	Line				
	L3	235	182	13,70	0,97	3,10	5,48	2,38	Line				
02/02/2012 22:22	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	235	182	13,70	0,97	3,10	5,48	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/02/2012 22:32	L1	234	181	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,50	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
02/02/2012 22:42	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
02/02/2012 22:52	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,60	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	235	182	13,70	0,97	3,10	5,48	2,38	Line				
02/02/2012 23:02	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,10	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
02/02/2012 23:12	L1	236	182	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
02/02/2012 23:22	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,50	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
02/02/2012 23:32	L1	237	182	11,20	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
02/02/2012 23:42	L1	236	183	11,20	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
02/02/2012 23:52	L1	237	183	11,20	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	184	11,60	0,97	2,61	4,61	2,00	Line				
03/02/2012 0:02	L1	237	183	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 0:12	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	183	11,50	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 0:22	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,40	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 0:32	L1	236	182	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,57	4,59	2,02	Line				
03/02/2012 0:42	L1	236	183	11,10	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
03/02/2012 0:52	L1	235	182	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,57	4,59	2,02	Line				
03/02/2012 1:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/02/2012 1:12	L1	235	181	11,00	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,40	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
03/02/2012 1:22	L1	237	183	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	182	11,40	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
03/02/2012 1:32	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	183	11,40	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 1:42	L1	236	182	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,50	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 1:52	L1	236	183	11,10	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,40	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/02/2012 2:02	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
03/02/2012 2:12	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
03/02/2012 2:22	L1	236	181	11,00	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				
03/02/2012 2:32	L1	234	181	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	234	181	11,30	0,97	2,54	4,49	1,95	Line				
03/02/2012 2:42	L1	236	181	11,00	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
03/02/2012 2:52	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
03/02/2012 3:02	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
03/02/2012 3:12	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
03/02/2012 3:22	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				
03/02/2012 3:30	L1	235	182	11,00	0,96	2,45	4,33	1,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Upstream ramp				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,56	4,53	1,97	Upstream ramp				
03/02/2012 3:31	L1	235	216	16,50	0,88	3,37	4,08	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	20,10	0,90	4,23	5,06	0,83	Line				
	L3	235	216	16,90	0,89	3,52	4,26	0,74	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
03/02/2012 3:41	L1	236	219	16,80	0,94	3,65	4,32	0,67	Line						
	L2	235	218	20,00	0,95	4,40	5,21	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	220	17,20	0,95	3,77	4,37	0,60	Line						
03/02/2012 3:51	L1	235	219	16,90	0,94	3,64	4,26	0,62	Line						
	L2	236	218	20,10	0,95	4,43	5,30	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	220	17,20	0,94	3,79	4,44	0,65	Line						
03/02/2012 4:01	L1	235	219	16,90	0,94	3,63	4,25	0,62	Line						
	L2	236	219	20,10	0,95	4,44	5,26	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	220	17,30	0,94	3,79	4,44	0,65	Line						
03/02/2012 4:11	L1	234	218	21,30	0,94	4,68	5,48	0,80	Line						
	L2	236	219	22,80	0,95	5,07	6,00	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	235	218	20,40	0,94	4,51	5,34	0,83	Line						
03/02/2012 4:21	L1	235	219	21,30	0,95	4,72	5,53	0,81	Line						
	L2	236	218	22,60	0,95	5,05	6,04	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	219	20,30	0,95	4,52	5,29	0,77	Line						
03/02/2012 4:30	L1	235	218	21,30	0,95	4,71	5,58	0,87	Downstream ramp						
	L2	236	218	22,70	0,95	5,06	6,05	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	235	219	20,30	0,95	4,52	5,29	0,77	Downstream ramp						
03/02/2012 4:34	L1	236	181	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line						
	L2	237	182	15,30	0,98	3,53	6,38	2,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	182	13,60	0,98	3,15	5,63	2,48	Line						
03/02/2012 4:44	L1	236	181	14,30	0,96	3,25	5,88	2,63	Line						
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	182	13,70	0,96	3,11	5,56	2,45	Line						
03/02/2012 4:54	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line						
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	236	182	13,70	0,96	3,11	5,56	2,45	Line						
03/02/2012 5:04	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line						
03/02/2012 5:14	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line						
	L2	237	181	15,10	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,60	0,97	3,13	5,66	2,53	Line						
03/02/2012 5:24	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,70	0,96	3,13	5,66	2,53	Line						
03/02/2012 5:34	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,70	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						
03/02/2012 5:44	L1	237	182	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,70	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						
03/02/2012 5:54	L1	236	182	14,40	0,96	3,26	5,83	2,57	Line						
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	238	183	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
03/02/2012 6:04	L1	237	183	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	237	182	13,70	0,97	3,13	5,66	2,53	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/02/2012 6:14	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	13,70	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
03/02/2012 6:24	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
03/02/2012 6:34	L1	237	182	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	237	182	15,30	0,97	3,49	6,31	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	183	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
03/02/2012 6:44	L1	236	182	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
03/02/2012 6:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	236	181	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
03/02/2012 7:04	L1	234	181	14,30	0,97	3,20	5,66	2,46	Line				
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
03/02/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
03/02/2012 17:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
03/02/2012 17:13	L1	229	213	23,90	0,52	2,91	3,41	0,50	Switching-on				
	L2	229	213	26,30	0,51	3,12	3,65	0,53	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	213	22,20	0,55	2,86	3,46	0,60	Switching-on				
03/02/2012 17:16	L1	229	213	20,90	0,86	4,15	4,86	0,71	Downstream ramp				
	L2	231	214	22,50	0,88	4,55	5,39	0,84	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	213	19,60	0,88	4,01	4,85	0,84	Downstream ramp				
03/02/2012 17:17	L1	229	211	20,10	0,91	4,20	5,03	0,83	Line				
	L2	232	212	21,70	0,92	4,60	5,62	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	211	18,90	0,92	4,03	4,98	0,95	Line				
03/02/2012 17:27	L1	228	210	20,00	0,94	4,28	5,12	0,84	Line				
	L2	232	209	21,00	0,95	4,59	5,80	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	211	18,80	0,95	4,13	5,10	0,97	Line				
03/02/2012 17:37	L1	230	211	20,20	0,94	4,38	5,30	0,92	Line				
	L2	232	209	21,00	0,95	4,61	5,82	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	18,70	0,95	4,12	5,15	1,03	Line				
03/02/2012 17:47	L1	229	211	20,00	0,95	4,32	5,17	0,85	Line				
	L2	232	209	20,90	0,95	4,59	5,80	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	18,70	0,95	4,12	5,15	1,03	Line				
03/02/2012 17:57	L1	230	211	20,10	0,94	4,36	5,27	0,91	Line				
	L2	232	208	20,90	0,95	4,59	5,86	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	18,70	0,95	4,13	5,16	1,03	Line				
03/02/2012 18:07	L1	229	211	20,00	0,95	4,32	5,17	0,85	Line				
	L2	231	208	20,80	0,95	4,55	5,75	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	211	18,70	0,95	4,15	5,18	1,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
03/02/2012 18:17	L1	229	211	20,00	0,95	4,35	5,20	0,85	Line						
	L2	232	209	20,90	0,95	4,60	5,81	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	211	18,70	0,96	4,14	5,12	0,98	Line						
03/02/2012 18:27	L1	231	211	20,10	0,95	4,40	5,38	0,98	Line						
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	18,70	0,95	4,17	5,21	1,04	Line						
03/02/2012 18:37	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line						
	L2	232	209	20,90	0,95	4,60	5,81	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	18,70	0,95	4,16	5,20	1,04	Line						
03/02/2012 18:47	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line						
	L2	233	210	21,10	0,95	4,64	5,86	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	18,70	0,95	4,17	5,21	1,04	Line						
03/02/2012 18:57	L1	230	209	19,50	0,95	4,25	5,25	1,00	Line						
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	18,70	0,96	4,15	5,18	1,03	Line						
03/02/2012 19:00	L1	231	208	19,50	0,95	4,27	5,39	1,12	Downstream ramp						
	L2	232	209	21,00	0,95	4,61	5,82	1,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	211	18,70	0,95	4,14	5,12	0,98	Downstream ramp						
03/02/2012 19:00	L1	231	203	18,40	0,96	4,07	5,43	1,36	Line						
	L2	232	203	20,00	0,95	4,40	5,94	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	233	202	17,10	0,97	3,85	5,31	1,46	Line						
03/02/2012 19:10	L1	231	201	17,90	0,95	3,93	5,36	1,43	Line						
	L2	231	202	19,60	0,96	4,31	5,81	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	203	17,10	0,96	3,81	5,20	1,39	Line						
03/02/2012 19:20	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line						
	L2	231	202	19,60	0,96	4,31	5,81	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	202	17,00	0,96	3,78	5,16	1,38	Line						
03/02/2012 19:30	L1	232	202	17,90	0,95	3,96	5,40	1,44	Line						
	L2	231	203	19,60	0,96	4,31	5,75	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	202	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line						
03/02/2012 19:40	L1	232	202	17,90	0,95	3,95	5,39	1,44	Line						
	L2	232	203	19,60	0,96	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	203	17,10	0,96	3,81	5,20	1,39	Line						
03/02/2012 19:50	L1	232	201	17,90	0,95	3,96	5,46	1,50	Line						
	L2	232	203	19,60	0,96	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	202	16,90	0,96	3,77	5,14	1,37	Line						
03/02/2012 20:00	L1	231	201	17,90	0,95	3,95	5,39	1,44	Line						
	L2	231	203	19,70	0,96	4,33	5,78	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	202	17,00	0,96	3,78	5,16	1,38	Line						
03/02/2012 20:11	L1	232	202	17,90	0,95	3,96	5,40	1,44	Line						
	L2	232	203	19,70	0,96	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	202	17,00	0,96	3,79	5,23	1,44	Line						
03/02/2012 20:21	L1	232	201	17,90	0,95	3,95	5,45	1,50	Line						
	L2	231	203	19,60	0,96	4,30	5,74	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	233	202	16,90	0,96	3,78	5,21	1,43	Line						
03/02/2012 20:31	L1	232	201	18,00	0,95	3,96	5,46	1,50	Line						
	L2	232	203	19,70	0,95	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	203	17,00	0,96	3,79	5,17	1,38	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
03/02/2012 20:41	L1	232	201	17,90	0,95	3,96	5,46	1,50	Line						
	L2	232	203	19,70	0,96	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	202	16,90	0,96	3,76	5,13	1,37	Line						
03/02/2012 20:51	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line						
	L2	232	201	19,20	0,96	4,23	5,84	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	202	16,90	0,96	3,79	5,23	1,44	Line						
03/02/2012 21:00	L1	234	202	18,10	0,95	4,01	5,59	1,58	Downstream ramp						
	L2	233	201	19,30	0,95	4,25	5,93	1,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	234	202	17,10	0,96	3,81	5,31	1,50	Downstream ramp						
03/02/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,34	5,77	2,43	Line						
	L2	234	182	15,60	0,98	3,54	6,19	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	183	13,80	0,97	3,16	5,46	2,30	Line						
03/02/2012 21:12	L1	234	183	14,70	0,96	3,29	5,69	2,40	Line						
	L2	235	183	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	184	13,80	0,97	3,12	5,33	2,21	Line						
03/02/2012 21:22	L1	235	181	14,30	0,96	3,22	5,76	2,54	Line						
	L2	235	183	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line						
03/02/2012 21:32	L1	236	182	14,30	0,96	3,25	5,81	2,56	Line						
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line						
03/02/2012 21:42	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,40	0,97	3,09	5,59	2,50	Line						
03/02/2012 21:52	L1	238	183	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	183	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line						
03/02/2012 22:02	L1	237	183	14,40	0,96	3,27	5,85	2,58	Line						
	L2	237	181	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	182	13,50	0,97	3,10	5,60	2,50	Line						
03/02/2012 22:12	L1	237	183	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	237	182	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line						
03/02/2012 22:22	L1	237	183	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line						
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	237	182	13,40	0,97	3,09	5,59	2,50	Line						
03/02/2012 22:32	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	183	13,50	0,97	3,10	5,54	2,44	Line						
03/02/2012 22:42	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line						
	L2	238	183	15,20	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	183	13,50	0,97	3,10	5,54	2,44	Line						
03/02/2012 22:52	L1	238	183	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	238	184	13,50	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
03/02/2012 23:02	L1	237	183	14,50	0,97	3,29	5,88	2,59	Line						
	L2	238	183	15,30	0,97	3,52	6,36	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	237	183	13,50	0,97	3,11	5,56	2,45	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/02/2012 23:12	L1	238	184	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
03/02/2012 23:22	L1	239	181	11,00	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	238	183	11,60	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
03/02/2012 23:32	L1	234	178	10,70	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	234	180	11,30	0,97	2,53	4,52	1,99	Line				
03/02/2012 23:42	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	234	181	11,30	0,97	2,54	4,49	1,95	Line				
03/02/2012 23:52	L1	234	178	10,70	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	235	181	11,40	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
04/02/2012 0:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
04/02/2012 0:12	L1	236	179	10,70	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	236	182	11,40	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
04/02/2012 0:22	L1	235	179	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				
04/02/2012 0:32	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				
04/02/2012 0:42	L1	236	179	10,80	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
04/02/2012 0:52	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	235	181	11,40	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
04/02/2012 1:02	L1	235	178	10,70	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	234	181	11,30	0,97	2,54	4,49	1,95	Line				
04/02/2012 1:12	L1	236	179	10,70	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,20	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,50	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
04/02/2012 1:22	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	181	11,40	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
04/02/2012 1:32	L1	236	180	10,80	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,60	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
04/02/2012 1:42	L1	236	180	10,80	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/02/2012 1:52	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	182	11,40	0,97	2,57	4,54	1,97	Line				
04/02/2012 2:02	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	181	11,40	0,96	2,54	4,49	1,95	Line				
04/02/2012 2:12	L1	234	178	10,60	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	181	11,30	0,97	2,54	4,49	1,95	Line				
04/02/2012 2:22	L1	234	177	10,70	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	181	11,30	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
04/02/2012 2:32	L1	234	178	10,60	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	234	180	11,40	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
04/02/2012 2:42	L1	233	177	10,60	0,96	2,33	4,26	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	233	180	11,00	0,97	2,47	4,37	1,90	Line				
04/02/2012 2:52	L1	233	177	10,70	0,96	2,33	4,26	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	180	11,40	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
04/02/2012 3:02	L1	234	178	10,80	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	181	11,40	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
04/02/2012 3:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	234	181	11,40	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
04/02/2012 3:22	L1	235	178	10,70	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	234	180	11,40	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
04/02/2012 3:30	L1	235	178	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Upstream ramp				
	L3	234	181	11,40	0,96	2,55	4,51	1,96	Upstream ramp				
04/02/2012 3:31	L1	234	215	16,60	0,88	3,33	4,03	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	20,40	0,90	4,21	5,04	0,83	Line				
	L3	234	217	17,60	0,88	3,57	4,23	0,66	Line				
04/02/2012 3:41	L1	234	218	17,00	0,94	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	20,10	0,95	4,37	5,17	0,80	Line				
	L3	234	218	17,30	0,94	3,73	4,37	0,64	Line				
04/02/2012 3:51	L1	235	219	17,10	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	216	20,10	0,95	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	235	218	17,40	0,95	3,75	4,44	0,69	Line				
04/02/2012 4:01	L1	234	218	17,10	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	217	20,20	0,95	4,39	5,25	0,86	Line				
	L3	234	218	17,40	0,95	3,74	4,38	0,64	Line				
04/02/2012 4:11	L1	233	219	21,90	0,94	4,76	5,46	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	218	23,20	0,95	5,06	5,87	0,81	Line				
	L3	234	217	19,90	0,95	4,38	5,19	0,81	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/02/2012 4:21	L1	232	219	21,80	0,94	4,73	5,37	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,07	5,88	0,81	Line					
	L3	233	217	19,80	0,95	4,36	5,11	0,75	Line					
04/02/2012 4:30	L1	232	218	21,80	0,94	4,73	5,43	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	23,20	0,95	5,08	5,89	0,81	Downstream ramp					
	L3	233	216	19,80	0,95	4,36	5,16	0,80	Downstream ramp					
04/02/2012 4:34	L1	232	182	14,70	0,97	3,31	5,66	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,98	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	233	182	13,70	0,98	3,11	5,38	2,27	Line					
04/02/2012 4:44	L1	233	183	14,70	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,60	0,97	3,50	6,12	2,62	Line					
	L3	233	182	13,70	0,97	3,08	5,32	2,24	Line					
04/02/2012 4:54	L1	232	182	14,70	0,96	3,26	5,57	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	181	15,40	0,97	3,48	6,08	2,60	Line					
	L3	234	181	13,30	0,97	3,01	5,32	2,31	Line					
04/02/2012 5:04	L1	233	182	14,70	0,96	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,60	0,97	3,51	6,14	2,63	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line					
04/02/2012 5:14	L1	234	184	14,80	0,96	3,31	5,66	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
04/02/2012 5:24	L1	234	180	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	182	13,50	0,97	3,04	5,37	2,33	Line					
04/02/2012 5:34	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	182	13,40	0,97	3,04	5,37	2,33	Line					
04/02/2012 5:44	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 5:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 6:04	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 6:14	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 6:24	L1	235	180	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	181	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
04/02/2012 6:34	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 6:44	L1	234	181	14,30	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/02/2012 6:54	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line					
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 7:04	L1	233	180	14,20	0,97	3,18	5,62	2,44	Line					
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
04/02/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
04/02/2012 17:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
04/02/2012 17:13	L1	232	213	23,60	0,52	2,86	3,46	0,60	Switching-on					
	L2	232	213	25,90	0,51	3,10	3,75	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	212	22,30	0,53	2,81	3,51	0,70	Switching-on					
04/02/2012 17:16	L1	232	213	20,70	0,86	4,14	5,01	0,87	Downstream ramp					
	L2	234	214	22,20	0,87	4,53	5,54	1,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	213	19,80	0,87	4,05	5,06	1,01	Downstream ramp					
04/02/2012 17:17	L1	232	210	19,90	0,91	4,20	5,25	1,05	Line					
	L2	234	211	21,50	0,91	4,57	5,77	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	210	19,00	0,91	4,07	5,25	1,18	Line					
04/02/2012 17:27	L1	232	210	19,80	0,94	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	234	211	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	209	18,90	0,94	4,17	5,44	1,27	Line					
04/02/2012 17:37	L1	232	210	19,80	0,94	4,32	5,40	1,08	Line					
	L2	234	210	21,20	0,95	4,68	5,97	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	235	209	18,80	0,94	4,16	5,43	1,27	Line					
04/02/2012 17:47	L1	231	209	19,80	0,94	4,29	5,36	1,07	Line					
	L2	234	211	21,30	0,95	4,69	5,92	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,70	0,94	4,14	5,34	1,20	Line					
04/02/2012 17:57	L1	232	211	19,80	0,95	4,34	5,36	1,02	Line					
	L2	232	210	21,20	0,95	4,64	5,80	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
04/02/2012 18:07	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line					
	L2	232	209	21,00	0,95	4,60	5,81	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
04/02/2012 18:17	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line					
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
04/02/2012 18:27	L1	232	210	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line					
	L2	233	210	21,10	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
04/02/2012 18:37	L1	232	210	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line					
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
04/02/2012 18:47	L1	232	210	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line					
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/02/2012 18:57	L1	232	211	19,80	0,95	4,33	5,35	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
04/02/2012 19:00	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Downstream ramp					
	L3	234	208	18,60	0,95	4,13	5,39	1,26	Downstream ramp					
04/02/2012 19:00	L1	233	202	17,90	0,96	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,60	0,96	4,34	6,05	1,71	Line					
	L3	234	202	17,80	0,96	3,94	5,50	1,56	Line					
04/02/2012 19:10	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,30	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
04/02/2012 19:20	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	202	19,30	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
04/02/2012 19:30	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,20	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
04/02/2012 19:40	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
04/02/2012 19:50	L1	234	203	18,20	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line					
04/02/2012 20:00	L1	234	203	18,20	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,95	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	235	201	17,20	0,95	3,80	5,42	1,62	Line					
04/02/2012 20:11	L1	233	201	18,10	0,95	3,99	5,57	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,40	0,96	4,30	6,00	1,70	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					
04/02/2012 20:21	L1	234	203	18,10	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	202	19,40	0,96	4,31	6,01	1,70	Line					
	L3	235	202	17,10	0,95	3,81	5,37	1,56	Line					
04/02/2012 20:31	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	202	19,50	0,96	4,31	6,01	1,70	Line					
	L3	235	202	17,10	0,95	3,81	5,37	1,56	Line					
04/02/2012 20:41	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,34	6,05	1,71	Line					
	L3	236	202	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
04/02/2012 20:51	L1	235	201	17,80	0,95	3,96	5,65	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,36	6,15	1,79	Line					
	L3	236	202	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
04/02/2012 21:00	L1	236	202	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,34	6,05	1,71	Downstream ramp					
	L3	237	203	17,30	0,95	3,86	5,51	1,65	Downstream ramp					
04/02/2012 21:02	L1	236	181	14,80	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	183	16,00	0,98	3,63	6,42	2,79	Line					
	L3	236	183	14,20	0,96	3,17	5,60	2,43	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/02/2012 21:12	L1	236	182	14,40	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
04/02/2012 21:22	L1	238	183	14,50	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	238	181	13,50	0,96	3,09	5,71	2,62	Line					
04/02/2012 21:32	L1	232	179	14,10	0,97	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	178	15,00	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	234	178	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line					
04/02/2012 21:42	L1	232	179	14,10	0,97	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
04/02/2012 21:52	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	235	178	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
04/02/2012 22:02	L1	232	179	14,10	0,97	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	234	178	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
04/02/2012 22:12	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	15,10	0,97	3,41	6,10	2,69	Line					
	L3	235	178	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
04/02/2012 22:22	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
04/02/2012 22:32	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	15,20	0,97	3,41	6,10	2,69	Line					
	L3	235	179	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line					
04/02/2012 22:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
04/02/2012 22:52	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line					
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
04/02/2012 23:02	L1	233	180	14,20	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	179	15,00	0,98	3,39	6,06	2,67	Line					
	L3	234	178	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
04/02/2012 23:12	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line					
04/02/2012 23:22	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,47	4,52	2,05	Line					
04/02/2012 23:32	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
04/02/2012 23:42	L1	234	181	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
04/02/2012 23:52	L1	234	180	11,10	0,96	2,41	4,31	1,90	Line						
	L2	235	180	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line						
05/02/2012 0:02	L1	233	181	11,10	0,95	2,42	4,23	1,81	Line						
	L2	234	179	13,20	0,97	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
05/02/2012 0:12	L1	234	180	11,10	0,95	2,41	4,31	1,90	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line						
05/02/2012 0:22	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line						
05/02/2012 0:32	L1	234	180	11,10	0,95	2,41	4,31	1,90	Line						
	L2	235	180	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
05/02/2012 0:42	L1	234	180	11,10	0,96	2,42	4,33	1,91	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,19	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line						
05/02/2012 0:52	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
05/02/2012 1:02	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,19	
	L3	235	178	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line						
05/02/2012 1:12	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line						
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line						
05/02/2012 1:22	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line						
05/02/2012 1:32	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line						
	L2	236	181	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	236	180	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line						
05/02/2012 1:42	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line						
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00		3,19	
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line						
05/02/2012 1:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line						
	L2	235	181	13,20	0,98	3,00	5,36	2,36	Line	0,00	0,00	0,00		3,19	
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line						
05/02/2012 2:02	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00		3,19	
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line						
05/02/2012 2:12	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line						
05/02/2012 2:22	L1	234	180	11,10	0,96	2,42	4,33	1,91	Line						
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line	0,00	0,00	0,00		3,21	
	L3	235	178	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/02/2012 2:32	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line				
	L2	234	179	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
05/02/2012 2:42	L1	232	180	10,90	0,96	2,38	4,16	1,78	Line				
	L2	234	179	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
05/02/2012 2:52	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
05/02/2012 3:02	L1	232	179	11,00	0,95	2,37	4,19	1,82	Line				
	L2	233	179	13,20	0,97	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	177	11,20	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
05/02/2012 3:12	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
05/02/2012 3:22	L1	232	179	11,00	0,96	2,39	4,22	1,83	Line				
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
05/02/2012 3:30	L1	233	180	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84	Upstream ramp				
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	178	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Upstream ramp				
05/02/2012 3:31	L1	232	216	17,10	0,87	3,38	3,96	0,58	Line				
	L2	233	216	20,30	0,90	4,19	4,96	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	216	17,40	0,88	3,52	4,17	0,65	Line				
05/02/2012 3:41	L1	234	220	17,50	0,94	3,70	4,24	0,54	Line				
	L2	234	219	20,60	0,96	4,48	5,19	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	218	17,30	0,95	3,74	4,38	0,64	Line				
05/02/2012 3:51	L1	233	220	17,40	0,94	3,68	4,18	0,50	Line				
	L2	234	219	20,60	0,96	4,48	5,19	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	218	17,30	0,95	3,74	4,38	0,64	Line				
05/02/2012 4:01	L1	233	219	17,60	0,94	3,68	4,22	0,54	Line				
	L2	234	220	20,80	0,95	4,50	5,16	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	219	17,40	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
05/02/2012 4:11	L1	232	218	21,70	0,94	4,72	5,41	0,69	Line				
	L2	232	217	23,00	0,95	5,02	5,82	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	219	20,70	0,94	4,55	5,22	0,67	Line				
05/02/2012 4:21	L1	232	218	21,70	0,95	4,72	5,41	0,69	Line				
	L2	232	217	23,00	0,95	5,02	5,82	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	219	20,70	0,95	4,52	5,13	0,61	Line				
05/02/2012 4:30	L1	231	217	21,60	0,95	4,68	5,37	0,69	Downstream ramp				
	L2	232	218	23,10	0,95	5,04	5,78	0,74	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	218	20,70	0,95	4,52	5,18	0,66	Downstream ramp				
05/02/2012 4:34	L1	232	184	15,10	0,97	3,38	5,65	2,27	Line				
	L2	233	184	16,10	0,97	3,62	6,12	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	182	14,00	0,97	3,16	5,46	2,30	Line				
05/02/2012 4:44	L1	233	182	14,60	0,96	3,27	5,65	2,38	Line				
	L2	233	181	15,60	0,97	3,49	6,10	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	182	14,00	0,96	3,13	5,41	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/02/2012 4:54	L1	232	182	14,60	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,97	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	234	182	14,00	0,96	3,15	5,51	2,36	Line				
05/02/2012 5:04	L1	233	182	14,70	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	14,00	0,96	3,15	5,44	2,29	Line				
05/02/2012 5:14	L1	234	182	14,70	0,97	3,30	5,77	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	14,00	0,96	3,16	5,46	2,30	Line				
05/02/2012 5:24	L1	233	183	14,80	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	234	183	14,10	0,96	3,16	5,46	2,30	Line				
05/02/2012 5:34	L1	233	182	14,70	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	181	13,40	0,97	3,02	5,34	2,32	Line				
05/02/2012 5:44	L1	234	183	14,80	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	180	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
05/02/2012 5:54	L1	234	183	14,90	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	235	182	13,50	0,97	3,04	5,37	2,33	Line				
05/02/2012 6:04	L1	234	183	14,90	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
05/02/2012 6:14	L1	234	183	14,90	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	182	13,50	0,97	3,04	5,37	2,33	Line				
05/02/2012 6:24	L1	234	183	14,90	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
05/02/2012 6:34	L1	235	181	14,50	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
05/02/2012 6:44	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
05/02/2012 6:54	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
05/02/2012 7:04	L1	233	180	14,20	0,97	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	235	181	13,30	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
05/02/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
05/02/2012 17:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834	M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/02/2012 17:17	L1	231	213	23,40	0,52	2,86	3,42	0,56	Switching-on				
	L2	232	213	25,40	0,52	3,08	3,72	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	234	213	22,10	0,54	2,79	3,45	0,66	Switching-on				
05/02/2012 17:20	L1	232	213	20,60	0,86	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp				
	L2	233	213	22,10	0,87	4,50	5,50	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	213	19,70	0,87	4,03	5,03	1,00	Downstream ramp				
05/02/2012 17:20	L1	232	210	19,80	0,91	4,17	5,21	1,04	Line				
	L2	233	211	21,40	0,92	4,55	5,68	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	210	18,90	0,91	4,03	5,14	1,11	Line				
05/02/2012 17:30	L1	232	209	19,80	0,94	4,30	5,43	1,13	Line				
	L2	234	211	21,30	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	208	18,70	0,94	4,11	5,36	1,25	Line				
05/02/2012 17:41	L1	232	210	19,80	0,94	4,32	5,40	1,08	Line				
	L2	234	211	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	209	18,80	0,94	4,15	5,42	1,27	Line				
05/02/2012 17:51	L1	231	210	19,80	0,95	4,30	5,31	1,01	Line				
	L2	234	211	21,30	0,95	4,70	5,94	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
05/02/2012 18:01	L1	232	210	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line				
	L2	234	211	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	209	18,80	0,94	4,13	5,33	1,20	Line				
05/02/2012 18:11	L1	230	209	19,50	0,95	4,24	5,24	1,00	Line				
	L2	233	210	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	208	18,50	0,95	4,06	5,18	1,12	Line				
05/02/2012 18:21	L1	231	209	19,60	0,95	4,26	5,32	1,06	Line				
	L2	233	210	21,00	0,95	4,64	5,86	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	207	18,50	0,95	4,06	5,24	1,18	Line				
05/02/2012 18:31	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	208	18,60	0,95	4,09	5,28	1,19	Line				
05/02/2012 18:41	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line				
	L2	233	210	21,10	0,95	4,65	5,87	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	208	18,50	0,95	4,08	5,27	1,19	Line				
05/02/2012 18:51	L1	232	210	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line				
	L2	232	209	21,10	0,95	4,63	5,85	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	209	18,60	0,95	4,09	5,22	1,13	Line				
05/02/2012 19:00	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Downstream ramp				
	L2	232	210	21,10	0,95	4,62	5,77	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	208	18,50	0,95	4,08	5,27	1,19	Downstream ramp				
05/02/2012 19:00	L1	231	204	18,70	0,95	4,05	5,34	1,29	Line				
	L2	232	200	19,70	0,95	4,31	6,01	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	202	17,50	0,96	3,89	5,37	1,48	Line				
05/02/2012 19:10	L1	232	202	18,00	0,95	3,95	5,39	1,44	Line				
	L2	232	201	19,30	0,95	4,24	5,85	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	202	17,40	0,95	3,84	5,30	1,46	Line				
05/02/2012 19:20	L1	232	202	18,10	0,95	3,96	5,40	1,44	Line				
	L2	232	201	19,20	0,96	4,23	5,84	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	202	17,40	0,95	3,84	5,30	1,46	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
05/02/2012 19:30	L1	232	202	18,00	0,95	3,95	5,39	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,20	0,96	4,22	5,89	1,67	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 19:40	L1	232	201	18,00	0,95	3,95	5,45	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,20	0,96	4,23	5,84	1,61	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 19:50	L1	232	201	18,00	0,95	3,95	5,45	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,20	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 20:00	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	201	19,40	0,95	4,29	6,05	1,76	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 20:11	L1	233	203	18,10	0,95	3,99	5,44	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,95	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	233	203	17,40	0,95	3,83	5,22	1,39	Line					
05/02/2012 20:21	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
05/02/2012 20:31	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,50	0,95	4,30	6,00	1,70	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 20:41	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,40	0,96	4,30	6,00	1,70	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
05/02/2012 20:51	L1	234	203	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,40	0,96	4,31	6,01	1,70	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					
05/02/2012 21:00	L1	234	204	18,30	0,95	4,03	5,50	1,47	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,34	6,05	1,71	Downstream ramp					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Downstream ramp					
05/02/2012 21:02	L1	234	183	14,80	0,97	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,20	0,98	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	236	181	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
05/02/2012 21:12	L1	236	181	14,30	0,96	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line					
	L3	236	182	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
05/02/2012 21:22	L1	236	181	14,30	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
05/02/2012 21:32	L1	235	181	14,30	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line					
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
05/02/2012 21:42	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
05/02/2012 21:52	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	183	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/02/2012 22:02	L1	233	180	14,20	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	236	182	13,70	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
05/02/2012 22:12	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
05/02/2012 22:22	L1	236	182	14,20	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	183	13,70	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
05/02/2012 22:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	184	13,70	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
05/02/2012 22:42	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
05/02/2012 22:52	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
05/02/2012 23:02	L1	238	183	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
05/02/2012 23:12	L1	237	183	12,20	0,95	2,73	4,88	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,00	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	180	12,20	0,96	2,79	5,16	2,37	Line				
05/02/2012 23:22	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
05/02/2012 23:32	L1	237	183	11,20	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,50	0,97	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
05/02/2012 23:42	L1	237	183	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	239	182	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
05/02/2012 23:52	L1	238	184	11,20	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
06/02/2012 0:02	L1	238	181	10,90	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
06/02/2012 0:12	L1	236	180	10,70	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
06/02/2012 0:22	L1	237	180	10,70	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
06/02/2012 0:32	L1	236	179	10,60	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	181	11,00	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/02/2012 0:42	L1	236	180	10,70	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,30	0,98	3,02	5,40	2,38	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
06/02/2012 0:52	L1	235	179	10,60	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
06/02/2012 1:02	L1	235	178	10,60	0,95	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,97	3,00	5,36	2,36	Line					
	L3	236	179	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
06/02/2012 1:12	L1	236	180	10,70	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
06/02/2012 1:22	L1	235	179	10,60	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	180	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
06/02/2012 1:32	L1	236	179	10,70	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	179	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
06/02/2012 1:42	L1	236	180	10,70	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
06/02/2012 1:52	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
06/02/2012 2:02	L1	235	178	10,70	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,30	0,97	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	179	11,10	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					
06/02/2012 2:12	L1	234	178	10,60	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
06/02/2012 2:22	L1	235	178	10,50	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	181	13,20	0,98	3,00	5,36	2,36	Line					
	L3	235	178	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
06/02/2012 2:32	L1	234	178	10,60	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	235	179	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line					
06/02/2012 2:42	L1	235	179	10,60	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line					
	L3	235	179	10,90	0,97	2,47	4,52	2,05	Line					
06/02/2012 2:52	L1	236	180	10,70	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	180	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
06/02/2012 3:02	L1	236	179	10,70	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	236	180	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
06/02/2012 3:12	L1	237	180	10,70	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	13,40	0,98	3,05	5,58	2,53	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/02/2012 3:22	L1	237	180	10,70	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
06/02/2012 3:30	L1	236	180	10,70	0,96	2,39	4,37	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Upstream ramp				
06/02/2012 3:31	L1	235	217	16,90	0,87	3,36	4,02	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	19,90	0,90	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	235	217	17,20	0,88	3,53	4,22	0,69	Line				
06/02/2012 3:41	L1	237	218	16,60	0,94	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	217	19,70	0,96	4,37	5,34	0,97	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,72	4,50	0,78	Line				
06/02/2012 3:51	L1	237	218	16,60	0,94	3,57	4,32	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,80	0,95	4,38	5,41	1,03	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,72	4,50	0,78	Line				
06/02/2012 4:01	L1	237	218	16,60	0,94	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	216	19,70	0,96	4,36	5,39	1,03	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
06/02/2012 4:11	L1	236	216	20,80	0,94	4,61	5,64	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	219	23,00	0,95	5,13	6,20	1,07	Line				
	L3	237	218	19,90	0,94	4,46	5,39	0,93	Line				
06/02/2012 4:21	L1	237	218	20,90	0,95	4,66	5,64	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	23,00	0,95	5,11	6,11	1,00	Line				
	L3	237	218	20,00	0,95	4,47	5,41	0,94	Line				
06/02/2012 4:30	L1	236	216	20,70	0,95	4,62	5,65	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	22,90	0,95	5,12	6,13	1,01	Downstream ramp				
	L3	237	218	19,90	0,95	4,46	5,39	0,93	Downstream ramp				
06/02/2012 4:34	L1	236	182	14,40	0,97	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,98	3,57	6,53	2,96	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,20	5,79	2,59	Line				
06/02/2012 4:44	L1	238	183	14,40	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
06/02/2012 4:54	L1	237	183	14,30	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,40	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
06/02/2012 5:04	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	239	181	13,40	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 5:14	L1	237	182	14,30	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	239	181	13,40	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 5:24	L1	238	183	14,40	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	239	181	13,40	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 5:34	L1	237	182	14,30	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	238	181	13,40	0,96	3,06	5,66	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/02/2012 5:44	L1	237	183	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	239	181	13,40	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 5:54	L1	237	182	14,40	0,97	3,30	5,97	2,67	Line				
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	13,40	0,96	3,05	5,58	2,53	Line				
06/02/2012 6:04	L1	238	183	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line				
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,40	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 6:14	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	238	182	15,30	0,97	3,51	6,42	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
06/02/2012 6:24	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	180	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
06/02/2012 6:34	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	239	183	15,40	0,97	3,55	6,49	2,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,50	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
06/02/2012 6:44	L1	235	181	14,40	0,96	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
06/02/2012 6:54	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
06/02/2012 7:04	L1	235	181	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line				
	L2	238	182	15,30	0,98	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,30	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
06/02/2012 7:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
06/02/2012 17:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
06/02/2012 17:17	L1	230	212	23,50	0,52	2,87	3,43	0,56	Switching-on				
	L2	231	212	25,50	0,52	3,09	3,74	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	214	22,20	0,54	2,82	3,37	0,55	Switching-on				
06/02/2012 17:20	L1	231	212	20,30	0,86	4,08	4,93	0,85	Downstream ramp				
	L2	232	212	22,00	0,87	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	214	19,60	0,88	4,01	4,80	0,79	Downstream ramp				
06/02/2012 17:21	L1	231	212	20,20	0,91	4,23	5,12	0,89	Line				
	L2	232	210	21,10	0,92	4,48	5,60	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	211	18,90	0,92	4,05	5,00	0,95	Line				
06/02/2012 17:31	L1	231	209	19,50	0,94	4,25	5,31	1,06	Line				
	L2	233	210	21,20	0,94	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	18,70	0,95	4,12	5,15	1,03	Line				
06/02/2012 17:41	L1	231	209	19,50	0,95	4,25	5,31	1,06	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	211	18,80	0,95	4,15	5,18	1,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/02/2012 17:51	L1	230	208	19,50	0,94	4,22	5,27	1,05	Line					
	L2	232	209	21,00	0,95	4,60	5,81	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	211	18,70	0,95	4,12	5,09	0,97	Line					
06/02/2012 18:01	L1	231	209	19,50	0,95	4,26	5,32	1,06	Line					
	L2	232	209	21,00	0,95	4,60	5,81	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	18,60	0,95	4,11	5,13	1,02	Line					
06/02/2012 18:11	L1	230	209	19,40	0,95	4,23	5,23	1,00	Line					
	L2	234	210	21,00	0,95	4,66	5,95	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	211	18,60	0,95	4,14	5,17	1,03	Line					
06/02/2012 18:21	L1	230	208	19,40	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
	L2	233	209	21,00	0,95	4,63	5,91	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	231	209	18,40	0,96	4,07	5,08	1,01	Line					
06/02/2012 18:31	L1	229	208	19,40	0,95	4,20	5,19	0,99	Line					
	L2	233	210	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	18,50	0,96	4,10	5,12	1,02	Line					
06/02/2012 18:41	L1	228	206	19,20	0,95	4,16	5,20	1,04	Line					
	L2	234	210	21,00	0,95	4,67	5,96	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	210	18,40	0,96	4,09	5,11	1,02	Line					
06/02/2012 18:51	L1	230	208	19,40	0,95	4,23	5,28	1,05	Line					
	L2	233	210	21,00	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	210	18,50	0,96	4,13	5,22	1,09	Line					
06/02/2012 19:00	L1	229	207	19,40	0,95	4,20	5,25	1,05	Downstream ramp					
	L2	232	209	20,90	0,96	4,61	5,82	1,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	211	18,50	0,96	4,10	5,07	0,97	Downstream ramp					
06/02/2012 19:00	L1	230	203	18,10	0,96	3,97	5,24	1,27	Line					
	L2	232	203	19,80	0,96	4,38	5,91	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	201	17,00	0,97	3,81	5,26	1,45	Line					
06/02/2012 19:10	L1	230	202	18,30	0,95	3,99	5,32	1,33	Line					
	L2	232	204	19,70	0,96	4,34	5,79	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	202	17,00	0,96	3,79	5,23	1,44	Line					
06/02/2012 19:20	L1	230	203	18,30	0,95	3,99	5,26	1,27	Line					
	L2	232	203	19,60	0,96	4,34	5,86	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	203	17,00	0,96	3,80	5,18	1,38	Line					
06/02/2012 19:30	L1	231	201	17,80	0,95	3,92	5,35	1,43	Line					
	L2	232	201	19,10	0,96	4,24	5,85	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	202	16,90	0,96	3,77	5,14	1,37	Line					
06/02/2012 19:40	L1	230	199	17,70	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
	L2	233	201	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	202	16,90	0,96	3,77	5,20	1,43	Line					
06/02/2012 19:50	L1	230	200	17,70	0,95	3,87	5,28	1,41	Line					
	L2	232	200	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	202	16,90	0,96	3,76	5,19	1,43	Line					
06/02/2012 20:00	L1	230	200	17,90	0,95	3,91	5,33	1,42	Line					
	L2	232	200	19,10	0,96	4,23	5,90	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	203	16,90	0,96	3,76	5,07	1,31	Line					
06/02/2012 20:10	L1	231	200	17,80	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
	L2	232	200	19,10	0,96	4,22	5,89	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	203	17,00	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/02/2012 20:21	L1	231	201	17,80	0,95	3,91	5,33	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,10	0,96	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	233	202	16,90	0,96	3,77	5,20	1,43	Line					
06/02/2012 20:31	L1	232	200	17,90	0,95	3,93	5,48	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	233	203	16,90	0,96	3,79	5,17	1,38	Line					
06/02/2012 20:41	L1	231	200	17,80	0,96	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,10	0,96	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	233	203	16,90	0,96	3,78	5,16	1,38	Line					
06/02/2012 20:51	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,30	0,96	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	233	202	17,30	0,95	3,83	5,28	1,45	Line					
06/02/2012 21:00	L1	231	201	18,00	0,95	3,93	5,36	1,43	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	19,40	0,96	4,32	5,96	1,64	Downstream ramp					
	L3	233	203	17,40	0,95	3,84	5,24	1,40	Downstream ramp					
06/02/2012 21:02	L1	232	182	14,70	0,97	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,98	3,57	6,24	2,67	Line					
	L3	234	183	14,10	0,97	3,19	5,51	2,32	Line					
06/02/2012 21:12	L1	233	182	14,50	0,96	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	182	15,60	0,97	3,53	6,24	2,71	Line					
	L3	234	183	14,10	0,96	3,18	5,50	2,32	Line					
06/02/2012 21:22	L1	232	182	14,50	0,97	3,24	5,54	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	234	180	13,60	0,96	3,07	5,49	2,42	Line					
06/02/2012 21:32	L1	233	183	14,60	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	235	181	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
06/02/2012 21:42	L1	234	183	14,70	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	235	182	13,70	0,96	3,10	5,48	2,38	Line					
06/02/2012 21:52	L1	234	180	14,10	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
06/02/2012 22:02	L1	234	180	14,10	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	236	182	13,70	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
06/02/2012 22:12	L1	235	181	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
06/02/2012 22:22	L1	234	181	14,10	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
06/02/2012 22:32	L1	234	181	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
06/02/2012 22:42	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/02/2012 22:52	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	238	182	15,20	0,98	3,51	6,42	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
06/02/2012 23:02	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
06/02/2012 23:12	L1	236	182	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
06/02/2012 23:22	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
06/02/2012 23:32	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	183	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
06/02/2012 23:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	184	11,60	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
06/02/2012 23:52	L1	236	181	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line				
	L2	239	183	13,40	0,98	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
07/02/2012 0:02	L1	236	182	11,10	0,95	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	239	183	13,50	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
07/02/2012 0:12	L1	237	183	11,20	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
07/02/2012 0:22	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
07/02/2012 0:32	L1	236	182	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
07/02/2012 0:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
07/02/2012 0:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/02/2012 1:02	L1	234	181	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	180	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line				
07/02/2012 1:12	L1	236	181	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	180	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
07/02/2012 1:22	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/02/2012 1:32	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/02/2012 1:42	L1	236	182	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/02/2012 1:52	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/02/2012 2:02	L1	234	181	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 2:12	L1	235	181	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 2:22	L1	234	180	11,00	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
07/02/2012 2:32	L1	234	181	11,00	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,30	0,98	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 2:42	L1	234	180	10,90	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
07/02/2012 2:52	L1	233	180	11,00	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
07/02/2012 3:02	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 3:12	L1	234	180	11,00	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 3:22	L1	234	180	11,00	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
07/02/2012 3:30	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07					
07/02/2012 3:31	L1	234	218	17,20	0,88	3,46	4,05	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	217	20,50	0,90	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	235	216	17,10	0,89	3,53	4,27	0,74	Line				
07/02/2012 3:41	L1	234	218	16,90	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,30	0,96	4,45	5,32	0,87	Line				
	L3	235	219	17,30	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
07/02/2012 3:51	L1	234	218	16,80	0,94	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,20	0,96	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	235	219	17,30	0,95	3,77	4,42	0,65	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/02/2012 4:01	L1	235	218	17,00	0,94	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	219	20,20	0,96	4,45	5,27	0,82	Line					
	L3	235	219	17,40	0,95	3,78	4,43	0,65	Line					
07/02/2012 4:11	L1	234	217	21,30	0,94	4,66	5,52	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,07	6,07	1,00	Line					
	L3	235	219	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line					
07/02/2012 4:21	L1	234	217	21,30	0,94	4,67	5,53	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	22,90	0,95	5,10	6,10	1,00	Line					
	L3	235	218	20,40	0,94	4,52	5,35	0,83	Line					
07/02/2012 4:30	L1	234	217	21,30	0,94	4,66	5,52	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	217	22,80	0,95	5,04	6,03	0,99	Downstream ramp					
	L3	235	219	20,50	0,94	4,53	5,31	0,78	Downstream ramp					
07/02/2012 4:34	L1	235	181	14,40	0,98	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	184	15,90	0,97	3,62	6,33	2,71	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
07/02/2012 4:44	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	182	13,70	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
07/02/2012 4:54	L1	235	181	14,30	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
07/02/2012 5:04	L1	235	181	14,20	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	15,10	0,97	3,45	6,17	2,72	Line					
	L3	237	182	13,70	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
07/02/2012 5:14	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	13,70	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
07/02/2012 5:24	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line					
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
07/02/2012 5:34	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
07/02/2012 5:44	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
07/02/2012 5:54	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line					
	L3	237	183	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
07/02/2012 6:04	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,30	0,98	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	238	181	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
07/02/2012 6:14	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line					
	L3	237	180	13,40	0,96	3,06	5,66	2,60	Line					
07/02/2012 6:24	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line					
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/02/2012 6:34	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
07/02/2012 6:44	L1	236	182	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,50	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
07/02/2012 6:54	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line				
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
07/02/2012 7:04	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
07/02/2012 7:14	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
07/02/2012 17:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/02/2012 17:07	L1	229	214	24,00	0,53	2,90	3,36	0,46	Switching-on				
	L2	231	212	25,60	0,52	3,15	3,81	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	211	22,00	0,55	2,81	3,47	0,66	Switching-on				
07/02/2012 17:10	L1	230	214	20,90	0,86	4,18	4,90	0,72	Downstream ramp				
	L2	233	213	22,10	0,88	4,52	5,53	1,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	214	20,20	0,86	4,09	4,95	0,86	Downstream ramp				
07/02/2012 17:11	L1	230	211	20,10	0,91	4,22	5,10	0,88	Line				
	L2	234	211	21,40	0,92	4,57	5,77	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	211	19,50	0,91	4,12	5,15	1,03	Line				
07/02/2012 17:21	L1	229	211	20,00	0,94	4,34	5,19	0,85	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	211	19,20	0,94	4,20	5,25	1,05	Line				
07/02/2012 17:31	L1	229	210	20,00	0,95	4,34	5,25	0,91	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	210	19,10	0,94	4,17	5,21	1,04	Line				
07/02/2012 17:41	L1	230	209	19,60	0,94	4,27	5,28	1,01	Line				
	L2	234	211	21,30	0,95	4,70	5,94	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	211	19,40	0,94	4,23	5,28	1,05	Line				
07/02/2012 17:51	L1	230	208	19,50	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	19,10	0,94	4,19	5,23	1,04	Line				
07/02/2012 18:01	L1	230	208	19,40	0,95	4,24	5,30	1,06	Line				
	L2	233	210	21,10	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Line				
07/02/2012 18:11	L1	230	208	19,40	0,95	4,22	5,27	1,05	Line				
	L2	234	211	21,00	0,95	4,68	5,91	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	211	19,00	0,95	4,19	5,18	0,99	Line				
07/02/2012 18:21	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line				
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	210	19,20	0,95	4,23	5,34	1,11	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/02/2012 18:31	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,10	0,95	4,66	5,88	1,22	Line				
	L3	232	210	19,10	0,95	4,18	5,22	1,04	Line				
07/02/2012 18:41	L1	230	208	19,50	0,95	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,10	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	232	211	19,10	0,95	4,19	5,18	0,99	Line				
07/02/2012 18:51	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	209	21,10	0,95	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	232	211	19,10	0,95	4,19	5,18	0,99	Line				
07/02/2012 19:00	L1	230	208	19,50	0,95	4,25	5,31	1,06	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Downstream ramp				
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Downstream ramp				
07/02/2012 19:00	L1	230	202	18,60	0,95	4,07	5,43	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	20,10	0,95	4,42	5,96	1,54	Line				
	L3	232	204	18,00	0,95	3,94	5,26	1,32	Line				
07/02/2012 19:10	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,95	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	231	201	17,30	0,95	3,80	5,18	1,38	Line				
07/02/2012 19:20	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	232	202	17,40	0,95	3,83	5,22	1,39	Line				
07/02/2012 19:30	L1	231	200	17,80	0,95	3,91	5,39	1,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	232	201	17,30	0,95	3,82	5,27	1,45	Line				
07/02/2012 19:40	L1	231	201	17,80	0,95	3,91	5,33	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,84	5,30	1,46	Line				
07/02/2012 19:50	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,96	4,35	5,87	1,52	Line				
	L3	232	202	17,30	0,95	3,82	5,21	1,39	Line				
07/02/2012 20:00	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,70	0,95	4,35	5,87	1,52	Line				
	L3	232	201	17,30	0,95	3,81	5,26	1,45	Line				
07/02/2012 20:11	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,83	5,28	1,45	Line				
07/02/2012 20:21	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	232	202	17,30	0,95	3,81	5,20	1,39	Line				
07/02/2012 20:31	L1	230	200	17,90	0,95	3,90	5,32	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,20	0,96	4,26	5,88	1,62	Line				
	L3	233	202	17,30	0,95	3,82	5,27	1,45	Line				
07/02/2012 20:41	L1	231	201	17,90	0,95	3,93	5,36	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	201	19,20	0,96	4,25	5,86	1,61	Line				
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line				
07/02/2012 20:51	L1	231	201	17,90	0,95	3,92	5,35	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	200	19,10	0,96	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/02/2012 21:00	L1	232	201	17,90	0,95	3,95	5,45	1,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	201	19,30	0,96	4,28	5,97	1,69	Downstream ramp				
	L3	234	203	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Downstream ramp				
07/02/2012 21:02	L1	232	182	14,70	0,97	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,98	3,57	6,24	2,67	Line				
	L3	234	184	14,20	0,97	3,19	5,45	2,26	Line				
07/02/2012 21:12	L1	233	183	14,50	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,60	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,70	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
07/02/2012 21:22	L1	234	183	14,60	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,60	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	235	181	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
07/02/2012 21:32	L1	233	183	14,60	0,97	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	236	182	13,70	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
07/02/2012 21:42	L1	234	183	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
07/02/2012 21:52	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
07/02/2012 22:02	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
07/02/2012 22:12	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
07/02/2012 22:22	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
07/02/2012 22:32	L1	234	180	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
07/02/2012 22:42	L1	234	180	14,10	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
07/02/2012 22:52	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
07/02/2012 23:02	L1	234	181	14,30	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
07/02/2012 23:12	L1	235	181	11,10	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
07/02/2012 23:22	L1	236	182	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	183	11,50	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/02/2012 23:32	L1	236	183	11,20	0,95	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	183	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
	L3	237	183	11,60	0,96	2,62	4,68	2,06	Line					
07/02/2012 23:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	13,60	0,98	3,09	5,65	2,56	Line					
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
07/02/2012 23:52	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line					
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
08/02/2012 0:02	L1	236	182	11,10	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
08/02/2012 0:12	L1	235	182	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,50	0,97	3,08	5,63	2,55	Line					
	L3	237	180	11,20	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
08/02/2012 0:22	L1	236	182	11,10	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	239	183	13,50	0,97	3,09	5,65	2,56	Line					
	L3	238	181	10,90	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
08/02/2012 0:32	L1	235	182	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
08/02/2012 0:42	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
08/02/2012 0:52	L1	235	181	11,00	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
08/02/2012 1:02	L1	234	180	11,00	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,97	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	179	10,80	0,97	2,47	4,62	2,15	Line					
08/02/2012 1:12	L1	235	181	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
08/02/2012 1:22	L1	236	182	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
08/02/2012 1:32	L1	235	182	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
08/02/2012 1:42	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
08/02/2012 1:52	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	180	10,80	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
08/02/2012 2:02	L1	234	181	11,00	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	236	180	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/02/2012 2:12	L1	234	180	10,90	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,30	0,98	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
08/02/2012 2:22	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
08/02/2012 2:32	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
08/02/2012 2:42	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
08/02/2012 2:52	L1	234	180	10,90	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
08/02/2012 3:02	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
08/02/2012 3:12	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
08/02/2012 3:22	L1	234	181	10,90	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
08/02/2012 3:30	L1	235	182	11,00	0,96	2,44	4,31	1,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Upstream ramp				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,45	4,53	2,08	Upstream ramp				
08/02/2012 3:31	L1	234	216	16,40	0,89	3,35	4,01	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	216	19,70	0,91	4,21	5,09	0,88	Line				
	L3	235	216	16,50	0,90	3,45	4,17	0,72	Line				
08/02/2012 3:41	L1	233	218	16,60	0,94	3,56	4,13	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,10	0,95	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	235	219	16,80	0,95	3,69	4,32	0,63	Line				
08/02/2012 3:51	L1	234	218	16,70	0,94	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	20,20	0,95	4,47	5,35	0,88	Line				
	L3	236	219	16,80	0,95	3,70	4,38	0,68	Line				
08/02/2012 4:01	L1	235	219	16,70	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	20,20	0,95	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	236	220	16,80	0,95	3,72	4,36	0,64	Line				
08/02/2012 4:11	L1	234	217	21,30	0,94	4,67	5,53	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,06	6,05	0,99	Line				
	L3	236	219	19,90	0,95	4,46	5,28	0,82	Line				
08/02/2012 4:21	L1	234	218	21,30	0,94	4,70	5,51	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,70	0,95	5,07	6,07	1,00	Line				
	L3	237	220	20,00	0,95	4,50	5,33	0,83	Line				
08/02/2012 4:30	L1	234	218	21,30	0,94	4,68	5,48	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,60	0,95	5,04	6,03	0,99	Downstream ramp				
	L3	236	220	20,00	0,95	4,48	5,25	0,77	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/02/2012 4:34	L1	234	183	14,80	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,80	0,97	3,62	6,40	2,78	Line				
	L3	237	182	13,40	0,98	3,10	5,60	2,50	Line				
08/02/2012 4:44	L1	234	183	14,70	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	182	13,40	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
08/02/2012 4:54	L1	234	184	14,70	0,96	3,31	5,66	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	237	182	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
08/02/2012 5:04	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	237	183	13,40	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
08/02/2012 5:14	L1	235	181	14,30	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
08/02/2012 5:24	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	238	181	13,10	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
08/02/2012 5:34	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	181	13,10	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
08/02/2012 5:44	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
08/02/2012 5:54	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
08/02/2012 6:04	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	15,40	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
08/02/2012 6:14	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
08/02/2012 6:24	L1	236	182	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
08/02/2012 6:34	L1	236	182	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
08/02/2012 6:44	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
08/02/2012 6:54	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
08/02/2012 7:04	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	180	13,00	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/02/2012 7:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
08/02/2012 17:19	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
08/02/2012 17:19	L1	230	212	23,10	0,54	2,89	3,46	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	26,00	0,51	3,11	3,76	0,65	Switching-on				
	L3	232	213	23,40	0,54	2,95	3,57	0,62	Switching-on				
08/02/2012 17:22	L1	231	212	20,40	0,86	4,08	4,93	0,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	22,20	0,87	4,51	5,51	1,00	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,10	0,87	4,06	4,91	0,85	Downstream ramp				
08/02/2012 17:23	L1	230	211	20,20	0,90	4,20	5,08	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,91	4,54	5,73	1,19	Line				
	L3	232	210	19,50	0,90	4,10	5,12	1,02	Line				
08/02/2012 17:33	L1	231	208	19,60	0,94	4,25	5,37	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	231	209	19,00	0,94	4,14	5,17	1,03	Line				
08/02/2012 17:43	L1	231	209	19,60	0,94	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	209	21,10	0,95	4,65	5,94	1,29	Line				
	L3	232	210	19,00	0,94	4,18	5,22	1,04	Line				
08/02/2012 17:53	L1	230	208	19,50	0,94	4,23	5,28	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,90	0,95	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Line				
08/02/2012 18:03	L1	230	208	19,40	0,95	4,23	5,28	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	20,80	0,95	4,56	5,76	1,20	Line				
	L3	233	211	18,90	0,95	4,19	5,23	1,04	Line				
08/02/2012 18:13	L1	230	209	19,40	0,95	4,22	5,21	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	20,70	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	233	211	18,90	0,95	4,20	5,25	1,05	Line				
08/02/2012 18:23	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,90	0,95	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	232	210	18,90	0,95	4,17	5,21	1,04	Line				
08/02/2012 18:33	L1	230	208	19,60	0,95	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,90	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	210	18,90	0,95	4,17	5,21	1,04	Line				
08/02/2012 18:43	L1	231	209	19,70	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	211	19,00	0,95	4,20	5,19	0,99	Line				
08/02/2012 18:53	L1	231	209	19,60	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	20,90	0,95	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	233	211	19,00	0,95	4,21	5,26	1,05	Line				
08/02/2012 19:00	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	20,80	0,95	4,58	5,78	1,20	Downstream ramp				
	L3	232	210	18,90	0,95	4,17	5,21	1,04	Downstream ramp				
08/02/2012 19:00	L1	231	203	18,60	0,95	4,07	5,43	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	202	19,40	0,96	4,28	5,77	1,49	Line				
	L3	230	204	17,90	0,96	3,95	5,15	1,20	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/02/2012 19:10	L1	231	203	18,40	0,95	4,04	5,39	1,35	Line				
	L2	230	201	19,60	0,96	4,29	5,79	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	231	201	17,40	0,95	3,83	5,22	1,39	Line				
08/02/2012 19:20	L1	231	203	18,40	0,95	4,04	5,39	1,35	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,31	5,81	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	202	17,40	0,95	3,84	5,24	1,40	Line				
08/02/2012 19:30	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,33	5,84	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,95	3,83	5,28	1,45	Line				
08/02/2012 19:40	L1	230	200	17,70	0,95	3,90	5,32	1,42	Line				
	L2	231	203	19,60	0,96	4,32	5,76	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	202	17,30	0,95	3,83	5,22	1,39	Line				
08/02/2012 19:50	L1	230	200	17,70	0,95	3,89	5,31	1,42	Line				
	L2	231	202	19,50	0,96	4,31	5,81	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,96	3,81	5,26	1,45	Line				
08/02/2012 20:00	L1	230	199	17,70	0,95	3,89	5,37	1,48	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,31	5,81	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,30	0,95	3,82	5,27	1,45	Line				
08/02/2012 20:11	L1	231	200	17,80	0,95	3,92	5,41	1,49	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,32	5,83	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,95	3,82	5,27	1,45	Line				
08/02/2012 20:21	L1	231	200	17,80	0,95	3,92	5,41	1,49	Line				
	L2	231	203	19,60	0,96	4,32	5,76	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,95	3,81	5,26	1,45	Line				
08/02/2012 20:31	L1	231	201	17,90	0,95	3,93	5,36	1,43	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,32	5,83	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	201	17,20	0,95	3,81	5,26	1,45	Line				
08/02/2012 20:41	L1	231	200	17,80	0,95	3,93	5,42	1,49	Line				
	L2	231	203	19,60	0,96	4,34	5,79	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,95	3,80	5,24	1,44	Line				
08/02/2012 20:51	L1	231	200	17,80	0,95	3,93	5,42	1,49	Line				
	L2	232	204	19,70	0,96	4,36	5,82	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	202	17,20	0,96	3,81	5,20	1,39	Line				
08/02/2012 21:00	L1	233	202	18,00	0,95	3,99	5,50	1,51	Downstream ramp				
	L2	233	201	19,20	0,96	4,27	5,96	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	233	202	17,20	0,95	3,83	5,28	1,45	Downstream ramp				
08/02/2012 21:02	L1	233	182	14,30	0,98	3,26	5,63	2,37	Line				
	L2	233	182	15,40	0,98	3,52	6,08	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	183	14,00	0,97	3,18	5,43	2,25	Line				
08/02/2012 21:12	L1	233	182	14,50	0,97	3,27	5,65	2,38	Line				
	L2	234	182	15,40	0,97	3,51	6,14	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	182	14,10	0,96	3,17	5,54	2,37	Line				
08/02/2012 21:22	L1	233	182	14,50	0,97	3,26	5,63	2,37	Line				
	L2	234	182	15,50	0,97	3,51	6,14	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
08/02/2012 21:32	L1	234	183	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line				
	L2	234	182	15,50	0,97	3,51	6,14	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/02/2012 21:42	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,50	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/02/2012 21:52	L1	234	181	14,10	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
08/02/2012 22:02	L1	234	181	14,30	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 22:12	L1	236	181	14,20	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 22:22	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	181	15,10	0,98	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 22:32	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,10	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 22:42	L1	235	181	14,10	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 22:52	L1	234	180	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,98	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	182	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/02/2012 23:02	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/02/2012 23:12	L1	235	181	11,10	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
08/02/2012 23:22	L1	235	181	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	183	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
08/02/2012 23:32	L1	236	182	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
08/02/2012 23:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
08/02/2012 23:52	L1	236	183	11,10	0,96	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
09/02/2012 0:02	L1	238	183	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/02/2012 0:12	L1	238	183	11,10	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/02/2012 0:22	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,40	0,98	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
09/02/2012 0:32	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,30	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
09/02/2012 0:42	L1	238	183	11,10	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
09/02/2012 0:52	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
09/02/2012 1:02	L1	236	181	11,00	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
09/02/2012 1:12	L1	236	181	11,00	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/02/2012 1:22	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
09/02/2012 1:32	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
09/02/2012 1:42	L1	236	181	11,00	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/02/2012 1:52	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
09/02/2012 2:02	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
09/02/2012 2:12	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
09/02/2012 2:22	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/02/2012 2:32	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
09/02/2012 2:42	L1	236	182	10,90	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/02/2012 2:52	L1	236	182	10,90	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/02/2012 3:02	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
09/02/2012 3:12	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
09/02/2012 3:22	L1	235	181	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
09/02/2012 3:30	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Upstream ramp				
	L3	236	180	10,70	0,97	2,46	4,50	2,04	Upstream ramp				
09/02/2012 3:31	L1	234	218	17,10	0,87	3,44	4,03	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	19,90	0,91	4,21	5,15	0,94	Line				
	L3	235	217	16,50	0,90	3,48	4,16	0,68	Line				
09/02/2012 3:41	L1	236	219	16,90	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,00	0,96	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	236	217	16,20	0,95	3,61	4,37	0,76	Line				
09/02/2012 3:51	L1	235	219	16,80	0,94	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	20,10	0,96	4,45	5,27	0,82	Line				
	L3	237	218	16,30	0,95	3,64	4,40	0,76	Line				
09/02/2012 4:01	L1	236	219	16,80	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	20,10	0,96	4,45	5,27	0,82	Line				
	L3	236	217	16,30	0,96	3,62	4,38	0,76	Line				
09/02/2012 4:11	L1	236	219	21,50	0,94	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,80	0,95	5,08	6,08	1,00	Line				
	L3	237	217	19,40	0,95	4,37	5,34	0,97	Line				
09/02/2012 4:21	L1	235	218	21,40	0,95	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	22,90	0,95	5,13	6,14	1,01	Line				
	L3	237	217	19,40	0,95	4,38	5,35	0,97	Line				
09/02/2012 4:30	L1	236	219	21,50	0,94	4,76	5,64	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	22,90	0,95	5,11	6,11	1,00	Downstream ramp				
	L3	237	217	19,50	0,95	4,38	5,35	0,97	Downstream ramp				
09/02/2012 4:34	L1	237	183	14,50	0,97	3,32	5,94	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,98	3,57	6,53	2,96	Line				
	L3	237	182	13,40	0,98	3,11	5,62	2,51	Line				
09/02/2012 4:44	L1	236	182	14,30	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	182	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
09/02/2012 4:54	L1	237	182	14,30	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	183	13,40	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
09/02/2012 5:04	L1	236	181	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	183	13,40	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
09/02/2012 5:14	L1	237	183	14,40	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,10	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/02/2012 5:24	L1	236	182	14,30	0,97	3,27	5,85	2,58	Line				
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	13,10	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
09/02/2012 5:34	L1	237	182	14,40	0,96	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	181	13,10	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
09/02/2012 5:44	L1	237	183	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line				
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	13,10	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
09/02/2012 5:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line				
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
09/02/2012 6:04	L1	236	182	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line				
	L2	237	181	15,30	0,98	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
09/02/2012 6:14	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
09/02/2012 6:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,10	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
09/02/2012 6:34	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
09/02/2012 6:44	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
09/02/2012 6:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	237	182	15,30	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	180	13,10	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
09/02/2012 7:03	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
09/02/2012 17:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
09/02/2012 17:15	L1	228	213	23,70	0,53	2,89	3,35	0,46	Switching-on				
	L2	230	213	26,50	0,51	3,14	3,72	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	231	213	22,50	0,54	2,85	3,41	0,56	Switching-on				
09/02/2012 17:18	L1	229	213	20,90	0,86	4,12	4,83	0,71	Downstream ramp				
	L2	230	214	22,60	0,87	4,56	5,34	0,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	213	20,00	0,87	4,04	4,89	0,85	Downstream ramp				
09/02/2012 17:19	L1	229	210	20,00	0,91	4,17	5,04	0,87	Line				
	L2	231	211	21,70	0,91	4,58	5,60	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	210	19,20	0,91	4,07	5,08	1,01	Line				
09/02/2012 17:29	L1	229	210	20,00	0,94	4,30	5,20	0,90	Line				
	L2	231	211	21,70	0,95	4,68	5,72	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	210	19,00	0,94	4,15	5,18	1,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/02/2012 17:39	L1	230	211	20,00	0,94	4,35	5,26	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,60	0,95	4,70	5,75	1,05	Line					
	L3	232	211	19,00	0,95	4,17	5,15	0,98	Line					
09/02/2012 17:49	L1	227	209	19,80	0,95	4,25	5,09	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,50	0,95	4,69	5,73	1,04	Line					
	L3	231	209	18,80	0,95	4,13	5,16	1,03	Line					
09/02/2012 17:59	L1	227	209	19,80	0,95	4,26	5,10	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,60	0,95	4,71	5,76	1,05	Line					
	L3	232	210	18,90	0,95	4,15	5,18	1,03	Line					
09/02/2012 18:09	L1	228	209	19,90	0,95	4,29	5,19	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,50	0,95	4,70	5,75	1,05	Line					
	L3	232	209	18,90	0,95	4,16	5,25	1,09	Line					
09/02/2012 18:19	L1	229	210	20,00	0,95	4,33	5,24	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	211	21,60	0,95	4,71	5,76	1,05	Line					
	L3	232	210	19,00	0,95	4,17	5,21	1,04	Line					
09/02/2012 18:29	L1	229	210	20,00	0,95	4,33	5,24	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	211	21,60	0,95	4,74	5,86	1,12	Line					
	L3	232	210	18,90	0,95	4,16	5,20	1,04	Line					
09/02/2012 18:39	L1	229	209	20,00	0,95	4,32	5,28	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	231	209	18,90	0,95	4,15	5,18	1,03	Line					
09/02/2012 18:49	L1	229	211	20,10	0,95	4,35	5,20	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	232	210	19,00	0,95	4,18	5,22	1,04	Line					
09/02/2012 18:59	L1	229	211	20,10	0,94	4,34	5,19	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Line					
	L3	233	211	19,10	0,95	4,21	5,26	1,05	Line					
09/02/2012 19:00	L1	229	210	20,10	0,95	4,33	5,24	0,91	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	231	208	20,90	0,95	4,57	5,77	1,20	Downstream ramp					
	L3	232	210	19,00	0,95	4,19	5,23	1,04	Downstream ramp					
09/02/2012 19:00	L1	229	202	17,60	0,97	3,91	5,16	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	230	201	19,40	0,96	4,29	5,79	1,50	Line					
	L3	232	201	17,20	0,96	3,84	5,30	1,46	Line					
09/02/2012 19:10	L1	229	202	18,30	0,95	3,98	5,25	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	230	201	19,60	0,96	4,29	5,79	1,50	Line					
	L3	232	201	17,30	0,95	3,82	5,27	1,45	Line					
09/02/2012 19:20	L1	230	202	18,30	0,95	4,00	5,34	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	202	19,70	0,96	4,34	5,86	1,52	Line					
	L3	232	201	17,20	0,95	3,82	5,27	1,45	Line					
09/02/2012 19:30	L1	231	203	18,30	0,95	4,03	5,38	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	19,70	0,95	4,36	5,88	1,52	Line					
	L3	232	201	17,40	0,95	3,82	5,27	1,45	Line					
09/02/2012 19:40	L1	231	204	18,40	0,95	4,04	5,33	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	19,70	0,95	4,33	5,78	1,45	Line					
	L3	232	202	17,30	0,95	3,82	5,21	1,39	Line					
09/02/2012 19:50	L1	230	200	17,70	0,95	3,90	5,32	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	19,70	0,96	4,33	5,78	1,45	Line					
	L3	231	200	17,20	0,95	3,79	5,23	1,44	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/02/2012 20:00	L1	231	200	17,90	0,95	3,92	5,41	1,49	Line				
	L2	230	202	19,70	0,95	4,32	5,76	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	231	201	17,20	0,95	3,79	5,17	1,38	Line				
09/02/2012 20:10	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line				
	L2	231	202	19,70	0,95	4,32	5,83	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	201	17,20	0,95	3,81	5,26	1,45	Line				
09/02/2012 20:21	L1	231	200	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line				
	L2	231	203	19,70	0,95	4,33	5,78	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	201	17,20	0,95	3,80	5,24	1,44	Line				
09/02/2012 20:31	L1	232	201	18,00	0,95	3,96	5,46	1,50	Line				
	L2	232	203	19,80	0,95	4,38	5,91	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	232	202	17,20	0,94	3,81	5,20	1,39	Line				
09/02/2012 20:41	L1	232	201	17,90	0,95	3,94	5,44	1,50	Line				
	L2	231	202	19,60	0,96	4,32	5,83	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	202	17,20	0,95	3,81	5,20	1,39	Line				
09/02/2012 20:51	L1	231	200	17,90	0,95	3,94	5,44	1,50	Line				
	L2	232	203	19,70	0,96	4,36	5,88	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	202	17,20	0,95	3,83	5,28	1,45	Line				
09/02/2012 21:00	L1	233	202	18,00	0,95	3,98	5,49	1,51	Downstream ramp				
	L2	232	204	19,80	0,95	4,37	5,83	1,46	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	203	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Downstream ramp				
09/02/2012 21:02	L1	232	182	14,60	0,98	3,29	5,62	2,33	Line				
	L2	232	181	15,20	0,98	3,45	5,96	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	183	14,10	0,97	3,18	5,43	2,25	Line				
09/02/2012 21:12	L1	234	183	14,60	0,96	3,28	5,67	2,39	Line				
	L2	233	182	15,60	0,97	3,50	6,05	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	183	14,00	0,96	3,16	5,46	2,30	Line				
09/02/2012 21:22	L1	234	183	14,60	0,96	3,28	5,67	2,39	Line				
	L2	233	182	15,50	0,97	3,49	6,03	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,70	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
09/02/2012 21:32	L1	235	181	14,30	0,96	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	234	183	15,60	0,97	3,52	6,08	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
09/02/2012 21:42	L1	234	180	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line				
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
09/02/2012 21:52	L1	234	181	14,10	0,97	3,20	5,66	2,46	Line				
	L2	235	183	15,60	0,97	3,56	6,22	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
09/02/2012 22:02	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	234	183	15,60	0,97	3,55	6,14	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
09/02/2012 22:12	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	236	183	15,70	0,97	3,58	6,33	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/02/2012 22:22	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/02/2012 22:32	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/02/2012 22:42	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/02/2012 22:52	L1	236	181	14,20	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	236	181	15,10	0,98	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	182	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/02/2012 23:02	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	13,40	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
09/02/2012 23:12	L1	236	182	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	182	11,20	0,97	2,54	4,59	2,05	Line				
09/02/2012 23:22	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	183	11,30	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
09/02/2012 23:32	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	184	11,30	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
09/02/2012 23:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/02/2012 23:52	L1	237	183	11,10	0,96	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
10/02/2012 0:02	L1	236	183	11,10	0,96	2,47	4,37	1,90	Line				
	L2	236	182	13,40	0,98	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	10,90	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
10/02/2012 0:12	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
10/02/2012 0:22	L1	237	183	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
10/02/2012 0:32	L1	236	183	11,10	0,96	2,46	4,35	1,89	Line				
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	181	10,80	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
10/02/2012 0:42	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	180	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,80	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
10/02/2012 0:52	L1	236	182	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	237	181	10,80	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
10/02/2012 1:02	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/02/2012 1:12	L1	236	182	11,00	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
10/02/2012 1:22	L1	236	182	10,90	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,20	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
10/02/2012 1:32	L1	236	183	11,10	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
10/02/2012 1:42	L1	236	183	11,10	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
10/02/2012 1:52	L1	236	182	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	182	13,30	0,98	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
10/02/2012 2:02	L1	236	181	11,00	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
10/02/2012 2:12	L1	235	182	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
10/02/2012 2:22	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
10/02/2012 2:32	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
10/02/2012 2:42	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
10/02/2012 2:52	L1	234	181	10,90	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,20	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
10/02/2012 3:02	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
10/02/2012 3:12	L1	235	182	10,90	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
10/02/2012 3:22	L1	235	181	10,90	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
10/02/2012 3:30	L1	236	181	11,00	0,96	2,46	4,45	1,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,20	0,98	3,03	5,48	2,45	Upstream ramp				
	L3	236	179	10,70	0,97	2,45	4,53	2,08	Upstream ramp				
10/02/2012 3:31	L1	235	216	16,50	0,88	3,38	4,09	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	21,10	0,89	4,36	5,00	0,64	Line				
	L3	235	217	16,50	0,90	3,45	4,13	0,68	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/02/2012 3:41	L1	235	219	16,70	0,94	3,62	4,24	0,62	Line					
	L2	234	220	20,50	0,96	4,51	5,17	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	217	16,30	0,95	3,62	4,38	0,76	Line					
10/02/2012 3:51	L1	235	219	16,70	0,94	3,62	4,24	0,62	Line					
	L2	235	220	20,50	0,96	4,54	5,26	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	217	16,30	0,95	3,62	4,38	0,76	Line					
10/02/2012 4:01	L1	235	219	16,70	0,94	3,63	4,25	0,62	Line					
	L2	235	220	20,60	0,96	4,54	5,26	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	217	16,20	0,95	3,60	4,31	0,71	Line					
10/02/2012 4:11	L1	234	218	21,30	0,94	4,69	5,49	0,80	Line					
	L2	236	220	23,30	0,95	5,20	6,09	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	220	19,90	0,95	4,44	5,15	0,71	Line					
10/02/2012 4:21	L1	235	218	21,30	0,95	4,71	5,58	0,87	Line					
	L2	235	220	23,20	0,95	5,17	5,99	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	219	19,90	0,95	4,45	5,21	0,76	Line					
10/02/2012 4:30	L1	235	218	21,30	0,95	4,72	5,59	0,87	Downstream ramp					
	L2	235	220	23,30	0,95	5,18	6,00	0,82	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	219	19,90	0,95	4,47	5,29	0,82	Downstream ramp					
10/02/2012 4:34	L1	236	181	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L2	236	184	15,70	0,97	3,62	6,33	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,40	0,98	3,10	5,60	2,50	Line					
10/02/2012 4:44	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line					
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,30	0,97	3,07	5,55	2,48	Line					
10/02/2012 4:54	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	182	13,30	0,97	3,07	5,55	2,48	Line					
10/02/2012 5:04	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line					
	L2	236	181	15,00	0,98	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	13,30	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
10/02/2012 5:14	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	236	181	15,10	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	183	13,40	0,97	3,08	5,51	2,43	Line					
10/02/2012 5:24	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	183	13,40	0,97	3,09	5,52	2,43	Line					
10/02/2012 5:34	L1	235	181	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line					
	L2	237	181	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	183	13,40	0,97	3,07	5,49	2,42	Line					
10/02/2012 5:44	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	183	13,40	0,97	3,08	5,51	2,43	Line					
10/02/2012 5:54	L1	235	182	14,30	0,97	3,25	5,75	2,50	Line					
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	182	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
10/02/2012 6:04	L1	236	182	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	237	181	15,20	0,98	3,49	6,38	2,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	183	13,50	0,97	3,08	5,51	2,43	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/02/2012 6:14	L1	236	182	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
10/02/2012 6:24	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	237	182	15,30	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
10/02/2012 6:34	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	184	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
10/02/2012 6:44	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line					
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	183	13,50	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
10/02/2012 6:54	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line					
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	183	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line					
10/02/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
10/02/2012 17:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
10/02/2012 17:23	L1	231	212	23,50	0,52	2,82	3,41	0,59	Switching-on					
	L2	232	212	26,40	0,51	3,11	3,80	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	214	22,90	0,52	2,80	3,35	0,55	Switching-on					
10/02/2012 17:26	L1	231	212	20,50	0,86	4,08	4,93	0,85	Downstream ramp					
	L2	233	213	22,20	0,87	4,48	5,48	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	215	20,20	0,86	4,06	4,91	0,85	Downstream ramp					
10/02/2012 17:27	L1	231	210	19,80	0,91	4,14	5,12	0,98	Line					
	L2	233	210	21,40	0,91	4,52	5,71	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	212	19,50	0,90	4,13	5,16	1,03	Line					
10/02/2012 17:37	L1	232	211	19,90	0,94	4,31	5,33	1,02	Line					
	L2	234	211	21,40	0,94	4,67	5,90	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	18,70	0,94	4,10	5,29	1,19	Line					
10/02/2012 17:47	L1	231	210	19,60	0,95	4,28	5,29	1,01	Line					
	L2	232	210	21,10	0,95	4,62	5,77	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	232	208	18,50	0,95	4,07	5,20	1,13	Line					
10/02/2012 17:57	L1	231	210	19,70	0,95	4,29	5,30	1,01	Line					
	L2	232	210	21,10	0,95	4,61	5,76	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	233	208	18,50	0,95	4,09	5,28	1,19	Line					
10/02/2012 18:07	L1	232	210	19,70	0,95	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	234	211	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	233	208	18,60	0,95	4,10	5,29	1,19	Line					
10/02/2012 18:17	L1	231	209	19,80	0,94	4,28	5,35	1,07	Line					
	L2	233	210	21,20	0,95	4,64	5,86	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	209	18,60	0,94	4,10	5,29	1,19	Line					
10/02/2012 18:27	L1	232	210	19,80	0,94	4,32	5,40	1,08	Line					
	L2	234	211	21,40	0,95	4,69	5,92	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/02/2012 18:37	L1	232	211	19,90	0,94	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,65	5,87	1,22	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
10/02/2012 18:47	L1	232	210	19,80	0,94	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,40	0,95	4,69	5,99	1,30	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
10/02/2012 18:57	L1	232	210	19,90	0,94	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,30	0,95	4,68	5,97	1,29	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
10/02/2012 19:00	L1	231	210	19,80	0,95	4,31	5,33	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	210	21,20	0,95	4,64	5,80	1,16	Downstream ramp					
	L3	232	209	18,50	0,95	4,08	5,15	1,07	Downstream ramp					
10/02/2012 19:00	L1	231	204	18,70	0,95	4,10	5,41	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,10	0,95	4,43	5,98	1,55	Line					
	L3	233	202	17,60	0,96	3,91	5,39	1,48	Line					
10/02/2012 19:10	L1	233	202	18,10	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,95	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
10/02/2012 19:20	L1	232	201	17,90	0,95	3,93	5,42	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,20	0,95	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
10/02/2012 19:30	L1	232	201	18,10	0,95	3,95	5,45	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,95	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	235	204	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
10/02/2012 19:40	L1	232	201	18,10	0,95	3,95	5,45	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,30	0,96	4,24	5,91	1,67	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
10/02/2012 19:50	L1	232	202	18,00	0,95	3,95	5,39	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	200	19,20	0,95	4,20	5,79	1,59	Line					
	L3	234	201	17,00	0,95	3,77	5,32	1,55	Line					
10/02/2012 20:00	L1	231	201	18,00	0,95	3,93	5,36	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	200	19,20	0,96	4,22	5,82	1,60	Line					
	L3	234	201	17,00	0,95	3,79	5,35	1,56	Line					
10/02/2012 20:10	L1	232	201	18,00	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,20	0,96	4,22	5,82	1,60	Line					
	L3	234	200	16,90	0,95	3,76	5,36	1,60	Line					
10/02/2012 20:21	L1	233	202	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,95	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	201	17,00	0,95	3,76	5,30	1,54	Line					
10/02/2012 20:31	L1	232	202	18,30	0,95	3,97	5,42	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	201	19,40	0,95	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	234	201	17,10	0,94	3,76	5,30	1,54	Line					
10/02/2012 20:41	L1	233	202	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	201	19,30	0,95	4,23	5,84	1,61	Line					
	L3	235	201	17,00	0,95	3,78	5,39	1,61	Line					
10/02/2012 20:51	L1	235	201	17,80	0,95	3,93	5,61	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	235	201	16,90	0,95	3,77	5,38	1,61	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/02/2012 21:00	L1	234	200	17,70	0,95	3,90	5,56	1,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	203	19,60	0,95	4,33	6,04	1,71	Downstream ramp				
	L3	235	202	17,10	0,95	3,79	5,35	1,56	Downstream ramp				
10/02/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,80	0,97	3,58	6,26	2,68	Line				
	L3	235	182	13,80	0,97	3,14	5,55	2,41	Line				
10/02/2012 21:12	L1	236	181	14,30	0,96	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
10/02/2012 21:22	L1	236	182	14,30	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
10/02/2012 21:32	L1	237	182	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
10/02/2012 21:42	L1	233	180	14,30	0,96	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	179	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	234	178	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
10/02/2012 21:52	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,10	0,97	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	2,99	5,53	2,54	Line				
10/02/2012 22:02	L1	232	180	14,10	0,97	3,16	5,52	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,10	0,97	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	234	178	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
10/02/2012 22:12	L1	234	180	14,30	0,96	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
10/02/2012 22:22	L1	233	180	14,20	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	235	178	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
10/02/2012 22:32	L1	233	180	14,20	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,10	0,97	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	235	178	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
10/02/2012 22:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	235	178	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
10/02/2012 22:52	L1	234	180	14,20	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
10/02/2012 23:02	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
10/02/2012 23:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	235	178	12,90	0,97	2,94	5,44	2,50	Line				
10/02/2012 23:22	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/02/2012 23:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	181	13,40	0,97	2,99	5,29	2,30	Line				
	L3	236	179	10,90	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
10/02/2012 23:42	L1	234	181	11,20	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	180	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
10/02/2012 23:52	L1	235	181	11,20	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
11/02/2012 0:02	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	13,40	0,97	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
11/02/2012 0:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
11/02/2012 0:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	181	11,00	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
11/02/2012 0:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	181	10,90	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
11/02/2012 0:42	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	181	10,80	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
11/02/2012 0:52	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,98	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
11/02/2012 1:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
11/02/2012 1:12	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
11/02/2012 1:22	L1	236	182	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	237	180	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
11/02/2012 1:32	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,50	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	181	10,90	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
11/02/2012 1:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,50	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	180	10,90	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
11/02/2012 1:52	L1	237	183	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	181	10,90	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
11/02/2012 2:02	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/02/2012 2:12	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,30	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	235	179	10,70	0,97	2,42	4,42	2,00	Line				
11/02/2012 2:22	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	236	179	10,80	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				
11/02/2012 2:32	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	235	178	10,70	0,97	2,42	4,47	2,05	Line				
11/02/2012 2:42	L1	234	181	11,00	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	177	10,70	0,97	2,42	4,52	2,10	Line				
11/02/2012 2:52	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,42	4,42	2,00	Line				
11/02/2012 3:02	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,42	4,42	2,00	Line				
11/02/2012 3:12	L1	235	181	11,10	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
11/02/2012 3:22	L1	235	181	11,10	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,97	3,01	5,38	2,37	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,42	4,42	2,00	Line				
11/02/2012 3:30	L1	236	182	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Upstream ramp				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Upstream ramp				
11/02/2012 3:31	L1	235	217	16,60	0,88	3,36	4,02	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	20,50	0,90	4,25	5,09	0,84	Line				
	L3	235	219	17,20	0,89	3,49	4,09	0,60	Line				
11/02/2012 3:41	L1	234	219	17,00	0,94	3,59	4,16	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	218	20,30	0,95	4,41	5,28	0,87	Line				
	L3	235	219	16,90	0,95	3,68	4,31	0,63	Line				
11/02/2012 3:51	L1	235	219	17,00	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	217	20,10	0,95	4,38	5,24	0,86	Line				
	L3	236	220	16,90	0,95	3,70	4,33	0,63	Line				
11/02/2012 4:01	L1	235	218	17,00	0,93	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,30	0,95	4,42	5,29	0,87	Line				
	L3	235	219	16,90	0,95	3,68	4,31	0,63	Line				
11/02/2012 4:11	L1	233	220	22,00	0,94	4,75	5,39	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	219	23,40	0,95	5,10	5,91	0,81	Line				
	L3	234	218	19,80	0,95	4,36	5,11	0,75	Line				
11/02/2012 4:21	L1	233	220	21,90	0,94	4,78	5,43	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	23,40	0,95	5,09	5,90	0,81	Line				
	L3	234	218	19,80	0,95	4,37	5,12	0,75	Line				
11/02/2012 4:30	L1	233	220	21,90	0,94	4,76	5,40	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	23,40	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp				
	L3	234	218	19,80	0,95	4,37	5,12	0,75	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/02/2012 4:34	L1	233	182	14,70	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line				
	L3	234	183	13,70	0,97	3,11	5,38	2,27	Line				
11/02/2012 4:44	L1	234	183	14,70	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	181	13,40	0,97	3,00	5,30	2,30	Line				
11/02/2012 4:54	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 5:04	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,55	6,28	2,73	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
11/02/2012 5:14	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	235	182	13,50	0,97	3,04	5,37	2,33	Line				
11/02/2012 5:24	L1	235	181	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,55	6,28	2,73	Line				
	L3	235	182	13,50	0,97	3,04	5,37	2,33	Line				
11/02/2012 5:34	L1	234	181	14,40	0,96	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	235	181	13,50	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 5:44	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,30	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 5:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 6:04	L1	234	180	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	182	13,40	0,97	3,03	5,36	2,33	Line				
11/02/2012 6:14	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	182	13,40	0,97	3,03	5,36	2,33	Line				
11/02/2012 6:24	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
11/02/2012 6:34	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 6:44	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
11/02/2012 6:54	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	235	182	13,40	0,97	3,03	5,36	2,33	Line				
11/02/2012 6:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/02/2012 17:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/02/2012 17:26	L1	233	214	23,90	0,51	2,87	3,47	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	25,50	0,52	3,14	3,97	0,83	Switching-on				
	L3	234	213	22,40	0,52	2,77	3,42	0,65	Switching-on				
11/02/2012 17:29	L1	234	215	21,10	0,85	4,21	5,09	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,50	0,87	4,55	5,56	1,01	Downstream ramp				
	L3	235	213	19,90	0,86	4,04	5,05	1,01	Downstream ramp				
11/02/2012 17:30	L1	235	210	19,20	0,92	4,10	5,29	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,70	0,91	4,61	5,89	1,28	Line				
	L3	235	210	19,10	0,91	4,06	5,24	1,18	Line				
11/02/2012 17:40	L1	233	209	19,40	0,94	4,22	5,39	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,80	0,94	4,58	5,98	1,40	Line				
	L3	235	209	18,90	0,94	4,17	5,44	1,27	Line				
11/02/2012 17:50	L1	234	209	19,50	0,94	4,25	5,49	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,90	0,94	4,59	5,99	1,40	Line				
	L3	235	210	19,00	0,94	4,17	5,38	1,21	Line				
11/02/2012 18:00	L1	232	207	19,40	0,94	4,19	5,41	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	21,00	0,95	4,58	5,98	1,40	Line				
	L3	235	210	19,00	0,94	4,17	5,38	1,21	Line				
11/02/2012 18:10	L1	232	207	19,30	0,95	4,19	5,41	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,80	0,95	4,55	5,94	1,39	Line				
	L3	234	209	18,80	0,94	4,12	5,32	1,20	Line				
11/02/2012 18:20	L1	233	208	19,40	0,94	4,23	5,46	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,70	0,95	4,55	5,94	1,39	Line				
	L3	234	209	18,70	0,94	4,13	5,33	1,20	Line				
11/02/2012 18:30	L1	232	209	19,70	0,94	4,23	5,34	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	207	20,70	0,94	4,46	5,76	1,30	Line				
	L3	233	209	19,10	0,94	4,12	5,26	1,14	Line				
11/02/2012 18:40	L1	232	208	19,40	0,94	4,20	5,36	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	208	20,80	0,95	4,56	5,95	1,39	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
11/02/2012 18:50	L1	233	208	19,40	0,94	4,23	5,46	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,80	0,95	4,57	5,96	1,39	Line				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line				
11/02/2012 19:00	L1	233	208	19,40	0,95	4,23	5,46	1,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,70	0,95	4,57	5,96	1,39	Downstream ramp				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Downstream ramp				
11/02/2012 19:00	L1	233	202	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,80	0,95	4,36	6,08	1,72	Line				
	L3	234	203	17,80	0,95	3,94	5,44	1,50	Line				
11/02/2012 19:10	L1	232	202	18,20	0,95	3,97	5,42	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,50	0,95	4,30	6,00	1,70	Line				
	L3	235	202	17,20	0,95	3,81	5,37	1,56	Line				
11/02/2012 19:20	L1	234	203	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line				
	L3	235	202	17,10	0,95	3,81	5,37	1,56	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/02/2012 19:30	L1	234	203	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,95	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line					
11/02/2012 19:40	L1	234	203	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,50	0,95	4,33	6,04	1,71	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					
11/02/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line					
11/02/2012 20:00	L1	234	201	17,90	0,95	3,94	5,56	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,60	0,96	4,35	6,07	1,72	Line					
	L3	235	201	17,20	0,95	3,82	5,45	1,63	Line					
11/02/2012 20:10	L1	234	201	17,90	0,95	3,93	5,54	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	19,70	0,95	4,35	6,07	1,72	Line					
	L3	236	202	17,20	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
11/02/2012 20:21	L1	234	200	17,90	0,95	3,93	5,61	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,37	6,16	1,79	Line					
	L3	236	202	17,10	0,95	3,82	5,45	1,63	Line					
11/02/2012 20:31	L1	235	201	17,90	0,95	3,95	5,64	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,70	0,95	4,37	6,16	1,79	Line					
	L3	237	203	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Line					
11/02/2012 20:41	L1	235	201	17,90	0,95	3,95	5,64	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,60	0,96	4,36	6,15	1,79	Line					
	L3	237	203	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Line					
11/02/2012 20:51	L1	235	201	17,90	0,95	3,95	5,64	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	201	19,20	0,96	4,29	6,26	1,97	Line					
	L3	237	203	17,20	0,95	3,86	5,51	1,65	Line					
11/02/2012 21:00	L1	236	202	18,10	0,95	3,97	5,66	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	202	19,30	0,95	4,31	6,29	1,98	Downstream ramp					
	L3	238	201	16,90	0,95	3,77	5,56	1,79	Downstream ramp					
11/02/2012 21:02	L1	237	182	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,40	0,98	3,51	6,42	2,91	Line					
	L3	239	184	14,10	0,97	3,22	5,82	2,60	Line					
11/02/2012 21:12	L1	234	180	14,30	0,96	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	235	179	13,40	0,96	3,00	5,49	2,49	Line					
11/02/2012 21:22	L1	232	179	14,10	0,97	3,14	5,55	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	235	178	13,30	0,96	3,00	5,55	2,55	Line					
11/02/2012 21:32	L1	232	178	14,10	0,97	3,14	5,61	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	235	178	13,30	0,96	3,01	5,57	2,56	Line					
11/02/2012 21:42	L1	233	180	14,20	0,96	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	235	178	13,40	0,96	3,01	5,57	2,56	Line					
11/02/2012 21:52	L1	232	179	14,20	0,97	3,14	5,55	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	235	177	13,30	0,96	3,00	5,61	2,61	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/02/2012 22:02	L1	231	179	14,40	0,96	3,16	5,52	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	178	15,30	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	233	177	13,30	0,96	2,96	5,41	2,45	Line					
11/02/2012 22:12	L1	233	180	14,20	0,96	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	234	178	13,30	0,96	2,99	5,47	2,48	Line					
11/02/2012 22:22	L1	232	179	14,20	0,96	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	235	178	13,30	0,96	3,01	5,57	2,56	Line					
11/02/2012 22:32	L1	232	179	14,20	0,97	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	235	179	13,30	0,96	3,01	5,50	2,49	Line					
11/02/2012 22:42	L1	233	180	14,20	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	235	179	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Line					
11/02/2012 22:52	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
11/02/2012 23:02	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	235	179	13,40	0,97	3,02	5,52	2,50	Line					
11/02/2012 23:12	L1	234	180	11,10	0,95	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	235	179	11,20	0,96	2,48	4,53	2,05	Line					
11/02/2012 23:22	L1	235	181	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	181	13,40	0,97	2,99	5,35	2,36	Line					
	L3	236	180	11,20	0,96	2,51	4,59	2,08	Line					
11/02/2012 23:32	L1	234	181	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	180	13,40	0,97	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	236	179	11,30	0,96	2,50	4,62	2,12	Line					
11/02/2012 23:42	L1	234	181	11,20	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
11/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
12/02/2012 0:02	L1	234	181	11,20	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	180	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
12/02/2012 0:12	L1	235	181	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	179	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
12/02/2012 0:22	L1	235	181	11,20	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,00	5,42	2,42	Line					
	L3	236	179	11,20	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					
12/02/2012 0:32	L1	234	181	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	182	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line					
	L3	236	179	11,30	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/02/2012 0:42	L1	234	181	11,20	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	180	11,30	0,96	2,51	4,59	2,08	Line					
12/02/2012 0:52	L1	235	181	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	236	179	11,20	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					
12/02/2012 1:02	L1	233	180	11,10	0,95	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,40	0,97	3,00	5,42	2,42	Line					
	L3	235	179	11,20	0,96	2,50	4,57	2,07	Line					
12/02/2012 1:12	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	181	13,40	0,97	3,00	5,36	2,36	Line					
	L3	235	179	11,20	0,96	2,50	4,57	2,07	Line					
12/02/2012 1:22	L1	233	180	11,10	0,95	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line					
	L3	236	179	11,20	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
12/02/2012 1:32	L1	235	182	11,20	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
12/02/2012 1:42	L1	234	181	11,20	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
12/02/2012 1:52	L1	234	181	11,20	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
12/02/2012 2:02	L1	233	180	11,10	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,30	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
12/02/2012 2:12	L1	232	180	11,00	0,95	2,38	4,16	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line					
12/02/2012 2:22	L1	233	180	11,10	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line					
12/02/2012 2:32	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	234	178	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line					
12/02/2012 2:42	L1	232	180	11,00	0,96	2,38	4,16	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line					
	L3	234	177	11,00	0,97	2,45	4,53	2,08	Line					
12/02/2012 2:52	L1	232	180	11,00	0,96	2,38	4,16	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	180	13,30	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,47	4,52	2,05	Line					
12/02/2012 3:02	L1	234	180	11,10	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,40	0,97	2,98	5,33	2,35	Line					
	L3	234	178	11,20	0,96	2,47	4,52	2,05	Line					
12/02/2012 3:12	L1	233	180	11,10	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	235	178	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/02/2012 3:22	L1	234	180	11,10	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
12/02/2012 3:30	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Upstream ramp				
	L3	235	179	11,10	0,96	2,49	4,55	2,06	Upstream ramp				
12/02/2012 3:31	L1	232	216	17,00	0,87	3,32	3,89	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	20,70	0,90	4,20	5,03	0,83	Line				
	L3	234	218	18,00	0,87	3,59	4,21	0,62	Line				
12/02/2012 3:41	L1	233	218	17,00	0,94	3,55	4,11	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	20,20	0,95	4,39	5,25	0,86	Line				
	L3	235	218	17,40	0,94	3,75	4,44	0,69	Line				
12/02/2012 3:51	L1	233	217	17,00	0,93	3,55	4,16	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	20,20	0,95	4,39	5,20	0,81	Line				
	L3	235	219	17,40	0,94	3,75	4,39	0,64	Line				
12/02/2012 4:01	L1	234	218	17,10	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	20,30	0,95	4,39	5,25	0,86	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,76	4,40	0,64	Line				
12/02/2012 4:11	L1	231	218	21,80	0,94	4,67	5,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,20	0,95	5,05	5,85	0,80	Line				
	L3	233	216	20,20	0,94	4,42	5,23	0,81	Line				
12/02/2012 4:21	L1	232	218	21,80	0,94	4,70	5,39	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,30	0,95	5,07	5,88	0,81	Line				
	L3	233	217	20,20	0,94	4,42	5,18	0,76	Line				
12/02/2012 4:30	L1	232	219	21,80	0,94	4,71	5,35	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	23,40	0,95	5,10	5,91	0,81	Downstream ramp				
	L3	234	217	20,20	0,94	4,44	5,26	0,82	Downstream ramp				
12/02/2012 4:34	L1	233	183	14,90	0,97	3,32	5,67	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,98	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	234	183	14,10	0,97	3,18	5,50	2,32	Line				
12/02/2012 4:44	L1	232	182	14,70	0,96	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	14,10	0,96	3,14	5,43	2,29	Line				
12/02/2012 4:54	L1	232	182	14,70	0,96	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,60	0,97	3,51	6,07	2,56	Line				
	L3	234	183	14,00	0,96	3,14	5,43	2,29	Line				
12/02/2012 5:04	L1	233	183	14,70	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,55	6,28	2,73	Line				
	L3	234	181	13,70	0,96	3,07	5,43	2,36	Line				
12/02/2012 5:14	L1	234	183	14,70	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 5:24	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 5:34	L1	233	183	14,70	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	235	182	13,60	0,96	3,08	5,44	2,36	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/02/2012 5:44	L1	233	183	14,70	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 5:54	L1	233	183	14,70	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 6:04	L1	234	183	14,70	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	183	15,60	0,97	3,52	6,08	2,56	Line				
	L3	234	181	13,60	0,97	3,06	5,41	2,35	Line				
12/02/2012 6:14	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,56	6,29	2,73	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
12/02/2012 6:24	L1	233	183	14,70	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	182	15,70	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 6:34	L1	233	183	14,70	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 6:44	L1	234	183	14,80	0,97	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	183	15,70	0,97	3,51	6,07	2,56	Line				
	L3	235	181	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
12/02/2012 6:54	L1	234	184	14,80	0,96	3,30	5,64	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
12/02/2012 6:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
12/02/2012 17:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
12/02/2012 17:30	L1	230	213	23,70	0,51	2,84	3,36	0,52	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	26,10	0,52	3,15	3,81	0,66	Switching-on				
	L3	232	214	22,60	0,53	2,84	3,40	0,56	Switching-on				
12/02/2012 17:33	L1	232	213	20,60	0,86	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	214	22,30	0,87	4,54	5,55	1,01	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,40	0,86	4,12	4,98	0,86	Downstream ramp				
12/02/2012 17:34	L1	232	210	19,90	0,91	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,50	0,92	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	234	209	18,90	0,92	4,05	5,23	1,18	Line				
12/02/2012 17:44	L1	233	211	20,00	0,94	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,30	0,94	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	235	210	18,90	0,94	4,15	5,36	1,21	Line				
12/02/2012 17:54	L1	232	211	19,80	0,95	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	211	21,30	0,95	4,66	5,82	1,16	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
12/02/2012 18:04	L1	232	210	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,20	0,95	4,67	5,96	1,29	Line				
	L3	233	209	18,60	0,95	4,09	5,22	1,13	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/02/2012 18:14	L1	232	210	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,64	5,86	1,22	Line					
	L3	234	208	18,60	0,95	4,11	5,36	1,25	Line					
12/02/2012 18:24	L1	232	211	19,80	0,95	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,95	4,61	5,82	1,21	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
12/02/2012 18:34	L1	232	211	19,80	0,95	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,10	0,95	4,61	5,82	1,21	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
12/02/2012 18:44	L1	232	210	19,80	0,94	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,95	4,61	5,82	1,21	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
12/02/2012 18:54	L1	232	211	19,90	0,94	4,32	5,34	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,20	0,95	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	233	208	18,70	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
12/02/2012 19:00	L1	232	211	19,90	0,95	4,32	5,34	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	21,10	0,95	4,61	5,82	1,21	Downstream ramp					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Downstream ramp					
12/02/2012 19:00	L1	232	202	18,30	0,96	4,01	5,47	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	204	20,20	0,95	4,46	6,02	1,56	Line					
	L3	233	203	17,70	0,95	3,90	5,32	1,42	Line					
12/02/2012 19:10	L1	232	202	18,10	0,95	3,96	5,40	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,95	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	233	202	17,60	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
12/02/2012 19:20	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,95	4,28	6,04	1,76	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
12/02/2012 19:30	L1	232	202	18,10	0,95	3,95	5,39	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	233	202	17,40	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
12/02/2012 19:40	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	234	202	19,30	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
12/02/2012 19:50	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
12/02/2012 20:00	L1	232	202	18,10	0,95	3,96	5,40	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
12/02/2012 20:10	L1	234	203	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
12/02/2012 20:21	L1	233	203	18,10	0,95	3,99	5,44	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	201	17,00	0,95	3,77	5,32	1,55	Line					
12/02/2012 20:31	L1	233	202	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,30	0,96	4,29	6,05	1,76	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
12/02/2012 20:41	L1	233	202	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line						
12/02/2012 20:51	L1	234	203	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,50	0,96	4,31	6,01	1,70	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line						
12/02/2012 21:00	L1	234	204	18,30	0,95	4,03	5,50	1,47	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,60	0,95	4,34	6,05	1,71	Downstream ramp						
	L3	236	202	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Downstream ramp						
12/02/2012 21:02	L1	235	184	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	183	15,90	0,97	3,58	6,26	2,68	Line						
	L3	236	182	14,00	0,97	3,17	5,67	2,50	Line						
12/02/2012 21:12	L1	236	182	14,30	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line						
	L3	236	182	13,70	0,96	3,12	5,58	2,46	Line						
12/02/2012 21:22	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	237	183	13,70	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
12/02/2012 21:32	L1	236	181	14,30	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						
12/02/2012 21:42	L1	237	183	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,48	6,29	2,81	Line						
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
12/02/2012 21:52	L1	237	182	14,30	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line						
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						
12/02/2012 22:02	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	182	15,30	0,97	3,45	6,17	2,72	Line						
	L3	235	182	14,00	0,96	3,14	5,55	2,41	Line						
12/02/2012 22:12	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	237	183	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line						
12/02/2012 22:22	L1	236	182	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	236	181	15,10	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	237	182	13,70	0,97	3,15	5,70	2,55	Line						
12/02/2012 22:32	L1	235	182	14,30	0,96	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line						
	L3	237	183	13,90	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
12/02/2012 22:42	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,49	6,31	2,82	Line						
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line						
12/02/2012 22:52	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	238	182	15,20	0,97	3,50	6,40	2,90	Line						
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line						
12/02/2012 23:02	L1	237	183	14,30	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L2	238	183	15,30	0,97	3,53	6,38	2,85	Line						
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/02/2012 23:12	L1	237	183	11,20	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	238	182	13,40	0,97	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
12/02/2012 23:22	L1	237	183	11,20	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	181	11,20	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
12/02/2012 23:32	L1	237	183	11,20	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	239	183	13,50	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
12/02/2012 23:42	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	3,08	5,63	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	239	182	11,00	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
12/02/2012 23:52	L1	238	181	10,90	0,96	2,42	4,47	2,05	Line					
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
13/02/2012 0:02	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line					
	L2	237	182	13,40	0,98	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	181	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line					
13/02/2012 0:12	L1	237	180	10,70	0,96	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	237	182	13,30	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
13/02/2012 0:22	L1	237	180	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	237	182	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	181	11,20	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
13/02/2012 0:32	L1	236	179	10,70	0,96	2,38	4,40	2,02	Line					
	L2	238	182	13,40	0,97	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	237	180	11,10	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
13/02/2012 0:42	L1	236	180	10,70	0,96	2,39	4,37	1,98	Line					
	L2	237	182	13,30	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
13/02/2012 0:52	L1	236	180	10,70	0,96	2,39	4,37	1,98	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	180	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
13/02/2012 1:02	L1	235	178	10,60	0,96	2,37	4,38	2,01	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
13/02/2012 1:12	L1	238	181	10,80	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
13/02/2012 1:22	L1	238	181	10,80	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	239	181	11,20	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
13/02/2012 1:32	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	11,20	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
13/02/2012 1:42	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/02/2012 1:52	L1	238	180	10,90	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	184	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	238	181	11,20	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
13/02/2012 2:02	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,20	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
13/02/2012 2:12	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,50	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
13/02/2012 2:22	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
13/02/2012 2:32	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
13/02/2012 2:42	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,40	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
13/02/2012 2:52	L1	238	181	10,80	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,98	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	237	181	10,90	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
13/02/2012 3:02	L1	237	180	10,80	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
13/02/2012 3:12	L1	238	181	10,80	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	183	13,40	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
13/02/2012 3:22	L1	238	181	10,80	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	238	182	13,40	0,98	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
13/02/2012 3:30	L1	237	180	10,70	0,96	2,41	4,46	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,50	0,97	3,09	5,65	2,56	Upstream ramp				
	L3	238	181	10,90	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
13/02/2012 3:31	L1	236	217	16,70	0,88	3,40	4,11	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	20,00	0,91	4,26	5,26	1,00	Line				
	L3	237	218	16,80	0,89	3,51	4,24	0,73	Line				
13/02/2012 3:41	L1	238	218	16,60	0,94	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,70	0,96	4,39	5,42	1,03	Line				
	L3	237	218	16,50	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
13/02/2012 3:51	L1	236	218	16,60	0,93	3,55	4,25	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,90	0,95	4,37	5,40	1,03	Line				
	L3	237	218	16,70	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
13/02/2012 4:01	L1	238	219	16,60	0,94	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	19,80	0,96	4,40	5,38	0,98	Line				
	L3	237	219	16,50	0,96	3,69	4,42	0,73	Line				
13/02/2012 4:11	L1	237	217	20,90	0,95	4,67	5,71	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	216	22,30	0,95	4,98	6,15	1,17	Line				
	L3	237	218	19,60	0,95	4,41	5,33	0,92	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/02/2012 4:21	L1	238	218	21,10	0,95	4,71	5,76	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	217	22,50	0,95	5,02	6,20	1,18	Line					
	L3	238	218	19,60	0,95	4,44	5,43	0,99	Line					
13/02/2012 4:30	L1	238	218	21,10	0,95	4,71	5,76	1,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	218	22,50	0,95	5,03	6,15	1,12	Downstream ramp					
	L3	239	219	19,80	0,95	4,48	5,48	1,00	Downstream ramp					
13/02/2012 4:34	L1	239	183	14,60	0,97	3,36	6,14	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,50	0,98	3,59	6,56	2,97	Line					
	L3	239	181	13,10	0,98	3,08	5,76	2,68	Line					
13/02/2012 4:44	L1	238	183	14,50	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	182	15,40	0,97	3,55	6,56	3,01	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
13/02/2012 4:54	L1	239	181	14,10	0,96	3,24	6,06	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,40	0,97	3,55	6,49	2,94	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
13/02/2012 5:04	L1	234	178	13,90	0,97	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	14,90	0,97	3,38	6,32	2,94	Line					
	L3	234	178	13,00	0,96	2,93	5,36	2,43	Line					
13/02/2012 5:14	L1	236	179	13,90	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	177	14,70	0,97	3,36	6,35	2,99	Line					
	L3	236	179	13,00	0,97	2,97	5,49	2,52	Line					
13/02/2012 5:24	L1	234	178	13,80	0,97	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	14,70	0,98	3,37	6,30	2,93	Line					
	L3	235	179	13,00	0,97	2,96	5,41	2,45	Line					
13/02/2012 5:34	L1	235	178	13,90	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	177	14,70	0,98	3,36	6,35	2,99	Line					
	L3	235	179	13,00	0,97	2,96	5,41	2,45	Line					
13/02/2012 5:44	L1	234	177	13,70	0,97	3,11	5,75	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	236	178	14,70	0,98	3,35	6,26	2,91	Line					
	L3	235	178	12,90	0,97	2,95	5,45	2,50	Line					
13/02/2012 5:54	L1	234	178	13,80	0,97	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,80	0,97	3,30	6,10	2,80	Line					
	L3	234	177	13,20	0,97	2,97	5,49	2,52	Line					
13/02/2012 6:04	L1	233	177	13,70	0,97	3,09	5,65	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	177	14,70	0,98	3,34	6,25	2,91	Line					
	L3	234	178	12,90	0,97	2,93	5,36	2,43	Line					
13/02/2012 6:14	L1	233	176	13,70	0,97	3,09	5,71	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,70	0,98	3,32	6,14	2,82	Line					
	L3	234	177	12,90	0,97	2,92	5,40	2,48	Line					
13/02/2012 6:24	L1	232	179	14,10	0,97	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,70	0,98	3,32	6,14	2,82	Line					
	L3	234	177	12,90	0,97	2,93	5,42	2,49	Line					
13/02/2012 6:34	L1	232	179	14,20	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,70	0,98	3,32	6,14	2,82	Line					
	L3	234	177	12,90	0,97	2,93	5,42	2,49	Line					
13/02/2012 6:44	L1	232	179	14,30	0,97	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,80	0,98	3,32	6,14	2,82	Line					
	L3	234	177	13,00	0,97	2,94	5,44	2,50	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/02/2012 6:54	L1	231	178	14,10	0,97	3,13	5,53	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	177	14,70	0,98	3,30	6,03	2,73	Line					
	L3	233	177	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
13/02/2012 7:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
13/02/2012 17:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
13/02/2012 17:27	L1	230	212	23,40	0,52	2,83	3,39	0,56	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	230	213	27,00	0,51	3,23	3,82	0,59	Switching-on					
	L3	233	212	22,30	0,54	2,84	3,51	0,67	Switching-on					
13/02/2012 17:29	L1	229	213	21,10	0,86	4,15	4,86	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	215	22,80	0,87	4,59	5,43	0,84	Downstream ramp					
	L3	234	215	20,30	0,87	4,12	4,98	0,86	Downstream ramp					
13/02/2012 17:30	L1	230	211	20,30	0,91	4,24	5,13	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	212	22,00	0,91	4,63	5,66	1,03	Line					
	L3	234	209	18,80	0,92	4,05	5,23	1,18	Line					
13/02/2012 17:40	L1	231	210	19,80	0,94	4,28	5,29	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	210	21,30	0,94	4,60	5,75	1,15	Line					
	L3	234	210	18,80	0,94	4,17	5,32	1,15	Line					
13/02/2012 17:50	L1	230	208	19,60	0,94	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	232	209	21,10	0,95	4,60	5,81	1,21	Line					
	L3	234	208	18,60	0,95	4,12	5,38	1,26	Line					
13/02/2012 18:00	L1	231	209	19,80	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line					
	L3	234	209	18,50	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
13/02/2012 18:10	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line					
	L3	232	208	18,40	0,95	4,06	5,18	1,12	Line					
13/02/2012 18:20	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
13/02/2012 18:30	L1	232	210	19,90	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,30	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	234	208	18,60	0,95	4,13	5,39	1,26	Line					
13/02/2012 18:40	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line					
	L3	234	208	18,60	0,95	4,13	5,39	1,26	Line					
13/02/2012 18:50	L1	232	211	19,80	0,95	4,35	5,38	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
13/02/2012 19:00	L1	232	210	19,80	0,95	4,34	5,42	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Downstream ramp					
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Downstream ramp					
13/02/2012 19:00	L1	231	201	18,20	0,96	4,01	5,47	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	204	20,40	0,96	4,48	6,04	1,56	Line					
	L3	233	202	17,60	0,96	3,92	5,41	1,49	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/02/2012 19:10	L1	232	201	18,00	0,95	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
13/02/2012 19:20	L1	232	202	18,00	0,95	3,97	5,42	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
13/02/2012 19:30	L1	232	202	18,10	0,95	3,98	5,43	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,96	4,31	6,08	1,77	Line					
	L3	233	203	17,50	0,95	3,89	5,31	1,42	Line					
13/02/2012 19:40	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
13/02/2012 19:50	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,20	0,96	4,26	5,88	1,62	Line					
	L3	233	203	17,40	0,95	3,88	5,29	1,41	Line					
13/02/2012 20:00	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	233	202	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
13/02/2012 20:10	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,20	0,96	4,25	5,86	1,61	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
13/02/2012 20:21	L1	232	202	18,00	0,95	3,97	5,42	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,30	0,96	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
13/02/2012 20:31	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	200	19,40	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line					
13/02/2012 20:41	L1	232	201	17,90	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,20	0,96	4,26	5,88	1,62	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
13/02/2012 20:51	L1	233	202	18,10	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,30	0,96	4,30	6,00	1,70	Line					
	L3	234	203	17,40	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
13/02/2012 21:00	L1	234	203	18,20	0,95	4,04	5,57	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,96	4,32	6,09	1,77	Downstream ramp					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Downstream ramp					
13/02/2012 21:02	L1	234	183	14,80	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,98	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	234	181	13,60	0,98	3,11	5,50	2,39	Line					
13/02/2012 21:12	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	235	181	13,70	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
13/02/2012 21:22	L1	235	181	14,20	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,60	0,97	3,53	6,10	2,57	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
13/02/2012 21:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	183	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/02/2012 21:42	L1	236	182	14,30	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
13/02/2012 21:52	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	184	13,80	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
13/02/2012 22:02	L1	236	182	14,30	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,98	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	183	13,50	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
13/02/2012 22:12	L1	237	182	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,30	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
13/02/2012 22:22	L1	237	182	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
13/02/2012 22:32	L1	237	182	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
13/02/2012 22:42	L1	237	182	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	182	13,80	0,97	3,17	5,80	2,63	Line				
13/02/2012 22:52	L1	238	183	14,40	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
13/02/2012 23:02	L1	238	183	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,54	6,40	2,86	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
13/02/2012 23:12	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,10	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
13/02/2012 23:22	L1	238	183	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
13/02/2012 23:32	L1	239	181	11,00	0,96	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,97	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
13/02/2012 23:42	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,98	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
13/02/2012 23:52	L1	238	181	10,90	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	239	183	13,60	0,98	3,11	5,69	2,58	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
14/02/2012 0:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
14/02/2012 0:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 0:22	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
14/02/2012 0:32	L1	233	177	10,60	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
14/02/2012 0:42	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
14/02/2012 0:52	L1	234	178	10,60	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	235	178	10,70	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				
14/02/2012 1:02	L1	232	176	10,60	0,96	2,33	4,26	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	179	13,10	0,98	2,94	5,20	2,26	Line				
	L3	232	177	10,70	0,97	2,40	4,34	1,94	Line				
14/02/2012 1:12	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 1:22	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	177	10,70	0,98	2,42	4,47	2,05	Line				
14/02/2012 1:32	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	10,70	0,98	2,43	4,44	2,01	Line				
14/02/2012 1:42	L1	233	180	10,90	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	10,70	0,98	2,43	4,44	2,01	Line				
14/02/2012 1:52	L1	233	180	10,90	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	234	178	10,70	0,98	2,42	4,42	2,00	Line				
14/02/2012 2:02	L1	232	179	10,90	0,96	2,38	4,21	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	233	177	10,70	0,97	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 2:12	L1	232	180	10,90	0,96	2,38	4,16	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	13,10	0,98	2,94	5,26	2,32	Line				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 2:22	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	233	177	10,60	0,98	2,40	4,39	1,99	Line				
14/02/2012 2:32	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	13,10	0,98	2,94	5,26	2,32	Line				
	L3	233	177	10,60	0,98	2,40	4,39	1,99	Line				
14/02/2012 2:42	L1	232	180	10,90	0,96	2,39	4,18	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 2:52	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	13,00	0,98	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	233	177	10,60	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 3:02	L1	232	179	10,80	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 3:12	L1	232	179	10,90	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Line				
14/02/2012 3:22	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	233	178	10,70	0,98	2,41	4,36	1,95	Line				
14/02/2012 3:30	L1	232	180	10,90	0,96	2,40	4,20	1,80	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	13,10	0,98	2,96	5,29	2,33	Upstream ramp				
	L3	233	177	10,70	0,98	2,41	4,41	2,00	Upstream ramp				
14/02/2012 3:31	L1	232	216	16,80	0,88	3,39	3,97	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	217	20,40	0,91	4,23	4,90	0,67	Line				
	L3	232	216	16,80	0,89	3,45	4,04	0,59	Line				
14/02/2012 3:41	L1	231	218	16,90	0,94	3,60	4,09	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	20,30	0,96	4,43	5,08	0,65	Line				
	L3	232	219	16,90	0,95	3,70	4,20	0,50	Line				
14/02/2012 3:51	L1	232	219	17,10	0,94	3,63	4,12	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	20,30	0,95	4,40	5,05	0,65	Line				
	L3	233	220	17,10	0,95	3,73	4,23	0,50	Line				
14/02/2012 4:01	L1	233	220	17,10	0,94	3,66	4,16	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	20,50	0,95	4,38	5,02	0,64	Line				
	L3	232	220	17,30	0,95	3,71	4,17	0,46	Line				
14/02/2012 4:11	L1	232	218	21,60	0,94	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,00	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	233	219	20,20	0,95	4,48	5,14	0,66	Line				
14/02/2012 4:21	L1	232	218	21,60	0,95	4,72	5,41	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,10	0,95	5,05	5,79	0,74	Line				
	L3	232	219	20,20	0,95	4,48	5,09	0,61	Line				
14/02/2012 4:30	L1	232	218	21,60	0,95	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	23,00	0,95	5,08	5,89	0,81	Downstream ramp				
	L3	233	220	20,30	0,95	4,50	5,11	0,61	Downstream ramp				
14/02/2012 4:34	L1	233	182	14,30	0,98	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,98	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	234	183	13,70	0,98	3,13	5,41	2,28	Line				
14/02/2012 4:44	L1	232	182	14,50	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	13,70	0,97	3,10	5,36	2,26	Line				
14/02/2012 4:54	L1	232	182	14,50	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	15,40	0,97	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	234	182	13,70	0,97	3,10	5,42	2,32	Line				
14/02/2012 5:04	L1	232	182	14,50	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	183	13,60	0,97	3,10	5,36	2,26	Line				
14/02/2012 5:14	L1	232	182	14,50	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,97	3,51	6,14	2,63	Line				
	L3	234	183	13,70	0,97	3,10	5,36	2,26	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 5:24	L1	232	182	14,50	0,97	3,25	5,55	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,50	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	183	13,70	0,97	3,11	5,38	2,27	Line				
14/02/2012 5:34	L1	232	181	14,50	0,97	3,23	5,58	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,97	3,52	6,08	2,56	Line				
	L3	234	183	13,70	0,97	3,11	5,38	2,27	Line				
14/02/2012 5:44	L1	232	181	14,50	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	15,40	0,98	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	233	182	13,70	0,97	3,09	5,34	2,25	Line				
14/02/2012 5:54	L1	231	181	14,70	0,96	3,22	5,50	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,80	0,98	3,54	6,12	2,58	Line				
	L3	233	182	13,80	0,97	3,09	5,34	2,25	Line				
14/02/2012 6:04	L1	232	182	14,50	0,97	3,26	5,57	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	182	15,50	0,98	3,49	6,03	2,54	Line				
	L3	234	181	13,20	0,97	3,01	5,32	2,31	Line				
14/02/2012 6:14	L1	231	181	14,60	0,97	3,24	5,54	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	180	13,30	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
14/02/2012 6:24	L1	231	181	14,60	0,97	3,23	5,52	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	234	180	13,30	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
14/02/2012 6:34	L1	232	181	14,60	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	180	13,30	0,97	3,02	5,40	2,38	Line				
14/02/2012 6:44	L1	231	181	14,70	0,97	3,23	5,52	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	233	180	13,40	0,97	3,00	5,30	2,30	Line				
14/02/2012 6:54	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
14/02/2012 17:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
14/02/2012 17:25	L1	230	212	23,30	0,54	2,88	3,45	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	214	26,90	0,51	3,16	3,74	0,58	Switching-on				
	L3	232	213	23,00	0,54	2,90	3,51	0,61	Switching-on				
14/02/2012 17:28	L1	231	212	20,60	0,87	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	214	22,80	0,87	4,61	5,52	0,91	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,10	0,87	4,05	4,90	0,85	Downstream ramp				
14/02/2012 17:28	L1	231	209	19,60	0,91	4,14	5,17	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,30	0,92	4,56	5,76	1,20	Line				
	L3	232	211	19,30	0,91	4,08	5,04	0,96	Line				
14/02/2012 17:38	L1	232	210	19,60	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	234	208	18,70	0,94	4,13	5,39	1,26	Line				
14/02/2012 17:49	L1	231	209	19,50	0,95	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	208	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	232	207	18,60	0,95	4,07	5,25	1,18	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 17:59	L1	231	209	19,60	0,95	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,20	0,95	4,62	5,77	1,15	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,09	5,28	1,19	Line				
14/02/2012 18:09	L1	232	210	19,60	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,20	0,95	4,63	5,78	1,15	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,10	5,29	1,19	Line				
14/02/2012 18:19	L1	232	210	19,70	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,10	0,95	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,10	5,29	1,19	Line				
14/02/2012 18:29	L1	232	210	19,60	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,10	5,29	1,19	Line				
14/02/2012 18:39	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,20	0,95	4,66	5,82	1,16	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				
14/02/2012 18:49	L1	232	210	19,80	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
14/02/2012 18:59	L1	232	210	19,90	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	209	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	233	209	18,80	0,94	4,10	5,23	1,13	Line				
14/02/2012 19:00	L1	232	210	19,60	0,95	4,32	5,40	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,00	0,95	4,63	5,85	1,22	Downstream ramp				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Downstream ramp				
14/02/2012 19:00	L1	232	203	18,50	0,95	4,08	5,50	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	20,20	0,95	4,44	5,99	1,55	Line				
	L3	233	202	17,60	0,96	3,91	5,39	1,48	Line				
14/02/2012 19:10	L1	232	201	18,00	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,20	0,96	4,25	5,86	1,61	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Line				
14/02/2012 19:20	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line				
	L3	233	202	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line				
14/02/2012 19:30	L1	233	202	18,10	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	202	19,40	0,96	4,29	5,92	1,63	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,87	5,34	1,47	Line				
14/02/2012 19:40	L1	233	202	18,00	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line				
	L3	233	203	17,40	0,95	3,87	5,28	1,41	Line				
14/02/2012 19:50	L1	232	202	17,90	0,95	3,96	5,40	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	200	19,30	0,96	4,25	5,93	1,68	Line				
	L3	233	203	17,40	0,95	3,87	5,28	1,41	Line				
14/02/2012 20:00	L1	232	201	18,00	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,40	0,95	4,26	5,88	1,62	Line				
	L3	233	203	17,60	0,95	3,90	5,32	1,42	Line				
14/02/2012 20:10	L1	233	202	18,00	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,30	0,96	4,26	5,88	1,62	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,85	5,31	1,46	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 20:21	L1	233	202	18,00	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,30	0,96	4,27	5,89	1,62	Line				
	L3	234	203	17,40	0,95	3,88	5,35	1,47	Line				
14/02/2012 20:31	L1	233	202	18,00	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	201	19,40	0,96	4,29	5,92	1,63	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,88	5,35	1,47	Line				
14/02/2012 20:41	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,40	0,96	4,31	6,01	1,70	Line				
	L3	233	203	17,40	0,95	3,84	5,24	1,40	Line				
14/02/2012 20:51	L1	234	202	18,10	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	202	19,50	0,96	4,33	6,04	1,71	Line				
	L3	234	203	17,40	0,95	3,88	5,35	1,47	Line				
14/02/2012 21:00	L1	234	203	18,10	0,95	4,02	5,55	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,60	0,95	4,35	6,07	1,72	Downstream ramp				
	L3	235	204	17,50	0,95	3,91	5,39	1,48	Downstream ramp				
14/02/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	16,00	0,97	3,60	6,29	2,69	Line				
	L3	235	182	13,90	0,97	3,15	5,57	2,42	Line				
14/02/2012 21:12	L1	234	181	14,20	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,70	0,97	3,57	6,31	2,74	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
14/02/2012 21:22	L1	235	181	14,20	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,57	6,24	2,67	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
14/02/2012 21:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
14/02/2012 21:42	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
14/02/2012 21:52	L1	237	182	14,30	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
14/02/2012 22:02	L1	236	182	14,30	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,70	0,96	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	180	13,70	0,96	3,11	5,75	2,64	Line				
14/02/2012 22:12	L1	237	183	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
14/02/2012 22:22	L1	237	182	14,30	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
14/02/2012 22:32	L1	237	183	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
14/02/2012 22:42	L1	237	183	14,40	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,56	6,51	2,95	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/02/2012 22:52	L1	238	183	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,54	6,40	2,86	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
14/02/2012 23:02	L1	238	183	14,50	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,97	3,55	6,49	2,94	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,10	5,73	2,63	Line				
14/02/2012 23:12	L1	238	184	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	239	181	11,30	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
14/02/2012 23:22	L1	238	181	10,90	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,97	3,11	5,69	2,58	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
14/02/2012 23:32	L1	239	181	10,90	0,96	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	184	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
14/02/2012 23:42	L1	235	179	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
14/02/2012 23:52	L1	235	178	10,70	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
15/02/2012 0:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/02/2012 0:12	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
15/02/2012 0:22	L1	236	179	10,70	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	180	11,10	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
15/02/2012 0:32	L1	233	177	10,60	0,96	2,34	4,28	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
15/02/2012 0:42	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
15/02/2012 0:52	L1	235	178	10,60	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
15/02/2012 1:02	L1	234	178	10,60	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,97	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
15/02/2012 1:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,30	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/02/2012 1:22	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/02/2012 1:32	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
15/02/2012 1:42	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
15/02/2012 1:52	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
15/02/2012 2:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
15/02/2012 2:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
15/02/2012 2:22	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
15/02/2012 2:32	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
15/02/2012 2:42	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	177	10,70	0,97	2,42	4,47	2,05	Line				
15/02/2012 2:52	L1	233	178	10,70	0,96	2,35	4,25	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	234	178	10,70	0,98	2,43	4,44	2,01	Line				
15/02/2012 3:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
15/02/2012 3:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
15/02/2012 3:22	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
15/02/2012 3:30	L1	234	178	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Upstream ramp				
	L3	235	178	10,80	0,97	2,44	4,51	2,07	Upstream ramp				
15/02/2012 3:31	L1	232	217	17,10	0,87	3,40	3,94	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	20,50	0,90	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	234	215	16,70	0,89	3,45	4,17	0,72	Line				
15/02/2012 3:41	L1	234	218	16,90	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,80	0,95	4,51	5,17	0,66	Line				
	L3	234	218	16,80	0,95	3,66	4,29	0,63	Line				
15/02/2012 3:51	L1	233	218	16,90	0,94	3,56	4,13	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	220	21,00	0,95	4,51	5,12	0,61	Line				
	L3	234	218	16,80	0,95	3,67	4,30	0,63	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/02/2012 4:01	L1	233	218	17,00	0,93	3,56	4,13	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	220	20,80	0,95	4,53	5,25	0,72	Line					
	L3	234	219	17,00	0,95	3,66	4,24	0,58	Line					
15/02/2012 4:11	L1	234	220	22,00	0,94	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	23,50	0,95	5,14	5,90	0,76	Line					
	L3	235	218	19,90	0,95	4,43	5,24	0,81	Line					
15/02/2012 4:21	L1	234	220	22,00	0,95	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,50	0,95	5,14	5,96	0,82	Line					
	L3	235	218	20,00	0,95	4,43	5,24	0,81	Line					
15/02/2012 4:30	L1	234	220	22,00	0,95	4,82	5,53	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	23,50	0,95	5,15	5,91	0,76	Downstream ramp					
	L3	235	218	20,00	0,95	4,44	5,26	0,82	Downstream ramp					
15/02/2012 4:34	L1	234	183	14,50	0,98	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,90	0,98	3,61	6,31	2,70	Line					
	L3	235	181	13,40	0,98	3,08	5,51	2,43	Line					
15/02/2012 4:44	L1	234	183	14,70	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
15/02/2012 4:54	L1	234	183	14,70	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
15/02/2012 5:04	L1	234	183	14,70	0,97	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	234	181	13,40	0,97	3,01	5,32	2,31	Line					
15/02/2012 5:14	L1	235	183	14,80	0,96	3,32	5,80	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
15/02/2012 5:24	L1	235	183	14,80	0,97	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
15/02/2012 5:34	L1	234	183	14,80	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	182	15,90	0,97	3,56	6,29	2,73	Line					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
15/02/2012 5:44	L1	234	183	14,80	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
15/02/2012 5:54	L1	234	183	14,80	0,97	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	234	180	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line					
15/02/2012 6:04	L1	233	182	15,10	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,20	0,96	3,58	6,26	2,68	Line					
	L3	235	181	13,70	0,97	3,06	5,47	2,41	Line					
15/02/2012 6:14	L1	233	182	14,80	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	234	180	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line					
15/02/2012 6:24	L1	232	182	14,70	0,97	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	234	180	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/02/2012 6:34	L1	233	183	14,70	0,97	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,80	0,97	3,54	6,19	2,65	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
15/02/2012 6:44	L1	233	182	14,60	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	181	13,40	0,97	3,03	5,36	2,33	Line				
15/02/2012 6:54	L1	233	182	14,70	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line				
	L3	234	180	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
15/02/2012 7:04	L1	232	181	14,50	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,60	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	233	180	13,20	0,98	3,00	5,30	2,30	Line				
15/02/2012 7:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
15/02/2012 17:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
15/02/2012 17:21	L1	231	212	23,20	0,53	2,89	3,49	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	232	213	26,50	0,50	3,11	3,76	0,65	Switching-on				
	L3	234	212	22,20	0,53	2,79	3,49	0,70	Switching-on				
15/02/2012 17:24	L1	231	211	20,50	0,86	4,09	5,00	0,91	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	22,40	0,88	4,57	5,59	1,02	Downstream ramp				
	L3	234	212	19,60	0,87	4,02	5,02	1,00	Downstream ramp				
15/02/2012 17:25	L1	231	212	20,40	0,90	4,25	5,14	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	211	21,60	0,92	4,62	5,90	1,28	Line				
	L3	234	209	18,40	0,92	3,97	5,12	1,15	Line				
15/02/2012 17:35	L1	232	210	19,80	0,94	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	21,00	0,94	4,60	6,00	1,40	Line				
	L3	235	210	18,90	0,94	4,15	5,36	1,21	Line				
15/02/2012 17:45	L1	231	208	19,60	0,95	4,26	5,38	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,70	0,95	4,56	5,95	1,39	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				
15/02/2012 17:55	L1	231	210	19,80	0,94	4,27	5,28	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	208	20,90	0,94	4,55	5,87	1,32	Line				
	L3	233	207	18,60	0,95	4,09	5,34	1,25	Line				
15/02/2012 18:05	L1	230	209	19,50	0,94	4,25	5,25	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	209	20,70	0,95	4,53	5,78	1,25	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
15/02/2012 18:15	L1	231	209	19,60	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,60	0,95	4,56	5,95	1,39	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				
15/02/2012 18:25	L1	231	209	19,70	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,80	0,95	4,58	5,98	1,40	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
15/02/2012 18:35	L1	231	209	19,70	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,80	0,95	4,57	5,96	1,39	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,13	5,33	1,20	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
15/02/2012 18:45	L1	231	209	19,80	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	208	20,90	0,95	4,57	5,96	1,39	Line						
	L3	234	209	18,80	0,95	4,16	5,37	1,21	Line						
15/02/2012 18:55	L1	231	209	19,70	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	208	20,70	0,95	4,58	5,98	1,40	Line						
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line						
15/02/2012 19:00	L1	231	209	19,70	0,95	4,29	5,36	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	208	20,70	0,95	4,57	5,96	1,39	Downstream ramp						
	L3	234	208	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Downstream ramp						
15/02/2012 19:00	L1	231	203	18,50	0,95	4,07	5,43	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,70	0,96	4,38	6,11	1,73	Line						
	L3	234	203	17,70	0,95	3,93	5,42	1,49	Line						
15/02/2012 19:10	L1	232	202	18,00	0,95	3,96	5,40	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	201	19,30	0,96	4,27	5,96	1,69	Line						
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line						
15/02/2012 19:20	L1	233	202	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	201	19,40	0,95	4,30	6,07	1,77	Line						
	L3	234	203	17,50	0,95	3,90	5,38	1,48	Line						
15/02/2012 19:30	L1	233	203	18,10	0,95	4,00	5,46	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	201	19,40	0,95	4,30	6,07	1,77	Line						
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line						
15/02/2012 19:40	L1	233	202	18,10	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line						
	L3	234	201	17,10	0,96	3,81	5,37	1,56	Line						
15/02/2012 19:50	L1	234	203	18,10	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,50	0,95	4,31	6,01	1,70	Line						
	L3	234	200	17,10	0,95	3,81	5,44	1,63	Line						
15/02/2012 20:00	L1	233	202	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	201	19,40	0,95	4,29	6,05	1,76	Line						
	L3	233	200	17,10	0,95	3,77	5,32	1,55	Line						
15/02/2012 20:11	L1	234	202	18,20	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,50	0,96	4,31	6,01	1,70	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line						
15/02/2012 20:21	L1	234	202	18,20	0,95	4,01	5,59	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,50	0,96	4,32	6,03	1,71	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,82	5,45	1,63	Line						
15/02/2012 20:31	L1	233	202	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	203	19,60	0,95	4,33	5,97	1,64	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,82	5,45	1,63	Line						
15/02/2012 20:41	L1	234	203	18,10	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	201	19,40	0,96	4,31	6,08	1,77	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,81	5,44	1,63	Line						
15/02/2012 20:51	L1	234	202	18,20	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	203	19,50	0,96	4,32	5,96	1,64	Line						
	L3	235	201	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line						
15/02/2012 21:00	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,60	0,95	4,36	6,08	1,72	Downstream ramp						
	L3	236	202	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Downstream ramp						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/02/2012 21:02	L1	234	180	14,10	0,98	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,80	0,98	3,60	6,29	2,69	Line				
	L3	235	182	13,80	0,97	3,17	5,60	2,43	Line				
15/02/2012 21:12	L1	236	181	14,30	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
15/02/2012 21:22	L1	236	182	14,30	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,30	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
15/02/2012 21:32	L1	236	182	14,30	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
15/02/2012 21:42	L1	237	182	14,40	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
15/02/2012 21:52	L1	238	183	14,40	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,56	6,51	2,95	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
15/02/2012 22:02	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,39	6,06	2,67	Line				
	L3	234	177	13,50	0,96	3,02	5,58	2,56	Line				
15/02/2012 22:12	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
15/02/2012 22:22	L1	234	180	14,20	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
15/02/2012 22:32	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
15/02/2012 22:42	L1	233	180	14,10	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
15/02/2012 22:52	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
15/02/2012 23:02	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
15/02/2012 23:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
15/02/2012 23:22	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
15/02/2012 23:32	L1	235	182	11,20	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	11,30	0,96	2,51	4,59	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/02/2012 23:42	L1	235	181	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
15/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	182	13,60	0,97	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
16/02/2012 0:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
16/02/2012 0:12	L1	236	182	11,20	0,95	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
16/02/2012 0:22	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
16/02/2012 0:32	L1	236	181	11,10	0,95	2,45	4,43	1,98	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
16/02/2012 0:42	L1	236	182	11,10	0,95	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
16/02/2012 0:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
16/02/2012 1:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	181	13,40	0,97	3,02	5,40	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
16/02/2012 1:12	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	180	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
16/02/2012 1:22	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,80	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
16/02/2012 1:32	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,80	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
16/02/2012 1:42	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,90	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
16/02/2012 1:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,90	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
16/02/2012 2:02	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
16/02/2012 2:12	L1	235	181	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
16/02/2012 2:22	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 2:32	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 2:42	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 2:52	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line					
16/02/2012 3:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 3:12	L1	235	182	11,10	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 3:22	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
16/02/2012 3:30	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Upstream ramp					
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Upstream ramp					
16/02/2012 3:31	L1	232	217	17,10	0,87	3,41	3,95	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	20,70	0,90	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	235	215	16,50	0,90	3,44	4,21	0,77	Line					
16/02/2012 3:41	L1	235	219	16,90	0,94	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	20,30	0,95	4,41	5,28	0,87	Line					
	L3	235	219	16,90	0,95	3,70	4,33	0,63	Line					
16/02/2012 3:51	L1	235	219	17,00	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	20,40	0,95	4,44	5,31	0,87	Line					
	L3	236	220	17,00	0,95	3,73	4,37	0,64	Line					
16/02/2012 4:01	L1	235	219	16,90	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	218	20,30	0,95	4,41	5,22	0,81	Line					
	L3	236	220	17,00	0,95	3,73	4,37	0,64	Line					
16/02/2012 4:11	L1	236	219	17,10	0,94	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	20,40	0,95	4,44	5,31	0,87	Line					
	L3	236	220	17,10	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
16/02/2012 4:21	L1	235	219	16,90	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	20,30	0,95	4,44	5,31	0,87	Line					
	L3	236	220	16,90	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
16/02/2012 4:30	L1	235	219	17,00	0,94	3,63	4,25	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	218	20,40	0,95	4,45	5,32	0,87	Downstream ramp					
	L3	236	220	17,00	0,95	3,74	4,38	0,64	Downstream ramp					
16/02/2012 4:34	L1	236	182	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,60	0,98	3,07	5,49	2,42	Line					
	L3	236	182	11,30	0,97	2,57	4,59	2,02	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/02/2012 4:44	L1	236	182	11,20	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,30	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 4:54	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	236	182	11,30	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 5:04	L1	236	181	11,10	0,95	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,30	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 5:14	L1	236	181	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 5:24	L1	236	182	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
16/02/2012 5:34	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,50	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 5:44	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
16/02/2012 5:54	L1	235	181	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	236	182	11,20	0,97	2,53	4,52	1,99	Line				
16/02/2012 6:04	L1	234	181	11,10	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,30	0,97	2,51	4,44	1,93	Line				
16/02/2012 6:14	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,30	0,97	2,52	4,45	1,93	Line				
16/02/2012 6:24	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	234	181	11,20	0,97	2,50	4,42	1,92	Line				
16/02/2012 6:34	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	181	11,20	0,97	2,51	4,49	1,98	Line				
16/02/2012 6:44	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,97	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	182	11,20	0,97	2,51	4,44	1,93	Line				
16/02/2012 6:54	L1	233	180	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	181	11,20	0,97	2,50	4,42	1,92	Line				
16/02/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/02/2012 17:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/02/2012 17:31	L1	232	214	19,40	0,49	2,20	2,63	0,43	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	23,70	0,50	2,73	3,34	0,61	Switching-on				
	L3	234	212	19,10	0,51	2,32	2,90	0,58	Switching-on				
16/02/2012 17:34	L1	232	214	16,40	0,84	3,16	3,78	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	19,60	0,88	3,99	4,88	0,89	Downstream ramp				
	L3	234	213	16,70	0,87	3,36	4,15	0,79	Downstream ramp				
16/02/2012 17:35	L1	233	212	15,80	0,89	3,22	3,98	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	18,90	0,92	4,00	5,05	1,05	Line				
	L3	235	210	16,10	0,91	3,40	4,39	0,99	Line				
16/02/2012 17:45	L1	233	207	15,10	0,93	3,21	4,19	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	207	18,20	0,95	3,97	5,24	1,27	Line				
	L3	234	210	15,90	0,94	3,43	4,38	0,95	Line				
16/02/2012 17:55	L1	232	207	15,00	0,94	3,18	4,10	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	207	18,20	0,95	3,96	5,17	1,21	Line				
	L3	234	209	15,70	0,95	3,44	4,44	1,00	Line				
16/02/2012 18:05	L1	231	206	15,00	0,94	3,16	4,08	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	233	208	18,30	0,95	3,98	5,14	1,16	Line				
	L3	234	210	15,90	0,95	3,46	4,42	0,96	Line				
16/02/2012 18:15	L1	231	207	15,00	0,94	3,18	4,06	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	207	18,20	0,95	3,96	5,17	1,21	Line				
	L3	235	210	15,90	0,95	3,48	4,49	1,01	Line				
16/02/2012 18:25	L1	233	208	15,10	0,94	3,21	4,14	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	18,30	0,95	4,00	5,22	1,22	Line				
	L3	234	210	15,90	0,95	3,48	4,44	0,96	Line				
16/02/2012 18:35	L1	232	207	15,10	0,94	3,20	4,13	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	208	18,20	0,95	3,97	5,18	1,21	Line				
	L3	234	209	15,90	0,95	3,47	4,48	1,01	Line				
16/02/2012 18:45	L1	233	209	15,20	0,94	3,24	4,14	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	207	18,10	0,96	3,97	5,12	1,15	Line				
	L3	234	209	15,70	0,95	3,45	4,45	1,00	Line				
16/02/2012 18:55	L1	233	208	15,20	0,94	3,23	4,17	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	18,30	0,96	4,00	5,22	1,22	Line				
	L3	234	209	15,80	0,95	3,46	4,47	1,01	Line				
16/02/2012 19:00	L1	233	208	15,20	0,94	3,23	4,17	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	207	18,20	0,96	3,97	5,18	1,21	Downstream ramp				
	L3	234	210	15,80	0,95	3,46	4,42	0,96	Downstream ramp				
16/02/2012 19:00	L1	232	202	14,30	0,94	3,06	4,17	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	204	18,10	0,95	3,89	5,19	1,30	Line				
	L3	235	204	14,90	0,96	3,30	4,55	1,25	Line				
16/02/2012 19:10	L1	232	202	14,10	0,94	3,01	4,11	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	17,00	0,96	3,75	5,23	1,48	Line				
	L3	235	201	14,40	0,95	3,17	4,52	1,35	Line				
16/02/2012 19:20	L1	232	202	14,10	0,94	3,01	4,11	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	17,00	0,96	3,75	5,23	1,48	Line				
	L3	234	200	14,30	0,95	3,15	4,49	1,34	Line				
16/02/2012 19:30	L1	233	203	14,30	0,94	3,04	4,15	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	202	17,00	0,96	3,75	5,17	1,42	Line				
	L3	234	201	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
16/02/2012 19:40	L1	234	202	14,30	0,94	3,05	4,25	1,20	Line						
	L2	233	201	17,10	0,96	3,75	5,23	1,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	201	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line						
16/02/2012 19:50	L1	233	202	14,20	0,94	3,02	4,17	1,15	Line						
	L2	232	201	17,00	0,95	3,70	5,10	1,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	201	14,40	0,95	3,15	4,44	1,29	Line						
16/02/2012 20:00	L1	232	203	14,30	0,94	3,04	4,10	1,06	Line						
	L2	232	201	17,10	0,96	3,74	5,16	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	201	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line						
16/02/2012 20:10	L1	234	200	13,90	0,94	2,99	4,27	1,28	Line						
	L2	232	201	17,00	0,96	3,71	5,12	1,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	201	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line						
16/02/2012 20:21	L1	234	200	13,90	0,94	2,98	4,25	1,27	Line						
	L2	233	201	17,00	0,96	3,74	5,22	1,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	234	201	14,60	0,95	3,18	4,49	1,31	Line						
16/02/2012 20:31	L1	233	200	13,80	0,94	2,98	4,20	1,22	Line						
	L2	234	203	17,10	0,96	3,79	5,23	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	235	202	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line						
16/02/2012 20:41	L1	234	201	13,90	0,94	2,98	4,20	1,22	Line						
	L2	233	201	17,10	0,96	3,76	5,25	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	235	202	14,50	0,95	3,19	4,50	1,31	Line						
16/02/2012 20:51	L1	234	201	13,90	0,94	2,99	4,22	1,23	Line						
	L2	234	202	17,20	0,96	3,78	5,27	1,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	201	14,40	0,95	3,18	4,54	1,36	Line						
16/02/2012 21:00	L1	235	202	14,00	0,94	3,01	4,25	1,24	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp						
	L2	235	203	17,30	0,96	3,81	5,31	1,50		0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	201	14,50	0,95	3,17	4,52	1,35							
16/02/2012 21:02	L1	235	181	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line						
	L2	234	183	14,00	0,98	3,13	5,41	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	235	181	11,70	0,97	2,62	4,68	2,06	Line						
16/02/2012 21:12	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line						
	L2	236	180	13,50	0,97	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
16/02/2012 21:22	L1	237	183	11,20	0,95	2,46	4,40	1,94	Line						
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
16/02/2012 21:32	L1	237	183	11,10	0,95	2,47	4,42	1,95	Line						
	L2	237	182	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,19		
	L3	237	181	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line						
16/02/2012 21:42	L1	237	183	11,10	0,95	2,47	4,42	1,95	Line						
	L2	238	183	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
16/02/2012 21:52	L1	238	183	11,30	0,95	2,49	4,50	2,01	Line						
	L2	238	183	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	181	11,30	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
16/02/2012 22:02	L1	237	180	10,90	0,95	2,41	4,46	2,05	Line						
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/02/2012 22:12	L1	238	181	10,90	0,95	2,42	4,47	2,05	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	182	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
16/02/2012 22:22	L1	237	181	10,90	0,95	2,40	4,39	1,99	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
16/02/2012 22:32	L1	238	181	11,00	0,95	2,43	4,49	2,06	Line				
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
16/02/2012 22:42	L1	234	178	10,90	0,95	2,37	4,33	1,96	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,96	2,51	4,59	2,08	Line				
16/02/2012 22:52	L1	235	178	10,80	0,96	2,36	4,36	2,00	Line				
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
16/02/2012 23:02	L1	234	178	10,80	0,96	2,36	4,31	1,95	Line				
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
16/02/2012 23:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line				
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,20	0,96	2,50	4,57	2,07	Line				
16/02/2012 23:22	L1	235	179	10,80	0,96	2,36	4,31	1,95	Line				
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
16/02/2012 23:32	L1	235	178	10,80	0,96	2,36	4,36	2,00	Line				
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
16/02/2012 23:42	L1	235	178	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/02/2012 23:52	L1	236	179	10,80	0,96	2,38	4,40	2,02	Line				
	L2	236	182	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	11,10	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
17/02/2012 0:02	L1	234	178	10,80	0,96	2,36	4,31	1,95	Line				
	L2	234	180	13,40	0,98	3,00	5,36	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 0:12	L1	235	179	10,80	0,96	2,37	4,33	1,96	Line				
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 0:22	L1	234	178	10,80	0,96	2,36	4,31	1,95	Line				
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,90	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
17/02/2012 0:32	L1	235	178	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Line				
	L2	236	180	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	10,90	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
17/02/2012 0:42	L1	235	179	10,80	0,96	2,37	4,33	1,96	Line				
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	10,90	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/02/2012 0:52	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 1:02	L1	234	177	10,70	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
17/02/2012 1:12	L1	235	178	10,70	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 1:22	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 1:32	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 1:42	L1	235	179	10,70	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
17/02/2012 1:52	L1	236	179	10,80	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	179	10,90	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
17/02/2012 2:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,97	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	178	10,80	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				
17/02/2012 2:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,98	5,33	2,35	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 2:22	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 2:32	L1	233	177	10,70	0,96	2,33	4,26	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,30	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 2:42	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 2:52	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 3:02	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 3:12	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	234	178	10,80	0,97	2,43	4,44	2,01	Line				
17/02/2012 3:22	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	178	10,80	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/02/2012 3:30	L1	234	178	10,70	0,96	2,35	4,30	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Upstream ramp				
	L3	235	179	10,80	0,97	2,44	4,46	2,02	Upstream ramp				
17/02/2012 3:31	L1	233	217	17,20	0,87	3,39	3,97	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	215	20,70	0,90	4,17	4,94	0,77	Line				
	L3	233	215	16,70	0,90	3,45	4,13	0,68	Line				
17/02/2012 3:41	L1	234	218	17,00	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	20,90	0,95	4,51	5,23	0,72	Line				
	L3	235	219	16,90	0,95	3,69	4,32	0,63	Line				
17/02/2012 3:51	L1	234	218	17,00	0,94	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,90	0,95	4,51	5,17	0,66	Line				
	L3	235	219	16,90	0,95	3,69	4,32	0,63	Line				
17/02/2012 4:01	L1	233	218	17,00	0,93	3,56	4,13	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	21,20	0,95	4,56	5,23	0,67	Line				
	L3	235	218	17,20	0,95	3,73	4,42	0,69	Line				
17/02/2012 4:11	L1	234	218	17,00	0,94	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,80	0,95	4,51	5,17	0,66	Line				
	L3	235	219	17,00	0,95	3,71	4,35	0,64	Line				
17/02/2012 4:21	L1	234	218	17,00	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,90	0,95	4,51	5,17	0,66	Line				
	L3	235	219	17,00	0,95	3,71	4,35	0,64	Line				
17/02/2012 4:30	L1	235	218	17,10	0,94	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,90	0,95	4,52	5,18	0,66	Downstream ramp				
	L3	235	219	17,10	0,95	3,71	4,35	0,64	Downstream ramp				
17/02/2012 4:34	L1	235	181	11,30	0,97	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	14,00	0,98	3,13	5,47	2,34	Line				
	L3	236	182	11,30	0,98	2,56	4,58	2,02	Line				
17/02/2012 4:44	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,90	0,97	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	235	182	11,30	0,96	2,51	4,44	1,93	Line				
17/02/2012 4:54	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,90	0,97	3,10	5,42	2,32	Line				
	L3	236	182	11,30	0,96	2,53	4,52	1,99	Line				
17/02/2012 5:04	L1	235	181	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,30	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
17/02/2012 5:14	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	182	11,30	0,96	2,53	4,47	1,94	Line				
17/02/2012 5:24	L1	235	181	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	236	182	11,40	0,96	2,54	4,54	2,00	Line				
17/02/2012 5:34	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
17/02/2012 5:44	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,30	0,97	2,52	4,45	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/02/2012 5:54	L1	234	181	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
17/02/2012 6:04	L1	234	181	11,20	0,96	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,50	0,97	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
17/02/2012 6:14	L1	234	180	11,10	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,30	0,97	2,52	4,51	1,99	Line				
17/02/2012 6:24	L1	233	180	11,00	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	3,00	5,36	2,36	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,53	4,52	1,99	Line				
17/02/2012 6:34	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,30	0,97	2,53	4,47	1,94	Line				
17/02/2012 6:44	L1	233	180	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,30	0,97	2,52	4,51	1,99	Line				
17/02/2012 6:54	L1	232	180	11,00	0,96	2,39	4,18	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,40	0,98	2,99	5,35	2,36	Line				
	L3	235	181	11,30	0,97	2,51	4,49	1,98	Line				
17/02/2012 6:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
17/02/2012 17:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
17/02/2012 17:27	L1	232	214	19,30	0,48	2,16	2,58	0,42	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	214	23,40	0,49	2,69	3,25	0,56	Switching-on				
	L3	234	212	19,10	0,52	2,31	2,89	0,58	Switching-on				
17/02/2012 17:30	L1	232	213	16,40	0,85	3,17	3,83	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	19,50	0,88	3,96	4,84	0,88	Downstream ramp				
	L3	234	212	16,70	0,86	3,36	4,20	0,84	Downstream ramp				
17/02/2012 17:31	L1	232	211	16,00	0,89	3,22	3,98	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	18,80	0,93	4,00	5,05	1,05	Line				
	L3	235	210	16,10	0,91	3,41	4,40	0,99	Line				
17/02/2012 17:41	L1	231	211	15,60	0,93	3,29	4,02	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	18,90	0,95	4,12	5,20	1,08	Line				
	L3	235	211	16,00	0,94	3,49	4,46	0,97	Line				
17/02/2012 17:51	L1	232	210	15,60	0,94	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,95	4,05	5,06	1,01	Line				
	L3	235	210	15,90	0,95	3,49	4,50	1,01	Line				
17/02/2012 18:01	L1	232	210	15,50	0,94	3,29	4,11	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	18,60	0,96	4,08	5,15	1,07	Line				
	L3	234	210	15,70	0,95	3,46	4,42	0,96	Line				
17/02/2012 18:11	L1	232	211	15,60	0,94	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	18,80	0,96	4,12	5,20	1,08	Line				
	L3	235	210	15,90	0,95	3,49	4,50	1,01	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/02/2012 18:21	L1	232	210	15,60	0,94	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	18,70	0,95	4,08	5,15	1,07	Line					
	L3	235	210	15,90	0,95	3,49	4,50	1,01	Line					
17/02/2012 18:31	L1	231	209	15,60	0,94	3,28	4,10	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	18,80	0,95	4,11	5,25	1,14	Line					
	L3	234	210	15,90	0,95	3,48	4,44	0,96	Line					
17/02/2012 18:41	L1	232	210	15,70	0,94	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	18,80	0,95	4,13	5,22	1,09	Line					
	L3	234	209	15,90	0,95	3,47	4,48	1,01	Line					
17/02/2012 18:51	L1	232	208	15,30	0,94	3,23	4,12	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,50	0,95	4,02	5,25	1,23	Line					
	L3	235	208	15,10	0,96	3,34	4,41	1,07	Line					
17/02/2012 19:00	L1	232	207	15,20	0,94	3,21	4,14	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,30	0,95	4,01	5,23	1,22	Downstream ramp					
	L3	235	207	15,10	0,96	3,33	4,44	1,11	Downstream ramp					
17/02/2012 19:00	L1	231	204	14,90	0,93	3,14	4,14	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	17,30	0,96	3,83	5,34	1,51	Line					
	L3	235	202	14,10	0,97	3,16	4,46	1,30	Line					
17/02/2012 19:10	L1	233	202	14,30	0,94	3,04	4,19	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	202	17,10	0,96	3,75	5,17	1,42	Line					
	L3	235	202	14,20	0,96	3,14	4,43	1,29	Line					
17/02/2012 19:20	L1	233	202	14,30	0,94	3,04	4,19	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	17,20	0,96	3,77	5,26	1,49	Line					
	L3	235	202	14,10	0,96	3,13	4,42	1,29	Line					
17/02/2012 19:30	L1	234	200	13,90	0,94	2,99	4,27	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	17,20	0,96	3,78	5,21	1,43	Line					
	L3	235	202	14,10	0,96	3,13	4,42	1,29	Line					
17/02/2012 19:40	L1	234	200	13,90	0,94	2,98	4,25	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	17,20	0,96	3,77	5,20	1,43	Line					
	L3	235	202	14,10	0,96	3,13	4,42	1,29	Line					
17/02/2012 19:50	L1	234	200	13,90	0,94	2,98	4,25	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	17,10	0,96	3,78	5,21	1,43	Line					
	L3	235	201	14,10	0,96	3,13	4,47	1,34	Line					
17/02/2012 19:55	L1	236	211	12,30	0,99	2,74	3,54	0,80	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	213	16,20	0,97	3,63	4,53	0,90	Switching-on					
	L3	236	212	14,10	0,96	3,12	3,98	0,86	Switching-on					
17/02/2012 19:57	L1	235	214	12,80	-0,99	2,86	3,53	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	212	16,70	0,99	3,77	4,71	0,94	Downstream ramp					
	L3	235	213	14,30	0,99	3,23	4,03	0,80	Downstream ramp					
17/02/2012 19:59	L1	235	202	11,50	-0,99	2,56	3,61	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	15,40	0,99	3,49	4,81	1,32	Line					
	L3	236	203	12,80	0,99	2,93	4,13	1,20	Line					
17/02/2012 20:09	L1	234	200	11,10	-0,99	2,49	3,55	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	16,10	0,98	3,64	5,02	1,38	Line					
	L3	235	201	13,10	0,98	2,97	4,24	1,27	Line					
17/02/2012 20:19	L1	235	202	11,20	-0,99	2,51	3,54	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	16,10	0,98	3,63	5,06	1,43	Line					
	L3	235	202	13,20	0,98	2,97	4,19	1,22	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/02/2012 20:29	L1	235	202	11,20	-0,99	2,51	3,54	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	203	16,30	0,98	3,65	5,04	1,39	Line				
	L3	236	202	13,20	0,98	2,99	4,27	1,28	Line				
17/02/2012 20:39	L1	235	202	11,20	-0,99	2,51	3,54	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	16,30	0,98	3,66	5,11	1,45	Line				
	L3	235	203	13,20	0,98	2,98	4,16	1,18	Line				
17/02/2012 20:49	L1	235	202	11,30	-0,99	2,53	3,57	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	16,20	0,98	3,65	5,09	1,44	Line				
	L3	236	202	13,20	0,98	2,99	4,27	1,28	Line				
17/02/2012 20:59	L1	236	202	11,30	-0,99	2,54	3,62	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	15,90	0,98	3,59	5,18	1,59	Line				
	L3	237	203	13,20	0,98	3,00	4,28	1,28	Line				
17/02/2012 21:00	L1	236	203	11,30	-0,99	2,54	3,58	1,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	15,90	0,98	3,59	5,18	1,59	Downstream ramp				
	L3	237	203	13,20	0,98	3,00	4,28	1,28	Downstream ramp				
17/02/2012 21:02	L1	236	183	9,20	-0,99	2,06	3,64	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,60	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	183	10,80	0,99	2,48	4,43	1,95	Line				
17/02/2012 21:12	L1	236	183	9,20	-0,99	2,06	3,64	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	12,80	0,99	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	237	181	10,40	0,99	2,38	4,35	1,97	Line				
17/02/2012 21:22	L1	238	183	9,10	-0,99	2,08	3,76	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	12,80	0,99	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	238	181	10,30	0,99	2,38	4,40	2,02	Line				
17/02/2012 21:32	L1	238	181	8,90	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	12,80	0,99	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	239	182	10,30	0,99	2,40	4,44	2,04	Line				
17/02/2012 21:42	L1	234	178	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	12,70	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,32	4,24	1,92	Line				
17/02/2012 21:52	L1	235	179	8,80	-0,99	1,97	3,60	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,60	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	235	179	10,20	0,99	2,33	4,26	1,93	Line				
17/02/2012 22:02	L1	235	179	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	179	10,20	0,99	2,34	4,33	1,99	Line				
17/02/2012 22:12	L1	235	179	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	179	10,20	0,99	2,34	4,33	1,99	Line				
17/02/2012 22:22	L1	234	178	8,80	-0,99	1,96	3,58	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	179	10,10	0,99	2,33	4,31	1,98	Line				
17/02/2012 22:32	L1	235	179	8,80	-0,99	1,97	3,60	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	179	10,10	0,99	2,33	4,31	1,98	Line				
17/02/2012 22:42	L1	235	179	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	179	10,10	0,99	2,34	4,33	1,99	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/02/2012 22:52	L1	235	179	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line				
	L2	235	180	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
17/02/2012 23:02	L1	235	179	8,80	-0,99	1,99	3,64	1,65	Line				
	L2	236	180	12,80	0,99	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
17/02/2012 23:12	L1	235	179	8,80	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line				
	L2	235	180	12,70	0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	10,20	0,99	2,34	4,28	1,94	Line				
17/02/2012 23:22	L1	236	180	8,80	-0,99	1,99	3,64	1,65	Line				
	L2	235	181	12,70	0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	180	10,20	0,99	2,34	4,28	1,94	Line				
17/02/2012 23:32	L1	236	179	8,80	-0,99	2,00	3,70	1,70	Line				
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
17/02/2012 23:42	L1	236	180	8,90	-0,99	2,00	3,66	1,66	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
17/02/2012 23:52	L1	237	180	8,90	-0,99	2,01	3,72	1,71	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,10	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
18/02/2012 0:02	L1	238	181	8,90	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,35	4,35	2,00	Line				
18/02/2012 0:12	L1	237	180	9,00	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line				
	L2	236	182	12,80	0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	10,20	0,99	2,36	4,36	2,00	Line				
18/02/2012 0:22	L1	238	181	9,00	-0,99	2,04	3,77	1,73	Line				
	L2	237	182	12,90	0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,20	0,99	2,37	4,38	2,01	Line				
18/02/2012 0:32	L1	238	181	9,00	-0,99	2,04	3,77	1,73	Line				
	L2	238	182	12,90	0,99	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,20	0,99	2,37	4,38	2,01	Line				
18/02/2012 0:42	L1	238	181	9,00	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,20	0,99	2,37	4,38	2,01	Line				
18/02/2012 0:52	L1	237	180	9,00	-0,99	2,02	3,73	1,71	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,20	0,99	2,37	4,38	2,01	Line				
18/02/2012 1:02	L1	237	181	9,00	-0,99	2,02	3,69	1,67	Line				
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,30	0,99	2,38	4,40	2,02	Line				
18/02/2012 1:12	L1	238	181	9,00	-0,99	2,04	3,77	1,73	Line				
	L2	238	182	12,90	0,99	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,30	0,99	2,38	4,40	2,02	Line				
18/02/2012 1:22	L1	238	181	9,00	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line				
	L2	238	182	12,80	0,99	2,96	5,41	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	181	10,20	0,99	2,38	4,40	2,02	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/02/2012 1:32	L1	238	181	9,00	-0,99	2,03	3,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	12,90	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	181	10,30	0,99	2,37	4,33	1,96	Line				
18/02/2012 1:42	L1	236	180	9,00	-0,99	2,00	3,66	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	10,20	0,99	2,36	4,36	2,00	Line				
18/02/2012 1:52	L1	237	180	8,90	-0,99	2,01	3,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	181	10,20	0,99	2,36	4,31	1,95	Line				
18/02/2012 2:02	L1	234	179	8,80	-0,99	1,97	3,56	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	12,70	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	234	179	10,10	0,99	2,32	4,19	1,87	Line				
18/02/2012 2:12	L1	236	179	8,90	-0,99	2,00	3,70	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	179	10,20	0,99	2,33	4,26	1,93	Line				
18/02/2012 2:22	L1	236	180	8,90	-0,99	2,00	3,66	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	179	10,10	0,99	2,33	4,31	1,98	Line				
18/02/2012 2:32	L1	236	180	8,90	-0,99	2,00	3,66	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,32	4,24	1,92	Line				
18/02/2012 2:42	L1	236	180	8,80	-0,99	2,00	3,66	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,32	4,24	1,92	Line				
18/02/2012 2:52	L1	236	180	8,80	-0,99	1,99	3,64	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,31	4,22	1,91	Line				
18/02/2012 3:02	L1	235	178	8,90	-0,99	1,99	3,68	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,31	4,22	1,91	Line				
18/02/2012 3:12	L1	236	179	8,90	-0,99	2,00	3,70	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,31	4,22	1,91	Line				
18/02/2012 3:22	L1	235	179	8,90	-0,99	1,98	3,62	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,31	4,22	1,91	Line				
18/02/2012 3:30	L1	236	179	8,90	-0,99	2,00	3,70	1,70	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	181	12,80	0,99	2,91	5,20	2,29	Upstream ramp				
	L3	235	179	10,10	0,99	2,31	4,22	1,91	Upstream ramp				
18/02/2012 3:31	L1	235	216	13,00	0,99	2,83	3,42	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	19,20	0,93	4,07	4,87	0,80	Line				
	L3	234	216	15,10	0,93	3,27	3,91	0,64	Line				
18/02/2012 3:41	L1	235	219	13,80	-0,99	3,05	3,57	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	19,30	0,97	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	235	219	15,60	0,98	3,50	4,10	0,60	Line				
18/02/2012 3:51	L1	235	219	13,70	1,00	3,02	3,54	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	19,50	0,97	4,25	5,03	0,78	Line				
	L3	235	219	15,60	0,97	3,48	4,08	0,60	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/02/2012 4:01	L1	236	220	13,90	-0,99	3,10	3,63	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	19,20	0,97	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	234	219	15,60	0,97	3,50	4,06	0,56	Line				
18/02/2012 4:11	L1	235	219	13,80	-0,99	3,06	3,58	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	19,10	0,97	4,23	5,01	0,78	Line				
	L3	235	219	15,60	0,98	3,50	4,10	0,60	Line				
18/02/2012 4:21	L1	235	219	13,80	-0,99	3,05	3,57	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	19,10	0,97	4,22	5,00	0,78	Line				
	L3	235	219	15,60	0,98	3,50	4,10	0,60	Line				
18/02/2012 4:30	L1	235	219	13,80	-0,99	3,04	3,56	0,52	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	19,60	0,97	4,34	4,98	0,64	Downstream ramp				
	L3	234	218	15,50	0,98	3,47	4,06	0,59	Downstream ramp				
18/02/2012 4:34	L1	234	181	9,30	-0,98	2,06	3,64	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	13,30	0,99	3,01	5,20	2,19	Line				
	L3	235	181	10,50	0,99	2,41	4,31	1,90	Line				
18/02/2012 4:44	L1	235	182	9,10	-0,99	2,04	3,61	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,20	0,98	2,99	5,23	2,24	Line				
	L3	235	181	10,40	0,99	2,38	4,25	1,87	Line				
18/02/2012 4:54	L1	235	182	9,10	-0,99	2,04	3,61	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	10,40	0,99	2,38	4,25	1,87	Line				
18/02/2012 5:04	L1	236	182	9,20	-0,99	2,06	3,68	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	10,40	0,99	2,38	4,21	1,83	Line				
18/02/2012 5:14	L1	236	182	9,20	-0,99	2,06	3,68	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	10,50	0,99	2,40	4,29	1,89	Line				
18/02/2012 5:24	L1	236	182	9,20	-0,99	2,06	3,68	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	10,50	0,99	2,39	4,22	1,83	Line				
18/02/2012 5:34	L1	236	182	9,20	-0,99	2,06	3,68	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	10,40	0,99	2,38	4,25	1,87	Line				
18/02/2012 5:44	L1	234	181	9,20	-0,99	2,04	3,61	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	182	10,50	0,99	2,40	4,29	1,89	Line				
18/02/2012 5:54	L1	235	182	9,20	-0,99	2,05	3,62	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,70	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	182	10,40	0,99	2,39	4,27	1,88	Line				
18/02/2012 6:04	L1	234	181	9,00	-0,99	2,02	3,57	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	12,70	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	234	181	10,30	0,99	2,36	4,17	1,81	Line				
18/02/2012 6:14	L1	234	181	9,10	-0,99	2,03	3,59	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	10,40	0,99	2,38	4,21	1,83	Line				
18/02/2012 6:24	L1	234	181	9,00	-0,99	2,03	3,59	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	12,70	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	10,30	0,99	2,37	4,19	1,82	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/02/2012 6:34	L1	234	181	9,10	-0,99	2,03	3,59	1,56	Line				
	L2	235	181	12,80	0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	10,40	0,99	2,37	4,24	1,87	Line				
18/02/2012 6:44	L1	234	181	9,10	-0,99	2,03	3,59	1,56	Line				
	L2	235	181	12,70	0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	181	10,40	0,99	2,36	4,17	1,81	Line				
18/02/2012 6:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/02/2012 17:14	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/02/2012 17:14	L1	232	213	19,20	0,47	2,12	2,56	0,44	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	231	214	23,30	0,49	2,66	3,15	0,49	Switching-on				
	L3	234	212	19,00	0,52	2,32	2,90	0,58	Switching-on				
18/02/2012 17:17	L1	233	214	16,50	0,84	3,17	3,83	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	215	19,90	0,88	3,99	4,67	0,68	Downstream ramp				
	L3	234	213	16,70	0,87	3,36	4,15	0,79	Downstream ramp				
18/02/2012 17:18	L1	233	211	16,00	0,89	3,23	4,03	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,93	3,94	4,92	0,98	Line				
	L3	234	209	16,00	0,91	3,38	4,36	0,98	Line				
18/02/2012 17:28	L1	234	209	15,40	0,93	3,24	4,18	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	18,80	0,94	4,04	5,10	1,06	Line				
	L3	233	209	16,10	0,94	3,45	4,40	0,95	Line				
18/02/2012 17:38	L1	233	209	15,30	0,93	3,23	4,12	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,95	4,04	5,05	1,01	Line				
	L3	235	210	15,90	0,94	3,48	4,49	1,01	Line				
18/02/2012 17:48	L1	233	208	15,20	0,94	3,23	4,17	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	18,50	0,96	4,03	5,09	1,06	Line				
	L3	234	209	15,90	0,95	3,46	4,47	1,01	Line				
18/02/2012 17:58	L1	233	208	15,20	0,93	3,23	4,17	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	18,70	0,95	4,08	5,15	1,07	Line				
	L3	235	210	15,90	0,95	3,48	4,49	1,01	Line				
18/02/2012 18:08	L1	231	207	15,10	0,94	3,18	4,06	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	18,50	0,96	4,04	5,10	1,06	Line				
	L3	233	208	15,70	0,95	3,42	4,41	0,99	Line				
18/02/2012 18:18	L1	232	207	15,20	0,93	3,20	4,13	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	18,60	0,96	4,05	5,11	1,06	Line				
	L3	233	208	15,70	0,95	3,42	4,41	0,99	Line				
18/02/2012 18:28	L1	232	208	15,30	0,93	3,22	4,11	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,96	4,06	5,07	1,01	Line				
	L3	233	208	15,70	0,95	3,43	4,43	1,00	Line				
18/02/2012 18:38	L1	232	207	15,20	0,94	3,21	4,14	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,96	4,06	5,07	1,01	Line				
	L3	233	209	15,70	0,95	3,42	4,37	0,95	Line				
18/02/2012 18:48	L1	231	207	15,20	0,94	3,20	4,09	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	18,60	0,96	4,06	5,07	1,01	Line				
	L3	234	209	15,70	0,95	3,44	4,44	1,00	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/02/2012 18:58	L1	232	208	15,30	0,94	3,22	4,11	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	210	18,60	0,96	4,06	5,07	1,01	Line					
	L3	233	209	15,70	0,95	3,42	4,37	0,95	Line					
18/02/2012 19:00	L1	232	208	15,30	0,94	3,22	4,11	0,89	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	209	18,60	0,96	4,04	5,10	1,06	Downstream ramp					
	L3	234	209	15,80	0,95	3,45	4,45	1,00	Downstream ramp					
18/02/2012 19:00	L1	232	202	14,70	0,93	3,08	4,20	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	17,90	0,95	3,84	5,12	1,28	Line					
	L3	234	203	15,10	0,95	3,30	4,55	1,25	Line					
18/02/2012 19:10	L1	233	202	14,30	0,94	3,04	4,19	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	17,40	0,96	3,80	5,07	1,27	Line					
	L3	234	203	14,80	0,95	3,24	4,47	1,23	Line					
18/02/2012 19:20	L1	233	202	14,30	0,94	3,04	4,19	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	17,50	0,96	3,80	5,07	1,27	Line					
	L3	234	201	14,40	0,95	3,16	4,46	1,30	Line					
18/02/2012 19:30	L1	232	202	14,30	0,94	3,02	4,12	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	202	17,40	0,96	3,78	5,10	1,32	Line					
	L3	234	201	14,40	0,95	3,16	4,46	1,30	Line					
18/02/2012 19:40	L1	233	203	14,30	0,94	3,04	4,15	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	17,00	0,96	3,72	5,13	1,41	Line					
	L3	234	200	14,40	0,95	3,16	4,51	1,35	Line					
18/02/2012 19:50	L1	234	204	14,40	0,94	3,07	4,19	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	202	17,10	0,96	3,75	5,17	1,42	Line					
	L3	234	201	14,40	0,95	3,17	4,47	1,30	Line					
18/02/2012 20:00	L1	234	200	14,00	0,94	2,98	4,25	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	17,10	0,96	3,75	5,23	1,48	Line					
	L3	234	201	14,50	0,95	3,17	4,47	1,30	Line					
18/02/2012 20:10	L1	234	200	13,90	0,94	2,97	4,24	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	202	17,10	0,96	3,75	5,17	1,42	Line					
	L3	235	201	14,40	0,95	3,18	4,54	1,36	Line					
18/02/2012 20:21	L1	234	200	13,90	0,94	2,98	4,25	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	17,00	0,96	3,75	5,23	1,48	Line					
	L3	235	201	14,40	0,95	3,18	4,54	1,36	Line					
18/02/2012 20:31	L1	235	201	14,10	0,94	3,01	4,29	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	17,20	0,96	3,78	5,27	1,49	Line					
	L3	235	202	14,50	0,95	3,19	4,50	1,31	Line					
18/02/2012 20:41	L1	235	201	14,10	0,94	3,01	4,29	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	203	17,20	0,96	3,77	5,20	1,43	Line					
	L3	235	202	14,50	0,95	3,18	4,49	1,31	Line					
18/02/2012 20:51	L1	235	202	14,10	0,94	3,00	4,23	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	17,40	0,96	3,81	5,31	1,50	Line					
	L3	236	203	14,60	0,95	3,21	4,53	1,32	Line					
18/02/2012 21:00	L1	236	202	14,30	0,94	3,03	4,32	1,29	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	203	17,40	0,96	3,81	5,31	1,50	Downstream ramp					
	L3	236	203	14,60	0,95	3,21	4,53	1,32	Downstream ramp					
18/02/2012 21:02	L1	236	182	11,10	0,97	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	184	14,00	0,97	3,15	5,51	2,36	Line					
	L3	237	183	11,90	0,96	2,66	4,76	2,10	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/02/2012 21:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
18/02/2012 21:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line				
18/02/2012 21:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,50	0,97	3,07	5,61	2,54	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
18/02/2012 21:42	L1	238	183	11,30	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
18/02/2012 21:52	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
18/02/2012 22:02	L1	236	180	11,20	0,95	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line				
18/02/2012 22:12	L1	238	180	11,00	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
18/02/2012 22:22	L1	238	180	11,10	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
18/02/2012 22:32	L1	237	181	11,30	0,95	2,43	4,44	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,90	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
18/02/2012 22:42	L1	235	178	10,90	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
18/02/2012 22:52	L1	235	178	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
18/02/2012 23:02	L1	236	179	10,90	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	237	180	11,20	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
18/02/2012 23:12	L1	235	178	10,90	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,40	0,98	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	236	179	11,20	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
18/02/2012 23:22	L1	236	179	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
18/02/2012 23:32	L1	236	180	11,00	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
18/02/2012 23:42	L1	236	180	11,00	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/02/2012 23:52	L1	236	179	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
19/02/2012 0:02	L1	236	179	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 0:12	L1	236	180	10,90	0,95	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 0:22	L1	236	180	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,30	0,96	2,54	4,64	2,10	Line				
19/02/2012 0:32	L1	236	180	10,90	0,95	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 0:42	L1	237	180	11,00	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	182	13,60	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,20	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
19/02/2012 0:52	L1	236	180	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 1:02	L1	236	179	10,90	0,95	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	181	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/02/2012 1:12	L1	236	180	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line				
	L2	237	181	13,50	0,97	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/02/2012 1:22	L1	235	179	10,90	0,96	2,38	4,35	1,97	Line				
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 1:32	L1	237	180	10,90	0,95	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	181	13,50	0,97	3,06	5,59	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,20	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 1:42	L1	237	180	11,00	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
19/02/2012 1:52	L1	236	180	10,90	0,96	2,39	4,37	1,98	Line				
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
19/02/2012 2:02	L1	236	179	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	179	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
19/02/2012 2:12	L1	235	178	10,90	0,96	2,38	4,40	2,02	Line				
	L2	236	182	13,50	0,98	3,05	5,45	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	11,20	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/02/2012 2:22	L1	236	179	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	236	182	13,50	0,98	3,04	5,43	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/02/2012 2:32	L1	236	180	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,20	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 2:42	L1	236	180	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 2:52	L1	236	180	10,90	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
19/02/2012 3:02	L1	236	178	10,90	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/02/2012 3:12	L1	236	178	10,90	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	181	11,10	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
19/02/2012 3:22	L1	236	179	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/02/2012 3:30	L1	237	180	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,06	5,53	2,47	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp				
19/02/2012 3:31	L1	236	217	16,90	0,86	3,37	4,08	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,70	0,90	4,34	5,19	0,85	Line				
	L3	236	217	17,10	0,89	3,56	4,31	0,75	Line				
19/02/2012 3:41	L1	237	218	16,80	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,47	5,35	0,88	Line				
	L3	237	218	17,10	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
19/02/2012 3:51	L1	236	217	16,70	0,94	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,40	0,95	4,46	5,34	0,88	Line				
	L3	237	218	17,00	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
19/02/2012 4:01	L1	236	217	16,90	0,94	3,60	4,35	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,49	5,37	0,88	Line				
	L3	237	218	17,00	0,94	3,70	4,47	0,77	Line				
19/02/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	236	220	17,50	0,94	3,81	4,46	0,65	Line				
19/02/2012 4:21	L1	235	218	17,30	0,94	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	20,50	0,95	4,45	5,27	0,82	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
19/02/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,94	3,66	4,33	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,44	5,31	0,87	Downstream ramp				
	L3	236	220	17,50	0,94	3,81	4,46	0,65	Downstream ramp				
19/02/2012 4:34	L1	236	182	11,50	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,70	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	182	11,70	0,97	2,64	4,77	2,13	Line				
19/02/2012 4:44	L1	237	183	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/02/2012 4:54	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	183	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
19/02/2012 5:04	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,60	4,70	2,10	Line					
19/02/2012 5:14	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	236	182	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
19/02/2012 5:24	L1	237	183	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	183	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
19/02/2012 5:34	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,60	4,70	2,10	Line					
19/02/2012 5:44	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,60	4,70	2,10	Line					
19/02/2012 5:54	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	183	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line					
19/02/2012 6:04	L1	235	182	11,30	0,95	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	182	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
	L3	236	182	11,40	0,96	2,57	4,59	2,02	Line					
19/02/2012 6:14	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,05	5,51	2,46	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,59	4,68	2,09	Line					
19/02/2012 6:24	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	236	182	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
19/02/2012 6:34	L1	236	181	11,30	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,60	0,98	3,03	5,48	2,45	Line					
	L3	236	182	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
19/02/2012 6:44	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	13,60	0,97	3,03	5,54	2,51	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,60	4,70	2,10	Line					
19/02/2012 6:54	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	182	11,60	0,96	2,59	4,68	2,09	Line					
19/02/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
19/02/2012 17:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
19/02/2012 17:40	L1	233	212	19,10	0,48	2,13	2,63	0,50	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	23,00	0,51	2,74	3,35	0,61	Switching-on					
	L3	235	213	18,90	0,50	2,26	2,82	0,56	Switching-on					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/02/2012 17:43	L1	234	213	16,10	0,84	3,11	3,84	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	214	19,70	0,87	3,97	4,85	0,88	Downstream ramp					
	L3	235	214	16,70	0,86	3,39	4,19	0,80	Downstream ramp					
19/02/2012 17:43	L1	234	210	15,80	0,88	3,19	4,07	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	19,00	0,92	4,01	5,06	1,05	Line					
	L3	235	211	16,10	0,90	3,40	4,34	0,94	Line					
19/02/2012 17:53	L1	234	209	15,30	0,93	3,25	4,19	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,40	0,95	4,02	5,25	1,23	Line					
	L3	236	211	16,00	0,94	3,51	4,53	1,02	Line					
19/02/2012 18:04	L1	232	208	15,20	0,93	3,21	4,10	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	209	18,30	0,95	3,99	5,15	1,16	Line					
	L3	235	210	15,80	0,95	3,48	4,49	1,01	Line					
19/02/2012 18:14	L1	232	208	15,30	0,93	3,21	4,10	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,30	0,95	3,98	5,19	1,21	Line					
	L3	234	210	15,90	0,95	3,47	4,43	0,96	Line					
19/02/2012 18:24	L1	232	207	15,30	0,93	3,21	4,14	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,30	0,95	4,00	5,22	1,22	Line					
	L3	234	209	15,90	0,95	3,46	4,47	1,01	Line					
19/02/2012 18:34	L1	232	207	15,20	0,93	3,18	4,10	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	208	18,30	0,95	3,97	5,12	1,15	Line					
	L3	233	209	16,00	0,95	3,46	4,42	0,96	Line					
19/02/2012 18:44	L1	233	208	15,40	0,93	3,24	4,18	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,40	0,95	4,00	5,22	1,22	Line					
	L3	234	209	15,90	0,95	3,47	4,48	1,01	Line					
19/02/2012 18:54	L1	234	209	15,40	0,93	3,26	4,21	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	208	18,30	0,96	3,99	5,21	1,22	Line					
	L3	234	209	15,80	0,95	3,45	4,45	1,00	Line					
19/02/2012 19:00	L1	233	208	15,40	0,94	3,23	4,17	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	18,40	0,96	4,03	5,26	1,23	Downstream ramp					
	L3	234	209	15,80	0,95	3,46	4,47	1,01	Downstream ramp					
19/02/2012 19:00	L1	231	202	14,60	0,93	3,05	4,11	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	203	17,60	0,95	3,81	5,20	1,39	Line					
	L3	232	203	15,10	0,95	3,27	4,41	1,14	Line					
19/02/2012 19:10	L1	233	203	14,50	0,93	3,05	4,16	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	17,20	0,96	3,75	5,23	1,48	Line					
	L3	234	201	14,50	0,95	3,18	4,49	1,31	Line					
19/02/2012 19:20	L1	232	202	14,30	0,94	3,02	4,12	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	202	17,20	0,96	3,76	5,19	1,43	Line					
	L3	234	201	14,50	0,95	3,18	4,49	1,31	Line					
19/02/2012 19:30	L1	233	203	14,50	0,94	3,05	4,16	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	17,20	0,96	3,74	5,22	1,48	Line					
	L3	234	201	14,50	0,95	3,18	4,49	1,31	Line					
19/02/2012 19:40	L1	234	201	14,10	0,94	3,00	4,23	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	17,20	0,96	3,77	5,26	1,49	Line					
	L3	235	201	14,60	0,95	3,20	4,57	1,37	Line					
19/02/2012 19:50	L1	233	200	14,00	0,94	2,98	4,20	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	17,20	0,96	3,77	5,26	1,49	Line					
	L3	235	201	14,50	0,95	3,19	4,55	1,36	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
19/02/2012 20:00	L1	235	201	14,20	0,93	3,01	4,29	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	17,20	0,96	3,77	5,26	1,49	Line						
	L3	235	201	14,60	0,95	3,19	4,55	1,36	Line						
19/02/2012 20:10	L1	234	201	14,10	0,94	2,98	4,20	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	17,20	0,96	3,76	5,25	1,49	Line						
	L3	235	201	14,60	0,95	3,19	4,55	1,36	Line						
19/02/2012 20:21	L1	235	202	14,20	0,94	3,01	4,25	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	17,30	0,96	3,80	5,30	1,50	Line						
	L3	235	202	14,50	0,95	3,19	4,50	1,31	Line						
19/02/2012 20:31	L1	236	202	14,30	0,94	3,03	4,32	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	204	17,40	0,96	3,83	5,34	1,51	Line						
	L3	235	202	14,60	0,95	3,20	4,51	1,31	Line						
19/02/2012 20:41	L1	236	202	14,30	0,94	3,03	4,32	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	201	16,90	0,96	3,73	5,38	1,65	Line						
	L3	236	203	14,70	0,95	3,22	4,54	1,32	Line						
19/02/2012 20:51	L1	236	202	14,30	0,94	3,05	4,35	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	201	16,90	0,96	3,73	5,38	1,65	Line						
	L3	236	203	14,60	0,95	3,21	4,53	1,32	Line						
19/02/2012 21:00	L1	236	202	14,50	0,94	3,05	4,35	1,30	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	201	17,00	0,96	3,73	5,38	1,65	Downstream ramp						
	L3	236	203	14,70	0,95	3,22	4,54	1,32	Downstream ramp						
19/02/2012 21:02	L1	237	183	11,20	0,97	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	13,40	0,98	3,04	5,50	2,46	Line						
	L3	237	182	11,90	0,97	2,67	4,83	2,16	Line						
19/02/2012 21:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
19/02/2012 21:22	L1	238	183	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	13,60	0,97	3,08	5,63	2,55	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
19/02/2012 21:32	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line						
19/02/2012 21:42	L1	238	181	12,20	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	14,60	0,99	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line						
19/02/2012 21:52	L1	239	181	12,30	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	14,70	0,99	3,41	6,23	2,82	Line						
	L3	239	182	12,30	0,99	2,89	5,34	2,45	Line						
19/02/2012 22:02	L1	238	180	12,20	-0,99	2,84	5,31	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	182	15,00	0,98	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	238	181	12,30	0,99	2,88	5,32	2,44	Line						
19/02/2012 22:12	L1	238	181	12,30	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	15,00	0,98	3,45	6,31	2,86	Line						
	L3	238	181	12,20	0,99	2,87	5,31	2,44	Line						
19/02/2012 22:22	L1	238	181	12,30	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	14,90	0,98	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	239	181	12,20	0,99	2,89	5,40	2,51	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/02/2012 22:32	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,00	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
19/02/2012 22:42	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,00	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	182	12,30	0,99	2,90	5,36	2,46	Line				
19/02/2012 22:52	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,00	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	182	12,30	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
19/02/2012 23:02	L1	235	179	12,20	-0,99	2,78	5,08	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,70	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
19/02/2012 23:12	L1	235	179	12,20	-0,99	2,78	5,08	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
19/02/2012 23:22	L1	236	180	12,20	-0,99	2,80	5,12	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
19/02/2012 23:32	L1	236	179	12,20	-0,99	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
19/02/2012 23:42	L1	236	179	12,20	-0,99	2,80	5,18	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	179	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
19/02/2012 23:52	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,80	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	179	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/02/2012 0:02	L1	236	179	12,20	-0,99	2,81	5,20	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
20/02/2012 0:12	L1	236	178	12,20	-0,99	2,80	5,24	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
20/02/2012 0:22	L1	236	179	12,10	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
20/02/2012 0:32	L1	235	178	12,10	-0,98	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,70	0,99	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
20/02/2012 0:42	L1	235	178	12,10	-0,98	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,80	5,12	2,32	Line				
20/02/2012 0:52	L1	235	178	12,10	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,70	0,99	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
20/02/2012 1:02	L1	234	178	12,10	-0,99	2,76	5,05	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,70	0,98	3,35	5,99	2,64	Line				
	L3	234	178	11,80	0,99	2,73	4,99	2,26	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/02/2012 1:12	L1	234	177	12,20	-0,99	2,76	5,10	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	177	11,80	0,99	2,73	5,05	2,32	Line					
20/02/2012 1:22	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,70	0,99	3,35	5,99	2,64	Line					
	L3	235	178	11,80	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 1:32	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,70	0,99	3,36	6,01	2,65	Line					
	L3	235	178	11,80	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 1:42	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,80	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	235	178	11,90	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 1:52	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,70	0,99	3,35	5,99	2,64	Line					
	L3	235	178	11,80	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 2:02	L1	234	178	12,20	-0,99	2,77	5,06	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	178	11,80	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
20/02/2012 2:12	L1	234	178	12,20	-0,99	2,76	5,05	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,80	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	178	11,80	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
20/02/2012 2:22	L1	234	178	12,20	-0,98	2,76	5,05	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,80	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	235	178	11,80	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 2:32	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	178	11,80	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
20/02/2012 2:42	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,80	0,98	3,35	5,99	2,64	Line					
	L3	234	178	11,90	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
20/02/2012 2:52	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	178	11,80	0,99	2,72	4,97	2,25	Line					
20/02/2012 3:02	L1	234	178	12,20	-0,98	2,76	5,05	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,70	0,99	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	234	178	11,80	0,99	2,73	4,99	2,26	Line					
20/02/2012 3:12	L1	234	178	12,20	-0,98	2,76	5,05	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,80	0,99	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	235	178	11,80	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 3:22	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,80	0,99	3,36	6,01	2,65	Line					
	L3	235	178	11,90	0,99	2,74	5,07	2,33	Line					
20/02/2012 3:30	L1	235	178	12,20	-0,99	2,78	5,14	2,36	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,80	0,99	3,37	6,09	2,72	Upstream ramp					
	L3	235	178	11,90	0,99	2,74	5,07	2,33	Upstream ramp					
20/02/2012 3:31	L1	232	219	22,20	0,84	4,31	4,89	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	218	24,30	0,87	4,83	5,54	0,71	Line					
	L3	233	217	20,60	0,87	4,12	4,83	0,71	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/02/2012 3:41	L1	233	219	22,10	0,94	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,60	0,95	5,14	5,96	0,82	Line					
	L3	234	218	20,00	0,95	4,40	5,15	0,75	Line					
20/02/2012 3:51	L1	234	220	22,20	0,94	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	218	23,60	0,95	5,12	6,00	0,88	Line					
	L3	234	218	20,10	0,95	4,41	5,17	0,76	Line					
20/02/2012 4:01	L1	233	220	22,70	0,94	4,81	5,46	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	218	24,30	0,94	5,15	5,97	0,82	Line					
	L3	234	218	20,20	0,95	4,43	5,19	0,76	Line					
20/02/2012 4:11	L1	233	219	22,10	0,94	4,77	5,47	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,13	5,95	0,82	Line					
	L3	234	217	20,10	0,95	4,41	5,22	0,81	Line					
20/02/2012 4:21	L1	234	219	22,20	0,94	4,82	5,59	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,14	5,96	0,82	Line					
	L3	234	217	20,00	0,95	4,40	5,21	0,81	Line					
20/02/2012 4:30	L1	234	220	22,30	0,94	4,81	5,52	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,14	5,96	0,82	Downstream ramp					
	L3	234	218	20,20	0,95	4,42	5,18	0,76	Downstream ramp					
20/02/2012 4:34	L1	234	183	15,00	0,97	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,90	0,97	3,58	6,26	2,68	Line					
	L3	235	181	13,50	0,98	3,07	5,49	2,42	Line					
20/02/2012 4:44	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,19	
	L2	235	183	15,90	0,96	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
20/02/2012 4:54	L1	234	183	14,90	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,90	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
20/02/2012 5:04	L1	233	182	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,53	6,17	2,64	Line					
	L3	234	181	13,50	0,97	3,02	5,34	2,32	Line					
20/02/2012 5:14	L1	234	183	14,90	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,70	0,97	3,54	6,12	2,58	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
20/02/2012 5:24	L1	233	183	14,80	0,96	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,80	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
20/02/2012 5:34	L1	234	182	14,80	0,96	3,30	5,77	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,80	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
20/02/2012 5:44	L1	233	182	14,80	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	182	15,70	0,97	3,54	6,19	2,65	Line					
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
20/02/2012 5:54	L1	233	182	14,80	0,96	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	182	15,70	0,97	3,51	6,07	2,56	Line					
	L3	234	181	13,70	0,97	3,05	5,39	2,34	Line					
20/02/2012 6:04	L1	235	180	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,00	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	234	181	13,70	0,97	3,06	5,41	2,35	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/02/2012 6:14	L1	232	179	14,30	0,97	3,18	5,62	2,44	Line				
	L2	235	183	15,80	0,97	3,56	6,22	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
20/02/2012 6:24	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
	L2	235	183	15,80	0,97	3,57	6,24	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
20/02/2012 6:34	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line				
	L2	235	183	15,80	0,97	3,56	6,22	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
20/02/2012 6:44	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line				
	L2	235	182	15,90	0,97	3,57	6,31	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	181	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
20/02/2012 6:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/02/2012 13:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/02/2012 13:42	L1	230	211	23,50	0,52	2,81	3,40	0,59	Switching-on				
	L2	231	211	24,90	0,53	3,05	3,73	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	232	213	23,20	0,54	2,93	3,54	0,61	Switching-on				
20/02/2012 13:44	L1	231	212	20,60	0,87	4,13	4,99	0,86	Upstream ramp				
	L2	232	214	22,80	0,88	4,62	5,53	0,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	214	20,40	0,88	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp				
20/02/2012 13:45	L1	231	217	22,00	0,86	4,37	5,01	0,64	Line				
	L2	232	216	23,40	0,88	4,73	5,54	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	233	219	21,90	0,87	4,40	5,05	0,65	Line				
20/02/2012 13:55	L1	232	218	22,00	0,94	4,71	5,40	0,69	Line				
	L2	233	218	23,50	0,94	5,07	5,88	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	220	21,40	0,94	4,67	5,36	0,69	Line				
20/02/2012 14:05	L1	232	219	17,60	0,93	3,60	4,09	0,49	Line				
	L2	233	218	21,10	0,95	4,45	5,16	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	220	18,40	0,94	3,90	4,47	0,57	Line				
20/02/2012 14:15	L1	232	218	22,40	0,93	4,71	5,40	0,69	Line				
	L2	233	219	24,00	0,94	5,08	5,83	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	221	21,70	0,94	4,67	5,30	0,63	Line				
20/02/2012 14:25	L1	232	219	22,20	0,94	4,76	5,40	0,64	Line				
	L2	234	218	23,90	0,95	5,13	6,01	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	221	21,50	0,95	4,70	5,34	0,64	Line				
20/02/2012 14:35	L1	231	218	22,00	0,94	4,72	5,36	0,64	Line				
	L2	234	219	23,80	0,95	5,15	5,97	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	220	21,40	0,95	4,69	5,38	0,69	Line				
20/02/2012 14:45	L1	232	218	21,80	0,95	4,67	5,36	0,69	Line				
	L2	234	219	24,10	0,95	5,15	5,97	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	221	21,60	0,95	4,69	5,32	0,63	Line				
20/02/2012 14:55	L1	231	218	21,60	0,95	4,65	5,28	0,63	Line				
	L2	233	219	23,90	0,95	5,12	5,87	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	220	21,40	0,95	4,67	5,36	0,69	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/02/2012 15:05	L1	231	218	21,50	0,95	4,64	5,27	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	218	23,60	0,95	5,09	5,84	0,75	Line				
	L3	234	220	21,30	0,95	4,68	5,37	0,69	Line				
20/02/2012 15:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/02/2012 17:43	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/02/2012 17:43	L1	231	212	23,50	0,52	2,88	3,48	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	25,90	0,51	3,13	3,83	0,70	Switching-on				
	L3	233	211	22,30	0,54	2,84	3,55	0,71	Switching-on				
20/02/2012 17:46	L1	231	213	20,60	0,86	4,10	4,91	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	22,30	0,87	4,51	5,51	1,00	Downstream ramp				
	L3	233	213	20,20	0,87	4,11	5,02	0,91	Downstream ramp				
20/02/2012 17:47	L1	231	210	19,40	0,92	4,08	5,04	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	20,90	0,92	4,48	5,72	1,24	Line				
	L3	233	208	18,70	0,92	4,02	5,19	1,17	Line				
20/02/2012 17:57	L1	231	209	19,80	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,69	5,92	1,23	Line				
	L3	234	209	18,70	0,94	4,13	5,33	1,20	Line				
20/02/2012 18:07	L1	231	209	19,70	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,30	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
20/02/2012 18:17	L1	231	209	19,80	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,30	0,95	4,68	5,97	1,29	Line				
	L3	235	210	18,80	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				
20/02/2012 18:27	L1	231	209	19,80	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,40	0,95	4,71	5,95	1,24	Line				
	L3	235	209	18,80	0,95	4,18	5,46	1,28	Line				
20/02/2012 18:37	L1	232	210	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
20/02/2012 18:47	L1	232	210	19,90	0,95	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,30	0,95	4,70	6,00	1,30	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
20/02/2012 18:57	L1	233	211	19,90	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,95	4,67	5,90	1,23	Line				
	L3	235	210	18,70	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				
20/02/2012 19:00	L1	232	211	19,80	0,95	4,35	5,38	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,96	4,67	5,90	1,23	Downstream ramp				
	L3	234	209	18,60	0,95	4,14	5,34	1,20	Downstream ramp				
20/02/2012 19:00	L1	231	202	18,30	0,95	4,00	5,40	1,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	204	20,20	0,96	4,43	5,98	1,55	Line				
	L3	233	203	17,70	0,95	3,90	5,32	1,42	Line				
20/02/2012 19:10	L1	232	202	18,20	0,95	3,98	5,43	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line				
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/02/2012 19:20	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
20/02/2012 19:30	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
20/02/2012 19:40	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,96	4,31	6,08	1,77	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
20/02/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,50	0,95	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	233	202	17,80	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
20/02/2012 20:00	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
20/02/2012 20:10	L1	232	202	18,30	0,95	3,99	5,44	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
20/02/2012 20:21	L1	233	202	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
20/02/2012 20:31	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,26	5,94	1,68	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,89	5,37	1,48	Line					
20/02/2012 20:41	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,27	5,96	1,69	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
20/02/2012 20:51	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,40	0,96	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
20/02/2012 21:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,50	0,96	4,30	6,07	1,77	Downstream ramp					
	L3	235	204	17,60	0,95	3,90	5,38	1,48	Downstream ramp					
20/02/2012 21:02	L1	235	183	14,90	0,97	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,90	0,97	3,58	6,26	2,68	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
20/02/2012 21:12	L1	235	181	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,55	6,21	2,66	Line					
	L3	236	182	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
20/02/2012 21:22	L1	236	181	14,40	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	236	182	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
20/02/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	15,30	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
20/02/2012 21:42	L1	237	182	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/02/2012 21:52	L1	237	182	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,30	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
20/02/2012 22:02	L1	236	182	14,50	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	238	181	13,60	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
20/02/2012 22:12	L1	238	182	14,50	0,96	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	239	181	13,60	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
20/02/2012 22:22	L1	234	180	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	178	13,40	0,96	3,02	5,58	2,56	Line				
20/02/2012 22:32	L1	234	180	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	178	13,30	0,96	3,01	5,57	2,56	Line				
20/02/2012 22:42	L1	235	181	14,30	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
20/02/2012 22:52	L1	235	181	14,30	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
20/02/2012 23:02	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
20/02/2012 23:12	L1	235	181	14,30	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
20/02/2012 23:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
20/02/2012 23:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
20/02/2012 23:42	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	237	182	15,30	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
20/02/2012 23:52	L1	236	182	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
21/02/2012 0:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
21/02/2012 0:12	L1	236	181	14,40	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
21/02/2012 0:22	L1	236	182	14,30	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	180	13,30	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/02/2012 0:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	236	181	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,30	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
21/02/2012 0:42	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
21/02/2012 0:52	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,20	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
21/02/2012 1:02	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	234	179	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	177	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 1:12	L1	235	181	14,40	0,96	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	235	180	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 1:22	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 1:32	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
21/02/2012 1:42	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 1:52	L1	234	181	14,30	0,97	3,20	5,66	2,46	Line				
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
21/02/2012 2:02	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 2:12	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line				
	L2	234	180	15,20	0,97	3,42	6,11	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	234	178	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
21/02/2012 2:22	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 2:32	L1	234	180	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	177	13,20	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
21/02/2012 2:42	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 2:52	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line				
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
21/02/2012 3:02	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
	L2	236	180	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,20	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/02/2012 3:12	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
21/02/2012 3:22	L1	235	181	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
21/02/2012 3:30	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Upstream ramp				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Upstream ramp				
21/02/2012 3:31	L1	234	214	20,90	0,89	4,36	5,33	0,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	234	213	22,30	0,90	4,70	5,81	1,11	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,10	0,88	4,16	5,03	0,87	Downstream ramp				
21/02/2012 3:31	L1	234	217	21,60	0,89	4,46	5,28	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	219	23,90	0,89	4,94	5,73	0,79	Line				
	L3	234	217	20,70	0,88	4,29	5,08	0,79	Line				
21/02/2012 3:41	L1	235	218	21,50	0,94	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,60	0,95	5,17	5,99	0,82	Line				
	L3	235	218	20,50	0,94	4,51	5,34	0,83	Line				
21/02/2012 3:51	L1	234	217	21,50	0,94	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,60	0,95	5,15	5,97	0,82	Line				
	L3	235	219	20,50	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
21/02/2012 4:01	L1	235	218	21,40	0,94	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,50	0,95	5,15	5,97	0,82	Line				
	L3	235	218	20,60	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
21/02/2012 4:11	L1	235	218	21,60	0,94	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	220	23,50	0,95	5,16	5,98	0,82	Line				
	L3	235	219	20,50	0,94	4,52	5,29	0,77	Line				
21/02/2012 4:21	L1	235	219	21,60	0,94	4,73	5,54	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,60	0,95	5,18	6,00	0,82	Line				
	L3	236	219	20,60	0,94	4,55	5,39	0,84	Line				
21/02/2012 4:30	L1	235	219	21,60	0,94	4,73	5,54	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,60	0,95	5,17	5,99	0,82	Downstream ramp				
	L3	235	219	20,60	0,94	4,52	5,29	0,77	Downstream ramp				
21/02/2012 4:34	L1	236	182	14,20	0,98	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	15,70	0,98	3,60	6,29	2,69	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
21/02/2012 4:44	L1	236	181	14,40	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	182	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
21/02/2012 4:54	L1	236	182	14,40	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	182	13,70	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
21/02/2012 5:04	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
21/02/2012 5:14	L1	236	182	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/02/2012 5:24	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
21/02/2012 5:34	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	181	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
21/02/2012 5:44	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	181	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
21/02/2012 5:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,19
	L2	235	180	15,20	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
21/02/2012 6:04	L1	234	180	14,30	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,30	0,97	3,42	6,11	2,69	Line				
	L3	234	181	13,70	0,96	3,05	5,39	2,34	Line				
21/02/2012 6:14	L1	232	179	14,10	0,97	3,15	5,57	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	234	180	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
21/02/2012 6:24	L1	232	179	14,20	0,97	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,42	6,11	2,69	Line				
	L3	234	180	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
21/02/2012 6:34	L1	233	179	14,20	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	234	180	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
21/02/2012 6:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
21/02/2012 17:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
21/02/2012 17:38	L1	231	212	23,50	0,52	2,87	3,47	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	212	25,60	0,52	3,16	3,86	0,70	Switching-on				
	L3	233	213	22,20	0,53	2,80	3,42	0,62	Switching-on				
21/02/2012 17:40	L1	232	213	20,90	0,85	4,14	5,01	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	213	22,50	0,87	4,57	5,65	1,08	Downstream ramp				
	L3	234	211	19,80	0,87	4,03	5,09	1,06	Downstream ramp				
21/02/2012 17:41	L1	231	210	20,00	0,91	4,20	5,19	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,60	0,92	4,59	5,86	1,27	Line				
	L3	234	211	19,70	0,90	4,14	5,23	1,09	Line				
21/02/2012 17:51	L1	231	210	19,80	0,94	4,28	5,29	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,40	0,95	4,69	5,99	1,30	Line				
	L3	235	209	18,90	0,94	4,16	5,43	1,27	Line				
21/02/2012 18:01	L1	231	209	19,60	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,20	0,95	4,66	5,88	1,22	Line				
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
21/02/2012 18:11	L1	231	209	19,70	0,95	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	210	21,20	0,95	4,64	5,80	1,16	Line				
	L3	233	208	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/02/2012 18:21	L1	232	210	19,90	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
21/02/2012 18:31	L1	232	210	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Line					
21/02/2012 18:41	L1	232	210	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,40	0,95	4,72	5,96	1,24	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,16	5,37	1,21	Line					
21/02/2012 18:51	L1	233	211	20,00	0,95	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	210	21,40	0,95	4,71	6,01	1,30	Line					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,15	5,36	1,21	Line					
21/02/2012 19:00	L1	232	211	19,90	0,95	4,35	5,38	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	210	21,20	0,95	4,68	5,91	1,23	Downstream ramp					
	L3	234	209	18,70	0,95	4,14	5,34	1,20	Downstream ramp					
21/02/2012 19:00	L1	232	201	18,10	0,96	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,96	4,39	5,92	1,53	Line					
	L3	233	203	17,60	0,96	3,91	5,33	1,42	Line					
21/02/2012 19:10	L1	232	201	18,10	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
21/02/2012 19:20	L1	233	202	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	204	17,60	0,95	3,92	5,35	1,43	Line					
21/02/2012 19:30	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
21/02/2012 19:40	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	201	17,00	0,96	3,80	5,36	1,56	Line					
21/02/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,40	0,95	4,24	5,85	1,61	Line					
	L3	234	201	17,00	0,96	3,80	5,36	1,56	Line					
21/02/2012 20:00	L1	233	202	18,20	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	200	17,00	0,95	3,80	5,42	1,62	Line					
21/02/2012 20:11	L1	232	202	18,10	0,95	3,98	5,43	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,40	0,96	4,30	6,00	1,70	Line					
	L3	234	200	17,00	0,96	3,80	5,42	1,62	Line					
21/02/2012 20:21	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,50	0,96	4,32	6,09	1,77	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
21/02/2012 20:31	L1	234	203	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Line					
	L3	235	201	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Line					
21/02/2012 20:41	L1	235	200	17,80	0,95	3,96	5,71	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71	Line					
	L3	235	202	17,10	0,95	3,83	5,40	1,57	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/02/2012 20:51	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,60	0,96	4,37	6,10	1,73	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line				
21/02/2012 21:00	L1	235	201	18,00	0,95	3,97	5,66	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,80	0,95	4,39	6,19	1,80	Downstream ramp				
	L3	236	202	17,30	0,95	3,86	5,51	1,65	Downstream ramp				
21/02/2012 21:02	L1	236	181	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,98	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,21	5,80	2,59	Line				
21/02/2012 21:12	L1	236	182	14,50	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
21/02/2012 21:22	L1	237	182	14,50	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
21/02/2012 21:32	L1	238	183	14,50	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,97	3,54	6,47	2,93	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
21/02/2012 21:42	L1	238	183	14,50	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,97	3,57	6,53	2,96	Line				
	L3	239	182	13,50	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
21/02/2012 21:52	L1	234	181	14,30	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,04	5,56	2,52	Line				
21/02/2012 22:02	L1	234	180	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
21/02/2012 22:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
21/02/2012 22:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
21/02/2012 22:32	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,30	0,96	3,01	5,50	2,49	Line				
21/02/2012 22:42	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
21/02/2012 22:52	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,30	0,98	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
21/02/2012 23:02	L1	236	181	14,40	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
21/02/2012 23:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	180	13,30	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/02/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
21/02/2012 23:32	L1	236	182	14,50	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,50	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
21/02/2012 23:42	L1	236	182	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
21/02/2012 23:52	L1	237	182	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,50	0,97	3,53	6,38	2,85	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/02/2012 0:02	L1	237	182	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
22/02/2012 0:12	L1	236	182	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,50	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/02/2012 0:22	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/02/2012 0:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
22/02/2012 0:42	L1	236	182	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
22/02/2012 0:52	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,98	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	237	179	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
22/02/2012 1:02	L1	234	181	14,30	0,97	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
22/02/2012 1:12	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
22/02/2012 1:22	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,30	0,98	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
22/02/2012 1:32	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
22/02/2012 1:42	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
22/02/2012 1:52	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/02/2012 2:02	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
22/02/2012 2:12	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
22/02/2012 2:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
22/02/2012 2:32	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
22/02/2012 2:42	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
22/02/2012 2:52	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
22/02/2012 3:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
22/02/2012 3:12	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	236	179	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
22/02/2012 3:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,50	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
22/02/2012 3:30	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Upstream ramp				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,01	5,63	2,62	Upstream ramp				
22/02/2012 3:31	L1	234	215	21,40	0,88	4,38	5,30	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	219	24,50	0,89	4,97	5,70	0,73	Line				
	L3	235	216	20,60	0,89	4,31	5,21	0,90	Line				
22/02/2012 3:41	L1	234	217	21,60	0,94	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,80	0,95	5,20	6,03	0,83	Line				
	L3	236	220	20,70	0,94	4,56	5,34	0,78	Line				
22/02/2012 3:51	L1	236	219	21,80	0,94	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	220	23,80	0,95	5,20	6,03	0,83	Line				
	L3	236	219	20,70	0,94	4,56	5,40	0,84	Line				
22/02/2012 4:01	L1	235	219	22,10	0,94	4,77	5,59	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	221	23,90	0,95	5,26	6,10	0,84	Line				
	L3	236	220	20,80	0,94	4,57	5,35	0,78	Line				
22/02/2012 4:11	L1	236	219	21,90	0,94	4,79	5,67	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	221	24,10	0,95	5,26	6,10	0,84	Line				
	L3	237	220	20,80	0,94	4,60	5,45	0,85	Line				
22/02/2012 4:21	L1	237	219	22,00	0,94	4,82	5,77	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	221	24,10	0,95	5,27	6,11	0,84	Line				
	L3	237	220	20,80	0,94	4,62	5,47	0,85	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/02/2012 4:30	L1	236	218	21,80	0,94	4,78	5,72	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	221	24,10	0,95	5,30	6,21	0,91	Downstream ramp				
	L3	237	220	20,90	0,94	4,62	5,47	0,85	Downstream ramp				
22/02/2012 4:34	L1	236	182	14,70	0,97	3,33	5,95	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,70	0,98	3,58	6,55	2,97	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
22/02/2012 4:44	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
22/02/2012 4:54	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,60	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
22/02/2012 5:04	L1	236	182	14,50	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
22/02/2012 5:14	L1	236	182	14,50	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,50	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
22/02/2012 5:24	L1	236	182	14,50	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
22/02/2012 5:34	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
22/02/2012 5:44	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
22/02/2012 5:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
22/02/2012 6:04	L1	234	181	14,40	0,96	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	181	13,90	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
22/02/2012 6:14	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
22/02/2012 6:24	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
22/02/2012 6:34	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
22/02/2012 6:44	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
22/02/2012 17:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/02/2012 17:34	L1	230	212	23,60	0,52	2,84	3,40	0,56	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	211	24,90	0,54	3,12	3,81	0,69	Switching-on				
	L3	232	213	23,00	0,52	2,83	3,42	0,59	Switching-on				
22/02/2012 17:36	L1	231	215	21,30	0,86	4,21	4,93	0,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	215	22,80	0,87	4,58	5,42	0,84	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,20	0,87	4,07	4,92	0,85	Downstream ramp				
22/02/2012 17:37	L1	231	212	20,50	0,91	4,26	5,15	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	211	21,60	0,92	4,60	5,68	1,08	Line				
	L3	232	211	19,60	0,91	4,10	5,07	0,97	Line				
22/02/2012 17:47	L1	231	209	19,70	0,94	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,20	0,94	4,54	5,73	1,19	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,18	5,22	1,04	Line				
22/02/2012 17:57	L1	231	209	19,70	0,94	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,20	0,95	4,56	5,76	1,20	Line				
	L3	233	211	19,30	0,94	4,22	5,27	1,05	Line				
22/02/2012 18:07	L1	231	209	19,70	0,95	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	232	211	19,20	0,95	4,21	5,20	0,99	Line				
22/02/2012 18:17	L1	231	209	19,80	0,95	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,20	0,95	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	232	210	19,20	0,95	4,19	5,23	1,04	Line				
22/02/2012 18:27	L1	231	209	19,90	0,94	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,30	0,95	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	233	211	19,30	0,95	4,23	5,28	1,05	Line				
22/02/2012 18:37	L1	231	209	19,90	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,00	0,95	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	232	209	19,00	0,95	4,19	5,29	1,10	Line				
22/02/2012 18:47	L1	231	209	20,00	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	211	19,20	0,95	4,19	5,18	0,99	Line				
22/02/2012 18:57	L1	232	210	20,00	0,94	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,63	5,85	1,22	Line				
	L3	232	210	19,20	0,95	4,20	5,25	1,05	Line				
22/02/2012 19:00	L1	231	208	20,00	0,95	4,32	5,46	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,62	5,83	1,21	Downstream ramp				
	L3	232	210	19,20	0,95	4,21	5,26	1,05	Downstream ramp				
22/02/2012 19:00	L1	231	202	18,80	0,95	4,10	5,53	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	203	20,10	0,95	4,39	5,86	1,47	Line				
	L3	232	201	17,50	0,96	3,89	5,37	1,48	Line				
22/02/2012 19:10	L1	230	203	18,60	0,95	4,03	5,32	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	19,90	0,96	4,36	5,88	1,52	Line				
	L3	232	201	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line				
22/02/2012 19:20	L1	232	201	18,30	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	203	19,90	0,96	4,33	5,78	1,45	Line				
	L3	232	201	17,50	0,95	3,85	5,31	1,46	Line				
22/02/2012 19:30	L1	232	201	18,20	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	203	20,00	0,95	4,37	5,90	1,53	Line				
	L3	233	202	17,50	0,95	3,88	5,35	1,47	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/02/2012 19:40	L1	232	201	18,10	0,95	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	19,90	0,96	4,36	5,88	1,52	Line					
	L3	233	203	17,50	0,95	3,88	5,29	1,41	Line					
22/02/2012 19:50	L1	231	200	18,10	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	19,90	0,96	4,37	5,90	1,53	Line					
	L3	232	201	17,40	0,96	3,85	5,31	1,46	Line					
22/02/2012 20:00	L1	231	200	18,10	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,95	4,38	5,91	1,53	Line					
	L3	232	201	17,50	0,95	3,85	5,31	1,46	Line					
22/02/2012 20:11	L1	233	202	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	201	19,40	0,96	4,25	5,86	1,61	Line					
	L3	233	203	17,50	0,95	3,88	5,29	1,41	Line					
22/02/2012 20:21	L1	232	202	18,30	0,95	3,98	5,43	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,60	0,95	4,28	5,97	1,69	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
22/02/2012 20:31	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,70	0,95	4,34	6,12	1,78	Line					
	L3	233	203	17,80	0,95	3,92	5,35	1,43	Line					
22/02/2012 20:41	L1	234	202	18,30	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,60	0,95	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
22/02/2012 20:51	L1	232	202	18,20	0,95	3,98	5,43	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,60	0,95	4,31	6,08	1,77	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,91	5,39	1,48	Line					
22/02/2012 21:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,70	0,95	4,29	5,98	1,69	Downstream ramp					
	L3	234	203	17,70	0,95	3,91	5,39	1,48	Downstream ramp					
22/02/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	15,90	0,98	3,58	6,19	2,61	Line					
	L3	235	181	14,00	0,98	3,18	5,69	2,51	Line					
22/02/2012 21:12	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,90	0,97	3,56	6,22	2,66	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
22/02/2012 21:22	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	183	15,90	0,97	3,59	6,35	2,76	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line					
22/02/2012 21:32	L1	237	182	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,60	0,97	3,51	6,35	2,84	Line					
	L3	238	184	14,00	0,97	3,19	5,70	2,51	Line					
22/02/2012 21:42	L1	237	182	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	15,60	0,97	3,54	6,40	2,86	Line					
	L3	238	184	14,00	0,96	3,20	5,72	2,52	Line					
22/02/2012 21:52	L1	238	183	14,50	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,53	6,45	2,92	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
22/02/2012 22:02	L1	237	182	14,60	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,53	6,45	2,92	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/02/2012 22:12	L1	238	183	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,60	0,97	3,54	6,40	2,86	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
22/02/2012 22:22	L1	237	183	14,60	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,97	3,56	6,51	2,95	Line				
	L3	239	182	13,70	0,97	3,13	5,79	2,66	Line				
22/02/2012 22:32	L1	238	183	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	240	182	13,60	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
22/02/2012 22:42	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,97	3,56	6,51	2,95	Line				
	L3	239	182	13,60	0,97	3,13	5,79	2,66	Line				
22/02/2012 22:52	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,97	3,55	6,49	2,94	Line				
	L3	239	182	13,60	0,97	3,13	5,79	2,66	Line				
22/02/2012 23:02	L1	233	180	14,50	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,30	0,97	3,44	6,15	2,71	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
22/02/2012 23:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
22/02/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
22/02/2012 23:32	L1	235	180	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/02/2012 23:42	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/02/2012 23:52	L1	237	182	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	238	181	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
23/02/2012 0:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,50	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
23/02/2012 0:12	L1	236	182	14,60	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
23/02/2012 0:22	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,50	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
23/02/2012 0:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
23/02/2012 0:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/02/2012 0:52	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
23/02/2012 1:02	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	177	13,30	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
23/02/2012 1:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
23/02/2012 1:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	179	13,10	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
23/02/2012 1:32	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
23/02/2012 1:42	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
23/02/2012 1:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
23/02/2012 2:02	L1	235	181	14,50	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
23/02/2012 2:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	235	179	13,40	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
23/02/2012 2:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
23/02/2012 2:32	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
23/02/2012 2:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,20	0,97	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
23/02/2012 2:52	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,30	0,98	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
23/02/2012 3:02	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
23/02/2012 3:12	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,30	0,97	3,44	6,15	2,71	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
23/02/2012 3:22	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,20	0,98	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/02/2012 3:30	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,30	0,98	3,46	6,26	2,80	Upstream ramp					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Upstream ramp					
23/02/2012 3:31	L1	233	216	21,80	0,88	4,45	5,27	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	23,30	0,90	4,83	5,78	0,95	Line					
	L3	235	218	21,00	0,88	4,34	5,14	0,80	Line					
23/02/2012 3:41	L1	234	220	22,20	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,60	0,95	5,13	5,95	0,82	Line					
	L3	235	219	20,70	0,94	4,52	5,29	0,77	Line					
23/02/2012 3:51	L1	234	220	22,30	0,94	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,13	5,95	0,82	Line					
	L3	235	218	20,70	0,94	4,53	5,36	0,83	Line					
23/02/2012 4:01	L1	234	220	22,30	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,13	5,95	0,82	Line					
	L3	235	219	20,70	0,94	4,53	5,31	0,78	Line					
23/02/2012 4:11	L1	234	220	22,20	0,94	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	23,80	0,95	5,16	5,92	0,76	Line					
	L3	235	219	20,70	0,94	4,53	5,31	0,78	Line					
23/02/2012 4:21	L1	234	220	22,30	0,94	4,84	5,55	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,80	0,95	5,15	5,97	0,82	Line					
	L3	235	218	20,70	0,94	4,54	5,37	0,83	Line					
23/02/2012 4:30	L1	234	220	22,30	0,94	4,85	5,56	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	23,70	0,95	5,15	5,97	0,82	Downstream ramp					
	L3	236	219	20,70	0,94	4,56	5,40	0,84	Downstream ramp					
23/02/2012 4:34	L1	236	181	14,30	0,98	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,10	0,97	3,60	6,29	2,69	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,18	5,69	2,51	Line					
23/02/2012 4:44	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,10	0,96	3,59	6,28	2,69	Line					
	L3	236	182	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
23/02/2012 4:54	L1	235	180	14,50	0,96	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	182	16,00	0,97	3,57	6,31	2,74	Line					
	L3	236	182	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
23/02/2012 5:04	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,50	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	237	180	13,50	0,96	3,08	5,69	2,61	Line					
23/02/2012 5:14	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
23/02/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
23/02/2012 5:34	L1	235	180	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,50	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	236	179	13,10	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
23/02/2012 5:44	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/02/2012 5:54	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
23/02/2012 6:04	L1	234	180	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,30	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	179	13,30	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
23/02/2012 6:14	L1	232	178	14,30	0,97	3,16	5,65	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,30	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	178	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
23/02/2012 6:24	L1	232	179	14,30	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	178	15,30	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	234	177	13,30	0,97	2,99	5,53	2,54	Line				
23/02/2012 6:34	L1	233	179	14,50	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	2,96	5,47	2,51	Line				
23/02/2012 6:44	L1	233	179	14,50	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	181	16,10	0,97	3,52	6,15	2,63	Line				
	L3	235	178	13,20	0,97	2,96	5,47	2,51	Line				
23/02/2012 6:54	L1	232	179	14,40	0,97	3,16	5,59	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	16,00	0,97	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	234	177	13,10	0,97	2,95	5,45	2,50	Line				
23/02/2012 6:59	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/02/2012 9:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
23/02/2012 9:57	L1	230	212	23,40	0,52	2,82	3,37	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	229	213	26,10	0,51	3,08	3,61	0,53	Switching-on				
	L3	230	212	22,70	0,53	2,78	3,33	0,55	Switching-on				
23/02/2012 10:00	L1	230	213	21,20	0,86	4,18	4,95	0,77	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	213	22,80	0,88	4,58	5,48	0,90	Upstream ramp				
	L3	231	212	20,30	0,87	4,04	4,89	0,85	Upstream ramp				
23/02/2012 10:00	L1	229	216	22,20	0,85	4,29	4,87	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	24,70	0,86	4,82	5,42	0,60	Line				
	L3	230	219	22,20	0,84	4,30	4,78	0,48	Line				
23/02/2012 10:10	L1	229	218	22,20	0,93	4,66	5,18	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	219	23,70	0,94	5,06	5,69	0,63	Line				
	L3	231	220	21,40	0,94	4,57	5,08	0,51	Line				
23/02/2012 10:20	L1	229	218	22,20	0,94	4,73	5,26	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,90	0,95	5,08	5,71	0,63	Line				
	L3	232	221	21,40	0,95	4,63	5,15	0,52	Line				
23/02/2012 10:30	L1	230	219	22,40	0,94	4,77	5,31	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,90	0,95	5,08	5,71	0,63	Line				
	L3	232	221	21,30	0,95	4,63	5,15	0,52	Line				
23/02/2012 10:40	L1	229	219	22,20	0,95	4,75	5,23	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,80	0,95	5,08	5,71	0,63	Line				
	L3	232	221	21,10	0,95	4,63	5,15	0,52	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/02/2012 10:50	L1	229	218	22,10	0,94	4,74	5,27	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,60	0,95	5,09	5,72	0,63	Line				
	L3	232	221	21,00	0,95	4,62	5,14	0,52	Line				
23/02/2012 11:00	L1	231	219	22,20	0,94	4,81	5,40	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,70	0,95	5,09	5,72	0,63	Line				
	L3	232	221	21,00	0,95	4,62	5,14	0,52	Line				
23/02/2012 11:10	L1	230	219	22,20	0,95	4,80	5,34	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,60	0,95	5,08	5,71	0,63	Line				
	L3	231	221	21,00	0,95	4,63	5,10	0,47	Line				
23/02/2012 11:20	L1	230	219	22,30	0,94	4,77	5,31	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	218	23,90	0,95	5,09	5,72	0,63	Line				
	L3	232	221	21,10	0,96	4,63	5,15	0,52	Line				
23/02/2012 11:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/02/2012 17:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
23/02/2012 17:31	L1	229	213	24,20	0,51	2,85	3,34	0,49	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	211	25,60	0,52	3,09	3,78	0,69	Switching-on				
	L3	232	213	23,60	0,53	2,89	3,49	0,60	Switching-on				
23/02/2012 17:34	L1	230	214	21,20	0,86	4,16	4,87	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	212	21,90	0,88	4,46	5,51	1,05	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,20	0,87	4,07	4,92	0,85	Downstream ramp				
23/02/2012 17:34	L1	230	211	20,60	0,90	4,24	5,13	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,40	0,92	4,52	5,71	1,19	Line				
	L3	233	211	19,50	0,91	4,11	5,13	1,02	Line				
23/02/2012 17:44	L1	229	210	20,20	0,94	4,32	5,22	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,20	0,95	4,60	5,81	1,21	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,17	5,21	1,04	Line				
23/02/2012 17:54	L1	229	211	20,30	0,94	4,34	5,19	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,10	0,95	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,18	5,22	1,04	Line				
23/02/2012 18:04	L1	231	211	20,30	0,94	4,40	5,38	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	231	208	21,20	0,95	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	232	210	19,20	0,95	4,19	5,23	1,04	Line				
23/02/2012 18:14	L1	232	209	19,90	0,94	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,30	0,95	4,62	5,83	1,21	Line				
	L3	232	211	19,30	0,94	4,20	5,19	0,99	Line				
23/02/2012 18:25	L1	231	209	19,90	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,40	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,20	5,25	1,05	Line				
23/02/2012 18:35	L1	232	210	20,00	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,30	0,95	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	232	210	19,20	0,94	4,19	5,23	1,04	Line				
23/02/2012 18:45	L1	231	209	20,00	0,94	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	21,40	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	232	210	19,30	0,94	4,20	5,25	1,05	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/02/2012 18:55	L1	231	209	20,00	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	208	21,30	0,95	4,63	5,91	1,28	Line					
	L3	233	211	19,30	0,94	4,24	5,30	1,06	Line					
23/02/2012 19:00	L1	231	209	20,00	0,94	4,31	5,38	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	208	21,30	0,95	4,60	5,81	1,21	Downstream ramp					
	L3	233	211	19,30	0,94	4,23	5,28	1,05	Downstream ramp					
23/02/2012 19:00	L1	231	203	19,00	0,95	4,12	5,50	1,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	202	20,30	0,95	4,42	5,96	1,54	Line					
	L3	232	201	17,60	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
23/02/2012 19:10	L1	231	200	18,10	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	230	202	19,90	0,95	4,31	5,75	1,44	Line					
	L3	233	202	17,70	0,95	3,88	5,35	1,47	Line					
23/02/2012 19:20	L1	231	200	18,10	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,95	4,37	5,90	1,53	Line					
	L3	232	202	17,60	0,95	3,85	5,25	1,40	Line					
23/02/2012 19:30	L1	232	201	18,10	0,95	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,95	4,37	5,90	1,53	Line					
	L3	233	202	17,60	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
23/02/2012 19:40	L1	232	200	18,10	0,95	3,96	5,52	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	19,90	0,96	4,35	5,80	1,45	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
23/02/2012 19:50	L1	231	201	18,20	0,95	3,96	5,40	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	231	203	19,90	0,95	4,32	5,76	1,44	Line					
	L3	232	202	17,70	0,94	3,85	5,25	1,40	Line					
23/02/2012 20:00	L1	231	200	18,10	0,95	3,94	5,44	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,95	4,38	5,91	1,53	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
23/02/2012 20:10	L1	232	201	18,30	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,00	0,95	4,38	5,91	1,53	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
23/02/2012 20:21	L1	232	202	18,30	0,95	3,99	5,44	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	203	20,10	0,95	4,39	5,92	1,53	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,85	5,31	1,46	Line					
23/02/2012 20:31	L1	233	202	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,60	0,96	4,32	6,03	1,71	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
23/02/2012 20:41	L1	233	202	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	201	19,50	0,96	4,29	5,98	1,69	Line					
	L3	233	202	17,50	0,95	3,85	5,31	1,46	Line					
23/02/2012 20:51	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	201	19,50	0,96	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
23/02/2012 21:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	202	19,60	0,95	4,32	6,03	1,71	Downstream ramp					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,88	5,35	1,47	Downstream ramp					
23/02/2012 21:02	L1	234	184	15,00	0,97	3,36	5,74	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	16,00	0,97	3,60	6,29	2,69	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/02/2012 21:12	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	183	15,90	0,97	3,57	6,24	2,67	Line					
	L3	235	181	13,90	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
23/02/2012 21:22	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	183	15,90	0,97	3,59	6,35	2,76	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
23/02/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,54	6,47	2,93	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line					
23/02/2012 21:42	L1	237	183	14,60	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,54	6,47	2,93	Line					
	L3	238	181	13,70	0,96	3,11	5,75	2,64	Line					
23/02/2012 21:52	L1	238	183	14,60	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	15,60	0,97	3,54	6,40	2,86	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
23/02/2012 22:02	L1	237	183	14,70	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,55	6,49	2,94	Line					
	L3	238	181	13,70	0,96	3,11	5,75	2,64	Line					
23/02/2012 22:12	L1	238	183	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	15,60	0,97	3,54	6,40	2,86	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,13	5,85	2,72	Line					
23/02/2012 22:22	L1	237	183	14,70	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,70	0,97	3,54	6,47	2,93	Line					
	L3	238	181	13,70	0,95	3,09	5,71	2,62	Line					
23/02/2012 22:32	L1	238	183	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,60	0,97	3,54	6,47	2,93	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
23/02/2012 22:42	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,57	6,53	2,96	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
23/02/2012 22:52	L1	235	180	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	15,40	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	236	179	13,50	0,96	3,05	5,64	2,59	Line					
23/02/2012 23:02	L1	235	181	14,40	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	236	179	13,50	0,96	3,05	5,64	2,59	Line					
23/02/2012 23:12	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,30	0,97	3,46	6,26	2,80	Line					
	L3	236	179	13,50	0,96	3,06	5,66	2,60	Line					
23/02/2012 23:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,98	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
23/02/2012 23:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line					
	L3	237	180	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
23/02/2012 23:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/02/2012 23:52	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
24/02/2012 0:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
24/02/2012 0:12	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
24/02/2012 0:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
24/02/2012 0:32	L1	236	182	11,20	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	13,60	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	236	180	11,30	0,96	2,53	4,63	2,10	Line				
24/02/2012 0:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
24/02/2012 0:52	L1	235	181	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
24/02/2012 0:54	L1	232	213	16,90	0,83	3,22	3,89	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	17,20	0,90	3,58	4,38	0,80	Switching-on				
	L3	234	213	15,40	0,88	3,15	3,89	0,74	Switching-on				
24/02/2012 0:57	L1	233	214	16,20	0,94	3,45	4,17	0,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	213	17,90	0,97	3,97	4,85	0,88	Downstream ramp				
	L3	234	213	15,00	0,97	3,36	4,15	0,79	Downstream ramp				
24/02/2012 1:01	L1	236	182	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	13,60	0,97	3,04	5,31	2,27	Line				
	L3	236	182	11,30	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
24/02/2012 1:11	L1	235	181	11,30	0,94	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,60	0,95	2,58	4,61	2,03	Line				
24/02/2012 1:21	L1	236	181	11,30	0,94	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
24/02/2012 1:31	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,40	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	237	182	11,50	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
24/02/2012 1:41	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,40	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,50	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
24/02/2012 1:51	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	237	183	11,50	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
24/02/2012 2:01	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/02/2012 2:11	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	236	182	11,50	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
24/02/2012 2:21	L1	235	181	11,20	0,94	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
24/02/2012 2:31	L1	235	181	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,50	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	235	182	11,50	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
24/02/2012 2:41	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
24/02/2012 2:51	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	235	182	11,40	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
24/02/2012 3:01	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	13,70	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
24/02/2012 3:11	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	182	11,60	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
24/02/2012 3:21	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	237	182	11,60	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
24/02/2012 3:30	L1	237	183	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,60	0,97	3,04	5,43	2,39	Upstream ramp				
	L3	237	182	11,30	0,97	2,54	4,59	2,05	Upstream ramp				
24/02/2012 3:31	L1	236	214	16,60	0,87	3,32	4,15	0,83	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	20,10	0,90	4,16	5,14	0,98	Downstream ramp				
	L3	235	217	17,50	0,87	3,54	4,24	0,70	Downstream ramp				
24/02/2012 3:31	L1	236	219	17,70	0,86	3,49	4,13	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	216	20,30	0,90	4,21	5,15	0,94	Line				
	L3	236	216	17,20	0,88	3,55	4,34	0,79	Line				
24/02/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,44	5,31	0,87	Line				
	L3	236	217	17,10	0,94	3,70	4,47	0,77	Line				
24/02/2012 3:51	L1	237	220	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	218	20,60	0,95	4,48	5,42	0,94	Line				
	L3	237	217	17,10	0,94	3,72	4,55	0,83	Line				
24/02/2012 4:01	L1	236	220	17,50	0,94	3,67	4,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	20,50	0,95	4,45	5,27	0,82	Line				
	L3	237	217	17,10	0,94	3,71	4,54	0,83	Line				
24/02/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,50	0,95	4,45	5,32	0,87	Line				
	L3	236	217	17,20	0,94	3,72	4,50	0,78	Line				
24/02/2012 4:21	L1	236	219	22,00	0,94	4,77	5,65	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,30	0,95	5,06	6,05	0,99	Line				
	L3	236	217	20,20	0,94	4,44	5,37	0,93	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/02/2012 4:30	L1	236	219	22,00	0,94	4,77	5,65	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	23,40	0,95	5,09	6,09	1,00	Downstream ramp				
	L3	237	217	20,30	0,94	4,47	5,46	0,99	Downstream ramp				
24/02/2012 4:34	L1	237	182	14,80	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,70	0,98	3,55	6,42	2,87	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 4:44	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
24/02/2012 4:54	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,51	6,35	2,84	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 5:04	L1	237	182	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 5:14	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,40	0,97	3,50	6,40	2,90	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,50	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 5:28	L1	233	214	21,40	0,85	4,21	5,09	0,88	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	13,40	0,99	3,09	5,78	2,69	Line				
	L3	234	212	19,50	0,85	3,88	4,85	0,97	Switching-on				
24/02/2012 5:31	L1	233	214	18,70	0,97	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	177	14,30	0,98	3,24	5,99	2,75	Line				
	L3	234	218	15,80	0,99	3,64	4,26	0,62	Downstream ramp				
24/02/2012 5:34	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,50	0,96	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	183	13,70	0,97	3,12	5,45	2,33	Line				
24/02/2012 5:44	L1	234	183	14,70	0,97	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,40	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
24/02/2012 5:54	L1	234	183	14,80	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	179	15,30	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
24/02/2012 6:04	L1	233	182	14,70	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	179	15,20	0,98	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
24/02/2012 6:14	L1	232	181	14,70	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	178	15,20	0,98	3,38	6,04	2,66	Line				
	L3	233	179	13,70	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
24/02/2012 6:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
24/02/2012 6:34	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,60	0,97	3,52	6,36	2,84	Line				
	L3	237	183	13,90	0,97	3,16	5,65	2,49	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/02/2012 6:44	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,50	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/02/2012 6:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,70	0,97	3,53	6,38	2,85	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
24/02/2012 7:04	L1	236	182	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,60	0,97	3,52	6,44	2,92	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
24/02/2012 7:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
24/02/2012 17:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
24/02/2012 17:35	L1	232	214	24,00	0,52	2,89	3,46	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	213	25,60	0,52	3,11	3,76	0,65	Switching-on				
	L3	232	214	22,80	0,53	2,84	3,40	0,56	Switching-on				
24/02/2012 17:38	L1	234	214	20,80	0,86	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	214	21,80	0,89	4,52	5,53	1,01	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,50	0,87	4,16	5,03	0,87	Downstream ramp				
24/02/2012 17:39	L1	234	211	20,20	0,91	4,27	5,39	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,92	4,55	5,75	1,20	Line				
	L3	234	209	19,10	0,92	4,09	5,28	1,19	Line				
24/02/2012 17:49	L1	233	208	19,30	0,94	4,21	5,43	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	20,90	0,96	4,61	5,82	1,21	Line				
	L3	233	208	18,80	0,94	4,13	5,33	1,20	Line				
24/02/2012 17:59	L1	232	207	19,20	0,95	4,19	5,41	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	233	208	18,80	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
24/02/2012 18:09	L1	232	207	19,30	0,95	4,20	5,42	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,80	0,96	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,17	5,38	1,21	Line				
24/02/2012 18:19	L1	232	208	19,40	0,94	4,22	5,39	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	209	20,90	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,18	5,40	1,22	Line				
24/02/2012 18:29	L1	231	207	19,20	0,95	4,17	5,32	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	210	21,00	0,96	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	235	209	19,00	0,94	4,19	5,47	1,28	Line				
24/02/2012 18:39	L1	233	208	19,50	0,94	4,24	5,47	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	208	20,90	0,96	4,59	5,86	1,27	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
24/02/2012 18:49	L1	233	208	19,60	0,94	4,25	5,49	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	235	209	19,00	0,94	4,20	5,48	1,28	Line				
24/02/2012 18:59	L1	232	207	19,40	0,95	4,23	5,46	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	235	210	19,00	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/02/2012 19:00	L1	232	207	19,40	0,95	4,22	5,45	1,23	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,20	0,96	4,68	5,91	1,23					
	L3	235	210	19,00	0,95	4,21	5,43	1,22					
24/02/2012 19:00	L1	232	204	19,00	0,95	4,13	5,51	1,38	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	204	19,90	0,96	4,41	5,95	1,54					
	L3	234	204	17,90	0,95	3,99	5,44	1,45					
24/02/2012 19:10	L1	232	201	18,20	0,95	3,97	5,48	1,51	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,20	0,96	4,25	5,93	1,68					
	L3	234	200	17,40	0,95	3,83	5,46	1,63					
24/02/2012 19:20	L1	232	202	18,30	0,95	3,99	5,44	1,45	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	201	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68					
	L3	234	200	17,40	0,95	3,84	5,48	1,64					
24/02/2012 19:30	L1	232	202	18,20	0,95	3,98	5,43	1,45	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,20	0,96	4,28	5,97	1,69					
	L3	235	201	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65					
24/02/2012 19:40	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,30	0,96	4,29	5,98	1,69					
	L3	235	201	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65					
24/02/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,40	0,96	4,28	5,97	1,69					
	L3	235	200	17,50	0,95	3,85	5,55	1,70					
24/02/2012 20:00	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,40	0,96	4,33	6,04	1,71					
	L3	235	201	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65					
24/02/2012 20:10	L1	234	203	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,40	0,96	4,31	6,01	1,70					
	L3	235	201	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65					
24/02/2012 20:21	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,40	0,96	4,30	6,00	1,70					
	L3	236	201	17,40	0,95	3,88	5,60	1,72					
24/02/2012 20:31	L1	233	202	18,60	0,95	4,04	5,57	1,53	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	203	19,70	0,96	4,34	5,99	1,65					
	L3	236	201	17,60	0,95	3,91	5,64	1,73					
24/02/2012 20:41	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	203	19,40	0,96	4,31	5,95	1,64					
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66					
24/02/2012 20:51	L1	236	201	18,10	0,95	3,99	5,76	1,77	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,60	0,96	4,33	6,04	1,71					
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66					
24/02/2012 21:00	L1	234	200	17,90	0,95	3,94	5,62	1,68	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,60	0,96	4,36	6,15	1,79					
	L3	237	203	17,50	0,95	3,90	5,56	1,66					
24/02/2012 21:02	L1	235	183	15,10	0,97	3,37	5,89	2,52	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,50	0,98	3,54	6,47	2,93					
	L3	237	182	14,10	0,97	3,22	5,82	2,60					
24/02/2012 21:12	L1	237	182	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,50	6,40	2,90					
	L3	237	183	14,10	0,96	3,20	5,72	2,52					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/02/2012 21:22	L1	237	182	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,51	6,42	2,91	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
24/02/2012 21:32	L1	238	183	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,40	0,97	3,53	6,45	2,92	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
24/02/2012 21:42	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,00	0,98	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	235	178	13,50	0,96	3,05	5,64	2,59	Line				
24/02/2012 21:52	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	236	179	13,50	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
24/02/2012 22:02	L1	234	180	14,40	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	15,00	0,98	3,42	6,11	2,69	Line				
	L3	236	179	13,60	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
24/02/2012 22:12	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	236	179	13,50	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
24/02/2012 22:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	236	179	13,50	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
24/02/2012 22:32	L1	234	181	14,30	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	236	179	13,70	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
24/02/2012 22:42	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	237	179	13,50	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
24/02/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	237	180	13,50	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
24/02/2012 23:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	15,20	0,97	3,48	6,22	2,74	Line				
	L3	237	180	13,60	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
24/02/2012 23:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,20	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
24/02/2012 23:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	179	11,30	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
24/02/2012 23:32	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
24/02/2012 23:42	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,70	0,97	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
24/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/02/2012 0:02	L1	236	182	11,20	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 0:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 0:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
25/02/2012 0:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 0:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 0:52	L1	236	183	11,30	0,95	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
25/02/2012 1:02	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
	L3	237	179	11,20	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
25/02/2012 1:12	L1	236	182	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	179	11,20	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
25/02/2012 1:22	L1	236	182	11,20	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 1:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/02/2012 1:42	L1	236	183	11,30	0,95	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,10	5,67	2,57	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
25/02/2012 1:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,60	0,97	3,09	5,65	2,56	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,55	4,66	2,11	Line				
25/02/2012 2:02	L1	235	181	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	13,60	0,97	3,06	5,59	2,53	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
25/02/2012 2:12	L1	236	181	11,30	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,60	0,97	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
25/02/2012 2:22	L1	234	181	11,30	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line				
	L3	236	179	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
25/02/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
	L3	235	179	11,30	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/02/2012 2:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line						
	L2	235	183	13,90	0,97	3,13	5,47	2,34	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line						
25/02/2012 2:52	L1	235	182	11,40	0,95	2,47	4,37	1,90	Line						
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	179	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line						
25/02/2012 3:02	L1	236	183	11,50	0,95	2,48	4,38	1,90	Line						
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	179	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line						
25/02/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line						
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	237	183	11,80	0,96	2,64	4,72	2,08	Line						
25/02/2012 3:22	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line						
	L2	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line						
25/02/2012 3:30	L1	235	181	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Upstream ramp						
	L2	237	182	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Upstream ramp		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	182	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Upstream ramp						
25/02/2012 3:31	L1	234	218	17,60	0,86	3,44	4,03	0,59	Line						
	L2	236	216	20,10	0,91	4,22	5,16	0,94	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	235	216	17,40	0,88	3,57	4,32	0,75	Line						
25/02/2012 3:41	L1	236	220	17,40	0,93	3,68	4,31	0,63	Line						
	L2	236	218	20,50	0,95	4,47	5,35	0,88	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	217	17,20	0,94	3,74	4,52	0,78	Line						
25/02/2012 3:51	L1	236	220	17,50	0,93	3,69	4,32	0,63	Line						
	L2	236	221	21,20	0,95	4,60	5,33	0,73	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	237	220	17,80	0,94	3,85	4,56	0,71	Line						
25/02/2012 4:01	L1	236	219	17,50	0,93	3,68	4,36	0,68	Line						
	L2	236	221	21,20	0,95	4,60	5,33	0,73	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	220	17,80	0,94	3,84	4,50	0,66	Line						
25/02/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,93	3,67	4,34	0,67	Line						
	L2	235	220	20,90	0,95	4,55	5,27	0,72	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	220	17,60	0,94	3,83	4,49	0,66	Line						
25/02/2012 4:21	L1	235	218	21,80	0,94	4,72	5,59	0,87	Line						
	L2	234	220	23,60	0,95	5,15	5,91	0,76	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	235	218	20,70	0,94	4,55	5,39	0,84	Line						
25/02/2012 4:30	L1	234	217	21,80	0,94	4,70	5,56	0,86	Downstream ramp						
	L2	235	220	23,70	0,95	5,18	6,00	0,82	Downstream ramp		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	235	218	20,70	0,94	4,54	5,37	0,83	Downstream ramp						
25/02/2012 4:34	L1	234	183	15,10	0,97	3,37	5,82	2,45	Line						
	L2	236	183	16,10	0,97	3,62	6,40	2,78	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	235	183	14,10	0,97	3,21	5,61	2,40	Line						
25/02/2012 4:44	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line						
	L2	236	183	15,90	0,97	3,58	6,33	2,75	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	235	181	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line						
25/02/2012 4:54	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line						
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line		0,00	0,00	0,00		3,21
	L3	236	182	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/02/2012 5:04	L1	235	181	14,60	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
25/02/2012 5:14	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
25/02/2012 5:24	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	236	181	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
25/02/2012 5:34	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,49	6,31	2,82	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
25/02/2012 5:44	L1	235	181	14,50	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
25/02/2012 5:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,40	0,97	3,50	6,33	2,83	Line				
	L3	236	181	13,80	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
25/02/2012 6:04	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,20	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
25/02/2012 6:14	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
25/02/2012 6:24	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	236	181	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
25/02/2012 6:34	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	15,10	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
25/02/2012 6:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
25/02/2012 17:42	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
25/02/2012 17:42	L1	232	214	24,00	0,52	2,93	3,51	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	212	25,00	0,53	3,14	3,84	0,70	Switching-on				
	L3	234	212	22,40	0,53	2,81	3,51	0,70	Switching-on				
25/02/2012 17:45	L1	232	214	20,90	0,86	4,16	4,98	0,82	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	212	22,00	0,88	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp				
	L3	234	212	20,10	0,86	4,05	5,06	1,01	Downstream ramp				
25/02/2012 17:46	L1	233	211	20,30	0,90	4,24	5,30	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,30	0,92	4,55	5,81	1,26	Line				
	L3	235	210	19,30	0,90	4,09	5,28	1,19	Line				
25/02/2012 17:56	L1	233	211	20,00	0,94	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	210	21,00	0,95	4,64	5,92	1,28	Line				
	L3	235	210	19,10	0,94	4,19	5,41	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
25/02/2012 18:06	L1	231	209	19,80	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	20,80	0,96	4,61	5,82	1,21	Line						
	L3	233	208	18,90	0,94	4,12	5,32	1,20	Line						
25/02/2012 18:16	L1	231	209	19,80	0,94	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	21,00	0,96	4,62	5,83	1,21	Line						
	L3	233	208	18,80	0,94	4,12	5,32	1,20	Line						
25/02/2012 18:26	L1	232	210	20,00	0,94	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	210	21,00	0,96	4,65	5,94	1,29	Line						
	L3	234	209	18,90	0,94	4,16	5,37	1,21	Line						
25/02/2012 18:36	L1	233	211	20,10	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	209	20,90	0,96	4,60	5,81	1,21	Line						
	L3	232	208	18,70	0,95	4,10	5,23	1,13	Line						
25/02/2012 18:46	L1	233	211	20,10	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Line						
	L3	234	209	18,90	0,94	4,15	5,36	1,21	Line						
25/02/2012 18:56	L1	232	210	20,00	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Line						
	L3	234	208	18,70	0,95	4,15	5,42	1,27	Line						
25/02/2012 19:00	L1	232	210	20,00	0,95	4,34	5,42	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	210	21,00	0,96	4,64	5,86	1,22	Downstream ramp						
	L3	234	208	18,80	0,95	4,16	5,43	1,27	Downstream ramp						
25/02/2012 19:00	L1	233	202	18,00	0,96	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	232	204	19,80	0,96	4,38	5,84	1,46	Line						
	L3	233	202	17,70	0,95	3,92	5,41	1,49	Line						
25/02/2012 19:10	L1	232	201	18,30	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,20	0,96	4,28	5,97	1,69	Line						
	L3	233	202	17,70	0,95	3,90	5,38	1,48	Line						
25/02/2012 19:20	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,20	0,96	4,28	5,97	1,69	Line						
	L3	234	203	17,70	0,95	3,93	5,42	1,49	Line						
25/02/2012 19:30	L1	234	202	18,30	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	202	19,20	0,96	4,27	5,96	1,69	Line						
	L3	233	202	17,70	0,95	3,90	5,38	1,48	Line						
25/02/2012 19:40	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,20	0,96	4,30	6,00	1,70	Line						
	L3	234	203	17,70	0,95	3,93	5,42	1,49	Line						
25/02/2012 19:50	L1	234	203	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	203	19,20	0,96	4,28	5,90	1,62	Line						
	L3	234	203	17,70	0,95	3,93	5,42	1,49	Line						
25/02/2012 20:00	L1	234	203	18,50	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	203	19,40	0,96	4,31	6,01	1,70	Line						
	L3	235	204	17,80	0,95	3,95	5,45	1,50	Line						
25/02/2012 20:10	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	203	19,20	0,96	4,30	5,93	1,63	Line						
	L3	235	201	17,30	0,95	3,85	5,49	1,64	Line						
25/02/2012 20:21	L1	234	200	17,90	0,95	3,94	5,62	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	204	19,40	0,96	4,35	6,07	1,72	Line						
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/02/2012 20:31	L1	236	201	18,10	0,95	3,99	5,76	1,77	Line				
	L2	236	200	18,90	0,96	4,23	6,17	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66	Line				
25/02/2012 20:41	L1	235	201	18,10	0,95	3,97	5,66	1,69	Line				
	L2	236	201	18,80	0,96	4,23	6,10	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66	Line				
25/02/2012 20:51	L1	236	202	18,10	0,95	4,01	5,72	1,71	Line				
	L2	236	201	18,90	0,96	4,24	6,12	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line				
25/02/2012 21:00	L1	237	202	18,30	0,95	4,02	5,80	1,78	Downstream ramp				
	L2	237	201	19,00	0,96	4,26	6,22	1,96	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	203	17,50	0,95	3,91	5,58	1,67	Downstream ramp				
25/02/2012 21:02	L1	237	182	14,80	0,97	3,33	6,02	2,69	Line				
	L2	238	183	15,40	0,98	3,54	6,40	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	183	14,20	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
25/02/2012 21:12	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line				
	L2	238	183	15,20	0,97	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,70	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
25/02/2012 21:22	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line				
	L2	238	183	15,20	0,98	3,50	6,33	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,70	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
25/02/2012 21:32	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line				
	L2	239	183	15,30	0,98	3,52	6,44	2,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	13,70	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
25/02/2012 21:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line				
	L2	236	181	15,00	0,98	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	13,50	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
25/02/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	236	180	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	236	179	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
25/02/2012 22:02	L1	234	180	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line				
	L2	236	180	15,00	0,98	3,44	6,29	2,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,40	0,96	3,05	5,58	2,53	Line				
25/02/2012 22:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	235	180	15,00	0,98	3,41	6,17	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	235	179	13,40	0,97	3,04	5,56	2,52	Line				
25/02/2012 22:22	L1	235	180	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line				
	L2	237	182	15,00	0,98	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	179	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
25/02/2012 22:32	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	236	181	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	179	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
25/02/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
25/02/2012 22:52	L1	236	182	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line				
	L2	238	182	14,70	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
25/02/2012 23:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line						
	L3	237	180	13,50	0,96	3,09	5,71	2,62	Line						
25/02/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	181	14,60	0,98	3,37	6,16	2,79	Line						
	L3	237	180	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line						
25/02/2012 23:22	L1	236	183	11,30	0,95	2,48	4,38	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line						
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
25/02/2012 23:32	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,00	0,98	2,99	5,41	2,42	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
25/02/2012 23:42	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
25/02/2012 23:52	L1	238	184	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	13,10	0,98	3,01	5,50	2,49	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line						
26/02/2012 0:02	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	2,99	5,41	2,42	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
26/02/2012 0:12	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	3,00	5,42	2,42	Line						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,58	4,82	2,24	Line						
26/02/2012 0:22	L1	237	180	11,10	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
26/02/2012 0:32	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
26/02/2012 0:42	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
26/02/2012 0:52	L1	237	180	11,00	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
26/02/2012 1:02	L1	237	180	11,10	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,97	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line						
26/02/2012 1:12	L1	237	180	11,00	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	237	181	11,30	0,96	2,55	4,66	2,11	Line						
26/02/2012 1:22	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line						
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
26/02/2012 1:32	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line						
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/02/2012 1:42	L1	238	180	11,10	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
26/02/2012 1:52	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,10	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
26/02/2012 2:02	L1	237	180	11,00	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,00	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/02/2012 2:12	L1	237	180	11,00	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/02/2012 2:22	L1	236	180	11,00	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,00	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/02/2012 2:32	L1	237	180	11,00	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
26/02/2012 2:42	L1	237	180	11,00	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
26/02/2012 2:52	L1	237	180	11,00	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/02/2012 3:02	L1	236	180	11,00	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
26/02/2012 3:12	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,10	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
26/02/2012 3:22	L1	237	180	11,00	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
26/02/2012 3:30	L1	237	180	11,00	0,96	2,42	4,47	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,57	4,75	2,18	Upstream ramp				
26/02/2012 3:31	L1	236	214	16,50	0,87	3,33	4,16	0,83	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	214	18,80	0,91	3,99	5,04	1,05	Downstream ramp				
	L3	236	214	17,20	0,87	3,50	4,37	0,87	Downstream ramp				
26/02/2012 3:31	L1	236	217	17,20	0,87	3,43	4,15	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	217	19,40	0,91	4,10	5,01	0,91	Line				
	L3	237	215	16,90	0,89	3,51	4,38	0,87	Line				
26/02/2012 3:41	L1	238	218	17,00	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,40	0,96	4,28	5,29	1,01	Line				
	L3	238	219	17,30	0,94	3,79	4,58	0,79	Line				
26/02/2012 3:51	L1	237	217	16,90	0,93	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	218	19,40	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	237	219	17,30	0,94	3,79	4,53	0,74	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/02/2012 4:01	L1	237	218	17,10	0,93	3,60	4,35	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,40	0,96	4,27	5,28	1,01	Line				
	L3	237	218	17,30	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
26/02/2012 4:11	L1	236	217	16,90	0,93	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	19,70	0,96	4,34	5,19	0,85	Line				
	L3	236	218	17,10	0,94	3,71	4,44	0,73	Line				
26/02/2012 4:21	L1	236	219	21,80	0,94	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,50	0,95	4,94	5,91	0,97	Line				
	L3	236	219	20,80	0,94	4,56	5,40	0,84	Line				
26/02/2012 4:30	L1	235	218	21,80	0,94	4,73	5,60	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	218	22,50	0,95	4,97	6,01	1,04	Downstream ramp				
	L3	235	219	20,70	0,94	4,54	5,32	0,78	Downstream ramp				
26/02/2012 4:34	L1	236	181	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,98	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	236	182	13,90	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
26/02/2012 4:44	L1	236	182	14,70	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
26/02/2012 4:54	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
26/02/2012 5:04	L1	237	183	14,70	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,20	0,98	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
26/02/2012 5:14	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,10	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
26/02/2012 5:24	L1	236	182	14,60	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
26/02/2012 5:34	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
26/02/2012 5:44	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
26/02/2012 5:54	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
26/02/2012 6:04	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
26/02/2012 6:14	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,00	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
26/02/2012 6:24	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/02/2012 6:34	L1	236	182	14,60	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
26/02/2012 6:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/02/2012 17:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/02/2012 17:51	L1	229	214	24,10	0,51	2,86	3,32	0,46	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	230	213	25,70	0,50	3,00	3,55	0,55	Switching-on				
	L3	230	212	23,00	0,52	2,78	3,33	0,55	Switching-on				
26/02/2012 17:54	L1	229	213	21,30	0,86	4,14	4,85	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	214	22,00	0,87	4,44	5,31	0,87	Downstream ramp				
	L3	231	212	20,30	0,86	4,02	4,86	0,84	Downstream ramp				
26/02/2012 17:55	L1	230	211	20,50	0,90	4,23	5,12	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	232	212	21,30	0,91	4,48	5,48	1,00	Line				
	L3	231	209	19,50	0,90	4,05	5,06	1,01	Line				
26/02/2012 18:05	L1	232	207	19,60	0,94	4,20	5,42	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,40	0,95	4,48	5,91	1,43	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,14	5,34	1,20	Line				
26/02/2012 18:15	L1	233	208	19,60	0,94	4,24	5,47	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,40	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,15	5,36	1,21	Line				
26/02/2012 18:25	L1	233	208	20,00	0,95	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,30	0,95	4,46	5,82	1,36	Line				
	L3	234	209	19,20	0,93	4,12	5,32	1,20	Line				
26/02/2012 18:35	L1	233	208	19,70	0,94	4,25	5,49	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,30	0,95	4,44	5,79	1,35	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,14	5,34	1,20	Line				
26/02/2012 18:45	L1	234	209	19,70	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,30	0,95	4,47	5,83	1,36	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,16	5,37	1,21	Line				
26/02/2012 18:55	L1	232	207	19,60	0,94	4,22	5,45	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,30	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	234	209	19,00	0,94	4,15	5,36	1,21	Line				
26/02/2012 19:00	L1	233	209	19,70	0,94	4,25	5,43	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,30	0,95	4,50	5,87	1,37	Downstream ramp				
	L3	235	209	18,90	0,94	4,17	5,44	1,27	Downstream ramp				
26/02/2012 19:00	L1	233	202	18,50	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line				
	L3	234	203	17,90	0,95	3,96	5,46	1,50	Line				
26/02/2012 19:10	L1	233	202	18,40	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,20	0,95	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	235	201	17,40	0,94	3,83	5,46	1,63	Line				
26/02/2012 19:20	L1	234	203	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,10	0,96	4,22	5,89	1,67	Line				
	L3	234	201	17,40	0,95	3,81	5,37	1,56	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/02/2012 19:30	L1	234	203	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	202	19,00	0,96	4,18	5,83	1,65	Line				
	L3	234	201	17,40	0,95	3,82	5,39	1,57	Line				
26/02/2012 19:40	L1	234	203	18,50	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,10	0,96	4,21	5,87	1,66	Line				
	L3	235	201	17,40	0,95	3,85	5,49	1,64	Line				
26/02/2012 19:50	L1	234	203	18,50	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,20	0,96	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	235	201	17,50	0,95	3,85	5,49	1,64	Line				
26/02/2012 20:00	L1	234	200	18,10	0,95	3,95	5,64	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,10	0,95	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	235	201	17,70	0,94	3,86	5,51	1,65	Line				
26/02/2012 20:10	L1	234	200	17,90	0,95	3,91	5,58	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,00	0,96	4,22	5,95	1,73	Line				
	L3	235	201	17,50	0,95	3,86	5,51	1,65	Line				
26/02/2012 20:21	L1	234	200	18,10	0,95	3,93	5,61	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,50	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	236	202	17,50	0,95	3,87	5,52	1,65	Line				
26/02/2012 20:31	L1	235	200	18,10	0,95	3,94	5,68	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	202	18,50	0,96	4,14	5,97	1,83	Line				
	L3	236	202	17,50	0,95	3,88	5,54	1,66	Line				
26/02/2012 20:41	L1	235	201	18,10	0,95	3,96	5,65	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,50	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	236	202	17,50	0,95	3,87	5,52	1,65	Line				
26/02/2012 20:51	L1	236	202	18,20	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	202	18,50	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,90	5,56	1,66	Line				
26/02/2012 21:00	L1	236	202	18,20	0,95	3,97	5,66	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,50	0,96	4,13	5,96	1,83	Downstream ramp				
	L3	238	201	17,20	0,95	3,83	5,65	1,82	Downstream ramp				
26/02/2012 21:02	L1	237	182	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	184	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
26/02/2012 21:12	L1	238	183	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	182	13,80	0,96	3,15	5,82	2,67	Line				
26/02/2012 21:22	L1	238	183	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	240	182	13,80	0,96	3,16	5,91	2,75	Line				
26/02/2012 21:32	L1	238	183	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	182	13,70	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
26/02/2012 21:42	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	13,50	0,96	3,06	5,66	2,60	Line				
26/02/2012 21:52	L1	234	180	14,40	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,60	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	236	179	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/02/2012 22:02	L1	234	180	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	235	179	13,40	0,96	3,04	5,56	2,52	Line				
26/02/2012 22:12	L1	234	180	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	14,50	0,98	3,29	5,88	2,59	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
26/02/2012 22:22	L1	234	181	14,40	0,96	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
26/02/2012 22:32	L1	235	181	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
26/02/2012 22:42	L1	235	181	14,40	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,60	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
26/02/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,70	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
26/02/2012 23:02	L1	234	181	14,50	0,96	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
26/02/2012 23:12	L1	235	180	14,40	0,96	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
26/02/2012 23:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
26/02/2012 23:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
26/02/2012 23:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,00	0,98	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
26/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	181	11,20	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
27/02/2012 0:02	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,55	4,66	2,11	Line				
27/02/2012 0:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	237	179	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
27/02/2012 0:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
27/02/2012 0:32	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	179	11,20	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/02/2012 0:42	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	236	179	11,20	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
27/02/2012 0:52	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	236	179	11,20	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					
27/02/2012 1:02	L1	234	181	11,20	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	12,90	0,97	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	179	11,20	0,96	2,51	4,59	2,08	Line					
27/02/2012 1:12	L1	234	181	11,10	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
27/02/2012 1:22	L1	234	181	11,10	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	12,90	0,98	2,92	5,22	2,30	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
27/02/2012 1:32	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
27/02/2012 1:42	L1	236	181	11,20	0,95	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
27/02/2012 1:52	L1	236	181	11,20	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
27/02/2012 2:02	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
27/02/2012 2:12	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
27/02/2012 2:22	L1	235	181	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
27/02/2012 2:32	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
27/02/2012 2:42	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
27/02/2012 2:52	L1	234	181	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	12,80	0,98	2,87	5,19	2,32	Line					
	L3	235	178	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
27/02/2012 3:02	L1	234	181	11,10	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	12,90	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	178	11,10	0,96	2,50	4,62	2,12	Line					
27/02/2012 3:12	L1	234	181	11,10	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	179	11,10	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/02/2012 3:22	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	235	179	11,10	0,96	2,49	4,55	2,06	Line				
27/02/2012 3:30	L1	235	181	11,20	0,95	2,44	4,36	1,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Upstream ramp				
	L3	236	179	11,20	0,96	2,51	4,64	2,13	Upstream ramp				
27/02/2012 3:31	L1	233	215	16,90	0,87	3,31	3,96	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	216	19,80	0,90	4,05	4,79	0,74	Line				
	L3	235	216	17,40	0,88	3,55	4,29	0,74	Line				
27/02/2012 3:41	L1	234	218	17,00	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	216	19,50	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
27/02/2012 3:51	L1	235	218	17,10	0,93	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	19,60	0,96	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
27/02/2012 4:01	L1	234	218	17,10	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
27/02/2012 4:11	L1	234	218	17,10	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	218	19,60	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
27/02/2012 4:21	L1	234	218	21,60	0,94	4,67	5,47	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,30	0,95	4,88	5,84	0,96	Line				
	L3	235	218	20,70	0,94	4,52	5,35	0,83	Line				
27/02/2012 4:30	L1	234	217	21,60	0,94	4,68	5,54	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	22,30	0,95	4,89	5,85	0,96	Downstream ramp				
	L3	235	218	20,60	0,94	4,52	5,35	0,83	Downstream ramp				
27/02/2012 4:34	L1	235	184	15,00	0,97	3,38	5,84	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,50	0,98	3,50	6,19	2,69	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
27/02/2012 4:44	L1	235	181	14,50	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,40	0,97	3,46	6,12	2,66	Line				
	L3	236	181	14,00	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
27/02/2012 4:54	L1	235	180	14,50	0,96	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,40	0,97	3,47	6,13	2,66	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
27/02/2012 5:04	L1	235	181	14,50	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,40	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
27/02/2012 5:14	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,30	0,97	3,44	6,01	2,57	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
27/02/2012 5:24	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,30	0,97	3,44	6,01	2,57	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
27/02/2012 5:34	L1	234	180	14,60	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,40	0,97	3,44	6,01	2,57	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011 HARACHOV Rvo2 - sídliště									M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/02/2012 5:44	L1	234	180	14,40	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,30	0,97	3,43	5,93	2,50	Line				
	L3	235	181	13,90	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
27/02/2012 5:54	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,40	0,97	3,44	6,01	2,57	Line				
	L3	234	181	13,80	0,96	3,09	5,46	2,37	Line				
27/02/2012 6:04	L1	233	179	14,30	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,20	0,98	3,42	5,91	2,49	Line				
	L3	234	180	13,80	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
27/02/2012 6:14	L1	231	178	14,10	0,97	3,13	5,53	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,20	0,98	3,42	5,98	2,56	Line				
	L3	233	180	13,70	0,96	3,07	5,43	2,36	Line				
27/02/2012 6:24	L1	231	178	14,20	0,97	3,13	5,53	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	182	15,20	0,97	3,42	5,98	2,56	Line				
	L3	233	180	13,70	0,97	3,06	5,41	2,35	Line				
27/02/2012 6:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/02/2012 17:46	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/02/2012 17:46	L1	232	213	23,90	0,51	2,86	3,46	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	214	26,10	0,52	3,18	3,85	0,67	Switching-on				
	L3	236	211	22,30	0,53	2,80	3,61	0,81	Switching-on				
27/02/2012 17:49	L1	233	214	20,90	0,86	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	215	21,90	0,88	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,86	4,08	5,10	1,02	Downstream ramp				
27/02/2012 17:50	L1	233	211	20,20	0,90	4,24	5,30	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	212	21,10	0,92	4,51	5,70	1,19	Line				
	L3	235	211	19,30	0,90	4,11	5,25	1,14	Line				
27/02/2012 18:00	L1	234	209	19,50	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,20	0,95	4,47	5,83	1,36	Line				
	L3	236	211	19,20	0,94	4,22	5,45	1,23	Line				
27/02/2012 18:10	L1	234	209	19,60	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,40	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	19,10	0,94	4,23	5,46	1,23	Line				
27/02/2012 18:20	L1	235	210	19,60	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,40	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	237	209	18,80	0,94	4,17	5,56	1,39	Line				
27/02/2012 18:30	L1	235	209	19,60	0,94	4,32	5,64	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,40	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	236	208	18,60	0,94	4,12	5,50	1,38	Line				
27/02/2012 18:40	L1	234	209	19,60	0,95	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,30	0,95	4,52	5,90	1,38	Line				
	L3	236	208	18,50	0,94	4,12	5,50	1,38	Line				
27/02/2012 18:50	L1	235	209	19,60	0,95	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,40	0,95	4,53	5,91	1,38	Line				
	L3	236	208	18,60	0,94	4,12	5,50	1,38	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/02/2012 19:00	L1	235	210	19,60	0,95	4,33	5,59	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,40	0,96	4,54	5,92	1,38	Downstream ramp					
	L3	236	208	18,60	0,95	4,12	5,50	1,38	Downstream ramp					
27/02/2012 19:00	L1	234	203	18,50	0,95	4,09	5,64	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	203	19,20	0,96	4,30	6,07	1,77	Line					
	L3	235	201	17,50	0,96	3,91	5,58	1,67	Line					
27/02/2012 19:10	L1	234	200	17,80	0,95	3,93	5,61	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,10	0,97	4,10	5,92	1,82	Line					
	L3	235	201	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65	Line					
27/02/2012 19:20	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,60	0,96	4,16	6,00	1,84	Line					
	L3	236	202	17,40	0,95	3,88	5,54	1,66	Line					
27/02/2012 19:30	L1	235	201	17,80	0,95	3,96	5,65	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,16	6,00	1,84	Line					
	L3	236	203	17,40	0,95	3,90	5,50	1,60	Line					
27/02/2012 19:40	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	202	18,60	0,96	4,19	6,05	1,86	Line					
	L3	237	203	17,50	0,95	3,92	5,59	1,67	Line					
27/02/2012 19:50	L1	235	201	17,90	0,95	3,96	5,65	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,15	5,99	1,84	Line					
	L3	236	202	17,30	0,95	3,89	5,55	1,66	Line					
27/02/2012 20:00	L1	234	201	17,90	0,95	3,96	5,59	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,17	6,02	1,85	Line					
	L3	235	202	17,30	0,95	3,87	5,46	1,59	Line					
27/02/2012 20:11	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,15	5,99	1,84	Line					
	L3	237	203	17,30	0,95	3,91	5,58	1,67	Line					
27/02/2012 20:21	L1	236	201	17,90	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,16	6,00	1,84	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line					
27/02/2012 20:31	L1	236	202	18,00	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	202	18,70	0,96	4,18	5,96	1,78	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line					
27/02/2012 20:41	L1	236	202	17,90	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,16	6,00	1,84	Line					
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line					
27/02/2012 20:51	L1	236	202	18,10	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	201	18,60	0,96	4,17	6,02	1,85	Line					
	L3	238	204	17,50	0,95	3,93	5,61	1,68	Line					
27/02/2012 21:00	L1	237	202	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	202	18,70	0,96	4,19	6,05	1,86	Downstream ramp					
	L3	238	201	17,00	0,95	3,83	5,65	1,82	Downstream ramp					
27/02/2012 21:02	L1	238	183	14,70	0,97	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,00	0,98	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	13,80	0,97	3,19	5,96	2,77	Line					
27/02/2012 21:12	L1	234	180	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	179	14,70	0,97	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	235	178	13,50	0,96	3,05	5,64	2,59	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/02/2012 21:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	14,70	0,98	3,33	5,95	2,62	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
27/02/2012 21:32	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
27/02/2012 21:42	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
27/02/2012 21:52	L1	236	181	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	179	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
27/02/2012 22:02	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,80	0,97	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
27/02/2012 22:12	L1	235	181	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
27/02/2012 22:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line					
27/02/2012 22:32	L1	236	181	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,90	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	179	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
27/02/2012 22:42	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
27/02/2012 22:52	L1	236	181	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
27/02/2012 23:02	L1	235	181	14,50	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	179	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
27/02/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	180	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
27/02/2012 23:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
27/02/2012 23:32	L1	235	182	11,30	0,95	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	237	181	11,50	0,97	2,57	4,70	2,13	Line					
27/02/2012 23:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/02/2012 0:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
28/02/2012 0:12	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
28/02/2012 0:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
28/02/2012 0:32	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
28/02/2012 0:42	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
28/02/2012 0:52	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
28/02/2012 1:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 1:12	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
28/02/2012 1:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 1:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,30	0,96	2,56	4,68	2,12	Line				
28/02/2012 1:42	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
28/02/2012 1:52	L1	238	183	11,30	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
28/02/2012 2:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 2:12	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
28/02/2012 2:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
28/02/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/02/2012 2:42	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
28/02/2012 2:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 3:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 3:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 3:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
28/02/2012 3:30	L1	237	183	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp				
28/02/2012 3:31	L1	235	219	17,60	0,85	3,47	4,06	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	216	19,40	0,90	4,04	4,89	0,85	Line				
	L3	236	215	17,20	0,89	3,55	4,39	0,84	Line				
28/02/2012 3:41	L1	236	220	17,30	0,94	3,68	4,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,80	0,96	4,35	5,15	0,80	Line				
	L3	237	218	17,20	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
28/02/2012 3:51	L1	236	219	17,30	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,70	0,96	4,33	5,13	0,80	Line				
	L3	237	219	17,20	0,94	3,75	4,49	0,74	Line				
28/02/2012 4:01	L1	237	220	17,30	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	19,90	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	238	219	17,30	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
28/02/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	220	19,90	0,96	4,38	5,19	0,81	Line				
	L3	237	218	17,20	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
28/02/2012 4:21	L1	236	219	21,90	0,94	4,79	5,67	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	219	22,60	0,95	5,01	5,99	0,98	Line				
	L3	237	218	20,40	0,94	4,51	5,45	0,94	Line				
28/02/2012 4:30	L1	236	219	21,90	0,94	4,79	5,67	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	220	22,60	0,95	5,01	5,93	0,92	Downstream ramp				
	L3	238	218	20,40	0,95	4,53	5,54	1,01	Downstream ramp				
28/02/2012 4:34	L1	237	183	14,70	0,97	3,35	5,99	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,22	5,82	2,60	Line				
28/02/2012 4:44	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	184	14,00	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
28/02/2012 4:54	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/02/2012 5:04	L1	237	182	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line					
28/02/2012 5:14	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	238	184	14,00	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
28/02/2012 5:24	L1	237	182	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line					
28/02/2012 5:34	L1	236	182	14,60	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					
28/02/2012 5:44	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50	Line					
28/02/2012 5:54	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
28/02/2012 6:04	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
28/02/2012 6:14	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	236	181	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
28/02/2012 6:24	L1	234	180	14,40	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	182	13,90	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
28/02/2012 6:34	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
28/02/2012 6:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
28/02/2012 17:44	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
28/02/2012 17:44	L1	233	212	23,30	0,52	2,85	3,52	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	25,50	0,52	3,12	3,81	0,69	Switching-on					
	L3	235	213	23,00	0,53	2,88	3,60	0,72	Switching-on					
28/02/2012 17:47	L1	234	212	20,40	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	213	21,70	0,88	4,45	5,50	1,05	Downstream ramp					
	L3	235	213	20,10	0,87	4,09	5,11	1,02	Downstream ramp					
28/02/2012 17:48	L1	234	209	19,20	0,92	4,09	5,28	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	20,90	0,92	4,48	5,66	1,18	Line					
	L3	235	210	19,30	0,91	4,11	5,30	1,19	Line					
28/02/2012 17:58	L1	234	209	19,60	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	20,90	0,95	4,59	5,80	1,21	Line					
	L3	235	210	19,00	0,94	4,21	5,43	1,22	Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/02/2012 18:08	L1	234	209	19,60	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	20,80	0,95	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	235	211	19,00	0,95	4,21	5,37	1,16	Line				
28/02/2012 18:18	L1	234	209	19,60	0,95	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,50	0,95	4,52	5,90	1,38	Line				
	L3	236	211	19,10	0,95	4,24	5,47	1,23	Line				
28/02/2012 18:28	L1	235	210	19,80	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,40	0,95	4,52	5,96	1,44	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,24	5,47	1,23	Line				
28/02/2012 18:38	L1	234	209	19,70	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	209	20,30	0,95	4,46	5,76	1,30	Line				
	L3	235	211	19,30	0,94	4,26	5,44	1,18	Line				
28/02/2012 18:48	L1	235	209	19,70	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,30	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,25	5,49	1,24	Line				
28/02/2012 18:58	L1	235	209	19,70	0,95	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,30	0,96	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	19,00	0,95	4,25	5,49	1,24	Line				
28/02/2012 19:00	L1	235	209	19,60	0,95	4,34	5,66	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,30	0,96	4,50	5,87	1,37	Downstream ramp				
	L3	237	211	19,00	0,95	4,27	5,57	1,30	Downstream ramp				
28/02/2012 19:00	L1	234	203	18,50	0,95	4,12	5,68	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,40	0,96	4,30	6,00	1,70	Line				
	L3	235	202	17,40	0,96	3,93	5,54	1,61	Line				
28/02/2012 19:10	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,10	0,96	4,25	5,93	1,68	Line				
	L3	235	202	17,40	0,95	3,88	5,47	1,59	Line				
28/02/2012 19:20	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,10	0,96	4,26	5,94	1,68	Line				
	L3	236	202	17,40	0,95	3,90	5,56	1,66	Line				
28/02/2012 19:30	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	204	19,20	0,96	4,27	5,96	1,69	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
28/02/2012 19:40	L1	236	202	18,00	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	203	19,20	0,96	4,26	5,94	1,68	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,93	5,61	1,68	Line				
28/02/2012 19:50	L1	235	201	17,90	0,95	3,97	5,66	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	200	18,60	0,96	4,12	6,01	1,89	Line				
	L3	236	202	17,40	0,94	3,87	5,52	1,65	Line				
28/02/2012 20:00	L1	234	201	18,00	0,95	3,98	5,61	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	201	18,80	0,96	4,16	5,93	1,77	Line				
	L3	236	202	17,50	0,95	3,93	5,61	1,68	Line				
28/02/2012 20:11	L1	236	201	17,90	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,96	4,16	6,00	1,84	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
28/02/2012 20:21	L1	235	201	17,90	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,96	4,17	6,02	1,85	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/02/2012 20:31	L1	236	201	18,00	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,50	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
28/02/2012 20:41	L1	236	202	18,00	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,96	4,17	6,02	1,85	Line				
	L3	237	203	17,50	0,95	3,93	5,61	1,68	Line				
28/02/2012 20:51	L1	236	202	18,10	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,70	0,96	4,20	6,13	1,93	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
28/02/2012 21:00	L1	237	202	18,20	0,95	4,05	5,84	1,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	202	18,80	0,96	4,24	6,19	1,95	Downstream ramp				
	L3	238	204	17,50	0,95	3,95	5,64	1,69	Downstream ramp				
28/02/2012 21:02	L1	236	183	14,70	0,97	3,34	5,90	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,20	0,98	3,48	6,29	2,81	Line				
	L3	238	184	14,20	0,97	3,27	5,85	2,58	Line				
28/02/2012 21:12	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,10	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
28/02/2012 21:22	L1	238	183	14,70	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,10	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
28/02/2012 21:32	L1	234	180	14,40	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,80	0,97	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	235	178	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
28/02/2012 21:42	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	179	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
28/02/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
28/02/2012 22:02	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	179	13,50	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
28/02/2012 22:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
28/02/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,90	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
28/02/2012 22:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	180	13,50	0,97	3,08	5,63	2,55	Line				
28/02/2012 22:42	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	14,90	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
28/02/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/02/2012 23:02	L1	236	182	14,60	0,97	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	180	13,50	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
28/02/2012 23:12	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
28/02/2012 23:22	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
28/02/2012 23:32	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
28/02/2012 23:42	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
28/02/2012 23:52	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
29/02/2012 0:02	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,30	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,59	4,79	2,20	Line				
29/02/2012 0:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
29/02/2012 0:22	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,59	4,79	2,20	Line				
29/02/2012 0:32	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	180	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
29/02/2012 0:42	L1	237	183	11,40	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
29/02/2012 0:52	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
29/02/2012 1:02	L1	236	182	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/02/2012 1:12	L1	237	182	11,30	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
29/02/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,20	0,98	2,96	5,29	2,33	Line				
	L3	236	180	11,30	0,96	2,53	4,63	2,10	Line				
29/02/2012 1:32	L1	237	183	11,30	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	179	11,30	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/02/2012 1:42	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
29/02/2012 1:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
29/02/2012 2:02	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
29/02/2012 2:12	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,00	0,98	2,95	5,27	2,32	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
29/02/2012 2:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
29/02/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
29/02/2012 2:42	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
29/02/2012 2:52	L1	237	183	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
29/02/2012 3:02	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
29/02/2012 3:12	L1	237	183	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
29/02/2012 3:22	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
29/02/2012 3:30	L1	238	183	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Upstream ramp				
29/02/2012 3:31	L1	237	218	17,10	0,87	3,46	4,18	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	216	19,60	0,91	4,09	5,00	0,91	Line				
	L3	237	217	17,40	0,88	3,61	4,41	0,80	Line				
29/02/2012 3:41	L1	236	220	17,40	0,94	3,69	4,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,90	0,96	4,34	5,14	0,80	Line				
	L3	237	218	17,30	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
29/02/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,90	0,96	4,34	5,14	0,80	Line				
	L3	236	220	17,80	0,94	3,86	4,52	0,66	Line				
29/02/2012 4:01	L1	236	220	17,50	0,94	3,70	4,33	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,80	0,96	4,33	5,13	0,80	Line				
	L3	237	221	17,80	0,94	3,88	4,55	0,67	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011 HARACHOV Rvo2 - sídliště									M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/02/2012 4:11	L1	236	220	17,50	0,94	3,70	4,33	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	19,90	0,96	4,34	5,14	0,80	Line				
	L3	237	220	17,80	0,94	3,87	4,58	0,71	Line				
29/02/2012 4:21	L1	236	219	22,00	0,94	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,60	0,95	4,97	5,95	0,98	Line				
	L3	237	220	21,00	0,94	4,64	5,49	0,85	Line				
29/02/2012 4:30	L1	236	219	21,90	0,94	4,80	5,68	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Downstream ramp				
	L3	237	220	20,90	0,94	4,63	5,48	0,85	Downstream ramp				
29/02/2012 4:34	L1	237	182	14,80	0,97	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,98	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,20	5,72	2,52	Line				
29/02/2012 4:44	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
29/02/2012 4:54	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
29/02/2012 5:04	L1	237	182	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	15,10	0,97	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
29/02/2012 5:14	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
29/02/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	183	13,90	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
29/02/2012 5:34	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,00	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
29/02/2012 5:44	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,00	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
29/02/2012 5:54	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,00	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
29/02/2012 6:04	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
29/02/2012 6:14	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
29/02/2012 6:24	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
29/02/2012 6:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/02/2012 17:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
29/02/2012 17:57	L1	233	212	23,40	0,52	2,85	3,52	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	213	25,10	0,51	3,07	3,88	0,81	Switching-on				
	L3	235	213	23,10	0,52	2,88	3,60	0,72	Switching-on				
29/02/2012 18:00	L1	234	212	20,50	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	213	21,40	0,88	4,43	5,66	1,23	Downstream ramp				
	L3	236	214	20,20	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp				
29/02/2012 18:00	L1	235	210	19,50	0,91	4,16	5,37	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	20,60	0,92	4,46	5,82	1,36	Line				
	L3	236	211	19,40	0,91	4,14	5,34	1,20	Line				
29/02/2012 18:10	L1	234	209	19,60	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	20,50	0,95	4,55	6,00	1,45	Line				
	L3	236	211	19,20	0,94	4,24	5,47	1,23	Line				
29/02/2012 18:20	L1	235	209	19,70	0,94	4,32	5,64	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	210	20,50	0,95	4,56	6,02	1,46	Line				
	L3	237	211	19,20	0,94	4,26	5,56	1,30	Line				
29/02/2012 18:30	L1	235	210	19,80	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,50	0,95	4,54	5,92	1,38	Line				
	L3	236	209	18,70	0,94	4,14	5,46	1,32	Line				
29/02/2012 18:40	L1	236	210	19,80	0,95	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,50	0,95	4,54	5,92	1,38	Line				
	L3	237	209	18,70	0,95	4,16	5,55	1,39	Line				
29/02/2012 18:50	L1	235	210	19,70	0,95	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,50	0,95	4,54	5,92	1,38	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,16	5,55	1,39	Line				
29/02/2012 19:00	L1	236	210	19,80	0,95	4,37	5,70	1,33	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,50	0,95	4,55	5,94	1,39	Downstream ramp				
	L3	237	208	18,60	0,95	4,16	5,61	1,45	Downstream ramp				
29/02/2012 19:00	L1	235	201	17,70	0,97	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	203	19,30	0,96	4,33	6,11	1,78	Line				
	L3	237	203	17,60	0,96	3,97	5,66	1,69	Line				
29/02/2012 19:10	L1	236	202	18,10	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	201	18,60	0,96	4,17	6,02	1,85	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
29/02/2012 19:20	L1	236	202	18,00	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,70	0,96	4,19	6,11	1,92	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,91	5,58	1,67	Line				
29/02/2012 19:30	L1	236	202	18,00	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,70	0,96	4,21	6,14	1,93	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,92	5,59	1,67	Line				
29/02/2012 19:40	L1	237	202	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	202	18,80	0,96	4,21	6,07	1,86	Line				
	L3	237	200	17,00	0,95	3,83	5,65	1,82	Line				
29/02/2012 19:50	L1	237	202	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	201	18,70	0,96	4,21	6,14	1,93	Line				
	L3	237	201	17,00	0,95	3,82	5,57	1,75	Line				



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/02/2012 20:00	L1	237	202	18,10	0,95	4,05	5,84	1,79		Line					
	L2	237	201	18,70	0,96	4,21	6,14	1,93		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	200	17,00	0,95	3,82	5,64	1,82		Line					
29/02/2012 20:10	L1	237	202	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79		Line					
	L2	237	202	18,80	0,96	4,22	6,09	1,87		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	201	17,00	0,95	3,84	5,67	1,83		Line					
29/02/2012 20:21	L1	237	203	18,10	0,95	4,04	5,76	1,72		Line					
	L2	238	202	18,80	0,96	4,24	6,19	1,95		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	200	17,00	0,95	3,83	5,72	1,89		Line					
29/02/2012 20:31	L1	238	203	18,40	0,95	4,10	5,92	1,82		Line					
	L2	237	203	18,90	0,96	4,21	6,01	1,80		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	200	17,10	0,95	3,85	5,68	1,83		Line					
29/02/2012 20:41	L1	238	203	18,20	0,95	4,08	5,89	1,81		Line					
	L2	238	202	18,80	0,96	4,22	6,16	1,94		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	201	17,10	0,95	3,84	5,67	1,83		Line					
29/02/2012 20:51	L1	238	200	17,70	0,95	3,96	5,91	1,95		Line					
	L2	238	203	18,90	0,96	4,24	6,12	1,88		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	201	17,10	0,95	3,84	5,67	1,83		Line					
29/02/2012 21:00	L1	239	201	17,80	0,95	3,98	5,94	1,96		Downstream ramp					
	L2	239	203	19,00	0,96	4,27	6,23	1,96		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	201	17,10	0,95	3,87	5,78	1,91		Downstream ramp					
29/02/2012 21:02	L1	234	183	15,00	0,97	3,37	5,82	2,45		Line					
	L2	234	183	15,40	0,98	3,49	6,03	2,54		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	14,00	0,98	3,20	5,72	2,52		Line					
29/02/2012 21:12	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63		Line					
	L2	236	181	15,00	0,98	3,41	6,17	2,76		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	14,00	0,96	3,17	5,67	2,50		Line					
29/02/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63		Line					
	L2	236	181	14,80	0,97	3,39	6,13	2,74		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	182	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49		Line					
29/02/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64		Line					
	L2	237	182	14,90	0,97	3,41	6,17	2,76		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	14,00	0,96	3,19	5,77	2,58		Line					
29/02/2012 21:42	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64		Line					
	L2	236	181	14,80	0,98	3,39	6,13	2,74		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	13,90	0,97	3,18	5,75	2,57		Line					
29/02/2012 21:52	L1	235	181	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55		Line					
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47		Line					
29/02/2012 22:02	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62		Line					
	L2	235	180	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47		Line					
29/02/2012 22:12	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55		Line					
	L2	236	180	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47		Line					
29/02/2012 22:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54		Line					
	L2	236	181	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47		Line					



Measures table

Period: 1.2.2012 - 29.2.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/02/2012 22:32	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
29/02/2012 22:42	L1	234	181	14,40	0,97	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
29/02/2012 22:52	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,90	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
29/02/2012 23:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	14,90	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	13,90	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					
29/02/2012 23:12	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	182	13,90	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
29/02/2012 23:22	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	181	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
29/02/2012 23:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	183	11,70	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
29/02/2012 23:42	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line					
29/02/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	182	11,70	0,96	2,63	4,75	2,12	Line					
Max Value		240	234	27,80	1,00	5,95	6,56	3,01		0,00	0,00	0,00	3,21	
Medium Values		235	191	15,24	0,96	3,39	5,33	1,94		0,00	0,00	0,00	3,21	
Min Value		227	176	8,80	0,84	1,96	3,42	0,00		0,00	0,00	0,00	3,19	