



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/04/2012 0:01	L1	239	181	14,10	0,97	3,14	5,87	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	184	15,50	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	239	182	14,10	0,96	3,15	5,82	2,67	Line				
01/04/2012 0:11	L1	238	181	14,70	0,96	3,23	5,97	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
01/04/2012 0:21	L1	239	182	11,50	0,94	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,80	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
01/04/2012 0:31	L1	239	181	11,50	0,94	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,00	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,80	0,96	2,62	4,90	2,28	Line				
01/04/2012 0:41	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,00	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,62	4,90	2,28	Line				
01/04/2012 0:51	L1	239	181	11,50	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	13,00	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,63	4,92	2,29	Line				
01/04/2012 1:01	L1	239	182	11,40	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,62	4,84	2,22	Line				
01/04/2012 1:11	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	181	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
01/04/2012 1:21	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	236	180	11,40	0,96	2,54	4,64	2,10	Line				
01/04/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
01/04/2012 1:41	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
01/04/2012 1:51	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	179	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
01/04/2012 2:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
01/04/2012 2:11	L1	235	179	11,10	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/04/2012 2:21	L1	236	180	11,10	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/04/2012 2:31	L1	236	179	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/04/2012 2:41	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
01/04/2012 2:51	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
01/04/2012 3:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	178	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
01/04/2012 3:11	L1	235	179	11,10	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
01/04/2012 3:21	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,70	0,98	2,84	5,25	2,41	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
01/04/2012 3:30	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Upstream ramp				
	L3	236	180	11,20	0,97	2,49	4,55	2,06	Upstream ramp				
01/04/2012 3:31	L1	235	216	17,20	0,87	3,39	4,10	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	215	19,40	0,91	4,06	5,02	0,96	Line				
	L3	235	216	17,10	0,89	3,47	4,20	0,73	Line				
01/04/2012 3:41	L1	235	219	17,50	0,94	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	19,70	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	236	217	16,90	0,95	3,66	4,43	0,77	Line				
01/04/2012 3:51	L1	236	220	17,70	0,93	3,67	4,30	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	19,90	0,96	4,30	5,09	0,79	Line				
	L3	237	218	17,00	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
01/04/2012 4:01	L1	234	219	17,70	0,92	3,61	4,18	0,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	219	19,80	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
01/04/2012 4:11	L1	235	219	17,60	0,93	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	19,70	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	236	217	16,80	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
01/04/2012 4:21	L1	235	219	17,50	0,93	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,70	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	235	219	17,30	0,95	3,73	4,37	0,64	Line				
01/04/2012 4:30	L1	235	219	17,50	0,93	3,64	4,26	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	19,70	0,96	4,30	5,14	0,84	Downstream ramp				
	L3	235	219	17,30	0,95	3,74	4,38	0,64	Downstream ramp				
01/04/2012 4:34	L1	236	182	11,60	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	236	182	11,50	0,98	2,58	4,61	2,03	Line				
01/04/2012 4:44	L1	236	181	11,50	0,94	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				
01/04/2012 4:54	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	13,20	0,97	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	237	182	11,50	0,97	2,56	4,63	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/04/2012 5:04	L1	236	182	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	13,00	0,97	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
01/04/2012 5:14	L1	236	182	12,10	-0,99	2,76	4,93	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,90	0,98	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	237	182	12,00	0,99	2,77	5,01	2,24	Line				
01/04/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,20	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 5:34	L1	236	182	12,90	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,20	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 5:44	L1	236	182	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,20	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 5:54	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 6:04	L1	236	182	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 6:14	L1	235	181	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,10	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
01/04/2012 6:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
01/04/2012 19:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
01/04/2012 19:48	L1	234	212	23,70	0,50	2,76	3,45	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	212	24,90	0,49	2,90	3,66	0,76	Switching-on				
	L3	235	213	23,30	0,51	2,79	3,49	0,70	Switching-on				
01/04/2012 19:51	L1	234	212	21,10	0,85	4,06	5,07	1,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	214	22,30	0,87	4,43	5,47	1,04	Upstream ramp				
	L3	235	212	20,50	0,86	4,05	5,11	1,06	Upstream ramp				
01/04/2012 19:52	L1	234	217	22,60	0,84	4,30	5,09	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	23,20	0,87	4,59	5,49	0,90	Line				
	L3	235	215	21,20	0,86	4,19	5,12	0,93	Line				
01/04/2012 20:00	L1	234	217	22,00	0,93	4,64	5,49	0,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	22,70	0,94	4,86	5,75	0,89	Downstream ramp				
	L3	235	218	21,30	0,93	4,55	5,39	0,84	Downstream ramp				
01/04/2012 20:01	L1	233	211	20,60	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,30	0,96	4,44	5,79	1,35	Line				
	L3	235	209	19,40	0,95	4,22	5,51	1,29	Line				
01/04/2012 20:11	L1	234	209	20,10	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	208	20,60	0,95	4,45	5,87	1,42	Line				
	L3	235	210	19,30	0,94	4,19	5,41	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/04/2012 20:21	L1	234	209	20,10	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	208	20,50	0,95	4,43	5,78	1,35	Line				
	L3	235	210	19,30	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
01/04/2012 20:31	L1	235	209	20,20	0,94	4,31	5,62	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,70	0,95	4,47	5,83	1,36	Line				
	L3	235	210	19,40	0,94	4,20	5,42	1,22	Line				
01/04/2012 20:41	L1	234	209	20,20	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,60	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	235	210	19,40	0,95	4,22	5,45	1,23	Line				
01/04/2012 20:51	L1	235	209	20,10	0,94	4,32	5,64	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,60	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	235	210	19,30	0,95	4,21	5,43	1,22	Line				
01/04/2012 21:00	L1	235	210	20,30	0,94	4,34	5,60	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Downstream ramp				
	L3	235	211	19,50	0,95	4,21	5,37	1,16	Downstream ramp				
01/04/2012 21:01	L1	236	193	17,00	0,97	3,73	5,89	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,30	0,97	3,85	6,08	2,23	Line				
	L3	236	193	16,50	0,96	3,61	5,70	2,09	Line				
01/04/2012 21:11	L1	236	193	17,00	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
01/04/2012 21:21	L1	236	193	17,10	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
01/04/2012 21:31	L1	235	192	16,90	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,30	0,96	3,78	6,04	2,26	Line				
	L3	236	193	16,20	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
01/04/2012 21:41	L1	235	192	16,90	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,20	0,96	3,79	6,05	2,26	Line				
	L3	236	193	16,20	0,96	3,55	5,61	2,06	Line				
01/04/2012 21:51	L1	234	192	16,90	0,95	3,61	5,64	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,20	0,96	3,79	6,05	2,26	Line				
	L3	235	193	16,10	0,96	3,53	5,51	1,98	Line				
01/04/2012 22:00	L1	235	192	16,70	0,95	3,63	5,73	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,10	0,96	3,78	6,04	2,26	Downstream ramp				
	L3	235	194	16,20	0,95	3,51	5,42	1,91	Downstream ramp				
01/04/2012 22:01	L1	235	184	15,20	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	236	182	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line				
01/04/2012 22:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,10	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
01/04/2012 22:21	L1	235	181	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,10	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	236	182	14,10	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
01/04/2012 22:31	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	15,20	0,97	3,38	6,04	2,66	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/04/2012 22:41	L1	236	181	14,80	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
01/04/2012 22:51	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	181	15,10	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
01/04/2012 23:01	L1	236	181	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	15,20	0,97	3,39	6,06	2,67	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
01/04/2012 23:11	L1	236	182	14,80	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
01/04/2012 23:21	L1	237	182	14,80	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
01/04/2012 23:31	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,10	0,96	3,17	5,67	2,50	Line				
01/04/2012 23:41	L1	237	182	14,80	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	183	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
01/04/2012 23:51	L1	237	183	14,90	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
02/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
02/04/2012 0:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
02/04/2012 0:21	L1	238	183	11,60	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,30	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
02/04/2012 0:31	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
02/04/2012 0:41	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,30	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
02/04/2012 0:51	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	180	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
02/04/2012 1:01	L1	236	183	11,50	0,94	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,30	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,60	0,96	2,58	4,72	2,14	Line				
02/04/2012 1:11	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/04/2012 1:21	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	183	13,20	0,97	2,95	5,27	2,32	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
02/04/2012 1:31	L1	238	183	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
02/04/2012 1:41	L1	238	183	11,60	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
02/04/2012 1:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	13,30	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
02/04/2012 2:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,30	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
02/04/2012 2:11	L1	237	180	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
02/04/2012 2:21	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	181	11,40	0,97	2,55	4,66	2,11	Line					
02/04/2012 2:31	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
02/04/2012 2:41	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	237	181	11,40	0,97	2,55	4,66	2,11	Line					
02/04/2012 2:51	L1	237	180	11,10	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
02/04/2012 3:01	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
02/04/2012 3:11	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	180	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
02/04/2012 3:21	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
02/04/2012 3:30	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,30	0,98	2,97	5,43	2,46	Upstream ramp					
	L3	237	180	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp					
02/04/2012 3:31	L1	236	216	17,40	0,85	3,37	4,12	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	216	19,50	0,90	4,02	4,91	0,89	Line					
	L3	237	217	17,50	0,88	3,53	4,32	0,79	Line					
02/04/2012 3:41	L1	236	217	17,30	0,93	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	219	20,20	0,95	4,35	5,20	0,85	Line					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,74	4,52	0,78	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/04/2012 3:51	L1	237	218	17,50	0,93	3,59	4,34	0,75	Line				
	L2	238	220	20,30	0,96	4,37	5,23	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
02/04/2012 4:01	L1	237	218	17,50	0,93	3,60	4,35	0,75	Line				
	L2	237	220	20,30	0,96	4,36	5,16	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
02/04/2012 4:11	L1	237	217	17,40	0,93	3,60	4,40	0,80	Line				
	L2	237	220	20,20	0,96	4,35	5,15	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
02/04/2012 4:21	L1	237	217	17,30	0,93	3,61	4,41	0,80	Line				
	L2	237	219	20,10	0,96	4,35	5,20	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
02/04/2012 4:30	L1	237	218	17,30	0,93	3,61	4,37	0,76	Downstream ramp				
	L2	237	219	20,10	0,96	4,34	5,19	0,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp				
02/04/2012 4:34	L1	237	183	11,80	0,95	2,53	4,52	1,99	Line				
	L2	238	182	13,50	0,98	3,02	5,52	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,90	0,97	2,65	4,74	2,09	Line				
02/04/2012 4:44	L1	236	183	11,70	0,94	2,49	4,40	1,91	Line				
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	183	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
02/04/2012 4:54	L1	237	183	11,80	0,94	2,51	4,49	1,98	Line				
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	238	184	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
02/04/2012 5:04	L1	236	182	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,30	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,70	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
02/04/2012 5:14	L1	237	182	12,30	-0,99	2,82	5,10	2,28	Line				
	L2	237	182	14,10	0,98	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	180	12,10	0,98	2,78	5,14	2,36	Line				
02/04/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
	L2	237	182	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
02/04/2012 5:34	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
	L2	236	181	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
02/04/2012 5:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	179	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
02/04/2012 5:54	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	179	12,10	0,99	2,80	5,24	2,44	Line				
02/04/2012 6:04	L1	234	181	12,60	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
	L2	235	180	14,20	0,99	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	179	12,00	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
02/04/2012 6:14	L1	234	180	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
	L2	234	180	14,20	0,99	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	235	178	12,00	0,99	2,76	5,10	2,34	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/04/2012 6:24	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,23	5,84	2,61	Line					
	L3	235	178	12,00	0,99	2,76	5,10	2,34	Line					
02/04/2012 6:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
02/04/2012 19:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
02/04/2012 19:37	L1	231	212	23,90	0,51	2,82	3,41	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	213	25,90	0,50	3,04	3,72	0,68	Switching-on					
	L3	234	213	23,30	0,52	2,86	3,53	0,67	Switching-on					
02/04/2012 19:40	L1	232	213	21,20	0,85	4,13	4,99	0,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	214	21,90	0,87	4,41	5,39	0,98	Upstream ramp					
	L3	235	213	20,40	0,86	4,07	5,08	1,01	Upstream ramp					
02/04/2012 19:40	L1	232	216	21,90	0,85	4,27	5,00	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	219	23,50	0,86	4,67	5,41	0,74	Line					
	L3	235	216	21,10	0,86	4,21	5,09	0,88	Line					
02/04/2012 19:50	L1	234	219	22,40	0,93	4,79	5,55	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	220	23,20	0,94	5,01	5,81	0,80	Line					
	L3	235	219	21,30	0,93	4,59	5,38	0,79	Line					
02/04/2012 20:00	L1	232	219	22,00	0,94	4,73	5,37	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	219	22,80	0,95	4,97	5,76	0,79	Downstream ramp					
	L3	235	219	21,00	0,94	4,60	5,39	0,79	Downstream ramp					
02/04/2012 20:01	L1	232	210	20,20	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	210	21,00	0,96	4,59	5,80	1,21	Line					
	L3	235	210	19,30	0,95	4,26	5,50	1,24	Line					
02/04/2012 20:11	L1	232	210	20,20	0,94	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,00	0,95	4,57	5,77	1,20	Line					
	L3	235	209	19,20	0,94	4,21	5,49	1,28	Line					
02/04/2012 20:21	L1	233	211	20,30	0,94	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	211	21,00	0,95	4,57	5,77	1,20	Line					
	L3	235	210	19,30	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/04/2012 20:31	L1	233	211	20,20	0,94	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,50	0,96	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	235	210	19,20	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/04/2012 20:41	L1	234	209	19,90	0,94	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	235	210	19,30	0,95	4,23	5,46	1,23	Line					
02/04/2012 20:51	L1	234	209	19,90	0,94	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	209	20,60	0,95	4,51	5,95	1,44	Line					
	L3	236	211	19,30	0,95	4,26	5,50	1,24	Line					
02/04/2012 21:00	L1	233	208	19,80	0,94	4,29	5,54	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,60	0,96	4,54	5,92	1,38	Downstream ramp					
	L3	235	210	19,20	0,95	4,24	5,47	1,23	Downstream ramp					
02/04/2012 21:01	L1	233	194	17,10	0,96	3,74	5,64	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	195	17,80	0,97	3,97	6,13	2,16	Line					
	L3	235	193	16,00	0,97	3,59	5,61	2,02	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/04/2012 21:11	L1	234	195	17,20	0,95	3,74	5,64	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,20	0,96	3,80	6,00	2,20	Line				
	L3	237	193	16,10	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
02/04/2012 21:21	L1	235	195	17,10	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,10	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,00	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
02/04/2012 21:31	L1	235	195	17,10	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
02/04/2012 21:41	L1	236	193	16,70	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,20	0,96	3,59	5,67	2,08	Line				
02/04/2012 21:51	L1	235	192	16,60	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	193	17,20	0,96	3,85	6,22	2,37	Line				
	L3	237	194	16,00	0,96	3,59	5,67	2,08	Line				
02/04/2012 22:00	L1	236	193	16,70	0,95	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,40	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp				
	L3	237	195	16,20	0,96	3,59	5,61	2,02	Downstream ramp				
02/04/2012 22:01	L1	236	182	14,50	0,98	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,98	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	238	183	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
02/04/2012 22:11	L1	236	182	14,70	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line				
02/04/2012 22:21	L1	235	181	14,90	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,40	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	238	183	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
02/04/2012 22:31	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
02/04/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
02/04/2012 22:51	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
02/04/2012 23:01	L1	236	182	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,90	0,97	3,13	5,79	2,66	Line				
02/04/2012 23:11	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
02/04/2012 23:21	L1	236	182	14,80	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
02/04/2012 23:31	L1	237	183	14,80	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/04/2012 23:41	L1	237	183	14,80	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,30	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
02/04/2012 23:51	L1	237	183	14,90	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
03/04/2012 0:01	L1	237	183	15,00	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,50	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
03/04/2012 0:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 0:21	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
03/04/2012 0:31	L1	237	183	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
03/04/2012 0:41	L1	237	183	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
03/04/2012 0:51	L1	236	182	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
03/04/2012 1:01	L1	238	183	11,60	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,30	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
03/04/2012 1:11	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,30	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	181	11,50	0,97	2,56	4,68	2,12	Line				
03/04/2012 1:21	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
03/04/2012 1:31	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,30	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
03/04/2012 1:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
03/04/2012 1:51	L1	237	180	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
03/04/2012 2:01	L1	238	180	11,20	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
03/04/2012 2:11	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/04/2012 2:21	L1	236	180	11,10	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
03/04/2012 2:31	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
03/04/2012 2:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
03/04/2012 2:51	L1	237	180	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/04/2012 3:01	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
03/04/2012 3:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
03/04/2012 3:21	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
03/04/2012 3:30	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp				
03/04/2012 3:31	L1	238	216	17,00	0,88	3,38	4,22	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,80	0,90	4,09	5,05	0,96	Line				
	L3	237	219	17,90	0,88	3,62	4,33	0,71	Line				
03/04/2012 3:41	L1	238	218	17,40	0,93	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,70	0,96	4,27	5,28	1,01	Line				
	L3	238	219	17,60	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
03/04/2012 3:51	L1	237	217	17,40	0,93	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	238	219	17,70	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
03/04/2012 4:01	L1	237	218	17,30	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,70	0,96	4,26	5,26	1,00	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
03/04/2012 4:11	L1	237	217	17,30	0,93	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,70	0,96	4,26	5,21	0,95	Line				
	L3	238	218	17,60	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
03/04/2012 4:21	L1	237	218	17,40	0,93	3,60	4,35	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,80	0,96	4,28	5,23	0,95	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
03/04/2012 4:30	L1	238	218	17,30	0,93	3,61	4,41	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	217	19,70	0,96	4,27	5,28	1,01	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,80	4,65	0,85	Downstream ramp				
03/04/2012 4:34	L1	238	183	11,80	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,60	0,98	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	239	181	11,70	0,97	2,62	4,90	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/04/2012 4:44	L1	237	180	11,30	0,94	2,42	4,47	2,05	Line				
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
03/04/2012 4:54	L1	238	181	11,40	0,94	2,44	4,51	2,07	Line				
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
03/04/2012 5:04	L1	237	180	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line				
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
03/04/2012 5:14	L1	237	180	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line				
	L2	239	182	13,30	0,97	3,00	5,55	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
03/04/2012 5:24	L1	238	181	12,60	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
03/04/2012 5:34	L1	237	180	12,50	-0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
03/04/2012 5:44	L1	237	180	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
	L2	238	182	14,70	0,99	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
03/04/2012 5:54	L1	237	180	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
	L2	237	182	14,60	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	237	181	12,30	0,99	2,86	5,23	2,37	Line				
03/04/2012 6:04	L1	236	178	12,40	-0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
	L2	237	181	14,70	0,99	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	179	12,30	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
03/04/2012 6:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
03/04/2012 19:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
03/04/2012 19:47	L1	233	211	23,50	0,50	2,76	3,45	0,69	Switching-on				
	L2	234	212	24,50	0,49	2,85	3,56	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	234	213	23,00	0,52	2,83	3,50	0,67	Switching-on				
03/04/2012 19:50	L1	234	214	21,50	0,85	4,20	5,13	0,93	Upstream ramp				
	L2	235	215	22,10	0,87	4,42	5,40	0,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	235	212	20,50	0,86	4,09	5,16	1,07	Upstream ramp				
03/04/2012 19:50	L1	234	217	22,20	0,85	4,34	5,14	0,80	Line				
	L2	235	216	22,70	0,87	4,56	5,51	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	234	218	21,90	0,85	4,30	5,04	0,74	Line				
03/04/2012 20:00	L1	233	219	22,40	0,94	4,78	5,48	0,70	Downstream ramp				
	L2	234	217	22,30	0,95	4,82	5,71	0,89	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	235	219	21,30	0,94	4,60	5,39	0,79	Downstream ramp				
03/04/2012 20:01	L1	234	211	20,70	0,94	4,46	5,63	1,17	Line				
	L2	234	211	21,30	0,95	4,61	5,82	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	235	210	19,50	0,95	4,28	5,52	1,24	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/04/2012 20:11	L1	232	210	20,30	0,94	4,34	5,42	1,08		Line					
	L2	235	211	21,10	0,95	4,60	5,87	1,27		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	209	19,30	0,94	4,20	5,42	1,22		Line					
03/04/2012 20:21	L1	234	211	20,40	0,94	4,41	5,57	1,16		Line					
	L2	235	211	21,10	0,95	4,60	5,87	1,27		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,30	0,95	4,23	5,46	1,23		Line					
03/04/2012 20:31	L1	234	209	19,90	0,94	4,29	5,54	1,25		Line					
	L2	235	211	21,10	0,95	4,61	5,89	1,28		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,30	0,95	4,23	5,46	1,23		Line					
03/04/2012 20:41	L1	233	208	19,80	0,94	4,25	5,49	1,24		Line					
	L2	235	211	21,20	0,95	4,61	5,89	1,28		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	211	19,30	0,95	4,23	5,40	1,17		Line					
03/04/2012 20:51	L1	234	209	19,90	0,94	4,30	5,55	1,25		Line					
	L2	235	210	20,50	0,96	4,51	5,82	1,31		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,20	0,95	4,23	5,46	1,23		Line					
03/04/2012 21:00	L1	235	210	20,10	0,94	4,33	5,59	1,26		Downstream ramp					
	L2	235	209	20,60	0,95	4,49	5,86	1,37		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	211	19,30	0,95	4,26	5,50	1,24		Downstream ramp					
03/04/2012 21:01	L1	236	195	17,50	0,95	3,83	5,91	2,08		Line					
	L2	236	195	17,80	0,97	3,96	6,11	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	194	16,20	0,96	3,64	5,75	2,11		Line					
03/04/2012 21:11	L1	236	193	16,70	0,95	3,66	5,78	2,12		Line					
	L2	236	195	17,70	0,96	3,91	6,04	2,13		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	193	16,20	0,95	3,57	5,64	2,07		Line					
03/04/2012 21:21	L1	235	192	16,70	0,95	3,64	5,75	2,11		Line					
	L2	236	192	17,20	0,96	3,80	6,07	2,27		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08		Line					
03/04/2012 21:31	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12		Line					
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	194	16,30	0,95	3,60	5,68	2,08		Line					
03/04/2012 21:41	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12		Line					
	L2	237	193	17,30	0,96	3,82	6,10	2,28		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	194	16,20	0,95	3,60	5,68	2,08		Line					
03/04/2012 21:51	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12		Line					
	L2	238	194	17,40	0,96	3,86	6,16	2,30		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	195	16,30	0,95	3,62	5,72	2,10		Line					
03/04/2012 22:00	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12		Downstream ramp					
	L2	238	194	17,40	0,96	3,85	6,15	2,30		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	195	16,20	0,95	3,61	5,70	2,09		Downstream ramp					
03/04/2012 22:01	L1	236	181	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63		Line					
	L2	238	182	15,20	0,98	3,43	6,27	2,84		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	183	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62		Line					
03/04/2012 22:11	L1	236	182	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58		Line					
	L2	238	182	15,20	0,97	3,41	6,23	2,82		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52		Line					
03/04/2012 22:21	L1	237	182	15,00	0,96	3,29	5,95	2,66		Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	14,30	0,96	3,16	5,65	2,49		Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/04/2012 22:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,50	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,22	5,82	2,60	Line				
03/04/2012 22:41	L1	237	183	15,00	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
03/04/2012 22:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
03/04/2012 23:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 23:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 23:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 23:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,10	0,97	3,40	6,43	3,03	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
03/04/2012 23:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	239	182	14,00	0,97	3,15	5,82	2,67	Line				
04/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	15,10	0,97	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
04/04/2012 0:11	L1	239	183	15,10	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,10	0,97	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,16	5,91	2,75	Line				
04/04/2012 0:21	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	182	13,20	0,97	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,80	0,96	2,63	4,92	2,29	Line				
04/04/2012 0:31	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,00	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
04/04/2012 0:41	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
04/04/2012 0:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
04/04/2012 1:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/04/2012 1:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
04/04/2012 1:21	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
04/04/2012 1:31	L1	237	181	11,40	0,94	2,43	4,44	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	180	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
04/04/2012 1:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	182	11,60	0,97	2,59	4,79	2,20	Line					
04/04/2012 1:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	182	11,60	0,97	2,58	4,77	2,19	Line					
04/04/2012 2:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
04/04/2012 2:11	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
04/04/2012 2:21	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
04/04/2012 2:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
04/04/2012 2:41	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
04/04/2012 2:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
04/04/2012 3:01	L1	239	181	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
04/04/2012 3:11	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
04/04/2012 3:21	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
04/04/2012 3:30	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Upstream ramp					
04/04/2012 3:31	L1	238	215	17,10	0,87	3,34	4,22	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	216	19,70	0,90	4,05	5,11	1,06	Line					
	L3	239	216	17,40	0,88	3,56	4,50	0,94	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/04/2012 3:41	L1	238	219	17,70	0,93	3,64	4,40	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,00	0,95	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
04/04/2012 3:51	L1	238	218	17,70	0,93	3,63	4,44	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,10	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,82	4,62	0,80	Line				
04/04/2012 4:01	L1	237	218	17,60	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,00	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	17,70	0,94	3,80	4,60	0,80	Line				
04/04/2012 4:11	L1	238	219	17,70	0,93	3,64	4,40	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	20,00	0,96	4,28	5,23	0,95	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				
04/04/2012 4:21	L1	238	219	17,60	0,93	3,63	4,39	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,00	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,83	4,68	0,85	Line				
04/04/2012 4:30	L1	238	218	17,50	0,93	3,63	4,44	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,30	5,31	1,01	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,84	4,64	0,80	Downstream ramp				
04/04/2012 4:34	L1	238	183	11,90	0,95	2,56	4,63	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	184	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	239	182	11,70	0,97	2,63	4,86	2,23	Line				
04/04/2012 4:44	L1	239	181	11,50	0,94	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
04/04/2012 4:54	L1	239	181	11,50	0,94	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,10	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
04/04/2012 5:04	L1	237	180	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	12,90	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
04/04/2012 5:14	L1	238	181	12,10	-0,99	2,77	5,12	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	13,90	0,98	3,14	5,87	2,73	Line				
	L3	239	182	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
04/04/2012 5:24	L1	238	181	12,60	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	14,10	0,99	3,21	6,00	2,79	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
04/04/2012 5:34	L1	237	180	12,50	-0,99	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	180	14,00	0,99	3,21	6,00	2,79	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
04/04/2012 5:44	L1	238	180	12,60	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	14,10	0,99	3,21	6,00	2,79	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
04/04/2012 5:54	L1	237	180	12,50	-0,99	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	179	14,10	0,99	3,21	6,07	2,86	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
04/04/2012 6:04	L1	236	179	12,50	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	179	14,10	0,99	3,19	5,96	2,77	Line				
	L3	237	180	12,40	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/04/2012 6:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
04/04/2012 19:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
04/04/2012 19:52	L1	231	213	24,10	0,50	2,80	3,35	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	25,50	0,49	2,94	3,59	0,65	Switching-on				
	L3	233	212	22,80	0,52	2,82	3,48	0,66	Switching-on				
04/04/2012 19:54	L1	231	212	21,20	0,85	4,13	4,99	0,86	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	214	22,10	0,87	4,40	5,38	0,98	Upstream ramp				
	L3	234	212	20,30	0,86	4,04	5,05	1,01	Upstream ramp				
04/04/2012 19:55	L1	232	216	22,00	0,85	4,29	5,03	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	22,90	0,87	4,56	5,40	0,84	Line				
	L3	234	216	21,40	0,85	4,23	5,06	0,83	Line				
04/04/2012 20:00	L1	232	218	22,30	0,93	4,69	5,38	0,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	219	23,20	0,94	4,95	5,74	0,79	Downstream ramp				
	L3	234	220	21,80	0,93	4,65	5,33	0,68	Downstream ramp				
04/04/2012 20:01	L1	232	211	20,50	0,95	4,39	5,42	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,30	0,95	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	234	212	19,90	0,94	4,31	5,38	1,07	Line				
04/04/2012 20:11	L1	232	210	20,30	0,94	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	211	21,10	0,95	4,56	5,76	1,20	Line				
	L3	233	208	19,10	0,94	4,14	5,34	1,20	Line				
04/04/2012 20:21	L1	232	211	20,30	0,94	4,35	5,38	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,00	0,95	4,59	5,86	1,27	Line				
	L3	233	208	19,00	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
04/04/2012 20:31	L1	234	209	19,90	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	208	20,50	0,95	4,44	5,79	1,35	Line				
	L3	234	209	19,20	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				
04/04/2012 20:41	L1	234	208	19,80	0,94	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,50	0,95	4,47	5,83	1,36	Line				
	L3	235	209	19,20	0,95	4,20	5,48	1,28	Line				
04/04/2012 20:51	L1	234	209	19,90	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,60	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	235	210	19,20	0,95	4,20	5,42	1,22	Line				
04/04/2012 21:00	L1	234	209	20,00	0,94	4,29	5,54	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,70	0,95	4,51	5,89	1,38	Downstream ramp				
	L3	235	210	19,20	0,95	4,20	5,42	1,22	Downstream ramp				
04/04/2012 21:01	L1	234	195	17,30	0,96	3,77	5,69	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	196	17,90	0,96	3,98	6,14	2,16	Line				
	L3	235	196	16,60	0,96	3,68	5,55	1,87	Line				
04/04/2012 21:11	L1	235	195	17,30	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	195	17,80	0,96	3,92	6,05	2,13	Line				
	L3	236	194	16,20	0,95	3,56	5,56	2,00	Line				
04/04/2012 21:21	L1	235	195	17,30	0,95	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	17,70	0,96	3,90	6,02	2,12	Line				
	L3	235	193	16,00	0,95	3,54	5,53	1,99	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/04/2012 21:31	L1	234	195	17,30	0,95	3,72	5,61	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,30	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	236	193	16,20	0,95	3,56	5,62	2,06	Line				
04/04/2012 21:41	L1	235	195	17,30	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,30	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
04/04/2012 21:51	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
04/04/2012 22:00	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,40	0,96	3,86	6,23	2,37	Downstream ramp				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Downstream ramp				
04/04/2012 22:01	L1	236	181	14,60	0,98	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,10	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	183	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
04/04/2012 22:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	237	183	14,20	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
04/04/2012 22:21	L1	235	181	14,70	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	236	182	14,30	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
04/04/2012 22:31	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,30	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
04/04/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
04/04/2012 22:51	L1	236	182	14,90	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	237	183	14,20	0,96	3,18	5,69	2,51	Line				
04/04/2012 23:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	184	14,30	0,96	3,22	5,82	2,60	Line				
04/04/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
04/04/2012 23:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
04/04/2012 23:31	L1	237	183	15,00	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
04/04/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	183	15,60	0,97	3,49	6,45	2,96	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
04/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	184	15,60	0,97	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
05/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line					
05/04/2012 0:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	239	181	13,90	0,96	3,13	5,85	2,72	Line					
05/04/2012 0:21	L1	238	184	11,80	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	240	181	13,20	0,97	2,95	5,58	2,63	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,61	4,88	2,27	Line					
05/04/2012 0:31	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
05/04/2012 0:41	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,10	0,97	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
05/04/2012 0:51	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
05/04/2012 1:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	180	13,00	0,97	2,89	5,34	2,45	Line					
	L3	237	181	11,70	0,96	2,58	4,72	2,14	Line					
05/04/2012 1:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,10	0,97	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
05/04/2012 1:21	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
05/04/2012 1:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
05/04/2012 1:41	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
05/04/2012 1:51	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,98	2,93	5,48	2,55	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
05/04/2012 2:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
05/04/2012 2:11	L1	238	180	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
05/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
05/04/2012 2:31	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	13,10	0,98	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/04/2012 2:41	L1	238	180	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line				
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
05/04/2012 2:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line				
	L2	239	180	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
05/04/2012 3:01	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line				
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
05/04/2012 3:11	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line				
	L2	239	180	13,20	0,97	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
05/04/2012 3:21	L1	238	181	11,50	0,95	2,43	4,49	2,06	Line				
	L2	240	181	13,20	0,97	2,94	5,56	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
05/04/2012 3:30	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Upstream ramp				
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Upstream ramp				
05/04/2012 3:31	L1	238	216	17,20	0,86	3,37	4,21	0,84	Line				
	L2	238	218	20,20	0,89	4,11	5,02	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	216	17,50	0,88	3,54	4,47	0,93	Line				
05/04/2012 3:41	L1	238	219	17,70	0,93	3,65	4,41	0,76	Line				
	L2	239	218	20,10	0,95	4,31	5,33	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	220	17,90	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
05/04/2012 3:51	L1	238	219	17,70	0,93	3,64	4,40	0,76	Line				
	L2	239	218	20,10	0,95	4,29	5,30	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	220	17,90	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
05/04/2012 4:01	L1	238	218	17,60	0,93	3,62	4,43	0,81	Line				
	L2	239	218	20,10	0,95	4,30	5,31	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	219	17,80	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				
05/04/2012 4:11	L1	238	219	17,70	0,93	3,64	4,40	0,76	Line				
	L2	238	218	20,00	0,96	4,28	5,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	219	18,00	0,94	3,82	4,67	0,85	Line				
05/04/2012 4:21	L1	238	219	17,70	0,93	3,65	4,41	0,76	Line				
	L2	238	218	20,00	0,96	4,28	5,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	219	17,90	0,94	3,83	4,68	0,85	Line				
05/04/2012 4:30	L1	238	218	17,60	0,93	3,65	4,46	0,81	Downstream ramp				
	L2	238	217	19,90	0,96	4,27	5,28	1,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	219	17,80	0,94	3,83	4,68	0,85	Downstream ramp				
05/04/2012 4:34	L1	238	181	11,60	0,96	2,49	4,60	2,11	Line				
	L2	239	183	13,70	0,98	3,04	5,56	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,70	0,97	2,62	4,84	2,22	Line				
05/04/2012 4:44	L1	238	180	11,50	0,94	2,44	4,56	2,12	Line				
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
05/04/2012 4:54	L1	239	181	11,50	0,94	2,46	4,60	2,14	Line				
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/04/2012 5:04	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
05/04/2012 5:14	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
05/04/2012 5:24	L1	238	180	12,60	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
05/04/2012 5:34	L1	238	181	12,60	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
05/04/2012 5:44	L1	238	181	12,60	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
05/04/2012 5:54	L1	237	180	12,60	-0,99	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
05/04/2012 6:04	L1	237	180	12,50	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	181	14,70	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	180	12,40	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
05/04/2012 6:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
05/04/2012 19:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
05/04/2012 19:57	L1	232	213	23,30	0,53	2,88	3,48	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	213	25,20	0,50	2,96	3,58	0,62	Switching-on				
	L3	233	212	22,90	0,53	2,85	3,52	0,67	Switching-on				
05/04/2012 20:00	L1	232	213	21,00	0,85	4,14	5,01	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	21,60	0,88	4,37	5,34	0,97	Downstream ramp				
	L3	234	212	20,10	0,86	4,04	5,05	1,01	Downstream ramp				
05/04/2012 20:01	L1	232	210	20,30	0,90	4,21	5,26	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	210	20,80	0,92	4,41	5,57	1,16	Line				
	L3	234	209	19,40	0,90	4,07	5,25	1,18	Line				
05/04/2012 20:11	L1	232	209	20,10	0,94	4,31	5,44	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	20,90	0,95	4,54	5,80	1,26	Line				
	L3	234	209	19,20	0,94	4,17	5,38	1,21	Line				
05/04/2012 20:21	L1	232	210	20,10	0,94	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	20,90	0,95	4,57	5,83	1,26	Line				
	L3	235	210	19,20	0,94	4,21	5,43	1,22	Line				
05/04/2012 20:31	L1	233	211	20,30	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	208	20,40	0,95	4,42	5,77	1,35	Line				
	L3	235	210	19,20	0,94	4,20	5,42	1,22	Line				
05/04/2012 20:41	L1	233	211	20,20	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	208	20,40	0,95	4,45	5,81	1,36	Line				
	L3	234	209	19,10	0,95	4,18	5,40	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
05/04/2012 20:51	L1	233	211	20,30	0,94	4,38	5,47	1,09	Line						
	L2	234	208	20,50	0,95	4,46	5,82	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	235	210	19,20	0,95	4,21	5,43	1,22	Line						
05/04/2012 21:00	L1	233	211	20,40	0,94	4,38	5,47	1,09	Downstream ramp						
	L2	236	209	20,60	0,95	4,50	5,94	1,44	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	235	210	19,20	0,95	4,21	5,43	1,22	Downstream ramp						
05/04/2012 21:01	L1	233	194	17,10	0,96	3,75	5,66	1,91	Line						
	L2	235	195	17,70	0,97	3,95	6,03	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	235	193	16,00	0,97	3,59	5,61	2,02	Line						
05/04/2012 21:11	L1	234	194	17,00	0,95	3,70	5,65	1,95	Line						
	L2	236	195	17,70	0,96	3,91	6,04	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	236	193	16,00	0,95	3,56	5,62	2,06	Line						
05/04/2012 21:21	L1	234	195	17,10	0,95	3,71	5,60	1,89	Line						
	L2	236	195	17,60	0,96	3,91	6,04	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	236	193	16,00	0,95	3,56	5,62	2,06	Line						
05/04/2012 21:31	L1	235	195	17,10	0,95	3,73	5,69	1,96	Line						
	L2	237	193	17,20	0,96	3,83	6,12	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	194	16,00	0,95	3,59	5,67	2,08	Line						
05/04/2012 21:41	L1	235	195	17,10	0,95	3,73	5,69	1,96	Line						
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	194	16,10	0,95	3,59	5,67	2,08	Line						
05/04/2012 21:51	L1	236	193	16,70	0,95	3,65	5,76	2,11	Line						
	L2	238	194	17,30	0,96	3,85	6,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	194	16,10	0,95	3,59	5,67	2,08	Line						
05/04/2012 22:00	L1	236	193	16,70	0,95	3,64	5,75	2,11	Downstream ramp						
	L2	238	193	17,40	0,96	3,86	6,23	2,37	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	195	16,10	0,95	3,60	5,68	2,08	Downstream ramp						
05/04/2012 22:01	L1	235	181	14,70	0,97	3,28	5,86	2,58	Line						
	L2	237	182	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	183	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line						
05/04/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	183	14,20	0,96	3,20	5,72	2,52	Line						
05/04/2012 22:21	L1	235	182	14,70	0,96	3,21	5,67	2,46	Line						
	L2	237	182	15,60	0,97	3,44	6,22	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	182	14,50	0,97	3,24	5,92	2,68	Line						
05/04/2012 22:31	L1	236	182	14,70	0,96	3,26	5,83	2,57	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line						
05/04/2012 22:41	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63	Line						
	L2	238	182	15,30	0,97	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	237	183	14,20	0,96	3,19	5,70	2,51	Line						
05/04/2012 22:51	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line						
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	238	183	14,20	0,97	3,21	5,80	2,59	Line						
05/04/2012 23:01	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line						
	L2	238	182	15,30	0,97	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	184	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/04/2012 23:11	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	184	14,30	0,96	3,21	5,74	2,53	Line				
05/04/2012 23:21	L1	237	183	14,80	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
05/04/2012 23:31	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
05/04/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,15	5,89	2,74	Line				
05/04/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,30	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
06/04/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,15	5,89	2,74	Line				
06/04/2012 0:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
06/04/2012 0:21	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
06/04/2012 0:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,00	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
06/04/2012 0:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
06/04/2012 0:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
06/04/2012 1:01	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
06/04/2012 1:11	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
06/04/2012 1:21	L1	238	180	11,20	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
06/04/2012 1:31	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
06/04/2012 1:41	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	12,90	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
06/04/2012 1:51	L1	238	181	11,20	0,95	2,44	4,51	2,07	Line						
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	182	11,60	0,97	2,59	4,79	2,20	Line						
06/04/2012 2:01	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line						
	L2	238	180	12,90	0,98	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
06/04/2012 2:11	L1	238	180	11,20	0,95	2,43	4,54	2,11	Line						
	L2	238	180	12,90	0,98	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
06/04/2012 2:21	L1	238	180	11,20	0,95	2,44	4,56	2,12	Line						
	L2	238	180	12,90	0,98	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line						
06/04/2012 2:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line						
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
06/04/2012 2:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line						
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
06/04/2012 2:51	L1	238	180	11,20	0,95	2,43	4,54	2,11	Line						
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
06/04/2012 3:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line						
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
06/04/2012 3:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line						
	L2	239	180	13,00	0,97	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
06/04/2012 3:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line						
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
06/04/2012 3:30	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Upstream ramp						
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp						
06/04/2012 3:31	L1	238	218	17,60	0,86	3,43	4,19	0,76	Line						
	L2	238	217	19,90	0,90	4,10	5,07	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	238	216	17,20	0,89	3,53	4,41	0,88	Line						
06/04/2012 3:41	L1	238	219	17,50	0,93	3,63	4,39	0,76	Line						
	L2	238	217	19,80	0,96	4,28	5,29	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	219	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Line						
06/04/2012 3:51	L1	238	219	17,40	0,93	3,62	4,38	0,76	Line						
	L2	238	218	19,70	0,96	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	219	17,70	0,94	3,82	4,67	0,85	Line						
06/04/2012 4:01	L1	238	219	17,60	0,93	3,62	4,38	0,76	Line						
	L2	238	218	19,80	0,96	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	239	219	17,70	0,94	3,81	4,66	0,85	Line						
06/04/2012 4:11	L1	238	218	17,50	0,93	3,62	4,43	0,81	Line						
	L2	238	218	19,90	0,96	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	239	219	17,80	0,94	3,81	4,66	0,85	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/04/2012 4:21	L1	238	219	17,50	0,93	3,63	4,39	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,80	0,96	4,27	5,28	1,01	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
06/04/2012 4:30	L1	238	218	17,40	0,93	3,62	4,43	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,80	0,96	4,27	5,22	0,95	Downstream ramp				
	L3	239	219	17,70	0,94	3,82	4,67	0,85	Downstream ramp				
06/04/2012 4:34	L1	238	181	11,50	0,96	2,50	4,62	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,61	4,88	2,27	Line				
06/04/2012 4:44	L1	238	181	11,50	0,94	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
06/04/2012 4:54	L1	239	181	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	182	13,50	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
06/04/2012 5:04	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
06/04/2012 5:14	L1	238	181	12,00	-0,99	2,74	5,07	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,30	0,98	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	239	181	12,20	0,98	2,81	5,25	2,44	Line				
06/04/2012 5:24	L1	238	181	12,60	-0,99	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	14,60	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
06/04/2012 5:34	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
06/04/2012 5:44	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	14,60	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
06/04/2012 5:54	L1	238	181	12,60	-0,99	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	14,60	0,99	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
06/04/2012 6:04	L1	238	180	12,50	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,50	0,99	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	238	180	12,40	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/04/2012 6:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
06/04/2012 19:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
06/04/2012 19:46	L1	231	213	24,00	0,50	2,80	3,35	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	230	214	26,30	0,50	3,03	3,55	0,52	Switching-on				
	L3	233	212	22,70	0,55	2,91	3,60	0,69	Switching-on				
06/04/2012 19:48	L1	232	213	21,00	0,86	4,14	5,01	0,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	215	22,30	0,88	4,49	5,32	0,83	Upstream ramp				
	L3	234	212	20,20	0,86	4,06	5,07	1,01	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/04/2012 19:49	L1	232	216	21,60	0,86	4,28	5,01	0,73	Line					
	L2	232	218	23,10	0,88	4,64	5,32	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	215	21,00	0,86	4,19	5,07	0,88	Line					
06/04/2012 19:59	L1	231	218	21,90	0,94	4,66	5,29	0,63	Line					
	L2	233	218	22,80	0,95	4,92	5,70	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	218	21,10	0,94	4,56	5,34	0,78	Line					
06/04/2012 20:00	L1	232	218	22,00	0,94	4,69	5,38	0,69	Downstream ramp					
	L2	232	218	22,80	0,95	4,89	5,61	0,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	218	21,10	0,94	4,56	5,34	0,78	Downstream ramp					
06/04/2012 20:01	L1	232	210	20,20	0,95	4,36	5,45	1,09	Line					
	L2	233	210	20,90	0,96	4,56	5,76	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	209	19,30	0,95	4,25	5,55	1,30	Line					
06/04/2012 20:11	L1	233	211	20,20	0,94	4,35	5,43	1,08	Line					
	L2	232	209	20,70	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,30	0,94	4,21	5,43	1,22	Line					
06/04/2012 20:21	L1	233	211	20,30	0,94	4,37	5,46	1,09	Line					
	L2	233	210	20,90	0,95	4,53	5,72	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	210	19,30	0,94	4,22	5,45	1,23	Line					
06/04/2012 20:31	L1	232	211	20,30	0,94	4,35	5,38	1,03	Line					
	L2	234	211	21,00	0,95	4,57	5,77	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	210	19,30	0,94	4,22	5,45	1,23	Line					
06/04/2012 20:41	L1	234	211	20,30	0,94	4,41	5,57	1,16	Line					
	L2	234	211	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	209	19,20	0,94	4,21	5,49	1,28	Line					
06/04/2012 20:51	L1	234	209	19,80	0,94	4,28	5,52	1,24	Line					
	L2	234	211	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,30	0,94	4,23	5,46	1,23	Line					
06/04/2012 21:00	L1	234	209	19,80	0,94	4,28	5,52	1,24	Downstream ramp					
	L2	234	211	21,00	0,95	4,59	5,80	1,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	211	19,30	0,94	4,23	5,40	1,17	Downstream ramp					
06/04/2012 21:01	L1	235	195	17,30	0,96	3,79	5,79	2,00	Line					
	L2	235	195	17,70	0,97	3,94	6,01	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	193	16,20	0,96	3,62	5,72	2,10	Line					
06/04/2012 21:11	L1	234	195	17,10	0,95	3,71	5,60	1,89	Line					
	L2	235	195	17,60	0,96	3,88	5,92	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	193	16,20	0,95	3,57	5,64	2,07	Line					
06/04/2012 21:21	L1	235	195	17,10	0,95	3,74	5,71	1,97	Line					
	L2	235	195	17,60	0,96	3,88	5,92	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	192	16,10	0,95	3,54	5,59	2,05	Line					
06/04/2012 21:31	L1	236	193	16,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line					
	L2	236	193	17,10	0,96	3,81	6,02	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	194	16,20	0,95	3,60	5,68	2,08	Line					
06/04/2012 21:41	L1	236	193	16,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line					
	L2	237	193	17,10	0,97	3,82	6,10	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	194	16,20	0,95	3,60	5,68	2,08	Line					
06/04/2012 21:51	L1	237	194	16,80	0,95	3,69	5,83	2,14	Line					
	L2	238	193	17,20	0,97	3,85	6,22	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	194	16,30	0,95	3,63	5,80	2,17	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/04/2012 22:00	L1	237	194	16,90	0,95	3,69	5,83	2,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,50	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,64	5,75	2,11	Downstream ramp				
06/04/2012 22:01	L1	237	182	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,10	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,25	5,88	2,63	Line				
06/04/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
06/04/2012 22:21	L1	237	182	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	15,20	0,97	3,38	6,04	2,66	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,16	5,91	2,75	Line				
06/04/2012 22:31	L1	236	182	14,90	0,95	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
06/04/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
06/04/2012 22:51	L1	237	183	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
06/04/2012 23:01	L1	237	183	14,90	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
06/04/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
06/04/2012 23:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
06/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
06/04/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	182	13,90	0,97	3,14	5,81	2,67	Line				
06/04/2012 23:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,30	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	240	182	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line				
07/04/2012 0:01	L1	239	181	14,50	0,96	3,24	6,06	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	184	15,40	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	240	182	13,90	0,97	3,17	5,93	2,76	Line				
07/04/2012 0:11	L1	236	178	14,20	0,97	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,60	0,97	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
07/04/2012 0:21	L1	236	179	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,70	0,97	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/04/2012 0:31	L1	236	180	11,10	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
07/04/2012 0:41	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
07/04/2012 0:51	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
07/04/2012 1:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
07/04/2012 1:11	L1	236	179	11,00	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 1:21	L1	236	179	11,00	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 1:31	L1	236	180	11,10	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
07/04/2012 1:41	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
07/04/2012 1:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 2:01	L1	236	179	11,00	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 2:11	L1	236	179	11,00	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/04/2012 2:21	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/04/2012 2:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 2:41	L1	236	180	11,10	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
07/04/2012 2:51	L1	236	179	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 3:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/04/2012 3:11	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/04/2012 3:21	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
07/04/2012 3:30	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Upstream ramp				
07/04/2012 3:31	L1	234	215	17,20	0,88	3,39	4,10	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,00	0,91	4,11	4,92	0,81	Line				
	L3	234	216	17,60	0,88	3,54	4,24	0,70	Line				
07/04/2012 3:41	L1	236	219	17,60	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,80	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	236	220	17,80	0,94	3,80	4,45	0,65	Line				
07/04/2012 3:51	L1	235	219	17,50	0,93	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,70	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	219	17,70	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
07/04/2012 4:01	L1	236	219	17,60	0,93	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	19,80	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	235	219	17,80	0,94	3,81	4,46	0,65	Line				
07/04/2012 4:11	L1	235	219	17,70	0,93	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	19,90	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	235	219	17,80	0,94	3,79	4,44	0,65	Line				
07/04/2012 4:21	L1	235	218	17,50	0,93	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	19,70	0,96	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,78	4,47	0,69	Line				
07/04/2012 4:30	L1	235	218	17,50	0,93	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,80	0,96	4,26	5,04	0,78	Downstream ramp				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,78	4,47	0,69	Downstream ramp				
07/04/2012 4:34	L1	235	181	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,60	0,98	3,03	5,30	2,27	Line				
	L3	235	181	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
07/04/2012 4:44	L1	236	182	11,60	0,94	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,10	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
07/04/2012 4:54	L1	236	181	11,60	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,10	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
07/04/2012 5:04	L1	235	181	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,10	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
07/04/2012 5:14	L1	236	182	12,20	-0,99	2,78	4,97	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,90	0,98	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,79	4,99	2,20	Line				
07/04/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/04/2012 5:34	L1	236	181	12,90	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,40	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	235	181	12,80	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/04/2012 5:44	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/04/2012 5:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
07/04/2012 6:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	14,30	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
07/04/2012 6:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
07/04/2012 19:50	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/04/2012 19:50	L1	234	212	23,30	0,51	2,78	3,47	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	25,60	0,49	2,94	3,59	0,65	Switching-on				
	L3	235	213	22,30	0,53	2,80	3,50	0,70	Switching-on				
07/04/2012 19:53	L1	234	212	20,80	0,85	4,10	5,12	1,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	214	21,90	0,88	4,41	5,39	0,98	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,30	0,86	4,06	5,07	1,01	Upstream ramp				
07/04/2012 19:53	L1	234	217	21,90	0,84	4,30	5,09	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	219	23,50	0,87	4,67	5,41	0,74	Line				
	L3	235	216	21,00	0,86	4,21	5,09	0,88	Line				
07/04/2012 20:00	L1	234	218	21,80	0,93	4,65	5,45	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	23,00	0,94	4,95	5,68	0,73	Downstream ramp				
	L3	236	219	21,20	0,93	4,59	5,43	0,84	Downstream ramp				
07/04/2012 20:01	L1	234	209	20,00	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,10	0,96	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	236	211	19,40	0,95	4,26	5,50	1,24	Line				
07/04/2012 20:11	L1	234	209	19,80	0,94	4,26	5,50	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,00	0,95	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	235	210	19,30	0,94	4,20	5,42	1,22	Line				
07/04/2012 20:21	L1	235	209	19,80	0,94	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	211	21,00	0,95	4,60	5,87	1,27	Line				
	L3	235	211	19,30	0,94	4,21	5,37	1,16	Line				
07/04/2012 20:31	L1	235	210	19,80	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	209	20,50	0,95	4,48	5,85	1,37	Line				
	L3	236	211	19,30	0,94	4,24	5,47	1,23	Line				
07/04/2012 20:41	L1	235	210	19,90	0,94	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	209	20,50	0,95	4,50	5,94	1,44	Line				
	L3	236	211	19,30	0,95	4,26	5,50	1,24	Line				
07/04/2012 20:51	L1	236	210	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	209	20,50	0,96	4,52	5,96	1,44	Line				
	L3	236	211	19,20	0,95	4,24	5,47	1,23	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/04/2012 21:00	L1	236	210	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,50	0,96	4,51	5,89	1,38	Downstream ramp					
	L3	237	211	19,30	0,95	4,28	5,59	1,31	Downstream ramp					
07/04/2012 21:01	L1	236	196	17,30	0,95	3,81	5,82	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	195	17,80	0,97	3,96	6,11	2,15	Line					
	L3	237	194	16,20	0,96	3,64	5,75	2,11	Line					
07/04/2012 21:11	L1	236	194	16,60	0,95	3,65	5,70	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	193	17,30	0,96	3,85	6,22	2,37	Line					
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line					
07/04/2012 21:21	L1	236	194	16,60	0,95	3,65	5,70	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,20	0,96	3,86	6,16	2,30	Line					
	L3	237	194	16,10	0,95	3,59	5,67	2,08	Line					
07/04/2012 21:31	L1	237	194	16,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	193	17,30	0,96	3,85	6,22	2,37	Line					
	L3	238	195	16,20	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
07/04/2012 21:41	L1	237	194	16,70	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,30	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	238	195	16,20	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
07/04/2012 21:51	L1	238	194	16,80	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,40	0,96	3,86	6,16	2,30	Line					
	L3	239	193	15,80	0,96	3,54	5,78	2,24	Line					
07/04/2012 22:00	L1	238	195	16,90	0,95	3,71	5,86	2,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	195	17,40	0,96	3,88	6,20	2,32	Downstream ramp					
	L3	239	193	15,70	0,96	3,53	5,77	2,24	Downstream ramp					
07/04/2012 22:01	L1	239	184	15,20	0,96	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,40	0,98	3,48	6,36	2,88	Line					
	L3	239	182	14,00	0,97	3,17	5,86	2,69	Line					
07/04/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,30	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	182	14,00	0,96	3,14	5,81	2,67	Line					
07/04/2012 22:21	L1	239	181	14,70	0,96	3,26	6,10	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,30	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	240	182	13,90	0,96	3,16	5,91	2,75	Line					
07/04/2012 22:31	L1	235	178	14,10	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	180	14,90	0,97	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	236	179	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
07/04/2012 22:41	L1	236	178	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	14,90	0,97	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	236	179	13,60	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
07/04/2012 22:51	L1	236	178	14,20	0,97	3,15	5,89	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	14,90	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	179	13,60	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
07/04/2012 23:01	L1	236	179	14,30	0,96	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	180	13,70	0,97	3,09	5,71	2,62	Line					
07/04/2012 23:11	L1	236	179	14,20	0,96	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	179	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/04/2012 23:21	L1	236	179	14,20	0,96	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	13,60	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
07/04/2012 23:31	L1	236	179	14,20	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,90	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
07/04/2012 23:41	L1	236	178	14,20	0,97	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
07/04/2012 23:51	L1	235	178	14,10	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	235	179	13,50	0,97	3,04	5,56	2,52	Line				
08/04/2012 0:01	L1	236	178	14,20	0,96	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	235	179	13,50	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
08/04/2012 0:11	L1	236	179	14,20	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	14,90	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	236	179	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
08/04/2012 0:21	L1	235	178	11,00	0,95	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 0:31	L1	235	178	11,00	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 0:41	L1	236	179	11,00	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 0:51	L1	236	179	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 1:01	L1	235	178	11,00	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 1:11	L1	236	179	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 1:21	L1	236	179	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 1:31	L1	236	180	11,00	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 1:41	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/04/2012 1:51	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,10	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/04/2012 2:01	L1	235	178	11,00	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 2:11	L1	235	179	11,00	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
08/04/2012 2:21	L1	236	179	11,00	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
08/04/2012 2:31	L1	236	179	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	182	13,00	0,98	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 2:41	L1	236	179	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 2:51	L1	236	180	11,00	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	13,00	0,98	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	236	179	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/04/2012 3:01	L1	235	178	11,10	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	13,10	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,51	4,59	2,08	Line				
08/04/2012 3:11	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,00	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	179	11,30	0,96	2,51	4,59	2,08	Line				
08/04/2012 3:21	L1	235	178	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	181	13,00	0,98	2,91	5,20	2,29	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
08/04/2012 3:30	L1	235	178	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	181	13,00	0,98	2,90	5,18	2,28	Upstream ramp				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,50	4,57	2,07	Upstream ramp				
08/04/2012 3:31	L1	234	216	17,30	0,86	3,37	4,03	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	217	19,90	0,90	4,08	4,83	0,75	Line				
	L3	234	215	17,30	0,89	3,51	4,24	0,73	Line				
08/04/2012 3:41	L1	234	218	17,50	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	19,70	0,96	4,25	5,09	0,84	Line				
	L3	235	219	17,70	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
08/04/2012 3:51	L1	235	219	17,50	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,70	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	219	17,70	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
08/04/2012 4:01	L1	235	219	17,60	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,90	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	219	17,80	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
08/04/2012 4:11	L1	234	218	17,30	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	216	19,60	0,96	4,21	5,04	0,83	Line				
	L3	234	218	17,60	0,94	3,76	4,40	0,64	Line				
08/04/2012 4:21	L1	234	218	17,30	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	217	19,60	0,96	4,22	5,00	0,78	Line				
	L3	234	218	17,50	0,94	3,76	4,40	0,64	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/04/2012 4:30	L1	234	218	17,20	0,93	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	216	19,60	0,96	4,22	5,05	0,83	Downstream ramp					
	L3	234	218	17,50	0,94	3,76	4,40	0,64	Downstream ramp					
08/04/2012 4:34	L1	234	183	11,80	0,96	2,54	4,39	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	182	13,50	0,98	2,99	5,23	2,24	Line					
	L3	234	184	11,70	0,97	2,61	4,46	1,85	Line					
08/04/2012 4:44	L1	235	181	11,40	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,40	0,97	2,99	5,23	2,24	Line					
	L3	235	181	11,30	0,97	2,50	4,47	1,97	Line					
08/04/2012 4:54	L1	234	181	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,40	0,97	2,99	5,23	2,24	Line					
	L3	235	181	11,30	0,97	2,51	4,49	1,98	Line					
08/04/2012 5:04	L1	235	181	11,40	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	182	11,40	0,97	2,52	4,45	1,93	Line					
08/04/2012 5:14	L1	235	181	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,00	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	181	11,30	0,97	2,51	4,49	1,98	Line					
08/04/2012 5:24	L1	235	181	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line					
08/04/2012 5:34	L1	235	181	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,20	0,99	3,23	5,84	2,61	Line					
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line					
08/04/2012 5:44	L1	235	181	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	14,20	0,99	3,24	5,86	2,62	Line					
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line					
08/04/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	14,20	0,99	3,23	5,77	2,54	Line					
	L3	235	181	12,30	0,99	2,83	5,06	2,23	Line					
08/04/2012 6:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	14,30	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	236	182	12,40	0,99	2,84	5,08	2,24	Line					
08/04/2012 6:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
08/04/2012 20:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
08/04/2012 20:02	L1	234	212	23,40	0,50	2,78	3,47	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	212	24,70	0,50	2,88	3,64	0,76	Switching-on					
	L3	236	211	22,00	0,52	2,76	3,56	0,80	Switching-on					
08/04/2012 20:04	L1	234	213	20,80	0,86	4,07	5,03	0,96	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	212	21,40	0,88	4,35	5,55	1,20	Downstream ramp					
	L3	235	214	20,30	0,86	4,07	5,03	0,96	Downstream ramp					
08/04/2012 20:05	L1	234	210	19,90	0,91	4,13	5,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	211	21,30	0,91	4,44	5,67	1,23	Line					
	L3	236	211	19,60	0,90	4,11	5,30	1,19	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/04/2012 20:15	L1	235	210	20,00	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,46	5,82	1,36	Line					
	L3	237	208	18,90	0,94	4,15	5,60	1,45	Line					
08/04/2012 20:25	L1	236	211	20,10	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,45	5,81	1,36	Line					
	L3	236	208	18,70	0,94	4,10	5,47	1,37	Line					
08/04/2012 20:35	L1	236	211	20,00	0,94	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,60	0,95	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	237	208	18,80	0,94	4,13	5,57	1,44	Line					
08/04/2012 20:45	L1	236	211	20,00	0,94	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,60	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	208	18,80	0,94	4,14	5,59	1,45	Line					
08/04/2012 20:55	L1	236	211	20,10	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,60	0,95	4,52	5,90	1,38	Line					
	L3	236	208	18,70	0,95	4,11	5,48	1,37	Line					
08/04/2012 21:00	L1	236	211	20,10	0,94	4,33	5,59	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,60	0,96	4,51	5,89	1,38	Downstream ramp					
	L3	237	209	18,90	0,94	4,13	5,51	1,38	Downstream ramp					
08/04/2012 21:01	L1	237	194	16,70	0,96	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	196	17,90	0,97	3,96	6,04	2,08	Line					
	L3	237	194	16,20	0,96	3,62	5,72	2,10	Line					
08/04/2012 21:11	L1	236	194	16,70	0,95	3,66	5,71	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	193	17,30	0,96	3,84	6,20	2,36	Line					
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
08/04/2012 21:21	L1	237	194	16,80	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,30	0,96	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
08/04/2012 21:31	L1	237	194	16,80	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,30	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
08/04/2012 21:41	L1	238	194	16,90	0,95	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	195	17,40	0,96	3,84	6,06	2,22	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
08/04/2012 21:51	L1	237	194	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	195	17,50	0,96	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
08/04/2012 22:00	L1	238	195	16,90	0,95	3,70	5,84	2,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,30	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp					
	L3	239	193	15,70	0,96	3,53	5,77	2,24	Downstream ramp					
08/04/2012 22:01	L1	238	183	14,30	0,98	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
08/04/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	15,30	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	239	181	13,90	0,96	3,13	5,85	2,72	Line					
08/04/2012 22:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,90	0,96	3,13	5,85	2,72	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/04/2012 22:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	13,90	0,96	3,13	5,85	2,72	Line					
08/04/2012 22:41	L1	238	184	15,00	0,96	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	240	182	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					
08/04/2012 22:51	L1	235	178	14,10	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	15,00	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	236	179	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line					
08/04/2012 23:01	L1	236	179	14,30	0,96	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	236	179	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
08/04/2012 23:11	L1	236	179	14,20	0,97	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	179	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line					
08/04/2012 23:21	L1	236	179	14,20	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	179	13,60	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
08/04/2012 23:31	L1	236	179	14,30	0,96	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	180	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
08/04/2012 23:41	L1	236	179	14,20	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	180	13,60	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
08/04/2012 23:51	L1	236	179	14,30	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	237	181	13,70	0,97	3,08	5,63	2,55	Line					
09/04/2012 0:01	L1	237	180	14,30	0,96	3,18	5,88	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	180	13,70	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
09/04/2012 0:11	L1	237	180	14,30	0,96	3,18	5,88	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	179	13,60	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
09/04/2012 0:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
09/04/2012 0:31	L1	236	180	11,20	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
09/04/2012 0:41	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	181	11,40	0,97	2,55	4,66	2,11	Line					
09/04/2012 0:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	181	11,40	0,97	2,55	4,66	2,11	Line					
09/04/2012 1:01	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/04/2012 1:11	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 1:21	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,20	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 1:31	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 1:41	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
09/04/2012 1:51	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 2:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,20	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 2:11	L1	236	180	11,10	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/04/2012 2:21	L1	236	180	11,10	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	180	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
09/04/2012 2:31	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 2:41	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,20	0,97	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
09/04/2012 2:51	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	181	11,40	0,96	2,55	4,66	2,11	Line				
09/04/2012 3:01	L1	236	180	11,30	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,30	0,97	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	180	11,40	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				
09/04/2012 3:11	L1	236	180	11,20	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,30	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
09/04/2012 3:21	L1	236	180	11,20	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
09/04/2012 3:30	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,97	2,94	5,32	2,38	Upstream ramp				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,51	4,64	2,13	Upstream ramp				
09/04/2012 3:31	L1	236	216	17,30	0,86	3,37	4,12	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	215	19,60	0,91	4,05	5,00	0,95	Line				
	L3	235	216	17,60	0,88	3,51	4,24	0,73	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/04/2012 3:41	L1	236	217	17,30	0,93	3,53	4,27	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	20,10	0,95	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	236	217	17,50	0,94	3,70	4,47	0,77	Line				
09/04/2012 3:51	L1	236	220	17,90	0,93	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	20,00	0,96	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	236	216	17,50	0,94	3,69	4,51	0,82	Line				
09/04/2012 4:01	L1	236	220	17,90	0,93	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	219	20,00	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	236	216	17,50	0,94	3,70	4,52	0,82	Line				
09/04/2012 4:11	L1	235	219	17,70	0,93	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	19,90	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	236	220	18,00	0,94	3,81	4,46	0,65	Line				
09/04/2012 4:21	L1	235	219	17,50	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,90	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	219	17,80	0,94	3,79	4,44	0,65	Line				
09/04/2012 4:30	L1	236	219	17,60	0,93	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	19,90	0,96	4,29	5,13	0,84	Downstream ramp				
	L3	236	219	17,90	0,94	3,80	4,50	0,70	Downstream ramp				
09/04/2012 4:34	L1	236	182	11,60	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	13,70	0,98	3,04	5,37	2,33	Line				
	L3	236	182	11,90	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
09/04/2012 4:44	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,20	0,97	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
09/04/2012 4:54	L1	236	182	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,10	0,97	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				
09/04/2012 5:04	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,10	0,97	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
09/04/2012 5:14	L1	236	182	12,20	1,00	2,77	4,95	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,00	0,98	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	236	182	12,40	0,98	2,80	5,01	2,21	Line				
09/04/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	14,30	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	236	182	12,70	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
09/04/2012 5:34	L1	236	182	12,90	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	236	182	12,70	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
09/04/2012 5:44	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	236	182	12,70	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
09/04/2012 5:54	L1	236	182	12,90	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	14,50	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	236	182	12,80	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
09/04/2012 5:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/04/2012 19:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
09/04/2012 19:56	L1	232	213	24,40	0,49	2,77	3,35	0,58	Switching-on					
	L2	232	212	25,60	0,51	2,98	3,64	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	233	212	23,00	0,51	2,76	3,41	0,65	Switching-on					
09/04/2012 19:59	L1	232	213	21,60	0,85	4,14	5,01	0,87	Upstream ramp					
	L2	233	213	22,30	0,87	4,37	5,34	0,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	212	20,70	0,86	4,02	5,02	1,00	Upstream ramp					
09/04/2012 19:59	L1	232	216	22,40	0,86	4,28	5,01	0,73	Line					
	L2	233	216	23,00	0,87	4,51	5,34	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	217	22,00	0,85	4,25	5,03	0,78	Line					
09/04/2012 20:00	L1	232	219	23,00	0,88	4,49	5,10	0,61	Downstream ramp					
	L2	233	218	23,80	0,89	4,75	5,51	0,76	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	217	21,90	0,88	4,35	5,15	0,80	Downstream ramp					
09/04/2012 20:01	L1	232	210	20,90	0,93	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	234	211	21,60	0,94	4,53	5,72	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	212	20,40	0,93	4,25	5,31	1,06	Line					
09/04/2012 20:11	L1	232	210	20,60	0,94	4,32	5,40	1,08	Line					
	L2	233	210	21,20	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	208	19,50	0,94	4,15	5,42	1,27	Line					
09/04/2012 20:21	L1	233	211	20,70	0,94	4,35	5,43	1,08	Line					
	L2	234	210	21,20	0,95	4,54	5,80	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	209	19,50	0,94	4,16	5,37	1,21	Line					
09/04/2012 20:31	L1	233	211	20,70	0,94	4,36	5,45	1,09	Line					
	L2	234	211	21,20	0,95	4,55	5,75	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	209	19,50	0,94	4,16	5,37	1,21	Line					
09/04/2012 20:41	L1	232	211	20,70	0,94	4,33	5,35	1,02	Line					
	L2	234	210	21,20	0,95	4,56	5,82	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	19,60	0,94	4,18	5,40	1,22	Line					
09/04/2012 20:51	L1	233	210	20,70	0,94	4,36	5,51	1,15	Line					
	L2	233	210	21,20	0,95	4,54	5,73	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	19,50	0,94	4,17	5,38	1,21	Line					
09/04/2012 21:00	L1	233	211	20,70	0,94	4,36	5,45	1,09	Downstream ramp					
	L2	233	210	21,30	0,95	4,54	5,73	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	234	209	19,50	0,94	4,17	5,38	1,21	Downstream ramp					
09/04/2012 21:01	L1	233	194	17,30	0,96	3,72	5,61	1,89	Line					
	L2	234	194	17,80	0,97	3,89	5,94	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	195	16,80	0,96	3,66	5,52	1,86	Line					
09/04/2012 21:11	L1	234	194	17,30	0,95	3,70	5,65	1,95	Line					
	L2	234	194	17,80	0,96	3,85	5,88	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	235	195	16,80	0,95	3,64	5,56	1,92	Line					
09/04/2012 21:21	L1	234	195	17,50	0,95	3,71	5,60	1,89	Line					
	L2	235	194	17,90	0,96	3,87	5,97	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	192	16,30	0,95	3,52	5,56	2,04	Line					
09/04/2012 21:31	L1	234	195	17,50	0,95	3,70	5,58	1,88	Line					
	L2	235	195	17,90	0,96	3,86	5,89	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	192	16,30	0,96	3,52	5,56	2,04	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/04/2012 21:41	L1	234	195	17,50	0,95	3,72	5,61	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	195	17,90	0,96	3,87	5,91	2,04	Line				
	L3	235	192	16,20	0,96	3,52	5,56	2,04	Line				
09/04/2012 21:51	L1	234	195	17,50	0,95	3,72	5,61	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	194	17,90	0,96	3,88	5,99	2,11	Line				
	L3	235	193	16,20	0,96	3,52	5,50	1,98	Line				
09/04/2012 22:00	L1	234	195	17,40	0,95	3,71	5,60	1,89	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,90	0,96	3,85	5,88	2,03	Downstream ramp				
	L3	235	193	16,30	0,96	3,52	5,50	1,98	Downstream ramp				
09/04/2012 22:01	L1	234	183	15,40	0,97	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,70	0,98	3,45	5,96	2,51	Line				
	L3	235	182	14,50	0,96	3,20	5,66	2,46	Line				
09/04/2012 22:11	L1	234	183	15,20	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	15,70	0,97	3,43	5,93	2,50	Line				
	L3	235	181	14,30	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
09/04/2012 22:21	L1	235	183	15,30	0,96	3,32	5,80	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,70	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	235	181	14,30	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
09/04/2012 22:31	L1	235	183	15,40	0,96	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,80	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	236	181	14,40	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
09/04/2012 22:41	L1	235	181	14,90	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	15,70	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	236	181	14,30	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
09/04/2012 22:51	L1	235	181	14,90	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,70	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	235	181	14,30	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
09/04/2012 23:01	L1	234	181	14,90	0,96	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,70	0,97	3,47	6,07	2,60	Line				
	L3	235	181	14,30	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
09/04/2012 23:11	L1	235	181	14,80	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,70	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	235	181	14,20	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
09/04/2012 23:21	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,00	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	181	14,20	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
09/04/2012 23:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	15,30	0,97	3,38	6,04	2,66	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
09/04/2012 23:41	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,20	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
09/04/2012 23:51	L1	236	182	14,90	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	183	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line				
10/04/2012 0:01	L1	236	181	15,00	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	15,30	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/04/2012 0:11	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	15,30	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	182	14,30	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
10/04/2012 0:21	L1	236	183	11,60	0,95	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	183	12,00	0,96	2,64	4,72	2,08	Line					
10/04/2012 0:31	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	182	12,00	0,96	2,64	4,77	2,13	Line					
10/04/2012 0:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	182	13,20	0,98	2,93	5,24	2,31	Line					
	L3	236	182	12,00	0,96	2,62	4,68	2,06	Line					
10/04/2012 0:51	L1	236	181	11,60	0,95	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	12,00	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
10/04/2012 1:01	L1	234	181	11,50	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	235	182	11,90	0,96	2,59	4,58	1,99	Line					
10/04/2012 1:11	L1	235	181	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,20	0,97	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	235	182	11,90	0,96	2,59	4,58	1,99	Line					
10/04/2012 1:21	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	181	13,20	0,98	2,92	5,22	2,30	Line					
	L3	235	181	11,90	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
10/04/2012 1:31	L1	236	181	11,50	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	235	181	11,90	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
10/04/2012 1:41	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	235	182	11,90	0,96	2,59	4,58	1,99	Line					
10/04/2012 1:51	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
10/04/2012 2:01	L1	236	182	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,30	0,97	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	12,00	0,96	2,60	4,65	2,05	Line					
10/04/2012 2:11	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	181	11,80	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
10/04/2012 2:21	L1	234	181	11,60	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	181	11,90	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
10/04/2012 2:31	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	181	11,90	0,96	2,57	4,59	2,02	Line					
10/04/2012 2:41	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	181	11,90	0,96	2,57	4,59	2,02	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/04/2012 2:51	L1	235	181	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	234	181	11,80	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
10/04/2012 3:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	11,80	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
10/04/2012 3:11	L1	234	181	11,60	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	11,80	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
10/04/2012 3:21	L1	235	181	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	11,80	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
10/04/2012 3:30	L1	234	181	11,60	0,95	2,43	4,30	1,87	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34					
	L3	235	181	11,80	0,96	2,57	4,59	2,02					
10/04/2012 3:31	L1	234	216	17,50	0,86	3,36	4,02	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	216	20,10	0,91	4,08	4,88	0,80	Line				
	L3	234	218	18,20	0,88	3,59	4,21	0,62	Line				
10/04/2012 3:41	L1	234	218	17,80	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,60	0,96	4,36	5,00	0,64	Line				
	L3	234	218	18,00	0,94	3,76	4,40	0,64	Line				
10/04/2012 3:51	L1	234	218	17,80	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	220	20,50	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	218	18,00	0,94	3,78	4,47	0,69	Line				
10/04/2012 4:01	L1	234	218	17,70	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,50	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	234	218	18,10	0,94	3,76	4,40	0,64	Line				
10/04/2012 4:11	L1	234	218	17,80	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,60	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	218	18,00	0,94	3,78	4,47	0,69	Line				
10/04/2012 4:21	L1	234	218	17,80	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,60	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	218	18,10	0,94	3,79	4,49	0,70	Line				
10/04/2012 4:30	L1	234	218	17,70	0,93	3,59	4,21	0,62	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,60	0,96	4,36	5,00	0,64					
	L3	235	218	18,10	0,94	3,79	4,49	0,70					
10/04/2012 4:34	L1	234	184	12,10	0,95	2,54	4,34	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,80	0,97	3,02	5,28	2,26	Line				
	L3	235	181	11,90	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
10/04/2012 4:44	L1	234	181	11,60	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,60	0,97	2,98	5,21	2,23	Line				
	L3	235	181	11,90	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
10/04/2012 4:54	L1	234	181	11,60	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,70	0,97	2,99	5,23	2,24	Line				
	L3	235	181	11,90	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
10/04/2012 5:04	L1	233	180	11,50	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	180	13,20	0,97	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	234	181	11,80	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/04/2012 5:14	L1	234	180	11,50	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	179	13,00	0,97	2,88	5,21	2,33	Line					
	L3	234	181	11,80	0,96	2,57	4,54	1,97	Line					
10/04/2012 5:24	L1	234	180	12,80	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	179	14,30	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	234	181	12,80	0,99	2,88	5,09	2,21	Line					
10/04/2012 5:34	L1	234	180	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	179	14,20	0,99	3,18	5,69	2,51	Line					
	L3	234	180	12,60	0,99	2,88	5,15	2,27	Line					
10/04/2012 5:44	L1	237	182	13,00	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	14,50	0,99	3,25	5,88	2,63	Line					
	L3	237	182	12,90	0,99	2,95	5,33	2,38	Line					
10/04/2012 5:54	L1	235	181	13,00	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	14,40	0,99	3,23	5,84	2,61	Line					
	L3	235	182	12,90	0,99	2,91	5,14	2,23	Line					
10/04/2012 6:02	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
10/04/2012 19:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
10/04/2012 19:57	L1	233	214	24,40	0,50	2,84	3,43	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	26,20	0,48	2,96	3,62	0,66	Switching-on					
	L3	234	212	23,20	0,51	2,80	3,50	0,70	Switching-on					
10/04/2012 20:00	L1	233	214	21,40	0,85	4,19	5,07	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	214	22,20	0,87	4,40	5,38	0,98	Downstream ramp					
	L3	234	212	20,50	0,85	4,05	5,06	1,01	Downstream ramp					
10/04/2012 20:01	L1	234	211	20,70	0,90	4,25	5,37	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,60	0,91	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	235	210	19,80	0,90	4,11	5,30	1,19	Line					
10/04/2012 20:11	L1	234	209	20,00	0,94	4,26	5,50	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,80	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	235	209	19,60	0,93	4,22	5,51	1,29	Line					
10/04/2012 20:21	L1	234	209	19,90	0,94	4,26	5,50	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,60	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	235	210	19,50	0,94	4,23	5,46	1,23	Line					
10/04/2012 20:31	L1	234	209	20,00	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	209	20,70	0,95	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	235	209	19,30	0,94	4,22	5,51	1,29	Line					
10/04/2012 20:41	L1	234	209	20,10	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	209	20,80	0,95	4,51	5,95	1,44	Line					
	L3	235	210	19,50	0,94	4,22	5,45	1,23	Line					
10/04/2012 20:51	L1	234	208	19,90	0,94	4,27	5,57	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	209	20,70	0,96	4,52	5,96	1,44	Line					
	L3	235	210	19,30	0,95	4,22	5,45	1,23	Line					
10/04/2012 21:00	L1	235	209	20,10	0,94	4,32	5,64	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Downstream ramp					
	L3	235	210	19,40	0,95	4,21	5,43	1,22	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/04/2012 21:01	L1	234	195	17,50	0,96	3,78	5,71	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	18,00	0,97	3,96	6,11	2,15	Line				
	L3	235	193	16,20	0,97	3,60	5,62	2,02	Line				
10/04/2012 21:11	L1	235	195	17,20	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	17,70	0,96	3,90	6,02	2,12	Line				
	L3	236	193	16,20	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
10/04/2012 21:21	L1	235	195	17,30	0,95	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	17,80	0,96	3,92	6,05	2,13	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,60	5,68	2,08	Line				
10/04/2012 21:31	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
10/04/2012 21:41	L1	236	193	16,70	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
10/04/2012 21:51	L1	237	194	16,80	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,30	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	238	194	16,20	0,95	3,60	5,75	2,15	Line				
10/04/2012 22:00	L1	236	194	16,90	0,95	3,66	5,71	2,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Downstream ramp				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Downstream ramp				
10/04/2012 22:01	L1	236	182	14,70	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,00	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	183	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line				
10/04/2012 22:11	L1	236	182	14,80	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	180	14,00	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
10/04/2012 22:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	14,10	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
10/04/2012 22:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
10/04/2012 22:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	14,10	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
10/04/2012 22:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
10/04/2012 23:01	L1	237	183	14,90	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,14	5,81	2,67	Line				
10/04/2012 23:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	180	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
10/04/2012 23:21	L1	237	183	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
10/04/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
10/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
11/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,60	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
11/04/2012 0:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
11/04/2012 0:21	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	240	182	11,80	0,96	2,62	4,90	2,28	Line				
11/04/2012 0:31	L1	238	180	11,40	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
11/04/2012 0:41	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
11/04/2012 0:51	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
11/04/2012 1:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
11/04/2012 1:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
11/04/2012 1:21	L1	237	180	11,20	0,94	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	183	13,50	0,97	2,97	5,31	2,34	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
11/04/2012 1:31	L1	238	180	11,20	0,95	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/04/2012 1:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
11/04/2012 1:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
11/04/2012 2:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/04/2012 2:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
11/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/04/2012 2:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/04/2012 2:41	L1	238	180	11,40	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/04/2012 2:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/04/2012 3:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
11/04/2012 3:11	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
11/04/2012 3:21	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/04/2012 3:30	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25					
11/04/2012 3:31	L1	238	215	17,20	0,86	3,36	4,24	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	20,00	0,90	4,11	5,08	0,97	Line				
	L3	238	216	17,50	0,88	3,55	4,43	0,88	Line				
11/04/2012 3:41	L1	238	218	17,50	0,93	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,90	0,95	4,26	5,21	0,95	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				
11/04/2012 3:51	L1	238	219	17,60	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
11/04/2012 4:01	L1	238	219	17,30	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	19,80	0,96	4,28	5,23	0,95	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				
11/04/2012 4:11	L1	238	218	17,50	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,82	4,67	0,85	Line				
11/04/2012 4:21	L1	238	218	17,50	0,93	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,90	0,96	4,28	5,23	0,95	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,83	4,68	0,85	Line				
11/04/2012 4:30	L1	237	218	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02					
	L3	239	219	17,80	0,94	3,83	4,68	0,85					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/04/2012 4:34	L1	238	183	11,80	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	184	13,60	0,98	3,04	5,50	2,46	Line				
	L3	239	182	11,70	0,97	2,62	4,84	2,22	Line				
11/04/2012 4:44	L1	238	181	11,50	0,94	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,95	2,59	4,84	2,25	Line				
11/04/2012 4:54	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
11/04/2012 5:04	L1	238	180	11,20	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/04/2012 5:14	L1	238	180	12,10	-0,99	2,74	5,12	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,50	0,98	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,30	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
11/04/2012 5:24	L1	238	181	12,60	-0,99	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
11/04/2012 5:34	L1	238	180	12,50	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
11/04/2012 5:44	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
11/04/2012 5:54	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
11/04/2012 5:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
11/04/2012 19:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/04/2012 19:58	L1	232	213	24,30	0,49	2,79	3,37	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	25,70	0,48	2,90	3,54	0,64	Switching-on				
	L3	232	214	23,90	0,51	2,84	3,40	0,56	Switching-on				
11/04/2012 20:00	L1	232	213	21,40	0,86	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	213	22,00	0,87	4,40	5,44	1,04	Downstream ramp				
	L3	233	215	20,90	0,85	4,10	4,91	0,81	Downstream ramp				
11/04/2012 20:01	L1	233	210	20,50	0,90	4,21	5,32	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,50	0,91	4,45	5,62	1,17	Line				
	L3	234	211	20,20	0,90	4,19	5,29	1,10	Line				
11/04/2012 20:11	L1	233	211	20,50	0,93	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	21,10	0,95	4,54	5,80	1,26	Line				
	L3	234	209	19,50	0,94	4,19	5,41	1,22	Line				
11/04/2012 20:21	L1	234	211	20,40	0,94	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,10	0,95	4,57	5,77	1,20	Line				
	L3	235	209	19,30	0,94	4,22	5,51	1,29	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/04/2012 20:31	L1	234	211	20,50	0,94	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,20	0,95	4,57	5,77	1,20	Line					
	L3	235	209	19,30	0,94	4,22	5,51	1,29	Line					
11/04/2012 20:41	L1	234	211	20,50	0,94	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	212	21,20	0,95	4,60	5,81	1,21	Line					
	L3	235	210	19,30	0,94	4,22	5,45	1,23	Line					
11/04/2012 20:51	L1	234	209	20,00	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	209	20,70	0,95	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	235	210	19,40	0,94	4,23	5,46	1,23	Line					
11/04/2012 21:00	L1	234	209	20,10	0,94	4,29	5,54	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Downstream ramp					
	L3	235	209	19,50	0,94	4,23	5,52	1,29	Downstream ramp					
11/04/2012 21:01	L1	234	195	17,10	0,96	3,73	5,63	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,90	0,97	3,94	6,01	2,07	Line					
	L3	235	196	16,80	0,96	3,71	5,60	1,89	Line					
11/04/2012 21:11	L1	235	195	17,30	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	195	17,90	0,96	3,91	6,04	2,13	Line					
	L3	235	193	16,30	0,95	3,57	5,57	2,00	Line					
11/04/2012 21:21	L1	235	195	17,20	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	195	17,80	0,96	3,91	6,04	2,13	Line					
	L3	236	193	16,30	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
11/04/2012 21:31	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	192	17,40	0,96	3,84	6,20	2,36	Line					
	L3	237	194	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
11/04/2012 21:41	L1	236	193	16,70	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	193	17,40	0,96	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	237	194	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
11/04/2012 21:51	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Line					
	L3	237	194	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
11/04/2012 22:00	L1	236	194	16,90	0,95	3,66	5,71	2,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	193	17,50	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp					
	L3	237	194	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Downstream ramp					
11/04/2012 22:01	L1	237	182	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,20	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
11/04/2012 22:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	182	14,40	0,96	3,20	5,79	2,59	Line					
11/04/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	14,40	0,96	3,20	5,79	2,59	Line					
11/04/2012 22:31	L1	236	182	15,00	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	237	183	14,40	0,96	3,20	5,72	2,52	Line					
11/04/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,40	0,96	3,21	5,80	2,59	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/04/2012 22:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,50	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
11/04/2012 23:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,70	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,16	5,91	2,75	Line				
11/04/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,50	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
11/04/2012 23:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,14	5,81	2,67	Line				
11/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,50	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
11/04/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,50	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
11/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
12/04/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
12/04/2012 0:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
12/04/2012 0:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line				
12/04/2012 0:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
12/04/2012 0:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
12/04/2012 0:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
12/04/2012 1:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
12/04/2012 1:11	L1	238	180	11,20	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
12/04/2012 1:21	L1	238	180	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,62	4,84	2,22	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/04/2012 1:31	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	184	13,70	0,97	3,03	5,48	2,45	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/04/2012 1:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
12/04/2012 1:51	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
12/04/2012 2:01	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
12/04/2012 2:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
12/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,10	0,97	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/04/2012 2:31	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/04/2012 2:41	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
12/04/2012 2:51	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
12/04/2012 3:01	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
12/04/2012 3:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,20	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
12/04/2012 3:21	L1	239	181	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				
12/04/2012 3:30	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Upstream ramp				
12/04/2012 3:31	L1	237	215	17,10	0,87	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	215	19,60	0,90	4,02	5,08	1,06	Line				
	L3	239	217	17,50	0,88	3,56	4,45	0,89	Line				
12/04/2012 3:41	L1	238	219	17,50	0,93	3,63	4,39	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	216	17,30	0,94	3,70	4,67	0,97	Line				
12/04/2012 3:51	L1	238	219	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	239	216	17,30	0,94	3,70	4,67	0,97	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/04/2012 4:01	L1	238	219	17,40	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	218	19,90	0,95	4,30	5,31	1,01	Line					
	L3	239	216	17,20	0,94	3,72	4,70	0,98	Line					
12/04/2012 4:11	L1	238	219	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	218	20,10	0,95	4,30	5,31	1,01	Line					
	L3	239	219	17,90	0,94	3,82	4,67	0,85	Line					
12/04/2012 4:21	L1	238	219	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	218	20,10	0,95	4,30	5,31	1,01	Line					
	L3	239	219	18,00	0,94	3,84	4,69	0,85	Line					
12/04/2012 4:30	L1	238	218	17,50	0,93	3,62	4,43	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	218	20,10	0,95	4,29	5,30	1,01	Downstream ramp					
	L3	239	220	18,00	0,94	3,85	4,66	0,81	Downstream ramp					
12/04/2012 4:34	L1	238	183	11,80	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	13,70	0,98	3,04	5,56	2,52	Line					
	L3	240	182	11,80	0,97	2,65	4,95	2,30	Line					
12/04/2012 4:44	L1	238	181	11,40	0,94	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	13,50	0,97	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	240	182	11,80	0,95	2,61	4,88	2,27	Line					
12/04/2012 4:54	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
12/04/2012 5:04	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	13,00	0,97	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
12/04/2012 5:14	L1	238	181	12,10	-0,99	2,74	5,07	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	180	13,80	0,99	3,11	5,88	2,77	Line					
	L3	239	182	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
12/04/2012 5:24	L1	239	181	12,60	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	14,30	0,99	3,24	6,13	2,89	Line					
	L3	239	181	12,60	0,99	2,90	5,42	2,52	Line					
12/04/2012 5:34	L1	238	180	12,50	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	179	14,20	0,99	3,21	6,07	2,86	Line					
	L3	237	181	12,50	0,99	2,88	5,27	2,39	Line					
12/04/2012 5:44	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	180	14,30	0,99	3,22	6,02	2,80	Line					
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line					
12/04/2012 5:54	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	14,20	0,99	3,22	6,02	2,80	Line					
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line					
12/04/2012 6:04	L1	237	180	12,60	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	179	14,30	0,99	3,21	6,07	2,86	Line					
	L3	238	181	12,60	0,99	2,88	5,32	2,44	Line					
12/04/2012 6:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
12/04/2012 20:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/04/2012 20:05	L1	231	213	23,90	0,50	2,78	3,33	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	232	212	24,90	0,49	2,85	3,48	0,63	Switching-on					
	L3	233	211	23,00	0,52	2,77	3,46	0,69	Switching-on					
12/04/2012 20:08	L1	232	213	21,30	0,85	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	232	212	21,90	0,87	4,33	5,29	0,96	Downstream ramp					
	L3	234	211	20,40	0,86	4,03	5,09	1,06	Downstream ramp					
12/04/2012 20:09	L1	232	210	20,50	0,90	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	210	21,20	0,92	4,39	5,54	1,15	Line					
	L3	234	212	20,20	0,89	4,16	5,20	1,04	Line					
12/04/2012 20:19	L1	232	210	20,30	0,94	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	210	21,10	0,95	4,54	5,80	1,26	Line					
	L3	234	209	19,40	0,94	4,18	5,40	1,22	Line					
12/04/2012 20:29	L1	233	211	20,30	0,94	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,20	0,95	4,57	5,77	1,20	Line					
	L3	235	210	19,30	0,94	4,20	5,42	1,22	Line					
12/04/2012 20:39	L1	233	211	20,30	0,94	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,20	0,95	4,58	5,78	1,20	Line					
	L3	235	210	19,30	0,94	4,20	5,42	1,22	Line					
12/04/2012 20:49	L1	233	211	20,40	0,94	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	211	21,10	0,95	4,57	5,77	1,20	Line					
	L3	235	210	19,30	0,94	4,21	5,43	1,22	Line					
12/04/2012 20:59	L1	234	211	20,50	0,94	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	212	21,40	0,95	4,62	5,83	1,21	Line					
	L3	235	210	19,40	0,94	4,21	5,43	1,22	Line					
12/04/2012 21:00	L1	234	211	20,50	0,94	4,39	5,54	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	212	21,40	0,95	4,62	5,83	1,21	Downstream ramp					
	L3	235	211	19,50	0,94	4,23	5,40	1,17	Downstream ramp					
12/04/2012 21:01	L1	234	195	17,30	0,96	3,78	5,71	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,90	0,97	3,94	6,01	2,07	Line					
	L3	236	194	16,30	0,96	3,63	5,67	2,04	Line					
12/04/2012 21:11	L1	234	194	17,10	0,95	3,69	5,63	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	194	17,70	0,96	3,87	5,97	2,10	Line					
	L3	236	193	16,20	0,95	3,57	5,64	2,07	Line					
12/04/2012 21:21	L1	234	195	17,10	0,95	3,71	5,60	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	196	17,70	0,96	3,91	5,97	2,06	Line					
	L3	236	193	16,20	0,95	3,57	5,64	2,07	Line					
12/04/2012 21:31	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	195	17,80	0,96	3,91	6,04	2,13	Line					
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
12/04/2012 21:41	L1	235	196	17,30	0,95	3,73	5,63	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	193	17,30	0,96	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
12/04/2012 21:51	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,40	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
12/04/2012 22:00	L1	236	193	16,70	0,95	3,65	5,76	2,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	193	17,40	0,96	3,84	6,13	2,29	Downstream ramp					
	L3	237	195	16,20	0,96	3,59	5,61	2,02	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/04/2012 22:01	L1	236	182	14,60	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,98	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	237	183	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line					
12/04/2012 22:11	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	182	14,40	0,96	3,19	5,77	2,58	Line					
12/04/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,30	0,96	3,19	5,77	2,58	Line					
12/04/2012 22:31	L1	235	181	14,80	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	14,30	0,95	3,17	5,73	2,56	Line					
12/04/2012 22:41	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	183	14,40	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
12/04/2012 22:51	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	183	14,40	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
12/04/2012 23:01	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,50	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	183	14,40	0,96	3,21	5,74	2,53	Line					
12/04/2012 23:11	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	183	14,40	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
12/04/2012 23:21	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	183	14,40	0,96	3,21	5,80	2,59	Line					
12/04/2012 23:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,40	0,96	3,21	5,80	2,59	Line					
12/04/2012 23:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	184	14,40	0,96	3,21	5,74	2,53	Line					
12/04/2012 23:51	L1	237	183	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,50	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					
13/04/2012 0:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					
13/04/2012 0:11	L1	237	182	15,10	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,70	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	14,20	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					
13/04/2012 0:21	L1	238	183	11,90	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	238	181	11,90	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
13/04/2012 0:31	L1	238	180	11,40	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	13,50	0,97	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	238	181	11,90	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/04/2012 0:41	L1	238	180	11,50	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,90	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
13/04/2012 0:51	L1	237	180	11,40	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,60	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,80	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
13/04/2012 1:01	L1	237	180	11,40	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,80	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
13/04/2012 1:11	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 1:21	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 1:31	L1	237	180	11,50	0,94	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,70	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 1:41	L1	238	180	11,40	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 1:51	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 2:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	181	11,70	0,96	2,57	4,70	2,13	Line				
13/04/2012 2:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 2:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/04/2012 2:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 2:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
13/04/2012 3:01	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
13/04/2012 3:11	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/04/2012 3:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 3:30	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Upstream ramp				
13/04/2012 3:31	L1	237	218	17,50	0,86	3,40	4,11	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	216	19,90	0,90	4,07	5,03	0,96	Line				
	L3	237	218	18,00	0,87	3,62	4,38	0,76	Line				
13/04/2012 3:41	L1	238	219	17,50	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,70	0,96	4,25	5,25	1,00	Line				
	L3	238	219	17,80	0,94	3,80	4,60	0,80	Line				
13/04/2012 3:51	L1	238	218	17,50	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,70	0,96	4,25	5,25	1,00	Line				
	L3	238	219	17,70	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
13/04/2012 4:01	L1	236	218	17,50	0,92	3,55	4,25	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	217	20,00	0,95	4,24	5,18	0,94	Line				
	L3	238	219	17,80	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
13/04/2012 4:11	L1	237	218	17,30	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	217	19,70	0,96	4,23	5,17	0,94	Line				
	L3	238	219	17,70	0,94	3,79	4,58	0,79	Line				
13/04/2012 4:21	L1	237	217	17,40	0,93	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	217	19,70	0,96	4,23	5,17	0,94	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
13/04/2012 4:30	L1	237	218	17,30	0,93	3,58	4,33	0,75	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,70	0,96	4,26	5,26	1,00	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,80	4,65	0,85	Downstream ramp				
13/04/2012 4:34	L1	238	183	11,80	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,98	3,04	5,56	2,52	Line				
	L3	239	181	11,70	0,97	2,62	4,90	2,28	Line				
13/04/2012 4:44	L1	238	183	11,80	0,94	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	239	181	11,80	0,95	2,60	4,86	2,26	Line				
13/04/2012 4:54	L1	238	183	11,80	0,94	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/04/2012 5:04	L1	236	182	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/04/2012 5:14	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
13/04/2012 5:24	L1	238	183	13,00	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
13/04/2012 5:34	L1	237	183	13,00	-0,99	2,95	5,27	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	181	14,70	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	237	180	12,50	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/04/2012 5:44	L1	237	183	13,00	-0,99	2,95	5,27	2,32	Line					
	L2	237	182	14,70	0,99	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	12,50	0,99	2,88	5,32	2,44	Line					
13/04/2012 5:52	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
13/04/2012 20:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
13/04/2012 20:09	L1	232	214	24,10	0,50	2,82	3,37	0,55	Switching-on					
	L2	233	214	24,80	0,49	2,86	3,46	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	232	214	23,80	0,51	2,82	3,37	0,55	Switching-on					
13/04/2012 20:11	L1	232	213	21,20	0,85	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp					
	L2	234	214	22,10	0,88	4,42	5,40	0,98	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	215	21,00	0,86	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp					
13/04/2012 20:12	L1	233	211	20,50	0,90	4,20	5,25	1,05	Line					
	L2	234	211	21,40	0,92	4,46	5,63	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,70	0,91	4,13	5,33	1,20	Line					
13/04/2012 20:22	L1	233	211	20,40	0,94	4,34	5,42	1,08	Line					
	L2	235	211	21,20	0,95	4,59	5,86	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	209	19,50	0,94	4,22	5,51	1,29	Line					
13/04/2012 20:32	L1	234	211	20,40	0,94	4,37	5,52	1,15	Line					
	L2	235	211	21,20	0,95	4,60	5,87	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	210	19,30	0,94	4,22	5,45	1,23	Line					
13/04/2012 20:42	L1	234	212	20,50	0,94	4,38	5,47	1,09	Line					
	L2	235	212	21,40	0,95	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	211	19,50	0,94	4,24	5,41	1,17	Line					
13/04/2012 20:52	L1	234	209	20,00	0,94	4,28	5,52	1,24	Line					
	L2	236	210	20,80	0,95	4,53	5,91	1,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	211	19,50	0,95	4,25	5,49	1,24	Line					
13/04/2012 21:00	L1	234	209	20,00	0,94	4,28	5,52	1,24	Downstream ramp					
	L2	236	210	20,70	0,95	4,51	5,89	1,38	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	210	19,50	0,95	4,26	5,56	1,30	Downstream ramp					
13/04/2012 21:01	L1	236	196	16,90	0,96	3,73	5,69	1,96	Line					
	L2	237	195	18,00	0,96	3,98	6,21	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	194	16,30	0,96	3,63	5,73	2,10	Line					
13/04/2012 21:11	L1	235	195	17,20	0,95	3,72	5,68	1,96	Line					
	L2	236	195	17,90	0,96	3,90	6,02	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	194	16,30	0,95	3,59	5,61	2,02	Line					
13/04/2012 21:21	L1	235	196	17,20	0,95	3,73	5,63	1,90	Line					
	L2	236	195	17,80	0,96	3,89	6,01	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	194	16,30	0,95	3,58	5,65	2,07	Line					
13/04/2012 21:31	L1	236	194	16,80	0,95	3,65	5,70	2,05	Line					
	L2	237	193	17,40	0,96	3,81	6,08	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	194	16,30	0,95	3,60	5,68	2,08	Line					
13/04/2012 21:41	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line					
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/04/2012 21:51	L1	237	194	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	195	17,50	0,96	3,85	6,08	2,23	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,62	5,72	2,10	Line				
13/04/2012 22:00	L1	238	194	17,00	0,95	3,71	5,92	2,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp				
	L3	239	196	16,40	0,96	3,64	5,75	2,11	Downstream ramp				
13/04/2012 22:01	L1	237	183	14,70	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,60	0,98	3,47	6,27	2,80	Line				
	L3	239	184	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line				
13/04/2012 22:11	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
13/04/2012 22:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
13/04/2012 22:31	L1	237	183	15,00	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 22:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 22:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 23:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 23:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 23:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
13/04/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	240	182	14,00	0,97	3,17	5,93	2,76	Line				
13/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,15	5,89	2,74	Line				
14/04/2012 0:01	L1	239	181	14,70	0,96	3,24	6,06	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,20	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	240	182	14,00	0,97	3,17	5,93	2,76	Line				
14/04/2012 0:11	L1	236	178	14,30	0,96	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,97	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	237	179	13,80	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/04/2012 0:21	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	237	179	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
14/04/2012 0:31	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	236	180	11,50	0,97	2,55	4,66	2,11	Line				
14/04/2012 0:41	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 0:51	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/04/2012 1:01	L1	234	178	11,10	0,95	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	178	12,80	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 1:11	L1	235	179	11,10	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 1:21	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 1:31	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 1:41	L1	236	178	11,10	0,95	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,80	0,98	2,84	5,25	2,41	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 1:51	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/04/2012 2:01	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	178	12,80	0,98	2,82	5,21	2,39	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
14/04/2012 2:11	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
14/04/2012 2:21	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
14/04/2012 2:31	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
14/04/2012 2:41	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
14/04/2012 2:51	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/04/2012 3:01	L1	236	178	11,20	0,95	2,38	4,45	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	236	179	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
14/04/2012 3:11	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	178	12,80	0,98	2,82	5,21	2,39	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
14/04/2012 3:21	L1	234	178	11,10	0,95	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	177	12,80	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
14/04/2012 3:30	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	178	12,80	0,98	2,82	5,21	2,39	Upstream ramp					
	L3	235	179	11,30	0,97	2,50	4,57	2,07	Upstream ramp					
14/04/2012 3:31	L1	234	218	17,70	0,86	3,40	3,98	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	216	20,10	0,90	4,07	4,87	0,80	Line					
	L3	234	216	17,50	0,88	3,54	4,24	0,70	Line					
14/04/2012 3:41	L1	234	218	17,70	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	218	20,00	0,96	4,26	5,04	0,78	Line					
	L3	235	218	17,80	0,94	3,77	4,46	0,69	Line					
14/04/2012 3:51	L1	234	218	17,60	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	217	20,10	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	235	219	17,80	0,94	3,78	4,43	0,65	Line					
14/04/2012 4:01	L1	234	218	17,60	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	218	20,00	0,95	4,26	5,04	0,78	Line					
	L3	235	219	17,80	0,94	3,77	4,42	0,65	Line					
14/04/2012 4:11	L1	234	218	17,60	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	217	20,00	0,96	4,26	5,10	0,84	Line					
	L3	235	219	17,80	0,94	3,79	4,44	0,65	Line					
14/04/2012 4:21	L1	234	218	17,50	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	217	19,90	0,96	4,23	5,01	0,78	Line					
	L3	234	218	17,70	0,95	3,76	4,40	0,64	Line					
14/04/2012 4:30	L1	234	218	17,50	0,93	3,59	4,21	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	217	19,90	0,96	4,26	5,10	0,84	Downstream ramp					
	L3	234	218	17,70	0,95	3,77	4,42	0,65	Downstream ramp					
14/04/2012 4:34	L1	235	181	11,60	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,70	0,98	3,04	5,31	2,27	Line					
	L3	235	181	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line					
14/04/2012 4:44	L1	234	181	11,50	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,60	0,97	2,99	5,23	2,24	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,57	4,59	2,02	Line					
14/04/2012 4:54	L1	234	180	11,50	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,60	0,97	3,00	5,24	2,24	Line					
	L3	235	181	11,80	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
14/04/2012 5:04	L1	234	181	11,50	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	13,60	0,97	2,97	5,13	2,16	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
14/04/2012 5:14	L1	235	181	12,10	-0,99	2,74	4,90	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	14,60	0,97	3,22	5,57	2,35	Line					
	L3	235	181	12,30	0,98	2,79	4,99	2,20	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
14/04/2012 5:24	L1	235	181	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line						
	L2	235	183	15,00	0,98	3,36	5,87	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line						
14/04/2012 5:34	L1	235	181	13,00	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line						
	L2	234	183	14,90	0,98	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	234	181	12,70	0,99	2,87	5,07	2,20	Line						
14/04/2012 5:44	L1	235	181	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line						
	L2	235	183	15,00	0,98	3,36	5,87	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	235	181	12,70	0,99	2,89	5,17	2,28	Line						
14/04/2012 5:46	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
14/04/2012 20:10	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
14/04/2012 20:10	L1	231	212	23,90	0,50	2,78	3,36	0,58	Switching-on						
	L2	231	212	25,10	0,50	2,93	3,54	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	232	213	23,50	0,51	2,82	3,41	0,59	Switching-on						
14/04/2012 20:13	L1	231	213	21,40	0,85	4,11	4,92	0,81	Downstream ramp						
	L2	232	212	21,90	0,88	4,34	5,31	0,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	232	213	20,80	0,86	4,08	4,93	0,85	Downstream ramp						
14/04/2012 20:14	L1	232	210	20,60	0,90	4,18	5,22	1,04	Line						
	L2	232	210	21,10	0,92	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	232	210	20,10	0,90	4,12	5,15	1,03	Line						
14/04/2012 20:24	L1	231	209	20,30	0,94	4,27	5,33	1,06	Line						
	L2	233	210	21,00	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	233	211	19,90	0,94	4,26	5,32	1,06	Line						
14/04/2012 20:34	L1	232	210	20,50	0,94	4,32	5,40	1,08	Line						
	L2	233	210	21,00	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	232	210	19,80	0,94	4,24	5,30	1,06	Line						
14/04/2012 20:44	L1	232	210	20,60	0,94	4,32	5,40	1,08	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,52	5,71	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L3	233	211	19,80	0,94	4,26	5,32	1,06	Line						
14/04/2012 20:54	L1	232	209	20,60	0,94	4,33	5,47	1,14	Line						
	L2	233	210	21,20	0,95	4,53	5,72	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	233	211	19,80	0,94	4,25	5,31	1,06	Line						
14/04/2012 21:00	L1	233	211	20,70	0,94	4,37	5,46	1,09	Downstream ramp						
	L2	234	210	21,30	0,95	4,56	5,82	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	233	211	19,80	0,94	4,26	5,32	1,06	Downstream ramp						
14/04/2012 21:01	L1	233	194	16,90	0,97	3,67	5,54	1,87	Line						
	L2	234	194	17,80	0,97	3,88	5,92	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	234	194	16,60	0,96	3,65	5,57	1,92	Line						
14/04/2012 21:11	L1	232	193	17,20	0,95	3,65	5,51	1,86	Line						
	L2	234	194	17,70	0,96	3,84	5,86	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	234	194	16,60	0,95	3,61	5,51	1,90	Line						
14/04/2012 21:21	L1	233	194	17,20	0,95	3,66	5,52	1,86	Line						
	L2	234	194	17,70	0,96	3,83	5,85	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	234	194	16,60	0,95	3,61	5,51	1,90	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/04/2012 21:31	L1	233	194	17,30	0,95	3,67	5,54	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	17,80	0,96	3,84	5,86	2,02	Line					
	L3	234	195	16,60	0,95	3,61	5,45	1,84	Line					
14/04/2012 21:41	L1	234	194	17,30	0,95	3,70	5,65	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	17,90	0,96	3,85	5,88	2,03	Line					
	L3	235	195	16,60	0,95	3,63	5,54	1,91	Line					
14/04/2012 21:51	L1	234	195	17,40	0,95	3,71	5,60	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	194	17,90	0,96	3,85	5,88	2,03	Line					
	L3	235	193	16,20	0,95	3,53	5,51	1,98	Line					
14/04/2012 22:00	L1	234	194	17,40	0,95	3,70	5,65	1,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	18,00	0,96	3,86	5,89	2,03	Downstream ramp					
	L3	235	193	16,20	0,95	3,53	5,51	1,98	Downstream ramp					
14/04/2012 22:01	L1	235	183	15,60	0,96	3,36	5,87	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,90	0,97	3,48	6,08	2,60	Line					
	L3	236	181	14,20	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
14/04/2012 22:11	L1	235	181	14,90	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	183	15,70	0,97	3,47	6,13	2,66	Line					
	L3	236	182	14,30	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
14/04/2012 22:21	L1	235	181	14,90	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	236	182	14,30	0,96	3,17	5,67	2,50	Line					
14/04/2012 22:31	L1	236	181	15,00	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	182	14,40	0,96	3,18	5,75	2,57	Line					
14/04/2012 22:41	L1	234	180	14,70	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,00	0,97	3,32	5,94	2,62	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
14/04/2012 22:51	L1	234	180	14,70	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,10	0,97	3,32	5,94	2,62	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
14/04/2012 23:01	L1	235	181	14,80	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,10	0,97	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
14/04/2012 23:11	L1	234	180	14,70	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,00	0,97	3,33	5,95	2,62	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
14/04/2012 23:21	L1	234	180	14,70	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,00	0,97	3,32	5,94	2,62	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
14/04/2012 23:31	L1	234	181	14,70	0,96	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,10	0,97	3,33	5,95	2,62	Line					
	L3	235	181	14,10	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
14/04/2012 23:41	L1	234	180	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,10	0,97	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
14/04/2012 23:51	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/04/2012 0:01	L1	235	181	14,80	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	236	181	14,10	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
15/04/2012 0:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
15/04/2012 0:21	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,10	0,97	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
15/04/2012 0:31	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line					
15/04/2012 0:41	L1	236	182	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	11,90	0,97	2,62	4,68	2,06	Line					
15/04/2012 0:51	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,97	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line					
15/04/2012 1:01	L1	236	181	11,50	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,97	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line					
15/04/2012 1:11	L1	235	181	11,40	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	182	11,80	0,96	2,60	4,60	2,00	Line					
15/04/2012 1:21	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	181	13,10	0,98	2,91	5,20	2,29	Line					
	L3	236	182	11,80	0,97	2,61	4,67	2,06	Line					
15/04/2012 1:31	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,10	0,97	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
15/04/2012 1:41	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	182	13,20	0,98	2,93	5,24	2,31	Line					
	L3	237	183	11,80	0,97	2,63	4,70	2,07	Line					
15/04/2012 1:51	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line					
15/04/2012 2:01	L1	234	181	11,50	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,10	0,97	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line					
15/04/2012 2:11	L1	234	181	11,50	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
15/04/2012 2:21	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,00	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					
15/04/2012 2:31	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,00	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,70	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/04/2012 2:41	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,00	0,98	2,90	5,18	2,28	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line				
15/04/2012 2:51	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,00	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,57	4,59	2,02	Line				
15/04/2012 3:01	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
15/04/2012 3:11	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
15/04/2012 3:21	L1	236	181	11,50	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
15/04/2012 3:30	L1	235	182	11,40	0,95	2,45	4,33	1,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,59	4,63	2,04	Upstream ramp				
15/04/2012 3:31	L1	235	216	17,00	0,88	3,36	4,06	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	217	19,90	0,90	4,11	4,92	0,81	Line				
	L3	235	216	17,40	0,89	3,56	4,31	0,75	Line				
15/04/2012 3:41	L1	235	219	17,40	0,94	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,70	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	236	220	17,70	0,95	3,83	4,49	0,66	Line				
15/04/2012 3:51	L1	235	218	17,30	0,93	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,00	0,96	4,30	5,09	0,79	Line				
	L3	236	219	17,80	0,95	3,84	4,55	0,71	Line				
15/04/2012 4:01	L1	235	218	17,50	0,93	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	19,90	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	235	219	17,70	0,95	3,80	4,45	0,65	Line				
15/04/2012 4:11	L1	233	217	17,30	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	219	20,20	0,96	4,32	4,96	0,64	Line				
	L3	234	218	17,50	0,95	3,76	4,40	0,64	Line				
15/04/2012 4:21	L1	234	217	17,30	0,93	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	219	20,30	0,96	4,35	5,04	0,69	Line				
	L3	234	218	17,50	0,95	3,76	4,40	0,64	Line				
15/04/2012 4:30	L1	234	218	17,30	0,93	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	219	20,30	0,96	4,35	5,04	0,69	Downstream ramp				
	L3	234	218	17,60	0,95	3,76	4,40	0,64	Downstream ramp				
15/04/2012 4:34	L1	234	183	11,80	0,96	2,53	4,37	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,60	0,98	3,01	5,20	2,19	Line				
	L3	234	183	12,10	0,97	2,66	4,60	1,94	Line				
15/04/2012 4:44	L1	234	183	11,80	0,94	2,51	4,34	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,60	0,97	2,97	5,13	2,16	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
15/04/2012 4:54	L1	234	183	11,80	0,95	2,51	4,34	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	13,60	0,97	2,98	5,15	2,17	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/04/2012 5:04	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
15/04/2012 5:14	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	183	13,60	0,97	2,99	5,23	2,24	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line				
15/04/2012 5:24	L1	235	181	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	14,90	0,98	3,34	5,84	2,50	Line				
	L3	235	181	12,50	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
15/04/2012 5:34	L1	235	181	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	15,10	0,98	3,36	5,87	2,51	Line				
	L3	235	181	12,80	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
15/04/2012 5:44	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	14,90	0,98	3,36	5,87	2,51	Line				
	L3	235	181	12,60	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
15/04/2012 5:50	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
15/04/2012 20:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
15/04/2012 20:09	L1	233	212	23,20	0,51	2,78	3,44	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	25,90	0,49	2,98	3,64	0,66	Switching-on				
	L3	234	212	23,00	0,51	2,78	3,47	0,69	Switching-on				
15/04/2012 20:12	L1	233	211	20,90	0,86	4,07	5,08	1,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	214	22,30	0,88	4,43	5,42	0,99	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,60	0,86	4,06	5,07	1,01	Downstream ramp				
15/04/2012 20:13	L1	234	211	20,50	0,90	4,18	5,28	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	212	21,60	0,92	4,47	5,64	1,17	Line				
	L3	235	210	19,80	0,90	4,10	5,29	1,19	Line				
15/04/2012 20:23	L1	234	209	20,10	0,94	4,26	5,50	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	209	20,90	0,95	4,47	5,90	1,43	Line				
	L3	235	211	19,70	0,94	4,21	5,37	1,16	Line				
15/04/2012 20:33	L1	234	209	20,10	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	236	211	19,70	0,93	4,24	5,47	1,23	Line				
15/04/2012 20:43	L1	234	209	20,10	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,90	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	236	211	19,70	0,94	4,25	5,49	1,24	Line				
15/04/2012 20:53	L1	235	210	20,10	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,80	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	19,60	0,94	4,25	5,49	1,24	Line				
15/04/2012 21:00	L1	235	210	20,30	0,94	4,32	5,58	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	21,00	0,95	4,50	5,87	1,37	Downstream ramp				
	L3	236	211	19,80	0,94	4,25	5,49	1,24	Downstream ramp				
15/04/2012 21:01	L1	235	195	17,50	0,96	3,77	5,75	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	18,10	0,97	3,95	6,10	2,15	Line				
	L3	237	194	16,50	0,96	3,64	5,75	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/04/2012 21:11	L1	235	195	17,50	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,50	0,96	3,78	5,97	2,19	Line				
	L3	237	194	16,50	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
15/04/2012 21:21	L1	235	193	16,90	0,95	3,63	5,67	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,40	0,96	3,80	6,00	2,20	Line				
	L3	237	193	16,40	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
15/04/2012 21:31	L1	236	193	16,90	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,40	0,96	3,79	5,98	2,19	Line				
	L3	236	193	16,40	0,95	3,56	5,62	2,06	Line				
15/04/2012 21:41	L1	236	193	16,90	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,50	0,96	3,80	6,07	2,27	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
15/04/2012 21:51	L1	236	193	16,80	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	193	17,40	0,96	3,80	6,00	2,20	Line				
	L3	236	194	16,30	0,95	3,57	5,57	2,00	Line				
15/04/2012 22:00	L1	236	193	16,90	0,95	3,64	5,75	2,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	192	17,30	0,96	3,80	6,07	2,27	Downstream ramp				
	L3	236	193	16,20	0,95	3,56	5,62	2,06	Downstream ramp				
15/04/2012 22:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	184	15,80	0,97	3,50	6,12	2,62	Line				
	L3	236	181	14,40	0,97	3,20	5,79	2,59	Line				
15/04/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
15/04/2012 22:21	L1	236	181	14,80	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
15/04/2012 22:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,20	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
15/04/2012 22:41	L1	236	181	14,80	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
15/04/2012 22:51	L1	236	182	14,80	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,19	5,77	2,58	Line				
15/04/2012 23:01	L1	237	182	15,00	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,21	5,80	2,59	Line				
15/04/2012 23:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,21	5,80	2,59	Line				
15/04/2012 23:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,21	5,80	2,59	Line				
15/04/2012 23:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/04/2012 23:41	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line					
15/04/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line					
	L2	238	183	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	183	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line					
16/04/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line					
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	14,00	0,96	3,14	5,81	2,67	Line					
16/04/2012 0:11	L1	237	183	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line					
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	180	13,90	0,96	3,11	5,75	2,64	Line					
16/04/2012 0:21	L1	238	183	11,60	0,95	2,50	4,52	2,02	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
16/04/2012 0:31	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	238	182	13,30	0,97	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
16/04/2012 0:41	L1	237	183	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	238	183	13,30	0,97	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
16/04/2012 0:51	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	238	183	13,30	0,97	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
16/04/2012 1:01	L1	236	182	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	237	182	13,30	0,97	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	180	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
16/04/2012 1:11	L1	238	183	11,70	0,95	2,50	4,52	2,02	Line					
	L2	239	183	13,50	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
16/04/2012 1:21	L1	238	183	11,70	0,95	2,49	4,50	2,01	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
16/04/2012 1:31	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line					
	L2	239	183	13,60	0,97	3,01	5,50	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	11,80	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
16/04/2012 1:41	L1	238	181	11,40	0,95	2,42	4,47	2,05	Line					
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
16/04/2012 1:51	L1	239	181	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line					
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line					
16/04/2012 2:01	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line					
16/04/2012 2:11	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
16/04/2012 2:21	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
16/04/2012 2:31	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
16/04/2012 2:41	L1	238	181	11,50	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
16/04/2012 2:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	238	181	11,60	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
16/04/2012 3:01	L1	238	181	11,50	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,60	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	239	181	11,80	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
16/04/2012 3:11	L1	238	181	11,50	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	183	13,70	0,97	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
16/04/2012 3:21	L1	238	181	11,50	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
16/04/2012 3:30	L1	238	181	11,40	0,95	2,42	4,47	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Upstream ramp					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp					
16/04/2012 3:31	L1	237	217	17,60	0,86	3,38	4,13	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	217	20,10	0,90	4,07	4,98	0,91	Line					
	L3	238	216	17,50	0,88	3,53	4,41	0,88	Line					
16/04/2012 3:41	L1	238	218	17,70	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	217	20,00	0,95	4,26	5,26	1,00	Line					
	L3	238	218	17,90	0,94	3,79	4,63	0,84	Line					
16/04/2012 3:51	L1	238	218	17,90	0,93	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	217	20,10	0,96	4,29	5,30	1,01	Line					
	L3	239	219	17,80	0,94	3,81	4,66	0,85	Line					
16/04/2012 4:01	L1	238	218	18,00	0,92	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	218	20,40	0,95	4,26	5,15	0,89	Line					
	L3	239	219	18,30	0,94	3,83	4,68	0,85	Line					
16/04/2012 4:11	L1	237	218	17,70	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	217	20,00	0,96	4,26	5,26	1,00	Line					
	L3	238	219	17,80	0,94	3,79	4,58	0,79	Line					
16/04/2012 4:21	L1	238	218	17,70	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	217	19,90	0,96	4,26	5,26	1,00	Line					
	L3	238	218	17,90	0,94	3,79	4,63	0,84	Line					
16/04/2012 4:30	L1	238	218	17,70	0,93	3,62	4,43	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	217	19,90	0,96	4,26	5,26	1,00	Downstream ramp					
	L3	238	219	18,00	0,94	3,79	4,58	0,79	Downstream ramp					
16/04/2012 4:34	L1	238	183	12,00	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,60	0,98	3,01	5,44	2,43	Line					
	L3	239	181	11,80	0,97	2,62	4,90	2,28	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/04/2012 4:44	L1	238	183	11,90	0,94	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,60	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	239	181	11,80	0,95	2,59	4,84	2,25	Line				
16/04/2012 4:54	L1	238	184	11,90	0,94	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	239	181	11,90	0,95	2,59	4,84	2,25	Line				
16/04/2012 5:04	L1	237	180	11,40	0,94	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,30	0,97	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	238	181	11,70	0,95	2,56	4,73	2,17	Line				
16/04/2012 5:14	L1	238	180	12,10	-0,99	2,74	5,12	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,50	0,97	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,40	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
16/04/2012 5:24	L1	238	180	12,60	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,90	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	181	12,70	0,99	2,90	5,36	2,46	Line				
16/04/2012 5:34	L1	237	180	12,60	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	14,80	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	180	12,60	0,99	2,88	5,32	2,44	Line				
16/04/2012 5:44	L1	238	179	12,60	-0,99	2,85	5,39	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	14,80	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
16/04/2012 5:54	L1	238	180	12,80	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,00	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	12,80	0,99	2,91	5,44	2,53	Line				
16/04/2012 5:54	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/04/2012 20:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/04/2012 20:13	L1	232	214	24,10	0,50	2,81	3,36	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	25,30	0,50	2,97	3,63	0,66	Switching-on				
	L3	234	213	23,10	0,51	2,80	3,46	0,66	Switching-on				
16/04/2012 20:16	L1	233	214	21,30	0,85	4,16	5,03	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	215	22,10	0,88	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,50	0,85	4,06	5,07	1,01	Downstream ramp				
16/04/2012 20:17	L1	234	209	20,10	0,91	4,15	5,36	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	211	21,40	0,92	4,47	5,71	1,24	Line				
	L3	235	210	19,80	0,90	4,10	5,29	1,19	Line				
16/04/2012 20:27	L1	234	209	20,00	0,94	4,26	5,50	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,60	0,95	4,44	5,79	1,35	Line				
	L3	235	210	19,50	0,94	4,20	5,42	1,22	Line				
16/04/2012 20:37	L1	234	209	20,00	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,60	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	235	210	19,30	0,94	4,22	5,45	1,23	Line				
16/04/2012 20:47	L1	235	210	20,10	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	19,60	0,94	4,25	5,49	1,24	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/04/2012 20:57	L1	234	209	20,00	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,60	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	236	210	19,40	0,94	4,24	5,53	1,29	Line				
16/04/2012 21:00	L1	234	209	19,90	0,94	4,27	5,51	1,24	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	209	20,60	0,95	4,50	5,94	1,44	Downstream ramp				
	L3	235	211	19,30	0,94	4,22	5,39	1,17	Downstream ramp				
16/04/2012 21:01	L1	235	195	17,30	0,96	3,78	5,77	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	17,90	0,97	3,95	6,10	2,15	Line				
	L3	237	194	16,20	0,96	3,62	5,72	2,10	Line				
16/04/2012 21:11	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	17,80	0,96	3,90	6,02	2,12	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
16/04/2012 21:21	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	192	17,30	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
16/04/2012 21:31	L1	236	193	16,80	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,30	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
16/04/2012 21:41	L1	236	193	16,60	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,97	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,10	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
16/04/2012 21:51	L1	236	194	16,70	0,95	3,65	5,70	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,40	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	237	195	16,30	0,95	3,59	5,61	2,02	Line				
16/04/2012 22:00	L1	236	194	16,80	0,95	3,64	5,68	2,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,40	0,96	3,81	6,08	2,27	Downstream ramp				
	L3	238	194	16,30	0,95	3,60	5,75	2,15	Downstream ramp				
16/04/2012 22:01	L1	237	182	15,00	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,10	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line				
16/04/2012 22:11	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
16/04/2012 22:21	L1	236	182	14,80	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,30	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
16/04/2012 22:31	L1	236	182	15,00	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,20	5,72	2,52	Line				
16/04/2012 22:41	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,30	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,11	5,75	2,64	Line				
16/04/2012 22:51	L1	236	182	14,90	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
16/04/2012 23:01	L1	237	183	15,00	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/04/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
16/04/2012 23:21	L1	237	183	14,90	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
16/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
16/04/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
16/04/2012 23:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
17/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,50	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	238	181	13,90	0,97	3,12	5,77	2,65	Line				
17/04/2012 0:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,11	5,75	2,64	Line				
17/04/2012 0:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
17/04/2012 0:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
17/04/2012 0:41	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
17/04/2012 0:51	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
17/04/2012 1:01	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
17/04/2012 1:11	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 1:21	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
17/04/2012 1:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
17/04/2012 1:41	L1	237	180	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/04/2012 1:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 2:01	L1	237	180	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	182	13,30	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	236	180	11,50	0,96	2,53	4,63	2,10	Line				
17/04/2012 2:11	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 2:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
17/04/2012 2:41	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
17/04/2012 2:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 3:01	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 3:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
17/04/2012 3:21	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
17/04/2012 3:30	L1	238	180	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp				
17/04/2012 3:31	L1	237	218	17,60	0,86	3,40	4,11	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	220	20,60	0,89	4,18	4,95	0,77	Line				
	L3	237	218	17,90	0,87	3,60	4,35	0,75	Line				
17/04/2012 3:41	L1	238	218	17,50	0,93	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	220	20,50	0,95	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
17/04/2012 3:51	L1	237	218	17,50	0,93	3,57	4,32	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	220	20,40	0,95	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
17/04/2012 4:01	L1	237	218	17,50	0,93	3,57	4,32	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	220	20,40	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
17/04/2012 4:11	L1	238	218	17,60	0,93	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	220	20,50	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/04/2012 4:21	L1	238	218	17,50	0,93	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	220	20,50	0,96	4,37	5,23	0,86	Line					
	L3	238	218	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Line					
17/04/2012 4:30	L1	237	218	17,50	0,93	3,57	4,32	0,75	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	220	20,40	0,96	4,37	5,23	0,86	Downstream ramp					
	L3	238	218	17,70	0,94	3,78	4,62	0,84	Downstream ramp					
17/04/2012 4:34	L1	238	183	11,90	0,95	2,54	4,59	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	13,70	0,98	3,03	5,54	2,51	Line					
	L3	238	184	12,20	0,96	2,68	4,79	2,11	Line					
17/04/2012 4:44	L1	237	183	11,80	0,94	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	238	181	11,80	0,95	2,57	4,75	2,18	Line					
17/04/2012 4:54	L1	238	184	11,80	0,94	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	183	13,50	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	239	181	11,80	0,95	2,59	4,84	2,25	Line					
17/04/2012 5:04	L1	238	180	11,30	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
17/04/2012 5:14	L1	238	181	12,00	-0,99	2,73	5,05	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	13,80	0,98	3,10	5,80	2,70	Line					
	L3	239	181	12,20	0,98	2,79	5,22	2,43	Line					
17/04/2012 5:24	L1	238	181	12,60	-0,99	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	14,20	0,99	3,21	6,00	2,79	Line					
	L3	238	181	12,60	0,99	2,88	5,32	2,44	Line					
17/04/2012 5:34	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	14,30	0,99	3,22	6,09	2,87	Line					
	L3	239	181	12,60	0,99	2,90	5,42	2,52	Line					
17/04/2012 5:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
17/04/2012 20:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
17/04/2012 20:12	L1	233	211	23,30	0,51	2,75	3,44	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	214	25,50	0,49	2,96	3,62	0,66	Switching-on					
	L3	235	213	23,20	0,51	2,80	3,50	0,70	Switching-on					
17/04/2012 20:15	L1	233	214	21,50	0,85	4,17	5,04	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	215	22,30	0,87	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp					
	L3	235	213	20,60	0,85	4,07	5,08	1,01	Downstream ramp					
17/04/2012 20:15	L1	234	209	20,10	0,91	4,15	5,36	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	212	21,50	0,91	4,47	5,64	1,17	Line					
	L3	235	210	19,80	0,90	4,11	5,30	1,19	Line					
17/04/2012 20:25	L1	235	209	20,10	0,94	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,70	0,95	4,46	5,82	1,36	Line					
	L3	236	211	19,60	0,94	4,23	5,46	1,23	Line					
17/04/2012 20:35	L1	234	209	19,90	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	208	20,50	0,95	4,45	5,87	1,42	Line					
	L3	236	211	19,30	0,94	4,24	5,47	1,23	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/04/2012 20:45	L1	234	209	20,00	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	208	20,50	0,95	4,43	5,78	1,35	Line				
	L3	236	211	19,50	0,94	4,26	5,50	1,24	Line				
17/04/2012 20:55	L1	234	209	20,00	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	209	20,60	0,95	4,46	5,82	1,36	Line				
	L3	236	211	19,40	0,94	4,24	5,47	1,23	Line				
17/04/2012 21:00	L1	235	210	20,20	0,94	4,30	5,55	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,49	5,86	1,37	Downstream ramp				
	L3	237	211	19,60	0,94	4,26	5,56	1,30	Downstream ramp				
17/04/2012 21:01	L1	236	196	17,50	0,95	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	195	18,00	0,96	3,95	6,10	2,15	Line				
	L3	237	194	16,30	0,96	3,64	5,75	2,11	Line				
17/04/2012 21:11	L1	236	193	16,70	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	196	17,70	0,96	3,90	5,95	2,05	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
17/04/2012 21:21	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
17/04/2012 21:31	L1	237	194	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line				
17/04/2012 21:41	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,40	0,96	3,84	6,20	2,36	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,60	5,68	2,08	Line				
17/04/2012 21:51	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,50	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line				
17/04/2012 22:00	L1	237	194	17,00	0,95	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,50	0,96	3,84	6,20	2,36	Downstream ramp				
	L3	237	195	16,30	0,95	3,59	5,61	2,02	Downstream ramp				
17/04/2012 22:01	L1	238	183	14,80	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	238	183	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line				
17/04/2012 22:11	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
17/04/2012 22:21	L1	237	183	15,00	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
17/04/2012 22:31	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	180	14,00	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
17/04/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
17/04/2012 22:51	L1	237	183	15,00	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/04/2012 23:01	L1	237	183	15,00	0,96	3,30	5,90	2,60		Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66		Line					
17/04/2012 23:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67		Line					
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65		Line					
17/04/2012 23:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65		Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73		Line					
17/04/2012 23:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67		Line					
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73		Line					
17/04/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67		Line					
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73		Line					
17/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67		Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73		Line					
18/04/2012 0:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68		Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74		Line					
18/04/2012 0:11	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68		Line					
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74		Line					
18/04/2012 0:21	L1	238	181	11,50	0,94	2,44	4,51	2,07		Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21		Line					
18/04/2012 0:31	L1	238	181	11,50	0,94	2,43	4,49	2,06		Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21		Line					
18/04/2012 0:41	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14		Line					
	L2	239	180	12,90	0,98	2,90	5,48	2,58		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21		Line					
18/04/2012 0:51	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07		Line					
	L2	239	180	12,90	0,98	2,90	5,48	2,58		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21		Line					
18/04/2012 1:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07		Line					
	L2	239	180	13,00	0,97	2,91	5,50	2,59		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26		Line					
18/04/2012 1:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06		Line					
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59		Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25		Line					
18/04/2012 1:21	L1	237	181	11,40	0,94	2,41	4,41	2,00		Line					
	L2	239	180	13,20	0,98	2,93	5,54	2,61		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	182	11,60	0,96	2,61	4,83	2,22		Line					
18/04/2012 1:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06		Line					
	L2	239	180	13,00	0,98	2,90	5,48	2,58		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25		Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/04/2012 1:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
18/04/2012 1:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 2:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
18/04/2012 2:11	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 2:31	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 2:41	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
18/04/2012 2:51	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
18/04/2012 3:01	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 3:11	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
18/04/2012 3:21	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,00	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
18/04/2012 3:30	L1	239	181	11,30	0,95	2,45	4,58	2,13	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	181	13,00	0,97	2,90	5,36	2,46	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Upstream ramp				
18/04/2012 3:31	L1	237	215	17,30	0,87	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	216	20,00	0,90	4,10	5,12	1,02	Line				
	L3	238	216	17,60	0,88	3,55	4,43	0,88	Line				
18/04/2012 3:41	L1	238	218	17,60	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	19,90	0,95	4,26	5,21	0,95	Line				
	L3	239	216	17,30	0,94	3,70	4,67	0,97	Line				
18/04/2012 3:51	L1	238	219	17,50	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	19,80	0,95	4,25	5,20	0,95	Line				
	L3	238	219	17,70	0,94	3,79	4,58	0,79	Line				
18/04/2012 4:01	L1	238	218	17,40	0,93	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	218	19,70	0,95	4,24	5,18	0,94	Line				
	L3	239	219	17,70	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/04/2012 4:11	L1	238	219	17,70	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	17,90	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				
18/04/2012 4:21	L1	238	219	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,82	4,67	0,85	Line				
18/04/2012 4:30	L1	238	218	17,50	0,93	3,61	4,41	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,80	0,96	4,28	5,29	1,01	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,82	4,62	0,80	Downstream ramp				
18/04/2012 4:34	L1	238	184	11,80	0,95	2,55	4,56	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	239	182	11,70	0,97	2,62	4,84	2,22	Line				
18/04/2012 4:44	L1	238	181	11,40	0,94	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
18/04/2012 4:54	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
18/04/2012 5:04	L1	238	181	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
18/04/2012 5:14	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
18/04/2012 5:24	L1	238	180	12,60	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
18/04/2012 5:34	L1	238	180	12,60	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
18/04/2012 5:36	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/04/2012 20:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/04/2012 20:15	L1	234	212	23,80	0,50	2,78	3,47	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	215	26,60	0,48	2,97	3,59	0,62	Switching-on				
	L3	235	214	23,60	0,51	2,87	3,55	0,68	Switching-on				
18/04/2012 20:18	L1	235	213	21,10	0,86	4,13	5,16	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	215	22,40	0,87	4,50	5,56	1,06	Downstream ramp				
	L3	237	214	20,70	0,85	4,08	5,15	1,07	Downstream ramp				
18/04/2012 20:18	L1	235	210	19,70	0,91	4,08	5,27	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,60	0,93	4,34	5,66	1,32	Line				
	L3	236	211	20,00	0,90	4,14	5,34	1,20	Line				
18/04/2012 20:28	L1	236	210	20,10	0,94	4,32	5,64	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,90	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	237	208	19,20	0,93	4,16	5,61	1,45	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/04/2012 20:39	L1	236	210	20,10	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	21,00	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	208	19,20	0,94	4,16	5,61	1,45	Line					
18/04/2012 20:49	L1	236	210	20,10	0,94	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	21,00	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	209	19,10	0,94	4,17	5,56	1,39	Line					
18/04/2012 20:59	L1	236	210	20,30	0,94	4,36	5,69	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	210	21,20	0,95	4,55	6,00	1,45	Line					
	L3	237	209	19,10	0,94	4,17	5,56	1,39	Line					
18/04/2012 21:00	L1	236	211	20,30	0,94	4,36	5,63	1,27	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,20	0,95	4,55	5,94	1,39	Downstream ramp					
	L3	237	209	19,20	0,94	4,16	5,55	1,39	Downstream ramp					
18/04/2012 21:01	L1	236	194	17,10	0,96	3,72	5,81	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	194	17,70	0,97	3,89	6,14	2,25	Line					
	L3	237	194	16,50	0,96	3,65	5,76	2,11	Line					
18/04/2012 21:11	L1	237	194	17,00	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	237	194	16,40	0,95	3,60	5,68	2,08	Line					
18/04/2012 21:21	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	237	194	16,30	0,95	3,60	5,68	2,08	Line					
18/04/2012 21:31	L1	238	195	16,90	0,95	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,70	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	238	195	16,40	0,95	3,61	5,70	2,09	Line					
18/04/2012 21:41	L1	238	194	16,90	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,70	0,96	3,86	6,16	2,30	Line					
	L3	239	195	16,40	0,95	3,63	5,80	2,17	Line					
18/04/2012 21:51	L1	238	194	16,90	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	195	17,70	0,96	3,87	6,11	2,24	Line					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
18/04/2012 22:00	L1	238	195	17,10	0,95	3,71	5,86	2,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	195	17,80	0,96	3,89	6,21	2,32	Downstream ramp					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,54	5,78	2,24	Downstream ramp					
18/04/2012 22:01	L1	238	183	15,10	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,70	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	239	181	14,10	0,97	3,17	5,93	2,76	Line					
18/04/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					
18/04/2012 22:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	182	14,10	0,96	3,15	5,82	2,67	Line					
18/04/2012 22:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	15,50	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line					
18/04/2012 22:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/04/2012 22:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
18/04/2012 23:01	L1	237	183	15,00	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
18/04/2012 23:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
18/04/2012 23:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	182	14,10	0,96	3,15	5,82	2,67	Line				
18/04/2012 23:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,17	5,93	2,76	Line				
18/04/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	182	14,00	0,96	3,15	5,82	2,67	Line				
18/04/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	181	15,20	0,97	3,40	6,43	3,03	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,17	5,93	2,76	Line				
19/04/2012 0:01	L1	239	181	14,70	0,96	3,22	6,02	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	15,30	0,97	3,38	6,32	2,94	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,17	5,93	2,76	Line				
19/04/2012 0:11	L1	235	178	14,30	0,96	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,97	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	179	13,80	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
19/04/2012 0:21	L1	236	179	11,30	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,97	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
19/04/2012 0:31	L1	236	179	11,20	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/04/2012 0:41	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/04/2012 0:51	L1	235	178	11,10	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 1:01	L1	235	178	11,10	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/04/2012 1:11	L1	234	178	11,10	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	235	179	11,40	0,96	2,51	4,59	2,08	Line				
19/04/2012 1:21	L1	235	178	11,10	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/04/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 1:41	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 1:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 2:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,97	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
19/04/2012 2:11	L1	236	179	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 2:21	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 2:31	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 2:41	L1	236	179	11,20	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 2:51	L1	235	179	11,10	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	235	179	11,50	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				
19/04/2012 3:01	L1	235	179	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
19/04/2012 3:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 3:21	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
19/04/2012 3:30	L1	236	179	11,20	0,96	2,38	4,40	2,02	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48					
	L3	236	179	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15					
19/04/2012 3:31	L1	235	218	17,90	0,86	3,41	4,04	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,20	0,90	4,07	4,87	0,80	Line				
	L3	235	216	17,70	0,88	3,54	4,28	0,74	Line				
19/04/2012 3:41	L1	235	219	17,70	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,30	0,95	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	236	220	18,10	0,94	3,81	4,46	0,65	Line				
19/04/2012 3:51	L1	235	218	17,80	0,93	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,30	0,95	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	236	220	18,10	0,94	3,80	4,45	0,65	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/04/2012 4:01	L1	235	219	17,80	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,30	0,95	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	236	219	18,10	0,94	3,81	4,51	0,70	Line				
19/04/2012 4:11	L1	235	219	17,80	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,20	0,95	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	236	219	18,00	0,94	3,81	4,51	0,70	Line				
19/04/2012 4:21	L1	235	219	17,80	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,30	0,95	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	236	219	18,10	0,94	3,81	4,51	0,70	Line				
19/04/2012 4:30	L1	235	219	17,70	0,93	3,62	4,24	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,30	0,95	4,26	5,10	0,84	Downstream ramp				
	L3	236	220	18,10	0,94	3,82	4,47	0,65	Downstream ramp				
19/04/2012 4:34	L1	235	181	11,70	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	236	182	12,00	0,97	2,64	4,72	2,08	Line				
19/04/2012 4:44	L1	236	181	11,60	0,94	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	13,30	0,97	2,91	5,32	2,41	Line				
	L3	236	182	12,00	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
19/04/2012 4:54	L1	235	181	11,60	0,94	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,30	0,97	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	182	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
19/04/2012 5:04	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	13,20	0,97	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	236	182	11,80	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
19/04/2012 5:14	L1	235	181	12,20	-0,99	2,74	4,90	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	14,10	0,98	3,13	5,66	2,53	Line				
	L3	236	182	12,30	0,98	2,80	5,01	2,21	Line				
19/04/2012 5:24	L1	235	181	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	14,40	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	236	182	12,70	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
19/04/2012 5:34	L1	235	181	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	181	14,50	0,99	3,20	5,72	2,52	Line				
	L3	236	182	12,90	0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
19/04/2012 5:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/04/2012 20:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/04/2012 20:15	L1	233	214	24,40	0,49	2,79	3,37	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	214	26,20	0,48	2,94	3,59	0,65	Switching-on				
	L3	235	213	23,30	0,51	2,80	3,50	0,70	Switching-on				
19/04/2012 20:18	L1	234	214	21,50	0,85	4,17	5,10	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	215	22,40	0,87	4,47	5,52	1,05	Downstream ramp				
	L3	236	213	20,70	0,85	4,08	5,15	1,07	Downstream ramp				
19/04/2012 20:19	L1	234	209	20,20	0,91	4,14	5,34	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	21,10	0,92	4,38	5,72	1,34	Line				
	L3	236	210	19,90	0,90	4,12	5,38	1,26	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/04/2012 20:29	L1	234	209	19,90	0,94	4,22	5,45	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	21,10	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	236	211	19,70	0,94	4,25	5,49	1,24	Line				
19/04/2012 20:39	L1	234	209	20,00	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	236	211	19,60	0,94	4,26	5,50	1,24	Line				
19/04/2012 20:49	L1	234	209	20,00	0,94	4,28	5,52	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Line				
	L3	236	211	19,50	0,95	4,26	5,50	1,24	Line				
19/04/2012 20:59	L1	235	210	20,00	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,53	5,91	1,38	Line				
	L3	237	211	19,60	0,95	4,28	5,59	1,31	Line				
19/04/2012 21:00	L1	235	210	20,10	0,94	4,30	5,55	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Downstream ramp				
	L3	237	211	19,60	0,94	4,28	5,59	1,31	Downstream ramp				
19/04/2012 21:01	L1	235	195	17,50	0,95	3,78	5,77	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,98	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,40	0,96	3,64	5,75	2,11	Line				
19/04/2012 21:11	L1	236	193	16,90	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
19/04/2012 21:21	L1	236	193	16,80	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,59	5,67	2,08	Line				
19/04/2012 21:31	L1	236	193	16,90	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	193	17,60	0,96	3,84	6,20	2,36	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,60	5,68	2,08	Line				
19/04/2012 21:41	L1	236	194	16,80	0,95	3,65	5,70	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	238	195	16,30	0,96	3,62	5,72	2,10	Line				
19/04/2012 21:51	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,70	0,96	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	238	195	16,40	0,95	3,61	5,70	2,09	Line				
19/04/2012 22:00	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	194	17,60	0,96	3,88	6,27	2,39	Downstream ramp				
	L3	239	196	16,40	0,96	3,63	5,73	2,10	Downstream ramp				
19/04/2012 22:01	L1	238	183	14,90	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	239	184	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
19/04/2012 22:11	L1	236	182	14,80	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
19/04/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,12	5,77	2,65	Line				
19/04/2012 22:31	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	14,00	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/04/2012 22:41	L1	237	182	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
19/04/2012 22:51	L1	238	183	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line				
19/04/2012 23:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
19/04/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
19/04/2012 23:21	L1	238	183	14,80	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	239	181	14,00	0,97	3,15	5,89	2,74	Line				
19/04/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	182	14,10	0,96	3,15	5,82	2,67	Line				
19/04/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
19/04/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	15,00	0,97	3,39	6,34	2,95	Line				
	L3	240	182	14,00	0,97	3,17	5,93	2,76	Line				
20/04/2012 0:01	L1	239	181	14,40	0,96	3,23	6,04	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
20/04/2012 0:11	L1	239	181	14,30	0,96	3,21	6,00	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	15,00	0,97	3,38	6,32	2,94	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,17	5,93	2,76	Line				
20/04/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	13,00	0,97	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,62	4,90	2,28	Line				
20/04/2012 0:31	L1	239	181	11,20	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,62	4,90	2,28	Line				
20/04/2012 0:41	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,61	4,83	2,22	Line				
20/04/2012 0:51	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
20/04/2012 1:01	L1	238	180	11,20	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
20/04/2012 1:11	L1	238	180	11,10	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
20/04/2012 1:21	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line						
20/04/2012 1:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line						
20/04/2012 1:41	L1	239	181	11,20	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line						
20/04/2012 1:51	L1	239	181	11,20	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line						
	L3	239	182	11,60	0,96	2,60	4,81	2,21	Line						
20/04/2012 2:01	L1	239	181	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line						
20/04/2012 2:11	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
20/04/2012 2:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line						
20/04/2012 2:31	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
20/04/2012 2:41	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
20/04/2012 2:51	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line						
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line						
20/04/2012 3:01	L1	238	181	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
20/04/2012 3:11	L1	238	181	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
20/04/2012 3:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,10	0,97	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line						
20/04/2012 3:30	L1	238	181	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	180	13,10	0,97	2,92	5,52	2,60	Upstream ramp						
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Upstream ramp						
20/04/2012 3:31	L1	238	216	17,10	0,86	3,37	4,21	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	218	20,00	0,90	4,10	5,01	0,91	Line						
	L3	238	216	17,40	0,88	3,52	4,40	0,88	Line						
20/04/2012 3:41	L1	238	218	17,50	0,93	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	218	20,10	0,95	4,28	5,29	1,01	Line						
	L3	239	220	18,00	0,94	3,81	4,61	0,80	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/04/2012 3:51	L1	238	217	17,50	0,93	3,61	4,46	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	218	20,10	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	219	18,00	0,94	3,82	4,67	0,85	Line				
20/04/2012 4:01	L1	238	218	17,60	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,10	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	18,00	0,94	3,82	4,62	0,80	Line				
20/04/2012 4:11	L1	238	218	17,50	0,93	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	20,00	0,95	4,26	5,21	0,95	Line				
	L3	239	220	17,90	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
20/04/2012 4:21	L1	238	219	17,40	0,93	3,61	4,37	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	217	19,90	0,96	4,27	5,28	1,01	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,82	4,62	0,80	Line				
20/04/2012 4:30	L1	238	219	17,50	0,93	3,62	4,38	0,76	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,90	0,96	4,28	5,23	0,95	Downstream ramp				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,82	4,67	0,85	Downstream ramp				
20/04/2012 4:34	L1	239	182	11,60	0,96	2,49	4,60	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,70	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	239	182	11,70	0,97	2,61	4,83	2,22	Line				
20/04/2012 4:44	L1	238	181	11,50	0,94	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	182	11,80	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
20/04/2012 4:54	L1	238	181	11,40	0,94	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
20/04/2012 5:04	L1	239	181	11,40	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
20/04/2012 5:14	L1	238	181	11,30	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,60	4,81	2,21	Line				
20/04/2012 5:24	L1	239	181	12,60	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	14,20	0,99	3,23	6,11	2,88	Line				
	L3	239	182	12,70	0,99	2,91	5,38	2,47	Line				
20/04/2012 5:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/04/2012 20:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/04/2012 20:14	L1	233	214	24,20	0,50	2,84	3,43	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	212	25,30	0,48	2,87	3,62	0,75	Switching-on				
	L3	236	211	22,40	0,52	2,78	3,59	0,81	Switching-on				
20/04/2012 20:16	L1	234	214	21,50	0,85	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	212	21,70	0,87	4,33	5,53	1,20	Downstream ramp				
	L3	237	215	20,80	0,85	4,15	5,18	1,03	Downstream ramp				
20/04/2012 20:17	L1	235	209	20,10	0,91	4,19	5,47	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	210	20,10	0,93	4,23	5,52	1,29	Line				
	L3	237	212	20,10	0,90	4,18	5,40	1,22	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/04/2012 20:27	L1	235	209	20,20	0,93	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	21,10	0,95	4,52	5,90	1,38	Line					
	L3	238	209	19,40	0,93	4,21	5,68	1,47	Line					
20/04/2012 20:37	L1	234	209	20,10	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	210	20,90	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	238	209	19,20	0,94	4,20	5,67	1,47	Line					
20/04/2012 20:47	L1	236	210	20,20	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,90	0,95	4,52	5,90	1,38	Line					
	L3	238	209	19,30	0,94	4,21	5,68	1,47	Line					
20/04/2012 20:57	L1	236	211	20,30	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	210	21,10	0,95	4,56	6,02	1,46	Line					
	L3	239	210	19,20	0,94	4,23	5,71	1,48	Line					
20/04/2012 21:00	L1	236	210	20,30	0,94	4,33	5,65	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	210	21,20	0,95	4,57	6,03	1,46	Downstream ramp					
	L3	239	210	19,30	0,94	4,23	5,71	1,48	Downstream ramp					
20/04/2012 21:01	L1	237	194	17,10	0,96	3,74	5,91	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	193	17,70	0,97	3,90	6,30	2,40	Line					
	L3	239	195	16,50	0,96	3,68	5,88	2,20	Line					
20/04/2012 21:11	L1	237	194	17,00	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,70	0,96	3,86	6,16	2,30	Line					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,54	5,78	2,24	Line					
20/04/2012 21:21	L1	236	194	16,90	0,95	3,67	5,73	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	193	17,60	0,96	3,86	6,23	2,37	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
20/04/2012 21:31	L1	237	194	17,00	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Line					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,54	5,78	2,24	Line					
20/04/2012 21:41	L1	238	194	17,00	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,55	5,80	2,25	Line					
20/04/2012 21:51	L1	234	192	16,60	0,96	3,62	5,65	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	192	17,20	0,97	3,79	5,98	2,19	Line					
	L3	237	191	15,60	0,96	3,48	5,68	2,20	Line					
20/04/2012 22:00	L1	235	192	16,60	0,95	3,63	5,73	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	192	17,20	0,97	3,80	6,07	2,27	Downstream ramp					
	L3	237	191	15,60	0,96	3,48	5,68	2,20	Downstream ramp					
20/04/2012 22:01	L1	235	184	15,20	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	184	15,70	0,98	3,50	6,12	2,62	Line					
	L3	237	182	14,20	0,97	3,20	5,79	2,59	Line					
20/04/2012 22:11	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,47	6,07	2,60	Line					
	L3	236	182	14,40	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
20/04/2012 22:21	L1	234	183	15,00	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	182	14,10	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
20/04/2012 22:31	L1	234	183	14,90	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,50	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/04/2012 22:41	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	236	182	14,10	0,97	3,17	5,67	2,50	Line					
20/04/2012 22:51	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	236	182	14,10	0,97	3,17	5,67	2,50	Line					
20/04/2012 23:01	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	182	15,20	0,97	3,38	6,04	2,66	Line					
	L3	236	182	14,30	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
20/04/2012 23:11	L1	234	180	14,50	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	15,00	0,97	3,33	5,95	2,62	Line					
	L3	235	181	14,10	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
20/04/2012 23:21	L1	234	180	14,50	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	15,00	0,97	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
20/04/2012 23:31	L1	234	180	14,50	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,00	0,97	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line					
20/04/2012 23:41	L1	234	181	14,50	0,97	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
20/04/2012 23:51	L1	234	180	14,50	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,00	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	181	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
21/04/2012 0:01	L1	234	181	14,50	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	181	15,00	0,97	3,38	6,04	2,66	Line					
	L3	235	181	14,10	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
21/04/2012 0:11	L1	235	181	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,00	0,98	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
21/04/2012 0:21	L1	235	181	11,40	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	182	11,90	0,96	2,65	4,79	2,14	Line					
21/04/2012 0:31	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,90	0,96	2,63	4,70	2,07	Line					
21/04/2012 0:41	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	182	11,90	0,96	2,64	4,77	2,13	Line					
21/04/2012 0:51	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line					
21/04/2012 1:01	L1	234	180	11,40	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	235	181	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
21/04/2012 1:11	L1	235	181	11,40	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,10	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	235	182	11,80	0,97	2,60	4,60	2,00	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
21/04/2012 1:21	L1	234	181	11,40	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line						
21/04/2012 1:31	L1	235	181	11,40	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line						
21/04/2012 1:41	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	182	13,20	0,98	2,94	5,26	2,32	Line						
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line						
21/04/2012 1:51	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line						
21/04/2012 2:01	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	180	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Line						
	L3	236	182	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line						
21/04/2012 2:11	L1	235	181	11,40	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	180	13,20	0,98	2,94	5,38	2,44	Line						
	L3	235	181	11,80	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
21/04/2012 2:21	L1	235	181	11,40	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line						
21/04/2012 2:31	L1	235	181	11,40	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line						
21/04/2012 2:41	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line						
21/04/2012 2:51	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,80	0,97	2,61	4,67	2,06	Line						
21/04/2012 3:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,30	0,97	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
21/04/2012 3:11	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
21/04/2012 3:21	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,30	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	235	182	11,80	0,96	2,59	4,58	1,99	Line						
21/04/2012 3:30	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	181	13,20	0,98	2,92	5,22	2,30	Upstream ramp						
	L3	235	182	11,80	0,97	2,59	4,58	1,99	Upstream ramp						
21/04/2012 3:31	L1	234	216	17,40	0,87	3,35	4,01	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	220	20,70	0,89	4,16	4,77	0,61	Line						
	L3	234	216	17,50	0,89	3,55	4,25	0,70	Line						
21/04/2012 3:41	L1	234	218	17,60	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	235	220	20,60	0,96	4,38	5,08	0,70	Line						
	L3	235	219	17,90	0,94	3,79	4,44	0,65	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/04/2012 3:51	L1	234	218	17,70	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	221	20,60	0,96	4,39	5,04	0,65	Line				
	L3	235	219	17,90	0,94	3,80	4,45	0,65	Line				
21/04/2012 4:01	L1	234	218	17,70	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	220	20,60	0,95	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	218	17,90	0,94	3,79	4,49	0,70	Line				
21/04/2012 4:11	L1	235	218	17,70	0,93	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	220	20,70	0,96	4,40	5,10	0,70	Line				
	L3	235	220	18,00	0,94	3,81	4,42	0,61	Line				
21/04/2012 4:21	L1	234	218	17,70	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	220	20,60	0,96	4,38	5,08	0,70	Line				
	L3	235	219	18,00	0,94	3,80	4,45	0,65	Line				
21/04/2012 4:30	L1	235	218	17,80	0,93	3,62	4,29	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	220	20,70	0,96	4,39	5,09	0,70	Downstream ramp				
	L3	235	219	18,10	0,94	3,81	4,46	0,65	Downstream ramp				
21/04/2012 4:34	L1	235	181	11,60	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,80	0,98	3,04	5,31	2,27	Line				
	L3	236	182	11,60	0,98	2,57	4,59	2,02	Line				
21/04/2012 4:44	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,60	0,97	2,99	5,23	2,24	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
21/04/2012 4:54	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,60	0,97	2,99	5,23	2,24	Line				
	L3	235	181	11,80	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
21/04/2012 5:04	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	13,70	0,97	3,01	5,26	2,25	Line				
	L3	235	182	11,80	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
21/04/2012 5:14	L1	236	182	12,40	1,00	2,80	5,01	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,40	0,98	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
21/04/2012 5:24	L1	236	181	13,00	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,70	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	12,80	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
21/04/2012 5:34	L1	236	181	13,00	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	14,60	0,98	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	235	181	12,90	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
21/04/2012 5:44	L1	236	181	13,10	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	14,70	0,98	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	236	182	12,90	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
21/04/2012 5:49	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
21/04/2012 20:19	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
21/04/2012 20:19	L1	234	212	23,70	0,50	2,79	3,49	0,70	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	24,40	0,51	2,92	3,69	0,77	Switching-on				
	L3	235	213	23,10	0,52	2,83	3,54	0,71	Switching-on				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/04/2012 20:22	L1	234	212	20,90	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	215	22,30	0,88	4,49	5,55	1,06	Downstream ramp				
	L3	236	214	20,70	0,86	4,12	5,15	1,03	Downstream ramp				
21/04/2012 20:23	L1	235	210	20,30	0,91	4,18	5,40	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	21,00	0,92	4,40	5,74	1,34	Line				
	L3	236	211	20,00	0,90	4,16	5,37	1,21	Line				
21/04/2012 20:33	L1	236	210	20,10	0,94	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	236	211	19,60	0,94	4,26	5,50	1,24	Line				
21/04/2012 20:43	L1	235	210	20,10	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,52	5,90	1,38	Line				
	L3	236	211	19,50	0,95	4,26	5,50	1,24	Line				
21/04/2012 20:53	L1	236	210	20,10	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	210	20,80	0,95	4,53	5,91	1,38	Line				
	L3	237	209	19,10	0,95	4,19	5,59	1,40	Line				
21/04/2012 21:00	L1	236	210	20,10	0,94	4,35	5,68	1,33	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	210	20,90	0,95	4,55	6,00	1,45	Downstream ramp				
	L3	237	208	18,90	0,95	4,16	5,61	1,45	Downstream ramp				
21/04/2012 21:01	L1	237	194	17,00	0,96	3,74	5,91	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,60	0,97	3,90	6,30	2,40	Line				
	L3	238	194	16,30	0,96	3,65	5,83	2,18	Line				
21/04/2012 21:11	L1	237	194	16,80	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,63	5,73	2,10	Line				
21/04/2012 21:21	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,50	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	238	195	16,30	0,96	3,62	5,72	2,10	Line				
21/04/2012 21:31	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	193	17,50	0,96	3,86	6,23	2,37	Line				
	L3	238	195	16,30	0,96	3,63	5,73	2,10	Line				
21/04/2012 21:41	L1	237	194	16,90	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,40	0,96	3,85	6,22	2,37	Line				
	L3	239	193	15,80	0,96	3,54	5,78	2,24	Line				
21/04/2012 21:51	L1	238	194	16,90	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	239	193	15,90	0,96	3,55	5,80	2,25	Line				
21/04/2012 22:00	L1	237	194	17,30	0,95	3,67	5,80	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	193	17,90	0,96	3,87	6,25	2,38	Downstream ramp				
	L3	239	193	16,10	0,96	3,56	5,82	2,26	Downstream ramp				
21/04/2012 22:01	L1	237	182	15,00	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	15,60	0,98	3,43	6,13	2,70	Line				
	L3	239	181	14,10	0,97	3,17	5,93	2,76	Line				
21/04/2012 22:11	L1	237	183	15,00	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,60	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
21/04/2012 22:21	L1	238	183	15,10	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/04/2012 22:31	L1	239	183	15,10	0,96	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
21/04/2012 22:41	L1	239	181	14,70	0,96	3,23	6,04	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
21/04/2012 22:51	L1	239	181	14,70	0,96	3,22	6,02	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,16	5,91	2,75	Line				
21/04/2012 23:01	L1	235	178	14,30	0,96	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,70	0,97	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	235	179	13,60	0,97	3,03	5,54	2,51	Line				
21/04/2012 23:11	L1	234	178	14,20	0,97	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	177	14,70	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
21/04/2012 23:21	L1	234	178	14,10	0,97	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	177	14,70	0,97	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
21/04/2012 23:31	L1	235	178	14,30	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	177	14,70	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
21/04/2012 23:41	L1	235	178	14,30	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,70	0,98	3,27	6,11	2,84	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
21/04/2012 23:51	L1	235	178	14,30	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	179	13,80	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
22/04/2012 0:01	L1	235	178	14,30	0,96	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	178	14,80	0,97	3,26	6,03	2,77	Line				
	L3	236	179	13,80	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
22/04/2012 0:11	L1	234	178	14,30	0,97	3,11	5,69	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	235	177	14,80	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	235	179	13,70	0,97	3,05	5,58	2,53	Line				
22/04/2012 0:21	L1	235	178	14,30	0,96	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	177	14,80	0,97	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	235	178	13,70	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
22/04/2012 0:31	L1	235	178	11,20	0,95	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,60	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/04/2012 0:41	L1	235	179	11,20	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,60	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/04/2012 0:51	L1	235	178	11,10	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/04/2012 1:01	L1	234	178	11,10	0,95	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	178	12,80	0,98	2,82	5,21	2,39	Line				
	L3	235	179	11,50	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/04/2012 1:11	L1	234	178	11,10	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	177	12,80	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
22/04/2012 1:21	L1	234	178	11,10	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	177	12,80	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
22/04/2012 1:31	L1	235	178	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
22/04/2012 1:41	L1	234	178	11,10	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
22/04/2012 1:51	L1	234	178	11,10	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	178	12,80	0,98	2,83	5,23	2,40	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
22/04/2012 2:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 2:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	178	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 2:21	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	178	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 2:31	L1	236	180	11,10	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 2:41	L1	236	180	11,20	0,95	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	179	12,90	0,98	2,88	5,38	2,50	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 2:51	L1	236	180	11,10	0,96	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
22/04/2012 3:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	178	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 3:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	178	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 3:21	L1	237	180	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/04/2012 3:30	L1	236	180	11,20	0,96	2,40	4,39	1,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Upstream ramp					
22/04/2012 3:31	L1	235	216	17,30	0,86	3,37	4,08	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	216	19,60	0,90	4,02	4,86	0,84	Line					
	L3	236	220	18,20	0,87	3,65	4,28	0,63	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/04/2012 3:41	L1	236	217	17,20	0,93	3,56	4,31	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	218	20,00	0,95	4,30	5,14	0,84	Line					
	L3	237	220	18,00	0,94	3,86	4,57	0,71	Line					
22/04/2012 3:51	L1	236	217	17,10	0,93	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	219	20,00	0,96	4,31	5,10	0,79	Line					
	L3	237	220	18,00	0,95	3,86	4,57	0,71	Line					
22/04/2012 4:01	L1	236	218	17,30	0,93	3,58	4,28	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	219	20,10	0,95	4,34	5,19	0,85	Line					
	L3	237	221	18,00	0,94	3,87	4,53	0,66	Line					
22/04/2012 4:11	L1	237	218	17,30	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	220	20,10	0,96	4,34	5,14	0,80	Line					
	L3	237	221	18,00	0,94	3,87	4,53	0,66	Line					
22/04/2012 4:21	L1	237	218	17,30	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	219	20,10	0,96	4,33	5,18	0,85	Line					
	L3	237	221	18,00	0,94	3,86	4,52	0,66	Line					
22/04/2012 4:30	L1	237	217	17,30	0,93	3,58	4,38	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	219	20,20	0,96	4,35	5,20	0,85	Downstream ramp					
	L3	237	221	18,10	0,95	3,87	4,53	0,66	Downstream ramp					
22/04/2012 4:34	L1	237	183	11,80	0,96	2,54	4,54	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	237	183	11,70	0,98	2,60	4,65	2,05	Line					
22/04/2012 4:44	L1	237	183	11,70	0,94	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	183	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
22/04/2012 4:54	L1	238	183	11,70	0,94	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	183	11,60	0,97	2,57	4,65	2,08	Line					
22/04/2012 5:04	L1	237	183	11,70	0,94	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,40	0,97	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
22/04/2012 5:14	L1	237	182	12,40	1,00	2,81	5,08	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	237	182	14,10	0,98	3,17	5,73	2,56	Line					
	L3	237	180	11,90	0,99	2,71	5,01	2,30	Line					
22/04/2012 5:24	L1	236	182	13,00	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	14,70	0,98	3,28	5,93	2,65	Line					
	L3	237	179	12,20	0,99	2,80	5,24	2,44	Line					
22/04/2012 5:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
22/04/2012 20:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
22/04/2012 20:23	L1	231	212	23,60	0,50	2,78	3,36	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	231	212	25,40	0,49	2,93	3,54	0,61	Switching-on					
	L3	232	213	23,50	0,51	2,82	3,41	0,59	Switching-on					
22/04/2012 20:26	L1	231	213	21,20	0,86	4,10	4,91	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	233	213	21,80	0,88	4,36	5,33	0,97	Downstream ramp					
	L3	233	214	20,80	0,86	4,12	4,98	0,86	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
22/04/2012 20:27	L1	231	209	20,30	0,91	4,14	5,17	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	210	21,20	0,92	4,40	5,56	1,16	Line						
	L3	233	211	20,10	0,90	4,13	5,16	1,03	Line						
22/04/2012 20:37	L1	231	209	20,30	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	210	21,00	0,95	4,50	5,68	1,18	Line						
	L3	233	211	19,80	0,94	4,25	5,31	1,06	Line						
22/04/2012 20:47	L1	231	209	20,20	0,94	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	232	210	20,90	0,95	4,49	5,61	1,12	Line						
	L3	233	211	19,60	0,94	4,24	5,30	1,06	Line						
22/04/2012 20:57	L1	231	209	20,20	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	210	21,00	0,95	4,52	5,71	1,19	Line						
	L3	233	211	19,70	0,94	4,26	5,32	1,06	Line						
22/04/2012 21:00	L1	231	209	20,30	0,94	4,29	5,36	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	210	21,00	0,95	4,52	5,71	1,19	Downstream ramp						
	L3	234	211	19,70	0,94	4,28	5,40	1,12	Downstream ramp						
22/04/2012 21:01	L1	232	195	17,60	0,96	3,79	5,59	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	196	18,10	0,97	3,96	5,84	1,88	Line						
	L3	234	194	16,50	0,96	3,65	5,57	1,92	Line						
22/04/2012 21:11	L1	231	195	17,50	0,95	3,71	5,41	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	194	17,60	0,96	3,84	5,86	2,02	Line						
	L3	234	194	16,50	0,95	3,60	5,50	1,90	Line						
22/04/2012 21:21	L1	232	196	17,50	0,95	3,75	5,47	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	193	17,60	0,96	3,84	5,93	2,09	Line						
	L3	234	195	16,50	0,95	3,61	5,45	1,84	Line						
22/04/2012 21:31	L1	232	193	17,00	0,95	3,66	5,52	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	193	17,60	0,96	3,84	5,93	2,09	Line						
	L3	234	195	16,50	0,95	3,61	5,45	1,84	Line						
22/04/2012 21:41	L1	233	193	16,90	0,95	3,67	5,60	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	194	17,60	0,96	3,85	5,88	2,03	Line						
	L3	234	194	16,40	0,95	3,61	5,51	1,90	Line						
22/04/2012 21:51	L1	232	193	16,80	0,95	3,64	5,49	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	194	17,50	0,96	3,85	5,88	2,03	Line						
	L3	234	194	16,30	0,95	3,60	5,50	1,90	Line						
22/04/2012 22:00	L1	232	193	16,90	0,95	3,64	5,49	1,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	193	17,40	0,96	3,82	5,83	2,01	Downstream ramp						
	L3	234	194	16,30	0,95	3,60	5,50	1,90	Downstream ramp						
22/04/2012 22:01	L1	233	182	15,00	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	182	15,60	0,98	3,46	5,98	2,52	Line						
	L3	234	183	14,60	0,97	3,24	5,60	2,36	Line						
22/04/2012 22:11	L1	233	183	14,90	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	15,50	0,97	3,43	6,00	2,57	Line						
	L3	234	184	14,50	0,96	3,21	5,49	2,28	Line						
22/04/2012 22:21	L1	233	183	15,00	0,96	3,28	5,61	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	15,60	0,97	3,43	5,93	2,50	Line						
	L3	235	181	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line						
22/04/2012 22:31	L1	232	182	15,10	0,96	3,27	5,59	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	15,50	0,97	3,47	6,00	2,53	Line						
	L3	235	181	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/04/2012 22:41	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	15,50	0,97	3,44	6,01	2,57	Line				
	L3	235	181	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
22/04/2012 22:51	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,50	0,97	3,44	5,95	2,51	Line				
	L3	235	180	14,00	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
22/04/2012 23:01	L1	233	183	15,00	0,96	3,29	5,62	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	234	181	14,00	0,96	3,13	5,53	2,40	Line				
22/04/2012 23:11	L1	234	183	14,90	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	183	15,50	0,97	3,43	5,93	2,50	Line				
	L3	235	181	13,90	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
22/04/2012 23:21	L1	234	183	14,90	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	15,50	0,97	3,45	5,96	2,51	Line				
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
22/04/2012 23:31	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,60	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
22/04/2012 23:41	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,60	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
22/04/2012 23:51	L1	235	183	15,00	0,96	3,32	5,80	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,60	0,97	3,47	6,07	2,60	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
23/04/2012 0:01	L1	234	180	14,60	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,50	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
23/04/2012 0:11	L1	234	180	14,60	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	15,50	0,97	3,45	5,96	2,51	Line				
	L3	235	181	14,00	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
23/04/2012 0:21	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,60	0,97	3,01	5,26	2,25	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,59	4,58	1,99	Line				
23/04/2012 0:31	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,60	0,97	2,99	5,17	2,18	Line				
	L3	234	181	11,70	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				
23/04/2012 0:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
23/04/2012 0:51	L1	233	180	11,20	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
23/04/2012 1:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	13,50	0,97	2,98	5,21	2,23	Line				
	L3	234	181	11,60	0,97	2,57	4,54	1,97	Line				
23/04/2012 1:11	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	13,50	0,97	2,98	5,21	2,23	Line				
	L3	234	181	11,60	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
23/04/2012 1:21	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line						
23/04/2012 1:31	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,60	0,97	2,99	5,17	2,18	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line						
23/04/2012 1:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,50	0,97	2,99	5,17	2,18	Line						
	L3	235	181	11,60	0,97	2,58	4,61	2,03	Line						
23/04/2012 1:51	L1	234	180	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line						
23/04/2012 2:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,70	0,97	2,98	5,15	2,17	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line						
23/04/2012 2:11	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,50	0,97	2,98	5,21	2,23	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line						
23/04/2012 2:21	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	182	13,50	0,97	2,98	5,21	2,23	Line						
	L3	234	181	11,60	0,97	2,55	4,51	1,96	Line						
23/04/2012 2:31	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,40	0,97	2,98	5,21	2,23	Line						
	L3	234	180	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line						
23/04/2012 2:41	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line						
	L3	234	180	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Line						
23/04/2012 2:51	L1	233	180	11,30	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	183	13,50	0,97	2,98	5,15	2,17	Line						
	L3	234	180	11,30	0,97	2,50	4,47	1,97	Line						
23/04/2012 3:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,50	0,97	2,98	5,21	2,23	Line						
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line						
23/04/2012 3:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,50	0,97	2,97	5,19	2,22	Line						
	L3	234	181	11,30	0,97	2,50	4,42	1,92	Line						
23/04/2012 3:21	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,40	0,97	2,97	5,19	2,22	Line						
	L3	234	181	11,30	0,97	2,50	4,42	1,92	Line						
23/04/2012 3:30	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	182	13,40	0,98	2,97	5,19	2,22	Upstream ramp						
	L3	234	181	11,30	0,97	2,49	4,40	1,91	Upstream ramp						
23/04/2012 3:31	L1	231	219	18,10	0,85	3,43	3,85	0,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	232	218	20,30	0,90	4,09	4,69	0,60	Line						
	L3	232	215	16,60	0,89	3,37	3,99	0,62	Line						
23/04/2012 3:41	L1	233	219	17,80	0,93	3,66	4,20	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	233	218	20,30	0,96	4,31	5,00	0,69	Line						
	L3	234	218	17,20	0,95	3,67	4,30	0,63	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/04/2012 3:51	L1	233	219	17,90	0,93	3,66	4,20	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	219	20,30	0,96	4,31	4,94	0,63	Line				
	L3	234	217	17,20	0,95	3,67	4,34	0,67	Line				
23/04/2012 4:01	L1	233	219	17,70	0,94	3,66	4,20	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	219	20,30	0,96	4,32	4,96	0,64	Line				
	L3	234	218	17,10	0,95	3,67	4,30	0,63	Line				
23/04/2012 4:11	L1	233	219	17,70	0,93	3,65	4,19	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	233	218	20,20	0,96	4,31	5,00	0,69	Line				
	L3	234	217	17,10	0,95	3,66	4,33	0,67	Line				
23/04/2012 4:21	L1	232	219	17,60	0,94	3,64	4,13	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	218	20,10	0,96	4,30	4,98	0,68	Line				
	L3	234	217	17,10	0,95	3,67	4,34	0,67	Line				
23/04/2012 4:30	L1	232	219	17,60	0,94	3,64	4,13	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	218	20,10	0,96	4,28	4,91	0,63	Downstream ramp				
	L3	234	218	17,10	0,95	3,66	4,29	0,63	Downstream ramp				
23/04/2012 4:34	L1	234	183	11,80	0,96	2,54	4,39	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	13,60	0,98	3,01	5,26	2,25	Line				
	L3	235	181	11,40	0,98	2,54	4,54	2,00	Line				
23/04/2012 4:44	L1	236	181	11,50	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
23/04/2012 4:54	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	182	11,50	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
23/04/2012 5:04	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,54	4,54	2,00	Line				
23/04/2012 5:14	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line				
23/04/2012 5:24	L1	236	181	12,80	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	180	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
23/04/2012 5:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/04/2012 20:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
23/04/2012 20:24	L1	235	213	23,80	0,50	2,81	3,51	0,70	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	212	25,50	0,49	2,93	3,70	0,77	Switching-on				
	L3	235	213	23,30	0,51	2,83	3,54	0,71	Switching-on				
23/04/2012 20:27	L1	236	213	21,10	0,85	4,16	5,25	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	213	21,60	0,88	4,34	5,48	1,14	Downstream ramp				
	L3	237	214	20,50	0,86	4,13	5,22	1,09	Downstream ramp				
23/04/2012 20:27	L1	236	211	20,30	0,90	4,22	5,45	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	210	21,00	0,91	4,42	5,83	1,41	Line				
	L3	236	211	19,80	0,90	4,14	5,34	1,20	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/04/2012 20:38	L1	236	211	20,30	0,93	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	211	20,90	0,95	4,52	5,90	1,38	Line				
	L3	236	211	19,70	0,94	4,25	5,49	1,24	Line				
23/04/2012 20:48	L1	236	211	20,10	0,94	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	211	20,80	0,95	4,55	5,94	1,39	Line				
	L3	237	209	19,10	0,94	4,16	5,55	1,39	Line				
23/04/2012 20:58	L1	236	211	20,30	0,94	4,36	5,63	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	211	21,00	0,95	4,57	6,03	1,46	Line				
	L3	237	209	19,20	0,94	4,17	5,56	1,39	Line				
23/04/2012 21:00	L1	236	211	20,30	0,94	4,35	5,61	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	211	21,00	0,95	4,58	6,04	1,46	Downstream ramp				
	L3	237	209	19,20	0,94	4,17	5,56	1,39	Downstream ramp				
23/04/2012 21:01	L1	237	194	17,00	0,96	3,74	5,91	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,70	0,96	3,91	6,24	2,33	Line				
	L3	238	195	16,60	0,95	3,67	5,80	2,13	Line				
23/04/2012 21:11	L1	236	194	16,80	0,95	3,66	5,71	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	239	195	16,40	0,95	3,63	5,80	2,17	Line				
23/04/2012 21:21	L1	236	194	16,90	0,95	3,66	5,71	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,61	5,70	2,09	Line				
23/04/2012 21:31	L1	237	194	16,90	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	195	17,60	0,96	3,89	6,21	2,32	Line				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,54	5,78	2,24	Line				
23/04/2012 21:41	L1	238	194	16,90	0,95	3,69	5,89	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	194	17,60	0,96	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	240	193	16,00	0,95	3,56	5,88	2,32	Line				
23/04/2012 21:51	L1	238	195	17,00	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	195	17,60	0,96	3,89	6,21	2,32	Line				
	L3	239	193	15,90	0,96	3,55	5,80	2,25	Line				
23/04/2012 22:00	L1	234	192	16,60	0,96	3,60	5,62	2,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	192	17,20	0,96	3,80	6,07	2,27	Downstream ramp				
	L3	236	191	15,50	0,96	3,46	5,59	2,13	Downstream ramp				
23/04/2012 22:01	L1	234	183	15,00	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	184	15,40	0,98	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	236	182	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
23/04/2012 22:11	L1	234	183	15,20	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	235	182	14,10	0,96	3,13	5,53	2,40	Line				
23/04/2012 22:21	L1	234	184	15,10	0,96	3,31	5,66	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	183	15,60	0,97	3,47	6,13	2,66	Line				
	L3	236	181	14,10	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
23/04/2012 22:31	L1	234	183	15,30	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	183	15,70	0,97	3,48	6,15	2,67	Line				
	L3	236	181	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
23/04/2012 22:41	L1	234	183	15,20	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	236	181	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/04/2012 22:51	L1	235	184	15,10	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	183	15,60	0,97	3,48	6,15	2,67	Line				
	L3	236	182	14,10	0,97	3,16	5,65	2,49	Line				
23/04/2012 23:01	L1	235	181	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	183	15,70	0,97	3,48	6,15	2,67	Line				
	L3	235	181	14,10	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
23/04/2012 23:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	183	15,70	0,97	3,48	6,15	2,67	Line				
	L3	236	182	14,10	0,97	3,17	5,67	2,50	Line				
23/04/2012 23:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	181	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,97	3,19	5,77	2,58	Line				
23/04/2012 23:31	L1	234	180	14,50	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	15,00	0,97	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	235	181	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
23/04/2012 23:41	L1	234	180	14,50	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	15,10	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	235	181	14,10	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
23/04/2012 23:51	L1	235	181	14,70	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	180	15,10	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	236	182	14,10	0,97	3,16	5,65	2,49	Line				
24/04/2012 0:01	L1	233	180	14,60	0,96	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	15,20	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	234	181	14,00	0,97	3,13	5,53	2,40	Line				
24/04/2012 0:11	L1	234	180	14,60	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	180	15,10	0,97	3,35	5,99	2,64	Line				
	L3	235	181	14,10	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
24/04/2012 0:21	L1	234	181	11,50	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	181	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
24/04/2012 0:31	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	180	13,20	0,97	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	234	181	11,70	0,97	2,58	4,56	1,98	Line				
24/04/2012 0:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
24/04/2012 0:51	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	179	13,10	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	234	181	11,70	0,97	2,57	4,54	1,97	Line				
24/04/2012 1:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	180	13,20	0,97	2,90	5,18	2,28	Line				
	L3	234	181	11,70	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
24/04/2012 1:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	234	181	11,70	0,96	2,57	4,54	1,97	Line				
24/04/2012 1:21	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	234	181	11,70	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
24/04/2012 1:31	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	234	181	11,70	0,96	2,57	4,54	1,97	Line						
24/04/2012 1:41	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	234	181	11,40	0,97	2,52	4,45	1,93	Line						
24/04/2012 1:51	L1	233	180	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,54	4,54	2,00	Line						
24/04/2012 2:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,30	0,97	2,90	5,18	2,28	Line						
	L3	235	181	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line						
24/04/2012 2:11	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	180	13,20	0,97	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
24/04/2012 2:21	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	180	13,20	0,98	2,90	5,18	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
24/04/2012 2:31	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,20	0,97	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	234	181	11,40	0,97	2,52	4,45	1,93	Line						
24/04/2012 2:41	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line						
24/04/2012 2:51	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	180	13,20	0,97	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line						
24/04/2012 3:01	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,20	0,97	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line						
24/04/2012 3:11	L1	234	181	11,30	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	180	13,20	0,98	2,89	5,17	2,28	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
24/04/2012 3:21	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Line						
	L3	235	181	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
24/04/2012 3:30	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	235	180	13,20	0,97	2,90	5,24	2,34	Upstream ramp						
	L3	235	181	11,50	0,97	2,53	4,52	1,99	Upstream ramp						
24/04/2012 3:31	L1	234	217	17,50	0,87	3,41	4,04	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	216	20,20	0,90	4,08	4,88	0,80	Line						
	L3	234	215	16,90	0,89	3,45	4,17	0,72	Line						
24/04/2012 3:41	L1	234	218	17,50	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	219	20,40	0,96	4,35	5,04	0,69	Line						
	L3	235	218	17,40	0,95	3,70	4,38	0,68	Line						
24/04/2012 3:51	L1	234	218	17,50	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	234	220	20,50	0,96	4,35	4,99	0,64	Line						
	L3	235	218	17,40	0,95	3,70	4,38	0,68	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/04/2012 4:01	L1	234	218	17,60	0,93	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	20,60	0,95	4,35	4,99	0,64	Line					
	L3	235	218	17,50	0,95	3,71	4,39	0,68	Line					
24/04/2012 4:11	L1	234	218	17,50	0,93	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	220	20,60	0,95	4,34	4,98	0,64	Line					
	L3	235	218	17,50	0,95	3,70	4,38	0,68	Line					
24/04/2012 4:21	L1	234	218	17,60	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	220	20,60	0,95	4,35	4,99	0,64	Line					
	L3	234	218	17,40	0,95	3,68	4,31	0,63	Line					
24/04/2012 4:30	L1	234	218	17,60	0,93	3,60	4,22	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	219	20,50	0,96	4,35	5,04	0,69	Downstream ramp					
	L3	234	218	17,50	0,95	3,69	4,32	0,63	Downstream ramp					
24/04/2012 4:34	L1	234	184	12,00	0,95	2,54	4,34	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,90	0,98	3,03	5,30	2,27	Line					
	L3	235	181	11,60	0,98	2,55	4,56	2,01	Line					
24/04/2012 4:44	L1	234	180	11,50	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,70	0,97	2,98	5,21	2,23	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
24/04/2012 4:54	L1	234	180	11,50	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	183	13,60	0,97	2,97	5,13	2,16	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,51	4,49	1,98	Line					
24/04/2012 5:04	L1	234	180	11,40	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	13,60	0,97	2,99	5,23	2,24	Line					
	L3	235	181	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
24/04/2012 5:14	L1	234	181	12,10	-0,99	2,73	4,83	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	14,60	0,97	3,22	5,57	2,35	Line					
	L3	235	181	12,00	0,99	2,73	4,88	2,15	Line					
24/04/2012 5:24	L1	234	180	12,70	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	182	14,90	0,98	3,33	5,82	2,49	Line					
	L3	234	181	12,40	0,99	2,82	4,99	2,17	Line					
24/04/2012 5:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
24/04/2012 20:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
24/04/2012 20:17	L1	234	213	23,50	0,51	2,85	3,52	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	212	25,30	0,48	2,89	3,65	0,76	Switching-on					
	L3	235	211	22,10	0,53	2,73	3,49	0,76	Switching-on					
24/04/2012 20:20	L1	235	213	21,10	0,85	4,13	5,16	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	213	21,70	0,87	4,33	5,47	1,14	Downstream ramp					
	L3	236	213	20,70	0,86	4,11	5,19	1,08	Downstream ramp					
24/04/2012 20:20	L1	236	210	20,40	0,90	4,20	5,48	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	20,70	0,92	4,32	5,64	1,32	Line					
	L3	236	211	20,00	0,90	4,15	5,36	1,21	Line					
24/04/2012 20:30	L1	236	211	20,40	0,94	4,34	5,60	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	210	21,20	0,94	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	211	19,80	0,94	4,26	5,56	1,30	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
24/04/2012 20:40	L1	236	210	20,30	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	210	21,00	0,95	4,56	6,02	1,46	Line						
	L3	237	211	19,70	0,94	4,28	5,59	1,31	Line						
24/04/2012 20:50	L1	236	211	20,30	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	211	21,10	0,95	4,57	5,96	1,39	Line						
	L3	237	208	19,10	0,94	4,17	5,63	1,46	Line						
24/04/2012 21:00	L1	236	211	20,30	0,94	4,34	5,60	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	237	211	21,00	0,95	4,57	5,96	1,39	Downstream ramp						
	L3	237	209	19,10	0,95	4,17	5,56	1,39	Downstream ramp						
24/04/2012 21:01	L1	237	193	16,90	0,96	3,73	5,96	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	194	17,70	0,97	3,90	6,23	2,33	Line						
	L3	238	195	16,50	0,96	3,66	5,78	2,12	Line						
24/04/2012 21:11	L1	236	194	16,90	0,95	3,66	5,71	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	193	17,60	0,96	3,86	6,23	2,37	Line						
	L3	238	194	16,40	0,95	3,62	5,78	2,16	Line						
24/04/2012 21:21	L1	236	194	16,70	0,95	3,67	5,73	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	193	17,40	0,96	3,85	6,22	2,37	Line						
	L3	238	195	16,30	0,96	3,62	5,72	2,10	Line						
24/04/2012 21:31	L1	237	194	16,90	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	194	17,60	0,96	3,86	6,16	2,30	Line						
	L3	239	195	16,40	0,95	3,63	5,80	2,17	Line						
24/04/2012 21:41	L1	237	194	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	195	17,70	0,96	3,89	6,21	2,32	Line						
	L3	239	195	16,40	0,95	3,63	5,80	2,17	Line						
24/04/2012 21:51	L1	238	194	16,90	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	195	17,60	0,96	3,89	6,21	2,32	Line						
	L3	239	196	16,40	0,95	3,64	5,75	2,11	Line						
24/04/2012 22:00	L1	238	194	17,10	0,95	3,70	5,91	2,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	194	17,70	0,96	3,87	6,18	2,31	Downstream ramp						
	L3	239	193	16,00	0,95	3,55	5,80	2,25	Downstream ramp						
24/04/2012 22:01	L1	238	183	15,10	0,96	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	183	15,60	0,98	3,49	6,31	2,82	Line						
	L3	239	181	13,90	0,97	3,13	5,85	2,72	Line						
24/04/2012 22:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	239	181	14,10	0,96	3,15	5,89	2,74	Line						
24/04/2012 22:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	240	181	14,10	0,96	3,17	5,99	2,82	Line						
24/04/2012 22:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	238	183	15,60	0,97	3,46	6,26	2,80	Line						
	L3	240	182	14,10	0,96	3,18	5,95	2,77	Line						
24/04/2012 22:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21		
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	239	182	14,10	0,96	3,16	5,84	2,68	Line						
24/04/2012 22:51	L1	238	180	14,50	0,96	3,21	6,00	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	183	15,50	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	239	182	14,00	0,96	3,16	5,84	2,68	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/04/2012 23:01	L1	239	181	14,50	0,96	3,24	6,06	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,10	0,97	3,40	6,43	3,03	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,17	5,93	2,76	Line				
24/04/2012 23:11	L1	235	178	14,10	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
24/04/2012 23:21	L1	235	178	14,10	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
24/04/2012 23:31	L1	235	178	14,20	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,97	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line				
24/04/2012 23:41	L1	235	178	14,20	0,97	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,98	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	237	179	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
24/04/2012 23:51	L1	236	178	14,20	0,97	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,98	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
25/04/2012 0:01	L1	236	178	14,40	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	237	178	14,90	0,97	3,33	6,30	2,97	Line				
	L3	237	179	13,80	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
25/04/2012 0:11	L1	236	178	14,30	0,97	3,17	5,93	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	14,80	0,97	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	237	179	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
25/04/2012 0:21	L1	236	179	11,30	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	13,00	0,97	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	179	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
25/04/2012 0:31	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
25/04/2012 0:41	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,60	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
25/04/2012 0:51	L1	235	178	11,10	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
25/04/2012 1:01	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
25/04/2012 1:11	L1	235	178	11,10	0,95	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
25/04/2012 1:21	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
25/04/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/04/2012 1:41	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
25/04/2012 1:51	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	179	12,90	0,98	2,86	5,29	2,43	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
25/04/2012 2:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	235	179	11,40	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
25/04/2012 2:11	L1	236	179	11,30	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/04/2012 2:21	L1	236	179	11,30	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/04/2012 2:31	L1	236	179	11,30	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
25/04/2012 2:41	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	178	13,00	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
25/04/2012 2:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
25/04/2012 3:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
25/04/2012 3:11	L1	236	179	11,30	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
25/04/2012 3:21	L1	236	180	11,30	0,95	2,40	4,39	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
25/04/2012 3:30	L1	236	180	11,30	0,95	2,40	4,39	1,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	13,00	0,98	2,86	5,35	2,49	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
25/04/2012 3:31	L1	236	216	17,50	0,86	3,39	4,14	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	216	20,10	0,90	4,08	4,99	0,91	Line				
	L3	236	220	18,00	0,87	3,56	4,17	0,61	Line				
25/04/2012 3:41	L1	236	219	17,80	0,93	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	20,30	0,96	4,31	5,10	0,79	Line				
	L3	236	220	17,70	0,95	3,76	4,40	0,64	Line				
25/04/2012 3:51	L1	236	219	18,00	0,93	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	219	20,50	0,95	4,31	5,10	0,79	Line				
	L3	236	220	17,80	0,95	3,76	4,40	0,64	Line				
25/04/2012 4:01	L1	236	218	17,90	0,93	3,64	4,36	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	218	20,30	0,95	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	236	220	17,70	0,95	3,76	4,40	0,64	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/04/2012 4:11	L1	236	219	17,90	0,93	3,65	4,32	0,67	Line					
	L2	236	218	20,30	0,95	4,31	5,16	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	220	17,70	0,95	3,76	4,40	0,64	Line					
25/04/2012 4:21	L1	236	219	18,00	0,93	3,66	4,33	0,67	Line					
	L2	236	218	20,30	0,95	4,30	5,14	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	236	220	17,80	0,95	3,76	4,40	0,64	Line					
25/04/2012 4:30	L1	236	219	17,90	0,93	3,65	4,32	0,67	Downstream ramp					
	L2	236	218	20,30	0,96	4,29	5,13	0,84	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	220	17,70	0,95	3,75	4,39	0,64	Downstream ramp					
25/04/2012 4:34	L1	236	182	11,50	0,97	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	236	181	13,60	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	182	11,70	0,98	2,59	4,68	2,09	Line					
25/04/2012 4:44	L1	236	182	11,70	0,94	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	182	13,40	0,97	2,95	5,27	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
25/04/2012 4:54	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	182	13,40	0,97	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
25/04/2012 5:04	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	237	182	13,30	0,97	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
25/04/2012 5:14	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	237	182	13,40	0,97	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	183	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
25/04/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line					
	L2	236	181	14,50	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	182	12,60	0,99	2,87	5,19	2,32	Line					
25/04/2012 5:34	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line					
	L2	236	181	14,60	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	182	12,60	0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
25/04/2012 5:44	L1	236	181	12,80	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
	L2	236	181	14,50	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	237	182	12,60	0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
25/04/2012 5:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
25/04/2012 20:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
25/04/2012 20:24	L1	236	213	23,70	0,51	2,84	3,59	0,75	Switching-on					
	L2	236	213	25,50	0,48	2,89	3,65	0,76	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	212	22,70	0,51	2,78	3,59	0,81	Switching-on					
25/04/2012 20:27	L1	236	214	21,10	0,85	4,15	5,18	1,03	Downstream ramp					
	L2	237	214	21,90	0,87	4,37	5,52	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	212	20,10	0,86	4,03	5,26	1,23	Downstream ramp					
25/04/2012 20:27	L1	236	211	20,40	0,90	4,21	5,43	1,22	Line					
	L2	237	211	20,70	0,92	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	238	210	18,50	0,92	3,94	5,26	1,32	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/04/2012 20:37	L1	236	211	20,30	0,94	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,20	0,95	4,55	5,94	1,39	Line					
	L3	237	209	19,30	0,94	4,17	5,56	1,39	Line					
25/04/2012 20:47	L1	236	211	20,30	0,94	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	210	21,00	0,95	4,54	5,99	1,45	Line					
	L3	237	209	19,20	0,94	4,18	5,58	1,40	Line					
25/04/2012 20:57	L1	237	211	20,40	0,94	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,10	0,95	4,56	5,95	1,39	Line					
	L3	238	209	19,20	0,94	4,20	5,67	1,47	Line					
25/04/2012 21:00	L1	237	211	20,40	0,94	4,37	5,70	1,33	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,20	0,95	4,56	5,95	1,39	Downstream ramp					
	L3	238	210	19,20	0,94	4,20	5,60	1,40	Downstream ramp					
25/04/2012 21:01	L1	238	194	17,10	0,96	3,75	5,99	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,70	0,97	3,90	6,23	2,33	Line					
	L3	239	195	16,50	0,96	3,68	5,88	2,20	Line					
25/04/2012 21:11	L1	238	194	16,90	0,95	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
25/04/2012 21:21	L1	237	194	16,90	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	238	193	15,80	0,96	3,52	5,69	2,17	Line					
25/04/2012 21:31	L1	237	194	16,90	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,53	5,77	2,24	Line					
25/04/2012 21:41	L1	238	195	17,00	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	195	17,70	0,96	3,88	6,20	2,32	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,54	5,78	2,24	Line					
25/04/2012 21:51	L1	238	195	17,00	0,95	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	195	17,60	0,96	3,86	6,10	2,24	Line					
	L3	239	193	15,90	0,96	3,54	5,78	2,24	Line					
25/04/2012 22:00	L1	239	195	17,10	0,95	3,73	5,96	2,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	239	195	17,70	0,96	3,90	6,23	2,33	Downstream ramp					
	L3	239	193	16,00	0,96	3,55	5,80	2,25	Downstream ramp					
25/04/2012 22:01	L1	239	183	15,10	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	15,70	0,97	3,48	6,29	2,81	Line					
	L3	240	182	14,00	0,98	3,15	5,89	2,74	Line					
25/04/2012 22:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line					
25/04/2012 22:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	182	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line					
25/04/2012 22:31	L1	239	183	15,00	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	182	14,00	0,96	3,16	5,91	2,75	Line					
25/04/2012 22:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,60	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	240	182	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/04/2012 22:51	L1	239	181	14,50	0,96	3,23	6,04	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	15,00	0,97	3,37	6,30	2,93	Line					
	L3	240	182	14,00	0,97	3,16	5,91	2,75	Line					
25/04/2012 23:01	L1	234	178	14,20	0,96	3,12	5,70	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	178	14,60	0,97	3,27	6,05	2,78	Line					
	L3	236	179	13,80	0,96	3,10	5,73	2,63	Line					
25/04/2012 23:11	L1	236	178	14,20	0,96	3,15	5,89	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	178	14,70	0,97	3,28	6,13	2,85	Line					
	L3	237	179	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
25/04/2012 23:21	L1	235	178	14,20	0,97	3,14	5,81	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line					
	L3	237	180	13,70	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
25/04/2012 23:31	L1	236	178	14,30	0,96	3,15	5,89	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	179	14,70	0,98	3,29	6,08	2,79	Line					
	L3	237	179	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
25/04/2012 23:41	L1	236	178	14,30	0,97	3,16	5,91	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	179	14,80	0,97	3,32	6,28	2,96	Line					
	L3	237	180	13,70	0,97	3,09	5,71	2,62	Line					
25/04/2012 23:51	L1	234	178	14,10	0,97	3,11	5,69	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	177	14,60	0,98	3,25	6,08	2,83	Line					
	L3	235	179	13,50	0,97	3,04	5,56	2,52	Line					
26/04/2012 0:01	L1	232	177	14,10	0,97	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	14,70	0,98	3,25	6,01	2,76	Line					
	L3	235	178	13,60	0,97	3,04	5,62	2,58	Line					
26/04/2012 0:11	L1	233	180	14,50	0,96	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	14,70	0,98	3,24	5,99	2,75	Line					
	L3	235	178	13,60	0,97	3,04	5,62	2,58	Line					
26/04/2012 0:21	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	177	12,80	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	235	179	11,40	0,97	2,51	4,59	2,08	Line					
26/04/2012 0:31	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	235	178	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
26/04/2012 0:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	235	178	11,30	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
26/04/2012 0:51	L1	233	180	11,30	0,95	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	234	178	11,30	0,97	2,49	4,55	2,06	Line					
26/04/2012 1:01	L1	234	180	11,30	0,95	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	234	178	11,30	0,97	2,50	4,57	2,07	Line					
26/04/2012 1:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	234	178	11,10	0,97	2,45	4,48	2,03	Line					
26/04/2012 1:21	L1	233	180	11,30	0,95	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	235	178	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/04/2012 1:31	L1	234	180	11,30	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
26/04/2012 1:41	L1	233	180	11,30	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	177	12,70	0,98	2,80	5,18	2,38	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
26/04/2012 1:51	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	177	12,70	0,98	2,81	5,20	2,39	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
26/04/2012 2:01	L1	233	180	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	177	12,70	0,98	2,80	5,18	2,38	Line				
	L3	234	178	11,00	0,97	2,42	4,42	2,00	Line				
26/04/2012 2:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	177	12,70	0,98	2,80	5,18	2,38	Line				
	L3	234	178	11,10	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
26/04/2012 2:21	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
26/04/2012 2:31	L1	239	181	11,50	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
26/04/2012 2:41	L1	239	181	11,50	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
26/04/2012 2:51	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/04/2012 3:01	L1	238	181	11,50	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/04/2012 3:11	L1	239	181	11,60	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	181	13,30	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/04/2012 3:21	L1	239	182	11,60	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	181	13,30	0,97	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
26/04/2012 3:30	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,30	0,97	2,94	5,56	2,62	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Upstream ramp				
26/04/2012 3:31	L1	239	216	17,30	0,87	3,37	4,26	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	238	215	19,80	0,90	3,98	5,03	1,05	Line				
	L3	238	220	17,60	0,87	3,52	4,21	0,69	Line				
26/04/2012 3:41	L1	239	219	17,90	0,93	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	219	20,30	0,95	4,31	5,27	0,96	Line				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
26/04/2012 3:51	L1	239	219	17,60	0,93	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,10	0,95	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	240	220	17,50	0,95	3,77	4,61	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/04/2012 4:01	L1	239	219	17,60	0,93	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	20,00	0,95	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	17,40	0,95	3,75	4,54	0,79	Line				
26/04/2012 4:11	L1	239	219	17,60	0,93	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	218	19,90	0,95	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	240	221	17,50	0,95	3,78	4,57	0,79	Line				
26/04/2012 4:21	L1	238	219	17,60	0,93	3,64	4,40	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	239	219	20,00	0,95	4,30	5,26	0,96	Line				
	L3	240	220	17,50	0,95	3,78	4,62	0,84	Line				
26/04/2012 4:30	L1	238	219	17,50	0,93	3,64	4,40	0,76	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,29	5,30	1,01	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,40	0,95	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp				
26/04/2012 4:34	L1	239	181	11,50	0,96	2,49	4,66	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	184	13,70	0,98	3,05	5,58	2,53	Line				
	L3	240	182	11,50	0,98	2,58	4,82	2,24	Line				
26/04/2012 4:44	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	240	181	13,20	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,53	4,73	2,20	Line				
26/04/2012 4:54	L1	238	181	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,20	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
26/04/2012 5:04	L1	235	178	11,10	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	177	10,70	0,97	2,41	4,61	2,20	Line				
26/04/2012 5:14	L1	236	179	11,90	-0,99	2,69	4,97	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	236	178	13,70	0,98	3,06	5,72	2,66	Line				
	L3	236	177	11,40	0,99	2,59	4,90	2,31	Line				
26/04/2012 5:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/04/2012 20:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/04/2012 20:28	L1	232	213	24,10	0,50	2,84	3,43	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	231	211	25,60	0,49	2,91	3,56	0,65	Switching-on				
	L3	233	212	22,80	0,51	2,71	3,35	0,64	Switching-on				
26/04/2012 20:31	L1	232	213	21,30	0,86	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	212	21,90	0,88	4,36	5,33	0,97	Downstream ramp				
	L3	234	213	20,20	0,86	3,98	4,92	0,94	Downstream ramp				
26/04/2012 20:32	L1	233	211	20,50	0,91	4,24	5,30	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	210	21,20	0,92	4,40	5,56	1,16	Line				
	L3	234	209	19,30	0,90	4,02	5,19	1,17	Line				
26/04/2012 20:42	L1	233	211	20,50	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	210	21,20	0,95	4,52	5,71	1,19	Line				
	L3	234	209	19,30	0,94	4,12	5,32	1,20	Line				
26/04/2012 20:52	L1	233	211	20,30	0,94	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	210	21,00	0,95	4,54	5,73	1,19	Line				
	L3	234	209	19,10	0,94	4,12	5,32	1,20	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/04/2012 21:00	L1	233	211	20,40	0,94	4,37	5,46	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	210	21,00	0,95	4,54	5,73	1,19	Downstream ramp					
	L3	234	209	19,10	0,94	4,12	5,32	1,20	Downstream ramp					
26/04/2012 21:01	L1	234	194	17,10	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	17,70	0,97	3,89	5,94	2,05	Line					
	L3	235	195	16,50	0,96	3,63	5,54	1,91	Line					
26/04/2012 21:11	L1	234	194	17,10	0,95	3,70	5,65	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	194	17,60	0,96	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	234	195	16,40	0,95	3,58	5,40	1,82	Line					
26/04/2012 21:21	L1	234	194	17,10	0,95	3,70	5,65	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	17,60	0,96	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	235	195	16,50	0,95	3,59	5,48	1,89	Line					
26/04/2012 21:31	L1	234	194	17,10	0,95	3,70	5,65	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	194	17,70	0,96	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	235	193	16,00	0,95	3,48	5,43	1,95	Line					
26/04/2012 21:41	L1	234	195	17,10	0,95	3,71	5,60	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	194	17,70	0,96	3,88	5,99	2,11	Line					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,49	5,45	1,96	Line					
26/04/2012 21:51	L1	234	195	17,10	0,95	3,72	5,61	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	194	17,70	0,96	3,87	5,97	2,10	Line					
	L3	236	193	16,00	0,95	3,50	5,53	2,03	Line					
26/04/2012 22:00	L1	234	195	17,20	0,95	3,72	5,61	1,89	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,70	0,96	3,88	5,92	2,04	Downstream ramp					
	L3	236	193	16,00	0,95	3,50	5,53	2,03	Downstream ramp					
26/04/2012 22:01	L1	234	183	15,20	0,96	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,49	6,10	2,61	Line					
	L3	235	182	14,10	0,97	3,14	5,55	2,41	Line					
26/04/2012 22:11	L1	234	183	15,10	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,47	6,07	2,60	Line					
	L3	235	181	14,00	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
26/04/2012 22:21	L1	234	183	15,10	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,47	6,07	2,60	Line					
	L3	236	181	14,00	0,96	3,11	5,62	2,51	Line					
26/04/2012 22:31	L1	234	183	15,10	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,09	5,52	2,43	Line					
26/04/2012 22:41	L1	235	183	15,10	0,96	3,32	5,80	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	181	14,00	0,96	3,11	5,62	2,51	Line					
26/04/2012 22:51	L1	235	184	15,20	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	183	15,70	0,97	3,48	6,15	2,67	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
26/04/2012 23:01	L1	235	181	14,80	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
26/04/2012 23:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/04/2012 23:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
26/04/2012 23:31	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
26/04/2012 23:41	L1	235	181	14,70	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,30	0,97	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
26/04/2012 23:51	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
27/04/2012 0:01	L1	236	181	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
27/04/2012 0:11	L1	234	180	14,60	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	236	181	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
27/04/2012 0:21	L1	234	180	14,60	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	180	15,20	0,97	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	235	181	13,90	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
27/04/2012 0:31	L1	234	181	11,40	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	181	13,20	0,97	2,92	5,22	2,30	Line					
	L3	235	182	11,70	0,96	2,57	4,54	1,97	Line					
27/04/2012 0:41	L1	234	181	11,30	0,95	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,20	0,97	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
27/04/2012 0:51	L1	234	181	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	182	11,70	0,96	2,56	4,53	1,97	Line					
27/04/2012 1:01	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,97	2,90	5,18	2,28	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
27/04/2012 1:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	179	13,10	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	234	180	11,60	0,96	2,54	4,54	2,00	Line					
27/04/2012 1:21	L1	233	180	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	234	180	11,60	0,96	2,53	4,52	1,99	Line					
27/04/2012 1:31	L1	234	180	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	179	13,10	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,53	4,47	1,94	Line					
27/04/2012 1:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,90	5,18	2,28	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,54	4,49	1,95	Line					
27/04/2012 1:51	L1	234	180	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/04/2012 2:01	L1	234	180	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,10	0,97	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	234	181	11,70	0,96	2,54	4,49	1,95	Line					
27/04/2012 2:11	L1	233	180	11,30	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,00	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
27/04/2012 2:21	L1	233	180	11,30	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,00	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,55	4,51	1,96	Line					
27/04/2012 2:31	L1	234	180	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,00	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,54	4,49	1,95	Line					
27/04/2012 2:41	L1	234	180	11,30	0,95	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
27/04/2012 2:51	L1	233	180	11,30	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,10	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,53	4,47	1,94	Line					
27/04/2012 3:01	L1	233	180	11,40	0,95	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,97	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,54	4,49	1,95	Line					
27/04/2012 3:11	L1	233	180	11,30	0,95	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	234	181	11,60	0,96	2,54	4,49	1,95	Line					
27/04/2012 3:21	L1	234	180	11,40	0,95	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	180	13,20	0,97	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
27/04/2012 3:30	L1	233	180	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	180	13,20	0,98	2,89	5,17	2,28	Upstream ramp					
	L3	235	181	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Upstream ramp					
27/04/2012 3:31	L1	233	217	17,50	0,87	3,40	3,98	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	219	20,60	0,89	4,14	4,75	0,61	Line					
	L3	234	216	17,40	0,88	3,49	4,18	0,69	Line					
27/04/2012 3:41	L1	233	217	17,40	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	219	20,50	0,95	4,32	4,96	0,64	Line					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Line					
27/04/2012 3:51	L1	233	217	17,40	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	20,50	0,96	4,35	5,04	0,69	Line					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Line					
27/04/2012 4:01	L1	233	217	17,40	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	219	20,50	0,96	4,32	4,96	0,64	Line					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Line					
27/04/2012 4:11	L1	233	219	18,00	0,93	3,67	4,21	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	220	20,50	0,96	4,35	4,99	0,64	Line					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Line					
27/04/2012 4:21	L1	233	220	17,90	0,94	3,67	4,17	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	234	219	20,40	0,96	4,35	5,04	0,69	Line					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/04/2012 4:30	L1	232	219	17,90	0,94	3,65	4,14	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	233	219	20,50	0,96	4,33	4,97	0,64	Downstream ramp					
	L3	234	218	17,70	0,94	3,74	4,38	0,64	Downstream ramp					
27/04/2012 4:34	L1	233	183	12,00	0,95	2,54	4,34	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	13,70	0,98	3,03	5,24	2,21	Line					
	L3	234	181	11,70	0,97	2,57	4,54	1,97	Line					
27/04/2012 4:44	L1	233	183	11,80	0,94	2,50	4,27	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	13,70	0,97	2,98	5,15	2,17	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
27/04/2012 4:54	L1	234	183	11,80	0,94	2,50	4,32	1,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	182	13,60	0,97	2,97	5,19	2,22	Line					
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
27/04/2012 5:04	L1	234	181	11,40	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,10	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	181	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
27/04/2012 5:14	L1	235	181	12,10	-0,99	2,75	4,92	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	13,70	0,99	3,10	5,60	2,50	Line					
	L3	235	181	12,20	0,99	2,77	4,95	2,18	Line					
27/04/2012 5:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
27/04/2012 20:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
27/04/2012 20:27	L1	236	213	23,70	0,51	2,88	3,64	0,76	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	213	25,60	0,48	2,93	3,70	0,77	Switching-on					
	L3	237	212	22,60	0,51	2,71	3,50	0,79	Switching-on					
27/04/2012 20:29	L1	236	213	21,30	0,85	4,18	5,28	1,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	214	22,00	0,87	4,42	5,64	1,22	Downstream ramp					
	L3	237	212	20,10	0,85	3,98	5,14	1,16	Downstream ramp					
27/04/2012 20:30	L1	236	211	20,70	0,89	4,24	5,47	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,30	0,91	4,47	5,83	1,36	Line					
	L3	238	209	18,70	0,91	3,96	5,34	1,38	Line					
27/04/2012 20:40	L1	237	211	20,50	0,94	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,20	0,95	4,56	5,95	1,39	Line					
	L3	238	209	19,00	0,94	4,14	5,59	1,45	Line					
27/04/2012 20:50	L1	237	211	20,40	0,94	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	211	21,10	0,95	4,56	5,95	1,39	Line					
	L3	237	209	18,90	0,94	4,12	5,50	1,38	Line					
27/04/2012 21:00	L1	238	209	20,00	0,94	4,31	5,81	1,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	211	21,20	0,95	4,60	6,07	1,47	Downstream ramp					
	L3	238	209	18,90	0,94	4,15	5,60	1,45	Downstream ramp					
27/04/2012 21:01	L1	238	195	17,20	0,96	3,78	5,97	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	194	17,70	0,97	3,91	6,24	2,33	Line					
	L3	239	193	15,90	0,96	3,55	5,80	2,25	Line					
27/04/2012 21:11	L1	238	195	17,00	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	194	17,60	0,96	3,89	6,28	2,39	Line					
	L3	238	192	15,80	0,95	3,48	5,68	2,20	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/04/2012 21:21	L1	238	195	17,00	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,21	
	L2	238	194	17,60	0,96	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,51	5,73	2,22	Line					
27/04/2012 21:31	L1	239	195	17,10	0,95	3,74	5,97	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	195	17,70	0,96	3,91	6,24	2,33	Line					
	L3	239	193	15,90	0,95	3,52	5,75	2,23	Line					
27/04/2012 21:41	L1	235	192	16,30	0,96	3,59	5,67	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	192	17,20	0,97	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	236	190	15,40	0,96	3,44	5,62	2,18	Line					
27/04/2012 21:51	L1	236	192	16,70	0,96	3,66	5,84	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	192	17,20	0,97	3,79	6,05	2,26	Line					
	L3	236	191	15,60	0,95	3,43	5,54	2,11	Line					
27/04/2012 22:00	L1	234	192	16,60	0,96	3,61	5,64	2,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	191	17,10	0,97	3,77	6,02	2,25	Downstream ramp					
	L3	235	190	15,40	0,96	3,40	5,49	2,09	Downstream ramp					
27/04/2012 22:01	L1	234	183	15,10	0,97	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	15,60	0,98	3,45	5,96	2,51	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
27/04/2012 22:11	L1	234	183	14,90	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	182	15,50	0,97	3,43	6,00	2,57	Line					
	L3	235	181	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
27/04/2012 22:21	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	235	181	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
27/04/2012 22:31	L1	234	183	15,10	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	182	15,50	0,97	3,46	6,12	2,66	Line					
	L3	235	181	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
27/04/2012 22:41	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	15,50	0,97	3,43	5,93	2,50	Line					
	L3	235	181	14,00	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
27/04/2012 22:51	L1	234	183	15,10	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
27/04/2012 23:01	L1	235	184	15,10	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	183	15,60	0,97	3,47	6,13	2,66	Line					
	L3	236	181	14,00	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
27/04/2012 23:11	L1	235	181	14,70	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	181	14,00	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
27/04/2012 23:21	L1	235	181	14,60	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	235	181	13,80	0,97	3,10	5,54	2,44	Line					
27/04/2012 23:31	L1	234	181	14,80	0,96	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	183	15,70	0,97	3,46	5,98	2,52	Line					
	L3	236	181	13,90	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					
27/04/2012 23:41	L1	235	181	14,70	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,60	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	181	14,00	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/04/2012 23:51	L1	235	181	14,70	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	236	184	15,60	0,97	3,48	6,08	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	14,00	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
28/04/2012 0:01	L1	235	181	14,70	0,96	3,25	5,81	2,56	Line				
	L2	236	180	15,20	0,97	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	13,90	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
28/04/2012 0:11	L1	235	181	14,60	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	236	180	15,10	0,98	3,38	6,18	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	13,90	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
28/04/2012 0:21	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,20	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,70	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
28/04/2012 0:31	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
28/04/2012 0:41	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
28/04/2012 0:51	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,80	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
28/04/2012 1:01	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
28/04/2012 1:11	L1	236	183	11,60	0,95	2,48	4,38	1,90	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,80	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
28/04/2012 1:21	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
28/04/2012 1:31	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,80	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
28/04/2012 1:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	182	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	238	183	11,80	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
28/04/2012 1:51	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	238	182	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	183	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
28/04/2012 2:01	L1	237	183	11,60	0,95	2,51	4,49	1,98	Line				
	L2	238	182	13,30	0,98	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	183	11,80	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
28/04/2012 2:11	L1	237	182	11,60	0,95	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	237	182	13,40	0,97	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,80	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
28/04/2012 2:21	L1	237	182	11,60	0,95	2,49	4,50	2,01	Line				
	L2	238	182	13,40	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	238	184	11,80	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/04/2012 2:31	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
28/04/2012 2:41	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
28/04/2012 2:51	L1	238	183	11,60	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	13,40	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
28/04/2012 3:01	L1	237	183	11,70	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,40	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,50	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
28/04/2012 3:11	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,40	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
28/04/2012 3:21	L1	236	183	11,60	0,95	2,47	4,37	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	13,40	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
28/04/2012 3:30	L1	236	182	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	13,30	0,98	2,94	5,26	2,32	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp				
28/04/2012 3:31	L1	235	216	17,30	0,87	3,39	4,10	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,30	0,90	4,12	4,88	0,76	Line				
	L3	236	217	17,60	0,88	3,55	4,29	0,74	Line				
28/04/2012 3:41	L1	236	219	17,80	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,10	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	237	217	17,50	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
28/04/2012 3:51	L1	235	219	17,70	0,94	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,10	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	237	217	17,40	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
28/04/2012 4:01	L1	235	219	17,80	0,93	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,00	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	236	216	17,40	0,94	3,71	4,54	0,83	Line				
28/04/2012 4:11	L1	236	218	17,70	0,94	3,66	4,38	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,00	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	237	217	17,40	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
28/04/2012 4:21	L1	234	218	17,50	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	218	20,20	0,95	4,26	4,99	0,73	Line				
	L3	235	216	17,10	0,94	3,66	4,43	0,77	Line				
28/04/2012 4:30	L1	235	218	17,50	0,94	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	19,90	0,96	4,28	5,12	0,84	Downstream ramp				
	L3	235	216	17,20	0,95	3,68	4,45	0,77	Downstream ramp				
28/04/2012 4:34	L1	236	181	11,60	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	236	182	11,80	0,97	2,62	4,68	2,06	Line				
28/04/2012 4:44	L1	236	181	11,50	0,95	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/04/2012 4:54	L1	236	181	11,60	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,30	0,97	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
28/04/2012 5:04	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	181	13,20	0,97	2,93	5,24	2,31	Line				
	L3	237	182	11,70	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
28/04/2012 5:14	L1	235	181	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
28/04/2012 5:16	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,21
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
28/04/2012 20:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
28/04/2012 20:31	L1	232	213	23,90	0,51	2,87	3,47	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	212	25,40	0,51	3,03	3,70	0,67	Switching-on				
	L3	233	215	23,80	0,51	2,85	3,41	0,56	Switching-on				
28/04/2012 20:34	L1	232	213	21,10	0,87	4,18	5,06	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	213	21,90	0,89	4,46	5,51	1,05	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,60	0,87	4,13	4,99	0,86	Downstream ramp				
28/04/2012 20:35	L1	232	210	20,50	0,91	4,22	5,27	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	21,30	0,93	4,47	5,71	1,24	Line				
	L3	234	212	19,80	0,91	4,15	5,18	1,03	Line				
28/04/2012 20:45	L1	232	210	20,20	0,94	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,10	0,95	4,59	5,80	1,21	Line				
	L3	234	209	18,90	0,94	4,13	5,33	1,20	Line				
28/04/2012 20:55	L1	233	211	20,30	0,94	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	234	209	18,90	0,95	4,14	5,34	1,20	Line				
28/04/2012 21:00	L1	233	211	20,30	0,95	4,38	5,47	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,00	0,95	4,58	5,78	1,20	Downstream ramp				
	L3	234	208	18,90	0,95	4,13	5,39	1,26	Downstream ramp				
28/04/2012 21:01	L1	232	194	17,10	0,96	3,75	5,60	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,70	0,97	3,92	5,98	2,06	Line				
	L3	234	194	16,20	0,97	3,61	5,51	1,90	Line				
28/04/2012 21:11	L1	233	194	16,90	0,95	3,69	5,57	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	194	17,60	0,96	3,88	5,99	2,11	Line				
	L3	234	195	16,20	0,95	3,58	5,40	1,82	Line				
28/04/2012 21:21	L1	234	194	17,00	0,95	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,50	0,97	3,87	5,91	2,04	Line				
	L3	235	195	16,20	0,95	3,60	5,50	1,90	Line				
28/04/2012 21:31	L1	234	195	17,10	0,95	3,73	5,63	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	194	17,60	0,97	3,89	6,01	2,12	Line				
	L3	235	193	15,80	0,96	3,50	5,46	1,96	Line				
28/04/2012 21:41	L1	234	195	17,10	0,95	3,73	5,63	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	195	17,60	0,96	3,90	5,95	2,05	Line				
	L3	235	193	15,90	0,96	3,51	5,48	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/04/2012 21:51	L1	235	194	17,10	0,96	3,75	5,79	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,60	0,97	3,90	5,95	2,05	Line					
	L3	236	193	15,90	0,96	3,53	5,57	2,04	Line					
28/04/2012 22:00	L1	234	195	17,10	0,96	3,73	5,63	1,90	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	194	17,60	0,97	3,90	6,02	2,12	Downstream ramp					
	L3	235	193	15,90	0,96	3,50	5,46	1,96	Downstream ramp					
28/04/2012 22:01	L1	234	183	15,20	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,98	3,49	6,10	2,61	Line					
	L3	236	181	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
28/04/2012 22:11	L1	235	183	15,10	0,96	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	184	15,60	0,97	3,48	6,08	2,60	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
28/04/2012 22:21	L1	235	181	14,70	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,98	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
28/04/2012 22:31	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
28/04/2012 22:41	L1	236	181	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
28/04/2012 22:51	L1	236	181	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
28/04/2012 23:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	237	183	14,00	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
28/04/2012 23:11	L1	236	182	14,80	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
28/04/2012 23:21	L1	236	181	14,70	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,98	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
28/04/2012 23:31	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,10	0,98	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	237	183	13,90	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
28/04/2012 23:41	L1	237	182	14,80	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,30	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
28/04/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	15,30	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	238	184	14,00	0,97	3,18	5,69	2,51	Line					
29/04/2012 0:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	181	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					
29/04/2012 0:11	L1	235	181	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/04/2012 0:21	L1	236	181	11,50	0,95	2,46	4,45	1,99	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,70	0,96	2,60	4,70	2,10	Line					
29/04/2012 0:31	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,97	2,58	4,61	2,03	Line					
29/04/2012 0:41	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,97	2,59	4,63	2,04	Line					
29/04/2012 0:51	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,95	5,33	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,70	0,97	2,60	4,70	2,10	Line					
29/04/2012 1:01	L1	236	181	11,50	0,95	2,46	4,45	1,99	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,96	2,59	4,63	2,04	Line					
29/04/2012 1:11	L1	236	181	11,50	0,95	2,46	4,45	1,99	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,97	2,59	4,63	2,04	Line					
29/04/2012 1:21	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,70	0,97	2,60	4,70	2,10	Line					
29/04/2012 1:31	L1	236	182	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,80	0,96	2,59	4,68	2,09	Line					
29/04/2012 1:41	L1	236	181	11,60	0,95	2,47	4,47	2,00	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,95	5,33	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,80	0,96	2,61	4,72	2,11	Line					
29/04/2012 1:51	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	182	11,70	0,97	2,60	4,70	2,10	Line					
29/04/2012 2:01	L1	234	181	11,70	0,95	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	235	180	13,50	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	181	11,60	0,96	2,55	4,61	2,06	Line					
29/04/2012 2:11	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	181	13,40	0,98	2,93	5,24	2,31	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
29/04/2012 2:21	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
29/04/2012 2:31	L1	236	181	11,60	0,95	2,46	4,45	1,99	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,80	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
29/04/2012 2:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					
29/04/2012 2:51	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	181	13,40	0,98	2,95	5,33	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	182	11,70	0,96	2,58	4,61	2,03	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/04/2012 3:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,80	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
29/04/2012 3:11	L1	236	181	11,60	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	182	11,80	0,96	2,58	4,61	2,03	Line				
29/04/2012 3:21	L1	236	181	11,60	0,95	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,58	4,56	1,98	Line				
29/04/2012 3:30	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Upstream ramp				
	L3	236	182	11,70	0,97	2,59	4,63	2,04	Upstream ramp				
29/04/2012 3:31	L1	234	218	18,10	0,87	3,48	4,08	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,50	0,91	4,14	4,95	0,81	Line				
	L3	235	216	17,60	0,89	3,57	4,32	0,75	Line				
29/04/2012 3:41	L1	235	218	17,80	0,94	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	20,20	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	235	219	18,00	0,94	3,79	4,44	0,65	Line				
29/04/2012 3:51	L1	235	219	17,70	0,93	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,20	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	235	218	17,80	0,94	3,78	4,47	0,69	Line				
29/04/2012 4:01	L1	235	218	17,60	0,93	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	218	20,20	0,95	4,26	4,99	0,73	Line				
	L3	235	219	18,00	0,94	3,79	4,44	0,65	Line				
29/04/2012 4:11	L1	234	218	17,60	0,93	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	218	20,10	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	234	218	17,70	0,94	3,75	4,39	0,64	Line				
29/04/2012 4:21	L1	234	218	17,80	0,93	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	217	20,20	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,75	4,44	0,69	Line				
29/04/2012 4:30	L1	234	218	17,50	0,94	3,60	4,22	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	217	20,00	0,96	4,25	5,03	0,78	Downstream ramp				
	L3	234	218	17,70	0,95	3,74	4,38	0,64	Downstream ramp				
29/04/2012 4:34	L1	235	181	11,60	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,90	0,98	3,04	5,31	2,27	Line				
	L3	234	184	12,10	0,97	2,66	4,55	1,89	Line				
29/04/2012 4:44	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,70	0,97	3,00	5,24	2,24	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
29/04/2012 4:54	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,70	0,97	3,01	5,26	2,25	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
29/04/2012 5:04	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	13,70	0,97	3,00	5,24	2,24	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
29/04/2012 5:10	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/04/2012 20:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
29/04/2012 20:30	L1	231	213	24,10	0,55	3,11	3,72	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	232	213	26,20	0,50	3,04	3,68	0,64	Switching-on				
	L3	233	214	24,00	0,50	2,84	3,43	0,59	Switching-on				
29/04/2012 20:33	L1	232	213	21,50	0,85	4,14	5,01	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	22,30	0,88	4,41	5,39	0,98	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,80	0,86	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp				
29/04/2012 20:33	L1	233	211	20,70	0,90	4,22	5,27	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	21,60	0,92	4,44	5,67	1,23	Line				
	L3	234	212	20,10	0,90	4,14	5,17	1,03	Line				
29/04/2012 20:43	L1	233	211	20,70	0,94	4,36	5,45	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	210	21,40	0,95	4,52	5,71	1,19	Line				
	L3	235	210	19,30	0,94	4,15	5,36	1,21	Line				
29/04/2012 20:53	L1	233	211	20,50	0,94	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	210	21,40	0,95	4,57	5,83	1,26	Line				
	L3	234	209	19,20	0,94	4,14	5,34	1,20	Line				
29/04/2012 21:00	L1	233	211	20,50	0,94	4,36	5,45	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	211	21,40	0,95	4,57	5,77	1,20	Downstream ramp				
	L3	235	209	19,20	0,94	4,15	5,42	1,27	Downstream ramp				
29/04/2012 21:01	L1	234	194	17,20	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,90	0,97	3,89	5,94	2,05	Line				
	L3	235	195	16,50	0,96	3,63	5,54	1,91	Line				
29/04/2012 21:11	L1	233	194	17,10	0,95	3,68	5,55	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,90	0,96	3,86	5,89	2,03	Line				
	L3	235	195	16,50	0,95	3,58	5,46	1,88	Line				
29/04/2012 21:21	L1	234	194	17,10	0,95	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,80	0,96	3,85	5,88	2,03	Line				
	L3	235	193	15,90	0,95	3,49	5,45	1,96	Line				
29/04/2012 21:31	L1	234	194	17,10	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	195	17,90	0,96	3,88	5,92	2,04	Line				
	L3	235	192	15,90	0,95	3,48	5,50	2,02	Line				
29/04/2012 21:41	L1	234	194	17,10	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	194	17,80	0,96	3,88	5,99	2,11	Line				
	L3	235	193	15,90	0,95	3,49	5,45	1,96	Line				
29/04/2012 21:51	L1	234	194	17,20	0,95	3,70	5,65	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	195	17,90	0,96	3,88	5,92	2,04	Line				
	L3	235	193	15,90	0,95	3,48	5,43	1,95	Line				
29/04/2012 22:00	L1	234	194	17,10	0,95	3,71	5,66	1,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	194	17,80	0,96	3,87	5,97	2,10	Downstream ramp				
	L3	235	193	15,90	0,96	3,49	5,45	1,96	Downstream ramp				
29/04/2012 22:01	L1	234	183	15,20	0,97	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,90	0,98	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	235	181	14,10	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
29/04/2012 22:11	L1	234	183	15,20	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	183	15,80	0,97	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	235	182	14,10	0,96	3,11	5,50	2,39	Line				



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/04/2012 22:21	L1	234	183	15,20	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,80	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	182	14,10	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
29/04/2012 22:31	L1	234	183	15,20	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	235	181	14,00	0,96	3,08	5,51	2,43	Line					
29/04/2012 22:41	L1	234	183	15,20	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	183	15,70	0,97	3,47	6,07	2,60	Line					
	L3	235	181	14,10	0,96	3,11	5,56	2,45	Line					
29/04/2012 22:51	L1	235	183	15,20	0,96	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	183	15,80	0,97	3,47	6,13	2,66	Line					
	L3	236	182	14,10	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
29/04/2012 23:01	L1	235	181	14,80	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	183	15,90	0,97	3,48	6,15	2,67	Line					
	L3	236	182	14,10	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
29/04/2012 23:11	L1	235	180	14,70	0,96	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	180	15,20	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	235	182	14,10	0,96	3,11	5,50	2,39	Line					
29/04/2012 23:21	L1	235	181	14,80	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,40	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	236	182	14,20	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
29/04/2012 23:31	L1	235	181	14,90	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	235	182	14,10	0,96	3,11	5,50	2,39	Line					
29/04/2012 23:41	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	236	182	14,10	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
29/04/2012 23:51	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,30	0,97	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	237	182	14,10	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
30/04/2012 0:01	L1	236	182	14,90	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	182	15,60	0,97	3,40	6,08	2,68	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
30/04/2012 0:11	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	237	183	14,10	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
30/04/2012 0:21	L1	237	183	11,60	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line					
30/04/2012 0:31	L1	237	183	11,70	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
30/04/2012 0:41	L1	237	183	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
30/04/2012 0:51	L1	237	183	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/04/2012 1:01	L1	236	182	11,70	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,60	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	181	11,60	0,96	2,53	4,63	2,10	Line					
30/04/2012 1:11	L1	236	182	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,50	0,97	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
30/04/2012 1:21	L1	237	182	11,60	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,50	0,97	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
30/04/2012 1:31	L1	237	182	11,60	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,50	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 1:41	L1	237	182	11,80	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,60	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	181	11,60	0,96	2,52	4,61	2,09	Line					
30/04/2012 1:51	L1	236	182	11,70	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,60	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	181	11,50	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
30/04/2012 2:01	L1	237	183	11,80	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,60	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,60	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
30/04/2012 2:11	L1	237	183	11,70	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,60	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/04/2012 2:21	L1	237	183	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 2:31	L1	237	182	11,70	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,60	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 2:41	L1	237	183	11,80	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,60	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 2:51	L1	237	183	11,70	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	13,50	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 3:01	L1	236	182	11,70	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 3:11	L1	237	183	11,70	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,60	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 3:21	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	237	180	11,50	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
30/04/2012 3:30	L1	237	183	11,70	0,95	2,48	4,43	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	13,60	0,97	2,98	5,45	2,47	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Upstream ramp					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
30/04/2012 3:31	L1	235	217	17,60	0,86	3,38	4,04	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	216	20,10	0,90	4,07	5,03	0,96	Line						
	L3	236	217	17,90	0,88	3,53	4,27	0,74	Line						
30/04/2012 3:41	L1	236	217	17,40	0,93	3,57	4,32	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	216	19,90	0,96	4,23	5,23	1,00	Line						
	L3	237	218	17,50	0,94	3,74	4,52	0,78	Line						
30/04/2012 3:51	L1	236	217	17,50	0,93	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	219	20,40	0,96	4,35	5,20	0,85	Line						
	L3	237	218	17,50	0,94	3,73	4,51	0,78	Line						
30/04/2012 4:01	L1	236	217	17,40	0,94	3,57	4,32	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	220	20,50	0,96	4,35	5,15	0,80	Line						
	L3	237	218	17,60	0,94	3,73	4,51	0,78	Line						
30/04/2012 4:11	L1	236	217	17,60	0,93	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	220	20,50	0,96	4,36	5,16	0,80	Line						
	L3	237	218	17,60	0,94	3,74	4,52	0,78	Line						
30/04/2012 4:21	L1	237	217	17,30	0,94	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	220	20,40	0,96	4,36	5,16	0,80	Line						
	L3	237	218	17,50	0,94	3,74	4,52	0,78	Line						
30/04/2012 4:30	L1	236	217	17,30	0,93	3,57	4,32	0,75	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	220	20,40	0,96	4,36	5,16	0,80	Downstream ramp						
	L3	237	218	17,50	0,94	3,74	4,52	0,78	Downstream ramp						
30/04/2012 4:34	L1	237	182	11,80	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	182	13,70	0,98	3,02	5,52	2,50	Line						
	L3	237	183	12,00	0,97	2,64	4,72	2,08	Line						
30/04/2012 4:44	L1	237	182	11,70	0,94	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	182	13,60	0,97	2,97	5,43	2,46	Line						
	L3	237	183	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
30/04/2012 4:54	L1	237	183	11,80	0,94	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	182	13,50	0,97	2,97	5,43	2,46	Line						
	L3	237	183	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line						
30/04/2012 5:04	L1	237	183	11,80	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	182	13,60	0,97	2,93	5,24	2,31	Line						
	L3	237	183	12,00	0,96	2,61	4,67	2,06	Line						
30/04/2012 5:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
30/04/2012 20:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
30/04/2012 20:32	L1	232	214	23,90	0,52	2,89	3,46	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	213	25,60	0,50	2,99	3,65	0,66	Switching-on						
	L3	234	212	22,70	0,52	2,80	3,50	0,70	Switching-on						
30/04/2012 20:35	L1	233	213	21,20	0,86	4,21	5,15	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	214	22,00	0,88	4,44	5,43	0,99	Downstream ramp						
	L3	234	213	20,00	0,86	4,00	4,94	0,94	Downstream ramp						
30/04/2012 20:35	L1	233	211	20,70	0,90	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	211	21,50	0,92	4,49	5,67	1,18	Line						
	L3	235	209	19,30	0,90	4,05	5,29	1,24	Line						



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/04/2012 20:45	L1	233	211	20,40	0,94	4,38	5,47	1,09		Line					
	L2	234	211	21,20	0,95	4,57	5,77	1,20		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	209	19,10	0,94	4,13	5,33	1,20		Line					
30/04/2012 20:55	L1	233	211	20,30	0,95	4,38	5,47	1,09		Line					
	L2	235	211	21,20	0,95	4,61	5,89	1,28		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	209	19,00	0,94	4,16	5,43	1,27		Line					
30/04/2012 21:00	L1	234	211	20,30	0,95	4,40	5,56	1,16		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	211	21,20	0,96	4,62	5,90	1,28		Downstream ramp					
	L3	235	209	19,10	0,94	4,17	5,44	1,27		Downstream ramp					
30/04/2012 21:01	L1	234	194	17,10	0,96	3,78	5,77	1,99		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,70	0,97	3,93	6,00	2,07		Line					
	L3	235	195	16,40	0,96	3,64	5,56	1,92		Line					
30/04/2012 21:11	L1	234	194	16,90	0,95	3,71	5,66	1,95		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,60	0,96	3,89	5,94	2,05		Line					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,50	5,46	1,96		Line					
30/04/2012 21:21	L1	235	195	16,90	0,96	3,74	5,71	1,97		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,60	0,96	3,89	5,94	2,05		Line					
	L3	235	192	15,80	0,95	3,50	5,53	2,03		Line					
30/04/2012 21:31	L1	234	195	17,00	0,95	3,72	5,61	1,89		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,60	0,96	3,90	5,95	2,05		Line					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,51	5,48	1,97		Line					
30/04/2012 21:41	L1	234	194	17,00	0,95	3,72	5,68	1,96		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	195	17,60	0,96	3,92	6,05	2,13		Line					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,51	5,48	1,97		Line					
30/04/2012 21:51	L1	235	195	17,10	0,96	3,75	5,72	1,97		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	195	17,70	0,96	3,92	6,05	2,13		Line					
	L3	236	193	15,90	0,95	3,53	5,57	2,04		Line					
30/04/2012 22:00	L1	236	194	16,70	0,96	3,69	5,76	2,07		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	193	17,20	0,97	3,84	6,13	2,29		Downstream ramp					
	L3	237	194	15,90	0,96	3,55	5,61	2,06		Downstream ramp					
30/04/2012 22:01	L1	236	182	14,60	0,98	3,28	5,86	2,58		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,20	0,98	3,47	6,34	2,87		Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,13	5,66	2,53		Line					
30/04/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75		Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55		Line					
30/04/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,10	0,98	3,43	6,20	2,77		Line					
	L3	237	182	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53		Line					
30/04/2012 22:31	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,40	0,98	3,44	6,22	2,78		Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55		Line					
30/04/2012 22:41	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,98	3,41	6,17	2,76		Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55		Line					
30/04/2012 22:51	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63		Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,20	0,98	3,42	6,18	2,76		Line					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55		Line					



Measures table

Period: 1.4.2012 - 30.4.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/04/2012 23:01	L1	236	182	14,80	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
30/04/2012 23:11	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	181	15,20	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
30/04/2012 23:21	L1	237	181	14,80	0,96	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,20	0,98	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	237	183	14,10	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
30/04/2012 23:31	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,30	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
30/04/2012 23:41	L1	237	182	14,80	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,30	0,98	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
30/04/2012 23:51	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,30	0,98	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
Max Value		240	221	26,60	1,00	5,01	6,45	3,03		0,00	0,00	0,00	3,23	
Medium Values		236	190	14,94	0,96	3,26	5,28	2,02		0,00	0,00	0,00	3,23	
Min Value		231	177	10,70	0,84	2,35	3,85	0,42		0,00	0,00	0,00	3,21	