



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/06/2012 0:01	L1	234	180	14,40	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	236	181	13,60	0,97	3,07	5,55	2,48	Line					
01/06/2012 0:11	L1	235	181	14,40	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	236	181	13,70	0,97	3,07	5,55	2,48	Line					
01/06/2012 0:21	L1	235	181	11,20	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,97	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 0:31	L1	236	181	11,10	0,96	2,41	4,36	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	235	181	11,30	0,97	2,51	4,49	1,98	Line					
01/06/2012 0:41	L1	234	181	11,10	0,96	2,38	4,21	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	181	13,10	0,98	2,92	5,22	2,30	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 0:51	L1	235	181	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 1:01	L1	234	181	11,10	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	180	13,20	0,97	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 1:11	L1	234	181	11,10	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	235	182	11,30	0,97	2,50	4,42	1,92	Line					
01/06/2012 1:21	L1	235	181	11,00	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	180	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 1:31	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,10	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 1:41	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line					
01/06/2012 1:51	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line					
01/06/2012 2:01	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line					
01/06/2012 2:11	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	182	11,40	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
01/06/2012 2:21	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	236	182	11,30	0,97	2,53	4,52	1,99	Line					
01/06/2012 2:31	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
01/06/2012 2:41	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
01/06/2012 2:51	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
01/06/2012 3:01	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
01/06/2012 3:11	L1	235	181	11,20	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	236	182	11,40	0,97	2,53	4,52	1,99	Line						
01/06/2012 3:21	L1	235	181	11,10	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	237	182	11,40	0,97	2,54	4,59	2,05	Line						
01/06/2012 3:30	L1	236	182	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,30	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp						
	L3	237	182	11,40	0,97	2,54	4,59	2,05	Upstream ramp						
01/06/2012 3:31	L1	235	215	16,60	0,89	3,34	4,08	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	235	216	20,10	0,91	4,13	4,99	0,86	Line						
	L3	236	216	16,90	0,89	3,47	4,24	0,77	Line						
01/06/2012 3:41	L1	235	218	17,00	0,95	3,56	4,21	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	20,00	0,96	4,31	5,16	0,85	Line						
	L3	236	216	16,80	0,95	3,62	4,43	0,81	Line						
01/06/2012 3:51	L1	235	218	17,00	0,94	3,56	4,21	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	19,90	0,96	4,30	5,14	0,84	Line						
	L3	235	219	17,20	0,95	3,71	4,35	0,64	Line						
01/06/2012 4:01	L1	235	218	17,10	0,95	3,56	4,21	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	20,00	0,96	4,31	5,16	0,85	Line						
	L3	235	219	17,40	0,95	3,72	4,36	0,64	Line						
01/06/2012 4:11	L1	235	218	17,10	0,95	3,56	4,21	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	20,10	0,96	4,32	5,17	0,85	Line						
	L3	236	219	17,40	0,95	3,74	4,43	0,69	Line						
01/06/2012 4:21	L1	235	219	17,20	0,95	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	20,10	0,96	4,30	5,14	0,84	Line						
	L3	236	220	17,50	0,95	3,74	4,38	0,64	Line						
01/06/2012 4:30	L1	236	219	17,20	0,95	3,59	4,25	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	218	20,10	0,96	4,32	5,17	0,85	Downstream ramp						
	L3	236	220	17,50	0,95	3,75	4,39	0,64	Downstream ramp						
01/06/2012 4:34	L1	236	182	11,40	0,97	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,40	0,98	2,97	5,37	2,40	Line						
	L3	237	183	11,60	0,97	2,57	4,59	2,02	Line						
01/06/2012 4:44	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	13,30	0,97	2,93	5,30	2,37	Line						
	L3	237	183	11,50	0,96	2,54	4,54	2,00	Line						
01/06/2012 4:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/06/2012 21:20	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
01/06/2012 21:21	L1	236	211	22,90	0,51	2,77	3,58	0,81	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	25,30	0,51	3,05	3,85	0,80	Switching-on				
	L3	237	212	22,20	0,51	2,69	3,47	0,78	Switching-on				
01/06/2012 21:23	L1	237	214	21,40	0,85	4,18	5,28	1,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	214	22,10	0,87	4,40	5,56	1,16	Downstream ramp				
	L3	238	213	19,90	0,86	3,95	5,10	1,15	Downstream ramp				
01/06/2012 21:26	L1	238	194	17,10	0,94	3,68	5,88	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,70	0,95	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	238	195	16,40	0,94	3,55	5,61	2,06	Line				
01/06/2012 21:36	L1	238	194	17,10	0,95	3,68	5,88	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,60	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,47	5,67	2,20	Line				
01/06/2012 21:46	L1	238	194	17,10	0,95	3,69	5,89	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	195	17,60	0,96	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,48	5,68	2,20	Line				
01/06/2012 21:56	L1	238	195	17,20	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,70	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	240	194	15,90	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
01/06/2012 22:00	L1	238	195	17,10	0,95	3,69	5,83	2,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	195	17,70	0,96	3,87	6,18	2,31	Downstream ramp				
	L3	240	193	15,90	0,95	3,50	5,78	2,28	Downstream ramp				
01/06/2012 22:01	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,50	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	241	182	13,70	0,97	3,10	5,86	2,76	Line				
01/06/2012 22:11	L1	238	183	15,10	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
01/06/2012 22:21	L1	238	183	15,20	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,20	0,97	3,37	6,37	3,00	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				
01/06/2012 22:31	L1	238	180	14,70	0,96	3,21	6,00	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	15,20	0,97	3,35	6,33	2,98	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
01/06/2012 22:41	L1	239	180	14,80	0,96	3,22	6,09	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	15,20	0,97	3,36	6,28	2,92	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
01/06/2012 22:51	L1	235	178	14,20	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,70	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
01/06/2012 23:01	L1	236	179	14,20	0,97	3,11	5,75	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,90	0,97	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,70	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
01/06/2012 23:11	L1	236	178	14,10	0,97	3,11	5,81	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	178	14,80	0,98	3,29	6,22	2,93	Line				
	L3	237	179	13,70	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/06/2012 23:21	L1	236	179	14,10	0,97	3,11	5,75	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	14,90	0,98	3,30	6,17	2,87	Line					
	L3	236	179	13,70	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
01/06/2012 23:31	L1	237	180	14,20	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	179	14,80	0,98	3,30	6,17	2,87	Line					
	L3	236	179	13,70	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
01/06/2012 23:41	L1	237	180	14,20	0,97	3,13	5,79	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	14,80	0,98	3,30	6,17	2,87	Line					
	L3	236	179	13,70	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
01/06/2012 23:51	L1	236	178	14,10	0,97	3,10	5,80	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	14,80	0,98	3,27	6,11	2,84	Line					
	L3	235	178	13,30	0,97	2,95	5,45	2,50	Line					
02/06/2012 0:01	L1	235	178	14,10	0,97	3,09	5,71	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	178	14,80	0,97	3,28	6,13	2,85	Line					
	L3	235	178	13,40	0,97	2,96	5,47	2,51	Line					
02/06/2012 0:11	L1	236	178	14,10	0,97	3,11	5,81	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	178	14,80	0,97	3,29	6,15	2,86	Line					
	L3	235	178	13,30	0,97	2,96	5,47	2,51	Line					
02/06/2012 0:21	L1	236	179	11,00	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	179	13,00	0,98	2,85	5,27	2,42	Line					
	L3	236	179	11,20	0,97	2,45	4,53	2,08	Line					
02/06/2012 0:31	L1	237	180	11,10	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	179	13,00	0,98	2,85	5,27	2,42	Line					
	L3	237	179	11,30	0,97	2,47	4,62	2,15	Line					
02/06/2012 0:41	L1	236	180	10,90	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	179	11,20	0,97	2,46	4,60	2,14	Line					
02/06/2012 0:51	L1	236	180	11,00	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	12,90	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line					
02/06/2012 1:01	L1	236	179	11,00	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	237	179	11,20	0,97	2,46	4,60	2,14	Line					
02/06/2012 1:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	237	179	11,10	0,97	2,47	4,62	2,15	Line					
02/06/2012 1:21	L1	236	180	11,00	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	12,90	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	237	180	11,20	0,97	2,46	4,55	2,09	Line					
02/06/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
02/06/2012 1:41	L1	236	179	11,00	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	178	12,90	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
02/06/2012 1:51	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	12,90	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/06/2012 2:01	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
02/06/2012 2:11	L1	237	180	11,10	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
02/06/2012 2:21	L1	237	179	11,00	0,96	2,36	4,41	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
02/06/2012 2:31	L1	237	180	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
02/06/2012 2:41	L1	237	180	11,10	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
02/06/2012 2:51	L1	237	179	11,10	0,96	2,36	4,41	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
02/06/2012 3:01	L1	237	180	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
02/06/2012 3:11	L1	237	180	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
02/06/2012 3:21	L1	236	180	11,00	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,47	4,52	2,05	Line				
02/06/2012 3:30	L1	237	180	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Upstream ramp				
02/06/2012 3:31	L1	236	217	16,90	0,88	3,33	4,03	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	216	19,80	0,90	4,04	4,94	0,90	Line				
	L3	237	217	17,20	0,88	3,47	4,24	0,77	Line				
02/06/2012 3:41	L1	236	217	16,90	0,94	3,48	4,21	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,10	0,95	4,30	5,09	0,79	Line				
	L3	237	217	17,10	0,95	3,65	4,46	0,81	Line				
02/06/2012 3:51	L1	236	217	16,90	0,94	3,48	4,21	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,20	0,96	4,31	5,10	0,79	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
02/06/2012 4:01	L1	236	217	17,00	0,94	3,49	4,22	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	20,30	0,95	4,32	5,17	0,85	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
02/06/2012 4:11	L1	237	217	17,00	0,94	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,30	0,96	4,32	5,11	0,79	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
02/06/2012 4:21	L1	236	217	16,80	0,94	3,49	4,22	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,10	0,96	4,31	5,10	0,79	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/06/2012 4:30	L1	236	217	17,10	0,94	3,50	4,23	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	219	20,40	0,96	4,32	5,11	0,79	Downstream ramp					
	L3	237	218	17,30	0,95	3,65	4,41	0,76	Downstream ramp					
02/06/2012 4:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
02/06/2012 21:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
02/06/2012 21:26	L1	233	214	24,30	0,56	3,17	3,83	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	232	213	25,10	0,52	3,06	3,70	0,64	Switching-on					
	L3	234	213	23,10	0,51	2,80	3,46	0,66	Switching-on					
02/06/2012 21:29	L1	234	214	21,80	0,85	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	213	22,20	0,88	4,40	5,44	1,04	Downstream ramp					
	L3	235	213	20,20	0,86	3,98	4,97	0,99	Downstream ramp					
02/06/2012 21:32	L1	234	195	17,40	0,95	3,70	5,58	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,90	0,96	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	235	195	16,60	0,94	3,56	5,43	1,87	Line					
02/06/2012 21:42	L1	234	194	17,30	0,95	3,68	5,62	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	195	17,80	0,96	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	235	193	16,00	0,95	3,46	5,40	1,94	Line					
02/06/2012 21:52	L1	235	195	17,30	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	195	17,90	0,96	3,88	5,99	2,11	Line					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,46	5,40	1,94	Line					
02/06/2012 22:00	L1	235	195	17,30	0,95	3,71	5,66	1,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	195	17,70	0,96	3,86	5,89	2,03	Downstream ramp					
	L3	235	193	15,90	0,95	3,46	5,40	1,94	Downstream ramp					
02/06/2012 22:01	L1	235	183	15,40	0,97	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	183	15,70	0,98	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	235	181	13,80	0,98	3,06	5,47	2,41	Line					
02/06/2012 22:11	L1	235	181	14,90	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,09	5,52	2,43	Line					
02/06/2012 22:21	L1	235	181	14,80	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	181	15,10	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
02/06/2012 22:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	15,30	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
02/06/2012 22:41	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	15,20	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	183	14,10	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
02/06/2012 22:51	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,20	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
02/06/2012 23:01	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,40	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	14,20	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/06/2012 23:11	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,40	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
02/06/2012 23:21	L1	236	182	15,00	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
02/06/2012 23:31	L1	237	182	15,00	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
02/06/2012 23:41	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,20	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
02/06/2012 23:51	L1	237	183	15,00	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
03/06/2012 0:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
03/06/2012 0:11	L1	238	183	15,10	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
03/06/2012 0:21	L1	238	183	11,80	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,50	0,97	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	184	12,00	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
03/06/2012 0:31	L1	238	183	11,90	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,60	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
03/06/2012 0:41	L1	238	183	11,80	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/06/2012 0:51	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/06/2012 1:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,49	4,60	2,11	Line				
03/06/2012 1:11	L1	235	179	11,00	0,96	2,33	4,26	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,30	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,49	4,60	2,11	Line				
03/06/2012 1:21	L1	235	179	11,20	0,95	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,49	4,60	2,11	Line				
03/06/2012 1:31	L1	236	179	11,30	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
03/06/2012 1:41	L1	236	179	11,30	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	182	13,40	0,97	2,94	5,26	2,32	Line				
	L3	237	179	11,40	0,96	2,51	4,69	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/06/2012 1:51	L1	236	179	11,00	0,96	2,36	4,36	2,00	Line				
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,40	0,96	2,51	4,64	2,13	Line				
03/06/2012 2:01	L1	235	179	11,00	0,96	2,36	4,31	1,95	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
03/06/2012 2:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	182	13,30	0,98	2,95	5,27	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	179	11,40	0,96	2,49	4,60	2,11	Line				
03/06/2012 2:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	182	13,30	0,98	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,96	2,50	4,62	2,12	Line				
03/06/2012 2:31	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,96	2,50	4,62	2,12	Line				
03/06/2012 2:41	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	11,40	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
03/06/2012 2:51	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
03/06/2012 3:01	L1	236	179	11,00	0,96	2,34	4,33	1,99	Line				
	L2	236	181	13,40	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
03/06/2012 3:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
03/06/2012 3:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line				
	L2	236	181	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
03/06/2012 3:30	L1	236	179	11,00	0,96	2,35	4,35	2,00	Upstream ramp				
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Upstream ramp				
03/06/2012 3:31	L1	235	216	16,90	0,88	3,30	3,99	0,69	Line				
	L2	235	218	20,30	0,90	4,13	4,89	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	217	17,20	0,89	3,47	4,20	0,73	Line				
03/06/2012 3:41	L1	235	219	17,30	0,94	3,57	4,18	0,61	Line				
	L2	235	218	20,00	0,96	4,28	5,07	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	217	17,10	0,95	3,62	4,38	0,76	Line				
03/06/2012 3:51	L1	236	219	17,30	0,94	3,59	4,25	0,66	Line				
	L2	236	218	20,10	0,96	4,31	5,16	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	217	17,10	0,95	3,61	4,37	0,76	Line				
03/06/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,94	3,59	4,25	0,66	Line				
	L2	236	218	20,20	0,96	4,31	5,16	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	217	17,10	0,95	3,62	4,38	0,76	Line				
03/06/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,94	3,59	4,25	0,66	Line				
	L2	236	218	20,10	0,96	4,31	5,16	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	217	17,10	0,95	3,62	4,38	0,76	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/06/2012 4:21	L1	236	219	17,40	0,94	3,59	4,25	0,66	Line					
	L2	236	218	20,20	0,96	4,31	5,16	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	217	17,20	0,95	3,61	4,37	0,76	Line					
03/06/2012 4:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
03/06/2012 20:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
03/06/2012 20:41	L1	234	212	24,00	0,50	2,74	3,42	0,68	Switching-on					
	L2	236	213	25,40	0,51	3,03	3,83	0,80	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	213	23,40	0,49	2,66	3,36	0,70	Switching-on					
03/06/2012 20:44	L1	235	213	21,80	0,85	4,12	5,15	1,03	Downstream ramp					
	L2	236	213	22,60	0,87	4,37	5,52	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	237	215	21,10	0,85	4,05	5,06	1,01	Downstream ramp					
03/06/2012 20:44	L1	236	210	21,30	0,89	4,21	5,49	1,28	Line					
	L2	237	210	22,10	0,91	4,40	5,81	1,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	212	20,50	0,89	4,07	5,25	1,18	Line					
03/06/2012 20:54	L1	236	211	21,10	0,94	4,34	5,60	1,26	Line					
	L2	237	211	21,90	0,94	4,53	5,91	1,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	208	19,70	0,93	4,07	5,49	1,42	Line					
03/06/2012 21:00	L1	236	211	21,10	0,94	4,34	5,60	1,26	Downstream ramp					
	L2	237	211	21,90	0,95	4,53	5,91	1,38	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	208	19,60	0,94	4,07	5,49	1,42	Downstream ramp					
03/06/2012 21:01	L1	236	193	17,60	0,96	3,70	5,84	2,14	Line					
	L2	237	196	18,80	0,96	3,95	6,10	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	16,80	0,96	3,57	5,64	2,07	Line					
03/06/2012 21:11	L1	237	194	17,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line					
	L2	238	194	18,30	0,95	3,82	6,10	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	16,80	0,94	3,51	5,54	2,03	Line					
03/06/2012 21:21	L1	236	193	17,50	0,95	3,65	5,76	2,11	Line					
	L2	237	193	18,10	0,96	3,80	6,07	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	16,70	0,94	3,51	5,54	2,03	Line					
03/06/2012 21:31	L1	238	195	17,50	0,95	3,71	5,86	2,15	Line					
	L2	239	195	18,20	0,96	3,88	6,20	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	193	16,30	0,95	3,48	5,68	2,20	Line					
03/06/2012 21:41	L1	238	195	17,40	0,95	3,72	5,87	2,15	Line					
	L2	239	195	17,90	0,96	3,88	6,20	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	193	16,10	0,95	3,49	5,70	2,21	Line					
03/06/2012 21:51	L1	238	195	17,40	0,95	3,71	5,86	2,15	Line					
	L2	239	195	18,00	0,96	3,90	6,23	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	194	16,20	0,95	3,51	5,73	2,22	Line					
03/06/2012 22:00	L1	238	194	17,30	0,95	3,73	5,96	2,23	Downstream ramp					
	L2	239	195	17,90	0,96	3,89	6,21	2,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	193	16,00	0,95	3,49	5,70	2,21	Downstream ramp					
03/06/2012 22:01	L1	238	183	15,30	0,97	3,35	6,06	2,71	Line					
	L2	239	183	15,90	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	13,70	0,98	3,03	5,60	2,57	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/06/2012 22:11	L1	238	183	15,30	0,96	3,31	5,98	2,67	Line					
	L2	239	183	15,70	0,97	3,44	6,29	2,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,10	0,96	3,09	5,78	2,69	Line					
03/06/2012 22:21	L1	239	183	15,40	0,96	3,33	6,09	2,76	Line					
	L2	239	183	15,80	0,97	3,44	6,29	2,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	14,10	0,96	3,09	5,71	2,62	Line					
03/06/2012 22:31	L1	238	183	15,20	0,96	3,32	6,00	2,68	Line					
	L2	239	183	15,70	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
03/06/2012 22:41	L1	238	183	15,20	0,96	3,32	6,00	2,68	Line					
	L2	240	181	15,30	0,97	3,39	6,41	3,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
03/06/2012 22:51	L1	239	183	15,20	0,96	3,33	6,09	2,76	Line					
	L2	240	181	15,30	0,97	3,39	6,41	3,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
03/06/2012 23:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,33	6,02	2,69	Line					
	L2	239	181	15,20	0,97	3,38	6,32	2,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
03/06/2012 23:11	L1	238	183	15,20	0,96	3,32	6,00	2,68	Line					
	L2	240	181	15,20	0,97	3,39	6,41	3,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
03/06/2012 23:21	L1	239	183	15,20	0,96	3,33	6,09	2,76	Line					
	L2	240	181	15,20	0,97	3,39	6,41	3,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	14,00	0,97	3,12	5,83	2,71	Line					
03/06/2012 23:31	L1	239	181	14,80	0,96	3,24	6,06	2,82	Line					
	L2	240	182	15,20	0,97	3,39	6,34	2,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
03/06/2012 23:41	L1	239	181	14,80	0,96	3,25	6,08	2,83	Line					
	L2	241	181	15,20	0,97	3,41	6,52	3,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
03/06/2012 23:51	L1	239	181	14,80	0,96	3,26	6,10	2,84	Line					
	L2	240	181	15,20	0,97	3,38	6,39	3,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	240	182	13,80	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
04/06/2012 0:01	L1	240	181	14,70	0,96	3,27	6,18	2,91	Line					
	L2	241	182	15,10	0,97	3,42	6,47	3,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	241	183	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
04/06/2012 0:11	L1	239	181	14,70	0,96	3,26	6,10	2,84	Line					
	L2	241	182	15,00	0,97	3,41	6,45	3,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	241	182	13,70	0,97	3,09	5,84	2,75	Line					
04/06/2012 0:21	L1	240	182	11,50	0,95	2,49	4,66	2,17	Line					
	L2	241	182	13,20	0,98	2,97	5,62	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	241	183	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
04/06/2012 0:31	L1	239	182	11,50	0,95	2,49	4,60	2,11	Line					
	L2	241	182	13,10	0,98	2,97	5,62	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,53	4,73	2,20	Line					
04/06/2012 0:41	L1	239	181	11,50	0,95	2,47	4,62	2,15	Line					
	L2	240	182	13,10	0,98	2,95	5,52	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/06/2012 0:51	L1	239	181	11,50	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
04/06/2012 1:01	L1	239	181	11,50	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	13,10	0,97	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
04/06/2012 1:11	L1	239	181	11,50	0,95	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,10	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
04/06/2012 1:21	L1	240	182	11,30	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,98	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
04/06/2012 1:31	L1	240	182	11,50	0,95	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,20	0,98	2,96	5,53	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
04/06/2012 1:41	L1	240	182	11,60	0,95	2,49	4,66	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	13,20	0,98	2,97	5,62	2,65	Line				
	L3	241	182	11,40	0,97	2,55	4,82	2,27	Line				
04/06/2012 1:51	L1	240	182	11,50	0,95	2,49	4,66	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	241	182	13,20	0,98	2,97	5,62	2,65	Line				
	L3	241	183	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
04/06/2012 2:01	L1	240	182	11,50	0,95	2,49	4,66	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	241	182	13,20	0,98	2,96	5,60	2,64	Line				
	L3	241	183	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
04/06/2012 2:11	L1	240	182	11,40	0,95	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	13,10	0,98	2,96	5,60	2,64	Line				
	L3	241	183	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
04/06/2012 2:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
04/06/2012 2:31	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
04/06/2012 2:41	L1	236	178	11,00	0,96	2,36	4,41	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,90	0,98	2,86	5,29	2,43	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
04/06/2012 2:51	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
04/06/2012 3:01	L1	236	179	11,00	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
04/06/2012 3:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,47	4,62	2,15	Line				
04/06/2012 3:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/06/2012 3:30	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Upstream ramp					
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Upstream ramp					
04/06/2012 3:31	L1	234	215	16,90	0,88	3,30	3,99	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	235	218	20,20	0,90	4,12	4,88	0,76	Line					
	L3	235	216	17,20	0,89	3,46	4,18	0,72	Line					
04/06/2012 3:41	L1	235	219	17,10	0,94	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	218	19,90	0,96	4,30	5,14	0,84	Line					
	L3	236	219	17,40	0,95	3,72	4,40	0,68	Line					
04/06/2012 3:51	L1	235	218	17,10	0,94	3,57	4,23	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	236	218	20,00	0,96	4,31	5,16	0,85	Line					
	L3	235	219	17,40	0,95	3,70	4,33	0,63	Line					
04/06/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,94	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,10	0,96	4,31	5,16	0,85	Line					
	L3	236	220	17,50	0,95	3,75	4,39	0,64	Line					
04/06/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,10	0,96	4,31	5,16	0,85	Line					
	L3	236	220	17,50	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
04/06/2012 4:21	L1	236	219	17,10	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	19,90	0,96	4,31	5,16	0,85	Line					
	L3	236	220	17,40	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
04/06/2012 4:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
04/06/2012 21:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
04/06/2012 21:26	L1	233	212	22,70	0,53	2,85	3,52	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	234	214	25,40	0,50	3,03	3,70	0,67	Switching-on					
	L3	235	213	23,00	0,51	2,76	3,45	0,69	Switching-on					
04/06/2012 21:29	L1	234	214	21,50	0,85	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	215	22,10	0,88	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp					
	L3	236	214	20,10	0,86	4,02	5,02	1,00	Downstream ramp					
04/06/2012 21:32	L1	235	195	17,20	0,94	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	195	17,80	0,95	3,90	6,02	2,12	Line					
	L3	237	193	16,00	0,94	3,53	5,64	2,11	Line					
04/06/2012 21:42	L1	235	195	17,10	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,20	0,96	3,81	6,08	2,27	Line					
	L3	237	194	15,90	0,95	3,52	5,56	2,04	Line					
04/06/2012 21:52	L1	236	193	16,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	237	194	15,90	0,95	3,53	5,57	2,04	Line					
04/06/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,95	3,65	5,76	2,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Downstream ramp					
	L3	237	194	15,90	0,95	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp					
04/06/2012 22:01	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,20	0,98	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/06/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
04/06/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,13	5,66	2,53	Line					
04/06/2012 22:31	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
04/06/2012 22:41	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
04/06/2012 22:51	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
04/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
04/06/2012 23:11	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
04/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
04/06/2012 23:31	L1	237	182	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	182	15,30	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
04/06/2012 23:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,30	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
04/06/2012 23:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
05/06/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
05/06/2012 0:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
05/06/2012 0:21	L1	239	181	11,40	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,94	5,50	2,56	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
05/06/2012 0:31	L1	238	181	11,30	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,53	4,73	2,20	Line					
05/06/2012 0:41	L1	238	181	11,30	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,00	0,97	2,93	5,54	2,61	Line					
	L3	239	182	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/06/2012 0:51	L1	238	180	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,30	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
05/06/2012 1:01	L1	238	180	11,20	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	12,90	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
05/06/2012 1:11	L1	238	181	11,20	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
05/06/2012 1:21	L1	238	181	11,30	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
05/06/2012 1:31	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
05/06/2012 1:41	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
05/06/2012 1:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
05/06/2012 2:01	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
05/06/2012 2:11	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
05/06/2012 2:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
05/06/2012 2:31	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
05/06/2012 2:41	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
05/06/2012 2:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
05/06/2012 3:01	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
05/06/2012 3:11	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
05/06/2012 3:21	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/06/2012 3:30	L1	239	181	11,30	0,95	2,48	4,64	2,16	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Upstream ramp				
05/06/2012 3:31	L1	238	216	17,00	0,87	3,40	4,25	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	216	19,70	0,90	4,09	5,16	1,07	Line				
	L3	239	217	16,80	0,89	3,48	4,35	0,87	Line				
05/06/2012 3:41	L1	239	219	17,30	0,94	3,69	4,51	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,70	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	239	217	16,60	0,95	3,63	4,53	0,90	Line				
05/06/2012 3:51	L1	238	219	17,30	0,94	3,67	4,44	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,60	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	239	217	16,60	0,95	3,63	4,53	0,90	Line				
05/06/2012 4:01	L1	238	219	17,40	0,94	3,67	4,44	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,95	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	239	217	16,80	0,95	3,63	4,53	0,90	Line				
05/06/2012 4:11	L1	239	219	17,30	0,94	3,68	4,50	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,70	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	239	217	16,70	0,95	3,64	4,55	0,91	Line				
05/06/2012 4:21	L1	239	219	17,30	0,94	3,68	4,50	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,70	0,96	4,33	5,29	0,96	Line				
	L3	240	217	16,80	0,95	3,66	4,62	0,96	Line				
05/06/2012 4:30	L1	238	219	16,90	0,95	3,58	4,33	0,75	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,33	5,35	1,02	Downstream ramp				
	L3	239	217	16,80	0,95	3,63	4,53	0,90	Downstream ramp				
05/06/2012 4:34	L1	239	184	11,50	0,97	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,98	2,98	5,63	2,65	Line				
	L3	240	182	11,30	0,98	2,57	4,81	2,24	Line				
05/06/2012 4:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
05/06/2012 21:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
05/06/2012 21:30	L1	234	213	23,30	0,51	2,84	3,51	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	212	24,60	0,51	2,96	3,74	0,78	Switching-on				
	L3	235	213	23,10	0,50	2,75	3,44	0,69	Switching-on				
05/06/2012 21:33	L1	235	212	20,80	0,85	4,11	5,19	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	21,60	0,87	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp				
	L3	236	213	20,10	0,85	4,01	5,06	1,05	Downstream ramp				
05/06/2012 21:35	L1	236	196	17,20	0,94	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,30	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	236	193	16,00	0,94	3,50	5,53	2,03	Line				
05/06/2012 21:45	L1	236	193	16,60	0,95	3,62	5,72	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,00	0,94	3,51	5,54	2,03	Line				
05/06/2012 21:55	L1	236	193	16,50	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,00	0,95	3,52	5,56	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/06/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,95	3,63	5,73	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,10	0,96	3,81	6,08	2,27	Downstream ramp				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,52	5,56	2,04	Downstream ramp				
05/06/2012 22:01	L1	236	182	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,20	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
05/06/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,10	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,07	5,55	2,48	Line				
05/06/2012 22:21	L1	236	182	14,60	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
05/06/2012 22:31	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	15,10	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,08	5,51	2,43	Line				
05/06/2012 22:41	L1	236	181	14,60	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
05/06/2012 22:51	L1	236	182	14,70	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
05/06/2012 23:01	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	183	14,10	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
05/06/2012 23:11	L1	236	182	14,80	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	183	14,10	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
05/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,20	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
05/06/2012 23:31	L1	237	183	14,70	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	184	13,80	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
05/06/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,30	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	238	184	13,80	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
05/06/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	238	180	13,30	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
06/06/2012 0:01	L1	237	183	14,80	0,97	3,31	5,92	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
06/06/2012 0:11	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
06/06/2012 0:21	L1	238	184	11,60	0,94	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,20	0,96	2,50	4,62	2,12	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/06/2012 0:31	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/06/2012 0:41	L1	238	181	11,10	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
06/06/2012 0:51	L1	238	180	11,10	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
06/06/2012 1:01	L1	238	180	11,10	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
06/06/2012 1:11	L1	237	180	11,10	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	12,80	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
06/06/2012 1:21	L1	238	180	11,10	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	181	11,00	0,97	2,46	4,50	2,04	Line				
06/06/2012 1:31	L1	238	180	11,10	0,95	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
06/06/2012 1:41	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/06/2012 1:51	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
06/06/2012 2:01	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
06/06/2012 2:11	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/06/2012 2:21	L1	238	180	11,10	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/06/2012 2:31	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
06/06/2012 2:41	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
06/06/2012 2:51	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
06/06/2012 3:01	L1	238	181	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	12,90	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/06/2012 3:11	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line				
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
06/06/2012 3:21	L1	238	181	11,10	0,95	2,43	4,49	2,06	Line				
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	182	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
06/06/2012 3:30	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Upstream ramp				
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	182	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
06/06/2012 3:31	L1	238	218	17,70	0,86	3,47	4,24	0,77	Line				
	L2	238	216	19,80	0,90	4,10	5,12	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	219	17,30	0,88	3,55	4,34	0,79	Line				
06/06/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,63	4,44	0,81	Line				
	L2	238	218	19,50	0,96	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	220	17,10	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
06/06/2012 3:51	L1	238	218	17,10	0,94	3,62	4,43	0,81	Line				
	L2	239	218	19,60	0,96	4,29	5,30	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	220	17,10	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
06/06/2012 4:01	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line				
	L2	239	218	19,60	0,96	4,29	5,30	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	220	17,10	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
06/06/2012 4:11	L1	238	219	17,20	0,94	3,64	4,40	0,76	Line				
	L2	239	218	19,70	0,96	4,30	5,31	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
06/06/2012 4:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
06/06/2012 21:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
06/06/2012 21:18	L1	234	213	23,10	0,53	2,89	3,57	0,68	Switching-on				
	L2	234	214	25,90	0,49	3,02	3,69	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	234	212	22,80	0,51	2,75	3,44	0,69	Switching-on				
06/06/2012 21:21	L1	234	212	20,70	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp				
	L2	235	215	21,90	0,88	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	235	213	19,90	0,86	3,98	4,97	0,99	Downstream ramp				
06/06/2012 21:23	L1	235	195	17,10	0,94	3,72	5,68	1,96	Line				
	L2	236	195	17,60	0,95	3,89	6,01	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	236	193	16,00	0,94	3,50	5,53	2,03	Line				
06/06/2012 21:33	L1	235	195	17,00	0,95	3,72	5,68	1,96	Line				
	L2	236	195	17,60	0,96	3,88	5,99	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	193	15,90	0,95	3,49	5,51	2,02	Line				
06/06/2012 21:43	L1	236	196	17,00	0,95	3,74	5,71	1,97	Line				
	L2	236	196	17,50	0,96	3,89	5,94	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	193	15,90	0,95	3,52	5,62	2,10	Line				
06/06/2012 21:53	L1	236	193	16,50	0,95	3,64	5,75	2,11	Line				
	L2	237	193	17,00	0,96	3,81	6,08	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	194	15,80	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/06/2012 22:00	L1	236	194	16,60	0,95	3,65	5,70	2,05	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Downstream ramp					
	L3	236	194	15,90	0,95	3,52	5,50	1,98	Downstream ramp					
06/06/2012 22:01	L1	236	182	14,70	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
06/06/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line					
06/06/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
06/06/2012 22:31	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
06/06/2012 22:41	L1	236	182	14,70	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
06/06/2012 22:51	L1	237	182	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
06/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	237	183	14,00	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					
06/06/2012 23:11	L1	238	183	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					
06/06/2012 23:21	L1	237	183	14,40	0,97	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	14,80	0,98	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	238	180	13,30	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
06/06/2012 23:31	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	238	181	13,60	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
06/06/2012 23:41	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	238	181	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
06/06/2012 23:51	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
07/06/2012 0:01	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
07/06/2012 0:11	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
07/06/2012 0:21	L1	238	183	11,60	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,40	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/06/2012 0:31	L1	237	183	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	12,80	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
07/06/2012 0:41	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,90	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
07/06/2012 0:51	L1	238	183	11,80	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	13,10	0,98	2,90	5,42	2,52	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
07/06/2012 1:01	L1	236	182	11,60	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
07/06/2012 1:11	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,80	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
07/06/2012 1:21	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,80	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
07/06/2012 1:31	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	238	180	12,80	0,98	2,90	5,42	2,52	Line					
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
07/06/2012 1:41	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
07/06/2012 1:51	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
07/06/2012 2:01	L1	238	183	11,60	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	13,00	0,97	2,94	5,56	2,62	Line					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
07/06/2012 2:11	L1	238	183	11,60	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
07/06/2012 2:21	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
07/06/2012 2:31	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
07/06/2012 2:41	L1	238	184	11,60	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	182	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
07/06/2012 2:51	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,80	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
07/06/2012 3:01	L1	237	183	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,90	0,98	2,90	5,42	2,52	Line					
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/06/2012 3:11	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
07/06/2012 3:21	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/06/2012 3:30	L1	238	183	11,60	0,95	2,51	4,54	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Upstream ramp				
07/06/2012 3:31	L1	237	218	17,60	0,85	3,44	4,16	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,90	0,89	4,12	5,04	0,92	Line				
	L3	237	216	16,70	0,89	3,47	4,29	0,82	Line				
07/06/2012 3:41	L1	238	218	17,20	0,94	3,63	4,44	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,70	0,96	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,72	4,50	0,78	Line				
07/06/2012 3:51	L1	238	218	17,30	0,93	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,60	0,96	4,27	5,22	0,95	Line				
	L3	239	219	17,20	0,95	3,73	4,56	0,83	Line				
07/06/2012 4:01	L1	238	218	16,80	0,94	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,70	0,96	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
07/06/2012 4:11	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	218	19,70	0,96	4,27	5,22	0,95	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
07/06/2012 4:21	L1	238	218	16,90	0,94	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,70	0,96	4,29	5,30	1,01	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,73	4,51	0,78	Line				
07/06/2012 4:30	L1	238	218	16,80	0,94	3,56	4,35	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,80	0,96	4,30	5,31	1,01	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,72	4,50	0,78	Downstream ramp				
07/06/2012 4:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
07/06/2012 21:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/06/2012 21:21	L1	237	212	23,10	0,52	2,85	3,68	0,83	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	211	24,90	0,49	2,92	3,81	0,89	Switching-on				
	L3	239	213	23,10	0,49	2,72	3,55	0,83	Switching-on				
07/06/2012 21:24	L1	238	212	20,90	0,85	4,10	5,35	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	215	22,30	0,87	4,45	5,62	1,17	Downstream ramp				
	L3	240	215	20,20	0,86	4,06	5,24	1,18	Downstream ramp				
07/06/2012 21:27	L1	238	195	17,20	0,94	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	17,90	0,95	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	240	194	16,10	0,95	3,53	5,77	2,24	Line				
07/06/2012 21:37	L1	234	191	16,50	0,95	3,58	5,65	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	192	17,10	0,96	3,74	5,91	2,17	Line				
	L3	235	190	15,40	0,95	3,38	5,46	2,08	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
07/06/2012 21:47	L1	234	192	16,50	0,95	3,59	5,61	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	235	192	17,00	0,96	3,75	5,92	2,17	Line						
	L3	236	191	15,30	0,96	3,40	5,49	2,09	Line						
07/06/2012 21:57	L1	233	191	16,40	0,96	3,58	5,59	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	191	16,80	0,97	3,72	5,87	2,15	Line						
	L3	235	189	15,10	0,96	3,38	5,52	2,14	Line						
07/06/2012 22:00	L1	233	191	16,40	0,96	3,58	5,59	2,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	191	17,00	0,97	3,73	5,89	2,16	Downstream ramp						
	L3	235	189	15,30	0,96	3,39	5,54	2,15	Downstream ramp						
07/06/2012 22:01	L1	232	183	14,90	0,97	3,28	5,54	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	233	182	15,60	0,97	3,42	5,91	2,49	Line						
	L3	234	181	14,10	0,97	3,11	5,50	2,39	Line						
07/06/2012 22:11	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,10	0,97	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	236	181	13,90	0,96	3,11	5,62	2,51	Line						
07/06/2012 22:21	L1	234	183	15,00	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,10	0,97	3,36	6,07	2,71	Line						
	L3	236	181	13,90	0,96	3,11	5,62	2,51	Line						
07/06/2012 22:31	L1	234	183	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	180	15,00	0,97	3,36	6,14	2,78	Line						
	L3	236	181	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line						
07/06/2012 22:41	L1	234	180	14,50	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	180	14,80	0,98	3,33	5,95	2,62	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line						
07/06/2012 22:51	L1	234	180	14,10	0,97	3,17	5,67	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	180	14,90	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	235	181	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line						
07/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
07/06/2012 23:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,41	6,17	2,76	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
07/06/2012 23:21	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
07/06/2012 23:31	L1	236	182	14,70	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	183	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
07/06/2012 23:41	L1	237	182	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	238	183	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line						
	L3	238	184	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
07/06/2012 23:51	L1	237	182	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
08/06/2012 0:01	L1	237	182	14,90	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	183	15,40	0,97	3,45	6,24	2,79	Line						
	L3	238	181	13,40	0,97	3,04	5,62	2,58	Line						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/06/2012 0:11	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line					
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
08/06/2012 0:21	L1	238	183	11,80	0,95	2,51	4,54	2,03	Line					
	L2	239	183	13,60	0,97	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 0:31	L1	238	180	11,30	0,95	2,44	4,56	2,12	Line					
	L2	239	183	13,50	0,97	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 0:41	L1	237	180	11,30	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,50	0,98	2,99	5,41	2,42	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 0:51	L1	237	180	11,20	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 1:01	L1	237	180	11,20	0,95	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	2,98	5,39	2,41	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
08/06/2012 1:11	L1	237	180	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line					
	L2	238	183	13,40	0,97	2,99	5,41	2,42	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 1:21	L1	237	180	11,10	0,96	2,43	4,49	2,06	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	2,99	5,47	2,48	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 1:31	L1	237	180	11,10	0,96	2,42	4,47	2,05	Line					
	L2	239	183	13,30	0,98	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 1:41	L1	238	180	11,20	0,96	2,43	4,54	2,11	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
08/06/2012 1:51	L1	238	181	11,20	0,96	2,44	4,51	2,07	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
08/06/2012 2:01	L1	238	181	11,20	0,95	2,44	4,51	2,07	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,01	5,50	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
08/06/2012 2:11	L1	238	181	11,30	0,96	2,44	4,51	2,07	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
08/06/2012 2:21	L1	238	180	11,20	0,96	2,44	4,56	2,12	Line					
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 2:31	L1	238	180	11,30	0,96	2,45	4,58	2,13	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,23
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
08/06/2012 2:41	L1	238	180	11,20	0,96	2,43	4,54	2,11	Line					
	L2	238	183	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/06/2012 2:51	L1	238	180	11,20	0,96	2,43	4,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,40	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
08/06/2012 3:01	L1	238	180	11,30	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
08/06/2012 3:11	L1	238	180	11,20	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
08/06/2012 3:21	L1	238	181	11,20	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,40	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
08/06/2012 3:30	L1	238	181	11,20	0,96	2,44	4,51	2,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,40	0,98	3,01	5,50	2,49	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Upstream ramp				
08/06/2012 3:31	L1	238	216	17,00	0,88	3,42	4,27	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	215	18,80	0,92	3,99	5,04	1,05	Line				
	L3	239	216	16,80	0,89	3,48	4,39	0,91	Line				
08/06/2012 3:41	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,70	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
08/06/2012 3:51	L1	238	218	17,30	0,94	3,63	4,44	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,80	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
08/06/2012 4:01	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,80	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
08/06/2012 4:11	L1	238	219	17,50	0,94	3,64	4,40	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,50	0,96	4,24	5,24	1,00	Line				
	L3	239	220	17,30	0,95	3,75	4,54	0,79	Line				
08/06/2012 4:21	L1	238	218	17,40	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	239	220	17,30	0,95	3,75	4,54	0,79	Line				
08/06/2012 4:30	L1	238	218	17,40	0,94	3,65	4,46	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,90	0,96	4,32	5,34	1,02	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,40	0,95	3,76	4,55	0,79	Downstream ramp				
08/06/2012 4:34	L1	239	183	11,70	0,96	2,55	4,66	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,30	0,98	2,97	5,62	2,65	Line				
	L3	240	182	11,50	0,98	2,58	4,82	2,24	Line				
08/06/2012 4:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
08/06/2012 21:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
08/06/2012 21:29	L1	234	213	23,40	0,52	2,88	3,56	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	212	24,70	0,51	3,01	3,80	0,79	Switching-on				
	L3	235	213	23,40	0,51	2,84	3,55	0,71	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/06/2012 21:32	L1	235	213	21,10	0,86	4,13	5,16	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	21,70	0,88	4,37	5,52	1,15	Downstream ramp				
	L3	236	214	20,30	0,86	4,04	5,05	1,01	Downstream ramp				
08/06/2012 21:35	L1	236	195	17,50	0,94	3,73	5,76	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	195	18,10	0,95	3,92	6,12	2,20	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,54	5,59	2,05	Line				
08/06/2012 21:45	L1	236	193	16,80	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,40	0,96	3,80	6,07	2,27	Line				
	L3	237	194	16,10	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
08/06/2012 21:55	L1	236	193	16,80	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,40	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	16,10	0,95	3,54	5,59	2,05	Line				
08/06/2012 22:00	L1	237	194	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	194	17,40	0,96	3,86	6,16	2,30	Downstream ramp				
	L3	238	194	16,10	0,95	3,56	5,69	2,13	Downstream ramp				
08/06/2012 22:01	L1	237	182	15,00	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,20	5,79	2,59	Line				
08/06/2012 22:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,40	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
08/06/2012 22:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
08/06/2012 22:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
08/06/2012 22:41	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
08/06/2012 22:51	L1	238	182	15,00	0,96	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,50	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
08/06/2012 23:01	L1	237	183	15,10	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
08/06/2012 23:11	L1	238	183	15,10	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
08/06/2012 23:21	L1	237	182	15,00	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,60	0,97	3,04	5,62	2,58	Line				
08/06/2012 23:31	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
08/06/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/06/2012 23:51	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
09/06/2012 0:01	L1	239	183	15,20	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,30	0,97	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
09/06/2012 0:11	L1	238	183	15,20	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	180	15,30	0,97	3,38	6,46	3,08	Line				
	L3	240	181	14,00	0,96	3,12	5,90	2,78	Line				
09/06/2012 0:21	L1	239	181	11,60	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,30	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
09/06/2012 0:31	L1	239	181	11,60	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,30	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,80	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
09/06/2012 0:41	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
09/06/2012 0:51	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	13,10	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
09/06/2012 1:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
09/06/2012 1:11	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
09/06/2012 1:21	L1	236	179	11,30	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
09/06/2012 1:31	L1	236	180	11,30	0,96	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
09/06/2012 1:41	L1	237	180	11,40	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	13,00	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,48	4,64	2,16	Line				
09/06/2012 1:51	L1	237	180	11,40	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	13,00	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
09/06/2012 2:01	L1	237	180	11,40	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
09/06/2012 2:11	L1	237	180	11,30	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
09/06/2012 2:21	L1	237	180	11,30	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/06/2012 2:31	L1	237	180	11,30	0,95	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/06/2012 2:41	L1	237	180	11,40	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
09/06/2012 2:51	L1	238	180	11,30	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/06/2012 3:01	L1	237	180	11,40	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
09/06/2012 3:11	L1	237	180	11,40	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
09/06/2012 3:21	L1	236	180	11,30	0,96	2,43	4,44	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
09/06/2012 3:30	L1	237	180	11,30	0,96	2,43	4,49	2,06	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,90	0,98	2,88	5,45	2,57	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
09/06/2012 3:31	L1	236	217	17,90	0,86	3,42	4,14	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	216	19,70	0,90	4,05	4,95	0,90	Line				
	L3	237	217	17,20	0,89	3,44	4,21	0,77	Line				
09/06/2012 3:41	L1	237	217	17,40	0,93	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,20	0,96	4,34	5,19	0,85	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
09/06/2012 3:51	L1	236	217	17,40	0,93	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,30	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
09/06/2012 4:01	L1	237	217	17,40	0,93	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	20,30	0,96	4,35	5,15	0,80	Line				
	L3	238	218	17,20	0,95	3,69	4,51	0,82	Line				
09/06/2012 4:11	L1	237	217	17,50	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	20,30	0,96	4,37	5,17	0,80	Line				
	L3	238	218	17,20	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				
09/06/2012 4:21	L1	236	217	17,50	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,30	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	218	17,40	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
09/06/2012 4:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
09/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
09/06/2012 21:31	L1	233	214	24,30	0,51	2,88	3,48	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	25,90	0,50	3,02	3,69	0,67	Switching-on				
	L3	234	213	22,00	0,53	2,73	3,37	0,64	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/06/2012 21:34	L1	234	214	22,00	0,85	4,24	5,18	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	215	22,50	0,87	4,45	5,44	0,99	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,86	4,00	5,00	1,00	Downstream ramp				
09/06/2012 21:36	L1	235	195	17,70	0,94	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	18,10	0,95	3,89	6,01	2,12	Line				
	L3	236	193	16,20	0,95	3,50	5,53	2,03	Line				
09/06/2012 21:46	L1	235	195	17,50	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,90	0,96	3,87	5,97	2,10	Line				
	L3	236	193	16,00	0,95	3,49	5,51	2,02	Line				
09/06/2012 21:57	L1	236	195	17,50	0,95	3,77	5,82	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	196	18,00	0,96	3,89	5,94	2,05	Line				
	L3	237	194	16,10	0,95	3,52	5,56	2,04	Line				
09/06/2012 22:00	L1	235	195	17,50	0,95	3,75	5,72	1,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	17,40	0,96	3,78	5,97	2,19	Downstream ramp				
	L3	236	194	16,00	0,95	3,50	5,46	1,96	Downstream ramp				
09/06/2012 22:01	L1	236	181	15,00	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	184	15,80	0,97	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	236	181	13,80	0,98	3,09	5,59	2,50	Line				
09/06/2012 22:11	L1	235	181	14,90	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	15,20	0,97	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	235	181	14,00	0,96	3,09	5,52	2,43	Line				
09/06/2012 22:21	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
09/06/2012 22:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,30	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
09/06/2012 22:41	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,30	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
09/06/2012 22:51	L1	233	180	14,60	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,80	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/06/2012 23:01	L1	234	180	14,70	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	15,00	0,97	3,33	5,95	2,62	Line				
	L3	234	180	13,80	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/06/2012 23:11	L1	233	180	14,50	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,90	0,98	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
09/06/2012 23:21	L1	233	180	14,60	0,97	3,20	5,66	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,90	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
09/06/2012 23:31	L1	234	180	14,60	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,90	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	181	13,70	0,97	3,07	5,43	2,36	Line				
09/06/2012 23:41	L1	233	179	14,70	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	15,00	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	180	13,80	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/06/2012 23:51	L1	233	180	14,80	0,96	3,20	5,66	2,46	Line					
	L2	234	179	15,10	0,98	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	180	13,90	0,97	3,07	5,49	2,42	Line					
10/06/2012 0:01	L1	234	180	14,80	0,96	3,21	5,74	2,53	Line					
	L2	234	179	15,10	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	234	181	13,80	0,97	3,07	5,43	2,36	Line					
10/06/2012 0:11	L1	234	180	14,80	0,96	3,21	5,74	2,53	Line					
	L2	234	179	15,10	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	181	13,80	0,97	3,07	5,43	2,36	Line					
10/06/2012 0:21	L1	234	180	11,60	0,95	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 0:31	L1	234	180	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	181	11,80	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 0:41	L1	234	181	11,60	0,95	2,45	4,33	1,88	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
10/06/2012 0:51	L1	234	181	11,60	0,95	2,45	4,33	1,88	Line					
	L2	235	181	13,20	0,98	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 1:01	L1	234	180	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 1:11	L1	234	180	11,60	0,95	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 1:21	L1	234	181	11,60	0,95	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	234	180	13,20	0,98	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
10/06/2012 1:31	L1	234	180	11,50	0,95	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	181	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Line					
10/06/2012 1:41	L1	234	181	11,60	0,95	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	235	181	11,70	0,96	2,56	4,58	2,02	Line					
10/06/2012 1:51	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	181	13,20	0,98	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	182	11,70	0,96	2,56	4,53	1,97	Line					
10/06/2012 2:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	182	11,70	0,96	2,56	4,53	1,97	Line					
10/06/2012 2:11	L1	234	181	11,60	0,95	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	182	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line					
10/06/2012 2:21	L1	235	181	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	182	11,70	0,96	2,57	4,59	2,02	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/06/2012 2:31	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	181	13,20	0,98	2,91	5,20	2,29	Line				
	L3	235	181	11,70	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
10/06/2012 2:41	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	181	13,20	0,98	2,91	5,20	2,29	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,56	4,58	2,02	Line				
10/06/2012 2:51	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	182	11,70	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
10/06/2012 3:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	182	11,70	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
10/06/2012 3:11	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	235	182	11,60	0,96	2,56	4,53	1,97	Line				
10/06/2012 3:21	L1	234	181	11,50	0,95	2,44	4,31	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	181	13,10	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	234	181	11,60	0,96	2,53	4,47	1,94	Line				
10/06/2012 3:30	L1	234	180	11,50	0,95	2,44	4,36	1,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	13,20	0,98	2,91	5,26	2,35	Upstream ramp				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,55	4,56	2,01	Upstream ramp				
10/06/2012 3:31	L1	233	217	17,80	0,85	3,41	3,99	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	217	20,10	0,90	4,09	4,84	0,75	Line				
	L3	234	215	17,30	0,89	3,49	4,22	0,73	Line				
10/06/2012 3:41	L1	234	218	17,70	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	217	19,90	0,95	4,22	5,00	0,78	Line				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,75	4,44	0,69	Line				
10/06/2012 3:51	L1	234	218	17,80	0,93	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	19,90	0,96	4,25	5,09	0,84	Line				
	L3	235	218	17,80	0,94	3,76	4,45	0,69	Line				
10/06/2012 4:01	L1	234	218	17,70	0,93	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	217	19,90	0,95	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	235	219	17,70	0,94	3,77	4,42	0,65	Line				
10/06/2012 4:11	L1	234	218	17,70	0,93	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	218	19,90	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,76	4,45	0,69	Line				
10/06/2012 4:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
10/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
10/06/2012 21:31	L1	237	212	23,60	0,50	2,78	3,59	0,81	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	214	24,90	0,50	2,93	3,70	0,77	Switching-on				
	L3	237	212	22,90	0,50	2,68	3,46	0,78	Switching-on				
10/06/2012 21:34	L1	237	212	21,30	0,85	4,06	5,24	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	22,60	0,88	4,42	5,64	1,22	Downstream ramp				
	L3	238	213	20,30	0,86	3,96	5,11	1,15	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/06/2012 21:37	L1	238	195	17,60	0,94	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	18,20	0,95	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	195	16,80	0,94	3,56	5,69	2,13	Line				
10/06/2012 21:47	L1	238	195	17,40	0,94	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	195	17,90	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	193	16,00	0,95	3,46	5,65	2,19	Line				
10/06/2012 21:57	L1	238	195	17,30	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	17,90	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	193	16,00	0,95	3,47	5,67	2,20	Line				
10/06/2012 22:00	L1	238	194	17,30	0,95	3,69	5,89	2,20	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	195	17,70	0,96	3,85	6,15	2,30	Downstream ramp				
	L3	239	192	15,90	0,95	3,45	5,70	2,25	Downstream ramp				
10/06/2012 22:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,70	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	238	184	14,40	0,96	3,19	5,70	2,51	Line				
10/06/2012 22:11	L1	238	183	15,20	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
10/06/2012 22:21	L1	237	183	15,10	0,96	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
10/06/2012 22:31	L1	238	183	15,20	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
10/06/2012 22:41	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	13,60	0,96	3,03	5,60	2,57	Line				
10/06/2012 22:51	L1	238	184	15,20	0,96	3,32	5,94	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	15,20	0,97	3,35	6,33	2,98	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
10/06/2012 23:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	15,20	0,97	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
10/06/2012 23:11	L1	239	183	15,20	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	15,20	0,97	3,36	6,28	2,92	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
10/06/2012 23:21	L1	239	183	15,20	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,20	0,97	3,37	6,37	3,00	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
10/06/2012 23:31	L1	239	181	14,80	0,96	3,24	6,06	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,20	0,97	3,37	6,37	3,00	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
10/06/2012 23:41	L1	239	181	14,70	0,96	3,25	6,08	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	15,20	0,97	3,39	6,34	2,95	Line				
	L3	240	182	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
10/06/2012 23:51	L1	240	181	14,80	0,96	3,27	6,18	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	15,20	0,97	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/06/2012 0:01	L1	240	181	14,80	0,96	3,27	6,18	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	15,20	0,97	3,41	6,45	3,04	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
11/06/2012 0:11	L1	239	181	14,70	0,96	3,25	6,08	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,10	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	240	182	13,90	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
11/06/2012 0:21	L1	239	182	11,50	0,94	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	13,20	0,97	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,70	0,95	2,57	4,81	2,24	Line				
11/06/2012 0:31	L1	239	181	11,60	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,95	2,55	4,71	2,16	Line				
11/06/2012 0:41	L1	239	182	11,50	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,20	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 0:51	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
11/06/2012 1:01	L1	238	181	11,60	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,30	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/06/2012 1:11	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,20	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 1:21	L1	239	181	11,40	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
11/06/2012 1:31	L1	239	182	11,40	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
11/06/2012 1:41	L1	239	182	11,40	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	13,10	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 1:51	L1	240	182	11,40	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	13,10	0,98	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 2:01	L1	239	181	11,30	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,10	0,97	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 2:11	L1	239	182	11,30	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 2:21	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,10	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 2:31	L1	239	181	11,40	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/06/2012 2:41	L1	239	182	11,50	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 2:51	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
11/06/2012 3:01	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
11/06/2012 3:11	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
11/06/2012 3:21	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,10	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
11/06/2012 3:30	L1	239	181	11,40	0,95	2,45	4,58	2,13	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,10	0,98	2,94	5,56	2,62	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp				
11/06/2012 3:31	L1	239	216	17,20	0,86	3,40	4,29	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	216	19,50	0,90	4,04	5,10	1,06	Line				
	L3	239	216	17,30	0,88	3,52	4,45	0,93	Line				
11/06/2012 3:41	L1	239	219	17,50	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	20,00	0,95	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	240	217	17,30	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
11/06/2012 3:51	L1	239	219	17,50	0,93	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	20,00	0,95	4,31	5,27	0,96	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
11/06/2012 4:01	L1	239	219	17,50	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	240	218	17,30	0,94	3,71	4,63	0,92	Line				
11/06/2012 4:11	L1	239	219	17,70	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	20,00	0,95	4,30	5,26	0,96	Line				
	L3	239	217	17,30	0,94	3,69	4,61	0,92	Line				
11/06/2012 4:21	L1	239	219	17,60	0,93	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	20,10	0,95	4,30	5,26	0,96	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,71	4,68	0,97	Line				
11/06/2012 4:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
11/06/2012 21:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/06/2012 21:29	L1	234	213	23,50	0,51	2,86	3,53	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	213	24,50	0,52	3,04	3,80	0,76	Switching-on				
	L3	236	211	22,50	0,51	2,74	3,54	0,80	Switching-on				
11/06/2012 21:32	L1	235	213	20,90	0,86	4,15	5,18	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	213	21,60	0,88	4,38	5,53	1,15	Downstream ramp				
	L3	237	215	20,40	0,86	4,10	5,12	1,02	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/06/2012 21:35	L1	236	193	16,70	0,95	3,66	5,78	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,30	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	16,20	0,94	3,56	5,62	2,06	Line				
11/06/2012 21:45	L1	236	193	16,70	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,20	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	238	195	16,10	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
11/06/2012 21:55	L1	237	194	16,60	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,10	0,97	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	238	195	16,00	0,95	3,58	5,65	2,07	Line				
11/06/2012 22:00	L1	237	194	16,60	0,95	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,10	0,97	3,81	6,08	2,27	Downstream ramp				
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22	Downstream ramp				
11/06/2012 22:01	L1	237	182	14,50	0,98	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	14,90	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	239	184	14,30	0,96	3,23	5,84	2,61	Line				
11/06/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
11/06/2012 22:21	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
11/06/2012 22:31	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,30	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
11/06/2012 22:41	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
11/06/2012 22:51	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
11/06/2012 23:01	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
11/06/2012 23:11	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	14,80	0,97	3,37	6,37	3,00	Line				
	L3	239	182	13,80	0,96	3,13	5,79	2,66	Line				
11/06/2012 23:21	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	14,80	0,98	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	240	181	13,80	0,97	3,14	5,94	2,80	Line				
11/06/2012 23:31	L1	239	183	15,00	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	15,00	0,97	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
11/06/2012 23:41	L1	239	183	15,00	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
11/06/2012 23:51	L1	239	183	15,00	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	14,90	0,97	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/06/2012 0:01	L1	239	183	15,00	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
12/06/2012 0:11	L1	240	181	14,50	0,96	3,27	6,18	2,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	181	15,00	0,97	3,41	6,52	3,11	Line				
	L3	240	182	13,80	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
12/06/2012 0:21	L1	239	182	11,30	0,95	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,00	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	241	182	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
12/06/2012 0:31	L1	239	181	11,20	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	13,00	0,97	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
12/06/2012 0:41	L1	239	181	11,20	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 0:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 1:01	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 1:11	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
12/06/2012 1:21	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 1:31	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	12,90	0,98	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 1:41	L1	239	182	11,20	0,96	2,47	4,57	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 1:51	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
12/06/2012 2:01	L1	239	182	11,20	0,95	2,47	4,57	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,61	4,93	2,32	Line				
12/06/2012 2:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	12,90	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 2:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 2:31	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/06/2012 2:41	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 2:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 3:01	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 3:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	182	12,90	0,98	2,95	5,52	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
12/06/2012 3:21	L1	239	182	11,20	0,96	2,47	4,57	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
12/06/2012 3:30	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,80	0,98	2,94	5,50	2,56	Upstream ramp				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Upstream ramp				
12/06/2012 3:31	L1	238	216	16,90	0,87	3,40	4,25	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	216	19,10	0,90	4,06	5,07	1,01	Line				
	L3	240	217	17,20	0,88	3,57	4,51	0,94	Line				
12/06/2012 3:41	L1	239	219	17,10	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,60	0,96	4,32	5,28	0,96	Line				
	L3	240	218	17,10	0,94	3,74	4,67	0,93	Line				
12/06/2012 3:51	L1	239	219	17,10	0,93	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,60	0,96	4,32	5,28	0,96	Line				
	L3	240	218	17,00	0,94	3,74	4,67	0,93	Line				
12/06/2012 4:01	L1	238	218	17,00	0,93	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	219	19,60	0,95	4,31	5,27	0,96	Line				
	L3	240	217	17,00	0,94	3,74	4,72	0,98	Line				
12/06/2012 4:11	L1	239	219	17,10	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	219	19,60	0,96	4,35	5,38	1,03	Line				
	L3	240	217	17,00	0,95	3,75	4,74	0,99	Line				
12/06/2012 4:21	L1	239	220	17,30	0,94	3,68	4,45	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	219	19,70	0,96	4,36	5,39	1,03	Line				
	L3	241	218	17,20	0,94	3,76	4,75	0,99	Line				
12/06/2012 4:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
12/06/2012 21:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
12/06/2012 21:15	L1	234	214	24,10	0,52	2,96	3,62	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	215	25,40	0,50	3,02	3,65	0,63	Switching-on				
	L3	234	213	23,10	0,51	2,78	3,44	0,66	Switching-on				
12/06/2012 21:18	L1	234	215	21,50	0,86	4,22	5,10	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	22,10	0,88	4,47	5,52	1,05	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,86	4,01	5,01	1,00	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/06/2012 21:20	L1	235	195	17,20	0,94	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	196	17,90	0,95	3,89	5,94	2,05	Line				
	L3	236	193	16,00	0,95	3,51	5,54	2,03	Line				
12/06/2012 21:30	L1	235	195	17,10	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,20	0,96	3,80	6,07	2,27	Line				
	L3	237	194	16,00	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
12/06/2012 21:40	L1	236	193	16,60	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	17,10	0,96	3,77	5,95	2,18	Line				
	L3	237	194	16,00	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
12/06/2012 21:50	L1	236	193	16,50	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,00	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
12/06/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,65	5,76	2,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Downstream ramp				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp				
12/06/2012 22:01	L1	236	182	14,30	0,98	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	183	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
12/06/2012 22:11	L1	236	182	14,60	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
12/06/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
12/06/2012 22:31	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	183	14,10	0,96	3,16	5,65	2,49	Line				
12/06/2012 22:41	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
12/06/2012 22:51	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
12/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
12/06/2012 23:11	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
12/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
12/06/2012 23:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
12/06/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,20	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/06/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
13/06/2012 0:01	L1	238	183	14,80	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
13/06/2012 0:11	L1	238	183	14,80	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
13/06/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	184	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 0:31	L1	238	180	11,20	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
13/06/2012 0:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,80	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 0:51	L1	238	180	11,10	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 1:01	L1	238	180	11,10	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
13/06/2012 1:11	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
13/06/2012 1:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,90	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
13/06/2012 1:31	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 1:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 1:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/06/2012 2:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/06/2012 2:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,80	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
13/06/2012 2:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
13/06/2012 2:31	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	180	12,90	0,98	2,92	5,52	2,60	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
13/06/2012 2:41	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line						
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/06/2012 2:51	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line						
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
13/06/2012 3:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line						
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
13/06/2012 3:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line						
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line						
13/06/2012 3:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	240	180	13,00	0,98	2,94	5,62	2,68	Line						
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line						
13/06/2012 3:30	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	240	181	13,00	0,98	2,94	5,56	2,62	Upstream ramp						
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Upstream ramp						
13/06/2012 3:31	L1	237	214	17,10	0,87	3,39	4,28	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	215	19,50	0,90	4,01	5,06	1,05	Line						
	L3	238	216	17,70	0,89	3,57	4,46	0,89	Line						
13/06/2012 3:41	L1	238	219	17,30	0,94	3,66	4,43	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	218	19,70	0,96	4,31	5,33	1,02	Line						
	L3	239	217	17,10	0,94	3,70	4,62	0,92	Line						
13/06/2012 3:51	L1	238	218	17,30	0,94	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	218	19,80	0,96	4,30	5,31	1,01	Line						
	L3	239	217	17,10	0,94	3,72	4,65	0,93	Line						
13/06/2012 4:01	L1	238	218	17,30	0,94	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	218	19,70	0,96	4,31	5,33	1,02	Line						
	L3	239	219	17,60	0,94	3,81	4,66	0,85	Line						
13/06/2012 4:11	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	218	19,70	0,96	4,29	5,24	0,95	Line						
	L3	239	220	17,70	0,94	3,84	4,64	0,80	Line						
13/06/2012 4:21	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	218	19,70	0,96	4,31	5,33	1,02	Line						
	L3	239	220	17,80	0,94	3,83	4,63	0,80	Line						
13/06/2012 4:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
13/06/2012 21:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
13/06/2012 21:29	L1	234	212	23,30	0,51	2,83	3,54	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L2	234	214	25,40	0,51	3,05	3,73	0,68	Switching-on						
	L3	234	212	23,00	0,51	2,78	3,47	0,69	Switching-on						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/06/2012 21:32	L1	234	211	20,70	0,86	4,11	5,19	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	22,10	0,88	4,49	5,55	1,06	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,86	4,03	5,03	1,00	Downstream ramp				
13/06/2012 21:34	L1	235	195	17,10	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,90	0,95	3,91	6,04	2,13	Line				
	L3	236	193	16,10	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
13/06/2012 21:44	L1	236	195	17,10	0,95	3,75	5,79	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	193	17,10	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				
13/06/2012 21:54	L1	236	193	16,50	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,00	0,96	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,54	5,59	2,05	Line				
13/06/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,65	5,76	2,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,10	0,97	3,82	6,10	2,28	Downstream ramp				
	L3	237	194	16,00	0,95	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp				
13/06/2012 22:01	L1	236	181	14,40	0,98	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,90	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
13/06/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
13/06/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
13/06/2012 22:31	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
13/06/2012 22:41	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
13/06/2012 22:51	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
13/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
13/06/2012 23:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
13/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	183	15,20	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
13/06/2012 23:31	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
13/06/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/06/2012 23:51	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
14/06/2012 0:01	L1	238	183	14,80	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	183	15,20	0,97	3,49	6,45	2,96	Line				
	L3	240	182	13,70	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
14/06/2012 0:11	L1	238	183	14,80	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,30	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
14/06/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,00	0,98	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
14/06/2012 0:31	L1	237	180	11,20	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	180	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
14/06/2012 0:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
14/06/2012 0:51	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
14/06/2012 1:01	L1	237	180	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,80	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
14/06/2012 1:11	L1	238	181	11,10	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
14/06/2012 1:21	L1	238	181	11,20	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	12,80	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	238	182	11,40	0,97	2,56	4,68	2,12	Line				
14/06/2012 1:31	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
14/06/2012 1:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 1:51	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 2:01	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 2:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
14/06/2012 2:21	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/06/2012 2:31	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,90	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
14/06/2012 2:41	L1	239	181	10,90	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 2:51	L1	238	181	11,20	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,90	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 3:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 3:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 3:21	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
14/06/2012 3:30	L1	239	181	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	12,90	0,98	2,94	5,56	2,62	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Upstream ramp				
14/06/2012 3:31	L1	238	216	16,80	0,88	3,39	4,23	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	217	19,40	0,91	4,14	5,17	1,03	Line				
	L3	238	217	17,40	0,88	3,55	4,39	0,84	Line				
14/06/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,60	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	240	217	17,10	0,94	3,73	4,71	0,98	Line				
14/06/2012 3:51	L1	238	218	17,00	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,40	0,96	4,28	5,29	1,01	Line				
	L3	239	217	17,10	0,95	3,74	4,67	0,93	Line				
14/06/2012 4:01	L1	238	218	17,20	0,94	3,67	4,49	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,50	0,95	4,30	5,26	0,96	Line				
	L3	239	216	17,30	0,94	3,73	4,71	0,98	Line				
14/06/2012 4:11	L1	238	218	17,20	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,60	0,96	4,32	5,34	1,02	Line				
	L3	239	220	17,70	0,94	3,84	4,64	0,80	Line				
14/06/2012 4:21	L1	238	219	17,30	0,94	3,66	4,43	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	239	218	19,70	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	239	220	17,80	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				
14/06/2012 4:30	L1	239	219	17,20	0,94	3,67	4,49	0,82	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,80	0,96	4,32	5,28	0,96	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,84	4,64	0,80	Downstream ramp				
14/06/2012 4:34	L1	239	181	11,30	0,96	2,50	4,67	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	240	181	13,10	0,98	2,98	5,63	2,65	Line				
	L3	240	182	11,70	0,97	2,64	4,94	2,30	Line				
14/06/2012 4:34	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/06/2012 21:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
14/06/2012 21:35	L1	232	214	23,90	0,52	2,92	3,49	0,57	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	213	25,20	0,52	3,05	3,73	0,68	Switching-on				
	L3	234	213	23,10	0,51	2,79	3,45	0,66	Switching-on				
14/06/2012 21:38	L1	232	213	20,90	0,86	4,14	5,01	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	233	213	21,60	0,88	4,39	5,37	0,98	Downstream ramp				
	L3	234	211	19,90	0,86	3,97	5,01	1,04	Downstream ramp				
14/06/2012 21:40	L1	234	195	16,90	0,95	3,69	5,57	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,70	0,95	3,89	6,01	2,12	Line				
	L3	236	193	16,00	0,94	3,52	5,56	2,04	Line				
14/06/2012 21:50	L1	234	195	16,90	0,95	3,70	5,58	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,50	0,96	3,88	5,99	2,11	Line				
	L3	236	193	15,90	0,94	3,51	5,54	2,03	Line				
14/06/2012 22:00	L1	233	193	16,70	0,96	3,66	5,59	1,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	194	17,50	0,96	3,84	5,86	2,02	Downstream ramp				
	L3	234	192	15,70	0,95	3,47	5,42	1,95	Downstream ramp				
14/06/2012 22:01	L1	233	182	14,80	0,97	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	182	15,50	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	234	184	14,40	0,96	3,19	5,45	2,26	Line				
14/06/2012 22:11	L1	234	183	14,90	0,96	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	181	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
14/06/2012 22:21	L1	235	184	15,00	0,96	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
14/06/2012 22:31	L1	234	183	14,80	0,96	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,80	0,97	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	234	180	13,80	0,96	3,08	5,51	2,43	Line				
14/06/2012 22:41	L1	233	180	14,30	0,97	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,80	0,98	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	234	181	13,80	0,97	3,08	5,44	2,36	Line				
14/06/2012 22:51	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
14/06/2012 23:01	L1	234	180	14,50	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
14/06/2012 23:11	L1	233	179	14,30	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
14/06/2012 23:21	L1	232	179	14,30	0,97	3,17	5,60	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
14/06/2012 23:31	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/06/2012 23:41	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,70	0,98	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
14/06/2012 23:51	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,70	0,98	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	234	180	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
15/06/2012 0:01	L1	233	179	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,80	0,98	3,33	5,95	2,62	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
15/06/2012 0:11	L1	233	180	14,30	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
15/06/2012 0:21	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	235	181	11,60	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
15/06/2012 0:31	L1	233	180	11,30	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	12,90	0,98	2,90	5,18	2,28	Line				
	L3	235	181	11,50	0,96	2,57	4,59	2,02	Line				
15/06/2012 0:41	L1	234	180	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	235	181	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
15/06/2012 0:51	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	234	181	11,50	0,97	2,54	4,49	1,95	Line				
15/06/2012 1:01	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	179	12,80	0,98	2,86	5,11	2,25	Line				
	L3	234	181	11,50	0,96	2,54	4,49	1,95	Line				
15/06/2012 1:11	L1	233	180	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	234	179	12,90	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	234	181	11,50	0,96	2,54	4,49	1,95	Line				
15/06/2012 1:21	L1	232	180	11,20	0,95	2,40	4,20	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	180	13,00	0,98	2,88	5,09	2,21	Line				
	L3	234	180	11,60	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
15/06/2012 1:31	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	234	181	11,40	0,97	2,55	4,51	1,96	Line				
15/06/2012 1:41	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	12,90	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
15/06/2012 1:51	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	235	182	11,50	0,97	2,57	4,54	1,97	Line				
15/06/2012 2:01	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	181	11,50	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
15/06/2012 2:11	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	235	180	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	235	182	11,50	0,97	2,56	4,53	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/06/2012 2:21	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	180	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
15/06/2012 2:31	L1	234	180	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
15/06/2012 2:41	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	180	12,90	0,98	2,89	5,17	2,28	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,55	4,56	2,01	Line					
15/06/2012 2:51	L1	233	180	11,10	0,96	2,42	4,28	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	181	11,40	0,97	2,55	4,56	2,01	Line					
15/06/2012 3:01	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	181	11,40	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
15/06/2012 3:11	L1	234	181	11,10	0,96	2,43	4,30	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	180	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line					
	L3	235	181	11,40	0,97	2,56	4,58	2,02	Line					
15/06/2012 3:21	L1	234	180	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,57	4,59	2,02	Line					
15/06/2012 3:30	L1	234	181	11,10	0,96	2,44	4,31	1,87	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	180	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Upstream ramp					
	L3	235	181	11,50	0,97	2,57	4,59	2,02	Upstream ramp					
15/06/2012 3:31	L1	234	217	17,30	0,89	3,48	4,12	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	216	19,90	0,91	4,08	4,83	0,75	Line					
	L3	234	218	17,90	0,87	3,58	4,19	0,61	Line					
15/06/2012 3:41	L1	234	217	16,90	0,94	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	217	19,40	0,96	4,22	5,00	0,78	Line					
	L3	235	219	17,40	0,94	3,77	4,42	0,65	Line					
15/06/2012 3:51	L1	233	217	17,00	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	217	19,60	0,96	4,23	5,01	0,78	Line					
	L3	235	218	17,60	0,94	3,77	4,46	0,69	Line					
15/06/2012 4:01	L1	233	216	17,10	0,94	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	217	19,70	0,95	4,20	4,92	0,72	Line					
	L3	234	218	17,80	0,93	3,77	4,42	0,65	Line					
15/06/2012 4:11	L1	234	218	17,10	0,94	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	220	20,10	0,96	4,35	4,99	0,64	Line					
	L3	235	219	17,60	0,94	3,78	4,43	0,65	Line					
15/06/2012 4:21	L1	234	218	17,10	0,94	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	220	20,10	0,96	4,36	5,00	0,64	Line					
	L3	235	219	17,70	0,95	3,79	4,44	0,65	Line					
15/06/2012 4:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
15/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/06/2012 21:31	L1	233	214	24,30	0,50	2,87	3,47	0,60	Switching-on					
	L2	234	214	25,30	0,51	3,03	3,70	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	234	212	23,10	0,50	2,75	3,44	0,69	Switching-on					
15/06/2012 21:34	L1	234	214	21,50	0,86	4,24	5,18	0,94	Downstream ramp					
	L2	235	215	22,00	0,88	4,45	5,44	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	213	20,20	0,86	4,02	5,02	1,00	Downstream ramp					
15/06/2012 21:36	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line					
	L2	236	195	17,90	0,95	3,90	6,02	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	194	16,10	0,95	3,51	5,48	1,97	Line					
15/06/2012 21:46	L1	235	195	17,20	0,95	3,73	5,69	1,96	Line					
	L2	236	192	17,30	0,96	3,79	6,05	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,23	
	L3	236	194	16,10	0,95	3,51	5,48	1,97	Line					
15/06/2012 21:56	L1	236	195	17,20	0,95	3,75	5,79	2,04	Line					
	L2	237	193	17,40	0,96	3,82	6,10	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	16,10	0,95	3,54	5,59	2,05	Line					
15/06/2012 22:00	L1	236	195	17,30	0,95	3,75	5,79	2,04	Downstream ramp					
	L2	237	193	17,40	0,96	3,84	6,13	2,29	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	16,00	0,95	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp					
15/06/2012 22:01	L1	236	181	14,80	0,97	3,28	5,93	2,65	Line					
	L2	237	182	15,40	0,98	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	183	14,40	0,96	3,18	5,69	2,51	Line					
15/06/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line					
	L2	237	182	15,30	0,97	3,39	6,13	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	14,30	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
15/06/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line					
	L2	237	182	15,30	0,97	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	14,20	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
15/06/2012 22:31	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	183	14,30	0,96	3,15	5,63	2,48	Line					
15/06/2012 22:41	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,41	6,23	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	183	14,40	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					
15/06/2012 22:51	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	184	14,30	0,96	3,18	5,69	2,51	Line					
15/06/2012 23:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line					
	L2	238	183	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
15/06/2012 23:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line					
	L2	238	183	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	13,90	0,96	3,09	5,71	2,62	Line					
15/06/2012 23:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
15/06/2012 23:31	L1	237	182	15,20	0,96	3,29	5,95	2,66	Line					
	L2	239	183	15,80	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,10	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
15/06/2012 23:41	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line						
	L2	239	183	15,60	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	239	181	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line						
15/06/2012 23:51	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line						
	L2	239	184	15,60	0,97	3,46	6,26	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line						
16/06/2012 0:01	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68	Line						
	L2	240	181	15,20	0,97	3,38	6,39	3,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	239	181	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line						
16/06/2012 0:11	L1	239	183	15,20	0,96	3,34	6,11	2,77	Line						
	L2	240	181	15,20	0,97	3,38	6,39	3,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	239	182	14,00	0,96	3,11	5,75	2,64	Line						
16/06/2012 0:21	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line						
	L2	241	182	13,20	0,97	2,94	5,56	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	240	182	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
16/06/2012 0:31	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line						
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	179	11,40	0,96	2,52	4,71	2,19	Line						
16/06/2012 0:41	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line						
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	236	179	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line						
16/06/2012 0:51	L1	235	179	11,20	0,95	2,38	4,35	1,97	Line						
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	179	11,40	0,96	2,52	4,71	2,19	Line						
16/06/2012 1:01	L1	235	178	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line						
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	179	11,40	0,96	2,51	4,69	2,18	Line						
16/06/2012 1:11	L1	235	178	11,20	0,95	2,38	4,40	2,02	Line						
	L2	236	178	12,90	0,98	2,84	5,31	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,23		
	L3	236	179	11,40	0,96	2,50	4,62	2,12	Line						
16/06/2012 1:21	L1	235	178	11,20	0,95	2,38	4,40	2,02	Line						
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line						
16/06/2012 1:31	L1	235	179	11,10	0,96	2,39	4,37	1,98	Line						
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line						
16/06/2012 1:41	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line						
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line						
16/06/2012 1:51	L1	236	179	11,30	0,96	2,40	4,44	2,04	Line						
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line						
16/06/2012 2:01	L1	236	178	11,20	0,95	2,39	4,47	2,08	Line						
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line						
16/06/2012 2:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line						
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	237	179	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/06/2012 2:21	L1	235	179	11,10	0,95	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	179	11,40	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
16/06/2012 2:31	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
16/06/2012 2:41	L1	236	179	11,20	0,95	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
16/06/2012 2:51	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
16/06/2012 3:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/06/2012 3:11	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
16/06/2012 3:21	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	12,80	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
16/06/2012 3:30	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Upstream ramp				
16/06/2012 3:31	L1	235	216	17,70	0,87	3,44	4,16	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	236	218	20,80	0,90	4,21	5,04	0,83	Line				
	L3	236	216	17,70	0,89	3,60	4,40	0,80	Line				
16/06/2012 3:41	L1	236	219	17,70	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,10	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	236	217	17,50	0,94	3,70	4,47	0,77	Line				
16/06/2012 3:51	L1	236	219	17,70	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	20,10	0,95	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	237	217	17,50	0,94	3,71	4,54	0,83	Line				
16/06/2012 4:01	L1	235	219	17,90	0,93	3,66	4,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	20,30	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
16/06/2012 4:11	L1	236	219	17,90	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	20,20	0,96	4,35	5,15	0,80	Line				
	L3	237	218	17,60	0,94	3,73	4,51	0,78	Line				
16/06/2012 4:19	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/06/2012 21:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/06/2012 21:27	L1	235	213	23,90	0,51	2,85	3,56	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	25,50	0,49	2,92	3,69	0,77	Switching-on				
	L3	237	212	22,60	0,50	2,67	3,45	0,78	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/06/2012 21:30	L1	236	214	21,60	0,85	4,17	5,21	1,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	22,50	0,87	4,41	5,63	1,22	Downstream ramp				
	L3	238	212	20,40	0,85	3,98	5,19	1,21	Downstream ramp				
16/06/2012 21:32	L1	237	194	17,40	0,95	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	194	18,30	0,95	3,89	6,28	2,39	Line				
	L3	239	196	16,80	0,94	3,58	5,65	2,07	Line				
16/06/2012 21:42	L1	236	193	17,10	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	18,10	0,96	3,88	6,20	2,32	Line				
	L3	238	195	16,60	0,94	3,56	5,62	2,06	Line				
16/06/2012 21:52	L1	238	194	17,10	0,95	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	194	17,80	0,96	3,87	6,25	2,38	Line				
	L3	239	195	16,30	0,95	3,59	5,73	2,14	Line				
16/06/2012 22:00	L1	238	194	16,90	0,95	3,68	5,88	2,20	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	18,00	0,96	3,93	6,28	2,35	Downstream ramp				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,49	5,70	2,21	Downstream ramp				
16/06/2012 22:01	L1	237	182	15,10	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	184	14,50	0,96	3,23	5,84	2,61	Line				
16/06/2012 22:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
16/06/2012 22:21	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,90	0,96	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
16/06/2012 22:31	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,90	0,96	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
16/06/2012 22:41	L1	239	183	15,20	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,40	0,97	3,40	6,43	3,03	Line				
	L3	240	181	14,10	0,96	3,15	5,96	2,81	Line				
16/06/2012 22:51	L1	238	183	15,10	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,40	0,97	3,41	6,45	3,04	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
16/06/2012 23:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,40	0,97	3,41	6,45	3,04	Line				
	L3	240	182	14,20	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
16/06/2012 23:11	L1	239	183	15,10	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,30	0,97	3,40	6,43	3,03	Line				
	L3	240	182	14,10	0,96	3,14	5,87	2,73	Line				
16/06/2012 23:21	L1	239	181	14,60	0,96	3,25	6,08	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	182	15,20	0,97	3,41	6,45	3,04	Line				
	L3	240	182	14,00	0,96	3,15	5,89	2,74	Line				
16/06/2012 23:31	L1	235	178	14,30	0,97	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,80	0,97	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	236	179	13,70	0,96	3,06	5,66	2,60	Line				
16/06/2012 23:41	L1	236	178	14,30	0,97	3,17	5,93	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,80	0,97	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	237	179	13,70	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/06/2012 23:51	L1	236	178	14,30	0,97	3,17	5,93	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,80	0,98	3,32	6,21	2,89	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
17/06/2012 0:01	L1	236	179	14,30	0,97	3,17	5,86	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,80	0,97	3,31	6,19	2,88	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
17/06/2012 0:11	L1	236	178	14,30	0,97	3,17	5,93	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	14,90	0,97	3,34	6,32	2,98	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
17/06/2012 0:21	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,97	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
17/06/2012 0:31	L1	237	180	11,30	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
17/06/2012 0:41	L1	237	180	11,30	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
17/06/2012 0:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,80	0,98	2,86	5,29	2,43	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
17/06/2012 1:01	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,80	0,98	2,86	5,29	2,43	Line				
	L3	237	179	11,30	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
17/06/2012 1:11	L1	238	180	11,30	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
17/06/2012 1:21	L1	238	180	11,30	0,96	2,44	4,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
17/06/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/06/2012 1:41	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
17/06/2012 1:51	L1	234	178	10,90	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
17/06/2012 2:01	L1	234	177	11,00	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
17/06/2012 2:11	L1	234	177	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	178	12,70	0,98	2,82	5,21	2,39	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
17/06/2012 2:21	L1	234	178	10,90	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/06/2012 2:31	L1	234	178	11,00	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	178	12,70	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/06/2012 2:41	L1	234	178	10,90	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/06/2012 2:51	L1	234	178	10,90	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,50	4,57	2,07	Line				
17/06/2012 3:01	L1	234	178	11,00	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	179	11,30	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/06/2012 3:11	L1	234	178	10,90	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/06/2012 3:21	L1	234	178	11,00	0,96	2,37	4,33	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	235	179	11,20	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
17/06/2012 3:30	L1	234	178	10,90	0,96	2,36	4,31	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,70	0,98	2,82	5,27	2,45	Upstream ramp				
	L3	235	178	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Upstream ramp				
17/06/2012 3:31	L1	233	217	17,60	0,87	3,44	4,03	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	219	20,70	0,89	4,22	4,89	0,67	Line				
	L3	234	216	17,60	0,89	3,53	4,22	0,69	Line				
17/06/2012 3:41	L1	233	217	17,20	0,93	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	219	20,20	0,96	4,35	5,04	0,69	Line				
	L3	234	218	17,50	0,94	3,75	4,39	0,64	Line				
17/06/2012 3:51	L1	233	217	17,10	0,94	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	219	20,30	0,96	4,34	5,03	0,69	Line				
	L3	235	218	17,60	0,94	3,79	4,49	0,70	Line				
17/06/2012 4:01	L1	233	217	17,40	0,93	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	220	20,50	0,96	4,38	5,02	0,64	Line				
	L3	235	218	17,80	0,94	3,79	4,49	0,70	Line				
17/06/2012 4:11	L1	234	218	17,40	0,94	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	220	20,40	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	219	17,80	0,94	3,78	4,43	0,65	Line				
17/06/2012 4:21	L1	234	217	17,30	0,94	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	220	20,30	0,96	4,37	5,01	0,64	Line				
	L3	235	218	17,70	0,94	3,78	4,47	0,69	Line				
17/06/2012 4:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
17/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
17/06/2012 21:31	L1	232	213	24,70	0,50	2,79	3,37	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	212	25,60	0,51	2,95	3,61	0,66	Switching-on				
	L3	233	211	23,30	0,50	2,68	3,35	0,67	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/06/2012 21:34	L1	232	213	22,20	0,84	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	213	23,10	0,87	4,34	5,31	0,97	Downstream ramp				
	L3	234	215	21,70	0,84	4,06	4,91	0,85	Downstream ramp				
17/06/2012 21:36	L1	233	194	17,80	0,94	3,65	5,51	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	193	18,60	0,95	3,82	5,90	2,08	Line				
	L3	234	195	17,20	0,93	3,54	5,34	1,80	Line				
17/06/2012 21:46	L1	233	194	17,50	0,94	3,63	5,48	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	193	18,20	0,95	3,82	5,90	2,08	Line				
	L3	234	194	16,80	0,94	3,52	5,37	1,85	Line				
17/06/2012 21:56	L1	233	194	17,30	0,95	3,65	5,51	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	194	17,90	0,96	3,81	5,82	2,01	Line				
	L3	234	194	16,60	0,95	3,53	5,39	1,86	Line				
17/06/2012 22:00	L1	232	193	17,20	0,95	3,59	5,42	1,83	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	193	18,00	0,95	3,80	5,80	2,00	Downstream ramp				
	L3	234	194	16,50	0,95	3,52	5,37	1,85	Downstream ramp				
17/06/2012 22:01	L1	232	181	15,30	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	182	15,80	0,97	3,39	5,79	2,40	Line				
	L3	233	182	14,60	0,96	3,15	5,44	2,29	Line				
17/06/2012 22:11	L1	236	181	15,20	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,70	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,60	0,95	3,13	5,66	2,53	Line				
17/06/2012 22:21	L1	236	181	15,20	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,70	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	183	14,60	0,95	3,14	5,61	2,47	Line				
17/06/2012 22:31	L1	237	182	15,20	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,60	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,60	0,95	3,15	5,70	2,55	Line				
17/06/2012 22:41	L1	237	182	15,20	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,70	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	181	14,10	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
17/06/2012 22:51	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				
17/06/2012 23:01	L1	237	182	15,30	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,80	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	181	14,10	0,96	3,09	5,71	2,62	Line				
17/06/2012 23:11	L1	238	183	15,20	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,70	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	14,10	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
17/06/2012 23:21	L1	238	183	15,20	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
17/06/2012 23:31	L1	238	183	15,30	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,80	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				
17/06/2012 23:41	L1	238	183	15,20	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,90	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,10	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/06/2012 23:51	L1	239	183	15,30	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,90	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	182	14,20	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
18/06/2012 0:01	L1	238	183	15,20	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,80	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	182	14,10	0,96	3,11	5,75	2,64	Line					
18/06/2012 0:11	L1	239	183	15,30	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,70	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	14,10	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
18/06/2012 0:21	L1	239	181	11,70	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,50	0,97	2,94	5,50	2,56	Line					
	L3	239	182	11,90	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
18/06/2012 0:31	L1	239	181	11,70	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,40	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	182	11,90	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
18/06/2012 0:41	L1	238	181	11,60	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,30	0,97	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	239	182	11,80	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
18/06/2012 0:51	L1	238	181	11,60	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,20	0,97	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
18/06/2012 1:01	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,30	0,97	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	182	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
18/06/2012 1:11	L1	238	181	11,60	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,40	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	239	182	11,80	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
18/06/2012 1:21	L1	238	181	11,50	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,30	0,97	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	239	182	11,80	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
18/06/2012 1:31	L1	239	181	11,30	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,30	0,97	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
18/06/2012 1:41	L1	239	181	11,60	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,40	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	240	182	11,90	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
18/06/2012 1:51	L1	239	181	11,60	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,40	0,97	2,93	5,48	2,55	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
18/06/2012 2:01	L1	239	181	11,60	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	13,40	0,97	2,94	5,56	2,62	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
18/06/2012 2:11	L1	239	181	11,50	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	13,30	0,97	2,93	5,54	2,61	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
18/06/2012 2:21	L1	239	181	11,60	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	13,40	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/06/2012 2:31	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
18/06/2012 2:41	L1	239	181	11,60	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,40	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
18/06/2012 2:51	L1	239	181	11,60	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,30	0,97	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
18/06/2012 3:01	L1	238	181	11,50	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
18/06/2012 3:11	L1	239	181	11,50	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,40	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
18/06/2012 3:21	L1	239	181	11,60	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,50	0,97	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,90	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
18/06/2012 3:30	L1	239	181	11,40	0,96	2,39	4,47	2,08	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,50	0,97	2,93	5,48	2,55	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,90	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp				
18/06/2012 3:31	L1	238	215	17,10	0,87	3,30	4,17	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	215	19,60	0,90	3,98	5,08	1,10	Downstream ramp				
	L3	239	214	17,20	0,88	3,41	4,40	0,99	Downstream ramp				
18/06/2012 3:31	L1	238	216	16,90	0,88	3,29	4,11	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,23
	L2	238	216	20,40	0,89	4,08	5,10	1,02	Line				
	L3	238	219	18,40	0,86	3,59	4,34	0,75	Line				
18/06/2012 3:41	L1	238	219	17,50	0,94	3,56	4,31	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	20,40	0,95	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	18,20	0,94	3,80	4,60	0,80	Line				
18/06/2012 3:51	L1	237	219	17,50	0,93	3,54	4,24	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	20,50	0,95	4,31	5,27	0,96	Line				
	L3	238	220	18,00	0,93	3,77	4,51	0,74	Line				
18/06/2012 4:01	L1	237	218	17,50	0,93	3,53	4,27	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	20,50	0,95	4,29	5,24	0,95	Line				
	L3	239	220	18,30	0,94	3,80	4,60	0,80	Line				
18/06/2012 4:11	L1	238	218	17,80	0,93	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	222	20,60	0,96	4,34	5,19	0,85	Line				
	L3	239	220	18,40	0,94	3,81	4,61	0,80	Line				
18/06/2012 4:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/06/2012 21:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/06/2012 21:41	L1	234	212	23,50	0,51	2,81	3,51	0,70	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	211	24,90	0,50	2,94	3,71	0,77	Switching-on				
	L3	235	213	23,60	0,51	2,85	3,56	0,71	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/06/2012 21:44	L1	234	214	21,70	0,86	4,24	5,18	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	22,60	0,87	4,53	5,60	1,07	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,40	0,86	4,04	5,05	1,01	Downstream ramp				
18/06/2012 21:46	L1	235	195	17,50	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	18,10	0,95	3,91	6,04	2,13	Line				
	L3	237	194	16,30	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
18/06/2012 21:56	L1	236	195	17,30	0,95	3,76	5,80	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	17,40	0,96	3,82	6,03	2,21	Line				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
18/06/2012 22:00	L1	236	193	16,90	0,95	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,40	0,96	3,83	6,12	2,29	Downstream ramp				
	L3	237	194	16,20	0,95	3,56	5,62	2,06	Downstream ramp				
18/06/2012 22:01	L1	235	181	14,90	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,98	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	237	182	14,40	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
18/06/2012 22:11	L1	236	181	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/06/2012 22:21	L1	234	181	14,90	0,96	3,24	5,73	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,50	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
18/06/2012 22:31	L1	236	181	14,80	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	183	14,10	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
18/06/2012 22:41	L1	236	182	14,90	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
18/06/2012 22:51	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
18/06/2012 23:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	237	182	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
18/06/2012 23:11	L1	236	182	14,60	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
18/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
18/06/2012 23:31	L1	238	183	14,70	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	183	14,30	0,96	3,18	5,81	2,63	Line				
18/06/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
18/06/2012 23:51	L1	238	183	14,80	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/06/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	239	181	14,00	0,96	3,13	5,85	2,72	Line				
19/06/2012 0:11	L1	239	183	14,90	0,97	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
19/06/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,30	0,97	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 0:31	L1	238	180	11,30	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,97	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/06/2012 0:41	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
19/06/2012 0:51	L1	238	181	11,30	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
19/06/2012 1:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
19/06/2012 1:11	L1	238	181	11,20	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
19/06/2012 1:21	L1	238	181	11,20	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/06/2012 1:31	L1	238	180	11,20	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/06/2012 1:41	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 1:51	L1	239	181	11,30	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
19/06/2012 2:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 2:11	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 2:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,10	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/06/2012 2:31	L1	239	181	11,20	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/06/2012 2:41	L1	239	181	11,20	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
19/06/2012 2:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 3:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,97	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
19/06/2012 3:11	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 3:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
19/06/2012 3:30	L1	239	181	11,20	0,96	2,42	4,52	2,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,98	2,95	5,58	2,63	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Upstream ramp				
19/06/2012 3:31	L1	237	215	16,70	0,88	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	20,50	0,89	4,15	5,07	0,92	Line				
	L3	239	216	17,80	0,88	3,55	4,48	0,93	Line				
19/06/2012 3:41	L1	239	219	17,10	0,95	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	20,00	0,95	4,34	5,31	0,97	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,74	4,72	0,98	Line				
19/06/2012 3:51	L1	239	219	17,10	0,94	3,61	4,41	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	20,10	0,95	4,34	5,31	0,97	Line				
	L3	240	218	17,40	0,94	3,74	4,67	0,93	Line				
19/06/2012 4:01	L1	238	219	17,10	0,94	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,74	4,72	0,98	Line				
19/06/2012 4:11	L1	238	219	17,10	0,94	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	20,00	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,74	4,72	0,98	Line				
19/06/2012 4:21	L1	239	219	17,10	0,95	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,90	0,96	4,33	5,29	0,96	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,75	4,74	0,99	Line				
19/06/2012 4:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/06/2012 21:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/06/2012 21:28	L1	233	214	24,20	0,52	2,91	3,52	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	25,50	0,51	3,04	3,72	0,68	Switching-on				
	L3	235	213	23,30	0,50	2,73	3,41	0,68	Switching-on				
19/06/2012 21:30	L1	234	214	21,70	0,85	4,21	5,15	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	22,40	0,87	4,44	5,43	0,99	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,50	0,85	4,01	5,01	1,00	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
19/06/2012 21:33	L1	235	195	17,50	0,94	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	195	18,10	0,95	3,87	5,97	2,10	Line						
	L3	236	193	16,30	0,94	3,51	5,54	2,03	Line						
19/06/2012 21:43	L1	235	195	17,30	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	195	17,80	0,96	3,87	5,97	2,10	Line						
	L3	236	193	16,20	0,95	3,51	5,54	2,03	Line						
19/06/2012 21:53	L1	235	195	17,20	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	193	17,20	0,96	3,78	5,97	2,19	Line						
	L3	237	194	16,00	0,95	3,53	5,57	2,04	Line						
19/06/2012 22:00	L1	236	196	17,30	0,95	3,75	5,72	1,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	193	17,30	0,96	3,78	5,97	2,19	Downstream ramp						
	L3	237	194	16,00	0,95	3,53	5,57	2,04	Downstream ramp						
19/06/2012 22:01	L1	236	181	14,80	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	181	15,20	0,98	3,41	6,23	2,82	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
19/06/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,20	0,97	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,15	5,70	2,55	Line						
19/06/2012 22:21	L1	235	181	14,70	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,38	6,11	2,73	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,15	5,70	2,55	Line						
19/06/2012 22:31	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,38	6,11	2,73	Line						
	L3	237	182	14,40	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
19/06/2012 22:41	L1	236	181	14,80	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,20	0,97	3,39	6,13	2,74	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
19/06/2012 22:51	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	181	15,20	0,97	3,40	6,22	2,82	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
19/06/2012 23:01	L1	236	181	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	182	15,40	0,97	3,39	6,06	2,67	Line						
	L3	237	183	14,30	0,96	3,16	5,65	2,49	Line						
19/06/2012 23:11	L1	236	182	14,70	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,30	0,97	3,40	6,15	2,75	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,15	5,70	2,55	Line						
19/06/2012 23:21	L1	236	182	14,70	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line						
	L3	238	183	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
19/06/2012 23:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	15,40	0,97	3,44	6,29	2,85	Line						
	L3	238	183	14,30	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
19/06/2012 23:41	L1	238	183	14,70	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	183	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line						
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line						
19/06/2012 23:51	L1	238	183	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	183	15,50	0,97	3,47	6,34	2,87	Line						
	L3	239	181	13,90	0,96	3,12	5,83	2,71	Line						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/06/2012 0:01	L1	237	183	14,80	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	239	183	15,50	0,97	3,46	6,33	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
20/06/2012 0:11	L1	238	183	14,80	0,97	3,27	5,91	2,64	Line					
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	14,00	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
20/06/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,96	2,40	4,49	2,09	Line					
	L2	239	181	13,30	0,97	2,94	5,50	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,80	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
20/06/2012 0:31	L1	238	181	11,30	0,96	2,38	4,40	2,02	Line					
	L2	239	181	13,20	0,98	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
20/06/2012 0:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line					
	L2	239	181	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
20/06/2012 0:51	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	238	180	13,00	0,98	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
20/06/2012 1:01	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
20/06/2012 1:11	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	239	180	13,00	0,98	2,90	5,48	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
20/06/2012 1:21	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	239	181	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
20/06/2012 1:31	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
20/06/2012 1:41	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line					
	L2	239	181	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
20/06/2012 1:51	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line					
	L2	239	181	13,10	0,98	2,93	5,48	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
20/06/2012 2:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	239	181	13,20	0,97	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
20/06/2012 2:11	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line					
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
20/06/2012 2:21	L1	238	181	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line					
	L2	239	181	13,00	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
20/06/2012 2:31	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	239	181	13,10	0,97	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/06/2012 2:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
20/06/2012 2:51	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
20/06/2012 3:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,10	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
20/06/2012 3:11	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
20/06/2012 3:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
20/06/2012 3:30	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,93	5,48	2,55	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Upstream ramp				
20/06/2012 3:31	L1	238	216	16,50	0,89	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	20,00	0,90	4,12	5,09	0,97	Line				
	L3	239	216	17,30	0,89	3,54	4,47	0,93	Line				
20/06/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
20/06/2012 3:51	L1	238	218	17,20	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,32	5,34	1,02	Line				
	L3	240	217	17,40	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
20/06/2012 4:01	L1	238	218	17,10	0,94	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	239	217	17,40	0,94	3,71	4,63	0,92	Line				
20/06/2012 4:11	L1	238	218	17,10	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,90	0,96	4,32	5,28	0,96	Line				
	L3	239	216	17,40	0,94	3,71	4,68	0,97	Line				
20/06/2012 4:21	L1	238	219	17,30	0,95	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	20,00	0,96	4,32	5,34	1,02	Line				
	L3	240	217	17,50	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
20/06/2012 4:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/06/2012 21:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/06/2012 21:35	L1	234	212	23,40	0,51	2,82	3,52	0,70	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	212	24,90	0,50	2,95	3,68	0,73	Switching-on				
	L3	234	213	23,20	0,51	2,78	3,44	0,66	Switching-on				
20/06/2012 21:38	L1	234	212	21,00	0,86	4,11	5,13	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	21,70	0,88	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp				
	L3	236	213	20,40	0,86	4,04	5,10	1,06	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
20/06/2012 21:41	L1	236	195	17,50	0,94	3,75	5,79	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	196	18,10	0,95	3,90	5,95	2,05	Line						
	L3	236	193	16,20	0,95	3,53	5,57	2,04	Line						
20/06/2012 21:51	L1	236	193	16,90	0,95	3,65	5,76	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	193	17,40	0,96	3,79	6,05	2,26	Line						
	L3	237	194	16,20	0,95	3,53	5,57	2,04	Line						
20/06/2012 22:00	L1	236	193	16,80	0,95	3,63	5,73	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	193	17,50	0,96	3,83	6,12	2,29	Downstream ramp						
	L3	237	193	16,10	0,95	3,53	5,64	2,11	Downstream ramp						
20/06/2012 22:01	L1	236	181	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,50	0,98	3,43	6,20	2,77	Line						
	L3	237	182	14,30	0,97	3,17	5,73	2,56	Line						
20/06/2012 22:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	182	15,20	0,97	3,37	6,02	2,65	Line						
	L3	236	182	14,20	0,96	3,13	5,60	2,47	Line						
20/06/2012 22:21	L1	236	181	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,41	6,17	2,76	Line						
	L3	236	182	14,40	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
20/06/2012 22:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,30	0,97	3,40	6,15	2,75	Line						
	L3	237	182	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
20/06/2012 22:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,40	0,97	3,41	6,17	2,76	Line						
	L3	237	183	14,30	0,96	3,15	5,63	2,48	Line						
20/06/2012 22:51	L1	236	182	14,60	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line						
	L3	237	183	14,20	0,96	3,16	5,65	2,49	Line						
20/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	15,50	0,97	3,43	6,20	2,77	Line						
	L3	238	183	14,30	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
20/06/2012 23:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	15,50	0,97	3,43	6,27	2,84	Line						
	L3	238	183	14,30	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
20/06/2012 23:21	L1	237	182	14,60	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	183	15,40	0,97	3,44	6,22	2,78	Line						
	L3	239	181	13,90	0,96	3,10	5,80	2,70	Line						
20/06/2012 23:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	15,50	0,97	3,45	6,31	2,86	Line						
	L3	239	181	13,90	0,96	3,10	5,80	2,70	Line						
20/06/2012 23:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	183	15,70	0,97	3,46	6,33	2,87	Line						
	L3	239	181	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line						
20/06/2012 23:51	L1	238	183	14,90	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	183	15,60	0,97	3,46	6,33	2,87	Line						
	L3	239	181	14,00	0,96	3,11	5,81	2,70	Line						
21/06/2012 0:01	L1	238	183	14,90	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	181	15,40	0,97	3,39	6,34	2,95	Line						
	L3	239	181	14,00	0,97	3,12	5,83	2,71	Line						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/06/2012 0:11	L1	239	183	14,90	0,97	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	15,20	0,97	3,37	6,30	2,93	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
21/06/2012 0:21	L1	239	181	11,30	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,40	0,97	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	240	182	11,80	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
21/06/2012 0:29	L1	239	181	11,30	0,96	2,35	4,39	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	213	18,50	0,87	3,62	4,72	1,10	Switching-on				
	L3	240	214	16,90	0,83	3,24	4,23	0,99	Switching-on				
21/06/2012 0:32	L1	239	181	11,50	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	213	17,70	0,98	3,85	5,02	1,17	Downstream ramp				
	L3	239	214	16,20	0,95	3,47	4,48	1,01	Downstream ramp				
21/06/2012 0:36	L1	239	181	11,30	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	184	13,40	0,97	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	182	11,40	0,98	2,53	4,68	2,15	Line				
21/06/2012 0:46	L1	239	181	11,60	0,95	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,70	0,97	2,78	5,20	2,42	Line				
	L3	240	182	11,70	0,95	2,51	4,69	2,18	Line				
21/06/2012 0:56	L1	239	181	11,30	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,30	0,97	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
21/06/2012 1:06	L1	239	181	11,40	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,00	0,97	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,52	4,76	2,24	Line				
21/06/2012 1:16	L1	239	181	11,20	0,95	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	241	182	11,20	0,97	2,52	4,76	2,24	Line				
21/06/2012 1:26	L1	236	181	11,50	0,95	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	13,00	0,98	2,87	5,13	2,26	Line				
	L3	237	182	11,40	0,97	2,52	4,56	2,04	Line				
21/06/2012 1:36	L1	236	182	11,50	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,82	5,10	2,28	Line				
	L3	237	182	11,70	0,95	2,54	4,59	2,05	Line				
21/06/2012 1:46	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,60	0,99	2,80	5,06	2,26	Line				
	L3	237	183	11,40	0,97	2,52	4,51	1,99	Line				
21/06/2012 1:56	L1	236	181	11,50	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,70	0,99	2,81	5,08	2,27	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
21/06/2012 2:06	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,70	0,99	2,81	5,08	2,27	Line				
	L3	237	180	10,80	0,98	2,40	4,44	2,04	Line				
21/06/2012 2:16	L1	236	181	11,40	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,60	0,99	2,81	5,08	2,27	Line				
	L3	237	180	10,80	0,98	2,39	4,42	2,03	Line				
21/06/2012 2:26	L1	236	182	11,30	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,50	0,99	2,78	5,03	2,25	Line				
	L3	237	180	10,70	0,98	2,36	4,36	2,00	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/06/2012 2:36	L1	236	182	11,30	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,50	0,99	2,79	5,04	2,25	Line				
	L3	237	180	10,70	0,98	2,37	4,38	2,01	Line				
21/06/2012 2:46	L1	236	181	11,10	0,96	2,41	4,36	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,40	0,99	2,78	5,03	2,25	Line				
	L3	237	180	10,50	0,98	2,37	4,38	2,01	Line				
21/06/2012 2:56	L1	235	181	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,30	0,99	2,77	5,01	2,24	Line				
	L3	237	180	10,50	0,98	2,36	4,36	2,00	Line				
21/06/2012 3:06	L1	236	181	11,10	0,96	2,41	4,36	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,30	0,99	2,78	5,03	2,25	Line				
	L3	237	180	10,50	0,98	2,37	4,38	2,01	Line				
21/06/2012 3:16	L1	236	181	11,20	0,96	2,40	4,34	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,50	0,99	2,78	5,03	2,25	Line				
	L3	237	180	10,60	0,98	2,36	4,36	2,00	Line				
21/06/2012 3:26	L1	236	181	11,20	0,96	2,41	4,36	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,40	0,99	2,78	5,03	2,25	Line				
	L3	237	180	10,60	0,98	2,37	4,38	2,01	Line				
21/06/2012 3:30	L1	236	181	11,20	0,96	2,40	4,34	1,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,40	0,99	2,78	5,03	2,25	Upstream ramp				
	L3	237	180	10,50	0,98	2,37	4,38	2,01	Upstream ramp				
21/06/2012 3:31	L1	235	216	16,80	0,89	3,35	4,05	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,60	0,94	3,95	4,68	0,73	Line				
	L3	237	217	16,00	0,91	3,36	4,11	0,75	Line				
21/06/2012 3:41	L1	235	218	17,10	0,95	3,57	4,23	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,80	0,98	4,09	4,84	0,75	Line				
	L3	237	218	16,20	0,97	3,53	4,27	0,74	Line				
21/06/2012 3:51	L1	235	219	17,20	0,95	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,80	0,98	4,08	4,83	0,75	Line				
	L3	237	218	16,30	0,97	3,53	4,27	0,74	Line				
21/06/2012 4:01	L1	235	219	17,30	0,94	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,90	0,98	4,10	4,85	0,75	Line				
	L3	237	218	16,30	0,97	3,53	4,27	0,74	Line				
21/06/2012 4:11	L1	236	219	17,30	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,90	0,98	4,09	4,84	0,75	Line				
	L3	237	217	16,30	0,97	3,53	4,32	0,79	Line				
21/06/2012 4:21	L1	235	219	17,40	0,95	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	19,00	0,98	4,10	4,85	0,75	Line				
	L3	237	217	16,40	0,97	3,54	4,33	0,79	Line				
21/06/2012 4:30	L1	235	219	17,30	0,95	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	18,90	0,98	4,10	4,85	0,75	Downstream ramp				
	L3	237	218	16,30	0,97	3,54	4,28	0,74	Downstream ramp				
21/06/2012 4:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
21/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/06/2012 21:31	L1	234	212	23,50	0,53	2,89	3,61	0,72	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	25,00	0,51	3,02	3,81	0,79	Switching-on				
	L3	236	211	22,60	0,51	2,69	3,47	0,78	Switching-on				
21/06/2012 21:34	L1	235	213	21,40	0,85	4,14	5,17	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	22,20	0,87	4,36	5,51	1,15	Downstream ramp				
	L3	236	211	19,90	0,86	3,93	5,07	1,14	Downstream ramp				
21/06/2012 21:36	L1	237	194	17,10	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,80	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	237	194	16,40	0,94	3,54	5,59	2,05	Line				
21/06/2012 21:46	L1	237	194	17,00	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	193	17,70	0,96	3,84	6,20	2,36	Line				
	L3	238	195	16,30	0,94	3,55	5,61	2,06	Line				
21/06/2012 21:56	L1	238	194	17,00	0,95	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,70	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	238	195	16,30	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
21/06/2012 22:00	L1	237	194	17,10	0,95	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,60	0,96	3,82	6,10	2,28	Downstream ramp				
	L3	237	195	16,20	0,94	3,54	5,53	1,99	Downstream ramp				
21/06/2012 22:01	L1	237	182	15,10	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,70	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	184	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line				
21/06/2012 22:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,60	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	181	13,80	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
21/06/2012 22:21	L1	237	182	15,00	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,70	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,90	0,96	3,07	5,68	2,61	Line				
21/06/2012 22:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,60	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	238	180	13,80	0,96	3,07	5,74	2,67	Line				
21/06/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,80	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
21/06/2012 22:51	L1	237	182	15,00	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,70	0,97	3,45	6,24	2,79	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
21/06/2012 23:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				
21/06/2012 23:11	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
21/06/2012 23:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	240	181	13,90	0,97	3,12	5,90	2,78	Line				
21/06/2012 23:31	L1	238	183	15,10	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,70	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/06/2012 23:41	L1	238	183	15,10	0,96	3,32	6,00	2,68	Line					
	L2	240	181	15,30	0,97	3,40	6,43	3,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	182	14,00	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
21/06/2012 23:51	L1	239	183	15,00	0,96	3,34	6,11	2,77	Line					
	L2	240	181	15,10	0,98	3,40	6,43	3,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	182	13,80	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
22/06/2012 0:01	L1	234	180	14,70	0,97	3,25	5,81	2,56	Line					
	L2	236	178	14,70	0,98	3,30	6,17	2,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	13,50	0,97	3,04	5,62	2,58	Line					
22/06/2012 0:11	L1	235	180	14,80	0,96	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	237	178	14,90	0,98	3,32	6,28	2,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	13,70	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
22/06/2012 0:21	L1	236	181	11,70	0,95	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
22/06/2012 0:31	L1	236	181	11,60	0,95	2,47	4,47	2,00	Line					
	L2	236	179	12,80	0,98	2,86	5,29	2,43	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
22/06/2012 0:41	L1	236	181	11,60	0,95	2,47	4,47	2,00	Line					
	L2	236	178	12,90	0,98	2,86	5,35	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,50	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
22/06/2012 0:51	L1	235	181	11,50	0,95	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
22/06/2012 1:01	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	179	12,90	0,98	2,86	5,29	2,43	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	179	11,50	0,96	2,48	4,53	2,05	Line					
22/06/2012 1:11	L1	235	181	11,50	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
22/06/2012 1:21	L1	235	181	11,60	0,95	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	236	178	13,00	0,98	2,85	5,33	2,48	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
22/06/2012 1:31	L1	236	181	11,50	0,96	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	237	179	13,10	0,98	2,90	5,42	2,52	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,50	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
22/06/2012 1:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	237	179	12,90	0,98	2,88	5,38	2,50	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	181	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
22/06/2012 1:51	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	181	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
22/06/2012 2:01	L1	236	181	11,60	0,95	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
22/06/2012 2:11	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/06/2012 2:21	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 2:31	L1	236	181	11,60	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 2:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	13,00	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 2:51	L1	236	181	11,60	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 3:01	L1	236	182	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 3:11	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
22/06/2012 3:21	L1	236	182	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	180	13,00	0,98	2,89	5,34	2,45	Line				
	L3	238	180	11,20	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
22/06/2012 3:30	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,88	5,38	2,50	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Upstream ramp				
22/06/2012 3:31	L1	235	216	17,50	0,87	3,45	4,17	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	20,50	0,90	4,19	5,01	0,82	Line				
	L3	237	217	17,20	0,89	3,51	4,29	0,78	Line				
22/06/2012 3:41	L1	236	219	17,80	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,20	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
22/06/2012 3:51	L1	236	219	17,70	0,93	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,20	0,95	4,31	5,10	0,79	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,66	4,43	0,77	Line				
22/06/2012 4:01	L1	236	219	17,80	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,30	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	217	17,20	0,95	3,67	4,49	0,82	Line				
22/06/2012 4:11	L1	236	219	17,90	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,40	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
22/06/2012 4:19	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
22/06/2012 21:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
22/06/2012 21:38	L1	236	212	23,40	0,51	2,85	3,64	0,79	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	214	25,20	0,50	3,00	3,75	0,75	Switching-on				
	L3	237	212	22,70	0,50	2,73	3,52	0,79	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/06/2012 21:41	L1	236	214	21,50	0,85	4,19	5,23	1,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	214	22,20	0,88	4,45	5,68	1,23	Downstream ramp					
	L3	238	212	20,10	0,86	3,98	5,19	1,21	Downstream ramp					
22/06/2012 21:43	L1	238	194	17,20	0,94	3,69	5,89	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	195	17,90	0,95	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	239	196	16,60	0,94	3,57	5,64	2,07	Line					
22/06/2012 21:53	L1	238	194	17,10	0,95	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	195	17,80	0,96	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	239	193	16,00	0,95	3,49	5,70	2,21	Line					
22/06/2012 22:00	L1	238	195	17,20	0,95	3,70	5,84	2,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	195	17,70	0,96	3,88	6,20	2,32	Downstream ramp					
	L3	240	194	16,00	0,95	3,52	5,75	2,23	Downstream ramp					
22/06/2012 22:01	L1	238	183	15,00	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	184	15,60	0,97	3,47	6,27	2,80	Line					
	L3	240	182	13,80	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
22/06/2012 22:11	L1	237	183	15,00	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	15,20	0,97	3,34	6,25	2,91	Line					
	L3	239	182	14,10	0,96	3,12	5,77	2,65	Line					
22/06/2012 22:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	15,10	0,97	3,35	6,26	2,91	Line					
	L3	240	182	14,00	0,96	3,12	5,83	2,71	Line					
22/06/2012 22:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	15,10	0,97	3,38	6,39	3,01	Line					
	L3	240	182	13,80	0,96	3,07	5,74	2,67	Line					
22/06/2012 22:41	L1	235	180	14,60	0,96	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	14,70	0,98	3,28	6,13	2,85	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	2,99	5,53	2,54	Line					
22/06/2012 22:51	L1	234	180	14,60	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	179	14,70	0,98	3,30	6,10	2,80	Line					
	L3	236	179	13,40	0,97	2,98	5,51	2,53	Line					
22/06/2012 23:01	L1	235	180	14,30	0,97	3,18	5,75	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line					
	L3	237	179	13,30	0,97	3,00	5,61	2,61	Line					
22/06/2012 23:11	L1	236	181	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	14,70	0,98	3,30	6,24	2,94	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
22/06/2012 23:21	L1	236	181	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	14,70	0,98	3,31	6,26	2,95	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
22/06/2012 23:31	L1	236	181	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	14,70	0,98	3,31	6,26	2,95	Line					
	L3	237	180	13,40	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
22/06/2012 23:41	L1	236	181	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	14,70	0,98	3,31	6,19	2,88	Line					
	L3	237	180	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
22/06/2012 23:51	L1	236	181	14,80	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	14,80	0,98	3,33	6,23	2,90	Line					
	L3	238	180	13,40	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/06/2012 0:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	14,80	0,98	3,35	6,26	2,91	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
23/06/2012 0:11	L1	237	183	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	14,80	0,98	3,34	6,25	2,91	Line				
	L3	238	181	13,40	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
23/06/2012 0:21	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
23/06/2012 0:31	L1	234	180	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,60	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
23/06/2012 0:41	L1	234	181	11,00	0,96	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	178	12,60	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
23/06/2012 0:51	L1	234	181	11,10	0,97	2,39	4,22	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
23/06/2012 1:01	L1	233	180	11,10	0,96	2,38	4,21	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	177	12,70	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	235	178	11,10	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
23/06/2012 1:11	L1	234	180	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	12,60	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	235	178	11,00	0,97	2,44	4,51	2,07	Line				
23/06/2012 1:21	L1	234	180	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	178	12,60	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	235	179	11,00	0,97	2,44	4,46	2,02	Line				
23/06/2012 1:31	L1	237	183	11,40	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,90	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
23/06/2012 1:41	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
23/06/2012 1:51	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,20	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
23/06/2012 2:01	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
23/06/2012 2:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,90	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
23/06/2012 2:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
23/06/2012 2:31	L1	238	184	11,50	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/06/2012 2:41	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,10	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
23/06/2012 2:51	L1	238	181	11,20	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,10	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
23/06/2012 3:01	L1	237	180	11,00	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,90	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
23/06/2012 3:11	L1	236	180	11,00	0,96	2,35	4,30	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	13,00	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
23/06/2012 3:21	L1	238	180	11,10	0,96	2,38	4,45	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	238	182	11,30	0,97	2,49	4,55	2,06	Line				
23/06/2012 3:30	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,91	5,44	2,53	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Upstream ramp				
23/06/2012 3:31	L1	236	216	16,90	0,88	3,34	4,08	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	19,80	0,91	4,05	4,95	0,90	Line				
	L3	237	218	17,00	0,89	3,48	4,21	0,73	Line				
23/06/2012 3:41	L1	237	220	17,50	0,95	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	220	20,50	0,95	4,38	5,24	0,86	Line				
	L3	239	219	17,40	0,95	3,71	4,54	0,83	Line				
23/06/2012 3:51	L1	238	221	17,70	0,94	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	221	20,60	0,96	4,37	5,17	0,80	Line				
	L3	239	219	17,50	0,95	3,72	4,55	0,83	Line				
23/06/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,10	0,96	4,32	5,11	0,79	Line				
	L3	237	217	17,00	0,95	3,64	4,45	0,81	Line				
23/06/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,33	5,18	0,85	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,65	4,41	0,76	Line				
23/06/2012 4:21	L1	234	218	17,00	0,94	3,53	4,14	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	217	19,70	0,96	4,25	5,03	0,78	Line				
	L3	235	219	17,20	0,95	3,70	4,33	0,63	Line				
23/06/2012 4:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/06/2012 21:36	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
23/06/2012 21:36	L1	234	212	23,70	0,51	2,87	3,58	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	215	26,20	0,50	3,03	3,66	0,63	Switching-on				
	L3	235	213	22,80	0,51	2,78	3,47	0,69	Switching-on				
23/06/2012 21:39	L1	235	213	21,50	0,86	4,12	5,15	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	22,80	0,88	4,49	5,55	1,06	Downstream ramp				
	L3	236	213	20,50	0,86	4,03	5,09	1,06	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/06/2012 21:41	L1	236	196	17,70	0,94	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,70	0,96	3,79	6,05	2,26	Line				
	L3	237	193	16,50	0,94	3,51	5,61	2,10	Line				
23/06/2012 21:51	L1	236	193	16,90	0,95	3,63	5,73	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,60	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	236	194	16,20	0,94	3,46	5,40	1,94	Line				
23/06/2012 22:00	L1	236	192	16,90	0,95	3,64	5,81	2,17	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	17,50	0,96	3,79	5,98	2,19	Downstream ramp				
	L3	236	193	16,10	0,95	3,50	5,53	2,03	Downstream ramp				
23/06/2012 22:01	L1	236	181	14,60	0,98	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
23/06/2012 22:11	L1	236	181	14,80	0,96	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,11	5,62	2,51	Line				
23/06/2012 22:21	L1	236	182	15,00	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	14,30	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
23/06/2012 22:31	L1	236	182	14,70	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/06/2012 22:41	L1	237	182	14,70	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	14,30	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
23/06/2012 22:51	L1	237	182	14,70	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,40	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
23/06/2012 23:01	L1	237	182	14,70	0,96	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
23/06/2012 23:11	L1	235	181	14,50	0,97	3,19	5,70	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	15,20	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	236	182	14,10	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
23/06/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,50	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,30	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
23/06/2012 23:31	L1	238	183	14,90	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
23/06/2012 23:41	L1	234	180	14,30	0,97	3,16	5,65	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	15,00	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	2,96	5,41	2,45	Line				
23/06/2012 23:51	L1	234	180	14,40	0,97	3,16	5,65	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	15,10	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
24/06/2012 0:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	15,30	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/06/2012 0:11	L1	237	182	14,80	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,60	0,97	3,44	6,22	2,78	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/06/2012 0:21	L1	238	183	11,60	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
24/06/2012 0:31	L1	238	183	11,60	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
24/06/2012 0:41	L1	238	183	11,70	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
24/06/2012 0:51	L1	238	183	11,60	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
24/06/2012 1:01	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,50	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
24/06/2012 1:11	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,50	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
24/06/2012 1:21	L1	238	183	11,60	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 1:31	L1	238	181	11,30	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
24/06/2012 1:41	L1	238	181	11,20	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,60	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 1:51	L1	238	181	11,20	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,50	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 2:01	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,20	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 2:11	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 2:21	L1	239	181	11,20	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 2:31	L1	239	181	11,20	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,10	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 2:41	L1	239	181	11,30	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,98	2,94	5,56	2,62	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/06/2012 2:51	L1	239	181	11,20	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,20	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 3:01	L1	239	181	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
24/06/2012 3:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	182	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
24/06/2012 3:21	L1	239	181	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,00	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
24/06/2012 3:30	L1	239	181	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	13,00	0,98	2,94	5,56	2,62	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Upstream ramp				
24/06/2012 3:31	L1	238	216	16,50	0,89	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	216	19,50	0,90	4,08	5,15	1,07	Line				
	L3	239	217	16,80	0,89	3,46	4,32	0,86	Line				
24/06/2012 3:41	L1	239	219	17,00	0,94	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,70	0,96	4,29	5,24	0,95	Line				
	L3	239	220	17,20	0,95	3,71	4,49	0,78	Line				
24/06/2012 3:51	L1	238	219	17,10	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,90	0,96	4,34	5,36	1,02	Line				
	L3	238	220	17,20	0,94	3,69	4,42	0,73	Line				
24/06/2012 4:01	L1	239	219	17,10	0,95	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	219	19,80	0,96	4,33	5,35	1,02	Line				
	L3	240	220	17,30	0,95	3,75	4,58	0,83	Line				
24/06/2012 4:11	L1	238	218	16,70	0,94	3,55	4,34	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,50	0,96	4,26	5,21	0,95	Line				
	L3	238	219	17,00	0,95	3,70	4,47	0,77	Line				
24/06/2012 4:21	L1	239	219	17,10	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	219	19,90	0,96	4,32	5,28	0,96	Line				
	L3	240	220	17,50	0,95	3,76	4,60	0,84	Line				
24/06/2012 4:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
24/06/2012 21:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
24/06/2012 21:26	L1	232	213	24,50	0,50	2,82	3,41	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	213	25,70	0,51	3,01	3,68	0,67	Switching-on				
	L3	234	212	23,30	0,51	2,72	3,40	0,68	Switching-on				
24/06/2012 21:29	L1	233	213	22,10	0,85	4,17	5,10	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	213	22,90	0,87	4,40	5,44	1,04	Downstream ramp				
	L3	234	212	20,70	0,86	3,95	4,93	0,98	Downstream ramp				
24/06/2012 21:31	L1	233	194	17,80	0,95	3,69	5,57	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	194	18,50	0,95	3,87	5,97	2,10	Line				
	L3	235	195	17,10	0,94	3,58	5,46	1,88	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
24/06/2012 21:41	L1	233	194	17,50	0,95	3,66	5,52	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	194	18,10	0,96	3,84	5,93	2,09	Line						
	L3	235	195	16,80	0,94	3,56	5,43	1,87	Line						
24/06/2012 21:51	L1	233	193	17,40	0,95	3,66	5,59	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	194	18,00	0,96	3,86	5,96	2,10	Line						
	L3	235	195	16,70	0,95	3,58	5,46	1,88	Line						
24/06/2012 22:00	L1	232	193	17,30	0,95	3,66	5,52	1,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	194	17,90	0,96	3,83	5,85	2,02	Downstream ramp						
	L3	234	194	16,70	0,95	3,55	5,42	1,87	Downstream ramp						
24/06/2012 22:01	L1	232	181	14,90	0,97	3,24	5,60	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	182	15,70	0,98	3,44	6,01	2,57	Line						
	L3	234	183	14,30	0,97	3,13	5,41	2,28	Line						
24/06/2012 22:11	L1	232	182	15,40	0,95	3,26	5,57	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	182	15,70	0,97	3,40	5,94	2,54	Line						
	L3	234	183	14,60	0,96	3,15	5,44	2,29	Line						
24/06/2012 22:21	L1	233	182	15,00	0,97	3,22	5,57	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	182	15,70	0,97	3,42	5,98	2,56	Line						
	L3	234	183	14,60	0,96	3,16	5,46	2,30	Line						
24/06/2012 22:31	L1	233	182	15,00	0,96	3,23	5,58	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	182	15,70	0,97	3,42	5,98	2,56	Line						
	L3	234	183	14,60	0,96	3,15	5,44	2,29	Line						
24/06/2012 22:41	L1	233	182	15,00	0,96	3,22	5,57	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	182	15,70	0,97	3,42	5,98	2,56	Line						
	L3	234	180	13,80	0,97	3,02	5,40	2,38	Line						
24/06/2012 22:51	L1	234	183	15,00	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	183	15,60	0,97	3,43	6,00	2,57	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,04	5,43	2,39	Line						
24/06/2012 23:01	L1	234	183	15,00	0,96	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	183	15,70	0,97	3,44	6,01	2,57	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,05	5,45	2,40	Line						
24/06/2012 23:11	L1	234	183	15,00	0,97	3,25	5,62	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	183	15,60	0,97	3,44	6,01	2,57	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,04	5,43	2,39	Line						
24/06/2012 23:21	L1	234	183	15,00	0,97	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	183	15,60	0,97	3,44	6,01	2,57	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,04	5,43	2,39	Line						
24/06/2012 23:31	L1	235	183	15,00	0,97	3,28	5,73	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	183	15,60	0,97	3,47	6,13	2,66	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,04	5,43	2,39	Line						
24/06/2012 23:41	L1	234	183	15,00	0,97	3,28	5,67	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,20	0,98	3,38	6,11	2,73	Line						
	L3	235	181	13,80	0,97	3,05	5,45	2,40	Line						
24/06/2012 23:51	L1	235	181	14,60	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,20	0,98	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	236	182	13,80	0,97	3,06	5,47	2,41	Line						
25/06/2012 0:01	L1	234	181	14,60	0,97	3,19	5,64	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	15,20	0,98	3,38	6,11	2,73	Line						
	L3	236	181	13,80	0,97	3,08	5,57	2,49	Line						



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/06/2012 0:11	L1	235	181	14,60	0,97	3,21	5,74	2,53	Line					
	L2	236	181	15,20	0,98	3,38	6,11	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	182	13,80	0,97	3,07	5,49	2,42	Line					
25/06/2012 0:21	L1	236	182	11,50	0,96	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	237	182	13,30	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,55	4,61	2,06	Line					
25/06/2012 0:31	L1	236	181	11,50	0,96	2,42	4,38	1,96	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	182	11,60	0,97	2,53	4,52	1,99	Line					
25/06/2012 0:41	L1	236	181	11,50	0,96	2,42	4,38	1,96	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 0:51	L1	235	181	11,30	0,96	2,40	4,29	1,89	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 1:01	L1	236	182	11,50	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	236	181	13,30	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,55	4,61	2,06	Line					
25/06/2012 1:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,50	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 1:21	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line					
	L2	236	182	13,30	0,98	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 1:31	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 1:41	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	183	11,60	0,97	2,54	4,54	2,00	Line					
25/06/2012 1:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line					
	L2	236	182	13,20	0,98	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,50	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 2:01	L1	236	181	11,40	0,96	2,43	4,39	1,96	Line					
	L2	237	181	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 2:11	L1	236	182	11,50	0,96	2,43	4,34	1,91	Line					
	L2	237	182	13,30	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 2:21	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	183	11,50	0,97	2,54	4,54	2,00	Line					
25/06/2012 2:31	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line					
	L2	236	182	13,20	0,98	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,50	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 2:41	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line					
	L2	236	182	13,20	0,98	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	11,50	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/06/2012 2:51	L1	235	181	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	237	182	11,40	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 3:01	L1	235	181	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,30	0,97	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	236	182	11,60	0,96	2,53	4,52	1,99	Line					
25/06/2012 3:11	L1	236	181	11,50	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	182	13,40	0,98	2,93	5,24	2,31	Line					
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Line					
25/06/2012 3:21	L1	236	182	11,50	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	182	13,40	0,98	2,94	5,26	2,32	Line					
	L3	237	183	11,60	0,97	2,54	4,54	2,00	Line					
25/06/2012 3:30	L1	236	182	11,50	0,96	2,42	4,33	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,40	0,98	2,95	5,33	2,38	Upstream ramp					
	L3	237	182	11,60	0,97	2,54	4,59	2,05	Upstream ramp					
25/06/2012 3:31	L1	235	218	17,80	0,87	3,40	4,03	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	215	20,10	0,90	4,09	5,05	0,96	Line					
	L3	236	219	17,90	0,88	3,56	4,21	0,65	Line					
25/06/2012 3:41	L1	235	219	17,50	0,94	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,10	0,96	4,30	5,14	0,84	Line					
	L3	236	220	17,70	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
25/06/2012 3:51	L1	235	219	17,30	0,94	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	219	20,30	0,96	4,34	5,14	0,80	Line					
	L3	236	220	17,60	0,95	3,75	4,39	0,64	Line					
25/06/2012 4:01	L1	235	219	17,50	0,94	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,20	0,96	4,30	5,14	0,84	Line					
	L3	236	220	17,70	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
25/06/2012 4:11	L1	236	219	17,70	0,94	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,30	0,96	4,30	5,14	0,84	Line					
	L3	237	220	17,80	0,95	3,75	4,44	0,69	Line					
25/06/2012 4:21	L1	236	219	17,70	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	218	20,30	0,96	4,31	5,16	0,85	Line					
	L3	236	220	17,80	0,95	3,74	4,38	0,64	Line					
25/06/2012 4:30	L1	235	219	17,50	0,94	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	219	20,30	0,96	4,32	5,11	0,79	Downstream ramp					
	L3	237	220	17,80	0,95	3,76	4,45	0,69	Downstream ramp					
25/06/2012 4:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
25/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
25/06/2012 21:31	L1	234	213	23,30	0,52	2,83	3,50	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	213	24,80	0,51	3,02	3,81	0,79	Switching-on					
	L3	236	211	22,20	0,51	2,71	3,50	0,79	Switching-on					
25/06/2012 21:34	L1	235	213	21,10	0,86	4,17	5,21	1,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	214	21,90	0,87	4,39	5,48	1,09	Downstream ramp					
	L3	236	215	20,40	0,86	4,07	5,03	0,96	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/06/2012 21:36	L1	236	193	16,90	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,40	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	238	195	16,20	0,95	3,56	5,62	2,06	Line				
25/06/2012 21:46	L1	237	194	16,70	0,95	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,30	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	195	16,00	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
25/06/2012 21:56	L1	238	194	16,70	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	195	17,20	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	193	15,50	0,96	3,48	5,68	2,20	Line				
25/06/2012 22:00	L1	238	194	16,80	0,95	3,70	5,91	2,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,20	0,96	3,84	6,13	2,29	Downstream ramp				
	L3	238	192	15,50	0,96	3,45	5,64	2,19	Downstream ramp				
25/06/2012 22:01	L1	238	183	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,30	0,98	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	238	184	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
25/06/2012 22:11	L1	237	182	14,80	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,08	5,76	2,68	Line				
25/06/2012 22:21	L1	237	182	14,90	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
25/06/2012 22:31	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
25/06/2012 22:41	L1	237	182	14,90	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
25/06/2012 22:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
25/06/2012 23:01	L1	238	183	15,00	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	184	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	240	181	13,40	0,97	3,06	5,79	2,73	Line				
25/06/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,80	0,97	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
25/06/2012 23:21	L1	239	183	14,80	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,70	0,98	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	240	182	13,30	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
25/06/2012 23:31	L1	239	181	14,40	0,96	3,25	6,08	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,70	0,98	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
25/06/2012 23:41	L1	235	178	14,10	0,97	3,15	5,82	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,40	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,00	0,98	2,97	5,49	2,52	Line				
25/06/2012 23:51	L1	236	178	14,10	0,97	3,17	5,93	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,50	0,98	3,30	6,24	2,94	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/06/2012 0:01	L1	235	178	13,90	0,97	3,12	5,77	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	178	14,40	0,98	3,29	6,15	2,86	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	2,99	5,53	2,54	Line					
26/06/2012 0:11	L1	236	178	14,10	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	178	14,50	0,98	3,30	6,24	2,94	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
26/06/2012 0:21	L1	236	179	11,10	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line					
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
26/06/2012 0:31	L1	236	182	11,60	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,30	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
26/06/2012 0:41	L1	236	182	11,60	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	181	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line					
26/06/2012 0:51	L1	236	181	11,50	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
26/06/2012 1:01	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,30	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
26/06/2012 1:11	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	237	181	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line					
26/06/2012 1:21	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line					
26/06/2012 1:31	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
26/06/2012 1:41	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
26/06/2012 1:51	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
26/06/2012 2:01	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
26/06/2012 2:11	L1	235	181	11,00	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	237	179	11,00	0,97	2,47	4,62	2,15	Line					
26/06/2012 2:21	L1	236	182	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
26/06/2012 2:31	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/06/2012 2:41	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	181	11,00	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
26/06/2012 2:51	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
26/06/2012 3:01	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	180	11,10	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
26/06/2012 3:11	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	180	11,00	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
26/06/2012 3:21	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
26/06/2012 3:30	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
26/06/2012 3:31	L1	234	215	16,60	0,90	3,39	4,10	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	216	19,60	0,91	4,10	4,96	0,86	Line				
	L3	236	217	16,60	0,90	3,48	4,21	0,73	Line				
26/06/2012 3:41	L1	236	220	17,10	0,95	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	238	218	16,90	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				
26/06/2012 3:51	L1	236	220	17,20	0,95	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
26/06/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	20,10	0,96	4,37	5,17	0,80	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
26/06/2012 4:11	L1	236	219	17,20	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
26/06/2012 4:21	L1	235	218	17,20	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	20,20	0,95	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	236	220	17,40	0,94	3,73	4,37	0,64	Line				
26/06/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,95	3,62	4,29	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	220	19,90	0,96	4,32	5,17	0,85	Downstream ramp				
	L3	238	221	17,60	0,95	3,81	4,51	0,70	Downstream ramp				
26/06/2012 4:34	L1	237	182	11,30	0,97	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,40	0,98	3,02	5,46	2,44	Line				
	L3	238	184	11,60	0,97	2,60	4,65	2,05	Line				
26/06/2012 4:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/06/2012 21:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/06/2012 21:39	L1	234	213	23,20	0,53	2,92	3,61	0,69	Switching-on					
	L2	236	213	24,60	0,53	3,08	3,89	0,81	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	211	22,20	0,53	2,78	3,59	0,81	Switching-on					
26/06/2012 21:41	L1	236	213	21,00	0,86	4,17	5,27	1,10	Downstream ramp					
	L2	237	213	21,80	0,87	4,43	5,66	1,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	215	20,30	0,86	4,07	5,08	1,01	Downstream ramp					
26/06/2012 21:44	L1	236	194	16,70	0,95	3,66	5,71	2,05	Line					
	L2	238	194	17,60	0,95	3,88	6,20	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	194	16,20	0,94	3,55	5,67	2,12	Line					
26/06/2012 21:54	L1	238	194	16,80	0,95	3,69	5,89	2,20	Line					
	L2	238	194	17,40	0,96	3,87	6,18	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	195	16,00	0,95	3,55	5,61	2,06	Line					
26/06/2012 22:00	L1	237	194	16,70	0,95	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp					
	L2	238	194	17,40	0,96	3,87	6,18	2,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	195	16,00	0,95	3,56	5,62	2,06	Downstream ramp					
26/06/2012 22:01	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line					
	L2	238	183	15,40	0,98	3,47	6,27	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	183	14,20	0,96	3,19	5,70	2,51	Line					
26/06/2012 22:11	L1	237	182	14,80	0,96	3,27	5,91	2,64	Line					
	L2	238	182	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	183	14,20	0,95	3,13	5,66	2,53	Line					
26/06/2012 22:21	L1	236	182	14,80	0,96	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	237	183	15,50	0,97	3,43	6,13	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	183	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
26/06/2012 22:31	L1	237	182	14,70	0,96	3,26	5,89	2,63	Line					
	L2	238	183	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	13,60	0,96	3,04	5,62	2,58	Line					
26/06/2012 22:41	L1	238	183	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
26/06/2012 22:51	L1	238	183	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line					
	L2	239	183	15,30	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
26/06/2012 23:01	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
26/06/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line					
	L2	239	183	15,40	0,97	3,47	6,34	2,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
26/06/2012 23:21	L1	239	183	14,90	0,96	3,34	6,11	2,77	Line					
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
26/06/2012 23:31	L1	239	181	14,40	0,97	3,25	6,08	2,83	Line					
	L2	240	182	14,80	0,97	3,40	6,36	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
26/06/2012 23:41	L1	236	178	14,10	0,97	3,16	5,91	2,75	Line					
	L2	237	178	14,60	0,98	3,31	6,26	2,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	179	13,20	0,97	3,00	5,61	2,61	Line					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/06/2012 23:51	L1	235	178	14,10	0,97	3,14	5,81	2,67	Line				
	L2	236	178	14,50	0,98	3,29	6,15	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	13,20	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
27/06/2012 0:01	L1	236	179	14,10	0,97	3,17	5,86	2,69	Line				
	L2	237	178	14,60	0,98	3,32	6,28	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
27/06/2012 0:11	L1	236	178	14,10	0,97	3,18	5,95	2,77	Line				
	L2	237	178	14,60	0,98	3,32	6,28	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	13,20	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
27/06/2012 0:21	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	181	11,10	0,97	2,48	4,53	2,05	Line				
27/06/2012 0:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 0:41	L1	235	178	11,10	0,96	2,38	4,40	2,02	Line				
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 0:51	L1	235	178	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line				
	L2	236	179	12,80	0,98	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
27/06/2012 1:01	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 1:11	L1	235	178	11,10	0,96	2,38	4,40	2,02	Line				
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
27/06/2012 1:21	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	236	179	12,80	0,98	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 1:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line				
27/06/2012 1:41	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line				
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	11,10	0,97	2,47	4,62	2,15	Line				
27/06/2012 1:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/06/2012 2:01	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	178	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 2:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 2:21	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line				
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/06/2012 2:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
27/06/2012 2:41	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/06/2012 2:51	L1	236	179	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,47	4,62	2,15	Line				
27/06/2012 3:01	L1	236	179	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	180	11,10	0,96	2,45	4,48	2,03	Line				
27/06/2012 3:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/06/2012 3:21	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
27/06/2012 3:30	L1	236	179	11,20	0,96	2,41	4,46	2,05	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Upstream ramp				
27/06/2012 3:31	L1	234	216	17,20	0,87	3,37	4,03	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	19,40	0,92	4,08	5,04	0,96	Line				
	L3	236	216	16,90	0,88	3,45	4,22	0,77	Line				
27/06/2012 3:41	L1	236	219	17,60	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,10	0,96	4,34	5,14	0,80	Line				
	L3	237	218	17,00	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
27/06/2012 3:51	L1	236	219	17,80	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,20	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	217	17,10	0,95	3,67	4,49	0,82	Line				
27/06/2012 4:01	L1	236	219	18,00	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,30	0,96	4,37	5,17	0,80	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,70	4,47	0,77	Line				
27/06/2012 4:11	L1	236	219	17,80	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,20	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
27/06/2012 4:21	L1	236	219	17,80	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
27/06/2012 4:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/06/2012 20:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/06/2012 20:48	L1	234	213	23,40	0,54	3,01	3,72	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	212	24,60	0,53	3,10	3,91	0,81	Switching-on				
	L3	236	211	22,40	0,52	2,77	3,58	0,81	Switching-on				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/06/2012 20:51	L1	235	213	20,90	0,86	4,15	5,18	1,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	213	21,70	0,88	4,39	5,54	1,15	Upstream ramp					
	L3	237	215	20,30	0,86	4,08	5,10	1,02	Upstream ramp					
27/06/2012 20:51	L1	235	213	20,90	0,87	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	213	21,70	0,88	4,42	5,58	1,16	Line					
	L3	237	215	20,20	0,87	4,12	5,15	1,03	Line					
27/06/2012 21:00	L1	236	213	20,70	0,94	4,48	5,66	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	213	21,60	0,95	4,65	5,87	1,22	Downstream ramp					
	L3	237	215	20,10	0,94	4,35	5,43	1,08	Downstream ramp					
27/06/2012 21:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
27/06/2012 21:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
27/06/2012 21:08	L1	235	213	23,20	0,54	3,00	3,75	0,75	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	213	23,90	0,53	3,04	3,84	0,80	Switching-on					
	L3	236	211	21,70	0,54	2,78	3,59	0,81	Switching-on					
27/06/2012 21:11	L1	236	213	20,90	0,89	4,29	5,42	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	213	21,50	0,91	4,50	5,75	1,25	Downstream ramp					
	L3	237	215	20,10	0,89	4,19	5,23	1,04	Downstream ramp					
27/06/2012 21:13	L1	237	194	16,80	0,96	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	194	17,20	0,97	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	238	195	15,90	0,96	3,53	5,57	2,04	Line					
27/06/2012 21:20	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
27/06/2012 21:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
27/06/2012 21:28	L1	235	213	23,60	0,53	2,97	3,71	0,74	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	213	24,90	0,53	3,13	3,91	0,78	Switching-on					
	L3	237	212	22,40	0,53	2,82	3,64	0,82	Switching-on					
27/06/2012 21:31	L1	236	213	21,00	0,88	4,29	5,42	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	213	21,60	0,90	4,49	5,73	1,24	Downstream ramp					
	L3	238	212	19,60	0,89	4,08	5,32	1,24	Downstream ramp					
27/06/2012 21:34	L1	236	194	16,80	0,96	3,72	5,81	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,40	0,97	3,85	6,15	2,30	Line					
	L3	239	195	16,20	0,95	3,61	5,77	2,16	Line					
27/06/2012 21:44	L1	237	194	16,90	0,95	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	194	17,40	0,96	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	239	193	15,70	0,95	3,48	5,68	2,20	Line					
27/06/2012 21:54	L1	237	194	16,70	0,96	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	194	17,20	0,97	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	239	193	15,60	0,96	3,49	5,70	2,21	Line					
27/06/2012 22:00	L1	237	194	16,70	0,95	3,69	5,83	2,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	195	17,30	0,97	3,87	6,18	2,31	Downstream ramp					
	L3	239	193	15,60	0,96	3,49	5,70	2,21	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/06/2012 22:01	L1	237	182	14,50	0,98	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	240	181	13,80	0,97	3,15	5,96	2,81	Line				
27/06/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
27/06/2012 22:21	L1	237	183	14,70	0,96	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	183	15,30	0,97	3,41	6,10	2,69	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
27/06/2012 22:31	L1	238	183	14,90	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
27/06/2012 22:41	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
27/06/2012 22:51	L1	239	183	14,90	0,96	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	240	182	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
27/06/2012 23:01	L1	239	181	14,50	0,96	3,26	6,10	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	240	182	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
27/06/2012 23:11	L1	239	181	14,50	0,96	3,25	6,08	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,90	0,98	3,37	6,37	3,00	Line				
	L3	240	182	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
27/06/2012 23:21	L1	239	181	14,60	0,97	3,27	6,11	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,90	0,98	3,38	6,39	3,01	Line				
	L3	240	182	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
27/06/2012 23:31	L1	236	178	14,20	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,50	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
27/06/2012 23:41	L1	236	178	14,20	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,50	0,98	3,29	6,22	2,93	Line				
	L3	237	179	13,20	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
27/06/2012 23:51	L1	236	178	14,20	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,50	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
28/06/2012 0:01	L1	236	179	14,30	0,96	3,17	5,86	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,70	0,97	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
28/06/2012 0:11	L1	236	178	14,30	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,70	0,98	3,31	6,19	2,88	Line				
	L3	237	180	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
28/06/2012 0:21	L1	236	179	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/06/2012 0:31	L1	236	179	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/06/2012 0:41	L1	236	179	11,20	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/06/2012 0:51	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/06/2012 1:01	L1	236	179	11,20	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
28/06/2012 1:11	L1	236	178	11,20	0,95	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/06/2012 1:21	L1	236	179	11,20	0,95	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
28/06/2012 1:31	L1	236	179	11,30	0,95	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
28/06/2012 1:41	L1	236	180	11,20	0,96	2,42	4,42	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
28/06/2012 1:51	L1	236	180	11,20	0,96	2,41	4,41	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
28/06/2012 2:01	L1	237	179	11,30	0,95	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
28/06/2012 2:11	L1	237	180	11,30	0,95	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	238	180	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
28/06/2012 2:21	L1	237	180	11,20	0,96	2,43	4,49	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
28/06/2012 2:31	L1	236	179	11,10	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
28/06/2012 2:41	L1	236	179	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,90	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
28/06/2012 2:51	L1	236	179	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
28/06/2012 3:01	L1	236	179	11,20	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
28/06/2012 3:11	L1	236	179	11,10	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/06/2012 3:21	L1	237	180	11,30	0,96	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
28/06/2012 3:30	L1	237	180	11,30	0,96	2,44	4,51	2,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,80	0,98	2,89	5,46	2,57	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
28/06/2012 3:31	L1	235	217	17,50	0,87	3,41	4,08	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	216	19,80	0,91	4,07	4,98	0,91	Line				
	L3	237	217	17,10	0,90	3,50	4,28	0,78	Line				
28/06/2012 3:41	L1	236	219	17,80	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
28/06/2012 3:51	L1	236	219	17,90	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	20,20	0,96	4,35	5,15	0,80	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
28/06/2012 4:01	L1	236	220	17,80	0,94	3,71	4,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
28/06/2012 4:11	L1	236	219	17,90	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,10	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
28/06/2012 4:21	L1	236	219	17,90	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,40	0,95	4,38	5,24	0,86	Line				
	L3	237	218	17,20	0,95	3,69	4,46	0,77	Line				
28/06/2012 4:30	L1	236	219	18,00	0,94	3,71	4,39	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,40	0,96	4,37	5,23	0,86	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,40	0,95	3,72	4,55	0,83	Downstream ramp				
28/06/2012 4:34	L1	237	182	11,80	0,96	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,40	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	239	184	11,80	0,97	2,61	4,72	2,11	Line				
28/06/2012 4:36	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
28/06/2012 21:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
28/06/2012 21:35	L1	235	213	23,60	0,51	2,85	3,56	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	25,20	0,52	3,10	3,79	0,69	Switching-on				
	L3	236	211	22,60	0,51	2,74	3,54	0,80	Switching-on				
28/06/2012 21:38	L1	236	213	20,90	0,86	4,15	5,24	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	22,20	0,88	4,50	5,56	1,06	Downstream ramp				
	L3	237	215	20,40	0,86	4,08	5,10	1,02	Downstream ramp				
28/06/2012 21:40	L1	236	196	17,40	0,94	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	196	18,10	0,95	3,93	6,07	2,14	Line				
	L3	238	194	16,50	0,94	3,58	5,72	2,14	Line				
28/06/2012 21:50	L1	236	193	16,70	0,95	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	17,20	0,96	3,80	6,07	2,27	Line				
	L3	238	195	16,30	0,94	3,57	5,64	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/06/2012 22:00	L1	236	193	16,80	0,95	3,67	5,80	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,40	0,96	3,87	6,18	2,31	Downstream ramp				
	L3	238	195	16,20	0,95	3,59	5,67	2,08	Downstream ramp				
28/06/2012 22:01	L1	236	181	14,90	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,20	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	14,40	0,96	3,21	5,80	2,59	Line				
28/06/2012 22:11	L1	236	181	14,80	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
28/06/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,10	5,54	2,44	Line				
28/06/2012 22:31	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	184	14,10	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
28/06/2012 22:41	L1	237	182	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
28/06/2012 22:51	L1	237	182	14,80	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
28/06/2012 23:01	L1	237	182	14,80	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
28/06/2012 23:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
28/06/2012 23:21	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,40	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
28/06/2012 23:31	L1	238	183	15,00	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	240	182	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
28/06/2012 23:41	L1	239	183	15,00	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	184	15,50	0,97	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
28/06/2012 23:51	L1	239	181	14,50	0,97	3,28	6,13	2,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	241	181	14,90	0,97	3,41	6,52	3,11	Line				
	L3	241	182	13,50	0,97	3,10	5,86	2,76	Line				
29/06/2012 0:01	L1	235	178	14,10	0,97	3,16	5,84	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,50	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	235	179	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
29/06/2012 0:11	L1	236	178	14,20	0,97	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,50	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	237	179	13,30	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
29/06/2012 0:21	L1	236	179	11,20	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/06/2012 0:31	L1	235	178	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
29/06/2012 0:41	L1	235	178	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 0:51	L1	236	178	11,10	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
29/06/2012 1:01	L1	236	179	11,20	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
29/06/2012 1:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 1:21	L1	235	178	10,80	0,96	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line				
29/06/2012 1:31	L1	236	179	10,90	0,97	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,45	4,53	2,08	Line				
29/06/2012 1:41	L1	236	180	10,90	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 1:51	L1	236	179	10,90	0,97	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 2:01	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
29/06/2012 2:11	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 2:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,80	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 2:31	L1	236	179	10,90	0,97	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
29/06/2012 2:41	L1	236	179	10,80	0,97	2,36	4,36	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	179	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line				
29/06/2012 2:51	L1	235	178	10,90	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,47	4,62	2,15	Line				
29/06/2012 3:01	L1	235	178	10,90	0,96	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	235	179	11,10	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/06/2012 3:11	L1	235	178	10,90	0,96	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
29/06/2012 3:21	L1	236	179	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
29/06/2012 3:30	L1	235	178	10,90	0,96	2,35	4,35	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,80	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,46	4,55	2,09	Upstream ramp				
29/06/2012 3:31	L1	234	216	17,10	0,88	3,34	4,00	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	216	20,30	0,90	4,13	4,99	0,86	Line				
	L3	235	216	17,00	0,89	3,46	4,18	0,72	Line				
29/06/2012 3:41	L1	234	218	17,10	0,95	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	20,00	0,95	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	235	219	17,40	0,95	3,69	4,32	0,63	Line				
29/06/2012 3:51	L1	234	218	17,10	0,95	3,55	4,16	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	218	19,90	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	235	219	17,30	0,95	3,71	4,35	0,64	Line				
29/06/2012 4:01	L1	234	218	17,20	0,95	3,55	4,16	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	19,90	0,95	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	235	219	17,30	0,95	3,70	4,33	0,63	Line				
29/06/2012 4:11	L1	235	218	17,20	0,95	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	218	20,00	0,96	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	235	219	17,40	0,95	3,71	4,35	0,64	Line				
29/06/2012 4:21	L1	234	218	17,20	0,95	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	19,90	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	236	219	17,50	0,95	3,74	4,43	0,69	Line				
29/06/2012 4:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
29/06/2012 21:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
29/06/2012 21:31	L1	236	213	23,90	0,56	3,17	4,00	0,83	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	24,60	0,52	3,06	3,86	0,80	Switching-on				
	L3	237	212	22,80	0,51	2,73	3,52	0,79	Switching-on				
29/06/2012 21:34	L1	237	214	21,40	0,86	4,22	5,33	1,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	22,00	0,88	4,39	5,60	1,21	Downstream ramp				
	L3	237	212	20,10	0,87	3,99	5,15	1,16	Downstream ramp				
29/06/2012 21:36	L1	237	194	17,10	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	18,10	0,95	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	239	195	16,80	0,94	3,60	5,75	2,15	Line				
29/06/2012 21:46	L1	238	194	16,90	0,95	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,70	0,96	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,49	5,70	2,21	Line				
29/06/2012 21:56	L1	238	195	16,90	0,95	3,71	5,86	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	194	17,70	0,96	3,89	6,28	2,39	Line				
	L3	239	193	15,90	0,95	3,49	5,70	2,21	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/06/2012 22:00	L1	238	195	16,90	0,95	3,72	5,87	2,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	194	17,60	0,96	3,92	6,33	2,41	Downstream ramp				
	L3	239	193	15,80	0,95	3,49	5,70	2,21	Downstream ramp				
29/06/2012 22:01	L1	238	183	15,00	0,97	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,60	0,98	3,48	6,36	2,88	Line				
	L3	240	181	13,70	0,98	3,10	5,86	2,76	Line				
29/06/2012 22:11	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	184	15,40	0,97	3,46	6,26	2,80	Line				
	L3	239	181	13,90	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
29/06/2012 22:21	L1	238	183	15,00	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
29/06/2012 22:31	L1	239	183	14,90	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,40	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
29/06/2012 22:41	L1	239	184	14,90	0,96	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
29/06/2012 22:51	L1	238	183	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	15,00	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	241	182	13,70	0,97	3,10	5,86	2,76	Line				
29/06/2012 23:01	L1	235	181	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,70	0,97	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
29/06/2012 23:11	L1	235	181	14,60	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	179	13,30	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
29/06/2012 23:21	L1	235	181	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,70	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	237	180	13,30	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
29/06/2012 23:31	L1	236	181	14,70	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,70	0,98	3,30	6,17	2,87	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
29/06/2012 23:41	L1	236	181	14,80	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,70	0,98	3,32	6,21	2,89	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
29/06/2012 23:51	L1	234	180	14,20	0,97	3,17	5,67	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,50	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
30/06/2012 0:01	L1	235	180	14,30	0,97	3,19	5,77	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,50	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	2,99	5,53	2,54	Line				
30/06/2012 0:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	14,80	0,98	3,34	6,25	2,91	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
30/06/2012 0:21	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/06/2012 0:31	L1	236	181	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,80	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line				
30/06/2012 0:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
30/06/2012 0:51	L1	238	183	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
30/06/2012 1:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,97	2,90	5,42	2,52	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
30/06/2012 1:11	L1	238	183	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,00	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
30/06/2012 1:21	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
30/06/2012 1:31	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line				
30/06/2012 1:41	L1	235	178	10,70	0,97	2,33	4,31	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 1:51	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 2:01	L1	234	178	10,60	0,97	2,32	4,24	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 2:11	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 2:21	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 2:31	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	235	179	10,90	0,97	2,45	4,48	2,03	Line				
30/06/2012 2:41	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 2:51	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 3:01	L1	235	178	10,70	0,97	2,34	4,33	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	178	12,70	0,98	2,85	5,27	2,42	Line				
	L3	236	179	10,90	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/06/2012 3:11	L1	235	178	10,70	0,97	2,33	4,31	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 3:21	L1	235	178	10,70	0,97	2,33	4,31	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	236	179	11,00	0,97	2,46	4,55	2,09	Line				
30/06/2012 3:30	L1	234	178	10,70	0,97	2,32	4,24	1,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp				
	L3	235	178	11,00	0,97	2,45	4,53	2,08	Upstream ramp				
30/06/2012 3:31	L1	233	218	16,90	0,88	3,36	3,89	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	20,10	0,90	4,12	4,93	0,81	Line				
	L3	235	218	17,30	0,89	3,55	4,20	0,65	Line				
30/06/2012 3:41	L1	234	218	16,80	0,95	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	218	19,70	0,96	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	235	219	17,20	0,95	3,72	4,36	0,64	Line				
30/06/2012 3:51	L1	234	217	16,80	0,94	3,52	4,17	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	217	19,60	0,96	4,22	5,00	0,78	Line				
	L3	235	218	17,10	0,95	3,69	4,37	0,68	Line				
30/06/2012 4:01	L1	233	217	16,90	0,94	3,51	4,11	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	217	19,60	0,95	4,22	4,94	0,72	Line				
	L3	234	218	17,10	0,95	3,69	4,32	0,63	Line				
30/06/2012 4:11	L1	234	217	16,70	0,94	3,53	4,18	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	217	19,70	0,96	4,23	5,01	0,78	Line				
	L3	235	219	17,20	0,95	3,71	4,35	0,64	Line				
30/06/2012 4:21	L1	234	217	16,90	0,94	3,52	4,17	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	220	20,30	0,96	4,35	4,99	0,64	Line				
	L3	235	218	17,20	0,95	3,70	4,38	0,68	Line				
30/06/2012 4:26	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
30/06/2012 21:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
30/06/2012 21:33	L1	233	212	23,60	0,53	2,90	3,58	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	211	24,10	0,55	3,11	3,93	0,82	Switching-on				
	L3	235	213	23,40	0,50	2,77	3,46	0,69	Switching-on				
30/06/2012 21:36	L1	235	212	21,00	0,86	4,15	5,24	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	22,10	0,88	4,42	5,40	0,98	Downstream ramp				
	L3	235	213	20,20	0,86	4,03	5,03	1,00	Downstream ramp				
30/06/2012 21:38	L1	235	195	17,40	0,95	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,90	0,95	3,87	5,97	2,10	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,48	5,50	2,02	Line				
30/06/2012 21:48	L1	235	195	17,30	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,70	0,96	3,87	5,97	2,10	Line				
	L3	236	193	16,00	0,95	3,51	5,54	2,03	Line				
30/06/2012 21:58	L1	236	195	17,30	0,95	3,75	5,79	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,60	0,96	3,86	5,96	2,10	Line				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,53	5,57	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.6.2012 - 30.6.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/06/2012 22:00	L1	235	195	17,30	0,95	3,73	5,69	1,96	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,60	0,96	3,88	5,99	2,11					
	L3	237	193	15,90	0,96	3,53	5,64	2,11					
30/06/2012 22:01	L1	235	183	15,30	0,96	3,36	5,87	2,51	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	183	15,60	0,97	3,46	6,12	2,66					
	L3	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48					
30/06/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,25	5,88	2,63	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,90	0,97	3,33	6,02	2,69					
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54					
30/06/2012 22:21	L1	234	180	14,50	0,97	3,21	5,74	2,53	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,80	0,98	3,31	5,98	2,67					
	L3	235	181	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40					
30/06/2012 22:31	L1	236	181	14,80	0,96	3,26	5,89	2,63	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	15,10	0,97	3,33	6,02	2,69					
	L3	236	181	13,90	0,97	3,06	5,53	2,47					
30/06/2012 22:41	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	15,10	0,97	3,35	6,12	2,77					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,06	5,47	2,41					
30/06/2012 22:51	L1	236	181	14,90	0,96	3,26	5,89	2,63	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,35	6,06	2,71					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,08	5,57	2,49					
30/06/2012 23:01	L1	236	181	14,90	0,96	3,25	5,88	2,63	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,20	0,97	3,36	6,07	2,71					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,09	5,59	2,50					
30/06/2012 23:11	L1	236	181	14,90	0,96	3,27	5,91	2,64	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,20	0,97	3,35	6,06	2,71					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,08	5,57	2,49					
30/06/2012 23:21	L1	237	181	14,90	0,96	3,29	6,02	2,73	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,20	0,97	3,37	6,16	2,79					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,09	5,59	2,50					
30/06/2012 23:31	L1	236	182	14,90	0,96	3,28	5,86	2,58	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,20	0,97	3,36	6,07	2,71					
	L3	237	183	13,90	0,97	3,09	5,52	2,43					
30/06/2012 23:41	L1	235	181	14,80	0,97	3,24	5,79	2,55	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	15,00	0,98	3,34	6,04	2,70					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42					
30/06/2012 23:51	L1	236	182	15,00	0,96	3,26	5,83	2,57	Line Line Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,40	0,97	3,39	6,20	2,81					
	L3	238	183	13,90	0,97	3,11	5,62	2,51					
Max Value		241	222	26,20	0,99	4,65	6,52	3,11		0,00	0,00	0,00	3,25
Medium Values		237	188	14,26	0,96	3,12	5,24	2,13		0,00	0,00	0,00	3,25
Min Value		232	177	10,50	0,84	2,32	3,89	0,53		0,00	0,00	0,00	3,23