



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/10/2012 0:12	L1	237	182	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
06/10/2012 0:22	L1	237	182	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line					
06/10/2012 0:32	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 0:42	L1	237	183	11,50	0,95	2,53	4,52	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 0:52	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
06/10/2012 1:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,54	4,59	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 1:12	L1	238	183	11,40	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 1:22	L1	238	183	11,40	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 1:32	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
06/10/2012 1:42	L1	238	183	11,40	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	241	182	11,50	0,96	2,61	4,93	2,32	Line					
06/10/2012 1:52	L1	238	183	11,40	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	241	182	11,50	0,96	2,61	4,93	2,32	Line					
06/10/2012 2:02	L1	238	183	11,40	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 2:12	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 2:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line					
06/10/2012 2:32	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line					
06/10/2012 2:42	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/10/2012 2:52	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
06/10/2012 3:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
06/10/2012 3:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
06/10/2012 3:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
06/10/2012 3:30	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24						
06/10/2012 3:31	L1	236	216	17,20	0,88	3,46	4,23	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	217	19,10	0,91	4,03	4,93	0,90	Line					
	L3	239	216	17,20	0,89	3,55	4,48	0,93	Line					
06/10/2012 3:41	L1	236	216	16,90	0,94	3,59	4,39	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	239	219	17,60	0,94	3,82	4,67	0,85	Line					
06/10/2012 3:51	L1	237	217	17,00	0,94	3,62	4,43	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	239	220	17,70	0,94	3,82	4,62	0,80	Line					
06/10/2012 4:01	L1	236	217	16,90	0,94	3,60	4,35	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,20	5,19	0,99	Line					
	L3	239	219	17,60	0,94	3,82	4,67	0,85	Line					
06/10/2012 4:11	L1	236	217	16,90	0,94	3,59	4,34	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,00	0,96	4,17	5,15	0,98	Line					
	L3	239	219	17,50	0,94	3,81	4,66	0,85	Line					
06/10/2012 4:21	L1	236	216	16,90	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,00	0,96	4,17	5,15	0,98	Line					
	L3	239	219	17,50	0,94	3,81	4,66	0,85	Line					
06/10/2012 4:30	L1	237	219	17,40	0,94	3,72	4,45	0,73	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	220	19,50	0,96	4,29	5,08	0,79						
	L3	239	219	17,50	0,94	3,81	4,66	0,85						
06/10/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,97	2,54	4,59	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
06/10/2012 4:44	L1	237	182	12,70	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
06/10/2012 4:54	L1	238	182	12,80	-0,99	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
06/10/2012 5:04	L1	237	183	12,80	-0,99	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	239	181	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/10/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/10/2012 5:24	L1	237	183	12,80	-0,99	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/10/2012 5:34	L1	236	183	12,80	-0,99	2,96	5,23	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
06/10/2012 5:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,00	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
06/10/2012 5:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/10/2012 6:04	L1	237	182	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
06/10/2012 6:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,90	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	240	181	12,30	0,99	2,89	5,46	2,57	Line				
06/10/2012 6:24	L1	237	182	12,70	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	240	182	12,20	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
06/10/2012 6:34	L1	236	181	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/10/2012 6:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
06/10/2012 6:54	L1	237	182	12,90	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,90	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
06/10/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
06/10/2012 18:29	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
06/10/2012 18:29	L1	232	213	23,70	0,55	3,04	3,68	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	213	25,00	0,52	3,03	3,66	0,63	Switching-on				
	L3	235	213	23,10	0,51	2,82	3,52	0,70	Switching-on				
06/10/2012 18:32	L1	233	213	21,00	0,86	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	213	21,70	0,87	4,41	5,45	1,04	Downstream ramp				
	L3	236	213	19,90	0,86	4,05	5,11	1,06	Downstream ramp				
06/10/2012 18:33	L1	234	211	20,20	0,90	4,26	5,38	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	21,00	0,91	4,45	5,68	1,23	Line				
	L3	236	211	19,20	0,90	4,08	5,27	1,19	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/10/2012 18:43	L1	233	211	20,10	0,94	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	237	211	19,00	0,94	4,21	5,49	1,28	Line					
06/10/2012 18:53	L1	232	210	20,10	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,56	5,76	1,20	Line					
	L3	236	211	19,00	0,94	4,20	5,42	1,22	Line					
06/10/2012 19:00	L1	234	211	20,10	0,94	4,42	5,58	1,16	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	211	20,80	0,95	4,59	5,80	1,21	Downstream ramp					
	L3	236	210	18,90	0,94	4,19	5,47	1,28	Downstream ramp					
06/10/2012 19:00	L1	233	202	18,30	0,96	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,22	5,89	1,67	Line					
	L3	236	202	17,40	0,96	3,89	5,55	1,66	Line					
06/10/2012 19:10	L1	233	201	18,30	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	237	202	17,20	0,95	3,85	5,55	1,70	Line					
06/10/2012 19:20	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,95	4,21	5,87	1,66	Line					
	L3	236	201	17,20	0,95	3,83	5,53	1,70	Line					
06/10/2012 19:30	L1	234	202	18,30	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	201	18,90	0,96	4,19	5,91	1,72	Line					
	L3	236	201	17,10	0,95	3,83	5,53	1,70	Line					
06/10/2012 19:40	L1	234	202	18,30	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	236	202	17,10	0,95	3,83	5,46	1,63	Line					
06/10/2012 19:50	L1	234	202	18,40	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line					
	L3	237	202	17,20	0,95	3,86	5,57	1,71	Line					
06/10/2012 20:01	L1	234	203	18,40	0,95	4,08	5,63	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,10	0,95	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	237	202	17,30	0,95	3,86	5,57	1,71	Line					
06/10/2012 20:11	L1	235	203	18,40	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,10	0,96	4,24	5,91	1,67	Line					
	L3	237	202	17,20	0,95	3,86	5,57	1,71	Line					
06/10/2012 20:21	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	237	202	17,20	0,95	3,86	5,57	1,71	Line					
06/10/2012 20:31	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,10	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	237	203	17,20	0,95	3,86	5,51	1,65	Line					
06/10/2012 20:41	L1	235	203	18,40	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,10	0,96	4,24	5,91	1,67	Line					
	L3	238	203	17,30	0,95	3,88	5,60	1,72	Line					
06/10/2012 20:51	L1	235	203	18,40	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	19,10	0,96	4,26	6,01	1,75	Line					
	L3	237	203	17,20	0,95	3,86	5,51	1,65	Line					
06/10/2012 21:00	L1	235	204	18,50	0,95	4,10	5,66	1,56	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	203	19,20	0,96	4,27	6,02	1,75	Downstream ramp					
	L3	238	203	17,30	0,95	3,89	5,61	1,72	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/10/2012 21:02	L1	236	181	14,50	0,98	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	182	15,00	0,98	3,44	6,15	2,71	Line					
	L3	238	183	14,10	0,96	3,20	5,79	2,59	Line					
06/10/2012 21:12	L1	236	181	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	239	181	13,50	0,96	3,09	5,78	2,69	Line					
06/10/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,90	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
06/10/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
06/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
06/10/2012 21:52	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
06/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	238	181	13,50	0,97	3,09	5,71	2,62	Line					
06/10/2012 22:12	L1	237	181	14,60	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
06/10/2012 22:22	L1	236	181	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	181	13,50	0,96	3,07	5,68	2,61	Line					
06/10/2012 22:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
06/10/2012 22:42	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,10	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	182	13,60	0,97	3,12	5,83	2,71	Line					
06/10/2012 22:52	L1	238	182	14,60	0,97	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,10	0,97	3,47	6,34	2,87	Line					
	L3	240	182	13,60	0,97	3,12	5,83	2,71	Line					
06/10/2012 23:02	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,30	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	241	182	13,90	0,97	3,18	6,01	2,83	Line					
06/10/2012 23:12	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	240	181	13,50	0,97	3,12	5,90	2,78	Line					
06/10/2012 23:22	L1	238	182	14,60	0,97	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	181	13,50	0,97	3,12	5,90	2,78	Line					
06/10/2012 23:32	L1	238	182	14,70	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,49	6,38	2,89	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,14	5,87	2,73	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/10/2012 23:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	184	13,20	0,97	3,01	5,44	2,43	Line				
	L3	241	182	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
06/10/2012 23:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	241	182	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
07/10/2012 0:02	L1	239	183	11,50	0,95	2,54	4,64	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,90	0,97	2,95	5,58	2,63	Line				
	L3	241	182	11,60	0,96	2,61	4,93	2,32	Line				
07/10/2012 0:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	241	182	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
07/10/2012 0:22	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
07/10/2012 0:32	L1	235	178	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
07/10/2012 0:42	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/10/2012 0:52	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 1:02	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 1:12	L1	234	178	10,80	0,96	2,39	4,37	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 1:22	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 1:32	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 1:42	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/10/2012 1:52	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/10/2012 2:02	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
07/10/2012 2:12	L1	235	178	10,80	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,81	5,25	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 2:22	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 2:32	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/10/2012 2:42	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/10/2012 2:52	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 3:02	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
07/10/2012 3:12	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/10/2012 3:22	L1	234	178	10,90	0,96	2,38	4,35	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/10/2012 3:30	L1	234	177	10,90	0,96	2,38	4,40	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Upstream ramp				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Upstream ramp				
07/10/2012 3:31	L1	233	219	18,00	0,86	3,53	4,05	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	216	19,30	0,91	4,03	4,82	0,79	Line				
	L3	235	216	17,40	0,89	3,55	4,29	0,74	Line				
07/10/2012 3:41	L1	234	220	17,50	0,94	3,72	4,27	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	19,20	0,96	4,20	5,03	0,83	Line				
	L3	236	219	17,70	0,94	3,82	4,52	0,70	Line				
07/10/2012 3:51	L1	234	220	17,70	0,94	3,72	4,27	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,20	0,96	4,20	4,97	0,77	Line				
	L3	236	220	17,70	0,94	3,82	4,47	0,65	Line				
07/10/2012 4:01	L1	234	220	17,60	0,94	3,76	4,31	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	19,20	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	236	219	17,50	0,94	3,80	4,50	0,70	Line				
07/10/2012 4:11	L1	234	220	17,60	0,94	3,73	4,28	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	19,10	0,96	4,20	5,03	0,83	Line				
	L3	236	219	17,70	0,94	3,81	4,51	0,70	Line				
07/10/2012 4:21	L1	234	220	17,60	0,94	3,72	4,27	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	19,20	0,96	4,20	5,03	0,83	Line				
	L3	235	219	17,60	0,95	3,80	4,45	0,65	Line				
07/10/2012 4:30	L1	234	220	17,70	0,94	3,73	4,28	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	19,20	0,96	4,20	5,03	0,83	Downstream ramp				
	L3	236	219	17,70	0,95	3,82	4,52	0,70	Downstream ramp				
07/10/2012 4:34	L1	234	183	11,60	0,96	2,55	4,41	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	13,10	0,98	2,97	5,19	2,22	Line				
	L3	237	182	11,70	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 4:44	L1	235	183	13,00	-0,99	2,99	5,23	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,10	0,99	3,25	5,68	2,43	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
07/10/2012 4:54	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,20	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
07/10/2012 5:04	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,20	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 5:14	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	183	14,10	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
07/10/2012 5:24	L1	235	183	13,00	-0,99	3,00	5,24	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	14,20	0,99	3,28	5,80	2,52	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
07/10/2012 5:34	L1	234	183	12,90	-0,99	2,97	5,13	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	183	14,30	0,99	3,24	5,60	2,36	Line				
	L3	235	182	12,70	0,99	2,90	5,13	2,23	Line				
07/10/2012 5:44	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,20	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
07/10/2012 5:54	L1	234	183	13,00	-0,99	2,99	5,17	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,10	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
07/10/2012 6:04	L1	234	183	13,00	-0,99	2,99	5,17	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,20	0,99	3,27	5,72	2,45	Line				
	L3	236	182	12,50	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 6:14	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,10	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
07/10/2012 6:24	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	182	14,10	0,99	3,24	5,66	2,42	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 6:34	L1	233	183	12,90	-0,99	2,97	5,08	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	182	14,10	0,99	3,26	5,70	2,44	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 6:44	L1	234	183	13,00	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	182	14,10	0,99	3,24	5,66	2,42	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 6:54	L1	234	183	12,90	-0,99	2,98	5,15	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	182	14,10	0,99	3,24	5,66	2,42	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
07/10/2012 7:04	L1	234	183	12,90	-0,99	2,97	5,13	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	183	14,10	0,99	3,24	5,60	2,36	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
07/10/2012 7:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 18:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/10/2012 18:39	L1	229	212	23,90	0,52	2,88	3,41	0,53	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	213	25,20	0,51	3,02	3,61	0,59	Switching-on				
	L3	231	213	23,20	0,51	2,80	3,35	0,55	Switching-on				
07/10/2012 18:42	L1	230	213	21,30	0,86	4,19	4,96	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	214	21,90	0,87	4,40	5,21	0,81	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,10	0,86	4,01	4,85	0,84	Downstream ramp				
07/10/2012 18:43	L1	230	211	20,50	0,90	4,24	5,13	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	211	21,30	0,91	4,47	5,52	1,05	Line				
	L3	233	210	19,40	0,90	4,06	5,13	1,07	Line				
07/10/2012 18:53	L1	230	211	20,30	0,94	4,37	5,28	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	211	21,00	0,95	4,56	5,57	1,01	Line				
	L3	233	211	19,10	0,94	4,17	5,21	1,04	Line				
07/10/2012 19:00	L1	230	211	20,30	0,94	4,39	5,31	0,92	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	212	21,00	0,95	4,60	5,62	1,02	Downstream ramp				
	L3	233	210	19,00	0,95	4,16	5,25	1,09	Downstream ramp				
07/10/2012 19:00	L1	230	202	18,50	0,96	4,05	5,40	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	203	19,40	0,96	4,27	5,76	1,49	Line				
	L3	233	201	17,40	0,96	3,86	5,38	1,52	Line				
07/10/2012 19:10	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	19,00	0,95	4,22	5,89	1,67	Line				
	L3	237	202	17,20	0,95	3,84	5,54	1,70	Line				
07/10/2012 19:20	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	19,00	0,95	4,24	5,98	1,74	Line				
	L3	237	202	17,20	0,95	3,84	5,54	1,70	Line				
07/10/2012 19:30	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line				
	L3	237	203	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Line				
07/10/2012 19:40	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,50	0,96	4,13	5,96	1,83	Line				
	L3	237	203	17,20	0,95	3,85	5,49	1,64	Line				
07/10/2012 19:50	L1	235	203	18,50	0,95	4,08	5,69	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	200	18,50	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	237	203	17,30	0,95	3,86	5,51	1,65	Line				
07/10/2012 20:00	L1	235	200	18,20	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	201	18,60	0,95	4,12	5,88	1,76	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,86	5,51	1,65	Line				
07/10/2012 20:10	L1	235	201	18,00	0,95	3,98	5,68	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	201	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	237	202	17,30	0,95	3,85	5,55	1,70	Line				
07/10/2012 20:21	L1	236	201	18,10	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	238	203	17,30	0,95	3,87	5,58	1,71	Line				
07/10/2012 20:31	L1	235	200	18,10	0,95	3,98	5,74	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,60	0,96	4,14	5,97	1,83	Line				
	L3	238	201	16,80	0,95	3,78	5,58	1,80	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/10/2012 20:41	L1	236	201	18,20	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	202	18,70	0,96	4,17	6,02	1,85	Line					
	L3	238	201	16,90	0,95	3,77	5,56	1,79	Line					
07/10/2012 20:51	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	201	18,70	0,96	4,17	6,08	1,91	Line					
	L3	238	200	16,90	0,95	3,77	5,63	1,86	Line					
07/10/2012 21:00	L1	236	202	18,30	0,95	4,01	5,72	1,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	202	18,80	0,96	4,18	6,03	1,85	Downstream ramp					
	L3	238	200	16,90	0,95	3,77	5,63	1,86	Downstream ramp					
07/10/2012 21:02	L1	236	181	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,98	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	184	14,10	0,97	3,21	5,80	2,59	Line					
07/10/2012 21:12	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,96	3,08	5,76	2,68	Line					
07/10/2012 21:22	L1	236	181	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,96	3,08	5,76	2,68	Line					
07/10/2012 21:32	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,09	5,78	2,69	Line					
07/10/2012 21:42	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
07/10/2012 21:52	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
07/10/2012 22:02	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
07/10/2012 22:12	L1	237	181	14,70	0,96	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
07/10/2012 22:22	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,30	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
07/10/2012 22:32	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
07/10/2012 22:42	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
07/10/2012 22:52	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
07/10/2012 23:02	L1	237	183	14,90	0,96	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	240	181	13,60	0,96	3,10	5,86	2,76	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 23:12	L1	238	182	14,70	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
07/10/2012 23:22	L1	238	183	14,70	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,10	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	240	182	13,60	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
07/10/2012 23:32	L1	237	182	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,08	5,76	2,68	Line				
07/10/2012 23:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
07/10/2012 23:52	L1	238	184	11,60	0,96	2,54	4,54	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
08/10/2012 0:02	L1	239	181	11,10	0,95	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,97	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
08/10/2012 0:12	L1	239	181	11,20	0,95	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,97	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
08/10/2012 0:22	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
08/10/2012 0:32	L1	237	180	11,20	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
08/10/2012 0:42	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
08/10/2012 0:52	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
08/10/2012 1:02	L1	237	180	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,80	0,97	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	240	181	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
08/10/2012 1:12	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
08/10/2012 1:22	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,00	0,97	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
08/10/2012 1:32	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
08/10/2012 1:42	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 1:52	L1	239	181	11,10	0,96	2,48	4,64	2,16	Line					
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 2:02	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 2:12	L1	238	181	11,10	0,96	2,47	4,57	2,10	Line					
	L2	238	180	12,70	0,98	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	241	182	11,50	0,96	2,60	4,92	2,32	Line					
08/10/2012 2:22	L1	238	180	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 2:32	L1	238	180	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 2:42	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line					
	L2	239	181	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 2:52	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 3:02	L1	239	181	11,10	0,96	2,48	4,64	2,16	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 3:12	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line					
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
08/10/2012 3:22	L1	238	181	11,10	0,96	2,47	4,57	2,10	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	241	182	11,40	0,97	2,60	4,92	2,32	Line					
08/10/2012 3:30	L1	239	181	11,10	0,96	2,48	4,64	2,16	Upstream ramp					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	241	182	11,40	0,97	2,60	4,92	2,32	Upstream ramp					
08/10/2012 3:31	L1	238	216	16,90	0,87	3,45	4,31	0,86	Line					
	L2	238	218	19,20	0,91	4,05	4,95	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	217	17,20	0,88	3,58	4,52	0,94	Line					
08/10/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,65	4,46	0,81	Line					
	L2	239	218	19,10	0,96	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	217	17,00	0,94	3,73	4,71	0,98	Line					
08/10/2012 3:51	L1	237	218	17,00	0,94	3,64	4,40	0,76	Line					
	L2	239	218	19,00	0,96	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	218	17,00	0,94	3,73	4,66	0,93	Line					
08/10/2012 4:01	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line					
	L2	239	218	19,10	0,96	4,22	5,21	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	217	17,00	0,94	3,72	4,70	0,98	Line					
08/10/2012 4:11	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line					
	L2	239	218	19,20	0,96	4,22	5,21	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	217	17,00	0,94	3,72	4,70	0,98	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/10/2012 4:21	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,10	0,96	4,22	5,21	0,99	Line				
	L3	240	217	17,00	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
08/10/2012 4:30	L1	237	218	16,90	0,94	3,62	4,38	0,76	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,00	0,96	4,23	5,23	1,00	Downstream ramp				
	L3	240	217	17,00	0,94	3,73	4,71	0,98	Downstream ramp				
08/10/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,96	2,56	4,63	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,62	4,90	2,28	Line				
08/10/2012 4:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
08/10/2012 4:54	L1	238	180	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
08/10/2012 5:04	L1	238	181	12,40	-0,99	2,87	5,31	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
08/10/2012 5:14	L1	238	180	12,50	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
08/10/2012 5:24	L1	238	180	12,50	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
08/10/2012 5:34	L1	237	180	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,00	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	240	181	12,30	0,99	2,88	5,45	2,57	Line				
08/10/2012 5:44	L1	237	180	12,50	-0,99	2,86	5,29	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
08/10/2012 5:54	L1	236	179	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
08/10/2012 6:04	L1	236	179	12,40	-0,99	2,83	5,23	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
08/10/2012 6:14	L1	234	177	12,40	-0,99	2,80	5,18	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,10	0,99	3,21	5,87	2,66	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
08/10/2012 6:24	L1	234	177	12,40	-0,99	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
08/10/2012 6:34	L1	234	177	12,40	-0,99	2,80	5,18	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	179	12,30	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
08/10/2012 6:44	L1	234	177	12,40	-0,99	2,80	5,18	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/10/2012 6:54	L1	234	177	12,40	-0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	179	12,30	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
08/10/2012 6:59	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
08/10/2012 18:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
08/10/2012 18:33	L1	229	213	24,20	0,53	2,95	3,46	0,51	Switching-on				
	L2	231	214	25,20	0,53	3,14	3,72	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	213	22,80	0,52	2,79	3,45	0,66	Switching-on				
08/10/2012 18:36	L1	229	213	21,40	0,86	4,18	4,90	0,72	Downstream ramp				
	L2	233	216	22,20	0,87	4,45	5,27	0,82	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	211	19,80	0,86	3,95	4,99	1,04	Downstream ramp				
08/10/2012 18:36	L1	231	211	20,60	0,90	4,28	5,23	0,95	Line				
	L2	233	210	20,80	0,92	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	212	19,60	0,89	4,07	5,08	1,01	Line				
08/10/2012 18:46	L1	231	211	20,40	0,94	4,39	5,37	0,98	Line				
	L2	233	210	20,70	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	209	18,80	0,94	4,10	5,29	1,19	Line				
08/10/2012 18:56	L1	231	211	20,40	0,94	4,41	5,39	0,98	Line				
	L2	233	210	20,60	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	209	18,70	0,94	4,13	5,39	1,26	Line				
08/10/2012 19:00	L1	231	212	20,40	0,94	4,42	5,35	0,93	Downstream ramp				
	L2	233	210	20,60	0,95	4,51	5,70	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	209	18,70	0,94	4,13	5,39	1,26	Downstream ramp				
08/10/2012 19:00	L1	231	203	18,60	0,96	4,09	5,46	1,37	Line				
	L2	233	204	19,50	0,96	4,29	5,79	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	203	17,70	0,95	3,90	5,38	1,48	Line				
08/10/2012 19:10	L1	232	200	18,10	0,95	3,98	5,55	1,57	Line				
	L2	232	200	18,70	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line				
08/10/2012 19:20	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line				
	L2	233	201	18,80	0,95	4,14	5,78	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line				
08/10/2012 19:30	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line				
	L2	232	201	18,80	0,96	4,12	5,68	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	203	17,50	0,95	3,88	5,41	1,53	Line				
08/10/2012 19:40	L1	232	201	18,20	0,95	3,97	5,48	1,51	Line				
	L2	234	201	18,90	0,96	4,17	5,88	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	203	17,50	0,95	3,88	5,41	1,53	Line				
08/10/2012 19:50	L1	232	201	18,30	0,95	3,97	5,48	1,51	Line				
	L2	234	201	18,90	0,96	4,17	5,88	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				
08/10/2012 20:00	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line				
	L2	234	202	19,00	0,95	4,18	5,83	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/10/2012 20:10	L1	232	201	18,30	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,95	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				
08/10/2012 20:21	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,96	4,20	5,86	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				
08/10/2012 20:31	L1	233	201	18,40	0,95	4,01	5,59	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	203	19,10	0,96	4,20	5,79	1,59	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				
08/10/2012 20:41	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	202	19,00	0,96	4,22	5,95	1,73	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
08/10/2012 20:51	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	236	202	17,10	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
08/10/2012 21:00	L1	234	203	18,50	0,95	4,05	5,59	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	19,10	0,96	4,23	5,90	1,67	Downstream ramp				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Downstream ramp				
08/10/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,50	0,98	3,49	6,10	2,61	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
08/10/2012 21:12	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	183	15,40	0,97	3,47	6,13	2,66	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
08/10/2012 21:22	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
08/10/2012 21:32	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
08/10/2012 21:42	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	15,00	0,97	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
08/10/2012 21:52	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	183	14,00	0,96	3,17	5,80	2,63	Line				
08/10/2012 22:02	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	15,10	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
08/10/2012 22:12	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	15,10	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
08/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	15,00	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
08/10/2012 22:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 22:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
08/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	238	183	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
08/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	238	183	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
08/10/2012 23:12	L1	236	182	14,60	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,42	6,18	2,76	Line					
	L3	239	183	14,00	0,96	3,18	5,81	2,63	Line					
08/10/2012 23:22	L1	237	181	14,60	0,97	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
08/10/2012 23:32	L1	237	181	14,70	0,97	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	181	13,60	0,97	3,08	5,69	2,61	Line					
08/10/2012 23:42	L1	237	182	14,60	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
08/10/2012 23:52	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
09/10/2012 0:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
09/10/2012 0:12	L1	238	183	11,60	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,30	0,97	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
09/10/2012 0:22	L1	238	183	11,60	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
09/10/2012 0:32	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,30	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
09/10/2012 0:42	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line					
09/10/2012 0:52	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
09/10/2012 1:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
09/10/2012 1:12	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 1:22	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
09/10/2012 1:32	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
09/10/2012 1:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
09/10/2012 1:52	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
09/10/2012 2:02	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,30	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
09/10/2012 2:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,30	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
09/10/2012 2:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
09/10/2012 2:32	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
09/10/2012 2:42	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,30	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
09/10/2012 2:52	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,30	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
09/10/2012 3:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
09/10/2012 3:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,30	0,97	2,99	5,41	2,42	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
09/10/2012 3:22	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
09/10/2012 3:30	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Upstream ramp				
09/10/2012 3:31	L1	236	217	17,20	0,87	3,42	4,14	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,90	0,90	4,13	5,10	0,97	Line				
	L3	239	216	17,20	0,89	3,56	4,50	0,94	Line				
09/10/2012 3:41	L1	237	217	17,00	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,60	0,95	4,27	5,28	1,01	Line				
	L3	239	216	17,10	0,94	3,69	4,66	0,97	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/10/2012 3:51	L1	237	217	17,10	0,93	3,60	4,40	0,80	Line					
	L2	238	217	19,60	0,95	4,27	5,28	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	220	17,70	0,94	3,81	4,61	0,80	Line					
09/10/2012 4:01	L1	237	217	17,00	0,93	3,59	4,39	0,80	Line					
	L2	238	218	19,60	0,95	4,26	5,21	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	220	17,60	0,94	3,80	4,60	0,80	Line					
09/10/2012 4:11	L1	237	217	17,10	0,94	3,60	4,40	0,80	Line					
	L2	238	217	19,70	0,95	4,28	5,29	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	220	17,70	0,94	3,81	4,61	0,80	Line					
09/10/2012 4:21	L1	237	217	17,10	0,94	3,60	4,40	0,80	Line					
	L2	238	217	19,60	0,95	4,27	5,28	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	219	17,60	0,94	3,81	4,66	0,85	Line					
09/10/2012 4:30	L1	237	217	17,10	0,94	3,60	4,40	0,80	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp					
	L2	238	217	19,20	0,96	4,20	5,19	0,99		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	219	17,50	0,94	3,81	4,66	0,85						
09/10/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,96	2,55	4,61	2,06	Line					
	L2	239	183	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,20	0,98	2,54	4,75	2,21	Line					
09/10/2012 4:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line					
	L2	238	182	14,20	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
09/10/2012 4:54	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line					
	L2	238	183	14,10	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	182	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line					
09/10/2012 5:04	L1	238	183	12,80	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line					
	L2	238	183	14,10	0,99	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
09/10/2012 5:14	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line					
09/10/2012 5:24	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
	L2	238	183	14,10	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
09/10/2012 5:34	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line					
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	12,40	0,99	2,84	5,25	2,41	Line					
09/10/2012 5:44	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line					
09/10/2012 5:54	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line					
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
09/10/2012 6:04	L1	236	181	12,80	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
	L2	237	181	14,10	0,99	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
09/10/2012 6:14	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line					
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 6:24	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,10	0,99	3,20	5,85	2,65	Line				
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
09/10/2012 6:34	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	181	14,10	0,99	3,19	5,70	2,51	Line				
	L3	236	180	12,30	0,99	2,82	5,16	2,34	Line				
09/10/2012 6:44	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,10	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
09/10/2012 6:50	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
09/10/2012 18:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
09/10/2012 18:36	L1	230	214	24,50	0,54	3,08	3,61	0,53	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	212	25,50	0,50	2,99	3,65	0,66	Switching-on				
	L3	234	214	23,80	0,52	2,89	3,53	0,64	Switching-on				
09/10/2012 18:38	L1	231	215	21,60	0,85	4,27	5,00	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,70	0,87	4,35	5,32	0,97	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,50	0,86	4,13	4,99	0,86	Downstream ramp				
09/10/2012 18:39	L1	232	209	20,10	0,91	4,22	5,33	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	21,10	0,90	4,41	5,57	1,16	Line				
	L3	234	209	19,00	0,91	4,04	5,21	1,17	Line				
09/10/2012 18:49	L1	231	209	20,00	0,94	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	211	20,80	0,94	4,54	5,73	1,19	Line				
	L3	235	209	19,00	0,94	4,14	5,40	1,26	Line				
09/10/2012 18:59	L1	232	210	20,00	0,94	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	20,80	0,95	4,56	5,82	1,26	Line				
	L3	235	209	18,90	0,94	4,15	5,42	1,27	Line				
09/10/2012 19:00	L1	232	210	20,00	0,94	4,34	5,42	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	20,80	0,95	4,55	5,81	1,26	Downstream ramp				
	L3	235	209	18,90	0,94	4,15	5,42	1,27	Downstream ramp				
09/10/2012 19:00	L1	231	204	18,70	0,95	4,11	5,42	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	201	19,10	0,96	4,20	5,86	1,66	Line				
	L3	235	203	17,90	0,95	3,94	5,50	1,56	Line				
09/10/2012 19:10	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	201	18,90	0,95	4,16	5,87	1,71	Line				
	L3	235	203	17,60	0,94	3,88	5,41	1,53	Line				
09/10/2012 19:20	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,95	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
09/10/2012 19:30	L1	232	200	18,20	0,95	3,97	5,54	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	203	19,00	0,95	4,18	5,77	1,59	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				
09/10/2012 19:40	L1	233	202	18,40	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,10	0,95	4,21	5,87	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,78	5,39	1,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
09/10/2012 20:00	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,95	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
09/10/2012 20:11	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line				
09/10/2012 20:21	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	19,00	0,96	4,21	5,87	1,66	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
09/10/2012 20:31	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	19,00	0,96	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	235	201	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line				
09/10/2012 20:41	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line				
	L3	236	202	17,20	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
09/10/2012 20:51	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	202	19,00	0,96	4,22	5,95	1,73	Line				
	L3	236	202	17,10	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
09/10/2012 21:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Downstream ramp				
	L3	236	202	17,20	0,95	3,82	5,45	1,63	Downstream ramp				
09/10/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,40	0,98	3,48	6,08	2,60	Line				
	L3	236	182	13,50	0,98	3,09	5,52	2,43	Line				
09/10/2012 21:12	L1	235	183	14,90	0,96	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,40	0,97	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
09/10/2012 21:22	L1	235	183	14,90	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,30	0,97	3,47	6,13	2,66	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
09/10/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
09/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
09/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
09/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
09/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	183	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
09/10/2012 22:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	183	14,00	0,96	3,18	5,81	2,63	Line					
09/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
09/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
09/10/2012 23:02	L1	237	181	14,70	0,96	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,09	5,78	2,69	Line					
09/10/2012 23:12	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
09/10/2012 23:22	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,44	6,22	2,78	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
09/10/2012 23:32	L1	238	182	14,70	0,97	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
09/10/2012 23:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
09/10/2012 23:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line					
10/10/2012 0:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
10/10/2012 0:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
10/10/2012 0:22	L1	238	183	11,60	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
10/10/2012 0:32	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
10/10/2012 0:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
10/10/2012 0:52	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/10/2012 1:02	L1	237	183	11,50	0,95	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
10/10/2012 1:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
10/10/2012 1:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
10/10/2012 1:32	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
10/10/2012 1:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
10/10/2012 1:52	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
10/10/2012 2:02	L1	238	183	11,60	0,95	2,55	4,61	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,50	0,97	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
10/10/2012 2:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 2:22	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
10/10/2012 2:32	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 2:42	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 2:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 3:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 3:12	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 3:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
10/10/2012 3:30	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,97	3,01	5,50	2,49	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/10/2012 3:31	L1	237	217	17,30	0,87	3,47	4,24	0,77	Line				
	L2	238	217	19,70	0,90	4,11	5,08	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	216	17,30	0,88	3,56	4,50	0,94	Line				
10/10/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line				
	L2	238	218	19,60	0,95	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	216	17,10	0,94	3,70	4,67	0,97	Line				
10/10/2012 3:51	L1	238	218	17,10	0,94	3,63	4,44	0,81	Line				
	L2	238	218	19,60	0,95	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	217	17,10	0,94	3,70	4,62	0,92	Line				
10/10/2012 4:01	L1	238	218	17,10	0,94	3,65	4,46	0,81	Line				
	L2	239	218	19,20	0,96	4,22	5,21	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	217	17,10	0,94	3,73	4,71	0,98	Line				
10/10/2012 4:11	L1	238	218	17,20	0,94	3,64	4,45	0,81	Line				
	L2	239	218	19,30	0,96	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	217	17,20	0,94	3,72	4,70	0,98	Line				
10/10/2012 4:21	L1	238	218	17,30	0,94	3,64	4,45	0,81	Line				
	L2	239	218	19,30	0,96	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	217	17,20	0,94	3,73	4,71	0,98	Line				
10/10/2012 4:30	L1	238	218	17,20	0,94	3,64	4,45	0,81	Downstream ramp				
	L2	238	218	19,20	0,96	4,21	5,15	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	217	17,10	0,94	3,71	4,63	0,92	Downstream ramp				
10/10/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,96	2,56	4,63	2,07	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	182	11,60	0,97	2,62	4,90	2,28	Line				
10/10/2012 4:44	L1	238	183	12,90	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line				
	L2	239	183	14,20	0,99	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
10/10/2012 4:54	L1	238	183	13,00	-0,99	2,99	5,41	2,42	Line				
	L2	239	183	14,20	0,99	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	182	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
10/10/2012 5:04	L1	238	183	12,90	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line				
	L2	238	183	14,10	0,99	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
10/10/2012 5:14	L1	238	183	12,90	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line				
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
10/10/2012 5:24	L1	238	183	12,90	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	182	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
10/10/2012 5:34	L1	237	182	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line				
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
10/10/2012 5:44	L1	237	182	12,90	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
10/10/2012 5:54	L1	237	182	12,90	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/10/2012 6:04	L1	235	181	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
10/10/2012 6:14	L1	235	180	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
10/10/2012 6:24	L1	234	180	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
10/10/2012 6:34	L1	233	180	12,90	-0,99	2,88	5,09	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,10	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
10/10/2012 6:44	L1	232	179	12,80	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,10	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	179	12,20	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
10/10/2012 6:54	L1	233	179	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,10	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
10/10/2012 6:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
10/10/2012 18:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
10/10/2012 18:27	L1	230	213	24,00	0,52	2,90	3,43	0,53	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	211	24,90	0,50	2,96	3,66	0,70	Switching-on				
	L3	232	213	23,00	0,52	2,81	3,40	0,59	Switching-on				
10/10/2012 18:30	L1	231	214	21,40	0,86	4,22	5,00	0,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,50	0,87	4,35	5,32	0,97	Downstream ramp				
	L3	232	213	20,20	0,86	4,03	4,87	0,84	Downstream ramp				
10/10/2012 18:31	L1	231	209	19,90	0,91	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	210	20,60	0,91	4,37	5,52	1,15	Line				
	L3	233	210	19,40	0,90	4,07	5,14	1,07	Line				
10/10/2012 18:41	L1	230	208	19,80	0,94	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	20,80	0,95	4,53	5,72	1,19	Line				
	L3	233	211	19,20	0,94	4,19	5,23	1,04	Line				
10/10/2012 18:51	L1	231	208	19,80	0,94	4,28	5,40	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	20,60	0,95	4,51	5,70	1,19	Line				
	L3	234	212	19,30	0,94	4,22	5,27	1,05	Line				
10/10/2012 19:00	L1	231	208	20,00	0,94	4,29	5,42	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	20,80	0,95	4,53	5,72	1,19	Downstream ramp				
	L3	234	211	19,20	0,94	4,21	5,32	1,11	Downstream ramp				
10/10/2012 19:00	L1	231	202	18,80	0,96	4,08	5,50	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	201	18,50	0,97	4,14	5,84	1,70	Line				
	L3	234	202	17,80	0,95	3,90	5,44	1,54	Line				
10/10/2012 19:10	L1	230	202	18,60	0,95	4,01	5,35	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	201	18,80	0,96	4,16	5,87	1,71	Line				
	L3	233	202	17,40	0,95	3,83	5,28	1,45	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/10/2012 19:20	L1	231	203	18,70	0,95	4,06	5,42	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,90	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
10/10/2012 19:30	L1	231	203	18,70	0,95	4,07	5,43	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,80	0,96	4,18	5,83	1,65	Line					
	L3	234	202	17,40	0,95	3,86	5,38	1,52	Line					
10/10/2012 19:40	L1	231	203	18,60	0,94	4,04	5,39	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	203	19,00	0,95	4,17	5,75	1,58	Line					
	L3	233	202	17,40	0,95	3,84	5,30	1,46	Line					
10/10/2012 19:50	L1	232	203	18,80	0,95	4,09	5,52	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
10/10/2012 20:00	L1	232	200	18,30	0,95	3,98	5,55	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,80	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
10/10/2012 20:11	L1	232	201	18,30	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
10/10/2012 20:21	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,18	5,83	1,65	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
10/10/2012 20:31	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	235	203	17,50	0,95	3,89	5,43	1,54	Line					
10/10/2012 20:41	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	203	19,00	0,96	4,20	5,79	1,59	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					
10/10/2012 20:51	L1	233	201	18,40	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	235	201	17,10	0,95	3,79	5,41	1,62	Line					
10/10/2012 21:00	L1	232	201	18,40	0,95	3,99	5,50	1,51	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	19,20	0,96	4,26	6,01	1,75	Downstream ramp					
	L3	235	201	17,20	0,95	3,79	5,41	1,62	Downstream ramp					
10/10/2012 21:02	L1	233	182	14,90	0,97	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	184	15,50	0,98	3,51	6,14	2,63	Line					
	L3	236	181	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
10/10/2012 21:12	L1	234	183	14,90	0,96	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,90	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	235	181	13,80	0,96	3,09	5,52	2,43	Line					
10/10/2012 21:22	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,90	0,97	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	236	182	13,70	0,96	3,10	5,54	2,44	Line					
10/10/2012 21:32	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
10/10/2012 21:42	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/10/2012 21:52	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
10/10/2012 22:02	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,70	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
10/10/2012 22:12	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
10/10/2012 22:22	L1	235	180	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
10/10/2012 22:32	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	236	182	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
10/10/2012 22:42	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,90	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
10/10/2012 22:52	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
10/10/2012 23:02	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
10/10/2012 23:12	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
10/10/2012 23:22	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,00	0,97	3,43	6,20	2,77	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
10/10/2012 23:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
10/10/2012 23:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
10/10/2012 23:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
11/10/2012 0:02	L1	236	182	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
11/10/2012 0:12	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
11/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/10/2012 0:32	L1	235	181	11,40	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 0:42	L1	235	181	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
11/10/2012 0:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 1:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	237	180	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 1:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,97	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
11/10/2012 1:32	L1	237	183	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
11/10/2012 1:42	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 1:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
11/10/2012 2:02	L1	237	182	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
11/10/2012 2:12	L1	237	182	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
11/10/2012 2:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 2:42	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
11/10/2012 2:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
11/10/2012 3:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 3:12	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
11/10/2012 3:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
11/10/2012 3:30	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Upstream ramp				
11/10/2012 3:31	L1	236	214	16,60	0,88	3,34	4,17	0,83	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	214	18,50	0,92	3,93	4,96	1,03	Downstream ramp				
	L3	238	216	17,10	0,89	3,52	4,40	0,88	Downstream ramp				
11/10/2012 3:31	L1	236	219	17,70	0,86	3,52	4,17	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	216	19,10	0,91	4,03	4,98	0,95	Line				
	L3	238	216	17,30	0,88	3,55	4,43	0,88	Line				
11/10/2012 3:41	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,10	0,96	4,18	5,17	0,99	Line				
	L3	237	218	17,40	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
11/10/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line				
	L3	238	218	17,40	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
11/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
11/10/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,00	0,96	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	238	218	17,40	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
11/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,10	0,96	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	238	218	17,40	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
11/10/2012 4:30	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,00	0,96	4,19	5,18	0,99	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,50	0,95	3,78	4,62	0,84	Downstream ramp				
11/10/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,40	0,98	2,58	4,82	2,24	Line				
11/10/2012 4:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,10	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
11/10/2012 4:54	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
11/10/2012 5:04	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
11/10/2012 5:14	L1	237	183	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 5:24	L1	237	182	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	12,20	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
11/10/2012 5:34	L1	236	182	12,70	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line				
	L2	237	182	14,00	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
11/10/2012 5:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
11/10/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
11/10/2012 6:04	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line				
	L2	236	181	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	12,30	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
11/10/2012 6:14	L1	233	180	12,80	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line				
	L2	236	181	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
11/10/2012 6:24	L1	234	180	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	237	181	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
11/10/2012 6:34	L1	234	180	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	237	181	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
11/10/2012 6:44	L1	234	180	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	236	181	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	179	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
11/10/2012 6:54	L1	233	180	12,70	-0,99	2,86	5,06	2,20	Line				
	L2	235	180	14,10	0,99	3,18	5,75	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	179	12,20	0,99	2,79	5,10	2,31	Line				
11/10/2012 6:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
11/10/2012 18:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/10/2012 18:31	L1	234	214	24,20	0,53	3,04	3,72	0,68	Switching-on				
	L2	235	213	24,80	0,53	3,10	3,87	0,77	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	212	22,10	0,54	2,88	3,72	0,84	Switching-on				
11/10/2012 18:33	L1	234	215	21,50	0,85	4,27	5,16	0,89	Downstream ramp				
	L2	236	213	21,70	0,86	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	214	20,20	0,85	4,06	5,13	1,07	Downstream ramp				
11/10/2012 18:34	L1	235	209	19,90	0,91	4,22	5,51	1,29	Line				
	L2	237	210	20,90	0,90	4,43	5,85	1,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	212	19,30	0,90	4,10	5,29	1,19	Line				
11/10/2012 18:44	L1	235	209	20,00	0,94	4,33	5,65	1,32	Line				
	L2	238	211	20,70	0,94	4,57	6,03	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	209	18,60	0,94	4,09	5,46	1,37	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 18:54	L1	234	209	19,90	0,95	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,60	0,95	4,55	6,00	1,45	Line				
	L3	237	209	18,60	0,95	4,11	5,48	1,37	Line				
11/10/2012 19:00	L1	234	209	19,80	0,94	4,31	5,56	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	211	20,70	0,95	4,59	6,06	1,47	Downstream ramp				
	L3	238	209	18,50	0,94	4,12	5,56	1,44	Downstream ramp				
11/10/2012 19:00	L1	235	203	18,60	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,60	0,96	4,21	6,14	1,93	Line				
	L3	238	203	17,30	0,96	3,90	5,63	1,73	Line				
11/10/2012 19:10	L1	235	200	18,10	0,95	3,97	5,73	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,80	0,95	4,20	6,13	1,93	Line				
	L3	238	203	17,40	0,95	3,88	5,60	1,72	Line				
11/10/2012 19:20	L1	236	201	18,10	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,80	0,95	4,20	6,13	1,93	Line				
	L3	237	203	17,40	0,95	3,87	5,52	1,65	Line				
11/10/2012 19:30	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,80	0,96	4,21	6,14	1,93	Line				
	L3	238	203	17,40	0,95	3,89	5,61	1,72	Line				
11/10/2012 19:40	L1	236	202	18,20	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,80	0,96	4,21	6,14	1,93	Line				
	L3	238	203	17,40	0,95	3,88	5,60	1,72	Line				
11/10/2012 19:50	L1	236	201	18,20	0,95	4,03	5,81	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,90	0,95	4,23	6,17	1,94	Line				
	L3	238	200	16,90	0,95	3,75	5,60	1,85	Line				
11/10/2012 20:00	L1	236	201	18,20	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,80	0,96	4,19	6,11	1,92	Line				
	L3	238	201	16,90	0,95	3,79	5,59	1,80	Line				
11/10/2012 20:10	L1	236	201	18,20	0,95	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,80	0,96	4,22	6,16	1,94	Line				
	L3	238	201	16,90	0,95	3,78	5,58	1,80	Line				
11/10/2012 20:21	L1	237	202	18,30	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,90	0,96	4,22	6,09	1,87	Line				
	L3	238	201	16,90	0,95	3,78	5,58	1,80	Line				
11/10/2012 20:31	L1	237	202	18,30	0,95	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	19,00	0,95	4,23	6,10	1,87	Line				
	L3	239	201	17,10	0,95	3,80	5,67	1,87	Line				
11/10/2012 20:41	L1	237	202	18,30	0,95	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	19,00	0,96	4,25	6,20	1,95	Line				
	L3	239	201	17,00	0,95	3,80	5,67	1,87	Line				
11/10/2012 20:51	L1	237	202	18,30	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	19,00	0,96	4,25	6,20	1,95	Line				
	L3	239	201	17,00	0,95	3,80	5,67	1,87	Line				
11/10/2012 21:00	L1	237	202	18,30	0,95	4,05	5,84	1,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	19,00	0,96	4,25	6,20	1,95	Downstream ramp				
	L3	239	201	17,00	0,95	3,81	5,69	1,88	Downstream ramp				
11/10/2012 21:02	L1	238	183	14,90	0,97	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	183	15,40	0,97	3,51	6,49	2,98	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 21:12	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	14,80	0,97	3,39	6,41	3,02	Line				
	L3	240	181	13,70	0,96	3,10	5,86	2,76	Line				
11/10/2012 21:22	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	182	14,90	0,97	3,40	6,36	2,96	Line				
	L3	240	182	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
11/10/2012 21:32	L1	235	180	14,50	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,25	6,15	2,90	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
11/10/2012 21:42	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	14,30	0,98	3,27	6,18	2,91	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
11/10/2012 21:52	L1	235	180	14,50	0,96	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,27	6,18	2,91	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
11/10/2012 22:02	L1	234	180	14,50	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
11/10/2012 22:12	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,30	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
11/10/2012 22:22	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
11/10/2012 22:32	L1	235	180	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,50	0,98	3,27	6,18	2,91	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
11/10/2012 22:42	L1	236	180	14,60	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
11/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
11/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
11/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
11/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
11/10/2012 23:32	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,40	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
11/10/2012 23:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	14,30	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 23:52	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 0:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
12/10/2012 0:32	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
12/10/2012 0:42	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 0:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 1:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
12/10/2012 1:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 1:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 1:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 1:52	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	180	12,50	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	237	181	11,40	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				
12/10/2012 2:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
12/10/2012 2:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/10/2012 2:32	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	238	180	11,40	0,96	2,53	4,73	2,20	Line					
12/10/2012 2:42	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
12/10/2012 2:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
12/10/2012 3:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
12/10/2012 3:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
12/10/2012 3:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
12/10/2012 3:30	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Upstream ramp					
12/10/2012 3:31	L1	235	216	17,10	0,88	3,43	4,15	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,20	0,91	4,02	4,97	0,95	Line					
	L3	237	216	17,30	0,88	3,54	4,37	0,83	Line					
12/10/2012 3:41	L1	236	219	17,50	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	237	218	17,40	0,94	3,75	4,54	0,79	Line					
12/10/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	238	218	17,40	0,94	3,76	4,60	0,84	Line					
12/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,93	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	238	218	17,40	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
12/10/2012 4:11	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,10	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
12/10/2012 4:21	L1	236	220	17,50	0,94	3,69	4,32	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,10	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line					
12/10/2012 4:30	L1	237	220	17,60	0,94	3,71	4,39	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Downstream ramp					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Downstream ramp					
12/10/2012 4:34	L1	237	183	11,60	0,96	2,54	4,54	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	239	181	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
12/10/2012 4:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line					
	L3	239	181	12,30	0,99	2,85	5,33	2,48	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/10/2012 4:54	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
12/10/2012 5:04	L1	237	183	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line					
	L3	238	180	12,30	0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
12/10/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line					
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
12/10/2012 5:24	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line					
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line					
12/10/2012 5:34	L1	236	182	13,00	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line					
	L3	237	180	12,30	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
12/10/2012 5:44	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	238	180	12,30	0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
12/10/2012 5:54	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	237	180	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line					
12/10/2012 6:04	L1	236	181	12,80	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	237	180	12,30	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
12/10/2012 6:14	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	237	179	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
12/10/2012 6:24	L1	234	180	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line					
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
12/10/2012 6:34	L1	235	181	12,90	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	236	179	12,50	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
12/10/2012 6:44	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line					
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
12/10/2012 6:54	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	236	179	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
12/10/2012 6:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
12/10/2012 18:02	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
12/10/2012 18:02	L1	231	212	23,00	0,53	2,84	3,43	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	212	22,20	0,59	3,00	3,67	0,67	Switching-on					
	L3	232	213	23,20	0,53	2,87	3,47	0,60	Switching-on					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/10/2012 18:05	L1	232	213	21,00	0,86	4,17	5,04	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	21,50	0,87	4,34	5,31	0,97	Downstream ramp					
	L3	232	214	20,40	0,85	4,03	4,82	0,79	Downstream ramp					
12/10/2012 18:06	L1	232	209	20,20	0,91	4,20	5,30	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,91	4,38	5,53	1,15	Line					
	L3	234	211	19,50	0,90	4,09	5,16	1,07	Line					
12/10/2012 18:16	L1	231	209	20,10	0,94	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,50	5,68	1,18	Line					
	L3	234	211	19,30	0,94	4,21	5,32	1,11	Line					
12/10/2012 18:26	L1	232	209	20,10	0,94	4,33	5,47	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,52	5,71	1,19	Line					
	L3	234	211	19,30	0,94	4,22	5,33	1,11	Line					
12/10/2012 18:36	L1	232	209	20,10	0,94	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,53	5,72	1,19	Line					
	L3	233	211	19,20	0,94	4,19	5,23	1,04	Line					
12/10/2012 18:46	L1	232	209	20,10	0,94	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,54	5,73	1,19	Line					
	L3	234	211	19,30	0,94	4,22	5,33	1,11	Line					
12/10/2012 18:56	L1	231	209	20,10	0,94	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,53	5,72	1,19	Line					
	L3	234	211	19,40	0,94	4,23	5,34	1,11	Line					
12/10/2012 19:00	L1	232	209	20,00	0,95	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,70	0,95	4,53	5,72	1,19	Downstream ramp					
	L3	234	211	19,20	0,95	4,22	5,33	1,11	Downstream ramp					
12/10/2012 19:00	L1	231	204	18,70	0,95	4,11	5,42	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,60	0,97	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	234	202	17,60	0,95	3,88	5,41	1,53	Line					
12/10/2012 19:10	L1	232	200	18,20	0,95	3,99	5,57	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	201	18,80	0,96	4,12	5,68	1,56	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
12/10/2012 19:20	L1	232	200	18,30	0,95	3,99	5,57	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	201	18,80	0,96	4,14	5,71	1,57	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					
12/10/2012 19:30	L1	232	200	18,30	0,95	3,99	5,57	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	19,00	0,95	4,16	5,80	1,64	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
12/10/2012 19:40	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,90	0,96	4,16	5,80	1,64	Line					
	L3	235	203	17,60	0,95	3,89	5,43	1,54	Line					
12/10/2012 19:50	L1	232	201	18,40	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	201	19,00	0,96	4,17	5,82	1,65	Line					
	L3	235	203	17,70	0,95	3,89	5,43	1,54	Line					
12/10/2012 20:00	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	201	19,00	0,96	4,19	5,91	1,72	Line					
	L3	234	203	17,60	0,95	3,86	5,32	1,46	Line					
12/10/2012 20:11	L1	232	201	18,40	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	234	203	17,50	0,95	3,87	5,34	1,47	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/10/2012 20:21	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	201	19,00	0,96	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	235	201	17,20	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
12/10/2012 20:31	L1	232	201	18,40	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	19,00	0,96	4,20	5,86	1,66	Line				
	L3	235	201	17,20	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
12/10/2012 20:41	L1	233	201	18,40	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	202	19,00	0,96	4,20	5,86	1,66	Line				
	L3	235	201	17,20	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
12/10/2012 20:51	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	19,10	0,96	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	236	201	17,20	0,95	3,80	5,48	1,68	Line				
12/10/2012 21:00	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	19,20	0,96	4,23	5,90	1,67	Downstream ramp				
	L3	235	201	17,20	0,95	3,79	5,41	1,62	Downstream ramp				
12/10/2012 21:02	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,60	0,97	3,51	6,20	2,69	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
12/10/2012 21:12	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	184	15,40	0,97	3,47	6,07	2,60	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,11	5,62	2,51	Line				
12/10/2012 21:22	L1	235	183	14,90	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,11	5,62	2,51	Line				
12/10/2012 21:32	L1	235	183	14,90	0,96	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,11	5,62	2,51	Line				
12/10/2012 21:42	L1	236	183	15,00	0,96	3,37	5,96	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
12/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
12/10/2012 22:02	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
12/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
12/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	237	183	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
12/10/2012 22:32	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
12/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	238	183	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
12/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
12/10/2012 23:12	L1	237	181	14,60	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
12/10/2012 23:22	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	183	14,00	0,96	3,17	5,80	2,63	Line				
12/10/2012 23:32	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	184	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
12/10/2012 23:42	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
12/10/2012 23:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
13/10/2012 0:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/10/2012 0:12	L1	238	183	11,60	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
13/10/2012 0:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
13/10/2012 0:32	L1	238	183	11,50	0,95	2,54	4,59	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,97	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
13/10/2012 0:42	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	184	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
13/10/2012 0:52	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
13/10/2012 1:02	L1	238	181	11,20	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 1:12	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
13/10/2012 1:22	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 1:32	L1	238	180	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
13/10/2012 1:42	L1	239	181	11,20	0,96	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 1:52	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 2:02	L1	238	180	11,10	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
13/10/2012 2:12	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 2:22	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 2:32	L1	238	180	11,10	0,96	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 2:42	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 2:52	L1	238	180	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 3:02	L1	238	180	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
13/10/2012 3:12	L1	238	180	11,10	0,96	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
13/10/2012 3:22	L1	238	181	11,20	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,58	4,77	2,19	Line				
13/10/2012 3:30	L1	238	180	11,20	0,96	2,46	4,60	2,14	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Upstream ramp				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Upstream ramp				
13/10/2012 3:31	L1	237	218	17,30	0,87	3,48	4,21	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	216	19,10	0,91	4,02	5,02	1,00	Line				
	L3	239	219	17,80	0,87	3,64	4,45	0,81	Line				
13/10/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,20	0,96	4,23	5,23	1,00	Line				
	L3	239	220	17,60	0,94	3,82	4,62	0,80	Line				
13/10/2012 3:51	L1	238	218	17,20	0,94	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,20	0,96	4,24	5,24	1,00	Line				
	L3	239	220	17,60	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 4:01	L1	238	218	17,30	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,20	0,96	4,23	5,23	1,00	Line				
	L3	240	220	17,70	0,94	3,84	4,69	0,85	Line				
13/10/2012 4:11	L1	238	218	17,10	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,10	0,96	4,23	5,23	1,00	Line				
	L3	240	220	17,50	0,94	3,84	4,69	0,85	Line				
13/10/2012 4:21	L1	238	218	17,10	0,94	3,63	4,44	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,20	0,96	4,21	5,15	0,94	Line				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,82	4,67	0,85	Line				
13/10/2012 4:30	L1	238	218	17,20	0,94	3,65	4,46	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,20	0,96	4,23	5,23	1,00	Downstream ramp				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,82	4,67	0,85	Downstream ramp				
13/10/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,96	2,56	4,63	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,60	4,81	2,21	Line				
13/10/2012 4:44	L1	239	181	12,40	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,10	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 4:54	L1	239	181	12,50	-0,99	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:04	L1	239	181	12,50	-0,99	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:14	L1	239	181	12,50	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:24	L1	239	181	12,50	-0,99	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,30	0,99	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:34	L1	239	181	12,50	-0,99	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,40	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:44	L1	239	181	12,50	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 5:54	L1	239	181	12,50	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 6:04	L1	239	181	12,50	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,30	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
13/10/2012 6:14	L1	238	180	12,50	-0,99	2,89	5,40	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
13/10/2012 6:24	L1	238	180	12,50	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	182	14,30	0,99	3,32	6,14	2,82	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 6:34	L1	238	180	12,60	-0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
	L2	239	182	14,30	0,99	3,31	6,12	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
13/10/2012 6:44	L1	237	179	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,10	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
13/10/2012 6:54	L1	236	179	12,40	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
	L2	238	182	14,20	0,99	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
13/10/2012 7:04	L1	236	179	12,40	-0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L2	238	183	14,20	0,99	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
13/10/2012 7:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
13/10/2012 18:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
13/10/2012 18:23	L1	232	213	23,60	0,52	2,87	3,47	0,60	Switching-on				
	L2	233	213	23,70	0,56	3,12	3,81	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	212	21,80	0,53	2,76	3,45	0,69	Switching-on				
13/10/2012 18:26	L1	232	213	21,00	0,86	4,17	5,04	0,87	Downstream ramp				
	L2	232	213	21,70	0,87	4,36	5,27	0,91	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	213	19,20	0,87	3,92	4,90	0,98	Downstream ramp				
13/10/2012 18:26	L1	232	210	20,10	0,91	4,21	5,26	1,05	Line				
	L2	233	210	20,80	0,91	4,40	5,56	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	210	18,50	0,91	3,96	5,11	1,15	Line				
13/10/2012 18:36	L1	233	211	20,00	0,94	4,36	5,45	1,09	Line				
	L2	234	210	20,60	0,95	4,54	5,80	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	210	18,40	0,95	4,08	5,27	1,19	Line				
13/10/2012 18:46	L1	233	210	20,00	0,94	4,37	5,52	1,15	Line				
	L2	233	210	20,60	0,95	4,52	5,71	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	211	18,40	0,95	4,13	5,39	1,26	Line				
13/10/2012 18:56	L1	232	210	20,00	0,94	4,34	5,42	1,08	Line				
	L2	233	210	20,60	0,95	4,53	5,72	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	210	18,30	0,95	4,10	5,35	1,25	Line				
13/10/2012 19:00	L1	232	210	20,00	0,94	4,35	5,43	1,08	Downstream ramp				
	L2	234	210	20,60	0,95	4,56	5,82	1,26	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	210	18,30	0,95	4,09	5,34	1,25	Downstream ramp				
13/10/2012 19:00	L1	233	201	18,30	0,96	4,05	5,65	1,60	Line				
	L2	234	202	19,00	0,96	4,23	5,90	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	204	17,30	0,96	3,87	5,34	1,47	Line				
13/10/2012 19:10	L1	233	201	18,30	0,95	4,00	5,58	1,58	Line				
	L2	233	201	18,80	0,96	4,15	5,79	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	201	16,80	0,95	3,74	5,34	1,60	Line				
13/10/2012 19:20	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line				
	L2	234	201	18,80	0,95	4,17	5,88	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	201	16,80	0,95	3,76	5,42	1,66	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/10/2012 19:30	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	201	18,80	0,96	4,17	5,88	1,71	Line					
	L3	235	201	16,80	0,95	3,74	5,34	1,60	Line					
13/10/2012 19:40	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	201	18,80	0,96	4,17	5,88	1,71	Line					
	L3	235	201	16,80	0,95	3,73	5,32	1,59	Line					
13/10/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line					
13/10/2012 20:00	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	235	201	16,80	0,95	3,74	5,34	1,60	Line					
13/10/2012 20:11	L1	234	202	18,40	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,19	5,85	1,66	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,73	5,32	1,59	Line					
13/10/2012 20:21	L1	234	202	18,40	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,90	0,96	4,20	5,86	1,66	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,76	5,36	1,60	Line					
13/10/2012 20:31	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line					
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line					
13/10/2012 20:41	L1	234	203	18,50	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	203	19,00	0,96	4,25	6,00	1,75	Line					
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line					
13/10/2012 20:51	L1	235	203	18,50	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	19,10	0,96	4,25	6,00	1,75	Line					
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line					
13/10/2012 21:00	L1	235	203	18,60	0,95	4,09	5,71	1,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	201	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Downstream ramp					
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Downstream ramp					
13/10/2012 21:02	L1	235	183	15,00	0,97	3,37	5,89	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					
13/10/2012 21:12	L1	235	181	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	182	13,60	0,97	3,09	5,59	2,50	Line					
13/10/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,80	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	182	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
13/10/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,80	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	183	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line					
13/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,90	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	238	184	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,90	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 22:22	L1	236	182	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 22:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 22:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
13/10/2012 22:52	L1	236	182	14,60	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
13/10/2012 23:02	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	181	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
13/10/2012 23:12	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
13/10/2012 23:22	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,43	6,20	2,77	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
13/10/2012 23:32	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
13/10/2012 23:42	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,10	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
13/10/2012 23:52	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,97	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
14/10/2012 0:02	L1	239	181	11,20	0,95	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,90	0,97	2,92	5,46	2,54	Line					
	L3	240	182	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
14/10/2012 0:12	L1	238	181	11,10	0,95	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
14/10/2012 0:22	L1	239	181	11,20	0,95	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	12,80	0,98	2,94	5,56	2,62	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
14/10/2012 0:32	L1	238	181	11,10	0,95	2,44	4,51	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	12,60	0,97	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/10/2012 0:42	L1	238	181	11,20	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 0:52	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:02	L1	238	180	11,10	0,95	2,45	4,58	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:12	L1	238	180	11,10	0,96	2,46	4,60	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:22	L1	238	181	11,10	0,96	2,45	4,53	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:32	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:42	L1	239	181	11,20	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
14/10/2012 1:52	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,50	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,59	4,90	2,31	Line				
14/10/2012 2:02	L1	238	181	11,00	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/10/2012 2:12	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,50	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/10/2012 2:22	L1	239	181	11,10	0,96	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	182	12,60	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
14/10/2012 2:32	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,50	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	241	183	11,40	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
14/10/2012 2:42	L1	238	181	11,10	0,96	2,46	4,55	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
14/10/2012 2:52	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
14/10/2012 3:02	L1	239	181	11,10	0,96	2,47	4,62	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	241	182	11,40	0,96	2,60	4,92	2,32	Line				
14/10/2012 3:12	L1	239	181	11,10	0,96	2,48	4,64	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	241	183	11,40	0,96	2,61	4,88	2,27	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/10/2012 3:22	L1	235	178	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
14/10/2012 3:30	L1	235	178	10,80	0,96	2,40	4,44	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Upstream ramp				
	L3	237	179	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Upstream ramp				
14/10/2012 3:31	L1	234	217	17,30	0,88	3,49	4,13	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	215	18,90	0,91	3,98	4,87	0,89	Line				
	L3	235	216	17,10	0,88	3,54	4,28	0,74	Line				
14/10/2012 3:41	L1	234	218	17,10	0,94	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,20	0,96	4,21	4,98	0,77	Line				
	L3	236	217	17,10	0,94	3,70	4,47	0,77	Line				
14/10/2012 3:51	L1	234	218	17,10	0,94	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,20	0,96	4,21	4,98	0,77	Line				
	L3	237	217	17,10	0,94	3,72	4,55	0,83	Line				
14/10/2012 4:01	L1	234	217	17,10	0,94	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	19,20	0,96	4,21	5,04	0,83	Line				
	L3	236	217	17,10	0,94	3,71	4,49	0,78	Line				
14/10/2012 4:11	L1	234	218	17,00	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,10	0,96	4,21	4,98	0,77	Line				
	L3	236	217	17,00	0,95	3,70	4,47	0,77	Line				
14/10/2012 4:21	L1	234	218	17,00	0,94	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,10	0,96	4,21	4,98	0,77	Line				
	L3	236	219	17,50	0,94	3,80	4,50	0,70	Line				
14/10/2012 4:30	L1	233	217	16,90	0,94	3,60	4,22	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,20	0,96	4,24	5,07	0,83	Downstream ramp				
	L3	235	219	17,50	0,94	3,78	4,43	0,65	Downstream ramp				
14/10/2012 4:34	L1	235	183	11,60	0,96	2,57	4,49	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,80	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
14/10/2012 4:44	L1	236	181	12,50	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	13,70	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	237	182	12,30	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
14/10/2012 4:54	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	13,70	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
14/10/2012 5:04	L1	235	181	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	13,70	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
14/10/2012 5:14	L1	235	181	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,70	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
14/10/2012 5:24	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,70	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
14/10/2012 5:34	L1	235	181	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	13,90	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	235	182	12,30	0,99	2,85	5,04	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 5:44	L1	235	181	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	13,90	0,99	3,23	5,84	2,61	Line					
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line					
14/10/2012 5:54	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line					
	L3	237	182	12,20	0,99	2,86	5,17	2,31	Line					
14/10/2012 6:04	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,84	5,08	2,24	Line					
14/10/2012 6:14	L1	235	181	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,90	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
14/10/2012 6:24	L1	235	180	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	180	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
14/10/2012 6:34	L1	234	180	12,50	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line					
	L3	235	182	12,30	0,99	2,84	5,02	2,18	Line					
14/10/2012 6:44	L1	235	181	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
14/10/2012 6:54	L1	234	180	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
14/10/2012 7:04	L1	234	180	12,50	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	179	13,90	0,99	3,20	5,85	2,65	Line					
	L3	236	181	12,20	0,99	2,84	5,13	2,29	Line					
14/10/2012 7:04	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
14/10/2012 18:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
14/10/2012 18:21	L1	229	213	24,00	0,53	2,94	3,44	0,50	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	231	211	25,00	0,53	3,08	3,76	0,68	Switching-on					
	L3	232	213	22,40	0,52	2,74	3,31	0,57	Switching-on					
14/10/2012 18:24	L1	229	212	21,20	0,86	4,17	4,94	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	231	214	21,90	0,87	4,39	5,20	0,81	Downstream ramp					
	L3	232	213	19,50	0,87	3,94	4,76	0,82	Downstream ramp					
14/10/2012 18:25	L1	229	210	20,50	0,91	4,22	5,10	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	211	21,20	0,91	4,46	5,51	1,05	Line					
	L3	232	210	18,80	0,92	3,97	4,96	0,99	Line					
14/10/2012 18:35	L1	233	210	20,10	0,94	4,37	5,52	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	210	20,30	0,95	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,13	5,39	1,26	Line					
14/10/2012 18:45	L1	233	211	20,10	0,94	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	209	20,30	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,13	5,39	1,26	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 18:55	L1	233	211	20,10	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,30	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	236	211	18,40	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
14/10/2012 19:00	L1	232	210	20,10	0,95	4,36	5,45	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,30	0,95	4,49	5,86	1,37	Downstream ramp					
	L3	237	211	18,40	0,95	4,13	5,39	1,26	Downstream ramp					
14/10/2012 19:00	L1	233	202	18,30	0,96	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,10	0,96	4,25	5,93	1,68	Line					
	L3	236	202	16,80	0,97	3,82	5,45	1,63	Line					
14/10/2012 19:10	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,90	0,96	4,21	5,87	1,66	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Line					
14/10/2012 19:20	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	19,00	0,96	4,24	5,98	1,74	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,76	5,36	1,60	Line					
14/10/2012 19:30	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,22	5,89	1,67	Line					
	L3	236	201	16,80	0,96	3,76	5,42	1,66	Line					
14/10/2012 19:40	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	19,00	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Line					
14/10/2012 19:50	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,14	5,97	1,83	Line					
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line					
14/10/2012 20:00	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,70	0,96	4,17	6,08	1,91	Line					
	L3	237	203	16,80	0,96	3,78	5,39	1,61	Line					
14/10/2012 20:11	L1	233	201	18,40	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,60	0,96	4,17	6,08	1,91	Line					
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line					
14/10/2012 20:21	L1	235	203	18,50	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,14	5,97	1,83	Line					
	L3	238	203	16,90	0,96	3,82	5,51	1,69	Line					
14/10/2012 20:31	L1	235	203	18,60	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	200	18,60	0,96	4,13	6,03	1,90	Line					
	L3	238	203	16,90	0,96	3,82	5,51	1,69	Line					
14/10/2012 20:41	L1	235	204	18,60	0,95	4,10	5,66	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,70	0,96	4,17	6,08	1,91	Line					
	L3	238	203	16,90	0,96	3,82	5,51	1,69	Line					
14/10/2012 20:51	L1	235	203	18,60	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,60	0,96	4,14	5,97	1,83	Line					
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line					
14/10/2012 21:00	L1	235	201	18,10	0,95	3,99	5,69	1,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	201	18,80	0,96	4,18	6,10	1,92	Downstream ramp					
	L3	238	204	17,00	0,96	3,82	5,45	1,63	Downstream ramp					
14/10/2012 21:02	L1	236	184	15,00	0,97	3,39	5,93	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	15,10	0,98	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	238	183	13,70	0,98	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/10/2012 21:12	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	15,00	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
14/10/2012 21:22	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
14/10/2012 21:32	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
14/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	184	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
14/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	183	13,70	0,97	3,12	5,70	2,58	Line				
14/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	180	13,30	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
14/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	181	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
14/10/2012 22:22	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	180	13,30	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
14/10/2012 22:32	L1	236	181	14,60	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,20	0,97	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
14/10/2012 22:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	180	13,30	0,97	3,04	5,75	2,71	Line				
14/10/2012 22:52	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	238	181	13,30	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
14/10/2012 23:02	L1	236	181	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,30	0,97	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
14/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	15,00	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
14/10/2012 23:22	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
14/10/2012 23:32	L1	237	181	14,60	0,97	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,10	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
14/10/2012 23:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,97	3,00	5,42	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 23:52	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line					
	L2	238	183	13,30	0,97	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
15/10/2012 0:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line					
	L2	239	183	13,40	0,97	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,50	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
15/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line					
	L2	238	182	13,20	0,97	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
15/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line					
	L2	238	183	13,20	0,97	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
15/10/2012 0:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
15/10/2012 0:42	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
15/10/2012 0:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
15/10/2012 1:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line					
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
15/10/2012 1:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
15/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
15/10/2012 1:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
15/10/2012 1:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line					
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
15/10/2012 1:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
15/10/2012 2:02	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line					
	L2	238	182	13,30	0,97	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
15/10/2012 2:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
15/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 2:32	L1	237	182	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
15/10/2012 2:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
15/10/2012 2:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
15/10/2012 3:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
15/10/2012 3:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
15/10/2012 3:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,97	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
15/10/2012 3:30	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Upstream ramp				
15/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,44	4,21	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,70	0,90	4,11	5,08	0,97	Line				
	L3	238	216	17,10	0,89	3,54	4,42	0,88	Line				
15/10/2012 3:41	L1	236	217	16,90	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
15/10/2012 3:51	L1	236	217	16,90	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				
15/10/2012 4:01	L1	236	216	16,90	0,94	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
15/10/2012 4:11	L1	236	220	17,40	0,94	3,71	4,35	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,60	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	219	17,40	0,94	3,79	4,58	0,79	Line				
15/10/2012 4:21	L1	237	220	17,50	0,94	3,73	4,42	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,30	5,09	0,79	Line				
	L3	238	218	17,40	0,95	3,79	4,63	0,84	Line				
15/10/2012 4:30	L1	236	220	17,60	0,94	3,71	4,35	0,64	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,30	5,09	0,79	Downstream ramp				
	L3	238	219	17,50	0,95	3,79	4,58	0,79	Downstream ramp				
15/10/2012 4:34	L1	237	183	11,50	0,97	2,54	4,54	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,98	2,59	4,84	2,25	Line				
15/10/2012 4:44	L1	237	183	12,70	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,98	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 4:54	L1	237	182	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
15/10/2012 5:04	L1	237	183	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
15/10/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
15/10/2012 5:24	L1	237	183	12,80	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
15/10/2012 5:34	L1	236	181	12,90	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
15/10/2012 5:44	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,30	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
15/10/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	179	12,10	0,99	2,82	5,33	2,51	Line				
15/10/2012 6:04	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
15/10/2012 6:14	L1	235	181	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,30	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/10/2012 6:24	L1	234	180	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,30	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/10/2012 6:34	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,30	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/10/2012 6:44	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,20	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
15/10/2012 6:54	L1	232	179	12,70	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,30	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
15/10/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
15/10/2012 17:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
15/10/2012 17:56	L1	234	212	23,10	0,52	2,83	3,54	0,71	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	213	25,10	0,50	3,02	3,81	0,79	Switching-on				
	L3	237	212	21,80	0,52	2,68	3,46	0,78	Switching-on				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 17:59	L1	235	212	20,90	0,86	4,15	5,24	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	213	21,40	0,87	4,32	5,46	1,14	Downstream ramp				
	L3	239	214	19,20	0,87	3,94	5,09	1,15	Downstream ramp				
15/10/2012 17:59	L1	236	210	20,10	0,91	4,21	5,49	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	210	20,90	0,91	4,38	5,72	1,34	Line				
	L3	239	210	18,50	0,91	3,97	5,36	1,39	Line				
15/10/2012 18:09	L1	235	210	20,00	0,94	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,80	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	239	210	18,40	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
15/10/2012 18:19	L1	235	209	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,70	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	239	210	18,40	0,95	4,10	5,53	1,43	Line				
15/10/2012 18:30	L1	235	209	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,70	0,95	4,54	5,99	1,45	Line				
	L3	239	210	18,30	0,95	4,09	5,52	1,43	Line				
15/10/2012 18:40	L1	235	209	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,70	0,95	4,55	6,00	1,45	Line				
	L3	239	209	18,30	0,95	4,09	5,58	1,49	Line				
15/10/2012 18:50	L1	235	209	20,00	0,94	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	211	20,80	0,95	4,56	5,95	1,39	Line				
	L3	239	210	18,30	0,95	4,09	5,52	1,43	Line				
15/10/2012 19:00	L1	236	210	20,00	0,94	4,38	5,72	1,34	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,40	0,96	4,49	5,92	1,43	Downstream ramp				
	L3	239	210	18,30	0,95	4,09	5,52	1,43	Downstream ramp				
15/10/2012 19:00	L1	236	204	18,80	0,95	4,15	5,79	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,50	0,97	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	204	17,10	0,96	3,87	5,58	1,71	Line				
15/10/2012 19:10	L1	236	201	18,20	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,40	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
15/10/2012 19:20	L1	236	202	18,30	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	202	18,50	0,96	4,12	5,94	1,82	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
15/10/2012 19:30	L1	236	202	18,30	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,60	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
15/10/2012 19:40	L1	236	202	18,30	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,50	0,96	4,12	5,94	1,82	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,72	5,49	1,77	Line				
15/10/2012 19:50	L1	236	202	18,30	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,60	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,73	5,57	1,84	Line				
15/10/2012 20:00	L1	236	202	18,40	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	201	16,70	0,95	3,74	5,58	1,84	Line				
15/10/2012 20:10	L1	236	202	18,40	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	201	16,70	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 20:21	L1	237	202	18,40	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,60	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	202	16,80	0,96	3,74	5,52	1,78	Line				
15/10/2012 20:31	L1	237	202	18,40	0,95	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	18,80	0,96	4,18	6,10	1,92	Line				
	L3	239	202	16,80	0,96	3,76	5,55	1,79	Line				
15/10/2012 20:41	L1	238	202	18,50	0,95	4,07	5,94	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	201	18,30	0,96	4,07	6,07	2,00	Line				
	L3	240	202	16,80	0,96	3,77	5,63	1,86	Line				
15/10/2012 20:51	L1	234	199	18,10	0,95	3,94	5,68	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	198	17,80	0,96	3,97	5,92	1,95	Line				
	L3	236	199	16,40	0,96	3,65	5,39	1,74	Line				
15/10/2012 21:00	L1	234	200	18,10	0,95	3,95	5,64	1,69	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	198	17,70	0,96	3,96	5,91	1,95	Downstream ramp				
	L3	236	199	16,30	0,96	3,66	5,40	1,74	Downstream ramp				
15/10/2012 21:02	L1	235	183	15,00	0,97	3,37	5,89	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,70	0,98	3,12	5,64	2,52	Line				
15/10/2012 21:12	L1	234	183	15,00	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,80	0,97	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
15/10/2012 21:22	L1	235	183	15,10	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	183	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
15/10/2012 21:32	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	182	13,70	0,97	3,10	5,67	2,57	Line				
15/10/2012 21:42	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
15/10/2012 21:52	L1	237	182	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
15/10/2012 22:02	L1	235	180	14,60	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
15/10/2012 22:12	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	179	13,20	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
15/10/2012 22:22	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
15/10/2012 22:32	L1	234	180	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
15/10/2012 22:42	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/10/2012 22:52	L1	235	180	14,60	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	179	13,20	0,97	2,99	5,59	2,60	Line					
15/10/2012 23:02	L1	234	180	14,60	0,96	3,25	5,81	2,56	Line					
	L2	236	181	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	179	13,20	0,98	2,99	5,53	2,54	Line					
15/10/2012 23:12	L1	235	181	14,60	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	237	181	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
15/10/2012 23:22	L1	235	180	14,60	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	237	181	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
15/10/2012 23:32	L1	235	181	14,60	0,97	3,26	5,83	2,57	Line					
	L2	237	181	14,90	0,98	3,36	6,14	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	13,30	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
15/10/2012 23:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line					
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
15/10/2012 23:52	L1	236	181	11,50	0,96	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
16/10/2012 0:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
16/10/2012 0:12	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line					
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
16/10/2012 0:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
16/10/2012 0:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
16/10/2012 0:42	L1	235	181	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
16/10/2012 0:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
16/10/2012 1:02	L1	235	181	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
16/10/2012 1:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line					
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
16/10/2012 1:22	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 1:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 1:42	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 1:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 2:02	L1	236	181	11,40	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 2:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 2:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 2:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
16/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 2:52	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
16/10/2012 3:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
16/10/2012 3:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
16/10/2012 3:30	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Upstream ramp				
16/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,43	4,19	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	216	19,00	0,91	4,01	4,96	0,95	Line				
	L3	238	215	17,10	0,89	3,53	4,46	0,93	Line				
16/10/2012 3:41	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
16/10/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,70	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,77	4,56	0,79	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 4:01	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	19,60	0,96	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
16/10/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	238	218	17,40	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
16/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
16/10/2012 4:30	L1	236	218	17,50	0,94	3,68	4,40	0,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Downstream ramp				
	L3	237	218	17,40	0,94	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp				
16/10/2012 4:34	L1	236	181	11,50	0,97	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	183	11,90	0,97	2,65	4,79	2,14	Line				
16/10/2012 4:44	L1	236	181	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,30	0,98	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
16/10/2012 4:54	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
16/10/2012 5:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,20	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
16/10/2012 5:14	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
16/10/2012 5:24	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,30	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
16/10/2012 5:34	L1	234	181	12,80	-0,99	2,89	5,11	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,20	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	237	180	12,20	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
16/10/2012 5:44	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,20	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
16/10/2012 5:54	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,20	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
16/10/2012 6:04	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,30	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
16/10/2012 6:14	L1	232	178	12,70	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	14,20	0,99	3,19	5,70	2,51	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
16/10/2012 6:24	L1	232	178	12,80	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,30	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	235	178	12,10	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 6:34	L1	232	178	12,80	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	180	14,30	0,99	3,19	5,70	2,51	Line				
	L3	235	178	12,10	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
16/10/2012 6:44	L1	236	181	13,00	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,60	0,99	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
16/10/2012 6:54	L1	235	181	13,00	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,50	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	238	180	12,30	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
16/10/2012 7:04	L1	235	181	13,00	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
16/10/2012 7:14	L1	235	181	13,00	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,50	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
16/10/2012 7:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/10/2012 18:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/10/2012 18:17	L1	232	213	23,80	0,52	2,87	3,47	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	213	25,50	0,51	3,04	3,68	0,64	Switching-on				
	L3	234	212	21,90	0,52	2,68	3,35	0,67	Switching-on				
16/10/2012 18:20	L1	232	213	21,30	0,85	4,16	5,03	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	213	21,80	0,87	4,37	5,40	1,03	Downstream ramp				
	L3	235	212	19,40	0,86	3,90	4,92	1,02	Downstream ramp				
16/10/2012 18:20	L1	232	210	20,40	0,90	4,22	5,27	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	21,20	0,91	4,41	5,63	1,22	Line				
	L3	235	209	18,60	0,91	3,95	5,15	1,20	Line				
16/10/2012 18:30	L1	231	209	20,10	0,94	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	211	21,00	0,95	4,56	5,76	1,20	Line				
	L3	235	210	18,50	0,95	4,06	5,24	1,18	Line				
16/10/2012 18:40	L1	231	209	20,10	0,94	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	211	21,20	0,95	4,58	5,78	1,20	Line				
	L3	235	210	18,50	0,95	4,07	5,25	1,18	Line				
16/10/2012 18:50	L1	231	209	20,10	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	20,90	0,95	4,55	5,75	1,20	Line				
	L3	234	209	18,40	0,95	4,06	5,24	1,18	Line				
16/10/2012 19:00	L1	232	210	20,20	0,94	4,36	5,45	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	21,00	0,95	4,56	5,82	1,26	Downstream ramp				
	L3	235	209	18,40	0,95	4,06	5,30	1,24	Downstream ramp				
16/10/2012 19:00	L1	232	204	19,00	0,95	4,15	5,54	1,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	201	18,70	0,97	4,14	5,78	1,64	Line				
	L3	234	203	17,30	0,96	3,83	5,28	1,45	Line				
16/10/2012 19:10	L1	232	201	18,40	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	202	18,70	0,96	4,12	5,75	1,63	Line				
	L3	235	201	16,80	0,95	3,72	5,31	1,59	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
16/10/2012 19:20	L1	232	201	18,40	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,60	0,96	4,08	5,69	1,61	Line					
	L3	236	202	16,90	0,95	3,75	5,35	1,60	Line					
16/10/2012 19:30	L1	232	201	18,40	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,80	0,96	4,09	5,71	1,62	Line					
	L3	236	202	16,90	0,95	3,75	5,35	1,60	Line					
16/10/2012 19:40	L1	232	201	18,50	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	19,00	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	235	201	17,00	0,96	3,76	5,36	1,60	Line					
16/10/2012 19:50	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	203	18,80	0,96	4,13	5,70	1,57	Line					
	L3	236	201	16,80	0,96	3,75	5,41	1,66	Line					
16/10/2012 20:00	L1	233	202	18,50	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,80	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	236	202	16,90	0,95	3,76	5,36	1,60	Line					
16/10/2012 20:11	L1	234	202	18,60	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,80	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	236	201	16,90	0,96	3,76	5,42	1,66	Line					
16/10/2012 20:21	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,70	0,96	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	236	201	16,90	0,96	3,76	5,42	1,66	Line					
16/10/2012 20:31	L1	234	202	18,50	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,80	0,96	4,17	5,82	1,65	Line					
	L3	236	202	16,90	0,96	3,76	5,36	1,60	Line					
16/10/2012 20:41	L1	234	202	18,60	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,90	0,96	4,18	5,83	1,65	Line					
	L3	236	202	16,90	0,96	3,76	5,36	1,60	Line					
16/10/2012 20:51	L1	234	203	18,60	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	19,00	0,96	4,20	5,93	1,73	Line					
	L3	237	202	16,90	0,96	3,78	5,45	1,67	Line					
16/10/2012 21:00	L1	234	203	18,70	0,95	4,07	5,61	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	201	18,50	0,96	4,08	5,89	1,81	Downstream ramp					
	L3	237	202	16,90	0,96	3,78	5,45	1,67	Downstream ramp					
16/10/2012 21:02	L1	234	183	15,20	0,97	3,38	5,84	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	184	15,50	0,98	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	237	182	13,60	0,98	3,07	5,55	2,48	Line					
16/10/2012 21:12	L1	235	183	15,10	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	183	13,70	0,97	3,08	5,51	2,43	Line					
16/10/2012 21:22	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	182	13,70	0,97	3,10	5,67	2,57	Line					
16/10/2012 21:32	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line					
	L3	238	183	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
16/10/2012 21:42	L1	236	181	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,90	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	239	184	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
16/10/2012 21:52	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line					
16/10/2012 22:02	L1	234	180	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,70	0,97	3,31	6,05	2,74	Line					
	L3	236	179	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line					
16/10/2012 22:12	L1	234	180	14,50	0,96	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	14,70	0,98	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	236	179	13,10	0,97	2,97	5,49	2,52	Line					
16/10/2012 22:22	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	14,70	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	236	179	13,10	0,97	2,97	5,49	2,52	Line					
16/10/2012 22:32	L1	234	179	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	236	179	13,10	0,97	2,97	5,49	2,52	Line					
16/10/2012 22:42	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	179	13,10	0,97	2,98	5,57	2,59	Line					
16/10/2012 22:52	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	179	13,10	0,97	2,98	5,57	2,59	Line					
16/10/2012 23:02	L1	234	180	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	236	180	13,10	0,97	2,98	5,45	2,47	Line					
16/10/2012 23:12	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	180	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line					
16/10/2012 23:22	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	180	13,20	0,97	2,99	5,53	2,54	Line					
16/10/2012 23:32	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
16/10/2012 23:42	L1	235	180	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
16/10/2012 23:52	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
17/10/2012 0:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	180	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
17/10/2012 0:12	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,91	5,32	2,41	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,53	4,68	2,15	Line					
17/10/2012 0:22	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 0:32	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	236	181	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 0:42	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	181	12,80	0,98	2,89	5,28	2,39		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 0:52	L1	236	181	11,30	0,95	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	181	12,80	0,98	2,89	5,28	2,39		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 1:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	236	181	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 1:12	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	236	182	12,90	0,98	2,89	5,17	2,28		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 1:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 1:32	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	236	182	12,90	0,98	2,88	5,15	2,27		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 1:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21		Line					
17/10/2012 1:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15		Line					
17/10/2012 2:02	L1	235	181	11,30	0,95	2,45	4,38	1,93		Line					
	L2	236	181	13,00	0,98	2,88	5,21	2,33		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	179	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22		Line					
17/10/2012 2:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21		Line					
17/10/2012 2:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95		Line					
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16		Line					
17/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14		Line					
17/10/2012 2:42	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20		Line					
17/10/2012 2:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15		Line					
17/10/2012 3:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95		Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	181	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09		Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 3:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/10/2012 3:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
17/10/2012 3:30	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Upstream ramp				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Upstream ramp				
17/10/2012 3:31	L1	236	216	17,00	0,88	3,43	4,19	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	19,00	0,91	3,99	4,88	0,89	Line				
	L3	237	218	17,40	0,89	3,58	4,33	0,75	Line				
17/10/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	238	218	17,40	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
17/10/2012 3:51	L1	236	219	17,30	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,40	0,96	4,25	5,09	0,84	Line				
	L3	238	218	17,30	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
17/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,50	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	237	218	17,30	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
17/10/2012 4:11	L1	235	219	17,30	0,94	3,66	4,29	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	19,50	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	237	218	17,30	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
17/10/2012 4:21	L1	236	219	17,30	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,50	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	237	218	17,30	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
17/10/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,94	3,68	4,36	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Downstream ramp				
	L3	237	217	17,40	0,94	3,74	4,57	0,83	Downstream ramp				
17/10/2012 4:34	L1	236	181	11,50	0,97	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	183	11,80	0,97	2,65	4,79	2,14	Line				
17/10/2012 4:44	L1	236	182	12,70	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,22	5,89	2,67	Line				
	L3	238	183	12,40	0,99	2,88	5,21	2,33	Line				
17/10/2012 4:54	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
17/10/2012 5:04	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,90	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	183	12,30	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
17/10/2012 5:14	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,00	0,99	3,21	5,87	2,66	Line				
	L3	237	183	12,40	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
17/10/2012 5:24	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,30	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 5:34	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
17/10/2012 5:44	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	237	182	12,30	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
17/10/2012 5:54	L1	234	180	12,70	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
17/10/2012 6:04	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	180	14,00	0,99	3,15	5,63	2,48	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
17/10/2012 6:14	L1	233	179	12,80	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,00	0,99	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
17/10/2012 6:24	L1	232	179	12,70	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	14,00	0,99	3,14	5,68	2,54	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
17/10/2012 6:34	L1	236	182	13,00	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	183	12,60	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
17/10/2012 6:44	L1	236	181	12,90	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,20	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
17/10/2012 6:54	L1	236	181	12,90	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
17/10/2012 7:04	L1	235	181	12,90	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,30	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
17/10/2012 7:10	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
17/10/2012 18:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
17/10/2012 18:12	L1	233	214	24,30	0,52	2,92	3,53	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	212	24,50	0,53	3,07	3,88	0,81	Switching-on				
	L3	236	211	21,70	0,53	2,73	3,52	0,79	Switching-on				
17/10/2012 18:15	L1	233	214	21,40	0,85	4,21	5,09	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	22,20	0,87	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp				
	L3	237	214	19,50	0,87	4,00	5,05	1,05	Downstream ramp				
17/10/2012 18:15	L1	233	211	20,50	0,90	4,25	5,31	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,20	0,93	4,33	5,65	1,32	Line				
	L3	237	211	18,70	0,91	4,02	5,25	1,23	Line				
17/10/2012 18:25	L1	233	210	20,30	0,94	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,60	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	236	211	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 18:35	L1	233	210	20,20	0,94	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	209	20,50	0,95	4,51	5,95	1,44	Line				
	L3	236	211	18,60	0,95	4,12	5,32	1,20	Line				
17/10/2012 18:45	L1	234	211	20,30	0,94	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,50	0,95	4,50	5,87	1,37	Line				
	L3	236	211	18,50	0,95	4,11	5,30	1,19	Line				
17/10/2012 18:55	L1	234	211	20,30	0,94	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	209	20,60	0,95	4,49	5,86	1,37	Line				
	L3	237	211	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Line				
17/10/2012 19:00	L1	233	211	20,30	0,94	4,40	5,50	1,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	209	20,40	0,95	4,47	5,83	1,36	Downstream ramp				
	L3	237	211	18,60	0,95	4,14	5,40	1,26	Downstream ramp				
17/10/2012 19:00	L1	233	202	18,60	0,96	4,10	5,66	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	19,30	0,96	4,29	6,05	1,76	Line				
	L3	236	202	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
17/10/2012 19:10	L1	234	202	18,60	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,80	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	236	202	17,00	0,95	3,77	5,38	1,61	Line				
17/10/2012 19:20	L1	234	202	18,60	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,80	0,96	4,18	5,90	1,72	Line				
	L3	236	202	17,00	0,95	3,77	5,38	1,61	Line				
17/10/2012 19:30	L1	234	202	18,60	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	17,10	0,95	3,80	5,42	1,62	Line				
17/10/2012 19:40	L1	234	203	18,60	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	200	18,30	0,96	4,05	5,84	1,79	Line				
	L3	237	203	17,10	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
17/10/2012 19:50	L1	234	203	18,50	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	202	17,00	0,95	3,79	5,47	1,68	Line				
17/10/2012 20:00	L1	234	202	18,60	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,40	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	202	17,00	0,95	3,80	5,48	1,68	Line				
17/10/2012 20:10	L1	234	203	18,60	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,40	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	17,00	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
17/10/2012 20:21	L1	235	203	18,60	0,95	4,08	5,69	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	201	18,40	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	17,00	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
17/10/2012 20:31	L1	235	201	18,10	0,96	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,40	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
17/10/2012 20:41	L1	236	201	18,20	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				
17/10/2012 20:51	L1	236	201	18,10	0,95	4,00	5,77	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 21:00	L1	236	201	18,20	0,95	4,01	5,79	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,15	6,06	1,91	Downstream ramp				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,72	5,49	1,77	Downstream ramp				
17/10/2012 21:02	L1	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,10	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
17/10/2012 21:12	L1	236	181	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
17/10/2012 21:22	L1	237	182	14,70	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
17/10/2012 21:32	L1	237	182	14,70	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
17/10/2012 21:42	L1	238	183	14,80	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	14,60	0,98	3,32	6,28	2,96	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
17/10/2012 21:52	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,24	6,13	2,89	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,98	5,57	2,59	Line				
17/10/2012 22:02	L1	234	180	14,50	0,96	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,20	0,98	3,22	6,02	2,80	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
17/10/2012 22:12	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,20	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	236	179	13,00	0,98	2,97	5,49	2,52	Line				
17/10/2012 22:22	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,30	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	236	179	13,10	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
17/10/2012 22:32	L1	234	180	14,60	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,30	0,98	3,24	6,06	2,82	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,98	5,57	2,59	Line				
17/10/2012 22:42	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,25	6,15	2,90	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
17/10/2012 22:52	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
17/10/2012 23:02	L1	234	180	14,50	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,40	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
17/10/2012 23:12	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,40	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
17/10/2012 23:22	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,25	6,08	2,83	Line				
	L3	237	180	13,10	0,97	2,99	5,53	2,54	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 23:32	L1	235	181	14,60	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	14,40	0,98	3,26	6,10	2,84	Line					
	L3	237	180	13,20	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
17/10/2012 23:42	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
17/10/2012 23:52	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
18/10/2012 0:02	L1	235	181	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line					
18/10/2012 0:12	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	180	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
18/10/2012 0:22	L1	236	181	11,50	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,60	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
18/10/2012 0:32	L1	236	181	11,50	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
18/10/2012 0:42	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
18/10/2012 0:52	L1	235	181	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
18/10/2012 1:02	L1	235	181	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line					
18/10/2012 1:12	L1	234	181	11,30	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	178	12,50	0,98	2,82	5,33	2,51	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
18/10/2012 1:22	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
18/10/2012 1:32	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
18/10/2012 1:42	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	237	181	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					
18/10/2012 1:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
18/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,60	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	237	180	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/10/2012 2:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
18/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
18/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
18/10/2012 2:42	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
18/10/2012 2:52	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
18/10/2012 3:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
18/10/2012 3:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
18/10/2012 3:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	179	12,50	0,98	2,81	5,20	2,39	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
18/10/2012 3:30	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp					
18/10/2012 3:31	L1	235	216	17,00	0,88	3,41	4,12	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	216	19,10	0,91	3,99	4,88	0,89	Line					
	L3	237	215	16,80	0,89	3,49	4,36	0,87	Line					
18/10/2012 3:41	L1	235	218	17,30	0,94	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	221	17,80	0,94	3,84	4,50	0,66	Line					
18/10/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	221	17,80	0,94	3,85	4,51	0,66	Line					
18/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	221	17,80	0,94	3,84	4,50	0,66	Line					
18/10/2012 4:11	L1	235	218	17,30	0,94	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Line					
	L3	237	221	17,80	0,94	3,85	4,51	0,66	Line					
18/10/2012 4:21	L1	235	218	17,40	0,94	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,26	5,10	0,84	Line					
	L3	237	220	17,80	0,94	3,85	4,56	0,71	Line					
18/10/2012 4:30	L1	235	218	17,40	0,94	3,65	4,32	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Downstream ramp					
	L3	237	220	17,80	0,94	3,85	4,56	0,71	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 4:34	L1	236	181	11,50	0,97	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	183	11,80	0,97	2,64	4,77	2,13	Line				
18/10/2012 4:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,20	0,98	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
18/10/2012 4:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,30	0,98	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
18/10/2012 5:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,40	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	238	183	12,60	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
18/10/2012 5:14	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
18/10/2012 5:24	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	237	183	12,40	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				
18/10/2012 5:34	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,30	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
18/10/2012 5:44	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,30	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,86	5,17	2,31	Line				
18/10/2012 5:54	L1	235	181	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,30	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
18/10/2012 6:04	L1	232	179	12,70	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,30	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,84	5,08	2,24	Line				
18/10/2012 6:14	L1	232	178	12,60	-0,99	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,20	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
18/10/2012 6:24	L1	232	178	12,60	-0,99	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,30	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,81	5,02	2,21	Line				
18/10/2012 6:34	L1	232	178	12,60	-0,99	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,20	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,81	5,02	2,21	Line				
18/10/2012 6:44	L1	232	178	12,60	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	179	14,30	0,98	3,22	5,89	2,67	Line				
	L3	234	180	12,30	0,99	2,80	5,01	2,21	Line				
18/10/2012 6:54	L1	234	180	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,50	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	238	183	12,60	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
18/10/2012 7:04	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,40	0,99	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/10/2012 7:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
18/10/2012 18:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
18/10/2012 18:09	L1	234	212	23,50	0,54	2,94	3,67	0,73	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	213	25,20	0,51	2,99	3,78	0,79	Switching-on					
	L3	237	212	21,90	0,53	2,75	3,55	0,80	Switching-on					
18/10/2012 18:12	L1	235	213	20,80	0,86	4,19	5,23	1,04	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	213	21,40	0,87	4,36	5,57	1,21	Downstream ramp					
	L3	238	212	18,80	0,88	3,93	5,13	1,20	Downstream ramp					
18/10/2012 18:12	L1	235	209	20,00	0,91	4,23	5,52	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	211	20,60	0,91	4,42	5,77	1,35	Line					
	L3	238	209	18,10	0,92	3,95	5,33	1,38	Line					
18/10/2012 18:22	L1	235	209	19,90	0,94	4,32	5,64	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,80	0,94	4,52	5,90	1,38	Line					
	L3	237	209	18,10	0,95	4,03	5,38	1,35	Line					
18/10/2012 18:32	L1	234	208	19,80	0,94	4,30	5,61	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,60	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	209	18,00	0,95	4,05	5,40	1,35	Line					
18/10/2012 18:42	L1	234	208	19,80	0,94	4,31	5,62	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	211	20,60	0,95	4,57	5,96	1,39	Line					
	L3	238	209	18,10	0,95	4,07	5,49	1,42	Line					
18/10/2012 18:53	L1	234	209	19,80	0,94	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	211	20,20	0,96	4,50	5,87	1,37	Line					
	L3	237	209	18,00	0,95	4,04	5,39	1,35	Line					
18/10/2012 19:00	L1	235	209	19,80	0,95	4,34	5,66	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	210	20,20	0,96	4,50	5,94	1,44	Downstream ramp					
	L3	238	209	18,00	0,96	4,06	5,48	1,42	Downstream ramp					
18/10/2012 19:00	L1	235	203	18,60	0,96	4,13	5,76	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,50	0,97	4,16	6,07	1,91	Line					
	L3	238	203	16,90	0,97	3,85	5,55	1,70	Line					
18/10/2012 19:10	L1	235	203	18,60	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line					
	L3	238	200	16,40	0,96	3,72	5,55	1,83	Line					
18/10/2012 19:20	L1	235	203	18,60	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,40	0,96	4,09	5,90	1,81	Line					
	L3	238	201	16,50	0,96	3,73	5,50	1,77	Line					
18/10/2012 19:30	L1	235	200	18,10	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	201	18,50	0,96	4,12	6,01	1,89	Line					
	L3	238	201	16,50	0,96	3,72	5,49	1,77	Line					
18/10/2012 19:40	L1	236	201	18,20	0,95	4,03	5,81	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	201	18,60	0,96	4,13	6,03	1,90	Line					
	L3	237	200	16,60	0,96	3,71	5,47	1,76	Line					
18/10/2012 19:50	L1	236	201	18,20	0,95	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	202	18,60	0,96	4,14	5,97	1,83	Line					
	L3	239	201	16,50	0,96	3,74	5,58	1,84	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 20:00	L1	236	201	18,20	0,95	4,03	5,81	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,40	0,96	4,12	6,01	1,89	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,74	5,52	1,78	Line				
18/10/2012 20:11	L1	236	202	18,20	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	202	18,50	0,96	4,14	5,97	1,83	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,72	5,49	1,77	Line				
18/10/2012 20:21	L1	236	201	18,20	0,95	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,50	0,96	4,14	5,97	1,83	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
18/10/2012 20:31	L1	236	202	18,30	0,95	4,03	5,75	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,60	0,96	4,16	6,07	1,91	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
18/10/2012 20:41	L1	237	202	18,30	0,95	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,60	0,96	4,17	6,08	1,91	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
18/10/2012 20:51	L1	237	202	18,30	0,95	4,06	5,86	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,60	0,96	4,17	6,02	1,85	Line				
	L3	239	201	16,70	0,96	3,76	5,61	1,85	Line				
18/10/2012 21:00	L1	237	202	18,40	0,95	4,07	5,87	1,80	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	18,60	0,96	4,19	6,11	1,92					
	L3	240	202	16,70	0,96	3,78	5,64	1,86					
18/10/2012 21:02	L1	237	182	14,80	0,97	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	240	182	13,50	0,98	3,13	5,85	2,72	Line				
18/10/2012 21:12	L1	238	183	14,80	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line				
18/10/2012 21:22	L1	238	182	14,80	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	14,50	0,98	3,34	6,32	2,98	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/10/2012 21:32	L1	235	180	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,20	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
18/10/2012 21:42	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,20	0,98	3,24	6,06	2,82	Line				
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line				
18/10/2012 21:52	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	179	14,20	0,98	3,24	5,99	2,75	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
18/10/2012 22:02	L1	235	180	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
18/10/2012 22:12	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line				
18/10/2012 22:22	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,20	0,98	3,24	6,06	2,82	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 22:32	L1	234	180	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	178	14,30	0,98	3,23	5,97	2,74	Line				
	L3	237	180	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
18/10/2012 22:42	L1	235	180	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
18/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,30	0,98	3,27	6,11	2,84	Line				
	L3	238	180	13,20	0,98	3,03	5,67	2,64	Line				
18/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
18/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,30	0,98	3,27	6,18	2,91	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
18/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	14,30	0,98	3,27	6,11	2,84	Line				
	L3	238	181	13,20	0,98	3,03	5,60	2,57	Line				
18/10/2012 23:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
18/10/2012 23:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	14,40	0,98	3,29	6,15	2,86	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,05	5,70	2,65	Line				
18/10/2012 23:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 0:02	L1	236	182	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
19/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 0:22	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 0:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 0:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 0:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 1:02	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,50	0,98	2,83	5,29	2,46	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 1:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 1:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 1:32	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	180	12,50	0,98	2,83	5,23	2,40	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/10/2012 1:42	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 1:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 2:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
19/10/2012 2:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
19/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
19/10/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
19/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,60	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
19/10/2012 2:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
19/10/2012 3:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,60	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
19/10/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,60	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
19/10/2012 3:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
19/10/2012 3:30	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
19/10/2012 3:31	L1	235	216	17,10	0,88	3,41	4,12	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,30	0,91	3,99	4,93	0,94	Line				
	L3	238	218	17,70	0,88	3,63	4,44	0,81	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 3:41	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	19,70	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
19/10/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,29	5,13	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
19/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
19/10/2012 4:11	L1	236	219	17,50	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
19/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,70	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	238	218	17,60	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
19/10/2012 4:30	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,29	5,13	0,84	Downstream ramp				
	L3	238	219	17,60	0,94	3,78	4,57	0,79	Downstream ramp				
19/10/2012 4:34	L1	236	181	11,50	0,97	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
19/10/2012 4:44	L1	236	182	12,70	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
19/10/2012 4:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
19/10/2012 5:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
19/10/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
19/10/2012 5:24	L1	236	182	12,70	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
19/10/2012 5:34	L1	236	181	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,00	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
19/10/2012 5:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
19/10/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
19/10/2012 6:04	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 6:14	L1	234	179	12,70	-0,99	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
19/10/2012 6:24	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,76	5,10	2,34	Line				
19/10/2012 6:34	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
19/10/2012 6:44	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
19/10/2012 6:54	L1	232	179	12,60	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	13,90	0,99	3,16	5,65	2,49	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,74	5,07	2,33	Line				
19/10/2012 7:04	L1	232	178	12,60	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	11,90	0,99	2,74	5,07	2,33	Line				
19/10/2012 7:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/10/2012 18:10	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/10/2012 18:10	L1	235	213	23,60	0,53	2,96	3,70	0,74	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	212	24,70	0,52	3,04	3,88	0,84	Switching-on				
	L3	237	212	21,50	0,53	2,73	3,52	0,79	Switching-on				
19/10/2012 18:13	L1	236	213	20,90	0,86	4,22	5,33	1,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	213	21,20	0,87	4,37	5,58	1,21	Downstream ramp				
	L3	238	213	19,00	0,87	3,93	5,07	1,14	Downstream ramp				
19/10/2012 18:14	L1	236	209	20,00	0,91	4,25	5,61	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,60	0,91	4,42	5,83	1,41	Line				
	L3	238	209	18,30	0,92	3,96	5,34	1,38	Line				
19/10/2012 18:24	L1	236	209	19,80	0,94	4,37	5,77	1,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,30	0,95	4,53	5,98	1,45	Line				
	L3	238	209	18,20	0,95	4,07	5,49	1,42	Line				
19/10/2012 18:34	L1	235	209	19,80	0,94	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	210	20,30	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	238	209	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
19/10/2012 18:44	L1	235	209	19,80	0,94	4,36	5,69	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	19,90	0,96	4,45	5,81	1,36	Line				
	L3	238	209	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
19/10/2012 18:54	L1	235	209	19,80	0,94	4,37	5,70	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	210	20,10	0,96	4,49	5,92	1,43	Line				
	L3	237	209	18,10	0,95	4,06	5,42	1,36	Line				
19/10/2012 19:00	L1	235	209	19,70	0,95	4,35	5,68	1,33	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	19,90	0,96	4,50	5,94	1,44	Downstream ramp				
	L3	237	209	18,00	0,96	4,05	5,40	1,35	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 19:00	L1	235	203	18,40	0,96	4,12	5,75	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	202	18,20	0,97	4,14	5,97	1,83	Line				
	L3	237	203	17,00	0,96	3,82	5,45	1,63	Line				
19/10/2012 19:10	L1	235	201	18,00	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,30	0,96	4,12	5,94	1,82	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,74	5,52	1,78	Line				
19/10/2012 19:20	L1	235	201	18,00	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,13	6,03	1,90	Line				
	L3	238	200	16,40	0,96	3,72	5,55	1,83	Line				
19/10/2012 19:30	L1	235	201	18,10	0,95	4,00	5,71	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	238	201	16,40	0,96	3,73	5,50	1,77	Line				
19/10/2012 19:40	L1	235	201	18,00	0,95	4,01	5,72	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
19/10/2012 19:50	L1	236	201	18,10	0,95	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,30	0,96	4,13	5,96	1,83	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
19/10/2012 20:00	L1	236	201	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,40	0,96	4,15	6,06	1,91	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
19/10/2012 20:11	L1	237	202	18,20	0,95	4,06	5,86	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	203	18,40	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,76	5,61	1,85	Line				
19/10/2012 20:21	L1	236	202	18,10	0,95	4,04	5,76	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,40	0,96	4,15	6,06	1,91	Line				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,75	5,60	1,85	Line				
19/10/2012 20:31	L1	237	202	18,20	0,95	4,06	5,86	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,50	0,96	4,16	6,00	1,84	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,76	5,61	1,85	Line				
19/10/2012 20:41	L1	238	202	18,30	0,95	4,09	5,97	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	203	18,50	0,96	4,18	6,10	1,92	Line				
	L3	239	201	16,60	0,96	3,76	5,61	1,85	Line				
19/10/2012 20:51	L1	237	202	18,30	0,95	4,08	5,89	1,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	18,50	0,96	4,18	6,10	1,92	Line				
	L3	240	202	16,60	0,96	3,78	5,64	1,86	Line				
19/10/2012 21:00	L1	237	202	18,20	0,95	4,07	5,87	1,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,50	0,96	4,18	6,03	1,85	Downstream ramp				
	L3	240	202	16,60	0,96	3,78	5,64	1,86	Downstream ramp				
19/10/2012 21:02	L1	234	179	14,30	0,98	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,50	0,99	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	179	12,80	0,99	2,98	5,57	2,59	Line				
19/10/2012 21:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	236	179	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
19/10/2012 21:22	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/10/2012 21:32	L1	234	180	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,00	5,55	2,55	Line					
19/10/2012 21:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
19/10/2012 21:52	L1	235	180	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	237	180	13,10	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
19/10/2012 22:02	L1	235	180	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	14,60	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line					
19/10/2012 22:12	L1	235	180	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,60	0,98	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
19/10/2012 22:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line					
	L3	238	180	13,10	0,98	3,02	5,65	2,63	Line					
19/10/2012 22:32	L1	235	181	14,50	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,60	0,97	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	180	13,20	0,97	3,01	5,57	2,56	Line					
19/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
19/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
19/10/2012 23:02	L1	235	181	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
19/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	238	181	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
19/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line					
19/10/2012 23:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
19/10/2012 23:42	L1	236	182	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
19/10/2012 23:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
20/10/2012 0:02	L1	237	182	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 0:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 0:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 0:32	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 0:42	L1	238	183	11,40	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
20/10/2012 0:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 1:02	L1	236	182	11,30	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,40	0,97	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
20/10/2012 1:12	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
20/10/2012 1:22	L1	237	183	11,30	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
20/10/2012 1:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
20/10/2012 1:42	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
20/10/2012 1:52	L1	237	182	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
20/10/2012 2:02	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 2:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
20/10/2012 2:22	L1	237	182	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 2:32	L1	237	182	11,30	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 2:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 2:52	L1	237	183	11,30	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 3:02	L1	237	183	11,50	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,40	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
20/10/2012 3:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 3:22	L1	237	183	11,40	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
20/10/2012 3:30	L1	237	183	11,40	0,96	2,52	4,51	1,99	Upstream ramp Upstream ramp Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24					
20/10/2012 3:31	L1	236	219	17,80	0,86	3,54	4,19	0,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	19,10	0,91	4,05	5,00	0,95	Line				
	L3	239	216	17,00	0,89	3,55	4,48	0,93	Line				
20/10/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	18,90	0,96	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	239	219	17,40	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
20/10/2012 3:51	L1	236	220	17,30	0,94	3,70	4,33	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	18,90	0,96	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	219	17,40	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
20/10/2012 4:01	L1	237	220	17,40	0,94	3,72	4,40	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	218	18,80	0,96	4,17	5,04	0,87	Line				
	L3	238	219	17,40	0,94	3,77	4,56	0,79	Line				
20/10/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,71	4,39	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,40	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	239	219	17,40	0,95	3,81	4,66	0,85	Line				
20/10/2012 4:21	L1	236	219	17,30	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,40	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	238	218	17,30	0,95	3,79	4,63	0,84	Line				
20/10/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,94	3,71	4,39	0,68	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,40	0,96	4,31	5,16	0,85					
	L3	238	219	17,40	0,94	3,79	4,58	0,79					
20/10/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,96	2,54	4,59	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,60	4,86	2,26	Line				
20/10/2012 4:44	L1	237	182	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 4:54	L1	237	182	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,90	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	240	182	12,00	0,99	2,85	5,33	2,48	Line				
20/10/2012 5:04	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,80	0,99	3,22	5,89	2,67	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 5:14	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,90	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 5:24	L1	237	183	12,70	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 5:34	L1	237	183	12,80	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	182	12,20	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
20/10/2012 5:44	L1	238	183	12,60	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 5:54	L1	237	183	12,60	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,90	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
20/10/2012 6:04	L1	237	182	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,90	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 6:14	L1	237	182	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 6:24	L1	237	182	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 6:34	L1	237	182	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
20/10/2012 6:44	L1	236	182	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 6:54	L1	236	181	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
20/10/2012 7:04	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
20/10/2012 7:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/10/2012 18:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/10/2012 18:05	L1	231	213	23,80	0,53	2,97	3,55	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	231	213	25,20	0,51	3,05	3,65	0,60	Switching-on				
	L3	234	212	22,40	0,54	2,83	3,54	0,71	Switching-on				
20/10/2012 18:08	L1	233	213	21,10	0,86	4,23	5,17	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,60	0,88	4,39	5,37	0,98	Downstream ramp				
	L3	235	213	19,20	0,88	3,96	4,95	0,99	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/10/2012 18:09	L1	233	211	20,30	0,91	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	211	20,80	0,92	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	235	210	18,50	0,92	4,00	5,16	1,16	Line					
20/10/2012 18:19	L1	233	210	20,00	0,94	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	210	20,60	0,95	4,55	5,81	1,26	Line					
	L3	235	209	18,30	0,95	4,08	5,32	1,24	Line					
20/10/2012 18:29	L1	233	211	20,00	0,95	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,50	0,95	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	234	209	18,20	0,95	4,08	5,27	1,19	Line					
20/10/2012 18:39	L1	233	210	20,00	0,95	4,40	5,56	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	210	20,60	0,95	4,58	5,85	1,27	Line					
	L3	235	209	18,30	0,96	4,09	5,34	1,25	Line					
20/10/2012 18:49	L1	233	210	20,00	0,95	4,40	5,56	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,50	0,95	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	236	210	18,30	0,95	4,12	5,38	1,26	Line					
20/10/2012 18:59	L1	232	210	20,00	0,95	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,10	0,96	4,47	5,64	1,17	Line					
	L3	236	210	18,30	0,96	4,13	5,39	1,26	Line					
20/10/2012 19:00	L1	232	210	20,00	0,95	4,39	5,48	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	211	20,10	0,96	4,50	5,68	1,18	Downstream ramp					
	L3	236	210	18,30	0,96	4,12	5,38	1,26	Downstream ramp					
20/10/2012 19:00	L1	233	201	18,30	0,96	4,07	5,68	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,97	4,17	5,82	1,65	Line					
	L3	235	201	16,80	0,97	3,81	5,44	1,63	Line					
20/10/2012 19:10	L1	233	201	18,20	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	201	18,30	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	236	201	16,70	0,96	3,77	5,44	1,67	Line					
20/10/2012 19:20	L1	233	202	18,30	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,40	0,96	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,74	5,34	1,60	Line					
20/10/2012 19:30	L1	234	202	18,30	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,75	5,35	1,60	Line					
20/10/2012 19:40	L1	234	202	18,30	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,40	0,97	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	236	201	16,60	0,96	3,77	5,44	1,67	Line					
20/10/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,30	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	236	202	16,70	0,96	3,78	5,39	1,61	Line					
20/10/2012 20:00	L1	233	202	18,30	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	202	18,40	0,96	4,13	5,70	1,57	Line					
	L3	235	201	16,70	0,96	3,75	5,35	1,60	Line					
20/10/2012 20:11	L1	234	202	18,30	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	201	18,40	0,96	4,12	5,81	1,69	Line					
	L3	237	202	16,80	0,96	3,80	5,48	1,68	Line					
20/10/2012 20:21	L1	234	202	18,30	0,95	4,08	5,69	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 20:31	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,50	0,96	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	237	202	16,80	0,96	3,80	5,48	1,68	Line				
20/10/2012 20:41	L1	234	203	18,40	0,95	4,08	5,63	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,96	4,18	5,83	1,65	Line				
	L3	237	202	16,80	0,96	3,80	5,48	1,68	Line				
20/10/2012 20:51	L1	234	203	18,40	0,95	4,09	5,64	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,60	0,96	4,19	5,91	1,72	Line				
	L3	237	202	16,80	0,96	3,80	5,48	1,68	Line				
20/10/2012 21:00	L1	234	202	18,40	0,95	4,07	5,68	1,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,96	4,17	5,82	1,65	Downstream ramp				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Downstream ramp				
20/10/2012 21:02	L1	235	183	14,90	0,97	3,38	5,91	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,00	0,98	3,45	6,10	2,65	Line				
	L3	238	183	13,50	0,98	3,13	5,66	2,53	Line				
20/10/2012 21:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
20/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
20/10/2012 22:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	181	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
20/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
20/10/2012 22:52	L1	237	181	14,50	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/10/2012 23:02	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
20/10/2012 23:12	L1	237	181	14,50	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
20/10/2012 23:22	L1	237	182	14,50	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
20/10/2012 23:32	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
20/10/2012 23:42	L1	237	182	14,60	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
20/10/2012 23:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 0:02	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 0:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 0:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
21/10/2012 0:32	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 0:42	L1	238	183	11,50	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
21/10/2012 0:52	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
21/10/2012 1:02	L1	237	183	11,40	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,80	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	182	11,40	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
21/10/2012 1:12	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	240	182	11,40	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 1:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line					
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line					
21/10/2012 1:32	L1	238	183	11,40	0,95	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	182	12,50	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	241	182	11,40	0,96	2,61	4,93	2,32	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/10/2012 1:42	L1	234	181	11,10	0,96	2,45	4,33	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,20	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
21/10/2012 1:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
21/10/2012 2:02	L1	234	180	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
21/10/2012 2:12	L1	234	180	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
21/10/2012 2:22	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
21/10/2012 2:32	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/10/2012 2:42	L1	234	180	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/10/2012 2:52	L1	235	181	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,79	5,22	2,43	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/10/2012 3:02	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/10/2012 3:12	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
21/10/2012 3:22	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Line				
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/10/2012 3:30	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,80	5,24	2,44	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Upstream ramp				
21/10/2012 3:31	L1	234	216	17,10	0,88	3,42	4,09	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	216	19,00	0,92	4,04	4,89	0,85	Line				
	L3	236	220	18,10	0,88	3,70	4,33	0,63	Line				
21/10/2012 3:41	L1	234	218	17,00	0,94	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	218	19,00	0,96	4,20	4,97	0,77	Line				
	L3	236	220	17,60	0,94	3,82	4,47	0,65	Line				
21/10/2012 3:51	L1	234	218	17,00	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,10	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	237	220	17,60	0,95	3,84	4,55	0,71	Line				
21/10/2012 4:01	L1	234	218	17,10	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,10	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	236	220	17,50	0,95	3,82	4,47	0,65	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/10/2012 4:11	L1	234	217	16,90	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	19,00	0,96	4,19	4,96	0,77	Line				
	L3	235	219	17,40	0,95	3,79	4,44	0,65	Line				
21/10/2012 4:21	L1	233	216	16,90	0,94	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	218	19,00	0,96	4,18	4,90	0,72	Line				
	L3	235	219	17,40	0,95	3,79	4,44	0,65	Line				
21/10/2012 4:30	L1	234	217	16,90	0,94	3,61	4,27	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	19,00	0,96	4,19	5,01	0,82	Downstream ramp				
	L3	235	219	17,40	0,95	3,78	4,43	0,65	Downstream ramp				
21/10/2012 4:34	L1	234	183	11,50	0,96	2,55	4,41	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	183	13,10	0,98	2,99	5,29	2,30	Line				
	L3	236	182	11,60	0,97	2,61	4,67	2,06	Line				
21/10/2012 4:44	L1	234	183	12,80	-0,99	2,97	5,13	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,30	0,99	3,29	5,75	2,46	Line				
	L3	236	182	12,20	0,99	2,84	5,08	2,24	Line				
21/10/2012 4:54	L1	235	183	12,90	-0,99	2,99	5,23	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	14,30	0,99	3,31	5,85	2,54	Line				
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
21/10/2012 5:04	L1	235	180	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	14,30	0,99	3,32	5,87	2,55	Line				
	L3	237	182	12,30	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 5:14	L1	235	180	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	14,30	0,99	3,32	5,87	2,55	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 5:24	L1	235	181	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	183	14,30	0,99	3,32	5,87	2,55	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 5:34	L1	235	181	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	14,30	0,99	3,29	5,75	2,46	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 5:44	L1	235	181	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 5:54	L1	235	181	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 6:04	L1	235	181	12,60	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,80	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 6:14	L1	234	180	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	182	12,20	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
21/10/2012 6:24	L1	234	180	12,60	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	236	182	12,20	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
21/10/2012 6:34	L1	234	180	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,90	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	236	182	12,20	0,99	2,87	5,13	2,26	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 6:44	L1	234	180	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,80	0,99	3,20	5,79	2,59	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
21/10/2012 6:54	L1	234	180	12,50	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,80	0,99	3,20	5,79	2,59	Line					
	L3	236	182	12,20	0,99	2,85	5,10	2,25	Line					
21/10/2012 7:04	L1	234	180	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	180	13,70	0,99	3,18	5,75	2,57	Line					
	L3	236	182	12,10	0,99	2,83	5,06	2,23	Line					
21/10/2012 7:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
21/10/2012 18:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
21/10/2012 18:12	L1	232	213	23,60	0,54	3,01	3,64	0,63	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	25,30	0,53	3,16	3,86	0,70	Switching-on					
	L3	235	213	21,80	0,53	2,77	3,46	0,69	Switching-on					
21/10/2012 18:15	L1	232	213	21,00	0,86	4,19	5,07	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	215	21,60	0,88	4,45	5,44	0,99	Downstream ramp					
	L3	236	213	19,30	0,87	3,97	5,01	1,04	Downstream ramp					
21/10/2012 18:15	L1	233	210	20,20	0,91	4,25	5,37	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	209	20,20	0,92	4,38	5,78	1,40	Line					
	L3	236	211	18,60	0,91	4,02	5,19	1,17	Line					
21/10/2012 18:25	L1	233	210	20,10	0,94	4,37	5,52	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,10	0,95	4,46	5,82	1,36	Line					
	L3	236	211	18,40	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
21/10/2012 18:35	L1	232	210	20,00	0,95	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,10	0,95	4,47	5,83	1,36	Line					
	L3	237	211	18,40	0,95	4,14	5,40	1,26	Line					
21/10/2012 18:45	L1	233	210	20,00	0,95	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	210	20,20	0,95	4,51	5,89	1,38	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,15	5,42	1,27	Line					
21/10/2012 18:55	L1	234	211	20,20	0,95	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	209	20,10	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	236	210	18,50	0,95	4,13	5,39	1,26	Line					
21/10/2012 19:00	L1	234	211	20,10	0,95	4,44	5,61	1,17	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	209	20,10	0,96	4,48	5,85	1,37	Downstream ramp					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,16	5,43	1,27	Downstream ramp					
21/10/2012 19:00	L1	234	202	18,50	0,96	4,12	5,75	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	19,20	0,96	4,31	6,01	1,70	Line					
	L3	236	202	17,00	0,97	3,85	5,49	1,64	Line					
21/10/2012 19:10	L1	234	202	18,40	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,90	0,96	4,23	5,90	1,67	Line					
	L3	236	202	16,90	0,96	3,79	5,41	1,62	Line					
21/10/2012 19:20	L1	234	203	18,30	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,60	0,96	4,18	5,90	1,72	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 19:30	L1	234	202	18,40	0,95	4,07	5,68	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,60	0,96	4,17	5,82	1,65	Line					
	L3	236	202	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line					
21/10/2012 19:40	L1	234	202	18,40	0,95	4,07	5,68	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,60	0,96	4,20	5,93	1,73	Line					
	L3	237	203	16,90	0,96	3,81	5,44	1,63	Line					
21/10/2012 19:50	L1	234	203	18,40	0,95	4,07	5,61	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,60	0,96	4,20	5,93	1,73	Line					
	L3	237	203	16,90	0,96	3,81	5,44	1,63	Line					
21/10/2012 20:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,09	5,64	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	201	18,10	0,96	4,06	5,79	1,73	Line					
	L3	237	202	17,00	0,96	3,82	5,51	1,69	Line					
21/10/2012 20:10	L1	234	203	18,40	0,95	4,08	5,63	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,10	0,96	4,09	5,90	1,81	Line					
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Line					
21/10/2012 20:21	L1	235	203	18,40	0,95	4,10	5,72	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,10	0,97	4,08	5,89	1,81	Line					
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Line					
21/10/2012 20:31	L1	235	203	18,50	0,95	4,11	5,73	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,20	0,96	4,09	5,90	1,81	Line					
	L3	237	203	16,90	0,96	3,82	5,45	1,63	Line					
21/10/2012 20:41	L1	235	200	18,10	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,30	0,96	4,12	6,01	1,89	Line					
	L3	237	203	17,00	0,96	3,82	5,45	1,63	Line					
21/10/2012 20:51	L1	235	200	18,00	0,95	3,98	5,74	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	201	18,30	0,96	4,12	6,01	1,89	Line					
	L3	238	203	16,90	0,96	3,83	5,53	1,70	Line					
21/10/2012 21:00	L1	235	200	18,00	0,95	3,99	5,76	1,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,30	0,96	4,12	6,01	1,89	Downstream ramp					
	L3	238	201	16,50	0,96	3,73	5,50	1,77	Downstream ramp					
21/10/2012 21:02	L1	236	184	15,00	0,97	3,40	5,94	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	239	183	13,40	0,98	3,11	5,69	2,58	Line					
21/10/2012 21:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					
21/10/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					
21/10/2012 21:32	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
21/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
21/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/10/2012 22:02	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 22:12	L1	236	182	14,60	0,97	3,29	5,88	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 22:22	L1	236	182	14,60	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
21/10/2012 22:32	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
21/10/2012 22:42	L1	237	181	14,60	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
21/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
21/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	181	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
21/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 23:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 23:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line				
21/10/2012 23:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 0:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	183	12,90	0,98	2,92	5,22	2,30	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 0:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 0:22	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 0:32	L1	237	182	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 0:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 0:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
22/10/2012 1:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 1:12	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/10/2012 1:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/10/2012 1:32	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 1:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 1:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 2:02	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 2:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 2:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/10/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
22/10/2012 2:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/10/2012 3:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/10/2012 3:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 3:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
22/10/2012 3:30	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp				
22/10/2012 3:31	L1	236	217	17,20	0,88	3,43	4,15	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,10	0,91	4,01	4,96	0,95	Line				
	L3	237	216	17,30	0,89	3,53	4,36	0,83	Line				
22/10/2012 3:41	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,60	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
22/10/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	19,60	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
22/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,60	0,96	4,30	5,14	0,84	Line				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
22/10/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,50	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
22/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,50	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,78	4,57	0,79	Line				
22/10/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,94	3,67	4,34	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,50	0,96	4,28	5,07	0,79	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,50	0,95	3,78	4,62	0,84	Downstream ramp				
22/10/2012 4:34	L1	236	182	11,40	0,97	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	238	183	11,90	0,97	2,65	4,79	2,14	Line				
22/10/2012 4:44	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
22/10/2012 4:54	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
22/10/2012 5:04	L1	237	182	12,70	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,30	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
22/10/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,20	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
22/10/2012 5:24	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
22/10/2012 5:34	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 5:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
22/10/2012 5:54	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line				
22/10/2012 6:04	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
22/10/2012 6:14	L1	234	180	12,60	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,20	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	237	179	12,00	0,99	2,79	5,22	2,43	Line				
22/10/2012 6:24	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,20	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
22/10/2012 6:34	L1	233	180	12,70	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	237	179	12,20	0,99	2,79	5,22	2,43	Line				
22/10/2012 6:44	L1	233	179	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,76	5,10	2,34	Line				
22/10/2012 6:54	L1	233	179	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
22/10/2012 7:04	L1	232	179	12,60	-0,98	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	235	179	12,00	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
22/10/2012 7:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
22/10/2012 18:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
22/10/2012 18:08	L1	230	214	24,10	0,53	2,97	3,48	0,51	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	212	22,40	0,56	2,90	3,54	0,64	Switching-on				
	L3	233	211	22,00	0,53	2,77	3,46	0,69	Switching-on				
22/10/2012 18:11	L1	231	214	21,50	0,86	4,21	4,98	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	212	20,80	0,88	4,21	5,15	0,94	Downstream ramp				
	L3	234	215	19,70	0,87	4,03	4,87	0,84	Downstream ramp				
22/10/2012 18:12	L1	231	212	20,70	0,90	4,27	5,16	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	212	20,80	0,92	4,37	5,34	0,97	Line				
	L3	234	209	18,40	0,92	3,96	5,11	1,15	Line				
22/10/2012 18:22	L1	231	209	20,00	0,94	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	210	20,10	0,96	4,40	5,50	1,10	Line				
	L3	234	209	18,40	0,95	4,04	5,21	1,17	Line				
22/10/2012 18:32	L1	231	209	19,90	0,94	4,28	5,35	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	210	20,30	0,96	4,45	5,62	1,17	Line				
	L3	234	209	18,30	0,95	4,04	5,21	1,17	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 18:42	L1	231	208	20,00	0,94	4,29	5,42	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	20,30	0,96	4,49	5,73	1,24	Line				
	L3	234	209	18,30	0,95	4,05	5,23	1,18	Line				
22/10/2012 18:52	L1	231	209	20,00	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	210	20,30	0,96	4,45	5,56	1,11	Line				
	L3	233	209	18,30	0,96	4,04	5,16	1,12	Line				
22/10/2012 19:00	L1	231	209	20,00	0,94	4,31	5,38	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	210	20,00	0,96	4,43	5,66	1,23	Downstream ramp				
	L3	234	209	18,30	0,95	4,05	5,23	1,18	Downstream ramp				
22/10/2012 19:00	L1	231	203	18,80	0,96	4,09	5,46	1,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	201	18,30	0,97	4,08	5,69	1,61	Line				
	L3	234	202	17,40	0,96	3,86	5,38	1,52	Line				
22/10/2012 19:10	L1	232	203	18,80	0,95	4,09	5,52	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	18,20	0,97	4,05	5,65	1,60	Line				
	L3	234	203	17,20	0,96	3,83	5,28	1,45	Line				
22/10/2012 19:20	L1	231	200	18,20	0,95	3,95	5,45	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	202	18,30	0,97	4,05	5,65	1,60	Line				
	L3	234	203	17,20	0,96	3,82	5,27	1,45	Line				
22/10/2012 19:30	L1	232	200	18,30	0,95	3,98	5,55	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	202	18,30	0,97	4,07	5,68	1,61	Line				
	L3	235	204	17,20	0,96	3,85	5,31	1,46	Line				
22/10/2012 19:40	L1	231	200	18,10	0,95	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	201	18,50	0,96	4,03	5,62	1,59	Line				
	L3	234	200	16,90	0,95	3,72	5,31	1,59	Line				
22/10/2012 19:50	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	18,10	0,97	4,06	5,66	1,60	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
22/10/2012 20:00	L1	232	201	18,40	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	18,30	0,97	4,08	5,69	1,61	Line				
	L3	234	200	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line				
22/10/2012 20:10	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	202	18,30	0,97	4,10	5,78	1,68	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line				
22/10/2012 20:21	L1	232	202	18,30	0,95	4,00	5,46	1,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	202	18,30	0,97	4,09	5,77	1,68	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line				
22/10/2012 20:31	L1	233	201	18,30	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,30	0,97	4,10	5,72	1,62	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
22/10/2012 20:41	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,40	0,97	4,10	5,72	1,62	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
22/10/2012 20:51	L1	234	202	18,40	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,40	0,97	4,13	5,83	1,70	Line				
	L3	236	202	16,90	0,96	3,77	5,38	1,61	Line				
22/10/2012 21:00	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	204	18,40	0,97	4,13	5,76	1,63	Downstream ramp				
	L3	236	202	16,90	0,96	3,77	5,38	1,61	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 21:02	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	184	15,00	0,98	3,40	5,94	2,54	Line				
	L3	236	182	13,70	0,98	3,11	5,56	2,45	Line				
22/10/2012 21:12	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,40	0,98	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
22/10/2012 21:22	L1	235	183	15,00	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
22/10/2012 21:32	L1	235	183	15,00	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
22/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
22/10/2012 21:52	L1	237	182	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	239	184	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
22/10/2012 22:02	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
22/10/2012 22:12	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
22/10/2012 22:22	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
22/10/2012 22:32	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
22/10/2012 22:42	L1	237	182	14,70	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line				
22/10/2012 22:52	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,50	0,98	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	237	179	13,10	0,97	3,00	5,61	2,61	Line				
22/10/2012 23:02	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
22/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
22/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	238	180	13,20	0,98	3,02	5,65	2,63	Line				
22/10/2012 23:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 23:42	L1	236	182	11,40	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
22/10/2012 23:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
23/10/2012 0:02	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 0:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
23/10/2012 0:42	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 0:52	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
23/10/2012 1:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	12,90	0,98	2,91	5,32	2,41	Line				
	L3	238	180	11,40	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
23/10/2012 1:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
23/10/2012 1:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
23/10/2012 1:32	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
23/10/2012 1:42	L1	236	181	11,50	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 1:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
23/10/2012 2:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
23/10/2012 2:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/10/2012 2:42	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/10/2012 2:52	L1	236	181	11,50	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
23/10/2012 3:02	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/10/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	12,80	0,98	2,90	5,30	2,40	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/10/2012 3:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
23/10/2012 3:30	L1	236	181	11,50	0,96	2,49	4,50	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp					
23/10/2012 3:31	L1	235	215	17,10	0,88	3,41	4,17	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,10	0,91	4,01	4,96	0,95	Line					
	L3	237	217	17,60	0,88	3,58	4,38	0,80	Line					
23/10/2012 3:41	L1	236	219	17,50	0,94	3,67	4,34	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,26	5,10	0,84	Line					
	L3	237	218	17,40	0,94	3,74	4,52	0,78	Line					
23/10/2012 3:51	L1	235	218	17,40	0,94	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,76	4,60	0,84	Line					
23/10/2012 4:01	L1	235	218	17,40	0,94	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	238	218	17,40	0,94	3,76	4,60	0,84	Line					
23/10/2012 4:11	L1	236	218	17,50	0,94	3,66	4,38	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
23/10/2012 4:21	L1	235	219	17,40	0,94	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	219	19,60	0,96	4,25	5,03	0,78	Line					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,76	4,55	0,79	Line					
23/10/2012 4:30	L1	235	218	17,40	0,94	3,64	4,31	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Downstream ramp					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,76	4,55	0,79	Downstream ramp					
23/10/2012 4:34	L1	236	182	11,50	0,97	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	183	11,90	0,97	2,64	4,77	2,13	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/10/2012 4:44	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
23/10/2012 4:54	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
23/10/2012 5:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	14,10	0,99	3,20	5,72	2,52	Line				
	L3	237	183	12,50	0,99	2,88	5,15	2,27	Line				
23/10/2012 5:14	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,00	0,99	3,21	5,87	2,66	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
23/10/2012 5:24	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
23/10/2012 5:34	L1	235	181	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	237	183	12,40	0,99	2,86	5,11	2,25	Line				
23/10/2012 5:44	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	13,90	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
23/10/2012 5:54	L1	235	181	12,70	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
23/10/2012 6:04	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	236	182	12,30	0,99	2,84	5,08	2,24	Line				
23/10/2012 6:14	L1	232	179	12,60	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	180	13,90	0,99	3,15	5,63	2,48	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,82	5,04	2,22	Line				
23/10/2012 6:24	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
23/10/2012 6:34	L1	234	180	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	182	12,40	0,99	2,85	5,10	2,25	Line				
23/10/2012 6:44	L1	233	179	12,70	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,83	5,06	2,23	Line				
23/10/2012 6:54	L1	232	179	12,70	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	181	12,30	0,99	2,83	5,06	2,23	Line				
23/10/2012 7:04	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	237	182	12,40	0,99	2,88	5,21	2,33	Line				
23/10/2012 7:14	L1	236	181	12,80	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,30	0,98	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	238	183	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/10/2012 7:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
23/10/2012 18:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
23/10/2012 18:07	L1	231	214	24,50	0,52	2,98	3,53	0,55	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	212	23,90	0,54	2,98	3,64	0,66	Switching-on					
	L3	233	214	22,90	0,53	2,82	3,41	0,59	Switching-on					
23/10/2012 18:10	L1	231	215	21,70	0,85	4,25	4,98	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	21,60	0,87	4,35	5,32	0,97	Downstream ramp					
	L3	234	215	19,70	0,87	4,02	4,86	0,84	Downstream ramp					
23/10/2012 18:11	L1	231	211	20,80	0,90	4,29	5,24	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	209	20,80	0,91	4,37	5,52	1,15	Line					
	L3	234	209	18,40	0,92	3,95	5,10	1,15	Line					
23/10/2012 18:21	L1	232	209	20,10	0,94	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	210	20,70	0,94	4,50	5,68	1,18	Line					
	L3	234	209	18,40	0,95	4,05	5,23	1,18	Line					
23/10/2012 18:31	L1	231	208	20,00	0,94	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,70	0,95	4,53	5,72	1,19	Line					
	L3	234	209	18,30	0,95	4,05	5,23	1,18	Line					
23/10/2012 18:41	L1	231	208	20,00	0,94	4,31	5,44	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,80	0,95	4,55	5,75	1,20	Line					
	L3	234	209	18,30	0,95	4,06	5,24	1,18	Line					
23/10/2012 18:51	L1	231	208	20,00	0,94	4,31	5,44	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	211	20,40	0,96	4,49	5,67	1,18	Line					
	L3	234	209	18,30	0,95	4,05	5,23	1,18	Line					
23/10/2012 19:00	L1	230	208	20,00	0,95	4,29	5,36	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	210	20,30	0,96	4,48	5,72	1,24	Downstream ramp					
	L3	235	209	18,30	0,96	4,07	5,31	1,24	Downstream ramp					
23/10/2012 19:00	L1	231	202	18,70	0,96	4,10	5,53	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,60	0,97	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	234	203	17,20	0,96	3,85	5,31	1,46	Line					
23/10/2012 19:10	L1	231	203	18,80	0,95	4,08	5,44	1,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,50	0,96	4,07	5,68	1,61	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,82	5,27	1,45	Line					
23/10/2012 19:20	L1	232	200	18,30	0,95	4,00	5,58	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,73	5,32	1,59	Line					
23/10/2012 19:30	L1	232	201	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,40	0,97	4,08	5,69	1,61	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line					
23/10/2012 19:40	L1	232	201	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Line					
23/10/2012 19:50	L1	233	201	18,30	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,12	5,75	1,63	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/10/2012 20:00	L1	233	201	18,40	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line				
	L3	235	201	16,90	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
23/10/2012 20:10	L1	233	202	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line				
	L3	235	201	16,70	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
23/10/2012 20:21	L1	233	202	18,40	0,95	4,04	5,57	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
23/10/2012 20:31	L1	233	202	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	236	201	16,80	0,96	3,77	5,44	1,67	Line				
23/10/2012 20:41	L1	233	202	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Line				
23/10/2012 20:51	L1	234	202	18,60	0,95	4,07	5,68	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	203	18,80	0,96	4,18	5,90	1,72	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Line				
23/10/2012 21:00	L1	234	202	18,50	0,95	4,07	5,68	1,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	203	18,70	0,96	4,18	5,90	1,72	Downstream ramp				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,77	5,38	1,61	Downstream ramp				
23/10/2012 21:02	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	184	15,30	0,98	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	237	181	13,70	0,97	3,12	5,70	2,58	Line				
23/10/2012 21:12	L1	234	183	15,00	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
23/10/2012 21:22	L1	235	183	15,00	0,96	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
23/10/2012 21:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
23/10/2012 21:42	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	184	13,70	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
23/10/2012 21:52	L1	237	181	14,70	0,97	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
23/10/2012 22:02	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
23/10/2012 22:12	L1	236	182	14,70	0,97	3,30	5,90	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
23/10/2012 22:22	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,30	0,98	3,05	5,70	2,65	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/10/2012 22:32	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
23/10/2012 22:42	L1	237	182	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	240	182	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
23/10/2012 22:52	L1	237	182	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line					
23/10/2012 23:02	L1	238	182	14,80	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	240	182	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
23/10/2012 23:12	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	240	182	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
23/10/2012 23:22	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	238	181	13,20	0,98	3,04	5,62	2,58	Line					
23/10/2012 23:32	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line					
23/10/2012 23:42	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	238	180	13,20	0,98	3,03	5,67	2,64	Line					
23/10/2012 23:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 0:02	L1	236	182	11,60	0,96	2,54	4,54	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	183	13,10	0,98	2,93	5,24	2,31	Line					
	L3	238	181	11,60	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
24/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
24/10/2012 0:32	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
24/10/2012 0:42	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 0:52	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 1:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,91	5,32	2,41	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/10/2012 1:12	L1	236	181	11,50	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
24/10/2012 1:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 1:32	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
24/10/2012 1:42	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 1:52	L1	236	181	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
24/10/2012 2:02	L1	236	181	11,50	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
24/10/2012 2:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
24/10/2012 2:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
24/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
24/10/2012 2:42	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
24/10/2012 2:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
24/10/2012 3:02	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
24/10/2012 3:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
24/10/2012 3:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
24/10/2012 3:30	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Upstream ramp					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Upstream ramp					
24/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,44	4,21	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	214	18,40	0,92	3,91	4,94	1,03	Downstream ramp					
	L3	238	215	17,10	0,89	3,53	4,46	0,93	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,45	4,22	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,91	4,11	4,92	0,81	Line				
	L3	238	217	17,40	0,88	3,59	4,44	0,85	Line				
24/10/2012 3:41	L1	236	219	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	19,60	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
24/10/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,50	0,96	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
24/10/2012 4:01	L1	236	219	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,50	0,96	4,27	5,05	0,78	Line				
	L3	237	218	17,50	0,95	3,76	4,55	0,79	Line				
24/10/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,50	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
24/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	238	218	17,60	0,95	3,79	4,63	0,84	Line				
24/10/2012 4:30	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,40	0,96	4,25	5,09	0,84	Downstream ramp				
	L3	238	219	17,50	0,94	3,79	4,58	0,79	Downstream ramp				
24/10/2012 4:34	L1	236	182	11,60	0,97	2,53	4,52	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	238	184	12,00	0,97	2,66	4,76	2,10	Line				
24/10/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
24/10/2012 4:54	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
24/10/2012 5:04	L1	237	181	12,80	-0,99	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
24/10/2012 5:14	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
24/10/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
24/10/2012 5:34	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
24/10/2012 5:44	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
24/10/2012 5:54	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,00	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 6:04	L1	234	180	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
24/10/2012 6:14	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
24/10/2012 6:24	L1	234	180	12,70	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
24/10/2012 6:34	L1	233	179	12,70	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
24/10/2012 6:44	L1	232	178	12,60	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
24/10/2012 6:54	L1	232	178	12,60	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	13,90	0,99	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
24/10/2012 7:04	L1	233	179	12,60	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,16	5,71	2,55	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,73	5,05	2,32	Line				
24/10/2012 7:14	L1	233	179	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	179	13,90	0,99	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
24/10/2012 7:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
24/10/2012 17:54	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
24/10/2012 17:55	L1	230	211	23,20	0,53	2,86	3,46	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	213	24,80	0,52	2,98	3,60	0,62	Switching-on				
	L3	233	214	22,60	0,53	2,78	3,36	0,58	Switching-on				
24/10/2012 17:58	L1	231	214	21,60	0,85	4,22	5,00	0,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,60	0,87	4,34	5,31	0,97	Downstream ramp				
	L3	234	215	19,80	0,87	4,02	4,86	0,84	Downstream ramp				
24/10/2012 17:58	L1	231	212	20,70	0,90	4,28	5,18	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	210	21,00	0,91	4,39	5,54	1,15	Line				
	L3	234	211	19,00	0,91	4,05	5,11	1,06	Line				
24/10/2012 18:08	L1	232	209	20,10	0,94	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	210	20,80	0,95	4,51	5,70	1,19	Line				
	L3	234	209	18,40	0,95	4,04	5,21	1,17	Line				
24/10/2012 18:18	L1	231	209	20,00	0,94	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	210	20,60	0,95	4,50	5,68	1,18	Line				
	L3	233	208	18,20	0,95	4,01	5,18	1,17	Line				
24/10/2012 18:28	L1	230	208	19,90	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	210	20,30	0,95	4,45	5,62	1,17	Line				
	L3	234	208	18,20	0,95	4,03	5,26	1,23	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/10/2012 18:38	L1	231	209	20,00	0,94	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	210	20,30	0,95	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	234	208	18,20	0,95	4,03	5,26	1,23	Line					
24/10/2012 18:48	L1	232	209	20,00	0,95	4,34	5,48	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,30	0,95	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	234	208	18,30	0,95	4,04	5,27	1,23	Line					
24/10/2012 18:58	L1	231	208	20,40	0,95	4,36	5,51	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	210	20,70	0,96	4,53	5,78	1,25	Line					
	L3	234	208	18,40	0,96	4,08	5,32	1,24	Line					
24/10/2012 19:00	L1	232	209	20,00	0,95	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,30	0,96	4,46	5,63	1,17	Downstream ramp					
	L3	234	209	18,10	0,96	4,04	5,21	1,17	Downstream ramp					
24/10/2012 19:00	L1	231	203	18,80	0,96	4,09	5,46	1,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,70	0,97	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	234	203	17,20	0,96	3,85	5,31	1,46	Line					
24/10/2012 19:10	L1	231	200	18,20	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	201	18,50	0,96	4,09	5,71	1,62	Line					
	L3	234	203	17,20	0,96	3,82	5,27	1,45	Line					
24/10/2012 19:20	L1	232	200	18,30	0,95	3,99	5,57	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	234	203	17,20	0,96	3,82	5,27	1,45	Line					
24/10/2012 19:30	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,60	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,82	5,27	1,45	Line					
24/10/2012 19:40	L1	231	200	18,30	0,95	3,96	5,46	1,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	202	18,70	0,96	4,07	5,61	1,54	Line					
	L3	234	202	17,30	0,96	3,84	5,36	1,52	Line					
24/10/2012 19:50	L1	232	201	18,30	0,95	4,00	5,52	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,70	0,96	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	234	201	16,60	0,96	3,72	5,25	1,53	Line					
24/10/2012 20:00	L1	232	201	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,60	0,96	4,12	5,75	1,63	Line					
	L3	234	200	16,60	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
24/10/2012 20:10	L1	233	201	18,40	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,60	0,96	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	234	200	16,70	0,96	3,72	5,31	1,59	Line					
24/10/2012 20:21	L1	233	201	18,40	0,95	4,02	5,61	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,70	0,96	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	235	201	16,70	0,96	3,73	5,32	1,59	Line					
24/10/2012 20:31	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	203	18,70	0,96	4,13	5,70	1,57	Line					
	L3	235	201	16,70	0,96	3,73	5,32	1,59	Line					
24/10/2012 20:41	L1	233	201	18,40	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,70	0,96	4,16	5,80	1,64	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line					
24/10/2012 20:51	L1	233	202	18,40	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,80	0,96	4,16	5,80	1,64	Line					
	L3	235	201	16,80	0,96	3,74	5,34	1,60	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 21:00	L1	233	201	18,50	0,95	4,03	5,62	1,59	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,80	0,96	4,19	5,91	1,72					
	L3	236	201	16,90	0,96	3,76	5,42	1,66					
24/10/2012 21:02	L1	234	181	15,10	0,97	3,37	5,96	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	184	15,20	0,98	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	235	181	13,60	0,98	3,08	5,51	2,43	Line				
24/10/2012 21:12	L1	234	183	15,00	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,07	5,49	2,42	Line				
24/10/2012 21:22	L1	234	183	15,00	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
24/10/2012 21:32	L1	235	183	15,00	0,96	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
24/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
24/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	239	184	13,70	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
24/10/2012 22:02	L1	236	181	14,70	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 22:12	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
24/10/2012 22:22	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 22:32	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 22:42	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 22:52	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	182	14,90	0,98	3,40	6,29	2,89	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 23:02	L1	237	182	14,80	0,96	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,00	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
24/10/2012 23:12	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	240	182	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
24/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 23:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
24/10/2012 23:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
24/10/2012 23:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
25/10/2012 0:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
25/10/2012 0:12	L1	237	183	11,50	0,95	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
25/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
25/10/2012 0:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
25/10/2012 0:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
25/10/2012 0:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
25/10/2012 1:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 1:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
25/10/2012 1:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
25/10/2012 1:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
25/10/2012 1:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 1:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
25/10/2012 2:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 2:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
25/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
25/10/2012 2:52	L1	236	181	11,50	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
25/10/2012 3:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
25/10/2012 3:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 3:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
25/10/2012 3:30	L1	236	182	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp				
25/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,44	4,21	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	214	18,50	0,92	3,92	4,95	1,03	Downstream ramp				
	L3	238	215	17,10	0,89	3,52	4,45	0,93	Downstream ramp				
25/10/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,45	4,22	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,80	0,90	4,12	4,93	0,81	Line				
	L3	238	217	17,50	0,88	3,59	4,44	0,85	Line				
25/10/2012 3:41	L1	236	219	17,40	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	237	218	17,40	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
25/10/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,60	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
25/10/2012 4:01	L1	236	219	17,60	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,80	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
25/10/2012 4:11	L1	236	219	17,50	0,94	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,70	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	218	17,60	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
25/10/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,70	4,38	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,70	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	218	17,50	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 4:30	L1	236	219	17,70	0,94	3,69	4,37	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,90	0,96	4,31	5,16	0,85	Downstream ramp				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Downstream ramp				
25/10/2012 4:34	L1	236	181	11,60	0,97	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,10	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	184	12,00	0,96	2,67	4,83	2,16	Line				
25/10/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,20	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	180	12,20	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
25/10/2012 4:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
25/10/2012 5:04	L1	237	182	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,00	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	239	181	12,20	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
25/10/2012 5:14	L1	236	181	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
25/10/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,20	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
25/10/2012 5:34	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	12,10	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
25/10/2012 5:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,10	0,99	3,21	5,87	2,66	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
25/10/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
25/10/2012 6:04	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	180	12,10	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
25/10/2012 6:14	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
25/10/2012 6:24	L1	234	180	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,10	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
25/10/2012 6:34	L1	234	180	12,80	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,20	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	179	12,30	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
25/10/2012 6:44	L1	234	180	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,10	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	179	12,10	0,99	2,76	5,05	2,29	Line				
25/10/2012 6:54	L1	233	180	12,70	-0,99	2,85	5,04	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	179	12,00	1,00	2,75	5,03	2,28	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 7:04	L1	233	179	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	13,90	0,99	3,14	5,68	2,54	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
25/10/2012 7:14	L1	233	179	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	180	13,90	0,99	3,15	5,63	2,48	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
25/10/2012 7:24	L1	232	179	12,60	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	180	13,90	0,99	3,13	5,60	2,47	Line				
	L3	234	178	12,00	0,99	2,75	5,03	2,28	Line				
25/10/2012 7:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
25/10/2012 18:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
25/10/2012 18:00	L1	233	214	24,20	0,54	3,06	3,70	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	214	25,40	0,50	2,99	3,65	0,66	Switching-on				
	L3	235	213	21,90	0,53	2,76	3,45	0,69	Switching-on				
25/10/2012 18:03	L1	233	214	21,00	0,86	4,19	5,07	0,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	215	21,60	0,87	4,39	5,31	0,92	Downstream ramp				
	L3	235	213	19,20	0,88	3,95	4,93	0,98	Downstream ramp				
25/10/2012 18:03	L1	233	211	20,10	0,91	4,22	5,27	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	211	20,80	0,92	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	237	211	18,60	0,92	4,02	5,25	1,23	Line				
25/10/2012 18:13	L1	234	211	20,10	0,94	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	209	20,30	0,95	4,49	5,92	1,43	Line				
	L3	237	208	17,90	0,95	4,01	5,41	1,40	Line				
25/10/2012 18:23	L1	234	209	19,60	0,94	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,50	0,95	4,51	5,89	1,38	Line				
	L3	237	208	17,90	0,95	4,01	5,41	1,40	Line				
25/10/2012 18:33	L1	234	208	19,60	0,95	4,30	5,61	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	209	20,50	0,95	4,49	5,92	1,43	Line				
	L3	237	208	18,00	0,95	4,01	5,41	1,40	Line				
25/10/2012 18:43	L1	234	208	19,60	0,95	4,29	5,60	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,00	0,96	4,44	5,79	1,35	Line				
	L3	236	208	17,90	0,95	4,00	5,34	1,34	Line				
25/10/2012 18:53	L1	234	209	19,60	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	209	19,90	0,96	4,41	5,76	1,35	Line				
	L3	237	208	18,00	0,95	4,03	5,44	1,41	Line				
25/10/2012 19:00	L1	234	208	19,60	0,95	4,29	5,60	1,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	209	19,90	0,96	4,39	5,73	1,34	Downstream ramp				
	L3	237	209	17,90	0,96	4,03	5,38	1,35	Downstream ramp				
25/10/2012 19:00	L1	234	202	18,50	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,70	0,97	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	237	203	16,50	0,97	3,76	5,36	1,60	Line				
25/10/2012 19:10	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,60	0,96	4,14	5,78	1,64	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,78	5,39	1,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 19:20	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,60	0,96	4,18	5,90	1,72	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,78	5,39	1,61	Line				
25/10/2012 19:30	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line				
25/10/2012 19:40	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	200	18,20	0,96	4,06	5,92	1,86	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line				
25/10/2012 19:50	L1	235	200	17,90	0,95	3,95	5,70	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	201	18,20	0,96	4,07	5,81	1,74	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
25/10/2012 20:00	L1	235	200	17,90	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	238	203	16,90	0,96	3,82	5,51	1,69	Line				
25/10/2012 20:10	L1	235	201	17,90	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
25/10/2012 20:21	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,30	0,96	4,10	5,92	1,82	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
25/10/2012 20:31	L1	235	201	18,00	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	202	18,30	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	238	203	16,90	0,96	3,83	5,53	1,70	Line				
25/10/2012 20:41	L1	236	201	18,10	0,95	4,02	5,80	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	202	18,40	0,96	4,13	6,03	1,90	Line				
	L3	238	201	16,40	0,96	3,72	5,49	1,77	Line				
25/10/2012 20:51	L1	236	202	18,10	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,40	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	238	201	16,40	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				
25/10/2012 21:00	L1	237	202	18,20	0,95	4,04	5,83	1,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,50	0,96	4,15	5,99	1,84	Downstream ramp				
	L3	238	200	16,40	0,96	3,71	5,54	1,83	Downstream ramp				
25/10/2012 21:02	L1	236	182	14,70	0,97	3,33	5,95	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	184	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
25/10/2012 21:12	L1	237	182	14,60	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
25/10/2012 21:22	L1	238	182	14,70	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
25/10/2012 21:32	L1	238	182	14,70	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
25/10/2012 21:42	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,97	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	240	182	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 21:52	L1	238	183	14,70	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	184	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	240	182	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
25/10/2012 22:02	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,10	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	235	179	13,00	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
25/10/2012 22:12	L1	234	180	14,40	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,20	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	236	179	13,00	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
25/10/2012 22:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	178	14,10	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	236	179	12,90	0,98	2,97	5,49	2,52	Line				
25/10/2012 22:32	L1	233	180	14,30	0,97	3,22	5,69	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,10	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	237	179	13,00	0,98	2,99	5,59	2,60	Line				
25/10/2012 22:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,20	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	237	179	13,10	0,98	2,99	5,59	2,60	Line				
25/10/2012 22:52	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,30	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	237	179	13,00	0,98	2,99	5,59	2,60	Line				
25/10/2012 23:02	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	14,30	0,98	3,25	6,15	2,90	Line				
	L3	237	179	13,20	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
25/10/2012 23:12	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,20	0,98	3,25	6,15	2,90	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,00	5,55	2,55	Line				
25/10/2012 23:22	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	178	14,20	0,98	3,26	6,16	2,90	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,00	5,55	2,55	Line				
25/10/2012 23:32	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	14,30	0,98	3,26	6,10	2,84	Line				
	L3	237	179	13,10	0,98	3,00	5,61	2,61	Line				
25/10/2012 23:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,00	5,55	2,55	Line				
25/10/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
26/10/2012 0:02	L1	235	181	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
26/10/2012 0:12	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
26/10/2012 0:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 0:32	L1	235	181	11,40	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	180	12,60	0,98	2,82	5,21	2,39	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line					
26/10/2012 0:42	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,83	5,35	2,52	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 0:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
26/10/2012 1:02	L1	234	181	11,40	0,96	2,46	4,35	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	180	12,70	0,98	2,84	5,25	2,41	Line					
	L3	237	179	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
26/10/2012 1:12	L1	235	181	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 1:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 1:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
26/10/2012 1:42	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
26/10/2012 1:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
26/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,60	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	180	11,40	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
26/10/2012 2:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
26/10/2012 2:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	179	12,50	0,98	2,82	5,27	2,45	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 2:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
26/10/2012 2:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,60	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
26/10/2012 3:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	179	12,50	0,98	2,84	5,37	2,53	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
26/10/2012 3:22	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
26/10/2012 3:30	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp					
26/10/2012 3:31	L1	235	218	17,70	0,87	3,50	4,14	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,20	0,91	4,01	4,96	0,95	Line					
	L3	237	217	17,50	0,88	3,57	4,36	0,79	Line					
26/10/2012 3:41	L1	236	218	17,40	0,94	3,67	4,39	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	220	19,60	0,96	4,27	5,05	0,78	Line					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Line					
26/10/2012 3:51	L1	236	219	17,30	0,94	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	220	19,60	0,96	4,29	5,13	0,84	Line					
	L3	238	218	17,50	0,94	3,76	4,60	0,84	Line					
26/10/2012 4:01	L1	235	219	17,30	0,94	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,28	5,12	0,84	Line					
	L3	237	218	17,40	0,95	3,76	4,55	0,79	Line					
26/10/2012 4:11	L1	236	218	17,30	0,94	3,67	4,39	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	220	19,50	0,96	4,28	5,07	0,79	Line					
	L3	237	217	17,40	0,94	3,74	4,57	0,83	Line					
26/10/2012 4:21	L1	235	218	17,40	0,94	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Line					
26/10/2012 4:30	L1	236	219	17,50	0,94	3,67	4,34	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Downstream ramp					
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp					
26/10/2012 4:34	L1	236	181	11,50	0,97	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	237	182	11,90	0,97	2,64	4,77	2,13	Line					
26/10/2012 4:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,00	0,99	3,20	5,79	2,59	Line					
	L3	238	183	12,50	0,99	2,89	5,22	2,33	Line					
26/10/2012 4:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,22	5,89	2,67	Line					
	L3	238	183	12,50	0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
26/10/2012 5:04	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line					
	L3	238	180	12,00	0,99	2,81	5,25	2,44	Line					
26/10/2012 5:14	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line					
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
26/10/2012 5:24	L1	236	182	12,70	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,23	5,91	2,68	Line					
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/10/2012 5:34	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	13,90	0,99	3,21	5,87	2,66	Line				
	L3	238	180	12,10	0,99	2,81	5,25	2,44	Line				
26/10/2012 5:44	L1	236	181	12,60	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
26/10/2012 5:54	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	180	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
26/10/2012 6:04	L1	233	179	12,60	-0,99	2,83	5,06	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,90	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	179	12,00	0,99	2,78	5,20	2,42	Line				
26/10/2012 6:14	L1	234	180	12,60	-0,99	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
26/10/2012 6:24	L1	233	180	12,60	-0,99	2,84	5,02	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	180	13,90	0,99	3,15	5,63	2,48	Line				
	L3	236	179	12,00	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
26/10/2012 6:34	L1	232	179	12,70	-0,99	2,83	5,00	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,20	0,99	3,20	5,85	2,65	Line				
	L3	236	179	12,10	0,99	2,78	5,14	2,36	Line				
26/10/2012 6:44	L1	233	179	12,60	-0,99	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
26/10/2012 6:54	L1	232	179	12,60	-0,99	2,82	4,99	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	13,90	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	235	178	12,00	0,99	2,75	5,08	2,33	Line				
26/10/2012 7:04	L1	232	179	12,60	-0,98	2,81	4,97	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	179	13,70	0,99	3,13	5,66	2,53	Line				
	L3	234	177	11,90	1,00	2,73	5,05	2,32	Line				
26/10/2012 7:14	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
26/10/2012 7:20	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/10/2012 17:53	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/10/2012 17:54	L1	233	214	23,60	0,53	2,91	3,52	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	211	23,80	0,51	2,87	3,62	0,75	Switching-on				
	L3	236	214	22,30	0,52	2,76	3,45	0,69	Switching-on				
26/10/2012 17:57	L1	234	214	21,10	0,86	4,22	5,16	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	21,80	0,87	4,43	5,47	1,04	Downstream ramp				
	L3	237	215	19,40	0,87	4,00	5,00	1,00	Downstream ramp				
26/10/2012 17:57	L1	234	211	20,20	0,90	4,26	5,38	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	210	20,40	0,92	4,37	5,70	1,33	Line				
	L3	237	211	18,70	0,91	4,02	5,25	1,23	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 18:07	L1	234	209	19,50	0,94	4,27	5,51	1,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,10	0,95	4,46	5,82	1,36	Line					
	L3	237	208	18,00	0,95	4,02	5,42	1,40	Line					
26/10/2012 18:17	L1	234	209	19,60	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	210	20,20	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	237	209	18,00	0,95	4,02	5,36	1,34	Line					
26/10/2012 18:27	L1	234	209	19,60	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,30	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	237	208	17,90	0,95	4,02	5,42	1,40	Line					
26/10/2012 18:37	L1	234	208	19,50	0,95	4,28	5,59	1,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,70	0,96	4,41	5,76	1,35	Line					
	L3	237	208	17,80	0,95	4,01	5,41	1,40	Line					
26/10/2012 18:47	L1	234	209	19,60	0,94	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	210	19,90	0,96	4,45	5,81	1,36	Line					
	L3	237	209	17,80	0,95	4,01	5,35	1,34	Line					
26/10/2012 18:57	L1	234	209	19,60	0,95	4,30	5,55	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,80	0,96	4,42	5,77	1,35	Line					
	L3	238	209	17,90	0,95	4,04	5,45	1,41	Line					
26/10/2012 19:00	L1	234	209	19,60	0,95	4,29	5,54	1,25	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,80	0,96	4,41	5,76	1,35	Downstream ramp					
	L3	238	209	17,80	0,96	4,04	5,45	1,41	Downstream ramp					
26/10/2012 19:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,08	5,63	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	203	18,60	0,97	4,17	5,82	1,65	Line					
	L3	238	203	16,80	0,97	3,84	5,54	1,70	Line					
26/10/2012 19:10	L1	234	203	18,40	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line					
	L3	237	203	16,70	0,96	3,78	5,39	1,61	Line					
26/10/2012 19:20	L1	235	200	17,90	0,95	3,96	5,71	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,20	0,96	4,08	5,89	1,81	Line					
	L3	238	204	16,80	0,96	3,82	5,45	1,63	Line					
26/10/2012 19:30	L1	234	200	17,80	0,95	3,94	5,62	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	202	18,20	0,96	4,10	5,92	1,82	Line					
	L3	238	201	16,30	0,96	3,70	5,46	1,76	Line					
26/10/2012 19:40	L1	235	200	17,90	0,95	3,98	5,74	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,30	0,96	4,07	5,87	1,80	Line					
	L3	238	201	16,50	0,96	3,72	5,49	1,77	Line					
26/10/2012 19:50	L1	236	201	18,30	0,96	4,05	5,84	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	201	18,60	0,96	4,10	5,98	1,88	Line					
	L3	238	200	16,50	0,97	3,76	5,61	1,85	Line					
26/10/2012 20:00	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	202	18,30	0,96	4,11	5,93	1,82	Line					
	L3	238	200	16,30	0,96	3,70	5,52	1,82	Line					
26/10/2012 20:11	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	203	18,30	0,96	4,14	5,97	1,83	Line					
	L3	238	201	16,30	0,96	3,72	5,49	1,77	Line					
26/10/2012 20:21	L1	236	202	18,00	0,95	4,02	5,74	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	201	18,20	0,96	4,10	5,92	1,82	Line					
	L3	239	202	16,40	0,96	3,74	5,52	1,78	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/10/2012 20:31	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,40	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	201	16,40	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
26/10/2012 20:41	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	18,40	0,96	4,18	6,10	1,92	Line				
	L3	239	201	16,40	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
26/10/2012 20:51	L1	237	202	18,10	0,95	4,04	5,83	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	203	18,40	0,96	4,15	5,99	1,84	Line				
	L3	239	201	16,40	0,96	3,74	5,58	1,84	Line				
26/10/2012 21:00	L1	237	202	18,10	0,95	4,03	5,81	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	203	18,50	0,96	4,17	6,08	1,91	Downstream ramp				
	L3	239	201	16,50	0,96	3,75	5,60	1,85	Downstream ramp				
26/10/2012 21:02	L1	237	182	14,60	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	183	14,80	0,98	3,43	6,34	2,91	Line				
	L3	240	182	13,30	0,98	3,09	5,78	2,69	Line				
26/10/2012 21:12	L1	237	182	14,60	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	240	182	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
26/10/2012 21:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,50	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	179	12,90	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
26/10/2012 21:32	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	179	13,00	0,97	2,99	5,59	2,60	Line				
26/10/2012 21:42	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,60	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	180	13,00	0,97	2,99	5,53	2,54	Line				
26/10/2012 21:52	L1	235	181	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,00	5,55	2,55	Line				
26/10/2012 22:02	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	238	180	13,10	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				
26/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
26/10/2012 22:22	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,00	5,55	2,55	Line				
26/10/2012 22:32	L1	235	181	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	180	13,10	0,98	3,01	5,57	2,56	Line				
26/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	180	13,10	0,98	3,02	5,65	2,63	Line				
26/10/2012 22:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	181	13,10	0,98	3,02	5,58	2,56	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 23:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
26/10/2012 23:12	L1	237	181	14,50	0,97	3,29	6,02	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
26/10/2012 23:22	L1	237	182	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line					
26/10/2012 23:32	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	239	181	13,10	0,98	3,04	5,68	2,64	Line					
26/10/2012 23:42	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line					
26/10/2012 23:52	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line					
27/10/2012 0:02	L1	237	182	11,40	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,30	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
27/10/2012 0:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 0:22	L1	237	182	11,40	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 0:32	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
27/10/2012 0:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 0:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 1:02	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 1:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
27/10/2012 1:22	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
27/10/2012 1:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 1:42	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 1:52	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 2:02	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
27/10/2012 2:12	L1	237	182	11,30	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	180	11,30	0,97	2,56	4,84	2,28	Line				
27/10/2012 2:22	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
27/10/2012 2:32	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 2:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 2:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
27/10/2012 3:02	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
27/10/2012 3:12	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 3:22	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
27/10/2012 3:30	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Upstream ramp				
27/10/2012 3:31	L1	236	217	17,10	0,88	3,44	4,16	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	216	18,90	0,91	4,02	5,02	1,00	Line				
	L3	238	216	17,00	0,89	3,54	4,42	0,88	Line				
27/10/2012 3:41	L1	237	217	16,90	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,00	0,96	4,19	5,12	0,93	Line				
	L3	239	219	17,40	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
27/10/2012 3:51	L1	237	217	16,90	0,94	3,60	4,40	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,00	0,96	4,21	5,20	0,99	Line				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
27/10/2012 4:01	L1	236	217	16,90	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,00	0,96	4,19	5,12	0,93	Line				
	L3	239	219	17,50	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/10/2012 4:11	L1	236	217	16,80	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	218	18,90	0,96	4,19	5,12	0,93	Line					
	L3	239	219	17,40	0,95	3,81	4,66	0,85	Line					
27/10/2012 4:21	L1	236	216	16,80	0,94	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	238	218	17,40	0,95	3,79	4,63	0,84	Line					
27/10/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,94	3,69	4,37	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	218	18,90	0,96	4,19	5,12	0,93	Downstream ramp					
	L3	238	219	17,40	0,95	3,78	4,57	0,79	Downstream ramp					
27/10/2012 4:34	L1	237	183	11,50	0,96	2,53	4,52	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	181	11,40	0,98	2,59	4,84	2,25	Line					
27/10/2012 4:44	L1	238	183	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,10	0,98	3,29	6,02	2,73	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 4:54	L1	238	183	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,20	0,99	3,29	6,02	2,73	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 5:04	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,20	0,99	3,30	6,03	2,73	Line					
	L3	239	181	12,10	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 5:14	L1	238	183	12,60	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,10	0,99	3,28	5,93	2,65	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 5:24	L1	238	183	12,60	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,10	0,99	3,28	5,93	2,65	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 5:34	L1	237	182	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,10	0,99	3,30	6,03	2,73	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
27/10/2012 5:44	L1	238	183	12,60	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	13,50	0,99	3,13	5,85	2,72	Line					
	L3	239	181	12,10	0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
27/10/2012 5:54	L1	237	182	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	13,80	0,99	3,21	6,07	2,86	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,83	5,23	2,40	Line					
27/10/2012 6:04	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	179	13,70	0,99	3,19	6,03	2,84	Line					
	L3	238	181	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
27/10/2012 6:14	L1	236	182	12,60	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	13,80	0,99	3,21	6,07	2,86	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line					
27/10/2012 6:24	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	13,70	0,99	3,20	5,98	2,78	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line					
27/10/2012 6:34	L1	236	181	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	13,70	0,99	3,19	5,96	2,77	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,81	5,25	2,44	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/10/2012 6:44	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
	L2	238	179	13,70	0,99	3,19	6,03	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
27/10/2012 6:54	L1	236	181	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
	L2	238	180	13,70	0,99	3,19	5,96	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
27/10/2012 7:04	L1	235	181	12,50	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line					
	L2	237	178	13,70	0,99	3,17	5,99	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	181	11,90	0,99	2,79	5,10	2,31	Line					
27/10/2012 7:14	L1	235	181	12,60	-0,99	2,88	5,15	2,27	Line					
	L2	238	179	13,70	0,99	3,19	6,03	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	11,90	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
27/10/2012 7:24	L1	235	180	12,50	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
	L2	237	178	13,70	0,99	3,17	5,99	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	179	11,90	0,99	2,78	5,20	2,42	Line					
27/10/2012 7:34	L1	235	181	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line					
	L2	238	180	13,70	0,99	3,18	5,95	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	180	12,00	0,99	2,79	5,16	2,37	Line					
27/10/2012 7:44	L1	234	180	12,60	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line					
	L2	238	179	13,70	0,99	3,18	6,01	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	180	11,90	0,99	2,79	5,16	2,37	Line					
27/10/2012 7:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
27/10/2012 17:52	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
27/10/2012 17:53	L1	231	212	23,10	0,53	2,87	3,47	0,60	Switching-on					
	L2	231	212	24,20	0,51	2,90	3,51	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	212	22,00	0,52	2,72	3,40	0,68	Switching-on					
27/10/2012 17:56	L1	232	213	20,90	0,85	4,16	5,03	0,87	Downstream ramp					
	L2	234	213	21,50	0,87	4,35	5,38	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	213	19,00	0,87	3,88	4,79	0,91	Downstream ramp					
27/10/2012 17:56	L1	232	212	20,80	0,90	4,31	5,27	0,96	Line					
	L2	234	210	20,70	0,91	4,40	5,62	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	213	18,90	0,91	4,02	4,97	0,95	Line					
27/10/2012 18:06	L1	231	209	19,80	0,94	4,29	5,36	1,07	Line					
	L2	234	211	20,50	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	209	18,10	0,95	4,01	5,18	1,17	Line					
27/10/2012 18:16	L1	231	208	19,80	0,94	4,29	5,42	1,13	Line					
	L2	233	210	20,50	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	209	18,10	0,95	4,01	5,18	1,17	Line					
27/10/2012 18:26	L1	232	209	19,90	0,94	4,34	5,48	1,14	Line					
	L2	233	210	20,50	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	209	18,10	0,95	4,03	5,20	1,17	Line					
27/10/2012 18:36	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line					
	L2	234	210	20,50	0,95	4,54	5,80	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	209	18,10	0,95	4,02	5,19	1,17	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/10/2012 18:46	L1	231	209	19,80	0,95	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	210	20,10	0,96	4,47	5,71	1,24	Line					
	L3	234	209	18,00	0,95	4,02	5,19	1,17	Line					
27/10/2012 18:56	L1	232	209	20,00	0,94	4,35	5,49	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	210	20,50	0,95	4,53	5,78	1,25	Line					
	L3	234	209	18,10	0,95	4,03	5,20	1,17	Line					
27/10/2012 19:00	L1	232	210	19,90	0,95	4,34	5,42	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	210	20,50	0,95	4,54	5,80	1,26	Downstream ramp					
	L3	235	209	18,10	0,95	4,05	5,29	1,24	Downstream ramp					
27/10/2012 19:00	L1	232	203	18,70	0,96	4,11	5,54	1,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,97	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,83	5,28	1,45	Line					
27/10/2012 19:10	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,60	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	234	203	17,00	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
27/10/2012 19:20	L1	232	202	18,20	0,95	3,99	5,44	1,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,30	0,96	4,09	5,71	1,62	Line					
	L3	234	203	17,00	0,96	3,79	5,23	1,44	Line					
27/10/2012 19:30	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,40	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	234	203	17,00	0,96	3,79	5,23	1,44	Line					
27/10/2012 19:40	L1	233	202	18,20	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,40	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	234	203	17,00	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
27/10/2012 19:50	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,30	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	234	203	16,90	0,96	3,79	5,23	1,44	Line					
27/10/2012 20:00	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	234	203	17,10	0,95	3,79	5,23	1,44	Line					
27/10/2012 20:10	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
27/10/2012 20:21	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	235	201	16,50	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
27/10/2012 20:31	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,60	0,96	4,17	5,88	1,71	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
27/10/2012 20:41	L1	234	201	18,30	0,95	4,04	5,70	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
27/10/2012 20:51	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,50	0,96	4,16	5,87	1,71	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Line					
27/10/2012 21:00	L1	234	202	18,30	0,95	4,05	5,65	1,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	203	18,60	0,96	4,17	5,88	1,71	Downstream ramp					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/10/2012 21:02	L1	234	183	14,90	0,97	3,35	5,79	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	184	15,00	0,98	3,42	5,98	2,56	Line					
	L3	236	182	13,50	0,98	3,09	5,52	2,43	Line					
27/10/2012 21:12	L1	234	182	14,80	0,96	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
27/10/2012 21:22	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,50	0,98	3,30	6,03	2,73	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
27/10/2012 21:32	L1	234	183	14,90	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,04	5,43	2,39	Line					
27/10/2012 21:42	L1	235	183	14,80	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	182	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
27/10/2012 21:52	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,50	0,98	3,33	6,02	2,69	Line					
	L3	237	182	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
27/10/2012 22:02	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	236	182	13,40	0,97	3,05	5,45	2,40	Line					
27/10/2012 22:12	L1	234	181	14,40	0,97	3,23	5,71	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	182	13,40	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
27/10/2012 22:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	237	182	13,40	0,97	3,07	5,55	2,48	Line					
27/10/2012 22:32	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
27/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	237	183	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line					
27/10/2012 22:52	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,60	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	182	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
27/10/2012 23:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	238	182	13,40	0,97	3,10	5,67	2,57	Line					
27/10/2012 23:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,60	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	238	184	13,40	0,97	3,10	5,54	2,44	Line					
27/10/2012 23:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,10	0,98	3,03	5,67	2,64	Line					
27/10/2012 23:32	L1	237	182	14,50	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	239	181	13,10	0,97	3,04	5,68	2,64	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 23:42	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	182	11,30	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
27/10/2012 23:52	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 0:02	L1	237	183	11,40	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
28/10/2012 0:12	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,80	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 0:22	L1	238	183	11,40	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 0:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 0:42	L1	237	183	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 0:52	L1	237	183	11,30	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
28/10/2012 1:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 1:12	L1	237	181	11,50	0,96	2,51	4,59	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
28/10/2012 1:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 1:42	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 1:52	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
28/10/2012 2:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
28/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	181	12,50	0,98	2,86	5,35	2,49	Line						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line						
28/10/2012 2:32	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line						
28/10/2012 2:42	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line						
28/10/2012 2:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	181	12,50	0,98	2,86	5,35	2,49	Line						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line						
28/10/2012 3:02	L1	238	183	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	181	11,00	-0,97	2,47	4,62	2,15	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line						
28/10/2012 3:12	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	240	181	11,00	-0,97	2,48	4,69	2,21	Line						
	L3	239	182	11,30	0,97	2,56	4,73	2,17	Line						
28/10/2012 3:23	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	239	182	11,00	-0,97	2,47	4,57	2,10	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line						
28/10/2012 3:30	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	182	11,00	-0,97	2,46	4,55	2,09	Upstream ramp						
	L3	239	181	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Upstream ramp						
28/10/2012 3:31	L1	236	219	17,70	0,87	3,50	4,14	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	216	15,20	-0,99	3,44	4,34	0,90	Line						
	L3	238	215	17,00	0,89	3,52	4,45	0,93	Line						
28/10/2012 3:41	L1	236	219	21,50	0,94	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,50	-0,99	4,27	5,28	1,01	Line						
	L3	238	218	19,80	0,95	4,43	5,42	0,99	Line						
28/10/2012 3:51	L1	235	218	21,50	0,94	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,50	-0,99	4,28	5,29	1,01	Line						
	L3	238	218	19,80	0,95	4,45	5,44	0,99	Line						
28/10/2012 4:01	L1	236	219	21,60	0,94	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,60	-0,99	4,29	5,30	1,01	Line						
	L3	238	218	19,80	0,95	4,45	5,44	0,99	Line						
28/10/2012 4:11	L1	236	218	21,50	0,95	4,74	5,67	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,50	-0,99	4,28	5,29	1,01	Line						
	L3	238	218	19,80	0,96	4,44	5,43	0,99	Line						
28/10/2012 4:21	L1	236	218	21,50	0,95	4,74	5,67	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,50	-0,99	4,27	5,28	1,01	Line						
	L3	238	218	19,90	0,96	4,45	5,44	0,99	Line						
28/10/2012 4:30	L1	236	219	21,60	0,95	4,74	5,61	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	218	18,60	-0,99	4,29	5,30	1,01	Downstream ramp						
	L3	238	218	19,80	0,96	4,44	5,43	0,99	Downstream ramp						
28/10/2012 4:34	L1	236	181	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	183	13,10	-0,98	3,02	5,52	2,50	Line						
	L3	238	183	13,60	0,98	3,14	5,68	2,54	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/10/2012 4:44	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,60	-0,98	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	238	183	13,50	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
28/10/2012 4:54	L1	236	181	14,50	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,60	-0,98	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	238	184	13,60	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
28/10/2012 5:04	L1	236	182	14,50	0,96	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,60	-0,98	2,91	5,50	2,59	Line					
	L3	238	183	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line					
28/10/2012 5:14	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	12,70	-0,98	2,91	5,44	2,53	Line					
	L3	238	184	13,50	0,97	3,11	5,56	2,45	Line					
28/10/2012 5:24	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,50	-0,98	2,88	5,45	2,57	Line					
	L3	239	181	13,10	0,98	3,03	5,67	2,64	Line					
28/10/2012 5:34	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,50	-0,98	2,88	5,45	2,57	Line					
	L3	238	181	13,00	0,98	3,01	5,57	2,56	Line					
28/10/2012 5:44	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	13,00	-0,99	3,04	5,75	2,71	Line					
	L3	238	181	13,10	0,98	3,01	5,57	2,56	Line					
28/10/2012 5:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	13,00	1,00	3,04	5,75	2,71	Line					
	L3	238	181	13,10	0,98	3,02	5,58	2,56	Line					
28/10/2012 6:04	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	13,00	-0,95	2,92	5,52	2,60	Line					
	L3	238	180	13,00	0,98	3,01	5,63	2,62	Line					
28/10/2012 6:14	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,60	-0,98	2,90	5,48	2,58	Line					
	L3	238	181	13,10	0,98	3,02	5,58	2,56	Line					
28/10/2012 6:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,70	-0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	239	181	13,10	0,98	3,04	5,68	2,64	Line					
28/10/2012 6:34	L1	236	182	14,40	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	181	12,50	-0,95	2,76	5,10	2,34	Line					
	L3	237	181	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line					
28/10/2012 6:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
28/10/2012 16:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
28/10/2012 16:57	L1	232	213	23,60	0,53	2,93	3,54	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	213	25,10	0,51	3,00	3,67	0,67	Switching-on					
	L3	234	211	22,00	0,53	2,76	3,49	0,73	Switching-on					
28/10/2012 17:00	L1	231	212	20,90	0,86	4,11	4,97	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	214	21,80	0,87	4,41	5,45	1,04	Downstream ramp					
	L3	235	213	19,10	0,87	3,93	4,91	0,98	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/10/2012 17:01	L1	230	212	20,50	0,89	4,23	5,06	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,90	0,92	4,25	5,55	1,30	Line					
	L3	234	210	18,60	0,91	3,94	5,03	1,09	Line					
28/10/2012 17:11	L1	232	209	19,80	0,94	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	19,70	0,95	4,34	5,66	1,32	Line					
	L3	235	209	18,30	0,95	4,06	5,30	1,24	Line					
28/10/2012 17:21	L1	232	209	19,80	0,94	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	20,10	0,95	4,42	5,77	1,35	Line					
	L3	235	209	18,30	0,95	4,05	5,29	1,24	Line					
28/10/2012 17:31	L1	231	209	20,10	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	208	20,50	0,96	4,50	5,94	1,44	Line					
	L3	234	209	18,50	0,95	4,02	5,19	1,17	Line					
28/10/2012 17:41	L1	232	209	19,80	0,95	4,33	5,47	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	208	19,70	0,96	4,36	5,69	1,33	Line					
	L3	235	210	18,30	0,95	4,07	5,25	1,18	Line					
28/10/2012 17:51	L1	232	210	20,00	0,95	4,33	5,41	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	19,80	0,96	4,38	5,72	1,34	Line					
	L3	235	209	18,30	0,95	4,06	5,30	1,24	Line					
28/10/2012 18:01	L1	232	209	19,80	0,95	4,32	5,46	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,60	0,96	4,39	5,73	1,34	Line					
	L3	235	210	18,10	0,96	4,07	5,25	1,18	Line					
28/10/2012 18:11	L1	232	209	19,80	0,95	4,33	5,47	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	208	19,60	0,96	4,36	5,69	1,33	Line					
	L3	235	210	18,10	0,96	4,05	5,23	1,18	Line					
28/10/2012 18:21	L1	231	208	19,70	0,95	4,29	5,42	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,70	0,96	4,42	5,77	1,35	Line					
	L3	235	210	18,10	0,96	4,06	5,24	1,18	Line					
28/10/2012 18:31	L1	231	209	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	208	19,50	0,96	4,38	5,78	1,40	Line					
	L3	235	209	18,00	0,96	4,06	5,30	1,24	Line					
28/10/2012 18:41	L1	231	209	19,80	0,95	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	19,60	0,96	4,38	5,72	1,34	Line					
	L3	235	210	18,10	0,96	4,07	5,25	1,18	Line					
28/10/2012 18:51	L1	232	210	20,00	0,95	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	19,60	0,96	4,37	5,70	1,33	Line					
	L3	236	211	18,30	0,96	4,10	5,29	1,19	Line					
28/10/2012 19:00	L1	232	210	19,90	0,95	4,35	5,43	1,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	208	19,60	0,96	4,37	5,70	1,33	Downstream ramp					
	L3	235	210	18,20	0,96	4,07	5,25	1,18	Downstream ramp					
28/10/2012 19:00	L1	232	201	18,20	0,96	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,97	4,16	5,80	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,97	3,76	5,36	1,60	Line					
28/10/2012 19:10	L1	233	201	18,20	0,95	4,01	5,59	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,71	5,29	1,58	Line					
28/10/2012 19:20	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	203	18,50	0,96	4,15	5,79	1,64	Line					
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/10/2012 19:30	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,50	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Line				
28/10/2012 19:40	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,60	0,96	4,17	5,88	1,71	Line				
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Line				
28/10/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,50	0,96	4,14	5,78	1,64	Line				
	L3	235	201	16,60	0,96	3,72	5,31	1,59	Line				
28/10/2012 20:00	L1	233	201	18,30	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,96	4,12	5,75	1,63	Line				
	L3	235	201	16,80	0,96	3,73	5,32	1,59	Line				
28/10/2012 20:11	L1	234	202	18,30	0,95	4,03	5,62	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
28/10/2012 20:21	L1	234	202	18,30	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,60	0,96	4,17	5,88	1,71	Line				
	L3	236	202	16,70	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
28/10/2012 20:31	L1	233	202	18,40	0,95	4,02	5,55	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	204	18,80	0,96	4,19	5,85	1,66	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
28/10/2012 20:41	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,20	0,96	4,07	5,87	1,80	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
28/10/2012 20:51	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,30	0,96	4,09	5,90	1,81	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
28/10/2012 21:00	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	201	18,20	0,96	4,07	5,87	1,80	Downstream ramp				
	L3	237	202	16,90	0,96	3,78	5,45	1,67	Downstream ramp				
28/10/2012 21:02	L1	235	183	15,00	0,97	3,38	5,91	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	238	183	13,70	0,98	3,13	5,66	2,53	Line				
28/10/2012 21:12	L1	235	183	14,90	0,96	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	183	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
28/10/2012 21:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	13,60	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
28/10/2012 21:32	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	183	13,50	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
28/10/2012 21:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
28/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	238	184	13,60	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/10/2012 22:02	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
28/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
28/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
28/10/2012 22:32	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
28/10/2012 22:42	L1	236	181	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
28/10/2012 22:52	L1	236	182	11,50	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 23:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,10	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 23:12	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
28/10/2012 23:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 23:32	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 23:42	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
28/10/2012 23:52	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
29/10/2012 0:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	182	13,00	0,98	2,93	5,42	2,49	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
29/10/2012 0:12	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
29/10/2012 0:22	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
29/10/2012 0:32	L1	237	183	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 0:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
29/10/2012 0:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 1:02	L1	235	181	11,60	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	238	181	11,30	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 1:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
29/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
29/10/2012 1:32	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
29/10/2012 1:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 1:52	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 2:12	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 2:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
29/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
29/10/2012 2:52	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
29/10/2012 3:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
29/10/2012 3:12	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,91	5,32	2,41	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 3:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
29/10/2012 3:30	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Upstream ramp				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Upstream ramp				
29/10/2012 3:31	L1	235	216	17,00	0,88	3,41	4,12	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,00	0,92	4,01	4,96	0,95	Line				
	L3	237	215	17,10	0,89	3,53	4,41	0,88	Line				
29/10/2012 3:41	L1	235	218	21,60	0,94	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,00	0,95	4,85	5,80	0,95	Line				
	L3	237	217	19,80	0,95	4,39	5,37	0,98	Line				
29/10/2012 3:51	L1	235	218	21,60	0,94	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	21,90	0,96	4,87	5,77	0,90	Line				
	L3	237	217	19,70	0,95	4,40	5,38	0,98	Line				
29/10/2012 4:01	L1	235	218	21,60	0,95	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	218	22,10	0,96	4,88	5,90	1,02	Line				
	L3	237	218	19,80	0,95	4,40	5,32	0,92	Line				
29/10/2012 4:11	L1	235	218	21,70	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,10	0,96	4,89	5,85	0,96	Line				
	L3	237	218	19,80	0,95	4,40	5,32	0,92	Line				
29/10/2012 4:21	L1	235	218	21,70	0,95	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	218	22,10	0,96	4,89	5,91	1,02	Line				
	L3	237	218	19,90	0,95	4,41	5,33	0,92	Line				
29/10/2012 4:30	L1	234	216	21,60	0,95	4,69	5,61	0,92	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,20	0,96	4,91	5,87	0,96	Downstream ramp				
	L3	237	218	19,80	0,95	4,40	5,32	0,92	Downstream ramp				
29/10/2012 4:34	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	183	13,70	0,98	3,13	5,60	2,47	Line				
29/10/2012 4:44	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,97	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	239	183	13,70	0,97	3,12	5,70	2,58	Line				
29/10/2012 4:54	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
29/10/2012 5:04	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
29/10/2012 5:14	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
29/10/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	183	13,50	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
29/10/2012 5:34	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 5:44	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	13,40	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
29/10/2012 5:54	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
29/10/2012 6:04	L1	234	179	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
29/10/2012 6:14	L1	233	179	14,40	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,70	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	236	181	13,40	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
29/10/2012 6:24	L1	232	178	14,40	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	180	14,70	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	235	181	13,40	0,97	3,03	5,42	2,39	Line				
29/10/2012 6:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
29/10/2012 16:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
29/10/2012 16:56	L1	228	212	24,10	0,52	2,88	3,37	0,49	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	212	24,60	0,55	3,10	3,75	0,65	Switching-on				
	L3	232	213	22,10	0,52	2,72	3,29	0,57	Switching-on				
29/10/2012 16:59	L1	229	213	21,30	0,86	4,16	4,87	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	214	21,90	0,87	4,37	5,17	0,80	Downstream ramp				
	L3	233	214	19,50	0,87	3,95	4,78	0,83	Downstream ramp				
29/10/2012 17:00	L1	229	210	20,50	0,90	4,22	5,10	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	211	21,30	0,91	4,42	5,40	0,98	Line				
	L3	233	211	18,90	0,92	3,99	4,98	0,99	Line				
29/10/2012 17:10	L1	230	211	20,50	0,94	4,37	5,28	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	231	211	21,00	0,95	4,56	5,57	1,01	Line				
	L3	233	211	18,70	0,95	4,10	5,12	1,02	Line				
29/10/2012 17:20	L1	230	210	20,30	0,94	4,37	5,34	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	209	20,50	0,95	4,46	5,63	1,17	Line				
	L3	233	211	18,60	0,95	4,10	5,12	1,02	Line				
29/10/2012 17:30	L1	229	210	20,30	0,94	4,35	5,26	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	231	208	20,40	0,95	4,45	5,62	1,17	Line				
	L3	233	211	18,60	0,95	4,10	5,12	1,02	Line				
29/10/2012 17:40	L1	230	210	20,40	0,94	4,41	5,39	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	231	208	20,70	0,95	4,48	5,66	1,18	Line				
	L3	233	210	18,80	0,95	4,13	5,22	1,09	Line				
29/10/2012 17:50	L1	230	211	20,40	0,95	4,40	5,32	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	208	20,50	0,95	4,46	5,69	1,23	Line				
	L3	233	211	18,70	0,96	4,12	5,15	1,03	Line				
29/10/2012 18:00	L1	228	210	20,40	0,94	4,32	5,17	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	209	20,30	0,95	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	232	211	19,10	0,96	4,16	5,14	0,98	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/10/2012 18:10	L1	230	211	20,40	0,95	4,40	5,32	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	210	20,10	0,96	4,43	5,53	1,10	Line					
	L3	233	211	18,60	0,96	4,12	5,15	1,03	Line					
29/10/2012 18:20	L1	231	211	20,50	0,95	4,43	5,42	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	210	20,20	0,96	4,42	5,52	1,10	Line					
	L3	233	211	18,60	0,96	4,11	5,13	1,02	Line					
29/10/2012 18:30	L1	231	211	20,50	0,95	4,43	5,42	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,20	0,96	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	233	211	18,70	0,96	4,13	5,16	1,03	Line					
29/10/2012 18:40	L1	231	211	20,50	0,95	4,42	5,40	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	210	20,20	0,96	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	234	211	18,70	0,96	4,15	5,24	1,09	Line					
29/10/2012 18:50	L1	231	209	19,90	0,95	4,31	5,38	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	210	20,20	0,96	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	234	211	18,70	0,96	4,14	5,23	1,09	Line					
29/10/2012 19:00	L1	231	209	20,00	0,95	4,31	5,38	1,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	210	20,30	0,96	4,45	5,62	1,17	Downstream ramp					
	L3	234	211	18,70	0,96	4,15	5,24	1,09	Downstream ramp					
29/10/2012 19:00	L1	232	203	18,90	0,95	4,13	5,57	1,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,60	0,97	4,13	5,76	1,63	Line					
	L3	233	203	17,10	0,97	3,83	5,22	1,39	Line					
29/10/2012 19:10	L1	232	200	18,30	0,95	3,98	5,55	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,40	0,96	4,08	5,69	1,61	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
29/10/2012 19:20	L1	231	200	18,10	0,95	3,97	5,48	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	201	18,50	0,96	4,09	5,77	1,68	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
29/10/2012 19:30	L1	232	200	18,20	0,95	3,98	5,55	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	201	18,50	0,96	4,09	5,71	1,62	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
29/10/2012 19:40	L1	232	201	18,20	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	201	18,50	0,96	4,11	5,80	1,69	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
29/10/2012 19:50	L1	232	201	18,20	0,95	3,98	5,49	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,80	5,24	1,44	Line					
29/10/2012 20:00	L1	232	200	18,40	0,95	4,01	5,59	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	234	203	17,30	0,96	3,83	5,28	1,45	Line					
29/10/2012 20:11	L1	232	200	18,20	0,95	3,98	5,55	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	234	203	17,10	0,96	3,81	5,26	1,45	Line					
29/10/2012 20:21	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,11	5,73	1,62	Line					
	L3	235	203	17,20	0,96	3,83	5,34	1,51	Line					
29/10/2012 20:31	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	202	18,50	0,96	4,12	5,75	1,63	Line					
	L3	234	203	17,20	0,96	3,81	5,26	1,45	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
29/10/2012 20:41	L1	232	201	18,30	0,95	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	202	18,60	0,96	4,12	5,75	1,63	Line						
	L3	235	203	17,20	0,96	3,83	5,34	1,51	Line						
29/10/2012 20:51	L1	233	202	18,30	0,95	4,01	5,53	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	202	18,60	0,96	4,14	5,84	1,70	Line						
	L3	235	201	16,70	0,96	3,73	5,32	1,59	Line						
29/10/2012 21:00	L1	233	202	18,40	0,95	4,01	5,53	1,52	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	202	18,60	0,96	4,13	5,76	1,63	Downstream ramp						
	L3	235	201	16,70	0,96	3,73	5,32	1,59	Downstream ramp						
29/10/2012 21:02	L1	234	182	14,90	0,97	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	235	183	15,10	0,98	3,42	5,98	2,56	Line						
	L3	235	181	13,50	0,98	3,08	5,51	2,43	Line						
29/10/2012 21:12	L1	234	182	14,90	0,96	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	235	183	15,00	0,97	3,37	5,89	2,52	Line						
	L3	235	181	13,50	0,97	3,03	5,42	2,39	Line						
29/10/2012 21:22	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	183	15,00	0,98	3,41	6,03	2,62	Line						
	L3	236	181	13,40	0,97	3,05	5,51	2,46	Line						
29/10/2012 21:32	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line						
29/10/2012 21:42	L1	234	183	14,90	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line						
29/10/2012 21:52	L1	235	183	14,90	0,97	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	181	14,60	0,98	3,33	6,09	2,76	Line						
	L3	236	182	13,40	0,97	3,06	5,47	2,41	Line						
29/10/2012 22:02	L1	234	183	14,90	0,96	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	182	14,60	0,97	3,32	5,94	2,62	Line						
	L3	237	183	13,60	0,97	3,09	5,52	2,43	Line						
29/10/2012 22:12	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	238	183	13,50	0,97	3,10	5,60	2,50	Line						
29/10/2012 22:22	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line						
29/10/2012 22:32	L1	235	180	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line						
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line						
29/10/2012 22:42	L1	235	181	11,30	0,95	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	182	12,70	0,98	2,88	5,15	2,27	Line						
	L3	238	183	11,60	0,96	2,61	4,72	2,11	Line						
29/10/2012 22:52	L1	235	181	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line						
	L3	238	183	11,70	0,96	2,61	4,72	2,11	Line						
29/10/2012 23:02	L1	236	182	11,40	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line						
	L3	238	184	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/10/2012 23:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
29/10/2012 23:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,70	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
29/10/2012 23:32	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
29/10/2012 23:42	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,91	5,32	2,41	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
29/10/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 0:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 0:12	L1	236	182	11,50	0,95	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
30/10/2012 0:22	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 0:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 0:42	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 0:52	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
30/10/2012 1:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
30/10/2012 1:12	L1	235	181	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
30/10/2012 1:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
30/10/2012 1:32	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
30/10/2012 1:42	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	181	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 1:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
30/10/2012 2:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
30/10/2012 2:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
30/10/2012 2:22	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	12,80	0,98	2,90	5,30	2,40	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
30/10/2012 2:32	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,70	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	236	179	11,20	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
30/10/2012 2:42	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
30/10/2012 2:52	L1	235	181	11,20	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,70	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
30/10/2012 3:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
30/10/2012 3:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
30/10/2012 3:22	L1	235	181	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
30/10/2012 3:30	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Upstream ramp				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Upstream ramp				
30/10/2012 3:31	L1	235	216	16,90	0,88	3,42	4,14	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,00	0,92	4,01	4,96	0,95	Line				
	L3	237	216	17,30	0,89	3,56	4,40	0,84	Line				
30/10/2012 3:41	L1	234	217	21,50	0,94	4,65	5,50	0,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	21,90	0,95	4,84	5,79	0,95	Line				
	L3	237	216	19,70	0,95	4,37	5,40	1,03	Line				
30/10/2012 3:51	L1	234	217	21,50	0,94	4,68	5,54	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	21,80	0,95	4,83	5,78	0,95	Line				
	L3	236	217	19,60	0,95	4,36	5,27	0,91	Line				
30/10/2012 4:01	L1	235	217	21,60	0,94	4,70	5,62	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	21,90	0,96	4,85	5,80	0,95	Line				
	L3	237	217	19,80	0,95	4,40	5,38	0,98	Line				
30/10/2012 4:11	L1	234	217	21,60	0,94	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,10	0,96	4,87	5,83	0,96	Line				
	L3	237	217	19,90	0,95	4,40	5,38	0,98	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 4:21	L1	235	217	21,60	0,94	4,72	5,65	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,00	0,96	4,86	5,81	0,95	Line				
	L3	237	217	19,80	0,95	4,39	5,37	0,98	Line				
30/10/2012 4:30	L1	234	217	21,60	0,94	4,70	5,56	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	21,90	0,96	4,86	5,81	0,95	Downstream ramp				
	L3	237	217	19,80	0,95	4,40	5,38	0,98	Downstream ramp				
30/10/2012 4:34	L1	235	183	15,00	0,97	3,38	5,91	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,70	0,98	3,12	5,64	2,52	Line				
30/10/2012 4:44	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,97	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
30/10/2012 4:54	L1	235	181	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	183	13,60	0,97	3,08	5,51	2,43	Line				
30/10/2012 5:04	L1	235	180	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
30/10/2012 5:14	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,60	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
30/10/2012 5:24	L1	234	180	14,50	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
30/10/2012 5:34	L1	235	180	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,60	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
30/10/2012 5:44	L1	234	180	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	13,40	0,97	3,07	5,55	2,48	Line				
30/10/2012 5:54	L1	234	180	14,50	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,50	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,06	5,47	2,41	Line				
30/10/2012 6:04	L1	234	180	14,40	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,60	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	13,50	0,97	3,05	5,45	2,40	Line				
30/10/2012 6:14	L1	232	179	14,50	0,97	3,18	5,62	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	180	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	236	181	13,50	0,97	3,05	5,51	2,46	Line				
30/10/2012 6:24	L1	232	178	14,40	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,70	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	235	181	13,50	0,97	3,04	5,43	2,39	Line				
30/10/2012 6:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
30/10/2012 16:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834	M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 16:40	L1	234	212	23,40	0,53	2,95	3,68	0,73	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	212	25,00	0,50	3,01	3,76	0,75	Switching-on				
	L3	237	213	21,80	0,52	2,72	3,47	0,75	Switching-on				
30/10/2012 16:43	L1	235	212	20,90	0,85	4,13	5,22	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	212	21,30	0,86	4,26	5,44	1,18	Downstream ramp				
	L3	239	214	19,20	0,87	3,93	5,07	1,14	Downstream ramp				
30/10/2012 16:44	L1	235	210	20,10	0,90	4,20	5,42	1,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,00	0,91	4,24	5,53	1,29	Line				
	L3	239	210	18,60	0,91	3,98	5,37	1,39	Line				
30/10/2012 16:54	L1	236	210	20,00	0,94	4,35	5,68	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,40	0,93	4,43	5,85	1,42	Line				
	L3	239	210	18,30	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
30/10/2012 17:04	L1	234	209	19,80	0,94	4,29	5,54	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	211	20,70	0,95	4,58	6,04	1,46	Line				
	L3	239	210	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
30/10/2012 17:14	L1	235	209	19,80	0,94	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,20	0,95	4,47	5,90	1,43	Line				
	L3	239	210	18,20	0,95	4,09	5,52	1,43	Line				
30/10/2012 17:24	L1	235	210	19,80	0,94	4,33	5,59	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	210	20,10	0,95	4,48	5,85	1,37	Line				
	L3	239	210	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
30/10/2012 17:34	L1	235	210	19,80	0,95	4,35	5,61	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	211	20,30	0,96	4,53	5,98	1,45	Line				
	L3	239	210	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
30/10/2012 17:44	L1	235	209	19,80	0,94	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	211	20,20	0,96	4,52	5,96	1,44	Line				
	L3	239	210	18,10	0,95	4,08	5,50	1,42	Line				
30/10/2012 17:54	L1	235	209	19,80	0,94	4,33	5,65	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	211	20,30	0,96	4,55	6,00	1,45	Line				
	L3	239	210	18,20	0,95	4,09	5,52	1,43	Line				
30/10/2012 18:04	L1	237	211	19,90	0,95	4,40	5,74	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	210	20,10	0,96	4,49	5,92	1,43	Line				
	L3	239	210	18,20	0,95	4,10	5,53	1,43	Line				
30/10/2012 18:14	L1	236	211	19,90	0,95	4,38	5,65	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	211	20,30	0,96	4,54	5,99	1,45	Line				
	L3	239	211	18,20	0,95	4,10	5,47	1,37	Line				
30/10/2012 18:24	L1	237	211	19,80	0,95	4,39	5,73	1,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	209	19,70	0,96	4,43	6,04	1,61	Line				
	L3	239	210	18,10	0,96	4,10	5,53	1,43	Line				
30/10/2012 18:34	L1	237	211	19,80	0,95	4,41	5,76	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	208	19,60	0,96	4,41	6,02	1,61	Line				
	L3	239	210	18,10	0,96	4,10	5,53	1,43	Line				
30/10/2012 18:44	L1	237	211	19,90	0,95	4,41	5,76	1,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	209	19,70	0,96	4,44	6,06	1,62	Line				
	L3	239	210	18,20	0,95	4,10	5,53	1,43	Line				
30/10/2012 18:54	L1	233	207	19,40	0,95	4,26	5,56	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	205	19,20	0,96	4,26	5,75	1,49	Line				
	L3	235	207	17,80	0,96	3,96	5,28	1,32	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 19:00	L1	233	207	19,40	0,95	4,26	5,56	1,30	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	205	19,20	0,96	4,28	5,84	1,56	Downstream ramp				
	L3	235	207	17,70	0,96	3,96	5,28	1,32	Downstream ramp				
30/10/2012 19:00	L1	233	202	18,30	0,96	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	203	18,60	0,97	4,17	5,82	1,65	Line				
	L3	236	201	16,60	0,97	3,77	5,44	1,67	Line				
30/10/2012 19:10	L1	234	202	18,30	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,60	0,96	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	236	202	16,70	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
30/10/2012 19:20	L1	234	203	18,30	0,95	4,05	5,59	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,60	0,96	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	236	202	16,70	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
30/10/2012 19:30	L1	234	202	18,30	0,95	4,04	5,64	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	203	18,60	0,96	4,18	5,90	1,72	Line				
	L3	236	202	16,70	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
30/10/2012 19:40	L1	233	201	18,20	0,95	4,01	5,59	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	203	18,50	0,96	4,15	5,79	1,64	Line				
	L3	236	202	16,70	0,96	3,75	5,35	1,60	Line				
30/10/2012 19:50	L1	233	202	18,30	0,95	4,03	5,56	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	200	18,10	0,96	4,06	5,92	1,86	Line				
	L3	237	202	16,70	0,96	3,76	5,42	1,66	Line				
30/10/2012 20:00	L1	234	202	18,40	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	200	18,10	0,96	4,07	5,94	1,87	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
30/10/2012 20:11	L1	234	202	18,40	0,95	4,05	5,65	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	200	18,10	0,96	4,07	5,94	1,87	Line				
	L3	236	202	16,80	0,96	3,76	5,36	1,60	Line				
30/10/2012 20:21	L1	234	202	18,40	0,95	4,06	5,66	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	200	18,10	0,96	4,07	5,94	1,87	Line				
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line				
30/10/2012 20:31	L1	234	203	18,40	0,95	4,06	5,60	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,10	0,96	4,07	5,87	1,80	Line				
	L3	237	202	16,80	0,96	3,78	5,45	1,67	Line				
30/10/2012 20:41	L1	235	203	18,40	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,20	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line				
30/10/2012 20:51	L1	235	203	18,40	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,10	0,97	4,07	5,87	1,80	Line				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Line				
30/10/2012 21:00	L1	236	201	18,00	0,95	4,01	5,79	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	201	18,10	0,97	4,10	5,98	1,88	Downstream ramp				
	L3	237	203	16,80	0,96	3,79	5,41	1,62	Downstream ramp				
30/10/2012 21:02	L1	236	183	14,80	0,97	3,36	5,94	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,70	0,98	3,14	5,68	2,54	Line				
30/10/2012 21:12	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,50	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 21:22	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,08	5,57	2,49	Line				
30/10/2012 21:32	L1	235	180	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
30/10/2012 21:42	L1	236	181	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,50	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	183	13,50	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
30/10/2012 21:52	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
30/10/2012 22:02	L1	235	181	14,50	0,97	3,28	5,86	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
30/10/2012 22:12	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,60	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
30/10/2012 22:22	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
30/10/2012 22:32	L1	236	181	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	14,60	0,98	3,32	5,94	2,62	Line				
	L3	237	183	13,50	0,96	3,08	5,51	2,43	Line				
30/10/2012 22:42	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	13,50	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
30/10/2012 22:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
30/10/2012 23:02	L1	236	182	11,50	0,95	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
30/10/2012 23:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
30/10/2012 23:22	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/10/2012 23:32	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
30/10/2012 23:42	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
30/10/2012 23:52	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 0:02	L1	237	182	11,50	0,95	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
31/10/2012 0:12	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
31/10/2012 0:22	L1	238	183	11,50	0,95	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
31/10/2012 0:32	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
31/10/2012 0:42	L1	237	183	11,40	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
31/10/2012 0:52	L1	237	182	11,40	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
31/10/2012 1:02	L1	236	181	11,40	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	180	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
31/10/2012 1:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
31/10/2012 1:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
31/10/2012 1:32	L1	236	181	11,40	0,95	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
31/10/2012 1:42	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
31/10/2012 1:52	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
31/10/2012 2:02	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
31/10/2012 2:12	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
31/10/2012 2:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
31/10/2012 2:32	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/10/2012 2:42	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line						
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
31/10/2012 2:52	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line						
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
31/10/2012 3:02	L1	237	182	11,40	0,96	2,51	4,54	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line						
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
31/10/2012 3:12	L1	236	181	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line						
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line						
31/10/2012 3:22	L1	236	182	11,40	0,96	2,50	4,47	1,97	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line						
31/10/2012 3:30	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Upstream ramp		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Upstream ramp						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp						
31/10/2012 3:31	L1	236	216	17,00	0,88	3,44	4,21	0,77	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	216	19,10	0,92	4,03	4,98	0,95	Line						
	L3	237	216	17,20	0,88	3,55	4,39	0,84	Line						
31/10/2012 3:41	L1	235	218	21,70	0,94	4,73	5,60	0,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	22,10	0,95	4,88	5,84	0,96	Line						
	L3	237	218	19,90	0,95	4,41	5,33	0,92	Line						
31/10/2012 3:51	L1	236	218	21,80	0,94	4,77	5,71	0,94	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	22,10	0,96	4,89	5,85	0,96	Line						
	L3	238	218	19,90	0,95	4,43	5,42	0,99	Line						
31/10/2012 4:01	L1	235	218	21,80	0,94	4,73	5,60	0,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	218	22,10	0,95	4,82	5,71	0,89	Line						
	L3	238	218	19,80	0,95	4,41	5,39	0,98	Line						
31/10/2012 4:11	L1	235	218	21,70	0,95	4,74	5,61	0,87	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	22,10	0,96	4,90	5,86	0,96	Line						
	L3	238	218	19,90	0,95	4,44	5,43	0,99	Line						
31/10/2012 4:21	L1	236	218	21,80	0,94	4,79	5,73	0,94	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	218	22,10	0,96	4,87	5,83	0,96	Line						
	L3	237	218	19,90	0,95	4,42	5,35	0,93	Line						
31/10/2012 4:30	L1	236	218	21,80	0,95	4,78	5,72	0,94	Downstream ramp		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	22,10	0,96	4,90	5,86	0,96	Downstream ramp						
	L3	238	218	19,90	0,95	4,45	5,44	0,99	Downstream ramp						
31/10/2012 4:34	L1	236	182	14,70	0,98	3,32	5,94	2,62	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,41	6,23	2,82	Line						
	L3	238	183	13,70	0,98	3,15	5,70	2,55	Line						
31/10/2012 4:44	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,80	0,97	3,37	6,16	2,79	Line						
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						
31/10/2012 4:54	L1	236	181	14,50	0,96	3,28	5,93	2,65	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,97	3,37	6,16	2,79	Line						
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/10/2012 5:04	L1	236	181	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	238	184	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
31/10/2012 5:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
31/10/2012 5:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
31/10/2012 5:09	L1	234	211	19,20	0,87	3,88	4,90	1,02	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	212	19,40	0,87	3,96	5,06	1,10	Switching-on					
	L3	237	214	18,00	0,87	3,71	4,68	0,97	Switching-on					
31/10/2012 5:12	L1	234	214	19,80	0,96	4,40	5,38	0,98	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	213	19,50	0,97	4,37	5,52	1,15	Downstream ramp					
	L3	237	214	17,80	0,97	4,04	5,10	1,06	Downstream ramp					
31/10/2012 5:15	L1	236	181	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	183	13,50	0,98	3,07	5,55	2,48	Line					
31/10/2012 5:25	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,96	3,39	6,13	2,74	Line					
	L3	238	183	13,70	0,96	3,11	5,62	2,51	Line					
31/10/2012 5:36	L1	235	181	14,50	0,96	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,70	0,97	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	238	183	13,70	0,96	3,11	5,62	2,51	Line					
31/10/2012 5:46	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	238	183	13,70	0,96	3,11	5,62	2,51	Line					
31/10/2012 5:56	L1	235	180	14,50	0,96	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line					
31/10/2012 6:06	L1	234	180	14,50	0,96	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,80	0,97	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,08	5,57	2,49	Line					
31/10/2012 6:16	L1	233	179	14,50	0,96	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,80	0,97	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	236	181	13,70	0,96	3,06	5,53	2,47	Line					
31/10/2012 6:26	L1	232	178	14,40	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,70	0,97	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	236	181	13,60	0,97	3,06	5,53	2,47	Line					
31/10/2012 6:36	L1	232	178	14,50	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,80	0,97	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,07	5,49	2,42	Line					
31/10/2012 6:36	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
31/10/2012 16:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/10/2012 16:48	L1	233	214	24,20	0,53	3,00	3,63	0,63	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	25,40	0,50	2,96	3,62	0,66	Switching-on					
	L3	235	213	22,20	0,52	2,75	3,44	0,69	Switching-on					
31/10/2012 16:51	L1	234	214	21,30	0,85	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	22,10	0,86	4,36	5,33	0,97	Downstream ramp					
	L3	237	214	19,70	0,87	4,01	5,06	1,05	Downstream ramp					
31/10/2012 16:52	L1	234	211	20,50	0,90	4,27	5,39	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	211	21,30	0,90	4,45	5,68	1,23	Line					
	L3	237	211	18,90	0,91	4,03	5,26	1,23	Line					
31/10/2012 17:02	L1	234	211	20,10	0,94	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	212	21,00	0,94	4,60	5,81	1,21	Line					
	L3	236	211	18,60	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
31/10/2012 17:12	L1	233	211	20,20	0,94	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,47	5,83	1,36	Line					
	L3	236	210	18,60	0,95	4,11	5,36	1,25	Line					
31/10/2012 17:22	L1	233	211	20,30	0,94	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,48	5,85	1,37	Line					
	L3	236	211	18,50	0,95	4,11	5,30	1,19	Line					
31/10/2012 17:32	L1	234	211	20,20	0,94	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	20,50	0,95	4,47	5,83	1,36	Line					
	L3	236	210	18,40	0,95	4,11	5,36	1,25	Line					
31/10/2012 17:42	L1	234	211	20,20	0,94	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	209	20,50	0,95	4,50	5,94	1,44	Line					
	L3	236	211	18,50	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
31/10/2012 17:52	L1	233	211	20,10	0,94	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	208	20,30	0,95	4,43	5,78	1,35	Line					
	L3	236	211	18,40	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
31/10/2012 18:02	L1	234	211	20,10	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	209	19,90	0,96	4,41	5,76	1,35	Line					
	L3	236	211	18,30	0,96	4,11	5,30	1,19	Line					
31/10/2012 18:12	L1	234	211	20,10	0,95	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	209	20,50	0,95	4,53	5,98	1,45	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,14	5,40	1,26	Line					
31/10/2012 18:22	L1	234	209	19,60	0,95	4,32	5,58	1,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	19,90	0,96	4,45	5,81	1,36	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,15	5,42	1,27	Line					
31/10/2012 18:32	L1	235	209	19,70	0,95	4,34	5,66	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,00	0,96	4,45	5,81	1,36	Line					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,15	5,42	1,27	Line					
31/10/2012 18:42	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	210	20,10	0,96	4,45	5,81	1,36	Line					
	L3	236	211	18,40	0,95	4,12	5,32	1,20	Line					
31/10/2012 18:52	L1	234	209	19,70	0,95	4,31	5,56	1,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	209	20,10	0,96	4,45	5,87	1,42	Line					
	L3	236	211	18,60	0,95	4,13	5,33	1,20	Line					
31/10/2012 19:00	L1	235	209	19,70	0,95	4,34	5,66	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	210	20,10	0,96	4,46	5,82	1,36	Downstream ramp					
	L3	237	211	18,50	0,95	4,15	5,42	1,27	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 19:00	L1	235	203	18,60	0,95	4,12	5,75	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	204	18,90	0,97	4,23	5,90	1,67	Line				
	L3	237	202	16,90	0,96	3,84	5,54	1,70	Line				
31/10/2012 19:10	L1	235	203	18,50	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	202	16,90	0,95	3,80	5,48	1,68	Line				
31/10/2012 19:20	L1	235	203	18,40	0,95	4,09	5,71	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	16,90	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
31/10/2012 19:30	L1	235	200	17,90	0,95	3,98	5,74	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	201	18,20	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
31/10/2012 19:40	L1	235	200	18,00	0,95	3,98	5,74	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	201	18,30	0,96	4,08	5,89	1,81	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
31/10/2012 19:50	L1	234	200	18,10	0,95	3,99	5,69	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	16,90	0,95	3,79	5,41	1,62	Line				
31/10/2012 20:00	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	17,00	0,95	3,81	5,44	1,63	Line				
31/10/2012 20:11	L1	235	200	18,00	0,95	3,99	5,76	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	202	18,30	0,96	4,11	5,93	1,82	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,80	5,42	1,62	Line				
31/10/2012 20:21	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	237	203	16,90	0,96	3,81	5,44	1,63	Line				
31/10/2012 20:31	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	201	18,30	0,96	4,11	6,00	1,89	Line				
	L3	238	201	16,40	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				
31/10/2012 20:41	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,14	6,04	1,90	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				
31/10/2012 20:51	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,15	6,06	1,91	Line				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,71	5,47	1,76	Line				
31/10/2012 21:00	L1	236	201	18,10	0,95	4,01	5,79	1,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	202	18,50	0,96	4,15	6,06	1,91	Downstream ramp				
	L3	238	201	16,50	0,96	3,71	5,47	1,76	Downstream ramp				
31/10/2012 21:02	L1	237	182	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,90	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	239	184	13,70	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
31/10/2012 21:12	L1	237	182	14,60	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
31/10/2012 21:22	L1	238	182	14,70	0,96	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011 HARRACHOV Rvo2 - sídliště									M8834	M8834	21		
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 21:32	L1	238	183	14,70	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
31/10/2012 21:42	L1	239	183	14,70	0,96	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
31/10/2012 21:52	L1	238	183	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,40	0,98	3,33	6,30	2,97	Line				
	L3	240	182	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
31/10/2012 22:02	L1	234	179	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,10	0,98	3,22	6,02	2,80	Line				
	L3	236	179	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
31/10/2012 22:12	L1	234	180	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	177	14,00	0,98	3,21	6,00	2,79	Line				
	L3	236	179	13,00	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
31/10/2012 22:22	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	177	14,00	0,98	3,20	5,98	2,78	Line				
	L3	236	179	13,10	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
31/10/2012 22:32	L1	233	180	14,40	0,96	3,21	5,67	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	177	14,10	0,98	3,20	5,98	2,78	Line				
	L3	236	179	13,10	0,97	2,97	5,49	2,52	Line				
31/10/2012 22:42	L1	234	180	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	14,10	0,98	3,23	6,04	2,81	Line				
	L3	236	179	13,00	0,97	2,98	5,51	2,53	Line				
31/10/2012 22:52	L1	234	180	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,30	0,98	2,81	5,25	2,44	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
31/10/2012 23:02	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	12,40	0,98	2,82	5,33	2,51	Line				
	L3	237	180	11,30	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
31/10/2012 23:12	L1	235	181	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	178	12,30	0,98	2,81	5,25	2,44	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
31/10/2012 23:22	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,30	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
31/10/2012 23:32	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	178	12,40	0,98	2,82	5,33	2,51	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
31/10/2012 23:42	L1	235	181	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,40	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
31/10/2012 23:52	L1	236	182	11,30	0,96	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,40	0,98	2,82	5,27	2,45	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

Max Value	241	221	25,50	1,00	4,91	6,49	3,02			0,00	0,00	0,00	3,27
Medium Values	237	190	14,79	0,96	3,30	5,34	2,04			0,00	0,00	0,00	3,26
Min Value	228	177	10,80	0,85	2,38	4,05	0,52			0,00	0,00	0,00	3,25