



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/10/2012 18:59	L1	225	208	21,00	0,75	3,55	4,20	0,65	Line				
	L2	224	209	25,10	0,83	4,63	5,37	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	210	24,20	0,77	4,21	4,88	0,67	Line				
06/10/2012 19:00	L1	225	209	21,00	0,75	3,55	4,16	0,61	Downstream ramp				
	L2	223	209	25,00	0,83	4,60	5,28	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	210	24,80	0,77	4,28	4,96	0,68	Downstream ramp				
06/10/2012 19:00	L1	225	203	19,60	0,77	3,37	4,21	0,84	Line				
	L2	223	201	22,70	0,85	4,29	5,36	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	21,80	0,80	3,89	4,91	1,02	Line				
06/10/2012 19:10	L1	224	202	19,60	0,76	3,32	4,15	0,83	Line				
	L2	223	201	22,90	0,83	4,23	5,28	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,60	0,77	3,92	4,95	1,03	Line				
06/10/2012 19:20	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line				
	L2	224	202	23,00	0,83	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,70	0,77	3,92	4,95	1,03	Line				
06/10/2012 19:30	L1	224	203	19,70	0,76	3,33	4,11	0,78	Line				
	L2	224	202	22,90	0,83	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,60	0,77	3,92	4,95	1,03	Line				
06/10/2012 19:40	L1	224	203	19,60	0,76	3,33	4,11	0,78	Line				
	L2	224	202	22,90	0,83	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				
06/10/2012 19:50	L1	225	203	19,70	0,76	3,35	4,18	0,83	Line				
	L2	224	202	22,90	0,83	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,70	0,77	3,94	4,98	1,04	Line				
06/10/2012 20:00	L1	225	203	19,90	0,75	3,37	4,21	0,84	Line				
	L2	224	202	23,10	0,83	4,32	5,40	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,90	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
06/10/2012 20:11	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line				
	L2	224	202	22,90	0,83	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	204	22,90	0,77	3,98	4,97	0,99	Line				
06/10/2012 20:21	L1	225	201	19,10	0,76	3,26	4,16	0,90	Line				
	L2	224	202	22,80	0,84	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,70	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
06/10/2012 20:31	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line				
	L2	224	202	22,90	0,83	4,26	5,32	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,90	0,77	3,98	5,03	1,05	Line				
06/10/2012 20:41	L1	226	202	19,30	0,75	3,29	4,20	0,91	Line				
	L2	224	202	22,90	0,84	4,27	5,33	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	203	22,90	0,77	3,99	5,04	1,05	Line				
06/10/2012 20:51	L1	226	201	19,30	0,75	3,29	4,25	0,96	Line				
	L2	225	203	22,90	0,84	4,30	5,37	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,70	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
06/10/2012 21:00	L1	226	201	19,30	0,75	3,27	4,22	0,95	Upstream ramp				
	L2	224	202	22,90	0,84	4,28	5,35	1,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	200	22,10	0,77	3,86	5,04	1,18	Upstream ramp				
06/10/2012 21:00	L1	225	215	23,50	0,71	3,71	4,08	0,37	Line				
	L2	224	218	29,70	0,76	5,05	5,34	0,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	216	27,80	0,72	4,50	4,95	0,45	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833	M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/10/2012 21:10	L1	226	218	23,10	0,75	3,91	4,22	0,31	Line				
	L2	225	219	28,60	0,82	5,22	5,52	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	217	25,80	0,78	4,52	4,93	0,41	Line				
06/10/2012 21:15	L1	226	218	23,10	0,75	3,91	4,22	0,31	Downstream ramp				
	L2	225	219	28,00	0,82	5,16	5,46	0,30	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	217	26,00	0,78	4,55	5,01	0,46	Downstream ramp				
06/10/2012 21:16	L1	226	213	21,50	0,77	3,72	4,22	0,50	Line				
	L2	225	213	26,80	0,83	4,97	5,58	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	212	24,10	0,79	4,30	4,93	0,63	Line				
06/10/2012 21:26	L1	227	213	21,80	0,75	3,71	4,26	0,55	Line				
	L2	226	212	26,00	0,82	4,80	5,51	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	212	24,50	0,78	4,30	4,98	0,68	Line				
06/10/2012 21:30	L1	227	213	21,80	0,75	3,71	4,26	0,55	Downstream ramp				
	L2	226	212	26,00	0,82	4,80	5,51	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	212	24,50	0,77	4,29	4,97	0,68	Downstream ramp				
06/10/2012 21:31	L1	227	196	17,90	0,78	3,16	4,36	1,20	Line				
	L2	226	196	21,10	0,85	4,04	5,51	1,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	195	20,70	0,79	3,71	5,18	1,47	Line				
06/10/2012 21:41	L1	227	197	18,20	0,75	3,12	4,26	1,14	Line				
	L2	226	195	21,20	0,84	3,99	5,50	1,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	195	20,90	0,77	3,67	5,12	1,45	Line				
06/10/2012 21:45	L1	227	196	18,20	0,76	3,12	4,30	1,18	Downstream ramp				
	L2	227	196	21,20	0,84	4,02	5,55	1,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	195	20,90	0,78	3,67	5,12	1,45	Downstream ramp				
06/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,79	2,73	4,36	1,63	Line				
	L2	227	182	17,60	0,87	3,47	5,60	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	181	17,50	0,81	3,19	5,21	2,02	Line				
06/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line				
	L2	227	182	17,70	0,85	3,43	5,54	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,70	0,79	3,17	5,06	1,89	Line				
06/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	227	182	18,00	0,85	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
06/10/2012 22:16	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	227	182	18,00	0,85	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
06/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	227	182	17,70	0,86	3,44	5,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
06/10/2012 22:36	L1	228	183	15,50	0,77	2,73	4,41	1,68	Line				
	L2	227	182	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
06/10/2012 22:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	228	183	18,00	0,85	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
06/10/2012 22:56	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	228	182	18,10	0,85	3,51	5,73	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,79	3,20	5,17	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/10/2012 23:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	183	17,70	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	229	183	17,70	0,79	3,21	5,24	2,03	Line				
06/10/2012 23:16	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,00	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
06/10/2012 23:26	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	229	180	17,20	0,80	3,12	5,27	2,15	Line				
06/10/2012 23:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	229	180	17,20	0,80	3,13	5,29	2,16	Line				
06/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	183	17,90	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	229	180	17,10	0,80	3,13	5,29	2,16	Line				
06/10/2012 23:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	229	180	17,00	0,80	3,12	5,27	2,15	Line				
07/10/2012 0:06	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,00	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	229	180	17,20	0,80	3,13	5,29	2,16	Line				
07/10/2012 0:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	229	180	17,10	0,80	3,13	5,29	2,16	Line				
07/10/2012 0:26	L1	225	179	14,60	0,79	2,60	4,25	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	17,60	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line				
07/10/2012 0:36	L1	225	179	14,70	0,79	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,60	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,05	5,10	2,05	Line				
07/10/2012 0:46	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,60	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	226	178	16,80	0,81	3,06	5,11	2,05	Line				
07/10/2012 0:56	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,05	5,10	2,05	Line				
07/10/2012 1:06	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,70	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line				
07/10/2012 1:16	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,41	5,51	2,10	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
07/10/2012 1:26	L1	225	179	14,60	0,79	2,60	4,25	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,43	5,54	2,11	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
07/10/2012 1:36	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,06	5,11	2,05	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 1:46	L1	226	179	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
07/10/2012 1:56	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,60	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	226	178	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
07/10/2012 2:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,60	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
07/10/2012 2:17	L1	225	179	14,60	0,79	2,60	4,25	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,60	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,06	5,11	2,05	Line				
07/10/2012 2:27	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
07/10/2012 2:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,06	5,11	2,05	Line				
07/10/2012 2:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
07/10/2012 2:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
07/10/2012 3:07	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,70	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line				
07/10/2012 3:17	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	17,70	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line				
07/10/2012 3:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,41	5,51	2,10	Line				
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line				
07/10/2012 3:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	17,60	0,86	3,41	5,45	2,04	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line				
07/10/2012 3:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,70	0,86	3,43	5,54	2,11	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line				
07/10/2012 3:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,60	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line				
07/10/2012 4:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,70	0,86	3,42	5,52	2,10	Line				
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line				
07/10/2012 4:17	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line				
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/10/2012 4:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	225	180	17,70	0,86	3,42	5,52	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 4:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	225	180	17,60	0,86	3,42	5,52	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
07/10/2012 4:47	L1	225	179	14,70	0,79	2,60	4,25	1,65	Line					
	L2	225	180	17,70	0,86	3,41	5,51	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
07/10/2012 4:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	224	180	17,40	0,87	3,36	5,37	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 5:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	177	16,60	0,81	3,01	4,97	1,96	Line					
07/10/2012 5:17	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	224	180	17,30	0,87	3,36	5,37	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	177	16,60	0,81	3,01	4,97	1,96	Line					
07/10/2012 5:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line					
	L2	224	180	17,30	0,87	3,36	5,37	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
07/10/2012 5:37	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 5:47	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 5:57	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 6:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 6:17	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,60	0,87	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
07/10/2012 6:27	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	180	17,70	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,50	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
07/10/2012 6:37	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	224	179	17,50	0,86	3,37	5,44	2,07	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	177	16,60	0,81	3,02	4,99	1,97	Line					
07/10/2012 6:47	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line					
	L2	223	179	17,60	0,86	3,37	5,38	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
07/10/2012 6:57	L1	223	177	14,40	0,79	2,56	4,18	1,62	Line					
	L2	224	180	17,60	0,86	3,40	5,43	2,03	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	177	16,50	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/10/2012 7:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	179	17,50	0,87	3,41	5,45	2,04	Line					
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
07/10/2012 7:16	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
07/10/2012 18:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
07/10/2012 18:22	L1	222	213	28,10	0,35	2,25	2,45	0,20	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	221	213	34,60	0,42	3,27	3,53	0,26	Switching-on					
	L3	223	215	35,20	0,38	2,99	3,23	0,24	Switching-on					
07/10/2012 18:25	L1	222	215	24,70	0,61	3,37	3,60	0,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	213	29,00	0,69	4,49	4,89	0,40	Downstream ramp					
	L3	222	214	28,30	0,64	4,06	4,38	0,32	Downstream ramp					
07/10/2012 18:25	L1	222	210	22,50	0,67	3,41	3,83	0,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	221	210	27,70	0,75	4,60	5,12	0,52	Line					
	L3	222	211	26,70	0,69	4,11	4,57	0,46	Line					
07/10/2012 18:35	L1	222	209	21,40	0,74	3,51	3,98	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	221	209	26,50	0,81	4,72	5,30	0,58	Line					
	L3	222	211	25,60	0,75	4,25	4,73	0,48	Line					
07/10/2012 18:45	L1	221	208	21,30	0,75	3,54	4,02	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	220	209	26,00	0,82	4,68	5,21	0,53	Line					
	L3	222	211	25,30	0,77	4,31	4,79	0,48	Line					
07/10/2012 18:55	L1	222	209	21,30	0,74	3,53	4,01	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	209	26,50	0,81	4,74	5,33	0,59	Line					
	L3	221	210	25,20	0,76	4,22	4,69	0,47	Line					
07/10/2012 19:00	L1	222	209	21,30	0,75	3,54	4,02	0,48	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	210	25,90	0,82	4,68	5,21	0,53	Downstream ramp					
	L3	222	210	25,10	0,76	4,25	4,78	0,53	Downstream ramp					
07/10/2012 19:00	L1	221	203	19,70	0,77	3,36	4,02	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	221	202	24,00	0,83	4,39	5,31	0,92	Line					
	L3	221	202	22,00	0,79	3,85	4,66	0,81	Line					
07/10/2012 19:10	L1	226	201	19,30	0,75	3,26	4,21	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,35	5,43	1,08	Line					
	L3	226	203	22,90	0,76	3,93	4,96	1,03	Line					
07/10/2012 19:20	L1	226	201	19,40	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,70	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	226	203	22,90	0,76	3,94	4,98	1,04	Line					
07/10/2012 19:30	L1	226	201	19,40	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,34	5,42	1,08	Line					
	L3	225	202	22,80	0,77	3,92	4,95	1,03	Line					
07/10/2012 19:40	L1	226	201	19,30	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,35	5,43	1,08	Line					
	L3	226	203	22,90	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
07/10/2012 19:50	L1	227	202	19,40	0,75	3,30	4,26	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	226	203	22,90	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/10/2012 20:00	L1	226	202	19,40	0,75	3,27	4,17	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,35	5,43	1,08	Line					
	L3	226	200	22,20	0,76	3,83	5,00	1,17	Line					
07/10/2012 20:11	L1	226	202	19,40	0,75	3,28	4,19	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	226	200	22,20	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
07/10/2012 20:21	L1	227	202	19,40	0,75	3,30	4,26	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	203	23,60	0,82	4,39	5,54	1,15	Line					
	L3	226	201	22,20	0,77	3,84	4,96	1,12	Line					
07/10/2012 20:31	L1	226	202	19,40	0,75	3,29	4,20	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	23,60	0,82	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	227	201	22,30	0,77	3,86	5,04	1,18	Line					
07/10/2012 20:41	L1	226	202	19,40	0,75	3,28	4,19	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	204	23,80	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	226	201	22,20	0,77	3,85	4,97	1,12	Line					
07/10/2012 20:51	L1	227	202	19,40	0,75	3,30	4,26	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,00	0,83	4,27	5,51	1,24	Line					
	L3	226	201	22,20	0,77	3,85	4,97	1,12	Line					
07/10/2012 21:00	L1	227	203	19,40	0,75	3,31	4,23	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,10	0,82	4,26	5,50	1,24	Upstream ramp					
	L3	227	202	22,30	0,77	3,86	4,98	1,12	Upstream ramp					
07/10/2012 21:00	L1	227	216	23,40	0,70	3,71	4,13	0,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	217	29,20	0,76	4,99	5,44	0,45	Line					
	L3	227	218	28,00	0,71	4,51	4,92	0,41	Line					
07/10/2012 21:10	L1	227	219	23,20	0,75	3,92	4,23	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	218	27,60	0,82	5,06	5,46	0,40	Line					
	L3	226	217	26,80	0,77	4,61	5,02	0,41	Line					
07/10/2012 21:15	L1	227	219	23,30	0,75	3,94	4,25	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	217	27,50	0,82	5,06	5,52	0,46	Downstream ramp					
	L3	227	217	26,70	0,77	4,61	5,08	0,47	Downstream ramp					
07/10/2012 21:16	L1	227	214	21,80	0,76	3,73	4,23	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	212	25,80	0,83	4,82	5,53	0,71	Line					
	L3	227	212	24,20	0,79	4,30	4,98	0,68	Line					
07/10/2012 21:26	L1	228	211	21,40	0,75	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	211	26,00	0,82	4,77	5,53	0,76	Line					
	L3	226	212	24,50	0,77	4,26	4,89	0,63	Line					
07/10/2012 21:30	L1	227	211	21,30	0,75	3,61	4,23	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	212	26,60	0,81	4,85	5,56	0,71	Downstream ramp					
	L3	227	212	25,40	0,76	4,37	5,07	0,70	Downstream ramp					
07/10/2012 21:31	L1	227	197	18,10	0,77	3,14	4,28	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	195	21,00	0,85	4,04	5,64	1,60	Line					
	L3	227	195	20,70	0,79	3,69	5,15	1,46	Line					
07/10/2012 21:41	L1	227	197	18,30	0,75	3,12	4,26	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	196	21,40	0,83	4,02	5,55	1,53	Line					
	L3	227	196	21,00	0,77	3,63	5,01	1,38	Line					
07/10/2012 21:45	L1	228	197	18,30	0,75	3,14	4,33	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	196	21,30	0,83	3,98	5,43	1,45	Downstream ramp					
	L3	228	196	21,00	0,77	3,65	5,09	1,44	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833			M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
07/10/2012 21:46	L1	228	184	15,50	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,70	0,87	3,45	5,57	2,12	Line					
	L3	228	182	17,40	0,80	3,16	5,16	2,00	Line					
07/10/2012 21:56	L1	227	184	15,60	0,76	2,72	4,29	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,20	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	227	182	17,80	0,78	3,16	5,10	1,94	Line					
07/10/2012 22:06	L1	228	183	15,60	0,76	2,72	4,39	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,10	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	227	182	17,70	0,78	3,14	5,07	1,93	Line					
07/10/2012 22:16	L1	228	180	15,00	0,77	2,64	4,41	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,10	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	228	182	17,80	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
07/10/2012 22:26	L1	228	181	15,10	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,10	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	228	183	17,80	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
07/10/2012 22:36	L1	228	181	15,10	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,10	0,85	3,47	5,60	2,13	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,17	5,18	2,01	Line					
07/10/2012 22:46	L1	228	181	15,10	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,00	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	227	183	17,80	0,79	3,17	5,06	1,89	Line					
07/10/2012 22:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,00	0,85	3,47	5,60	2,13	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,17	5,18	2,01	Line					
07/10/2012 23:06	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,00	0,85	3,47	5,60	2,13	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,17	5,18	2,01	Line					
07/10/2012 23:16	L1	228	180	15,00	0,78	2,64	4,41	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
07/10/2012 23:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
07/10/2012 23:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
07/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,00	0,86	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	182	17,60	0,80	3,18	5,19	2,01	Line					
07/10/2012 23:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line					
08/10/2012 0:06	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	180	17,10	0,79	3,09	5,16	2,07	Line					
08/10/2012 0:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,00	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 0:26	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 0:36	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 0:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	179	16,90	0,80	3,09	5,22	2,13	Line						
08/10/2012 0:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	182	18,00	0,86	3,51	5,73	2,22	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 1:06	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 1:16	L1	228	182	14,90	0,78	2,66	4,35	1,69	Line						
	L2	228	182	17,90	0,86	3,50	5,72	2,22	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line						
08/10/2012 1:26	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 1:36	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,52	5,69	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 1:46	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line						
08/10/2012 1:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	229	180	17,10	0,80	3,12	5,27	2,15	Line						
08/10/2012 2:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	228	183	18,00	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 2:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line						
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line						
08/10/2012 2:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	228	183	17,90	0,86	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	16,90	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 2:37	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line						
	L2	228	183	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 2:47	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line						
	L2	228	183	18,00	0,86	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line						
08/10/2012 2:57	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line						
	L2	228	183	18,10	0,86	3,52	5,69	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 3:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75		Line					
	L2	228	184	18,10	0,85	3,51	5,61	2,10		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 3:17	L1	229	181	15,00	0,78	2,69	4,49	1,80		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,10	0,80	3,12	5,21	2,09		Line					
08/10/2012 3:27	L1	229	182	14,90	0,78	2,68	4,43	1,75		Line					
	L2	228	183	17,70	0,86	3,47	5,60	2,13		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 3:37	L1	229	182	15,00	0,78	2,69	4,44	1,75		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 3:47	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	229	180	17,00	0,80	3,12	5,27	2,15		Line					
08/10/2012 3:57	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75		Line					
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 4:07	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79		Line					
	L2	228	184	18,10	0,85	3,51	5,61	2,10		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 4:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73		Line					
	L2	228	183	18,00	0,86	3,50	5,65	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07		Line					
08/10/2012 4:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73		Line					
	L2	228	183	18,00	0,86	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08		Line					
08/10/2012 4:37	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07		Line					
08/10/2012 4:47	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	229	180	17,00	0,80	3,11	5,26	2,15		Line					
08/10/2012 4:57	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79		Line					
	L2	228	183	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07		Line					
08/10/2012 5:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74		Line					
	L2	228	183	18,00	0,85	3,49	5,64	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	179	17,00	0,80	3,11	5,26	2,15		Line					
08/10/2012 5:17	L1	228	180	14,90	0,78	2,65	4,43	1,78		Line					
	L2	227	182	18,00	0,85	3,47	5,60	2,13		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,00	0,80	3,08	5,15	2,07		Line					
08/10/2012 5:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73		Line					
	L2	227	182	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	180	16,90	0,80	3,06	5,06	2,00		Line					
08/10/2012 5:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73		Line					
	L2	227	182	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	180	16,90	0,80	3,07	5,07	2,00		Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
08/10/2012 5:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	227	182	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	228	179	16,90	0,80	3,10	5,24	2,14	Line						
08/10/2012 5:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	182	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	179	16,90	0,80	3,06	5,06	2,00	Line						
08/10/2012 6:07	L1	226	180	14,80	0,78	2,61	4,26	1,65	Line						
	L2	226	181	17,60	0,86	3,40	5,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	178	16,80	0,81	3,05	5,10	2,05	Line						
08/10/2012 6:17	L1	225	178	14,70	0,78	2,58	4,26	1,68	Line						
	L2	225	181	17,80	0,86	3,42	5,46	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	178	16,70	0,80	3,02	4,99	1,97	Line						
08/10/2012 6:27	L1	225	179	14,70	0,78	2,59	4,23	1,64	Line						
	L2	224	180	17,60	0,86	3,37	5,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	177	16,70	0,81	3,02	5,05	2,03	Line						
08/10/2012 6:37	L1	225	179	14,70	0,78	2,58	4,21	1,63	Line						
	L2	225	181	17,80	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	177	16,70	0,80	3,01	5,03	2,02	Line						
08/10/2012 6:47	L1	226	179	14,70	0,78	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	224	180	17,70	0,86	3,41	5,45	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	177	16,70	0,80	3,02	5,05	2,03	Line						
08/10/2012 6:57	L1	226	178	14,70	0,78	2,60	4,34	1,74	Line						
	L2	225	181	17,90	0,86	3,42	5,46	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	177	16,80	0,80	3,01	5,03	2,02	Line						
08/10/2012 7:07	L1	225	178	14,60	0,78	2,59	4,28	1,69	Line						
	L2	224	180	17,60	0,86	3,39	5,41	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	178	16,70	0,80	3,01	4,97	1,96	Line						
08/10/2012 7:14	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line						
	L2	223	212	28,30	0,71	4,48	4,98	0,50	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	212	28,30	0,64	4,12	4,68	0,56	Switching-on						
08/10/2012 7:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,68	4,28	1,60	Line						
	L2	223	215	27,30	0,81	4,92	5,31	0,39	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	212	25,30	0,78	4,36	4,90	0,54	Downstream ramp						
08/10/2012 7:21	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
08/10/2012 14:31	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
08/10/2012 14:31	L1	224	213	28,30	0,36	2,31	2,57	0,26	Switching-on						
	L2	222	211	33,60	0,42	3,20	3,56	0,36	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	223	212	34,10	0,38	2,93	3,26	0,33	Switching-on						
08/10/2012 14:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
08/10/2012 14:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 14:46	L1	224	214	26,40	0,38	2,28	2,51	0,23	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	212	33,10	0,45	3,34	3,71	0,37	Switching-on					
	L3	223	212	32,00	0,44	3,12	3,47	0,35	Switching-on					
08/10/2012 14:46	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
08/10/2012 18:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
08/10/2012 18:24	L1	225	212	22,90	0,43	2,20	2,50	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	212	30,80	0,50	3,42	3,80	0,38	Switching-on					
	L3	224	214	25,40	0,53	2,89	3,18	0,29	Switching-on					
08/10/2012 18:27	L1	224	213	23,30	0,62	3,28	3,65	0,37	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	214	29,00	0,70	4,54	4,95	0,41	Downstream ramp					
	L3	224	212	27,00	0,65	3,95	4,44	0,49	Downstream ramp					
08/10/2012 18:28	L1	224	211	21,80	0,68	3,35	3,80	0,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	211	27,70	0,75	4,68	5,26	0,58	Line					
	L3	224	210	24,70	0,71	3,94	4,52	0,58	Line					
08/10/2012 18:38	L1	224	210	21,60	0,73	3,56	4,08	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	209	26,00	0,81	4,68	5,31	0,63	Line					
	L3	224	210	24,30	0,76	4,15	4,76	0,61	Line					
08/10/2012 18:48	L1	223	210	21,50	0,74	3,55	4,03	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,00	0,81	4,67	5,36	0,69	Line					
	L3	223	209	24,20	0,77	4,13	4,74	0,61	Line					
08/10/2012 18:58	L1	223	210	21,30	0,75	3,57	4,05	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	208	26,60	0,81	4,75	5,39	0,64	Line					
	L3	223	209	24,00	0,76	4,10	4,70	0,60	Line					
08/10/2012 19:00	L1	224	211	21,50	0,74	3,59	4,08	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,00	0,81	4,69	5,38	0,69	Downstream ramp					
	L3	223	209	24,00	0,77	4,12	4,73	0,61	Downstream ramp					
08/10/2012 19:00	L1	224	202	19,40	0,76	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,45	5,38	0,93	Line					
	L3	223	204	22,50	0,78	3,90	4,72	0,82	Line					
08/10/2012 19:10	L1	223	202	19,60	0,75	3,28	4,05	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,42	5,35	0,93	Line					
	L3	223	200	22,00	0,77	3,77	4,76	0,99	Line					
08/10/2012 19:20	L1	224	202	19,60	0,75	3,29	4,11	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	24,60	0,82	4,46	5,45	0,99	Line					
	L3	223	201	22,00	0,77	3,79	4,73	0,94	Line					
08/10/2012 19:30	L1	224	202	19,60	0,75	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	224	201	22,00	0,77	3,81	4,81	1,00	Line					
08/10/2012 19:40	L1	223	202	19,60	0,74	3,25	4,02	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,60	0,81	4,43	5,36	0,93	Line					
	L3	223	201	21,90	0,76	3,74	4,67	0,93	Line					
08/10/2012 19:50	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	204	24,60	0,82	4,47	5,41	0,94	Line					
	L3	224	201	21,90	0,77	3,81	4,81	1,00	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/10/2012 20:00	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	204	24,50	0,82	4,46	5,39	0,93	Line					
	L3	224	201	22,00	0,77	3,81	4,81	1,00	Line					
08/10/2012 20:11	L1	224	203	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,90	0,82	4,34	5,42	1,08	Line					
	L3	224	202	22,00	0,77	3,81	4,76	0,95	Line					
08/10/2012 20:21	L1	224	203	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	202	23,80	0,82	4,36	5,39	1,03	Line					
	L3	225	202	22,00	0,78	3,84	4,85	1,01	Line					
08/10/2012 20:31	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,34	5,42	1,08	Line					
	L3	224	202	22,00	0,78	3,82	4,77	0,95	Line					
08/10/2012 20:41	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	225	202	22,00	0,78	3,84	4,85	1,01	Line					
08/10/2012 20:51	L1	224	203	19,70	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,39	5,48	1,09	Line					
	L3	225	202	22,00	0,78	3,84	4,85	1,01	Line					
08/10/2012 21:00	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	23,90	0,82	4,38	5,47	1,09	Upstream ramp					
	L3	225	202	22,10	0,78	3,85	4,86	1,01	Upstream ramp					
08/10/2012 21:00	L1	225	217	23,80	0,70	3,77	4,07	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	216	29,50	0,76	5,04	5,44	0,40	Line					
	L3	225	216	26,70	0,73	4,37	4,76	0,39	Line					
08/10/2012 21:10	L1	226	217	23,00	0,75	3,89	4,24	0,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	29,10	0,81	5,27	5,58	0,31	Line					
	L3	225	219	26,40	0,78	4,59	4,86	0,27	Line					
08/10/2012 21:15	L1	225	217	23,00	0,75	3,87	4,18	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	28,60	0,82	5,20	5,50	0,30	Downstream ramp					
	L3	225	219	26,20	0,78	4,58	4,85	0,27	Downstream ramp					
08/10/2012 21:16	L1	226	213	21,50	0,76	3,70	4,20	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	213	27,30	0,82	5,03	5,65	0,62	Line					
	L3	225	213	24,90	0,78	4,37	4,91	0,54	Line					
08/10/2012 21:26	L1	226	212	21,70	0,75	3,66	4,20	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,10	0,81	4,95	5,56	0,61	Line					
	L3	226	211	24,50	0,77	4,26	4,94	0,68	Line					
08/10/2012 21:30	L1	226	212	21,80	0,75	3,69	4,23	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,10	0,82	4,96	5,57	0,61	Downstream ramp					
	L3	226	211	24,30	0,78	4,24	4,91	0,67	Downstream ramp					
08/10/2012 21:31	L1	226	196	17,80	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	198	22,30	0,83	4,19	5,53	1,34	Line					
	L3	226	198	20,90	0,79	3,71	4,95	1,24	Line					
08/10/2012 21:41	L1	226	196	18,20	0,75	3,09	4,22	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	194	21,60	0,83	4,03	5,56	1,53	Line					
	L3	226	195	20,40	0,78	3,57	4,92	1,35	Line					
08/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,75	3,08	4,20	1,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	21,70	0,83	4,05	5,59	1,54	Downstream ramp					
	L3	226	195	20,30	0,78	3,57	4,92	1,35	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833	21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad													
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/10/2012 21:46	L1	226	182	15,30	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	17,90	0,87	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	182	16,70	0,82	3,09	4,93	1,84	Line				
08/10/2012 21:56	L1	227	183	15,60	0,76	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,84	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,40	0,79	3,10	5,01	1,91	Line				
08/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,76	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,50	0,84	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	182	17,30	0,79	3,08	4,92	1,84	Line				
08/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,76	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,40	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	182	17,20	0,79	3,08	4,92	1,84	Line				
08/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,76	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,40	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,20	0,79	3,07	4,96	1,89	Line				
08/10/2012 22:36	L1	226	182	15,50	0,77	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,40	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,10	0,80	3,07	4,96	1,89	Line				
08/10/2012 22:46	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	182	17,10	0,80	3,07	4,90	1,83	Line				
08/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
08/10/2012 23:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,10	0,80	3,08	4,92	1,84	Line				
08/10/2012 23:16	L1	227	183	15,50	0,76	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
08/10/2012 23:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	183	17,20	0,80	3,10	4,95	1,85	Line				
08/10/2012 23:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
08/10/2012 23:46	L1	228	183	15,50	0,77	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,12	5,10	1,98	Line				
08/10/2012 23:56	L1	228	183	15,50	0,77	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
09/10/2012 0:06	L1	227	180	15,00	0,77	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
09/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,84	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 0:26	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
09/10/2012 0:36	L1	227	180	15,00	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 0:46	L1	227	180	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,00	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 0:56	L1	228	181	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 1:06	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 1:16	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,00	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 1:26	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 1:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
09/10/2012 1:46	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
09/10/2012 1:56	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
09/10/2012 2:07	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 2:17	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,50	0,85	3,55	5,80	2,25	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 2:37	L1	228	180	15,00	0,77	2,65	4,43	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
09/10/2012 2:47	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
09/10/2012 2:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	182	17,10	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 3:07	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,50	0,85	3,55	5,80	2,25	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 3:17	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
09/10/2012 3:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,10	0,80	3,12	5,10	1,98	Line				
09/10/2012 3:37	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,50	0,85	3,55	5,80	2,25	Line				
	L3	228	182	17,10	0,80	3,12	5,10	1,98	Line				
09/10/2012 3:47	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,20	0,80	3,12	5,10	1,98	Line				
09/10/2012 3:57	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,10	0,80	3,12	5,10	1,98	Line				
09/10/2012 4:07	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
09/10/2012 4:17	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,10	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 4:27	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 4:37	L1	228	180	14,90	0,78	2,64	4,41	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	228	183	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
09/10/2012 4:57	L1	228	181	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 5:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,00	0,81	3,11	5,02	1,91	Line				
09/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 5:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,00	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 5:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,00	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 5:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	227	182	17,00	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
09/10/2012 5:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	182	17,00	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
09/10/2012 6:07	L1	226	179	14,80	0,78	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	180	18,10	0,85	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	225	181	16,90	0,80	3,05	4,87	1,82	Line				
09/10/2012 6:17	L1	226	179	14,80	0,78	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,85	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	181	16,90	0,81	3,05	4,87	1,82	Line				
09/10/2012 6:27	L1	225	178	14,70	0,78	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,85	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	225	180	16,90	0,81	3,04	4,91	1,87	Line				
09/10/2012 6:37	L1	225	178	14,80	0,78	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	18,20	0,85	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	225	180	16,80	0,81	3,03	4,89	1,86	Line				
09/10/2012 6:47	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,20	0,85	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	225	180	16,80	0,81	3,03	4,89	1,86	Line				
09/10/2012 6:57	L1	224	178	14,70	0,78	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,20	0,85	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	224	179	16,70	0,81	3,02	4,88	1,86	Line				
09/10/2012 7:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
09/10/2012 18:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
09/10/2012 18:23	L1	224	211	27,60	0,35	2,22	2,52	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	212	33,80	0,44	3,36	3,74	0,38	Switching-on				
	L3	224	213	33,60	0,40	3,00	3,34	0,34	Switching-on				
09/10/2012 18:26	L1	224	213	24,20	0,62	3,40	3,78	0,38	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	211	28,30	0,70	4,44	4,94	0,50	Downstream ramp				
	L3	223	212	27,70	0,64	4,01	4,46	0,45	Downstream ramp				
09/10/2012 18:27	L1	225	211	22,60	0,67	3,44	3,95	0,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	27,90	0,75	4,66	5,24	0,58	Line				
	L3	224	210	26,00	0,69	4,07	4,67	0,60	Line				
09/10/2012 18:37	L1	224	211	21,60	0,74	3,58	4,06	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	208	26,00	0,81	4,67	5,36	0,69	Line				
	L3	224	210	25,00	0,75	4,20	4,82	0,62	Line				
09/10/2012 18:47	L1	224	211	21,50	0,74	3,58	4,06	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	208	25,80	0,82	4,69	5,44	0,75	Line				
	L3	224	210	24,30	0,76	4,14	4,75	0,61	Line				
09/10/2012 18:57	L1	224	211	21,50	0,75	3,60	4,09	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	25,60	0,82	4,65	5,33	0,68	Line				
	L3	224	209	24,90	0,76	4,23	4,90	0,67	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 19:00	L1	224	210	21,40	0,75	3,59	4,12	0,53	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	25,40	0,82	4,65	5,33	0,68					
	L3	223	209	24,60	0,76	4,18	4,79	0,61					
09/10/2012 19:00	L1	224	202	19,40	0,77	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	204	24,00	0,83	4,42	5,35	0,93	Line				
	L3	224	201	21,70	0,79	3,83	4,84	1,01	Line				
09/10/2012 19:10	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	203	24,00	0,82	4,40	5,38	0,98	Line				
	L3	223	201	22,70	0,76	3,85	4,81	0,96	Line				
09/10/2012 19:20	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	200	23,10	0,83	4,25	5,31	1,06	Line				
	L3	223	201	22,60	0,76	3,85	4,81	0,96	Line				
09/10/2012 19:30	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,20	0,83	4,28	5,35	1,07	Line				
	L3	223	200	22,50	0,77	3,84	4,85	1,01	Line				
09/10/2012 19:40	L1	224	203	19,60	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,20	0,82	4,27	5,33	1,06	Line				
	L3	225	202	22,60	0,76	3,88	4,90	1,02	Line				
09/10/2012 19:50	L1	225	203	19,70	0,75	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	201	23,20	0,83	4,33	5,47	1,14	Line				
	L3	223	201	22,50	0,76	3,87	4,83	0,96	Line				
09/10/2012 20:00	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,20	0,83	4,30	5,37	1,07	Line				
	L3	224	202	22,50	0,77	3,88	4,85	0,97	Line				
09/10/2012 20:11	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	23,30	0,83	4,32	5,40	1,08	Line				
	L3	225	202	22,60	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
09/10/2012 20:21	L1	224	203	19,60	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	201	23,20	0,83	4,32	5,46	1,14	Line				
	L3	224	202	22,60	0,77	3,89	4,86	0,97	Line				
09/10/2012 20:31	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	23,40	0,83	4,33	5,41	1,08	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
09/10/2012 20:41	L1	224	203	19,70	0,75	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	23,40	0,83	4,32	5,40	1,08	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
09/10/2012 20:51	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	23,40	0,83	4,34	5,42	1,08	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
09/10/2012 21:00	L1	225	203	19,70	0,76	3,35	4,18	0,83	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	23,50	0,83	4,37	5,52	1,15	Upstream ramp				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Upstream ramp				
09/10/2012 21:00	L1	224	216	23,60	0,71	3,74	4,04	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	215	29,20	0,76	5,03	5,48	0,45	Line				
	L3	224	215	27,30	0,72	4,43	4,83	0,40	Line				
09/10/2012 21:10	L1	225	219	23,50	0,75	3,97	4,20	0,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	218	28,60	0,82	5,19	5,49	0,30	Line				
	L3	225	218	26,40	0,77	4,57	4,88	0,31	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833			M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/10/2012 21:15	L1	225	220	23,50	0,75	3,97	4,16	0,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	28,50	0,82	5,19	5,49	0,30	Downstream ramp					
	L3	225	219	27,20	0,77	4,68	4,95	0,27	Downstream ramp					
09/10/2012 21:16	L1	225	211	21,20	0,77	3,67	4,21	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	213	27,00	0,83	4,99	5,55	0,56	Line					
	L3	226	214	25,50	0,78	4,46	5,01	0,55	Line					
09/10/2012 21:26	L1	226	212	21,60	0,75	3,68	4,22	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,10	0,82	4,95	5,56	0,61	Line					
	L3	226	211	25,00	0,77	4,31	5,00	0,69	Line					
09/10/2012 21:30	L1	225	211	21,60	0,75	3,66	4,20	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	213	27,50	0,81	4,99	5,55	0,56	Downstream ramp					
	L3	225	211	25,10	0,76	4,31	4,94	0,63	Downstream ramp					
09/10/2012 21:31	L1	226	196	17,70	0,78	3,12	4,26	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,30	0,84	4,18	5,58	1,40	Line					
	L3	226	197	21,70	0,77	3,79	5,11	1,32	Line					
09/10/2012 21:41	L1	226	196	18,20	0,76	3,10	4,23	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	22,00	0,83	4,09	5,64	1,55	Line					
	L3	226	195	21,00	0,77	3,63	5,01	1,38	Line					
09/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,76	3,11	4,24	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	194	22,00	0,83	4,07	5,61	1,54	Downstream ramp					
	L3	226	195	20,90	0,77	3,64	5,02	1,38	Downstream ramp					
09/10/2012 21:46	L1	227	183	15,30	0,79	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	17,60	0,87	3,46	5,59	2,13	Line					
	L3	227	182	17,20	0,81	3,13	5,06	1,93	Line					
09/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,85	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	226	182	17,80	0,78	3,14	5,01	1,87	Line					
09/10/2012 22:06	L1	226	183	15,50	0,77	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	226	182	17,80	0,78	3,14	5,01	1,87	Line					
09/10/2012 22:16	L1	226	183	15,40	0,77	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,80	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
09/10/2012 22:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	182	17,70	0,79	3,14	5,01	1,87	Line					
09/10/2012 22:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,40	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
09/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line					
09/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					
09/10/2012 23:06	L1	228	184	15,50	0,77	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/10/2012 23:16	L1	228	183	15,50	0,77	2,74	4,43	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
09/10/2012 23:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
09/10/2012 23:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	183	18,40	0,85	3,56	5,69	2,13	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
09/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
09/10/2012 23:56	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
10/10/2012 0:06	L1	228	181	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
10/10/2012 0:16	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
10/10/2012 0:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
10/10/2012 0:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,40	0,85	3,56	5,82	2,26	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
10/10/2012 0:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,10	0,85	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,17	5,18	2,01	Line				
10/10/2012 0:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,17	5,18	2,01	Line				
10/10/2012 1:06	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
10/10/2012 1:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
10/10/2012 1:26	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
10/10/2012 1:36	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
10/10/2012 1:46	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
10/10/2012 1:56	L1	228	182	15,00	0,78	2,66	4,35	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,60	0,79	3,17	5,18	2,01	Line						
10/10/2012 2:07	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,60	0,85	3,58	5,78	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 2:17	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	182	18,40	0,85	3,56	5,82	2,26	Line						
	L3	228	182	17,50	0,79	3,17	5,18	2,01	Line						
10/10/2012 2:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line						
10/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 2:47	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
10/10/2012 2:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,50	0,80	3,17	5,18	2,01	Line						
10/10/2012 3:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
10/10/2012 3:17	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,50	0,79	3,17	5,18	2,01	Line						
10/10/2012 3:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 3:37	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line						
10/10/2012 3:47	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 3:57	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 4:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 4:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
10/10/2012 4:27	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	228	182	17,60	0,79	3,17	5,18	2,01	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833	M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/10/2012 4:37	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line				
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
10/10/2012 4:47	L1	228	182	15,00	0,78	2,66	4,35	1,69	Line				
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	228	182	17,60	0,79	3,16	5,16	2,00	Line				
10/10/2012 4:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	228	183	18,40	0,86	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
10/10/2012 5:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
10/10/2012 5:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
10/10/2012 5:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
10/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
10/10/2012 5:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line				
10/10/2012 5:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
10/10/2012 6:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
10/10/2012 6:17	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line				
	L2	225	181	18,30	0,85	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
10/10/2012 6:27	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line				
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
10/10/2012 6:37	L1	225	178	14,70	0,79	2,59	4,28	1,69	Line				
	L2	224	179	18,10	0,86	3,45	5,57	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,30	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
10/10/2012 6:47	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,20	0,80	3,07	4,96	1,89	Line				
10/10/2012 6:57	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line				
	L2	223	179	18,10	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	179	17,20	0,80	3,05	4,87	1,82	Line				
10/10/2012 7:04	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/10/2012 18:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
10/10/2012 18:07	L1	224	214	28,60	0,35	2,28	2,51	0,23	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	212	34,40	0,42	3,30	3,67	0,37	Switching-on					
	L3	222	212	33,40	0,41	3,05	3,36	0,31	Switching-on					
10/10/2012 18:10	L1	224	214	24,10	0,62	3,36	3,70	0,34	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	212	28,90	0,69	4,50	5,00	0,50	Downstream ramp					
	L3	222	214	28,30	0,63	4,02	4,34	0,32	Downstream ramp					
10/10/2012 18:11	L1	225	211	22,60	0,67	3,43	3,93	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	211	28,60	0,74	4,72	5,30	0,58	Line					
	L3	222	211	26,70	0,69	4,12	4,58	0,46	Line					
10/10/2012 18:21	L1	224	211	21,60	0,74	3,58	4,06	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,70	0,80	4,77	5,47	0,70	Line					
	L3	223	209	24,80	0,75	4,17	4,78	0,61	Line					
10/10/2012 18:31	L1	224	210	21,50	0,75	3,62	4,15	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	209	26,20	0,81	4,73	5,37	0,64	Line					
	L3	223	208	24,70	0,76	4,21	4,88	0,67	Line					
10/10/2012 18:41	L1	223	209	21,30	0,75	3,57	4,10	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	221	207	26,40	0,81	4,72	5,41	0,69	Line					
	L3	222	208	24,50	0,77	4,16	4,77	0,61	Line					
10/10/2012 18:51	L1	223	210	21,40	0,75	3,57	4,05	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,00	0,82	4,69	5,38	0,69	Line					
	L3	223	209	24,60	0,76	4,18	4,79	0,61	Line					
10/10/2012 19:00	L1	224	210	21,50	0,75	3,59	4,12	0,53	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,00	0,82	4,69	5,38	0,69	Downstream ramp					
	L3	223	209	24,60	0,77	4,18	4,79	0,61	Downstream ramp					
10/10/2012 19:00	L1	223	202	19,30	0,77	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	202	24,10	0,83	4,45	5,44	0,99	Line					
	L3	223	203	22,90	0,78	3,97	4,85	0,88	Line					
10/10/2012 19:10	L1	223	201	19,60	0,75	3,28	4,10	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	223	203	23,10	0,77	3,95	4,83	0,88	Line					
10/10/2012 19:20	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	222	203	23,10	0,77	3,93	4,75	0,82	Line					
10/10/2012 19:30	L1	224	202	19,60	0,76	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	24,50	0,82	4,48	5,48	1,00	Line					
	L3	223	200	22,50	0,77	3,84	4,85	1,01	Line					
10/10/2012 19:40	L1	224	202	19,60	0,75	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,30	0,82	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	223	200	22,60	0,76	3,84	4,85	1,01	Line					
10/10/2012 19:50	L1	223	202	19,50	0,76	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	223	200	22,40	0,77	3,85	4,86	1,01	Line					
10/10/2012 20:00	L1	223	202	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,46	5,39	0,93	Line					
	L3	223	201	22,60	0,77	3,86	4,82	0,96	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/10/2012 20:11	L1	224	202	19,60	0,75	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	24,50	0,82	4,48	5,48	1,00	Line					
	L3	223	200	22,50	0,77	3,85	4,86	1,01	Line					
10/10/2012 20:21	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	223	201	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Line					
10/10/2012 20:31	L1	224	202	19,70	0,75	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,90	0,82	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	224	201	22,70	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
10/10/2012 20:41	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,70	0,83	4,35	5,43	1,08	Line					
	L3	224	202	22,60	0,77	3,89	4,86	0,97	Line					
10/10/2012 20:51	L1	225	203	19,80	0,75	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
10/10/2012 21:00	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Upstream ramp					
	L3	224	201	22,60	0,77	3,89	4,91	1,02	Upstream ramp					
10/10/2012 21:00	L1	225	217	23,90	0,71	3,85	4,15	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	215	29,40	0,77	5,08	5,54	0,46	Line					
	L3	224	217	28,20	0,72	4,57	4,88	0,31	Line					
10/10/2012 21:10	L1	225	220	23,60	0,75	3,98	4,17	0,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	220	29,30	0,82	5,29	5,44	0,15	Line					
	L3	224	217	27,00	0,77	4,61	4,93	0,32	Line					
10/10/2012 21:15	L1	225	219	23,50	0,75	3,97	4,20	0,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	220	29,10	0,82	5,29	5,44	0,15	Downstream ramp					
	L3	224	217	27,00	0,77	4,64	4,96	0,32	Downstream ramp					
10/10/2012 21:16	L1	226	211	21,30	0,77	3,71	4,30	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	212	26,50	0,83	4,93	5,54	0,61	Line					
	L3	225	213	25,20	0,78	4,41	4,96	0,55	Line					
10/10/2012 21:26	L1	226	212	21,70	0,75	3,70	4,24	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	212	27,30	0,81	4,99	5,61	0,62	Line					
	L3	225	212	25,50	0,77	4,38	4,97	0,59	Line					
10/10/2012 21:30	L1	226	212	21,70	0,75	3,69	4,23	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	213	27,50	0,81	4,99	5,55	0,56	Downstream ramp					
	L3	225	213	25,50	0,77	4,40	4,94	0,54	Downstream ramp					
10/10/2012 21:31	L1	226	196	17,70	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,10	0,84	4,18	5,58	1,40	Line					
	L3	225	197	20,80	0,79	3,69	4,92	1,23	Line					
10/10/2012 21:41	L1	226	196	18,20	0,76	3,11	4,24	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	194	22,00	0,83	4,10	5,72	1,62	Line					
	L3	226	197	21,50	0,77	3,73	5,03	1,30	Line					
10/10/2012 21:45	L1	227	196	18,20	0,76	3,13	4,32	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	195	22,00	0,83	4,11	5,67	1,56	Downstream ramp					
	L3	226	198	21,60	0,77	3,75	5,00	1,25	Downstream ramp					
10/10/2012 21:46	L1	227	183	15,30	0,79	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,00	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,17	5,06	1,89	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,70	0,78	3,14	5,07	1,93	Line						
10/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,70	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
10/10/2012 22:26	L1	227	182	15,50	0,77	2,71	4,38	1,67	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						
10/10/2012 22:36	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 22:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 22:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 23:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line						
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						
10/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
10/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 23:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
10/10/2012 23:56	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	182	17,50	0,79	3,14	5,01	1,87	Line						
11/10/2012 0:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,50	0,85	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 0:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
11/10/2012 0:46	L1	226	183	15,40	0,78	2,71	4,28	1,57	Line						
	L2	227	182	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	181	17,40	0,79	3,10	4,95	1,85	Line						
11/10/2012 0:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 1:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,40	0,80	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 1:16	L1	227	183	15,30	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	181	17,40	0,79	3,11	4,97	1,86	Line						
11/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 1:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 1:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	182	17,50	0,79	3,14	5,01	1,87	Line						
11/10/2012 1:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
11/10/2012 2:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 2:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
11/10/2012 2:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 2:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 2:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 2:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 3:07	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
11/10/2012 3:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,54	5,65	2,11	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
11/10/2012 3:27	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line						
11/10/2012 3:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 3:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
11/10/2012 4:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 4:17	L1	228	183	15,40	0,78	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
11/10/2012 4:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 4:47	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 4:57	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	181	17,40	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 5:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 5:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 5:27	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
11/10/2012 5:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
11/10/2012 5:47	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 5:57	L1	225	182	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
11/10/2012 6:07	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
11/10/2012 6:17	L1	225	182	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	225	180	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
11/10/2012 6:27	L1	226	182	15,30	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
11/10/2012 6:37	L1	225	182	15,20	0,77	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
11/10/2012 6:47	L1	225	181	15,20	0,78	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
11/10/2012 6:57	L1	225	181	15,20	0,78	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
11/10/2012 7:07	L1	225	181	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	223	179	17,20	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
11/10/2012 7:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
11/10/2012 18:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
11/10/2012 18:18	L1	228	213	27,00	0,35	2,23	2,58	0,35	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	213	34,80	0,41	3,28	3,72	0,44	Switching-on				
	L3	226	213	33,80	0,40	3,05	3,46	0,41	Switching-on				
11/10/2012 18:20	L1	228	211	23,30	0,61	3,27	3,87	0,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	28,80	0,68	4,47	5,13	0,66	Downstream ramp				
	L3	227	212	27,50	0,64	3,98	4,61	0,63	Downstream ramp				
11/10/2012 18:21	L1	228	212	22,70	0,66	3,42	4,01	0,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	210	27,50	0,74	4,60	5,39	0,79	Line				
	L3	227	210	25,10	0,70	3,96	4,69	0,73	Line				
11/10/2012 18:31	L1	228	209	20,90	0,74	3,52	4,26	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	26,00	0,81	4,71	5,58	0,87	Line				
	L3	227	209	24,60	0,75	4,20	5,03	0,83	Line				
11/10/2012 18:41	L1	227	208	20,80	0,74	3,51	4,24	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	25,80	0,81	4,70	5,56	0,86	Line				
	L3	226	209	24,50	0,76	4,19	4,96	0,77	Line				
11/10/2012 18:51	L1	227	208	20,80	0,75	3,56	4,31	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	209	25,80	0,82	4,74	5,55	0,81	Line				
	L3	226	209	24,70	0,77	4,26	5,04	0,78	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/10/2012 19:00	L1	227	208	20,70	0,75	3,51	4,24	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	209	25,70	0,81	4,68	5,48	0,80	Downstream ramp					
	L3	227	209	24,50	0,76	4,21	5,04	0,83	Downstream ramp					
11/10/2012 19:00	L1	227	203	19,10	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,00	0,83	4,46	5,57	1,11	Line					
	L3	227	201	21,50	0,79	3,83	5,00	1,17	Line					
11/10/2012 19:10	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	203	24,20	0,82	4,45	5,62	1,17	Line					
	L3	227	201	22,40	0,76	3,86	5,04	1,18	Line					
11/10/2012 19:20	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	201	23,40	0,82	4,33	5,59	1,26	Line					
	L3	226	201	22,30	0,76	3,84	4,96	1,12	Line					
11/10/2012 19:30	L1	228	203	19,50	0,75	3,34	4,31	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	200	23,30	0,82	4,30	5,55	1,25	Line					
	L3	227	201	22,30	0,76	3,86	5,04	1,18	Line					
11/10/2012 19:40	L1	227	203	19,50	0,74	3,31	4,23	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,60	0,81	4,33	5,59	1,26	Line					
	L3	227	201	22,40	0,76	3,87	5,05	1,18	Line					
11/10/2012 19:50	L1	227	202	19,50	0,75	3,36	4,34	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	201	23,60	0,83	4,37	5,64	1,27	Line					
	L3	227	201	22,30	0,77	3,88	5,06	1,18	Line					
11/10/2012 20:00	L1	227	203	19,50	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,50	0,82	4,33	5,59	1,26	Line					
	L3	227	202	22,40	0,76	3,87	5,00	1,13	Line					
11/10/2012 20:11	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,40	0,82	4,33	5,59	1,26	Line					
	L3	226	201	22,20	0,77	3,86	4,98	1,12	Line					
11/10/2012 20:21	L1	228	203	19,50	0,75	3,34	4,31	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,35	5,61	1,26	Line					
	L3	227	202	22,50	0,76	3,89	5,02	1,13	Line					
11/10/2012 20:31	L1	228	203	19,60	0,75	3,35	4,32	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,35	5,61	1,26	Line					
	L3	227	202	22,40	0,77	3,88	5,01	1,13	Line					
11/10/2012 20:41	L1	227	203	19,50	0,76	3,34	4,26	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	202	23,60	0,82	4,38	5,65	1,27	Line					
	L3	228	202	22,40	0,77	3,90	5,09	1,19	Line					
11/10/2012 20:51	L1	229	201	19,00	0,75	3,28	4,38	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	202	23,60	0,82	4,38	5,65	1,27	Line					
	L3	228	202	22,40	0,77	3,91	5,10	1,19	Line					
11/10/2012 21:00	L1	228	201	18,90	0,76	3,26	4,30	1,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	202	23,60	0,82	4,39	5,67	1,28	Upstream ramp					
	L3	228	202	22,40	0,77	3,91	5,10	1,19	Upstream ramp					
11/10/2012 21:00	L1	227	217	23,70	0,70	3,82	4,21	0,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	218	29,80	0,75	5,12	5,58	0,46	Line					
	L3	227	217	28,00	0,72	4,58	5,04	0,46	Line					
11/10/2012 21:10	L1	228	220	23,40	0,75	4,00	4,32	0,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	218	28,80	0,81	5,26	5,73	0,47	Line					
	L3	228	219	27,00	0,76	4,68	5,10	0,42	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
11/10/2012 21:15	L1	228	220	23,40	0,75	4,00	4,32	0,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	218	28,40	0,81	5,22	5,75	0,53	Downstream ramp						
	L3	228	219	26,80	0,77	4,66	5,08	0,42	Downstream ramp						
11/10/2012 21:16	L1	228	212	21,20	0,77	3,72	4,36	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	213	27,00	0,82	5,04	5,84	0,80	Line						
	L3	227	213	24,90	0,78	4,42	5,07	0,65	Line						
11/10/2012 21:26	L1	225	209	21,00	0,75	3,54	4,15	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	223	209	26,10	0,82	4,75	5,45	0,70	Line						
	L3	224	207	24,00	0,77	4,14	4,90	0,76	Line						
11/10/2012 21:30	L1	226	209	21,10	0,75	3,57	4,23	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	210	26,80	0,81	4,88	5,66	0,78	Downstream ramp						
	L3	226	208	24,20	0,77	4,19	5,01	0,82	Downstream ramp						
11/10/2012 21:31	L1	226	196	17,80	0,78	3,12	4,26	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	197	22,10	0,83	4,14	5,52	1,38	Line						
	L3	225	197	21,50	0,77	3,74	4,99	1,25	Line						
11/10/2012 21:41	L1	226	196	18,20	0,75	3,10	4,23	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	197	22,30	0,83	4,13	5,51	1,38	Line						
	L3	226	197	21,00	0,77	3,66	4,94	1,28	Line						
11/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,76	3,10	4,23	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	197	22,20	0,83	4,12	5,50	1,38	Downstream ramp						
	L3	226	197	21,50	0,77	3,73	5,03	1,30	Downstream ramp						
11/10/2012 21:46	L1	226	183	15,20	0,79	2,71	4,28	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	184	18,50	0,86	3,55	5,48	1,93	Line						
	L3	226	181	17,00	0,81	3,10	5,01	1,91	Line						
11/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,40	0,85	3,50	5,65	2,15	Line						
	L3	226	182	17,90	0,78	3,14	5,01	1,87	Line						
11/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	181	18,30	0,85	3,47	5,54	2,07	Line						
	L3	225	180	17,60	0,79	3,10	5,01	1,91	Line						
11/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line						
	L3	226	181	17,60	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 22:26	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,85	3,49	5,64	2,15	Line						
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						
11/10/2012 22:36	L1	227	182	15,40	0,77	2,70	4,36	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,50	0,85	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,60	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
11/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line						
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line						
11/10/2012 22:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,10	0,85	3,46	5,53	2,07	Line						
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						
11/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,50	0,85	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/10/2012 23:16	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
11/10/2012 23:26	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
11/10/2012 23:36	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
11/10/2012 23:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
11/10/2012 23:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
12/10/2012 0:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
12/10/2012 0:16	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
12/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	182	17,40	0,79	3,12	4,98	1,86	Line				
12/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 0:46	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	182	18,30	0,84	3,47	5,48	2,01	Line				
	L3	226	182	17,50	0,78	3,12	4,98	1,86	Line				
12/10/2012 0:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 1:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 1:16	L1	226	183	15,40	0,78	2,72	4,29	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 1:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	182	17,40	0,79	3,12	4,98	1,86	Line				
12/10/2012 1:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/10/2012 1:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 2:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 2:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
12/10/2012 2:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 2:37	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,14	5,01	1,87	Line				
12/10/2012 2:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line				
12/10/2012 2:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
12/10/2012 3:07	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line				
12/10/2012 3:17	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
12/10/2012 3:27	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
12/10/2012 3:37	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
12/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
12/10/2012 3:57	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,40	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
12/10/2012 4:07	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 4:17	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
12/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,40	0,85	3,55	5,80	2,25	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/10/2012 4:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line					
12/10/2012 4:47	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line					
12/10/2012 4:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
12/10/2012 5:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line					
12/10/2012 5:17	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line					
12/10/2012 5:27	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
12/10/2012 5:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line					
12/10/2012 5:47	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,79	3,12	5,04	1,92	Line					
12/10/2012 5:57	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
12/10/2012 6:07	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
12/10/2012 6:17	L1	225	182	15,20	0,78	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
12/10/2012 6:27	L1	225	181	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,10	0,86	3,45	5,51	2,06	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
12/10/2012 6:37	L1	225	181	15,20	0,78	2,65	4,23	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,47	5,60	2,13	Line					
	L3	224	179	17,20	0,80	3,08	4,97	1,89	Line					
12/10/2012 6:47	L1	225	181	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
12/10/2012 6:57	L1	225	181	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	180	18,10	0,86	3,45	5,51	2,06	Line					
	L3	224	180	17,30	0,80	3,08	4,92	1,84	Line					
12/10/2012 7:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/10/2012 17:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
12/10/2012 17:56	L1	224	213	28,40	0,35	2,27	2,52	0,25	Switching-on					
	L2	222	215	36,10	0,41	3,33	3,56	0,23	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	223	215	33,90	0,40	3,04	3,28	0,24	Switching-on					
12/10/2012 17:59	L1	223	213	23,80	0,62	3,32	3,66	0,34	Downstream ramp					
	L2	221	213	29,40	0,70	4,56	4,92	0,36	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	223	214	28,50	0,64	4,09	4,46	0,37	Downstream ramp					
12/10/2012 18:00	L1	224	211	22,50	0,67	3,42	3,88	0,46	Line					
	L2	222	211	28,40	0,75	4,72	5,25	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	223	212	26,80	0,69	4,16	4,63	0,47	Line					
12/10/2012 18:10	L1	224	210	21,50	0,74	3,58	4,11	0,53	Line					
	L2	222	211	26,80	0,81	4,81	5,35	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	223	208	24,20	0,76	4,08	4,73	0,65	Line					
12/10/2012 18:20	L1	223	210	21,50	0,75	3,57	4,05	0,48	Line					
	L2	221	210	26,60	0,81	4,78	5,32	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	222	208	24,50	0,76	4,14	4,75	0,61	Line					
12/10/2012 18:30	L1	224	210	21,50	0,75	3,59	4,12	0,53	Line					
	L2	222	211	27,30	0,81	4,89	5,44	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	223	209	24,60	0,76	4,17	4,78	0,61	Line					
12/10/2012 18:40	L1	223	210	21,30	0,75	3,56	4,04	0,48	Line					
	L2	222	210	27,20	0,81	4,88	5,48	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	222	208	24,60	0,76	4,16	4,77	0,61	Line					
12/10/2012 18:50	L1	222	209	21,30	0,75	3,57	4,05	0,48	Line					
	L2	221	210	26,70	0,81	4,82	5,36	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	221	208	24,50	0,77	4,16	4,72	0,56	Line					
12/10/2012 19:00	L1	224	210	21,40	0,75	3,61	4,14	0,53	Downstream ramp					
	L2	222	211	26,70	0,82	4,82	5,36	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	223	209	24,60	0,76	4,19	4,81	0,62	Downstream ramp					
12/10/2012 19:00	L1	223	201	19,20	0,77	3,32	4,15	0,83	Line					
	L2	222	203	23,80	0,84	4,42	5,35	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	222	203	22,80	0,78	3,94	4,76	0,82	Line					
12/10/2012 19:10	L1	223	201	19,50	0,75	3,29	4,11	0,82	Line					
	L2	221	202	24,30	0,82	4,41	5,33	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	221	202	23,00	0,77	3,89	4,70	0,81	Line					
12/10/2012 19:20	L1	224	202	19,60	0,75	3,32	4,15	0,83	Line					
	L2	221	202	24,30	0,82	4,41	5,33	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	223	203	23,20	0,77	3,95	4,83	0,88	Line					
12/10/2012 19:30	L1	222	201	19,40	0,76	3,27	4,04	0,77	Line					
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	222	200	22,30	0,77	3,80	4,75	0,95	Line					
12/10/2012 19:40	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line					
	L2	223	203	24,50	0,82	4,47	5,46	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	222	200	22,30	0,77	3,80	4,75	0,95	Line					
12/10/2012 19:50	L1	223	201	19,60	0,77	3,36	4,20	0,84	Line					
	L2	220	199	23,40	0,83	4,28	5,29	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	223	200	22,40	0,77	3,88	4,90	1,02	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/10/2012 20:00	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,34	5,42	1,08	Line				
	L3	224	201	22,60	0,77	3,86	4,87	1,01	Line				
12/10/2012 20:11	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,70	0,82	4,34	5,42	1,08	Line				
	L3	223	201	22,50	0,77	3,84	4,80	0,96	Line				
12/10/2012 20:21	L1	224	203	19,60	0,76	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	200	23,70	0,82	4,35	5,49	1,14	Line				
	L3	224	202	22,50	0,77	3,88	4,85	0,97	Line				
12/10/2012 20:31	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	224	201	22,50	0,77	3,87	4,89	1,02	Line				
12/10/2012 20:41	L1	224	203	19,70	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	224	201	22,60	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				
12/10/2012 20:51	L1	224	202	19,70	0,75	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	223	200	22,40	0,77	3,84	4,85	1,01	Line				
12/10/2012 21:00	L1	224	203	19,70	0,75	3,32	4,10	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Upstream ramp				
	L3	224	201	22,50	0,77	3,87	4,89	1,02	Upstream ramp				
12/10/2012 21:00	L1	224	216	23,70	0,70	3,74	4,04	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	216	30,00	0,76	5,06	5,41	0,35	Line				
	L3	223	217	28,10	0,71	4,49	4,75	0,26	Line				
12/10/2012 21:10	L1	225	220	23,50	0,75	3,96	4,15	0,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	220	29,10	0,82	5,28	5,43	0,15	Line				
	L3	224	220	27,70	0,77	4,76	4,94	0,18	Line				
12/10/2012 21:15	L1	225	220	23,50	0,75	3,98	4,17	0,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	220	29,70	0,81	5,37	5,52	0,15	Downstream ramp				
	L3	224	220	27,00	0,78	4,67	4,85	0,18	Downstream ramp				
12/10/2012 21:16	L1	225	211	21,20	0,77	3,68	4,22	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	26,50	0,83	4,95	5,51	0,56	Line				
	L3	225	212	25,30	0,78	4,42	5,02	0,60	Line				
12/10/2012 21:26	L1	225	212	21,70	0,74	3,66	4,16	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	27,50	0,80	4,98	5,54	0,56	Line				
	L3	223	212	25,50	0,77	4,34	4,83	0,49	Line				
12/10/2012 21:30	L1	226	212	21,70	0,75	3,68	4,22	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	213	27,50	0,81	5,01	5,63	0,62	Downstream ramp				
	L3	224	212	25,30	0,76	4,33	4,87	0,54	Downstream ramp				
12/10/2012 21:31	L1	225	195	17,60	0,78	3,10	4,23	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	197	22,10	0,84	4,16	5,55	1,39	Line				
	L3	223	195	20,40	0,80	3,64	4,86	1,22	Line				
12/10/2012 21:41	L1	226	195	18,10	0,75	3,09	4,26	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	197	22,60	0,82	4,19	5,59	1,40	Line				
	L3	224	196	21,20	0,77	3,66	4,88	1,22	Line				
12/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,76	3,10	4,23	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	197	22,60	0,82	4,19	5,59	1,40	Downstream ramp				
	L3	225	196	21,30	0,77	3,68	4,96	1,28	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/10/2012 21:46	L1	226	182	15,20	0,79	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	17,70	0,87	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	183	17,70	0,80	3,17	4,95	1,78	Line				
12/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line				
	L2	227	182	18,50	0,84	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,60	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line				
	L2	226	182	18,40	0,85	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,60	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,76	2,68	4,28	1,60	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	181	17,60	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
12/10/2012 22:26	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	181	17,40	0,79	3,10	4,95	1,85	Line				
12/10/2012 22:36	L1	227	182	15,40	0,77	2,71	4,38	1,67	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
12/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,50	0,79	3,14	5,01	1,87	Line				
12/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line				
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 23:16	L1	226	183	15,40	0,78	2,70	4,26	1,56	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
12/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
12/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
12/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	228	182	18,40	0,85	3,57	5,83	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
13/10/2012 0:06	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
13/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line				
	L2	228	182	18,40	0,85	3,56	5,82	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 0:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
13/10/2012 0:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
13/10/2012 0:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,30	0,86	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,60	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
13/10/2012 0:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
13/10/2012 1:06	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
13/10/2012 1:16	L1	228	182	15,00	0,78	2,66	4,35	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,40	0,85	3,57	5,83	2,26	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
13/10/2012 1:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
13/10/2012 1:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
13/10/2012 1:46	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,40	0,86	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,09	5,16	2,07	Line				
13/10/2012 1:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,70	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	229	181	17,10	0,80	3,13	5,23	2,10	Line				
13/10/2012 2:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,40	0,86	3,40	5,68	2,28	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 2:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,70	0,86	3,46	5,78	2,32	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,11	5,20	2,09	Line				
13/10/2012 2:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,70	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,11	5,20	2,09	Line				
13/10/2012 2:37	L1	228	180	14,90	0,78	2,65	4,43	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,40	0,86	3,40	5,68	2,28	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 2:47	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,50	0,86	3,42	5,71	2,29	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,12	5,21	2,09	Line				
13/10/2012 2:57	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,11	5,20	2,09	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 3:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 3:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	180	17,70	0,86	3,46	5,72	2,26	Line				
	L3	229	180	17,10	0,80	3,12	5,27	2,15	Line				
13/10/2012 3:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	180	17,70	0,86	3,46	5,72	2,26	Line				
	L3	228	179	17,00	0,80	3,10	5,24	2,14	Line				
13/10/2012 3:37	L1	229	181	14,90	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,70	0,86	3,44	5,75	2,31	Line				
	L3	227	179	16,90	0,80	3,08	5,15	2,07	Line				
13/10/2012 3:47	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	227	180	17,00	0,80	3,09	5,10	2,01	Line				
13/10/2012 3:57	L1	229	182	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	179	16,90	0,81	3,10	5,24	2,14	Line				
13/10/2012 4:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	180	17,70	0,86	3,45	5,70	2,25	Line				
	L3	228	179	16,90	0,80	3,10	5,24	2,14	Line				
13/10/2012 4:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,70	0,86	3,45	5,76	2,31	Line				
	L3	228	179	16,90	0,81	3,10	5,24	2,14	Line				
13/10/2012 4:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	181	17,80	0,86	3,47	5,73	2,26	Line				
	L3	226	179	16,90	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
13/10/2012 4:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	179	17,50	0,86	3,39	5,60	2,21	Line				
	L3	227	179	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
13/10/2012 4:47	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,70	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	180	16,90	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 4:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,70	0,86	3,45	5,76	2,31	Line				
	L3	228	179	16,90	0,80	3,09	5,22	2,13	Line				
13/10/2012 5:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,71	4,48	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	179	17,80	0,85	3,46	5,85	2,39	Line				
	L3	228	179	16,90	0,81	3,11	5,26	2,15	Line				
13/10/2012 5:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,90	0,85	3,45	5,76	2,31	Line				
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 5:27	L1	229	182	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,70	0,86	3,44	5,75	2,31	Line				
	L3	227	179	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
13/10/2012 5:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	180	17,70	0,86	3,45	5,70	2,25	Line				
	L3	227	179	16,90	0,81	3,08	5,15	2,07	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 5:47	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line				
	L3	228	180	16,90	0,80	3,10	5,18	2,08	Line				
13/10/2012 5:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	180	17,50	0,86	3,43	5,73	2,30	Line				
	L3	227	179	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
13/10/2012 6:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	180	17,70	0,86	3,46	5,78	2,32	Line				
	L3	227	179	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
13/10/2012 6:17	L1	228	180	14,90	0,78	2,65	4,43	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	180	17,70	0,86	3,45	5,70	2,25	Line				
	L3	227	179	16,80	0,81	3,07	5,13	2,06	Line				
13/10/2012 6:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	179	17,70	0,86	3,43	5,67	2,24	Line				
	L3	226	179	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
13/10/2012 6:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	178	17,60	0,86	3,41	5,70	2,29	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
13/10/2012 6:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	179	17,70	0,86	3,44	5,68	2,24	Line				
	L3	226	179	16,80	0,81	3,05	5,04	1,99	Line				
13/10/2012 6:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	179	17,70	0,86	3,44	5,75	2,31	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,05	5,10	2,05	Line				
13/10/2012 7:07	L1	226	180	14,80	0,79	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	179	17,60	0,86	3,42	5,65	2,23	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
13/10/2012 7:17	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	179	17,60	0,86	3,42	5,65	2,23	Line				
	L3	226	178	16,70	0,80	3,04	5,08	2,04	Line				
13/10/2012 7:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	179	17,60	0,86	3,42	5,65	2,23	Line				
	L3	226	178	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line				
13/10/2012 7:35	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
13/10/2012 18:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
13/10/2012 18:05	L1	226	213	27,90	0,35	2,25	2,55	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	34,90	0,40	3,23	3,59	0,36	Switching-on				
	L3	224	213	33,10	0,41	3,06	3,40	0,34	Switching-on				
13/10/2012 18:08	L1	225	212	23,60	0,61	3,27	3,71	0,44	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	213	29,00	0,69	4,52	5,03	0,51	Downstream ramp				
	L3	224	213	27,80	0,64	3,99	4,44	0,45	Downstream ramp				
13/10/2012 18:09	L1	224	211	22,70	0,67	3,42	3,88	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	210	27,80	0,75	4,66	5,35	0,69	Line				
	L3	225	210	25,30	0,70	4,00	4,64	0,64	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/10/2012 18:19	L1	226	209	21,10	0,74	3,53	4,18	0,65	Line				
	L2	223	209	26,60	0,81	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	210	24,80	0,76	4,20	4,82	0,62	Line				
13/10/2012 18:29	L1	224	208	20,80	0,75	3,50	4,10	0,60	Line				
	L2	223	209	26,70	0,80	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	210	24,80	0,76	4,24	4,91	0,67	Line				
13/10/2012 18:39	L1	224	208	20,90	0,75	3,50	4,10	0,60	Line				
	L2	224	209	26,20	0,81	4,76	5,52	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	210	24,80	0,76	4,24	4,91	0,67	Line				
13/10/2012 18:49	L1	224	208	21,00	0,75	3,52	4,12	0,60	Line				
	L2	223	209	26,70	0,81	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	210	25,00	0,76	4,24	4,86	0,62	Line				
13/10/2012 18:59	L1	224	208	20,80	0,75	3,51	4,11	0,60	Line				
	L2	223	209	26,00	0,82	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	209	24,00	0,77	4,13	4,79	0,66	Line				
13/10/2012 19:00	L1	225	208	21,00	0,75	3,53	4,18	0,65	Downstream ramp				
	L2	223	209	26,10	0,81	4,73	5,43	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	209	24,70	0,76	4,21	4,88	0,67	Downstream ramp				
13/10/2012 19:00	L1	224	203	19,50	0,76	3,33	4,11	0,78	Line				
	L2	224	202	23,70	0,83	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	21,60	0,79	3,83	4,84	1,01	Line				
13/10/2012 19:10	L1	225	203	19,80	0,75	3,34	4,17	0,83	Line				
	L2	223	201	23,80	0,82	4,34	5,42	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	224	201	22,50	0,76	3,86	4,87	1,01	Line				
13/10/2012 19:20	L1	224	203	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line				
	L2	224	201	24,00	0,82	4,37	5,52	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	22,50	0,76	3,85	4,86	1,01	Line				
13/10/2012 19:30	L1	225	203	19,70	0,75	3,34	4,17	0,83	Line				
	L2	224	201	23,90	0,82	4,38	5,53	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	22,50	0,76	3,86	4,87	1,01	Line				
13/10/2012 19:40	L1	224	202	19,60	0,75	3,32	4,15	0,83	Line				
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	200	22,50	0,77	3,84	4,85	1,01	Line				
13/10/2012 19:50	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line				
	L2	224	202	23,90	0,82	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	22,50	0,77	3,87	4,89	1,02	Line				
13/10/2012 20:00	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line				
	L2	224	202	23,90	0,82	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	202	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Line				
13/10/2012 20:11	L1	225	200	19,10	0,75	3,26	4,21	0,95	Line				
	L2	224	202	23,90	0,82	4,38	5,47	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	201	22,50	0,77	3,87	4,89	1,02	Line				
13/10/2012 20:21	L1	225	200	19,10	0,76	3,26	4,21	0,95	Line				
	L2	224	202	23,90	0,82	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				
13/10/2012 20:31	L1	226	201	19,20	0,75	3,28	4,23	0,95	Line				
	L2	225	203	24,10	0,82	4,43	5,53	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	202	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/10/2012 20:41	L1	225	201	19,10	0,76	3,26	4,16	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,00	0,82	4,42	5,52	1,10	Line					
	L3	224	202	22,50	0,77	3,88	4,85	0,97	Line					
13/10/2012 20:51	L1	226	201	19,20	0,75	3,28	4,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,44	5,55	1,11	Line					
	L3	225	203	22,70	0,77	3,92	4,90	0,98	Line					
13/10/2012 21:00	L1	226	201	19,30	0,75	3,29	4,25	0,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,43	5,53	1,10	Upstream ramp					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Upstream ramp					
13/10/2012 21:00	L1	226	215	23,20	0,70	3,71	4,13	0,42	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	214	28,50	0,77	4,94	5,49	0,55	Downstream ramp					
	L3	226	214	26,60	0,72	4,36	4,90	0,54	Downstream ramp					
13/10/2012 21:00	L1	226	216	23,60	0,70	3,77	4,15	0,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	219	30,50	0,75	5,18	5,48	0,30	Line					
	L3	225	216	27,50	0,72	4,46	4,86	0,40	Line					
13/10/2012 21:10	L1	226	218	23,00	0,75	3,90	4,21	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	219	28,70	0,81	5,24	5,54	0,30	Line					
	L3	225	218	27,20	0,77	4,66	4,98	0,32	Line					
13/10/2012 21:15	L1	226	218	22,90	0,75	3,89	4,20	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	219	29,30	0,81	5,31	5,62	0,31	Downstream ramp					
	L3	225	219	27,30	0,76	4,67	4,94	0,27	Downstream ramp					
13/10/2012 21:16	L1	226	213	21,50	0,76	3,71	4,21	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	26,90	0,83	4,97	5,58	0,61	Line					
	L3	225	213	25,60	0,77	4,43	4,98	0,55	Line					
13/10/2012 21:26	L1	226	213	21,80	0,75	3,69	4,19	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	211	26,90	0,81	4,90	5,62	0,72	Line					
	L3	226	211	24,90	0,77	4,30	4,98	0,68	Line					
13/10/2012 21:30	L1	226	213	21,80	0,75	3,69	4,19	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	211	26,90	0,81	4,89	5,61	0,72	Downstream ramp					
	L3	226	211	24,30	0,77	4,22	4,89	0,67	Downstream ramp					
13/10/2012 21:31	L1	226	196	17,70	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	198	22,20	0,84	4,19	5,59	1,40	Line					
	L3	225	197	21,40	0,78	3,74	4,99	1,25	Line					
13/10/2012 21:41	L1	227	196	18,20	0,75	3,11	4,29	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	21,60	0,83	4,04	5,57	1,53	Line					
	L3	226	197	21,50	0,77	3,72	5,02	1,30	Line					
13/10/2012 21:45	L1	227	196	18,20	0,75	3,10	4,28	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	196	21,60	0,83	4,05	5,53	1,48	Downstream ramp					
	L3	226	198	21,40	0,77	3,71	4,95	1,24	Downstream ramp					
13/10/2012 21:46	L1	226	182	15,20	0,79	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	17,80	0,87	3,49	5,64	2,15	Line					
	L3	226	184	18,00	0,80	3,22	5,03	1,81	Line					
13/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	226	181	17,60	0,78	3,12	5,04	1,92	Line					
13/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,40	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	227	182	17,70	0,78	3,13	5,06	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
13/10/2012 22:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,40	0,85	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line						
13/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,40	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	182	17,70	0,79	3,14	5,01	1,87	Line						
13/10/2012 22:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,60	0,79	3,14	5,07	1,93	Line						
13/10/2012 22:46	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
13/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line						
13/10/2012 23:06	L1	228	183	15,50	0,77	2,72	4,39	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,20	0,79	3,09	4,99	1,90	Line						
13/10/2012 23:16	L1	228	183	15,50	0,77	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line						
13/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line						
13/10/2012 23:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line						
13/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	182	18,40	0,85	3,56	5,82	2,26	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line						
13/10/2012 23:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	228	183	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line						
14/10/2012 0:06	L1	229	181	15,00	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line						
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
14/10/2012 0:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,80	0,79	3,19	5,15	1,96	Line						
14/10/2012 0:26	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	183	17,30	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
14/10/2012 0:36	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	180	17,90	0,85	3,47	5,80	2,33	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
14/10/2012 0:46	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	181	17,80	0,85	3,46	5,72	2,26	Line						
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 0:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	17,90	0,85	3,47	5,73	2,26	Line					
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
14/10/2012 1:06	L1	229	181	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,70	0,86	3,47	5,80	2,33	Line					
	L3	228	183	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line					
14/10/2012 1:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,80	0,85	3,47	5,80	2,33	Line					
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
14/10/2012 1:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,80	0,86	3,46	5,78	2,32	Line					
	L3	228	182	17,50	0,79	3,17	5,18	2,01	Line					
14/10/2012 1:36	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,80	0,86	3,46	5,78	2,32	Line					
	L3	228	183	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
14/10/2012 1:46	L1	228	182	14,90	0,78	2,67	4,36	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	181	17,80	0,86	3,49	5,77	2,28	Line					
	L3	228	183	17,20	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
14/10/2012 1:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,69	4,44	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	17,80	0,86	3,47	5,73	2,26	Line					
	L3	229	180	17,10	0,80	3,12	5,27	2,15	Line					
14/10/2012 2:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	180	17,80	0,86	3,47	5,80	2,33	Line					
	L3	228	180	17,00	0,80	3,10	5,18	2,08	Line					
14/10/2012 2:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	17,80	0,86	3,48	5,75	2,27	Line					
	L3	229	181	16,70	0,81	3,07	5,13	2,06	Line					
14/10/2012 2:27	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	17,80	0,86	3,48	5,75	2,27	Line					
	L3	229	180	17,00	0,80	3,13	5,29	2,16	Line					
14/10/2012 2:37	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	229	181	17,90	0,86	3,50	5,85	2,35	Line					
	L3	228	180	17,00	0,80	3,11	5,20	2,09	Line					
14/10/2012 2:47	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,80	0,86	3,48	5,81	2,33	Line					
	L3	229	181	17,00	0,80	3,13	5,23	2,10	Line					
14/10/2012 2:57	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	229	181	17,90	0,86	3,50	5,85	2,35	Line					
	L3	229	180	17,00	0,80	3,12	5,27	2,15	Line					
14/10/2012 3:07	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	229	181	17,90	0,86	3,50	5,85	2,35	Line					
	L3	229	180	17,00	0,80	3,12	5,27	2,15	Line					
14/10/2012 3:17	L1	229	182	15,00	0,78	2,70	4,46	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	17,90	0,86	3,50	5,78	2,28	Line					
	L3	229	180	17,10	0,80	3,12	5,27	2,15	Line					
14/10/2012 3:27	L1	226	179	14,70	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,39	5,66	2,27	Line					
	L3	224	177	16,50	0,81	3,00	4,96	1,96	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 3:37	L1	226	179	14,70	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	224	177	16,70	0,81	3,01	4,97	1,96	Line					
14/10/2012 3:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,60	0,86	3,40	5,62	2,22	Line					
	L3	225	177	16,50	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
14/10/2012 3:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	178	17,60	0,86	3,41	5,70	2,29	Line					
	L3	225	177	16,50	0,81	3,02	5,05	2,03	Line					
14/10/2012 4:07	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,60	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 4:17	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,39	5,66	2,27	Line					
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 4:27	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	177	17,40	0,86	3,36	5,55	2,19	Line					
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 4:37	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,50	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	177	16,30	0,81	2,98	4,98	2,00	Line					
14/10/2012 4:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,50	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
14/10/2012 4:57	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	178	17,50	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 5:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	177	17,40	0,86	3,39	5,66	2,27	Line					
	L3	224	177	16,50	0,81	3,01	4,97	1,96	Line					
14/10/2012 5:17	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,39	5,66	2,27	Line					
	L3	225	177	16,50	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 5:27	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	178	17,50	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	177	16,50	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
14/10/2012 5:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,39	5,66	2,27	Line					
	L3	225	178	16,60	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
14/10/2012 5:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,40	0,86	3,38	5,58	2,20	Line					
	L3	225	177	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04	Line					
14/10/2012 5:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,40	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	223	176	16,40	0,81	2,99	4,94	1,95	Line					
14/10/2012 6:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,40	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	224	177	16,50	0,81	3,00	4,96	1,96	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 6:17	L1	226	179	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	177	17,40	0,86	3,37	5,57	2,20	Line					
	L3	225	180	16,80	0,81	3,07	4,96	1,89	Line					
14/10/2012 6:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	225	180	17,10	0,81	3,11	5,02	1,91	Line					
14/10/2012 6:37	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	177	17,40	0,86	3,36	5,55	2,19	Line					
	L3	224	180	17,40	0,80	3,11	4,97	1,86	Line					
14/10/2012 6:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	224	179	17,10	0,81	3,09	4,99	1,90	Line					
14/10/2012 6:57	L1	225	178	14,50	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	177	17,40	0,86	3,36	5,55	2,19	Line					
	L3	224	179	17,10	0,81	3,10	5,01	1,91	Line					
14/10/2012 7:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	177	17,40	0,86	3,36	5,55	2,19	Line					
	L3	225	180	17,10	0,81	3,11	5,02	1,91	Line					
14/10/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
14/10/2012 18:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
14/10/2012 18:06	L1	223	213	27,60	0,36	2,27	2,50	0,23	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	220	213	35,20	0,41	3,25	3,47	0,22	Switching-on					
	L3	222	214	34,10	0,39	3,00	3,24	0,24	Switching-on					
14/10/2012 18:09	L1	222	212	23,90	0,61	3,28	3,61	0,33	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	213	29,50	0,69	4,53	4,89	0,36	Downstream ramp					
	L3	222	213	28,20	0,64	4,03	4,39	0,36	Downstream ramp					
14/10/2012 18:10	L1	222	211	22,90	0,67	3,42	3,80	0,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	210	28,20	0,75	4,67	5,19	0,52	Line					
	L3	222	210	26,70	0,69	4,09	4,60	0,51	Line					
14/10/2012 18:20	L1	221	208	21,30	0,74	3,48	3,95	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	220	209	26,90	0,81	4,78	5,32	0,54	Line					
	L3	222	210	25,40	0,75	4,23	4,75	0,52	Line					
14/10/2012 18:30	L1	225	209	21,10	0,75	3,52	4,12	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	210	26,40	0,81	4,76	5,46	0,70	Line					
	L3	225	208	24,30	0,76	4,12	4,88	0,76	Line					
14/10/2012 18:40	L1	225	209	21,00	0,74	3,51	4,11	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,80	0,81	4,82	5,53	0,71	Line					
	L3	225	208	24,30	0,76	4,16	4,92	0,76	Line					
14/10/2012 18:50	L1	225	209	21,10	0,74	3,53	4,14	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,40	0,81	4,78	5,48	0,70	Line					
	L3	225	208	23,60	0,77	4,08	4,83	0,75	Line					
14/10/2012 19:00	L1	225	209	21,00	0,75	3,52	4,12	0,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,20	0,82	4,77	5,47	0,70	Downstream ramp					
	L3	225	207	23,50	0,77	4,07	4,87	0,80	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 19:00	L1	225	203	19,60	0,77	3,37	4,21	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,20	0,83	4,48	5,60	1,12	Line					
	L3	225	202	22,40	0,78	3,93	4,96	1,03	Line					
14/10/2012 19:10	L1	226	201	19,30	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	225	202	22,40	0,77	3,87	4,89	1,02	Line					
14/10/2012 19:20	L1	225	201	19,30	0,75	3,25	4,15	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,10	0,82	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	225	202	22,90	0,76	3,92	4,95	1,03	Line					
14/10/2012 19:30	L1	225	201	19,30	0,75	3,26	4,16	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,90	0,82	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
14/10/2012 19:40	L1	226	201	19,30	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	225	202	22,60	0,77	3,91	4,94	1,03	Line					
14/10/2012 19:50	L1	226	201	19,30	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	23,90	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	226	203	22,70	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
14/10/2012 20:00	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,44	5,55	1,11	Line					
	L3	226	204	23,00	0,76	3,97	4,96	0,99	Line					
14/10/2012 20:11	L1	226	201	19,40	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line					
	L3	226	200	22,20	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
14/10/2012 20:21	L1	226	201	19,40	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,20	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	226	200	22,10	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
14/10/2012 20:31	L1	226	202	19,40	0,75	3,28	4,19	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,20	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	226	200	22,20	0,77	3,85	5,02	1,17	Line					
14/10/2012 20:41	L1	226	202	19,40	0,75	3,28	4,19	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,43	5,53	1,10	Line					
	L3	226	200	21,90	0,77	3,81	4,97	1,16	Line					
14/10/2012 20:51	L1	226	201	19,40	0,75	3,28	4,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	202	24,10	0,82	4,44	5,61	1,17	Line					
	L3	226	200	22,10	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
14/10/2012 21:00	L1	226	202	19,40	0,75	3,28	4,19	0,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	203	24,20	0,82	4,47	5,64	1,17	Upstream ramp					
	L3	226	200	22,10	0,77	3,83	5,00	1,17	Upstream ramp					
14/10/2012 21:00	L1	227	216	23,30	0,70	3,70	4,12	0,42	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	214	28,60	0,77	4,99	5,61	0,62	Downstream ramp					
	L3	226	214	26,80	0,72	4,37	4,91	0,54	Downstream ramp					
14/10/2012 21:00	L1	226	215	23,30	0,70	3,67	4,08	0,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	219	30,90	0,76	5,25	5,56	0,31	Line					
	L3	225	217	27,70	0,71	4,43	4,78	0,35	Line					
14/10/2012 21:10	L1	227	218	23,20	0,74	3,91	4,26	0,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	219	28,80	0,82	5,24	5,54	0,30	Line					
	L3	225	219	27,30	0,77	4,70	4,97	0,27	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/10/2012 21:15	L1	226	218	23,20	0,75	3,90	4,21	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	219	29,40	0,81	5,30	5,61	0,31	Downstream ramp					
	L3	225	219	27,00	0,77	4,67	4,94	0,27	Downstream ramp					
14/10/2012 21:16	L1	227	213	21,60	0,76	3,74	4,29	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	214	27,10	0,83	4,99	5,55	0,56	Line					
	L3	226	211	24,00	0,79	4,28	4,96	0,68	Line					
14/10/2012 21:26	L1	227	213	22,00	0,74	3,70	4,24	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	213	27,70	0,81	5,01	5,63	0,62	Line					
	L3	226	212	25,00	0,77	4,32	4,96	0,64	Line					
14/10/2012 21:30	L1	227	213	22,00	0,74	3,70	4,24	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	214	27,70	0,81	5,01	5,57	0,56	Downstream ramp					
	L3	226	211	24,50	0,77	4,25	4,93	0,68	Downstream ramp					
14/10/2012 21:31	L1	227	196	18,00	0,77	3,15	4,35	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	198	22,40	0,84	4,19	5,53	1,34	Line					
	L3	226	197	21,50	0,78	3,77	5,09	1,32	Line					
14/10/2012 21:41	L1	227	197	18,40	0,75	3,12	4,26	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	195	21,70	0,83	4,06	5,60	1,54	Line					
	L3	227	195	20,90	0,77	3,64	5,08	1,44	Line					
14/10/2012 21:45	L1	227	196	18,20	0,75	3,11	4,29	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	194	21,60	0,83	4,03	5,56	1,53	Downstream ramp					
	L3	226	195	20,80	0,77	3,63	5,01	1,38	Downstream ramp					
14/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	17,90	0,87	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
14/10/2012 21:56	L1	227	183	15,60	0,76	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	227	182	17,80	0,78	3,16	5,10	1,94	Line					
14/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,76	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,40	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,30	0,79	3,09	4,99	1,90	Line					
14/10/2012 22:16	L1	226	182	15,50	0,76	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,10	0,85	3,47	5,60	2,13	Line					
	L3	226	181	17,70	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
14/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,40	0,85	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
14/10/2012 22:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	227	182	17,30	0,79	3,10	5,01	1,91	Line					
14/10/2012 22:46	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,40	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
14/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,40	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
14/10/2012 23:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									Harrachov - RVO 3 - Městský úřad				M8833		M8833		21
		Vin [V]		Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
14/10/2012 23:16	L1	226	183	15,40	0,78	2,69	4,25	1,56		Line							
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	181	17,50	0,79	3,15	5,15	2,00		Line							
14/10/2012 23:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62		Line							
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94		Line							
14/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62		Line							
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94		Line							
14/10/2012 23:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73		Line							
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01		Line							
14/10/2012 23:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73		Line							
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94		Line							
15/10/2012 0:06	L1	227	180	15,00	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94		Line							
15/10/2012 0:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	181	17,50	0,80	3,15	5,15	2,00		Line							
15/10/2012 0:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71		Line							
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94		Line							
15/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93		Line							
15/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	182	17,60	0,79	3,15	5,03	1,88		Line							
15/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93		Line							
15/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71		Line							
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94		Line							
15/10/2012 1:16	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70		Line							
	L2	226	181	18,00	0,86	3,47	5,60	2,13		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93		Line							
15/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88		Line							
15/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94		Line							
15/10/2012 1:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72		Line							
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17		Line		0,00	0,00	0,00		3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95		Line							



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/10/2012 1:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
15/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
15/10/2012 2:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
15/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
15/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
15/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
15/10/2012 2:57	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
15/10/2012 3:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
15/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
15/10/2012 3:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
15/10/2012 3:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
15/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
15/10/2012 3:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
15/10/2012 4:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line						
15/10/2012 4:17	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
15/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	227	182	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	227	182	17,50	0,80	3,19	5,15	1,96	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 4:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,81	3,16	5,10	1,94	Line				
15/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
15/10/2012 4:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
15/10/2012 5:07	L1	226	180	14,80	0,78	2,64	4,31	1,67	Line				
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,40	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
15/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
15/10/2012 5:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
15/10/2012 5:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
15/10/2012 5:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
15/10/2012 5:57	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line				
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	180	17,40	0,80	3,15	5,15	2,00	Line				
15/10/2012 6:07	L1	226	179	14,70	0,78	2,60	4,30	1,70	Line				
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
15/10/2012 6:17	L1	225	178	14,70	0,78	2,58	4,26	1,68	Line				
	L2	224	179	18,10	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
15/10/2012 6:27	L1	225	178	14,70	0,79	2,59	4,28	1,69	Line				
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
15/10/2012 6:37	L1	224	178	14,70	0,78	2,57	4,20	1,63	Line				
	L2	223	179	17,70	0,86	3,39	5,41	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
15/10/2012 6:47	L1	224	177	14,60	0,79	2,58	4,26	1,68	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line				
15/10/2012 6:57	L1	224	177	14,60	0,79	2,57	4,25	1,68	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	178	17,10	0,81	3,06	4,94	1,88	Line				
15/10/2012 7:07	L1	224	177	14,50	0,79	2,58	4,26	1,68	Line				
	L2	223	179	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	223	179	17,00	0,81	3,06	4,89	1,83	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833	M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
15/10/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
15/10/2012 17:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
15/10/2012 17:45	L1	227	211	27,30	0,34	2,17	2,54	0,37	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	212	34,40	0,42	3,29	3,77	0,48	Switching-on				
	L3	226	212	32,20	0,39	2,84	3,26	0,42	Switching-on				
15/10/2012 17:48	L1	227	214	23,90	0,61	3,33	3,78	0,45	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	28,70	0,69	4,51	5,17	0,66	Downstream ramp				
	L3	227	212	27,40	0,63	3,96	4,59	0,63	Downstream ramp				
15/10/2012 17:49	L1	227	211	22,20	0,67	3,40	3,98	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	27,50	0,75	4,64	5,49	0,85	Line				
	L3	226	209	25,00	0,70	3,92	4,64	0,72	Line				
15/10/2012 17:59	L1	227	211	21,40	0,74	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	26,00	0,81	4,73	5,60	0,87	Line				
	L3	226	209	24,50	0,76	4,17	4,94	0,77	Line				
15/10/2012 18:09	L1	227	211	21,30	0,75	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	210	26,00	0,81	4,75	5,56	0,81	Line				
	L3	227	210	24,60	0,76	4,22	5,00	0,78	Line				
15/10/2012 18:19	L1	227	211	21,40	0,75	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	26,00	0,81	4,74	5,61	0,87	Line				
	L3	226	209	24,50	0,76	4,19	4,96	0,77	Line				
15/10/2012 18:29	L1	227	211	21,30	0,75	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	26,00	0,81	4,73	5,60	0,87	Line				
	L3	226	209	24,50	0,76	4,20	4,97	0,77	Line				
15/10/2012 18:39	L1	226	210	21,20	0,75	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	25,80	0,81	4,70	5,56	0,86	Line				
	L3	226	209	24,60	0,76	4,21	4,98	0,77	Line				
15/10/2012 18:49	L1	227	210	21,30	0,75	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	25,80	0,81	4,74	5,61	0,87	Line				
	L3	227	209	23,80	0,77	4,14	4,95	0,81	Line				
15/10/2012 18:59	L1	227	210	21,30	0,75	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	209	25,90	0,81	4,73	5,60	0,87	Line				
	L3	227	210	24,00	0,77	4,15	4,91	0,76	Line				
15/10/2012 19:00	L1	226	210	21,20	0,75	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	26,20	0,81	4,77	5,65	0,88	Downstream ramp				
	L3	226	209	24,40	0,76	4,20	4,97	0,77	Downstream ramp				
15/10/2012 19:00	L1	226	202	19,10	0,77	3,31	4,23	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	24,20	0,83	4,47	5,64	1,17	Line				
	L3	226	204	23,00	0,77	4,00	5,00	1,00	Line				
15/10/2012 19:10	L1	227	202	19,50	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	203	24,30	0,82	4,47	5,64	1,17	Line				
	L3	227	202	22,40	0,77	3,87	5,00	1,13	Line				
15/10/2012 19:20	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	23,60	0,82	4,37	5,64	1,27	Line				
	L3	227	201	22,40	0,77	3,87	5,05	1,18	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/10/2012 19:30	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	200	23,60	0,82	4,35	5,68	1,33	Line					
	L3	227	201	22,20	0,77	3,86	5,04	1,18	Line					
15/10/2012 19:40	L1	226	202	19,40	0,75	3,30	4,21	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,50	0,82	4,35	5,61	1,26	Line					
	L3	226	202	22,30	0,76	3,86	4,93	1,07	Line					
15/10/2012 19:50	L1	227	203	19,40	0,75	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,40	0,82	4,36	5,63	1,27	Line					
	L3	226	202	22,20	0,77	3,87	4,94	1,07	Line					
15/10/2012 20:00	L1	227	203	19,50	0,75	3,31	4,23	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,35	5,61	1,26	Line					
	L3	226	201	22,20	0,77	3,84	4,96	1,12	Line					
15/10/2012 20:10	L1	227	203	19,50	0,75	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,36	5,63	1,27	Line					
	L3	227	202	22,30	0,77	3,88	5,01	1,13	Line					
15/10/2012 20:21	L1	227	203	19,50	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	202	23,70	0,82	4,40	5,68	1,28	Line					
	L3	228	202	22,40	0,77	3,90	5,09	1,19	Line					
15/10/2012 20:31	L1	228	203	19,60	0,75	3,34	4,31	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	202	23,80	0,82	4,43	5,78	1,35	Line					
	L3	228	202	22,40	0,77	3,90	5,09	1,19	Line					
15/10/2012 20:41	L1	229	201	18,90	0,76	3,28	4,38	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	203	23,90	0,82	4,44	5,73	1,29	Line					
	L3	228	202	22,50	0,77	3,91	5,10	1,19	Line					
15/10/2012 20:51	L1	225	198	18,60	0,76	3,17	4,18	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	199	23,40	0,82	4,31	5,62	1,31	Line					
	L3	225	200	22,10	0,77	3,80	4,90	1,10	Line					
15/10/2012 21:00	L1	226	198	18,60	0,76	3,19	4,26	1,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	199	23,40	0,82	4,31	5,62	1,31	Upstream ramp					
	L3	225	200	22,00	0,77	3,81	4,92	1,11	Upstream ramp					
15/10/2012 21:00	L1	225	219	24,80	0,69	3,84	4,06	0,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	215	29,30	0,77	5,03	5,48	0,45	Line					
	L3	225	218	28,30	0,71	4,54	4,85	0,31	Line					
15/10/2012 21:10	L1	225	220	23,60	0,75	3,99	4,18	0,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	28,70	0,82	5,20	5,50	0,30	Line					
	L3	225	218	27,00	0,77	4,65	4,97	0,32	Line					
15/10/2012 21:15	L1	226	220	23,60	0,75	4,00	4,23	0,23	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	29,30	0,81	5,29	5,60	0,31	Downstream ramp					
	L3	226	219	26,80	0,77	4,65	4,97	0,32	Downstream ramp					
15/10/2012 21:16	L1	226	212	21,50	0,77	3,71	4,26	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	213	27,10	0,82	4,98	5,60	0,62	Line					
	L3	226	214	25,50	0,78	4,47	5,02	0,55	Line					
15/10/2012 21:26	L1	226	213	21,90	0,75	3,69	4,19	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,70	0,81	5,02	5,64	0,62	Line					
	L3	226	210	24,40	0,77	4,23	4,95	0,72	Line					
15/10/2012 21:30	L1	227	213	21,80	0,75	3,71	4,26	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,70	0,81	5,02	5,64	0,62	Downstream ramp					
	L3	226	211	25,20	0,76	4,32	5,01	0,69	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/10/2012 21:31	L1	226	196	17,90	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	198	22,10	0,84	4,17	5,50	1,33	Line					
	L3	225	197	21,50	0,78	3,75	5,00	1,25	Line					
15/10/2012 21:41	L1	227	196	18,20	0,76	3,12	4,30	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	196	21,80	0,83	4,06	5,54	1,48	Line					
	L3	226	195	20,90	0,77	3,62	4,99	1,37	Line					
15/10/2012 21:45	L1	227	197	18,20	0,76	3,13	4,27	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	21,70	0,83	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp					
	L3	226	195	20,90	0,77	3,63	5,01	1,38	Downstream ramp					
15/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,79	2,75	4,39	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	17,90	0,87	3,47	5,54	2,07	Line					
	L3	227	182	17,00	0,81	3,12	5,04	1,92	Line					
15/10/2012 21:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	228	182	17,80	0,79	3,17	5,18	2,01	Line					
15/10/2012 22:06	L1	226	179	14,90	0,77	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	179	18,30	0,84	3,44	5,49	2,05	Line					
	L3	225	180	17,50	0,79	3,10	5,01	1,91	Line					
15/10/2012 22:16	L1	225	179	14,80	0,78	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,10	0,85	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	225	180	17,40	0,79	3,10	5,01	1,91	Line					
15/10/2012 22:26	L1	225	178	14,80	0,78	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	17,90	0,86	3,42	5,46	2,04	Line					
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line					
15/10/2012 22:36	L1	225	178	14,80	0,78	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line					
15/10/2012 22:46	L1	226	179	14,90	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	225	180	17,50	0,79	3,10	5,01	1,91	Line					
15/10/2012 22:56	L1	226	180	14,90	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line					
15/10/2012 23:06	L1	225	179	14,90	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,20	0,86	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	226	180	17,40	0,80	3,13	5,11	1,98	Line					
15/10/2012 23:16	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
15/10/2012 23:26	L1	226	180	14,90	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	180	18,20	0,85	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
15/10/2012 23:36	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
15/10/2012 23:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
15/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
16/10/2012 0:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,00	0,86	3,47	5,60	2,13	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
16/10/2012 0:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
16/10/2012 0:26	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line						
16/10/2012 0:36	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
16/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
16/10/2012 0:56	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line						
	L3	226	181	17,30	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
16/10/2012 1:06	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	17,90	0,86	3,45	5,51	2,06	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
16/10/2012 1:16	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
16/10/2012 1:26	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
16/10/2012 1:36	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
16/10/2012 1:46	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
16/10/2012 1:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13	Line						
	L3	227	182	17,40	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
16/10/2012 2:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
16/10/2012 2:17	L1	226	180	14,80	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
16/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									Harrachov - RVO 3 - Městský úřad				M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]				
16/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line								
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line								
16/10/2012 2:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line								
16/10/2012 2:57	L1	226	179	14,70	0,78	2,62	4,33	1,71	Line								
	L2	225	181	18,10	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line								
16/10/2012 3:07	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line								
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line								
16/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line								
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line								
16/10/2012 3:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line								
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line								
16/10/2012 3:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line								
16/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line								
16/10/2012 3:57	L1	228	180	14,90	0,78	2,65	4,43	1,78	Line								
	L2	226	182	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25				
	L3	227	181	17,40	0,80	3,16	5,16	2,00	Line								
16/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line								
16/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	227	182	17,40	0,80	3,17	5,12	1,95	Line								
16/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line								
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line								
16/10/2012 4:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line								
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line								
16/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line								
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line								
16/10/2012 4:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line								
	L2	226	181	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line								
16/10/2012 5:07	L1	225	180	14,70	0,78	2,60	4,20	1,60	Line								
	L2	225	181	18,20	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25				
	L3	225	181	17,30	0,79	3,10	4,95	1,85	Line								



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 5:17	L1	226	180	14,80	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	180	17,30	0,80	3,13	5,11	1,98	Line				
16/10/2012 5:27	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
16/10/2012 5:37	L1	225	179	14,70	0,79	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
16/10/2012 5:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	225	180	17,20	0,81	3,11	5,02	1,91	Line				
16/10/2012 5:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	224	180	17,20	0,81	3,10	4,95	1,85	Line				
16/10/2012 6:07	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	18,10	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
16/10/2012 6:17	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	17,90	0,86	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
16/10/2012 6:27	L1	224	177	14,60	0,79	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	17,70	0,86	3,38	5,40	2,02	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,05	4,87	1,82	Line				
16/10/2012 6:37	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	178	18,10	0,86	3,43	5,54	2,11	Line				
	L3	223	178	17,00	0,80	3,05	4,93	1,88	Line				
16/10/2012 6:47	L1	226	180	14,90	0,79	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,00	0,86	3,46	5,59	2,13	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
16/10/2012 6:57	L1	226	179	14,80	0,79	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,30	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
16/10/2012 7:07	L1	226	180	14,80	0,79	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
16/10/2012 7:17	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	17,90	0,86	3,44	5,56	2,12	Line				
	L3	225	180	17,50	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
16/10/2012 7:27	L1	226	179	14,80	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,30	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	179	17,40	0,80	3,11	5,08	1,97	Line				
16/10/2012 7:37	L1	150	0	9,80	0,52	1,74	0,00	0,00	Not active	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	149	0	12,00	0,57	2,30	0,00	0,00	Not active				
	L3	150	0	11,60	0,53	2,08	0,00	0,00	Not active				
16/10/2012 7:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 18:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/10/2012 18:01	L1	225	212	27,80	0,35	2,27	2,58	0,31	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	35,40	0,41	3,29	3,66	0,37	Switching-on				
	L3	224	213	33,00	0,40	3,09	3,44	0,35	Switching-on				
16/10/2012 18:04	L1	225	211	23,40	0,62	3,28	3,76	0,48	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	29,10	0,69	4,54	5,05	0,51	Downstream ramp				
	L3	224	212	27,80	0,64	3,99	4,48	0,49	Downstream ramp				
16/10/2012 18:05	L1	224	211	22,70	0,66	3,39	3,85	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	210	27,90	0,75	4,67	5,36	0,69	Line				
	L3	225	210	26,30	0,69	4,09	4,74	0,65	Line				
16/10/2012 18:15	L1	225	209	21,10	0,74	3,51	4,11	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	210	26,50	0,81	4,77	5,47	0,70	Line				
	L3	224	210	25,00	0,75	4,20	4,82	0,62	Line				
16/10/2012 18:25	L1	224	208	21,00	0,74	3,50	4,10	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	209	26,20	0,81	4,73	5,43	0,70	Line				
	L3	224	210	24,80	0,76	4,22	4,84	0,62	Line				
16/10/2012 18:35	L1	224	208	21,00	0,74	3,50	4,10	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	208	26,10	0,81	4,70	5,39	0,69	Line				
	L3	224	209	24,90	0,76	4,23	4,90	0,67	Line				
16/10/2012 18:45	L1	224	208	21,00	0,74	3,49	4,09	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	26,70	0,81	4,80	5,51	0,71	Line				
	L3	224	210	24,90	0,76	4,22	4,84	0,62	Line				
16/10/2012 18:55	L1	224	208	21,00	0,75	3,51	4,11	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	208	26,60	0,81	4,78	5,48	0,70	Line				
	L3	224	209	24,80	0,76	4,22	4,89	0,67	Line				
16/10/2012 19:00	L1	224	208	21,10	0,75	3,51	4,11	0,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	209	26,20	0,81	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp				
	L3	224	210	24,80	0,76	4,21	4,83	0,62	Downstream ramp				
16/10/2012 19:00	L1	224	202	19,50	0,76	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	203	24,70	0,83	4,52	5,47	0,95	Line				
	L3	223	203	23,20	0,77	3,98	4,87	0,89	Line				
16/10/2012 19:10	L1	224	202	19,80	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	223	201	22,60	0,76	3,84	4,80	0,96	Line				
16/10/2012 19:20	L1	224	203	19,80	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,90	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	201	22,60	0,76	3,86	4,87	1,01	Line				
16/10/2012 19:30	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	202	22,60	0,77	3,87	4,83	0,96	Line				
16/10/2012 19:40	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	221	200	23,70	0,82	4,31	5,33	1,02	Line				
	L3	224	202	22,60	0,77	3,87	4,83	0,96	Line				
16/10/2012 19:50	L1	224	203	19,70	0,74	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,81	4,30	5,37	1,07	Line				
	L3	224	202	22,50	0,76	3,85	4,81	0,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 20:00	L1	224	203	19,90	0,75	3,35	4,14	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,90	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	201	22,70	0,76	3,87	4,89	1,02	Line				
16/10/2012 20:11	L1	224	203	19,80	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
16/10/2012 20:21	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,83	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	225	202	22,50	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
16/10/2012 20:31	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Line				
	L3	225	202	22,60	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
16/10/2012 20:41	L1	226	201	19,40	0,75	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
16/10/2012 20:51	L1	226	201	19,40	0,75	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	24,00	0,82	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Line				
16/10/2012 21:00	L1	226	201	19,40	0,75	3,29	4,25	0,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	24,00	0,82	4,39	5,48	1,09	Upstream ramp				
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Upstream ramp				
16/10/2012 21:00	L1	226	217	23,80	0,70	3,76	4,10	0,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	220	31,20	0,75	5,23	5,38	0,15	Line				
	L3	225	215	27,40	0,72	4,44	4,89	0,45	Line				
16/10/2012 21:10	L1	226	218	23,20	0,75	3,90	4,21	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	221	29,60	0,81	5,37	5,57	0,20	Line				
	L3	226	219	27,30	0,77	4,69	5,01	0,32	Line				
16/10/2012 21:15	L1	226	218	23,20	0,75	3,90	4,21	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	221	30,20	0,81	5,45	5,66	0,21	Downstream ramp				
	L3	226	219	27,20	0,77	4,70	5,02	0,32	Downstream ramp				
16/10/2012 21:16	L1	226	212	21,60	0,76	3,71	4,26	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	213	26,90	0,83	4,98	5,60	0,62	Line				
	L3	226	214	25,70	0,78	4,47	5,02	0,55	Line				
16/10/2012 21:26	L1	226	213	21,90	0,75	3,71	4,21	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	213	27,70	0,80	4,99	5,61	0,62	Line				
	L3	226	211	24,50	0,77	4,23	4,90	0,67	Line				
16/10/2012 21:30	L1	227	213	22,00	0,75	3,71	4,26	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	213	27,80	0,81	5,02	5,64	0,62	Downstream ramp				
	L3	226	212	25,30	0,76	4,33	4,97	0,64	Downstream ramp				
16/10/2012 21:31	L1	227	196	17,90	0,77	3,14	4,33	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	195	21,50	0,85	4,08	5,63	1,55	Line				
	L3	227	195	20,90	0,79	3,69	5,15	1,46	Line				
16/10/2012 21:41	L1	227	196	18,30	0,75	3,11	4,29	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	196	21,80	0,83	4,06	5,54	1,48	Line				
	L3	227	195	20,90	0,77	3,63	5,06	1,43	Line				
16/10/2012 21:45	L1	227	196	18,30	0,75	3,12	4,30	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	196	21,80	0,83	4,06	5,54	1,48	Downstream ramp				
	L3	227	195	21,00	0,77	3,65	5,09	1,44	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,10	0,87	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	228	182	17,70	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
16/10/2012 21:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,20	0,85	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	225	180	17,50	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
16/10/2012 22:06	L1	224	181	15,40	0,77	2,64	4,17	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,30	0,85	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	224	180	17,50	0,78	3,08	4,92	1,84	Line				
16/10/2012 22:16	L1	224	181	15,30	0,77	2,64	4,17	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,85	3,45	5,51	2,06	Line				
	L3	225	180	17,50	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
16/10/2012 22:26	L1	225	182	15,40	0,77	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,85	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	225	180	17,50	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
16/10/2012 22:36	L1	225	182	15,40	0,77	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	180	18,10	0,85	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,08	4,97	1,89	Line				
16/10/2012 22:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
16/10/2012 22:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
16/10/2012 23:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,30	0,85	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
16/10/2012 23:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,85	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,10	5,01	1,91	Line				
16/10/2012 23:26	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
16/10/2012 23:36	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
16/10/2012 23:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
16/10/2012 23:56	L1	226	183	15,40	0,77	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,79	3,12	5,04	1,92	Line				
17/10/2012 0:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
17/10/2012 0:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line					
17/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line					
17/10/2012 0:46	L1	227	182	15,40	0,77	2,70	4,36	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 0:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	226	181	17,40	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 1:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	225	181	17,40	0,80	3,13	5,00	1,87	Line					
17/10/2012 1:16	L1	226	182	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
17/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 1:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 1:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 1:56	L1	226	183	15,40	0,77	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 2:07	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 2:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
17/10/2012 2:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 2:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 2:47	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
17/10/2012 2:57	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 3:07	L1	226	182	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 3:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	17,90	0,86	3,46	5,59	2,13	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
17/10/2012 3:27	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
17/10/2012 3:37	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
17/10/2012 3:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
17/10/2012 4:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 4:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
17/10/2012 4:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 4:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 4:57	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
17/10/2012 5:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,14	5,13	1,99	Line				
17/10/2012 5:17	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
17/10/2012 5:27	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
17/10/2012 5:37	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 5:47	L1	225	182	15,20	0,78	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	225	180	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
17/10/2012 5:57	L1	225	181	15,20	0,78	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
17/10/2012 6:07	L1	224	181	15,20	0,78	2,64	4,17	1,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	179	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	223	179	17,10	0,80	3,07	4,90	1,83	Line					
17/10/2012 6:17	L1	224	180	15,10	0,78	2,65	4,23	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	179	17,90	0,86	3,42	5,46	2,04	Line					
	L3	223	179	17,10	0,80	3,05	4,87	1,82	Line					
17/10/2012 6:27	L1	224	180	15,10	0,78	2,65	4,23	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	179	17,90	0,86	3,42	5,46	2,04	Line					
	L3	222	178	17,00	0,81	3,03	4,84	1,81	Line					
17/10/2012 6:37	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 6:47	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 6:57	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line					
17/10/2012 7:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 7:17	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line					
17/10/2012 7:27	L1	225	182	15,30	0,78	2,68	4,23	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	17,90	0,86	3,45	5,51	2,06	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
17/10/2012 7:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
17/10/2012 17:59	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
17/10/2012 17:59	L1	226	213	27,80	0,35	2,28	2,59	0,31	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	212	33,90	0,42	3,28	3,72	0,44	Switching-on					
	L3	226	212	31,60	0,40	2,86	3,28	0,42	Switching-on					
17/10/2012 18:02	L1	226	213	23,70	0,62	3,33	3,78	0,45	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	211	28,40	0,70	4,46	5,12	0,66	Downstream ramp					
	L3	226	212	27,20	0,64	3,95	4,53	0,58	Downstream ramp					
17/10/2012 18:03	L1	226	210	22,10	0,68	3,40	3,98	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	211	28,30	0,74	4,70	5,39	0,69	Line					
	L3	226	212	26,50	0,68	4,10	4,70	0,60	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 18:13	L1	226	210	21,30	0,74	3,57	4,18	0,61	Line					
	L2	225	211	26,50	0,81	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	209	24,60	0,75	4,17	4,94	0,77	Line					
17/10/2012 18:23	L1	226	210	21,20	0,75	3,56	4,17	0,61	Line					
	L2	225	211	26,50	0,81	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	208	24,30	0,76	4,14	4,90	0,76	Line					
17/10/2012 18:33	L1	225	209	21,00	0,74	3,53	4,14	0,61	Line					
	L2	223	209	26,70	0,81	4,84	5,55	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	208	24,30	0,76	4,15	4,91	0,76	Line					
17/10/2012 18:43	L1	226	210	21,10	0,75	3,56	4,17	0,61	Line					
	L2	224	210	26,30	0,81	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	208	24,20	0,76	4,15	4,91	0,76	Line					
17/10/2012 18:53	L1	226	209	21,10	0,75	3,57	4,23	0,66	Line					
	L2	224	209	26,30	0,81	4,77	5,53	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	208	24,30	0,76	4,14	4,90	0,76	Line					
17/10/2012 19:00	L1	225	209	21,10	0,75	3,55	4,16	0,61	Downstream ramp					
	L2	224	210	26,40	0,82	4,79	5,49	0,70	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	209	24,30	0,76	4,18	4,95	0,77	Downstream ramp					
17/10/2012 19:00	L1	225	203	19,60	0,76	3,36	4,20	0,84	Line					
	L2	224	202	23,80	0,84	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	203	22,80	0,77	3,96	4,95	0,99	Line					
17/10/2012 19:10	L1	225	201	19,10	0,76	3,27	4,17	0,90	Line					
	L2	223	201	23,90	0,82	4,37	5,46	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	202	22,80	0,76	3,92	4,95	1,03	Line					
17/10/2012 19:20	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line					
	L2	225	202	24,10	0,82	4,42	5,58	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	203	22,80	0,77	3,93	4,91	0,98	Line					
17/10/2012 19:30	L1	225	201	19,30	0,75	3,27	4,17	0,90	Line					
	L2	225	202	24,10	0,82	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	203	22,90	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
17/10/2012 19:40	L1	226	202	19,30	0,76	3,31	4,23	0,92	Line					
	L2	224	202	24,00	0,82	4,42	5,52	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	203	22,90	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
17/10/2012 19:50	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line					
	L2	225	202	24,00	0,82	4,45	5,62	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	203	22,90	0,77	3,94	4,92	0,98	Line					
17/10/2012 20:00	L1	226	202	19,40	0,75	3,30	4,21	0,91	Line					
	L2	225	202	24,20	0,82	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	203	22,90	0,76	3,94	4,98	1,04	Line					
17/10/2012 20:11	L1	226	202	19,40	0,75	3,29	4,20	0,91	Line					
	L2	225	203	24,10	0,82	4,44	5,55	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	203	22,90	0,77	3,94	4,98	1,04	Line					
17/10/2012 20:21	L1	226	201	19,30	0,75	3,29	4,25	0,96	Line					
	L2	225	203	24,10	0,82	4,43	5,53	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	200	22,20	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
17/10/2012 20:31	L1	226	202	19,30	0,76	3,30	4,21	0,91	Line					
	L2	225	203	24,20	0,82	4,46	5,57	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	201	22,20	0,77	3,85	4,97	1,12	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/10/2012 20:41	L1	227	203	19,40	0,75	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	203	24,20	0,82	4,46	5,57	1,11	Line				
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line				
17/10/2012 20:51	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	24,20	0,82	4,47	5,64	1,17	Line				
	L3	226	201	22,20	0,77	3,86	4,98	1,12	Line				
17/10/2012 21:00	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	203	24,30	0,82	4,48	5,66	1,18	Upstream ramp				
	L3	227	202	22,30	0,77	3,87	5,00	1,13	Upstream ramp				
17/10/2012 21:00	L1	227	216	23,40	0,70	3,75	4,17	0,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	217	29,60	0,76	5,08	5,48	0,40	Line				
	L3	226	217	27,80	0,71	4,48	4,88	0,40	Line				
17/10/2012 21:10	L1	227	219	23,30	0,75	3,95	4,26	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	217	28,10	0,81	5,15	5,61	0,46	Line				
	L3	227	218	26,00	0,77	4,53	4,94	0,41	Line				
17/10/2012 21:15	L1	227	219	23,30	0,75	3,95	4,26	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	220	29,50	0,81	5,37	5,68	0,31	Downstream ramp				
	L3	227	218	27,00	0,76	4,64	5,06	0,42	Downstream ramp				
17/10/2012 21:16	L1	227	211	21,00	0,77	3,65	4,28	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	26,30	0,83	4,92	5,64	0,72	Line				
	L3	227	212	24,80	0,78	4,38	5,08	0,70	Line				
17/10/2012 21:26	L1	228	211	21,50	0,75	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	27,10	0,81	4,94	5,67	0,73	Line				
	L3	227	212	25,20	0,76	4,36	5,05	0,69	Line				
17/10/2012 21:30	L1	228	212	21,40	0,75	3,65	4,28	0,63	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	27,10	0,81	4,95	5,68	0,73	Downstream ramp				
	L3	228	213	24,70	0,77	4,31	5,00	0,69	Downstream ramp				
17/10/2012 21:31	L1	229	195	17,50	0,78	3,11	4,44	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	196	21,70	0,85	4,16	5,80	1,64	Line				
	L3	228	196	21,00	0,78	3,73	5,20	1,47	Line				
17/10/2012 21:41	L1	229	195	17,90	0,75	3,09	4,41	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	196	22,00	0,83	4,13	5,76	1,63	Line				
	L3	228	197	21,00	0,77	3,68	5,08	1,40	Line				
17/10/2012 21:45	L1	229	196	17,90	0,76	3,10	4,37	1,27	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	197	22,00	0,83	4,14	5,71	1,57	Downstream ramp				
	L3	228	197	21,10	0,77	3,69	5,09	1,40	Downstream ramp				
17/10/2012 21:46	L1	226	182	15,10	0,79	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	183	18,40	0,86	3,56	5,56	2,00	Line				
	L3	225	183	17,90	0,80	3,22	5,03	1,81	Line				
17/10/2012 21:56	L1	226	183	15,40	0,77	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,85	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	183	18,00	0,78	3,18	4,96	1,78	Line				
17/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,85	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	183	18,10	0,78	3,18	4,96	1,78	Line				
17/10/2012 22:16	L1	225	181	15,30	0,77	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,85	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	183	18,10	0,78	3,19	4,98	1,79	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/10/2012 22:26	L1	225	181	15,20	0,77	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,20	0,85	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	226	184	18,10	0,78	3,21	5,01	1,80	Line					
17/10/2012 22:36	L1	226	182	15,30	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,85	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	180	17,50	0,79	3,10	5,01	1,91	Line					
17/10/2012 22:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line					
17/10/2012 22:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 23:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,85	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,12	5,04	1,92	Line					
17/10/2012 23:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	17,90	0,86	3,46	5,59	2,13	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
17/10/2012 23:26	L1	226	183	15,30	0,77	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,10	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					
17/10/2012 23:36	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	180	17,50	0,80	3,14	5,13	1,99	Line					
17/10/2012 23:46	L1	227	182	15,40	0,77	2,70	4,36	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,79	3,15	5,03	1,88	Line					
17/10/2012 23:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
18/10/2012 0:06	L1	226	182	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	225	181	17,50	0,80	3,16	5,05	1,89	Line					
18/10/2012 0:16	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line					
18/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
18/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
18/10/2012 0:46	L1	226	182	15,40	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
18/10/2012 0:56	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 1:06	L1	225	182	15,20	0,78	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	181	18,20	0,85	3,48	5,50	2,02	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,14	5,13	1,99	Line				
18/10/2012 1:16	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 1:26	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 1:36	L1	227	183	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 1:46	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
18/10/2012 1:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
18/10/2012 2:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 2:17	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 2:27	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 2:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 2:47	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 2:57	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 3:07	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 3:17	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,14	5,13	1,99	Line				
18/10/2012 3:27	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 3:37	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 3:57	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 4:07	L1	226	183	15,30	0,78	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
18/10/2012 4:17	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,30	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 4:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
18/10/2012 4:47	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
18/10/2012 4:57	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 5:07	L1	227	183	15,30	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
18/10/2012 5:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
18/10/2012 5:27	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 5:37	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 5:47	L1	225	181	15,10	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
18/10/2012 5:57	L1	225	182	15,20	0,78	2,68	4,23	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
18/10/2012 6:07	L1	224	181	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	179	18,00	0,86	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	224	180	17,20	0,81	3,13	5,00	1,87	Line				
18/10/2012 6:17	L1	223	180	15,00	0,79	2,63	4,15	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 6:27	L1	224	180	15,00	0,78	2,64	4,22	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
18/10/2012 6:37	L1	223	180	15,00	0,78	2,63	4,15	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	179	17,90	0,86	3,40	5,37	1,97	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
18/10/2012 6:47	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 6:57	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
18/10/2012 7:07	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,49	5,64	2,15	Line				
	L3	224	180	17,30	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
18/10/2012 7:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/10/2012 17:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/10/2012 17:55	L1	228	212	27,50	0,35	2,22	2,60	0,38	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	213	34,00	0,42	3,25	3,69	0,44	Switching-on				
	L3	226	213	33,90	0,39	3,02	3,43	0,41	Switching-on				
18/10/2012 17:58	L1	228	215	24,00	0,61	3,37	3,83	0,46	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	212	27,80	0,70	4,46	5,12	0,66	Downstream ramp				
	L3	227	213	27,30	0,64	4,02	4,61	0,59	Downstream ramp				
18/10/2012 17:59	L1	228	211	22,30	0,68	3,47	4,11	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	26,60	0,76	4,59	5,43	0,84	Line				
	L3	227	210	25,10	0,70	4,03	4,77	0,74	Line				
18/10/2012 18:09	L1	228	211	21,50	0,74	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	210	25,30	0,82	4,68	5,48	0,80	Line				
	L3	228	210	24,70	0,76	4,26	5,10	0,84	Line				
18/10/2012 18:19	L1	227	211	21,20	0,75	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	25,20	0,83	4,68	5,54	0,86	Line				
	L3	227	210	24,40	0,76	4,23	5,01	0,78	Line				
18/10/2012 18:29	L1	227	211	21,20	0,75	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	208	25,00	0,83	4,63	5,48	0,85	Line				
	L3	226	208	24,40	0,76	4,20	5,03	0,83	Line				
18/10/2012 18:39	L1	227	210	21,10	0,75	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	208	25,10	0,82	4,65	5,50	0,85	Line				
	L3	227	209	24,50	0,76	4,23	5,06	0,83	Line				
18/10/2012 18:49	L1	227	210	21,20	0,75	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	25,20	0,82	4,68	5,54	0,86	Line				
	L3	226	209	23,80	0,77	4,13	4,89	0,76	Line				
18/10/2012 18:59	L1	227	211	21,20	0,75	3,61	4,23	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	208	25,60	0,82	4,71	5,58	0,87	Line				
	L3	227	209	24,50	0,76	4,23	5,06	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833	21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 19:00	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	25,10	0,83	4,64	5,49	0,85	Downstream ramp				
	L3	226	209	24,60	0,76	4,22	5,00	0,78	Downstream ramp				
18/10/2012 19:00	L1	227	202	19,10	0,77	3,33	4,30	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	203	23,40	0,84	4,42	5,52	1,10	Line				
	L3	226	204	22,80	0,78	3,99	4,98	0,99	Line				
18/10/2012 19:10	L1	226	202	19,30	0,76	3,29	4,20	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,60	0,83	4,39	5,48	1,09	Line				
	L3	226	200	22,20	0,77	3,84	5,01	1,17	Line				
18/10/2012 19:20	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,70	0,83	4,41	5,51	1,10	Line				
	L3	226	200	22,20	0,77	3,85	5,02	1,17	Line				
18/10/2012 19:30	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	23,70	0,83	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	227	201	22,40	0,77	3,88	5,06	1,18	Line				
18/10/2012 19:40	L1	227	203	19,40	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	204	23,60	0,83	4,44	5,55	1,11	Line				
	L3	227	202	22,30	0,77	3,89	5,02	1,13	Line				
18/10/2012 19:50	L1	227	202	19,30	0,76	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	22,90	0,83	4,31	5,56	1,25	Line				
	L3	227	201	22,20	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
18/10/2012 20:00	L1	227	202	19,40	0,75	3,33	4,30	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,00	0,83	4,30	5,55	1,25	Line				
	L3	227	201	22,40	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
18/10/2012 20:11	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	22,90	0,83	4,30	5,55	1,25	Line				
	L3	227	202	22,40	0,77	3,90	5,03	1,13	Line				
18/10/2012 20:21	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,00	0,83	4,31	5,56	1,25	Line				
	L3	227	201	22,30	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
18/10/2012 20:31	L1	227	203	19,50	0,75	3,34	4,26	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,10	0,83	4,31	5,56	1,25	Line				
	L3	228	202	22,50	0,77	3,92	5,12	1,20	Line				
18/10/2012 20:41	L1	228	203	19,50	0,75	3,36	4,34	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,00	0,83	4,31	5,56	1,25	Line				
	L3	228	202	22,50	0,77	3,93	5,13	1,20	Line				
18/10/2012 20:51	L1	228	204	19,60	0,75	3,36	4,29	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	202	23,10	0,83	4,35	5,61	1,26	Line				
	L3	228	202	22,50	0,77	3,93	5,13	1,20	Line				
18/10/2012 21:00	L1	228	200	18,90	0,76	3,26	4,35	1,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	201	23,10	0,83	4,34	5,66	1,32	Upstream ramp				
	L3	228	202	22,50	0,77	3,94	5,14	1,20	Upstream ramp				
18/10/2012 21:00	L1	228	216	23,40	0,70	3,75	4,21	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	217	29,30	0,76	5,06	5,52	0,46	Line				
	L3	228	216	27,20	0,72	4,47	5,02	0,55	Line				
18/10/2012 21:10	L1	228	217	22,60	0,75	3,88	4,32	0,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	218	28,20	0,82	5,18	5,59	0,41	Line				
	L3	228	218	26,90	0,77	4,70	5,17	0,47	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
18/10/2012 21:15	L1	228	217	22,60	0,75	3,88	4,32	0,44	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	217	28,30	0,82	5,21	5,68	0,47	Downstream ramp					
	L3	228	219	26,20	0,78	4,61	5,02	0,41	Downstream ramp					
18/10/2012 21:16	L1	228	211	21,10	0,77	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	212	26,40	0,83	4,94	5,73	0,79	Line					
	L3	228	213	25,40	0,78	4,47	5,18	0,71	Line					
18/10/2012 21:26	L1	229	211	21,40	0,75	3,69	4,42	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	213	27,30	0,81	5,02	5,70	0,68	Line					
	L3	229	211	24,70	0,76	4,30	5,14	0,84	Line					
18/10/2012 21:30	L1	225	209	21,00	0,75	3,56	4,17	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	209	26,70	0,81	4,86	5,63	0,77	Downstream ramp					
	L3	225	207	24,10	0,77	4,17	4,99	0,82	Downstream ramp					
18/10/2012 21:31	L1	225	195	17,70	0,78	3,11	4,24	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	196	21,80	0,84	4,13	5,51	1,38	Line					
	L3	226	197	21,50	0,78	3,78	5,10	1,32	Line					
18/10/2012 21:41	L1	226	195	18,00	0,76	3,10	4,28	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	196	22,10	0,83	4,14	5,59	1,45	Line					
	L3	226	197	21,50	0,77	3,75	5,06	1,31	Line					
18/10/2012 21:45	L1	226	196	18,00	0,76	3,10	4,23	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	196	22,10	0,83	4,12	5,50	1,38	Downstream ramp					
	L3	225	197	21,50	0,77	3,73	4,98	1,25	Downstream ramp					
18/10/2012 21:46	L1	226	182	15,10	0,79	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	183	18,40	0,87	3,58	5,59	2,01	Line					
	L3	225	183	17,80	0,80	3,20	5,00	1,80	Line					
18/10/2012 21:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	183	18,80	0,85	3,60	5,62	2,02	Line					
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					
18/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					
18/10/2012 22:16	L1	225	181	15,30	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,86	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
18/10/2012 22:26	L1	226	183	15,40	0,77	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
18/10/2012 22:36	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
18/10/2012 22:46	L1	226	183	15,40	0,78	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
18/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
18/10/2012 23:06	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/10/2012 23:16	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
18/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	182	18,30	0,86	3,53	5,57	2,04	Line				
	L3	226	181	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
18/10/2012 23:36	L1	226	183	15,40	0,78	2,71	4,28	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
18/10/2012 23:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
18/10/2012 23:56	L1	228	184	15,50	0,78	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
19/10/2012 0:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 0:16	L1	228	183	15,50	0,77	2,74	4,43	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
19/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
19/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 0:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 0:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,10	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
19/10/2012 1:06	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
19/10/2012 1:16	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,10	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 1:36	L1	227	183	15,50	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 1:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 1:56	L1	228	183	15,40	0,78	2,74	4,43	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 2:07	L1	228	183	15,50	0,77	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
19/10/2012 2:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
19/10/2012 2:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
19/10/2012 2:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,19	5,15	1,96	Line				
19/10/2012 2:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	181	17,50	0,80	3,17	5,18	2,01	Line				
19/10/2012 2:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 3:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,00	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 3:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
19/10/2012 3:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 3:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 3:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
19/10/2012 4:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
19/10/2012 4:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
19/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
19/10/2012 4:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line						
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
19/10/2012 4:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line						
	L3	227	181	17,50	0,80	3,17	5,18	2,01	Line						
19/10/2012 4:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
19/10/2012 5:07	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
19/10/2012 5:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
19/10/2012 5:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
19/10/2012 5:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
19/10/2012 5:47	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
19/10/2012 5:57	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
19/10/2012 6:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	180	18,10	0,86	3,47	5,60	2,13	Line						
	L3	225	180	17,40	0,79	3,10	5,01	1,91	Line						
19/10/2012 6:17	L1	225	181	15,20	0,78	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line						
	L3	224	179	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line						
19/10/2012 6:27	L1	225	181	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	224	180	18,00	0,86	3,46	5,53	2,07	Line						
	L3	224	180	17,30	0,80	3,10	4,95	1,85	Line						
19/10/2012 6:37	L1	224	180	15,00	0,79	2,65	4,23	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	223	179	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line						
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line						
19/10/2012 6:47	L1	224	181	15,10	0,78	2,66	4,20	1,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	223	179	18,10	0,86	3,45	5,51	2,06	Line						
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line						
19/10/2012 6:57	L1	223	180	15,00	0,79	2,63	4,15	1,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line						
	L3	223	178	17,10	0,81	3,06	4,94	1,88	Line						
19/10/2012 7:07	L1	224	180	15,00	0,79	2,66	4,25	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	223	179	18,00	0,86	3,44	5,49	2,05	Line						
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 7:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/10/2012 17:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/10/2012 17:57	L1	228	212	27,30	0,35	2,25	2,64	0,39	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	212	33,50	0,43	3,31	3,80	0,49	Switching-on				
	L3	227	213	32,80	0,41	3,05	3,50	0,45	Switching-on				
19/10/2012 18:00	L1	228	212	23,00	0,63	3,33	3,90	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	213	27,80	0,71	4,53	5,14	0,61	Downstream ramp				
	L3	228	213	27,40	0,65	4,09	4,74	0,65	Downstream ramp				
19/10/2012 18:01	L1	228	211	22,30	0,67	3,45	4,08	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	210	26,70	0,76	4,61	5,40	0,79	Line				
	L3	227	210	25,60	0,70	4,09	4,84	0,75	Line				
19/10/2012 18:11	L1	228	209	20,80	0,75	3,53	4,27	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	209	25,30	0,82	4,69	5,55	0,86	Line				
	L3	227	209	24,60	0,76	4,22	5,05	0,83	Line				
19/10/2012 18:21	L1	227	208	20,60	0,75	3,50	4,23	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	25,10	0,83	4,64	5,49	0,85	Line				
	L3	227	209	24,50	0,76	4,22	5,05	0,83	Line				
19/10/2012 18:31	L1	226	207	20,60	0,75	3,48	4,21	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	208	25,60	0,82	4,70	5,56	0,86	Line				
	L3	226	209	24,40	0,76	4,19	4,96	0,77	Line				
19/10/2012 18:41	L1	226	208	20,40	0,75	3,49	4,18	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	24,90	0,83	4,64	5,49	0,85	Line				
	L3	226	209	24,30	0,76	4,20	4,97	0,77	Line				
19/10/2012 18:51	L1	227	208	20,60	0,75	3,52	4,26	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	208	25,10	0,83	4,63	5,48	0,85	Line				
	L3	227	210	24,60	0,76	4,26	5,04	0,78	Line				
19/10/2012 19:00	L1	227	208	20,40	0,76	3,51	4,24	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	208	24,90	0,83	4,65	5,50	0,85	Downstream ramp				
	L3	227	209	24,30	0,77	4,24	5,07	0,83	Downstream ramp				
19/10/2012 19:00	L1	226	202	19,00	0,77	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,20	0,85	4,42	5,52	1,10	Line				
	L3	226	201	21,30	0,80	3,85	4,97	1,12	Line				
19/10/2012 19:10	L1	227	203	19,40	0,76	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,60	0,83	4,41	5,51	1,10	Line				
	L3	227	201	22,40	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
19/10/2012 19:20	L1	226	202	19,30	0,75	3,30	4,21	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,50	0,83	4,40	5,50	1,10	Line				
	L3	227	201	22,30	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
19/10/2012 19:30	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	23,50	0,83	4,38	5,53	1,15	Line				
	L3	227	202	22,40	0,77	3,89	5,02	1,13	Line				
19/10/2012 19:40	L1	227	203	19,40	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	204	23,70	0,83	4,43	5,53	1,10	Line				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,92	5,12	1,20	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/10/2012 19:50	L1	227	203	19,40	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	203	23,60	0,84	4,41	5,51	1,10	Line				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,93	5,13	1,20	Line				
19/10/2012 20:00	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	23,60	0,83	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	227	201	22,30	0,77	3,89	5,08	1,19	Line				
19/10/2012 20:10	L1	227	203	19,40	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	23,60	0,83	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,92	5,12	1,20	Line				
19/10/2012 20:21	L1	227	203	19,40	0,76	3,34	4,26	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	203	23,60	0,83	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,93	5,13	1,20	Line				
19/10/2012 20:31	L1	227	203	19,40	0,76	3,34	4,26	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	201	23,10	0,83	4,34	5,66	1,32	Line				
	L3	228	202	21,80	0,78	3,86	5,04	1,18	Line				
19/10/2012 20:41	L1	228	203	19,50	0,75	3,36	4,34	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	22,90	0,83	4,31	5,56	1,25	Line				
	L3	228	203	22,50	0,77	3,94	5,09	1,15	Line				
19/10/2012 20:51	L1	228	203	19,50	0,75	3,35	4,32	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	22,90	0,83	4,30	5,55	1,25	Line				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,93	5,13	1,20	Line				
19/10/2012 21:00	L1	228	204	19,50	0,75	3,36	4,29	0,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	23,00	0,83	4,31	5,56	1,25	Upstream ramp				
	L3	228	202	22,40	0,77	3,93	5,13	1,20	Upstream ramp				
19/10/2012 21:00	L1	228	216	23,10	0,71	3,76	4,22	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	217	29,60	0,76	5,10	5,56	0,46	Line				
	L3	228	216	27,00	0,73	4,47	5,02	0,55	Line				
19/10/2012 21:10	L1	224	219	23,40	0,75	3,95	4,14	0,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	219	29,00	0,82	5,25	5,40	0,15	Line				
	L3	225	218	26,80	0,77	4,65	4,97	0,32	Line				
19/10/2012 21:15	L1	225	220	23,40	0,75	3,98	4,17	0,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	219	28,90	0,82	5,28	5,48	0,20	Downstream ramp				
	L3	225	218	26,30	0,78	4,59	4,90	0,31	Downstream ramp				
19/10/2012 21:16	L1	225	211	21,20	0,77	3,69	4,23	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	26,80	0,84	4,98	5,60	0,62	Line				
	L3	225	212	25,30	0,78	4,44	5,04	0,60	Line				
19/10/2012 21:26	L1	225	211	21,60	0,75	3,66	4,20	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	212	26,80	0,82	4,88	5,43	0,55	Line				
	L3	225	212	25,50	0,77	4,42	5,02	0,60	Line				
19/10/2012 21:30	L1	225	212	21,60	0,75	3,67	4,17	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	212	26,80	0,82	4,91	5,52	0,61	Downstream ramp				
	L3	225	213	25,70	0,77	4,44	4,99	0,55	Downstream ramp				
19/10/2012 21:31	L1	226	195	17,60	0,78	3,12	4,30	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	196	21,90	0,85	4,16	5,55	1,39	Line				
	L3	225	197	21,30	0,79	3,76	5,02	1,26	Line				
19/10/2012 21:41	L1	226	195	18,00	0,76	3,11	4,29	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	196	22,40	0,83	4,17	5,56	1,39	Line				
	L3	226	197	21,40	0,77	3,74	5,05	1,31	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,76	3,11	4,24	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	196	22,50	0,83	4,19	5,65	1,46	Downstream ramp					
	L3	226	197	21,40	0,78	3,74	5,05	1,31	Downstream ramp					
19/10/2012 21:46	L1	226	182	15,10	0,79	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	183	18,30	0,87	3,57	5,57	2,00	Line					
	L3	226	183	18,20	0,80	3,26	5,15	1,89	Line					
19/10/2012 21:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	184	18,80	0,85	3,60	5,56	1,96	Line					
	L3	226	181	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
19/10/2012 22:06	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,85	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
19/10/2012 22:16	L1	225	182	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	226	182	17,60	0,79	3,16	5,05	1,89	Line					
19/10/2012 22:26	L1	226	182	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
19/10/2012 22:36	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
19/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
19/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
19/10/2012 23:06	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					
19/10/2012 23:16	L1	226	182	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
19/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
19/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
19/10/2012 23:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
19/10/2012 23:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	227	182	17,20	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
20/10/2012 0:06	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,70	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
20/10/2012 0:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
20/10/2012 0:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
20/10/2012 0:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	183	18,30	0,86	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,21	5,18	1,97	Line				
20/10/2012 0:56	L1	229	181	14,90	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,21	5,18	1,97	Line				
20/10/2012 1:06	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 1:16	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
20/10/2012 1:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	182	17,70	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
20/10/2012 1:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 1:46	L1	228	181	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 1:56	L1	228	181	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
20/10/2012 2:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
20/10/2012 2:17	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 2:27	L1	228	180	14,90	0,79	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	228	183	17,60	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
20/10/2012 2:37	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
20/10/2012 2:47	L1	228	181	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/10/2012 2:57	L1	228	181	14,90	0,79	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	182	17,70	0,80	3,21	5,24	2,03	Line					
20/10/2012 3:07	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
20/10/2012 3:17	L1	228	180	14,90	0,79	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line					
20/10/2012 3:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
20/10/2012 3:37	L1	227	181	14,90	0,79	2,66	4,35	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
20/10/2012 3:47	L1	228	181	14,90	0,79	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	183	17,60	0,80	3,20	5,17	1,97	Line					
20/10/2012 3:57	L1	228	181	14,90	0,79	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
20/10/2012 4:07	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,54	5,65	2,11	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
20/10/2012 4:17	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	17,90	0,87	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
20/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
20/10/2012 4:37	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
20/10/2012 4:47	L1	228	181	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
20/10/2012 4:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
20/10/2012 5:07	L1	228	180	14,90	0,79	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
20/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
20/10/2012 5:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 5:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	17,90	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 5:47	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 5:57	L1	228	181	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
20/10/2012 6:07	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
20/10/2012 6:17	L1	227	180	14,80	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	17,90	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 6:27	L1	226	180	14,70	0,79	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
20/10/2012 6:37	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
20/10/2012 6:47	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	181	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
20/10/2012 6:57	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,80	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
20/10/2012 7:07	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	17,60	0,87	3,44	5,56	2,12	Line				
	L3	226	181	17,40	0,81	3,16	5,10	1,94	Line				
20/10/2012 7:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/10/2012 17:53	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/10/2012 17:54	L1	226	213	28,10	0,35	2,24	2,54	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	212	35,20	0,41	3,31	3,68	0,37	Switching-on				
	L3	224	213	33,50	0,40	3,01	3,35	0,34	Switching-on				
20/10/2012 17:57	L1	225	215	24,30	0,62	3,40	3,74	0,34	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	214	29,70	0,70	4,65	5,07	0,42	Downstream ramp				
	L3	224	212	27,70	0,64	4,03	4,53	0,50	Downstream ramp				
20/10/2012 17:57	L1	225	211	22,60	0,68	3,47	3,98	0,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	211	28,40	0,75	4,75	5,28	0,53	Line				
	L3	224	210	25,40	0,70	4,00	4,59	0,59	Line				
20/10/2012 18:07	L1	224	208	21,00	0,74	3,48	4,08	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	209	26,40	0,82	4,77	5,47	0,70	Line				
	L3	225	210	25,00	0,76	4,25	4,93	0,68	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 18:17	L1	224	208	20,80	0,75	3,50	4,10	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	209	26,50	0,81	4,81	5,52	0,71	Line				
	L3	223	209	24,70	0,77	4,21	4,83	0,62	Line				
20/10/2012 18:27	L1	224	208	21,00	0,75	3,52	4,12	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	209	26,50	0,81	4,79	5,49	0,70	Line				
	L3	223	209	24,20	0,77	4,14	4,75	0,61	Line				
20/10/2012 18:37	L1	224	208	20,90	0,75	3,53	4,14	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	208	26,00	0,82	4,71	5,40	0,69	Line				
	L3	224	209	24,00	0,77	4,15	4,81	0,66	Line				
20/10/2012 18:47	L1	224	208	21,00	0,75	3,51	4,11	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	208	26,00	0,82	4,72	5,41	0,69	Line				
	L3	224	209	24,80	0,77	4,25	4,93	0,68	Line				
20/10/2012 18:57	L1	224	208	20,90	0,75	3,53	4,14	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	208	26,00	0,82	4,75	5,51	0,76	Line				
	L3	223	209	24,10	0,77	4,15	4,76	0,61	Line				
20/10/2012 19:00	L1	224	208	20,90	0,75	3,53	4,14	0,61	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	208	26,00	0,82	4,75	5,51	0,76	Downstream ramp				
	L3	224	209	24,10	0,77	4,17	4,83	0,66	Downstream ramp				
20/10/2012 19:00	L1	224	202	19,40	0,77	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	203	24,50	0,83	4,52	5,53	1,01	Line				
	L3	223	204	22,90	0,78	4,00	4,84	0,84	Line				
20/10/2012 19:10	L1	224	203	19,70	0,76	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,37	5,46	1,09	Line				
	L3	225	202	22,20	0,77	3,87	4,89	1,02	Line				
20/10/2012 19:20	L1	224	203	19,80	0,75	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,37	5,46	1,09	Line				
	L3	224	201	22,80	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
20/10/2012 19:30	L1	224	203	19,80	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,82	4,37	5,46	1,09	Line				
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				
20/10/2012 19:40	L1	224	203	19,60	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,80	0,83	4,38	5,47	1,09	Line				
	L3	224	201	22,50	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
20/10/2012 19:50	L1	225	203	19,80	0,75	3,35	4,18	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,83	4,37	5,46	1,09	Line				
	L3	224	201	22,60	0,77	3,89	4,91	1,02	Line				
20/10/2012 20:00	L1	224	203	19,80	0,76	3,37	4,16	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,90	0,83	4,42	5,52	1,10	Line				
	L3	224	202	22,70	0,78	3,94	4,92	0,98	Line				
20/10/2012 20:11	L1	224	203	19,70	0,76	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	201	23,90	0,83	4,39	5,48	1,09	Line				
	L3	224	201	22,60	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
20/10/2012 20:21	L1	225	203	19,70	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	201	23,80	0,83	4,41	5,57	1,16	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Line				
20/10/2012 20:31	L1	224	203	19,70	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	24,00	0,83	4,42	5,52	1,10	Line				
	L3	225	202	22,60	0,77	3,93	4,96	1,03	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
20/10/2012 20:41	L1	224	203	19,70	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	224	202	23,50	0,83	4,36	5,45	1,09	Line						
	L3	225	202	22,60	0,77	3,93	4,96	1,03	Line						
20/10/2012 20:51	L1	226	201	19,20	0,75	3,27	4,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line						
	L3	225	202	22,70	0,77	3,94	4,98	1,04	Line						
20/10/2012 21:00	L1	225	201	19,20	0,75	3,27	4,17	0,90	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	224	201	23,80	0,83	4,40	5,56	1,16	Upstream ramp						
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Upstream ramp						
20/10/2012 21:00	L1	225	216	23,60	0,70	3,75	4,09	0,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	223	217	30,00	0,76	5,12	5,42	0,30	Line						
	L3	225	215	27,50	0,72	4,51	4,97	0,46	Line						
20/10/2012 21:10	L1	226	218	23,00	0,75	3,91	4,22	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	224	218	28,60	0,82	5,22	5,52	0,30	Line						
	L3	226	219	26,50	0,78	4,63	4,95	0,32	Line						
20/10/2012 21:15	L1	226	218	23,00	0,75	3,91	4,22	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	218	28,60	0,82	5,22	5,58	0,36	Downstream ramp						
	L3	226	219	27,00	0,77	4,69	5,01	0,32	Downstream ramp						
20/10/2012 21:16	L1	226	213	21,50	0,77	3,72	4,22	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	213	27,30	0,82	5,05	5,67	0,62	Line						
	L3	226	214	25,30	0,78	4,47	5,02	0,55	Line						
20/10/2012 21:26	L1	227	213	21,80	0,75	3,71	4,26	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	213	27,10	0,82	4,96	5,57	0,61	Line						
	L3	226	211	24,90	0,77	4,32	5,01	0,69	Line						
20/10/2012 21:30	L1	226	213	21,70	0,75	3,68	4,18	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	213	27,70	0,81	5,04	5,66	0,62	Downstream ramp						
	L3	226	212	25,00	0,77	4,34	4,98	0,64	Downstream ramp						
20/10/2012 21:31	L1	226	195	17,70	0,78	3,13	4,32	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	197	22,10	0,84	4,18	5,58	1,40	Line						
	L3	226	195	20,70	0,79	3,69	5,09	1,40	Line						
20/10/2012 21:41	L1	226	196	18,10	0,76	3,10	4,23	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	195	22,00	0,83	4,11	5,67	1,56	Line						
	L3	226	195	20,80	0,77	3,64	5,02	1,38	Line						
20/10/2012 21:45	L1	227	196	18,10	0,75	3,12	4,30	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	194	21,90	0,83	4,07	5,61	1,54	Downstream ramp						
	L3	226	195	20,70	0,77	3,63	5,01	1,38	Downstream ramp						
20/10/2012 21:46	L1	227	183	15,20	0,79	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	17,80	0,87	3,49	5,64	2,15	Line						
	L3	227	181	17,40	0,81	3,18	5,19	2,01	Line						
20/10/2012 21:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line						
20/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,30	0,85	3,49	5,57	2,08	Line						
	L3	226	181	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
20/10/2012 22:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	182	17,60	0,79	3,15	5,03	1,88	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,40	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 22:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
20/10/2012 22:46	L1	228	183	15,50	0,77	2,72	4,39	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
20/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 23:06	L1	227	183	15,30	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
20/10/2012 23:16	L1	228	183	15,50	0,77	2,72	4,39	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 23:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 23:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
20/10/2012 23:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
20/10/2012 23:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,40	0,85	3,57	5,83	2,26	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,20	5,17	1,97	Line				
21/10/2012 0:06	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,20	5,17	1,97	Line				
21/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,30	0,85	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	183	17,70	0,79	3,21	5,18	1,97	Line				
21/10/2012 0:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	183	17,60	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
21/10/2012 0:36	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				
21/10/2012 0:46	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,30	0,86	3,57	5,83	2,26	Line				
	L3	228	182	17,70	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
21/10/2012 0:56	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,21	5,18	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 1:06	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line					
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	183	17,70	0,80	3,20	5,17	1,97	Line					
21/10/2012 1:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line					
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	183	17,70	0,80	3,21	5,18	1,97	Line					
21/10/2012 1:26	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line					
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	180	17,10	0,80	3,11	5,20	2,09	Line					
21/10/2012 1:36	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,04	5,02	1,98	Line					
21/10/2012 1:46	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,80	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 1:56	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 2:07	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line					
	L2	224	180	17,70	0,86	3,42	5,46	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
21/10/2012 2:17	L1	225	179	14,70	0,79	2,60	4,25	1,65	Line					
	L2	224	180	18,00	0,86	3,47	5,54	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
21/10/2012 2:27	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	224	180	17,90	0,86	3,47	5,54	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 2:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	224	180	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 2:47	L1	226	178	14,70	0,79	2,62	4,38	1,76	Line					
	L2	224	180	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
21/10/2012 2:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 3:07	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03	Line					
21/10/2012 3:17	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 3:27	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	224	180	18,10	0,86	3,47	5,54	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98	Line					
21/10/2012 3:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,04	5,02	1,98	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 3:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	178	16,70	0,81	3,05	5,10	2,05		Line					
21/10/2012 3:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	181	18,00	0,86	3,49	5,57	2,08		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98		Line					
21/10/2012 4:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	224	180	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03		Line					
21/10/2012 4:17	L1	225	179	14,60	0,79	2,60	4,25	1,65		Line					
	L2	224	180	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	224	177	16,60	0,81	3,01	4,97	1,96		Line					
21/10/2012 4:27	L1	225	179	14,60	0,79	2,60	4,25	1,65		Line					
	L2	224	180	17,60	0,87	3,42	5,46	2,04		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03		Line					
21/10/2012 4:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	224	180	18,00	0,86	3,47	5,54	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03		Line					
21/10/2012 4:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	224	180	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,02	5,05	2,03		Line					
21/10/2012 4:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	224	180	17,70	0,86	3,43	5,48	2,05		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,03	5,06	2,03		Line					
21/10/2012 5:07	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,03	5,01	1,98		Line					
21/10/2012 5:17	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	181	18,00	0,86	3,49	5,57	2,08		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,04	5,08	2,04		Line					
21/10/2012 5:27	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99		Line					
21/10/2012 5:37	L1	226	178	14,60	0,79	2,62	4,38	1,76		Line					
	L2	225	180	18,00	0,86	3,49	5,64	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,05	5,04	1,99		Line					
21/10/2012 5:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	224	180	18,10	0,86	3,47	5,54	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	178	16,70	0,81	3,04	5,02	1,98		Line					
21/10/2012 5:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71		Line					
	L2	225	180	18,10	0,86	3,49	5,64	2,15		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03		Line					
21/10/2012 6:07	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	224	180	18,00	0,86	3,47	5,54	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	177	16,70	0,81	3,04	5,08	2,04		Line					
21/10/2012 6:17	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70		Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03		Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
21/10/2012 6:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line						
	L2	224	180	18,00	0,86	3,46	5,53	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	177	16,60	0,81	3,03	5,06	2,03	Line						
21/10/2012 6:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	224	180	18,00	0,86	3,47	5,54	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	177	16,60	0,81	3,04	5,08	2,04	Line						
21/10/2012 6:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	224	179	17,90	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	177	16,60	0,81	3,03	5,01	1,98	Line						
21/10/2012 6:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	223	180	18,00	0,86	3,46	5,46	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	177	16,60	0,81	3,05	5,10	2,05	Line						
21/10/2012 7:07	L1	225	178	14,50	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	223	179	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	177	16,50	0,81	3,02	4,99	1,97	Line						
21/10/2012 7:17	L1	225	178	14,50	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	224	180	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	177	16,50	0,81	3,02	4,99	1,97	Line						
21/10/2012 7:20	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
21/10/2012 17:52	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
21/10/2012 17:52	L1	222	212	28,10	0,35	2,24	2,47	0,23	Switching-on						
	L2	221	213	35,90	0,42	3,36	3,63	0,27	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	222	214	35,00	0,39	2,99	3,23	0,24	Switching-on						
21/10/2012 17:55	L1	223	213	23,80	0,62	3,31	3,64	0,33	Downstream ramp						
	L2	220	211	29,30	0,70	4,51	4,92	0,41	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	222	213	28,30	0,64	4,06	4,43	0,37	Downstream ramp						
21/10/2012 17:56	L1	222	209	22,10	0,68	3,36	3,81	0,45	Line						
	L2	221	209	28,00	0,75	4,66	5,24	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	223	211	26,80	0,69	4,13	4,64	0,51	Line						
21/10/2012 18:06	L1	222	209	21,20	0,75	3,51	3,98	0,47	Line						
	L2	220	209	26,90	0,81	4,80	5,34	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	222	211	25,40	0,76	4,26	4,74	0,48	Line						
21/10/2012 18:16	L1	226	209	21,00	0,75	3,54	4,19	0,65	Line						
	L2	224	209	26,20	0,82	4,78	5,54	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	209	24,30	0,76	4,19	4,96	0,77	Line						
21/10/2012 18:26	L1	224	209	20,90	0,74	3,51	4,07	0,56	Line						
	L2	223	210	26,90	0,81	4,85	5,51	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	208	24,30	0,75	4,14	4,90	0,76	Line						
21/10/2012 18:36	L1	225	208	20,90	0,75	3,53	4,18	0,65	Line						
	L2	224	210	26,20	0,82	4,79	5,49	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	208	24,20	0,76	4,14	4,90	0,76	Line						
21/10/2012 18:46	L1	226	209	21,00	0,75	3,57	4,23	0,66	Line						
	L2	225	210	26,40	0,82	4,83	5,60	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	208	24,40	0,76	4,18	4,95	0,77	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/10/2012 18:56	L1	226	210	21,00	0,75	3,56	4,17	0,61	Line				
	L2	224	210	26,30	0,82	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	209	24,30	0,77	4,20	4,97	0,77	Line				
21/10/2012 19:00	L1	226	209	21,00	0,75	3,58	4,24	0,66	Downstream ramp				
	L2	225	210	26,30	0,82	4,83	5,60	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	208	24,20	0,77	4,17	4,94	0,77	Downstream ramp				
21/10/2012 19:00	L1	226	204	19,60	0,77	3,40	4,25	0,85	Line				
	L2	224	201	24,10	0,84	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	203	22,70	0,78	3,98	4,97	0,99	Line				
21/10/2012 19:10	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line				
	L2	225	202	24,10	0,82	4,44	5,61	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Line				
21/10/2012 19:20	L1	225	201	19,20	0,76	3,26	4,16	0,90	Line				
	L2	225	202	24,00	0,82	4,44	5,61	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	203	22,90	0,77	3,96	5,00	1,04	Line				
21/10/2012 19:30	L1	225	201	19,20	0,75	3,26	4,16	0,90	Line				
	L2	225	202	24,00	0,82	4,44	5,61	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	202	22,80	0,77	3,94	4,98	1,04	Line				
21/10/2012 19:40	L1	226	201	19,30	0,75	3,28	4,23	0,95	Line				
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,90	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
21/10/2012 19:50	L1	226	201	19,20	0,75	3,28	4,23	0,95	Line				
	L2	225	203	24,10	0,82	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,90	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
21/10/2012 20:00	L1	225	201	19,30	0,75	3,28	4,19	0,91	Line				
	L2	224	202	24,10	0,82	4,42	5,52	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	203	22,90	0,78	4,00	5,00	1,00	Line				
21/10/2012 20:10	L1	226	202	19,30	0,75	3,29	4,20	0,91	Line				
	L2	225	203	24,10	0,82	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,70	0,77	3,96	5,00	1,04	Line				
21/10/2012 20:21	L1	226	202	19,30	0,76	3,30	4,21	0,91	Line				
	L2	225	203	24,00	0,82	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	203	22,90	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
21/10/2012 20:31	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line				
	L2	225	203	24,70	0,81	4,49	5,61	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	203	22,90	0,77	3,97	5,01	1,04	Line				
21/10/2012 20:41	L1	226	202	19,30	0,75	3,29	4,20	0,91	Line				
	L2	225	203	24,10	0,82	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	201	22,20	0,77	3,86	4,98	1,12	Line				
21/10/2012 20:51	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line				
	L2	225	203	24,20	0,82	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	201	22,20	0,77	3,86	4,98	1,12	Line				
21/10/2012 21:00	L1	227	202	19,40	0,75	3,30	4,26	0,96	Upstream ramp				
	L2	226	203	24,20	0,82	4,48	5,66	1,18	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	201	22,30	0,77	3,88	5,06	1,18	Upstream ramp				
21/10/2012 21:00	L1	226	218	24,10	0,70	3,81	4,11	0,30	Line				
	L2	225	216	29,60	0,77	5,11	5,57	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	217	27,70	0,72	4,51	4,92	0,41	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 21:10	L1	227	219	23,20	0,75	3,95	4,26	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	219	28,80	0,82	5,28	5,59	0,31	Line					
	L3	226	217	26,40	0,77	4,59	5,00	0,41	Line					
21/10/2012 21:15	L1	227	219	23,20	0,75	3,95	4,26	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	219	29,30	0,82	5,36	5,73	0,37	Downstream ramp					
	L3	226	217	26,50	0,77	4,59	5,00	0,41	Downstream ramp					
21/10/2012 21:16	L1	227	213	21,60	0,77	3,75	4,30	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	211	26,20	0,84	4,91	5,69	0,78	Line					
	L3	226	212	24,00	0,79	4,28	4,91	0,63	Line					
21/10/2012 21:26	L1	227	211	21,30	0,75	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	211	27,10	0,81	4,94	5,73	0,79	Line					
	L3	226	212	25,30	0,76	4,35	4,99	0,64	Line					
21/10/2012 21:30	L1	227	211	21,20	0,75	3,61	4,23	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	211	27,10	0,81	4,96	5,75	0,79	Downstream ramp					
	L3	227	212	24,50	0,78	4,29	4,97	0,68	Downstream ramp					
21/10/2012 21:31	L1	227	197	18,00	0,78	3,17	4,32	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	196	21,60	0,85	4,11	5,61	1,50	Line					
	L3	227	195	20,80	0,79	3,71	5,18	1,47	Line					
21/10/2012 21:41	L1	228	198	18,30	0,76	3,15	4,30	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	196	21,80	0,83	4,08	5,63	1,55	Line					
	L3	227	196	21,00	0,77	3,66	5,05	1,39	Line					
21/10/2012 21:45	L1	227	197	18,20	0,75	3,13	4,27	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	21,70	0,83	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp					
	L3	227	195	20,90	0,77	3,65	5,09	1,44	Downstream ramp					
21/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,79	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	17,90	0,87	3,50	5,59	2,09	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
21/10/2012 21:56	L1	228	181	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,20	0,85	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	228	182	17,90	0,78	3,18	5,19	2,01	Line					
21/10/2012 22:06	L1	227	180	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
21/10/2012 22:16	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
21/10/2012 22:26	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line					
21/10/2012 22:36	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
21/10/2012 22:46	L1	228	180	15,00	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line					
21/10/2012 22:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
21/10/2012 23:06	L1	228	180	15,00	0,78	2,67	4,46	1,79	Line						
	L2	226	182	18,40	0,86	3,56	5,69	2,13	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	227	182	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line						
21/10/2012 23:16	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	227	182	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line						
21/10/2012 23:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line						
21/10/2012 23:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line						
21/10/2012 23:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
21/10/2012 23:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	228	182	17,60	0,80	3,19	5,21	2,02	Line						
22/10/2012 0:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,60	0,79	3,17	5,12	1,95	Line						
22/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
22/10/2012 0:26	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
22/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
22/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
22/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
22/10/2012 1:06	L1	226	180	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line						
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
22/10/2012 1:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
22/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
22/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 1:46	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 1:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 2:17	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
22/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
22/10/2012 2:57	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 3:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
22/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 3:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
22/10/2012 3:37	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
22/10/2012 3:47	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 3:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
22/10/2012 4:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
22/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/10/2012 4:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line					
22/10/2012 4:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line					
22/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
22/10/2012 4:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
22/10/2012 5:07	L1	227	181	14,90	0,78	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line					
	L3	226	182	17,40	0,79	3,14	5,01	1,87	Line					
22/10/2012 5:17	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
22/10/2012 5:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
22/10/2012 5:37	L1	226	180	14,70	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
22/10/2012 5:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
22/10/2012 5:57	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line					
22/10/2012 6:07	L1	226	179	14,70	0,78	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
22/10/2012 6:17	L1	225	178	14,70	0,78	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
22/10/2012 6:27	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	180	18,00	0,86	3,46	5,53	2,07	Line					
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line					
22/10/2012 6:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	179	17,70	0,86	3,41	5,51	2,10	Line					
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line					
22/10/2012 6:47	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line					
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line					
22/10/2012 6:57	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	179	17,70	0,86	3,37	5,32	1,95	Line					
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 7:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,59	4,23	1,64	Line				
	L2	222	179	17,90	0,86	3,42	5,40	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,10	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
22/10/2012 7:17	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line				
	L2	223	179	17,70	0,86	3,39	5,41	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
22/10/2012 7:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
22/10/2012 17:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
22/10/2012 17:47	L1	224	214	28,50	0,35	2,30	2,53	0,23	Switching-on				
	L2	223	212	33,70	0,41	3,17	3,53	0,36	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	212	33,50	0,39	2,96	3,29	0,33	Switching-on				
22/10/2012 17:50	L1	224	213	24,00	0,61	3,34	3,71	0,37	Downstream ramp				
	L2	223	211	28,30	0,70	4,42	4,97	0,55	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	212	27,50	0,64	3,96	4,40	0,44	Downstream ramp				
22/10/2012 17:51	L1	224	211	22,60	0,67	3,42	3,88	0,46	Line				
	L2	223	211	28,10	0,74	4,66	5,24	0,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	211	26,70	0,69	4,09	4,60	0,51	Line				
22/10/2012 18:01	L1	224	211	21,50	0,74	3,59	4,08	0,49	Line				
	L2	223	209	26,10	0,82	4,73	5,43	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	209	24,80	0,76	4,19	4,81	0,62	Line				
22/10/2012 18:11	L1	224	211	21,40	0,75	3,60	4,09	0,49	Line				
	L2	223	209	26,00	0,82	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	209	24,60	0,76	4,19	4,81	0,62	Line				
22/10/2012 18:21	L1	224	210	21,50	0,75	3,60	4,13	0,53	Line				
	L2	222	208	25,50	0,82	4,63	5,31	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	209	24,70	0,76	4,18	4,79	0,61	Line				
22/10/2012 18:31	L1	224	210	21,40	0,75	3,62	4,15	0,53	Line				
	L2	222	208	26,10	0,82	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	209	24,40	0,77	4,16	4,77	0,61	Line				
22/10/2012 18:41	L1	223	210	21,30	0,75	3,58	4,06	0,48	Line				
	L2	222	208	25,40	0,82	4,63	5,31	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	208	24,60	0,76	4,18	4,85	0,67	Line				
22/10/2012 18:51	L1	223	210	21,40	0,76	3,63	4,12	0,49	Line				
	L2	223	208	25,50	0,82	4,66	5,40	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	222	208	24,70	0,76	4,20	4,82	0,62	Line				
22/10/2012 19:00	L1	224	210	21,40	0,75	3,61	4,14	0,53	Downstream ramp				
	L2	222	208	25,40	0,82	4,63	5,31	0,68	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	208	24,80	0,76	4,20	4,87	0,67	Downstream ramp				
22/10/2012 19:00	L1	223	201	19,30	0,78	3,33	4,16	0,83	Line				
	L2	222	203	23,90	0,84	4,42	5,35	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	222	202	22,70	0,78	3,95	4,83	0,88	Line				
22/10/2012 19:10	L1	223	202	19,60	0,75	3,30	4,08	0,78	Line				
	L2	223	203	24,00	0,83	4,42	5,40	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	223	203	22,90	0,76	3,92	4,79	0,87	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21											
		Vin [V]		Vout [V]		Current [A]		PF		Active P [KW]		Theoric P [KW]		Saving [KW]		State		N Current [A]		An. Input 1 [mA]		An. Input 2 [mA]		Vbatt [V]	
22/10/2012 19:20	L1	223	202	19,60	0,75	3,30	4,08	0,78						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	203	24,00	0,83	4,41	5,39	0,98						Line											
	L3	223	203	23,10	0,77	3,95	4,83	0,88						Line											
22/10/2012 19:30	L1	224	202	19,60	0,75	3,32	4,15	0,83						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	203	24,00	0,83	4,41	5,39	0,98						Line											
	L3	223	200	22,50	0,77	3,84	4,85	1,01						Line											
22/10/2012 19:40	L1	224	202	19,60	0,75	3,32	4,15	0,83						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	203	24,50	0,82	4,46	5,45	0,99						Line											
	L3	223	200	22,50	0,77	3,84	4,85	1,01						Line											
22/10/2012 19:50	L1	224	202	19,60	0,76	3,33	4,16	0,83						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	203	24,00	0,83	4,43	5,42	0,99						Line											
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02						Line											
22/10/2012 20:00	L1	224	203	19,70	0,75	3,34	4,13	0,79						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	222	203	24,20	0,82	4,43	5,36	0,93						Line											
	L3	223	201	22,60	0,77	3,88	4,85	0,97						Line											
22/10/2012 20:11	L1	224	202	19,60	0,75	3,33	4,16	0,83						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	203	24,00	0,83	4,42	5,40	0,98						Line											
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02						Line											
22/10/2012 20:21	L1	224	203	19,60	0,76	3,33	4,11	0,78						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	201	23,40	0,83	4,31	5,38	1,07						Line											
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02						Line											
22/10/2012 20:31	L1	224	203	19,60	0,76	3,33	4,11	0,78						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	223	201	23,30	0,83	4,32	5,40	1,08						Line											
	L3	224	202	22,60	0,77	3,89	4,86	0,97						Line											
22/10/2012 20:41	L1	225	203	19,70	0,76	3,35	4,18	0,83						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	224	201	23,40	0,83	4,34	5,48	1,14						Line											
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03						Line											
22/10/2012 20:51	L1	225	203	19,80	0,75	3,36	4,20	0,84						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	225	202	23,60	0,83	4,38	5,53	1,15						Line											
	L3	225	202	22,70	0,77	3,92	4,95	1,03						Line											
22/10/2012 21:00	L1	225	203	19,70	0,76	3,35	4,18	0,83						Upstream ramp					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	225	202	23,50	0,83	4,38	5,53	1,15						Upstream ramp											
	L3	225	202	22,10	0,78	3,85	4,86	1,01						Upstream ramp											
22/10/2012 21:00	L1	225	219	24,60	0,69	3,86	4,08	0,22						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	224	215	29,30	0,76	5,02	5,47	0,45						Line											
	L3	225	217	28,30	0,71	4,53	4,89	0,36						Line											
22/10/2012 21:10	L1	225	220	23,60	0,75	3,98	4,17	0,19						Line					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	224	218	29,10	0,81	5,27	5,58	0,31						Line											
	L3	225	218	27,30	0,77	4,67	4,99	0,32						Line											
22/10/2012 21:15	L1	225	220	23,50	0,75	3,99	4,18	0,19						Downstream ramp					0,00	0,00	0,00			3,27	
	L2	224	218	28,50	0,82	5,20	5,50	0,30						Downstream ramp											
	L3	225	218	27,00	0,77	4,66	4,98	0,32						Downstream ramp											
22/10/2012 21:16	L1	226	212	21,40	0,77	3,71	4,26	0,55						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	224	212	27,30	0,83	5,02	5,64	0,62						Line											
	L3	225	213	25,40	0,78	4,43	4,98	0,55						Line											
22/10/2012 21:26	L1	226	213	21,80	0,75	3,71	4,21	0,50						Line					0,00	0,00	0,00			3,25	
	L2	224	214	27,20	0,81	4,94	5,44	0,50						Line											
	L3	226	211	25,00	0,77	4,33	5,02	0,69						Line											



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013									M8833			M8833		21
Harrachov - RVO 3 - Městský úřad														
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/10/2012 21:30	L1	226	213	21,80	0,75	3,69	4,19	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	214	27,20	0,82	4,97	5,53	0,56	Downstream ramp					
	L3	226	211	24,40	0,77	4,24	4,91	0,67	Downstream ramp					
22/10/2012 21:31	L1	226	196	17,80	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,30	0,84	4,19	5,59	1,40	Line					
	L3	226	197	21,50	0,78	3,78	5,10	1,32	Line					
22/10/2012 21:41	L1	227	197	18,20	0,75	3,11	4,24	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	22,10	0,83	4,13	5,70	1,57	Line					
	L3	227	195	21,00	0,77	3,66	5,11	1,45	Line					
22/10/2012 21:45	L1	227	197	18,20	0,75	3,12	4,26	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	196	22,20	0,83	4,13	5,63	1,50	Downstream ramp					
	L3	227	195	20,90	0,77	3,66	5,11	1,45	Downstream ramp					
22/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,00	0,87	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	227	182	17,10	0,81	3,13	5,06	1,93	Line					
22/10/2012 21:56	L1	229	181	15,10	0,77	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,60	0,85	3,58	5,78	2,20	Line					
	L3	228	182	17,80	0,79	3,19	5,21	2,02	Line					
22/10/2012 22:06	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	228	182	17,90	0,78	3,18	5,19	2,01	Line					
22/10/2012 22:16	L1	228	180	15,00	0,77	2,65	4,43	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	228	182	17,80	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
22/10/2012 22:26	L1	228	181	15,00	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	182	18,50	0,85	3,56	5,82	2,26	Line					
	L3	228	182	17,70	0,79	3,18	5,19	2,01	Line					
22/10/2012 22:36	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	182	18,50	0,85	3,57	5,83	2,26	Line					
	L3	228	183	17,90	0,79	3,19	5,15	1,96	Line					
22/10/2012 22:46	L1	229	181	15,00	0,77	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line					
	L3	228	183	17,80	0,79	3,19	5,15	1,96	Line					
22/10/2012 22:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	182	17,60	0,79	3,14	5,01	1,87	Line					
22/10/2012 23:06	L1	227	180	14,90	0,77	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,50	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,60	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
22/10/2012 23:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
22/10/2012 23:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
22/10/2012 23:36	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,79	3,16	5,10	1,94	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/10/2012 23:46	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
22/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	228	182	17,60	0,79	3,18	5,19	2,01	Line				
23/10/2012 0:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
23/10/2012 0:16	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
23/10/2012 0:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
23/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
23/10/2012 0:46	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
23/10/2012 0:56	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
23/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
23/10/2012 1:16	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
23/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,40	0,85	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
23/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
23/10/2012 1:46	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,10	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
23/10/2012 1:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
23/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
23/10/2012 2:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
23/10/2012 2:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
23/10/2012 2:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line						
23/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
23/10/2012 2:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
23/10/2012 3:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
23/10/2012 3:17	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
23/10/2012 3:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
23/10/2012 3:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
23/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
23/10/2012 3:57	L1	226	180	14,70	0,78	2,61	4,26	1,65	Line						
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
23/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
23/10/2012 4:17	L1	226	180	14,80	0,78	2,63	4,30	1,67	Line						
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line						
23/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
23/10/2012 4:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
23/10/2012 4:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
23/10/2012 4:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833	M8833	21		
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/10/2012 5:07	L1	226	180	14,80	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
23/10/2012 5:17	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
23/10/2012 5:27	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
23/10/2012 5:37	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,14	5,13	1,99	Line				
23/10/2012 5:47	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,20	0,86	3,49	5,64	2,15	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
23/10/2012 5:57	L1	225	179	14,70	0,78	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
23/10/2012 6:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,57	4,20	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	17,70	0,87	3,42	5,46	2,04	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,08	4,92	1,84	Line				
23/10/2012 6:17	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	18,10	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
23/10/2012 6:27	L1	225	178	14,70	0,78	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,20	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
23/10/2012 6:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	17,90	0,86	3,44	5,56	2,12	Line				
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
23/10/2012 6:47	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,45	5,51	2,06	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
23/10/2012 6:57	L1	224	178	14,50	0,79	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	18,00	0,85	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
23/10/2012 7:07	L1	225	182	15,10	0,78	2,69	4,25	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,50	0,84	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	225	183	17,80	0,80	3,20	5,00	1,80	Line				
23/10/2012 7:17	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
23/10/2012 7:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
23/10/2012 17:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/10/2012 17:55	L1	224	211	27,60	0,35	2,19	2,49	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	212	33,70	0,42	3,21	3,57	0,36	Switching-on					
	L3	223	212	33,30	0,39	2,92	3,25	0,33	Switching-on					
23/10/2012 17:58	L1	224	214	24,10	0,62	3,36	3,70	0,34	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	214	29,90	0,69	4,63	5,05	0,42	Downstream ramp					
	L3	223	212	27,60	0,64	3,98	4,43	0,45	Downstream ramp					
23/10/2012 17:59	L1	224	211	22,50	0,68	3,44	3,91	0,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	211	28,60	0,75	4,78	5,37	0,59	Line					
	L3	223	209	25,20	0,70	3,96	4,54	0,58	Line					
23/10/2012 18:09	L1	224	211	21,60	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,70	0,81	4,81	5,52	0,71	Line					
	L3	223	209	24,70	0,76	4,19	4,81	0,62	Line					
23/10/2012 18:19	L1	224	210	21,50	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,20	0,82	4,74	5,44	0,70	Line					
	L3	223	209	24,60	0,76	4,18	4,79	0,61	Line					
23/10/2012 18:29	L1	224	211	21,50	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	208	26,00	0,82	4,71	5,40	0,69	Line					
	L3	223	209	24,70	0,76	4,19	4,81	0,62	Line					
23/10/2012 18:39	L1	224	210	21,50	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,10	0,82	4,74	5,44	0,70	Line					
	L3	223	209	24,70	0,76	4,20	4,82	0,62	Line					
23/10/2012 18:49	L1	224	210	21,50	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	208	26,00	0,82	4,71	5,40	0,69	Line					
	L3	223	209	24,70	0,77	4,20	4,82	0,62	Line					
23/10/2012 18:59	L1	224	210	21,50	0,75	3,62	4,15	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,60	0,81	4,81	5,52	0,71	Line					
	L3	223	209	24,70	0,77	4,22	4,84	0,62	Line					
23/10/2012 19:00	L1	223	210	21,40	0,75	3,60	4,09	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,10	0,82	4,74	5,44	0,70	Downstream ramp					
	L3	223	209	24,70	0,77	4,21	4,83	0,62	Downstream ramp					
23/10/2012 19:00	L1	224	202	19,30	0,77	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,00	0,84	4,44	5,37	0,93	Line					
	L3	223	203	23,10	0,78	4,00	4,89	0,89	Line					
23/10/2012 19:10	L1	223	202	19,60	0,75	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,46	5,39	0,93	Line					
	L3	223	201	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Line					
23/10/2012 19:20	L1	224	202	19,60	0,76	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,46	5,39	0,93	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
23/10/2012 19:30	L1	224	202	19,60	0,76	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,38	5,47	1,09	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
23/10/2012 19:40	L1	224	202	19,60	0,76	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
23/10/2012 19:50	L1	224	203	19,60	0,76	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,38	5,47	1,09	Line					
	L3	224	202	22,50	0,77	3,90	4,87	0,97	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/10/2012 20:00	L1	224	203	19,80	0,75	3,36	4,15	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	201	23,90	0,82	4,39	5,54	1,15	Line					
	L3	224	201	22,60	0,77	3,91	4,94	1,03	Line					
23/10/2012 20:10	L1	224	202	19,60	0,76	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,38	5,47	1,09	Line					
	L3	224	202	22,60	0,77	3,91	4,88	0,97	Line					
23/10/2012 20:21	L1	225	203	19,70	0,76	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,38	5,47	1,09	Line					
	L3	225	202	22,60	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
23/10/2012 20:31	L1	225	203	19,80	0,75	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
23/10/2012 20:41	L1	225	203	19,80	0,76	3,37	4,21	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,83	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	225	202	22,60	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
23/10/2012 20:51	L1	226	203	19,80	0,76	3,38	4,27	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,42	5,52	1,10	Line					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,94	4,98	1,04	Line					
23/10/2012 21:00	L1	225	200	19,20	0,76	3,27	4,22	0,95	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	201	23,90	0,82	4,41	5,57	1,16	Upstream ramp					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Upstream ramp					
23/10/2012 21:00	L1	225	217	23,80	0,70	3,78	4,08	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	216	29,80	0,76	5,11	5,51	0,40	Line					
	L3	225	218	28,30	0,72	4,57	4,88	0,31	Line					
23/10/2012 21:10	L1	225	217	22,80	0,75	3,89	4,20	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	29,00	0,81	5,27	5,58	0,31	Line					
	L3	225	218	27,20	0,77	4,68	5,00	0,32	Line					
23/10/2012 21:15	L1	226	218	22,90	0,75	3,91	4,22	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	218	28,60	0,82	5,21	5,51	0,30	Downstream ramp					
	L3	225	219	27,00	0,77	4,68	4,95	0,27	Downstream ramp					
23/10/2012 21:16	L1	226	212	21,40	0,77	3,71	4,26	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	212	27,30	0,83	5,02	5,64	0,62	Line					
	L3	225	213	25,50	0,78	4,46	5,01	0,55	Line					
23/10/2012 21:26	L1	225	212	21,70	0,75	3,67	4,17	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,20	0,82	5,00	5,62	0,62	Line					
	L3	225	211	25,00	0,77	4,33	4,97	0,64	Line					
23/10/2012 21:30	L1	226	213	21,80	0,76	3,71	4,21	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	213	27,10	0,82	4,97	5,58	0,61	Downstream ramp					
	L3	226	211	24,90	0,77	4,33	5,02	0,69	Downstream ramp					
23/10/2012 21:31	L1	227	196	17,90	0,78	3,15	4,35	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	197	22,30	0,84	4,21	5,68	1,47	Line					
	L3	226	197	21,40	0,79	3,78	5,10	1,32	Line					
23/10/2012 21:41	L1	227	197	18,20	0,76	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	22,20	0,83	4,12	5,68	1,56	Line					
	L3	226	195	20,90	0,77	3,63	5,01	1,38	Line					
23/10/2012 21:45	L1	227	197	18,20	0,76	3,15	4,30	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	196	22,10	0,83	4,12	5,62	1,50	Downstream ramp					
	L3	227	195	20,90	0,78	3,67	5,12	1,45	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/10/2012 21:46	L1	227	183	15,30	0,79	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,87	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,40	0,81	3,18	5,14	1,96	Line				
23/10/2012 21:56	L1	228	183	15,50	0,77	2,74	4,43	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,50	0,85	3,58	5,85	2,27	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
23/10/2012 22:06	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,90	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
23/10/2012 22:16	L1	227	180	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,40	0,85	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
23/10/2012 22:26	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	183	18,50	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	228	183	17,80	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
23/10/2012 22:36	L1	229	182	15,10	0,77	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,20	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
23/10/2012 22:46	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
23/10/2012 22:56	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	228	182	17,70	0,79	3,19	5,21	2,02	Line				
23/10/2012 23:06	L1	228	180	15,00	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	228	183	17,80	0,79	3,20	5,17	1,97	Line				
23/10/2012 23:16	L1	229	182	15,10	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,60	0,85	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	229	183	17,80	0,79	3,21	5,24	2,03	Line				
23/10/2012 23:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
23/10/2012 23:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
23/10/2012 23:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
23/10/2012 23:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
24/10/2012 0:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 0:16	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,10	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/10/2012 0:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
24/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
24/10/2012 0:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
24/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,17	5,06	1,89	Line						
24/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
24/10/2012 1:16	L1	227	180	14,90	0,79	2,66	4,39	1,73	Line						
	L2	225	181	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	226	181	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						
24/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
24/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
24/10/2012 1:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
24/10/2012 1:56	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line						
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
24/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
24/10/2012 2:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
24/10/2012 2:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,25
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
24/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,79	2,65	4,38	1,73	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
24/10/2012 2:47	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
24/10/2012 2:57	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line						
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line		0,00	0,00	0,00		3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 3:07	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	181	17,50	0,80	3,16	5,16	2,00	Line				
24/10/2012 3:27	L1	227	181	14,90	0,79	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 3:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
24/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
24/10/2012 3:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
24/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
24/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
24/10/2012 4:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
24/10/2012 4:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	227	181	17,50	0,80	3,16	5,16	2,00	Line				
24/10/2012 5:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,40	0,86	3,55	5,67	2,12	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
24/10/2012 5:17	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
24/10/2012 5:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 5:47	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 5:57	L1	226	180	14,70	0,79	2,62	4,28	1,66	Line				
	L2	225	181	17,90	0,86	3,45	5,51	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,40	0,81	3,13	5,06	1,93	Line				
24/10/2012 6:07	L1	225	178	14,70	0,78	2,59	4,28	1,69	Line				
	L2	225	180	17,80	0,86	3,44	5,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
24/10/2012 6:17	L1	225	178	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line				
	L2	224	179	18,10	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	180	17,20	0,81	3,10	4,95	1,85	Line				
24/10/2012 6:27	L1	224	178	14,60	0,79	2,59	4,23	1,64	Line				
	L2	224	179	18,10	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	224	179	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
24/10/2012 6:37	L1	224	178	14,50	0,79	2,59	4,23	1,64	Line				
	L2	223	179	17,70	0,87	3,39	5,41	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	223	179	17,20	0,81	3,08	4,92	1,84	Line				
24/10/2012 6:47	L1	224	177	14,50	0,79	2,58	4,26	1,68	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	223	179	17,20	0,81	3,07	4,90	1,83	Line				
24/10/2012 6:57	L1	223	178	14,50	0,79	2,56	4,13	1,57	Line				
	L2	223	178	17,90	0,86	3,41	5,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	222	178	17,10	0,80	3,05	4,87	1,82	Line				
24/10/2012 7:07	L1	224	178	14,50	0,79	2,59	4,23	1,64	Line				
	L2	224	179	18,00	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	179	17,00	0,81	3,08	4,92	1,84	Line				
24/10/2012 7:17	L1	224	178	14,50	0,79	2,59	4,23	1,64	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	223	178	17,00	0,81	3,07	4,96	1,89	Line				
24/10/2012 7:27	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line				
	L2	223	179	18,00	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	179	17,10	0,81	3,07	4,90	1,83	Line				
24/10/2012 7:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,61	4,31	1,70	Line				
	L2	224	179	18,00	0,87	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	179	17,10	0,81	3,08	4,92	1,84	Line				
24/10/2012 7:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
24/10/2012 17:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
24/10/2012 17:32	L1	224	212	27,60	0,35	2,22	2,49	0,27	Switching-on				
	L2	223	212	35,00	0,41	3,28	3,65	0,37	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	212	33,70	0,41	3,09	3,44	0,35	Switching-on				
24/10/2012 17:35	L1	224	214	24,00	0,62	3,35	3,69	0,34	Downstream ramp				
	L2	223	212	28,90	0,70	4,51	5,02	0,51	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	212	27,50	0,64	3,96	4,40	0,44	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/10/2012 17:35	L1	224	211	22,50	0,67	3,42	3,88	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	212	28,70	0,74	4,74	5,27	0,53	Line					
	L3	223	209	25,10	0,70	3,94	4,52	0,58	Line					
24/10/2012 17:45	L1	224	211	21,50	0,75	3,59	4,08	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,60	0,80	4,77	5,47	0,70	Line					
	L3	223	209	24,80	0,76	4,19	4,81	0,62	Line					
24/10/2012 17:55	L1	224	211	21,50	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,00	0,81	4,69	5,38	0,69	Line					
	L3	223	209	24,70	0,76	4,17	4,78	0,61	Line					
24/10/2012 18:05	L1	223	211	21,30	0,74	3,58	4,02	0,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,70	0,81	4,80	5,51	0,71	Line					
	L3	222	209	24,60	0,75	4,15	4,71	0,56	Line					
24/10/2012 18:15	L1	224	210	21,40	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	208	26,60	0,81	4,78	5,54	0,76	Line					
	L3	223	208	24,60	0,76	4,18	4,85	0,67	Line					
24/10/2012 18:25	L1	223	210	21,30	0,75	3,59	4,08	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	26,50	0,81	4,75	5,45	0,70	Line					
	L3	222	208	24,50	0,77	4,16	4,77	0,61	Line					
24/10/2012 18:35	L1	223	210	21,30	0,75	3,59	4,08	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	208	26,50	0,81	4,74	5,38	0,64	Line					
	L3	222	209	24,60	0,77	4,19	4,76	0,57	Line					
24/10/2012 18:45	L1	224	210	21,40	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	208	26,50	0,81	4,75	5,45	0,70	Line					
	L3	222	207	24,50	0,77	4,15	4,81	0,66	Line					
24/10/2012 18:55	L1	222	210	21,40	0,75	3,61	4,06	0,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	221	207	26,50	0,81	4,74	5,44	0,70	Line					
	L3	223	208	24,50	0,77	4,21	4,88	0,67	Line					
24/10/2012 19:00	L1	223	210	21,30	0,75	3,59	4,08	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	208	25,90	0,82	4,70	5,39	0,69	Downstream ramp					
	L3	223	208	24,70	0,77	4,21	4,88	0,67	Downstream ramp					
24/10/2012 19:00	L1	223	202	19,30	0,77	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	203	24,70	0,83	4,54	5,49	0,95	Line					
	L3	223	202	23,00	0,78	3,99	4,93	0,94	Line					
24/10/2012 19:10	L1	223	202	19,60	0,76	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	202	24,30	0,82	4,45	5,44	0,99	Line					
	L3	223	203	23,10	0,77	3,96	4,84	0,88	Line					
24/10/2012 19:20	L1	223	202	19,60	0,76	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,46	5,39	0,93	Line					
	L3	223	204	23,20	0,77	3,96	4,79	0,83	Line					
24/10/2012 19:30	L1	223	202	19,60	0,76	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,50	0,82	4,47	5,41	0,94	Line					
	L3	223	203	23,20	0,77	3,96	4,84	0,88	Line					
24/10/2012 19:40	L1	223	202	19,60	0,76	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	24,50	0,82	4,48	5,48	1,00	Line					
	L3	223	200	22,50	0,77	3,86	4,87	1,01	Line					
24/10/2012 19:50	L1	224	202	19,60	0,76	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	204	24,50	0,83	4,50	5,44	0,94	Line					
	L3	223	201	22,40	0,77	3,86	4,82	0,96	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/10/2012 20:00	L1	224	202	19,60	0,76	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02	Line					
24/10/2012 20:11	L1	224	203	19,70	0,76	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02	Line					
24/10/2012 20:21	L1	224	203	19,70	0,76	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	223	201	22,50	0,77	3,87	4,83	0,96	Line					
24/10/2012 20:31	L1	224	203	19,70	0,76	3,34	4,13	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,37	5,46	1,09	Line					
	L3	224	201	22,50	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
24/10/2012 20:41	L1	225	203	19,80	0,76	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,90	0,83	4,39	5,48	1,09	Line					
	L3	224	201	22,60	0,77	3,89	4,91	1,02	Line					
24/10/2012 20:51	L1	225	203	19,80	0,76	3,37	4,21	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	201	23,90	0,83	4,40	5,56	1,16	Line					
	L3	224	202	22,60	0,77	3,90	4,87	0,97	Line					
24/10/2012 21:00	L1	225	204	19,80	0,76	3,37	4,16	0,79	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	23,90	0,83	4,41	5,51	1,10	Upstream ramp					
	L3	224	201	22,60	0,77	3,90	4,92	1,02	Upstream ramp					
24/10/2012 21:00	L1	225	217	23,80	0,71	3,80	4,10	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	216	29,80	0,76	5,10	5,45	0,35	Line					
	L3	224	217	28,10	0,72	4,52	4,83	0,31	Line					
24/10/2012 21:10	L1	225	217	23,00	0,75	3,88	4,19	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	217	28,80	0,81	5,21	5,51	0,30	Line					
	L3	224	217	27,10	0,77	4,65	4,97	0,32	Line					
24/10/2012 21:15	L1	226	217	22,80	0,76	3,90	4,25	0,35	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	217	28,40	0,82	5,17	5,47	0,30	Downstream ramp					
	L3	225	218	26,90	0,77	4,65	4,97	0,32	Downstream ramp					
24/10/2012 21:16	L1	226	212	21,40	0,77	3,71	4,26	0,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	212	27,20	0,83	5,02	5,64	0,62	Line					
	L3	225	213	25,20	0,79	4,43	4,98	0,55	Line					
24/10/2012 21:26	L1	226	213	21,70	0,75	3,72	4,22	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	213	27,00	0,82	4,93	5,43	0,50	Line					
	L3	225	213	25,50	0,77	4,44	4,99	0,55	Line					
24/10/2012 21:30	L1	226	213	21,70	0,75	3,70	4,20	0,50	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	213	27,50	0,82	5,03	5,65	0,62	Downstream ramp					
	L3	225	213	25,50	0,77	4,40	4,94	0,54	Downstream ramp					
24/10/2012 21:31	L1	226	196	17,80	0,78	3,14	4,28	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,20	0,84	4,19	5,59	1,40	Line					
	L3	225	197	21,40	0,78	3,75	5,00	1,25	Line					
24/10/2012 21:41	L1	227	197	18,20	0,76	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	195	21,70	0,83	4,08	5,63	1,55	Line					
	L3	226	198	21,50	0,77	3,75	5,00	1,25	Line					
24/10/2012 21:45	L1	227	197	18,20	0,76	3,14	4,28	1,14	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	196	21,80	0,83	4,08	5,57	1,49	Downstream ramp					
	L3	226	195	20,80	0,78	3,65	5,04	1,39	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,79	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	17,90	0,87	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	184	18,20	0,79	3,25	5,07	1,82	Line				
24/10/2012 21:56	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	183	18,50	0,85	3,56	5,69	2,13	Line				
	L3	227	182	17,80	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
24/10/2012 22:06	L1	228	181	15,10	0,77	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,90	0,78	3,18	5,19	2,01	Line				
24/10/2012 22:16	L1	227	181	15,00	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,50	0,85	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	227	182	17,90	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
24/10/2012 22:26	L1	227	181	15,00	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,90	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
24/10/2012 22:36	L1	228	181	15,00	0,77	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 22:46	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,50	0,85	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	227	182	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
24/10/2012 22:56	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	183	18,50	0,85	3,57	5,70	2,13	Line				
	L3	228	182	17,90	0,79	3,20	5,23	2,03	Line				
24/10/2012 23:06	L1	229	182	15,10	0,77	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,60	0,85	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	228	182	17,80	0,79	3,20	5,23	2,03	Line				
24/10/2012 23:16	L1	229	182	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,50	0,85	3,58	5,78	2,20	Line				
	L3	228	183	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
24/10/2012 23:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 23:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
24/10/2012 23:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,55	5,67	2,12	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
24/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,86	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	227	182	17,10	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
25/10/2012 0:06	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
25/10/2012 0:16	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,86	3,54	5,65	2,11	Line				
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/10/2012 0:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line					
	L2	227	182	18,40	0,86	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,70	0,79	3,18	5,14	1,96	Line					
25/10/2012 0:36	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	182	17,00	0,81	3,10	4,95	1,85	Line					
25/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	182	18,30	0,86	3,55	5,67	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,10	0,81	3,13	5,06	1,93	Line					
25/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	182	18,00	0,86	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,00	0,81	3,11	5,02	1,91	Line					
25/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,60	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 1:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line					
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,10	0,81	3,12	5,04	1,92	Line					
25/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	225	181	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,60	0,80	3,16	5,10	1,94	Line					
25/10/2012 1:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 1:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 2:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 2:17	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	182	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,10	0,81	3,11	5,02	1,91	Line					
25/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
25/10/2012 2:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line					
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 3:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
25/10/2012 3:17	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,00	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,10	0,81	3,10	5,01	1,91	Line				
25/10/2012 3:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	181	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
25/10/2012 3:37	L1	227	181	14,90	0,78	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	181	17,00	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
25/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,10	0,81	3,12	5,04	1,92	Line				
25/10/2012 3:57	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
25/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
25/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	181	17,60	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
25/10/2012 4:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line				
25/10/2012 4:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
25/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,00	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
25/10/2012 4:57	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
25/10/2012 5:07	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	181	17,10	0,81	3,10	5,01	1,91	Line				
25/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	182	17,60	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
25/10/2012 5:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,60	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
25/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,15	5,15	2,00	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 5:47	L1	226	180	14,70	0,79	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	225	180	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 5:57	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
25/10/2012 6:07	L1	225	179	14,70	0,78	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,00	0,87	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 6:17	L1	225	178	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	179	18,10	0,86	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
25/10/2012 6:27	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	180	18,10	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
25/10/2012 6:37	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	17,70	0,86	3,39	5,41	2,02	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
25/10/2012 6:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	179	17,70	0,86	3,41	5,51	2,10	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
25/10/2012 6:57	L1	225	178	14,60	0,79	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	18,00	0,86	3,45	5,51	2,06	Line				
	L3	223	179	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line				
25/10/2012 7:07	L1	224	177	14,50	0,79	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	178	16,60	0,81	3,00	4,85	1,85	Line				
25/10/2012 7:17	L1	224	177	14,50	0,79	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	223	179	17,10	0,81	3,06	4,89	1,83	Line				
25/10/2012 7:27	L1	224	177	14,50	0,79	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	223	178	17,10	0,81	3,07	4,96	1,89	Line				
25/10/2012 7:37	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line				
	L3	223	179	16,70	0,81	3,01	4,81	1,80	Line				
25/10/2012 7:47	L1	224	178	14,60	0,79	2,59	4,23	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	222	179	17,90	0,86	3,41	5,38	1,97	Line				
	L3	223	179	17,10	0,81	3,06	4,89	1,83	Line				
25/10/2012 7:57	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	178	17,10	0,81	3,06	4,94	1,88	Line				
25/10/2012 7:59	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
25/10/2012 17:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
25/10/2012 17:37	L1	226	213	27,90	0,35	2,24	2,54	0,30	Switching-on						
	L2	225	212	34,30	0,41	3,23	3,67	0,44	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	211	32,80	0,39	2,89	3,32	0,43	Switching-on						
25/10/2012 17:40	L1	226	212	23,60	0,61	3,28	3,76	0,48	Downstream ramp						
	L2	225	213	29,30	0,69	4,60	5,17	0,57	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	214	27,90	0,64	4,03	4,48	0,45	Downstream ramp						
25/10/2012 17:41	L1	226	210	22,10	0,67	3,37	3,95	0,58	Line						
	L2	225	211	28,30	0,74	4,74	5,44	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	211	26,40	0,69	4,08	4,68	0,60	Line						
25/10/2012 17:51	L1	226	210	21,20	0,74	3,54	4,15	0,61	Line						
	L2	225	210	26,90	0,81	4,87	5,65	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	211	25,10	0,76	4,28	4,96	0,68	Line						
25/10/2012 18:01	L1	226	210	21,00	0,75	3,57	4,18	0,61	Line						
	L2	225	211	26,40	0,82	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	210	24,20	0,77	4,18	4,85	0,67	Line						
25/10/2012 18:11	L1	226	210	21,00	0,75	3,57	4,18	0,61	Line						
	L2	224	210	26,70	0,81	4,87	5,59	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	211	24,40	0,77	4,22	4,84	0,62	Line						
25/10/2012 18:21	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Line						
	L2	225	211	26,40	0,81	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	211	24,30	0,77	4,21	4,83	0,62	Line						
25/10/2012 18:31	L1	226	210	21,00	0,75	3,57	4,18	0,61	Line						
	L2	223	209	26,70	0,81	4,83	5,54	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	210	25,00	0,77	4,29	4,97	0,68	Line						
25/10/2012 18:41	L1	226	210	21,10	0,75	3,57	4,18	0,61	Line						
	L2	224	209	26,80	0,81	4,83	5,60	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	210	24,30	0,77	4,19	4,86	0,67	Line						
25/10/2012 18:51	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Line						
	L2	224	210	26,90	0,81	4,86	5,57	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	210	25,20	0,76	4,31	5,00	0,69	Line						
25/10/2012 19:00	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Downstream ramp						
	L2	224	210	26,40	0,82	4,80	5,51	0,71	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	211	24,90	0,77	4,28	4,91	0,63	Downstream ramp						
25/10/2012 19:00	L1	226	204	19,60	0,76	3,39	4,23	0,84	Line						
	L2	224	202	23,80	0,84	4,45	5,56	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	202	22,60	0,78	3,97	5,01	1,04	Line						
25/10/2012 19:10	L1	226	201	19,20	0,76	3,29	4,25	0,96	Line						
	L2	223	201	23,90	0,82	4,39	5,48	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Line						
25/10/2012 19:20	L1	225	201	19,20	0,76	3,27	4,17	0,90	Line						
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	202	22,70	0,77	3,92	4,95	1,03	Line						
25/10/2012 19:30	L1	226	201	19,30	0,76	3,29	4,25	0,96	Line						
	L2	225	202	24,10	0,82	4,44	5,61	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	202	22,70	0,77	3,92	4,95	1,03	Line						
25/10/2012 19:40	L1	226	202	19,30	0,76	3,30	4,21	0,91	Line						
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	202	22,70	0,77	3,92	4,95	1,03	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/10/2012 19:50	L1	226	201	19,20	0,76	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	226	203	22,70	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
25/10/2012 20:00	L1	227	202	19,40	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,44	5,55	1,11	Line					
	L3	226	203	22,90	0,77	3,96	5,00	1,04	Line					
25/10/2012 20:10	L1	226	202	19,30	0,76	3,30	4,21	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	226	203	22,90	0,77	3,96	5,00	1,04	Line					
25/10/2012 20:21	L1	227	202	19,40	0,76	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,20	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	226	203	22,80	0,77	3,95	4,99	1,04	Line					
25/10/2012 20:31	L1	226	202	19,30	0,76	3,30	4,21	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	226	203	23,00	0,77	3,98	5,03	1,05	Line					
25/10/2012 20:41	L1	227	203	19,40	0,76	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	204	24,20	0,82	4,49	5,61	1,12	Line					
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line					
25/10/2012 20:51	L1	227	202	19,40	0,76	3,33	4,30	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,37	5,64	1,27	Line					
	L3	227	201	22,20	0,77	3,88	5,06	1,18	Line					
25/10/2012 21:00	L1	228	203	19,40	0,75	3,34	4,31	0,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,60	0,82	4,36	5,63	1,27	Upstream ramp					
	L3	227	201	22,30	0,77	3,89	5,08	1,19	Upstream ramp					
25/10/2012 21:00	L1	228	214	22,60	0,71	3,68	4,22	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	214	28,70	0,77	4,98	5,60	0,62	Downstream ramp					
	L3	227	218	28,20	0,71	4,54	4,95	0,41	Downstream ramp					
25/10/2012 21:00	L1	227	220	24,30	0,70	3,85	4,11	0,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	217	29,80	0,76	5,12	5,58	0,46	Line					
	L3	227	217	27,90	0,71	4,54	5,00	0,46	Line					
25/10/2012 21:10	L1	227	219	23,20	0,75	3,96	4,27	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	217	28,20	0,82	5,16	5,62	0,46	Line					
	L3	227	217	26,70	0,77	4,63	5,10	0,47	Line					
25/10/2012 21:15	L1	228	219	23,30	0,75	3,99	4,35	0,36	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	217	28,00	0,82	5,15	5,61	0,46	Downstream ramp					
	L3	226	217	26,70	0,77	4,65	5,07	0,42	Downstream ramp					
25/10/2012 21:16	L1	228	211	21,00	0,77	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	211	26,30	0,83	4,90	5,68	0,78	Line					
	L3	227	212	24,80	0,79	4,38	5,08	0,70	Line					
25/10/2012 21:26	L1	228	211	21,30	0,75	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	212	27,10	0,81	4,96	5,69	0,73	Line					
	L3	228	212	25,50	0,76	4,42	5,18	0,76	Line					
25/10/2012 21:30	L1	228	211	21,30	0,75	3,65	4,32	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	212	27,10	0,81	4,96	5,69	0,73	Downstream ramp					
	L3	228	212	25,20	0,77	4,40	5,15	0,75	Downstream ramp					
25/10/2012 21:31	L1	228	197	18,10	0,77	3,18	4,39	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	196	21,70	0,85	4,15	5,72	1,57	Line					
	L3	228	196	20,90	0,79	3,73	5,20	1,47	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/10/2012 21:41	L1	229	195	17,80	0,76	3,09	4,41	1,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	197	22,30	0,83	4,18	5,77	1,59	Line				
	L3	228	196	21,00	0,77	3,68	5,13	1,45	Line				
25/10/2012 21:45	L1	229	195	17,80	0,76	3,09	4,41	1,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	197	22,30	0,83	4,18	5,77	1,59	Downstream ramp				
	L3	228	196	21,00	0,77	3,70	5,16	1,46	Downstream ramp				
25/10/2012 21:46	L1	229	182	14,90	0,79	2,69	4,44	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	183	18,10	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	228	183	17,70	0,80	3,21	5,18	1,97	Line				
25/10/2012 21:56	L1	226	179	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	180	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	180	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 22:06	L1	225	178	14,80	0,78	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	180	18,20	0,85	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
25/10/2012 22:16	L1	225	178	14,80	0,78	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	179	18,20	0,85	3,49	5,70	2,21	Line				
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
25/10/2012 22:26	L1	226	179	14,90	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	18,20	0,85	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	224	179	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
25/10/2012 22:36	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	180	18,20	0,85	3,48	5,62	2,14	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
25/10/2012 22:46	L1	226	179	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
25/10/2012 22:56	L1	226	179	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	225	180	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 23:06	L1	226	180	14,90	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,85	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	180	17,50	0,80	3,14	5,13	1,99	Line				
25/10/2012 23:16	L1	226	179	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,90	0,86	3,45	5,51	2,06	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
25/10/2012 23:26	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 23:36	L1	226	180	14,80	0,78	2,63	4,30	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
25/10/2012 23:46	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
25/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,90	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/10/2012 0:06	L1	226	180	14,90	0,79	2,65	4,33	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	225	181	17,70	0,80	3,18	5,08	1,90	Line				
26/10/2012 0:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,10	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
26/10/2012 0:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
26/10/2012 1:16	L1	226	180	14,80	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
26/10/2012 1:26	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,20	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 1:36	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	225	180	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 1:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 1:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 2:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
26/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,20	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
26/10/2012 2:37	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
26/10/2012 2:47	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	17,90	0,86	3,45	5,51	2,06	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
26/10/2012 2:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
26/10/2012 3:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
26/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	182	17,70	0,80	3,16	5,05	1,89	Line						
26/10/2012 3:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,60	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
26/10/2012 3:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
26/10/2012 3:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						
26/10/2012 3:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
26/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 4:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 4:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 4:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 4:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 5:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	181	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
26/10/2012 5:17	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line						
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/10/2012 5:27	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
26/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
26/10/2012 5:47	L1	226	180	14,70	0,79	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 5:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
26/10/2012 6:07	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,10	0,86	3,47	5,54	2,07	Line				
	L3	225	180	17,20	0,81	3,12	5,04	1,92	Line				
26/10/2012 6:17	L1	224	178	14,60	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	180	18,00	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	223	179	16,70	0,81	3,02	4,82	1,80	Line				
26/10/2012 6:27	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	179	18,00	0,86	3,46	5,59	2,13	Line				
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
26/10/2012 6:37	L1	225	178	14,60	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	179	18,10	0,86	3,46	5,59	2,13	Line				
	L3	223	179	16,70	0,81	3,01	4,81	1,80	Line				
26/10/2012 6:47	L1	225	178	14,60	0,79	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line				
26/10/2012 6:57	L1	224	178	14,50	0,79	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line				
	L3	223	179	17,10	0,81	3,07	4,90	1,83	Line				
26/10/2012 7:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
26/10/2012 7:17	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 7:27	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 7:37	L1	227	180	14,80	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	225	181	17,30	0,80	3,13	5,00	1,87	Line				
26/10/2012 7:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
26/10/2012 7:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 17:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
26/10/2012 17:37	L1	227	213	28,50	0,35	2,32	2,66	0,34	Switching-on					
	L2	225	212	34,90	0,41	3,28	3,72	0,44	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	212	32,90	0,38	2,87	3,29	0,42	Switching-on					
26/10/2012 17:40	L1	226	213	23,70	0,62	3,32	3,77	0,45	Downstream ramp					
	L2	225	214	29,40	0,69	4,60	5,12	0,52	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	211	27,20	0,64	3,97	4,55	0,58	Downstream ramp					
26/10/2012 17:41	L1	226	210	22,00	0,68	3,41	3,99	0,58	Line					
	L2	224	211	27,90	0,74	4,68	5,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	211	26,50	0,68	4,08	4,68	0,60	Line					
26/10/2012 17:51	L1	227	210	21,20	0,74	3,58	4,24	0,66	Line					
	L2	224	209	26,70	0,81	4,83	5,60	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	212	24,50	0,76	4,21	4,83	0,62	Line					
26/10/2012 18:01	L1	227	211	21,10	0,75	3,61	4,23	0,62	Line					
	L2	225	211	26,30	0,82	4,82	5,53	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	209	24,20	0,77	4,18	4,95	0,77	Line					
26/10/2012 18:11	L1	226	210	21,00	0,75	3,58	4,19	0,61	Line					
	L2	224	210	26,70	0,81	4,85	5,56	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	225	208	23,50	0,77	4,08	4,83	0,75	Line					
26/10/2012 18:21	L1	226	210	21,10	0,75	3,59	4,21	0,62	Line					
	L2	225	211	26,90	0,81	4,89	5,61	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	209	24,20	0,76	4,17	4,94	0,77	Line					
26/10/2012 18:31	L1	226	210	21,10	0,75	3,61	4,23	0,62	Line					
	L2	224	209	26,50	0,81	4,82	5,59	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	225	208	24,10	0,77	4,16	4,92	0,76	Line					
26/10/2012 18:41	L1	226	210	21,10	0,75	3,59	4,21	0,62	Line					
	L2	225	210	26,70	0,81	4,87	5,65	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	209	24,20	0,77	4,18	4,95	0,77	Line					
26/10/2012 18:51	L1	227	210	21,10	0,75	3,62	4,29	0,67	Line					
	L2	224	210	26,20	0,82	4,78	5,48	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	209	24,20	0,77	4,18	4,95	0,77	Line					
26/10/2012 19:00	L1	226	210	21,10	0,75	3,59	4,21	0,62	Downstream ramp					
	L2	225	210	26,20	0,82	4,81	5,58	0,77	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	209	24,10	0,77	4,18	4,95	0,77	Downstream ramp					
26/10/2012 19:00	L1	226	204	19,60	0,77	3,40	4,25	0,85	Line					
	L2	225	202	23,80	0,84	4,47	5,64	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	226	203	22,50	0,78	3,98	5,03	1,05	Line					
26/10/2012 19:10	L1	226	202	19,40	0,75	3,31	4,23	0,92	Line					
	L2	224	202	23,90	0,82	4,40	5,50	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	226	200	22,00	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
26/10/2012 19:20	L1	226	201	19,30	0,76	3,30	4,26	0,96	Line					
	L2	225	203	24,00	0,82	4,44	5,55	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line					
26/10/2012 19:30	L1	226	202	19,30	0,76	3,32	4,24	0,92	Line					
	L2	225	202	23,90	0,82	4,43	5,59	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
26/10/2012 19:40	L1	226	202	19,30	0,76	3,31	4,23	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,00	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	226	201	22,00	0,77	3,84	4,96	1,12	Line					
26/10/2012 19:50	L1	226	202	19,30	0,76	3,31	4,23	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	203	24,10	0,82	4,45	5,56	1,11	Line					
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line					
26/10/2012 20:00	L1	227	202	19,40	0,76	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	203	24,20	0,82	4,48	5,66	1,18	Line					
	L3	226	200	22,00	0,77	3,83	5,00	1,17	Line					
26/10/2012 20:11	L1	227	202	19,40	0,76	3,33	4,30	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	201	23,40	0,82	4,35	5,61	1,26	Line					
	L3	227	201	22,20	0,77	3,88	5,06	1,18	Line					
26/10/2012 20:21	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,50	0,82	4,37	5,64	1,27	Line					
	L3	227	202	22,20	0,77	3,89	5,02	1,13	Line					
26/10/2012 20:31	L1	227	203	19,40	0,76	3,34	4,26	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,50	0,82	4,37	5,64	1,27	Line					
	L3	228	202	22,20	0,77	3,91	5,10	1,19	Line					
26/10/2012 20:41	L1	228	204	19,40	0,75	3,35	4,28	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	201	23,50	0,83	4,39	5,73	1,34	Line					
	L3	227	201	21,70	0,78	3,82	4,99	1,17	Line					
26/10/2012 20:51	L1	227	203	19,40	0,75	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	201	23,50	0,82	4,37	5,64	1,27	Line					
	L3	227	202	22,40	0,77	3,90	5,03	1,13	Line					
26/10/2012 21:00	L1	228	204	19,50	0,75	3,34	4,26	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	202	23,60	0,82	4,40	5,68	1,28	Upstream ramp					
	L3	228	202	22,20	0,77	3,91	5,10	1,19	Upstream ramp					
26/10/2012 21:00	L1	228	217	23,50	0,71	3,80	4,23	0,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	215	28,80	0,77	5,03	5,65	0,62	Line					
	L3	228	218	27,90	0,72	4,56	5,02	0,46	Line					
26/10/2012 21:10	L1	228	217	22,60	0,75	3,86	4,29	0,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	218	28,20	0,82	5,18	5,59	0,41	Line					
	L3	228	218	26,80	0,77	4,68	5,15	0,47	Line					
26/10/2012 21:15	L1	228	217	22,70	0,75	3,89	4,33	0,44	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	218	28,20	0,82	5,20	5,67	0,47	Downstream ramp					
	L3	228	218	26,10	0,77	4,60	5,06	0,46	Downstream ramp					
26/10/2012 21:16	L1	228	211	21,10	0,77	3,69	4,37	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	213	26,40	0,83	4,95	5,68	0,73	Line					
	L3	228	213	25,00	0,78	4,43	5,14	0,71	Line					
26/10/2012 21:26	L1	225	209	21,00	0,75	3,56	4,17	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	210	26,70	0,81	4,86	5,57	0,71	Line					
	L3	224	209	24,00	0,78	4,17	4,83	0,66	Line					
26/10/2012 21:30	L1	226	209	21,00	0,75	3,58	4,24	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	210	26,70	0,81	4,89	5,67	0,78	Downstream ramp					
	L3	224	210	24,80	0,77	4,27	4,90	0,63	Downstream ramp					
26/10/2012 21:31	L1	226	195	17,70	0,78	3,13	4,32	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,10	0,84	4,18	5,58	1,40	Line					
	L3	225	196	21,40	0,78	3,76	5,07	1,31	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/10/2012 21:41	L1	226	196	18,10	0,76	3,12	4,26	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	194	21,40	0,84	4,03	5,56	1,53	Line				
	L3	225	197	21,30	0,78	3,72	4,96	1,24	Line				
26/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,76	3,11	4,24	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	194	21,40	0,84	4,02	5,55	1,53	Downstream ramp				
	L3	226	197	21,40	0,77	3,73	5,03	1,30	Downstream ramp				
26/10/2012 21:46	L1	226	182	15,10	0,79	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	183	18,40	0,86	3,57	5,57	2,00	Line				
	L3	225	183	17,90	0,80	3,24	5,06	1,82	Line				
26/10/2012 21:56	L1	226	183	15,40	0,77	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,60	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
26/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,20	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
26/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,80	0,79	3,17	5,06	1,89	Line				
26/10/2012 22:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,80	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
26/10/2012 22:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
26/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
26/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,40	0,85	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	227	182	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
26/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	182	17,50	0,79	3,14	5,01	1,87	Line				
26/10/2012 23:16	L1	227	183	15,50	0,77	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,90	0,79	3,19	5,15	1,96	Line				
26/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
26/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
26/10/2012 23:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
26/10/2012 23:56	L1	228	181	15,00	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	227	182	17,70	0,80	3,20	5,17	1,97	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
27/10/2012 0:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
27/10/2012 0:16	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
27/10/2012 0:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
27/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line						
	L3	227	182	17,20	0,80	3,12	5,04	1,92	Line						
27/10/2012 0:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,19	5,15	1,96	Line						
27/10/2012 0:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	228	182	17,20	0,80	3,14	5,13	1,99	Line						
27/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	182	17,00	0,81	3,11	4,97	1,86	Line						
27/10/2012 1:16	L1	227	180	14,90	0,77	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
27/10/2012 1:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line						
27/10/2012 1:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line						
27/10/2012 1:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,40	0,86	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,70	0,80	3,21	5,24	2,03	Line						
27/10/2012 1:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line						
	L3	228	182	17,20	0,81	3,14	5,13	1,99	Line						
27/10/2012 2:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line						
27/10/2012 2:17	L1	228	180	14,90	0,78	2,67	4,46	1,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	182	17,40	0,79	3,13	5,00	1,87	Line						
27/10/2012 2:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,70	0,80	3,19	5,15	1,96	Line						
27/10/2012 2:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 2:47	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,70	0,80	3,19	5,15	1,96	Line				
27/10/2012 2:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	183	18,30	0,86	3,55	5,67	2,12	Line				
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
27/10/2012 3:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
27/10/2012 3:17	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	182	18,30	0,86	3,57	5,83	2,26	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 3:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 3:37	L1	228	181	15,00	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	183	18,40	0,85	3,56	5,69	2,13	Line				
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
27/10/2012 3:47	L1	229	181	15,00	0,78	2,68	4,48	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
27/10/2012 3:57	L1	229	182	15,00	0,78	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
27/10/2012 4:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 4:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 4:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 4:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 4:47	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
27/10/2012 4:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line				
27/10/2012 5:07	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
27/10/2012 5:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,67	4,41	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
27/10/2012 5:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	228	182	17,50	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
27/10/2012 5:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,40	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
27/10/2012 5:47	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,70	0,84	3,55	5,67	2,12	Line					
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
27/10/2012 5:57	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,70	0,80	3,19	5,15	1,96	Line					
27/10/2012 6:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
27/10/2012 6:17	L1	227	180	14,70	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,90	0,79	3,20	5,17	1,97	Line					
27/10/2012 6:27	L1	227	181	14,90	0,78	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
27/10/2012 6:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
27/10/2012 6:47	L1	227	180	14,70	0,79	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,00	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
27/10/2012 6:57	L1	226	179	14,70	0,79	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
27/10/2012 7:07	L1	227	180	14,70	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	225	181	17,40	0,80	3,13	5,00	1,87	Line					
27/10/2012 7:17	L1	226	180	14,70	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line					
27/10/2012 7:27	L1	226	179	14,80	0,79	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,10	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	181	17,40	0,81	3,17	5,12	1,95	Line					
27/10/2012 7:37	L1	226	179	14,70	0,79	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	180	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	225	181	17,30	0,81	3,14	5,01	1,87	Line					
27/10/2012 7:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,20	0,85	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	225	180	17,30	0,81	3,13	5,06	1,93	Line					
27/10/2012 7:57	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 7:59	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/10/2012 17:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/10/2012 17:45	L1	224	214	28,10	0,35	2,27	2,50	0,23	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	212	35,10	0,42	3,30	3,67	0,37	Switching-on				
	L3	223	213	32,90	0,37	2,75	3,03	0,28	Switching-on				
27/10/2012 17:48	L1	224	213	24,10	0,61	3,33	3,70	0,37	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	212	29,00	0,69	4,46	4,96	0,50	Downstream ramp				
	L3	223	212	27,70	0,63	3,94	4,38	0,44	Downstream ramp				
27/10/2012 17:49	L1	224	210	22,50	0,67	3,41	3,91	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	28,70	0,73	4,71	5,29	0,58	Line				
	L3	223	210	25,30	0,70	3,93	4,46	0,53	Line				
27/10/2012 17:59	L1	222	210	21,40	0,74	3,52	3,96	0,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	26,70	0,81	4,78	5,48	0,70	Line				
	L3	223	209	24,20	0,76	4,11	4,71	0,60	Line				
27/10/2012 18:09	L1	222	209	21,30	0,75	3,52	4,00	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	208	25,90	0,81	4,67	5,36	0,69	Line				
	L3	222	209	24,50	0,76	4,15	4,71	0,56	Line				
27/10/2012 18:19	L1	223	210	21,50	0,74	3,56	4,04	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	209	26,00	0,81	4,69	5,32	0,63	Line				
	L3	223	209	24,30	0,76	4,14	4,75	0,61	Line				
27/10/2012 18:29	L1	224	210	21,50	0,74	3,58	4,11	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	208	26,50	0,81	4,76	5,46	0,70	Line				
	L3	223	209	24,70	0,76	4,19	4,81	0,62	Line				
27/10/2012 18:39	L1	224	210	21,50	0,75	3,59	4,12	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	222	209	26,00	0,81	4,69	5,32	0,63	Line				
	L3	223	209	24,70	0,76	4,20	4,82	0,62	Line				
27/10/2012 18:49	L1	223	210	21,40	0,75	3,56	4,04	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	208	26,50	0,81	4,79	5,55	0,76	Line				
	L3	223	209	24,70	0,76	4,20	4,82	0,62	Line				
27/10/2012 18:59	L1	224	211	21,50	0,75	3,60	4,09	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	26,90	0,81	4,86	5,46	0,60	Line				
	L3	223	209	24,80	0,76	4,21	4,83	0,62	Line				
27/10/2012 19:00	L1	224	211	21,50	0,75	3,60	4,09	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	27,40	0,81	4,93	5,54	0,61	Downstream ramp				
	L3	224	209	24,70	0,77	4,23	4,90	0,67	Downstream ramp				
27/10/2012 19:00	L1	224	202	19,30	0,77	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	203	24,30	0,83	4,50	5,50	1,00	Line				
	L3	223	204	22,40	0,78	3,91	4,73	0,82	Line				
27/10/2012 19:10	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	223	201	22,60	0,77	3,86	4,82	0,96	Line				
27/10/2012 19:20	L1	223	201	19,60	0,75	3,27	4,08	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,34	5,42	1,08	Line				
	L3	223	201	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 19:30	L1	223	202	19,70	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	223	202	22,70	0,76	3,87	4,78	0,91	Line				
27/10/2012 19:40	L1	224	203	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	223	201	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Line				
27/10/2012 19:50	L1	224	203	19,70	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	201	22,50	0,77	3,88	4,90	1,02	Line				
27/10/2012 20:00	L1	223	202	19,80	0,74	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	24,40	0,81	4,39	5,48	1,09	Line				
	L3	224	202	22,40	0,76	3,87	4,83	0,96	Line				
27/10/2012 20:11	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	224	202	22,50	0,77	3,88	4,85	0,97	Line				
27/10/2012 20:21	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,70	0,82	4,34	5,42	1,08	Line				
	L3	223	201	22,40	0,77	3,85	4,81	0,96	Line				
27/10/2012 20:31	L1	224	203	19,80	0,75	3,31	4,09	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	202	22,60	0,77	3,88	4,85	0,97	Line				
27/10/2012 20:41	L1	225	203	19,80	0,75	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line				
	L3	224	202	22,40	0,77	3,87	4,83	0,96	Line				
27/10/2012 20:51	L1	224	203	19,70	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,35	5,43	1,08	Line				
	L3	224	202	22,70	0,77	3,89	4,86	0,97	Line				
27/10/2012 21:00	L1	224	203	19,80	0,75	3,33	4,11	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Upstream ramp				
	L3	225	202	22,60	0,77	3,91	4,94	1,03	Upstream ramp				
27/10/2012 21:00	L1	224	216	23,60	0,70	3,73	4,03	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	216	29,80	0,76	5,06	5,41	0,35	Line				
	L3	225	216	27,30	0,73	4,45	4,85	0,40	Line				
27/10/2012 21:10	L1	224	219	23,50	0,75	3,94	4,13	0,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	218	28,70	0,81	5,20	5,50	0,30	Line				
	L3	224	217	26,70	0,77	4,61	4,93	0,32	Line				
27/10/2012 21:15	L1	225	220	23,60	0,75	3,98	4,17	0,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	218	28,50	0,82	5,18	5,48	0,30	Downstream ramp				
	L3	224	217	27,00	0,77	4,62	4,94	0,32	Downstream ramp				
27/10/2012 21:16	L1	225	211	21,30	0,77	3,70	4,24	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	27,10	0,83	4,98	5,54	0,56	Line				
	L3	224	213	25,00	0,78	4,38	4,87	0,49	Line				
27/10/2012 21:26	L1	225	212	21,60	0,75	3,64	4,13	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	27,50	0,81	4,99	5,55	0,56	Line				
	L3	224	213	24,80	0,78	4,29	4,77	0,48	Line				
27/10/2012 21:30	L1	225	212	21,70	0,75	3,65	4,14	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	212	27,50	0,81	4,97	5,58	0,61	Downstream ramp				
	L3	225	213	25,50	0,77	4,40	4,94	0,54	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 21:31	L1	226	196	17,70	0,78	3,11	4,24	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	197	22,30	0,84	4,17	5,56	1,39	Line				
	L3	225	196	21,30	0,78	3,74	5,05	1,31	Line				
27/10/2012 21:41	L1	226	196	18,10	0,75	3,09	4,22	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	197	22,60	0,82	4,18	5,58	1,40	Line				
	L3	225	197	21,40	0,77	3,70	4,94	1,24	Line				
27/10/2012 21:45	L1	225	195	18,00	0,76	3,06	4,17	1,11	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	197	22,50	0,83	4,19	5,59	1,40	Downstream ramp				
	L3	225	197	21,20	0,77	3,69	4,92	1,23	Downstream ramp				
27/10/2012 21:46	L1	226	182	15,10	0,79	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	17,60	0,88	3,45	5,57	2,12	Line				
	L3	226	181	16,80	0,81	3,09	4,99	1,90	Line				
27/10/2012 21:56	L1	226	182	15,40	0,77	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,50	0,79	3,11	4,97	1,86	Line				
27/10/2012 22:06	L1	226	182	15,40	0,76	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	225	180	17,50	0,79	3,11	5,02	1,91	Line				
27/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,67	4,26	1,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	225	181	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
27/10/2012 22:26	L1	226	183	15,40	0,77	2,68	4,23	1,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
27/10/2012 22:36	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line				
27/10/2012 22:46	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,50	5,59	2,09	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line				
27/10/2012 22:56	L1	227	182	15,40	0,77	2,70	4,36	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,13	5,00	1,87	Line				
27/10/2012 23:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
27/10/2012 23:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,14	5,01	1,87	Line				
27/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	183	18,30	0,85	3,55	5,67	2,12	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
27/10/2012 23:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
27/10/2012 23:46	L1	228	184	15,40	0,77	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	183	18,30	0,85	3,56	5,75	2,19	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833	M8833	21		
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/10/2012 23:56	L1	228	184	15,50	0,77	2,72	4,34	1,62	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,56	5,75	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,60	0,79	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 0:06	L1	228	181	15,00	0,77	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 0:16	L1	228	181	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 0:26	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 0:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	183	18,30	0,85	3,54	5,65	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,20	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 0:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	228	183	18,30	0,86	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
28/10/2012 1:16	L1	227	181	14,80	0,77	2,62	4,28	1,66	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line				
28/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 1:36	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 1:46	L1	228	181	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	228	183	18,40	0,85	3,57	5,77	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	228	182	17,60	0,80	3,20	5,23	2,03	Line				
28/10/2012 1:56	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 2:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line				
28/10/2012 2:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,53	5,70	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 2:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line				
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 2:57	L1	228	180	14,90	0,78	2,65	4,43	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 3:07	L1	228	181	15,00	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 3:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 3:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 3:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,50	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 3:47	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,55	5,73	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 3:57	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	183	17,50	0,80	3,19	5,09	1,90	Line				
28/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 4:17	L1	228	181	14,90	0,78	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 4:27	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,18	5,14	1,96	Line				
28/10/2012 4:37	L1	228	181	14,90	0,78	2,66	4,39	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,00	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 4:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 5:07	L1	226	180	14,80	0,79	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,79	2,65	4,38	1,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 5:27	L1	228	180	14,90	0,78	2,66	4,44	1,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
28/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,40	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 5:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 5:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 6:07	L1	227	180	14,80	0,79	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 6:17	L1	226	179	14,80	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
28/10/2012 6:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 6:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
28/10/2012 6:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
28/10/2012 16:55	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
28/10/2012 16:55	L1	225	212	27,70	0,35	2,24	2,54	0,30	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	213	35,50	0,41	3,38	3,76	0,38	Switching-on				
	L3	224	214	33,10	0,38	2,90	3,19	0,29	Switching-on				
28/10/2012 16:58	L1	225	214	24,20	0,61	3,34	3,71	0,37	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	212	29,00	0,69	4,48	4,98	0,50	Downstream ramp				
	L3	225	213	27,80	0,63	4,00	4,49	0,49	Downstream ramp				
28/10/2012 16:59	L1	224	211	22,60	0,67	3,41	3,87	0,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	211	28,60	0,74	4,72	5,30	0,58	Line				
	L3	224	210	26,20	0,69	4,06	4,66	0,60	Line				
28/10/2012 17:09	L1	223	210	21,50	0,74	3,53	4,01	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	26,10	0,81	4,69	5,38	0,69	Line				
	L3	224	210	25,00	0,75	4,18	4,79	0,61	Line				
28/10/2012 17:19	L1	224	210	21,50	0,74	3,58	4,11	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	223	209	26,50	0,81	4,79	5,49	0,70	Line				
	L3	223	209	24,80	0,76	4,18	4,79	0,61	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/10/2012 17:29	L1	224	211	21,60	0,74	3,59	4,08	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	208	26,50	0,81	4,76	5,46	0,70	Line					
	L3	223	209	24,80	0,76	4,20	4,82	0,62	Line					
28/10/2012 17:39	L1	224	211	21,50	0,75	3,60	4,09	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,10	0,81	4,73	5,43	0,70	Line					
	L3	223	209	24,70	0,76	4,20	4,82	0,62	Line					
28/10/2012 17:49	L1	224	211	21,60	0,74	3,59	4,08	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,10	0,81	4,71	5,40	0,69	Line					
	L3	224	210	24,90	0,76	4,24	4,86	0,62	Line					
28/10/2012 17:59	L1	224	211	21,50	0,75	3,60	4,09	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,50	0,81	4,81	5,52	0,71	Line					
	L3	224	210	24,80	0,77	4,26	4,89	0,63	Line					
28/10/2012 18:09	L1	224	211	21,50	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,00	0,82	4,74	5,44	0,70	Line					
	L3	223	209	24,60	0,77	4,22	4,84	0,62	Line					
28/10/2012 18:19	L1	224	210	21,60	0,75	3,61	4,14	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	208	26,40	0,82	4,79	5,55	0,76	Line					
	L3	223	208	24,70	0,77	4,22	4,89	0,67	Line					
28/10/2012 18:29	L1	224	211	21,50	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,60	0,81	4,82	5,53	0,71	Line					
	L3	224	209	24,80	0,77	4,24	4,91	0,67	Line					
28/10/2012 18:39	L1	223	210	21,40	0,75	3,58	4,06	0,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	208	26,00	0,82	4,72	5,41	0,69	Line					
	L3	223	209	24,80	0,77	4,24	4,86	0,62	Line					
28/10/2012 18:49	L1	224	211	21,60	0,75	3,61	4,10	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,10	0,82	4,74	5,44	0,70	Line					
	L3	224	209	24,80	0,77	4,24	4,91	0,67	Line					
28/10/2012 18:59	L1	224	211	21,60	0,75	3,63	4,12	0,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	209	26,50	0,82	4,82	5,53	0,71	Line					
	L3	224	210	24,70	0,77	4,25	4,88	0,63	Line					
28/10/2012 19:00	L1	224	211	21,60	0,75	3,62	4,11	0,49	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	209	26,10	0,82	4,75	5,45	0,70	Downstream ramp					
	L3	224	210	24,70	0,76	4,23	4,85	0,62	Downstream ramp					
28/10/2012 19:00	L1	224	202	19,40	0,77	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	203	24,50	0,83	4,50	5,50	1,00	Line					
	L3	224	202	21,80	0,79	3,86	4,82	0,96	Line					
28/10/2012 19:10	L1	224	203	19,80	0,75	3,33	4,11	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	224	201	22,60	0,77	3,86	4,87	1,01	Line					
28/10/2012 19:20	L1	225	203	19,80	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	224	202	22,60	0,77	3,89	4,86	0,97	Line					
28/10/2012 19:30	L1	225	203	19,80	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,39	5,48	1,09	Line					
	L3	224	201	22,70	0,77	3,87	4,89	1,02	Line					
28/10/2012 19:40	L1	224	202	19,70	0,75	3,32	4,15	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	201	23,90	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	224	202	22,60	0,77	3,88	4,85	0,97	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/10/2012 19:50	L1	224	203	19,80	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	202	23,90	0,82	4,38	5,47	1,09	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
28/10/2012 20:00	L1	225	203	19,80	0,75	3,33	4,16	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	201	24,50	0,81	4,42	5,58	1,16	Line				
	L3	224	202	22,70	0,76	3,88	4,85	0,97	Line				
28/10/2012 20:11	L1	224	203	19,80	0,75	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	201	23,90	0,82	4,38	5,53	1,15	Line				
	L3	225	202	22,20	0,77	3,84	4,85	1,01	Line				
28/10/2012 20:21	L1	225	203	19,80	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	202	24,00	0,82	4,38	5,47	1,09	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
28/10/2012 20:31	L1	225	203	19,90	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	202	24,50	0,82	4,44	5,55	1,11	Line				
	L3	225	202	22,80	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
28/10/2012 20:41	L1	225	203	19,80	0,75	3,34	4,17	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	202	24,00	0,82	4,41	5,57	1,16	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,90	4,92	1,02	Line				
28/10/2012 20:51	L1	225	201	19,30	0,75	3,27	4,17	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	201	24,00	0,82	4,39	5,54	1,15	Line				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Line				
28/10/2012 21:00	L1	225	201	19,30	0,75	3,26	4,16	0,90	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	24,00	0,82	4,42	5,58	1,16	Upstream ramp				
	L3	225	202	22,70	0,77	3,91	4,94	1,03	Upstream ramp				
28/10/2012 21:00	L1	226	217	23,80	0,69	3,75	4,09	0,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	216	29,40	0,77	5,05	5,50	0,45	Line				
	L3	225	219	28,60	0,71	4,55	4,81	0,26	Line				
28/10/2012 21:10	L1	226	218	23,20	0,75	3,90	4,21	0,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	218	28,80	0,81	5,23	5,59	0,36	Line				
	L3	226	219	26,60	0,77	4,60	4,92	0,32	Line				
28/10/2012 21:15	L1	226	218	23,20	0,75	3,90	4,21	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	219	28,90	0,81	5,28	5,59	0,31	Downstream ramp				
	L3	226	220	26,60	0,77	4,61	4,88	0,27	Downstream ramp				
28/10/2012 21:16	L1	226	213	21,60	0,76	3,71	4,21	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	213	27,00	0,83	4,98	5,60	0,62	Line				
	L3	226	211	24,70	0,79	4,36	5,05	0,69	Line				
28/10/2012 21:26	L1	227	213	21,80	0,75	3,70	4,24	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	211	26,90	0,81	4,89	5,61	0,72	Line				
	L3	226	211	24,50	0,77	4,23	4,90	0,67	Line				
28/10/2012 21:30	L1	227	213	21,90	0,75	3,70	4,24	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	211	26,90	0,81	4,89	5,61	0,72	Downstream ramp				
	L3	226	211	25,10	0,76	4,31	5,00	0,69	Downstream ramp				
28/10/2012 21:31	L1	227	197	18,00	0,77	3,14	4,28	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	197	22,40	0,84	4,18	5,58	1,40	Line				
	L3	226	198	21,50	0,78	3,75	5,00	1,25	Line				
28/10/2012 21:41	L1	227	196	18,20	0,75	3,11	4,29	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	195	22,10	0,83	4,09	5,64	1,55	Line				
	L3	226	195	20,90	0,77	3,62	4,99	1,37	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
28/10/2012 21:45	L1	227	196	18,20	0,75	3,12	4,30	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	195	22,10	0,83	4,10	5,66	1,56	Downstream ramp						
	L3	226	195	20,90	0,77	3,63	5,01	1,38	Downstream ramp						
28/10/2012 21:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	17,70	0,87	3,47	5,54	2,07	Line						
	L3	226	182	17,00	0,81	3,11	4,97	1,86	Line						
28/10/2012 21:56	L1	227	183	15,60	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,20	0,85	3,49	5,64	2,15	Line						
	L3	227	182	17,80	0,78	3,15	5,09	1,94	Line						
28/10/2012 22:06	L1	226	182	15,50	0,77	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,40	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	227	182	17,80	0,78	3,14	5,07	1,93	Line						
28/10/2012 22:16	L1	227	183	15,50	0,76	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line						
	L3	226	182	17,80	0,78	3,15	5,03	1,88	Line						
28/10/2012 22:26	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line						
28/10/2012 22:36	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	227	182	17,80	0,79	3,16	5,10	1,94	Line						
28/10/2012 22:46	L1	228	183	15,50	0,77	2,72	4,39	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,40	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line						
28/10/2012 22:56	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line						
28/10/2012 23:06	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	182	17,60	0,79	3,13	5,00	1,87	Line						
28/10/2012 23:16	L1	227	183	15,50	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	227	182	17,70	0,79	3,17	5,12	1,95	Line						
28/10/2012 23:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
28/10/2012 23:36	L1	228	180	15,00	0,77	2,63	4,39	1,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
28/10/2012 23:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
28/10/2012 23:56	L1	227	181	15,00	0,77	2,64	4,31	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	182	18,10	0,85	3,48	5,62	2,14	Line						
	L3	227	182	17,70	0,80	3,19	5,15	1,96	Line						
29/10/2012 0:06	L1	227	180	15,00	0,77	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,60	0,80	3,15	5,09	1,94	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 0:16	L1	228	180	15,00	0,77	2,64	4,41	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,17	5,06	1,89	Line				
29/10/2012 0:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line				
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line				
29/10/2012 0:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 0:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,16	5,05	1,89	Line				
29/10/2012 0:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 1:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 1:16	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,00	0,86	3,46	5,53	2,07	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
29/10/2012 1:26	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 1:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 1:46	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 1:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 2:06	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 2:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 2:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,30	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 2:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 2:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 2:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 3:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 3:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 3:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 3:37	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 3:47	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 3:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 4:07	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 4:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 4:27	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 4:37	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 4:47	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
29/10/2012 4:57	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line				
	L2	226	182	18,20	0,85	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 5:07	L1	227	180	14,80	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line				
29/10/2012 5:17	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
29/10/2012 5:27	L1	226	179	14,70	0,78	2,62	4,33	1,71	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
29/10/2012 5:37	L1	227	180	14,80	0,78	2,63	4,34	1,71	Line						
	L2	226	181	18,00	0,86	3,47	5,60	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
29/10/2012 5:47	L1	226	180	14,70	0,78	2,62	4,28	1,66	Line						
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line						
29/10/2012 5:57	L1	226	180	14,70	0,78	2,61	4,26	1,65	Line						
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line						
29/10/2012 6:07	L1	225	178	14,70	0,78	2,59	4,28	1,69	Line						
	L2	225	180	18,20	0,86	3,49	5,64	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	225	180	17,30	0,80	3,10	5,01	1,91	Line						
29/10/2012 6:17	L1	224	178	14,50	0,78	2,56	4,18	1,62	Line						
	L2	224	180	17,80	0,86	3,42	5,46	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	179	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line						
29/10/2012 6:27	L1	224	178	14,60	0,78	2,57	4,20	1,63	Line						
	L2	223	179	17,90	0,86	3,43	5,48	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line						
29/10/2012 6:37	L1	225	178	14,70	0,79	2,60	4,30	1,70	Line						
	L2	223	179	18,00	0,86	3,43	5,48	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	223	179	17,20	0,80	3,07	4,90	1,83	Line						
29/10/2012 6:43	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
29/10/2012 16:53	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
29/10/2012 16:54	L1	222	212	28,10	0,34	2,20	2,42	0,22	Switching-on						
	L2	221	213	35,30	0,42	3,37	3,64	0,27	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	222	214	34,70	0,38	2,96	3,19	0,23	Switching-on						
29/10/2012 16:56	L1	223	213	24,00	0,61	3,28	3,61	0,33	Downstream ramp						
	L2	221	213	29,50	0,69	4,51	4,87	0,36	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	213	28,10	0,64	3,98	4,30	0,32	Downstream ramp						
29/10/2012 16:57	L1	223	210	22,30	0,67	3,36	3,81	0,45	Line						
	L2	220	209	28,20	0,74	4,61	5,13	0,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	211	26,60	0,69	4,07	4,48	0,41	Line						
29/10/2012 17:07	L1	223	210	21,30	0,74	3,54	4,02	0,48	Line						
	L2	220	209	27,00	0,81	4,79	5,33	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	25,20	0,76	4,21	4,68	0,47	Line						
29/10/2012 17:17	L1	223	210	21,30	0,75	3,55	4,03	0,48	Line						
	L2	220	209	26,40	0,81	4,72	5,25	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	25,00	0,76	4,22	4,69	0,47	Line						
29/10/2012 17:27	L1	222	209	21,40	0,75	3,56	4,04	0,48	Line						
	L2	220	209	27,00	0,81	4,81	5,35	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	25,10	0,76	4,26	4,74	0,48	Line						
29/10/2012 17:37	L1	223	210	21,20	0,74	3,53	4,01	0,48	Line						
	L2	221	210	26,60	0,81	4,77	5,31	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	25,00	0,76	4,22	4,69	0,47	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
29/10/2012 17:47	L1	223	209	21,30	0,75	3,57	4,10	0,53	Line						
	L2	221	210	27,10	0,81	4,85	5,39	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	222	211	25,30	0,76	4,28	4,76	0,48	Line						
29/10/2012 17:57	L1	223	209	21,30	0,75	3,57	4,10	0,53	Line						
	L2	221	209	26,90	0,81	4,83	5,43	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	24,50	0,77	4,16	4,63	0,47	Line						
29/10/2012 18:07	L1	223	210	21,30	0,75	3,58	4,06	0,48	Line						
	L2	220	209	26,40	0,82	4,74	5,27	0,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	221	210	25,20	0,76	4,25	4,73	0,48	Line						
29/10/2012 18:17	L1	224	210	21,40	0,75	3,60	4,13	0,53	Line						
	L2	221	209	26,90	0,81	4,83	5,43	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	222	210	24,50	0,77	4,18	4,70	0,52	Line						
29/10/2012 18:27	L1	224	210	21,50	0,75	3,60	4,13	0,53	Line						
	L2	221	210	27,10	0,81	4,85	5,39	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	222	211	25,20	0,77	4,28	4,76	0,48	Line						
29/10/2012 18:37	L1	223	210	21,40	0,75	3,58	4,06	0,48	Line						
	L2	221	210	26,50	0,82	4,78	5,32	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	222	210	25,20	0,77	4,28	4,81	0,53	Line						
29/10/2012 18:47	L1	223	210	21,50	0,75	3,58	4,06	0,48	Line						
	L2	221	210	27,10	0,81	4,85	5,39	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	222	211	25,20	0,77	4,28	4,76	0,48	Line						
29/10/2012 18:57	L1	223	210	21,40	0,75	3,59	4,08	0,49	Line						
	L2	222	210	26,80	0,82	4,84	5,44	0,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	222	211	24,50	0,77	4,20	4,67	0,47	Line						
29/10/2012 19:00	L1	223	210	21,40	0,75	3,59	4,08	0,49	Downstream ramp Downstream ramp Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	221	211	27,10	0,81	4,87	5,36	0,49							
	L3	222	210	25,30	0,77	4,30	4,83	0,53							
29/10/2012 19:00	L1	223	202	19,30	0,77	3,32	4,10	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	222	203	24,20	0,83	4,46	5,39	0,93	Line						
	L3	222	203	22,20	0,79	3,88	4,69	0,81	Line						
29/10/2012 19:10	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line						
	L3	222	203	23,00	0,77	3,93	4,75	0,82	Line						
29/10/2012 19:20	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line						
	L3	222	202	23,00	0,77	3,93	4,80	0,87	Line						
29/10/2012 19:30	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line						
	L3	222	202	23,00	0,77	3,92	4,79	0,87	Line						
29/10/2012 19:40	L1	223	202	19,60	0,75	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	222	202	24,30	0,82	4,44	5,43	0,99	Line						
	L3	223	203	23,00	0,77	3,95	4,83	0,88	Line						
29/10/2012 19:50	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line						
	L3	223	203	23,30	0,77	3,97	4,85	0,88	Line						
29/10/2012 20:00	L1	224	202	19,60	0,75	3,29	4,11	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	222	203	24,40	0,82	4,44	5,37	0,93	Line						
	L3	223	203	23,00	0,77	3,95	4,83	0,88	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/10/2012 20:10	L1	223	202	19,60	0,75	3,29	4,07	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	222	203	24,30	0,83	4,45	5,38	0,93	Line					
	L3	223	203	22,50	0,78	3,88	4,74	0,86	Line					
29/10/2012 20:21	L1	224	202	19,60	0,75	3,31	4,13	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	24,50	0,82	4,48	5,48	1,00	Line					
	L3	223	203	22,50	0,78	3,89	4,76	0,87	Line					
29/10/2012 20:31	L1	224	202	19,60	0,75	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	203	25,10	0,81	4,54	5,55	1,01	Line					
	L3	223	201	22,60	0,77	3,86	4,82	0,96	Line					
29/10/2012 20:41	L1	224	202	19,60	0,75	3,30	4,12	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,82	4,36	5,45	1,09	Line					
	L3	223	201	21,90	0,78	3,79	4,73	0,94	Line					
29/10/2012 20:51	L1	224	203	19,60	0,75	3,30	4,08	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	200	23,60	0,83	4,35	5,49	1,14	Line					
	L3	223	201	22,40	0,77	3,87	4,83	0,96	Line					
29/10/2012 21:00	L1	224	202	19,70	0,75	3,31	4,13	0,82	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	201	23,80	0,83	4,37	5,46	1,09	Upstream ramp					
	L3	223	201	22,50	0,77	3,86	4,82	0,96	Upstream ramp					
29/10/2012 21:00	L1	224	216	23,70	0,71	3,75	4,05	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	217	30,00	0,76	5,10	5,40	0,30	Line					
	L3	223	219	29,20	0,71	4,59	4,76	0,17	Line					
29/10/2012 21:10	L1	224	218	23,40	0,75	3,93	4,16	0,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	219	29,60	0,81	5,34	5,54	0,20	Line					
	L3	223	220	27,60	0,77	4,75	4,88	0,13	Line					
29/10/2012 21:15	L1	224	219	23,50	0,75	3,94	4,13	0,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	220	29,20	0,82	5,29	5,44	0,15	Downstream ramp					
	L3	223	220	27,70	0,77	4,74	4,87	0,13	Downstream ramp					
29/10/2012 21:16	L1	225	211	21,20	0,77	3,68	4,22	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	211	26,90	0,83	4,96	5,57	0,61	Line					
	L3	223	212	25,00	0,79	4,37	4,86	0,49	Line					
29/10/2012 21:26	L1	225	212	21,60	0,75	3,66	4,16	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	212	26,90	0,82	4,92	5,53	0,61	Line					
	L3	224	212	25,30	0,77	4,36	4,90	0,54	Line					
29/10/2012 21:30	L1	225	211	21,50	0,75	3,65	4,19	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	212	26,80	0,82	4,91	5,52	0,61	Downstream ramp					
	L3	224	212	24,70	0,78	4,29	4,82	0,53	Downstream ramp					
29/10/2012 21:31	L1	225	198	18,30	0,77	3,18	4,20	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	196	21,20	0,85	4,05	5,40	1,35	Line					
	L3	225	196	21,20	0,79	3,74	5,05	1,31	Line					
29/10/2012 21:41	L1	226	196	18,10	0,75	3,08	4,20	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	198	22,70	0,82	4,20	5,54	1,34	Line					
	L3	225	196	21,40	0,77	3,71	5,01	1,30	Line					
29/10/2012 21:45	L1	226	196	18,10	0,75	3,08	4,20	1,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	197	22,60	0,83	4,19	5,59	1,40	Downstream ramp					
	L3	225	197	21,40	0,77	3,72	4,96	1,24	Downstream ramp					
29/10/2012 21:46	L1	226	182	15,20	0,79	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	184	18,50	0,86	3,56	5,50	1,94	Line					
	L3	225	184	17,90	0,80	3,22	4,97	1,75	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/10/2012 21:56	L1	226	183	15,40	0,77	2,68	4,23	1,55	Line					
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
29/10/2012 22:06	L1	227	183	15,50	0,76	2,69	4,30	1,61	Line					
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,60	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
29/10/2012 22:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line					
	L2	226	181	18,30	0,85	3,49	5,64	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	182	17,60	0,78	3,12	4,98	1,86	Line					
29/10/2012 22:26	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line					
	L2	225	181	18,10	0,85	3,48	5,56	2,08	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	181	17,10	0,80	3,06	4,89	1,83	Line					
29/10/2012 22:36	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line					
	L2	226	181	17,90	0,86	3,46	5,59	2,13	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,10	0,80	3,08	4,97	1,89	Line					
29/10/2012 22:46	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line					
	L2	226	181	18,20	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	181	17,40	0,79	3,11	4,97	1,86	Line					
29/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line					
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
29/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line					
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	181	17,50	0,79	3,13	5,00	1,87	Line					
29/10/2012 23:16	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line					
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line					
29/10/2012 23:26	L1	226	182	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line					
	L2	226	181	18,20	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,70	0,79	3,15	5,09	1,94	Line					
29/10/2012 23:36	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line					
	L2	226	181	18,20	0,85	3,50	5,65	2,15	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,00	0,80	3,08	4,97	1,89	Line					
29/10/2012 23:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line					
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
29/10/2012 23:56	L1	226	183	15,40	0,78	2,71	4,28	1,57	Line					
	L2	226	181	18,20	0,85	3,51	5,67	2,16	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,00	0,80	3,09	4,99	1,90	Line					
30/10/2012 0:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line					
	L2	225	181	17,90	0,86	3,44	5,49	2,05	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,60	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
30/10/2012 0:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,68	4,28	1,60	Line					
	L2	226	182	18,20	0,85	3,49	5,57	2,08	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,30	0,80	3,10	5,01	1,91	Line					
30/10/2012 0:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line					
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line		0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
30/10/2012 0:46	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,00	0,81	3,06	4,89	1,83	Line				
30/10/2012 0:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
30/10/2012 1:06	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
30/10/2012 1:16	L1	226	182	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	225	181	17,60	0,79	3,14	5,01	1,87	Line				
30/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	226	180	17,40	0,80	3,13	5,11	1,98	Line				
30/10/2012 1:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,20	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,20	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				
30/10/2012 1:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	17,90	0,86	3,47	5,60	2,13	Line				
	L3	226	181	17,70	0,79	3,16	5,10	1,94	Line				
30/10/2012 1:56	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 2:07	L1	227	182	15,40	0,77	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,30	0,85	3,51	5,67	2,16	Line				
	L3	226	181	17,50	0,79	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 2:17	L1	226	183	15,40	0,78	2,70	4,26	1,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	181	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 2:27	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
30/10/2012 2:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,50	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				
30/10/2012 2:47	L1	226	182	15,20	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	17,80	0,86	3,45	5,51	2,06	Line				
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 2:57	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line				
	L3	225	181	17,00	0,80	3,07	4,90	1,83	Line				
30/10/2012 3:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line				
	L3	225	180	17,40	0,80	3,12	5,04	1,92	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 3:17	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line				
	L2	226	181	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	16,90	0,81	3,06	4,94	1,88	Line				
30/10/2012 3:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,00	0,80	3,08	4,97	1,89	Line				
30/10/2012 3:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line				
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
30/10/2012 3:47	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line				
	L2	226	181	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
30/10/2012 3:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,10	0,86	3,51	5,67	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
30/10/2012 4:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	17,90	0,86	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 4:17	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,30	0,85	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 4:27	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line				
	L2	226	181	18,10	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	181	17,60	0,80	3,15	5,09	1,94	Line				
30/10/2012 4:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line				
30/10/2012 4:47	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line				
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	181	17,40	0,80	3,12	4,98	1,86	Line				
30/10/2012 4:57	L1	227	182	15,40	0,78	2,71	4,38	1,67	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line				
30/10/2012 5:07	L1	225	182	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 5:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,69	4,30	1,61	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	226	180	17,40	0,80	3,13	5,11	1,98	Line				
30/10/2012 5:27	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,40	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 5:37	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line				
	L2	225	181	17,70	0,86	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 5:47	L1	226	182	15,20	0,78	2,68	4,28	1,60	Line				
	L2	225	181	18,10	0,86	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,30	0,80	3,10	5,01	1,91	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013 Harrachov - RVO 3 - Městský úřad									M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 5:57	L1	225	182	15,20	0,78	2,67	4,22	1,55	Line				
	L2	225	180	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	180	17,40	0,79	3,09	4,93	1,84	Line				
30/10/2012 6:07	L1	226	182	15,20	0,78	2,67	4,26	1,59	Line				
	L2	224	181	18,10	0,86	3,46	5,46	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	180	17,20	0,80	3,09	4,93	1,84	Line				
30/10/2012 6:17	L1	225	181	15,20	0,78	2,65	4,23	1,58	Line				
	L2	224	180	17,80	0,86	3,42	5,46	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 6:27	L1	225	181	15,20	0,78	2,65	4,23	1,58	Line				
	L2	224	180	18,00	0,86	3,45	5,51	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,30	0,80	3,11	5,02	1,91	Line				
30/10/2012 6:37	L1	224	181	15,10	0,78	2,64	4,17	1,53	Line				
	L2	224	179	17,90	0,86	3,44	5,56	2,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	179	17,20	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
30/10/2012 6:42	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
30/10/2012 16:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
30/10/2012 16:38	L1	227	214	28,20	0,35	2,27	2,58	0,31	Switching-on				
	L2	226	213	34,00	0,44	3,42	3,88	0,46	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	213	34,20	0,36	2,87	3,26	0,39	Switching-on				
30/10/2012 16:41	L1	227	214	23,80	0,61	3,36	3,81	0,45	Downstream ramp				
	L2	225	212	28,70	0,68	4,46	5,06	0,60	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	213	27,30	0,63	3,96	4,54	0,58	Downstream ramp				
30/10/2012 16:42	L1	227	211	22,30	0,66	3,38	3,96	0,58	Line				
	L2	226	212	28,40	0,73	4,71	5,40	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	210	25,60	0,69	4,02	4,76	0,74	Line				
30/10/2012 16:52	L1	228	211	21,50	0,74	3,60	4,26	0,66	Line				
	L2	226	209	25,90	0,81	4,71	5,58	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	210	24,70	0,75	4,21	4,98	0,77	Line				
30/10/2012 17:02	L1	227	211	21,20	0,75	3,60	4,22	0,62	Line				
	L2	225	208	25,60	0,82	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	210	24,50	0,76	4,22	5,00	0,78	Line				
30/10/2012 17:12	L1	228	211	21,30	0,75	3,63	4,30	0,67	Line				
	L2	226	209	26,20	0,81	4,79	5,67	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	210	24,00	0,77	4,15	4,91	0,76	Line				
30/10/2012 17:22	L1	227	211	21,40	0,75	3,66	4,29	0,63	Line				
	L2	225	209	25,80	0,82	4,75	5,56	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	209	24,50	0,77	4,25	5,03	0,78	Line				
30/10/2012 17:32	L1	228	209	20,70	0,75	3,54	4,28	0,74	Line				
	L2	226	209	26,20	0,81	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	210	24,30	0,77	4,21	4,98	0,77	Line				
30/10/2012 17:42	L1	229	209	20,90	0,75	3,57	4,36	0,79	Line				
	L2	226	209	26,20	0,81	4,80	5,68	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	227	209	24,70	0,76	4,26	5,10	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/10/2012 17:52	L1	228	209	20,80	0,75	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	209	26,40	0,81	4,82	5,71	0,89	Line					
	L3	227	210	23,90	0,77	4,16	4,92	0,76	Line					
30/10/2012 18:02	L1	228	209	20,60	0,75	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	210	26,30	0,82	4,85	5,74	0,89	Line					
	L3	228	210	24,50	0,77	4,27	5,11	0,84	Line					
30/10/2012 18:12	L1	228	209	20,80	0,75	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	211	26,00	0,82	4,81	5,63	0,82	Line					
	L3	228	210	24,60	0,77	4,27	5,11	0,84	Line					
30/10/2012 18:22	L1	229	210	20,90	0,75	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	210	26,00	0,82	4,83	5,78	0,95	Line					
	L3	227	210	24,70	0,77	4,28	5,07	0,79	Line					
30/10/2012 18:32	L1	228	209	20,80	0,75	3,56	4,31	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	227	210	26,40	0,81	4,87	5,77	0,90	Line					
	L3	227	210	24,60	0,77	4,27	5,05	0,78	Line					
30/10/2012 18:42	L1	228	209	20,80	0,75	3,56	4,31	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	210	26,20	0,81	4,84	5,73	0,89	Line					
	L3	228	210	24,60	0,77	4,29	5,13	0,84	Line					
30/10/2012 18:52	L1	225	206	20,40	0,75	3,45	4,17	0,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	223	206	25,30	0,82	4,61	5,46	0,85	Line					
	L3	225	207	23,50	0,77	4,08	4,88	0,80	Line					
30/10/2012 19:00	L1	225	206	20,40	0,75	3,46	4,18	0,72	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	223	206	25,30	0,82	4,61	5,46	0,85	Downstream ramp					
	L3	224	207	24,10	0,76	4,14	4,90	0,76	Downstream ramp					
30/10/2012 19:00	L1	225	203	19,60	0,76	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	222	203	24,30	0,83	4,49	5,43	0,94	Line					
	L3	224	202	22,40	0,79	3,92	4,90	0,98	Line					
30/10/2012 19:10	L1	225	203	19,80	0,75	3,36	4,20	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	225	203	22,70	0,77	3,94	4,92	0,98	Line					
30/10/2012 19:20	L1	225	201	19,20	0,76	3,27	4,17	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line					
	L3	225	203	22,70	0,77	3,93	4,91	0,98	Line					
30/10/2012 19:30	L1	226	201	19,20	0,76	3,28	4,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
30/10/2012 19:40	L1	225	201	19,10	0,76	3,26	4,16	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	224	202	23,80	0,83	4,41	5,51	1,10	Line					
	L3	225	202	22,80	0,77	3,94	4,98	1,04	Line					
30/10/2012 19:50	L1	225	201	19,10	0,76	3,28	4,19	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	202	23,90	0,83	4,43	5,59	1,16	Line					
	L3	225	202	22,60	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					
30/10/2012 20:00	L1	226	201	19,30	0,75	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	202	24,00	0,82	4,40	5,50	1,10	Line					
	L3	225	203	22,70	0,77	3,93	4,91	0,98	Line					
30/10/2012 20:11	L1	226	200	19,30	0,75	3,29	4,29	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line					
	L3	225	202	22,70	0,77	3,93	4,96	1,03	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013 Harrachov - RVO 3 - Městský úřad									M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/10/2012 20:21	L1	225	201	19,10	0,76	3,27	4,17	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,90	0,83	4,43	5,53	1,10	Line				
	L3	225	202	22,10	0,77	3,87	4,89	1,02	Line				
30/10/2012 20:31	L1	226	201	19,20	0,76	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	203	24,00	0,82	4,43	5,53	1,10	Line				
	L3	225	203	22,70	0,77	3,93	4,91	0,98	Line				
30/10/2012 20:41	L1	226	201	19,30	0,76	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	24,00	0,82	4,45	5,56	1,11	Line				
	L3	226	204	22,70	0,77	3,97	4,96	0,99	Line				
30/10/2012 20:51	L1	225	201	19,10	0,76	3,27	4,17	0,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	24,00	0,83	4,45	5,56	1,11	Line				
	L3	226	203	22,10	0,78	3,89	4,91	1,02	Line				
30/10/2012 21:00	L1	227	202	19,30	0,76	3,32	4,29	0,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	24,10	0,82	4,48	5,66	1,18	Upstream ramp				
	L3	226	201	22,10	0,78	3,86	4,98	1,12	Upstream ramp				
30/10/2012 21:00	L1	227	216	23,20	0,71	3,75	4,17	0,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	216	29,30	0,77	5,09	5,55	0,46	Line				
	L3	226	217	27,60	0,72	4,50	4,90	0,40	Line				
30/10/2012 21:10	L1	225	216	22,80	0,76	3,87	4,22	0,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	218	28,40	0,82	5,18	5,48	0,30	Line				
	L3	225	218	26,70	0,78	4,65	4,97	0,32	Line				
30/10/2012 21:15	L1	225	217	22,90	0,75	3,89	4,20	0,31	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	224	218	28,40	0,82	5,19	5,49	0,30	Downstream ramp				
	L3	225	218	26,70	0,78	4,66	4,98	0,32	Downstream ramp				
30/10/2012 21:16	L1	226	212	21,30	0,77	3,70	4,24	0,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	213	26,80	0,83	4,97	5,58	0,61	Line				
	L3	225	212	25,30	0,78	4,44	5,04	0,60	Line				
30/10/2012 21:26	L1	225	212	21,60	0,75	3,66	4,16	0,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	213	27,50	0,81	5,02	5,64	0,62	Line				
	L3	225	214	25,50	0,77	4,42	4,92	0,50	Line				
30/10/2012 21:30	L1	226	212	21,60	0,75	3,69	4,23	0,54	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	213	27,50	0,81	5,02	5,64	0,62	Downstream ramp				
	L3	225	211	24,80	0,77	4,32	4,96	0,64	Downstream ramp				
30/10/2012 21:31	L1	226	196	17,70	0,78	3,13	4,27	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	197	22,10	0,84	4,18	5,58	1,40	Line				
	L3	226	197	21,50	0,78	3,78	5,10	1,32	Line				
30/10/2012 21:41	L1	227	196	18,10	0,76	3,13	4,32	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	195	21,40	0,84	4,03	5,50	1,47	Line				
	L3	226	195	20,70	0,78	3,64	5,02	1,38	Line				
30/10/2012 21:45	L1	227	196	18,10	0,76	3,13	4,32	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	195	21,60	0,83	4,06	5,60	1,54	Downstream ramp				
	L3	226	195	20,70	0,78	3,63	5,01	1,38	Downstream ramp				
30/10/2012 21:46	L1	227	183	15,20	0,79	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	181	17,80	0,87	3,50	5,65	2,15	Line				
	L3	226	184	18,10	0,80	3,25	5,07	1,82	Line				
30/10/2012 21:56	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line				
	L3	226	182	17,60	0,79	3,14	5,01	1,87	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/10/2012 22:06	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	181	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
30/10/2012 22:16	L1	227	183	15,50	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,13	5,06	1,93	Line					
30/10/2012 22:26	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,79	3,14	5,07	1,93	Line					
30/10/2012 22:36	L1	227	183	15,40	0,77	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,85	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
30/10/2012 22:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
30/10/2012 22:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
30/10/2012 23:06	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
30/10/2012 23:16	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,85	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
30/10/2012 23:26	L1	228	183	15,40	0,78	2,74	4,43	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	228	182	17,70	0,80	3,19	5,21	2,02	Line					
30/10/2012 23:36	L1	228	183	15,40	0,78	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
30/10/2012 23:46	L1	228	183	15,40	0,78	2,73	4,41	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,40	0,85	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	227	182	17,60	0,80	3,18	5,14	1,96	Line					
30/10/2012 23:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,73	4,36	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,30	0,86	3,55	5,73	2,18	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
31/10/2012 0:06	L1	226	183	15,40	0,78	2,73	4,31	1,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,54	5,72	2,18	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,18	5,08	1,90	Line					
31/10/2012 0:16	L1	227	183	15,40	0,77	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	182	18,10	0,86	3,50	5,65	2,15	Line					
	L3	227	182	17,60	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					
31/10/2012 0:26	L1	227	183	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
31/10/2012 0:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	227	182	17,50	0,80	3,17	5,12	1,95	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/10/2012 0:46	L1	227	183	15,30	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
31/10/2012 0:56	L1	227	183	15,30	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
31/10/2012 1:06	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	17,90	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line					
31/10/2012 1:16	L1	226	183	15,40	0,78	2,72	4,29	1,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	225	182	17,50	0,80	3,13	4,94	1,81	Line					
31/10/2012 1:26	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	17,90	0,86	3,48	5,56	2,08	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
31/10/2012 1:36	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,40	0,85	3,54	5,65	2,11	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
31/10/2012 1:46	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,30	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
31/10/2012 1:56	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
31/10/2012 2:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,51	5,61	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
31/10/2012 2:17	L1	226	182	15,30	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line					
31/10/2012 2:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					
31/10/2012 2:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
31/10/2012 2:47	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
31/10/2012 2:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,00	0,86	3,48	5,62	2,14	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
31/10/2012 3:07	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,51	5,67	2,16	Line					
	L3	226	181	17,50	0,80	3,15	5,09	1,94	Line					
31/10/2012 3:17	L1	226	182	15,20	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line					
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
31/10/2012 3:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
31/10/2012 3:37	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,15	5,03	1,88	Line						
31/10/2012 3:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,10	0,86	3,49	5,57	2,08	Line						
	L3	227	182	17,50	0,80	3,16	5,10	1,94	Line						
31/10/2012 3:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	182	17,40	0,80	3,14	5,01	1,87	Line						
31/10/2012 4:07	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,13	5,06	1,93	Line						
31/10/2012 4:17	L1	227	182	15,30	0,78	2,71	4,38	1,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,20	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
31/10/2012 4:27	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,54	5,65	2,11	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
31/10/2012 4:37	L1	226	182	15,30	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	181	18,20	0,86	3,52	5,69	2,17	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
31/10/2012 4:47	L1	227	183	15,40	0,78	2,72	4,34	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,53	5,64	2,11	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
31/10/2012 4:57	L1	227	183	15,40	0,78	2,71	4,33	1,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	226	182	18,30	0,86	3,52	5,62	2,10	Line						
	L3	226	181	17,40	0,80	3,14	5,07	1,93	Line						
31/10/2012 5:07	L1	227	183	15,30	0,78	2,74	4,38	1,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	225	182	18,20	0,86	3,53	5,57	2,04	Line						
	L3	226	182	17,50	0,80	3,18	5,08	1,90	Line						
31/10/2012 5:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
31/10/2012 5:09	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
31/10/2012 5:09	L1	226	213	21,30	0,65	3,15	3,58	0,43	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	225	214	26,50	0,70	4,24	4,72	0,48	Switching-on						
	L3	225	213	28,10	0,63	4,04	4,54	0,50	Switching-on						
31/10/2012 5:12	L1	226	215	21,60	0,75	3,68	4,09	0,41	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	224	212	27,20	0,81	4,91	5,52	0,61	Downstream ramp						
	L3	225	212	25,60	0,76	4,39	4,98	0,59	Downstream ramp						
31/10/2012 5:16	L1	227	183	15,40	0,78	2,70	4,31	1,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	182	18,00	0,86	3,48	5,56	2,08	Line						
	L3	227	182	17,20	0,80	3,11	5,02	1,91	Line						



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 5:26	L1	227	183	15,40	0,76	2,69	4,30	1,61	Line				
	L2	226	181	18,50	0,84	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,80	0,78	3,13	5,06	1,93	Line				
31/10/2012 5:36	L1	226	183	15,40	0,76	2,68	4,23	1,55	Line				
	L2	226	181	18,50	0,84	3,50	5,65	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	226	181	17,60	0,78	3,13	5,06	1,93	Line				
31/10/2012 5:46	L1	227	183	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line				
	L2	226	181	18,30	0,84	3,49	5,64	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
31/10/2012 5:56	L1	227	183	15,40	0,77	2,69	4,30	1,61	Line				
	L2	225	181	18,30	0,85	3,47	5,54	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	180	17,40	0,79	3,09	4,99	1,90	Line				
31/10/2012 6:06	L1	226	182	15,40	0,77	2,67	4,26	1,59	Line				
	L2	225	181	18,30	0,85	3,46	5,53	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	181	17,40	0,79	3,09	4,93	1,84	Line				
31/10/2012 6:16	L1	225	181	15,30	0,76	2,63	4,20	1,57	Line				
	L2	225	180	18,20	0,85	3,46	5,59	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	223	180	17,30	0,79	3,06	4,83	1,77	Line				
31/10/2012 6:26	L1	225	181	15,20	0,77	2,65	4,23	1,58	Line				
	L2	224	180	18,10	0,85	3,45	5,51	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	224	180	17,30	0,79	3,07	4,90	1,83	Line				
31/10/2012 6:36	L1	225	182	15,20	0,77	2,64	4,17	1,53	Line				
	L2	224	180	18,10	0,85	3,44	5,49	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	180	17,40	0,80	3,09	4,99	1,90	Line				
31/10/2012 6:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
31/10/2012 16:44	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
31/10/2012 16:44	L1	226	213	28,20	0,35	2,24	2,54	0,30	Switching-on				
	L2	225	214	35,20	0,43	3,43	3,81	0,38	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	214	35,10	0,36	2,95	3,28	0,33	Switching-on				
31/10/2012 16:47	L1	225	212	23,50	0,61	3,28	3,72	0,44	Downstream ramp				
	L2	224	213	29,10	0,69	4,55	5,06	0,51	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	213	27,70	0,64	4,04	4,54	0,50	Downstream ramp				
31/10/2012 16:48	L1	226	210	22,10	0,67	3,36	3,94	0,58	Line				
	L2	225	210	28,00	0,75	4,70	5,45	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	211	26,30	0,69	4,12	4,73	0,61	Line				
31/10/2012 16:58	L1	226	210	21,20	0,74	3,55	4,16	0,61	Line				
	L2	225	210	26,90	0,80	4,86	5,63	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	210	25,10	0,75	4,25	4,93	0,68	Line				
31/10/2012 17:08	L1	226	210	21,10	0,75	3,56	4,17	0,61	Line				
	L2	224	210	26,30	0,81	4,77	5,47	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	225	210	24,90	0,76	4,25	4,93	0,68	Line				
31/10/2012 17:18	L1	225	209	21,10	0,75	3,54	4,15	0,61	Line				
	L2	224	209	26,80	0,81	4,83	5,60	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	225	210	25,00	0,76	4,27	4,95	0,68	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 17:28	L1	226	210	21,10	0,75	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	224	210	26,80	0,81	4,88	5,60	0,72	Line				
	L3	224	210	24,70	0,76	4,23	4,85	0,62	Line				
31/10/2012 17:38	L1	226	210	21,20	0,75	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	210	26,70	0,81	4,86	5,63	0,77	Line				
	L3	225	210	24,80	0,76	4,26	4,94	0,68	Line				
31/10/2012 17:48	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	211	26,30	0,82	4,81	5,52	0,71	Line				
	L3	225	210	24,80	0,76	4,26	4,94	0,68	Line				
31/10/2012 17:58	L1	226	210	21,00	0,75	3,57	4,18	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	211	26,30	0,82	4,82	5,53	0,71	Line				
	L3	225	211	24,80	0,77	4,27	4,90	0,63	Line				
31/10/2012 18:08	L1	226	210	21,10	0,75	3,60	4,22	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	211	26,80	0,82	4,90	5,62	0,72	Line				
	L3	225	211	25,00	0,77	4,31	4,94	0,63	Line				
31/10/2012 18:18	L1	226	210	21,10	0,75	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	211	26,80	0,81	4,90	5,62	0,72	Line				
	L3	226	211	24,90	0,77	4,31	5,00	0,69	Line				
31/10/2012 18:28	L1	227	210	21,30	0,75	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	211	26,40	0,81	4,83	5,54	0,71	Line				
	L3	226	211	25,00	0,77	4,33	5,02	0,69	Line				
31/10/2012 18:38	L1	225	209	21,00	0,74	3,55	4,16	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	210	26,90	0,81	4,88	5,66	0,78	Line				
	L3	225	211	24,90	0,76	4,26	4,89	0,63	Line				
31/10/2012 18:48	L1	226	210	21,10	0,75	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	210	26,40	0,82	4,82	5,59	0,77	Line				
	L3	225	211	25,00	0,76	4,28	4,91	0,63	Line				
31/10/2012 18:58	L1	226	210	21,10	0,75	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	211	26,40	0,82	4,83	5,54	0,71	Line				
	L3	226	209	24,30	0,77	4,20	4,97	0,77	Line				
31/10/2012 19:00	L1	226	210	21,20	0,75	3,60	4,22	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	211	26,40	0,82	4,83	5,54	0,71	Downstream ramp				
	L3	226	209	24,30	0,77	4,20	4,97	0,77	Downstream ramp				
31/10/2012 19:00	L1	225	201	18,90	0,77	3,32	4,24	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	23,90	0,83	4,46	5,57	1,11	Line				
	L3	225	202	22,40	0,78	3,96	5,00	1,04	Line				
31/10/2012 19:10	L1	226	201	19,30	0,75	3,29	4,25	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	202	24,00	0,82	4,43	5,59	1,16	Line				
	L3	225	202	22,80	0,77	3,93	4,96	1,03	Line				
31/10/2012 19:20	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	24,00	0,82	4,43	5,53	1,10	Line				
	L3	226	203	22,90	0,77	3,96	5,00	1,04	Line				
31/10/2012 19:30	L1	227	202	19,30	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	24,00	0,82	4,43	5,53	1,10	Line				
	L3	226	203	22,70	0,77	3,95	4,99	1,04	Line				
31/10/2012 19:40	L1	226	202	19,30	0,75	3,30	4,21	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	225	203	24,00	0,82	4,45	5,56	1,11	Line				
	L3	226	203	22,70	0,77	3,95	4,99	1,04	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/10/2012 19:50	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	225	203	24,10	0,82	4,44	5,55	1,11	Line				
	L3	226	200	22,10	0,77	3,85	5,02	1,17	Line				
31/10/2012 20:00	L1	227	202	19,40	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	203	24,20	0,82	4,46	5,63	1,17	Line				
	L3	226	200	22,10	0,77	3,84	5,01	1,17	Line				
31/10/2012 20:10	L1	227	202	19,30	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	24,10	0,82	4,48	5,66	1,18	Line				
	L3	226	200	22,10	0,77	3,84	5,01	1,17	Line				
31/10/2012 20:21	L1	227	202	19,30	0,75	3,31	4,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	203	24,20	0,82	4,48	5,66	1,18	Line				
	L3	226	201	22,10	0,77	3,86	4,98	1,12	Line				
31/10/2012 20:31	L1	227	202	19,30	0,75	3,32	4,29	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	204	24,20	0,82	4,48	5,60	1,12	Line				
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line				
31/10/2012 20:41	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,40	0,82	4,35	5,61	1,26	Line				
	L3	226	201	22,10	0,77	3,85	4,97	1,12	Line				
31/10/2012 20:51	L1	227	203	19,40	0,75	3,33	4,25	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	226	201	23,50	0,82	4,36	5,63	1,27	Line				
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Line				
31/10/2012 21:00	L1	227	203	19,40	0,75	3,32	4,24	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	201	23,50	0,82	4,36	5,63	1,27	Upstream ramp				
	L3	227	201	22,20	0,77	3,87	5,05	1,18	Upstream ramp				
31/10/2012 21:00	L1	227	219	24,30	0,69	3,84	4,14	0,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	217	29,80	0,76	5,12	5,58	0,46	Line				
	L3	227	217	27,80	0,72	4,51	4,97	0,46	Line				
31/10/2012 21:10	L1	228	220	23,30	0,75	3,99	4,31	0,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	226	217	28,10	0,82	5,16	5,62	0,46	Line				
	L3	227	218	26,60	0,77	4,64	5,06	0,42	Line				
31/10/2012 21:15	L1	228	220	23,30	0,75	3,99	4,31	0,32	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	218	28,20	0,82	5,20	5,67	0,47	Downstream ramp				
	L3	227	217	26,50	0,77	4,63	5,10	0,47	Downstream ramp				
31/10/2012 21:16	L1	228	211	21,00	0,77	3,68	4,36	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	227	213	26,70	0,83	4,99	5,72	0,73	Line				
	L3	227	212	24,80	0,79	4,39	5,09	0,70	Line				
31/10/2012 21:26	L1	228	212	21,40	0,75	3,68	4,31	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	213	27,20	0,81	5,00	5,74	0,74	Line				
	L3	228	213	25,50	0,77	4,43	5,14	0,71	Line				
31/10/2012 21:30	L1	228	212	21,40	0,75	3,66	4,29	0,63	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	227	213	27,30	0,81	5,02	5,76	0,74	Downstream ramp				
	L3	227	213	24,50	0,78	4,32	4,96	0,64	Downstream ramp				
31/10/2012 21:31	L1	229	195	17,50	0,78	3,12	4,45	1,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	228	197	21,70	0,85	4,16	5,74	1,58	Line				
	L3	228	196	20,40	0,79	3,68	5,13	1,45	Line				
31/10/2012 21:41	L1	229	196	17,90	0,75	3,08	4,35	1,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	228	197	22,00	0,83	4,13	5,70	1,57	Line				
	L3	228	197	21,20	0,77	3,70	5,10	1,40	Line				



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad							M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/10/2012 21:45	L1	229	196	17,80	0,76	3,10	4,37	1,27	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	196	21,80	0,83	4,13	5,76	1,63	Downstream ramp					
	L3	228	196	20,50	0,78	3,63	5,06	1,43	Downstream ramp					
31/10/2012 21:46	L1	229	181	14,90	0,79	2,69	4,49	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	183	18,30	0,86	3,56	5,75	2,19	Line					
	L3	228	183	17,80	0,80	3,24	5,23	1,99	Line					
31/10/2012 21:56	L1	229	182	15,10	0,77	2,68	4,43	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	229	181	17,70	0,86	3,45	5,76	2,31	Line					
	L3	228	180	17,40	0,79	3,11	5,20	2,09	Line					
31/10/2012 22:06	L1	225	178	14,90	0,76	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	224	177	17,60	0,85	3,36	5,55	2,19	Line					
	L3	225	177	16,90	0,79	3,01	5,03	2,02	Line					
31/10/2012 22:16	L1	226	179	14,90	0,77	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,20	0,86	3,33	5,56	2,23	Line					
	L3	225	177	16,90	0,79	3,01	5,03	2,02	Line					
31/10/2012 22:26	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,20	0,86	3,33	5,56	2,23	Line					
	L3	225	177	16,80	0,80	3,01	5,03	2,02	Line					
31/10/2012 22:36	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	177	17,50	0,86	3,38	5,65	2,27	Line					
	L3	225	177	16,80	0,80	3,01	5,03	2,02	Line					
31/10/2012 22:46	L1	226	179	14,80	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	178	17,60	0,86	3,39	5,60	2,21	Line					
	L3	225	177	16,40	0,80	2,97	4,96	1,99	Line					
31/10/2012 22:56	L1	226	179	14,90	0,78	2,62	4,33	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	225	178	17,20	0,86	3,34	5,52	2,18	Line					
	L3	225	178	17,00	0,79	3,03	5,01	1,98	Line					
31/10/2012 23:06	L1	225	179	14,90	0,78	2,61	4,26	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	225	178	17,60	0,86	3,40	5,62	2,22	Line					
	L3	225	177	16,90	0,79	3,03	5,06	2,03	Line					
31/10/2012 23:16	L1	226	180	14,80	0,78	2,62	4,28	1,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	178	17,60	0,86	3,41	5,70	2,29	Line					
	L3	226	179	16,90	0,80	3,05	5,04	1,99	Line					
31/10/2012 23:26	L1	226	179	14,70	0,78	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	178	17,50	0,86	3,40	5,68	2,28	Line					
	L3	225	177	16,30	0,81	2,97	4,96	1,99	Line					
31/10/2012 23:36	L1	227	180	14,90	0,78	2,63	4,34	1,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	178	17,60	0,86	3,41	5,70	2,29	Line					
	L3	225	178	17,00	0,79	3,04	5,02	1,98	Line					
31/10/2012 23:46	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	179	17,60	0,86	3,41	5,63	2,22	Line					
	L3	225	178	16,90	0,80	3,03	5,01	1,98	Line					
31/10/2012 23:56	L1	227	180	14,90	0,78	2,64	4,36	1,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	226	179	17,60	0,86	3,42	5,65	2,23	Line					
	L3	226	179	16,80	0,80	3,04	5,02	1,98	Line					



Measures table

Period: 1.10.2012 - 31.10.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

Max Value	229	221	36,10	0,88	5,45	5,85	2,39			0,00	0,00	0,00	3,27
Medium Values	226	190	19,15	0,80	3,44	4,96	1,52			0,00	0,00	0,00	3,26
Min Value	149	0	9,80	0,52	1,74	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,25