



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/08/2012 0:01	L1	237	182	14,90	0,97	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,00	0,98	3,42	6,18	2,76	Line				
	L3	238	181	13,30	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
01/08/2012 0:11	L1	238	182	14,90	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	182	15,00	0,97	3,42	6,32	2,90	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 0:21	L1	238	183	14,90	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 0:31	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 0:41	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,05	5,70	2,65	Line				
01/08/2012 0:51	L1	238	182	14,80	0,97	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
01/08/2012 1:01	L1	237	182	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 1:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,90	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 1:21	L1	237	183	14,90	0,97	3,33	5,95	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 1:31	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 1:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 1:51	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 2:01	L1	238	183	14,70	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 2:11	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 2:21	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
01/08/2012 2:31	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/08/2012 2:41	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
01/08/2012 2:51	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,44	6,29	2,85	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
01/08/2012 3:01	L1	238	182	14,80	0,97	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	238	181	13,30	0,97	3,06	5,66	2,60	Line					
01/08/2012 3:11	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
01/08/2012 3:21	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,08	5,82	2,74	Line					
01/08/2012 3:30	L1	238	183	14,90	0,97	3,35	6,06	2,71	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Upstream ramp					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,08	5,82	2,74	Upstream ramp					
01/08/2012 3:31	L1	236	217	21,90	0,89	4,56	5,51	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	22,10	0,91	4,72	5,83	1,11	Line					
	L3	239	218	20,40	0,90	4,33	5,35	1,02	Line					
01/08/2012 3:41	L1	238	217	21,50	0,95	4,73	5,84	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	218	21,90	0,96	4,88	6,03	1,15	Line					
	L3	239	219	20,10	0,95	4,49	5,49	1,00	Line					
01/08/2012 3:51	L1	238	217	21,50	0,95	4,73	5,84	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,90	0,96	4,87	6,02	1,15	Line					
	L3	239	218	20,10	0,95	4,50	5,56	1,06	Line					
01/08/2012 4:01	L1	238	217	21,60	0,95	4,72	5,83	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,90	0,96	4,86	6,01	1,15	Line					
	L3	239	219	20,20	0,95	4,50	5,50	1,00	Line					
01/08/2012 4:11	L1	238	217	21,60	0,95	4,73	5,84	1,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	22,00	0,96	4,88	6,03	1,15	Line					
	L3	239	219	20,20	0,95	4,51	5,51	1,00	Line					
01/08/2012 4:21	L1	238	218	21,60	0,95	4,73	5,78	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	218	22,00	0,96	4,88	6,03	1,15	Line					
	L3	239	220	20,20	0,95	4,52	5,47	0,95	Line					
01/08/2012 4:30	L1	238	217	21,60	0,95	4,74	5,86	1,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,90	0,96	4,87	6,02	1,15	Downstream ramp					
	L3	239	219	20,20	0,95	4,51	5,51	1,00	Downstream ramp					
01/08/2012 4:34	L1	238	183	14,80	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,20	0,98	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	240	181	13,40	0,98	3,10	5,86	2,76	Line					
01/08/2012 4:44	L1	238	183	15,00	0,96	3,35	6,06	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line					
01/08/2012 4:54	L1	238	183	14,90	0,96	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,08	5,82	2,74	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/08/2012 5:02	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
01/08/2012 21:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
01/08/2012 21:01	L1	232	214	24,40	0,54	3,09	3,70	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	213	24,40	0,56	3,19	3,90	0,71	Switching-on				
	L3	234	212	22,70	0,52	2,82	3,52	0,70	Switching-on				
01/08/2012 21:04	L1	234	214	21,10	0,87	4,25	5,20	0,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	21,50	0,88	4,43	5,42	0,99	Downstream ramp				
	L3	234	212	19,70	0,87	4,00	5,00	1,00	Downstream ramp				
01/08/2012 21:07	L1	234	194	17,00	0,95	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,30	0,96	3,85	5,88	2,03	Line				
	L3	235	195	16,20	0,94	3,58	5,46	1,88	Line				
01/08/2012 21:17	L1	235	195	16,90	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	195	17,10	0,96	3,83	5,85	2,02	Line				
	L3	235	195	16,10	0,95	3,58	5,46	1,88	Line				
01/08/2012 21:27	L1	234	195	16,90	0,96	3,73	5,63	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,10	0,96	3,87	5,97	2,10	Line				
	L3	235	195	16,10	0,95	3,60	5,50	1,90	Line				
01/08/2012 21:37	L1	235	195	16,80	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,10	0,97	3,86	5,96	2,10	Line				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,52	5,56	2,04	Line				
01/08/2012 21:47	L1	235	195	16,90	0,96	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	193	16,60	0,97	3,78	5,97	2,19	Line				
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				
01/08/2012 21:57	L1	236	193	16,60	0,96	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,60	0,97	3,76	6,00	2,24	Line				
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				
01/08/2012 22:00	L1	236	193	16,50	0,96	3,68	5,81	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	16,60	0,97	3,75	5,99	2,24	Downstream ramp				
	L3	236	193	15,60	0,96	3,52	5,56	2,04	Downstream ramp				
01/08/2012 22:01	L1	236	181	14,70	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	184	15,10	0,98	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	236	182	13,50	0,98	3,09	5,52	2,43	Line				
01/08/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,96	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
01/08/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
01/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
01/08/2012 22:41	L1	237	182	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/08/2012 22:51	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line				
	L2	238	182	14,70	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	182	13,50	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
01/08/2012 23:01	L1	236	182	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line				
	L2	237	182	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	183	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
01/08/2012 23:11	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
01/08/2012 23:21	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
01/08/2012 23:31	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
01/08/2012 23:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line				
	L2	238	183	14,90	0,98	3,40	6,15	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	183	13,70	0,97	3,14	5,74	2,60	Line				
01/08/2012 23:51	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line				
	L2	238	183	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
02/08/2012 0:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
02/08/2012 0:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line				
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
02/08/2012 0:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	239	183	14,80	0,98	3,42	6,25	2,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
02/08/2012 0:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	238	183	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
02/08/2012 0:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	238	183	13,20	0,98	3,00	5,42	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
02/08/2012 0:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
02/08/2012 1:01	L1	238	183	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	181	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
02/08/2012 1:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
02/08/2012 1:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line				
	L2	238	183	13,40	0,97	3,02	5,46	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/08/2012 1:31	L1	239	183	11,30	0,96	2,49	4,55	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
02/08/2012 1:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
02/08/2012 1:51	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,30	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
02/08/2012 2:01	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
02/08/2012 2:11	L1	238	181	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,90	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
02/08/2012 2:21	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
02/08/2012 2:31	L1	238	180	10,90	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
02/08/2012 2:41	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
02/08/2012 2:51	L1	238	181	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
02/08/2012 3:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,42	4,47	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,90	0,98	2,94	5,50	2,56	Line				
	L3	240	181	11,10	0,97	2,52	4,76	2,24	Line				
02/08/2012 3:11	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,93	5,48	2,55	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
02/08/2012 3:21	L1	239	181	11,00	0,96	2,42	4,52	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	181	12,70	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
02/08/2012 3:30	L1	237	180	10,80	0,97	2,39	4,42	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,50	0,99	2,85	5,33	2,48	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,00	0,97	2,51	4,69	2,18	Upstream ramp				
02/08/2012 3:31	L1	236	218	17,30	0,88	3,45	4,13	0,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	19,60	0,91	4,11	5,02	0,91	Line				
	L3	238	215	16,90	0,90	3,51	4,43	0,92	Line				
02/08/2012 3:41	L1	236	220	16,90	0,96	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	238	218	16,80	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				
02/08/2012 3:51	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	19,60	0,96	4,35	5,15	0,80	Line				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,70	4,47	0,77	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/08/2012 4:01	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	238	218	16,80	0,95	3,71	4,54	0,83	Line				
02/08/2012 4:11	L1	236	219	17,00	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,70	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	238	218	16,90	0,96	3,71	4,54	0,83	Line				
02/08/2012 4:21	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	19,70	0,96	4,36	5,22	0,86	Line				
	L3	238	218	16,90	0,96	3,71	4,54	0,83	Line				
02/08/2012 4:30	L1	236	219	16,90	0,95	3,64	4,31	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	19,70	0,96	4,37	5,23	0,86	Downstream ramp				
	L3	238	218	16,80	0,96	3,71	4,54	0,83	Downstream ramp				
02/08/2012 4:34	L1	237	182	11,20	0,97	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	238	184	11,40	0,98	2,60	4,65	2,05	Line				
02/08/2012 4:44	L1	237	182	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	183	11,40	0,97	2,57	4,65	2,08	Line				
02/08/2012 4:54	L1	237	182	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
02/08/2012 5:03	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
02/08/2012 20:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
02/08/2012 20:49	L1	232	213	23,70	0,56	3,09	3,74	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	212	24,90	0,54	3,11	3,80	0,69	Switching-on				
	L3	232	214	23,30	0,53	2,94	3,52	0,58	Switching-on				
02/08/2012 20:51	L1	232	213	21,00	0,87	4,21	5,09	0,88	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,20	0,89	4,35	5,32	0,97	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,20	0,87	4,09	4,95	0,86	Upstream ramp				
02/08/2012 20:51	L1	232	213	21,00	0,87	4,22	5,10	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,20	0,89	4,37	5,34	0,97	Line				
	L3	233	214	20,20	0,88	4,11	4,97	0,86	Line				
02/08/2012 21:00	L1	233	213	20,70	0,94	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	213	21,00	0,95	4,63	5,72	1,09	Downstream ramp				
	L3	234	215	19,90	0,94	4,36	5,27	0,91	Downstream ramp				
02/08/2012 21:02	L1	233	194	16,70	0,97	3,74	5,64	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	193	17,10	0,97	3,84	5,93	2,09	Line				
	L3	234	194	16,10	0,96	3,61	5,51	1,90	Line				
02/08/2012 21:12	L1	234	194	16,70	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	193	16,90	0,97	3,80	5,87	2,07	Line				
	L3	234	194	15,90	0,96	3,56	5,43	1,87	Line				
02/08/2012 21:22	L1	234	194	16,70	0,96	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	194	17,00	0,97	3,81	5,82	2,01	Line				
	L3	234	194	15,90	0,96	3,56	5,43	1,87	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,96	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	194	17,00	0,97	3,83	5,91	2,08	Line					
	L3	235	195	16,00	0,96	3,59	5,48	1,89	Line					
02/08/2012 21:42	L1	234	194	16,70	0,96	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	195	17,00	0,97	3,84	5,86	2,02	Line					
	L3	235	195	16,00	0,96	3,59	5,48	1,89	Line					
02/08/2012 21:52	L1	235	195	16,90	0,96	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,20	0,97	3,88	5,99	2,11	Line					
	L3	235	193	15,60	0,96	3,50	5,46	1,96	Line					
02/08/2012 22:00	L1	234	195	16,80	0,96	3,73	5,63	1,90	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,10	0,97	3,87	5,97	2,10	Downstream ramp					
	L3	235	193	15,50	0,96	3,48	5,43	1,95	Downstream ramp					
02/08/2012 22:01	L1	235	183	14,90	0,97	3,38	5,91	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	183	15,20	0,97	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	235	183	14,00	0,97	3,17	5,54	2,37	Line					
02/08/2012 22:11	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	183	15,00	0,98	3,44	6,08	2,64	Line					
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line					
02/08/2012 22:21	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	184	15,10	0,98	3,44	6,01	2,57	Line					
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					
02/08/2012 22:31	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	236	181	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line					
02/08/2012 22:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line					
02/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
02/08/2012 23:01	L1	236	181	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
02/08/2012 23:11	L1	236	182	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	238	182	14,00	0,97	3,18	5,81	2,63	Line					
02/08/2012 23:21	L1	236	181	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	238	183	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
02/08/2012 23:31	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,19	5,77	2,58	Line					
02/08/2012 23:41	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,80	0,98	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	238	183	13,90	0,97	3,18	5,75	2,57	Line					
02/08/2012 23:51	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	238	183	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/08/2012 0:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,97	3,44	6,29	2,85	Line				
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
03/08/2012 0:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
03/08/2012 0:21	L1	239	183	11,30	0,96	2,49	4,55	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,98	3,02	5,52	2,50	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
03/08/2012 0:31	L1	238	183	11,20	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
03/08/2012 0:41	L1	238	183	11,20	0,97	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
03/08/2012 0:51	L1	238	183	11,20	0,97	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,93	5,54	2,61	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
03/08/2012 1:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	238	180	11,10	0,97	2,49	4,66	2,17	Line				
03/08/2012 1:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 1:21	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 1:31	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 1:41	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,90	5,48	2,58	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 1:51	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 2:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
03/08/2012 2:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
03/08/2012 2:21	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 2:31	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/08/2012 2:41	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
03/08/2012 2:51	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 3:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line				
03/08/2012 3:11	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line				
03/08/2012 3:21	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	179	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line				
	L3	238	180	11,10	0,97	2,50	4,67	2,17	Line				
03/08/2012 3:30	L1	237	182	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Upstream ramp				
	L3	237	181	11,00	0,97	2,49	4,55	2,06	Upstream ramp				
03/08/2012 3:31	L1	236	219	17,20	0,88	3,45	4,08	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	19,40	0,91	4,10	5,07	0,97	Line				
	L3	237	217	16,80	0,90	3,49	4,27	0,78	Line				
03/08/2012 3:41	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,30	0,97	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
03/08/2012 3:51	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,20	0,97	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
03/08/2012 4:01	L1	236	219	16,80	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,20	0,97	4,25	5,03	0,78	Line				
	L3	237	218	16,70	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
03/08/2012 4:11	L1	236	219	16,90	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	19,30	0,97	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
03/08/2012 4:21	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,30	0,97	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
03/08/2012 4:30	L1	236	219	16,90	0,95	3,62	4,29	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,20	0,97	4,25	5,03	0,78	Downstream ramp				
	L3	237	218	16,80	0,95	3,68	4,45	0,77	Downstream ramp				
03/08/2012 4:34	L1	236	182	11,10	0,97	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	183	11,40	0,98	2,60	4,70	2,10	Line				
03/08/2012 4:44	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	237	183	11,40	0,97	2,56	4,58	2,02	Line				
03/08/2012 4:54	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,70	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,30	0,97	2,55	4,56	2,01	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/08/2012 5:04	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,70	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	183	11,40	0,97	2,55	4,56	2,01	Line					
03/08/2012 5:07	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
03/08/2012 20:52	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
03/08/2012 20:52	L1	232	214	24,00	0,55	3,08	3,69	0,61	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	25,20	0,52	3,11	3,80	0,69	Switching-on					
	L3	234	212	22,70	0,53	2,84	3,55	0,71	Switching-on					
03/08/2012 20:55	L1	234	214	21,30	0,86	4,24	5,18	0,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,40	0,89	4,40	5,38	0,98	Upstream ramp					
	L3	235	213	19,90	0,87	4,05	5,06	1,01	Upstream ramp					
03/08/2012 20:55	L1	234	214	21,20	0,87	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,40	0,89	4,42	5,40	0,98	Line					
	L3	235	213	19,90	0,87	4,06	5,07	1,01	Line					
03/08/2012 21:00	L1	234	214	20,90	0,94	4,53	5,54	1,01	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,20	0,95	4,65	5,68	1,03	Downstream ramp					
	L3	235	213	19,50	0,93	4,26	5,32	1,06	Downstream ramp					
03/08/2012 21:02	L1	235	195	16,60	0,96	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	195	17,20	0,97	3,87	5,91	2,04	Line					
	L3	235	195	16,20	0,96	3,63	5,54	1,91	Line					
03/08/2012 21:12	L1	235	195	16,90	0,95	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	195	17,10	0,96	3,83	5,85	2,02	Line					
	L3	236	193	15,60	0,95	3,51	5,54	2,03	Line					
03/08/2012 21:22	L1	235	195	16,90	0,95	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	195	17,10	0,96	3,84	5,86	2,02	Line					
	L3	235	193	15,60	0,96	3,49	5,45	1,96	Line					
03/08/2012 21:32	L1	236	195	16,90	0,96	3,78	5,84	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,10	0,97	3,87	5,97	2,10	Line					
	L3	236	193	15,60	0,96	3,52	5,56	2,04	Line					
03/08/2012 21:42	L1	236	195	16,90	0,96	3,78	5,84	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	195	17,20	0,97	3,87	5,97	2,10	Line					
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Line					
03/08/2012 21:52	L1	236	192	16,60	0,96	3,67	5,86	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,30	0,97	3,86	5,96	2,10	Line					
	L3	236	193	15,70	0,96	3,51	5,54	2,03	Line					
03/08/2012 22:00	L1	236	192	16,60	0,96	3,67	5,86	2,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,40	0,97	3,86	5,96	2,10	Downstream ramp					
	L3	236	193	15,70	0,96	3,51	5,54	2,03	Downstream ramp					
03/08/2012 22:01	L1	236	181	14,30	0,98	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	184	15,40	0,98	3,46	6,05	2,59	Line					
	L3	236	182	13,70	0,98	3,11	5,56	2,45	Line					
03/08/2012 22:11	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/08/2012 22:21	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
03/08/2012 22:31	L1	236	181	14,60	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
03/08/2012 22:41	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
03/08/2012 22:51	L1	236	182	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
03/08/2012 23:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
03/08/2012 23:11	L1	237	182	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
03/08/2012 23:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
03/08/2012 23:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
03/08/2012 23:41	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
03/08/2012 23:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
04/08/2012 0:01	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
04/08/2012 0:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
04/08/2012 0:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
04/08/2012 0:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
04/08/2012 0:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
04/08/2012 0:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/08/2012 1:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
04/08/2012 1:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
04/08/2012 1:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
04/08/2012 1:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 1:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 1:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	240	182	13,40	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
04/08/2012 2:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 2:11	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 2:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 2:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 2:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 2:51	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line					
04/08/2012 3:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	240	181	13,40	0,97	3,08	5,82	2,74	Line					
04/08/2012 3:11	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,30	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
04/08/2012 3:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	240	181	13,50	0,97	3,09	5,84	2,75	Line					
04/08/2012 3:30	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Upstream ramp					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,06	5,72	2,66	Upstream ramp					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/08/2012 3:31	L1	237	216	21,10	0,90	4,45	5,50	1,05	Line				
	L2	238	215	20,80	0,92	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	216	19,60	0,91	4,19	5,18	0,99	Line				
04/08/2012 3:41	L1	237	217	20,90	0,95	4,64	5,67	1,03	Line				
	L2	239	217	21,30	0,96	4,79	5,98	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	20,10	0,95	4,50	5,50	1,00	Line				
04/08/2012 3:51	L1	238	217	20,90	0,96	4,65	5,75	1,10	Line				
	L2	239	218	21,40	0,96	4,80	5,93	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	20,10	0,95	4,50	5,50	1,00	Line				
04/08/2012 4:01	L1	238	217	21,00	0,95	4,66	5,76	1,10	Line				
	L2	238	218	21,30	0,96	4,77	5,83	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	20,10	0,95	4,50	5,50	1,00	Line				
04/08/2012 4:11	L1	238	217	20,90	0,95	4,65	5,75	1,10	Line				
	L2	238	218	21,30	0,96	4,78	5,84	1,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	20,00	0,95	4,50	5,50	1,00	Line				
04/08/2012 4:21	L1	238	217	20,90	0,96	4,65	5,75	1,10	Line				
	L2	239	218	21,20	0,96	4,80	5,93	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	218	19,90	0,95	4,50	5,56	1,06	Line				
04/08/2012 4:30	L1	237	217	20,90	0,96	4,64	5,67	1,03	Downstream ramp				
	L2	239	218	21,30	0,96	4,80	5,93	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	20,00	0,95	4,50	5,50	1,00	Downstream ramp				
04/08/2012 4:34	L1	238	183	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L2	239	183	14,70	0,98	3,40	6,22	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	13,30	0,98	3,09	5,78	2,69	Line				
04/08/2012 4:44	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	239	183	14,70	0,98	3,36	6,14	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	181	13,40	0,97	3,07	5,80	2,73	Line				
04/08/2012 4:54	L1	236	181	14,20	0,97	3,23	5,84	2,61	Line				
	L2	238	182	14,40	0,98	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	13,10	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
04/08/2012 5:04	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line				
	L2	238	182	14,50	0,98	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				
04/08/2012 5:08	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
04/08/2012 20:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
04/08/2012 20:58	L1	234	211	23,10	0,57	3,09	3,90	0,81	Switching-on				
	L2	234	215	25,50	0,52	3,13	3,79	0,66	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	213	23,00	0,52	2,86	3,57	0,71	Switching-on				
04/08/2012 21:01	L1	234	212	21,10	0,87	4,19	5,23	1,04	Downstream ramp				
	L2	236	216	21,70	0,90	4,51	5,51	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	214	20,10	0,86	4,04	5,05	1,01	Downstream ramp				
04/08/2012 21:03	L1	235	195	17,20	0,95	3,74	5,71	1,97	Line				
	L2	236	195	17,50	0,96	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	194	16,00	0,95	3,53	5,57	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
04/08/2012 21:13	L1	235	195	17,00	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,20	0,96	3,83	5,85	2,02	Line				
	L3	238	194	15,90	0,95	3,56	5,69	2,13	Line				
04/08/2012 21:23	L1	235	195	17,10	0,95	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,30	0,96	3,86	5,96	2,10	Line				
	L3	237	194	15,80	0,96	3,53	5,57	2,04	Line				
04/08/2012 21:33	L1	236	193	16,60	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	16,80	0,97	3,74	5,97	2,23	Line				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,54	5,59	2,05	Line				
04/08/2012 21:43	L1	237	193	16,70	0,96	3,69	5,89	2,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	16,90	0,97	3,78	6,04	2,26	Line				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,54	5,59	2,05	Line				
04/08/2012 21:54	L1	236	193	16,70	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	16,90	0,97	3,78	6,04	2,26	Line				
	L3	238	194	15,90	0,96	3,56	5,69	2,13	Line				
04/08/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,67	5,80	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	16,90	0,97	3,77	6,02	2,25	Downstream ramp				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,55	5,61	2,06	Downstream ramp				
04/08/2012 22:01	L1	235	181	14,40	0,98	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	14,80	0,98	3,34	5,97	2,63	Line				
	L3	237	182	13,80	0,98	3,14	5,68	2,54	Line				
04/08/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
04/08/2012 22:21	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
04/08/2012 22:31	L1	237	182	14,80	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
04/08/2012 22:41	L1	237	181	14,80	0,97	3,30	6,03	2,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
04/08/2012 22:51	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
04/08/2012 23:01	L1	237	182	14,90	0,96	3,33	6,02	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	239	183	14,20	0,96	3,21	5,87	2,66	Line				
04/08/2012 23:11	L1	237	182	14,90	0,96	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
04/08/2012 23:21	L1	238	182	14,80	0,97	3,32	6,07	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	183	14,00	0,97	3,18	5,81	2,63	Line				
04/08/2012 23:31	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
04/08/2012 23:41	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line					
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
04/08/2012 23:51	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line					
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	181	11,40	0,97	2,54	4,64	2,10	Line					
05/08/2012 0:01	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
05/08/2012 0:11	L1	236	182	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line					
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,20	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
05/08/2012 0:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	183	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line					
05/08/2012 0:31	L1	237	183	11,40	0,96	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	237	183	13,20	0,98	2,97	5,31	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	180	11,30	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
05/08/2012 0:41	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 0:51	L1	237	183	11,30	0,97	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 1:01	L1	236	183	11,30	0,96	2,44	4,31	1,87	Line					
	L2	237	182	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 1:11	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 1:21	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 1:31	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 1:41	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line					
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
05/08/2012 1:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line					
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
05/08/2012 2:01	L1	237	183	11,10	0,96	2,47	4,42	1,95	Line					
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
05/08/2012 2:11	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line					
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/08/2012 2:21	L1	238	183	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
05/08/2012 2:31	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
05/08/2012 2:41	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
05/08/2012 2:51	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
05/08/2012 3:01	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
05/08/2012 3:11	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
05/08/2012 3:21	L1	237	183	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Line				
05/08/2012 3:30	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,50	4,62	2,12	Upstream ramp				
05/08/2012 3:31	L1	236	214	16,20	0,89	3,26	4,07	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	214	18,30	0,93	3,93	4,96	1,03	Downstream ramp				
	L3	237	215	16,50	0,90	3,44	4,30	0,86	Downstream ramp				
05/08/2012 3:31	L1	236	219	17,30	0,88	3,46	4,10	0,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	217	19,00	0,92	4,03	4,93	0,90	Line				
	L3	237	216	16,70	0,90	3,48	4,30	0,82	Line				
05/08/2012 3:41	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	18,80	0,97	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	238	218	16,90	0,95	3,69	4,51	0,82	Line				
05/08/2012 3:51	L1	236	219	16,90	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	18,80	0,97	4,18	5,17	0,99	Line				
	L3	238	218	16,90	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				
05/08/2012 4:01	L1	236	219	17,10	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	216	18,90	0,97	4,15	5,13	0,98	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
05/08/2012 4:11	L1	237	220	17,30	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,97	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	238	218	17,10	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				
05/08/2012 4:21	L1	237	220	17,20	0,95	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,97	4,28	5,07	0,79	Line				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Line				
05/08/2012 4:30	L1	237	220	17,30	0,95	3,65	4,32	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,97	4,28	5,07	0,79	Downstream ramp				
	L3	237	218	17,10	0,95	3,68	4,45	0,77	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/08/2012 4:34	L1	237	183	11,30	0,97	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	182	13,00	0,99	2,96	5,41	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	11,60	0,98	2,59	4,68	2,09	Line				
05/08/2012 4:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
	L2	238	183	14,10	0,99	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	12,40	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
05/08/2012 4:54	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
	L2	238	183	14,10	0,99	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	12,40	0,99	2,88	5,21	2,33	Line				
05/08/2012 5:04	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	183	12,30	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
05/08/2012 5:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
05/08/2012 20:50	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
05/08/2012 20:50	L1	233	214	24,20	0,56	3,15	3,81	0,66	Switching-on				
	L2	233	213	25,10	0,56	3,27	4,00	0,73	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	213	23,60	0,53	2,92	3,65	0,73	Switching-on				
05/08/2012 20:53	L1	234	214	21,50	0,87	4,24	5,18	0,94	Upstream ramp				
	L2	234	215	22,00	0,89	4,42	5,35	0,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	213	20,40	0,87	4,05	5,11	1,06	Upstream ramp				
05/08/2012 20:53	L1	234	214	21,50	0,87	4,26	5,21	0,95	Line				
	L2	234	214	22,00	0,89	4,43	5,42	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	213	20,40	0,87	4,07	5,14	1,07	Line				
05/08/2012 21:00	L1	234	214	21,30	0,94	4,52	5,53	1,01	Downstream ramp				
	L2	235	215	21,40	0,96	4,63	5,66	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	213	20,00	0,93	4,26	5,32	1,06	Downstream ramp				
05/08/2012 21:02	L1	234	195	17,30	0,96	3,76	5,67	1,91	Line				
	L2	236	195	17,70	0,97	3,88	5,99	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	193	16,00	0,96	3,54	5,59	2,05	Line				
05/08/2012 21:12	L1	235	195	17,10	0,95	3,73	5,69	1,96	Line				
	L2	236	195	17,60	0,96	3,84	5,93	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	193	15,90	0,95	3,50	5,53	2,03	Line				
05/08/2012 21:22	L1	235	195	17,10	0,95	3,72	5,68	1,96	Line				
	L2	236	195	17,40	0,97	3,85	5,94	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	193	15,90	0,95	3,50	5,53	2,03	Line				
05/08/2012 21:32	L1	235	195	17,10	0,96	3,74	5,71	1,97	Line				
	L2	236	195	17,50	0,97	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	193	16,00	0,95	3,52	5,62	2,10	Line				
05/08/2012 21:42	L1	235	195	16,80	0,96	3,68	5,62	1,94	Line				
	L2	236	195	17,40	0,97	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	194	15,90	0,96	3,52	5,56	2,04	Line				
05/08/2012 21:52	L1	235	195	17,10	0,96	3,75	5,72	1,97	Line				
	L2	236	195	17,50	0,97	3,87	5,97	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	194	16,00	0,96	3,53	5,57	2,04	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
05/08/2012 22:00	L1	235	195	17,10	0,96	3,75	5,72	1,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,90	0,97	3,74	5,97	2,23	Downstream ramp				
	L3	237	193	15,80	0,96	3,49	5,57	2,08	Downstream ramp				
05/08/2012 22:01	L1	235	183	14,90	0,98	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,40	0,98	3,45	6,10	2,65	Line				
	L3	236	182	13,70	0,98	3,09	5,52	2,43	Line				
05/08/2012 22:11	L1	234	183	15,00	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
05/08/2012 22:21	L1	235	183	15,10	0,97	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
05/08/2012 22:31	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
05/08/2012 22:41	L1	235	181	14,40	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
05/08/2012 22:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
05/08/2012 23:01	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
05/08/2012 23:11	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,09	5,59	2,50	Line				
05/08/2012 23:21	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
05/08/2012 23:31	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
05/08/2012 23:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
05/08/2012 23:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 0:01	L1	236	182	14,50	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
06/08/2012 0:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 0:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,00	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/08/2012 0:31	L1	236	182	14,40	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,10	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
06/08/2012 0:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 0:51	L1	236	182	14,30	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 1:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
06/08/2012 1:11	L1	237	181	14,40	0,97	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
06/08/2012 1:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 1:31	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,90	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 1:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,90	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 1:51	L1	238	182	14,40	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,90	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 2:01	L1	238	182	14,40	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,90	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 2:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,00	0,98	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 2:21	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
06/08/2012 2:31	L1	238	182	14,40	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	180	13,20	0,97	3,03	5,67	2,64	Line				
06/08/2012 2:41	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	239	180	13,30	0,97	3,05	5,77	2,72	Line				
06/08/2012 2:51	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	181	13,20	0,98	3,03	5,60	2,57	Line				
06/08/2012 3:01	L1	237	181	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,20	0,97	3,02	5,65	2,63	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
06/08/2012 3:11	L1	237	182	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 3:21	L1	237	182	14,40	0,97	3,26	5,89	2,63	Line					
	L2	239	182	14,70	0,98	3,37	6,23	2,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 3:30	L1	238	183	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Upstream ramp					
	L2	238	183	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Upstream ramp					
06/08/2012 3:31	L1	236	219	21,80	0,89	4,54	5,37	0,83	Line					
	L2	237	216	21,90	0,90	4,58	5,66	1,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	216	20,00	0,90	4,21	5,20	0,99	Line					
06/08/2012 3:41	L1	237	219	21,60	0,95	4,76	5,70	0,94	Line					
	L2	238	217	21,40	0,96	4,78	5,91	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	218	20,00	0,95	4,46	5,45	0,99	Line					
06/08/2012 3:51	L1	237	219	21,50	0,95	4,75	5,68	0,93	Line					
	L2	238	217	21,50	0,96	4,77	5,89	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	218	20,00	0,95	4,48	5,48	1,00	Line					
06/08/2012 4:01	L1	236	219	21,50	0,95	4,77	5,65	0,88	Line					
	L2	237	217	21,80	0,96	4,73	5,78	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	217	20,50	0,95	4,51	5,57	1,06	Line					
06/08/2012 4:11	L1	236	219	21,40	0,96	4,74	5,61	0,87	Line					
	L2	238	217	21,20	0,96	4,77	5,89	1,12	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	218	19,90	0,95	4,47	5,46	0,99	Line					
06/08/2012 4:21	L1	237	219	21,50	0,95	4,75	5,68	0,93	Line					
	L2	238	217	21,40	0,96	4,78	5,91	1,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	218	19,90	0,95	4,46	5,45	0,99	Line					
06/08/2012 4:30	L1	236	219	21,50	0,95	4,73	5,60	0,87	Downstream ramp					
	L2	238	217	21,30	0,96	4,78	5,91	1,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	218	19,90	0,95	4,46	5,45	0,99	Downstream ramp					
06/08/2012 4:34	L1	237	182	14,50	0,98	3,29	5,95	2,66	Line					
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	183	13,70	0,98	3,15	5,70	2,55	Line					
06/08/2012 4:44	L1	237	182	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	238	183	14,60	0,98	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 4:54	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	238	182	14,60	0,98	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 5:04	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	238	183	14,50	0,98	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 5:14	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line					
	L2	238	182	14,60	0,98	3,34	6,11	2,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
06/08/2012 5:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
06/08/2012 20:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
06/08/2012 20:28	L1	230	213	24,50	0,54	3,08	3,65	0,57	Switching-on						
	L2	230	213	24,90	0,54	3,15	3,73	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	232	213	23,20	0,53	2,87	3,47	0,60	Switching-on						
06/08/2012 20:31	L1	231	214	21,50	0,86	4,25	5,03	0,78	Upstream ramp						
	L2	232	215	21,80	0,89	4,45	5,27	0,82	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	233	213	20,20	0,87	4,08	4,99	0,91	Upstream ramp						
06/08/2012 20:31	L1	231	214	21,50	0,87	4,28	5,07	0,79	Line						
	L2	232	215	21,80	0,89	4,47	5,29	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	233	214	20,20	0,87	4,09	4,95	0,86	Line						
06/08/2012 20:41	L1	231	214	21,30	0,94	4,56	5,40	0,84	Line						
	L2	233	215	21,60	0,95	4,72	5,65	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	214	19,90	0,94	4,34	5,31	0,97	Line						
06/08/2012 20:51	L1	231	214	21,30	0,95	4,59	5,43	0,84	Line						
	L2	233	216	21,70	0,96	4,74	5,61	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	214	19,90	0,95	4,34	5,31	0,97	Line						
06/08/2012 21:00	L1	232	215	21,30	0,95	4,60	5,45	0,85	Downstream ramp						
	L2	233	216	21,60	0,96	4,74	5,61	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	234	214	19,80	0,95	4,35	5,32	0,97	Downstream ramp						
06/08/2012 21:02	L1	232	195	17,30	0,97	3,81	5,62	1,81	Line						
	L2	233	196	17,60	0,97	3,92	5,78	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	194	16,10	0,97	3,60	5,50	1,90	Line						
06/08/2012 21:12	L1	232	195	17,20	0,95	3,76	5,55	1,79	Line						
	L2	234	193	17,00	0,96	3,80	5,87	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	194	16,00	0,95	3,55	5,42	1,87	Line						
06/08/2012 21:22	L1	232	192	16,70	0,96	3,67	5,60	1,93	Line						
	L2	234	193	17,00	0,97	3,80	5,87	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	194	16,00	0,95	3,55	5,42	1,87	Line						
06/08/2012 21:32	L1	233	193	16,80	0,96	3,69	5,63	1,94	Line						
	L2	234	194	17,10	0,97	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	195	16,10	0,96	3,58	5,46	1,88	Line						
06/08/2012 21:42	L1	233	194	16,80	0,96	3,70	5,58	1,88	Line						
	L2	234	194	17,00	0,97	3,81	5,82	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	195	16,10	0,96	3,58	5,46	1,88	Line						
06/08/2012 21:52	L1	233	193	16,70	0,96	3,70	5,65	1,95	Line						
	L2	236	195	17,10	0,97	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	193	15,60	0,96	3,50	5,46	1,96	Line						
06/08/2012 22:00	L1	234	194	16,80	0,96	3,73	5,69	1,96	Downstream ramp						
	L2	236	195	17,10	0,97	3,86	5,96	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Downstream ramp						
06/08/2012 22:01	L1	234	182	14,60	0,98	3,29	5,75	2,46	Line						
	L2	236	183	15,20	0,98	3,45	6,10	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	236	182	13,50	0,98	3,09	5,52	2,43	Line						
06/08/2012 22:11	L1	234	182	14,90	0,97	3,32	5,80	2,48	Line						
	L2	235	183	15,20	0,97	3,43	6,00	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	236	181	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
06/08/2012 22:21	L1	234	183	14,90	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	183	15,10	0,97	3,43	6,06	2,63	Line				
	L3	235	181	13,70	0,97	3,09	5,52	2,43	Line				
06/08/2012 22:31	L1	236	181	14,80	0,96	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	15,00	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,70	0,96	3,08	5,57	2,49	Line				
06/08/2012 22:41	L1	236	181	14,60	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
06/08/2012 22:51	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
06/08/2012 23:01	L1	236	181	14,70	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
06/08/2012 23:11	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 23:21	L1	237	181	14,70	0,97	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	184	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
06/08/2012 23:31	L1	237	181	14,70	0,97	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 23:41	L1	236	181	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
06/08/2012 23:51	L1	237	182	11,60	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 0:01	L1	237	183	11,60	0,96	2,52	4,51	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 0:11	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 0:21	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
07/08/2012 0:31	L1	237	183	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
07/08/2012 0:41	L1	237	183	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 0:51	L1	237	182	11,60	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/08/2012 1:01	L1	237	183	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 1:11	L1	237	182	11,50	0,96	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
07/08/2012 1:21	L1	237	183	11,50	0,96	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 1:31	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 1:41	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 1:51	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
07/08/2012 2:01	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 2:11	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 2:21	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 2:31	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 2:41	L1	237	183	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
07/08/2012 2:51	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 3:01	L1	237	183	11,60	0,96	2,51	4,49	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line				
07/08/2012 3:11	L1	237	182	11,50	0,96	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
07/08/2012 3:21	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	182	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
07/08/2012 3:30	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	12,90	0,98	2,96	5,41	2,45	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,53	4,73	2,20	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/08/2012 3:31	L1	237	217	17,40	0,88	3,53	4,32	0,79	Line				
	L2	238	217	19,00	0,92	4,07	5,03	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	219	17,30	0,89	3,57	4,32	0,75	Line				
07/08/2012 3:41	L1	237	218	17,10	0,94	3,64	4,40	0,76	Line				
	L2	238	217	19,00	0,97	4,21	5,20	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	17,10	0,95	3,74	4,57	0,83	Line				
07/08/2012 3:51	L1	237	218	17,10	0,94	3,64	4,40	0,76	Line				
	L2	239	218	19,00	0,97	4,23	5,23	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	219	17,00	0,95	3,75	4,58	0,83	Line				
07/08/2012 4:01	L1	238	218	16,70	0,95	3,59	4,39	0,80	Line				
	L2	238	218	18,90	0,97	4,21	5,15	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	17,00	0,95	3,75	4,58	0,83	Line				
07/08/2012 4:11	L1	237	217	17,10	0,94	3,64	4,45	0,81	Line				
	L2	238	218	19,00	0,97	4,21	5,15	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	17,10	0,96	3,75	4,58	0,83	Line				
07/08/2012 4:21	L1	237	218	17,30	0,94	3,66	4,43	0,77	Line				
	L2	238	218	18,90	0,97	4,21	5,15	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	219	17,10	0,95	3,75	4,58	0,83	Line				
07/08/2012 4:30	L1	237	218	16,70	0,95	3,56	4,31	0,75	Downstream ramp				
	L2	238	218	19,00	0,97	4,21	5,15	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	219	17,00	0,95	3,75	4,58	0,83	Downstream ramp				
07/08/2012 4:34	L1	238	183	11,30	0,97	2,51	4,54	2,03	Line				
	L2	239	183	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	182	11,20	0,98	2,55	4,71	2,16	Line				
07/08/2012 4:44	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L2	238	183	14,10	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
07/08/2012 4:54	L1	238	183	12,70	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L2	238	182	14,00	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
07/08/2012 5:04	L1	237	183	12,60	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
	L2	238	182	14,00	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,10	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
07/08/2012 5:14	L1	238	183	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	238	183	14,00	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,00	0,99	2,83	5,29	2,46	Line				
07/08/2012 5:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
07/08/2012 20:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
07/08/2012 20:40	L1	231	212	23,80	0,56	3,13	3,79	0,66	Switching-on				
	L2	232	212	24,80	0,52	3,04	3,72	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	233	211	22,40	0,53	2,81	3,51	0,70	Switching-on				
07/08/2012 20:43	L1	232	213	21,00	0,86	4,17	5,04	0,87	Upstream ramp				
	L2	233	213	21,30	0,88	4,35	5,32	0,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	215	20,40	0,86	4,10	4,96	0,86	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
07/08/2012 20:43	L1	232	213	21,00	0,87	4,19	5,07	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	233	213	21,30	0,89	4,37	5,34	0,97	Line						
	L3	234	215	20,40	0,87	4,12	4,98	0,86	Line						
07/08/2012 20:53	L1	233	213	20,70	0,94	4,50	5,50	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	214	21,00	0,95	4,63	5,66	1,03	Line						
	L3	234	215	19,90	0,94	4,35	5,26	0,91	Line						
07/08/2012 21:00	L1	233	213	20,80	0,95	4,51	5,51	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	213	21,00	0,96	4,64	5,73	1,09	Downstream ramp						
	L3	234	214	19,90	0,94	4,36	5,33	0,97	Downstream ramp						
07/08/2012 21:02	L1	234	194	16,50	0,97	3,69	5,63	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	235	194	17,10	0,97	3,86	5,96	2,10	Line						
	L3	235	195	16,10	0,96	3,62	5,53	1,91	Line						
07/08/2012 21:12	L1	234	194	16,80	0,95	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	194	17,20	0,96	3,81	5,82	2,01	Line						
	L3	235	196	16,00	0,95	3,58	5,40	1,82	Line						
07/08/2012 21:22	L1	234	194	16,70	0,96	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	194	17,00	0,96	3,81	5,82	2,01	Line						
	L3	235	193	15,50	0,96	3,48	5,43	1,95	Line						
07/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,96	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	235	194	17,10	0,97	3,83	5,91	2,08	Line						
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Line						
07/08/2012 21:42	L1	234	194	16,90	0,96	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	195	17,20	0,97	3,86	5,96	2,10	Line						
	L3	236	193	15,60	0,96	3,50	5,53	2,03	Line						
07/08/2012 21:52	L1	235	195	16,90	0,96	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	195	17,20	0,97	3,87	5,97	2,10	Line						
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Line						
07/08/2012 22:00	L1	235	194	16,90	0,96	3,74	5,77	2,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	195	17,20	0,97	3,87	5,97	2,10	Downstream ramp						
	L3	236	193	15,70	0,96	3,52	5,56	2,04	Downstream ramp						
07/08/2012 22:01	L1	234	184	15,00	0,97	3,35	5,73	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line						
	L3	236	182	13,50	0,98	3,09	5,52	2,43	Line						
07/08/2012 22:11	L1	235	181	14,50	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	182	13,80	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						
07/08/2012 22:21	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line						
07/08/2012 22:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	237	183	13,80	0,97	3,15	5,63	2,48	Line						
07/08/2012 22:41	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line						
	L3	238	183	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line						
07/08/2012 22:51	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line						
	L3	238	183	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
07/08/2012 23:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
07/08/2012 23:11	L1	237	181	14,60	0,97	3,30	6,03	2,73	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	183	13,90	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
07/08/2012 23:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
07/08/2012 23:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line				
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
07/08/2012 23:41	L1	237	182	14,70	0,97	3,31	5,98	2,67	Line				
	L2	238	183	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	181	13,50	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
07/08/2012 23:51	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
08/08/2012 0:01	L1	236	182	11,50	0,96	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
08/08/2012 0:11	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/08/2012 0:21	L1	236	182	11,40	0,96	2,49	4,45	1,96	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
08/08/2012 0:31	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	181	11,30	0,97	2,53	4,63	2,10	Line				
08/08/2012 0:41	L1	236	181	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/08/2012 0:51	L1	235	181	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	236	181	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
08/08/2012 1:01	L1	236	181	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line				
	L2	236	182	13,00	0,98	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
08/08/2012 1:11	L1	237	183	11,50	0,96	2,51	4,49	1,98	Line				
	L2	238	183	13,20	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
08/08/2012 1:21	L1	237	182	11,50	0,95	2,50	4,52	2,02	Line				
	L2	238	183	13,30	0,98	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,60	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
08/08/2012 1:31	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/08/2012 1:41	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	240	182	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
08/08/2012 1:51	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
08/08/2012 2:01	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,40	0,98	3,02	5,52	2,50	Line					
	L3	240	182	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
08/08/2012 2:11	L1	238	183	11,50	0,96	2,53	4,57	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	240	182	11,20	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
08/08/2012 2:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	240	182	11,20	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
08/08/2012 2:31	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
08/08/2012 2:41	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
08/08/2012 2:51	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line					
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
08/08/2012 3:01	L1	237	183	11,60	0,95	2,50	4,47	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,30	0,98	3,00	5,42	2,42	Line					
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
08/08/2012 3:11	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line					
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line					
08/08/2012 3:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,52	4,56	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
08/08/2012 3:30	L1	238	183	11,60	0,96	2,53	4,57	2,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Upstream ramp					
	L3	239	182	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Upstream ramp					
08/08/2012 3:31	L1	237	218	17,50	0,87	3,48	4,21	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	215	18,60	0,92	4,00	5,05	1,05	Line					
	L3	239	219	17,20	0,89	3,56	4,35	0,79	Line					
08/08/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,65	4,46	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	19,00	0,97	4,23	5,23	1,00	Line					
	L3	239	220	17,20	0,95	3,75	4,54	0,79	Line					
08/08/2012 3:51	L1	238	218	17,20	0,94	3,66	4,47	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	18,90	0,97	4,23	5,23	1,00	Line					
	L3	239	220	17,10	0,95	3,75	4,54	0,79	Line					
08/08/2012 4:01	L1	238	218	17,30	0,94	3,67	4,49	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	19,00	0,97	4,23	5,23	1,00	Line					
	L3	239	219	17,10	0,95	3,75	4,58	0,83	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
08/08/2012 4:11	L1	237	218	17,10	0,94	3,63	4,39	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	218	19,00	0,97	4,21	5,15	0,94	Line					
	L3	239	219	17,10	0,95	3,75	4,58	0,83	Line					
08/08/2012 4:21	L1	237	218	17,10	0,94	3,63	4,39	0,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	18,90	0,97	4,22	5,21	0,99	Line					
	L3	239	219	17,10	0,95	3,75	4,58	0,83	Line					
08/08/2012 4:30	L1	237	218	17,10	0,94	3,63	4,39	0,76	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	19,00	0,97	4,24	5,24	1,00	Downstream ramp					
	L3	239	219	17,10	0,96	3,74	4,57	0,83	Downstream ramp					
08/08/2012 4:34	L1	237	183	11,30	0,97	2,49	4,45	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,99	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	239	181	11,20	0,98	2,55	4,77	2,22	Line					
08/08/2012 4:44	L1	238	183	12,60	-0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,00	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
08/08/2012 4:54	L1	238	183	12,60	-0,98	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,90	0,99	3,25	5,94	2,69	Line					
	L3	239	182	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
08/08/2012 5:04	L1	238	183	12,60	-0,98	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,00	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	238	181	12,10	0,99	2,81	5,20	2,39	Line					
08/08/2012 5:13	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
08/08/2012 20:49	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
08/08/2012 20:50	L1	235	213	23,40	0,55	3,04	3,80	0,76	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	213	25,00	0,50	3,00	3,79	0,79	Switching-on					
	L3	236	211	22,20	0,52	2,79	3,60	0,81	Switching-on					
08/08/2012 20:52	L1	236	213	20,70	0,86	4,20	5,30	1,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	214	21,10	0,88	4,39	5,54	1,15	Upstream ramp					
	L3	237	215	20,10	0,86	4,10	5,12	1,02	Upstream ramp					
08/08/2012 20:53	L1	236	214	20,70	0,87	4,21	5,26	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	214	21,20	0,89	4,43	5,66	1,23	Line					
	L3	237	215	20,10	0,87	4,12	5,15	1,03	Line					
08/08/2012 21:00	L1	236	213	20,50	0,94	4,50	5,68	1,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	214	20,90	0,95	4,65	5,94	1,29	Downstream ramp					
	L3	238	215	19,80	0,93	4,37	5,52	1,15	Downstream ramp					
08/08/2012 21:02	L1	237	194	16,20	0,97	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	16,80	0,97	3,83	6,12	2,29	Line					
	L3	238	195	15,90	0,96	3,60	5,68	2,08	Line					
08/08/2012 21:12	L1	237	194	16,60	0,95	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	16,80	0,96	3,80	6,07	2,27	Line					
	L3	239	195	16,00	0,95	3,59	5,73	2,14	Line					
08/08/2012 21:22	L1	237	194	16,60	0,96	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	16,80	0,96	3,81	6,08	2,27	Line					
	L3	239	193	15,40	0,95	3,49	5,70	2,21	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
08/08/2012 21:32	L1	238	194	16,60	0,96	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	16,80	0,97	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	239	193	15,50	0,95	3,50	5,72	2,22	Line				
08/08/2012 21:42	L1	238	195	16,60	0,96	3,73	5,89	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	16,90	0,97	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	193	15,50	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
08/08/2012 21:52	L1	234	191	16,20	0,96	3,62	5,72	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,50	0,97	3,74	5,97	2,23	Line				
	L3	236	190	15,10	0,96	3,41	5,57	2,16	Line				
08/08/2012 22:00	L1	234	191	16,20	0,96	3,61	5,70	2,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,50	0,97	3,74	5,97	2,23	Downstream ramp				
	L3	236	190	15,10	0,96	3,41	5,57	2,16	Downstream ramp				
08/08/2012 22:01	L1	234	183	15,00	0,97	3,36	5,81	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	184	15,10	0,98	3,45	6,03	2,58	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
08/08/2012 22:11	L1	234	183	14,80	0,96	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,50	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/08/2012 22:21	L1	234	183	14,50	0,97	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/08/2012 22:31	L1	235	183	14,90	0,96	3,34	5,84	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,60	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
08/08/2012 22:41	L1	235	183	14,90	0,97	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/08/2012 22:51	L1	235	181	14,50	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/08/2012 23:01	L1	235	181	14,50	0,97	3,27	5,85	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
08/08/2012 23:21	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
08/08/2012 23:31	L1	237	182	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,70	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
08/08/2012 23:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
08/08/2012 23:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,98	2,99	5,47	2,48	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/08/2012 0:01	L1	236	181	11,10	0,96	2,44	4,41	1,97	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
09/08/2012 0:11	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 0:21	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	238	182	13,00	0,98	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 0:31	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,20	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
09/08/2012 0:41	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line				
	L2	237	182	12,90	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
09/08/2012 0:51	L1	236	181	10,90	0,96	2,43	4,39	1,96	Line				
	L2	237	182	12,90	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,10	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 1:01	L1	235	181	10,90	0,96	2,41	4,31	1,90	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 1:11	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	180	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 1:21	L1	237	183	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
09/08/2012 1:31	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	238	183	13,10	0,98	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
09/08/2012 1:41	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
09/08/2012 1:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
09/08/2012 2:01	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
09/08/2012 2:11	L1	237	183	11,10	0,96	2,46	4,40	1,94	Line				
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	240	182	11,40	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
09/08/2012 2:21	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	181	12,80	0,98	2,92	5,46	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	182	11,30	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
09/08/2012 2:31	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	180	12,70	0,98	2,91	5,50	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
09/08/2012 2:41	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,92	5,46	2,54	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
09/08/2012 2:51	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,91	5,50	2,59	Line				
	L3	239	181	11,00	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
09/08/2012 3:01	L1	237	183	11,10	0,95	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,80	0,98	2,91	5,44	2,53	Line				
	L3	239	182	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
09/08/2012 3:11	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
09/08/2012 3:21	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,92	5,52	2,60	Line				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
09/08/2012 3:30	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,92	5,46	2,54	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,10	0,97	2,52	4,66	2,14	Upstream ramp				
09/08/2012 3:31	L1	238	217	16,50	0,89	3,36	4,15	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,10	0,92	4,05	4,95	0,90	Line				
	L3	238	216	16,60	0,90	3,46	4,32	0,86	Line				
09/08/2012 3:41	L1	238	218	16,60	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,30	0,96	4,27	5,22	0,95	Line				
	L3	239	220	17,00	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
09/08/2012 3:51	L1	238	218	16,60	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	218	19,30	0,96	4,30	5,31	1,01	Line				
	L3	239	220	16,90	0,95	3,74	4,52	0,78	Line				
09/08/2012 4:01	L1	238	218	16,60	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,30	0,96	4,27	5,22	0,95	Line				
	L3	239	219	16,90	0,95	3,74	4,57	0,83	Line				
09/08/2012 4:11	L1	238	218	16,60	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,30	0,96	4,27	5,22	0,95	Line				
	L3	239	220	17,00	0,95	3,75	4,54	0,79	Line				
09/08/2012 4:21	L1	238	218	16,60	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,30	0,96	4,28	5,23	0,95	Line				
	L3	239	220	17,00	0,96	3,75	4,54	0,79	Line				
09/08/2012 4:30	L1	238	218	16,70	0,95	3,58	4,38	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,40	0,96	4,28	5,23	0,95	Downstream ramp				
	L3	239	220	17,00	0,95	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp				
09/08/2012 4:34	L1	238	183	11,30	0,97	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,03	5,54	2,51	Line				
	L3	239	182	11,10	0,98	2,55	4,71	2,16	Line				
09/08/2012 4:44	L1	238	183	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,20	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line				
09/08/2012 4:54	L1	238	183	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,20	0,99	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	239	182	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/08/2012 5:04	L1	238	183	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
	L2	239	183	14,20	0,99	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	182	12,00	0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
09/08/2012 5:14	L1	238	183	12,60	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line					
	L2	239	183	14,30	0,99	3,31	6,05	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	12,00	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
09/08/2012 5:23	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
09/08/2012 20:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
09/08/2012 20:51	L1	232	213	23,70	0,54	3,00	3,63	0,63	Switching-on					
	L2	233	213	25,10	0,52	3,10	3,79	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	233	214	23,50	0,53	2,93	3,54	0,61	Switching-on					
09/08/2012 20:54	L1	232	213	21,10	0,86	4,18	5,06	0,88	Upstream ramp					
	L2	234	213	21,40	0,89	4,39	5,42	1,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	234	215	20,20	0,86	4,09	4,95	0,86	Upstream ramp					
09/08/2012 20:54	L1	232	213	21,10	0,86	4,19	5,07	0,88	Line					
	L2	234	214	21,40	0,89	4,41	5,39	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	215	20,20	0,87	4,10	4,96	0,86	Line					
09/08/2012 21:00	L1	233	213	20,60	0,94	4,45	5,44	0,99	Downstream ramp					
	L2	234	214	21,20	0,95	4,64	5,67	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	215	20,00	0,93	4,35	5,26	0,91	Downstream ramp					
09/08/2012 21:02	L1	233	194	16,80	0,96	3,73	5,63	1,90	Line					
	L2	235	195	17,20	0,97	3,86	5,89	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	195	16,20	0,96	3,62	5,53	1,91	Line					
09/08/2012 21:12	L1	234	194	16,80	0,95	3,69	5,63	1,94	Line					
	L2	234	194	17,00	0,96	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	193	15,60	0,95	3,47	5,42	1,95	Line					
09/08/2012 21:22	L1	234	194	16,90	0,95	3,71	5,66	1,95	Line					
	L2	235	194	17,20	0,96	3,83	5,91	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	193	15,60	0,96	3,48	5,43	1,95	Line					
09/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,95	3,72	5,68	1,96	Line					
	L2	235	195	17,20	0,96	3,84	5,86	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,53	5,57	2,04	Line					
09/08/2012 21:42	L1	235	195	16,70	0,96	3,73	5,69	1,96	Line					
	L2	235	195	17,10	0,97	3,84	5,86	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,53	5,57	2,04	Line					
09/08/2012 21:52	L1	236	195	16,90	0,96	3,77	5,82	2,05	Line					
	L2	237	193	16,70	0,97	3,78	6,04	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,53	5,57	2,04	Line					
09/08/2012 22:00	L1	235	195	16,90	0,96	3,75	5,72	1,97	Downstream ramp					
	L2	236	192	16,70	0,97	3,75	5,99	2,24	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,53	5,57	2,04	Downstream ramp					
09/08/2012 22:01	L1	236	184	14,90	0,97	3,38	5,91	2,53	Line					
	L2	236	184	15,50	0,97	3,49	6,10	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	183	13,60	0,98	3,15	5,70	2,55	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
09/08/2012 22:11	L1	236	181	14,50	0,96	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,97	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	183	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line					
09/08/2012 22:21	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
09/08/2012 22:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	182	13,70	0,97	3,13	5,66	2,53	Line					
09/08/2012 22:41	L1	235	181	14,50	0,96	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line					
09/08/2012 22:51	L1	235	181	14,20	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line					
09/08/2012 23:01	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	238	183	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
09/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	238	183	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line					
09/08/2012 23:21	L1	236	182	14,30	0,97	3,22	5,76	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	238	183	13,80	0,97	3,16	5,71	2,55	Line					
09/08/2012 23:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	183	13,90	0,97	3,18	5,81	2,63	Line					
09/08/2012 23:41	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	239	181	13,20	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
09/08/2012 23:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	240	182	11,10	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
10/08/2012 0:01	L1	235	181	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	182	13,00	0,98	2,95	5,27	2,32	Line					
	L3	237	180	11,00	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
10/08/2012 0:11	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
10/08/2012 0:21	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line					
	L3	238	181	11,00	0,97	2,50	4,62	2,12	Line					
10/08/2012 0:31	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	181	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	236	180	10,90	0,97	2,44	4,46	2,02	Line					
10/08/2012 0:41	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,70	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	10,90	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
10/08/2012 0:51	L1	236	182	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,70	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 1:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 1:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 1:21	L1	235	182	11,10	0,96	2,40	4,24	1,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,20	0,97	2,51	4,64	2,13	Line					
10/08/2012 1:31	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 1:41	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,00	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 1:51	L1	237	182	11,20	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,49	4,60	2,11	Line					
10/08/2012 2:01	L1	236	181	11,10	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	12,80	0,98	2,87	5,19	2,32	Line					
	L3	237	180	11,00	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
10/08/2012 2:11	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
10/08/2012 2:21	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
10/08/2012 2:31	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
10/08/2012 2:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	238	180	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line					
10/08/2012 2:51	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
10/08/2012 3:01	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,47	4,57	2,10	Line					
10/08/2012 3:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	237	180	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Line					
10/08/2012 3:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,10	0,97	2,48	4,64	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/08/2012 3:30	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,10	0,97	2,48	4,59	2,11	Upstream ramp				
10/08/2012 3:31	L1	236	217	16,80	0,87	3,33	4,03	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	19,20	0,91	3,99	4,88	0,89	Line				
	L3	236	217	17,10	0,89	3,49	4,22	0,73	Line				
10/08/2012 3:41	L1	237	217	16,70	0,94	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,60	0,96	4,26	5,04	0,78	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,66	4,43	0,77	Line				
10/08/2012 3:51	L1	236	217	16,70	0,94	3,50	4,23	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,20	0,97	4,20	4,97	0,77	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,66	4,43	0,77	Line				
10/08/2012 4:01	L1	236	217	16,70	0,94	3,50	4,23	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,50	0,96	4,26	5,10	0,84	Line				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
10/08/2012 4:11	L1	237	217	16,80	0,95	3,53	4,32	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	237	218	17,00	0,95	3,67	4,44	0,77	Line				
10/08/2012 4:21	L1	237	217	16,70	0,94	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line				
	L3	238	218	16,90	0,95	3,69	4,51	0,82	Line				
10/08/2012 4:30	L1	236	219	17,10	0,94	3,61	4,27	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,40	0,96	4,24	5,07	0,83	Downstream ramp				
	L3	237	218	16,90	0,95	3,68	4,45	0,77	Downstream ramp				
10/08/2012 4:34	L1	237	182	11,30	0,97	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	238	183	11,60	0,97	2,59	4,68	2,09	Line				
10/08/2012 4:44	L1	237	182	12,70	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	183	12,30	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
10/08/2012 4:54	L1	237	183	12,70	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,00	0,99	2,80	5,18	2,38	Line				
10/08/2012 5:04	L1	237	179	12,20	-0,98	2,80	5,24	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,23	5,91	2,68	Line				
	L3	238	181	11,90	0,99	2,79	5,16	2,37	Line				
10/08/2012 5:14	L1	236	179	12,10	-0,98	2,79	5,16	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,90	0,99	3,23	5,84	2,61	Line				
	L3	237	180	11,80	0,99	2,77	5,12	2,35	Line				
10/08/2012 5:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
10/08/2012 20:37	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
10/08/2012 20:38	L1	232	213	20,60	0,58	2,82	3,41	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	231	212	24,60	0,53	3,06	3,70	0,64	Switching-on				
	L3	233	214	23,10	0,53	2,92	3,53	0,61	Switching-on				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
10/08/2012 20:40	L1	232	212	21,10	0,85	4,15	5,07	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	233	213	21,20	0,88	4,34	5,31	0,97	Upstream ramp						
	L3	234	215	20,20	0,87	4,09	4,95	0,86	Upstream ramp						
10/08/2012 20:41	L1	232	213	21,10	0,86	4,16	5,03	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	233	213	21,20	0,89	4,35	5,32	0,97	Line						
	L3	234	215	20,20	0,87	4,12	4,98	0,86	Line						
10/08/2012 20:51	L1	233	213	20,80	0,94	4,50	5,50	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	213	21,00	0,95	4,61	5,70	1,09	Line						
	L3	234	215	19,90	0,94	4,35	5,26	0,91	Line						
10/08/2012 21:00	L1	233	213	20,80	0,94	4,50	5,50	1,00	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	234	213	21,00	0,95	4,62	5,71	1,09	Downstream ramp						
	L3	234	215	19,80	0,94	4,36	5,27	0,91	Downstream ramp						
10/08/2012 21:02	L1	233	193	16,80	0,97	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	194	17,00	0,97	3,83	5,85	2,02	Line						
	L3	235	195	16,00	0,96	3,62	5,53	1,91	Line						
10/08/2012 21:12	L1	233	194	16,70	0,95	3,68	5,55	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	194	17,00	0,96	3,79	5,79	2,00	Line						
	L3	234	194	16,00	0,95	3,57	5,45	1,88	Line						
10/08/2012 21:22	L1	234	194	16,70	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	234	194	17,00	0,97	3,80	5,80	2,00	Line						
	L3	235	195	16,00	0,95	3,58	5,46	1,88	Line						
10/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	235	195	17,00	0,97	3,82	5,83	2,01	Line						
	L3	235	195	16,10	0,96	3,58	5,46	1,88	Line						
10/08/2012 21:42	L1	235	195	16,90	0,96	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	195	17,10	0,97	3,84	5,93	2,09	Line						
	L3	235	195	16,20	0,96	3,59	5,48	1,89	Line						
10/08/2012 21:52	L1	235	195	16,90	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	195	17,10	0,97	3,85	5,94	2,09	Line						
	L3	235	192	15,60	0,96	3,49	5,51	2,02	Line						
10/08/2012 22:00	L1	235	195	16,90	0,96	3,74	5,71	1,97	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	195	17,10	0,97	3,86	5,96	2,10	Downstream ramp						
	L3	236	193	15,60	0,96	3,51	5,54	2,03	Downstream ramp						
10/08/2012 22:01	L1	234	184	14,90	0,97	3,36	5,74	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	236	181	13,40	0,98	3,08	5,57	2,49	Line						
10/08/2012 22:11	L1	234	183	14,80	0,97	3,31	5,72	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	235	181	13,70	0,97	3,10	5,54	2,44	Line						
10/08/2012 22:21	L1	235	184	14,90	0,97	3,34	5,77	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	236	181	13,70	0,97	3,11	5,62	2,51	Line						
10/08/2012 22:31	L1	235	181	14,40	0,97	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line						
	L3	236	182	13,70	0,97	3,12	5,58	2,46	Line						
10/08/2012 22:41	L1	236	181	14,20	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	236	181	14,50	0,98	3,33	6,02	2,69	Line						
	L3	236	181	13,70	0,97	3,12	5,64	2,52	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
10/08/2012 22:51	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,60	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	13,70	0,97	3,11	5,56	2,45	Line				
10/08/2012 23:01	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
10/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
10/08/2012 23:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
10/08/2012 23:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
10/08/2012 23:41	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	184	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
10/08/2012 23:51	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	238	183	11,70	0,97	2,62	4,74	2,12	Line				
11/08/2012 0:01	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
11/08/2012 0:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,10	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
11/08/2012 0:21	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
11/08/2012 0:31	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
11/08/2012 0:41	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
11/08/2012 0:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
11/08/2012 1:01	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
11/08/2012 1:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
11/08/2012 1:21	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/08/2012 1:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 1:41	L1	238	184	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 1:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 2:01	L1	238	181	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	240	181	11,40	0,97	2,59	4,90	2,31	Line				
11/08/2012 2:11	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	239	181	11,30	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
11/08/2012 2:21	L1	238	180	10,80	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 2:31	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	12,80	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 2:41	L1	239	181	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 2:51	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
11/08/2012 3:01	L1	238	180	10,90	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
11/08/2012 3:11	L1	237	180	10,90	0,96	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
11/08/2012 3:21	L1	236	180	10,70	0,96	2,36	4,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,40	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,20	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
11/08/2012 3:30	L1	237	180	10,80	0,96	2,39	4,42	2,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,40	0,98	2,83	5,29	2,46	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,10	0,97	2,51	4,69	2,18	Upstream ramp				
11/08/2012 3:31	L1	236	214	16,20	0,89	3,26	4,07	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	214	18,70	0,92	3,96	4,95	0,99	Downstream ramp				
	L3	237	215	16,60	0,90	3,43	4,28	0,85	Downstream ramp				
11/08/2012 3:31	L1	236	219	17,20	0,88	3,45	4,08	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	18,90	0,92	4,03	4,98	0,95	Line				
	L3	237	215	16,50	0,90	3,46	4,32	0,86	Line				
11/08/2012 3:41	L1	236	220	17,00	0,95	3,64	4,26	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	217	18,80	0,97	4,17	5,10	0,93	Line				
	L3	238	218	16,90	0,95	3,70	4,52	0,82	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/08/2012 3:51	L1	236	219	17,10	0,95	3,64	4,31	0,67	Line					
	L2	238	217	18,80	0,97	4,18	5,17	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	219	16,90	0,95	3,70	4,47	0,77	Line					
11/08/2012 4:01	L1	237	219	17,10	0,95	3,65	4,37	0,72	Line					
	L2	238	217	18,80	0,97	4,18	5,17	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	218	16,90	0,95	3,71	4,54	0,83	Line					
11/08/2012 4:11	L1	236	219	17,00	0,95	3,63	4,30	0,67	Line					
	L2	238	217	18,80	0,97	4,18	5,17	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	218	16,80	0,95	3,70	4,52	0,82	Line					
11/08/2012 4:21	L1	236	219	16,90	0,95	3,62	4,29	0,67	Line					
	L2	237	216	18,70	0,97	4,16	5,14	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	218	16,80	0,95	3,68	4,45	0,77	Line					
11/08/2012 4:30	L1	236	220	17,00	0,95	3,64	4,26	0,62	Downstream ramp					
	L2	237	219	19,20	0,97	4,28	5,12	0,84	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	218	16,80	0,96	3,69	4,46	0,77	Downstream ramp					
11/08/2012 4:34	L1	237	183	11,20	0,97	2,48	4,43	1,95	Line					
	L2	238	182	12,80	0,99	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	183	11,40	0,98	2,59	4,68	2,09	Line					
11/08/2012 4:44	L1	238	183	12,60	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
	L2	238	182	13,90	0,99	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	183	12,30	0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
11/08/2012 4:54	L1	237	182	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line					
	L2	238	182	13,90	0,99	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	183	12,30	0,99	2,88	5,21	2,33	Line					
11/08/2012 5:04	L1	237	180	12,10	-0,99	2,82	5,21	2,39	Line					
	L2	238	182	13,70	0,99	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,90	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
11/08/2012 5:14	L1	238	180	12,20	-0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
	L2	238	183	13,70	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,90	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
11/08/2012 5:24	L1	238	180	12,20	-0,99	2,84	5,31	2,47	Line					
	L2	238	183	13,70	0,99	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,90	0,99	2,82	5,27	2,45	Line					
11/08/2012 5:30	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
11/08/2012 20:45	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
11/08/2012 20:46	L1	230	211	22,70	0,56	2,99	3,62	0,63	Switching-on					
	L2	232	212	24,50	0,53	3,06	3,74	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	232	213	23,10	0,53	2,90	3,51	0,61	Switching-on					
11/08/2012 20:48	L1	232	212	20,90	0,86	4,17	5,10	0,93	Upstream ramp					
	L2	233	213	21,20	0,89	4,36	5,33	0,97	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	233	214	20,00	0,87	4,06	4,91	0,85	Upstream ramp					
11/08/2012 20:49	L1	232	213	20,90	0,87	4,19	5,07	0,88	Line					
	L2	233	213	21,20	0,89	4,38	5,35	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	233	213	20,00	0,87	4,07	4,98	0,91	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
11/08/2012 20:59	L1	234	217	21,60	0,94	4,69	5,55	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	21,10	0,95	4,66	5,70	1,04	Line				
	L3	235	215	19,90	0,94	4,39	5,37	0,98	Line				
11/08/2012 21:00	L1	234	217	21,60	0,94	4,69	5,55	0,86	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	21,00	0,95	4,66	5,70	1,04	Downstream ramp				
	L3	235	215	19,90	0,94	4,38	5,35	0,97	Downstream ramp				
11/08/2012 21:02	L1	234	194	16,80	0,97	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,20	0,97	3,88	5,99	2,11	Line				
	L3	235	196	16,10	0,96	3,62	5,46	1,84	Line				
11/08/2012 21:12	L1	235	195	16,90	0,95	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,20	0,96	3,84	5,93	2,09	Line				
	L3	235	193	15,60	0,95	3,48	5,43	1,95	Line				
11/08/2012 21:22	L1	233	191	16,20	0,96	3,58	5,59	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	191	16,30	0,97	3,67	5,80	2,13	Line				
	L3	235	193	15,40	0,96	3,48	5,43	1,95	Line				
11/08/2012 21:32	L1	235	192	16,40	0,96	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,50	0,97	3,73	5,96	2,23	Line				
	L3	237	194	15,70	0,96	3,53	5,57	2,04	Line				
11/08/2012 21:42	L1	235	192	16,30	0,96	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	16,50	0,97	3,75	5,92	2,17	Line				
	L3	237	193	15,60	0,96	3,53	5,64	2,11	Line				
11/08/2012 21:52	L1	236	192	16,10	0,96	3,63	5,80	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	16,50	0,97	3,77	6,02	2,25	Line				
	L3	237	194	15,60	0,96	3,54	5,59	2,05	Line				
11/08/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,67	5,80	2,13	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	16,80	0,97	3,78	6,04	2,26	Downstream ramp				
	L3	238	195	15,70	0,96	3,55	5,61	2,06	Downstream ramp				
11/08/2012 22:01	L1	238	183	14,70	0,97	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,40	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,20	0,98	3,04	5,68	2,64	Line				
11/08/2012 22:11	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
11/08/2012 22:21	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
11/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	180	13,30	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
11/08/2012 22:41	L1	236	182	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
11/08/2012 22:51	L1	235	180	14,10	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	236	179	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line				
11/08/2012 23:01	L1	235	181	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,30	0,98	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	237	179	13,20	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
11/08/2012 23:11	L1	235	181	14,10	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,30	0,98	3,28	5,93	2,65	Line					
	L3	236	179	13,20	0,97	3,02	5,58	2,56	Line					
11/08/2012 23:21	L1	236	181	14,20	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	236	179	13,20	0,97	3,03	5,60	2,57	Line					
11/08/2012 23:31	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,30	0,98	3,30	5,97	2,67	Line					
	L3	237	179	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
11/08/2012 23:41	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,40	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	179	13,30	0,97	3,05	5,70	2,65	Line					
11/08/2012 23:51	L1	236	182	11,10	0,97	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,70	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
12/08/2012 0:01	L1	237	182	11,20	0,97	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
12/08/2012 0:11	L1	236	182	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
12/08/2012 0:21	L1	236	182	11,10	0,97	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
12/08/2012 0:31	L1	237	183	11,30	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
12/08/2012 0:41	L1	237	183	11,20	0,97	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
12/08/2012 0:51	L1	237	183	11,20	0,97	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
12/08/2012 1:01	L1	237	182	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
12/08/2012 1:11	L1	237	182	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
12/08/2012 1:21	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
12/08/2012 1:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
12/08/2012 1:41	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/08/2012 1:51	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:01	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:21	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:41	L1	237	183	11,20	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 2:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 3:01	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
12/08/2012 3:11	L1	238	183	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,56	4,73	2,17	Line				
12/08/2012 3:21	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
12/08/2012 3:30	L1	238	183	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
12/08/2012 3:31	L1	236	217	16,80	0,89	3,34	4,04	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,20	0,92	4,02	4,97	0,95	Line				
	L3	239	216	17,30	0,89	3,53	4,46	0,93	Line				
12/08/2012 3:41	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,20	0,97	4,22	5,21	0,99	Line				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,80	4,60	0,80	Line				
12/08/2012 3:51	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,10	0,97	4,22	5,21	0,99	Line				
	L3	239	220	17,60	0,95	3,80	4,60	0,80	Line				
12/08/2012 4:01	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,10	0,97	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,81	4,61	0,80	Line				
12/08/2012 4:11	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,10	0,97	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,82	4,62	0,80	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
12/08/2012 4:21	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	19,10	0,97	4,22	5,21	0,99	Line					
	L3	239	219	17,70	0,95	3,81	4,66	0,85	Line					
12/08/2012 4:30	L1	238	218	16,90	0,95	3,57	4,36	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	218	19,10	0,97	4,21	5,20	0,99	Downstream ramp					
	L3	239	219	17,70	0,95	3,82	4,67	0,85	Downstream ramp					
12/08/2012 4:34	L1	238	183	11,50	0,97	2,51	4,54	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line					
	L3	239	182	11,60	0,98	2,60	4,81	2,21	Line					
12/08/2012 4:44	L1	239	184	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line					
12/08/2012 4:54	L1	239	183	12,80	-0,99	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	240	181	12,40	0,99	2,89	5,46	2,57	Line					
12/08/2012 5:04	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line					
12/08/2012 5:14	L1	239	181	12,60	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,10	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line					
12/08/2012 5:19	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
12/08/2012 20:43	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
12/08/2012 20:43	L1	233	214	21,30	0,57	2,85	3,45	0,60	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	213	25,70	0,51	3,05	3,73	0,68	Switching-on					
	L3	234	213	22,60	0,52	2,78	3,44	0,66	Switching-on					
12/08/2012 20:46	L1	234	214	21,50	0,86	4,24	5,18	0,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,70	0,88	4,39	5,37	0,98	Upstream ramp					
	L3	235	213	20,10	0,86	4,02	5,02	1,00	Upstream ramp					
12/08/2012 20:46	L1	234	214	21,50	0,86	4,26	5,21	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	215	21,70	0,89	4,40	5,32	0,92	Line					
	L3	235	213	20,10	0,87	4,04	5,05	1,01	Line					
12/08/2012 20:56	L1	234	214	21,10	0,94	4,54	5,55	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	215	21,40	0,95	4,66	5,70	1,04	Line					
	L3	235	213	19,60	0,94	4,26	5,32	1,06	Line					
12/08/2012 21:00	L1	234	215	21,10	0,94	4,55	5,50	0,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	215	21,30	0,95	4,66	5,70	1,04	Downstream ramp					
	L3	235	213	19,60	0,94	4,27	5,33	1,06	Downstream ramp					
12/08/2012 21:02	L1	235	195	17,00	0,96	3,77	5,75	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	195	17,40	0,97	3,86	5,89	2,03	Line					
	L3	235	195	16,40	0,96	3,62	5,53	1,91	Line					
12/08/2012 21:12	L1	235	195	17,10	0,95	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,40	0,96	3,85	5,94	2,09	Line					
	L3	236	193	15,70	0,96	3,50	5,53	2,03	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/08/2012 21:22	L1	235	195	17,00	0,96	3,74	5,71	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,30	0,96	3,85	5,94	2,09	Line				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,50	5,53	2,03	Line				
12/08/2012 21:32	L1	235	195	17,00	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	193	16,80	0,97	3,75	5,92	2,17	Line				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,50	5,53	2,03	Line				
12/08/2012 21:42	L1	236	193	16,70	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	193	16,90	0,97	3,80	6,14	2,34	Line				
	L3	238	194	15,90	0,96	3,55	5,67	2,12	Line				
12/08/2012 21:52	L1	236	193	16,70	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	193	17,00	0,97	3,80	6,14	2,34	Line				
	L3	238	195	15,90	0,96	3,55	5,61	2,06	Line				
12/08/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	193	16,80	0,97	3,78	6,04	2,26	Downstream ramp				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp				
12/08/2012 22:01	L1	236	182	14,40	0,98	3,25	5,81	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
12/08/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
12/08/2012 22:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
12/08/2012 22:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,29	5,95	2,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
12/08/2012 22:41	L1	238	182	14,40	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
12/08/2012 22:51	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line				
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
12/08/2012 23:01	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
12/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
12/08/2012 23:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
12/08/2012 23:31	L1	237	181	14,30	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	180	13,40	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
12/08/2012 23:41	L1	237	182	14,30	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,80	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	180	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
12/08/2012 23:51	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	239	183	13,10	0,98	3,00	5,49	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
13/08/2012 0:01	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Line				
	L2	238	183	13,20	0,98	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
13/08/2012 0:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
13/08/2012 0:21	L1	237	182	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line				
	L2	238	182	13,10	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
13/08/2012 0:31	L1	236	181	11,10	0,97	2,45	4,43	1,98	Line				
	L2	237	182	13,00	0,97	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	180	11,40	0,97	2,52	4,61	2,09	Line				
13/08/2012 0:41	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
13/08/2012 0:51	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	11,30	0,97	2,54	4,75	2,21	Line				
13/08/2012 1:01	L1	236	181	11,00	0,97	2,45	4,43	1,98	Line				
	L2	237	182	13,00	0,98	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
13/08/2012 1:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	238	182	13,00	0,98	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
13/08/2012 1:21	L1	236	181	11,00	0,96	2,42	4,38	1,96	Line				
	L2	237	182	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	181	11,30	0,96	2,52	4,61	2,09	Line				
13/08/2012 1:31	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line				
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
13/08/2012 1:41	L1	237	182	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line				
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
13/08/2012 1:51	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line				
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
13/08/2012 2:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line				
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
13/08/2012 2:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line				
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
13/08/2012 2:21	L1	238	183	11,10	0,96	2,46	4,45	1,99	Line				
	L2	238	183	12,80	0,98	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
13/08/2012 2:31	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
13/08/2012 2:41	L1	237	183	11,00	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,20	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
13/08/2012 2:51	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,80	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	180	11,30	0,97	2,55	4,77	2,22	Line					
13/08/2012 3:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line					
	L3	237	180	11,30	0,97	2,53	4,68	2,15	Line					
13/08/2012 3:11	L1	238	183	11,10	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,80	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,30	0,97	2,56	4,79	2,23	Line					
13/08/2012 3:21	L1	238	182	11,20	0,96	2,47	4,52	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	12,90	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
13/08/2012 3:30	L1	238	183	11,20	0,96	2,47	4,47	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp					
13/08/2012 3:31	L1	237	217	16,70	0,88	3,39	4,14	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	217	19,00	0,92	4,02	4,91	0,89	Line					
	L3	238	215	17,00	0,89	3,53	4,46	0,93	Line					
13/08/2012 3:41	L1	237	217	16,60	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	18,80	0,97	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	239	219	17,40	0,94	3,80	4,65	0,85	Line					
13/08/2012 3:51	L1	237	218	16,60	0,95	3,54	4,28	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	18,90	0,97	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	219	17,30	0,94	3,77	4,56	0,79	Line					
13/08/2012 4:01	L1	238	218	16,60	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	19,00	0,97	4,25	5,25	1,00	Line					
	L3	239	220	17,40	0,95	3,84	4,64	0,80	Line					
13/08/2012 4:11	L1	237	217	16,40	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	18,80	0,97	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,20	0,95	3,78	4,62	0,84	Line					
13/08/2012 4:21	L1	236	217	16,40	0,95	3,52	4,26	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	18,80	0,97	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,20	0,95	3,79	4,63	0,84	Line					
13/08/2012 4:30	L1	236	219	16,90	0,95	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	18,80	0,97	4,19	5,18	0,99	Downstream ramp					
	L3	238	218	17,20	0,95	3,79	4,63	0,84	Downstream ramp					
13/08/2012 4:34	L1	237	182	11,20	0,97	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	12,90	0,99	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	239	181	11,30	0,98	2,58	4,82	2,24	Line					
13/08/2012 4:44	L1	237	182	12,40	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	239	181	12,10	0,99	2,86	5,35	2,49	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/08/2012 4:54	L1	237	182	12,50	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line				
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,10	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
13/08/2012 5:04	L1	237	182	12,40	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line				
	L2	238	182	13,80	0,99	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	181	12,10	0,99	2,83	5,23	2,40	Line				
13/08/2012 5:14	L1	237	183	12,50	-0,98	2,87	5,13	2,26	Line				
	L2	238	182	13,90	0,99	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	12,00	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
13/08/2012 5:22	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
13/08/2012 20:39	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
13/08/2012 20:39	L1	231	213	20,50	0,57	2,74	3,28	0,54	Switching-on				
	L2	232	212	24,10	0,55	3,11	3,80	0,69	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	232	214	23,10	0,52	2,86	3,42	0,56	Switching-on				
13/08/2012 20:42	L1	231	214	21,50	0,86	4,24	5,02	0,78	Upstream ramp				
	L2	232	212	21,30	0,88	4,31	5,27	0,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	233	214	20,40	0,86	4,07	4,92	0,85	Upstream ramp				
13/08/2012 20:42	L1	231	214	21,40	0,86	4,25	5,03	0,78	Line				
	L2	232	212	21,30	0,88	4,32	5,28	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	233	213	20,30	0,86	4,09	5,00	0,91	Line				
13/08/2012 20:52	L1	232	214	21,10	0,94	4,57	5,47	0,90	Line				
	L2	233	213	21,20	0,95	4,59	5,61	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	214	20,00	0,94	4,35	5,32	0,97	Line				
13/08/2012 21:00	L1	232	216	21,50	0,94	4,63	5,42	0,79	Downstream ramp				
	L2	234	214	21,40	0,95	4,65	5,68	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	215	20,10	0,94	4,40	5,38	0,98	Downstream ramp				
13/08/2012 21:02	L1	234	194	16,50	0,97	3,70	5,65	1,95	Line				
	L2	235	195	17,20	0,97	3,87	5,91	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	195	16,20	0,96	3,63	5,54	1,91	Line				
13/08/2012 21:12	L1	234	194	16,80	0,95	3,70	5,65	1,95	Line				
	L2	235	195	16,90	0,97	3,77	5,75	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	193	15,70	0,95	3,49	5,45	1,96	Line				
13/08/2012 21:22	L1	234	194	16,70	0,95	3,71	5,66	1,95	Line				
	L2	235	195	17,10	0,96	3,83	5,85	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	193	15,60	0,95	3,49	5,45	1,96	Line				
13/08/2012 21:32	L1	233	194	16,60	0,96	3,70	5,58	1,88	Line				
	L2	234	194	17,00	0,96	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	192	15,50	0,96	3,46	5,40	1,94	Line				
13/08/2012 21:42	L1	233	194	16,60	0,96	3,69	5,57	1,88	Line				
	L2	234	194	17,00	0,96	3,81	5,82	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	192	15,50	0,96	3,46	5,40	1,94	Line				
13/08/2012 21:52	L1	234	194	16,70	0,96	3,71	5,66	1,95	Line				
	L2	235	195	17,00	0,97	3,83	5,85	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	235	192	15,60	0,96	3,49	5,51	2,02	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
13/08/2012 22:00	L1	234	194	16,70	0,96	3,72	5,68	1,96	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	195	17,10	0,96	3,83	5,85	2,02	Downstream ramp				
	L3	235	193	15,60	0,96	3,49	5,45	1,96	Downstream ramp				
13/08/2012 22:01	L1	234	182	14,90	0,97	3,35	5,86	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,20	0,98	3,46	6,05	2,59	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
13/08/2012 22:11	L1	234	183	14,80	0,97	3,32	5,74	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,00	0,97	3,41	5,96	2,55	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
13/08/2012 22:21	L1	234	183	14,90	0,96	3,33	5,76	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,00	0,97	3,41	5,96	2,55	Line				
	L3	235	181	13,80	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
13/08/2012 22:31	L1	234	183	14,50	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,10	0,97	3,43	6,06	2,63	Line				
	L3	236	181	13,80	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
13/08/2012 22:41	L1	234	183	14,50	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	183	15,00	0,97	3,42	5,98	2,56	Line				
	L3	235	182	13,80	0,97	3,13	5,53	2,40	Line				
13/08/2012 22:51	L1	235	183	14,60	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
13/08/2012 23:01	L1	235	183	14,70	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,97	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
13/08/2012 23:11	L1	235	183	14,60	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,97	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
13/08/2012 23:21	L1	236	181	14,10	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
13/08/2012 23:31	L1	236	181	14,20	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
13/08/2012 23:41	L1	237	182	11,10	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	238	183	11,60	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
13/08/2012 23:51	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	183	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
14/08/2012 0:01	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
14/08/2012 0:11	L1	237	183	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	237	183	11,70	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
14/08/2012 0:21	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	238	183	11,70	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/08/2012 0:31	L1	236	182	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,20	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	183	11,60	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
14/08/2012 0:41	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/08/2012 0:51	L1	236	182	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
14/08/2012 1:01	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	181	11,30	0,97	2,54	4,64	2,10	Line				
14/08/2012 1:11	L1	236	182	11,10	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/08/2012 1:21	L1	235	182	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/08/2012 1:31	L1	237	182	11,10	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/08/2012 1:41	L1	237	183	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/08/2012 1:51	L1	237	183	11,10	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,80	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,30	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
14/08/2012 2:01	L1	235	181	11,00	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,70	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	237	180	11,20	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
14/08/2012 2:11	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	238	180	11,30	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
14/08/2012 2:21	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
14/08/2012 2:31	L1	235	181	10,90	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,70	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
14/08/2012 2:41	L1	236	181	10,90	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,70	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
14/08/2012 2:51	L1	235	181	10,90	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,70	0,98	2,87	5,19	2,32	Line				
	L3	236	179	11,10	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
14/08/2012 3:01	L1	236	181	11,00	0,96	2,41	4,36	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	179	11,20	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/08/2012 3:11	L1	236	181	11,00	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	12,80	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	237	179	11,20	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
14/08/2012 3:21	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	179	11,20	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
14/08/2012 3:30	L1	236	181	11,00	0,96	2,43	4,39	1,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Upstream ramp				
	L3	237	179	11,20	0,97	2,52	4,71	2,19	Upstream ramp				
14/08/2012 3:31	L1	235	215	16,50	0,90	3,37	4,12	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	215	18,80	0,93	4,03	4,98	0,95	Line				
	L3	236	216	17,40	0,88	3,55	4,34	0,79	Line				
14/08/2012 3:41	L1	235	218	16,70	0,95	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,20	0,96	4,23	5,06	0,83	Line				
	L3	236	216	17,10	0,94	3,70	4,52	0,82	Line				
14/08/2012 3:51	L1	236	219	16,80	0,95	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,20	0,97	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	237	217	17,10	0,94	3,72	4,55	0,83	Line				
14/08/2012 4:01	L1	234	218	16,70	0,95	3,55	4,16	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,20	0,96	4,24	5,07	0,83	Line				
	L3	237	217	17,00	0,94	3,70	4,52	0,82	Line				
14/08/2012 4:11	L1	235	218	16,80	0,95	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,20	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	236	217	17,20	0,94	3,71	4,49	0,78	Line				
14/08/2012 4:21	L1	235	218	16,90	0,95	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	218	19,30	0,96	4,22	5,05	0,83	Line				
	L3	237	217	17,20	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
14/08/2012 4:30	L1	235	218	16,90	0,95	3,58	4,24	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,30	0,96	4,22	5,05	0,83	Downstream ramp				
	L3	236	217	17,20	0,94	3,72	4,50	0,78	Downstream ramp				
14/08/2012 4:34	L1	235	181	11,10	0,97	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	12,90	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	182	11,70	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
14/08/2012 4:44	L1	236	181	12,40	-0,98	2,84	5,13	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
14/08/2012 4:54	L1	236	181	12,50	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
14/08/2012 5:04	L1	235	181	12,40	-0,98	2,82	5,04	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,90	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
14/08/2012 5:14	L1	236	181	12,50	-0,98	2,84	5,13	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
14/08/2012 5:24	L1	236	181	12,50	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,90	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,50	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
14/08/2012 5:28	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
14/08/2012 20:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
14/08/2012 20:32	L1	232	213	23,60	0,55	3,06	3,70	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	212	25,10	0,51	3,00	3,67	0,67	Switching-on					
	L3	234	215	23,60	0,52	2,92	3,53	0,61	Switching-on					
14/08/2012 20:35	L1	233	213	21,10	0,86	4,20	5,13	0,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	213	21,30	0,88	4,31	5,21	0,90	Upstream ramp					
	L3	234	215	20,40	0,86	4,09	4,95	0,86	Upstream ramp					
14/08/2012 20:35	L1	233	213	21,10	0,86	4,21	5,15	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	212	21,20	0,89	4,31	5,27	0,96	Line					
	L3	234	215	20,40	0,86	4,10	4,96	0,86	Line					
14/08/2012 20:45	L1	233	213	20,80	0,94	4,50	5,50	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	21,20	0,95	4,59	5,61	1,02	Line					
	L3	234	215	20,20	0,93	4,37	5,28	0,91	Line					
14/08/2012 20:55	L1	233	213	20,80	0,94	4,51	5,51	1,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	213	21,20	0,95	4,63	5,72	1,09	Line					
	L3	234	215	20,10	0,94	4,37	5,28	0,91	Line					
14/08/2012 21:00	L1	233	214	20,40	0,95	4,45	5,38	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	213	21,20	0,95	4,64	5,73	1,09	Downstream ramp					
	L3	235	215	20,10	0,94	4,40	5,38	0,98	Downstream ramp					
14/08/2012 21:02	L1	233	194	16,40	0,97	3,67	5,54	1,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	193	16,80	0,98	3,77	5,82	2,05	Line					
	L3	235	195	16,20	0,96	3,62	5,53	1,91	Line					
14/08/2012 21:12	L1	234	194	16,80	0,95	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	194	17,20	0,96	3,79	5,79	2,00	Line					
	L3	235	195	16,20	0,95	3,58	5,46	1,88	Line					
14/08/2012 21:22	L1	233	194	16,50	0,96	3,66	5,52	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	194	17,10	0,96	3,79	5,79	2,00	Line					
	L3	235	195	16,00	0,95	3,57	5,45	1,88	Line					
14/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	194	17,10	0,96	3,80	5,80	2,00	Line					
	L3	235	195	16,10	0,95	3,58	5,46	1,88	Line					
14/08/2012 21:42	L1	234	194	16,90	0,96	3,72	5,68	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	195	17,10	0,97	3,82	5,83	2,01	Line					
	L3	235	195	16,10	0,96	3,58	5,46	1,88	Line					
14/08/2012 21:52	L1	234	194	16,90	0,96	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,20	0,97	3,85	5,94	2,09	Line					
	L3	236	193	15,70	0,96	3,51	5,54	2,03	Line					
14/08/2012 22:00	L1	234	194	16,90	0,95	3,72	5,68	1,96	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,30	0,97	3,88	5,99	2,11	Downstream ramp					
	L3	236	193	15,70	0,95	3,51	5,54	2,03	Downstream ramp					
14/08/2012 22:01	L1	235	183	15,00	0,97	3,37	5,89	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	184	15,30	0,97	3,45	6,03	2,58	Line					
	L3	236	182	14,00	0,97	3,16	5,65	2,49	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
14/08/2012 22:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 22:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 22:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 23:01	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
14/08/2012 23:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
14/08/2012 23:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
14/08/2012 23:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line				
14/08/2012 23:41	L1	238	183	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
14/08/2012 23:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	238	184	14,10	0,97	3,18	5,69	2,51	Line				
15/08/2012 0:01	L1	237	183	14,60	0,97	3,26	5,83	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	181	13,80	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
15/08/2012 0:11	L1	238	183	14,70	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
15/08/2012 0:21	L1	238	183	14,60	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
15/08/2012 0:31	L1	237	182	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,70	0,97	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	238	180	13,90	0,96	3,09	5,78	2,69	Line				
15/08/2012 0:41	L1	238	182	14,50	0,97	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/08/2012 0:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
15/08/2012 1:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	238	181	13,60	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
15/08/2012 1:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,26	5,96	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
15/08/2012 1:21	L1	236	182	14,60	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
15/08/2012 1:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
15/08/2012 1:41	L1	238	182	14,60	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
15/08/2012 1:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
15/08/2012 2:01	L1	238	182	14,60	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,90	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
15/08/2012 2:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,36	6,14	2,78	Line					
	L3	238	181	13,70	0,97	3,07	5,68	2,61	Line					
15/08/2012 2:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	15,00	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
15/08/2012 2:31	L1	237	182	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
15/08/2012 2:41	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
15/08/2012 2:51	L1	237	182	14,60	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,90	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
15/08/2012 3:01	L1	236	182	14,80	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	237	180	13,70	0,96	3,04	5,62	2,58	Line					
15/08/2012 3:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,90	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
15/08/2012 3:21	L1	237	182	14,70	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,98	3,33	6,09	2,76	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
15/08/2012 3:30	L1	237	182	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	183	15,00	0,98	3,34	6,04	2,70	Upstream ramp						
	L3	239	181	13,80	0,97	3,09	5,78	2,69	Upstream ramp						
15/08/2012 3:31	L1	236	216	21,50	0,90	4,42	5,40	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	237	216	22,00	0,91	4,58	5,66	1,08	Line						
	L3	237	217	20,70	0,89	4,25	5,20	0,95	Line						
15/08/2012 3:41	L1	236	219	21,90	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	216	21,80	0,95	4,72	5,90	1,18	Line						
	L3	238	218	20,70	0,94	4,49	5,49	1,00	Line						
15/08/2012 3:51	L1	236	218	21,70	0,95	4,66	5,58	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	217	21,70	0,95	4,69	5,73	1,04	Line						
	L3	236	217	20,80	0,94	4,45	5,38	0,93	Line						
15/08/2012 4:01	L1	235	219	22,10	0,95	4,69	5,49	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	217	21,70	0,95	4,71	5,76	1,05	Line						
	L3	236	218	21,00	0,93	4,43	5,30	0,87	Line						
15/08/2012 4:11	L1	237	219	22,00	0,95	4,74	5,67	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	219	22,40	0,96	4,87	5,89	1,02	Line						
	L3	238	218	20,80	0,94	4,51	5,51	1,00	Line						
15/08/2012 4:21	L1	236	219	22,00	0,95	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	219	22,50	0,96	4,87	5,89	1,02	Line						
	L3	238	218	20,80	0,94	4,50	5,50	1,00	Line						
15/08/2012 4:30	L1	236	219	21,90	0,95	4,71	5,58	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	220	22,40	0,96	4,88	5,84	0,96	Downstream ramp						
	L3	237	217	20,70	0,94	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp						
15/08/2012 4:34	L1	237	182	14,70	0,98	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	183	15,00	0,98	3,37	6,09	2,72	Line						
	L3	238	183	14,30	0,97	3,20	5,79	2,59	Line						
15/08/2012 4:44	L1	237	182	14,70	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	14,80	0,97	3,33	6,09	2,76	Line						
	L3	238	183	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
15/08/2012 4:54	L1	237	182	14,60	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	14,90	0,98	3,33	6,09	2,76	Line						
	L3	238	183	14,20	0,96	3,17	5,73	2,56	Line						
15/08/2012 5:04	L1	236	181	14,50	0,96	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	182	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line						
	L3	238	182	14,10	0,96	3,14	5,74	2,60	Line						
15/08/2012 5:14	L1	236	181	14,60	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	14,80	0,98	3,32	6,07	2,75	Line						
	L3	238	183	14,20	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
15/08/2012 5:24	L1	236	182	14,60	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	14,80	0,98	3,32	6,07	2,75	Line						
	L3	238	183	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line						
15/08/2012 5:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override						
15/08/2012 20:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
15/08/2012 20:33	L1	231	213	24,20	0,54	3,06	3,66	0,60	Switching-on						
	L2	232	213	24,90	0,53	3,07	3,71	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	232	213	23,50	0,51	2,82	3,41	0,59	Switching-on						
15/08/2012 20:36	L1	232	213	21,10	0,86	4,15	5,02	0,87	Upstream ramp						
	L2	234	213	21,60	0,88	4,35	5,38	1,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	233	214	20,60	0,85	4,06	4,91	0,85	Upstream ramp						
15/08/2012 20:36	L1	232	213	21,10	0,87	4,18	5,06	0,88	Line						
	L2	234	213	21,60	0,88	4,37	5,40	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	233	214	20,50	0,86	4,08	4,93	0,85	Line						
15/08/2012 20:46	L1	232	215	21,50	0,94	4,58	5,42	0,84	Line						
	L2	234	213	21,40	0,95	4,61	5,70	1,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	234	214	20,20	0,93	4,34	5,31	0,97	Line						
15/08/2012 20:56	L1	232	215	21,50	0,94	4,59	5,43	0,84	Line						
	L2	233	213	21,40	0,95	4,61	5,64	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	215	20,20	0,94	4,36	5,27	0,91	Line						
15/08/2012 21:00	L1	232	216	21,50	0,94	4,61	5,40	0,79	Downstream ramp						
	L2	234	213	21,40	0,95	4,64	5,73	1,09	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	234	215	20,20	0,94	4,37	5,28	0,91	Downstream ramp						
15/08/2012 21:02	L1	234	194	16,60	0,97	3,69	5,63	1,94	Line						
	L2	234	194	17,40	0,97	3,85	5,88	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	195	16,40	0,96	3,64	5,56	1,92	Line						
15/08/2012 21:12	L1	234	194	16,90	0,95	3,69	5,63	1,94	Line						
	L2	234	194	17,40	0,96	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L3	235	195	16,30	0,95	3,59	5,48	1,89	Line						
15/08/2012 21:22	L1	233	194	16,50	0,96	3,62	5,46	1,84	Line						
	L2	234	194	17,20	0,96	3,80	5,80	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	195	16,30	0,95	3,59	5,48	1,89	Line						
15/08/2012 21:32	L1	234	194	16,90	0,95	3,70	5,65	1,95	Line						
	L2	234	194	17,30	0,96	3,81	5,82	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	194	16,30	0,95	3,59	5,54	1,95	Line						
15/08/2012 21:42	L1	234	194	16,90	0,96	3,71	5,66	1,95	Line						
	L2	235	195	17,40	0,96	3,84	5,86	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	195	16,20	0,95	3,59	5,48	1,89	Line						
15/08/2012 21:52	L1	234	195	16,90	0,96	3,71	5,60	1,89	Line						
	L2	236	195	17,30	0,96	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	236	193	15,80	0,95	3,52	5,56	2,04	Line						
15/08/2012 22:00	L1	235	195	16,80	0,96	3,72	5,68	1,96	Downstream ramp						
	L2	236	195	17,30	0,96	3,83	5,91	2,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	235	193	15,90	0,94	3,49	5,45	1,96	Downstream ramp						
15/08/2012 22:01	L1	235	183	14,90	0,97	3,35	5,86	2,51	Line						
	L2	236	181	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	236	182	13,90	0,97	3,16	5,65	2,49	Line						
15/08/2012 22:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,20	5,79	2,59	Line						
	L2	237	182	14,80	0,97	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						
15/08/2012 22:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,20	5,79	2,59	Line						
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
15/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
15/08/2012 22:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,37	6,09	2,72	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line					
15/08/2012 22:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	238	183	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
15/08/2012 23:01	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	15,00	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	237	183	14,10	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
15/08/2012 23:11	L1	237	181	14,50	0,97	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line					
15/08/2012 23:21	L1	237	182	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
15/08/2012 23:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	15,10	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
15/08/2012 23:41	L1	238	183	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,30	0,97	2,97	5,37	2,40	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
15/08/2012 23:51	L1	237	182	11,40	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,40	0,98	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
16/08/2012 0:01	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,40	0,98	3,00	5,49	2,49	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
16/08/2012 0:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,30	0,98	2,99	5,47	2,48	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
16/08/2012 0:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
16/08/2012 0:31	L1	235	181	11,20	0,95	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	183	13,40	0,97	2,95	5,27	2,32	Line					
	L3	237	181	11,60	0,96	2,51	4,59	2,08	Line					
16/08/2012 0:41	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	238	181	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
16/08/2012 0:51	L1	237	183	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,40	0,98	2,99	5,41	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
16/08/2012 1:01	L1	236	182	11,40	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	13,40	0,97	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	238	180	11,60	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/08/2012 1:11	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 1:21	L1	236	182	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,20	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 1:31	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
16/08/2012 1:41	L1	234	181	11,20	0,96	2,38	4,21	1,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,40	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
16/08/2012 1:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
16/08/2012 2:01	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	13,30	0,97	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	237	179	11,40	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				
16/08/2012 2:11	L1	236	182	11,40	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	180	11,60	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
16/08/2012 2:21	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,40	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 2:31	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,40	0,97	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 2:41	L1	236	182	11,40	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,40	0,97	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
16/08/2012 2:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,40	0,98	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 3:01	L1	236	182	11,30	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,40	0,97	2,96	5,35	2,39	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 3:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,40	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 3:21	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,40	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
16/08/2012 3:30	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,40	0,98	2,98	5,45	2,47	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp				
16/08/2012 3:31	L1	236	216	16,70	0,88	3,33	4,07	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	19,70	0,91	4,11	5,08	0,97	Line				
	L3	237	217	17,70	0,88	3,56	4,35	0,79	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/08/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,94	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,20	0,95	4,33	5,18	0,85	Line				
	L3	237	218	17,60	0,94	3,72	4,50	0,78	Line				
16/08/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	20,40	0,95	4,33	5,13	0,80	Line				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,73	4,51	0,78	Line				
16/08/2012 4:01	L1	236	219	17,20	0,94	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	19,90	0,95	4,28	5,12	0,84	Line				
	L3	237	217	17,80	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
16/08/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,95	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	20,40	0,95	4,37	5,23	0,86	Line				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,73	4,51	0,78	Line				
16/08/2012 4:21	L1	236	220	17,50	0,95	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,30	0,96	4,35	5,20	0,85	Line				
	L3	237	218	17,80	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
16/08/2012 4:30	L1	236	219	17,40	0,95	3,61	4,27	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	219	20,30	0,96	4,34	5,19	0,85	Downstream ramp				
	L3	237	217	17,70	0,94	3,73	4,56	0,83	Downstream ramp				
16/08/2012 4:34	L1	236	182	11,50	0,97	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,50	0,98	3,01	5,50	2,49	Line				
	L3	237	183	12,00	0,97	2,63	4,70	2,07	Line				
16/08/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	237	183	12,80	0,99	2,92	5,22	2,30	Line				
16/08/2012 4:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,50	0,98	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	238	183	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
16/08/2012 5:04	L1	237	182	12,80	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,40	0,98	3,27	5,91	2,64	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
16/08/2012 5:14	L1	236	182	12,70	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,40	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
16/08/2012 5:24	L1	236	182	12,80	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,40	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
16/08/2012 5:24	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
16/08/2012 20:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
16/08/2012 20:11	L1	235	212	23,30	0,54	2,97	3,75	0,78	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	213	25,10	0,51	3,03	3,83	0,80	Switching-on				
	L3	237	212	22,40	0,52	2,80	3,61	0,81	Switching-on				
16/08/2012 20:14	L1	236	213	20,90	0,86	4,18	5,28	1,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	214	21,40	0,88	4,39	5,60	1,21	Upstream ramp				
	L3	237	212	19,80	0,86	4,00	5,16	1,16	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/08/2012 20:14	L1	236	213	20,80	0,87	4,20	5,30	1,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	214	21,40	0,89	4,40	5,56	1,16	Line				
	L3	237	212	19,70	0,86	4,00	5,16	1,16	Line				
16/08/2012 20:24	L1	236	213	20,70	0,94	4,49	5,67	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	212	21,00	0,95	4,59	5,86	1,27	Line				
	L3	237	215	20,10	0,94	4,36	5,45	1,09	Line				
16/08/2012 20:34	L1	236	213	20,70	0,94	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	213	21,20	0,95	4,64	5,92	1,28	Line				
	L3	237	215	19,90	0,94	4,37	5,46	1,09	Line				
16/08/2012 20:44	L1	236	213	20,60	0,95	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	213	21,20	0,95	4,65	5,94	1,29	Line				
	L3	237	215	19,90	0,94	4,38	5,47	1,09	Line				
16/08/2012 20:54	L1	237	214	20,70	0,95	4,54	5,73	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	214	21,20	0,95	4,65	5,87	1,22	Line				
	L3	238	215	20,00	0,94	4,41	5,57	1,16	Line				
16/08/2012 21:00	L1	237	214	20,70	0,95	4,55	5,75	1,20	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	215	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Downstream ramp				
	L3	239	215	20,00	0,94	4,44	5,67	1,23	Downstream ramp				
16/08/2012 21:02	L1	238	194	16,50	0,97	3,71	5,92	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,20	0,97	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	239	195	16,30	0,96	3,66	5,84	2,18	Line				
16/08/2012 21:12	L1	238	194	16,50	0,96	3,67	5,86	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,10	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	239	193	15,80	0,95	3,53	5,77	2,24	Line				
16/08/2012 21:22	L1	238	195	16,50	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,20	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	193	15,60	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
16/08/2012 21:32	L1	238	195	16,50	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,20	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	193	15,60	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
16/08/2012 21:42	L1	235	192	16,10	0,96	3,57	5,64	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	16,70	0,97	3,74	5,97	2,23	Line				
	L3	236	191	15,30	0,96	3,41	5,51	2,10	Line				
16/08/2012 21:52	L1	235	192	16,10	0,96	3,58	5,65	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	192	16,70	0,97	3,73	5,89	2,16	Line				
	L3	236	190	15,30	0,96	3,41	5,57	2,16	Line				
16/08/2012 22:00	L1	235	192	16,10	0,96	3,58	5,65	2,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,80	0,97	3,75	5,99	2,24	Downstream ramp				
	L3	237	191	15,30	0,96	3,43	5,60	2,17	Downstream ramp				
16/08/2012 22:01	L1	235	183	14,80	0,97	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,30	0,98	3,45	6,10	2,65	Line				
	L3	237	182	13,70	0,98	3,12	5,64	2,52	Line				
16/08/2012 22:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,97	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	181	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
16/08/2012 22:21	L1	235	181	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,97	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
16/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
16/08/2012 22:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
16/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
16/08/2012 23:01	L1	236	181	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
16/08/2012 23:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
16/08/2012 23:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
16/08/2012 23:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
16/08/2012 23:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
16/08/2012 23:51	L1	236	182	11,20	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 0:01	L1	236	181	11,20	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	12,90	0,98	2,90	5,18	2,28	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 0:11	L1	236	181	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 0:21	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 0:31	L1	235	181	11,20	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 0:41	L1	235	181	11,10	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 0:51	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 1:01	L1	234	181	11,10	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	12,80	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	237	179	11,40	0,96	2,52	4,71	2,19	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/08/2012 1:11	L1	235	181	11,10	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 1:21	L1	235	181	11,40	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	237	179	11,30	0,97	2,53	4,73	2,20	Line				
17/08/2012 1:31	L1	235	181	11,10	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,90	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	179	11,40	0,97	2,52	4,71	2,19	Line				
17/08/2012 1:41	L1	235	181	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 1:51	L1	236	181	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 2:01	L1	234	181	11,30	0,96	2,41	4,26	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	13,00	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	236	179	11,40	0,97	2,51	4,64	2,13	Line				
17/08/2012 2:11	L1	235	181	11,20	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,90	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	236	179	11,40	0,96	2,50	4,62	2,12	Line				
17/08/2012 2:21	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,97	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 2:31	L1	236	182	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 2:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 2:51	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,52	4,66	2,14	Line				
17/08/2012 3:01	L1	235	181	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	179	11,50	0,96	2,54	4,75	2,21	Line				
17/08/2012 3:11	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 3:21	L1	236	181	11,40	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
17/08/2012 3:30	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Upstream ramp				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,53	4,68	2,15	Upstream ramp				
17/08/2012 3:31	L1	235	216	16,80	0,89	3,33	4,03	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	216	19,20	0,92	3,97	4,85	0,88	Line				
	L3	236	217	18,20	0,88	3,61	4,37	0,76	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/08/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,95	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	218	19,70	0,96	4,24	5,07	0,83	Line					
	L3	237	218	17,80	0,94	3,73	4,51	0,78	Line					
17/08/2012 3:51	L1	236	219	17,40	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	235	219	19,60	0,95	4,19	4,91	0,72	Line					
	L3	236	217	17,70	0,94	3,68	4,45	0,77	Line					
17/08/2012 4:01	L1	234	218	17,50	0,94	3,54	4,15	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	219	20,10	0,96	4,23	5,01	0,78	Line					
	L3	237	217	18,10	0,94	3,78	4,62	0,84	Line					
17/08/2012 4:11	L1	236	219	17,50	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,90	0,96	4,28	5,12	0,84	Line					
	L3	237	217	17,80	0,94	3,74	4,57	0,83	Line					
17/08/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,80	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	217	17,80	0,94	3,74	4,57	0,83	Line					
17/08/2012 4:30	L1	236	219	17,50	0,95	3,62	4,29	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,80	0,96	4,27	5,11	0,84	Downstream ramp					
	L3	237	218	17,80	0,94	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp					
17/08/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,97	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,30	0,98	2,96	5,35	2,39	Line					
	L3	238	183	12,10	0,96	2,66	4,81	2,15	Line					
17/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,40	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	238	183	12,90	0,99	2,94	5,32	2,38	Line					
17/08/2012 4:54	L1	237	182	12,90	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	237	182	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
17/08/2012 5:04	L1	236	182	12,80	-0,99	2,87	5,13	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line					
	L3	237	183	12,80	0,99	2,90	5,18	2,28	Line					
17/08/2012 5:14	L1	236	181	12,70	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,20	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	237	183	12,80	0,99	2,93	5,24	2,31	Line					
17/08/2012 5:24	L1	236	182	12,70	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,20	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	237	182	12,80	0,99	2,93	5,30	2,37	Line					
17/08/2012 5:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
17/08/2012 20:25	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
17/08/2012 20:25	L1	231	212	23,50	0,54	2,96	3,58	0,62	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	212	24,90	0,51	2,98	3,64	0,66	Switching-on					
	L3	233	215	23,80	0,51	2,86	3,42	0,56	Switching-on					
17/08/2012 20:28	L1	231	214	21,70	0,86	4,24	5,02	0,78	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	233	213	21,70	0,87	4,31	5,27	0,96	Upstream ramp					
	L3	234	215	20,70	0,86	4,10	4,96	0,86	Upstream ramp					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
17/08/2012 20:28	L1	232	215	21,70	0,86	4,28	5,07	0,79	Line					
	L2	233	213	21,70	0,88	4,33	5,29	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	215	20,70	0,86	4,12	4,98	0,86	Line					
17/08/2012 20:38	L1	232	215	21,40	0,94	4,57	5,41	0,84	Line					
	L2	232	215	21,90	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	215	20,30	0,93	4,37	5,28	0,91	Line					
17/08/2012 20:48	L1	232	215	21,00	0,95	4,52	5,35	0,83	Line					
	L2	233	216	21,90	0,95	4,73	5,60	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	215	20,20	0,94	4,40	5,38	0,98	Line					
17/08/2012 20:58	L1	233	216	21,10	0,95	4,57	5,41	0,84	Line					
	L2	234	216	22,10	0,95	4,76	5,70	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	215	20,30	0,94	4,41	5,39	0,98	Line					
17/08/2012 21:00	L1	233	216	21,10	0,95	4,57	5,41	0,84	Downstream ramp					
	L2	234	216	22,00	0,95	4,76	5,70	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	215	20,30	0,94	4,41	5,39	0,98	Downstream ramp					
17/08/2012 21:02	L1	234	194	16,70	0,97	3,70	5,65	1,95	Line					
	L2	234	194	17,40	0,97	3,83	5,85	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	193	15,90	0,97	3,55	5,61	2,06	Line					
17/08/2012 21:12	L1	234	194	16,60	0,96	3,64	5,56	1,92	Line					
	L2	233	193	17,20	0,96	3,77	5,75	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	193	15,80	0,95	3,50	5,53	2,03	Line					
17/08/2012 21:22	L1	234	194	16,70	0,96	3,65	5,57	1,92	Line					
	L2	234	193	17,40	0,96	3,80	5,87	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	193	15,90	0,95	3,50	5,53	2,03	Line					
17/08/2012 21:32	L1	234	194	16,80	0,96	3,66	5,59	1,93	Line					
	L2	235	195	17,50	0,96	3,83	5,85	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	193	15,90	0,95	3,50	5,53	2,03	Line					
17/08/2012 21:42	L1	235	195	16,70	0,96	3,68	5,62	1,94	Line					
	L2	236	195	17,40	0,96	3,86	5,96	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	193	15,70	0,96	3,49	5,45	1,96	Line					
17/08/2012 21:52	L1	236	195	16,80	0,96	3,71	5,73	2,02	Line					
	L2	236	195	17,40	0,96	3,87	5,97	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	193	15,80	0,96	3,51	5,54	2,03	Line					
17/08/2012 22:00	L1	235	195	16,70	0,96	3,68	5,62	1,94	Downstream ramp					
	L2	237	196	17,50	0,96	3,90	6,02	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	193	15,80	0,96	3,53	5,57	2,04	Downstream ramp					
17/08/2012 22:01	L1	236	183	14,90	0,97	3,32	5,87	2,55	Line					
	L2	237	182	15,00	0,98	3,39	6,13	2,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	182	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
17/08/2012 22:11	L1	236	181	14,40	0,97	3,20	5,79	2,59	Line					
	L2	237	182	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
17/08/2012 22:21	L1	235	181	14,30	0,97	3,19	5,70	2,51	Line					
	L2	237	182	14,90	0,97	3,36	6,07	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
17/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line					
	L2	237	181	15,00	0,97	3,37	6,16	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
17/08/2012 22:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,90	0,97	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
17/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
17/08/2012 23:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
17/08/2012 23:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
17/08/2012 23:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	13,70	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
17/08/2012 23:31	L1	236	182	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
17/08/2012 23:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
17/08/2012 23:51	L1	237	182	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	181	13,60	0,97	3,09	5,71	2,62	Line				
18/08/2012 0:01	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,06	5,66	2,60	Line				
18/08/2012 0:11	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,06	5,72	2,66	Line				
18/08/2012 0:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
18/08/2012 0:31	L1	236	181	14,60	0,98	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	237	180	13,60	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
18/08/2012 0:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
18/08/2012 0:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 1:01	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 1:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,97	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/08/2012 1:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 1:31	L1	236	182	14,30	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 1:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	239	180	13,60	0,97	3,09	5,84	2,75	Line				
18/08/2012 1:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 2:01	L1	236	181	14,60	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	13,70	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
18/08/2012 2:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
18/08/2012 2:21	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
18/08/2012 2:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,70	0,98	3,30	6,03	2,73	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
18/08/2012 2:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	238	180	13,70	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
18/08/2012 2:51	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,07	5,74	2,67	Line				
18/08/2012 3:01	L1	237	181	14,80	0,97	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	237	180	13,70	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
18/08/2012 3:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	180	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line				
18/08/2012 3:21	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Line				
18/08/2012 3:30	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,31	5,98	2,67	Upstream ramp				
	L3	237	179	13,50	0,97	3,05	5,70	2,65	Upstream ramp				
18/08/2012 3:31	L1	235	217	21,50	0,90	4,42	5,29	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	215	21,80	0,90	4,46	5,45	0,99	Line				
	L3	235	215	20,80	0,88	4,22	5,16	0,94	Line				
18/08/2012 3:41	L1	236	218	21,70	0,95	4,66	5,58	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,10	0,96	4,82	5,77	0,95	Line				
	L3	237	220	21,10	0,94	4,59	5,43	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/08/2012 3:51	L1	235	218	21,70	0,95	4,66	5,52	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,20	0,96	4,82	5,77	0,95	Line				
	L3	237	220	21,20	0,94	4,60	5,45	0,85	Line				
18/08/2012 4:01	L1	236	218	21,70	0,95	4,67	5,59	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,30	0,95	4,80	5,74	0,94	Line				
	L3	237	220	21,20	0,94	4,61	5,46	0,85	Line				
18/08/2012 4:11	L1	236	218	21,80	0,95	4,67	5,59	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	218	22,20	0,96	4,83	5,84	1,01	Line				
	L3	237	220	21,20	0,94	4,60	5,45	0,85	Line				
18/08/2012 4:21	L1	236	218	21,80	0,95	4,68	5,60	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,20	0,96	4,81	5,76	0,95	Line				
	L3	237	219	21,10	0,94	4,59	5,49	0,90	Line				
18/08/2012 4:30	L1	236	218	21,80	0,95	4,68	5,60	0,92	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,20	0,96	4,83	5,78	0,95	Downstream ramp				
	L3	237	220	21,10	0,94	4,59	5,43	0,84	Downstream ramp				
18/08/2012 4:34	L1	236	181	14,60	0,98	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	237	182	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
18/08/2012 4:44	L1	236	181	14,60	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,97	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 4:54	L1	236	181	14,60	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 5:04	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 5:14	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	14,10	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 5:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
18/08/2012 20:33	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
18/08/2012 20:33	L1	231	213	23,60	0,54	2,99	3,58	0,59	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	212	24,80	0,51	3,03	3,70	0,67	Switching-on				
	L3	234	211	22,60	0,52	2,81	3,55	0,74	Switching-on				
18/08/2012 20:36	L1	232	212	21,10	0,86	4,15	5,07	0,92	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	212	21,40	0,88	4,32	5,34	1,02	Upstream ramp				
	L3	235	212	20,10	0,86	4,01	5,06	1,05	Upstream ramp				
18/08/2012 20:36	L1	232	212	21,00	0,87	4,18	5,11	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	212	21,40	0,88	4,35	5,38	1,03	Line				
	L3	235	212	20,10	0,86	4,03	5,09	1,06	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/08/2012 20:46	L1	232	213	20,70	0,94	4,46	5,39	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	213	21,20	0,95	4,62	5,71	1,09	Line				
	L3	235	215	20,30	0,93	4,39	5,37	0,98	Line				
18/08/2012 20:56	L1	232	213	20,90	0,94	4,49	5,43	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	21,20	0,95	4,63	5,66	1,03	Line				
	L3	234	215	20,10	0,94	4,38	5,30	0,92	Line				
18/08/2012 21:00	L1	232	213	20,70	0,95	4,47	5,41	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	214	21,10	0,95	4,63	5,66	1,03	Downstream ramp				
	L3	234	215	20,10	0,94	4,39	5,31	0,92	Downstream ramp				
18/08/2012 21:02	L1	233	193	16,40	0,97	3,67	5,60	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	194	17,00	0,97	3,82	5,90	2,08	Line				
	L3	235	195	16,30	0,96	3,63	5,54	1,91	Line				
18/08/2012 21:12	L1	234	194	16,60	0,96	3,65	5,57	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	194	17,20	0,96	3,82	5,90	2,08	Line				
	L3	235	195	16,20	0,95	3,59	5,48	1,89	Line				
18/08/2012 21:22	L1	234	194	16,90	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,20	0,96	3,84	5,86	2,02	Line				
	L3	236	193	15,70	0,95	3,51	5,54	2,03	Line				
18/08/2012 21:32	L1	234	194	16,90	0,96	3,71	5,66	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,20	0,96	3,83	5,85	2,02	Line				
	L3	235	193	15,70	0,96	3,49	5,45	1,96	Line				
18/08/2012 21:42	L1	234	195	16,60	0,96	3,65	5,51	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,20	0,96	3,84	5,93	2,09	Line				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				
18/08/2012 21:52	L1	235	195	16,70	0,96	3,68	5,62	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,30	0,96	3,85	5,94	2,09	Line				
	L3	236	193	15,80	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				
18/08/2012 22:00	L1	234	195	16,80	0,96	3,69	5,57	1,88	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,40	0,96	3,88	5,99	2,11	Downstream ramp				
	L3	235	193	15,70	0,95	3,47	5,42	1,95	Downstream ramp				
18/08/2012 22:01	L1	235	183	14,70	0,97	3,30	5,77	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,20	0,97	3,43	6,06	2,63	Line				
	L3	235	181	13,90	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
18/08/2012 22:11	L1	234	183	14,70	0,97	3,26	5,63	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,97	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	236	181	14,00	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
18/08/2012 22:21	L1	235	183	14,70	0,97	3,28	5,73	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	14,80	0,98	3,34	5,97	2,63	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line				
18/08/2012 22:31	L1	235	181	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,97	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
18/08/2012 22:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
18/08/2012 22:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
18/08/2012 23:01	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
18/08/2012 23:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,97	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				
18/08/2012 23:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
18/08/2012 23:31	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
18/08/2012 23:41	L1	237	182	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,97	5,37	2,40	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
18/08/2012 23:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	183	11,80	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
19/08/2012 0:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
19/08/2012 0:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
19/08/2012 0:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
19/08/2012 0:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
19/08/2012 0:41	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
19/08/2012 0:51	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
19/08/2012 1:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
19/08/2012 1:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
19/08/2012 1:21	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
19/08/2012 1:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/08/2012 1:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
19/08/2012 1:51	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
19/08/2012 2:01	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
19/08/2012 2:11	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
19/08/2012 2:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
19/08/2012 2:31	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
19/08/2012 2:41	L1	237	183	11,50	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
19/08/2012 2:51	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
19/08/2012 3:01	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
19/08/2012 3:11	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
19/08/2012 3:21	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line					
19/08/2012 3:30	L1	237	182	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,92	5,28	2,36	Upstream ramp					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Upstream ramp					
19/08/2012 3:31	L1	236	217	17,10	0,88	3,35	4,05	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	216	19,30	0,92	4,01	4,96	0,95	Line					
	L3	238	215	17,50	0,88	3,51	4,43	0,92	Line					
19/08/2012 3:41	L1	236	217	16,90	0,95	3,50	4,23	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,20	0,96	4,17	5,15	0,98	Line					
	L3	238	218	17,80	0,94	3,76	4,60	0,84	Line					
19/08/2012 3:51	L1	236	217	16,90	0,95	3,49	4,22	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,20	0,96	4,16	5,14	0,98	Line					
	L3	238	218	17,80	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
19/08/2012 4:01	L1	237	217	16,90	0,94	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,30	0,96	4,17	5,15	0,98	Line					
	L3	238	218	17,80	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/08/2012 4:11	L1	236	216	16,90	0,95	3,50	4,28	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,20	0,96	4,16	5,14	0,98	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
19/08/2012 4:21	L1	236	217	16,90	0,95	3,52	4,26	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	217	19,20	0,96	4,16	5,09	0,93	Line				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
19/08/2012 4:30	L1	237	217	16,90	0,95	3,52	4,30	0,78	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	18,80	0,97	4,11	5,08	0,97	Downstream ramp				
	L3	237	218	17,80	0,94	3,76	4,55	0,79	Downstream ramp				
19/08/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,97	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	12,90	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	238	183	12,10	0,97	2,65	4,79	2,14	Line				
19/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	238	184	12,90	0,99	2,94	5,26	2,32	Line				
19/08/2012 4:54	L1	237	183	13,00	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	238	183	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
19/08/2012 5:04	L1	237	182	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,00	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
19/08/2012 5:14	L1	237	183	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
19/08/2012 5:24	L1	237	183	13,00	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	238	180	12,50	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
19/08/2012 5:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
19/08/2012 20:27	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
19/08/2012 20:27	L1	230	213	24,40	0,54	3,02	3,58	0,56	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	212	25,10	0,50	2,93	3,58	0,65	Switching-on				
	L3	232	214	23,50	0,51	2,82	3,37	0,55	Switching-on				
19/08/2012 20:30	L1	231	214	21,40	0,86	4,21	4,98	0,77	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	213	21,60	0,88	4,35	5,32	0,97	Upstream ramp				
	L3	233	214	20,70	0,86	4,06	4,91	0,85	Upstream ramp				
19/08/2012 20:30	L1	231	214	21,10	0,87	4,18	4,95	0,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	232	213	21,60	0,89	4,36	5,27	0,91	Line				
	L3	233	214	20,70	0,86	4,08	4,93	0,85	Line				
19/08/2012 20:40	L1	231	214	21,40	0,94	4,55	5,39	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,30	0,95	4,59	5,61	1,02	Line				
	L3	234	215	20,20	0,94	4,35	5,26	0,91	Line				
19/08/2012 20:50	L1	231	214	21,60	0,94	4,58	5,42	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	21,30	0,95	4,59	5,61	1,02	Line				
	L3	234	214	20,20	0,94	4,35	5,32	0,97	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]		State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
19/08/2012 21:00	L1	232	215	21,00	0,95	4,52	5,35	0,83		Downstream ramp					
	L2	233	213	21,30	0,95	4,59	5,61	1,02		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	214	20,10	0,94	4,35	5,32	0,97		Downstream ramp					
19/08/2012 21:02	L1	232	195	17,00	0,97	3,73	5,50	1,77		Line					
	L2	233	195	17,70	0,97	3,90	5,82	1,92		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	234	194	16,30	0,96	3,61	5,51	1,90		Line					
19/08/2012 21:12	L1	232	195	17,10	0,96	3,69	5,44	1,75		Line					
	L2	234	193	17,30	0,96	3,79	5,85	2,06		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	194	16,40	0,95	3,58	5,46	1,88		Line					
19/08/2012 21:22	L1	232	193	16,60	0,96	3,60	5,43	1,83		Line					
	L2	234	193	17,20	0,96	3,80	5,87	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	194	16,30	0,95	3,58	5,53	1,95		Line					
19/08/2012 21:32	L1	233	193	16,60	0,96	3,63	5,54	1,91		Line					
	L2	234	193	17,40	0,96	3,80	5,87	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	234	194	16,30	0,95	3,56	5,43	1,87		Line					
19/08/2012 21:42	L1	232	193	16,60	0,96	3,60	5,43	1,83		Line					
	L2	234	193	17,30	0,96	3,78	5,84	2,06		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	195	16,40	0,95	3,59	5,48	1,89		Line					
19/08/2012 21:52	L1	233	193	16,60	0,96	3,63	5,54	1,91		Line					
	L2	234	193	17,30	0,97	3,80	5,87	2,07		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	195	16,30	0,95	3,58	5,46	1,88		Line					
19/08/2012 22:00	L1	233	193	16,70	0,96	3,66	5,59	1,93		Downstream ramp					
	L2	234	194	17,30	0,97	3,80	5,80	2,00		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	195	16,40	0,95	3,56	5,37	1,81		Downstream ramp					
19/08/2012 22:01	L1	233	182	14,70	0,97	3,27	5,65	2,38		Line					
	L2	234	182	14,80	0,99	3,33	5,82	2,49		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	183	14,60	0,97	3,24	5,66	2,42		Line					
19/08/2012 22:11	L1	234	182	14,70	0,97	3,25	5,68	2,43		Line					
	L2	235	183	15,40	0,97	3,41	5,96	2,55		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	181	14,10	0,96	3,11	5,56	2,45		Line					
19/08/2012 22:21	L1	234	183	14,70	0,97	3,25	5,62	2,37		Line					
	L2	234	183	15,20	0,97	3,38	5,84	2,46		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	181	14,00	0,96	3,10	5,54	2,44		Line					
19/08/2012 22:31	L1	234	183	14,70	0,97	3,25	5,62	2,37		Line					
	L2	235	183	15,20	0,97	3,40	5,94	2,54		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	181	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45		Line					
19/08/2012 22:41	L1	234	183	14,80	0,97	3,26	5,63	2,37		Line					
	L2	234	183	15,40	0,97	3,40	5,88	2,48		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	181	14,00	0,96	3,10	5,54	2,44		Line					
19/08/2012 22:51	L1	235	183	14,90	0,97	3,28	5,73	2,45		Line					
	L2	235	183	15,30	0,97	3,41	5,96	2,55		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	182	14,00	0,97	3,11	5,56	2,45		Line					
19/08/2012 23:01	L1	235	183	14,90	0,97	3,28	5,73	2,45		Line					
	L2	236	183	15,10	0,98	3,38	5,98	2,60		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	181	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46		Line					
19/08/2012 23:11	L1	235	183	14,90	0,97	3,28	5,73	2,45		Line					
	L2	235	183	15,00	0,98	3,38	5,91	2,53		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	181	14,00	0,97	3,12	5,64	2,52		Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
19/08/2012 23:21	L1	235	183	14,90	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,10	0,98	3,38	5,98	2,60	Line				
	L3	236	181	14,00	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
19/08/2012 23:31	L1	235	183	14,80	0,97	3,28	5,73	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
19/08/2012 23:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
19/08/2012 23:51	L1	235	181	11,30	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	12,90	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
20/08/2012 0:01	L1	235	181	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	13,00	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	236	182	11,90	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
20/08/2012 0:11	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 0:21	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
20/08/2012 0:31	L1	234	180	11,10	0,96	2,39	4,27	1,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,90	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
20/08/2012 0:41	L1	235	181	11,20	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,90	0,98	2,88	5,15	2,27	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 0:51	L1	235	181	11,10	0,96	2,40	4,29	1,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	11,80	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
20/08/2012 1:01	L1	236	181	11,10	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	12,80	0,98	2,89	5,17	2,28	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 1:11	L1	236	181	11,10	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 1:21	L1	236	182	11,20	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	183	11,80	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
20/08/2012 1:31	L1	235	181	11,20	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
20/08/2012 1:41	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	11,80	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 1:51	L1	236	181	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídlíště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/08/2012 2:01	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 2:11	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 2:21	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 2:31	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 2:41	L1	235	181	11,20	0,96	2,41	4,31	1,90	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 2:51	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	12,90	0,98	2,88	5,21	2,33	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 3:01	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,00	0,98	2,89	5,22	2,33	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 3:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	182	11,80	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
20/08/2012 3:21	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
20/08/2012 3:30	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Upstream ramp				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Upstream ramp				
20/08/2012 3:31	L1	235	216	16,90	0,89	3,35	4,05	0,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	19,90	0,91	4,13	4,89	0,76	Line				
	L3	237	216	17,80	0,89	3,60	4,45	0,85	Line				
20/08/2012 3:41	L1	236	219	17,20	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,60	0,96	4,24	5,02	0,78	Line				
	L3	237	217	17,60	0,94	3,74	4,57	0,83	Line				
20/08/2012 3:51	L1	235	219	17,10	0,95	3,59	4,21	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,50	0,96	4,23	5,01	0,78	Line				
	L3	237	218	17,60	0,94	3,74	4,52	0,78	Line				
20/08/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,95	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,60	0,96	4,23	5,01	0,78	Line				
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
20/08/2012 4:11	L1	236	219	17,10	0,95	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	19,50	0,96	4,23	5,06	0,83	Line				
	L3	237	217	17,50	0,94	3,74	4,57	0,83	Line				
20/08/2012 4:21	L1	236	219	17,10	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,10	0,97	4,16	4,92	0,76	Line				
	L3	237	217	17,50	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/08/2012 4:30	L1	235	219	17,10	0,95	3,59	4,21	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,10	0,97	4,17	4,94	0,77	Downstream ramp				
	L3	237	217	17,50	0,94	3,73	4,56	0,83	Downstream ramp				
20/08/2012 4:34	L1	236	182	11,20	0,97	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,70	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
	L3	237	183	11,90	0,97	2,64	4,72	2,08	Line				
20/08/2012 4:44	L1	236	182	12,70	-0,99	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,90	0,99	3,16	5,71	2,55	Line				
	L3	237	182	12,80	0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
20/08/2012 4:54	L1	236	181	12,60	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,80	0,99	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
20/08/2012 5:04	L1	236	181	12,60	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,80	0,99	3,14	5,68	2,54	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
20/08/2012 5:14	L1	236	181	12,60	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	13,70	0,99	3,15	5,70	2,55	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
20/08/2012 5:24	L1	236	181	12,60	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	182	13,80	0,99	3,15	5,63	2,48	Line				
	L3	237	182	12,60	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
20/08/2012 5:32	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
20/08/2012 20:17	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
20/08/2012 20:17	L1	233	212	21,70	0,57	2,88	3,56	0,68	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	212	24,90	0,54	3,16	3,99	0,83	Switching-on				
	L3	236	213	23,10	0,51	2,79	3,52	0,73	Switching-on				
20/08/2012 20:20	L1	236	213	20,10	0,88	4,07	5,14	1,07	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	213	21,30	0,88	4,34	5,48	1,14	Upstream ramp				
	L3	237	214	20,30	0,86	4,08	5,15	1,07	Upstream ramp				
20/08/2012 20:20	L1	236	213	20,10	0,88	4,09	5,16	1,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	212	21,30	0,88	4,36	5,57	1,21	Line				
	L3	237	214	20,20	0,86	4,09	5,16	1,07	Line				
20/08/2012 20:30	L1	236	213	20,00	0,96	4,40	5,56	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	21,70	0,95	4,73	5,78	1,05	Line				
	L3	237	215	19,90	0,94	4,34	5,42	1,08	Line				
20/08/2012 20:40	L1	236	213	19,90	0,96	4,39	5,54	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	21,70	0,95	4,75	5,81	1,06	Line				
	L3	237	215	19,90	0,94	4,35	5,43	1,08	Line				
20/08/2012 20:50	L1	236	213	20,00	0,96	4,41	5,57	1,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	21,70	0,95	4,76	5,82	1,06	Line				
	L3	237	215	19,80	0,94	4,35	5,43	1,08	Line				
20/08/2012 21:00	L1	236	213	19,70	0,97	4,36	5,51	1,15	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	21,80	0,95	4,80	5,93	1,13	Downstream ramp				
	L3	237	214	19,90	0,94	4,35	5,49	1,14	Downstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
20/08/2012 21:02	L1	236	193	15,90	0,98	3,59	5,67	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,30	0,97	3,88	6,20	2,32	Line				
	L3	238	195	16,00	0,96	3,61	5,70	2,09	Line				
20/08/2012 21:12	L1	237	193	15,80	0,97	3,56	5,69	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	193	17,10	0,96	3,82	6,17	2,35	Line				
	L3	238	194	16,00	0,95	3,56	5,69	2,13	Line				
20/08/2012 21:22	L1	237	194	15,80	0,97	3,57	5,64	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	193	17,00	0,96	3,82	6,17	2,35	Line				
	L3	239	195	16,00	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
20/08/2012 21:32	L1	237	194	15,90	0,97	3,56	5,62	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	193	17,10	0,96	3,82	6,17	2,35	Line				
	L3	239	195	16,10	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
20/08/2012 21:42	L1	238	194	16,00	0,97	3,58	5,72	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,20	0,96	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	239	195	16,00	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
20/08/2012 21:52	L1	238	194	16,00	0,97	3,59	5,73	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	194	17,20	0,97	3,85	6,22	2,37	Line				
	L3	239	196	16,10	0,96	3,59	5,67	2,08	Line				
20/08/2012 22:00	L1	238	195	16,00	0,97	3,59	5,67	2,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,20	0,96	3,84	6,13	2,29	Downstream ramp				
	L3	239	193	15,60	0,96	3,49	5,70	2,21	Downstream ramp				
20/08/2012 22:01	L1	238	182	14,20	0,98	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,30	0,98	3,46	6,33	2,87	Line				
	L3	239	181	13,90	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
20/08/2012 22:11	L1	238	182	14,10	0,98	3,19	5,83	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,20	0,97	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	239	181	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
20/08/2012 22:21	L1	239	183	14,10	0,98	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	240	181	13,80	0,97	3,12	5,90	2,78	Line				
20/08/2012 22:31	L1	239	183	14,10	0,98	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	240	182	13,80	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
20/08/2012 22:41	L1	238	183	14,10	0,98	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	15,10	0,97	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
20/08/2012 22:51	L1	239	183	14,10	0,98	3,22	5,89	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,20	0,97	3,43	6,27	2,84	Line				
	L3	240	182	13,80	0,96	3,12	5,83	2,71	Line				
20/08/2012 23:01	L1	235	181	13,80	0,98	3,12	5,58	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	179	13,40	0,97	3,03	5,60	2,57	Line				
20/08/2012 23:11	L1	235	181	13,80	0,98	3,11	5,56	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	237	179	13,40	0,97	3,04	5,68	2,64	Line				
20/08/2012 23:21	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	179	13,20	0,97	3,01	5,63	2,62	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
20/08/2012 23:31	L1	236	181	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	180	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	237	179	13,30	0,97	3,02	5,65	2,63	Line					
20/08/2012 23:41	L1	236	181	11,10	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,88	5,21	2,33	Line					
	L3	237	180	11,30	0,96	2,51	4,64	2,13	Line					
20/08/2012 23:51	L1	236	181	11,10	0,97	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
21/08/2012 0:01	L1	236	182	11,30	0,97	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	181	11,40	0,97	2,53	4,63	2,10	Line					
21/08/2012 0:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
21/08/2012 0:21	L1	237	182	11,30	0,97	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
21/08/2012 0:31	L1	236	181	11,20	0,97	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	237	180	11,40	0,97	2,52	4,66	2,14	Line					
21/08/2012 0:41	L1	236	181	11,20	0,97	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,53	4,73	2,20	Line					
21/08/2012 0:51	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
21/08/2012 1:01	L1	236	182	11,10	0,97	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	12,80	0,98	2,89	5,22	2,33	Line					
	L3	238	180	11,40	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
21/08/2012 1:11	L1	236	182	11,20	0,97	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,91	5,32	2,41	Line					
	L3	238	180	11,40	0,97	2,54	4,75	2,21	Line					
21/08/2012 1:21	L1	236	182	11,20	0,97	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	12,90	0,98	2,90	5,24	2,34	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
21/08/2012 1:31	L1	236	182	11,20	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
21/08/2012 1:41	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
21/08/2012 1:51	L1	237	183	11,30	0,97	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
21/08/2012 2:01	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/08/2012 2:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
21/08/2012 2:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
21/08/2012 2:31	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
21/08/2012 2:41	L1	237	182	11,30	0,97	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
21/08/2012 2:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
21/08/2012 3:01	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,40	0,97	2,53	4,68	2,15	Line				
21/08/2012 3:11	L1	237	182	11,30	0,97	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,55	4,77	2,22	Line				
21/08/2012 3:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
21/08/2012 3:30	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
21/08/2012 3:31	L1	236	214	16,40	0,90	3,29	4,11	0,82	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	214	19,00	0,91	3,97	5,07	1,10	Downstream ramp				
	L3	238	216	17,30	0,89	3,52	4,40	0,88	Downstream ramp				
21/08/2012 3:31	L1	236	216	17,00	0,89	3,38	4,13	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	217	19,40	0,92	4,05	4,95	0,90	Line				
	L3	238	215	17,30	0,89	3,53	4,46	0,93	Line				
21/08/2012 3:41	L1	237	217	16,90	0,95	3,53	4,32	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	217	19,20	0,96	4,16	5,09	0,93	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,76	4,60	0,84	Line				
21/08/2012 3:51	L1	237	217	16,80	0,95	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	18,90	0,97	4,11	5,08	0,97	Line				
	L3	239	219	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
21/08/2012 4:01	L1	237	217	16,90	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,20	0,97	4,17	5,15	0,98	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
21/08/2012 4:11	L1	237	217	16,90	0,95	3,53	4,32	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,40	0,96	4,20	5,19	0,99	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
21/08/2012 4:21	L1	236	217	16,90	0,95	3,51	4,24	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,30	0,96	4,17	5,15	0,98	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/08/2012 4:30	L1	236	219	17,40	0,95	3,61	4,27	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	19,30	0,96	4,18	5,17	0,99	Downstream ramp				
	L3	238	219	17,80	0,94	3,79	4,58	0,79	Downstream ramp				
21/08/2012 4:34	L1	237	183	11,40	0,97	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	12,90	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	239	181	11,70	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
21/08/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,00	0,99	3,18	5,75	2,57	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
21/08/2012 4:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,18	5,81	2,63	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
21/08/2012 5:04	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	181	13,90	0,99	3,16	5,78	2,62	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
21/08/2012 5:14	L1	237	183	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
21/08/2012 5:24	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,00	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
21/08/2012 5:34	L1	236	182	12,80	-0,99	2,89	5,17	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,90	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
21/08/2012 5:44	L1	237	182	12,90	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,00	0,99	3,17	5,73	2,56	Line				
	L3	238	180	12,50	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
21/08/2012 5:48	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
21/08/2012 20:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
21/08/2012 20:18	L1	235	213	23,50	0,53	2,97	3,71	0,74	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	213	25,10	0,51	3,03	3,83	0,80	Switching-on				
	L3	237	211	22,70	0,52	2,82	3,68	0,86	Switching-on				
21/08/2012 20:21	L1	235	213	20,70	0,86	4,17	5,21	1,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	214	21,30	0,88	4,39	5,54	1,15	Upstream ramp				
	L3	237	212	19,80	0,86	3,99	5,15	1,16	Upstream ramp				
21/08/2012 20:21	L1	235	213	20,70	0,87	4,19	5,23	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	214	21,40	0,89	4,41	5,57	1,16	Line				
	L3	237	212	19,80	0,86	4,01	5,18	1,17	Line				
21/08/2012 20:31	L1	236	213	20,70	0,94	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	21,10	0,95	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	237	215	20,10	0,93	4,37	5,46	1,09	Line				
21/08/2012 20:41	L1	236	213	20,60	0,94	4,50	5,68	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	214	21,00	0,95	4,64	5,86	1,22	Line				
	L3	237	215	20,00	0,94	4,38	5,47	1,09	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/08/2012 20:51	L1	236	213	20,30	0,95	4,45	5,62	1,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	215	21,10	0,95	4,68	5,91	1,23	Line				
	L3	238	215	20,00	0,94	4,41	5,57	1,16	Line				
21/08/2012 21:00	L1	236	213	20,60	0,95	4,51	5,70	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	214	20,90	0,95	4,64	5,86	1,22	Downstream ramp				
	L3	238	215	19,90	0,94	4,41	5,57	1,16	Downstream ramp				
21/08/2012 21:02	L1	237	194	16,40	0,97	3,69	5,83	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	16,80	0,97	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	238	195	16,00	0,96	3,64	5,75	2,11	Line				
21/08/2012 21:12	L1	237	194	16,40	0,96	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,00	0,96	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	238	194	16,10	0,95	3,58	5,72	2,14	Line				
21/08/2012 21:22	L1	237	193	16,40	0,96	3,64	5,81	2,17	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,10	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	196	16,20	0,95	3,61	5,70	2,09	Line				
21/08/2012 21:32	L1	238	194	16,40	0,96	3,67	5,86	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	194	17,10	0,96	3,85	6,22	2,37	Line				
	L3	239	193	15,60	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
21/08/2012 21:42	L1	238	194	16,50	0,96	3,67	5,86	2,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,20	0,96	3,86	6,16	2,30	Line				
	L3	239	193	15,70	0,95	3,52	5,75	2,23	Line				
21/08/2012 21:52	L1	234	192	16,20	0,96	3,56	5,56	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	16,80	0,97	3,75	5,99	2,24	Line				
	L3	235	190	15,30	0,96	3,40	5,49	2,09	Line				
21/08/2012 22:00	L1	234	191	16,30	0,97	3,57	5,64	2,07	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	17,00	0,97	3,76	6,00	2,24	Downstream ramp				
	L3	235	189	15,30	0,96	3,40	5,55	2,15	Downstream ramp				
21/08/2012 22:01	L1	235	183	14,70	0,98	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,40	0,97	3,47	6,13	2,66	Line				
	L3	235	181	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
21/08/2012 22:11	L1	233	183	14,60	0,96	3,24	5,54	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,80	0,97	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	236	181	13,90	0,96	3,11	5,62	2,51	Line				
21/08/2012 22:21	L1	234	183	14,70	0,97	3,27	5,65	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,70	0,97	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
21/08/2012 22:31	L1	235	183	14,70	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	236	182	13,90	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
21/08/2012 22:41	L1	235	184	14,70	0,97	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	180	14,50	0,98	3,29	6,02	2,73	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,13	5,60	2,47	Line				
21/08/2012 22:51	L1	236	184	14,80	0,97	3,31	5,79	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
21/08/2012 23:01	L1	235	180	14,30	0,97	3,19	5,77	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
21/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,32	6,07	2,75	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
21/08/2012 23:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
21/08/2012 23:31	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
21/08/2012 23:41	L1	236	182	14,40	0,97	3,23	5,77	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
21/08/2012 23:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
22/08/2012 0:01	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 0:11	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 0:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 0:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
22/08/2012 0:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 0:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	183	14,00	0,97	3,15	5,63	2,48	Line				
22/08/2012 1:01	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	182	14,00	0,97	3,17	5,80	2,63	Line				
22/08/2012 1:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 1:21	L1	236	181	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 1:31	L1	237	181	14,50	0,97	3,24	5,92	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 1:41	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/08/2012 1:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	184	14,10	0,97	3,20	5,79	2,59	Line				
22/08/2012 2:01	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 2:11	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	183	14,10	0,97	3,20	5,85	2,65	Line				
22/08/2012 2:21	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 2:31	L1	236	181	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
22/08/2012 2:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 2:51	L1	237	181	14,50	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 3:01	L1	237	182	14,60	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	183	14,20	0,97	3,20	5,85	2,65	Line				
22/08/2012 3:11	L1	237	182	14,60	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	183	14,20	0,97	3,20	5,85	2,65	Line				
22/08/2012 3:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,90	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	239	184	14,20	0,97	3,20	5,79	2,59	Line				
22/08/2012 3:30	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Upstream ramp				
	L3	239	181	13,80	0,97	3,12	5,83	2,71	Upstream ramp				
22/08/2012 3:31	L1	236	216	21,30	0,90	4,40	5,38	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	21,90	0,91	4,59	5,67	1,08	Line				
	L3	238	216	20,90	0,89	4,29	5,36	1,07	Line				
22/08/2012 3:41	L1	236	219	21,80	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	22,30	0,96	4,88	5,84	0,96	Line				
	L3	238	218	20,80	0,94	4,54	5,55	1,01	Line				
22/08/2012 3:51	L1	236	218	21,70	0,95	4,71	5,64	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	218	22,20	0,96	4,86	5,88	1,02	Line				
	L3	237	217	20,70	0,94	4,50	5,50	1,00	Line				
22/08/2012 4:01	L1	236	218	21,80	0,95	4,71	5,64	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,30	0,95	4,86	5,81	0,95	Line				
	L3	237	217	20,70	0,94	4,50	5,50	1,00	Line				
22/08/2012 4:11	L1	236	219	21,80	0,95	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,20	0,96	4,86	5,81	0,95	Line				
	L3	237	218	20,70	0,94	4,50	5,44	0,94	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
22/08/2012 4:21	L1	236	219	21,80	0,95	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,30	0,96	4,87	5,83	0,96	Line				
	L3	238	217	20,70	0,94	4,52	5,59	1,07	Line				
22/08/2012 4:30	L1	236	218	21,70	0,95	4,72	5,65	0,93	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,20	0,96	4,86	5,81	0,95	Downstream ramp				
	L3	238	218	20,60	0,95	4,52	5,53	1,01	Downstream ramp				
22/08/2012 4:34	L1	237	182	14,60	0,98	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line				
22/08/2012 4:44	L1	237	181	14,50	0,97	3,23	5,91	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,97	3,33	6,09	2,76	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 4:54	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
22/08/2012 5:04	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				
22/08/2012 5:14	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
22/08/2012 5:24	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	238	182	14,10	0,96	3,17	5,80	2,63	Line				
22/08/2012 5:34	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
22/08/2012 5:40	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
22/08/2012 7:57	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
22/08/2012 7:57	L1	233	213	24,20	0,53	3,00	3,67	0,67	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	233	213	25,50	0,52	3,08	3,76	0,68	Switching-on				
	L3	235	212	23,00	0,52	2,82	3,56	0,74	Switching-on				
22/08/2012 8:00	L1	234	214	21,40	0,86	4,24	5,18	0,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	215	21,80	0,88	4,39	5,37	0,98	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,86	4,03	5,03	1,00	Upstream ramp				
22/08/2012 8:00	L1	234	219	23,00	0,85	4,48	5,19	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	217	22,70	0,88	4,51	5,34	0,83	Line				
	L3	235	216	20,80	0,86	4,17	5,04	0,87	Line				
22/08/2012 8:10	L1	234	220	22,40	0,94	4,81	5,52	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	217	22,30	0,95	4,79	5,67	0,88	Line				
	L3	235	218	21,00	0,94	4,53	5,36	0,83	Line				
22/08/2012 8:18	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/08/2012 20:15	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
22/08/2012 20:15	L1	232	213	23,90	0,55	3,05	3,69	0,64	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	232	213	25,60	0,50	3,00	3,63	0,63	Switching-on					
	L3	234	212	23,00	0,51	2,76	3,45	0,69	Switching-on					
22/08/2012 20:18	L1	233	213	21,20	0,86	4,21	5,15	0,94	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	213	21,50	0,88	4,35	5,38	1,03	Upstream ramp					
	L3	235	212	20,00	0,86	4,02	5,08	1,06	Upstream ramp					
22/08/2012 20:18	L1	233	214	21,20	0,87	4,24	5,13	0,89	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	213	21,50	0,88	4,39	5,42	1,03	Line					
	L3	235	212	19,90	0,87	4,04	5,10	1,06	Line					
22/08/2012 20:28	L1	234	214	20,90	0,94	4,54	5,55	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,40	0,95	4,64	5,67	1,03	Line					
	L3	235	213	19,60	0,94	4,28	5,35	1,07	Line					
22/08/2012 20:38	L1	233	213	20,90	0,95	4,53	5,54	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,30	0,95	4,66	5,70	1,04	Line					
	L3	235	213	19,50	0,94	4,27	5,33	1,06	Line					
22/08/2012 20:48	L1	233	213	20,90	0,95	4,53	5,54	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,30	0,95	4,66	5,70	1,04	Line					
	L3	235	213	19,50	0,94	4,28	5,35	1,07	Line					
22/08/2012 20:58	L1	234	214	20,90	0,95	4,55	5,56	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,30	0,95	4,67	5,71	1,04	Line					
	L3	235	213	19,50	0,94	4,28	5,35	1,07	Line					
22/08/2012 21:00	L1	234	214	21,10	0,94	4,57	5,59	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,40	0,95	4,66	5,70	1,04	Downstream ramp					
	L3	235	213	19,60	0,94	4,28	5,35	1,07	Downstream ramp					
22/08/2012 21:02	L1	234	194	17,00	0,97	3,78	5,77	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	194	17,40	0,97	3,89	6,01	2,12	Line					
	L3	235	193	15,70	0,97	3,55	5,54	1,99	Line					
22/08/2012 21:12	L1	235	195	17,00	0,96	3,75	5,72	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,40	0,96	3,87	5,97	2,10	Line					
	L3	236	193	15,80	0,95	3,51	5,54	2,03	Line					
22/08/2012 21:22	L1	234	194	16,90	0,96	3,73	5,69	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	195	17,40	0,96	3,88	5,99	2,11	Line					
	L3	236	193	15,90	0,95	3,52	5,56	2,04	Line					
22/08/2012 21:32	L1	235	195	17,00	0,96	3,76	5,74	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	195	17,40	0,96	3,88	5,99	2,11	Line					
	L3	236	193	15,90	0,95	3,52	5,56	2,04	Line					
22/08/2012 21:42	L1	236	195	17,10	0,96	3,79	5,85	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	193	17,00	0,96	3,80	6,07	2,27	Line					
	L3	237	194	15,90	0,95	3,54	5,59	2,05	Line					
22/08/2012 21:52	L1	236	195	17,10	0,96	3,79	5,85	2,06	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	193	16,80	0,97	3,78	6,04	2,26	Line					
	L3	237	194	15,90	0,95	3,54	5,59	2,05	Line					
22/08/2012 22:00	L1	236	193	16,70	0,96	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	193	17,00	0,97	3,79	5,98	2,19	Downstream ramp					
	L3	237	194	16,00	0,96	3,56	5,62	2,06	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
22/08/2012 22:01	L1	236	181	14,80	0,97	3,32	6,00	2,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	237	182	13,70	0,98	3,12	5,64	2,52	Line					
22/08/2012 22:11	L1	236	181	14,70	0,96	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	15,10	0,97	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	238	183	14,20	0,96	3,19	5,77	2,58	Line					
22/08/2012 22:21	L1	237	182	14,80	0,96	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	15,00	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	237	182	14,10	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
22/08/2012 22:31	L1	235	180	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,80	0,97	3,35	6,06	2,71	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
22/08/2012 22:41	L1	235	180	14,30	0,97	3,19	5,77	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	181	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	236	181	13,90	0,96	3,12	5,64	2,52	Line					
22/08/2012 22:51	L1	235	181	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	182	14,90	0,97	3,35	5,99	2,64	Line					
	L3	236	182	14,00	0,96	3,13	5,60	2,47	Line					
22/08/2012 23:01	L1	235	181	14,30	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,70	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,16	5,71	2,55	Line					
22/08/2012 23:11	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
22/08/2012 23:21	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
22/08/2012 23:31	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	182	14,00	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
22/08/2012 23:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	237	183	14,00	0,96	3,16	5,65	2,49	Line					
22/08/2012 23:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	183	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line					
23/08/2012 0:01	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 0:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
23/08/2012 0:21	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 0:31	L1	237	182	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
23/08/2012 0:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 0:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,54	4,70	2,16	Line					
23/08/2012 1:01	L1	236	182	11,40	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
23/08/2012 1:11	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
23/08/2012 1:21	L1	237	182	11,20	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,92	5,34	2,42	Line					
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
23/08/2012 1:31	L1	237	182	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 1:41	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 1:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:01	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,00	0,98	2,94	5,38	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:21	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:31	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:41	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 2:51	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
23/08/2012 3:01	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
23/08/2012 3:11	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/08/2012 3:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
23/08/2012 3:30	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
23/08/2012 3:31	L1	237	217	17,10	0,88	3,39	4,14	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,50	0,91	4,05	5,00	0,95	Line				
	L3	238	216	17,40	0,88	3,52	4,40	0,88	Line				
23/08/2012 3:41	L1	237	218	17,10	0,94	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,40	0,96	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
23/08/2012 3:51	L1	237	218	17,10	0,95	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,40	0,96	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
23/08/2012 4:01	L1	237	217	16,90	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,30	0,96	4,18	5,17	0,99	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
23/08/2012 4:11	L1	238	217	17,10	0,95	3,57	4,41	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,50	0,96	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	219	18,00	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
23/08/2012 4:21	L1	237	217	17,00	0,95	3,55	4,34	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	19,40	0,96	4,20	5,19	0,99	Line				
	L3	239	218	17,80	0,94	3,81	4,71	0,90	Line				
23/08/2012 4:30	L1	237	217	17,00	0,95	3,55	4,34	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,40	0,96	4,20	5,13	0,93	Downstream ramp				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,82	4,67	0,85	Downstream ramp				
23/08/2012 4:34	L1	238	183	11,50	0,97	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,30	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	182	11,70	0,97	2,61	4,83	2,22	Line				
23/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
23/08/2012 4:54	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,30	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
23/08/2012 5:04	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
23/08/2012 5:14	L1	237	182	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
23/08/2012 5:24	L1	237	182	13,00	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
23/08/2012 5:34	L1	236	182	13,00	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,20	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]		Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/08/2012 5:38	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Switching-off override					
23/08/2012 20:20	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Start switching-on					
23/08/2012 20:20	L1	235	213	23,30	0,54	2,99	3,73	0,74		Switching-on					
	L2	236	213	24,50	0,52	2,99	3,78	0,79		Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	212	22,60	0,52	2,77	3,58	0,81		Switching-on					
23/08/2012 20:23	L1	236	213	20,80	0,86	4,18	5,28	1,10		Upstream ramp					
	L2	237	213	21,40	0,88	4,38	5,59	1,21		Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	212	19,80	0,86	4,01	5,23	1,22		Upstream ramp					
23/08/2012 20:23	L1	236	213	20,80	0,87	4,21	5,32	1,11		Line					
	L2	237	214	21,40	0,88	4,40	5,56	1,16		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	238	213	19,80	0,86	4,03	5,20	1,17		Line					
23/08/2012 20:33	L1	236	213	20,20	0,94	4,42	5,58	1,16		Line					
	L2	238	214	21,20	0,95	4,67	5,96	1,29		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	215	19,90	0,94	4,36	5,51	1,15		Line					
23/08/2012 20:43	L1	236	213	20,60	0,95	4,51	5,70	1,19		Line					
	L2	238	214	21,10	0,95	4,67	5,96	1,29		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	215	19,90	0,94	4,40	5,56	1,16		Line					
23/08/2012 20:53	L1	237	214	20,70	0,95	4,54	5,73	1,19		Line					
	L2	238	214	21,00	0,95	4,67	5,96	1,29		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	215	19,90	0,94	4,40	5,56	1,16		Line					
23/08/2012 21:00	L1	237	214	20,80	0,95	4,55	5,75	1,20		Downstream ramp					
	L2	238	214	21,20	0,95	4,68	5,97	1,29		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	216	19,90	0,94	4,41	5,57	1,16		Downstream ramp					
23/08/2012 21:02	L1	237	194	16,70	0,97	3,75	5,92	2,17		Line					
	L2	238	194	16,90	0,97	3,84	6,13	2,29		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	195	16,20	0,96	3,65	5,83	2,18		Line					
23/08/2012 21:12	L1	238	194	16,80	0,95	3,72	5,94	2,22		Line					
	L2	239	194	17,10	0,96	3,84	6,20	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	196	16,20	0,95	3,60	5,68	2,08		Line					
23/08/2012 21:22	L1	237	194	16,70	0,95	3,70	5,84	2,14		Line					
	L2	239	194	17,00	0,96	3,83	6,19	2,36		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22		Line					
23/08/2012 21:32	L1	238	194	16,80	0,95	3,73	5,96	2,23		Line					
	L2	239	195	17,10	0,96	3,85	6,15	2,30		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22		Line					
23/08/2012 21:42	L1	238	194	16,80	0,96	3,73	5,96	2,23		Line					
	L2	240	195	17,20	0,97	3,87	6,25	2,38		Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	193	15,70	0,95	3,53	5,83	2,30		Line					
23/08/2012 21:52	L1	234	192	16,40	0,96	3,62	5,65	2,03		Line					
	L2	236	192	16,70	0,97	3,74	5,97	2,23		Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	190	15,30	0,96	3,41	5,57	2,16		Line					
23/08/2012 22:00	L1	234	192	16,40	0,96	3,61	5,64	2,03		Downstream ramp					
	L2	236	192	16,70	0,97	3,73	5,96	2,23		Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	236	190	15,40	0,95	3,41	5,57	2,16		Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
23/08/2012 22:01	L1	234	183	14,70	0,98	3,30	5,70	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,30	0,98	3,45	6,10	2,65	Line				
	L3	236	181	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
23/08/2012 22:11	L1	235	183	14,70	0,97	3,28	5,73	2,45	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	181	14,70	0,98	3,33	5,95	2,62	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
23/08/2012 22:21	L1	235	183	14,70	0,97	3,26	5,70	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
23/08/2012 22:31	L1	235	183	14,70	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
23/08/2012 22:41	L1	235	183	14,70	0,97	3,29	5,75	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	236	182	13,80	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
23/08/2012 22:51	L1	236	181	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
23/08/2012 23:01	L1	235	180	14,40	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	15,00	0,97	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	236	182	14,00	0,97	3,14	5,61	2,47	Line				
23/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,90	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
23/08/2012 23:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,90	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
23/08/2012 23:31	L1	234	180	14,30	0,97	3,18	5,69	2,51	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
23/08/2012 23:41	L1	236	181	14,50	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	15,00	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
23/08/2012 23:51	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/08/2012 0:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,80	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
24/08/2012 0:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	181	13,70	0,96	3,10	5,73	2,63	Line				
24/08/2012 0:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
24/08/2012 0:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/08/2012 0:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 0:51	L1	236	181	14,50	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	181	13,60	0,97	3,08	5,69	2,61	Line				
24/08/2012 1:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
24/08/2012 1:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	180	13,60	0,97	3,08	5,76	2,68	Line				
24/08/2012 1:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 1:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 1:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 1:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 2:01	L1	237	182	14,60	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 2:11	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 2:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 2:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 2:41	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
24/08/2012 2:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
24/08/2012 3:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
24/08/2012 3:11	L1	238	182	14,60	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/08/2012 3:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
24/08/2012 3:30	L1	238	182	14,60	0,97	3,26	5,96	2,70	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Upstream ramp					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Upstream ramp					
24/08/2012 3:31	L1	236	216	21,20	0,89	4,38	5,35	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	21,70	0,91	4,60	5,68	1,08	Line					
	L3	238	217	20,70	0,89	4,29	5,30	1,01	Line					
24/08/2012 3:41	L1	236	219	21,80	0,95	4,70	5,56	0,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	21,70	0,96	4,76	5,88	1,12	Line					
	L3	239	218	20,70	0,94	4,55	5,62	1,07	Line					
24/08/2012 3:51	L1	237	219	21,80	0,95	4,73	5,66	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	21,70	0,96	4,75	5,87	1,12	Line					
	L3	239	218	20,80	0,94	4,55	5,62	1,07	Line					
24/08/2012 4:01	L1	237	219	21,80	0,95	4,75	5,68	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	21,70	0,96	4,75	5,87	1,12	Line					
	L3	239	218	20,70	0,94	4,55	5,62	1,07	Line					
24/08/2012 4:11	L1	237	219	21,80	0,95	4,74	5,67	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	220	22,30	0,96	4,89	5,85	0,96	Line					
	L3	238	221	21,40	0,94	4,68	5,54	0,86	Line					
24/08/2012 4:21	L1	236	219	21,80	0,95	4,72	5,59	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	220	22,30	0,96	4,89	5,85	0,96	Line					
	L3	238	221	21,40	0,94	4,68	5,54	0,86	Line					
24/08/2012 4:30	L1	236	219	21,80	0,95	4,73	5,60	0,87	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	220	22,30	0,96	4,91	5,87	0,96	Downstream ramp					
	L3	239	221	21,40	0,94	4,70	5,62	0,92	Downstream ramp					
24/08/2012 4:34	L1	237	182	14,60	0,98	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,40	6,22	2,82	Line					
	L3	239	181	13,80	0,97	3,15	5,89	2,74	Line					
24/08/2012 4:44	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	182	14,80	0,97	3,36	6,21	2,85	Line					
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
24/08/2012 4:54	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,80	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
24/08/2012 5:04	L1	236	182	14,40	0,97	3,24	5,79	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,33	6,09	2,76	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,10	5,80	2,70	Line					
24/08/2012 5:14	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
24/08/2012 5:24	L1	236	181	14,40	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
24/08/2012 5:34	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,80	0,98	3,35	6,12	2,77	Line					
	L3	239	181	13,80	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
24/08/2012 5:41	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
24/08/2012 20:10	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
24/08/2012 20:10	L1	235	213	23,60	0,55	3,07	3,83	0,76	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	236	212	25,20	0,50	3,01	3,84	0,83	Switching-on					
	L3	236	214	22,70	0,52	2,83	3,54	0,71	Switching-on					
24/08/2012 20:13	L1	236	213	20,90	0,86	4,19	5,29	1,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	213	21,40	0,88	4,37	5,58	1,21	Upstream ramp					
	L3	237	214	20,40	0,86	4,10	5,18	1,08	Upstream ramp					
24/08/2012 20:13	L1	235	213	20,80	0,87	4,20	5,25	1,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	213	21,30	0,89	4,38	5,53	1,15	Line					
	L3	237	215	20,50	0,86	4,11	5,13	1,02	Line					
24/08/2012 20:23	L1	236	213	20,70	0,94	4,49	5,67	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	213	21,20	0,95	4,64	5,92	1,28	Line					
	L3	237	215	20,00	0,94	4,36	5,45	1,09	Line					
24/08/2012 20:33	L1	236	213	20,70	0,94	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	213	21,20	0,95	4,65	5,94	1,29	Line					
	L3	237	215	19,90	0,94	4,37	5,46	1,09	Line					
24/08/2012 20:44	L1	236	213	20,70	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	213	21,20	0,95	4,65	5,94	1,29	Line					
	L3	238	215	19,90	0,94	4,40	5,56	1,16	Line					
24/08/2012 20:54	L1	236	213	20,70	0,95	4,52	5,71	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	214	21,30	0,95	4,69	5,99	1,30	Line					
	L3	238	215	19,90	0,95	4,40	5,56	1,16	Line					
24/08/2012 21:00	L1	236	213	20,70	0,95	4,52	5,71	1,19	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	214	21,20	0,95	4,69	5,99	1,30	Downstream ramp					
	L3	238	215	19,90	0,94	4,40	5,56	1,16	Downstream ramp					
24/08/2012 21:02	L1	237	194	16,70	0,97	3,76	5,94	2,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	193	16,80	0,98	3,80	6,14	2,34	Line					
	L3	239	195	16,20	0,96	3,65	5,83	2,18	Line					
24/08/2012 21:12	L1	237	194	16,70	0,95	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,20	0,96	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22	Line					
24/08/2012 21:22	L1	237	194	16,70	0,96	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,10	0,96	3,82	6,10	2,28	Line					
	L3	239	193	15,60	0,96	3,51	5,73	2,22	Line					
24/08/2012 21:32	L1	238	194	16,80	0,96	3,73	5,96	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,20	0,96	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22	Line					
24/08/2012 21:42	L1	234	192	16,40	0,96	3,62	5,65	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	192	16,80	0,97	3,75	5,99	2,24	Line					
	L3	236	190	15,20	0,96	3,41	5,57	2,16	Line					
24/08/2012 21:52	L1	235	192	16,50	0,96	3,64	5,75	2,11	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	193	16,80	0,97	3,77	6,02	2,25	Line					
	L3	237	191	15,30	0,96	3,44	5,62	2,18	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
24/08/2012 22:00	L1	236	192	16,60	0,96	3,66	5,84	2,18	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	16,90	0,97	3,78	6,04	2,26	Downstream ramp				
	L3	237	191	15,30	0,96	3,44	5,62	2,18	Downstream ramp				
24/08/2012 22:01	L1	236	181	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
24/08/2012 22:11	L1	236	181	14,40	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,90	0,97	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	181	14,00	0,96	3,16	5,78	2,62	Line				
24/08/2012 22:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/08/2012 22:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,60	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,33	6,02	2,69	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
24/08/2012 23:01	L1	237	182	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
24/08/2012 23:11	L1	237	182	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
24/08/2012 23:21	L1	237	182	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
24/08/2012 23:31	L1	237	181	14,40	0,97	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,70	0,98	3,35	6,12	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
24/08/2012 23:41	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	239	184	14,00	0,97	3,20	5,79	2,59	Line				
24/08/2012 23:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
25/08/2012 0:01	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
25/08/2012 0:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				
25/08/2012 0:21	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
25/08/2012 0:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
25/08/2012 0:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 0:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 1:01	L1	237	182	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,70	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	239	181	13,60	0,96	3,11	5,81	2,70	Line				
25/08/2012 1:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 1:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 1:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
25/08/2012 1:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	184	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 1:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 2:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,14	5,87	2,73	Line				
25/08/2012 2:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 2:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 2:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
25/08/2012 2:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line				
25/08/2012 2:51	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	14,40	0,98	3,28	6,13	2,85	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				
25/08/2012 3:01	L1	238	183	14,60	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	240	181	14,50	0,98	3,30	6,24	2,94	Line				
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/08/2012 3:11	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	14,40	0,98	3,30	6,24	2,94	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 3:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	14,30	0,98	3,30	6,24	2,94	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 3:30	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	14,30	0,98	3,28	6,20	2,92	Upstream ramp					
	L3	240	181	13,70	0,97	3,12	5,90	2,78	Upstream ramp					
25/08/2012 3:31	L1	236	219	22,00	0,88	4,52	5,35	0,83	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	21,60	0,91	4,60	5,68	1,08	Line					
	L3	238	215	20,30	0,90	4,29	5,42	1,13	Line					
25/08/2012 3:41	L1	237	220	21,70	0,95	4,75	5,62	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,60	0,96	4,81	5,94	1,13	Line					
	L3	239	219	20,60	0,94	4,57	5,59	1,02	Line					
25/08/2012 3:51	L1	237	219	21,80	0,95	4,78	5,72	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,60	0,96	4,80	5,93	1,13	Line					
	L3	239	219	20,70	0,94	4,57	5,59	1,02	Line					
25/08/2012 4:01	L1	238	220	21,80	0,95	4,79	5,73	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	218	21,60	0,96	4,80	5,93	1,13	Line					
	L3	239	219	20,70	0,94	4,58	5,60	1,02	Line					
25/08/2012 4:11	L1	238	220	21,80	0,95	4,80	5,74	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,60	0,96	4,81	5,94	1,13	Line					
	L3	239	219	20,70	0,94	4,58	5,60	1,02	Line					
25/08/2012 4:21	L1	238	220	21,60	0,95	4,79	5,73	0,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,40	0,96	4,80	5,93	1,13	Line					
	L3	239	219	20,50	0,95	4,58	5,60	1,02	Line					
25/08/2012 4:30	L1	237	219	21,60	0,95	4,78	5,72	0,94	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	218	21,50	0,96	4,82	5,96	1,14	Downstream ramp					
	L3	239	219	20,50	0,95	4,58	5,60	1,02	Downstream ramp					
25/08/2012 4:34	L1	238	183	14,40	0,98	3,31	5,98	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,41	6,23	2,82	Line					
	L3	240	181	13,60	0,98	3,17	5,99	2,82	Line					
25/08/2012 4:44	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,97	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	240	181	13,60	0,96	3,13	5,92	2,79	Line					
25/08/2012 4:54	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,97	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 5:04	L1	238	183	14,40	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	240	182	13,60	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 5:14	L1	238	183	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	240	182	13,60	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 5:24	L1	238	183	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line					
	L3	240	181	13,50	0,97	3,13	5,92	2,79	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/08/2012 5:34	L1	238	183	14,40	0,97	3,28	5,93	2,65	Line					
	L2	239	183	14,70	0,98	3,38	6,18	2,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	13,50	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
25/08/2012 5:44	L1	239	183	14,50	0,97	3,31	6,05	2,74	Line					
	L2	240	181	14,30	0,98	3,31	6,26	2,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	241	182	13,60	0,97	3,15	5,96	2,81	Line					
25/08/2012 5:54	L1	235	180	14,10	0,97	3,20	5,79	2,59	Line					
	L2	236	178	14,00	0,98	3,21	6,00	2,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
25/08/2012 6:04	L1	235	180	14,10	0,97	3,19	5,77	2,58	Line					
	L2	236	178	14,00	0,98	3,20	5,98	2,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	179	13,40	0,97	3,06	5,72	2,66	Line					
25/08/2012 6:11	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
25/08/2012 20:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
25/08/2012 20:12	L1	234	212	23,60	0,52	2,95	3,68	0,73	Switching-on					
	L2	235	212	24,90	0,50	3,00	3,79	0,79	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	211	22,50	0,52	2,78	3,59	0,81	Switching-on					
25/08/2012 20:15	L1	235	212	20,90	0,86	4,17	5,27	1,10	Upstream ramp					
	L2	236	213	21,30	0,88	4,36	5,51	1,15	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	214	20,40	0,86	4,12	5,20	1,08	Upstream ramp					
25/08/2012 20:15	L1	235	212	20,80	0,87	4,19	5,29	1,10	Line					
	L2	236	213	21,20	0,88	4,37	5,52	1,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	215	20,40	0,86	4,14	5,17	1,03	Line					
25/08/2012 20:25	L1	235	215	21,10	0,94	4,59	5,61	1,02	Line					
	L2	237	213	21,00	0,95	4,62	5,90	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	215	20,00	0,94	4,37	5,46	1,09	Line					
25/08/2012 20:35	L1	236	216	21,10	0,95	4,63	5,66	1,03	Line					
	L2	237	213	21,00	0,95	4,63	5,91	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	215	19,90	0,94	4,38	5,47	1,09	Line					
25/08/2012 20:45	L1	236	215	21,20	0,95	4,63	5,72	1,09	Line					
	L2	237	213	21,00	0,95	4,63	5,91	1,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	214	19,90	0,94	4,38	5,53	1,15	Line					
25/08/2012 20:55	L1	235	215	21,10	0,95	4,61	5,64	1,03	Line					
	L2	236	213	21,00	0,95	4,62	5,83	1,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	215	19,80	0,94	4,37	5,46	1,09	Line					
25/08/2012 21:00	L1	235	215	21,10	0,95	4,61	5,64	1,03	Downstream ramp					
	L2	236	213	20,90	0,95	4,62	5,83	1,21	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	215	19,80	0,94	4,38	5,47	1,09	Downstream ramp					
25/08/2012 21:02	L1	236	195	17,10	0,97	3,83	5,91	2,08	Line					
	L2	237	193	17,00	0,97	3,83	6,12	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	194	16,00	0,96	3,63	5,80	2,17	Line					
25/08/2012 21:12	L1	236	193	16,60	0,96	3,68	5,81	2,13	Line					
	L2	237	193	16,90	0,96	3,78	6,04	2,26	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	195	16,00	0,95	3,59	5,67	2,08	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/08/2012 21:22	L1	236	193	16,60	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	16,80	0,97	3,79	6,05	2,26	Line					
	L3	238	195	15,90	0,95	3,57	5,64	2,07	Line					
25/08/2012 21:32	L1	237	194	16,70	0,95	3,72	5,87	2,15	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	194	17,00	0,96	3,83	6,12	2,29	Line					
	L3	239	195	16,00	0,96	3,60	5,75	2,15	Line					
25/08/2012 21:42	L1	237	194	16,70	0,96	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Line					
	L3	239	195	16,00	0,96	3,60	5,75	2,15	Line					
25/08/2012 21:52	L1	237	193	16,70	0,96	3,70	5,91	2,21	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Line					
	L3	239	195	16,00	0,96	3,60	5,75	2,15	Line					
25/08/2012 22:00	L1	236	194	16,70	0,96	3,70	5,78	2,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	194	16,90	0,97	3,82	6,10	2,28	Downstream ramp					
	L3	238	195	16,00	0,96	3,59	5,67	2,08	Downstream ramp					
25/08/2012 22:01	L1	237	182	14,90	0,97	3,34	6,04	2,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line					
	L3	239	183	14,30	0,97	3,22	5,89	2,67	Line					
25/08/2012 22:11	L1	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,90	0,97	3,39	6,20	2,81	Line					
	L3	239	181	13,70	0,96	3,11	5,81	2,70	Line					
25/08/2012 22:21	L1	237	182	14,60	0,97	3,30	5,97	2,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,20	0,97	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	238	180	13,70	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
25/08/2012 22:31	L1	238	182	14,90	0,96	3,33	6,09	2,76	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,10	0,97	3,41	6,17	2,76	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
25/08/2012 22:41	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,00	0,97	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
25/08/2012 22:51	L1	238	182	14,50	0,97	3,27	5,98	2,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
25/08/2012 23:01	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	184	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line					
	L3	240	181	13,70	0,97	3,13	5,92	2,79	Line					
25/08/2012 23:11	L1	238	182	14,50	0,97	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	239	181	13,70	0,97	3,12	5,83	2,71	Line					
25/08/2012 23:21	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,70	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,13	5,85	2,72	Line					
25/08/2012 23:31	L1	238	183	14,50	0,97	3,28	5,93	2,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line					
	L3	240	182	13,70	0,97	3,14	5,87	2,73	Line					
25/08/2012 23:41	L1	238	184	11,30	0,96	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
25/08/2012 23:51	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
26/08/2012 0:01	L1	236	179	10,80	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,84	5,31	2,47	Line					
	L3	237	181	11,40	0,96	2,54	4,64	2,10	Line					
26/08/2012 0:11	L1	237	180	10,90	0,97	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	239	181	11,40	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
26/08/2012 0:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line					
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Line					
26/08/2012 0:31	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line					
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 0:41	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 0:51	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 1:01	L1	238	180	10,80	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line					
26/08/2012 1:11	L1	237	180	10,80	0,97	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 1:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 1:31	L1	238	180	10,90	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,58	4,82	2,24	Line					
26/08/2012 1:41	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
26/08/2012 1:51	L1	238	180	10,80	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
26/08/2012 2:01	L1	238	180	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line					
	L3	239	182	11,60	0,96	2,59	4,79	2,20	Line					
26/08/2012 2:11	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
26/08/2012 2:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,60	0,98	2,88	5,45	2,57	Line					
	L3	240	182	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/08/2012 2:31	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
26/08/2012 2:41	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
26/08/2012 2:51	L1	238	180	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
26/08/2012 3:01	L1	238	181	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,59	4,79	2,20	Line				
26/08/2012 3:11	L1	238	180	10,90	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,96	2,60	4,86	2,26	Line				
26/08/2012 3:21	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,59	4,79	2,20	Line				
26/08/2012 3:30	L1	238	180	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp				
	L3	239	182	11,50	0,96	2,59	4,79	2,20	Upstream ramp				
26/08/2012 3:31	L1	237	218	16,90	0,89	3,41	4,12	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	216	19,00	0,92	4,07	5,08	1,01	Line				
	L3	239	216	17,30	0,89	3,58	4,52	0,94	Line				
26/08/2012 3:41	L1	238	218	16,70	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	18,90	0,97	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	220	17,60	0,95	3,83	4,63	0,80	Line				
26/08/2012 3:51	L1	238	218	16,70	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,10	0,97	4,23	5,23	1,00	Line				
	L3	239	220	17,50	0,95	3,83	4,63	0,80	Line				
26/08/2012 4:01	L1	238	218	16,70	0,95	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,00	0,97	4,23	5,23	1,00	Line				
	L3	239	220	17,60	0,94	3,83	4,63	0,80	Line				
26/08/2012 4:11	L1	238	218	16,70	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,00	0,97	4,24	5,24	1,00	Line				
	L3	239	220	17,70	0,95	3,84	4,64	0,80	Line				
26/08/2012 4:21	L1	238	217	16,60	0,95	3,58	4,42	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	18,90	0,97	4,21	5,15	0,94	Line				
	L3	239	219	17,50	0,95	3,82	4,67	0,85	Line				
26/08/2012 4:30	L1	238	218	16,70	0,95	3,59	4,39	0,80	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,00	0,97	4,22	5,16	0,94	Downstream ramp				
	L3	239	219	17,50	0,95	3,83	4,68	0,85	Downstream ramp				
26/08/2012 4:34	L1	238	183	11,30	0,97	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	184	13,00	0,98	2,98	5,39	2,41	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,62	4,90	2,28	Line				
26/08/2012 4:44	L1	238	183	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	240	181	12,40	0,99	2,91	5,50	2,59	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/08/2012 4:54	L1	239	183	12,80	-0,99	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,10	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
26/08/2012 5:04	L1	239	183	12,70	-0,99	2,95	5,39	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	240	182	12,40	0,99	2,92	5,46	2,54	Line				
26/08/2012 5:14	L1	238	181	12,40	-0,99	2,85	5,27	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,00	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,91	5,44	2,53	Line				
26/08/2012 5:24	L1	239	181	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,00	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,91	5,44	2,53	Line				
26/08/2012 5:34	L1	238	180	12,40	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
26/08/2012 5:44	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,10	0,99	3,28	6,00	2,72	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,91	5,44	2,53	Line				
26/08/2012 5:54	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	184	14,10	0,99	3,28	5,93	2,65	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
26/08/2012 6:04	L1	239	181	12,40	-0,99	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	13,60	0,99	3,19	5,96	2,77	Line				
	L3	240	182	12,30	0,99	2,90	5,42	2,52	Line				
26/08/2012 6:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
26/08/2012 20:12	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
26/08/2012 20:12	L1	232	213	20,90	0,56	2,75	3,33	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	231	211	24,90	0,52	3,02	3,69	0,67	Switching-on				
	L3	234	213	22,80	0,52	2,80	3,46	0,66	Switching-on				
26/08/2012 20:15	L1	232	213	19,60	0,89	3,93	4,75	0,82	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	215	21,90	0,88	4,44	5,26	0,82	Upstream ramp				
	L3	235	213	19,90	0,86	3,99	4,98	0,99	Upstream ramp				
26/08/2012 20:15	L1	232	213	19,60	0,89	3,94	4,76	0,82	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	215	22,00	0,89	4,46	5,28	0,82	Line				
	L3	235	213	20,00	0,86	4,01	5,01	1,00	Line				
26/08/2012 20:25	L1	232	213	20,00	0,96	4,36	5,27	0,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	233	215	21,70	0,95	4,71	5,64	0,93	Line				
	L3	234	215	20,20	0,93	4,34	5,25	0,91	Line				
26/08/2012 20:35	L1	233	213	20,10	0,96	4,41	5,39	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	216	21,70	0,95	4,76	5,70	0,94	Line				
	L3	234	215	20,10	0,94	4,35	5,26	0,91	Line				
26/08/2012 20:45	L1	233	213	20,10	0,96	4,42	5,40	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	216	21,70	0,96	4,76	5,70	0,94	Line				
	L3	234	215	20,00	0,94	4,36	5,27	0,91	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/08/2012 20:55	L1	233	213	20,20	0,96	4,44	5,43	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	216	21,70	0,96	4,78	5,72	0,94	Line				
	L3	235	215	20,10	0,95	4,40	5,38	0,98	Line				
26/08/2012 21:00	L1	233	213	20,10	0,96	4,43	5,42	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	216	21,70	0,96	4,78	5,72	0,94	Downstream ramp				
	L3	235	215	20,00	0,95	4,39	5,37	0,98	Downstream ramp				
26/08/2012 21:02	L1	234	194	16,40	0,98	3,69	5,63	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,20	0,97	3,87	5,91	2,04	Line				
	L3	235	196	16,20	0,96	3,63	5,48	1,85	Line				
26/08/2012 21:12	L1	234	194	16,30	0,97	3,63	5,54	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	16,90	0,97	3,78	5,77	1,99	Line				
	L3	235	196	16,30	0,95	3,59	5,42	1,83	Line				
26/08/2012 21:22	L1	234	194	16,40	0,97	3,64	5,56	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	195	17,20	0,97	3,83	5,85	2,02	Line				
	L3	235	195	16,30	0,95	3,59	5,48	1,89	Line				
26/08/2012 21:32	L1	234	194	16,40	0,97	3,64	5,56	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	195	17,20	0,97	3,84	5,86	2,02	Line				
	L3	235	192	15,80	0,95	3,49	5,51	2,02	Line				
26/08/2012 21:42	L1	234	194	16,40	0,97	3,64	5,56	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,40	0,97	3,85	5,94	2,09	Line				
	L3	236	193	15,80	0,96	3,50	5,53	2,03	Line				
26/08/2012 21:52	L1	234	194	16,50	0,97	3,64	5,56	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	195	17,40	0,96	3,84	5,86	2,02	Line				
	L3	236	193	15,90	0,96	3,50	5,53	2,03	Line				
26/08/2012 22:00	L1	234	195	16,40	0,97	3,64	5,49	1,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	195	17,40	0,96	3,84	5,86	2,02	Downstream ramp				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,49	5,51	2,02	Downstream ramp				
26/08/2012 22:01	L1	234	183	14,70	0,98	3,29	5,69	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,40	0,98	3,46	6,12	2,66	Line				
	L3	236	181	13,70	0,98	3,10	5,60	2,50	Line				
26/08/2012 22:11	L1	234	183	14,50	0,98	3,24	5,60	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	184	15,00	0,98	3,38	5,91	2,53	Line				
	L3	236	182	14,00	0,96	3,12	5,58	2,46	Line				
26/08/2012 22:21	L1	233	183	14,20	0,98	3,15	5,38	2,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	183	15,00	0,98	3,38	5,98	2,60	Line				
	L3	236	182	13,90	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
26/08/2012 22:31	L1	234	182	14,30	0,98	3,19	5,58	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,50	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
26/08/2012 22:41	L1	235	183	14,30	0,98	3,21	5,61	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	236	182	13,90	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
26/08/2012 22:51	L1	235	183	14,30	0,98	3,22	5,63	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,60	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	237	181	13,90	0,97	3,13	5,72	2,59	Line				
26/08/2012 23:01	L1	235	181	13,90	0,98	3,14	5,61	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,60	0,98	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
26/08/2012 23:11	L1	235	180	13,90	0,98	3,12	5,64	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
26/08/2012 23:21	L1	236	181	13,90	0,98	3,14	5,68	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
26/08/2012 23:31	L1	236	181	13,90	0,98	3,14	5,68	2,54	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
26/08/2012 23:41	L1	236	181	13,90	0,98	3,15	5,70	2,55	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
26/08/2012 23:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
27/08/2012 0:01	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	183	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
27/08/2012 0:11	L1	236	181	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	183	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
27/08/2012 0:21	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	183	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
27/08/2012 0:31	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
27/08/2012 0:41	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
27/08/2012 0:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
27/08/2012 1:01	L1	236	181	11,20	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,10	0,98	2,91	5,32	2,41	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
27/08/2012 1:11	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,61	4,67	2,06	Line				
27/08/2012 1:21	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	183	12,00	0,96	2,62	4,74	2,12	Line				
27/08/2012 1:31	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,91	5,32	2,41	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				
27/08/2012 1:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,62	4,68	2,06	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/08/2012 1:51	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	183	11,90	0,96	2,60	4,65	2,05	Line				
27/08/2012 2:01	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	12,00	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
27/08/2012 2:11	L1	236	181	11,30	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
27/08/2012 2:21	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	183	12,00	0,96	2,59	4,63	2,04	Line				
27/08/2012 2:31	L1	236	181	11,40	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,20	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	182	12,00	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
27/08/2012 2:41	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
27/08/2012 2:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,42	4,33	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
27/08/2012 3:01	L1	236	181	11,30	0,96	2,42	4,38	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,60	4,70	2,10	Line				
27/08/2012 3:11	L1	236	182	11,40	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,10	0,98	2,90	5,24	2,34	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
27/08/2012 3:21	L1	236	181	11,40	0,96	2,43	4,39	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Line				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,59	4,68	2,09	Line				
27/08/2012 3:30	L1	236	181	11,40	0,96	2,43	4,39	1,96	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	13,00	0,98	2,91	5,26	2,35	Upstream ramp				
	L3	237	182	11,90	0,96	2,60	4,70	2,10	Upstream ramp				
27/08/2012 3:31	L1	236	216	17,00	0,88	3,34	4,08	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	219	19,90	0,91	4,08	4,78	0,70	Line				
	L3	236	217	18,00	0,88	3,55	4,29	0,74	Line				
27/08/2012 3:41	L1	235	219	17,40	0,95	3,58	4,19	0,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,70	0,96	4,24	5,02	0,78	Line				
	L3	237	217	17,70	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
27/08/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,94	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,90	0,96	4,24	5,02	0,78	Line				
	L3	237	217	17,80	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
27/08/2012 4:01	L1	235	218	17,40	0,95	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	219	19,70	0,96	4,24	5,02	0,78	Line				
	L3	237	217	17,70	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
27/08/2012 4:11	L1	235	218	17,50	0,95	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,80	0,96	4,24	5,02	0,78	Line				
	L3	237	217	17,70	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/08/2012 4:21	L1	235	218	17,30	0,95	3,58	4,24	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,40	0,96	4,19	4,96	0,77	Line				
	L3	237	217	17,70	0,94	3,73	4,56	0,83	Line				
27/08/2012 4:30	L1	235	219	17,30	0,95	3,59	4,21	0,62	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	19,70	0,96	4,23	5,01	0,78	Downstream ramp				
	L3	236	216	17,50	0,94	3,70	4,52	0,82	Downstream ramp				
27/08/2012 4:34	L1	236	181	11,40	0,97	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	12,80	0,99	2,87	5,19	2,32	Line				
	L3	237	182	12,00	0,97	2,63	4,75	2,12	Line				
27/08/2012 4:44	L1	236	181	12,70	-0,99	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,20	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	237	182	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
27/08/2012 4:54	L1	236	181	12,70	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,80	0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
27/08/2012 5:04	L1	236	181	12,90	-0,98	2,86	5,17	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,10	0,99	3,21	5,80	2,59	Line				
	L3	237	182	12,80	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
27/08/2012 5:14	L1	236	181	12,70	-0,98	2,85	5,15	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	237	182	12,70	0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
27/08/2012 5:24	L1	235	181	12,70	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,10	0,99	3,20	5,79	2,59	Line				
	L3	236	182	12,60	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
27/08/2012 5:34	L1	235	181	12,70	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	181	14,10	0,99	3,19	5,70	2,51	Line				
	L3	236	181	12,70	0,99	2,89	5,22	2,33	Line				
27/08/2012 5:44	L1	235	181	12,70	-0,98	2,85	5,10	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	181	14,10	0,99	3,19	5,77	2,58	Line				
	L3	236	182	12,70	0,99	2,90	5,18	2,28	Line				
27/08/2012 5:54	L1	235	181	12,70	-0,98	2,84	5,08	2,24	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	180	14,20	0,99	3,19	5,83	2,64	Line				
	L3	236	181	12,80	0,99	2,90	5,24	2,34	Line				
27/08/2012 6:03	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
27/08/2012 20:05	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
27/08/2012 20:06	L1	234	212	23,00	0,54	2,92	3,65	0,73	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	214	24,80	0,52	3,05	3,73	0,68	Switching-on				
	L3	234	212	22,70	0,52	2,81	3,51	0,70	Switching-on				
27/08/2012 20:09	L1	234	212	20,70	0,86	4,10	5,12	1,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	215	21,70	0,88	4,40	5,38	0,98	Upstream ramp				
	L3	235	213	20,10	0,85	4,00	5,00	1,00	Upstream ramp				
27/08/2012 20:09	L1	234	212	20,70	0,86	4,12	5,15	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	215	21,70	0,88	4,41	5,39	0,98	Line				
	L3	235	213	20,10	0,86	4,02	5,02	1,00	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/08/2012 20:19	L1	234	214	21,10	0,94	4,52	5,53	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	21,60	0,95	4,70	5,81	1,11	Line				
	L3	236	214	19,80	0,93	4,30	5,37	1,07	Line				
27/08/2012 20:29	L1	234	214	21,00	0,94	4,55	5,56	1,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	21,40	0,95	4,71	5,82	1,11	Line				
	L3	236	213	19,70	0,94	4,32	5,46	1,14	Line				
27/08/2012 20:39	L1	234	215	21,10	0,94	4,57	5,53	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	21,40	0,95	4,71	5,82	1,11	Line				
	L3	236	213	19,60	0,94	4,32	5,46	1,14	Line				
27/08/2012 20:49	L1	235	215	21,10	0,95	4,60	5,62	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	215	21,40	0,95	4,72	5,83	1,11	Line				
	L3	236	214	19,70	0,94	4,32	5,40	1,08	Line				
27/08/2012 20:59	L1	234	214	21,10	0,95	4,57	5,59	1,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	216	21,30	0,95	4,71	5,76	1,05	Line				
	L3	237	213	19,70	0,94	4,33	5,53	1,20	Line				
27/08/2012 21:00	L1	234	214	21,10	0,94	4,57	5,59	1,02	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	21,60	0,95	4,76	5,88	1,12	Downstream ramp				
	L3	237	214	19,70	0,94	4,33	5,47	1,14	Downstream ramp				
27/08/2012 21:02	L1	236	195	17,20	0,96	3,83	5,91	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	17,00	0,97	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	237	194	15,90	0,97	3,58	5,65	2,07	Line				
27/08/2012 21:12	L1	236	196	17,10	0,95	3,78	5,77	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	16,90	0,96	3,77	6,02	2,25	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
27/08/2012 21:22	L1	236	193	16,60	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	193	16,90	0,97	3,79	6,12	2,33	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
27/08/2012 21:32	L1	236	193	16,60	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	16,90	0,97	3,80	6,07	2,27	Line				
	L3	237	194	15,90	0,95	3,55	5,61	2,06	Line				
27/08/2012 21:42	L1	236	193	16,60	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	238	195	15,90	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
27/08/2012 21:52	L1	236	193	16,70	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,00	0,97	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	238	192	15,50	0,96	3,47	5,67	2,20	Line				
27/08/2012 22:00	L1	236	193	16,60	0,96	3,66	5,78	2,12	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	16,90	0,97	3,78	6,04	2,26	Downstream ramp				
	L3	237	191	15,40	0,96	3,43	5,60	2,17	Downstream ramp				
27/08/2012 22:01	L1	236	181	14,40	0,98	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
27/08/2012 22:11	L1	235	181	14,50	0,96	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,70	0,97	3,30	5,97	2,67	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,11	5,56	2,45	Line				
27/08/2012 22:21	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,32	6,00	2,68	Line				
	L3	238	183	14,20	0,96	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
27/08/2012 22:31	L1	236	181	14,30	0,97	3,23	5,84	2,61	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,60	0,98	3,31	6,05	2,74	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,14	5,61	2,47	Line				
27/08/2012 22:41	L1	236	181	14,40	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	237	183	14,00	0,96	3,15	5,63	2,48	Line				
27/08/2012 22:51	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,16	5,71	2,55	Line				
27/08/2012 23:01	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,10	0,96	3,17	5,73	2,56	Line				
27/08/2012 23:11	L1	237	182	14,40	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,70	0,98	3,34	6,11	2,77	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
27/08/2012 23:21	L1	237	182	14,50	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line				
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line				
27/08/2012 23:31	L1	237	182	14,40	0,97	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,36	6,14	2,78	Line				
	L3	239	183	14,00	0,97	3,19	5,83	2,64	Line				
27/08/2012 23:41	L1	238	183	14,50	0,97	3,27	5,91	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
27/08/2012 23:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	184	13,00	0,98	2,95	5,33	2,38	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
28/08/2012 0:01	L1	238	184	11,50	0,96	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,00	0,98	2,96	5,41	2,45	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
28/08/2012 0:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
28/08/2012 0:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,70	0,98	2,88	5,45	2,57	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line				
28/08/2012 0:31	L1	238	181	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
28/08/2012 0:41	L1	238	180	11,00	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
28/08/2012 0:51	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 1:01	L1	237	180	11,00	0,96	2,37	4,38	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/08/2012 1:11	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 1:21	L1	238	180	11,00	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 1:31	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 1:41	L1	238	181	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
28/08/2012 1:51	L1	238	181	11,00	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
28/08/2012 2:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 2:11	L1	239	181	11,10	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 2:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,86	5,35	2,49	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
28/08/2012 2:31	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 2:41	L1	238	180	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,70	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
28/08/2012 2:51	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
28/08/2012 3:01	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,85	5,39	2,54	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 3:11	L1	238	180	11,10	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
28/08/2012 3:21	L1	238	181	11,10	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,80	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
28/08/2012 3:30	L1	239	181	11,10	0,96	2,40	4,49	2,09	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,80	0,98	2,87	5,37	2,50	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
28/08/2012 3:31	L1	238	215	16,60	0,89	3,31	4,18	0,87	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	216	19,50	0,91	4,06	5,07	1,01	Line				
	L3	238	219	18,00	0,87	3,61	4,37	0,76	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/08/2012 3:41	L1	238	218	17,10	0,94	3,56	4,35	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,40	0,96	4,22	5,21	0,99	Line				
	L3	239	219	17,80	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
28/08/2012 3:51	L1	238	218	17,20	0,95	3,55	4,34	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,60	0,96	4,24	5,24	1,00	Line				
	L3	239	219	17,70	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
28/08/2012 4:01	L1	238	218	17,10	0,95	3,56	4,35	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,40	0,96	4,21	5,20	0,99	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
28/08/2012 4:11	L1	238	218	17,10	0,94	3,57	4,36	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,40	0,96	4,21	5,20	0,99	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				
28/08/2012 4:21	L1	238	218	17,20	0,95	3,58	4,38	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,40	0,96	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	219	17,90	0,94	3,80	4,65	0,85	Line				
28/08/2012 4:30	L1	238	218	17,00	0,95	3,57	4,36	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	218	19,30	0,96	4,22	5,21	0,99	Downstream ramp				
	L3	238	219	17,70	0,94	3,77	4,56	0,79	Downstream ramp				
28/08/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,97	2,49	4,50	2,01	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,20	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	239	181	11,70	0,97	2,60	4,86	2,26	Line				
28/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
28/08/2012 4:54	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
28/08/2012 5:04	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
28/08/2012 5:14	L1	237	182	12,80	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,20	0,99	3,24	5,92	2,68	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
28/08/2012 5:24	L1	238	183	12,80	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
28/08/2012 5:34	L1	237	183	12,80	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line				
	L3	238	181	12,40	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
28/08/2012 5:43	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
28/08/2012 20:06	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
28/08/2012 20:06	L1	236	213	21,70	0,57	2,90	3,66	0,76	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	213	24,60	0,52	3,03	3,83	0,80	Switching-on				
	L3	237	212	22,40	0,52	2,79	3,60	0,81	Switching-on				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834	21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
28/08/2012 20:09	L1	235	213	20,80	0,86	4,15	5,18	1,03	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	21,50	0,88	4,40	5,62	1,22	Upstream ramp				
	L3	237	215	20,40	0,85	4,08	5,10	1,02	Upstream ramp				
28/08/2012 20:09	L1	235	213	20,80	0,86	4,17	5,21	1,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	214	21,50	0,88	4,41	5,63	1,22	Line				
	L3	237	214	20,40	0,86	4,11	5,19	1,08	Line				
28/08/2012 20:19	L1	236	213	20,60	0,94	4,48	5,66	1,18	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	21,00	0,95	4,65	5,94	1,29	Line				
	L3	238	215	20,00	0,94	4,39	5,54	1,15	Line				
28/08/2012 20:29	L1	236	213	20,80	0,94	4,52	5,71	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	214	21,10	0,95	4,66	5,95	1,29	Line				
	L3	238	215	20,00	0,94	4,40	5,56	1,16	Line				
28/08/2012 20:39	L1	237	214	20,70	0,94	4,53	5,72	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	214	21,20	0,95	4,68	5,97	1,29	Line				
	L3	238	215	20,00	0,94	4,41	5,57	1,16	Line				
28/08/2012 20:49	L1	236	213	20,70	0,95	4,51	5,70	1,19	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	214	21,20	0,95	4,68	5,97	1,29	Line				
	L3	238	215	19,90	0,94	4,41	5,57	1,16	Line				
28/08/2012 20:59	L1	237	214	20,70	0,95	4,55	5,75	1,20	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	215	21,20	0,95	4,70	5,94	1,24	Line				
	L3	238	216	19,90	0,94	4,41	5,51	1,10	Line				
28/08/2012 21:00	L1	237	214	20,70	0,95	4,55	5,75	1,20	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	215	21,20	0,95	4,69	5,92	1,23	Downstream ramp				
	L3	238	215	19,90	0,94	4,41	5,57	1,16	Downstream ramp				
28/08/2012 21:02	L1	238	194	16,50	0,97	3,72	5,94	2,22	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,20	0,97	3,89	6,21	2,32	Line				
	L3	239	195	16,20	0,96	3,65	5,83	2,18	Line				
28/08/2012 21:12	L1	238	195	16,50	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,20	0,96	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	239	193	15,70	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
28/08/2012 21:22	L1	238	195	16,40	0,96	3,67	5,80	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,00	0,96	3,84	6,13	2,29	Line				
	L3	239	193	15,60	0,95	3,51	5,73	2,22	Line				
28/08/2012 21:32	L1	235	192	16,20	0,96	3,58	5,65	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	189	16,30	0,97	3,65	6,03	2,38	Line				
	L3	236	190	15,30	0,96	3,41	5,57	2,16	Line				
28/08/2012 21:42	L1	234	192	16,10	0,96	3,56	5,56	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	190	16,30	0,97	3,67	6,06	2,39	Line				
	L3	237	191	15,30	0,96	3,43	5,60	2,17	Line				
28/08/2012 21:52	L1	236	193	16,20	0,96	3,61	5,70	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	190	16,00	0,97	3,61	5,96	2,35	Line				
	L3	237	191	15,30	0,96	3,43	5,60	2,17	Line				
28/08/2012 22:00	L1	235	192	16,20	0,96	3,59	5,67	2,08	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	190	16,00	0,97	3,62	5,98	2,36	Downstream ramp				
	L3	237	191	15,30	0,96	3,43	5,60	2,17	Downstream ramp				
28/08/2012 22:01	L1	236	184	14,70	0,97	3,33	5,82	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,40	0,99	3,29	5,95	2,66	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,18	5,75	2,57	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
28/08/2012 22:11	L1	235	181	14,30	0,97	3,20	5,72	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,50	0,98	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line					
28/08/2012 22:21	L1	236	181	14,20	0,97	3,20	5,79	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	181	14,50	0,98	3,29	5,95	2,66	Line					
	L3	237	182	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
28/08/2012 22:31	L1	235	181	14,40	0,97	3,21	5,74	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	181	14,60	0,98	3,32	6,07	2,75	Line					
	L3	237	182	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line					
28/08/2012 22:41	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
28/08/2012 22:51	L1	236	181	14,30	0,97	3,21	5,80	2,59	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	182	14,60	0,98	3,31	5,98	2,67	Line					
	L3	237	182	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line					
28/08/2012 23:01	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,50	0,98	3,32	6,00	2,68	Line					
	L3	237	182	13,90	0,96	3,15	5,70	2,55	Line					
28/08/2012 23:11	L1	236	181	14,30	0,97	3,22	5,82	2,60	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,60	0,98	3,33	6,09	2,76	Line					
	L3	238	182	14,00	0,97	3,16	5,78	2,62	Line					
28/08/2012 23:21	L1	237	182	14,30	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	182	14,60	0,98	3,34	6,11	2,77	Line					
	L3	238	182	14,00	0,97	3,16	5,78	2,62	Line					
28/08/2012 23:31	L1	237	182	14,50	0,97	3,24	5,86	2,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,70	0,98	3,34	6,04	2,70	Line					
	L3	238	183	14,00	0,97	3,17	5,73	2,56	Line					
28/08/2012 23:41	L1	237	183	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	183	11,90	0,96	2,62	4,74	2,12	Line					
28/08/2012 23:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,00	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
29/08/2012 0:01	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
29/08/2012 0:11	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
29/08/2012 0:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
29/08/2012 0:31	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
29/08/2012 0:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line					
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/08/2012 0:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
29/08/2012 1:01	L1	237	182	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	238	182	13,10	0,98	2,94	5,38	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line						
29/08/2012 1:11	L1	237	182	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line						
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 1:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 1:31	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	238	183	13,10	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 1:41	L1	238	183	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	238	183	13,10	0,98	2,94	5,32	2,38	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
29/08/2012 1:51	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
29/08/2012 2:01	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 2:11	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
29/08/2012 2:21	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 2:31	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,55	4,77	2,22	Line						
29/08/2012 2:41	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,94	5,38	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,55	4,77	2,22	Line						
29/08/2012 2:51	L1	238	183	11,50	0,96	2,46	4,45	1,99	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,94	5,38	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line						
29/08/2012 3:01	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 3:11	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
29/08/2012 3:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line						
	L2	239	183	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/08/2012 3:30	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,30	0,98	2,95	5,39	2,44	Upstream ramp				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp				
29/08/2012 3:31	L1	237	217	17,20	0,88	3,38	4,13	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	216	19,40	0,91	4,02	5,02	1,00	Line				
	L3	238	216	17,70	0,88	3,52	4,40	0,88	Line				
29/08/2012 3:41	L1	238	217	17,30	0,94	3,55	4,39	0,84	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	217	19,60	0,96	4,19	5,18	0,99	Line				
	L3	239	219	18,10	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				
29/08/2012 3:51	L1	238	218	17,30	0,94	3,55	4,34	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	218	19,50	0,96	4,19	5,12	0,93	Line				
	L3	239	219	18,00	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
29/08/2012 4:01	L1	237	218	17,50	0,94	3,58	4,33	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,70	0,96	4,24	5,18	0,94	Line				
	L3	239	219	18,20	0,94	3,81	4,66	0,85	Line				
29/08/2012 4:11	L1	237	218	17,40	0,94	3,55	4,29	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	218	19,70	0,96	4,20	5,13	0,93	Line				
	L3	239	219	18,10	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
29/08/2012 4:21	L1	238	220	17,80	0,95	3,69	4,42	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	223	20,80	0,96	4,46	5,17	0,71	Line				
	L3	238	221	18,60	0,94	3,91	4,63	0,72	Line				
29/08/2012 4:30	L1	237	220	17,70	0,95	3,67	4,34	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	223	20,70	0,96	4,46	5,17	0,71	Downstream ramp				
	L3	238	221	18,50	0,94	3,90	4,62	0,72	Downstream ramp				
29/08/2012 4:34	L1	238	183	11,60	0,97	2,50	4,52	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,40	0,98	2,98	5,45	2,47	Line				
	L3	239	181	11,70	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
29/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,60	0,98	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
29/08/2012 4:54	L1	238	183	13,00	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,50	0,98	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
29/08/2012 5:04	L1	237	183	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,30	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	239	181	12,60	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
29/08/2012 5:14	L1	238	183	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
29/08/2012 5:24	L1	238	182	12,80	-0,99	2,93	5,36	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
29/08/2012 5:34	L1	237	183	12,80	-0,99	2,90	5,18	2,28	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,30	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	238	181	12,60	0,99	2,89	5,34	2,45	Line				
29/08/2012 5:44	L1	238	183	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
29/08/2012 5:54	L1	238	183	12,90	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line					
	L3	238	181	12,50	0,99	2,87	5,31	2,44	Line					
29/08/2012 5:56	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override					
29/08/2012 20:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on					
29/08/2012 20:00	L1	232	213	23,90	0,56	3,09	3,74	0,65	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	232	212	25,10	0,51	3,02	3,69	0,67	Switching-on					
	L3	234	213	23,10	0,52	2,86	3,53	0,67	Switching-on					
29/08/2012 20:03	L1	233	213	20,80	0,86	4,17	5,10	0,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	213	21,60	0,88	4,42	5,46	1,04	Upstream ramp					
	L3	235	213	20,10	0,86	4,01	5,01	1,00	Upstream ramp					
29/08/2012 20:03	L1	233	213	21,00	0,86	4,20	5,13	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	233	213	21,60	0,89	4,42	5,40	0,98	Line					
	L3	235	212	20,10	0,86	4,03	5,09	1,06	Line					
29/08/2012 20:13	L1	233	213	19,80	0,96	4,28	5,23	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,30	0,95	4,68	5,72	1,04	Line					
	L3	234	215	19,90	0,93	4,32	5,22	0,90	Line					
29/08/2012 20:23	L1	234	214	18,60	0,99	4,20	5,13	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	234	214	21,00	0,96	4,64	5,67	1,03	Line					
	L3	234	215	19,90	0,94	4,33	5,24	0,91	Line					
29/08/2012 20:33	L1	234	214	18,80	0,99	4,27	5,22	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	213	21,40	0,96	4,71	5,82	1,11	Line					
	L3	234	215	19,90	0,94	4,34	5,25	0,91	Line					
29/08/2012 20:43	L1	235	215	18,10	1,00	4,14	5,06	0,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	234	214	21,50	0,96	4,73	5,78	1,05	Line					
	L3	234	214	19,80	0,94	4,31	5,27	0,96	Line					
29/08/2012 20:53	L1	235	215	18,20	-0,99	4,16	5,09	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	214	21,50	0,96	4,77	5,89	1,12	Line					
	L3	235	216	19,80	0,95	4,36	5,27	0,91	Line					
29/08/2012 21:00	L1	235	215	18,20	-0,99	4,15	5,07	0,92	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	235	215	21,60	0,96	4,78	5,84	1,06	Downstream ramp					
	L3	235	216	19,90	0,95	4,36	5,27	0,91	Downstream ramp					
29/08/2012 21:02	L1	235	195	15,00	-0,99	3,42	5,22	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,60	0,97	3,96	6,11	2,15	Line					
	L3	236	193	15,60	0,97	3,52	5,56	2,04	Line					
29/08/2012 21:12	L1	235	195	14,70	-0,99	3,37	5,14	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	236	195	17,50	0,97	3,92	6,05	2,13	Line					
	L3	236	193	15,60	0,95	3,47	5,48	2,01	Line					
29/08/2012 21:22	L1	236	194	14,50	-0,99	3,31	5,17	1,86	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	193	17,00	0,97	3,84	6,13	2,29	Line					
	L3	237	194	15,60	0,96	3,50	5,53	2,03	Line					
29/08/2012 21:32	L1	238	194	14,60	-0,99	3,35	5,35	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	194	17,20	0,97	3,87	6,18	2,31	Line					
	L3	238	194	15,80	0,96	3,52	5,62	2,10	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
29/08/2012 21:42	L1	237	194	14,50	-0,99	3,32	5,24	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	17,10	0,97	3,85	6,15	2,30	Line				
	L3	237	194	15,70	0,96	3,50	5,53	2,03	Line				
29/08/2012 21:52	L1	236	193	14,40	-0,99	3,30	5,21	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	193	17,00	0,97	3,82	6,03	2,21	Line				
	L3	236	193	15,60	0,96	3,47	5,48	2,01	Line				
29/08/2012 22:00	L1	235	193	14,40	-0,99	3,30	5,15	1,85	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	193	17,00	0,97	3,83	6,05	2,22	Downstream ramp				
	L3	237	194	15,60	0,95	3,47	5,48	2,01	Downstream ramp				
29/08/2012 22:01	L1	236	181	13,00	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,99	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	237	182	13,50	0,98	3,08	5,57	2,49	Line				
29/08/2012 22:11	L1	236	182	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	181	14,70	0,98	3,35	6,06	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
29/08/2012 22:21	L1	236	182	12,80	-0,99	2,92	5,22	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,70	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,70	0,97	3,10	5,60	2,50	Line				
29/08/2012 22:31	L1	237	182	12,90	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	183	13,80	0,97	3,10	5,54	2,44	Line				
29/08/2012 22:41	L1	238	182	12,90	-0,99	2,97	5,43	2,46	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,80	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
29/08/2012 22:51	L1	237	183	12,90	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
29/08/2012 23:01	L1	238	183	13,00	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,98	3,39	6,13	2,74	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
29/08/2012 23:11	L1	237	182	12,90	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
29/08/2012 23:21	L1	237	183	12,90	-0,99	2,96	5,29	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
29/08/2012 23:31	L1	237	182	13,00	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
29/08/2012 23:41	L1	237	182	12,90	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
29/08/2012 23:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 0:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,10	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/08/2012 0:11	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 0:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 0:31	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 0:41	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 0:51	L1	237	183	11,50	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	183	13,20	0,98	2,95	5,39	2,44	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
30/08/2012 1:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
30/08/2012 1:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	180	11,50	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
30/08/2012 1:21	L1	237	182	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,94	5,38	2,44	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line				
30/08/2012 1:31	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,60	0,97	2,54	4,70	2,16	Line				
30/08/2012 1:41	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
30/08/2012 1:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
30/08/2012 2:01	L1	237	183	11,50	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
30/08/2012 2:11	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,20	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
30/08/2012 2:21	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
30/08/2012 2:31	L1	237	182	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
30/08/2012 2:41	L1	237	182	11,40	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/08/2012 2:51	L1	237	183	11,40	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
30/08/2012 3:01	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
30/08/2012 3:11	L1	238	183	11,60	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line					
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
30/08/2012 3:21	L1	237	183	11,40	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,93	5,36	2,43	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line					
30/08/2012 3:30	L1	237	183	11,50	0,96	2,45	4,38	1,93	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,94	5,32	2,38	Upstream ramp					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Upstream ramp					
30/08/2012 3:31	L1	236	219	17,70	0,87	3,43	4,06	0,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	217	19,40	0,92	4,01	4,90	0,89	Line					
	L3	237	215	17,50	0,88	3,52	4,40	0,88	Line					
30/08/2012 3:41	L1	236	220	17,50	0,95	3,63	4,25	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,40	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,90	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
30/08/2012 3:51	L1	237	220	17,70	0,95	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,60	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	219	18,10	0,94	3,76	4,55	0,79	Line					
30/08/2012 4:01	L1	236	220	17,70	0,94	3,62	4,24	0,62	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	217	19,70	0,96	4,18	5,11	0,93	Line					
	L3	238	218	18,20	0,94	3,81	4,66	0,85	Line					
30/08/2012 4:11	L1	237	220	17,60	0,95	3,66	4,33	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,40	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,80	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
30/08/2012 4:21	L1	237	220	17,70	0,95	3,65	4,32	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	19,50	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	238	218	18,00	0,94	3,78	4,62	0,84	Line					
30/08/2012 4:30	L1	237	220	17,70	0,95	3,65	4,32	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	217	19,50	0,96	4,18	5,17	0,99	Downstream ramp					
	L3	238	218	18,00	0,94	3,78	4,62	0,84	Downstream ramp					
30/08/2012 4:34	L1	237	183	11,60	0,97	2,48	4,43	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,40	0,98	2,95	5,33	2,38	Line					
	L3	238	183	12,20	0,96	2,65	4,79	2,14	Line					
30/08/2012 4:44	L1	238	183	13,00	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,40	0,99	3,25	5,94	2,69	Line					
	L3	238	183	12,90	0,99	2,94	5,32	2,38	Line					
30/08/2012 4:54	L1	238	183	12,90	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,30	0,99	3,25	5,94	2,69	Line					
	L3	238	183	12,90	0,99	2,94	5,32	2,38	Line					
30/08/2012 5:04	L1	237	181	12,40	-0,99	2,84	5,19	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,40	0,99	3,25	5,88	2,63	Line					
	L3	239	181	12,70	0,99	2,89	5,40	2,51	Line					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/08/2012 5:14	L1	238	180	12,50	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,20	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
30/08/2012 5:24	L1	238	180	12,50	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,30	0,99	3,27	5,98	2,71	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
30/08/2012 5:34	L1	237	180	12,60	-0,99	2,84	5,25	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	14,20	0,99	3,24	5,86	2,62	Line				
	L3	238	181	12,50	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
30/08/2012 5:44	L1	238	180	12,50	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
30/08/2012 5:49	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
30/08/2012 19:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
30/08/2012 19:47	L1	237	211	20,40	0,57	2,74	3,58	0,84	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	213	24,90	0,52	3,08	3,85	0,77	Switching-on				
	L3	237	212	22,50	0,52	2,78	3,59	0,81	Switching-on				
30/08/2012 19:50	L1	237	214	19,50	0,88	3,97	5,01	1,04	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	213	21,30	0,88	4,40	5,62	1,22	Upstream ramp				
	L3	237	211	19,80	0,85	3,94	5,14	1,20	Upstream ramp				
30/08/2012 19:50	L1	237	215	19,40	0,87	3,96	4,95	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	216	22,20	0,88	4,56	5,63	1,07	Line				
	L3	237	217	21,00	0,84	4,18	5,11	0,93	Line				
30/08/2012 20:00	L1	237	217	18,80	0,99	4,31	5,27	0,96	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,50	0,95	4,97	5,95	0,98	Downstream ramp				
	L3	238	220	21,10	0,93	4,62	5,53	0,91	Downstream ramp				
30/08/2012 20:00	L1	237	217	19,60	0,98	4,42	5,40	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,70	0,95	4,95	5,92	0,97	Line				
	L3	238	218	20,50	0,94	4,51	5,51	1,00	Line				
30/08/2012 20:10	L1	236	216	18,80	0,99	4,31	5,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,50	0,96	4,96	5,93	0,97	Line				
	L3	238	218	20,40	0,94	4,48	5,48	1,00	Line				
30/08/2012 20:20	L1	237	217	18,80	0,99	4,32	5,28	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	219	22,50	0,96	4,97	5,88	0,91	Line				
	L3	237	218	20,40	0,94	4,46	5,39	0,93	Line				
30/08/2012 20:30	L1	237	217	18,90	0,99	4,34	5,31	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	22,60	0,96	5,00	5,98	0,98	Line				
	L3	237	218	20,30	0,94	4,46	5,39	0,93	Line				
30/08/2012 20:40	L1	238	218	18,70	0,99	4,31	5,27	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	21,90	0,96	4,88	6,03	1,15	Line				
	L3	237	217	20,30	0,94	4,46	5,45	0,99	Line				
30/08/2012 20:50	L1	238	218	19,10	0,99	4,39	5,37	0,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	216	22,10	0,96	4,90	6,12	1,22	Line				
	L3	237	217	20,20	0,95	4,44	5,43	0,99	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
30/08/2012 21:00	L1	238	218	19,10	0,99	4,39	5,37	0,98	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	217	22,10	0,96	4,92	6,08	1,16	Downstream ramp				
	L3	238	218	20,30	0,95	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp				
30/08/2012 21:02	L1	238	194	15,20	1,00	3,51	5,61	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,50	0,97	3,94	6,29	2,35	Line				
	L3	239	195	16,00	0,96	3,61	5,77	2,16	Line				
30/08/2012 21:12	L1	238	195	15,00	0,99	3,45	5,45	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	195	17,50	0,97	3,92	6,26	2,34	Line				
	L3	239	193	15,60	0,95	3,49	5,70	2,21	Line				
30/08/2012 21:22	L1	235	192	14,70	1,00	3,36	5,31	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	17,00	0,97	3,83	6,12	2,29	Line				
	L3	235	190	15,20	0,96	3,38	5,46	2,08	Line				
30/08/2012 21:32	L1	235	192	14,60	0,99	3,35	5,29	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	16,90	0,97	3,81	6,08	2,27	Line				
	L3	235	189	15,10	0,96	3,37	5,50	2,13	Line				
30/08/2012 21:42	L1	235	192	14,60	1,00	3,35	5,29	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	192	17,00	0,97	3,82	6,10	2,28	Line				
	L3	236	190	15,10	0,96	3,39	5,54	2,15	Line				
30/08/2012 21:52	L1	236	193	14,70	0,99	3,37	5,32	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	192	16,80	0,98	3,78	6,04	2,26	Line				
	L3	236	191	15,20	0,96	3,39	5,48	2,09	Line				
30/08/2012 22:00	L1	236	193	14,70	1,00	3,37	5,32	1,95	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	193	16,80	0,98	3,80	6,07	2,27	Downstream ramp				
	L3	236	191	15,10	0,96	3,38	5,46	2,08	Downstream ramp				
30/08/2012 22:01	L1	236	182	13,30	-0,99	3,05	5,45	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,90	0,99	3,41	6,17	2,76	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
30/08/2012 22:11	L1	236	182	12,80	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	182	13,80	0,96	3,12	5,64	2,52	Line				
30/08/2012 22:21	L1	236	182	12,80	-0,99	2,94	5,26	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	182	14,80	0,98	3,36	6,01	2,65	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
30/08/2012 22:31	L1	237	182	12,90	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,98	3,38	6,18	2,80	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
30/08/2012 22:41	L1	237	182	12,90	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,90	0,96	3,13	5,66	2,53	Line				
30/08/2012 22:51	L1	237	182	13,00	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
30/08/2012 23:01	L1	237	182	13,00	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,90	0,98	3,41	6,23	2,82	Line				
	L3	238	183	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line				
30/08/2012 23:11	L1	237	182	12,90	-0,99	2,98	5,39	2,41	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,80	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	183	13,80	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State		N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
30/08/2012 23:21	L1	237	182	12,90	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line						
	L3	238	183	13,80	0,97	3,15	5,70	2,55	Line						
30/08/2012 23:31	L1	238	183	13,00	-0,99	2,99	5,41	2,42	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	15,00	0,98	3,42	6,18	2,76	Line						
	L3	238	183	13,90	0,97	3,15	5,70	2,55	Line						
30/08/2012 23:41	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line						
	L3	239	181	11,20	0,97	2,51	4,69	2,18	Line						
30/08/2012 23:51	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,96	5,41	2,45	Line						
	L3	239	181	11,60	0,97	2,57	4,81	2,24	Line						
31/08/2012 0:01	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	183	13,10	0,98	2,96	5,41	2,45	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
31/08/2012 0:11	L1	238	183	11,50	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
31/08/2012 0:21	L1	238	183	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line						
	L3	239	182	11,60	0,96	2,57	4,75	2,18	Line						
31/08/2012 0:31	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line						
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
31/08/2012 0:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
31/08/2012 0:51	L1	238	183	11,30	0,97	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line						
	L3	239	182	11,50	0,97	2,57	4,75	2,18	Line						
31/08/2012 1:01	L1	238	183	11,30	0,96	2,49	4,50	2,01	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line						
	L3	239	181	11,70	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
31/08/2012 1:11	L1	238	183	11,30	0,96	2,47	4,47	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,88	5,45	2,57	Line						
	L3	239	182	11,60	0,96	2,58	4,77	2,19	Line						
31/08/2012 1:21	L1	238	183	11,40	0,96	2,48	4,48	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	181	12,70	0,98	2,86	5,29	2,43	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
31/08/2012 1:31	L1	238	183	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,58	4,82	2,24	Line						
31/08/2012 1:41	L1	238	183	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,88	5,45	2,57	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
31/08/2012 1:51	L1	238	183	11,30	0,96	2,48	4,48	2,00	Line		0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line						
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line						



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/08/2012 2:01	L1	238	183	11,40	0,96	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
31/08/2012 2:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
31/08/2012 2:21	L1	237	182	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	238	180	11,50	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
31/08/2012 2:31	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
31/08/2012 2:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,84	5,31	2,47	Line				
	L3	238	180	11,50	0,96	2,55	4,77	2,22	Line				
31/08/2012 2:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	179	12,70	0,98	2,84	5,37	2,53	Line				
	L3	237	180	11,40	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
31/08/2012 3:01	L1	237	182	11,40	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	237	180	11,50	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
31/08/2012 3:11	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
31/08/2012 3:21	L1	237	182	11,30	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
31/08/2012 3:30	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Upstream ramp				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp				
31/08/2012 3:31	L1	236	216	17,00	0,88	3,36	4,11	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	219	20,10	0,90	4,12	4,93	0,81	Line				
	L3	237	216	17,80	0,88	3,56	4,40	0,84	Line				
31/08/2012 3:41	L1	236	219	17,30	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	220	19,90	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,75	4,54	0,79	Line				
31/08/2012 3:51	L1	236	219	17,30	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	219	19,90	0,96	4,30	5,20	0,90	Line				
	L3	238	218	17,70	0,94	3,77	4,61	0,84	Line				
31/08/2012 4:01	L1	237	220	17,40	0,94	3,64	4,31	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,90	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,76	4,55	0,79	Line				
31/08/2012 4:11	L1	236	219	17,40	0,94	3,61	4,27	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,90	0,96	4,31	5,16	0,85	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,79	4,63	0,84	Line				
31/08/2012 4:21	L1	236	219	17,50	0,94	3,63	4,30	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	220	19,90	0,96	4,29	5,08	0,79	Line				
	L3	238	218	17,80	0,94	3,78	4,62	0,84	Line				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
31/08/2012 4:30	L1	236	219	17,30	0,95	3,63	4,30	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	220	19,90	0,96	4,32	5,17	0,85	Downstream ramp				
	L3	237	218	17,70	0,94	3,75	4,54	0,79	Downstream ramp				
31/08/2012 4:34	L1	237	182	11,50	0,97	2,47	4,47	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,30	0,98	2,97	5,43	2,46	Line				
	L3	238	183	12,00	0,97	2,65	4,79	2,14	Line				
31/08/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	14,30	0,99	3,26	5,89	2,63	Line				
	L3	238	183	12,80	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
31/08/2012 4:54	L1	237	182	12,80	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	14,30	0,99	3,26	5,96	2,70	Line				
	L3	238	183	12,90	0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
31/08/2012 5:04	L1	238	180	12,40	-0,99	2,85	5,33	2,48	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	13,70	0,99	3,19	5,96	2,77	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
31/08/2012 5:14	L1	238	180	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	180	13,70	0,99	3,18	6,01	2,83	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
31/08/2012 5:24	L1	238	180	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	13,70	0,99	3,18	6,01	2,83	Line				
	L3	239	181	12,40	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
31/08/2012 5:34	L1	238	180	12,40	-0,99	2,86	5,35	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	13,70	0,99	3,17	5,93	2,76	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,89	5,40	2,51	Line				
31/08/2012 5:44	L1	238	180	13,10	-0,99	2,95	5,52	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	13,80	0,99	3,18	6,01	2,83	Line				
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
31/08/2012 5:54	L1	239	181	13,00	-0,92	2,80	5,24	2,44	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	13,90	0,99	3,19	5,96	2,77	Line				
	L3	239	181	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
31/08/2012 6:04	L1	238	180	13,00	-0,92	2,78	5,20	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	13,90	0,99	3,18	5,95	2,77	Line				
	L3	238	180	12,30	0,99	2,84	5,31	2,47	Line				
31/08/2012 6:14	L1	237	180	13,10	-0,92	2,77	5,12	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	179	13,90	0,99	3,15	5,89	2,74	Line				
	L3	237	180	12,40	0,99	2,82	5,21	2,39	Line				
31/08/2012 6:16	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
31/08/2012 19:47	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
31/08/2012 19:47	L1	232	213	20,90	0,57	2,76	3,34	0,58	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	232	213	24,70	0,53	3,11	3,76	0,65	Switching-on				
	L3	234	215	23,60	0,51	2,88	3,48	0,60	Switching-on				
31/08/2012 19:50	L1	233	214	19,20	0,88	3,85	4,66	0,81	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	213	21,60	0,88	4,40	5,44	1,04	Upstream ramp				
	L3	235	215	20,40	0,86	4,08	4,99	0,91	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/08/2012 19:51	L1	233	216	19,70	0,88	3,94	4,66	0,72	Line					
	L2	234	215	22,40	0,88	4,53	5,48	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	216	20,80	0,86	4,19	5,01	0,82	Line					
31/08/2012 20:00	L1	234	218	18,80	0,99	4,28	5,01	0,73	Downstream ramp					
	L2	234	219	22,80	0,95	4,97	5,76	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	234	218	20,50	0,93	4,42	5,18	0,76	Downstream ramp					
31/08/2012 20:00	L1	235	218	18,90	0,99	4,33	5,13	0,80	Line					
	L2	235	218	21,50	0,96	4,76	5,64	0,88	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	234	218	20,50	0,93	4,45	5,21	0,76	Line					
31/08/2012 20:10	L1	235	218	18,80	0,99	4,32	5,11	0,79	Line					
	L2	235	217	22,10	0,96	4,89	5,85	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	218	20,40	0,94	4,46	5,28	0,82	Line					
31/08/2012 20:20	L1	235	218	18,90	1,00	4,34	5,14	0,80	Line					
	L2	234	216	22,10	0,96	4,86	5,81	0,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	218	20,40	0,94	4,47	5,29	0,82	Line					
31/08/2012 20:30	L1	235	218	19,00	1,00	4,34	5,14	0,80	Line					
	L2	235	217	22,20	0,96	4,90	5,86	0,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	235	218	20,40	0,94	4,47	5,29	0,82	Line					
31/08/2012 20:40	L1	236	219	19,00	1,00	4,38	5,19	0,81	Line					
	L2	236	218	22,30	0,96	4,94	5,91	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	235	218	20,50	0,94	4,49	5,32	0,83	Line					
31/08/2012 20:50	L1	236	219	19,10	1,00	4,40	5,21	0,81	Line					
	L2	236	218	22,30	0,96	4,94	5,91	0,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	236	219	20,50	0,94	4,51	5,34	0,83	Line					
31/08/2012 21:00	L1	236	218	19,10	1,00	4,38	5,24	0,86	Downstream ramp					
	L2	236	218	22,50	0,96	4,98	5,96	0,98	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	217	19,90	0,95	4,42	5,40	0,98	Downstream ramp					
31/08/2012 21:02	L1	236	194	14,70	-0,99	3,36	5,25	1,89	Line					
	L2	236	195	17,70	0,97	3,98	6,14	2,16	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	194	15,60	0,97	3,55	5,61	2,06	Line					
31/08/2012 21:12	L1	236	193	14,60	-0,99	3,36	5,31	1,95	Line					
	L2	237	193	17,20	0,97	3,86	6,16	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,50	5,53	2,03	Line					
31/08/2012 21:22	L1	236	193	14,50	-0,99	3,34	5,27	1,93	Line					
	L2	237	193	17,10	0,97	3,86	6,16	2,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	15,60	0,96	3,50	5,53	2,03	Line					
31/08/2012 21:32	L1	237	194	14,60	-0,99	3,37	5,32	1,95	Line					
	L2	238	193	16,80	0,97	3,82	6,17	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	237	194	15,70	0,96	3,50	5,53	2,03	Line					
31/08/2012 21:42	L1	238	194	14,70	-0,99	3,39	5,41	2,02	Line					
	L2	238	194	16,90	0,97	3,83	6,12	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	194	15,70	0,96	3,52	5,62	2,10	Line					
31/08/2012 21:52	L1	238	194	14,90	-0,99	3,40	5,43	2,03	Line					
	L2	238	194	17,00	0,97	3,83	6,12	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	195	15,90	0,95	3,53	5,57	2,04	Line					
31/08/2012 22:00	L1	238	195	14,80	-0,99	3,40	5,37	1,97	Downstream ramp					
	L2	239	195	17,00	0,97	3,85	6,15	2,30	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	195	15,90	0,96	3,54	5,59	2,05	Downstream ramp					



Measures table

Period: 1.8.2012 - 31.8.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
31/08/2012 22:01	L1	238	183	13,30	-0,99	3,06	5,53	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,10	0,98	3,46	6,33	2,87	Line					
	L3	239	183	14,00	0,97	3,18	5,81	2,63	Line					
31/08/2012 22:11	L1	238	183	13,00	-0,99	2,99	5,41	2,42	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,90	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	238	181	13,50	0,97	3,05	5,64	2,59	Line					
31/08/2012 22:21	L1	238	183	13,00	-0,99	3,01	5,44	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	14,80	0,98	3,40	6,15	2,75	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
31/08/2012 22:31	L1	238	183	12,80	-0,99	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,80	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	180	13,40	0,97	3,06	5,79	2,73	Line					
31/08/2012 22:41	L1	238	183	12,90	-0,99	2,97	5,37	2,40	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
31/08/2012 22:51	L1	239	183	12,90	-0,99	2,98	5,45	2,47	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	14,90	0,98	3,43	6,27	2,84	Line					
	L3	240	182	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
31/08/2012 23:01	L1	239	181	12,60	-0,99	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	183	15,10	0,98	3,45	6,31	2,86	Line					
	L3	240	182	13,50	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
31/08/2012 23:11	L1	239	181	12,50	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	14,50	0,98	3,36	6,35	2,99	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
31/08/2012 23:21	L1	239	181	12,60	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	14,50	0,98	3,35	6,33	2,98	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,08	5,76	2,68	Line					
31/08/2012 23:31	L1	239	181	12,60	-0,99	2,90	5,42	2,52	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	14,50	0,98	3,35	6,33	2,98	Line					
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
31/08/2012 23:41	L1	239	181	12,60	-0,99	2,91	5,44	2,53	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	14,50	0,98	3,36	6,35	2,99	Line					
	L3	240	182	13,60	0,97	3,11	5,81	2,70	Line					
31/08/2012 23:51	L1	238	181	10,90	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line					
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line					
Max Value		241	223	25,70	1,00	5,00	6,35	2,99		0,00	0,00	0,00	3,27	
Medium Values		237	190	14,87	0,96	3,30	5,37	2,07		0,00	0,00	0,00	3,26	
Min Value		231	178	10,70	0,84	2,36	4,03	0,61		0,00	0,00	0,00	3,25	