



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/09/2012 0:01	L1	238	181	11,00	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	240	182	12,70	0,98	2,89	5,40	2,51	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
01/09/2012 0:11	L1	237	180	10,90	0,97	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,50	0,98	2,86	5,41	2,55	Line				
	L3	239	181	11,40	0,97	2,56	4,79	2,23	Line				
01/09/2012 0:21	L1	238	180	11,00	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	180	12,60	0,98	2,87	5,43	2,56	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
01/09/2012 0:31	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,57	4,75	2,18	Line				
01/09/2012 0:41	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
01/09/2012 0:51	L1	238	180	10,90	0,97	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,40	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
01/09/2012 1:01	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
01/09/2012 1:11	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line				
01/09/2012 1:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line				
01/09/2012 1:31	L1	238	180	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,60	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
01/09/2012 1:41	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	239	181	12,70	0,98	2,87	5,37	2,50	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
01/09/2012 1:51	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
01/09/2012 2:01	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line				
	L3	240	182	11,60	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
01/09/2012 2:11	L1	238	180	10,90	0,96	2,38	4,45	2,07	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
01/09/2012 2:21	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	180	12,60	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
01/09/2012 2:31	L1	238	180	10,90	0,96	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
01/09/2012 2:41	L1	237	180	10,90	0,97	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	180	12,70	0,98	2,85	5,33	2,48	Line						
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
01/09/2012 2:51	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	180	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line						
	L3	239	181	11,50	0,96	2,56	4,79	2,23	Line						
01/09/2012 3:01	L1	238	180	11,00	0,96	2,40	4,49	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	239	180	12,70	0,98	2,87	5,43	2,56	Line						
	L3	239	181	11,50	0,96	2,57	4,81	2,24	Line						
01/09/2012 3:11	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Line						
	L3	238	181	11,40	0,96	2,55	4,71	2,16	Line						
01/09/2012 3:21	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	180	12,50	0,98	2,85	5,33	2,48	Line						
	L3	239	181	11,40	0,97	2,57	4,81	2,24	Line						
01/09/2012 3:30	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	180	12,60	0,98	2,84	5,31	2,47	Upstream ramp						
	L3	238	181	11,40	0,97	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp						
01/09/2012 3:31	L1	236	214	16,20	0,89	3,27	4,08	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	214	18,60	0,92	3,93	4,96	1,03	Downstream ramp						
	L3	238	215	17,20	0,89	3,52	4,45	0,93	Downstream ramp						
01/09/2012 3:31	L1	236	217	16,80	0,88	3,37	4,08	0,71	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	219	19,90	0,90	4,12	4,93	0,81	Line						
	L3	238	217	17,50	0,88	3,56	4,40	0,84	Line						
01/09/2012 3:41	L1	237	217	16,60	0,95	3,52	4,30	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	220	19,50	0,96	4,28	5,07	0,79	Line						
	L3	238	218	17,40	0,94	3,77	4,61	0,84	Line						
01/09/2012 3:51	L1	236	217	16,60	0,95	3,51	4,24	0,73	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	238	220	19,50	0,96	4,30	5,14	0,84	Line						
	L3	238	218	17,40	0,94	3,77	4,61	0,84	Line						
01/09/2012 4:01	L1	237	217	16,60	0,95	3,53	4,32	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line						
	L3	237	217	17,40	0,94	3,75	4,58	0,83	Line						
01/09/2012 4:11	L1	237	217	16,70	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	220	19,60	0,96	4,29	5,13	0,84	Line						
	L3	238	218	17,60	0,94	3,76	4,60	0,84	Line						
01/09/2012 4:21	L1	236	216	16,70	0,95	3,50	4,28	0,78	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	219	19,60	0,96	4,26	5,10	0,84	Line						
	L3	237	218	17,50	0,94	3,75	4,54	0,79	Line						
01/09/2012 4:30	L1	236	217	16,70	0,95	3,51	4,24	0,73	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	237	220	19,70	0,96	4,27	5,05	0,78	Downstream ramp						
	L3	237	218	17,60	0,94	3,76	4,55	0,79	Downstream ramp						
01/09/2012 4:34	L1	237	182	11,30	0,97	2,48	4,48	2,00	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	13,20	0,98	2,96	5,41	2,45	Line						
	L3	238	183	12,00	0,97	2,66	4,81	2,15	Line						
01/09/2012 4:44	L1	237	182	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	238	182	14,20	0,99	3,25	5,94	2,69	Line						
	L3	238	183	12,90	0,99	2,95	5,33	2,38	Line						



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/09/2012 4:54	L1	238	183	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	238	183	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	183	12,90	0,99	2,95	5,33	2,38	Line				
01/09/2012 5:04	L1	237	182	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	181	12,40	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
01/09/2012 5:14	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
01/09/2012 5:24	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	180	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
01/09/2012 5:34	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	180	12,30	0,99	2,86	5,35	2,49	Line				
01/09/2012 5:44	L1	237	182	12,60	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line				
	L2	238	182	14,00	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line				
01/09/2012 5:54	L1	238	183	12,70	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	238	182	14,10	0,99	3,25	5,94	2,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	181	12,30	0,99	2,87	5,31	2,44	Line				
01/09/2012 6:01	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
01/09/2012 20:02	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
01/09/2012 20:02	L1	234	212	22,90	0,55	3,01	3,76	0,75	Switching-on				
	L2	235	212	24,00	0,52	3,03	3,83	0,80	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	236	211	22,10	0,53	2,81	3,63	0,82	Switching-on				
01/09/2012 20:05	L1	235	212	20,50	0,86	4,16	5,25	1,09	Upstream ramp				
	L2	236	213	20,60	0,89	4,34	5,48	1,14	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	214	20,00	0,87	4,09	5,16	1,07	Upstream ramp				
01/09/2012 20:05	L1	235	213	20,60	0,87	4,18	5,22	1,04	Line				
	L2	236	213	20,60	0,90	4,35	5,49	1,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	213	19,90	0,87	4,09	5,16	1,07	Line				
01/09/2012 20:15	L1	236	213	20,50	0,94	4,50	5,68	1,18	Line				
	L2	237	213	21,00	0,95	4,67	5,96	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	236	213	19,60	0,94	4,32	5,46	1,14	Line				
01/09/2012 20:25	L1	236	213	20,30	0,95	4,50	5,68	1,18	Line				
	L2	237	213	20,90	0,96	4,68	5,97	1,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	214	19,60	0,94	4,35	5,49	1,14	Line				
01/09/2012 20:35	L1	235	215	21,00	0,95	4,62	5,65	1,03	Line				
	L2	237	214	20,90	0,96	4,69	5,92	1,23	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	237	215	19,60	0,95	4,37	5,46	1,09	Line				
01/09/2012 20:45	L1	236	216	20,90	0,95	4,64	5,67	1,03	Line				
	L2	237	213	20,90	0,96	4,69	5,99	1,30	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	237	214	19,60	0,95	4,36	5,51	1,15	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
01/09/2012 20:55	L1	236	216	21,00	0,95	4,65	5,68	1,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	213	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Line				
	L3	237	215	19,60	0,95	4,38	5,47	1,09	Line				
01/09/2012 21:00	L1	236	216	21,10	0,95	4,65	5,68	1,03	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	213	21,00	0,96	4,70	6,00	1,30	Downstream ramp				
	L3	238	215	19,80	0,95	4,41	5,57	1,16	Downstream ramp				
01/09/2012 21:02	L1	236	195	17,10	0,96	3,85	5,94	2,09	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	196	17,60	0,97	4,01	6,26	2,25	Line				
	L3	238	195	15,90	0,96	3,62	5,72	2,10	Line				
01/09/2012 21:12	L1	237	194	16,50	0,96	3,70	5,84	2,14	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,10	0,96	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	239	195	15,90	0,95	3,59	5,73	2,14	Line				
01/09/2012 21:22	L1	236	193	16,40	0,96	3,68	5,81	2,13	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	194	17,00	0,97	3,87	6,18	2,31	Line				
	L3	238	194	15,90	0,96	3,57	5,70	2,13	Line				
01/09/2012 21:32	L1	238	194	15,00	0,99	3,48	5,56	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,40	0,97	3,89	6,21	2,32	Line				
	L3	238	195	15,90	0,95	3,57	5,64	2,07	Line				
01/09/2012 21:42	L1	238	194	15,20	0,99	3,52	5,62	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,10	0,97	3,88	6,20	2,32	Line				
	L3	239	195	15,90	0,96	3,59	5,73	2,14	Line				
01/09/2012 21:52	L1	237	194	15,20	0,99	3,50	5,53	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,00	0,97	3,88	6,20	2,32	Line				
	L3	239	195	15,80	0,96	3,58	5,72	2,14	Line				
01/09/2012 22:00	L1	238	194	15,20	0,99	3,52	5,62	2,10	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	194	17,20	0,97	3,88	6,20	2,32	Downstream ramp				
	L3	239	193	15,40	0,96	3,48	5,68	2,20	Downstream ramp				
01/09/2012 22:01	L1	238	182	13,70	0,99	3,17	5,80	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,45	6,31	2,86	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,12	5,83	2,71	Line				
01/09/2012 22:11	L1	238	183	13,30	0,99	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,20	0,98	3,47	6,34	2,87	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
01/09/2012 22:21	L1	237	183	13,40	0,99	3,08	5,51	2,43	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	15,00	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	238	181	13,60	0,96	3,08	5,69	2,61	Line				
01/09/2012 22:31	L1	238	183	13,30	0,99	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,09	5,78	2,69	Line				
01/09/2012 22:41	L1	238	183	13,30	0,99	3,09	5,59	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,90	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,70	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
01/09/2012 22:51	L1	238	183	13,30	0,99	3,08	5,57	2,49	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	239	183	14,80	0,98	3,42	6,25	2,83	Line				
	L3	239	181	13,60	0,97	3,10	5,80	2,70	Line				
01/09/2012 23:01	L1	239	181	13,10	0,99	3,03	5,67	2,64	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	241	181	14,60	0,98	3,37	6,44	3,07	Line				
	L3	241	182	13,70	0,97	3,14	5,94	2,80	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/09/2012 23:11	L1	238	180	12,80	0,99	2,99	5,59	2,60	Line					
	L2	239	180	14,30	0,98	3,32	6,28	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	238	180	13,40	0,97	3,07	5,74	2,67	Line					
01/09/2012 23:21	L1	238	180	12,80	0,99	3,00	5,61	2,61	Line					
	L2	239	180	14,30	0,98	3,32	6,28	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,50	0,97	3,09	5,78	2,69	Line					
01/09/2012 23:31	L1	238	180	12,80	0,99	3,00	5,61	2,61	Line					
	L2	239	180	14,30	0,98	3,32	6,28	2,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
01/09/2012 23:41	L1	238	180	12,80	0,99	3,00	5,61	2,61	Line					
	L2	239	180	14,30	0,98	3,33	6,30	2,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	239	181	13,50	0,97	3,10	5,80	2,70	Line					
01/09/2012 23:51	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 0:01	L1	238	181	10,90	0,96	2,41	4,46	2,05	Line					
	L2	240	181	12,60	0,98	2,90	5,48	2,58	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 0:11	L1	238	180	10,90	0,97	2,40	4,49	2,09	Line					
	L2	239	180	12,50	0,98	2,87	5,43	2,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line					
02/09/2012 0:21	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 0:31	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 0:41	L1	238	180	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line					
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 0:51	L1	239	181	10,90	0,97	2,42	4,52	2,10	Line					
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 1:01	L1	238	180	10,80	0,97	2,41	4,51	2,10	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,50	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 1:11	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	181	11,50	0,97	2,58	4,82	2,24	Line					
02/09/2012 1:21	L1	238	180	10,80	0,97	2,40	4,49	2,09	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,87	5,37	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L3	239	182	11,50	0,97	2,58	4,77	2,19	Line					
02/09/2012 1:31	L1	238	181	10,90	0,97	2,41	4,46	2,05	Line					
	L2	239	181	12,50	0,98	2,88	5,38	2,50	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
02/09/2012 1:41	L1	239	181	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line					
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
02/09/2012 1:51	L1	239	181	10,90	0,97	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	12,60	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
02/09/2012 2:01	L1	239	181	10,90	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,70	0,98	2,88	5,38	2,50	Line					
	L3	240	182	11,60	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 2:11	L1	238	181	10,90	0,96	2,39	4,42	2,03	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	181	12,60	0,98	2,88	5,38	2,50	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 2:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	182	12,60	0,98	2,89	5,40	2,51	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 2:31	L1	239	181	10,90	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	240	182	11,60	0,96	2,60	4,86	2,26	Line					
02/09/2012 2:41	L1	239	181	10,90	0,96	2,41	4,51	2,10	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	12,70	0,98	2,90	5,48	2,58	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
02/09/2012 2:51	L1	238	181	10,90	0,97	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	240	181	12,70	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	240	182	11,60	0,97	2,60	4,86	2,26	Line					
02/09/2012 3:01	L1	238	181	11,10	0,96	2,40	4,44	2,04	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	240	181	12,80	0,98	2,89	5,46	2,57	Line					
	L3	240	182	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line					
02/09/2012 3:11	L1	238	180	10,90	0,97	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,57	4,81	2,24	Line					
02/09/2012 3:21	L1	238	180	10,90	0,97	2,39	4,47	2,08	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	239	180	12,70	0,98	2,86	5,41	2,55	Line					
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line					
02/09/2012 3:30	L1	237	180	10,90	0,97	2,38	4,40	2,02	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	239	180	12,60	0,98	2,86	5,41	2,55	Upstream ramp					
	L3	239	182	11,60	0,97	2,57	4,75	2,18	Upstream ramp					
02/09/2012 3:31	L1	236	214	16,30	0,89	3,27	4,08	0,81	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,40	0,91	4,05	5,00	0,95	Downstream ramp					
	L3	238	215	17,40	0,88	3,52	4,45	0,93	Downstream ramp					
02/09/2012 3:31	L1	236	216	16,90	0,88	3,35	4,10	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,40	0,91	4,08	5,04	0,96	Line					
	L3	238	216	17,30	0,89	3,54	4,42	0,88	Line					
02/09/2012 3:41	L1	237	218	16,60	0,95	3,54	4,28	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,97	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	219	17,60	0,95	3,78	4,57	0,79	Line					
02/09/2012 3:51	L1	237	217	16,60	0,95	3,54	4,33	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,00	0,96	4,19	5,18	0,99	Line					
	L3	238	218	17,50	0,95	3,77	4,61	0,84	Line					
02/09/2012 4:01	L1	237	217	16,60	0,95	3,53	4,32	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	218	19,10	0,96	4,16	5,09	0,93	Line					
	L3	237	219	17,60	0,94	3,78	4,52	0,74	Line					



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/09/2012 4:11	L1	237	217	16,70	0,95	3,55	4,34	0,79	Line				
	L2	238	218	19,10	0,97	4,20	5,13	0,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	218	17,60	0,95	3,79	4,63	0,84	Line				
02/09/2012 4:21	L1	237	217	16,60	0,95	3,54	4,33	0,79	Line				
	L2	238	217	19,10	0,96	4,19	5,18	0,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	238	219	17,60	0,95	3,78	4,57	0,79	Line				
02/09/2012 4:30	L1	237	217	16,70	0,95	3,55	4,34	0,79	Downstream ramp				
	L2	238	217	19,10	0,97	4,20	5,19	0,99	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	238	219	17,60	0,95	3,78	4,57	0,79	Downstream ramp				
02/09/2012 4:34	L1	237	183	11,30	0,97	2,48	4,43	1,95	Line				
	L2	238	183	13,10	0,98	2,96	5,35	2,39	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	11,60	0,97	2,59	4,84	2,25	Line				
02/09/2012 4:44	L1	238	182	12,80	-0,99	2,92	5,34	2,42	Line				
	L2	238	183	14,20	0,99	3,25	5,88	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,40	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
02/09/2012 4:54	L1	238	182	12,70	-0,99	2,92	5,34	2,42	Line				
	L2	238	183	14,10	0,99	3,26	5,89	2,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,30	0,99	2,87	5,37	2,50	Line				
02/09/2012 5:04	L1	238	183	12,90	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 5:14	L1	238	183	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 5:24	L1	238	183	12,90	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 5:34	L1	238	183	12,90	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 5:44	L1	238	183	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L2	239	183	14,40	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 5:54	L1	238	183	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line				
	L2	239	183	14,30	0,99	3,28	6,00	2,72	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	239	181	12,50	0,99	2,88	5,38	2,50	Line				
02/09/2012 6:00	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
02/09/2012 19:51	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on	0,00	0,00	0,00	3,25
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Start switching-on				
02/09/2012 19:51	L1	232	214	21,60	0,56	2,80	3,35	0,55	Switching-on				
	L2	233	213	25,20	0,52	3,13	3,83	0,70	Switching-on	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	234	213	23,10	0,52	2,85	3,52	0,67	Switching-on				
02/09/2012 19:54	L1	233	214	19,70	0,88	3,89	4,70	0,81	Upstream ramp				
	L2	234	214	22,20	0,88	4,46	5,45	0,99	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L3	235	213	20,40	0,86	4,01	5,01	1,00	Upstream ramp				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/09/2012 19:54	L1	234	214	19,60	0,89	4,00	4,89	0,89	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	214	22,00	0,89	4,49	5,49	1,00	Downstream ramp				
	L3	235	216	20,80	0,85	4,12	4,98	0,86	Downstream ramp				
02/09/2012 19:54	L1	232	219	21,00	0,87	4,15	4,71	0,56	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	217	22,90	0,88	4,61	5,46	0,85	Line				
	L3	235	215	21,10	0,86	4,19	5,12	0,93	Line				
02/09/2012 20:00	L1	234	220	20,10	0,98	4,49	5,15	0,66	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	234	219	23,10	0,94	4,98	5,77	0,79	Downstream ramp				
	L3	236	219	21,00	0,93	4,50	5,33	0,83	Downstream ramp				
02/09/2012 20:00	L1	233	218	19,40	0,98	4,36	5,05	0,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	234	220	23,40	0,95	5,02	5,76	0,74	Line				
	L3	236	219	21,20	0,93	4,54	5,37	0,83	Line				
02/09/2012 20:10	L1	234	217	19,50	0,99	4,39	5,20	0,81	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	22,30	0,96	4,89	5,85	0,96	Line				
	L3	235	219	20,80	0,94	4,51	5,28	0,77	Line				
02/09/2012 20:20	L1	235	218	19,00	0,99	4,32	5,11	0,79	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	235	217	22,30	0,96	4,91	5,87	0,96	Line				
	L3	235	218	20,70	0,94	4,48	5,30	0,82	Line				
02/09/2012 20:30	L1	234	218	19,00	0,99	4,30	5,04	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	216	22,20	0,96	4,89	5,91	1,02	Line				
	L3	235	218	20,70	0,94	4,48	5,30	0,82	Line				
02/09/2012 20:40	L1	234	218	19,00	1,00	4,31	5,05	0,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	218	22,10	0,96	4,86	5,75	0,89	Line				
	L3	236	219	20,70	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
02/09/2012 20:50	L1	235	218	19,10	1,00	4,34	5,14	0,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	235	217	22,60	0,96	4,95	5,92	0,97	Line				
	L3	236	219	20,70	0,95	4,51	5,34	0,83	Line				
02/09/2012 21:00	L1	235	218	18,90	-0,99	4,28	5,07	0,79	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	218	22,50	0,96	4,96	5,93	0,97	Downstream ramp				
	L3	236	219	20,70	0,95	4,51	5,34	0,83	Downstream ramp				
02/09/2012 21:02	L1	235	195	15,10	-0,99	3,42	5,22	1,80	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,90	0,97	3,98	6,14	2,16	Line				
	L3	236	193	15,80	0,97	3,53	5,57	2,04	Line				
02/09/2012 21:12	L1	235	195	14,90	-0,99	3,37	5,14	1,77	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,70	0,97	3,93	6,07	2,14	Line				
	L3	236	193	15,70	0,95	3,48	5,50	2,02	Line				
02/09/2012 21:22	L1	236	193	14,50	-0,99	3,29	5,20	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,60	0,97	3,94	6,08	2,14	Line				
	L3	236	193	15,70	0,96	3,48	5,50	2,02	Line				
02/09/2012 21:32	L1	236	193	14,50	-0,99	3,30	5,21	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	236	195	17,70	0,97	3,94	6,08	2,14	Line				
	L3	237	193	15,80	0,95	3,50	5,59	2,09	Line				
02/09/2012 21:42	L1	236	194	14,50	-0,99	3,30	5,15	1,85	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,70	0,97	3,94	6,08	2,14	Line				
	L3	237	194	15,90	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				
02/09/2012 21:52	L1	236	193	15,00	-0,99	3,38	5,34	1,96	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	18,00	0,97	3,95	6,10	2,15	Line				
	L3	237	194	16,00	0,96	3,51	5,54	2,03	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
02/09/2012 22:00	L1	236	193	14,50	-0,99	3,29	5,20	1,91	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	195	17,70	0,97	3,93	6,07	2,14	Downstream ramp				
	L3	236	194	15,90	0,96	3,49	5,45	1,96	Downstream ramp				
02/09/2012 22:01	L1	236	184	13,30	-0,99	3,03	5,30	2,27	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	236	184	15,80	0,98	3,55	6,21	2,66	Line				
	L3	237	182	14,00	0,97	3,14	5,68	2,54	Line				
02/09/2012 22:11	L1	236	181	12,80	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
02/09/2012 22:21	L1	235	181	12,80	-0,99	2,91	5,20	2,29	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,36	6,07	2,71	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,11	5,62	2,51	Line				
02/09/2012 22:31	L1	236	181	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
02/09/2012 22:41	L1	236	181	12,80	-0,99	2,93	5,30	2,37	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	181	14,80	0,98	3,37	6,16	2,79	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
02/09/2012 22:51	L1	236	181	12,80	-0,99	2,92	5,28	2,36	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	237	182	14,80	0,98	3,37	6,09	2,72	Line				
	L3	237	183	13,90	0,97	3,12	5,58	2,46	Line				
02/09/2012 23:01	L1	237	182	13,00	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,39	6,20	2,81	Line				
	L3	238	183	14,00	0,96	3,14	5,68	2,54	Line				
02/09/2012 23:11	L1	237	182	12,90	-0,99	2,95	5,33	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	15,00	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	238	182	14,00	0,96	3,13	5,72	2,59	Line				
02/09/2012 23:21	L1	236	182	12,80	-0,99	2,93	5,24	2,31	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,80	0,98	3,38	6,11	2,73	Line				
	L3	237	182	13,80	0,97	3,12	5,64	2,52	Line				
02/09/2012 23:31	L1	237	182	12,90	-0,99	2,94	5,32	2,38	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	14,90	0,98	3,40	6,22	2,82	Line				
	L3	237	182	13,90	0,97	3,13	5,66	2,53	Line				
02/09/2012 23:41	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	183	11,90	0,96	2,61	4,72	2,11	Line				
02/09/2012 23:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 0:01	L1	237	183	11,40	0,96	2,46	4,40	1,94	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,57	4,81	2,24	Line				
03/09/2012 0:11	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
03/09/2012 0:21	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/09/2012 0:31	L1	237	182	11,30	0,96	2,44	4,41	1,97	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 0:41	L1	236	182	11,30	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,50	0,97	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 0:51	L1	236	182	11,30	0,96	2,43	4,34	1,91	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/09/2012 1:01	L1	237	183	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,10	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,96	2,56	4,79	2,23	Line				
03/09/2012 1:11	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,94	5,32	2,38	Line				
	L3	238	181	11,60	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
03/09/2012 1:21	L1	237	183	11,20	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
03/09/2012 1:31	L1	238	183	11,20	0,96	2,46	4,45	1,99	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,92	5,28	2,36	Line				
	L3	239	181	11,70	0,96	2,59	4,84	2,25	Line				
03/09/2012 1:41	L1	237	182	11,20	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	12,90	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,50	0,96	2,56	4,73	2,17	Line				
03/09/2012 1:51	L1	237	182	11,30	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	183	13,00	0,98	2,93	5,30	2,37	Line				
	L3	239	181	11,60	0,97	2,57	4,81	2,24	Line				
03/09/2012 2:01	L1	236	182	11,30	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,00	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	237	180	11,60	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
03/09/2012 2:11	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 2:21	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,25
	L2	238	182	13,30	0,98	2,93	5,36	2,43	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 2:31	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				
03/09/2012 2:41	L1	236	182	11,50	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Line				
03/09/2012 2:51	L1	236	182	11,50	0,96	2,44	4,36	1,92	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	237	180	11,70	0,96	2,53	4,68	2,15	Line				
03/09/2012 3:01	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	238	182	13,20	0,98	2,92	5,34	2,42	Line				
	L3	238	181	11,70	0,96	2,54	4,70	2,16	Line				



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště								M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
03/09/2012 3:11	L1	237	183	11,50	0,96	2,45	4,38	1,93	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	181	11,60	0,96	2,54	4,70	2,16	Line					
03/09/2012 3:21	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,92	5,28	2,36	Line					
	L3	238	180	11,60	0,96	2,54	4,75	2,21	Line					
03/09/2012 3:30	L1	237	182	11,50	0,96	2,45	4,43	1,98	Upstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	238	183	13,20	0,98	2,93	5,30	2,37	Upstream ramp					
	L3	238	181	11,70	0,96	2,55	4,71	2,16	Upstream ramp					
03/09/2012 3:31	L1	236	216	17,10	0,88	3,36	4,11	0,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	217	19,60	0,91	4,02	4,91	0,89	Line					
	L3	237	217	18,10	0,88	3,58	4,38	0,80	Line					
03/09/2012 3:41	L1	236	219	17,50	0,94	3,59	4,25	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	216	19,40	0,96	4,15	5,13	0,98	Line					
	L3	237	218	17,90	0,94	3,72	4,50	0,78	Line					
03/09/2012 3:51	L1	236	219	17,50	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	217	19,50	0,96	4,18	5,17	0,99	Line					
	L3	238	218	18,00	0,94	3,75	4,58	0,83	Line					
03/09/2012 4:01	L1	236	219	17,30	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	216	19,20	0,97	4,18	5,22	1,04	Line					
	L3	238	218	17,70	0,94	3,77	4,61	0,84	Line					
03/09/2012 4:11	L1	236	219	17,20	0,95	3,62	4,29	0,67	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	218	17,60	0,94	3,75	4,54	0,79	Line					
03/09/2012 4:21	L1	236	219	17,30	0,95	3,60	4,26	0,66	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	219	19,70	0,97	4,27	5,11	0,84	Line					
	L3	237	218	17,80	0,94	3,76	4,55	0,79	Line					
03/09/2012 4:30	L1	236	219	17,10	0,95	3,62	4,29	0,67	Downstream ramp	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	237	219	19,60	0,96	4,26	5,10	0,84	Downstream ramp					
	L3	237	218	17,60	0,94	3,74	4,52	0,78	Downstream ramp					
03/09/2012 4:34	L1	236	182	11,30	0,97	2,47	4,42	1,95	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	13,10	0,98	2,95	5,39	2,44	Line					
	L3	238	183	12,00	0,97	2,65	4,79	2,14	Line					
03/09/2012 4:44	L1	237	182	12,60	-0,98	2,87	5,19	2,32	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	237	183	12,70	0,99	2,92	5,22	2,30	Line					
03/09/2012 4:54	L1	236	182	12,70	-0,98	2,86	5,11	2,25	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line					
	L3	237	182	12,70	0,99	2,92	5,28	2,36	Line					
03/09/2012 5:04	L1	237	182	12,60	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	237	182	14,10	0,99	3,23	5,84	2,61	Line					
	L3	238	180	12,40	0,99	2,85	5,33	2,48	Line					
03/09/2012 5:14	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,10	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	238	181	12,40	0,99	2,86	5,29	2,43	Line					
03/09/2012 5:24	L1	237	182	12,70	-0,99	2,91	5,26	2,35	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	238	182	14,00	0,99	3,24	5,92	2,68	Line					
	L3	238	181	12,30	0,99	2,86	5,29	2,43	Line					



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4011

RVO 4011		HARRACHOV Rvo2 - sídliště							M8834		M8834		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]
03/09/2012 5:34	L1	236	181	12,70	-0,99	2,88	5,21	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,10	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
03/09/2012 5:44	L1	237	182	12,60	-0,99	2,90	5,24	2,34	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,00	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,84	5,25	2,41	Line				
03/09/2012 5:54	L1	236	181	12,70	-0,99	2,89	5,22	2,33	Line	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	237	182	14,00	0,99	3,22	5,82	2,60	Line				
	L3	237	180	12,30	0,99	2,85	5,27	2,42	Line				
03/09/2012 5:58	L1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override	0,00	0,00	0,00	3,27
	L2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
	L3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Switching-off override				
Max Value		241	220	25,20	1,00	5,02	6,44	3,07		0,00	0,00	0,00	3,27
Medium Values		238	191	14,39	0,97	3,19	5,17	1,98		0,00	0,00	0,00	3,27
Min Value		232	180	10,80	0,85	2,38	4,08	0,56		0,00	0,00	0,00	3,25