



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]	
01/09/2012 0:01	L1	229	182	14,30	0,80	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	180	17,20	0,86	3,34	5,58	2,24	Line					
	L3	228	180	16,20	0,81	3,00	5,01	2,01	Line					
01/09/2012 0:11	L1	228	181	14,20	0,80	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	180	17,20	0,85	3,32	5,48	2,16	Line					
	L3	228	179	16,20	0,81	3,00	5,07	2,07	Line					
01/09/2012 0:21	L1	228	181	14,20	0,80	2,59	4,28	1,69	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,20	0,86	3,34	5,58	2,24	Line					
	L3	227	179	16,30	0,81	2,98	4,98	2,00	Line					
01/09/2012 0:31	L1	228	181	14,20	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	16,50	0,87	3,25	5,43	2,18	Line					
	L3	228	179	15,70	0,82	2,93	4,95	2,02	Line					
01/09/2012 0:41	L1	228	181	14,20	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	180	17,10	0,86	3,34	5,52	2,18	Line					
	L3	227	179	16,20	0,81	2,98	4,98	2,00	Line					
01/09/2012 0:51	L1	228	181	14,20	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,20	0,86	3,34	5,58	2,24	Line					
	L3	228	180	16,00	0,82	2,98	4,98	2,00	Line					
01/09/2012 1:01	L1	228	181	14,20	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	180	16,60	0,87	3,27	5,40	2,13	Line					
	L3	228	180	16,00	0,82	2,98	4,98	2,00	Line					
01/09/2012 1:11	L1	228	181	14,30	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,25	
	L2	228	180	17,20	0,86	3,34	5,58	2,24	Line					
	L3	228	180	15,70	0,82	2,93	4,90	1,97	Line					
01/09/2012 1:21	L1	228	181	14,30	0,80	2,60	4,30	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	16,80	0,87	3,29	5,50	2,21	Line					
	L3	228	180	16,10	0,82	2,99	5,00	2,01	Line					
01/09/2012 1:31	L1	228	182	14,20	0,80	2,60	4,25	1,65	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	16,70	0,87	3,29	5,50	2,21	Line					
	L3	228	180	16,20	0,82	3,00	5,01	2,01	Line					
01/09/2012 1:41	L1	229	181	14,20	0,80	2,61	4,36	1,75	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,10	0,86	3,35	5,60	2,25	Line					
	L3	228	180	16,30	0,81	3,01	5,03	2,02	Line					
01/09/2012 1:51	L1	228	181	14,30	0,80	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	181	16,80	0,87	3,30	5,45	2,15	Line					
	L3	228	180	16,10	0,82	2,99	5,00	2,01	Line					
01/09/2012 2:01	L1	229	182	14,30	0,80	2,61	4,31	1,70	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	228	180	17,20	0,85	3,34	5,58	2,24	Line					
	L3	228	180	16,10	0,82	2,99	5,00	2,01	Line					
01/09/2012 2:11	L1	227	181	14,30	0,80	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	179	16,70	0,87	3,27	5,46	2,19	Line					
	L3	227	179	16,10	0,82	2,96	4,95	1,99	Line					
01/09/2012 2:21	L1	227	181	14,20	0,80	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	180	17,10	0,86	3,32	5,48	2,16	Line					
	L3	227	179	16,10	0,82	2,96	4,95	1,99	Line					
01/09/2012 2:31	L1	227	181	14,20	0,80	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,27	
	L2	227	179	16,60	0,87	3,26	5,45	2,19	Line					
	L3	227	179	16,00	0,82	2,96	4,95	1,99	Line					



Measures table

Period: 1.9.2012 - 30.9.2012 23:59:59 | Switchboard code = RVO 4013

RVO 4013		Harrachov - RVO 3 - Městský úřad								M8833		M8833		21	
		Vin [V]	Vout [V]	Current [A]	PF	Active P [KW]	Theoric P [KW]	Saving [KW]	State	N Current [A]	An. Input 1 [mA]	An. Input 2 [mA]	Vbatt [V]		
01/09/2012 2:41	L1	227	180	14,20	0,80	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	179	17,00	0,86	3,30	5,51	2,21	Line						
	L3	227	179	16,20	0,81	2,98	4,98	2,00	Line						
01/09/2012 2:51	L1	227	180	14,20	0,80	2,58	4,26	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	227	179	17,30	0,85	3,33	5,56	2,23	Line						
	L3	227	179	16,00	0,82	2,97	4,96	1,99	Line						
01/09/2012 3:01	L1	228	180	14,30	0,80	2,59	4,33	1,74	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	180	17,20	0,86	3,31	5,47	2,16	Line						
	L3	228	179	16,10	0,82	2,97	5,02	2,05	Line						
01/09/2012 3:11	L1	227	180	14,20	0,80	2,57	4,25	1,68	Line	0,00	0,00	0,00	3,27		
	L2	227	179	17,00	0,86	3,31	5,53	2,22	Line						
	L3	227	179	16,00	0,82	2,95	4,93	1,98	Line						
01/09/2012 3:21	L1	226	180	14,20	0,80	2,58	4,21	1,63	Line	0,00	0,00	0,00	3,25		
	L2	226	179	16,80	0,87	3,27	5,40	2,13	Line						
	L3	226	179	15,90	0,82	2,95	4,87	1,92	Line						
Max Value		229	182	17,30	0,87	3,35	5,60	2,25		0,00	0,00	0,00	3,27		
Medium Values		228	180	15,76	0,83	2,96	4,92	1,96		0,00	0,00	0,00	3,27		
Min Value		226	179	14,20	0,80	2,57	4,21	1,63		0,00	0,00	0,00	3,25		